



Allegato C

SCHEDA VALUTAZIONE GTS
MESSA IN SICUREZZA TEMPORANEA POST-SISMA DEI MANUFATTI EDILIZI

CCR n. _____ Incarico n. _____ del ____/____/____ Scheda n° 04 del 15/02/2018
(Parte I)

ESIGENZA DELLA MESSA IN SICUREZZA (Allegata alla presente)

<input type="checkbox"/> Richiesta del Cittadino	<input type="checkbox"/> Sopralluogo di agibilità di squadre della Funzione I	<input type="checkbox"/> Sopralluogo di un tecnico dell'Amministrazione (specificare quale Amm.): _____
<input type="checkbox"/> Verbale di Intervento dei Vigili del Fuoco	<input checked="" type="checkbox"/> Altro (specificare) <u>COMUNE DI POGGIODOMO</u> g g m m a a a a	
Identificativo (es. Num. Richiesta) [][][][][]	Data emissione [][][][][][][][][]	

IDENTIFICATIVO MANUFATTO

PROVINCIA <u>PERUGIA</u>	COMUNE <u>POGGIODOMO</u>		
LOCALITA' (Frazione, Centro abitato o Zona) <u>MOICCIATA BURRO</u>			
INDIRIZZO <u>VIA DEL MULINO</u>	Num. [][][]		
DATI CATASTALI			
Foglio [][][]	Mappa [][][]	Particella [][][]	ID Aggregato (Prot. Civile) [][][][][][][][][]

IDENTIFICATIVO PROPRIETARIO

NOMINATIVO PROPRIETARIO/ ENTE <u>SPADA ELIO / PLACIDI SILVANA</u>
DESTINAZIONE D'USO <u>EDIFICIO RURALE</u>

PARERE DELLA COMMISSIONE

SOPRALLUOGO COMPIUTO <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Eseguire delimitazione perimetrale dell'Immobile	ESPRIMIBILE CLASSIFICAZIONE PRESIDIO ATTRIBUITA DAL GTS <input checked="" type="checkbox"/> P1 (interventi minori) <input type="checkbox"/> P2 (interventi di media importanza) <input type="checkbox"/> P3 (interventi rilevanti) Opera Provvisoria Eseguita dai VV.F (parere Vigili del Fuoco) <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	NON ESPRIMIBILE - Motivazioni: <input type="checkbox"/> Edificio sottoposto a Sequestro Giudiziario <input type="checkbox"/> Edificio con vincolo BB.AA. <input type="checkbox"/> Occorre Gruppo Allargato ⁽¹⁾
---	--	--

Note: EDIFICIO IN MURATURA PROSPICIENTE LA PUBBLICA VIA. PRESENTA IL MANCO DI COPERTURA SCORRESSO CON PARTI PERICOLANTI SULLA VIA SOTTO STANTE. SI PROPONE LA RIMOZIONE DEGLI ELEMENTI PERICOLANTI.

