Allegato C

PROT. 393 DEL 15/02/2018

COMUNE DI POGGIODOMO

SCHEDA VALUTAZIONE GTS
MESSA IN SICUREZZA TEMPORANEA POST-SISMA DEI MANUFATTI EDILIZI

CCR n. ___ *Incarico n.* _____ *del* ____/____/_____ *Scheda n°* 05 *del* 15/02/2018.
(Parte I)

ESIGENZA DELLA MESSA IN SICUREZZA (Allegata alla presente)

☐ Richiesta del Cittadino ☐ Sopralluogo di agibilità di squadre della Funzione 1 ☐ Sopralluogo di un tecnico dell'Amministrazione (*specificare quale Amm.*) : _____

☐ Verbale di Intervento dei Vigili del Fuoco ☐ Altro (specificare) _____

Identificativo (*es. Num. Richiesta*) |__|__|__|__| Data emissione (g g m m a a a a) |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|

IDENTIFICATIVO MANUFATTO

PROVINCIA |P|E|R|U|G|I|A|__|__|__|__|__| COMUNE |P|O|G|G|I|O|D|O|M|O|__|__|__|__|__|

LOCALITA' (*Frazione, Centro abitato o Zona*)
|R|O|C|C|A|T|A|M|B|U|R|O|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

INDIRIZZO |V|I|A|__|D|E|L|L|A|__|S|T|E|L|L|A|__|__|__|__|__|__| Num. |__|__|__|

DATI CATASTALI

Foglio	Mappa	Particella	ID Aggregato (Prot. Civile)
|__|__|1|1|	|__|__|__|__|__|__|	|__|2|1|1|	|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

IDENTIFICATIVO PROPRIETARIO

NOMINATIVO PROPRIETARIO/ ENTE
|S|P|A|D|A|__|A|L|D|O__|E__|C|R|I|S|T|I|A|N|O|__|__|__|__|__|__|__|

DESTINAZIONE D'USO
|E|D|I|F|I|C|I|O__|R|U|R|A|L|E|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

PARERE DELLA COMMISSIONE

SOPRALLUOGO COMPIUTO	ESPRIMIBILE	NON ESPRIMIBILE – Motivazioni:
☒ SI ☐ NO	CLASSIFICAZIONE PRESIDIO ATTRIBUITA DAL GTS ☐ P1 (interventi minori) ☒ P2 (interventi di media importanza) ☐ P3 (interventi rilevanti)	☐ Edificio sottoposto a Sequestro Giudiziario
☐ **Eseguire delimitazione perimetrale dell'Immobile**	Opera Provvisionale Eseguibile dai VV.F (*parere Vigili del Fuoco*) ☐ SI ☒ NO	☐ Edifico con vincolo BB.AA. ☐ Occorre Gruppo Allargato[1]

Note: EDIFICIO RURALE IN MURATURA PROSPICIENTE VIA DELLA STESSA. PRESENTA UN'ESPULSIONE PARZIALE DI ALCUNI ELEMENTI LAPIDEI LOCALIZZATI ALL'ULTIMO LIVELLO. SI PROPONE LA MESSA IN SICUREZZA DEL PARAMENTO ATTRAVERSO LO SCUCI-CUCI E SUCCESSIVA SBULLETTATURA. RIORDINARE IL MANTO DI COPERTURA.

Comune di POGGIODOMO Prot.N.393 del 15-02-2018 in arrivo

Allegato C

MEMBRI COMMISSIONE

	Cognome	Nome	firma
Vigili del Fuoco	ROMOLINI	SIMONE	
Cens. Danni Dip. Prot. Civ			
Tecnico Comunale	SABATINI	SANDRO	
Unità di Crisi MIBACT	RUGINI	LUCA	
Tecnico REGIONE	ROSSI	LUCA	
Tecnico			
Tecnico			
Tecnico			
Tecnico			
Tecnico			

(1) *In tal caso andrà compilata anche la parte seconda della presente scheda*

Comune di POGGIODOMO Prot.N.393 del 15-02-2018 in arrivo