

COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE
Provincia di Ascoli Piceno (Cod. 44032)

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 25 Del 28-03-17

Oggetto: ESAME RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE DI SCAVI INOLTRATA DALLA CIIP SPA PER POSA IN OPERA DI CONDOTTA IDRICA
--

L'anno duemiladiciassette il giorno ventotto del mese di marzo alle ore 12:00, nella Residenza Municipale, in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

TASSOTTI RAFFAELE	SINDACO	P
COCCI GRAZIELLA	ASSESSORE ESTERNO	P
MATRICARDI DANIEL	ASSESSORE	P

Assegnati n. 3 In carica n. 3 presenti n. 3 assenti n. 0.

Partecipa il **SEGRETARIO COMUNALE**
Dott. Pasqualini Stefania

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Signor **TASSOTTI RAFFAELE** nella sua qualità di **SINDACO** ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto su riferito.

Soggetta a controllo	N	Soggetta a ratifica	N
Immediatamente eseguibile	S		

Comune di MONTALTO DELLE MARCHE
“ Città di Sisto V ”

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
ORGANO E/O UFFICIO PROPONENTE: UFFICIO TECNICO
RESPONSABILE DELL'AREA INTERESSATA: TASSOTTI PROF. RAFFAELE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO: TASSOTTI PROF. RAFFAELE

**OGGETTO: ESAME RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE DI
SCAVI INOLTRATA DALLA CIIP SPA PER POSA IN OPERA DI
CONDOTTA IDRICA.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

La CIIP Spa è concessionaria della gestione del Servizio Idrico Integrato nel territorio dell'AATO 5 Marche Sud in virtù della convenzione di affidamento approvata con Delibera dell'Assemblea dell'Autorità d'Ambito n. 18 del 28/11/2007;

Vista la richiesta protocollo n. 2017004977 del 24/02/2017 inoltrata da parte della CIIP Spa di autorizzazione all'esecuzione di scavi in Via Lottizzazione Colle per la posa in opera di condotta idrica di allaccio, pervenuta presso gli uffici comunali in data 25/02/2017 ed assunta agli atti con protocollo n. 1509, con la quale si specifica che:

- La nuova condotta verrà realizzata con tubazione in polietilene al alta densità DN63 PN25 che si diramerà dalla condotta esistente;
- Per realizzare quanto sopra verrà eseguito uno scavo su strada della larghezza di cm. 30 e profondità cm 100, necessario alla posa in opera della nuova condotta;
- Detta opera interesserà la Via Lottizzazione Colle per una lunghezza complessiva di ml. 200 ed una larghezza complessiva di ml. 1;
- Il riempimento degli scavi ed il ripristino delle pavimentazioni verranno eseguiti secondo le prescrizioni che l'Amministrazione Comunale vorrà impartire;
- Durante l'esecuzione dei lavori saranno assicurati la viabilità e la sicurezza nel rispetto delle normative vigenti;

Tenuto conto che nulla osta al rilascio dell'autorizzazione al CIIP Spa per l'esecuzione dell'intervento

Tutto ciò premesso e considerato

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

PROPONE

Di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente proposta.

Di autorizzare la CIIP Spa all'esecuzione degli scavi in Via Lottizzazione Colle per la posa in opera di condotta idrica di allaccio, così come richiesto con nota protocollo n. 2017004977 del 24/02/2017 pervenuta presso gli uffici comunali in data 25/02/2017 ed assunta agli atti con protocollo n. 1509, secondo le sotto indicate prescrizioni:

- La nuova condotta verrà realizzata con tubazione in polietilene ad alta densità DN63 PN25 che si diramerà dalla condotta esistente;
- Per realizzare quanto sopra verrà eseguito uno scavo su strada della larghezza di cm. 30 e profondità cm 100, necessario alla posa in opera della nuova condotta;
- Detta opera interesserà la Via Lottizzazione Colle per una lunghezza complessiva di ml. 200 ed una larghezza complessiva di ml. 1;
- Il riempimento degli scavi ed il ripristino delle pavimentazioni dovranno essere eseguite nel seguente modo: la nuova condotta dovrà essere alloggiata e ricoperta esclusivamente di sabbia, dovrà essere posto un nastro segnaletico che individui la condotta in caso di ulteriore scavo, sopra la sabbia, il riempimento dovrà essere ricoperto con misto cementato per una profondità di almeno 55 cm, l'ultimo tratto di scavo dovrà essere ricoperto con binder e successivamente con tappetino della larghezza di almeno 50 cm eccedente la larghezza dello scavo;
- Durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere assicurati la viabilità e la sicurezza nel rispetto delle normative vigenti;

Dichiarare l'atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art.134, 4 comma del TUEL n. 267/2000.

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, sulla proposta di cui trattasi, vengono espressi e sottoscritti i pareri di cui alla citata norma, nelle risultanze seguenti:

- di regolarità tecnica, da parte del responsabile dell'area/ servizio interessato (in quanto la proposta non è mero atto di indirizzo)

PARERE FAVOREVOLE

- di regolarità contabile da parte del responsabile dell'area finanziaria (in quanto la proposta non è mero atto di indirizzo)

PARERE FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(TASSOTTI Prof. Raffaele)

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata la proposta sopra riportata e ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

Visto il D.lgs.vo n.267 del 18.08.2000;

Con votazione unanime e palese espressa in forma di legge

D E L I B E R A

Di approvare la proposta in narrativa dichiarandola parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Successivamente, considerata l'urgenza di provvedere, con votazione unanime e palese espressa in forma di legge

D E L I B E R A

la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Si dà atto che il responsabile del servizio finanziario ha reso, sulla presente deliberazione, "attestazione della relativa copertura finanziaria" così come prescritto dall'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Pasqualini Stefania

IL PRESIDENTE

F.to TASSOTTI RAFFAELE

N. 295

(registro albo on line)

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009 n. 69)

dal 11-04-17

al 26-04-17

X ed è stata compresa nell'elenco n. 2901 in data odierna delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000);

X è stata dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4 del T.U. 267/2000).

Dalla Residenza Comunale, li 11-04-17

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Stefania Pasqualini)

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li 11-04-17

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Stefania Pasqualini)