

77 del 13/12

SCHEDA VALUTAZIONE GTS
MESSA IN SICUREZZA TEMPORANEA POST-SISMA DEI MANUFATTI EDILIZI

CCR n. _____ Incarico n. CZ68 del 22 / 11 / 2016 Scheda n° 11 del 12 / 12 / 2016
(Parte I)

ESIGENZA DELLA MESSA IN SICUREZZA (Allegata alla presente)

☐ Richiesta del Cittadino	☐ Sopralluogo di agibilità di squadre della Funzione I	☐ Sopralluogo di un tecnico dell'Amministrazione (specificare quale Assm):
☐ Verbale di intervento dei Vigili del Fuoco	☒ Altro (specificare) <u>COMUNE DI ACCURCOLI</u>	
Identificativo (es Num. Richiesta) _____	Data emissione _____	

IDENTIFICATIVO MANUFATTO

PROVINCIA <u>RIETI</u>	COMUNE <u>ACCURCOLI</u>
LOCALITA' (Frazione, Centro abitato o Zona) <u>CIESA V. B. N. R. S.</u>	
INDIRIZZO _____	
DATI CATASTALI Foglio <u>43</u> Mappa <u>14</u>	Particella _____ ID Aggregato (Prot. Civile) _____

IDENTIFICATIVO PROPRIETARIO

NOMINATIVO PROPRIETARIO/ ENTE _____
DESTINAZIONE D'USO _____

PARERE DELLA COMMISSIONE

SOPRALLUOGO COMPIUTO	ESPRIMIBILE	NON ESPRIMIBILE - Motivazioni:
☒ SI ☐ NO	CLASSIFICAZIONE PRESIDIO ATTRIBUITA DAL GTS ☐ P1 (interventi minori) ☒ P2 (interventi di media importanza) ☐ P3 (interventi rilevanti)	☐ Edificio sottoposto a Sequestro Giudiziario
☐ Eseguire delimitazione perimetrale dell'immobile	Opera Provvisoria Eseguita dai VV.F. (parere Vigili del Fuoco) ☒ SI ☐ NO	☐ Edificio con vincolo BB.AA.
		☐ Occorre Gruppo Allargato ⁽¹⁾

note:


TRATTASI DI EDIFICIO IN MURATURA MASOLARE ABITATO A CIVILE ABITAZIONE. L'IMMOBILE PRESENTA UNA LESIONE NEU' ANGOLO EST (FRONTO PIAZZA) CON CONCIO D'ANGOLO IN ~~PRO~~ PRO CINTO DI ESPULSIONE. SI EVIDENZIA INOLTRE UN DIFFUSO RIGONFIAMENTO E CADUTA DEGLI INTONACI E PERICOLO DI CADUTA DI PARTI DEL COMIGNOLO IN GERTURA. SI PROPOS, PERTANTO, LA MESSA IN SICUREZZA DELL'IMMOBILE MEDIANTE I SEGUENTI INTERVENTI:

- CERCHIATURA SPICOLA DELL'EDIFICIO LATO EST;
- SPICCONATURA DEGLI INTONACI IN FASE DI DISACCO;

Allegato C

- NESSA IN SICURTÀ DEL CAMIGNOLO E DELLE TOGOLO

MEMBRI COMMISSIONE

Vigili del Fuoco	Cognome CICCHIONE	Nome PAOLO	
Cens. Danni Dip. Prot. Civ.	Cognome	Nome	
Tecnico Comunale	Cognome ORTOLINA	Nome ALBERTO	
Unità di Crisi MiBACT	Cognome	Nome	
Tecnico	Cognome IANNICIELLI	Nome GIOVANNI	
Tecnico	Cognome DIAMATO	Nome ALESSANDRO	
Tecnico	Cognome	Nome	
Tecnico	Cognome	Nome	
Tecnico	Cognome	Nome	
Tecnico	Cognome	Nome	
Tecnico	Cognome	Nome	
Tecnico	Cognome	Nome	



Fg 73 m. 14



Fg 73 m. 14



Fg 73 m. 14



N=45000

E=19000

1 Particella: 190

Comune: ACCUMOLI
Foglio: 73

Scala originale: 1:2000
Dimensione cornice: 534,000 x 378,000 metri

13-Dic-2016 8:56:0
Prot. n. T57274/2016