

SCHEDA VALUTAZIONE GTS
MESSA IN SICUREZZA TEMPORANEA POST-SISMA DEI MANUFATTI EDILIZI

CCR n. _____ Incarico n. 6268 del 12/11/2016 Scheda n° 03 del 12/12/2016
(Parte I)

ESIGENZA DELLA MESSA IN SICUREZZA (Allegata alla presente)

☐ Richiesta del Cittadino	☐ Sopralluogo di agibilità di squadre della Funzione I	☐ Sopralluogo di un tecnico dell'Amministrazione (specificare quale Atm): _____
☐ Verbale di intervento dei Vigili del Fuoco	☒ Altro (specificare) <u>COMUNE ACCUMOLI</u>	
Identificativo (es Num. Richiesta) _____	Data emissione _____	

IDENTIFICATIVO MANUFATTO

PROVINCIA <u>RIETI</u>	COMUNE <u>ACCUMOLI</u>
LOCALITA' (Frazione, Centro abitato o Zona) <u>FRATELLI CASSINO</u>	
INDIRIZZO _____	
DATI CATASTALI	
Foglio <u>62</u>	Mappa _____
Particella <u>19</u>	ID Aggregato (Prot. Civile) _____

IDENTIFICATIVO PROPRIETARIO

NOMINATIVO PROPRIETARIO/ ENTE _____
DESTINAZIONE D'USO _____

PARERE DELLA COMMISSIONE

SOPRALLUOGO COMPIUTO	ESPRIMIBILE	NON ESPRIMIBILE - Motivazioni:
☒ SI ☐ NO ☐ Eseguire delimitazione perimetrale dell'immobile	CLASSIFICAZIONE PRESIDIO ATTRIBUITA DAL GTS ☐ P1 (interventi minori) ☐ P2 (interventi di media importanza) ☒ P3 (interventi rilevanti) Opera Provvisoria Eseguita dai VV.F. (parere Vigili del Fuoco) ☐ SI ☒ NO	☐ Edificio sottoposto a Sequestro Giudiziario ☐ Edificio con vincolo BB.AA. ☐ Occorre Gruppo Allargato ⁽¹⁾

NOTE:

N. 42040, 003 E-13 13560

TRATTASI DI EDIFICIO ADIBITO A CIVILE ABITAZIONE A TRE LIVELLI IN MURATURA DI PIETRE IN BLOCCHI. PRESENTA UNA LESIONE VERTICALE SIGNIFICATIVA IN CORRISPONDENZA DI UNO SPIGOLO. PARTE DELLE TEGOLE SONO PRECIPITATE AL SUOLO. SI RITIENE NECESSARIO PROVVEDERE A REALIZZARE OPERE PROVVISORIE DI RITENGO E RIMOZIONE PARTI IN FASE DI CADUTA.

Allegato C

MEMBRI COMMISSIONE

	Cognome	Nome	Firma
Vigili del Fuoco	CANCIEDDA	ROBERTO	
Cens. Danni Dip. Prot. Civ.			
Tecnico Comunale	ORTOLINA	ALBERTO	
Unità di Crisi MiBACT			
Tecnico	IANNICELLI	GIOVANNI	
Tecnico	DARATO	ALESSANDRO	
Tecnico			
Tecnico			
Tecnico			
Tecnico			

(1) In tal caso andrà compilata anche la parte seconda della presente scheda



Fg 62 m. 19



Fg 62 m. 19



Fg 62 m. 19