



COMUNE DI ACCUMOLI

Provincia di Rieti

AREA IV – EDILIZIA , RICOSTRUZIONE E URBANISTICA

AUTORIZZAZIONE N. 03/2019
Pratica Edilizia N. 8951 del 13.11.2019

REALIZZAZIONE DI UN ELETTRDOTTO BT IN CAVO INTERRATO PER NUOVA FORNITURA IN FRAZIONE ILLICA

PRATICA 209592307

IL RESPONSABILE

VISTA la domanda, assunta al protocollo n. 8951 del 13.11.2019, avanzata dall'Ing. Guglielmo Di Filippo, nato ad Agnone (IS) il 28.07.1965 e domiciliato in Via Ombrone , n.2 ,00198 Roma, in qualità di delegato della E-Distribuzione, Infrastrutture e Reti Italia- Zona Roma Esterna Rieti, P.I. 05779711000, con la quale si richiede il rilascio dell'Autorizzazione, per eseguire i seguenti lavori: **“REALIZZAZIONE DI UN ELETTRDOTTO BT IN CAVO INTERRATO PER NUOVA FORNITURA IN FRAZIONE ILLICA“** al foglio 40 strada comunale **Fonte del Campo- Poggio d'Api**, , secondo il progetto redatto dall'Ufficio Tecnico dell'E-Distribuzione - da eseguirsi sotto la direzione tecnica del medesimo.

- VISTA la vigente legislazione in materia edilizia ed in particolare il D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i.;
- VISTI gli strumenti urbanistici comunali vigenti;
- VISTO il P.T.P.R. Piano Territoriale Paesistico Regionale;
- ACCERTATO che la ditta richiedente ha titolo, ai sensi di Legge, ad ottenere la richiesta Autorizzazione;
- VISTO che l'intervento non necessita di Autorizzazione Paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. 42/2004, in quanto classificabile al punto A.15 dell'allegato A del D.P.R. 13/02/2017 n° 31 ;
- VISTA l'Autorizzazione allo scavo n° 1/2019 del 05/12/2019 prot. 9563 rilasciata dall'Area III^- Lavori Pubblici, Ambiente , Servizi Pubblici Locali , Patrimonio e Manutenzione del Comune di Accumoli.
- VISTA che l'area di interessata dai lavori non ricade in zona soggetta a vincolo idrogeologico ;
- DATO ATTO che, ai fini del rilascio della presente Autorizzazione, la ditta interessata è esente dagli obblighi di cui all'art. 16 D.P.R. n. 380 del 06.06.2001 e s.m.i. ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 comma 3 lettera a del D.P.R. n. 380 del 06.06.2001 e s.m.i. e che comunque ha versato :
- l'importo previsto per i diritti di segreteria pari a Euro 200,00 mediante versamento sul c.c.p. n. 14979025, intestato al Comune di Accumoli – Servizio Tesoreria in data 11.01.2020 ;

AUTORIZZA

La Ditta richiedente di eseguire, fatti salvi i diritti dei terzi, i lavori di cui trattasi, sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia edilizia e di sicurezza sui luoghi di lavoro, oltre al rispetto delle

norme del codice della strada e del suo regolamento di esecuzione e di attuazione (D.lgs n. 285 del 30/04/1992 e D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e s.m.i.).

Tale autorizzazione è condizionata al rilascio del permesso relativo all'Occupazione del Suolo Pubblico, da rilasciarsi da parte di quest'Area.

**REALIZZAZIONE DI UN ELETTRODOTTO BT IN CAVO INTERRATO PER
NUOVA FORNITURA IN FRAZIONE ILLICA**

PRESCRIZIONI:

I lavori dovranno essere eseguiti secondo la perfetta regola d'arte, con particolare attenzione al ripristino delle pavimentazioni stradali.

Nel cantiere dovrà essere esposta apposita tabella visibile dalle vie pubbliche, indicante gli estremi del presente atto, l'oggetto dei lavori, il titolare della concessione, la ditta esecutrice.

Lo scavo per la posa in opera dei cavi telefonici dovrà essere effettuato per piccoli tratti in modo da non intralciare né rendere pericoloso il transito veicolare.

I cavi telefonici dovranno essere posti in opera ad una profondità non inferiore a mt. 1,00 dal piano stradale.

Durante il corso dei lavori non si potrà, per nessun motivo, effettuare il deposito di materiale di qualsiasi natura ed entità sulla sede stradale e sue pertinenze senza la necessaria autorizzazione.

Lo scavo ed i lavori inerenti dovranno essere eseguiti in modo che non sia compromesso il libero deflusso delle acque.

A lavori ultimati si dovrà provvedere allo sgombero dei materiali di risulta e di ogni opera provvisoria trasportandola in aree da individuare a cura e spese del titolare della presente autorizzazione.

Durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere salvaguardate le condotte ivi esistenti (idriche, elettriche, telefoniche, del gas, etc.) ponendo in opera i cavi ad una distanza non inferiore a 50 cm da questi ultimi.

Prima della esecuzione dello scavo a sezione obbligata il manto stradale dovrà essere tagliato con appositi mezzi per una larghezza di almeno 20 cm (10 + 10 cm) superiore a quella prevista per lo scavo in modo da limitare le eventuali sbavature.

Il riempimento di tutto lo scavo dovrà essere effettuato con misto granulometrico di cava stabilizzato con cemento dosato a q.li 1,5 mc.

A seguito della chiusura degli scavi e ad assestamento avvenuto, dovrà essere eseguito il ripristino della pavimentazione esistente, mediante l'impiego degli stessi materiali.

Tutti gli eventuali pozzetti di ispezione, di allaccio, etc, dovranno essere muniti di coperchio in ghisa del tipo carrabile.

Il titolare della presente autorizzazione deve provvedere a propria cura e spese:

- alla installazione delle segnalazioni diurne e notturne mediante appositi cartelli e fanali nei tratti interessati dai lavori, nel rispetto delle norme del codice della strada e suo regolamento di esecuzione, restando in ogni caso sempre il titolare della presente autorizzazione unico responsabile, sia in linea penale che civile, di qualsiasi accidente, danno o disgrazia dovesse capitare a persone, animali o cose in dipendenza dei lavori in oggetto;
- riparare eventuali danni che in dipendenza dei lavori fossero arrecati a persone o cose;
- provvedere a propria cura e spese alla costituzione di eventuali ponti di servizio, passerelle, accessi, canali e comunque tutte le opere provvisorie occorrenti per mantenere i passaggi pubblici e privati e le continuità dei corsi d'acqua.

Attenersi scrupolosamente a quanto prescritto nei nulla osta e pareri sovra comunali per quanto di competenza.

La Società **E-Distribuzione**, titolare della presente autorizzazione, dovrà comunicare per iscritto a questo Ente la data di inizio e di fine lavori, indicando nel contempo le generalità complete del direttore dei lavori

Eventuali varianti al progetto originario dovranno essere assentite dal Comune prima della loro esecuzione.

L'Amministrazione Comunale, per quanto realizzato in difformità della presente, applicherà le sanzioni delle vigenti disposizioni di Legge.
Per quanto non richiamato dal presente atto si rimanda alla vigente legislazione in materia di urbanistico - edilizia.



Accumoli, 14/01/2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA IV
Arch. Darjo Secondino




Il Sig. _____ dichiara di accettare e ritirare oggi la presente Autorizzazione e di obbligarsi all'osservanza di tutte le condizioni e prescrizioni riportate cui esso è subordinato.

Publicato all'Albo comunale il _____ per quindici giorni consecutivi.

Addì _____

Il Messo Comunale







COMUNE DI ACCUMOLI

S.S n. 4 Via Salaria – km . 141 + 600 presso C.O.C. Accumoli
02011 ACCUMOLI (RI)

Telefono 0746/80429 – Fax 0746/80411

Si avvisa la cittadinanza che tutti gli allegati e gli elaborati planimetrici relativi alla presente Pubblicazione sono consultabili previo appuntamento presso gli Uffici Comunali durante il seguente orario di apertura al pubblico:

LUNEDI'	09:00 – 12:00	
MARTEDI'	09:00 – 12:00	15:00 – 16:30
MERCOLEDI'	09:00 – 12:00	
GIOVEDI'	09:00 – 12:00	15:00 – 16:30
VENERDI'	09:00 – 12:00	



Accumoli li 27/01/2019