

Da "Sabina Simic" <sabinasimicas@gmail.com>

A "lavoripubblici@comune.accumoli.ri.it" <laura.guidotto@comune.accumoli.ri.it>

Data lunedì 3 giugno 2019 - 10:15

Invio foto palo Poggio D'Api

Buongiorno

in allegato le foto del palo rimosso a Poggio D'Api.

Come si può notare il palo alla base era buco dalla ruggine quindi abbiamo dovuto sostituirlo.

Oltre alle lavorazioni come da preventivo, necessariamente, per motivi di sicurezza pubblica, si è provveduto a sostituire n° 1 palo e n° plinto per un costo

pari a € 183,00 IVA esclusa (basamento palo), € 557,00 IVA esclusa (palo 6,80 tot) per un totale di 717,8 IVA esclusa.

Rimaniamo in attesa di ulteriori chiarimenti.

Cordiali Saluti Ernesto.

Allegato(i)

IMG_0747.jpg (159 Kb)

IMG_0748.jpg (179 Kb)

IMG_0752.jpg (180 Kb)