

Bot. n.



COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO

Provincia di Ascoli Piceno

ORDINANZA N. 716 del 05/08/2017 - prot. n. 12945 del 05/08/2017

Oggetto: **SISMA 2016 – OCDPC 394/2016 - Realizzazione delle estensioni delle reti fognaria ed acquedottistica a servizio delle strutture abitative d'emergenza "S.A.E. – Area 6 – SPELONGA" e "S.A.E. – Area 7 – BORGO 2" nel comune di Arquata del Tronto.**
Esecuzione lavori di urgenza.

IL SINDACO

PREMESSO:

CHE gli eventi sismici iniziati in data 24/08/2016 hanno causato morti e feriti tra la popolazione e danni ingentissimi su tutto il territorio comunale;

CHE in data 26/10/2016 e 30/10/2016 si sono verificate due nuove scosse di notevole entità (5.9 e 6.5 della scala RICHTER) che hanno causato danni ad abitazioni con molti crolli parziali e totali;

CHE in conseguenza di tali fenomeni si è verificata una grave situazione di emergenza nel territorio comunale;

CHE per fronteggiare l'emergenza si è reso necessario realizzare nel territorio comunale la costruzione di circa 200 soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) dislocate in sette aree tra le quali Spelonga e Borgo;

CHE la Protezione Civile con Ocdpc n.394 del 19.09.2016 stabiliva interventi urgenti conseguenti all'evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo dal 24 Agosto 2016 in poi, in particolare per quanto riguarda le soluzioni abitative d'emergenza da realizzarsi a cura delle Regioni d'intesa con i Comuni;

CHE il Comune di Arquata del Tronto, con ordinanza sindacale n. 303 del 30/11/2016 ordinava l'occupazione temporanea d'urgenza dei beni immobili necessari alla realizzazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nel Comune di Arquata del Tronto – località Spelonga;

CHE il Comune di Arquata del Tronto, con ordinanza sindacale n. 165 del 21/02/2017 ordinava l'occupazione temporanea d'urgenza dei beni immobili necessari alla realizzazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nel Comune di Arquata del Tronto – località Borgo (2);

CHE in data 20.07.2017 si procedeva ad un sopralluogo congiunto con il Presidente ed i tecnici della Regione Marche – Protezione Civile ed il Presidente ed i tecnici della Ciip Spa, presso le S.A.E. di Arquata del Tronto in corso di realizzazione, durante il quale è emersa la possibilità e/o esigenza tecnico-economica di far realizzare le estensioni previste a cura del Gestore del Servizio Idrico Integrato;

CHE la CIIP Spa è affidataria della gestione del Servizio Idrico Integrato nel territorio dell'AATO 5 Marche Sud – Ascoli Piceno, in virtù della convenzione di affidamento del servizio approvata con delibera dell'Assemblea dell'Ente d'Ambito n.18 del 28.11.2007 e successivi aggiornamenti;

CHE la CIIP Spa ha effettuato in data 24.07.2017 Prot 18519 richiesta di autorizzazione alla spesa presso la Regione Marche per i progetti di estensione della rete fognaria ed acquedottistica a servizio delle strutture abitative d'emergenza citate in oggetto, in cui il Gestore si è reso disponibile ad essere parte attiva nella realizzazione delle linee di avvicinamento necessarie;

CHE il 26/07/2017 l'Aato n°5 – Marche Sud – Ascoli Piceno e Fermo, con lettera prot. 1691 (prot. CIIP 18806 del 27/07/2017) ha autorizzato "il gestore Ciip ad effettuare la progettazione, l'esecuzione e rendicontazione dei lavori urgenti per la realizzazione delle infrastrutture di acquedotto, fognatura e depurazione a servizio delle strutture abitative di emergenza ricadenti nel territorio di questo Ambito territoriale, previo finanziamento delle opere da parte della Regione Marche e relativa autorizzazione alla spesa da parte della stessa";

CHE il 27/07/2017 si è tenuto un incontro fra i tecnici della Ciip Spa ed i tecnici della Provincia di Ascoli Piceno – settore viabilità per la definizione degli aspetti tecnici ed autorizzativi inerenti il passaggio delle condotte sulle strade provinciali SP n°20 Colle ed SP n°89 Valfluvione;

CHE la Regione Marche, con lettera prot. 0742922 del 28/07/2017 – prot. CIIP 18855 del 28/07/2017, ha autorizzato la spesa per i suddetti progetti di estensione, precisando che:

- In sede di redazione del progetto esecutivo, i costi previsti per le bitumature andranno spostati tra le somme a disposizione, prevedendo nel progetto in appalto solo il ripristino degli scavi per la superficie interessata dagli stessi; ciò in quanto sia a causa dei lavori in corso legati alle varie emergenze e/o ricostruzione, sia per eventuali lavori programmati da ANAS, la realizzazione completa degli asfalti potrebbe essere differita nel tempo;
- Stante il regime emergenziale, nell'ambito del quale viene autorizzata la spesa, si raccomanda l'adozione dei procedimenti di aggiudicazione e delle modalità di esecuzione dei lavori finanziati più celeri possibili;

CHE la Ciip Spa, con nota n° 2017019056 del 01.08.2017 acquisita al n.12722 del protocollo comunale in pari-data, ha richiesto a questo Comune l'emissione di un atto contingibile ed urgente al fine di garantire la realizzazione delle infrastrutture primarie previste nei due progetti autorizzati dalla Regione Marche, operando nelle aree interessate dal passaggio delle linee idriche e fognarie, al fine di garantire l'approvvigionamento idrico e lo smaltimento dei reflui per le due aree S.A.E. di Spelonga e Borgo 2, allegando i relativi progetti definitivi;

CHE per permettere l'approvvigionamento idrico e lo smaltimento dei reflui afferenti alle Strutture Abitative di Emergenza di Spelonga, nel progetto definitivo si prevede la realizzazione di una condotta di distribuzione in partenza dalla rete idrica lungo la strada comunale principale di Spelonga, a circa 90 ml di distanza dal pozzetto di consegna individuato nel progetto di urbanizzazione delle S.A.E., e di un collettore fognario di circa 230 ml per addurre i reflui della lottizzazione a gravità presso il collettore principale posizionato lungo la strada provinciale SP n°20 Colle, circa 170 più a valle della lottizzazione, in modo da smaltire i liquami presso il depuratore "Spelonga" sito nel Comune di Arquata del Tronto;

CHE, per permettere l'approvvigionamento idrico e lo smaltimento dei reflui afferenti alle Strutture Abitative di Emergenza di Borgo 2, il progetto definitivo prevede di realizzare una condotta di distribuzione in partenza dalla rete idrica a servizio della frazione Piedilama, a circa 1100 ml di distanza dal pozzetto di consegna individuato nel progetto di urbanizzazione delle S.A.E., ed un collettore fognario di circa 650 ml per addurre i reflui della lottizzazione a gravità presso il collettore

principale posizionato all'intersezione fra la strada provinciale SP n°89 Valfluvione e la strada comunale per Camartina, in modo da smaltire i liquami presso il depuratore "Borgo" sito nel Comune di Arquata del Tronto;

RITENUTA la necessità di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti per garantire l'incolumità della popolazione e la continuità dei servizi essenziali;

VISTA L'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n°388 del 26/08/2016;

VISTA L'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n°394 del 19/09/2016;

VISTO il Decreto Legge n°8/2017 convertito con legge n°45/2017;

VISTO l'art 15 della Legge 24 Febbraio 1992 n. 225 e S.M.I.;

VISTO l'art. 108 lettera C del Decreto Legislativo 31 Marzo 1998 n. 112;

VISTO l'art. 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267;

VISTA la legge 241/90;

ORDINA

Alla società C.I.I.P. Cicli Integrati Impianti Primari S.P.A. nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Giacinto Alati, nato a Bova (RC) il 20/08/1950 e domiciliato presso la sede della società in Ascoli Piceno in Viale della Repubblica n°24, l'esecuzione dei lavori necessari a garantire l'approvvigionamento idrico e lo smaltimento dei reflui afferenti alle Strutture Abitative di Emergenza S.A.E. di Spelunga e Borgo 2, come descritti negli elaborati progettuali inviati a questo Comune unitamente alla nota n° 2017019056 del 01.08.2017 acquisita al n.12722 del protocollo comunale in pari-data ed in particolare nelle due planimetrie allegate alla presente;

DISPONE

Che copia della presente venga notificata agli interessati:

- C.I.I.P. Cicli Integrati Impianti Primari S.P.A. nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Giacinto Alati, nato a Bova (RC) il 20/08/1950 e domiciliato presso la sede della società in Ascoli Piceno in Viale della Repubblica n°24, PEC: servizio.protocollo@pec.ciip.it;
- Provincia di Ascoli Piceno – Servizio viabilità, PEC: viabilita.provincia.ascoli@emarche.it;

L'Ufficio incaricato darà adeguata pubblicità al provvedimento mediante affissione della presente ordinanza nell'Albo pretorio del Comune di Arquata del Tronto.

Il personale della Polizia Municipale, delle forze dell'ordine e tutti gli addetti alla sorveglianza sono incaricati della vigilanza per la piena osservanza della presente ordinanza.

In caso di violazioni della presente ordinanza, troveranno applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente.

E' fatto obbligo a chiunque di osservare la presente ordinanza.

Copia della Presente ordinanza è inviata a:

- Prefettura di Ascoli Piceno (UTG)
- Provincia di Ascoli Piceno
- Questura di Ascoli Piceno

- Comando Carabinieri
- Polizia Municipale
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.
- Centro Coordinamento Soccorsi (CCS);
- Centro Coordinamento Regionale (CCR);
- Direzione di Comando e Controllo (DICOMAC);
- Centro Operativo Comunale;

Ciascuno per le rispettive competenze.

La pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati.

Ai sensi degli artt.7 e segg. della L. 241/90, viene individuato quale Responsabile del procedimento il Geom. Fiori Mauro Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente del Comune di Arquata del Tronto contattabile al numero 0736 809122.

RENDE NOTO

Che contro la presente Ordinanza sono ammissibili:

– Ricorso al Prefetto entro 30 gg. ovvero – ricorso al T.A.R. entro 60 gg, ovvero – Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg.

Termini tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

Dalla Casa Comunale, li 05/08/2017

IL SINDACO

P.I. Alessandro Petrucci



The map is a topographic representation of a mountainous region. It features contour lines indicating elevation. Key labels include 'Fosso' at the top, 'CRESTA FRANZOLA' on the right, and 'BORGO' at the bottom. A blue route starts at the top right, moves left, then down, and finally left towards a red hatched area. A green route starts from the bottom left, moves up, and then right towards the same red hatched area. The red hatched area is located near a point labeled 715.9. Other elevation points include 756.0, 725.1, 706.1, 703.7, 701.0, 692.0, and 680.9. The names 'FRANCESCO' and 'BORGO' are also visible near the bottom left.

 ACQUEDOTTO: LINEA DI NUOVA REALIZZAZIONE IN
PEAD PN 25 – DN 75

 FOGNATURA: LINEA DI NUOVA REALIZZAZIONE IN
PVC SN 8 – DN 250

 POZZETTO DI ISPEZIONE ACQUEDOTTO 150X150 CM

 POZZETTO DI ISPEZIONE ACQUEDOTTO CON GRUPPO
RIDUZIONE DI PRESSIONE PN 25 – 150X150 CM

 POZZETTO DI ISPEZIONE E DISSIPAZIONE DELLA
PRESSIONE FOGNARIO – 80X120 CM


 AREA DI LOTTIZZAZIONE S.A.E. – BORGO 2

 COLLEGAMENTI A RETI ESISTENTI – RETI
LOTTIZZAZIONE S.A.E.

LEGENDA

-  SPINTO AUTOMATICO DI DEGASSAGGIO PH 25
-  VALVOLA DI SICUREZZA A MOLLA PH 25
-  VALVOLA RIDUTTRICE DI PRESSIONE A MOLLA PH 25
-  VALVOLA AUTOMATICA ASSEMBLE, MODULANTE, A MEMBRANA CON CIRCUITO PILOTA E FUNZIONE DI RIDUZIONE - MANTENIMENTO DELLA PRESSIONE DI VALLE TIPO "BERNARDI 720-03-HWT" (PH 25) O SIMILARI
-  FILTRO "MURETTE" PH 25
-  APPARECCHIATURA DI SEZIONAMENTO - SARACINESCA CORPO PIATTO PH 25

SCHEMA IDRAULICO



CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI spa
Area Gestione Acque

COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO

ESTENSIONE DELLA RETE FOGNARIA ED ACQUEDOTTISTICA
A SERVIZIO DELLE STRUTTURE ABITATIVE DI EMERGENZA
S.A.E. - AREA 7 - BORGO 2 (S.P. 89)

Interventi somma urgenza sisma 2016
C.P. PSTR
C.C. TE1I

PROGETTO DEFINITIVO

Tav.2	PLANIMETRIA INTERVENTI DETTAGLI
-------	------------------------------------

Ascoli Piceno, Luglio 2017

Il Progettista
Ing. Valerio Neri

Il Responsabile del Procedimento Tecnico
Geom. Antonio Serena

Collaboratori:	Geom. Attilio Gotti
Rif. Cod. Comm.:	
Nome file:	E:\imgheg_08\DCIT\2\1969-4721\G\geometria_vto_dipinto_nuovo\picchiata_xat_image.jpg

