

COMUNE DI FALERONE

Provincia di Fermo

OGGETTO:

REALIZZAZIONE DI NUOVO POLO SCOLASTICO

COMMITTENTE:

AMMINISTRAZIONE COMUNALE

PROGETTISTA:

ARCH. LORENZO ROMANELLA - Ufficio Tecnico

DIRETTORE LAVORI:

ARCH. LORENZO ROMANELLA - Ufficio Tecnico

TAVOLA

ELABORATO

Verifica requisiti D.M. 18/12/1975 - Scuola primaria

scala

1:100

protocollo

revisione

data

06/09/2018

SCUOLA PRIMARIA

rapp. 1:100



VERIFICHE D.M. 18/12/1975						
Scuola primaria – 125 alunni						
Cod.	VANO mq	ATTIVITA' mq	D.M. 18/12/1975 mq/alunno	PROGETTO mq/alunno		
01	Aula 50,83	Attività normali 238,80	1,80	1,91		
05	Aula 47,70					
04	Aula 47,29					
13	Aula 46,01					
40	Aula 46,97					
06	Attività intersezione 1 42,16	Attività intersezione 82,36	0,64	0,66		
38	Attività intersezione 2 40,20					
02	Attività integrative parascolastiche 51,04	Attività integrative parascolastiche 51,04	0,40	0,41		
03	Biblioteca 38,46	Biblioteca 38,46	0,13	0,31		
43	Connettivo 128,30	Connettivo 128,30	1,54 – 1,65	1,56		
53	WC H 4,76	Servizi igienici alunni 45,31				
54	Dis. 4,05					
44	Lavabi 12,29					
45	Lavabi 12,28					
49	WC 1,20					
48	WC 1,25					
47	WC 1,18					
12	WC 1,22					
46	WC 1,19					
50	WC 1,17					
51	WC 1,18					
52	WC 1,15					
10	WC 1,24					
11	WC 1,15					
55	Dis. 2,79	Servizi igienici personale 14,30				
56	A.B. 2,27					
57	WC 3,84					
34	A.B. 3,41					
33	WC 1 3,49	Spogliatoi e ripostigli 7,49				
42	Spogliatoio 7,49					
39	Agorà 59,17	Spazio collettivo di aggregazione 59,12	---	0,47		
07	Collaboratori scolastici 11,57	Spazio collaboratori scolastici 11,57	---	0,09		
08	Aula bambini svantaggiati 32,17	Aula bambini svantaggiati 32,17	---	0,26		
09	Sala insegnanti 40,82	Sala insegnanti 40,82	---	0,33		
41	Locale tecnico 13,82	Locale tecnico 13,82	---	---		