



**DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE  
U.O.C. SERVIZIO IGIENE E SANITA' PUBBLICA**



Al Sig. Sindaco  
del Comune di  
63040 VENAROTTA (AP)

*c.a. Resp. Area Tecnica geom. G. Santoni*

*PEC: [comune.venarotta@emarche.it](mailto:comune.venarotta@emarche.it)*

Oggetto: Progetto per ampliamento civico cimitero.  
Parere.

Con riferimento alla Vostra richiesta di parere igienico sanitario, assunta al registro generale di protocollo ASUR in data 06.08.2020 con il n. 54633, inerente un progetto per l'ampliamento del civico cimitero mediante la realizzazione di nuovi loculi all'interno dell'attuale complesso cimiteriale sito in Via del Castello, esaminati gli elaborati tecnici trasmessi su supporto informatico, si esprime parere favorevole, sotto il profilo igienico sanitario e per quanto di competenza, all'intervento edilizio di cui trattasi, fatto salvo quanto specificatamente previsto dalla vigente normativa in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro con le seguenti prescrizioni:

- I loculi per la tumulazione dei feretri dovranno avere misure di ingombro libero interno non inferiore a quelle stabilite nell'Allegato B (art.7, comma 5) di cui al Regolamento regionale 9 febbraio 2009, n. 3 ed essere realizzati in conformità a quanto stabilito dal suddetto Regolamento regionale n. 3/2009;
  - L'antibagno del nuovo servizio igienico dovrà avere la larghezza minima come stabilita dal DM 236/1989 da permettere una svolta a 90° ad una persona su sedia a ruote.
- Si rappresenta, inoltre, che nel cimitero deve essere obbligatoriamente presente un'area per l'inumazione la cui superficie minima deve essere calcolata secondo quanto stabilito dall'art. 2, comma 6 del Regolamento regionale 9 febbraio 2009, n. 3



Il Medico Dirigente del Servizio  
Dott.ssa Sonia Impullitti