

Prot. n. **2472/2019**

Ancona, 25 Novembre 2019

Ing. **MICHELE LAORTE**
Via Tornasacco n. 1
63100 - ASCOLI PICENO (AP)

e.p.c. **COMUNE DI VENAROTTA**
Via Euste Nardi n. 39
63040 - VENAROTTA (AP)

e.p.c. **Coordinamento CIS del CONI**
Stadio Olimpico – curva Sud II° Piano – stanza 240
600194 ROMA

OGGETTO: PARERE IN LINEA TECNICO SPORTIVA su richiesta presentata per via informatica al CONI in data **20.11.2019**, Prot. n. **AP-2019-0005** per **"LAVORI DI SOSTITUZIONE MANTO CAMPO SPORTIVO COMUNALE A. DI RIDOLFI - RIQUALIFICAZIONE SPOGLIATOI"**, sito in Via Prima Strada, snc - VENAROTTA (AP).

Il sottoscritto Sig. Fabio Luna, in qualità di Presidente pro-tempore del CONI Regionale delle Marche

PREMESSO CHE:

- Nell'ambito dei compiti demandati al CONI dal R.D.L. n. 302 del 2 Febbraio 1939 e dalla Legge n. 526 del 2 Aprile 1968 e successive modificazioni, dal D.P.R. n. 616 del 24 Luglio 1977 e dal Decreto del Ministero dell'interno in data 18 Marzo 1996 e successive modificazioni e integrazioni, dalla Legge 6 Marzo 1987 n. 65, dagli accordi intervenuti con l'Istituto di Credito Sportivo e dalle convenzioni con gli altri soggetti nell'ambito dei propri fini istituzionali, rientra tra le competenze del CONI l'emissione di pareri in linea tecnico sportiva sui progetti di costruzione, ampliamento, modifica e trasformazione di impianti sportivi e locali accessori (Legge n. 526 del 2 Aprile 1968 e successive modificazioni) o sui progetti di impianti esistenti, riguardanti operazioni di acquisto, adeguamento alla normativa e idoneità all'omologazione, nonché sui progetti relativi alle palestre e agli impianti sportivi scolastici, ai sensi dell'art. 2 del R.D.L. Del 2 Febbraio 1939 n. 302;
- In base al "Regolamento per l'emissione dei pareri di competenza CONI sugli interventi relativi all'impiantistica sportiva" (approvato con deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI n. 1421 del 25 Giugno 2010) e la successiva Circolare interna Prot. n. 0000596/16 del 20/01/2016 avente per oggetto "Rilascio pareri per l'impiantistica sportiva - DEFINIZIONE NUOVI PROCESSI AMMINISTRATIVO CONTABILI", " i pareri in linea tecnico sportiva sono rilasciati dalla Commissione Impianti Sportivi del CONI (CIS) ovvero dal Presidente Regionale CONI sulla base dell'esame tecnico-sportivo del tecnico regionale per l'impiantistica sportiva a seconda che l'importo sia inferiore o superiore a €. 1.032.913,80";

- In data **20.11.2019**, Prot. n. **AP-2019-0005**, il Richiedente **MICHELE LAORTE**, in rappresentanza del Comune di Venarotta, con sede in Via Euste Nardi n. 39, ha inviato in via informatica al CONI richiesta del parere in linea tecnico sportiva ai sensi della normativa vigente per **"LAVORI DI SOSTITUZIONE MANTO CAMPO SPORTIVO COMUNALE A. DI RIDOLFI - RIQUALIFICAZIONE SPOGLIATOI"**, sito in Via Prima Strada, snc - VENAROTTA (AP).
- Il progetto sostanzialmente riguarda la sostituzione del manto erboso del campo di calcio, con nuovo in erba sintetica di dimensioni mt. 100 x 60. Si riqualificano gli spogliatoi esistenti rendendoli fruibili ai D.A.. Si adeguano i servizi igienici utilizzati dal pubblico.
- L'importo dei Lavori è così suddiviso:
 - €. **448.158,32** per le opere edili, impiantistiche, di finitura e sicurezza;
 - €. **101.841,68** per le Somme a disposizione; l'importo di spesa complessiva è di €. **550.000,00**;
- Il Tecnico Regionale in data 23/11/2019 ha effettuato l'esame della documentazione fornita dal richiedente, valutando la conformità delle opere oggetto di intervento alle Normative Coni sull'Impiantistica Sportiva;

VISTO

l'esito favorevole dell'esame tecnico-sportivo eseguito dal suddetto Consulente che ha valutato l'esclusiva conformità delle opere oggetto d'intervento ai criteri di funzionalità e sicurezza tecnico sportiva,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE n. 0005/2019 - AP

sull'intervento in oggetto, relativamente alle argomentazioni riportate nel progetto e nella Relazione Tecnico-descrittiva, del progetto presentato per **"LAVORI DI SOSTITUZIONE MANTO CAMPO SPORTIVO COMUNALE A. DI RIDOLFI - RIQUALIFICAZIONE SPOGLIATOI"**, sito in Via Prima Strada, snc - VENAROTTA (AP).


Si evidenziano le presenti prescrizioni:

- **i servizi igienici dei locali spogliatoi e spettatori devono essere attrezzati con sanitari e maniglioni idonei per D.A.**
- **le porte di accesso agli spogliatoi devono avere apertura netta di almeno 90 cm.**

Il parere è riferito esclusivamente all'intervento proposto nell'impianto sportivo e non attiene quindi ad altri aspetti, spettanti alle competenze di altri Organi o Enti. Il responso favorevole del presente parere, condiziona il rispetto integrale delle eventuali prescrizioni in esso riportate.

Si invia il presente parere timbrato e siglato oltre che dallo scrivente, dal Tecnico Regionale nell'ambito delle proprie competenze.

Il Presidente CONI Regionale Marche

Sig. Fabio Luna


visto: Il Vice Consulente Tecnico Regionale

Arch. Stefano Viozzi

