



**DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
U.O.C. SERVIZIO IGIENE E SANITA' PUBBLICA**

Regione Marche
Azienda Sanitaria Unica Regionale
ADD: Registro ASUR AREA VASTA 5 - ASCO

0092980 | 10/12/2019
ASURAV5 | SISP | P

Al Sig. Sindaco
del Comune di
63040 VENAROTTA (A.P.)

c.a. Ufficio Tecnico – geom. G. Santoni

PEC: comune.venarotta@emarche.it

Oggetto: pratica edilizia campo sportivo comunale. Parere.

Con riferimento alla pratica edilizia in oggetto, assunta al registro generale di protocollo ASUR in data 03.12.2019 con il n. 0010165, inerente un progetto di riqualificazione del campo sportivo comunale "A. Di Ridolfi" esaminati gli elaborati di progetto trasmessi su supporto informatico, si esprime, sotto il profilo igienico sanitario e per quanto di competenza, parere favorevole all'intervento edilizio di cui trattasi fatto salvo quanto specificatamente previsto dalla vigente normativa in materia di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro con le seguenti prescrizioni:

- I servizi igienici privi di superficie finestrata apribile dovranno essere muniti di idoneo impianto di aspirazione meccanizzata;
- Lo smaltimento dei reflui civili provenienti dai servizi igienici e dagli spogliatoi dovrà avvenire in pubblica fognatura o secondo le modalità prevista dal D.Lgsvo 152/2006 e smi e dal Piano di Tutela delle Acque della Regione Marche approvato con Deliberazione n. 145 del 26 gennaio 2010.



Il Direttore di U.O.C. - S.I.S.P.

Dr. Claudio Angelini