



Comune di Venarotta

P.E.C.: comune.venarotta@emarche.it

A.A.T.O.N. 5 MARCHE SUD **P.E.C.**: ato5marche@emarche.it

Provincia di Ascoli Piceno SETTORE II –Tutela e Valorizzazione Ambientale P.O. TUTELA AMBIENTALE

P.E.C.: ambiente.provincia.ascoli@emarche.it

CIIP SPA CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI

P.E.C.: <u>servizio.protocollo@pec.ciip.it</u>

OGGETTO: Titolo abilitativo ai sensi dell'art. 158-bis del D. Lgs 152/06 e ss.mm.ii. – Progetto definitivo "REALIZZAZIONE NUOVO TRATTO DI RETE FOGNANTE IN LOCALITA' CAPODIPIANO – COMUNE DI VENAROTTA - ID AATO 376."

Proponente: CIIP SPA CICLI INTEGATI IMPIANTI PRIMARI.

In riferimento alla nota dell'AATO Prot n. 1936 del 14.09.2020, acquisita al Prot. ARPAM n. **25991**, relativa al rilascio del titolo abilitativo per il progetto di cui all'oggetto, esaminati sia la documentazione tecnica che i relativi elaborati pervenuti nonché le osservazioni emerse durante il tavolo tecnico tenutosi in data 22.09.2020 in modalità telematica, si rappresenta quanto segue.

Dati di progetto

- L'intervento di cui al progetto prevede la realizzazione di una rete fognaria a completamento di un tratto già esistente, a servizio di un piccolo agglomerato residenziale e di un'area artigianale in via di espansione;
- Il progetto definitivo è inserito nel piano di investimenti incluso nel Piano di Ambito di cui all'art. 149 del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.;
- Il progetto descrive le opere necessarie per l'ampliamento della rete fognaria (300 metri) utilizzando un tratto esistente. Inizialmente verrà gestita come una rete separata;
- Partendo dal punto "D" indicato in planimetria, verrà inoltre realizzato un nuovo tratto di rete fognaria (500 metri). Complessivamente il progetto ricade su di un'estensione della rete fognaria pari ad 800 metri;
- I reflui raccolti saranno convogliati all'impianto di depurazione denominato "CAPODIPIANO-DEPUR00441" con una COP di 80 AE;
- Attualmente l'impianto di depurazione serve un carico organico di circa 28 AE. Il carico organico derivante dal collettamento dei reflui nel nuovo tratto di rete fognaria è stato stimato in 10 AE

Pag. 1 di 2





(reflui domestici) per la zona artigianale e 23 AE per quella residenziale, al di sotto della capacità massima di progetto dell'impianto di depurazione citato;

- Non è prevista l'attivazione di nuovi scolmatori né l'installazione di nuovi impianti di sollevamento:
- La relazione tecnica allegata comprende la verifica idraulica del sistema proposto;
- Si esclude la presenza di acqua di falda alla profondità degli scavi (profondità massima degli scavi è di circa 160 cm).

Commento:

L'intervento descritto è finalizzato al miglioramento delle performance ambientali che comporta la realizzazione di una rete fognaria dedicata alla raccolta delle sole acque reflue urbane, conformemente alla normativa di settore.

Valutazione tecnico-ambientale

Dall'esame della documentazione tecnica trasmessa, le valutazioni tecnico-ambientali del progetto presentato sono favorevoli al rilascio del titolo abilitativo per la "REALIZZAZIONE NUOVO TRATTO DI RETE FOGNANTE IN LOCALITA' CAPODIPIANO – COMUNE DI VENAROTTA - ID AATO 376", nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- Durante la fase di cantiere deve essere garantita l'attuazione delle misure di mitigazione sulle componenti ambientali.
- La società CIIP SpA dovrà predisporre, prima dell'inizio dei lavori, un Piano ambientale di cantierizzazione (PAC ai sensi di quanto previsto nel DPR 5 ottobre 2010 n. 207 art. 26), da inviare per PEC (in formato digitale) agli Enti interessati. Nel piano dovranno essere riportate almeno le seguenti informazioni attinenti allo specifico progetto sulle principali tematiche ambientali: inquinamento acustico, emissioni in atmosfera, risorse idriche o suolo, terre e rocce da scavo, ripristino dei luoghi.

Distinti saluti

D.A. Dott. Giampaolo Di Sante CTP D.ssa Maritza Mirti

Il Responsabile del Servizio Territoriale

Dott.ssa Lucia Cellini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. n. 445/2000, del D.Lgs. N. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.