COMUNE DI CASTEL DI LAMA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

63082 – Via Carrafo n. 22 – C.F. 80000270449 – ☎ 0736 81871 – 🖷 0736 818760

SINDACO

Prot. n. 15099/2016
Data, 29 novembre 2016

OGGETTO: Evento sismico di eccezionale intensità del giorno 24 agosto 2016 e successivi.

Stato di emergenza fino al 21/02/2017, dichiarato con Delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 (art. 5, commi 1 e 1-bis della L. 24/02/1992, n. 225 e s.m.i.)

Ordinanza Sindacale n. 82/2016 del 29/11/2016 per l'inagibilità de fabbricati di Contrada Colle

IL SINDACO

- Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante istituzione del Servizio nazionale della protezione civile, e successive modificazioni;
- Visto l'art. 5 della L.R. 11/12/2001, n. 32 e s.m.i. recante: "Sistema regionale di protezione civile";
- Visto il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016;
- Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, con la quale è stato dichiarato, ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 1-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale evento sismico che ha colpito i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;
- Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, con la quale sono stati estesi, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 26 ottobre 2016, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la citata delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016;
- Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, con la quale sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza dei nuovi ed eccezionali eventi sismici che hanno colpito i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 30 ottobre 2016, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016;
- Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 388 e n. 389 del 26 agosto 2016, n. 391 del 1° settembre 2016, n. 393 del 13 settembre 2016, n. 394 del 19 settembre 2016, n. 396 del 23 settembre, n. 399 del 10 ottobre 2016, adottate in attuazione della delibera del 25 agosto 2016;
- Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 400 del 31 ottobre 2016, adottata in attuazione delle deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre e del 31 ottobre 2016;
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 recante nomina del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016;
- Visto il D.L. 11 novembre 2016 n. 205 (pubblicato sulla G.U. n. 264 del medesimo giorno), recante "Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi simici del 2016";
- Considerato che il territorio del Comune di Castel di Lama rientra tra quelli che sono stati interessati dagli eventi sismici del 24/08/2016 e successivi;

- **Vista** la nota del Sig. De Angelis Livio in qualità di comproprietario di un fabbricato sito in questo Comune in Contrada Colle e relativa alla richiesta di verifica –a seguito degli eventi sismici del 24/08/2016 e successivi– delle condizioni di agibilità dell'edificio in questione anche in considerazione del fatto che è in aderenza con altri fabbricati di altre proprietà, che sono distinti al foglio n. 7 del Catasto Fabbricati con le Particella n. 95, 96, 97 e 98;

- **Considerato** gli esiti del sopralluogo effettuato sui fabbricati medesimi dai Vigili del Fuoco di Ascoli Piceno –in data 20/11/2016 e del relativo verbale inviatoci in data 22/11/2016 ed acquisito al prot. n. 14638–, e dall'Ufficio Tecnico Comunale in data 22/11/2016, che ha rilevato che il fabbricato è in muratura su tre piani disabitato e si interseca con quello di altre proprietà, sulla parete di Ovest. L'interferenza fra i fabbricati genera una situazione di pericolo di caduta coppi dalla copertura che è molto rovinata, così come la gronda perimetrale lato strada. Inoltre si riscontra il cedimento di parte delle travi in legno della copertura. Per i danni riscontrati, i fabbricati devono essere considerati INAGIBILI;

- **Ravvisata** pertanto la necessità e l'urgenza di adottare provvedimenti, a seguito di quanto rilevato nella citata scheda;

- **Visto** l'art.16, del D.P.R. 06/02/1981, n. 66 e s.m.i. recante: "Regolamento di esecuzione della L. 8 dicembre 1970, n. 996, recante norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calimità-protezione civile";
- **Visto** gli articoli: 50, commi 4 e 6, e 54 del D.Lgs. 18/09/2000, n. 267 e s.m.i.;
- **Vista** la legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i.,

DICHIARA

Per i motivi in premessa esposti e che qui s'intendono richiamati:
[ ] Agibile; – [ ] Agibile con provvedimenti; – [ ] Parzialmente agibile; – [**X**] **Non Agibile** (giudizio di agibilità "E") **gli immobili ubicati in Contrada Colle di questo Comune, contraddistinti al foglio 7 del Catasto Urbano con le particella n. 95, 96, 97 e 98.**

Pertanto

ORDINA

ai proprietari dei fabbricati distinti al foglio n. 7 del Catasto Fabbricati con le Particelle n. 95, 96, 97 e 98:

1) **I PROPRIETARI Sigg.ri:**
   - → **DE ANGELIS Anna Maria**, CF: DNGNMR41R55A462J, proprietaria particelle 95 e 96;
   - → **CICCONI Florio**, CF: CCCFLR69M06H769Q, proprietario di 12/36 particella 97 – **CICCONI Luana**, CF: CCCLNU72L71H769O, proprietaria di 11/36 particella 97 – **CICCONI Mirko**, CF: CCCMRK75P16H769E, proprietario di 12/36 particella 97 – **PIERGALLINI Marco**, CF: PRGMRC70C18H769U, proprietario di 1/36 particella 97;
   - → **DE ANGELIS Livio**, CF: DNGLVI44T09A462C, proprietario di 13/24 particella 98 – **ROSSI Assunta Maria**, CF: RSSSNT48R63D691E, proprietaria di 11/24 particella 98,

per quanto di loro competenza e proprietà:

- → ***di interdire l'accesso e l'uso dei fabbricati;***
- → ***di transennare immediatamente ed opportunamente la zona sottostante ed antistante gli edifici inagibili;***
- → ***di eseguire gli interventi necessari per la loro messa in sicurezza e per la eliminazione del pericolo costituito dal possibile crollo non controllato, mediante la eliminazione delle parti lesionate, anche fino alla loro totale demolizione.***

I lavori d'urgenza necessari, relativi al ripristino delle condizioni di sicurezza e a tutela della pubblica e privata incolumità debbono avvenire:

- → a perfetta regola d'arte e sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di igiene e di polizia locale;
- → nel rispetto di tutte le norme di Legge incluso il Codice della Strada, anche al fine della sicurezza per la pubblica e privata incolumità;
- → a condizione che il traffico veicolare non venga interrotto;
- → a condizione che venga ripristinato, dopo l'ultimazione dei lavori, lo stato dei luoghi.

DISPONE

Che la presente ordinanza sia notificata in via amministrativa:

1) **Ai PROPRIETARI elencati al punto 1 della presente ordinanza:**

2) Per quanto di competenza:
   - → A S.E. il Prefetto di Ascoli Piceno
     (pec: protocollo.prefap@pec.interno.it);
   - → Alla Regione Marche c/o il Dipartimento di Protezione Civile – Di.Coma.C. – di Rieti
     (e-mail: regionemarche.dicomac@protezionecivile.it);
   - → Alla S.O.I. di Ascoli Piceno (e-mail: soi.ascoli@regione.marche.it);
   - → Alla S.O.I. di Macerata (e-mail: soi.macerata@regione.marche.it);
   - → al Ministero dei Beni, delle Attività Culturali e del Turismo-Unità di Crisi e di Coord. Reg.le delle Marche;
     (pec: dannisisma-2016@beniculturali.it) [ ]-SI; [**X**]-**NO**;

3) **Per la verifica del rispetto dell'Ordinanza e segnalare l'avvenuta o meno ottemperanza:**
   - → All'Ufficio di Polizia Municipale
     (SEDE)
   - → Al Comando Stazione Carabinieri di Castel di Lama;
     (pec: tap29603@pec.carabinieri.it),

CON L'AVVERTIMENTO

- Che eventuali danni a cose o persone, per l'inottemperanza al presente provvedimento, saranno a carico dei proprietari interessati, i quali ne risponderanno in via civile, penale ed amministrativa.

INFORMA

- Ai sensi dell'art.3 comma 4 della L. 07/08/1990, n. 241 e s.m.i., che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R., nei termini e modalità di cui al D.Lgs. 02/07/2010, n. 104 e s.m.i., oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL SINDACO
Francesco Ruggieri

COMUNE DI CASTEL DI LAMA
Ascoli Piceno

N.B. La presente viene inviata, ai sensi dell'art. 47, comma 2, letterra c) del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. esclusivamente a mezzo posta elettronica ove non diversamente indicato.