

COMUNE DI

PROVINCIA DI
ASCOLI PICENO

CASTEL DI LAMA

oggetto

**RIPARAZIONE DANNI E MESSA IN SICUREZZA
DAL RISCHIO SISMICO DELL'ASILO NIDO
"IL PASSEROTTO", SITO IN VIA ADIGE N. 33**

Finanziamento promosso dall'art. 9 undertricies del Decreto Legge 24 ottobre 2019 n. 123, a favore dei Comuni con meno di 30.000 abitanti ricedenti nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

- PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO -

il Progettista

Dott. Arch. Marco Amabilli

C.2

elaborato

**- FASCICOLO DI VERIFICA SISMICA
POST-OPERAM**

collaboratore

N°	DATA	REDAZ.	APPROV.	ARCHIVIO
1	29/04/2020	Mar.		C:\asas_mad1\Comuni\2020\Castel Di Lama - APInessa In sicurezza "IL PASSEROTTO"prog_Del_Esa.
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				



Indice generale

TIPO ANALISI SVOLTA.....

ORIGINE E CARATTERISTICHE DEI CODICI DI CALCOLO

VALIDAZIONE DEI CODICI

PRESENTAZIONE SINTETICA DEI RISULTATI

INFORMAZIONI SULL' ELABORAZIONE

GIUDIZIO MOTIVATO DI ACCETTABILITA'

Tipo Analisi svolta

- Tipo di analisi e motivazione

L'analisi per le combinazioni delle azioni permanenti e variabili è stata condotta in regime elastico lineare.

Per quanto riguarda le azioni simiche, tenendo conto che per tali azioni si vogliono determinare le prestazioni in termini di capacità in spostamento e di danno per i vari stati limite previsti dalla norma si è reso necessario effettuare un insieme di analisi statiche non lineari incrementali modellando esplicitamente le caratteristiche non lineari degli elementi strutturali.

- Metodo di risoluzione della struttura

La struttura è stata modellata con il metodo degli elementi finiti utilizzando vari elementi di libreria specializzati per schematizzare i vari elementi strutturali. In particolare le travi ed i pilastri sono stati schematizzati con elementi asta a due nodi deformabili assialmente, a flessione e taglio, utilizzando funzioni di forma cubiche di Hermite. Tale modello finito ha la caratteristica di fornire la soluzione esatta in campo elastico lineare, per cui non necessita di ulteriori suddivisioni interne degli elementi strutturali.

Per gli elementi strutturali bidimensionali (pareti a taglio, setti, nuclei irrigidenti, piastre o superfici generiche) è stato utilizzato un modello finito a 3 o 4 nodi di tipo shell che modella sia il comportamento membranale (lastra) che flessionale (piastra). Tale elemento finito di tipo isoparametrico è stato modellato con funzioni di forma di tipo polinomiale che rappresentano una soluzione congruente ma non esatta nello spirito del metodo FEM. Per questo tipo di elementi finiti la precisione dei risultati ottenuti dipende dalla forma e densità della MESH. Il metodo è efficiente per il calcolo degli spostamenti nodali ed è sempre rispettoso dell'equilibrio a livello nodale con le azioni esterne.

Nel modello sono stati tenuti in conto i disassamenti tra i vari elementi strutturali schematizzandoli come vincoli cinematici rigidi. La presenza di eventuali orizzontamenti e' stata tenuta in conto o con vincoli cinematici rigidi o con modellazione della soletta con elementi SHELL. I vincoli tra i vari elementi strutturali e quelli con il terreno sono stati modellati in maniera congruente al reale comportamento strutturale.

In particolare, il modello di calcolo ha tenuto conto dell'interazione suolo-struttura schematizzando le fondazioni superficiali (con elementi plinto, trave o piastra) come elementi su suolo elastico alla Winkler.

I legami costitutivi utilizzati nelle analisi globali finalizzate al calcolo delle sollecitazioni sono del tipo elastico lineare.

- Metodo di verifica sezionale

Le verifiche sono state condotte con il metodo degli stati limite (SLU e SLE) utilizzando i coefficienti parziali della normativa di cui al DM 17/01/2018.

Le verifiche degli elementi bidimensionali sono state effettuate direttamente sullo stato tensionale ottenuto, per le azioni di tipo statico e di esercizio. Per le azioni dovute al sisma (ed in genere per le azioni che provocano elevata domanda di deformazione anelastica), le verifiche sono state effettuate sulle risultanti (forze e momenti) agenti globalmente su una sezione dell'oggetto strutturale (muro a taglio, trave accoppiamento, etc..)

Per le verifiche sezionali degli elementi in c.a. ed acciaio sono stati utilizzati i seguenti legami:

Legame parabola rettangolo per il cls

Legame elastico perfettamente plastico o incrudente a duttilita' limitata per l' acciaio

- Combinazioni di carico adottate

Le combinazioni di calcolo considerate sono quelle previste dal DM 17/01/2018 per i vari stati limite e per le varie azioni e tipologie costruttive. In particolare, ai fini delle verifiche degli stati limite, sono state considerate le combinazioni delle azioni di cui al § 2.5.3 delle NTC 2018, per i seguenti casi di carico:

SLO	SI
SLD	SI
SLV	SI
SLC	NO
Combinazione Rara	SI
Combinazione frequente	SI
Combinazione quasi permanente	SI
SLU terreno A1 – Approccio 1/ Approccio 2	SI-CON NTC18 SOLO APPROCCIO 2
SLU terreno A2 – Approccio 1	NON PREVISTA DALLE NTC18

- Motivazione delle combinazioni e dei percorsi di carico

Il sottoscritto progettista ha verificato che le combinazioni prese in considerazione per il calcolo sono sufficienti a garantire il soddisfacimento delle prestazioni sia per gli stati limite ultimi che per gli stati limite di esercizio.

Le combinazioni considerate ai fini del progetto tengono infatti in conto le azioni derivanti dai pesi propri, dai carichi permanenti, dalle azioni variabili, dalle azioni termiche e dalle azioni sismiche combinate utilizzando i coefficienti parziali previsti dalle NTC 2018 per le prestazioni di SLU ed SLE.

In particolare per le azioni sismiche si sono considerati i percorsi di carico di tipo affine come descritti precedentemente. Tale insieme di percorsi di carico risultano scelti in modo da avere informazioni adeguate sulla risposta non lineare della struttura in tutte le direzioni ed in tutte le condizioni, ovvero sia nello stato integro che nello stato finale vicino al collasso.

Origine e Caratteristiche dei codici di calcolo

Produttore	S.T.S. srl
Titolo	CDSWin
Versione	Rel. 2019
Nro Licenza	17821

Ragione sociale completa del produttore del software:

S.T.S. s.r.l. Software Tecnico Scientifico S.r.l.

Via Tre Torri n°11 – Complesso Tre Torri

95030 Sant'Agata li Battiati (CT).

- **Affidabilita' dei codici utilizzati**

L'affidabilità del codice utilizzato e la sua idoneita' al caso in esame, è stata attentamente verificata

sia effettuando il raffronto tra casi prova di cui si conoscono i risultati esatti sia esaminando le indicazioni, la documentazione ed i test forniti dal produttore stesso.

La S.T.S. s.r.l., a riprova dell'affidabilità dei risultati ottenuti, fornisce direttamente on-line i test sui casi prova liberamente consultabili all' indirizzo:

<http://www.stsweb.it/area-utenti/test-validazione.html>

Validazione dei codici

L' opera in esame non e' di importanza tale da necessitare un calcolo indipendente eseguito con altro software da altro calcolista

Presentazione sintetica dei risultati

Una sintesi del comportamento della struttura e' consegnata nelle tabelle di sintesi dei risultati, riportate in appresso, e nelle rappresentazioni grafiche allegate in coda alla presente relazione in cui sono rappresentate le principali grandezze (deformate, sollecitazioni, etc..) per le parti piu' sollecitate della struttura in esame.

Tabellina Riassuntiva delle % Massa Eccitata

Il numero dei modi di vibrare considerato (3) ha permesso di mobilitare le seguenti percentuali delle masse della struttura, per le varie direzioni:

DIREZIONE	% MASSA
X	100
Y	100
Z	NON SELEZIONATA

Tabellina Riassuntiva degli Spostamenti SLO/SLD

Stato limite	Status Verifica
SLO	Vedi 'Tabellina riassuntiva delle PushOver'
SLD	Vedi 'Tabellina riassuntiva delle PushOver'

Tabellina riassuntiva delle verifiche SLU

Tipo di Elemento	Non Verif/Totale	STATUS
Travi c.a. Elevazione	0 su 58	VERIFICATO
Pilastri in c.a.	0 su 34	VERIFICATO
Shell in c.a.	0 su 3	VERIFICATO
Aste in Legno	0 su 2	VERIFICATO
Zattera Plinti	0 su 34	VERIFICATO
Pali/Micropali (Plinti)	0 su 25	VERIFICATO

Tabellina riassuntiva delle verifiche SLE

Tipo di Elemento	Non Verif/Totale	STATUS
Travi c.a. Elevazione	0 su 58	VERIFICATO
Pilastri in c.a.	0 su 34	VERIFICATO
Shell in c.a.	0 su 3	VERIFICATO
Aste in Legno	0 su 2	VERIFICATO
Zattera Plinti	0 su 34	VERIFICATO
Pali	0 su 25	VERIFICATO

Relazione Generale

Tabellina riassuntiva delle PushOver

Numero PushOver	PgaSLO/Pga81%	PgaSLD/Pga63%	PgaSLV/Pga10%	PgaSLC/Pga5%
1	4.686	3.726	1.523	0
2	4.686	3.726	1.523	0
3	2.251	1.79	.732	0
4	2.04	1.622	.663	0
5	4.686	3.726	1.523	0
6	4.686	3.726	1.523	0
7	2.251	1.79	.732	0
8	2.04	1.622	.663	0
9	4.686	3.726	1.523	0
10	4.686	3.726	1.523	0
11	2.02	1.606	.656	0
12	2.225	1.769	.723	0
13	4.686	3.726	1.523	0
14	4.686	3.726	1.523	0
15	2.02	1.606	.656	0
16	2.225	1.769	.723	0
17	4.686	3.726	1.523	0
18	4.686	3.726	1.523	0
19	2.079	1.653	.676	0
20	2.169	1.725	.705	0
21	4.686	3.726	1.523	0
22	4.686	3.726	1.523	0
23	2.079	1.653	.676	0
24	2.169	1.725	.705	0
25	4.686	3.726	1.523	0
26	4.686	3.726	1.523	0
27	1.917	1.524	.623	0
28	2.376	1.889	.772	0
29	4.686	3.726	1.523	0
30	4.686	3.726	1.523	0
31	1.917	1.524	.623	0
32	2.376	1.889	.772	0
Min. PgaSL/Pga%	1.917	1.524	.623	0

Informazioni sull' elaborazione

Il software e' dotato di propri filtri e controlli di autodiagnostica che intervengono sia durante la fase di definizione del modello sia durante la fase di calcolo vero e proprio.

In particolare il software è dotato dei seguenti filtri e controlli:

- Filtri per la congruenza geometrica del modello generato
- Controlli a priori sulla presenza di elementi non connessi, interferenze, mesh non congruenti o non adeguate.

Filtri sulla precisione numerica ottenuta, controlli su labilita' o eventuali mal condizionamenti delle matrici, con verifica dell'indice di condizionamento.

Controlli sulla verifiche sezionali e sui limiti dimensionali per i vari elementi strutturali in funzione della normativa utilizzata.

Controlli e verifiche sugli esecutivi prodotti.

Rappresentazioni grafiche di post-processo che consentono di evidenziare eventuali anomalie sfuggite all' autodiagnostica automatica.

In aggiunta ai controlli presenti nel software si sono svolti appositi calcoli su schemi semplificati, che si riportano nel seguito, che hanno consentito di riscontrare la correttezza della modellazione effettuata per la struttura in esame.

Giudizio motivato di accettabilit 

Il software utilizzato ha permesso di modellare analiticamente il comportamento fisico della struttura utilizzando la libreria disponibile di elementi finiti.

Le funzioni di visualizzazione ed interrogazione sul modello hanno consentito di controllare sia la coerenza geometrica che la adeguatezza delle azioni applicate rispetto alla realt  fisica.

Inoltre la visualizzazione ed interrogazione dei risultati ottenuti dall'analisi quali: sollecitazioni, tensioni, deformazioni, spostamenti e reazioni vincolari, hanno permesso un immediato controllo di tali valori con i risultati ottenuti mediante schemi semplificati della struttura stessa.

Si   inoltre riscontrato che le reazioni vincolari sono in equilibrio con i carichi applicati, e che i valori dei taglianti di base delle azioni sismiche sono confrontabili con gli omologhi valori ottenuti da modelli SDOF semplificati.



Sono state inoltre individuate un numero di travi ritenute significative e, per tali elementi, e' stata effettuata una apposita verifica a flessione e taglio.

Le sollecitazioni fornite dal solutore per tali travi, per le combinazioni di carico indicate nel tabulato di verifica del CDSWin, sono state validate effettuando gli equilibri alla rotazione e traslazione delle dette travi, secondo quanto meglio descritto nel calcolo semplificato, allegato alla presente relazione.

Si sono infine eseguite le verifiche di tali travi con metodologie semplificate e, confrontandole con le analoghe verifiche prodotte in automatico dal programma, si e' potuto riscontrare la congruenza di tali risultati con i valori riportati dal software.

Si   inoltre verificato che tutte le funzioni di controllo ed autodiagnostica del software abbiano dato tutte esito positivo.

Da quanto sopra esposto si puo' quindi affermare che il calcolo e' andato a buon fine e che il modello di calcolo utilizzato e' risultato essere rappresentativo della realt  fisica, anche in funzione delle modalit  e sequenze costruttive.



RELAZIONE DI CALCOLO

Sono illustrati con la presente i risultati dei calcoli che riguardano il progetto delle armature, la verifica delle tensioni di lavoro dei materiali e del terreno.

• **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

I calcoli sono condotti nel pieno rispetto della normativa vigente e, in particolare, la normativa cui viene fatto riferimento nelle fasi di calcolo, verifica e progettazione è costituita dalle *Norme Tecniche per le Costruzioni*, emanate con il D.M. 17/01/2018 pubblicato nel suppl. 8 G.U. 42 del 20/02/2018, nonché la Circolare del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 21 Gennaio 2019, n. 7 “*Istruzioni per l'applicazione dell'aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni*”.

• **METODI DI CALCOLO**

I metodi di calcolo adottati per il calcolo sono i seguenti:

- 1) Per i carichi statici: *METODO DELLE DEFORMAZIONI*;
- 2) Per i carichi sismici: metodo dell'*ANALISI MODALE* o dell'*ANALISI SISMICA STATICA EQUIVALENTE*.

Per lo svolgimento del calcolo si è accettata l'ipotesi che, in corrispondenza dei piani sismici, i solai siano infinitamente rigidi nel loro piano e che le masse ai fini del calcolo delle forze di piano siano concentrate alle loro quote.

• **CALCOLO SPOSTAMENTI E CARATTERISTICHE**

Il calcolo degli spostamenti e delle caratteristiche viene effettuato con il metodo degli elementi finiti (**F.E.M.**).

Possono essere inseriti due tipi di elementi:

- 1) Elemento monodimensionale asta (*beam*) che unisce due nodi aventi ciascuno 6 gradi di libertà. Per maggiore precisione di calcolo, viene tenuta in conto anche la deformabilità a taglio e quella assiale di questi elementi. Queste aste, inoltre, non sono considerate flessibili da nodo a nodo ma hanno sulla parte iniziale e finale due tratti infinitamente rigidi formati dalla parte di trave inglobata nello spessore del pilastro; questi tratti rigidi forniscono al nodo una dimensione reale.
- 2) L'elemento bidimensionale shell (*quad*) che unisce quattro nodi nello spazio. Il suo comportamento è duplice, funziona da lastra per i carichi agenti sul suo piano, da piastra per i carichi ortogonali.

Assemblate tutte le matrici di rigidezza degli elementi in quella della struttura spaziale, la risoluzione del sistema viene perseguita tramite il *metodo di Cholesky*.

Ai fini della risoluzione della struttura, gli spostamenti X e Y e le rotazioni attorno l'asse verticale Z di tutti i nodi che giacciono su di un impalcato dichiarato rigido sono mutuamente vincolati.

• **RELAZIONE SUI MATERIALI**

Le caratteristiche meccaniche dei materiali sono descritti nei tabulati riportati nel seguito per ciascuna tipologia di materiale utilizzato.

- **ANALISI SISMICA DINAMICA**

L'analisi sismica dinamica è stata svolta con il metodo dell'analisi modale; la ricerca dei modi e delle relative frequenze è stata perseguita con il *metodo di Jacobi*.

I modi di vibrazione considerati sono in numero tale da assicurare l'eccitazione di più dell'85% della massa totale della struttura.

Per ciascuna direzione di ingresso del sisma si sono valutate le forze applicate spazialmente agli impalcati di ogni piano (forza in X, forza in Y e momento).

Le forze orizzontali così calcolate vengono ripartite fra gli elementi irrigidenti (pilastri e pareti di taglio), ipotizzando i solai dei piani sismici infinitamente rigidi assialmente.

Per la verifica della struttura si è fatto riferimento all'analisi modale, pertanto sono prima calcolate le sollecitazioni e gli spostamenti modali e poi viene calcolato il loro valore efficace.

I valori stampati nei tabulati finali allegati sono proprio i suddetti valori efficaci e pertanto l'equilibrio ai nodi perde di significato. I valori delle sollecitazioni sismiche sono combinate linearmente (in somma e in differenza) con quelle per carichi statici per ottenere le sollecitazioni per sisma nelle due direzioni di calcolo.

Gli angoli delle direzioni di ingresso dei sismi sono valutati rispetto all'asse X del sistema di riferimento globale.

- **VERIFICHE**

Le verifiche, svolte secondo il metodo degli stati limite ultimi e di esercizio, si ottengono involupando tutte le condizioni di carico prese in considerazione.

In fase di verifica è stato differenziato l'elemento trave dall'elemento pilastro. Nell'elemento trave le armature sono disposte in modo asimmetrico, mentre nei pilastri sono sempre disposte simmetricamente.

Per l'elemento trave, l'armatura si determina suddividendola in cinque conci in cui l'armatura si mantiene costante, valutando per tali conci le massime aree di armatura superiore ed inferiore richieste in base ai momenti massimi riscontrati nelle varie combinazioni di carico esaminate. Lo stesso criterio è stato adottato per il calcolo delle staffe.

Anche l'elemento pilastro viene scomposto in cinque conci in cui l'armatura si mantiene costante. Vengono però riportate le armature massime richieste nella metà superiore (testa) e inferiore (piede).

La fondazione su travi rovesce è risolta contemporaneamente alla sovrastruttura tenendo in conto sia la rigidezza flettente che quella torcente, utilizzando per l'analisi agli elementi finiti l'elemento asta su suolo elastico alla *Winkler*.

Le travate possono incrociarsi con angoli qualsiasi e avere dei disassamenti rispetto ai pilastri su cui si appoggiano.

La ripartizione dei carichi, data la natura matriciale del calcolo, tiene automaticamente conto della rigidezza relativa delle varie travate convergenti su ogni nodo.

Le verifiche per gli elementi bidimensionali (setti) vengono effettuate sovrapponendo lo stato tensionale del comportamento a lastra e di quello a piastra. Vengono calcolate le armature delle due facce dell'elemento bidimensionale disponendo i ferri in due direzioni ortogonali.

- **DIMENSIONAMENTO MINIMO DELLE ARMATURE.**

Per il calcolo delle armature sono stati rispettati i minimi di legge di seguito riportati:

TRAVI:

Area minima delle staffe pari a $1.5 \cdot b$ mmq/ml, essendo b lo spessore minimo dell'anima misurato in mm, con passo non maggiore di 0,8 dell'altezza utile e con un minimo di 3 staffe al metro. In prossimità degli appoggi o di carichi concentrati per una lunghezza pari all'altezza utile della sezione, il passo minimo sarà 12 volte il diametro minimo dell'armatura longitudinale.

Armatura longitudinale in zona tesa $\geq 0,15\%$ della sezione di calcestruzzo. Alle estremità è disposta una armatura inferiore minima che possa assorbire, allo stato limite ultimo, uno sforzo di trazione uguale al taglio.

In zona sismica, nelle zone critiche il passo staffe è non superiore al minimo di:

- un quarto dell'altezza utile della sezione trasversale;
- 175 mm e 225 mm, rispettivamente per CDA e CDB;
- 6 volte e 8 volte il diametro minimo delle barre longitudinali considerate ai fini delle verifiche, rispettivamente per CDA e CDB;
- 24 volte il diametro delle armature trasversali.

Le zone critiche si estendono, per CDB e CDA, per una lunghezza pari rispettivamente a 1 e 1,5 volte l'altezza della sezione della trave, misurata a partire dalla faccia del nodo trave-pilastro. Nelle zone critiche della trave il rapporto fra l'armatura compressa e quella tesa è maggiore o uguale a 0,5.

PILASTRI:

Armatura longitudinale compresa fra 0,3% e 4% della sezione effettiva e non minore di $0,10 \cdot N_{ed}/f_{yd}$;

Barre longitudinali con diametro ≥ 12 mm;

Diametro staffe ≥ 6 mm e comunque $\geq 1/4$ del diametro max delle barre longitudinali, con interasse non maggiore di 30 cm.


In zona sismica l'armatura longitudinale è almeno pari all'1% della sezione effettiva; il passo delle staffe di contenimento è non superiore alla più piccola delle quantità seguenti:

- $1/3$ e $1/2$ del lato minore della sezione trasversale, rispettivamente per CDA e CDB;
- 125 mm e 175 mm, rispettivamente per CDA e CDB;
- 6 e 8 volte il diametro delle barre longitudinali che collegano, rispettivamente per CDA e CDB.

• SISTEMI DI RIFERIMENTO


1) SISTEMA GLOBALE DELLA STRUTTURA SPAZIALE

Il sistema di riferimento globale è costituito da una terna destra di assi cartesiani ortogonali (O-XYZ) dove l'asse Z rappresenta l'asse verticale rivolto verso l'alto. Le rotazioni sono considerate positive se concordi con gli assi vettori:




2) SISTEMA LOCALE DELLE ASTE

Il sistema di riferimento locale delle aste, inclinate o meno, è costituito da una terna destra di assi cartesiani ortogonali che ha l'asse Z coincidente con l'asse longitudinale dell'asta ed orientamento dal nodo iniziale al nodo finale, gli assi X ed Y sono orientati come nell'archivio delle sezioni:



3) SISTEMA LOCALE DELL'ELEMENTO SHELL

Il sistema di riferimento locale dell'elemento shell è costituito da una terna destra di assi cartesiani ortogonali che ha l'asse X coincidente con la direzione fra il primo ed il secondo nodo di input, l'asse Y giacente nel piano dello shell e l'asse Z in direzione dello spessore:



ARCHIVIO SEZIONI ASTE IN C.A.O.

Tipologia Rettangolare				Tipologia Rettangolare			
Sez. N.ro	Base (cm)	Altezza (cm)	Magrone (cm)	Sez. N.ro	Base (cm)	Altezza (cm)	Magrone (cm)
1	30,0	30,0	0,0	3	30,0	50,0	0,0
5	40,0	40,0	0,0	25	25,0	40,0	0,0
26	35,0	35,0	0,0	27	45,0	45,0	0,0
28	120,0	24,0	0,0	29	90,0	24,0	0,0
30	80,0	24,0	0,0	31	40,0	24,0	0,0
32	25,0	60,0	0,0	33	60,0	24,0	0,0
34	70,0	24,0	0,0	37	25,0	60,0	0,0
39	30,0	55,0	40,0				

ARCHIVIO SEZIONI ASTE IN C.A.O.

CARATTERISTICHE STATICHE DELLE SEZIONI IN C.A.O.

Sez. N.ro	Area (cm ²)	I _{xg} (cm ⁴)	I _y (cm ⁴)	I _p (cm ⁴)
1	900	67500	67500	135000
3	1500	312500	112500	425000
5	1600	213333	213333	426667
25	1000	133333	52083	185417
26	1225	125052	125052	250104
27	2025	341719	341719	683438
28	2880	138240	3456000	3594240
29	2160	103680	1458000	1561680
30	1920	92160	1024000	1116160
31	960	46080	128000	174080
32	1500	450000	78125	528125
33	1440	69120	432000	501120
34	1680	80640	686000	766640
37	1500	450000	78125	528125
39	1650	415938	123750	539688

ARCHIVIO SEZIONI IN ACCIAIO / LEGNO / PREFABBRICATE

PIATTI UNI					PIATTI UNI				
Sez. N.ro	Descrizione	b mm	s mm	Mat/Tip N.ro	Sez. N.ro	Descrizione	b mm	s mm	Mat/Tip N.ro
1058	LegnoGL24h24x36	240,0	360,0	101					

ARCHIVIO SEZIONI IN ACCIAIO / LEGNO / PREFABBRICATE

CARATTERISTICHE STATICHE DEI PROFILI

Sez. N.ro	U m ² /m	P kg/m	A cm ²	A _x cm ²	A _y cm ²	J _x cm ⁴	J _y cm ⁴	J _t cm ⁴	W _x cm ³	W _y cm ³	W _t cm ³	i _x cm	i _y cm	sver 1/cm
1058	1,20	32,8	864,00	576,00	576,00	93312,0	41472,0	97542,1	5184,00	3456,00	2709,50	10,39	6,93	0,67

ARCHIVIO SEZIONI IN ACCIAIO / LEGNO / PREFABBRICATE

DATI PER VERIFICHE EUROCODICE

Sez. N.ro	Descrizione	W _x Plastico cm ³	W _y Plastico cm ³	W _t Plastico cm ³	A _x Plastico cm ²	A _y Plastico cm ²	I _w cm ⁶
1058	LegnoGL24h24x36	7776,00	5184,00	15552,00	864,00	864,00	0,0

CARATTERISTICHE MATERIALE LEGNO

CARATTERISTICHE DEL MATERIALE LEGNO LUNGO LA DIREZIONE DELL'ASTA

Mat. N.ro	Classificazione del Legno	RESISTENZE			RESIST. Taglio			MODULI ELAST. NORMALI				MOD ELAST. TAGENZIALI				DENSITA'		Cl. di Ser	Coef Kdef xSLE	Rapp. Lung/ SpLim
		Fl. fmk	Trazione ft0k	Compressio fc0k	Aste fvk	XLAM fvk	Roto frk	Medio E0	Carat E0,05	Med E90	Caratt E90,05	Med G	Carat G,05	Roto Gr	RotCar Gr,05	Gamma Carat - kg/mc -	Gamma Media			
101	GL24h	24	19,2	0,5	24,0	2,5	3,5	11500	9600	300	250	650	540	65	54	385	420	2	0,80	200

ARCHIVIO SEZIONI SHELLS

Sezione N.ro	Spessore cm	Tipo Mater.	Tipo Elemento (descrizione)
601	30	1	LAISTRA-PIASTRA
602	25	1	LAISTRA-PIASTRA

Arch. Marco Amabili

ARCHIVIO SEZIONI SHELLS

Sezione N.ro	Spessore cm	Tipo Mater.	Tipo Elemento (descrizione)
603	30	1	LASTRA-PIASTRA

ARCHIVIO TIPOLOGIE DI CARICO

Car. N.ro	Peso Strut kg/mq	Perman. NONstru kg/mq	Varia bile kg/mq	Neve kg/mq	Destinaz. d'Uso	Psi 0	Psi 1	Psi 2	Anal Car. N.ro	DESCRIZIONE SINTETICA DEL TIPO DI CARICO
1	297	384	300	0	Categ. C	0,7	0,7	0,6		solaio calpestio
2	351	0	0	0	Categ. C	0,7	0,7	0,6		tamponatura esterna
3	297	80	50	80	Categ. H	0,0	0,0	0,0		solaio copertura
4	60	156	50	80	Categ. H	0,0	0,0	0,0		copertura legno progetto

CRITERI DI PROGETTO

IDEN	ASTE ELEVAZIONE														
Crit	Def	%Scorr	P max.	P min.	τ Mtmin	Ferri	Elim	Tipo	Fl.	DenX	DenX	DenY	DenY	%Ma g car.	%Rid
N.ro	Tag	Staffe	Staffe	Staffe	kg/cm ²	parete	cm	verif.	rett	pos.	neg.	pos.	neg.		Plas
1	si	100	30	0	3	no	200	Mx	1	0	0	0	0	0	100

CRITERI DI PROGETTO

IDEN	ASTE FONDAZIONE						
Crit	Min	Verif.	%Scorr	P max.	P min.	τ Mtmin	Ferri
N.ro	T/ σ	Alette	Staffe	Staffe	Staffe	kg/cm ²	parete
2	no	no	100	33	0	3	no

CRITERI DI PROGETTO

IDEN	PILASTRI			IDEN	PILASTRI		
Crit	Def	τ Mtmin	Tipo	Crit	Def	τ Mtmin	Tipo
N.ro	Tag	kg/cm ²	verif.	N.ro	Tag	kg/cm ²	verif.
3	si	3,0	Dev.				

CRITERI DI PROGETTO

IDENTIF.		CARATTERISTICHE DEL MATERIALE							DURABILITA'			CARATTER.COSTRUTTIVE						FLAG
Crit	Elem.	% Rig Tors.	% Rig Fless	Classe CLS	Classe Acciaio	Mod. El kg/cm ²	Pois son	Gamma kg/mc	Tipo Ambiente	Tipo Armatura	Toll. Copr.	Copr staf	Copr ferr	Fi min	Fi st	Lun sta	Li n.	App esi
1	ELEV.	10	100	PROV	FeB44k	256434	0,20	2500	ORDIN. X0	POCO SENS.	0,00	2,0	3,5	14	8	60	1	0
2	FOND.	10	100	C25/30	B450C	314758	0,20	2500	ORDIN. X0	POCO SENS.	0,00	2,0	3,5	14	8	60	0	
3	PILAS	60	100	PROV	FeB44k	256434	0,20	2500	ORDIN. X0	POCO SENS.	0,00	2,0	3,5	14	8	50	0	

CRITERI DI PROGETTO

CRITERI PER IL CALCOLO AGLI STATI LIMITE ULTIMI E DI ESERCIZIO																								
Cri Nro	Tipo Elem	fck	fcd	rcd	fyk	ftk	fyd	Ey	ec0	ecu	eyu	At/ Ac	Mt/ Mtu	Wra mm	Wfr mm	Wpe mm	σcRar --- kg/cmq ---	σcPer --- kg/cmq ---	σfRar	Spo Rar	Spo Fre	Spo Per	Coe Vis	euk
1	ELEV.	167,0	111,0	111,0	4400	4400	3826	2100000	0,20	0,35	1,00	50	10		0,4	0,3	100,0	75,0	3520				2,0	0,08
2	FOND.	250,0	141,0	141,0	4500	4500	3913	2100000	0,20	0,35	1,00	50	10		0,4	0,3	150,0	112,0	3600				2,0	0,08
3	PILAS	167,0	111,0	111,0	4400	4400	3826	2100000	0,20	0,35	1,00	50	10		0,4	0,3	100,0	75,0	3520				2,0	0,08

MATERIALI SHELL IN C.A.

IDEN	%	CARATTERISTICHE					DURABILITA'			COPRIFERRO	
Mat. N.ro	Rig Fls	Classe CLS	Classe Acciaio	Mod. E kg/cm ²	Pois- son	Gamma kg/mc	Tipo Ambiente	Tipo Armatura	Toll. Copr.	Setti (cm)	Piastre (cm)
1	100	C25/30	B450C	314758	0,20	2500	ORDIN. X0	POCO SENS.	0,00	2,0	2,0

MATERIALI SHELL IN C.A.

CRITERI PER IL CALCOLO AGLI STATI LIMITE ULTIMI E DI ESERCIZIO																								
Cri Nro	Tipo Elem	fck	fcd	rcd	fyk	ftk	fyd	Ey	ec0	ecu	eyu	At/ Ac	Mt/ Mtu	Wra mm	Wfr mm	Wpe mm	σRar	σPer	σfRar	Spo Rar	Spo Fre	Spo Per	Coe Vis	euk
					----- kg/cm ²		-----											--- kg/cm ²	---					
1	SETTI	250.0	141.0	141.0	4500	4500	3913	2100000	0.20	0.35	1.00	50			0.4	0.3	150.0	112.0	3600					

DATI GENERALI DI STRUTTURA

DATI GENERALI DI STRUTTURA		
Massima dimens. dir. X (m)	23,93	Altezza edificio (m)
Massima dimens. dir. Y (m)	22,71	Differenza temperatura(°C)
		15
PARAMETRI SISMICI		
Vita Nominale (Anni)	50	Classe d' Uso
		III Cu=1.5

Arch. Marco Amabili

C.D.S.

Longitudine Est (Grd)	13,70987	Latitudine Nord (Grd)	42,86225
Categoria Suolo	C	Coeff. Condiz. Topogr.	1,00000
Sistema Costruttivo Dir.1	C.A.	Sistema Costruttivo Dir.2	C.A.
Regolarita' in Altezza	NO(KR=.8)	Regolarita' in Pianta	NO
Direzione Sisma (Grd)	0	Sisma Verticale	ASSENTE
Effetti P/Delta	NO	Quota di Zero Sismico (m)	0,00000
Tipo Intervento	MIGLIORAMENTO	Tipo Analisi Sismica	PUSH-OVER
Livello Sicurezza Min. (%)	100		
PARAMETRI SPETTRO ELASTICO - SISMA S.L.O.			
Probabilita' Pvr	0,81	Periodo di Ritorno Anni	45,00
Accelerazione Ag/g	0,07	Periodo T'c (sec.)	0,29
Fo	2,43	Fv	0,85
Fattore Stratigrafia'Ss'	1,50	Periodo TB (sec.)	0,15
Periodo TC (sec.)	0,46	Periodo TD (sec.)	1,87
PARAMETRI SPETTRO ELASTICO - SISMA S.L.D.			
Probabilita' Pvr	0,63	Periodo di Ritorno Anni	75,00
Accelerazione Ag/g	0,08	Periodo T'c (sec.)	0,30
Fo	2,43	Fv	0,95
Fattore Stratigrafia'Ss'	1,50	Periodo TB (sec.)	0,16
Periodo TC (sec.)	0,47	Periodo TD (sec.)	1,93
PARAMETRI SPETTRO ELASTICO - SISMA S.L.V.			
Probabilita' Pvr	0,10	Periodo di Ritorno Anni	712,00
Accelerazione Ag/g	0,20	Periodo T'c (sec.)	0,35
Fo	2,47	Fv	1,50
Fattore Stratigrafia'Ss'	1,40	Periodo TB (sec.)	0,17
Periodo TC (sec.)	0,52	Periodo TD (sec.)	2,41
PARAMETRI SISTEMA COSTRUTTIVO C.A. - DIR. 1			
Classe Duttilita'	MEDIA	Sotto-Sistema Strutturale	Telaio
AlfaU/Alfa1	1,05	Fattore riduttivo KW	1,00
Fattore di comportam 'q'	2,52		
PARAMETRI SISTEMA COSTRUTTIVO C.A. - DIR. 2			
Classe Duttilita'	MEDIA	Sotto-Sistema Strutturale	Telaio
AlfaU/Alfa1	1,05	Fattore riduttivo KW	1,00
Fattore di comportam 'q'	2,52		
COEFFICIENTI DI SICUREZZA PARZIALI DEI MATERIALI			
Acciaio per carpenteria	1,05	Verif.Instabilita' acciaio:	1,05
Acciaio per CLS armato	1,15	Calcestruzzo CLS armato	1,50
Legno per comb. eccez.	1,00	Legno per comb. fondament.:	1,30
Livello conoscenza	LC2		
FRP Collasso Tipo 'A'	1,10	FRP Delaminazione Tipo 'A'	1,20
FRP Collasso Tipo 'B'	1,25	FRP Delaminazione Tipo 'B'	1,50
FRP Resist. Press/Fless	1,00	FRP Resist. Taglio/Torsione	1,20
FRP Resist. Confinamento	1,10		

DATI GENERALI DI STRUTTURA

DATI DI CALCOLO PER AZIONE NEVE			
Zona Geografica	II	Coefficiente Termico	1,00
Altitudine sito s.l.m. (m)	80	Coefficiente di forma	0,80
Tipo di Esposizione	Normale	Coefficiente di esposizione	1,00
Carico di riferimento kg/mq	100	Carico neve di calcolo kg/mq	80,00
Il calcolo della neve e' effettuato in base al punto 3.4 del D.M. 2018 e relative modifiche e integrazioni riportate nella Circolare del 21/01/2019			

COORDINATE E TIPOLOGIA FILI FISSI

Filo N.ro	Ascissa m	Ordinata m		Filo N.ro	Ascissa m	Ordinata m
1	2,00	25,00		2	7,52	25,00
3	13,20	25,00		4	13,20	22,47

COORDINATE E TIPOLOGIA FILI FISSI

Filo N.ro	Ascissa m	Ordinata m		Filo N.ro	Ascissa m	Ordinata m
7	2,00	21,42		8	7,52	21,42
9	13,06	20,26		10	17,22	20,11
11	21,27	20,11		12	2,00	17,76
13	5,19	17,76		14	7,52	17,76
15	21,27	14,91		16	2,00	12,88
17	5,19	12,88		18	7,52	12,88
19	11,41	12,88		20	2,00	10,61
21	5,19	10,61		22	7,52	10,61
23	11,41	10,61		24	10,70	8,64
25	2,00	6,29		26	7,52	6,29
27	10,70	6,29		28	13,23	2,29
29	19,58	2,32		30	25,93	2,29
31	13,26	8,59		32	19,58	8,59
33	25,91	8,59		34	13,23	14,89
35	19,58	14,86		36	25,93	14,89
53	11,41	8,64		54	13,20	21,42
55	13,23	12,88		56	13,23	10,61

QUOTE PIANI SISMICI ED INTERPIANI

Quota N.ro	Altezza m	Tipologia	IrregTamp XY	Alt.	Quota N.ro	Altezza m	Tipologia	IrregTamp XY	Alt.
0	0,00	Piano Terra			1	3,30	Piano sismico	NO	NO

PILASTRI IN C.A. QUOTA 3.3 m

Filo N.ro	Sez. N.ro	Tipologia (cm)	Magrone (cm)	Ang. (Grd)	Cod.	dx (cm)	dy (cm)	Crit. N.ro	Tipo Elemento ai fini sismici
1	1	Rett. 30,00 x 30,00	0,0	0,00	0	0,00	0,00	3	SismoResist.
2	1	Rett. 30,00 x 30,00	0,0	0,00	0	0,00	0,00	3	SismoResist.
3	1	Rett. 30,00 x 30,00	0,0	0,00	0	0,00	0,00	3	SismoResist.
4	1	Rett. 30,00 x 30,00	0,0	0,00	0	0,00	0,00	3	SismoResist.
7	1	Rett. 30,00 x 30,00	0,0	0,00	0	0,00	0,00	3	SismoResist.
8	1	Rett. 30,00 x 30,00	0,0	0,00	0	0,00	0,00	3	SismoResist.
9	25	Rett. 25,00 x 40,00	0,0	0,00	2	12,50	-20,00	3	SismoResist.
10	1	Rett. 30,00 x 30,00	0,0	0,00	0	0,00	0,00	3	SismoResist.
11	1	Rett. 30,00 x 30,00	0,0	0,00	0	0,00	0,00	3	SismoResist.
12	1	Rett. 30,00 x 30,00	0,0	0,00	0	0,00	0,00	3	SismoResist.
13	1	Rett. 30,00 x 30,00	0,0	0,00	0	0,00	0,00	3	SismoResist.
14	1	Rett. 30,00 x 30,00	0,0	0,00	0	0,00	0,00	3	SismoResist.
15	1	Rett. 30,00 x 30,00	0,0	0,00	0	0,00	0,00	3	SismoResist.
16	1	Rett. 30,00 x 30,00	0,0	0,00	0	0,00	0,00	3	SismoResist.
17	1	Rett. 30,00 x 30,00	0,0	0,00	0	0,00	0,00	3	SismoResist.
18	1	Rett. 30,00 x 30,00	0,0	0,00	0	0,00	0,00	3	SismoResist.
19	1	Rett. 30,00 x 30,00	0,0	0,00	0	0,00	0,00	3	SismoResist.
20	1	Rett. 30,00 x 30,00	0,0	0,00	0	0,00	0,00	3	SismoResist.
21	1	Rett. 30,00 x 30,00	0,0	0,00	0	0,00	0,00	3	SismoResist.
22	1	Rett. 30,00 x 30,00	0,0	0,00	0	0,00	0,00	3	SismoResist.
23	1	Rett. 30,00 x 30,00	0,0	0,00	0	0,00	0,00	3	SismoResist.
24	1	Rett. 30,00 x 30,00	0,0	0,00	0	0,00	0,00	3	SismoResist.
25	1	Rett. 30,00 x 30,00	0,0	0,00	0	0,00	0,00	3	SismoResist.
26	1	Rett. 30,00 x 30,00	0,0	0,00	0	0,00	0,00	3	SismoResist.
27	1	Rett. 30,00 x 30,00	0,0	0,00	0	0,00	0,00	3	SismoResist.
28	26	Rett. 35,00 x 35,00	0,0	0,00	0	0,00	0,00	3	SismoResist.
29	5	Rett. 40,00 x 40,00	0,0	0,00	0	0,00	0,00	3	SismoResist.
30	26	Rett. 35,00 x 35,00	0,0	0,00	0	0,00	0,00	3	SismoResist.
31	5	Rett. 40,00 x 40,00	0,0	0,00	0	0,00	0,00	3	SismoResist.
32	27	Rett. 45,00 x 45,00	0,0	0,00	0	0,00	0,00	3	SismoResist.
33	5	Rett. 40,00 x 40,00	0,0	0,00	0	0,00	0,00	3	SismoResist.
34	26	Rett. 35,00 x 35,00	0,0	0,00	0	0,00	0,00	3	SismoResist.
35	5	Rett. 40,00 x 40,00	0,0	0,00	0	0,00	0,00	3	SismoResist.
36	26	Rett. 35,00 x 35,00	0,0	0,00	0	0,00	0,00	3	SismoResist.

TRAVI IN C.A. ALLA QUOTA 0 m

		DATI GENERALI					QUOTE		SCOSTAMENTI					CARICHI											
Trav N.ro	Sez. N.ro	Tipo Elem. x il sisma	Ang Grd	Fil in.	Fil fin	Q in. (m)	Q.fin (m)	Dxi cm	Dyi cm	Dzi cm	Dxf cm	Dyf cm	Dzf cm	Pann. kg/m	Tamp. kg/m	Ball. kg/m	Espl. kg/m	Tot. kg/m	Torc. kg	Orizz. kg/m	Assial kg/m	Ali %	Cr Nr	Cit Geo	
1	39	Tel.SismoRes.	0	1	2	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	1812	1158	0	0	2970	0	0	0	60	2	2	
2	39	Tel.SismoRes.	0	2	3	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	1812	1158	0	0	2970	0	0	0	60	2	2	

Arch. Marco Amabili

TRAVI IN C.A. ALLA QUOTA 0 m																										
		DATI GENERALI					QUOTE		SCOSTAMENTI						CARICHI											
Trav N.ro	Sez. N.ro	Tipo Elem. x il sisma	Ang Grd	Fil in.	Fil fin	Q in. (m)	Q fin. (m)	Dxi cm	Dyi cm	Dzi cm	Dxf cm	Dyf cm	Dzf cm	Pann. kg/m	Tamp. kg/m	Ball. kg/m	Espl. kg/m	Tot. kg/m	Torc. kg	Orizz. kg/m	Assial kg/m	Ali %	Cr Nr	Cit Geo		
3	39	Tel.SismoRes.	0	7	8	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	3460	0	0	0	3460	0	0	0	60	2	2		
4	39	Tel.SismoRes.	0	26	22	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	
5	39	Tel.SismoRes.	0	1	7	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1158	0	0	1158	0	0	0	0	0	2	2	
6	39	Tel.SismoRes.	0	7	12	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	
7	39	Tel.SismoRes.	0	12	16	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1158	0	0	1158	0	0	0	0	0	2	2	
8	39	Tel.SismoRes.	0	16	20	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1158	0	0	1158	0	0	0	0	0	2	2	
9	39	Tel.SismoRes.	0	20	25	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	
10	39	Tel.SismoRes.	0	3	4	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1158	0	0	1158	0	0	0	0	0	2	2	
11	39	Tel.SismoRes.	0	4	54	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1158	0	0	1158	0	0	0	0	0	2	2	
12	39	Tel.SismoRes.	0	9	34	0,00	0,00	15	0	0	-3	0	0	2745	0	0	0	2745	0	0	0	60	2	2		
13	39	Tel.SismoRes.	0	31	28	0,00	0,00	-5	0	0	-3	0	0	0	1158	0	0	1158	0	0	0	0	0	2	2	
14	39	Tel.SismoRes.	0	34	55	0,00	0,00	-3	0	0	-3	0	0	5790	0	0	0	5790	0	0	0	60	2	2		
15	39	Tel.SismoRes.	0	54	9	0,00	0,00	0	0	0	15	0	0	2848	1158	0	0	4006	0	0	0	60	2	2		
16	39	Tel.SismoRes.	0	8	54	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	1709	0	0	0	1709	0	0	0	60	2	2		
17	39	Tel.SismoRes.	0	12	13	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	4102	0	0	0	4102	0	0	0	60	2	2		
18	39	Tel.SismoRes.	0	16	17	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	3420	0	0	0	3420	0	0	0	60	2	2		
19	39	Tel.SismoRes.	0	20	21	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	3143	0	0	0	3143	0	0	0	60	2	2		
20	39	Tel.SismoRes.	0	21	17	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	
21	39	Tel.SismoRes.	0	25	26	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	2177	1158	0	0	3335	0	0	0	60	2	2		
22	39	Tel.SismoRes.	0	8	2	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	
23	39	Tel.SismoRes.	0	14	8	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	2745	1158	0	0	3904	0	0	0	60	2	2		
24	39	Tel.SismoRes.	0	18	14	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	2745	0	0	0	2745	0	0	0	60	2	2		
25	39	Tel.SismoRes.	0	22	18	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	
26	39	Tel.SismoRes.	0	13	14	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	4102	0	0	0	4102	0	0	0	60	2	2		
27	39	Tel.SismoRes.	0	17	18	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	2454	0	0	0	2454	0	0	0	60	2	2		
28	39	Tel.SismoRes.	0	21	22	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	2177	0	0	0	2177	0	0	0	60	2	2		
29	39	Tel.SismoRes.	0	18	19	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	1172	0	0	0	1172	0	0	0	60	2	2		
30	39	Tel.SismoRes.	0	22	23	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	2933	0	0	0	2933	0	0	0	60	2	2		
31	39	Tel.SismoRes.	0	19	23	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	
32	39	Tel.SismoRes.	0	19	55	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	
33	39	Tel.SismoRes.	0	23	56	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	1024	0	0	0	1024	0	0	0	60	2	2		
34	39	Tel.SismoRes.	0	55	56	0,00	0,00	-3	0	0	-3	0	0	3185	0	0	0	3185	0	0	0	60	2	2		
35	39	Tel.SismoRes.	0	56	31	0,00	0,00	-3	0	0	-5	0	0	3082	0	0	0	3082	0	0	0	60	2	2		
36	39	Tel.SismoRes.	0	26	27	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	2177	1158	0	0	3335	0	0	0	60	2	2		
37	39	Tel.SismoRes.	0	27	24	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1158	0	0	1158	0	0	0	0	0	2	2	
38	39	Tel.SismoRes.	0	24	53	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	1024	1158	0	0	2183	0	0	0	60	2	2		
39	39	Tel.SismoRes.	0	53	31	0,00	0,00	0	0	0	0	5	0	1012	1158	0	0	2170	0	0	0	60	2	2		
41	39	Tel.SismoRes.	0	9	10	0,00	0,00	0	-15	0	0	0	0	2576	1158	0	0	3734	0	0	0	60	2	2		
44	39	Tel.SismoRes.	0	34	35	0,00	0,00	0	3	0	0	5	0	2504	0	0	0	2504	0	0	0	60	2	2		
46	39	Tel.SismoRes.	0	10	11	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	2606	1158	0	0	3764	0	0	0	60	2	2		
47	39	Tel.SismoRes.	0	11	15	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1158	0	0	1158	0	0	0	0	0	2	2	
48	39	Tel.SismoRes.	0	15	36	0,00	0,00	0	0	0	0	3	0	3144	1158	0	0	4302	0	0	0	60	2	2		
49	39	Tel.SismoRes.	0	35	15	0,00	0,00	0	5	0	0	0	0	5561	0	0	0	5561	0	0	0	60	2	2		
50	39	Tel.SismoRes.	0	28	29	0,00	0,00	0	-3	0	0	-5	0	3154	1158	0	0	4313	0	0	0	60	2	2		
51	39	Tel.SismoRes.	0	30	33	0,00	0,00	3	0	0	5	2	0	3177	1158	0	0	4335	0	0	0	60	2	2		
52	39	Tel.SismoRes.	0	33	32	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	3058	0	0	0	3058	0	0	0	60	2	2		
53	39	Tel.SismoRes.	0	29	32	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	3090	0	0	0	3090	0	0	0	60	2	2		
54	39	Tel.SismoRes.	0	29	30	0,00	0,00	0	-5	0	0	-3	0	0	1158	0	0	1158	0	0	0	0	0	2	2	
55	39	Tel.SismoRes.	0	33	36	0,00	0,00	5	2	0	3	0	0	0	1158	0	0	1158	0	0	0	0	0	2	2	
56	39	Tel.SismoRes.	0	32	31	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	3064	0	0	0	3064	0	0	0	60	2	2		
57	39	Tel.SismoRes.	0	32	35	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	3082	0	0	0	3082	0	0	0	60	2	2		

TRAVI IN C.A. ALLA QUOTA 3.3 m																										
		DATI GENERALI					QUOTE		SCOSTAMENTI						CARICHI											
Trav N.ro	Sez. N.ro	Tipo Elem. x il sisma	Ang Grd	Fil in.	Fil fin	Q in. (m)	Q fin. (m)	Dxi cm	Dyi cm	Dzi cm	Dxf cm	Dyf cm	Dzf cm	Pann. kg/m	Tamp. kg/m	Ball. kg/m	Espl. kg/m	Tot. kg/m	Torc. kg	Orizz. kg/m	Assial kg/m	Ali %	Cr Nr	Cit Geo		
1	3	Tel.SismoRes.	0	1	2	3,30	3,30	0	0	0	0	0	0	862	0	209	0	1071	0	0	0	0	0	1		
2	3	Tel.SismoRes.	0	2	3	3,30	3,30	0	0	0	0	0	0	0	0	209	0	209	0	0	0	0	0	1		
3	3	Tel.SismoRes.	0	1	7	3,30	3,30	0	0	0	0	0	0	0	0	209	0	209	0	0	0	0	0	1		
5	3	Tel.SismoRes.	0	12	16	3,30	3,30	0	0	0	0	0	0	767	0	209	0	976	0	0	0	0	0	1		
6	3	Tel.SismoRes.	0	16	20	3,30	3,30	0	0	0	0	0	0	767	0	209	0	976	0	0	0	0	0	1		
7	3	Tel.SismoRes.	0	20	25	3,30	3,30	0	0	0	0	0	0	0	0	209	0	209	0	0	0	0	0	1		
8	3	Tel.SismoRes.	0	3	4	3,30	3,30	0	0	0	0	0	0	1397	0	209	0	1606	0	0	0	0	0	1		
10	29	Tel.SismoRes.	0	2	8	3,30	3,30	0	0	0	0	0	0	1306	0	0	0	1306	0	0	0	0	0	1		
11	29	Tel.SismoRes.	0	8	14	3,30	3,30	0	0	0	0	0	0	1302	0	0	0	1302	0	0	0	0	0	1		
12	30	Tel.SismoRes.	0	12	13	3,30	3,30	0	-25	0	0	-25	0	872	0	0	0	872	0	0	0	0	0	1		
13	3	Tel.SismoRes.	0	13	14	3,30	3,30	0	0	26	0	0	26	886	0	0	0	886	0	0	0	0	0	1		
14	3	Tel.SismoRes.	0	14	18	3,30	3,30	0	0	26	0	0	26	1697	0	0	0	1697	0	0	0	0	0	1		
15	3	Tel.SismoRes.	0	18	17	3,30	3,30	0	0	26	0	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
16	3	Tel.SismoRes.	0	17	13	3,30	3,30	0	0	26	0	0	26	1160	0	0	0	1160	0	0	0	0	0	1		
17	3	Tel.SismoRes.	0	17	21	3,30	3,30	0	0	26	0	0	26	798	0	0	0	798	0	0	0	0	0	1		
18	3	Tel.SismoRes.	0	21	22	3,30	3,30	0	0	26	0	0	26	1084	0	0	0	1084	0	0	0	0	0	1		
19	3	Tel.SismoRes.	0	22	18	3,30	3,30	0	0	26	0	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
20	3	Tel.SismoRes.	0	18	19	3,30	3,30	0	0	26	0	0	26	384	0	0	0	384	0	0	0	0	0	1		
21	3	Tel.SismoRes.	0	19	23	3,30	3,30	0	0	26	0	0	26	408	0	0	0	408	0	0	0	0	0	1		
22	3	Tel.SismoRes.	0	23	22	3,30	3,30	0	0	26	0	0	26	1328	0	0	0	1328	0	0	0	0	0	1		
23	30	Tel.SismoRes.	0	20	21	3,30	3,30	0	25	0	0	25	0	1040	0	0	0	1040	0	0	0	0	0	1		
25	3	Tel.SismoRes.	0	26	27	3,30	3,30	0	0	0	0	0	0	1053	0	209	0	1261	0	0	0	0	0	1		
26	3	Tel.SismoRes.	0	27	24	3,30	3,30	0	0	0	0	0	0	0	0	209	0	209	0	0	0	0	0	1		
27	31	Tel.SismoRes.	0	26	22	3,30	3,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
29	32	Tel.SismoRes.	0	9	34	3,30	3,30	13	0	0	-5	0	0	1399	0	0	0	1399	0	0	0	0	0	1		
30	3	Tel.SismoRes.	0	24	53	3,30	3,30	0	0	0	0	0	0	459	0	209	0	668	0	0	0	0	0	1		
31	33	Tel.SismoRes.	0	23	53	3,30	3,30	-15	0	0	-15	0	0	396	0	0	0	396	0	0	0	0	0	1		
32	3	Tel.SismoRes.	0	53	31	3,30	3,30	0	0	0	0	5	0	0	0	209	0	209	0	0	0	0	0	1		
34	34	Tel.SismoRes.	0	19	34	3,30	3,30	0	0	0	0	0	0	869	0	0	0	869	0	0	0	0	0	1		
44	37	Tel.SismoRes.	0	15	36	3,30	3,30	0	3	0	0	5	0	1121	0	0	0	1121	0	0	0	0	0	1		
45	37	Tel.SismoRes.	0	35	15	3,30	3,30	0	8	0	0	3	0	1978	0	0	0	1978	0	0	0	0	0	1		
46	37	Tel.SismoRes.	0	36	33	3,30	3,30	5	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
47	37	Tel.SismoRes.	0	30	29	3,30	3,30	0	-5	0	0	-8	0	1125	0	0	0	1125	0	0	0	0	0	1		
48	37	Tel.SismoRes.	0	28	31	3,30	3,30	-5	0	0	-8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		

TRAVI IN C.A. ALLA QUOTA 3.3 m																									
		DATI GENERALI				QUOTE		SCOSTAMENTI						CARICHI											
Trav N.ro	Sez. N.ro	Tipo Elem. x il sisma	Ang Grd	Fil in.	Fil fin	Q in. (m)	Q fin. (m)	Dxi cm	Dyi cm	Dzi cm	Dxf cm	Dyf cm	Dzf cm	Pann. kg/m	Tamp. kg/m	Ball. kg/m	Espl. kg/m	Tot. kg/m	Torc. kg	Orizz. kg/m	Assial kg/m	Ali %	Cr Nr	Cit Geo	
49	37	Tel.SismoRes.	0	35	32	3,30	3,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
50	37	Tel.SismoRes.	0	31	32	3,30	3,30	0	0	0	0	0	0	2187	0	0	0	2187	0	0	0	0	0	1	
51	37	Tel.SismoRes.	0	33	30	3,30	3,30	8	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
52	37	Tel.SismoRes.	0	29	28	3,30	3,30	0	-8	0	0	-5	0	1125	0	0	0	1125	0	0	0	0	0	1	
53	37	Tel.SismoRes.	0	32	29	3,30	3,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
54	37	Tel.SismoRes.	0	32	33	3,30	3,30	0	0	0	0	0	0	2184	0	0	0	2184	0	0	0	0	0	1	
56	3	Tel.SismoRes.	0	11	15	3,30	3,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
60	32	Tel.SismoRes.	0	4	9	3,30	3,30	-3	0	0	13	0	0	1425	0	0	0	1425	0	0	0	0	0	1	
101	32	Tel.SismoRes.	0	34	31	3,30	3,30	-5	0	0	-8	0	0	351	0	0	0	351	0	0	0	0	0	1	

TRAVI IN ACCIAIO/LEGNO ALLA QUOTA 3.3 m																							
DATI GENERALI						QUOTE				SCOSTAMENTI					CARICHI								
Trav N.ro	Sez. N.ro	Tipo Elemento fini sismici	Ang Grd	Fil in.	Fil fin	Q in. (m)	Q fin (m)	Dxi cm	Dyi cm	Dzi cm	Dxf cm	Dyf cm	Dzf cm	Pann	Tamp	Ball kg / m	Espl	Tot.	Torc kg	Orizz kg / m	Assia kg / m	Ali %	Crit N.ro
28	1058	Tel.SismoRes.	0	9	10	3,30	3,30	0	-15	0	0	0	0	884	0	0	0	884	0	0	0	0	101
33	1058	Tel.SismoRes.	0	10	11	3,30	3,30	0	0	0	0	0	0	894	0	0	0	894	0	0	0	0	101

SETTI ALLA QUOTA 3.3 m																										
		GEOMETRIA			QUOTE		SCOSTAMENTI						CARICHI VERTICALI								PRESSIONI		RINFORZI MUR			
Sett N.ro	Sez N.r	Sp. cm	Fil in.	Fil fin	Q in. (m)	Q fin. (m)	Dxi cm	Dyi cm	Dzi cm	Dxf cm	Dyf cm	Dzf cm	Pann kg / m	Tamp kg / m	Ball kg / m	Espl kg / m	Tot. kg / m	Torc kg	Orizz kg / m	Assia kg / m	Ali %	Psup. kg/mq	Pinf. kg/mq	Mat Nro	Ini cm	Fin. cm
9	601	30	7	8	3,30	3,30	0	0	0	0	0	0	1783	0	0	0	1783	0	0	0	0	0	0			
24	603	30	25	26	3,30	3,30	0	0	0	0	0	0	1088	0	209	0	1297	0	0	0	0	0	0			
43	602	25	34	35	3,30	3,30	0	5	0	0	8	0	1976	0	0	0	1976	0	0	0	0	0	0			

FORI SETTI ALLA QUOTA 3.3 m																	
Setto N.ro	Foro N.ro	Base f cm	Alt. f cm	Codice Posiz.Foro	Asc. f cm	Ord. f cm	Sezione Catena	Sezione Cerchiat.	Sezione Architrav	Sezione Piedritti	Mat. SubF	Crit Prog	FiLon mm	NFer Sup.	NFer Inf.	FiSt mm	PSta cm
7	1	155	155	LIBERO	138	100	Nessuna	Nessuna	Nessuna	Nessuna							
24	1	190	140	LIBERO	340	100	Nessuna	Nessuna	Nessuna	Nessuna							

RIGIDENZE NODALI TRAVI QUOTA 3.3 m														
	NODO INIZIALE							NODO FINALE						
Trave N.ro	Cod ice	Tx (t/m)	Ty (t/m)	Tz (t/m)	Rx (t-m)	Ry (t-m)	Rz (t-m)	Cod ice	Tx (t/m)	Ty (t/m)	Tz (t/m)	Rx (t-m)	Ry (t-m)	Rz (t-m)
28	E	INCASTRO	INCASTRO	INCASTRO	LIBERO	INCASTRO	INCASTRO	E	INCASTRO	INCASTRO	INCASTRO	LIBERO	INCASTRO	INCASTRO
33	E	INCASTRO	INCASTRO	INCASTRO	LIBERO	INCASTRO	INCASTRO	E	INCASTRO	INCASTRO	INCASTRO	LIBERO	INCASTRO	INCASTRO

NODI ALLA QUOTA 3.3 m																
IDENTIFICAZIONE				RIGIDENZE NODO ESTERNE							CARICHI NODALI CONCENTRATI					
Filo N.ro	Quo N.	D.Quo cm	P. sis	Co di	Tx (t/m)	Ty (t/m)	Tz (t/m)	Rx (t-m)	Ry (t-m)	Rz (t-m)	Fx (t)	Fy (t)	Fz (t)	Mx (t-m)	My (t-m)	Mz (t-m)
54	1	21	1	A	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

NODI INTERNI SHELL						
IDENT.	POSIZIONE NODO			ATTRIBUTI		
Nodo3d N.ro	Coord.X (m)	Coord.Y (m)	Coord.Z (m)	Piano Sism.	Peso (t)	
96	3,10	21,42	0,00	0,00	0,00	
97	4,21	21,42	0,00	0,00	0,00	
98	5,31	21,42	0,00	0,00	0,00	
99	6,41	21,42	0,00	0,00	0,00	
100	2,00	21,42	1,10	0,00	0,46	
101	3,10	21,42	1,10	0,00	0,91	
102	4,21	21,42	1,10	0,00	0,91	
103	5,31	21,42	1,10	0,00	0,91	
104	6,41	21,42	1,10	0,00	0,91	
105	7,52	21,42	1,10	0,00	0,46	
106	2,00	21,42	2,20	0,00	0,46	
107	3,10	21,42	2,20	0,00	0,91	
108	4,21	21,42	2,20	0,00	0,91	
109	5,31	21,42	2,20	0,00	0,91	
110	6,41	21,42	2,20	0,00	0,91	
111	7,52	21,42	2,20	0,00	0,46	
112	3,10	21,42	3,30	1,00	2,64	
113	4,21	21,42	3,30	1,00	2,64	
114	5,31	21,42	3,30	1,00	2,64	
115	6,41	21,42	3,30	1,00	2,64	
116	14,29	14,89	0,00	0,00	0,00	

Arch. Marco Amabili

NODI INTERNI SHELL

IDENT.	POSIZIONE NODO			ATTRIBUTI	
	Nodo3d N.ro	Coord.X (m)	Coord.Y (m)	Coord.Z (m)	Piano Sism. Peso (t)
117	15,35	14,88	0,00	0,00	0,00
118	16,40	14,88	0,00	0,00	0,00
119	17,46	14,87	0,00	0,00	0,00
120	18,52	14,87	0,00	0,00	0,00
121	13,23	14,89	1,10	0,00	0,36
122	14,29	14,89	1,10	0,00	0,73
123	15,35	14,88	1,10	0,00	0,73
124	16,40	14,88	1,10	0,00	0,73
125	17,46	14,87	1,10	0,00	0,73
126	18,52	14,87	1,10	0,00	0,73
127	19,58	14,86	1,10	0,00	0,36
128	13,23	14,89	2,20	0,00	0,36
129	14,29	14,89	2,20	0,00	0,73
130	15,35	14,88	2,20	0,00	0,73
131	16,40	14,88	2,20	0,00	0,73
132	17,46	14,87	2,20	0,00	0,73
133	18,52	14,87	2,20	0,00	0,73
134	19,58	14,86	2,20	0,00	0,36
135	14,29	14,89	3,30	0,00	2,04
136	15,35	14,88	3,30	0,00	2,04
137	16,40	14,88	3,30	0,00	2,04
138	17,46	14,87	3,30	0,00	2,04
139	18,52	14,87	3,30	0,00	2,04

S.L.U. - AZIONI S.L.V. - NODI SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 1

Nodo 3d N.ro	X3d (m)	Y3d (m)	Z3d (m)		Nodo 3d N.ro	X3d (m)	Y3d (m)	Z3d (m)
4	2,00	21,42	0,00		5	7,52	21,42	0,00
43	2,00	21,42	3,30		44	7,52	21,42	3,30
96	3,10	21,42	0,00		97	4,21	21,42	0,00
98	5,31	21,42	0,00		99	6,41	21,42	0,00
100	2,00	21,42	1,10		101	3,10	21,42	1,10
102	4,21	21,42	1,10		103	5,31	21,42	1,10
104	6,41	21,42	1,10		105	7,52	21,42	1,10
106	2,00	21,42	2,20		107	3,10	21,42	2,20
108	4,21	21,42	2,20		109	5,31	21,42	2,20
110	6,41	21,42	2,20		111	7,52	21,42	2,20
112	3,10	21,42	3,30		113	4,21	21,42	3,30
114	5,31	21,42	3,30		115	6,41	21,42	3,30

S.L.U. - AZIONI S.L.V. - NODI SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 2

Nodo 3d N.ro	X3d (m)	Y3d (m)	Z3d (m)		Nodo 3d N.ro	X3d (m)	Y3d (m)	Z3d (m)
6	7,52	6,29	0,00		11	2,00	6,29	0,00
61	2,00	6,29	3,30		62	7,52	6,29	3,30
73	3,10	6,29	0,00		74	4,21	6,29	0,00
75	5,31	6,29	0,00		76	6,41	6,29	0,00
77	3,10	6,29	1,07		78	4,21	6,29	1,04
79	3,10	6,29	2,26		80	4,21	6,29	2,33
81	5,40	6,29	2,40		82	6,35	6,29	2,40
83	7,30	6,29	2,40		84	3,10	6,29	3,30
85	4,21	6,29	3,30		86	5,31	6,29	3,30
87	6,41	6,29	3,30		88	2,00	6,29	1,10

S.L.U. - AZIONI S.L.V. - NODI SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 2

Nodo 3d N.ro	X3d (m)	Y3d (m)	Z3d (m)		Nodo 3d N.ro	X3d (m)	Y3d (m)	Z3d (m)
89	2,00	6,29	2,20		90	7,52	6,29	1,10
91	7,52	6,29	2,20		92	5,40	6,29	1,00
93	6,35	6,29	1,00		94	7,30	6,29	1,00

S.L.U. - AZIONI S.L.V. - NODI SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 3

Nodo 3d N.ro	X3d (m)	Y3d (m)	Z3d (m)		Nodo 3d N.ro	X3d (m)	Y3d (m)	Z3d (m)
15	13,23	14,89	0,00		31	19,58	14,86	0,00
70	13,23	14,89	3,30		71	19,58	14,86	3,30
116	14,29	14,89	0,00		117	15,35	14,88	0,00
118	16,40	14,88	0,00		119	17,46	14,87	0,00
120	18,52	14,87	0,00		121	13,23	14,89	1,10
122	14,29	14,89	1,10		123	15,35	14,88	1,10
124	16,40	14,88	1,10		125	17,46	14,87	1,10
126	18,52	14,87	1,10		127	19,58	14,86	1,10
128	13,23	14,89	2,20		129	14,29	14,89	2,20
130	15,35	14,88	2,20		131	16,40	14,88	2,20
132	17,46	14,87	2,20		133	18,52	14,87	2,20
134	19,58	14,86	2,20		135	14,29	14,89	3,30
136	15,35	14,88	3,30		137	16,40	14,88	3,30
138	17,46	14,87	3,30		139	18,52	14,87	3,30

COMBINAZIONI CARICHI A1 - S.L.V. / S.L.D.

DESCRIZIONI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Peso Strutturale	1,30	1,30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Perm.Non Strutturale	1,50	1,50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Var.Amb.affol.	1,50	1,05	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
Var.Neve h<=1000	0,75	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Var.Coperture	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Corr. Tors. dir. 0	0,00	0,00	1,00	-1,00	1,00	-1,00	1,00	-1,00	1,00	-1,00	-1,00	1,00	-1,00	1,00	-1,00
Corr. Tors. dir. 90	0,00	0,00	0,30	0,30	-0,30	-0,30	-0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30
Sisma direz. grd 0	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
Sisma direz. grd 90	0,00	0,00	0,30	0,30	0,30	0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	-0,30

COMBINAZIONI CARICHI A1 - S.L.V. / S.L.D.

DESCRIZIONI	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Peso Strutturale	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Perm.Non Strutturale	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Var.Amb.affol.	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
Var.Neve h<=1000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Var.Coperture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Corr. Tors. dir. 0	1,00	-1,00	1,00	0,30	-0,30	0,30	-0,30	0,30	-0,30	0,30	-0,30	-0,30	0,30	-0,30	0,30
Corr. Tors. dir. 90	-0,30	0,30	0,30	1,00	1,00	-1,00	-1,00	-1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-1,00	-1,00
Sisma direz. grd 0	-1,00	-1,00	-1,00	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30
Sisma direz. grd 90	-0,30	-0,30	-0,30	1,00	1,00	1,00	1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

COMBINAZIONI CARICHI A1 - S.L.V. / S.L.D.

DESCRIZIONI	31	32	33	34
Peso Strutturale	1,00	1,00	1,00	1,00
Perm.Non Strutturale	1,00	1,00	1,00	1,00
Var.Amb.affol.	0,60	0,60	0,60	0,60
Var.Neve h<=1000	0,00	0,00	0,00	0,00
Var.Coperture	0,00	0,00	0,00	0,00
Corr. Tors. dir. 0	-0,30	0,30	-0,30	0,30
Corr. Tors. dir. 90	-1,00	-1,00	1,00	1,00
Sisma direz. grd 0	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30
Sisma direz. grd 90	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00

COMBINAZIONI RARE - S.L.E.

DESCRIZIONI	1	2
Peso Strutturale	1,00	1,00
Perm.Non Strutturale	1,00	1,00
Var.Amb.affol.	1,00	0,70
Var.Neve h<=1000	0,50	1,00
Var.Coperture	1,00	0,00
Corr. Tors. dir. 0	0,00	0,00
Corr. Tors. dir. 90	0,00	0,00
Sisma direz. grd 0	0,00	0,00
Sisma direz. grd 90	0,00	0,00

COMBINAZIONI FREQUENTI - S.L.E.

DESCRIZIONI	1	2
Peso Strutturale	1,00	1,00
Perm.Non Strutturale	1,00	1,00
Var.Amb.affol.	0,70	0,60
Var.Neve h<=1000	0,00	0,20
Var.Coperture	0,00	0,00
Corr. Tors. dir. 0	0,00	0,00
Corr. Tors. dir. 90	0,00	0,00
Sisma direz. grd 0	0,00	0,00
Sisma direz. grd 90	0,00	0,00

COMBINAZIONI PERMANENTI - S.L.E.

DESCRIZIONI	1
Peso Strutturale	1,00
Perm.Non Strutturale	1,00
Var.Amb.affol.	0,60
Var.Neve h<=1000	0,00
Var.Coperture	0,00
Corr. Tors. dir. 0	0,00
Corr. Tors. dir. 90	0,00
Sisma direz. grd 0	0,00
Sisma direz. grd 90	0,00

DATI ARMATURE PILASTRI - SEZIONE RETTANGOLARE - QUOTA: 3.3 m

ASTE IN C.A. CON SEZIONE RETTANGOLARE

IDENTIFICATIVO		ARMATURE DI INPUT											AGGIUNTIVE		RINFORZO IN FRP						
Asta Num.	Concio	FiSp mm	NFer Sup.	FiSu mm	NFer Inf.	FiIn mm	NFer Par.	FiPa mm	FiSt mm	PsSt cm	Brac DirX	Brac DirY	AfSup cmq	AfInf cmq	Mat. N.ro	Lung cm	Rag. mm	Num Avv	Nod Con	Condiz. Ambient	SpSol cm
1	Iniz. Mezz. Finale	16	0	16	0	16	0	16	6	15	2	2	0,0	0,0							
		16	0	16	0	16	0	16	6	15	2	2	0,0	0,0							
2	Iniz. Mezz. Finale	16	0	16	0	16	0	16	6	15	2	2	0,0	0,0							
		16	0	16	0	16	0	16	6	15	2	2	0,0	0,0							
3	Iniz. Mezz. Finale	16	0	16	0	16	0	16	6	15	2	2	0,0	0,0							
		16	0	16	0	16	0	16	6	15	2	2	0,0	0,0							
4	Iniz. Mezz. Finale	16	0	16	0	16	0	16	6	15	2	2	0,0	0,0							
		16	0	16	0	16	0	16	6	15	2	2	0,0	0,0							
7	Iniz. Mezz. Finale	16	0	16	0	16	0	16	6	15	2	2	0,0	0,0							
		16	0	16	0	16	0	16	6	15	2	2	0,0	0,0							
8	Iniz. Mezz. Finale	16	0	16	0	16	0	16	6	15	2	2	0,0	0,0							
		16	0	16	0	16	0	16	6	15	2	2	0,0	0,0							
9	Iniz. Mezz. Finale	14	0	14	0	14	1	14	6	15	2	2	0,0	0,0							
		14	0	14	0	14	1	14	6	15	2	2	0,0	0,0							
10	Iniz. Mezz. Finale	16	0	16	0	16	0	16	6	15	2	2	0,0	0,0							
		16	0	16	0	16	0	16	6	15	2	2	0,0	0,0							
11	Iniz. Mezz. Finale	16	0	16	0	16	0	16	6	15	2	2	0,0	0,0							
		16	0	16	0	16	0	16	6	15	2	2	0,0	0,0							
12	Iniz. Mezz. Finale	16	0	16	0	16	0	16	6	15	2	2	0,0	0,0							
		16	0	16	0	16	0	16	6	15	2	2	0,0	0,0							
13	Iniz. Mezz. Finale	16	0	16	0	16	0	16	6	15	2	2	0,0	0,0							
		16	0	16	0	16	0	16	6	15	2	2	0,0	0,0							
14	Iniz. Mezz. Finale	16	0	16	0	16	0	16	6	15	2	2	0,0	0,0							
		16	0	16	0	16	0	16	6	15	2	2	0,0	0,0							
15	Iniz. Mezz. Finale	16	0	16	0	16	0	16	6	15	2	2	0,0	0,0							
		16	0	16	0	16	0	16	6	15	2	2	0,0	0,0							
16	Iniz. Mezz. Finale	16	0	16	0	16	0	16	6	15	2	2	0,0	0,0							
		16	0	16	0	16	0	16	6	15	2	2	0,0	0,0							

Arch. Marco Amabili

DATI ARMATURE PILASTRI - SEZIONE RETTANGOLARE - QUOTA: 3.3 m																						
ASTE IN C.A. CON SEZIONE RETTANGOLARE																						
IDENTIFICATIVO		ARMATURE DI INPUT												AGGIUNTIVE		RINFORZO IN FRP						
Asta Num.	Concio	FiSp mm	NFer Sup.	FiSu mm	NFer Inf.	FiIn mm	NFer Par.	FiPa mm	FiSt mm	PsSt cm	Brac DirX	Brac DirY	AfSup cmq	AfInf cmq	Mat. N.ro	Lung cm	Rag. mm	Num Avv	Nod Con	Condiz. Ambient	SpSol cm	
17	Iniz. Mezz. Finale	16	0	16	0	16	0	16	6	15	2	2	0,0	0,0								
		16	0	16	0	16	0	16	6	15	2	2	0,0	0,0								
18	Iniz. Mezz. Finale	16	0	16	0	16	0	16	6	15	2	2	0,0	0,0								
		16	0	16	0	16	0	16	6	15	2	2	0,0	0,0								
19	Iniz. Mezz. Finale	16	0	16	0	16	0	16	6	15	2	2	0,0	0,0								
		16	0	16	0	16	0	16	6	15	2	2	0,0	0,0								
20	Iniz. Mezz. Finale	16	0	16	0	16	0	16	6	15	2	2	0,0	0,0								
		16	0	16	0	16	0	16	6	15	2	2	0,0	0,0								
21	Iniz. Mezz. Finale	16	0	16	0	16	0	16	6	15	2	2	0,0	0,0								
		16	0	16	0	16	0	16	6	15	2	2	0,0	0,0								
22	Iniz. Mezz. Finale	16	0	16	0	16	0	16	6	15	2	2	0,0	0,0								
		16	0	16	0	16	0	16	6	15	2	2	0,0	0,0								
23	Iniz. Mezz. Finale	16	0	16	0	16	0	16	6	15	2	2	0,0	0,0								
		16	0	16	0	16	0	16	6	15	2	2	0,0	0,0								
24	Iniz. Mezz. Finale	16	0	16	0	16	0	16	6	15	2	2	0,0	0,0								
		16	0	16	0	16	0	16	6	15	2	2	0,0	0,0								
25	Iniz. Mezz. Finale	16	0	16	0	16	0	16	6	15	2	2	0,0	0,0								
		16	0	16	0	16	0	16	6	15	2	2	0,0	0,0								
26	Iniz. Mezz. Finale	16	0	16	0	16	0	16	6	15	2	2	0,0	0,0								
		16	0	16	0	16	0	16	6	15	2	2	0,0	0,0								
27	Iniz. Mezz. Finale	16	0	16	0	16	0	16	6	15	2	2	0,0	0,0								
		16	0	16	0	16	0	16	6	15	2	2	0,0	0,0								
28	Iniz. Mezz. Finale	14	1	14	1	14	1	14	6	15	2	2	0,0	0,0								
		14	1	14	1	14	1	14	6	15	2	2	0,0	0,0								
29	Iniz. Mezz. Finale	16	2	16	2	16	2	16	6	15	2	2	0,0	0,0								
		16	2	16	2	16	2	16	6	15	2	2	0,0	0,0								
30	Iniz. Mezz. Finale	14	1	14	1	14	1	14	6	15	2	2	0,0	0,0								
		14	1	14	1	14	1	14	6	15	2	2	0,0	0,0								
31	Iniz. Mezz. Finale	16	2	16	2	16	2	16	6	15	2	2	0,0	0,0								
		16	2	16	2	16	2	16	6	15	2	2	0,0	0,0								
32	Iniz. Mezz. Finale	12	3	12	3	12	3	12	6	15	2	2	0,0	0,0								
		12	3	12	3	12	3	12	6	15	2	2	0,0	0,0								
33	Iniz. Mezz. Finale	16	2	16	2	16	2	16	6	15	2	2	0,0	0,0								
		16	2	16	2	16	2	16	6	15	2	2	0,0	0,0								
34	Iniz. Mezz. Finale	14	1	14	1	14	1	14	6	15	2	2	0,0	0,0								
		14	1	14	1	14	1	14	6	15	2	2	0,0	0,0								
35	Iniz. Mezz. Finale	16	2	16	2	16	2	16	6	15	2	2	0,0	0,0								
		16	2	16	2	16	2	16	6	15	2	2	0,0	0,0								
36	Iniz. Mezz. Finale	14	1	14	1	14	1	14	6	15	2	2	0,0	0,0								
		14	1	14	1	14	1	14	6	15	2	2	0,0	0,0								

Arch. Marco Amabili

DATI ARMATURE PILASTRI - SEZIONE RETTANGOLARE - QUOTA: 3.3 m																					
ASTE IN C.A. CON SEZIONE RETTANGOLARE																					
IDENTIFICATIVO		ARMATURE DI INPUT											AGGIUNTIVE		RINFORZO IN FRP						
Asta Num.	Concio	FiSp mm	NFer Sup.	FiSu mm	NFer Inf.	FiIn mm	NFer Par.	FiPa mm	FiSt mm	PsSt cm	Brac DirX	Brac DirY	AfSup cmq	AfInf cmq	Mat. N.ro	Lung cm	Rag. mm	Num Avv	Nod Con	Condiz. Ambient	SpSol cm

DATI INCAMICIATURE C.A. PILASTRI - SEZIONE RETTANGOLARE - QUOTA: 3.3 m																			
ASTE IN C.A. CON SEZIONE RETTANGOLARE																			
IDENT.	DATI GENERALI INCAMICIATURA C.A.						TRATTO INIZIALE (TESTA)				CENTR	TRATTO INIZIALE (PIEDE)							
Asta Num.	Flg C.A.	Scalp. cm	Ringr. cm	Coprif. cm	Fi Sp. mm	Fi St. mm	Filato mm	NumFer Base	NumFer Alt.	PasSt. mm	Passo cm	Filato mm	NumFer Base	NumFer Alt.	PasSt. mm	Crit. Prog.			
1	SI	3	7	3	16	8	16	2	2	10	15	16	2	2	10	3			
12	SI	3	7	3	16	8	16	2	2	10	15	16	2	2	10	3			
28	SI	3	7	3	16	8	16	2	2	10	15	16	2	2	10	3			
30	SI	3	7	3	16	8	16	2	2	10	15	16	2	2	10	3			
34	SI	3	7	3	16	8	16	2	2	10	15	16	2	2	10	3			
36	SI	3	7	3	16	8	16	2	2	10	15	16	2	2	10	3			

DATI ARMATURE TRAVI - SEZIONE RETTANGOLARE - QUOTA: 3.3 m																						
ASTE IN C.A. CON SEZIONE RETTANGOLARE																						
IDENTIFICATIVO		ARMATURE DI INPUT												AGGIUNTIVE		RINFORZO IN FRP						
Asta Num.	Concio	FiSp mm	NFer Sup.	FiSu mm	NFer Inf.	Fin mm	NFer Par.	FiPa mm	FiSt mm	PsSt cm	Brac DirX	Brac DirY	AfSup cmq	AfInf cmq	Mat. N.ro	Lung cm	Rag. mm	Num Avv	Nod Con	Condiz. Ambient	SpSol cm	
1	Iniz.	16	0	16	0	16	0	16	6	20	2	2	0,0	0,0								
	Mezz.	16	0	16	2	14	0	16	8	20	2	2	0,0	0,0								
	Finale	16	0	16	0	16	0	16	8	20	2	2	0,0	0,0								
2	Iniz.	16	0	16	0	16	0	16	6	20	2	2	0,0	0,0								
	Mezz.	16	0	16	0	16	0	16	8	20	2	2	0,0	0,0								
	Finale	16	0	16	0	16	0	16	8	20	2	2	0,0	0,0								
3	Iniz.	16	0	16	0	16	0	16	6	20	2	2	0,0	0,0								
	Mezz.	16	0	16	0	16	0	16	6	20	2	2	0,0	0,0								
	Finale	16	0	16	0	16	0	16	6	20	2	2	0,0	0,0								
5	Iniz.	16	0	16	0	16	0	16	6	20	2	2	0,0	0,0								
	Mezz.	16	0	16	0	16	0	16	6	20	2	2	0,0	0,0								
	Finale	16	0	16	0	16	0	16	6	20	2	2	0,0	0,0								
6	Iniz.	16	0	16	0	16	0	16	6	20	2	2	0,0	0,0								
	Mezz.	16	0	16	0	16	0	16	6	20	2	2	0,0	0,0								
	Finale	16	0	16	0	16	0	16	6	20	2	2	0,0	0,0								
7	Iniz.	16	0	16	0	16	0	16	6	20	2	2	0,0	0,0								
	Mezz.	16	0	16	0	16	0	16	6	20	2	2	0,0	0,0								
	Finale	16	0	16	0	16	0	16	6	20	2	2	0,0	0,0								
8	Iniz.	16	0	16	0	16	0	16	6	15	2	2	0,0	0,0								
	Mezz.	16	0	16	0	16	0	16	6	15	2	2	0,0	0,0								
	Finale	16	0	16	0	16	0	16	6	15	2	2	0,0	0,0								
9	Iniz.	16	3	16	10	16	0	16	6	20	2	2	0,0	0,0								
	Mezz.	16	2	16	10	16	0	16	6	20	2	2	0,0	0,0								
	Finale	16	3	16	10	16	0	16	6	20	2	2	0,0	0,0								
10	Iniz.	14	2	14	4	14	0	14	6	20	2	2	0,0	0,0								
	Mezz.	14	1	14	4	14	0	14	6	20	2	2	0,0	0,0								
	Finale	14	2	14	4	14	0	14	6	20	2	2	0,0	0,0								
11	Iniz.	14	2	14	4	14	0	14	6	20	2	2	0,0	0,0								
	Mezz.	14	1	14	4	14	0	14	6	20	2	2	0,0	0,0								
	Finale	14	2	14	4	14	0	14	6	20	2	2	0,0	0,0								
12	Iniz.	14	2	14	2	14	0	14	6	20	2	2	0,0	0,0								
	Mezz.	14	2	14	2	14	0	14	6	20	2	2	0,0	0,0								
	Finale	14	2	14	2	14	0	14	6	20	2	2	0,0	0,0								
13	Iniz.	16	0	16	0	16	0	10	6	20	2	2	0,0	0,0								
	Mezz.	16	0	16	2	14	0	10	6	20	2	2	0,0	0,0								
	Finale	16	0	16	0	16	0	10	6	20	2	2	0,0	0,0								
14	Iniz.	16	0	16	0	16	0	10	6	20	2	2	0,0	0,0								
	Mezz.	16	0	16	2	14	0	10	6	20	2	2	0,0	0,0								
	Finale	16	0	16	0	16	0	10	6	20	2	2	0,0	0,0								
15	Iniz.	16	0	16	0	16	0	10	6	20	2	2	0,0	0,0								
	Mezz.	16	0	16	2	14	0	10	6	20	2	2	0,0	0,0								
	Finale	16	0	16	0	16	0	10	6	20	2	2	0,0	0,0								
16	Iniz.	16	0	16	0	16	0	10	6	20	2	2	0,0	0,0								
	Mezz.	16	0	16	2	14	0	10	6	20	2	2	0,0	0,0								
	Finale	16	0	16	0	16	0	10	6	20	2	2	0,0	0,0								

Arch. Marco Amabili

DATI ARMATURE TRAVI - SEZIONE RETTANGOLARE - QUOTA: 3.3 m																					
ASTE IN C.A. CON SEZIONE RETTANGOLARE																					
IDENTIFICATIVO		ARMATURE DI INPUT												AGGIUNTIVE		RINFORZO IN FRP					
Asta Num.	Concio	FiSp mm	NFer Sup.	FiSu mm	NFer Inf.	FiIn mm	NFer Par.	FiPa mm	FiSt mm	PsSt cm	Brac DirX	Brac DirY	AfSup cmq	AfInf cmq	Mat. N.ro	Lung cm	Rag. mm	Num Avv	Nod Con	Condiz. Ambient	SpSol cm
17	Iniz.	16	0	16	0	16	0	10	6	20	2	2	0,0	0,0							
	Mezz.	16	0	16	2	14	0	10	6	20	2	2	0,0	0,0							
	Finale	16	0	16	0	16	0	10	6	20	2	2	0,0	0,0							
18	Iniz.	16	0	16	0	16	0	10	6	20	2	2	0,0	0,0							
	Mezz.	16	0	16	2	14	0	10	6	20	2	2	0,0	0,0							
	Finale	16	0	16	0	16	0	10	6	20	2	2	0,0	0,0							
19	Iniz.	16	0	16	0	16	0	10	6	20	2	2	0,0	0,0							
	Mezz.	16	0	16	2	14	0	10	6	20	2	2	0,0	0,0							
	Finale	16	0	16	0	16	0	10	6	20	2	2	0,0	0,0							
20	Iniz.	16	0	16	0	16	0	10	6	20	2	2	0,0	0,0							
	Mezz.	16	0	16	2	14	0	10	6	20	2	2	0,0	0,0							
	Finale	16	0	16	0	16	0	10	6	20	2	2	0,0	0,0							
21	Iniz.	16	0	16	0	16	0	10	6	20	2	2	0,0	0,0							
	Mezz.	16	0	16	2	14	0	10	6	20	2	2	0,0	0,0							
	Finale	16	0	16	0	16	0	10	6	20	2	2	0,0	0,0							
22	Iniz.	16	0	16	0	16	0	10	6	20	2	2	0,0	0,0							
	Mezz.	16	0	16	2	14	0	10	6	20	2	2	0,0	0,0							
	Finale	16	0	16	0	16	0	10	6	20	2	2	0,0	0,0							
23	Iniz.	16	2	16	2	16	0	16	6	20	2	2	0,0	0,0							
	Mezz.	16	2	16	2	16	0	16	6	20	2	2	0,0	0,0							
	Finale	16	2	16	2	16	0	16	6	20	2	2	0,0	0,0							
24	Iniz.	16	1	16	0	16	0	16	6	20	2	2	0,0	0,0							
	Mezz.	16	0	16	2	16	0	16	6	20	2	2	0,0	0,0							
	Finale	16	2	16	0	16	0	16	6	20	2	2	0,0	0,0							
25	Iniz.	16	2	16	0	14	0	16	6	20	2	2	0,0	0,0							
	Mezz.	16	0	16	3	14	0	16	6	20	2	2	0,0	0,0							
	Finale	16	1	14	0	16	0	16	6	20	2	2	0,0	0,0							
26	Iniz.	16	0	16	0	16	0	16	6	20	2	2	0,0	0,0							
	Mezz.	16	0	16	0	16	0	16	6	20	2	2	0,0	0,0							
	Finale	16	0	16	0	16	0	16	6	20	2	2	0,0	0,0							
27	Iniz.	16	0	16	0	16	0	10	6	20	2	2	0,0	0,0							
	Mezz.	16	0	16	0	16	0	10	6	20	2	2	0,0	0,0							
	Finale	16	0	16	0	16	0	10	6	20	2	2	0,0	0,0							
29	Iniz.	16	1	16	0	16	0	16	6	15	2	2	0,0	0,0							
	Mezz.	16	0	16	1	16	0	16	6	15	2	2	0,0	0,0							
	Finale	16	1	16	0	16	0	16	6	15	2	2	0,0	0,0							
31	Iniz.	16	0	16	0	16	0	16	6	20	2	2	0,0	0,0							
	Mezz.	16	0	16	0	16	0	16	6	20	2	2	0,0	0,0							
	Finale	16	0	16	0	16	0	16	6	20	2	2	0,0	0,0							
32	Iniz.	16	0	16	0	16	0	16	6	20	2	2	0,0	0,0							
	Mezz.	16	0	16	0	16	0	16	6	20	2	2	0,0	0,0							
	Finale	16	0	16	0	16	0	16	6	20	2	2	0,0	0,0							
34	Iniz.	16	2	16	2	16	0	16	6	20	2	2	0,0	0,0							
	Mezz.	16	2	16	2	16	0	16	6	20	2	2	0,0	0,0							
	Finale	16	2	16	2	16	0	16	6	20	2	2	0,0	0,0							
43	Iniz.	16	0	16	0	16	0	16	6	15	2	2	0,0	0,0							
	Mezz.	16	0	16	0	16	0	16	6	15	2	2	0,0	0,0							
	Finale	16	0	16	0	16	0	16	6	15	2	2	0,0	0,0							
44	Iniz.	16	0	16	0	16	0	16	6	15	2	2	0,0	0,0							
	Mezz.	16	0	16	0	16	0	16	6	15	2	2	0,0	0,0							
	Finale	16	0	16	0	16	0	16	6	15	2	2	0,0	0,0							
45	Iniz.	16	0	16	0	16	0	16	6	15	2	2	0,0	0,0							
	Mezz.	16	0	16	0	16	0	16	6	15	2	2	0,0	0,0							
	Finale	16	0	16	0	16	0	16	6	15	2	2	0,0	0,0							
46	Iniz.	16	0	16	0	16	0	16	6	15	2	2	0,0	0,0							
	Mezz.	16	0	16	0	16	0	16	6	15	2	2	0,0	0,0							
	Finale	16	0	16	0	16	0	16	6	15	2	2	0,0	0,0							
47	Iniz.	16	0	16	0	16	0	16	6	15	2	2	0,0	0,0							
	Mezz.	16	0	16	0	16	0	16	6	15	2	2	0,0	0,0							

Arch. Marco Amabili

DATI ARMATURE TRAVI - SEZIONE RETTANGOLARE - QUOTA: 3.3 m																					
ASTE IN C.A. CON SEZIONE RETTANGOLARE																					
IDENTIFICATIVO		ARMATURE DI INPUT											AGGIUNTIVE		RINFORZO IN FRP						
Asta Num.	Concio	FiSp mm	NFer Sup.	FiSu mm	NFer Inf.	FiIn mm	NFer Par.	FiPa mm	FiSt mm	PsSt cm	Brac DirX	Brac DirY	AfSup cmq	AfInf cmq	Mat. N.ro	Lung cm	Rag. mm	Num Avv	Nod Con	Condiz. Ambient	SpSol cm
	Finale	16	0	16	0	16	0	16	6	15	2	2	0,0	0,0							
48	Iniz.	16	1	16	0	16	0	16	6	15	2	2	0,0	0,0							
	Mezz.	16	0	16	1	16	0	16	6	15	2	2	0,0	0,0							
	Finale	16	1	16	0	16	0	16	6	15	2	2	0,0	0,0							
49	Iniz.	16	1	16	1	16	0	16	6	15	2	2	0,0	0,0							
	Mezz.	16	1	16	1	16	0	16	6	15	2	2	0,0	0,0							
	Finale	16	1	16	1	16	0	16	6	15	2	2	0,0	0,0							
50	Iniz.	16	1	16	1	16	0	16	6	15	2	2	0,0	0,0							
	Mezz.	16	1	16	1	16	0	16	6	15	2	2	0,0	0,0							
	Finale	16	1	16	1	16	0	16	6	15	2	2	0,0	0,0							
51	Iniz.	16	0	16	0	16	0	16	6	15	2	2	0,0	0,0							
	Mezz.	16	0	16	0	16	0	16	6	15	2	2	0,0	0,0							
	Finale	16	0	16	0	16	0	16	6	15	2	2	0,0	0,0							
52	Iniz.	16	0	16	0	16	0	16	6	15	2	2	0,0	0,0							
	Mezz.	16	0	16	0	16	0	16	6	15	2	2	0,0	0,0							
	Finale	16	0	16	0	16	0	16	6	15	2	2	0,0	0,0							
53	Iniz.	16	1	16	1	16	0	16	6	15	2	2	0,0	0,0							
	Mezz.	16	1	16	1	16	0	16	6	15	2	2	0,0	0,0							
	Finale	16	1	16	1	16	0	16	6	15	2	2	0,0	0,0							
54	Iniz.	16	1	16	1	16	0	16	6	15	2	2	0,0	0,0							
	Mezz.	16	1	16	1	16	0	16	6	15	2	2	0,0	0,0							
	Finale	16	1	16	1	16	0	16	6	15	2	2	0,0	0,0							
56	Iniz.	16	0	16	0	16	0	16	6	20	2	2	0,0	0,0							
	Mezz.	16	0	16	0	16	0	16	6	20	2	2	0,0	0,0							
	Finale	16	0	16	0	16	0	16	6	20	2	2	0,0	0,0							
60	Iniz.	16	0	16	0	16	0	16	6	15	2	2	0,0	0,0							
	Mezz.	16	0	16	0	16	0	16	6	15	2	2	0,0	0,0							
	Finale	16	0	16	0	16	0	16	6	15	2	2	0,0	0,0							
101	Iniz.	16	1	16	0	16	0	16	6	15	2	2	0,0	0,0							
	Mezz.	16	0	16	1	16	0	16	6	15	2	2	0,0	0,0							
	Finale	16	1	16	0	16	0	16	6	15	2	2	0,0	0,0							

SPOSTAMENTI SISMICI RELATIVI													
IDENTIFICATIVO				INVILUPPO S.L.D.				INVILUPPO S.L.O.					
Filo N.ro	Quota inf. (m)	Quota sup. (m)	Nodo inf. N.ro	Nodo sup. N.ro	Sisma Nro	Combin Nro	Spostam. Calcolo (mm)	Spostam. Limite (mm)	Sisma Nro	Combin Nro	Spostam. Calcolo (mm)	Spostam. Limite (mm)	Stringa di Controllo Verifica
1	0,00	3,30	1	39	2	34	1,809	16,500	2	34	1,480	11,000	VERIFICATO
2	0,00	3,30	2	40	2	34	1,813	16,500	2	34	1,489	11,000	VERIFICATO
3	0,00	3,30	3	41	2	24	1,657	16,500	2	24	1,362	11,000	VERIFICATO
4	0,00	3,30	12	42	2	24	1,654	16,500	2	24	1,356	11,000	VERIFICATO
5	0,00	3,30	73	84	2	34	1,884	16,500	2	34	1,541	11,000	VERIFICATO
6	0,00	3,30	74	85	2	34	1,857	16,500	2	34	1,519	11,000	VERIFICATO
7	0,00	3,30	4	43	2	34	1,877	16,500	2	34	1,538	11,000	VERIFICATO
8	0,00	3,30	5	44	2	34	1,736	16,500	2	34	1,417	11,000	VERIFICATO
9	0,00	3,30	14	45	2	24	1,645	16,500	2	24	1,347	11,000	VERIFICATO
10	0,00	3,30	30	46	2	24	1,636	16,500	2	24	1,340	11,000	VERIFICATO
11	0,00	3,30	32	47	2	24	1,585	16,500	2	24	1,302	11,000	VERIFICATO
12	0,00	3,30	8	48	2	34	1,856	16,500	2	34	1,522	11,000	VERIFICATO
16	0,00	3,30	9	52	2	34	1,874	16,500	2	34	1,536	11,000	VERIFICATO
17	0,00	3,30	20	53	2	34	1,756	16,500	2	34	1,439	11,000	VERIFICATO
18	0,00	3,30	23	54	2	34	1,781	16,500	2	34	1,463	11,000	VERIFICATO
20	0,00	3,30	10	56	2	34	1,897	16,500	2	34	1,557	11,000	VERIFICATO
21	0,00	3,30	21	57	2	34	1,746	16,500	2	34	1,428	11,000	VERIFICATO
22	0,00	3,30	7	58	2	34	1,777	16,500	2	34	1,459	11,000	VERIFICATO
24	0,00	3,30	28	60	2	25	1,651	16,500	2	25	1,351	11,000	VERIFICATO
25	0,00	3,30	11	61	2	34	1,826	16,500	2	34	1,491	11,000	VERIFICATO
26	0,00	3,30	6	62	2	34	1,713	16,500	2	34	1,399	11,000	VERIFICATO
27	0,00	3,30	27	63	2	25	1,667	16,500	2	25	1,366	11,000	VERIFICATO
28	0,00	3,30	17	64	2	25	1,563	16,500	2	25	1,278	11,000	VERIFICATO
29	0,00	3,30	35	65	2	24	1,589	16,500	2	24	1,304	11,000	VERIFICATO
30	0,00	3,30	36	66	2	24	1,502	16,500	2	24	1,233	11,000	VERIFICATO
31	0,00	3,30	16	67	2	24	1,612	16,500	2	24	1,321	11,000	VERIFICATO
32	0,00	3,30	38	68	2	24	1,588	16,500	2	24	1,300	11,000	VERIFICATO
33	0,00	3,30	37	69	2	28	1,480	16,500	2	28	1,206	11,000	VERIFICATO
36	0,00	3,30	34	72	2	24	1,485	16,500	2	24	1,217	11,000	VERIFICATO
37	0,00	3,30	75	86	2	34	1,829	16,500	2	34	1,497	11,000	VERIFICATO
38	0,00	3,30	76	87	2	34	1,802	16,500	2	34	1,475	11,000	VERIFICATO
42	0,00	3,30	96	112	2	34	1,891	16,500	2	34	1,546	11,000	VERIFICATO
43	0,00	3,30	97	113	2	34	1,864	16,500	2	34	1,524	11,000	VERIFICATO
44	0,00	3,30	98	114	2	34	1,837	16,500	2	34	1,502	11,000	VERIFICATO
45	0,00	3,30	99	115	2	34	1,810	16,500	2	34	1,480	11,000	VERIFICATO
53	0,00	3,30	29	95	2	25	1,694	16,500	2	25	1,387	11,000	VERIFICATO

BARICENTRI MASSE E RIGIDEZZE															
IDENTIFICATORE		BARICENTRI MASSE E RIGIDEZZE							RIGIDEZZE FLESSIONALI E TORSIONALI						
PIANO N.ro	QUOTA (m)	PESO (t)	XG (m)	YG (m)	XR (m)	YR (m)	DX (m)	DY (m)	Lpianta (m)	Bpianta (m)	Rig.FleX (t/m)	Rig.FleY (t/m)	Rig.Tors. (t*m)	(r/l)s) ²	
1	3,30	167,66	11,32	13,13	12,57	14,25	1,25	1,12	22,71	23,93	148604	30356	8302538	0,50	

VARIAZIONI MASSE E RIGIDEZZE DI PIANO															
				DIREZIONE X						DIREZIONE Y					
Piano N.ro	Quota (m)	Peso (t)	Variaz. (%)	Tagliante SRSS (t)	Tagliante modale(t)	Spost. (mm)	Klat. (t/m)	Variaz. (%)	Teta	Tagliante SRSS (t)	Tagliante modale(t)	Spost. (mm)	Klat. (t/m)	Variaz. (%)	Teta
1	3,30	167,66	0,0	45,25	45,20	0,30	148745	0,0	0,003	46,42	46,42	1,53	30356	0,0	0,010

PERCENTUALI RIGIDEZZE PILASTRI E SETTI						
RAPPORTO DELLE RIGIDEZZE IN DIREZIONE X				RAPPORTO DELLE RIGIDEZZE IN DIREZIONE Y		
Piano N.r	RigidezzaPilastr	Rigidezza Setti	Rigid.Elem.Second	RigidezzaPilastr	Rigidezza Setti	Rigid.Elem.Second
	Rig.Pil+Rig.Setti	Rig.Pil+Rig.Setti	Rig.Pil+Rig.Setti	Rig.Pil+Rig.Setti	Rig.Pil+Rig.Setti	Rig.Pil+Rig.Setti
1	0,01	0,99	0,00	1,00	0,00	0,00

STAMPA PROGETTO S.L.U. - AZIONI S.L.V. - ELEVAZIONE																											
Filo Iniz. Fin. Ctgθ	Quota Iniz. Final AmpC	T r a t	Sez Bas Alt	C o n c	VERIFICA A PRESSO-FLESSIONE								VERIFICA A TAGLIO E TORSIONE														
					Co mb	M Exd (t*m)	N Ed (t)	Moltip Ultimo	x/ d	εf% 100	εc% 100	Area cmq sup inf	Co mb	V Exd (t)	V Eyd (t)	T Sdu (t*m)	V Rxd (t)	V Ryd (t)	TRd (t*m)	TRld (t*m)	Coe Cls	Coe Sta	ALon cmq	Staffe Pas Lun Fi			
7	3,30	1	28	1	1	-0,1	0,0	59,92	18	100	22	10,1	24,1	1	-0,1	0,6	0,0	28,1	5,0	5,2	0,0	2	11	0,0	20	24	6
8	3,30	/	120	2	0	0,0	0,0	0,00	0	0	0	10,1	24,1	0	0,0	0,0	0,0	62,5	33,1	11,6	0,0	0	0	0,0	20	0	6
2.5	1,00	5	24	3	1	0,0	0,0	360,87	28	92	35	10,1	24,1	1	-0,1	0,1	0,0	28,1	5,0	5,2	0,0	0	1	0,0	20	56	6
				4	0	0,0	0,0	0,00	0	0	0	10,1	24,1	0	0,0	0,0	0,0	62,5	33,1	11,6	0,0	0	0	0,0	20	0	-434 9
				5	2	0,0	0,0	150,80	18	100	22	10,1	24,1	2	-0,1	-0,4	0,0	28,1	5,0	5,2	0,0	1	8	0,0	20	24	-234 07
25	3,30		3	1	1	-0,1	0,0	115,11	16	100	19	6,0	4,0	1	-0,2	0,3	0,0	6,4	11,2	2,7	0,0	2	3	0,0	20	48	6
5	3,30		30	2	0	0,0	0,0	0,00	0	0	0	6,0	4,0	0	0,0	0,0	0,0	10,7	18,7	4,5	0,0	0	0	0,0	20	0	6

Arch. Marco Amabili

STAMPA PROGETTO S.L.U. - AZIONI S.L.V. - ELEVAZIONE																											
Filo Iniz. Fin. Ctgθ	Quota Iniz. Final AmpC	T r a t	Sez Bas n c	C o n c	VERIFICA A PRESSO-FLESSIONE								VERIFICA A TAGLIO E TORSIONE														
					Co mb	M Exd (t*m)	N Ed (t)	Moltip Ultimo	x/ d	εf% 100	εc% 100	Area cmq sup inf	Co mb	V Exd (t)	V Eyd (t)	T Sdu (t*m)	V Rxd (t)	V Ryd (t)	TRd (t*m)	TRld (t*m)	Coe Cls	Coe Sta	ALon cmq	Staffe Pas Lun Fi			
2.5	1,00		50	3	1	0,0	0,0	286,66	11	100	13	6,0	4,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	20	0	6
				4	0	0,0	0,0	0,00	0	0	0	6,0	4,0	0	0,0	0,0	0,0	10,7	18,7	4,5	0,0	0	0	0,0	20	0	-426
				5	1	0,0	0,0	633,18	11	100	13	6,0	4,0	2	-0,2	-0,1	0,0	6,4	11,2	2,7	0,0	1	3	0,0	20	48	-233
																										77	
5	3,30		3	1	1	-0,1	0,0	159,24	16	100	19	6,0	4,0	1	0,0	0,3	0,0	6,4	11,2	2,7	0,0	1	3	0,0	20	50	6
6	3,30		30	2	0	0,0	0,0	0,00	0	0	0	6,0	4,0	0	0,0	0,0	0,0	10,7	18,7	4,5	0,0	0	0	0,0	20	0	6
2.5	1,00		50	3	1	0,0	0,0	217,86	11	100	13	6,0	4,0	1	0,0	0,0	0,0	6,4	11,2	2,7	0,0	0	1	0,0	20	10	6
				4	0	0,0	0,0	0,00	0	0	0	6,0	4,0	0	0,0	0,0	0,0	10,7	18,7	4,5	0,0	0	0	0,0	20	0	-426
				5	2	0,0	0,0	263,13	11	100	12	4,0	8,0	1	0,0	-0,2	0,0	6,4	11,2	2,7	0,0	1	2	0,0	20	50	-233
																										77	
6	3,30		3	1	2	-0,1	0,0	119,18	11	100	12	4,0	8,0	1	0,1	0,4	0,0	6,4	11,2	2,7	0,0	2	3	0,0	20	50	6
37	3,30		30	2	0	0,0	0,0	0,00	0	0	0	4,0	8,0	0	0,0	0,0	0,0	10,7	18,7	4,5	0,0	0	0	0,0	20	0	6
2.5	1,00		50	3	1	0,1	0,0	168,20	18	100	23	4,0	8,0	1	0,1	0,1	0,0	6,4	11,2	2,7	0,0	1	1	0,0	20	10	6
				4	0	0,0	0,0	0,00	0	0	0	4,0	8,0	0	0,0	0,0	0,0	10,7	18,7	4,5	0,0	0	0	0,0	20	0	-434
				5	1	0,1	0,0	186,61	18	100	23	4,0	8,0	1	0,1	-0,2	0,0	6,4	11,2	2,7	0,0	1	2	0,0	20	50	-234
																										07	
37	3,30		3	1	1	0,2	0,0	85,05	18	100	23	4,0	8,0	1	0,1	0,1	0,0	6,4	11,2	2,7	0,0	1	2	0,0	20	50	6
38	3,30		30	2	0	0,0	0,0	0,00	0	0	0	8,0	4,0	0	0,0	0,0	0,0	10,7	18,7	4,5	0,0	0	0	0,0	20	0	6
2.5	1,00		50	3	1	0,2	0,0	41,95	11	100	12	8,0	4,0	1	0,1	-0,2	0,0	6,4	11,2	2,7	0,0	1	2	0,0	20	10	6
				4	0	0,0	0,0	0,00	0	0	0	8,0	4,0	0	0,0	0,0	0,0	10,7	18,7	4,5	0,0	0	0	0,0	20	0	112
				5	2	-0,1	0,0	203,54	18	100	23	8,0	4,0	1	0,1	-0,5	0,0	6,4	11,2	2,7	0,0	3	4	0,0	20	50	112
38	3,30		3	1	1	0,3	0,0	25,13	11	100	12	8,0	4,0	1	0,3	-0,7	0,0	6,4	11,2	2,7	0,0	4	6	0,0	20	48	6
26	3,30		30	2	0	0,0	0,0	0,00	0	0	0	8,0	4,0	0	0,0	0,0	0,0	10,7	18,7	4,5	0,0	0	0	0,0	20	0	6
2.5	1,00		50	3	2	-0,6	0,0	22,92	18	100	23	8,0	4,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	20	0	6
				4	0	0,0	0,0	0,00	0	0	0	8,0	4,0	0	0,0	0,0	0,0	10,7	18,7	4,5	0,0	0	0	0,0	20	0	-423
				5	2	-0,6	0,0	22,92	18	100	23	8,0	4,0	1	0,3	-1,1	0,0	6,4	11,2	2,7	0,0	6	10	0,0	20	48	-234
																										09	
34	3,30	1	37	1	2	-0,4	-0,5	19,92	12	100	13	4,0	4,0	2	-0,1	0,6	0,0	6,9	18,2	3,5	0,0	3	3	0,0	15	50	6
35	3,30	/	25	2	0	0,0	0,0	0,00	0	0	0	4,0	4,0	0	0,0	0,0	0,0	7,4	19,5	3,7	0,0	0	0	0,0	15	0	6
2.5	1,00	6	60	3	2	-0,4	-0,5	19,92	12	100	13	4,0	4,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	15	0	6
				4	0	0,0	0,0	0,00	0	0	0	4,0	4,0	0	0,0	0,0	0,0	7,4	19,5	3,7	0,0	0	0	0,0	15	0	-434
				5	2	-0,3	-0,5	32,36	12	100	13	4,0	4,0	1	-0,1	0,1	0,0	6,9	18,2	3,5	0,0	1	1	0,0	15	50	-233
																										93	
1	3,30		3	1	1	-3,0	0,0	2,28	12	100	14	4,0	4,0	1	0,0	4,7	0,0	6,4	11,2	2,7	0,0	20	42	0,0	20	50	6
2	3,30		30	2	0	0,0	0,0	0,00	0	0	0	4,0	7,1	0	0,0	0,0	0,0	10,7	18,7	4,5	0,0	0	0	0,0	20	0	8
2.5	1,00		50	3	1	3,1	0,0	3,88	18	100	21	4,0	7,1	2	0,0	-0,1	0,0	22,9	24,1	2,6	0,0	0	0	0,0	20	422	8
				4	0	0,0	0,0	0,00	0	0	0	4,0	7,1	0	0,0	0,0	0,0	10,7	18,7	4,5	0,0	0	0	0,0	20	0	-425
				5	1	-3,4	0,0	1,98	12	100	14	4,0	4,0	1	0,0	-4,9	0,0	11,4	20,1	4,8	0,0	20	24	0,0	20	50	-233
																										73	
2	3,30		3	1	1	-3,1	0,0	2,16	12	100	14	4,0	4,0	1	0,0	2,5	0,0	6,4	11,2	2,7	0,0	10	22	0,0	20	50	6
3	3,30		30	2	0	0,0	0,0	0,00	0	0	0	4,0	4,0	0	0,0	0,0	0,0	10,7	18,7	4,5	0,0	0	0	0,0	20	0	8
2.5	1,00		50	3	2	1,0	0,0	6,85	12	100	14	4,0	4,0	1	0,0	0,5	0,0	11,4	20,1	4,8	0,0	2	2	0,0	20	439	8
				4	0	0,0	0,0	0,00	0	0	0	4,0	4,0	0	0,0	0,0	0,0	10,7	18,7	4,5	0,0	0	0	0,0	20	0	-434
				5	1	-0,6	0,0	10,97	12	100	14	4,0	4,0	1	0,0	-1,6	0,0	11,4	20,1	4,8	0,0	7	8	0,0	20	50	-233
																										93	
1	3,30		3	1	1	-0,8	0,0	8,88	12	100	14	4,0	4,0	1	-0,1	1,4	0,0	6,4	11,2	2,7	0,0	6	13	0,0	20	50	6
7	3,30		30	2	0	0,0	0,0	0,00	0	0	0	4,0	4,0	0	0,0	0,0	0,0	10,7	18,7	4,5	0,0	0	0	0,0	20	0	6
2.5	1,00		50	3	1	0,6	0,0	10,82	12	100	14	4,0	4,0	1	-0,1	0,2	0,0	6,4	11,2	2,7	0,0	1	2	0,0	20	228	6
				4	0	0,0	0,0	0,00	0	0	0	4,0	4,0	0	0,0	0,0	0,0	10,7	18,7	4,5	0,0	0	0	0,0	20	0	-423
				5	2	-0,1	0,0	80,56	12	100	14	4,0	4,0	1	-0,1	-1,0	0,0	6,4	11								

STAMPA PROGETTO S.L.U. - AZIONI S.L.V. - ELEVAZIONE																											
Filo Iniz Fin. Ctgθ	Quota Iniz. Final AmpC	T r a t	Sez Bas n	C o n	VERIFICA A PRESSO-FLESSIONE								VERIFICA A TAGLIO E TORSIONE														
					Co mb	M Exd (t*m)	N Ed (t)	Moltip Ultimo	x/ d	εf% 100	εsc% 100	Area cmq sup inf	Co mb	V Exd (t)	V Eyd (t)	T Sdu (t*m)	V Rxd (t)	V Ryd (t)	TRd (t*m)	TRld (t*m)	Coe Cls	Coe Sta	ALon cmq	Staffe Pas Lun Fi			
				5	1	0,6	0,0	11,88	12	100	14	4,0	4,0	1	0,0	-1,1	0,0	6,4	11,2	2,7	0,0	5	9	0,0	20	50	-233 77
3	3,30		3	1	1	0,9	0,0	7,85	12	100	14	4,0	4,0	1	0,1	2,1	0,0	8,5	15,0	3,6	0,0	9	14	0,0	15	50	6
4	3,30		30	2	0	0,0	0,0	0,00	0	0	0	4,0	4,0	0	0,0	0,0	0,0	10,7	18,7	4,5	0,0	0	0	0,0	15	0	6
2.5	1,00	50	3	1	1,0	0,0	7,08	12	100	14	4,0	4,0	1	0,1	-0,7	0,0	8,5	15,0	3,6	0,0	3	5	0,0	15	123	6	
			4	0	0,0	0,0	0,00	0	0	0	4,0	4,0	0	0,0	0,0	0,0	10,7	18,7	4,5	0,0	0	0	0,0	15	0	-426 3	
			5	1	-1,5	0,0	4,38	12	100	14	4,0	4,0	1	0,1	-3,5	0,0	8,5	15,0	3,6	0,0	15	24	0,0	15	50	-233 77	
2	3,30		29	1	1	-0,5	0,0	8,66	17	100	20	6,2	9,2	1	0,4	3,2	0,0	20,9	5,0	3,9	0,0	11	64	0,0	20	24	6
8	3,30		90	2	0	0,0	0,0	0,00	0	0	0	4,6	9,2	0	0,0	0,0	0,0	52,2	24,9	9,7	0,0	0	0	0,0	20	0	6
2.5	1,00	24	3	1	1,7	0,0	4,00	20	100	25	4,6	9,2	1	0,4	-0,6	0,0	20,9	5,0	3,9	0,0	3	12	0,0	20	280	6	
			4	0	0,0	0,0	0,00	0	0	0	4,6	9,2	0	0,0	0,0	0,0	52,2	24,9	9,7	0,0	0	0	0,0	20	0	-426 3	
			5	1	-2,6	0,0	1,75	17	100	20	6,2	9,2	1	0,4	-4,5	0,0	20,9	5,0	3,9	0,0	15	90	0,0	20	24	-233 77	
8	3,30		29	1	1	-2,1	-2,6	2,32	18	100	21	6,2	9,2	1	0,0	3,7	0,0	20,9	5,0	3,9	0,0	11	74	0,0	20	24	6
14	3,30		90	2	0	0,0	0,0	0,00	0	0	0	4,6	9,2	0	0,0	0,0	0,0	52,2	24,9	9,7	0,0	0	0	0,0	20	0	6
2.5	1,00	24	3	1	0,8	-2,6	8,10	21	100	26	4,6	9,2	2	0,0	-0,2	0,0	20,9	5,0	3,9	0,0	1	4	0,0	20	288	6	
			4	0	0,0	0,0	0,00	0	0	0	4,6	9,2	0	0,0	0,0	0,0	52,2	24,9	9,7	0,0	0	0	0,0	20	0	-434 9	
			5	1	-2,9	-2,6	1,68	18	100	21	6,2	9,2	1	0,0	-4,2	0,0	20,9	5,0	3,9	0,0	13	84	0,0	20	24	-234 07	
12	3,30		30	1	1	-1,4	0,0	3,26	18	100	22	6,2	6,2	1	-0,2	2,7	0,0	18,5	5,0	3,4	0,0	10	54	0,0	20	24	6
13	3,30		80	2	0	0,0	0,0	0,00	0	0	0	6,2	6,2	0	0,0	0,0	0,0	41,1	22,2	7,6	0,0	0	0	0,0	20	0	6
2.5	1,00	24	3	1	0,7	0,0	6,65	18	100	22	6,2	6,2	1	-0,2	0,2	0,0	18,5	5,0	3,4	0,0	1	4	0,0	20	241	6	
			4	0	0,0	0,0	0,00	0	0	0	6,2	6,2	0	0,0	0,0	0,0	41,1	22,2	7,6	0,0	0	0	0,0	20	0	-424 3	
			5	2	-0,9	0,0	5,12	18	100	22	6,2	6,2	1	-0,2	-2,3	0,0	18,5	5,0	3,4	0,0	9	46	0,0	20	24	-233 65	
13	3,30		3	1	2	-1,0	0,0	6,92	12	100	14	4,0	4,0	1	0,1	2,2	0,0	6,4	11,2	2,7	0,0	9	19	0,0	20	50	6
14	3,30		30	2	0	0,0	0,0	0,00	0	0	0	4,0	7,1	0	0,0	0,0	0,0	10,7	18,7	4,5	0,0	0	0	0,0	20	0	6
2.5	1,00	50	3	1	0,5	0,0	23,60	18	100	21	4,0	7,1	2	0,1	0,6	0,0	6,4	11,2	2,7	0,0	3	5	0,0	20	103	6	
			4	0	0,0	0,0	0,00	0	0	0	4,0	7,1	0	0,0	0,0	0,0	10,7	18,7	4,5	0,0	0	0	0,0	20	0	-424 3	
			5	1	0,5	0,0	14,13	12	100	14	4,0	4,0	1	0,1	-1,1	0,0	6,4	11,2	2,7	0,0	5	10	0,0	20	50	-233 65	
14	3,30		3	1	1	-3,2	-2,6	2,28	13	100	15	4,0	4,0	1	0,0	5,9	0,0	6,4	11,2	2,7	0,0	24	53	0,0	20	50	6
18	3,30		30	2	0	0,0	0,0	0,00	0	0	0	4,0	7,1	0	0,0	0,0	0,0	10,7	18,7	4,5	0,0	0	0	0,0	20	0	6
2.5	1,00	50	3	1	3,4	-2,6	3,59	18	100	22	4,0	7,1	1	0,0	-0,1	0,0	6,4	11,2	2,7	0,0	1	1	0,0	20	358	6	
			4	0	0,0	0,0	0,00	0	0	0	4,0	7,1	0	0,0	0,0	0,0	10,7	18,7	4,5	0,0	0	0	0,0	20	0	-423 9	
			5	1	-3,8	-2,6	1,95	13	100	15	4,0	4,0	1	0,0	-6,2	0,0	6,4	11,2	2,7	0,0	25	55	0,0	20	50	-234 17	
18	3,30		3	1	1	-0,8	0,0	9,00	12	100	14	4,0	4,0	1	0,0	1,0	0,0	6,4	11,2	2,7	0,0	4	9	0,0	20	50	6
17	3,30		30	2	0	0,0	0,0	0,00	0	0	0	4,0	7,1	0	0,0	0,0	0,0	10,7	18,7	4,5	0,0	0	0	0,0	20	0	6
2.5	1,00	50	3	1	-0,5	0,0	14,00	11	100	12	4,0	7,1	1	0,0	0,5	0,0	6,4	11,2	2,7	0,0	2	4	0,0	20	103	6	
			4	0	0,0	0,0	0,00	0	0	0	4,0	7,1	0	0,0	0,0	0,0	10,7	18,7	4,5	0,0	0	0	0,0	20	0	-425 5	
			5	1	0,2	0,0	35,10	12	100	14	4,0	4,0	2	0,0	0,0	0,0	6,4	11,2	2,7	0,0	0	0	0,0	20	50	-233 69	
17	3,30		3	1	1	-3,8	-0,6	1,82	12	100	14	4,0	4,0	1	0,0	5,3	0,0	6,4	11,2	2,7	0,0	22	48	0,0	20	50	6
13	3,30		30	2	0	0,0	0,0	0,00	0	0	0	4,0	7,1	0	0,0	0,0	0,0	10,7	18,7	4,5	0,0	0	0	0,0	20	0	6
2.5	1,00	50	3	1	3,5	-0,6	3,47	18	100	21	4,0	7,1	1	0,0	0,8	0,0	6,4	11,2	2,7	0,0	3	7	0,0	20	358	6	
			4	0	0,0	0,0	0,00	0	0	0	4,0	7,1	0	0,0	0,0	0,0	10,7	18,7	4,5	0,0	0	0	0,0	20	0	-424 3	
			5	1	1,6	-0,6	4,20	12	100	14	4,0	4,0	1	0,0	-3,7	0,0	6,4	11,2	2,7	0,0	15	33	0,0	20	50	-233 65	
17	3,30		3	1	1	-3,3	0,0	2,07	12	100	14	4,0	4,0	1	0,0	3,3	0,0	6,4	11,2	2,7	0,0	14	30	0,0	20	50	6
21	3,30		30	2	0	0,0	0,0	0,00	0	0	0	4,0	7,1	0	0,0	0,0	0,0	10,7	18,7	4,5	0,0	0	0	0,0	20	0	6
2.5	1,00	50	3	1	-2,5	0,0	2,71	11	100	12	4,0	7,1	1	0,0	1,9	0,0	6,4	11,2	2,7	0,0	8	17	0,0	20	97	6	
			4	0	0,0	0,0	0,00	0	0	0	4,0	7,1	0	0,0	0,0	0,0	10,7	18,7	4,5	0,0	0	0	0,0	20	0	-425 1	
			5	2	0,4	0,0	16,47	12	100	14	4,0	4,0	1	0,0	0,4	0,0	6,4	11,2	2,7	0,0	2	4	0,0	20	50	-233 73	
21	3,30		3	1	2	-1,2	0,0	5,51	12	100	14	4,0	4,0	1	0,0	1,4	0,0	6,4	11,2	2,7	0,0	6	12	0,0	20	50	6
22	3,30		30	2	0	0,0	0,0	0,00	0	0	0	4,0	7,1	0	0,0	0,0	0,0	10,7	18,7	4,5	0,0	0	0	0,0	20	0	

Arch. Marco Amabili

STAMPA PROGETTO S.L.U. - AZIONI S.L.V. - ELEVAZIONE																											
Filo Iniz Fin. Ctgθ	Quota Iniz. Final AmpC	T r a t	Sez Bas n c	C o n c	VERIFICA A PRESSO-FLESSIONE								VERIFICA A TAGLIO E TORSIONE														
					Co mb	M Exd (t*m)	N Ed (t)	Moltip Ultimo	x/ d	εf% 100	εc% 100	Area cmq sup inf	Co mb	V Exd (t)	V Eyd (t)	T Sdu (t*m)	V Rxd (t)	V Ryd (t)	TRd (t*m)	TRld (t*m)	Coe Cls	Coe Sta	ALon cmq	Staffe Pas Lun Fi			
77																											
18	3,30		3	1	2	-0,5	-0,3	14,65	12	100	14	4,0	4,0	1	0,1	1,5	0,0	6,4	11,2	2,7	0,0	7	14	0,0	20	50	6
19	3,30		30	2	0	0,0	0,0	0,00	0	0	0	4,0	7,1	0	0,0	0,0	0,0	10,7	18,7	4,5	0,0	0	0	0,0	20	0	6
2.5	1,00		50	3	1	0,7	-0,4	16,78	18	100	21	4,0	7,1	1	0,1	-0,3	0,0	6,4	11,2	2,7	0,0	1	2	0,0	20	260	6
				4	0	0,0	0,0	0,00	0	0	0	4,0	7,1	0	0,0	0,0	0,0	10,7	18,7	4,5	0,0	0	0	0,0	20	0	-426 3
				5	1	-1,4	-0,4	5,04	12	100	14	4,0	4,0	1	0,1	-2,0	0,0	6,4	11,2	2,7	0,0	9	18	0,0	20	50	-233 77
77																											
19	3,30		3	1	1	-1,3	0,1	5,05	12	100	14	4,0	4,0	1	0,0	1,8	0,0	6,4	11,2	2,7	0,0	8	16	0,0	20	50	6
23	3,30		30	2	0	0,0	0,0	0,00	0	0	0	4,0	7,1	0	0,0	0,0	0,0	10,7	18,7	4,5	0,0	0	0	0,0	20	0	6
2.5	1,00		50	3	1	-0,9	0,1	7,37	11	100	12	4,0	7,1	1	0,0	0,8	0,0	6,4	11,2	2,7	0,0	4	8	0,0	20	97	6
				4	0	0,0	0,0	0,00	0	0	0	4,0	7,1	0	0,0	0,0	0,0	10,7	18,7	4,5	0,0	0	0	0,0	20	0	-426 3
				5	1	0,3	0,1	19,97	12	100	14	4,0	4,0	2	0,0	-0,2	0,0	6,4	11,2	2,7	0,0	1	2	0,0	20	50	-233 77
77																											
23	3,30		3	1	1	-0,3	-0,6	24,60	12	100	14	4,0	4,0	1	0,0	3,3	0,0	6,4	11,2	2,7	0,0	14	30	0,0	20	50	6
22	3,30		30	2	0	0,0	0,0	0,00	0	0	0	4,0	7,1	0	0,0	0,0	0,0	10,7	18,7	4,5	0,0	0	0	0,0	20	0	6
2.5	1,00		50	3	1	2,3	-0,6	5,21	18	100	21	4,0	7,1	1	0,0	-0,6	0,0	6,4	11,2	2,7	0,0	2	5	0,0	20	260	6
				4	0	0,0	0,0	0,00	0	0	0	4,0	7,1	0	0,0	0,0	0,0	10,7	18,7	4,5	0,0	0	0	0,0	20	0	-434 9
				5	1	-2,3	-0,6	2,99	12	100	14	4,0	4,0	1	0,0	-4,5	0,0	6,4	11,2	2,7	0,0	19	40	0,0	20	50	-234 07
77																											
20	3,30		30	1	1	-0,5	0,0	10,59	20	100	24	8,0	8,0	1	0,2	2,5	0,0	18,5	5,0	3,4	0,0	9	50	0,0	20	24	6
21	3,30		80	2	0	0,0	0,0	0,00	0	0	0	8,0	8,0	0	0,0	0,0	0,0	41,0	22,1	7,5	0,0	0	0	0,0	20	0	6
2.5	1,00		24	3	1	1,1	0,0	5,42	20	100	24	8,0	8,0	2	0,2	-0,3	0,0	18,5	5,0	3,4	0,0	2	6	0,0	20	241	6
				4	0	0,0	0,0	0,00	0	0	0	8,0	8,0	0	0,0	0,0	0,0	41,0	22,1	7,5	0,0	0	0	0,0	20	0	-425 1
				5	1	-1,4	0,0	4,09	20	100	24	8,0	8,0	1	0,2	-3,1	0,0	18,5	5,0	3,4	0,0	12	62	0,0	20	24	-233 73
77																											
26	3,30		3	1	2	-0,5	0,0	27,79	18	100	23	8,0	4,0	1	-0,1	2,9	0,0	6,4	11,2	2,7	0,0	12	26	0,0	20	50	6
27	3,30		30	2	0	0,0	0,0	0,00	0	0	0	4,0	8,6	0	0,0	0,0	0,0	10,7	18,7	4,5	0,0	0	0	0,0	20	0	6
2.5	1,00		50	3	1	1,6	0,0	8,80	19	100	23	4,0	8,6	1	-0,1	-0,1	0,0	6,4	11,2	2,7	0,0	0	1	0,0	20	189	6
				4	0	0,0	0,0	0,00	0	0	0	4,0	8,6	0	0,0	0,0	0,0	10,7	18,7	4,5	0,0	0	0	0,0	20	0	-424 3
				5	1	-0,6	0,0	14,53	15	100	17	5,6	4,0	1	-0,1	-3,1	0,0	6,4	11,2	2,7	0,0	13	27	0,0	20	50	-233 65
77																											
27	3,30		3	1	2	0,2	0,0	28,78	12	100	14	4,0	4,0	1	-0,4	0,4	0,0	6,4	11,2	2,7	0,0	3	6	0,0	20	50	6
24	3,30		30	2	0	0,0	0,0	0,00	0	0	0	4,0	4,0	0	0,0	0,0	0,0	10,7	18,7	4,5	0,0	0	0	0,0	20	0	6
2.5	1,00		50	3	2	0,2	0,0	30,59	12	100	14	4,0	4,0	1	-0,4	-0,4	0,0	6,4	11,2	2,7	0,0	3	6	0,0	20	105	6
				4	0	0,0	0,0	0,00	0	0	0	4,0	4,0	0	0,0	0,0	0,0	10,7	18,7	4,5	0,0	0	0	0,0	20	0	-422 9
				5	1	-0,7	0,0	10,09	12	100	14	4,0	4,0	1	-0,4	-1,2	0,0	6,4	11,2	2,7	0,0	7	10	0,0	20	50	-234 15
77																											
26	3,30		31	1	2	-0,2	0,0	14,98	20	100	24	4,0	4,0	1	0,0	0,5	0,0	8,8	5,0	1,5	0,0	4	11	0,0	20	24	6
22	3,30		40	2	0	0,0	0,0	0,00	0	0	0	4,0	4,0	0	0,0	0,0	0,0	19,6	11,0	3,4	0,0	0	0	0,0	20	0	6
2.5	1,00		24	3	1	0,3	0,0	10,38	20	100	24	4,0	4,0	1	0,0	-0,1	0,0	8,8	5,0	1,5	0,0	1	2	0,0	20	354	6
				4	0	0,0	0,0	0,00	0	0	0	4,0	4,0	0	0,0	0,0	0,0	19,6	11,0	3,4	0,0	0	0	0,0	20	0	-423 5
				5	1	-0,5	0,0	5,30	20	100	24	4,0	4,0	1	0,0	-0,7	0,0	8,8	5,0	1,5	0,0	5	14	0,0	20	24	-234 21
77																											
9	3,30		32	1	1	-3,0	2,4	3,90	14	100	16	6,0	4,0	1	0,0	5,2	0,0	6,9	18,2	3,5	0,0	21	29	0,0	15	60	6
34	3,30		25	2	0	0,0	0,0	0,00	0	0	0	4,0	6,0	0	0,0	0,0	0,0	7,4	19,5	3,7	0,0	0	0	0,0	15	0	6
2.5	1,00		60	3	1	3,0	2,4	3,95	14	100	16	4,0	6,0	1	0,0	-0,3	0,0	6,9	18,2	3,5	0,0	1	2	0,0	15	360	6
				4	0	0,0	0,0	0,00	0	0	0	4,0	6,0	0	0,0	0,0	0,0	7,4	19,5	3,7	0,0	0	0	0,0	15	0	-426 3
				5	1	-4,1	2,4	2,89	14	100	16	6,0	4,0	1	0,0	-5,6	0,0	6,9	18,2	3,5	0,0	23	31	0,0	15	60	-233 77
77																											
23	3,30		33	1	1	0,4	0,1	7,51	17	100	20	4,0	4,0	2	0,3	0,3	0,0	13,6	5,0	2,5	0,0	3	6	0,0	20	24	6
53	3,30		60	2	0	0,0	0,0	0,00	0	0	0	4,0	4,0	0	0,0	0,0	0,0	45,5	16,6	8,2	0,0	0	0	0,0	20	0	6
2.5	1,00		24	3	1	0,3	0,1	8,59	17	100	20	4,0	4,0	1	0,3	-0,7	0,0	13,6	5,0	2,5	0,0	4	13	0,0	20	134	6
				4	0	0,0	0,0	0,00	0	0	0	4,0	4,0	0	0,0	0,0	0,0	45,5	16,6	8,2	0,0	0	0	0,0	20	0	-423 9
				5	1	-0,8	0,1	3,73	17	100	20	4,0	4,0	1	0,3	-1,5	0,0	13,6	5,0	2,5	0,0	8	31	0,0	20	24	-234 17
77																											
53	3,30		3	1	1	-1,2	0,0	5,73	12	100	14	4,0	4,0	1	-0,1	-1,3	0,0	6,4	11,2	2,7	0,0	6	12	0,0	20	50	6
31	3,30		30	2	0	0,0	0,0	0,00	0	0	0	4,0	4,0	0	0,0	0,0	0,0	10,7	18,7	4,5	0,0	0	0	0,0	20	0	6
2.5	1,00		50	3	1	-3,2	0,0	2,09	12	100	14	4,0	4,0	1	-0,1	-2,0	0,0	6,4	11,2	2,7	0,0	8	18	0,0	20	64	6
				4	0	0,0	0,0	0,00	0	0	0	4,0	4,0	0	0,0	0,0	0,0	10,7	18,7	4,5	0,0	0	0	0,0	20	0	-422 9
				5	1	-3,6	0,0	1,88	12	100	14	4,0	4,0	1	-0,1	-2,6	0,0	6,4	11,2	2,7	0,0	11	23	0,0	20	50	-234 15
77																											
19	3,30		34	1	1	-1,8	-0,3	3,17	20	100	25	8,0	8,0	1	-0,2	2,8	0,0	16,1	5,0	2,9	0,0	12	56	0,0	20	24	6
34	3,30		70	2	0	0,0	0,0	0,00	0	0	0	8,0	8,0	0	0,0	0,0	0,0	32,1	19,9	5,8	0,0	0	0	0,0	20	0	6
2.5	1,00		24	3	1	0,6	-0,3	10,28	20	100	25	8,0	8,0	1	-0,2	1,0	0,0	16,1	5,0	2,9	0,0	5	20	0,0	20	177	6
				4	0	0,0	0,0	0,00	0	0	0	8,0	8,0	0	0,0	0,0	0,0	32,1	19,9	5,8	0,0	0	0	0,0	20	0	-425 5
				5	1	0,5	-0,3	11,62	20	100	25	8,0	8,0	2	-0,2	-0,9	0,0	16,1	5,0	2,9	0,0	5	18	0,0	20	24	-233 69

Arch. Marco Amabili

STAMPA PROGETTO S.L.U. - AZIONI S.L.V. - ELEVAZIONE																											
Filo Iniz Fin. Ctg	Quota Iniz. Final AmpC	T r a t	Sez Bas n	C o n	VERIFICA A PRESSO-FLESSIONE								VERIFICA A TAGLIO E TORSIONE														
					Co mb	M Exd (t*m)	N Ed (t)	Moltip Ultimo	x/ d	εf% 100	εc% 100	Area cmq sup inf	Co mb	V Exd (t)	V Eyd (t)	T Sdu (t*m)	V Rxd (t)	V Ryd (t)	TRd (t*m)	TRld (t*m)	Coe Cls	Coe Sta	ALon cmq	Staffe Pas Lun Fi			
11	3,30	3	1	1	-0,4	0,3	14,90	12	100	14	4,0	4,0	1	0,0	1,3	0,0	6,4	11,2	2,7	0,0	6	12	0,0	20	50	6	
15	3,30	30	2	0	0,0	0,0	0,00	0	0	0	4,0	4,0	0	0,0	0,0	0,0	10,7	18,7	4,5	0,0	0	0	0,0	20	0	6	
2.5	1,00	50	3	1	1,3	0,3	5,06	12	100	14	4,0	4,0	1	0,0	0,1	0,0	6,4	11,2	2,7	0,0	1	1	0,0	20	390	6	
			4	0	0,0	0,0	0,00	0	0	0	4,0	4,0	0	0,0	0,0	0,0	10,7	18,7	4,5	0,0	0	0	0,0	20	0	-423	
																										5	
			5	1	0,7	0,3	10,22	12	100	14	4,0	4,0	1	0,0	-1,1	0,0	6,4	11,2	2,7	0,0	5	10	0,0	20	50	-234	
																										21	
4	3,30	32	1	1	-1,9	0,0	4,40	12	100	13	4,0	4,0	1	0,0	2,5	0,0	6,9	18,2	3,5	0,0	10	14	0,0	15	60	6	
9	3,30	25	2	0	0,0	0,0	0,00	0	0	0	4,0	4,0	0	0,0	0,0	0,0	7,4	19,5	3,7	0,0	0	0	0,0	15	0	6	
2.5	1,00	60	3	1	-1,4	0,0	5,85	12	100	13	4,0	4,0	1	0,0	0,1	0,0	6,9	18,2	3,5	0,0	1	1	0,0	15	86	6	
			4	0	0,0	0,0	0,00	0	0	0	4,0	4,0	0	0,0	0,0	0,0	7,4	19,5	3,7	0,0	0	0	0,0	15	0	-425	
																										5	
			5	2	-1,6	0,0	5,09	12	100	13	4,0	4,0	2	0,0	-2,2	0,0	6,9	18,2	3,5	0,0	9	12	0,0	15	60	-233	
																										69	
34	3,30	32	1	1	-3,1	3,0	3,73	14	100	16	6,0	4,0	1	0,0	2,8	0,0	6,9	18,2	3,5	0,0	12	16	0,0	15	60	6	
31	3,30	25	2	0	0,0	0,0	0,00	0	0	0	4,0	6,0	0	0,0	0,0	0,0	7,4	19,5	3,7	0,0	0	0	0,0	15	0	6	
2.5	1,00	60	3	1	1,2	3,0	9,54	14	100	16	4,0	6,0	1	0,0	0,1	0,0	6,9	18,2	3,5	0,0	0	0	0,0	15	473	6	
			4	0	0,0	0,0	0,00	0	0	0	4,0	6,0	0	0,0	0,0	0,0	7,4	19,5	3,7	0,0	0	0	0,0	15	0	-434	
																										9	
			5	1	-2,6	3,0	4,37	14	100	16	6,0	4,0	1	0,0	-2,7	0,0	6,9	18,2	3,5	0,0	11	15	0,0	15	60	-234	
																										07	
7	3,30	2	28	1	2	-0,1	0,0	103,35	18	100	22	10,1	24,1	1	0,2	0,5	0,0	28,1	5,0	5,2	0,0	2	9	0,0	20	24	6
8	3,30	/	120	2	0	0,0	0,0	0,00	0	0	0	10,1	24,1	0	0,0	0,0	0,0	62,5	33,1	11,6	0,0	0	0	0,0	20	0	6
2.5	1,00	5	24	3	1	0,0	0,0	362,91	28	92	35	10,1	24,1	1	0,2	0,0	0,0	28,1	5,0	5,2	0,0	0	1	0,0	20	56	6
			4	0	0,0	0,0	0,00	0	0	0	0	10,1	24,1	0	0,0	0,0	0,0	62,5	33,1	11,6	0,0	0	0	0,0	20	0	-425
																										1	
			5	1	-0,1	0,0	63,78	17	100	20	8,0	24,1	1	0,2	-0,5	0,0	28,1	5,0	5,2	0,0	2	10	0,0	20	24	-233	
																										73	
7	3,30	3	28	1	2	-0,1	0,0	82,79	17	100	20	8,0	24,1	1	0,3	0,5	0,0	28,1	5,0	5,2	0,0	2	10	0,0	20	24	6
8	3,30	/	120	2	0	0,0	0,0	0,00	0	0	0	8,0	24,1	0	0,0	0,0	0,0	62,5	33,1	11,6	0,0	0	0	0,0	20	0	6
2.5	1,00	5	24	3	1	0,1	0,0	268,73	30	81	35	8,0	24,1	1	0,3	0,0	0,0	28,1	5,0	5,2	0,0	1	1	0,0	20	56	6
			4	0	0,0	0,0	0,00	0	0	0	0	8,0	24,1	0	0,0	0,0	0,0	62,5	33,1	11,6	0,0	0	0	0,0	20	0	-424
																										3	
			5	2	-0,1	0,0	96,43	17	100	20	8,0	24,1	1	0,3	-0,5	0,0	28,1	5,0	5,2	0,0	2	10	0,0	20	24	-233	
																										65	
7	3,30	4	28	1	2	-0,1	0,0	52,92	17	100	20	8,0	24,1	1	0,5	0,5	0,0	28,1	5,0	5,2	0,0	2	11	0,0	20	24	6
8	3,30	/	120	2	0	0,0	0,0	0,00	0	0	0	10,1	24,1	0	0,0	0,0	0,0	62,5	33,1	11,6	0,0	0	0	0,0	20	0	6
2.5	1,00	5	24	3	1	0,0	0,0	336,97	28	92	35	10,1	24,1	1	0,5	0,1	0,0	28,1	5,0	5,2	0,0	1	2	0,0	20	56	6
			4	0	0,0	0,0	0,00	0	0	0	0	10,1	24,1	0	0,0	0,0	0,0	62,5	33,1	11,6	0,0	0	0	0,0	20	0	-423
																										9	
			5	2	0,0	0,0	149,65	18	100	22	10,1	24,1	2	0,5	-0,4	0,0	28,1	5,0	5,2	0,0	2	9	0,0	20	24	-234	
																										17	
7	3,30	5	28	1	1	-0,2	0,0	47,18	18	100	22	10,1	24,1	1	1,1	0,5	0,0	28,1	5,0	5,2	0,0	3	10	0,0	20	24	6
8	3,30	/	120	2	0	0,0	0,0	0,00	0	0	0	10,1	24,1	0	0,0	0,0	0,0	62,5	33,1	11,6	0,0	0	0	0,0	20	0	6
2.5	1,00	5	24	3	1	-0,1	0,0	99,60	18	100	22	10,1	24,1	1	1,1	0,0	0,0	28,1	5,0	5,2	0,0	2	4	0,0	20	56	6
			4	0	0,0	0,0	0,00	0	0	0	0	10,1	24,1	0	0,0	0,0	0,0	62,5	33,1	11,6	0,0	0	0	0,0	20	0	-424
																										1	
			5	1	-0,2	0,0	47,15	18	100	22	10,1	24,1	1	1,1	-0,5	0,0	28,1	5,0	5,2	0,0	3	10	0,0	20	24	-234	
																										19	
34	3,30	2	37	1	2	0,0	-0,4	285,08	12	100	13	4,0	4,0	1	0,0	0,2	0,0	6,9	18,2	3,5	0,0	1	1	0,0	15	50	6
35	3,30	/	25	2	0	0,0	0,0	0,00	0	0	0	4,0	4,0	0	0,0	0,0	0,0	7,4	19,5	3,7	0,0	0	0	0,0	15	0	6
2.5	1,00	6	60	3	1	0,0	-0,5	277,81	12	100	13	4,0	4,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	15	0	6
			4	0	0,0	0,0	0,00	0	0	0	0	4,0	4,0	0	0,0	0,0	0,0	7,4									

STAMPA PROGETTO S.L.U. - AZIONI S.L.V. - ELEVAZIONE																											
Filo Iniz. Fin. Ctgθ	Quota Iniz. Final AmpC	T ra t	Sez Bas Alt	C on c	VERIFICA A PRESSO-FLESSIONE								VERIFICA A TAGLIO E TORSIONE														
					Co mb	M Exd (t*m)	N Ed (t)	Moltip Ultimo	x/ d	εf% 100	εc% 100	Area cmq sup inf	Co mb	V Exd (t)	V Eyd (t)	T Sdu (t*m)	V Rxd (t)	V Ryd (t)	TRd (t*m)	TRld (t*m)	Coe Cls	Coe Sta	ALon cmq	Staffe Pas Lun Fi			
35	3,30	/	25	2	0	0,0	0,0	0,00	0	0	0	4,0	4,0	0	0,0	0,0	0,0	7,4	19,5	3,7	0,0	0	0	0,0	15	0	6
2.5	1,00	6	60	3	1	-0,2	2,5	44,66	11	100	12	4,0	4,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	15	0	6	
				4	0	0,0	0,0	0,00	0	0	0	4,0	4,0	0	0,0	0,0	0,0	7,4	19,5	3,7	0,0	0	0	0,0	15	0	-424
				5	2	-0,1	2,3	78,45	11	100	12	4,0	4,0	2	0,0	-0,2	0,0	6,9	18,2	3,5	0,0	1	1	0,0	15	50	-234
																										19	

STAMPA PROGETTO S.L.U. - AZIONI S.L.V. - PILASTRI																												
Filo Iniz. Fin. Ctgθ	Quota Iniz. Final N/Nc	T ra t	Sez Bas Alt	C o n c	VERIFICA A PRESSO-FLESSIONE								VERIFICA A TAGLIO E TORSIONE												staffe Pas Lun Fi			
					Co mb	M Exd (t*m)	M Eyd (t*m)	N Ed (t)	Molt Ult.	εf% 100	εc	Area cmq b h	Co mb	V Exd (t)	V Eyd (t)	T Sdu (t*m)	V Rxd (t)	V Ryd (t)	TRd (t*m)	TRld (t*m)	Coe Cls	Coe Sta	ALon cmq					
1 1 2.08	0,00 3,30 0,00	44	1	1	1	0,6	-2,1	-8,4	8,64	56	35	4,0	4,0	1	1,7	0,5	0,0	33,7	33,7	4,4	0,0	7	5	0,0	6	44	8	
			2	0	0,0	0,0	0,0	0,00	0	0	12,1	12,1	0	0,0	0,0	0,0	9,8	9,8	2,0	0,0	0	0	0,0	6	0	8		
			3	1	-0,4	1,3	-7,2	13,35	58	35	4,0	4,0	1	1,7	0,5	0,0	25,1	25,1	9,5	0,0	7	7	0,0	8	242	8		
			4	0	0,0	0,0	0,0	0,00	0	0	12,1	12,1	0	0,0	0,0	0,0	9,8	9,8	2,0	0,0	0	0	0,0	6	0	-424		
3																												
2 2 2.5	0,00 3,30 0,00	30	1	1	1	0,2	0,3	-11,9	13,39	45	35	4,0	4,0	1	-0,3	0,3	0,0	8,5	8,5	1,9	0,0	4	4	0,0	15	165	6	
			2	0	0,0	0,0	0,0	0,00	0	0	4,0	4,0	0	0,0	0,0	0,0	6,7	6,7	1,5	0,0	0	0	0,0	15	0	6		
			3	1	-0,5	-0,2	-11,3	9,49	51	35	4,0	4,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	15	0	6		
			4	0	0,0	0,0	0,0	0,00	0	0	4,0	4,0	0	0,0	0,0	0,0	6,7	6,7	1,5	0,0	0	0	0,0	15	0	-425		
1																												
3 3 2.5	0,00 3,30 0,00	30	1	1	1	0,1	0,8	-4,9	5,12	100	28	4,0	4,0	1	-0,5	0,1	0,0	8,5	8,5	1,9	0,0	4	6	0,0	15	165	6	
			2	0	0,0	0,0	0,0	0,00	0	0	4,0	4,0	0	0,0	0,0	0,0	6,7	6,7	1,5	0,0	0	0	0,0	15	0	6		
			3	1	-0,1	0,2	-4,5	21,91	73	35	4,0	4,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	15	0	6		
			4	0	0,0	0,0	0,0	0,00	0	0	4,0	4,0	0	0,0	0,0	0,0	6,7	6,7	1,5	0,0	0	0	0,0	15	0	-422		
9																												
4 4 2.5	0,00 3,30 0,00	30	1	1	1	0,2	0,2	-7,7	17,47	50	35	4,0	4,0	1	-0,1	0,1	0,0	8,5	8,5	1,9	0,0	1	1	0,0	15	165	6	
			2	0	0,0	0,0	0,0	0,00	0	0	4,0	4,0	0	0,0	0,0	0,0	6,7	6,7	1,5	0,0	0	0	0,0	15	0	6		
			3	1	0,1	0,1	-7,3	23,02	49	35	4,0	4,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	15	0	6		
			4	0	0,0	0,0	0,0	0,00	0	0	4,0	4,0	0	0,0	0,0	0,0	6,7	6,7	1,5	0,0	0	0	0,0	15	0	-422		
5																												
7 7 2.5	0,00 3,30 0,00	30	1	1	1	-0,1	-0,1	-4,8	27,46	52	35	4,0	4,0	1	0,1	-0,1	0,0	14,2	14,2	1,4	0,0	1	1	0,0	15	165	6	
			2	0	0,0	0,0	0,0	0,00	0	0	4,0	4,0	0	0,0	0,0	0,0	6,7	6,7	1,5	0,0	0	0	0,0	15	0	6		
			3	1	-0,1	-0,1	-4,4	37,31	53	35	4,0	4,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	15	0	6		
			4	0	0,0	0,0	0,0	0,00	0	0	4,0	4,0	0	0,0	0,0	0,0	6,7	6,7	1,5	0,0	0	0	0,0	15	0	-423		
7																												
8 8 2.5	0,00 3,30 0,00	30	1	1	1	0,3	0,1	-6,3	15,30	63	35	4,0	4,0	1	-0,1	0,1	0,0	8,5	8,5	1,9	0,0	1	1	0,0	15	165	6	
			2	0	0,0	0,0	0,0	0,00	0	0	4,0	4,0	0	0,0	0,0	0,0	6,7	6,7	1,5	0,0	0	0	0,0	15	0	6		
			3	1	0,2	0,1	-5,9	23,72	51	35	4,0	4,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	15	0	6		
			4	0	0,0	0,0	0,0	0,00	0	0	4,0	4,0	0	0,0	0,0	0,0	6,7	6,7	1,5	0,0	0	0	0,0	15	0	-425		
9																												
9 9 2.5	0,00 3,30 0,00	25	1	1	1	0,7	-0,2	-11,8	9,12	49	35	3,1	4,6	1	0,1	0,5	0,0	7,0	11,8	2,2	0,0	3	4	0,0	15	165	6	
			2	0	0,0	0,0	0,0	0,00	0	0	3,1	4,6	0	0,0	0,0	0,0	6,5	11,1	2,1	0,0	0	0	0,0	15	0	6		
			3	1	-0,3	-0,2	-11,2	14,96	47	35	3,1	4,6	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	15	0	6		
			4	0	0,0	0,0	0,0	0,00	0	0	3,1	4,6	0	0,0	0,0	0,0	6,5	11,1	2,1	0,0	0	0	0,0	15	0	-426		
3																												
10 10 2.5	0,00 3,30 0,00	40	1	1	1	-0,9	0,2	-10,8	6,94	57	35	3,1	4,6	1	0,1	0,5	0,0	7,0	11,8	2,2	0,0	3	4	0,0	15	165	-233	
			77																									
			1	1	1	-0,1	0,1	-5,1	32,39	52	35	4,0	4,0	1	0,0	0,0	0,0	8,5	8,5	1,9	0,0	0	0	0,0	15	165	-234	
			2	0	0,0	0,0	0,0	0,00	0	0	4,0	4,0	0	0,0	0,0	0,0	6,7	6,7	1,5	0,0	0	0	0,0	15	0	-424		
1																												
11 11 2.5	0,00 3,30 0,00	30	1	1	1	0,2	0,6	-4,8	6,80	100	35	4,0	4,0	1	-0,3	0,2	0,0	14,3	14,3	1,4	0,0	4	3	0,0	15	165	6	
			2	0	0,0	0,0	0,0	0,00	0	0	4,0	4,0	0	0,0	0,0	0,0	6,7	6,7	1,5	0,0	0	0	0,0	15	0	6		
			3	1	-0,3	0,1	-4,3	16,34	100	35	4,0	4,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	15	0	6		
			4	0	0,0	0,0	0,0	0,00	0	0	4,0	4,0	0	0,0	0,0	0,0	6,7	6,7	1,5	0,0	0	0	0,0	15	0	-423		
5																												
12 12 2.08	0,00 3,30 0,00	44	1	1	1	0,8	-1,9	-8,7	9,12	52	35	4,0	4,0	1	1,1	1,0	0,0	33,7	33,7	4,4	0,0	6	3	0,0	6	44	8	
			2	0	0,0	0,0	0,0	0,00	0	0	12,1	12,1	0	0,0	0,0	0,0	9,8	9,8	2,0	0,0	0	0	0,0	6	0	8		
			3	1	-1,3	0,3	-7,5	14,06	58	35	4,0	4,0	1	1,1	1,0	0,0	33,7	33,7	4,4	0,0	6	4	0,0	8	242	8		
			4	0	0,0	0,0	0,0	0,00	0	0	4,0	4,0	0	0,0	0,0	0,0	9,8	9,8	2,0	0,0	0	0	0,0	6	0	-424		

Arch. Marco Amabili

STAMPA PROGETTO S.L.U. - AZIONI S.L.V. - PILASTRI																										
Filo Iniz. Fin. Ctgθ	Quota Iniz. Final N/Nc	T r a t	Sez Bas n c	C o n c	VERIFICA A PRESSO-FLESSIONE										VERIFICA A TAGLIO E TORSIONE											
					Co mb	M Exd (t*m)	M Eyd (t*m)	N Ed (t)	Molt Ult.	εf% 100	εc	Area cmq b h	Co mb	V Exd (t)	V Eyd (t)	T Sdu (t*m)	V Rxd (t)	V Ryd (t)	TRd (t*m)	TRId (t*m)	Coe Cls	Coe Sta	ALon cmq	staffe Pas Lun Fi		
				4 0	0,0	0,0	0,0	0,00	0 0	12,1	12,1	0	0,0	0,0	0,0	9,8	9,8	2,0	0,0	0	0	0,0	6	0	-422 9	
				5 1	-2,7	1,8	-6,7	5,61	48 35	4,0	4,0	1	1,1	1,0	0,0	33,7	33,7	4,4	0,0	6	3	0,0	6	44	-234 15	
13	0,00		1 1	1	0,3	-0,2	-9,6	14,67	48 35	4,0	4,0	1	0,0	0,4	0,0	8,5	8,5	1,9	0,0	3	4	0,0	15	165	6	
13	3,30		30 2	0	0,0	0,0	0,0	0,00	0 0	4,0	4,0	0	0,0	0,0	0,0	6,7	6,7	1,5	0,0	0	0	0,0	15	0	6	
2.5	0,00		30 3	1	-0,5	0,2	-9,0	9,47	66 35	4,0	4,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	15	0	6	
			4 0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0 0	4,0	4,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7	6,7	1,5	0,0	0	0	0,0	15	0	-423 9
			5 1	-1,0	0,2	-8,6	4,74	100 33	4,0	4,0	1	0,0	0,4	0,0	0,0	8,5	8,5	1,9	0,0	3	4	0,0	15	165	-234 17	
14	0,00		1 1	1	-0,3	0,3	-12,7	13,78	44 35	4,0	4,0	1	0,0	0,1	0,0	8,5	8,5	1,9	0,0	1	1	0,0	15	165	6	
14	3,30		30 2	0	0,0	0,0	0,0	0,00	0 0	4,0	4,0	0	0,0	0,0	0,0	6,7	6,7	1,5	0,0	0	0	0,0	15	0	6	
2.5	0,00		30 3	1	-0,2	0,2	-12,4	14,17	44 35	4,0	4,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	15	0	6	
			4 0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0 0	4,0	4,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7	6,7	1,5	0,0	0	0	0,0	15	0	-425 9
			5 1	-0,3	-0,2	-11,8	12,29	45 35	4,0	4,0	1	0,0	0,1	0,0	0,0	8,5	8,5	1,9	0,0	1	1	0,0	15	165	-233 81	
15	0,00		1 1	1	0,3	-0,2	-9,0	14,06	49 35	4,0	4,0	1	0,1	0,1	0,0	14,8	14,8	1,4	0,0	1	1	0,0	15	165	6	
15	3,30		30 2	0	0,0	0,0	0,0	0,00	0 0	4,0	4,0	0	0,0	0,0	0,0	6,7	6,7	1,5	0,0	0	0	0,0	15	0	6	
2.5	0,00		30 3	1	0,2	-0,2	-8,7	17,40	48 35	4,0	4,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	15	0	6	
			4 0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0 0	4,0	4,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7	6,7	1,5	0,0	0	0	0,0	15	0	-425 9
			5 1	0,2	0,2	-8,1	20,96	49 35	4,0	4,0	1	0,1	0,1	0,0	0,0	14,8	14,8	1,4	0,0	1	1	0,0	15	165	-233 81	
16	0,00		1 1	1	-0,3	-0,3	-7,9	11,33	49 35	4,0	4,0	1	0,1	-0,3	0,0	8,5	8,5	1,9	0,0	3	3	0,0	15	165	6	
16	3,30		30 2	0	0,0	0,0	0,0	0,00	0 0	4,0	4,0	0	0,0	0,0	0,0	6,7	6,7	1,5	0,0	0	0	0,0	15	0	6	
2.5	0,00		30 3	1	0,2	-0,1	-7,4	19,33	50 35	4,0	4,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	15	0	6	
			4 0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0 0	4,0	4,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7	6,7	1,5	0,0	0	0	0,0	15	0	-424 1
			5 1	0,5	0,1	-7,0	8,45	97 35	4,0	4,0	1	0,1	-0,3	0,0	0,0	8,5	8,5	1,9	0,0	3	3	0,0	15	165	-234 19	
17	0,00		1 1	1	-0,6	0,2	-9,9	7,55	64 35	4,0	4,0	1	-0,1	-0,4	0,0	8,5	8,5	1,9	0,0	4	5	0,0	15	165	6	
17	3,30		30 2	0	0,0	0,0	0,0	0,00	0 0	4,0	4,0	0	0,0	0,0	0,0	6,7	6,7	1,5	0,0	0	0	0,0	15	0	6	
2.5	0,00		30 3	1	0,2	-0,2	-9,4	15,81	48 35	4,0	4,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	15	0	6	
			4 0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0 0	4,0	4,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7	6,7	1,5	0,0	0	0	0,0	15	0	-434 3
			5 1	0,8	-0,2	-9,0	5,73	87 35	4,0	4,0	1	-0,1	-0,4	0,0	0,0	8,5	8,5	1,9	0,0	4	5	0,0	15	165	-233 93	
18	0,00		1 1	1	-0,7	0,3	-11,7	6,61	56 35	4,0	4,0	1	-0,1	-0,5	0,0	8,5	8,5	1,9	0,0	4	6	0,0	15	165	6	
18	3,30		30 2	0	0,0	0,0	0,0	0,00	0 0	4,0	4,0	0	0,0	0,0	0,0	6,7	6,7	1,5	0,0	0	0	0,0	15	0	6	
2.5	0,00		30 3	1	0,3	-0,2	-11,2	12,93	46 35	4,0	4,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	15	0	6	
			4 0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0 0	4,0	4,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7	6,7	1,5	0,0	0	0	0,0	15	0	-424 1
			5 1	1,0	-0,2	-10,8	4,89	82 35	4,0	4,0	1	-0,1	-0,5	0,0	0,0	8,5	8,5	1,9	0,0	4	6	0,0	15	165	-234 19	
19	0,00		1 1	1	-0,2	-0,2	-8,1	20,80	49 35	4,0	4,0	1	0,0	-0,1	0,0	8,5	8,5	1,9	0,0	1	1	0,0	15	165	6	
19	3,30		30 2	0	0,0	0,0	0,0	0,00	0 0	4,0	4,0	0	0,0	0,0	0,0	6,7	6,7	1,5	0,0	0	0	0,0	15	0	6	
2.5	0,00		30 3	1	-0,2	-0,2	-7,8	21,77	49 35	4,0	4,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	15	0	6	
			4 0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0 0	4,0	4,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7	6,7	1,5	0,0	0	0	0,0	15	0	-423 1
			5 1	0,2	-0,1	-7,2	19,53	50 35	4,0	4,0	1	0,0	-0,1	0,0	0,0	8,5	8,5	1,9	0,0	1	1	0,0	15	165	-234 09	
20	0,00		1 1	1	-0,2	-0,5	-6,8	8,13	84 35	4,0	4,0	1	0,4	-0,1	0,0	8,5	8,5	1,9	0,0	3	5	0,0	15	165	6	
20	3,30		30 2	0	0,0	0,0	0,0	0,00	0 0	4,0	4,0	0	0,0	0,0	0,0	6,7	6,7	1,5	0,0	0	0	0,0	15	0	6	
2.5	0,00		30 3	1	-0,1	0,2	-6,2	17,93	60 35	4,0	4,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	15	0	6	
			4 0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0 0	4,0	4,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7	6,7	1,5	0,0	0	0	0,0	15	0	112
			5 1	0,1	0,8	-5,8	5,85	100 30	4,0	4,0	1	0,4	-0,1	0,0	0,0	8,5	8,5	1,9	0,0	3	5	0,0	15	165	112	
21	0,00		1 1	1	-0,2	0,4	-5,4	10,85	65 35	4,0	4,0	1	-0,2	-0,1	0,0	8,5	8,5	1,9	0,0	3	3	0,0	15	165	6	
21	3,30		30 2	0	0,0	0,0	0,0	0,00	0 0	4,0	4,0	0	0,0	0,0	0,0	6,7	6,7	1,5	0,0	0	0	0,0	15	0	6	
2.5	0,00		30 3	1	0,1	-0,1	-4,8	32,21	52 35	4,0	4,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	15	0	6	
			4 0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0 0	4,0	4,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7	6,7	1,5	0,0	0	0	0,0	15	0	-424 3
			5 1	0,2	-0,4	-4,4	9,22	65 35	4,0	4,0	1	-0,2	-0,1	0,0	0,0	8,5	8,5	1,9	0,0	3	3	0,0	15	165	-233 65	
22	0,00		1 1	1	-0,2	-0,2	-8,1	20,23	49 35	4,0	4,0	1	0,1	0,0	0,0	8,5	8,5									

C.D.S.

Arch. Marco Amabili

STAMPA PROGETTO S.L.U. - AZIONI S.L.V. - PILASTRI																											
Filo Iniz. Fin. Ctgθ	Quota Iniz. Final N/Nc	T r a t	Sez Bas n Alt	C o n c	VERIFICA A PRESSO-FLESSIONE								VERIFICA A TAGLIO E TORSIONE														
					Co mb	M Exd (t*m)	M Eyd (t*m)	N Ed (t)	Molt Ult.	ε% 100	εc	Area cmq b h	Co mb	V Exd (t)	V Eyd (t)	T Sdu (t*m)	V Rxd (t)	V Ryd (t)	TRd (t*m)	TRId (t*m)	Coe CIs	Coe Sta	ALon cmq	staffe Pas Lun Fi			
35	0,00		5	1	1	0,2	0,3	-8,7	39,51	53	35	8,0	8,0	1	-0,2	0,1	0,0	11,8	11,8	3,9	0,0	1	1	0,0	15	165	6
35	3,30		40	2	0	0,0	0,0	0,0	0,00	0	0	8,0	8,0	0	0,0	0,0	0,0	9,3	9,3	3,1	0,0	0	0	0,0	15	0	6
2.5	0,00		40	3	2	-0,2	0,1	-7,5	56,16	50	35	8,0	8,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	15	0	6
			4	0	0,0	0,0	0,0	0,00	0	0	8,0	8,0	0	0,0	0,0	0,0	9,3	9,3	3,1	0,0	0	0	0,0	15	0	-422 9	
			5	1	-0,4	-0,2	-7,0	32,75	54	35	8,0	8,0	1	-0,2	0,1	0,0	11,8	11,8	3,9	0,0	1	1	0,0	15	165	-234 15	
36	0,00		26	1	1	-0,2	3,5	-9,3	7,06	75	35	8,0	8,0	1	-1,9	0,3	0,0	40,1	40,1	5,4	0,0	5	5	0,0	6	49	8
36	3,30		49	2	0	0,0	0,0	0,0	0,00	0	0	12,7	12,7	0	0,0	0,0	0,0	12,2	12,2	3,2	0,0	0	0	0,0	6	0	8
2.18	0,00		49	3	1	-0,6	0,9	-8,3	20,91	50	35	8,0	8,0	1	-1,9	0,3	0,0	29,8	29,8	13,0	0,0	5	6	0,0	8	232	8
			4	0	0,0	0,0	0,0	0,00	0	0	12,7	12,7	0	0,0	0,0	0,0	12,2	12,2	3,2	0,0	0	0	0,0	6	0	-434 3	
			5	1	-1,1	-2,8	-6,7	7,65	56	35	8,0	8,0	1	-1,9	0,3	0,0	40,1	40,1	5,4	0,0	5	5	0,0	6	49	-233 93	

STAMPA PROGETTO S.L.U. - AZIONI S.L.V. - LEGNO															
				Per Sisma S.L.V.						Per Sisma S.L.D.					
Mat. N.ro	Clas Serv	Comb N.ro	Classe durata di riferimento	Kmod	Gamma	fmd kg/cmq	fcd kg/cmq	ftd kg/cmq	fvd kg/cmq	Kmod	Gamma	fmd kg/cmq	fcd kg/cmq	ftd kg/cmq	fvd kg/cmq
101	2	0	Permanente	0,60	1,30	110,8	110,8	88,6	16,2	0,60	1,30	110,8	110,8	88,6	16,2
		1	Media Durata	0,80	1,30	147,7	147,7	118,2	21,5	0,80	1,30	147,7	147,7	118,2	21,5
		2	Media Durata	0,80	1,30	147,7	147,7	118,2	21,5	0,80	1,30	147,7	147,7	118,2	21,5
		3	Media Durata	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
		4	Media Durata	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
		5	Media Durata	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
		6	Media Durata	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
		7	Media Durata	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
		8	Media Durata	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
		9	Media Durata	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
		10	Media Durata	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
		11	Media Durata	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
		12	Media Durata	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
		13	Media Durata	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
		14	Media Durata	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
		15	Media Durata	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
		16	Media Durata	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
		17	Media Durata	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
		18	Media Durata	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
		19	Media Durata	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
		20	Media Durata	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
		21	Media Durata	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
		22	Media Durata	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
		23	Media Durata	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
		24	Media Durata	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
		25	Media Durata	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
		26	Media Durata	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
		27	Media Durata	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
		28	Media Durata	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
		29	Media Durata	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
		30	Media Durata	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
		31	Media Durata	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
		32	Media Durata	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
		33	Media Durata	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
34	Media Durata	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0		

STAMPA PROGETTO S.L.U. - AZIONI S.L.V. - LEGNO + VERIFICA S.L.E.																	
VERIFICHE ASTE IN LEGNO																	
DATI DI ASTA	Fili N.ro	Quota (m)	Trat to	Cmb N.r	N Sd (kg)	MxSd (kg*m)	MySd (kg*m)	VxSd (kg)	VySd (kg)	T Sd (kg*m)	σn	σMx	σMy	τx	τy	τMt	Rapp. Fless
Sez.N. 1058	9	3,30		1	4	0	7	4	2229	3	0	0	0	0	4	0	0,00
LegnoGL24h	qn=	-916		1	4	2098	0	4	-30	3	0	40	0	0	0	0	0,26
Asta: 119	10	3,30		1	4	0	-7	4	-2229	3	0	0	0	0	4	0	0,00
Instab.:l=	376,5	β*l=		263,5	4	2098	0	KcC=	1,00	KcM=	1,00	Rx=	0,27	Ry=	0,19	Wmax/re/lim=	4,35 3,12 18,82 mm
Sez.N. 1058	10	3,30		1	25	0	-11	-6	2247	-5	0	0	0	0	4	0	0,00
LegnoGL24h	qn=	-927		1	25	2106	0	-6	-30	-5	0	41	0	0	0	0	0,26
Asta: 124	11	3,30		1	25	0	11	-6	-2247	-5	0	0	0	0	4	0	0,00
Instab.:l=	375,0	β*l=		262,5	25	2106	0	KcC=	1,00	KcM=	1,00	Rx=	0,28	Ry=	0,19	Wmax/re/lim=	4,07 3,11 18,75 mm

STAMPA PROGETTO S.L.U. - AZIONI S.L.V. - FATTORI DI COMPORTAMENTO DEGLI ELEMENTI																			
IDENTIFICATIVO						DIREZIONE X				DIREZIONE Y				IDENTIFICATIVO					
Asta 3D	Nodo In.	Nodo Fin.	Filo Iniz	Filo Fin.	QuoIn (m)	QuoFi (m)	Fattore 'q' Tagl.	Fless		Fattore 'q' Tagl.	Fless			Asta 3D	Nodo In.	Nodo Fin.	Filo Iniz	Filo Fin.	QuoIn (m)
54	39	1	1	1	0,00	3,30	2,52	2,52	2,52	2,52			55	40	2	2	2	0,00	3,30
56	41	3	3	3	0,00	3,30	2,52	2,52	2,52	2,52			57	42	12	4	4	0,00	3,30

Arch. Marco Amabili

STAMPA PROGETTO S.L.U. - AZIONI S.L.V. - FATTORI DI COMPORTAMENTO DEGLI ELEMENTI																						
IDENTIFICATIVO							DIREZIONE X		DIREZIONE Y			IDENTIFICATIVO						DIREZIONE X		DIREZIONE Y		
Asta 3D	Nodo In.	Nodo Fin.	Filo Iniz	Filo Fin.	QuoIn (m)	QuoFi (m)	Fattore 'q' Tagl.	Fattore 'q' Fless.				Asta 3D	Nodo In.	Nodo Fin.	Filo Iniz	Filo Fin.	QuoIn (m)	QuoFi (m)	Fattore 'q' Tagl.	Fattore 'q' Fless.	Fattore 'q' Tagl.	Fattore 'q' Fless.
58	43	4	7	7	0,00	3,30	2,52	2,52	2,52	2,52		59	44	5	8	8	0,00	3,30	2,52	2,52	2,52	2,52
60	45	14	9	9	0,00	3,30	2,52	2,52	2,52	2,52		61	46	30	10	10	0,00	3,30	2,52	2,52	2,52	2,52
62	47	32	11	11	0,00	3,30	2,52	2,52	2,52	2,52		63	48	8	12	12	0,00	3,30	2,52	2,52	2,52	2,52
64	49	19	13	13	0,00	3,30	2,52	2,52	2,52	2,52		65	50	22	14	14	0,00	3,30	2,52	2,52	2,52	2,52
66	51	33	15	15	0,00	3,30	2,52	2,52	2,52	2,52		67	52	9	16	16	0,00	3,30	2,52	2,52	2,52	2,52
68	53	20	17	17	0,00	3,30	2,52	2,52	2,52	2,52		69	54	23	18	18	0,00	3,30	2,52	2,52	2,52	2,52
70	55	24	19	19	0,00	3,30	2,52	2,52	2,52	2,52		71	56	10	20	20	0,00	3,30	2,52	2,52	2,52	2,52
72	57	21	21	21	0,00	3,30	2,52	2,52	2,52	2,52		73	58	7	22	22	0,00	3,30	2,52	2,52	2,52	2,52
74	59	25	23	23	0,00	3,30	2,52	2,52	2,52	2,52		75	60	28	24	24	0,00	3,30	2,52	2,52	2,52	2,52
76	61	11	25	25	0,00	3,30	2,52	2,52	2,52	2,52		77	62	6	26	26	0,00	3,30	2,52	2,52	2,52	2,52
78	63	27	27	27	0,00	3,30	2,52	2,52	2,52	2,52		79	64	17	28	28	0,00	3,30	2,52	2,52	2,52	2,52
80	65	35	29	29	0,00	3,30	2,52	2,52	2,52	2,52		81	66	36	30	30	0,00	3,30	2,52	2,52	2,52	2,52
82	67	16	31	31	0,00	3,30	2,52	2,52	2,52	2,52		83	68	38	32	32	0,00	3,30	2,52	2,52	2,52	2,52
84	69	37	33	33	0,00	3,30	2,52	2,52	2,52	2,52		85	70	15	34	34	0,00	3,30	2,52	2,52	2,52	2,52
86	71	31	35	35	0,00	3,30	2,52	2,52	2,52	2,52		87	72	34	36	36	0,00	3,30	2,52	2,52	2,52	2,52
88	43	112	7	8	3,30	3,30	2,52	2,52	2,52	2,52		89	61	84	25	5	3,30	3,30	2,52	2,52	2,52	2,52
90	84	85	5	6	3,30	3,30	2,52	2,52	2,52	2,52		91	85	86	6	37	3,30	3,30	2,52	2,52	2,52	2,52
92	86	87	37	38	3,30	3,30	2,52	2,52	2,52	2,52		93	87	62	38	26	3,30	3,30	2,52	2,52	2,52	2,52
94	70	135	34	35	3,30	3,30	2,52	2,52	2,52	2,52		95	39	40	1	2	3,30	3,30	2,52	2,52	2,52	2,52
96	40	41	2	3	3,30	3,30	2,52	2,52	2,52	2,52		97	39	43	1	7	3,30	3,30	2,52	2,52	2,52	2,52
98	48	52	12	16	3,30	3,30	2,52	2,52	2,52	2,52		99	52	56	16	20	3,30	3,30	2,52	2,52	2,52	2,52
100	56	61	20	25	3,30	3,30	2,52	2,52	2,52	2,52		101	41	42	3	4	3,30	3,30	2,52	2,52	2,52	2,52
102	40	44	2	8	3,30	3,30	2,52	2,52	2,52	2,52		103	44	50	8	14	3,30	3,30	2,52	2,52	2,52	2,52
104	48	49	12	13	3,30	3,30	2,52	2,52	2,52	2,52		105	49	50	13	14	3,30	3,30	2,52	2,52	2,52	2,52
106	50	54	14	18	3,30	3,30	2,52	2,52	2,52	2,52		107	54	53	18	17	3,30	3,30	2,52	2,52	2,52	2,52
108	53	49	17	13	3,30	3,30	2,52	2,52	2,52	2,52		109	53	57	17	21	3,30	3,30	2,52	2,52	2,52	2,52
110	57	58	21	22	3,30	3,30	2,52	2,52	2,52	2,52		111	58	54	22	18	3,30	3,30	2,52	2,52	2,52	2,52
112	54	55	18	19	3,30	3,30	2,52	2,52	2,52	2,52		113	55	59	19	23	3,30	3,30	2,52	2,52	2,52	2,52
114	59	58	23	22	3,30	3,30	2,52	2,52	2,52	2,52		115	56	57	20	21	3,30	3,30	2,52	2,52	2,52	2,52
116	62	63	26	27	3,30	3,30	2,52	2,52	2,52	2,52		117	63	60	27	24	3,30	3,30	2,52	2,52	2,52	2,52
118	62	58	26	22	3,30	3,30	2,52	2,52	2,52	2,52		119	45	46	9	10	3,30	3,30	2,52	2,52	2,52	2,52
120	45	70	9	34	3,30	3,30	2,52	2,52	2,52	2,52		122	59	95	23	53	3,30	3,30	2,52	2,52	2,52	2,52
123	95	67	53	31	3,30	3,30	2,52	2,52	2,52	2,52		124	46	47	10	11	3,30	3,30	2,52	2,52	2,52	2,52
125	55	70	19	34	3,30	3,30	2,52	2,52	2,52	2,52		126	51	72	15	36	3,30	3,30	2,52	2,52	2,52	2,52
127	71	51	35	15	3,30	3,30	2,52	2,52	2,52	2,52		128	72	69	36	33	3,30	3,30	2,52	2,52	2,52	2,52
129	66	65	30	29	3,30	3,30	2,52	2,52	2,52	2,52		130	64	67	28	31	3,30	3,30	2,52	2,52	2,52	2,52
131	71	68	35	32	3,30	3,30	2,52	2,52	2,52	2,52		132	67	68	31	32	3,30	3,30	2,52	2,52	2,52	2,52
133	69	66	33	30	3,30	3,30	2,52	2,52	2,52	2,52		134	65	64	29	28	3,30	3,30	2,52	2,52	2,52	2,52
135	68	65	32	29	3,30	3,30	2,52	2,52	2,52	2,52		136	68	69	32	33	3,30	3,30	2,52	2,52	2,52	2,52
137	47	51	11	15	3,30	3,30	2,52	2,52	2,52	2,52		138	42	45	4	9	3,30	3,30	2,52	2,52	2,52	2,52
139	70	67	34	31	3,30	3,30	2,52	2,52	2,52	2,52		153	112	113	7	8	3,30	3,30	2,52	2,52	2,52	2,52
154	113	114	7	8	3,30	3,30	2,52	2,52	2,52	2,52		155	114	115	7	8	3,30	3,30	2,52	2,52	2,52	2,52
156	115	44	7	8	3,30	3,30	2,52	2,52	2,52	2,52		157	135	136	34	35	3,30	3,30	2,52	2,52	2,52	2,52
158	136	137	34	35	3,30	3,30	2,52	2,52	2,52	2,52		159	137	138	34	35	3,30	3,30	2,52	2,52	2,52	2,52
160	138	139	34	35	3,30	3,30	2,52	2,52	2,52	2,52		161	139	71	34	35	3,30	3,30	2,52	2,52	2,52	2,52

STAMPA VERIFICHE S.L.E. ELEVAZIONE																					
			FESSURAZIONE									FRECCHE		TENSIONI							
Filo In fi	Quota In Fi	Tra tto	Combi Caric	Fessu. mm lim	mm cal	dist mm	Con cio	Com bin	Mf X (t*mm)	Mf Y (t*mm)	N (t)	Frecce mm limite calc	Com bin	Combinaz Carico	σ lim. Kg/cmq	σ cal. Kg/cmq	Co nc	Comb	Mf X (t*mm)	Mf Y (t*mm)	N (t)
7 8	3,30 3,30	1 / 5	Rara Freq Perm	0,4 0,3	0,000 0,000	0	1 1	2 1	-0,1 -0,1	0,0 0,0	0,0 0,0			Rara cls Rara fer Perm cls	100,0 3520 75,0	1,2 50 1,2	1 1 1	1 1 1	-0,1 -0,1 -0,1	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0
25 5	3,30 3,30		Rara Freq Perm	0,4 0,3	0,000 0,000	0	1 1	2 1	-0,1 -0,1	-0,1 -0,1	0,0 0,0			Rara cls Rara fer Perm cls	100,0 3520 75,0	0,7 26 0,6	1 1 1	1 1 1	-0,1 -0,1 -0,1	-0,1 -0,1 -0,1	0,0 0,0 0,0
5 6	3,30 3,30		Rara Freq Perm	0,4 0,3	0,000 0,000	0	1 1	2 1	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0			Rara cls Rara fer Perm cls	100,0 3520 75,0	0,5 19 0,5	1 1 1	1 1 1	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0
6 37	3,30 3,30		Rara Freq Perm	0,4 0,3	0,000 0,000	0	4 4	1 1	0,1 0,1	0,0 0,0	0,0 0,0			Rara cls Rara fer Perm cls	100,0 3520 75,0	0,6 25 0,6	4 1 4	1 2 1	0,1 0,0 0,1	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0
37 38	3,30 3,30		Rara Freq Perm	0,4 0,3	0,000 0,000	0	1 1	1 1	0,1 0,1	0,1 0,1	0,0 0,0			Rara cls Rara fer Perm cls	100,0 3520 75,0	1,3 68 1,3	2 2 2	1 1 1	0,1 0,1 0,1	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0
38 26	3,30 3,30		Rara Freq Perm	0,4 0,3	0,000 0,000	0	5 5	2 1	-0,4 -0,3	-0,1 -0,1	0,0 0,0			Rara cls Rara fer Perm cls	100,0 3520 75,0	4,2 127 3,2	5 5 5	2 2 5	-0,4 -0,4 -0,3	-0,1 -0,1 -0,1	0,0 0,0 0,0
34 35	3,30 3,30	1 / 6	Rara Freq Perm	0,4 0,3	0,000 0,000	0	1 1	2 1	-0,3 -0,2	0,0 0,0	-0,4 -0,4			Rara cls Rara fer Perm cls	100,0 3520 75,0	3,4 107 2,6	1 1 1	2 2 1	-0,3 -0,3 -0,2	0,0 0,0 0,0	-0,4 -0,4 -0,4
1 2	3,30 3,30		Rara Freq Perm	0,4 0,3	0,000 0,000	0	5 5	2 1	-2,3 -2,2	0,0 0,0	0,0 0,0			Rara cls Rara fer Perm cls	100,0 3520 75,0	30,7 1471 26,8	5 5 5	1 1 1	-2,5 -2,5 -2,2	0,1 0,1 0,0	0,0 0,0 0,0
2 3	3,30 3,30		Rara Freq Perm	0,4 0,3	0,000 0,000	0	1 1	2 1	-2,1 -2,1	0,0 0,0	0,0 0,0			Rara cls Rara fer Perm cls	100,0 3520 75,0	28,4 1357 25,0	1 1 1	1 1 1	-2,3 -2,3 -2,1	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0
1 7	3,30 3,30		Rara Freq Perm	0,4 0,3	0,000 0,000	0	1 1	1 1	-0,5 -0,5	-0,1 -0,1	0,0 0,0			Rara cls Rara fer Perm cls	100,0 3520 75,0	6,9 324 6,5	1 1 1	1 1 1	-0,6 -0,6 -0,5	-0,1 -0,1 -0,1	0,0 0,0 0,0

STAMPA VERIFICHE S.L.E. ELEVAZIONE																						
			FESSURAZIONE									FRECC E		TENSIONI								
Filo In fi	Quota In Fi	Tra tto	Combi Caric	Fessu. mm lim	mm cal	dist mm	Con cio	Com bin	Mf X (t*m)	Mf Y (t*m)	N (t)	Frecce mm limite calc	Com bin	Combinaz Carico	σ lim. Kg/cmq	σ cal. Kg/cmq	Co nc	Comb	Mf X (t*m)	Mf Y (t*m)	N (t)	
12	3,30		Rara												Rara cls	100,0	23,3	5	1	-1,9	0,0	0,0
16	3,30		Freq	0,4	0,000	0	5	2	-1,7	0,0	0,0				Rara fer	3520	1108	5	1	-1,9	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,000	0	5	1	-1,6	0,0	0,0				Perm cls	75,0	19,7	5	1	-1,6	0,0	0,0
16	3,30		Rara												Rara cls	100,0	21,1	1	1	-1,7	0,2	0,0
20	3,30		Freq	0,4	0,000	0	1	2	-1,5	0,2	0,0				Rara fer	3520	1000	1	1	-1,7	0,2	0,0
			Perm	0,3	0,000	0	1	1	-1,4	0,2	0,0				Perm cls	75,0	17,7	1	1	-1,4	0,2	0,0
20	3,30		Rara												Rara cls	100,0	15,1	1	1	-1,2	-0,1	0,0
25	3,30		Freq	0,4	0,000	0	1	2	-1,2	-0,1	0,0				Rara fer	3520	713	1	1	-1,2	-0,1	0,0
			Perm	0,3	0,000	0	1	1	-1,1	-0,1	0,0				Perm cls	75,0	14,1	1	1	-1,1	-0,1	0,0
3	3,30		Rara												Rara cls	100,0	13,6	5	1	-1,1	-0,1	0,0
4	3,30		Freq	0,4	0,000	0	5	2	-1,0	-0,1	0,0				Rara fer	3520	639	5	1	-1,1	-0,1	0,0
			Perm	0,3	0,000	0	5	1	-0,9	-0,1	0,0				Perm cls	75,0	11,4	5	1	-0,9	-0,1	0,0
2	3,30		Rara												Rara cls	100,0	38,4	5	1	-1,9	-0,4	0,0
8	3,30		Freq	0,4	0,000	0	5	2	-1,7	-0,3	0,0				Rara fer	3520	1676	5	1	-1,9	-0,4	0,0
			Perm	0,3	0,000	0	5	1	-1,6	-0,3	0,0				Perm cls	75,0	32,7	5	1	-1,6	-0,3	0,0
8	3,30		Rara												Rara cls	100,0	41,9	5	1	-2,1	0,0	-1,9
14	3,30		Freq	0,4	0,000	0	5	2	-1,8	0,0	-1,6				Rara fer	3520	1680	5	1	-2,1	0,0	-1,9
			Perm	0,3	0,000	0	5	1	-1,8	0,0	-1,5				Perm cls	75,0	35,7	5	1	-1,8	0,0	-1,5
12	3,30		Rara												Rara cls	100,0	21,9	1	1	-1,0	-0,2	0,0
13	3,30		Freq	0,4	0,000	0	1	2	-0,9	-0,2	0,0				Rara fer	3520	867	1	1	-1,0	-0,2	0,0
			Perm	0,3	0,000	0	1	1	-0,8	-0,2	0,0				Perm cls	75,0	18,6	1	1	-0,8	-0,2	0,0
13	3,30		Rara												Rara cls	100,0	9,3	1	2	-0,8	0,1	0,0
14	3,30		Freq	0,4	0,000	0	1	2	-0,7	0,1	0,0				Rara fer	3520	434	1	2	-0,8	0,1	0,0
			Perm	0,3	0,000	0	1	1	-0,7	0,1	0,0				Perm cls	75,0	8,1	1	1	-0,7	0,1	0,0
14	3,30		Rara												Rara cls	100,0	33,8	5	1	-2,7	0,0	-1,9
18	3,30		Freq	0,4	0,000	0	5	2	-2,3	0,0	-1,6				Rara fer	3520	1365	5	1	-2,7	0,0	-1,9
			Perm	0,3	0,000	0	5	1	-2,3	0,0	-1,5				Perm cls	75,0	27,9	5	1	-2,3	0,0	-1,5
18	3,30		Rara												Rara cls	100,0	6,8	1	1	-0,5	0,0	0,0
17	3,30		Freq	0,4	0,000	0	1	2	-0,5	0,0	0,0				Rara fer	3520	317	1	1	-0,5	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,000	0	1	1	-0,5	0,0	0,0				Perm cls	75,0	6,0	1	1	-0,5	0,0	0,0
17	3,30		Rara												Rara cls	100,0	33,4	1	1	-2,8	0,0	-0,5
13	3,30		Freq	0,4	0,000	0	1	2	-2,4	0,0	-0,4				Rara fer	3520	1543	1	1	-2,8	0,0	-0,5
			Perm	0,3	0,000	0	1	1	-2,3	0,0	-0,4				Perm cls	75,0	28,0	1	1	-2,3	0,0	-0,4
17	3,30		Rara												Rara cls	100,0	28,9	1	1	-2,4	0,0	0,0
21	3,30		Freq	0,4	0,000	0	1	2	-2,1	0,0	0,0				Rara fer	3520	1380	1	1	-2,4	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,000	0	1	1	-2,0	0,0	0,0				Perm cls	75,0	24,0	1	1	-2,0	0,0	0,0
21	3,30		Rara												Rara cls	100,0	20,2	5	1	-1,7	0,0	0,0
22	3,30		Freq	0,4	0,000	0	5	2	-1,4	0,0	0,0				Rara fer	3520	956	5	1	-1,7	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,000	0	5	1	-1,4	0,0	0,0				Perm cls	75,0	16,7	5	1	-1,4	0,0	0,0
22	3,30		Rara												Rara cls	100,0	29,5	5	1	-2,4	0,0	0,0
18	3,30		Freq	0,4	0,000	0	5	2	-2,1	0,0	0,0				Rara fer	3520	1410	5	1	-2,4	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,000	0	5	1	-2,0	0,0	0,0				Perm cls	75,0	24,2	5	1	-2,0	0,0	0,0
18	3,30		Rara												Rara cls	100,0	12,2	5	1	-1,0	-0,1	-0,3
19	3,30		Freq	0,4	0,000	0	5	2	-0,9	-0,1	-0,2				Rara fer	3520	536	5	1	-1,0	-0,1	-0,3
			Perm	0,3	0,000	0	5	1	-0,8	-0,1	-0,3				Perm cls	75,0	10,6	5	1	-0,8	-0,1	-0,3
19	3,30		Rara												Rara cls	100,0	11,8	1	1	-1,0	0,1	0,1
23	3,30		Freq	0,4	0,000	0	1	2	-0,9	0,1	0,1				Rara fer	3520	567	1	1	-1,0	0,1	0,1
			Perm	0,3	0,000	0	1	1	-0,8	0,1	0,0				Perm cls	75,0	10,3	1	1	-0,8	0,1	0,0
23	3,30		Rara												Rara cls	100,0	20,6	5	1	-1,7	0,0	-0,4
22	3,30		Freq	0,4	0,000	0	3	2	1,4	0,0	-0,4				Rara fer	3520	916	5	1	-1,7	0,0	-0,4
			Perm	0,3	0,000	0	3	1	1,4	0,0	-0,4				Perm cls	75,0	17,0	5	1	-1,4	0,0	-0,4
20	3,30		Rara												Rara cls	100,0	20,8	5	1	-1,1	-0,2	0,0
21	3,30		Freq	0,4	0,000	0	5	2	-0,9	-0,2	0,0				Rara fer	3520	711	5	1	-1,1	-0,2	0,0
			Perm	0,3	0,000	0	5	1	-0,9	-0,2	0,0				Perm cls	75,0	18,0	5	1	-0,9	-0,2	0,0
26	3,30		Rara												Rara cls	100,0	11,3	3	1	1,2	0,0	0,0
27	3,30		Freq	0,4	0,000	0	3	2	1,0	0,0	0,0				Rara fer	3520	326	3	1	1,2	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,000	0	3	1	1,0	0,0	0,0				Perm cls	75,0	9,7	3	1	1,0	0,0	0,0
27	3,30		Rara												Rara cls	100,0	5,8	5	1	-0,5	0,3	0,0
24	3,30		Freq	0,4	0,000	0	5	2	-0,4	0,3	0,0				Rara fer	3520	272	5	1	-0,5	0,3	0,0
			Perm	0,3	0,000	0	5	1	-0,4	0,3	0,0				Perm cls	75,0	4,7	5	1	-0,4	0,3	0,0
26	3,30		Rara												Rara cls	100,0	16,5	5	1	-0,4	0,0	0,0
22	3,30		Freq	0,4	0,000	0	5	1	-0,4	0,0	0,0				Rara fer	3520	563	5	1	-0,4	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,000	0	5	1	-0,4	0,0	0,0				Perm cls	75,0	16,8	5	1	-0,4	0,0	0,0
9	3,30		Rara												Rara cls	100,0	24,0	5	1	-3,0	-0,1	1,7
34	3,30		Freq	0,4	0,000	0	5	2	-2,6	-0,1	1,5				Rara fer	3520	1091	5	1	-3,0	-0,1	1,7
			Perm	0,3	0,000	0	5	1	-2,5	-0,1	1,4				Perm cls	75,0	20,4	5	1	-2,5	-0,1	1,4

Arch. Marco Amabili

STAMPA VERIFICHE S.L.E. ELEVAZIONE																					
			FESSURAZIONE									FRECCHE		TENSIONI							
Filo In fi	Quota In Fi	Tra tto	Combi Caric	Fessu. mm lim	cal	dist mm	Con cio	Com bin	Mf X (t*m)	Mf Y (t*m)	N (t)	Frecce mm limite calc	Com bin	Combinaz Carico	σ lim. Kg/cmq	σ cal. Kg/cmq	Co nc	Comb	Mf X (t*m)	Mf Y (t*m)	N (t)
23	3,30		Rara											Rara cls	100,0	17,8	5	1	-0,6	-0,3	0,1
53	3,30		Freq	0,4	0,000	0	5	2	-0,5	-0,3	0,0			Rara fer	3520	747	5	1	-0,6	-0,3	0,1
			Perm	0,3	0,000	0	5	1	-0,4	-0,3	0,0			Perm cls	75,0	14,3	5	1	-0,4	-0,3	0,0
53	3,30		Rara											Rara cls	100,0	30,2	5	1	-2,5	0,0	0,0
31	3,30		Freq	0,4	0,000	0	5	2	-2,0	0,0	0,0			Rara fer	3520	1448	5	1	-2,5	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,000	0	5	1	-1,8	0,0	0,0			Perm cls	75,0	22,2	5	1	-1,8	0,0	0,0
19	3,30		Rara											Rara cls	100,0	27,5	1	1	-1,3	-0,2	-0,2
34	3,30		Freq	0,4	0,000	0	1	2	-1,2	-0,2	-0,2			Rara fer	3520	870	1	1	-1,3	-0,2	-0,2
			Perm	0,3	0,000	0	1	1	-1,1	-0,2	-0,2			Perm cls	75,0	24,0	1	1	-1,1	-0,2	-0,2
15	3,30		Rara											Rara cls	100,0	23,0	5	1	-2,9	0,0	4,9
36	3,30		Freq	0,4	0,000	0	5	2	-2,4	0,0	4,1			Rara fer	3520	1936	5	1	-2,9	0,0	4,9
			Perm	0,3	0,000	0	5	1	-2,4	0,0	4,0			Perm cls	75,0	19,0	5	1	-2,4	0,0	4,0
35	3,30		Rara											Rara cls	100,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0
15	3,30		Freq	0,4	0,000	0	5	2	-0,7	0,1	4,2			Rara fer	3520	1060	5	1	-1,0	0,1	4,9
			Perm	0,3	0,000	0	5	1	-0,7	0,1	4,1			Perm cls	75,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0
36	3,30		Rara											Rara cls	100,0	8,8	5	2	-0,9	0,0	0,0
33	3,30		Freq	0,4	0,000	0	5	2	-0,9	0,0	0,0			Rara fer	3520	416	5	2	-0,9	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,000	0	5	1	-0,9	0,0	0,0			Perm cls	75,0	9,0	5	1	-0,9	0,0	0,0
30	3,30		Rara											Rara cls	100,0	41,7	5	1	-4,3	0,0	0,0
29	3,30		Freq	0,4	0,000	0	5	2	-3,5	0,0	0,0			Rara fer	3520	2059	5	1	-4,3	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,000	0	5	1	-3,4	0,0	0,0			Perm cls	75,0	32,5	5	1	-3,4	0,0	0,0
28	3,30		Rara											Rara cls	100,0	10,4	5	2	-1,2	0,0	0,0
31	3,30		Freq	0,4	0,000	0	5	2	-1,2	0,0	0,0			Rara fer	3520	384	5	2	-1,2	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,000	0	5	1	-1,2	0,0	0,0			Perm cls	75,0	10,3	5	1	-1,2	0,0	0,0
35	3,30		Rara											Rara cls	100,0	10,0	5	2	-1,2	0,0	0,1
32	3,30		Freq	0,4	0,000	0	5	1	-1,3	0,0	0,1			Rara fer	3520	407	5	2	-1,2	0,0	0,1
			Perm	0,3	0,000	0	5	1	-1,3	0,0	0,1			Perm cls	75,0	10,4	5	1	-1,3	0,0	0,1
31	3,30		Rara											Rara cls	100,0	61,6	5	1	-8,1	0,0	0,0
32	3,30		Freq	0,4	0,136	184	5	2	-6,4	0,0	0,0			Rara fer	3520	2573	5	1	-8,1	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,140	184	5	1	-6,1	0,0	0,0			Perm cls	75,0	47,2	5	1	-6,1	0,0	0,0
33	3,30		Rara											Rara cls	100,0	13,1	5	1	-1,3	0,0	0,0
30	3,30		Freq	0,4	0,000	0	5	1	-1,2	0,0	0,0			Rara fer	3520	624	5	1	-1,3	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,000	0	5	1	-1,2	0,0	0,0			Perm cls	75,0	12,2	5	1	-1,2	0,0	0,0
29	3,30		Rara											Rara cls	100,0	45,6	1	1	-4,8	0,0	0,0
28	3,30		Freq	0,4	0,000	0	1	2	-3,9	0,0	0,0			Rara fer	3520	2261	1	1	-4,8	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,000	0	1	1	-3,7	0,0	0,0			Perm cls	75,0	36,0	1	1	-3,7	0,0	0,0
32	3,30		Rara											Rara cls	100,0	8,4	5	1	-1,0	0,0	0,0
29	3,30		Freq	0,4	0,000	0	1	1	-1,1	0,0	0,0			Rara fer	3520	328	5	1	-1,0	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,000	0	1	1	-1,1	0,0	0,0			Perm cls	75,0	8,8	1	1	-1,1	0,0	0,0
32	3,30		Rara											Rara cls	100,0	62,7	1	1	-8,2	0,0	0,0
33	3,30		Freq	0,4	0,139	184	1	2	-6,6	0,0	0,0			Rara fer	3520	2623	1	1	-8,2	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,143	184	1	1	-6,2	0,0	0,0			Perm cls	75,0	47,9	1	1	-6,2	0,0	0,0
11	3,30		Rara											Rara cls	100,0	12,3	3	1	1,0	0,0	0,2
15	3,30		Freq	0,4	0,000	0	3	2	1,0	0,0	0,2			Rara fer	3520	608	3	1	1,0	0,0	0,2
			Perm	0,3	0,000	0	3	1	1,0	0,0	0,2			Perm cls	75,0	12,0	3	1	1,0	0,0	0,2
4	3,30		Rara											Rara cls	100,0	13,3	1	1	-1,3	0,0	0,0
9	3,30		Freq	0,4	0,000	0	1	2	-1,2	0,0	0,0			Rara fer	3520	635	1	1	-1,3	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,000	0	1	1	-1,1	0,0	0,0			Perm cls	75,0	11,2	1	1	-1,1	0,0	0,0
34	3,30		Rara											Rara cls	100,0	17,8	1	1	-2,3	0,1	2,2
31	3,30		Freq	0,4	0,000	0	1	2	-2,1	0,0	1,9			Rara fer	3520	902	1	1	-2,3	0,1	2,2
			Perm	0,3	0,000	0	1	1	-2,0	0,0	1,8			Perm cls	75,0	15,6	1	1	-2,0	0,0	1,8
7	3,30	2	Rara											Rara cls	100,0	1,1	5	1	-0,1	-0,1	0,0
8	3,30	/	Freq	0,4	0,000	0	5	1	-0,1	-0,1	0,0			Rara fer	3520	48	5	1	-0,1	-0,1	0,0
		5	Perm	0,3	0,000	0	5	1	-0,1	-0,1	0,0			Perm cls	75,0	1,1	5	1	-0,1	-0,1	0,0
7	3,30	3	Rara											Rara cls	100,0	0,8	1	2	-0,1	0,1	0,0
8	3,30	/	Freq	0,4	0,000	0	1	1	-0,1	0,1	0,0			Rara fer	3520	37	1	2	-0,1	0,1	0,0
		5	Perm	0,3	0,000	0	1	1	-0,1	0,1	0,0			Perm cls	75,0	0,8	1	1	-0,1	0,1	0,0
7	3,30	4	Rara											Rara cls	100,0	1,3	1	2	-0,1	0,2	0,0
8	3,30	/	Freq	0,4	0,000	0	1	2	-0,1	0,2	0,0			Rara fer	3520	58	1	2	-0,1	0,2	0,0
		5	Perm	0,3	0,000	0	1	1	-0,1	0,2	0,0			Perm cls	75,0	1,3	1	1	-0,1	0,2	0,0
7	3,30	5	Rara											Rara cls	100,0	1,6	1	1	-0,1	0,4	0,0
8	3,30	/	Freq	0,4	0,000	0	1	2	-0,1	0,4	0,0			Rara fer	3520	63	1	1	-0,1	0,4	0,0
		5	Perm	0,3	0,000	0	1	1	-0,1	0,4	0,0			Perm cls	75,0	1,5	1	1	-0,1	0,4	0,0
34	3,30	2	Rara											Rara cls	100,0	0,4	5	1	0,0	0,0	-0,3
35	3,30	/	Freq	0,4	0,000	0	5	2	0,0	0,0	-0,3			Rara fer	3520	4	5	1	0,0	0,0	-0,3
		6	Perm	0,3	0,000	0	5	1	0,0	0,0	-0,3			Perm cls	75,0	0,4	5	1	0,0	0,0	-0,3
34	3,30	3	Rara											Rara cls	100,0	0,8	3	1	0,1	0,0	-0,4

Arch. Marco Amabili

STAMPA VERIFICHE S.L.E. ELEVAZIONE																					
			FESSURAZIONE									FRECCE		TENSIONI							
Filo In fi	Quota In Fi	Tra tto	Combi Caric	Fessu. mm lim	mm cal	dist mm	Con cio	Com bin	Mf X (t*m)	Mf Y (t*m)	N (t)	Frecce limite calc	mm bin	Combinaz Carico	σ lim. Kg/cmq	σ cal. Kg/cmq	Co nc	Comb	Mf X (t*m)	Mf Y (t*m)	N (t)
35	3,30	/	Freq	0,4	0,000	0	3	2	0,1	0,0	-0,4			Rara fer	3520	10	3	1	0,1	0,0	-0,4
		6	Perm	0,3	0,000	0	3	1	0,1	0,0	-0,4			Perm cls	75,0	0,8	3	1	0,1	0,0	-0,4
34	3,30	4	Rara											Rara cls	100,0	1,5	5	1	0,1	0,0	-0,1
35	3,30	/	Freq	0,4	0,000	0	5	2	0,1	0,0	-0,2			Rara fer	3520	56	5	1	0,1	0,0	-0,1
		6	Perm	0,3	0,000	0	5	1	0,1	0,0	-0,2			Perm cls	75,0	1,3	5	1	0,1	0,0	-0,2
34	3,30	5	Rara											Rara cls	100,0	0,4	1	2	-0,2	0,0	0,6
35	3,30	/	Freq	0,4	0,000	0	1	1	-0,2	0,0	0,5			Rara fer	3520	166	1	1	-0,2	0,0	0,7
		6	Perm	0,3	0,000	0	1	1	-0,2	0,0	0,5			Perm cls	75,0	0,7	1	1	-0,2	0,0	0,5
34	3,30	6	Rara											Rara cls	100,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0
35	3,30	/	Freq	0,4	0,000	0	1	1	-0,1	-0,1	1,5			Rara fer	3520	277	1	1	-0,1	-0,1	1,8
		6	Perm	0,3	0,000	0	1	1	-0,1	-0,1	1,5			Perm cls	75,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0

PILASTRI																						
			FESSURAZIONE									FRECCE		TENSIONI								
Filo In fi	Quota In Fi	Tra tto	Combi Caric	Fessu. mm lim	mm cal	dist mm	Con cio	Com bin	Mf X (t*m)	Mf Y (t*m)	N (t)	Frecce limite calc	mm bin	Com bin	Combinaz Carico	σ lim. Kg/cmq	σ cal. Kg/cmq	Co nc	Comb	Mf X (t*m)	Mf Y (t*m)	N (t)
1	0,00		Rara												Rara cls	100,0	31,3	1	1	-0,7	2,7	-4,7
1	3,30		Freq	0,4	0,000	0	1	2	-0,7	2,3	-4,1				Rara fer	3520	556	1	1	-0,7	2,7	-4,7
			Perm	0,3	0,000	0	1	1	-0,7	2,3	-4,0				Perm cls	75,0	27,4	1	1	-0,7	2,3	-4,0
2	0,00		Rara												Rara cls	100,0	31,9	1	1	-0,7	-0,4	-8,1
2	3,30		Freq	0,4	0,000	0	1	2	-0,6	-0,3	-7,1				Rara fer	3520	345	1	1	-0,7	-0,4	-8,1
			Perm	0,3	0,000	0	1	1	-0,6	-0,3	-6,9				Perm cls	75,0	26,6	1	1	-0,6	-0,3	-6,9
3	0,00		Rara												Rara cls	100,0	24,3	1	1	-0,2	-0,6	-2,9
3	3,30		Freq	0,4	0,000	0	5	1	0,1	0,6	-3,2				Rara fer	3520	359	1	1	-0,2	-0,6	-2,9
			Perm	0,3	0,000	0	5	1	0,1	0,6	-3,2				Perm cls	75,0	22,3	1	1	-0,1	-0,5	-2,5
4	0,00		Rara												Rara cls	100,0	9,4	5	1	0,2	0,1	-5,6
4	3,30		Freq	0,4	0,000	0	5	1	0,1	0,0	-4,8				Rara fer	3520	109	5	1	0,2	0,1	-5,6
			Perm	0,3	0,000	0	5	1	0,1	0,0	-4,8				Perm cls	75,0	7,9	5	1	0,1	0,0	-4,8
7	0,00		Rara												Rara cls	100,0	6,9	5	1	-0,1	-0,1	-3,5
7	3,30		Freq	0,4	0,000	0	5	2	-0,1	-0,1	-3,3				Rara fer	3520	78	5	1	-0,1	-0,1	-3,5
			Perm	0,3	0,000	0	5	1	-0,1	-0,1	-3,2				Perm cls	75,0	6,4	5	1	-0,1	-0,1	-3,2
8	0,00		Rara												Rara cls	100,0	10,1	5	1	0,2	0,1	-4,6
8	3,30		Freq	0,4	0,000	0	5	1	0,2	0,1	-4,2				Rara fer	3520	113	5	1	0,2	0,1	-4,6
			Perm	0,3	0,000	0	5	1	0,2	0,1	-4,1				Perm cls	75,0	9,0	5	1	0,2	0,1	-4,1
9	0,00		Rara												Rara cls	100,0	17,7	1	1	-0,7	0,1	-7,8
9	3,30		Freq	0,4	0,000	0	1	1	-0,6	0,1	-6,3				Rara fer	3520	203	1	1	-0,7	0,1	-7,8
			Perm	0,3	0,000	0	1	1	-0,6	0,1	-6,4				Perm cls	75,0	14,9	1	1	-0,6	0,1	-6,4
10	0,00		Rara												Rara cls	100,0	5,0	5	1	0,0	0,0	-4,2
10	3,30		Freq	0,4	0,000	0	5	2	0,0	0,0	-3,4				Rara fer	3520	62	5	1	0,0	0,0	-4,2
			Perm	0,3	0,000	0	5	1	0,0	0,0	-3,2				Perm cls	75,0	3,9	5	1	0,0	0,0	-3,2
11	0,00		Rara												Rara cls	100,0	20,8	1	1	-0,4	-0,2	-2,8
11	3,30		Freq	0,4	0,000	0	1	2	-0,4	-0,2	-2,3				Rara fer	3520	250	1	1	-0,4	-0,2	-2,8
			Perm	0,3	0,000	0	1	1	-0,4	-0,2	-2,2				Perm cls	75,0	19,4	1	1	-0,4	-0,2	-2,2
12	0,00		Rara												Rara cls	100,0	30,6	1	1	-2,0	1,3	-4,9
12	3,30		Freq	0,4	0,000	0	1	2	-1,7	1,1	-4,2				Rara fer	3520	474	1	1	-2,0	1,3	-4,9
			Perm	0,3	0,000	0	1	1	-1,7	1,1	-4,1				Perm cls	75,0	26,2	1	1	-1,7	1,1	-4,1
13	0,00		Rara												Rara cls	100,0	23,7	1	1	-0,7	0,1	-6,3
13	3,30		Freq	0,4	0,000	0	1	2	-0,6	0,0	-5,4				Rara fer	3520	249	1	1	-0,7	0,1	-6,3
			Perm	0,3	0,000	0	1	1	-0,6	0,0	-5,3				Perm cls	75,0	19,6	1	1	-0,6	0,0	-5,3
14	0,00		Rara												Rara cls	100,0	13,0	1	1	-0,2	0,0	-8,6
14	3,30		Freq	0,4	0,000	0	1	2	-0,2	0,0	-7,3				Rara fer	3520	153	1	1	-0,2	0,0	-8,6
			Perm	0,3	0,000	0	1	1	-0,2	0,0	-7,0				Perm cls	75,0	9,9	1	1	-0,2	0,0	-7,0
15	0,00		Rara												Rara cls	100,0	11,0	5	1	0,2	-0,1	-6,5
15	3,30		Freq	0,4	0,000	0	5	1	0,1	-0,1	-5,2				Rara fer	3520	128	5	1	0,2	-0,1	-6,5
			Perm	0,3	0,000	0	1	1	0,1	0,1	-4,4				Perm cls	75,0	8,7	5	1	0,1	-0,1	-5,2
16	0,00		Rara												Rara cls	100,0	15,1	1	1	0,4	0,1	-5,1
16	3,30		Freq	0,4	0,000	0	1	2	0,4	0,1	-4,4				Rara fer	3520	164	1	1	0,4	0,1	-5,1
			Perm	0,3	0,000	0	1	1	0,4	0,1	-4,2				Perm cls	75,0	13,3	1	1	0,4	0,1	-4,2
17	0,00		Rara												Rara cls	100,0	21,9	1	1	0,6	-0,1	-6,5
17	3,30		Freq	0,4	0,000	0	1	2	0,5	-0,1	-5,6				Rara fer	3520	236	1	1	0,6	-0,1	-6,5
			Perm	0,3	0,000	0	1	1	0,5	-0,1	-5,4				Perm cls	75,0	18,4	1	1	0,5	-0,1	-5,4
18	0,00		Rara												Rara cls	100,0	25,7	1	1	0,7	-0,1	-7,8
18	3,30		Freq	0,4	0,000	0	1	2	0,6	-0,1	-6,8				Rara fer	3520	279	1	1	0,7	-0,1	-7,8
			Perm	0,3	0,000	0	1	1	0,6	-0,1	-6,5				Perm cls	75,0	21,7	1	1	0,6	-0,1	-6,5
19	0,00		Rara												Rara cls	100,0	10,2	5	1	-0,1	-0,1	-5,9
19	3,30		Freq	0,4	0,000	0	5	1	-0,1	-0,1	-5,1				Rara fer	3520	118	5	1	-0,1	-0,1	-5,9
			Perm	0,3	0,000	0	5	1	-0,1	-0,1	-5,1				Perm cls	75,0	8,9	5	1	-0,1	-0,1	-5,1

Arch. Marco Amabili

C.D.S.

PILASTRI																				
			FESSURAZIONE									FRECCHE		TENSIONI						
Filo In fi	Quota In Fi	Tra tto	Combi Caric	Fessu. mm lim cal	dist mm	Con cio	Com bin	Mf X (t°m)	Mf Y (t°m)	N (t)	Frecce mm limite calc	Com bin	Combinaz Carico	σ lim. Kg/cmq	σ cal. Kg/cmq	Co nc	Comb	Mf X (t°m)	Mf Y (t°m)	N (t)
20	0,00		Rara										Rara cls	100,0	17,5	1	1	0,0	0,5	-4,3
20	3,30		Freq	0,4	0,000	0	1	2	0,0	0,5	-3,9		Rara fer	3520	178	1	1	0,0	0,5	-4,3
			Perm	0,3	0,000	0	1	1	0,0	0,5	-3,8		Perm cls	75,0	14,6	1	1	0,0	0,5	-3,8
21	0,00		Rara										Rara cls	100,0	14,5	1	1	0,2	-0,3	-3,3
21	3,30		Freq	0,4	0,000	0	1	2	0,2	-0,3	-2,9		Rara fer	3520	150	1	1	0,2	-0,3	-3,3
			Perm	0,3	0,000	0	1	1	0,2	-0,3	-2,8		Perm cls	75,0	12,6	1	1	0,2	-0,3	-2,8
22	0,00		Rara										Rara cls	100,0	9,6	5	1	-0,1	-0,1	-5,9
22	3,30		Freq	0,4	0,000	0	1	2	0,0	0,2	-4,6		Rara fer	3520	112	5	1	-0,1	-0,1	-5,9
			Perm	0,3	0,000	0	1	1	0,0	0,2	-4,4		Perm cls	75,0	8,3	5	1	-0,1	-0,1	-5,2
23	0,00		Rara										Rara cls	100,0	16,0	1	1	0,0	-0,5	-3,0
23	3,30		Freq	0,4	0,000	0	1	2	0,0	-0,4	-2,6		Rara fer	3520	196	1	1	0,0	-0,5	-3,0
			Perm	0,3	0,000	0	1	1	0,0	-0,4	-2,5		Perm cls	75,0	13,1	1	1	0,0	-0,4	-2,5
24	0,00		Rara										Rara cls	100,0	12,7	5	1	0,1	-0,3	-2,4
24	3,30		Freq	0,4	0,000	0	5	2	0,1	-0,3	-2,3		Rara fer	3520	126	5	1	0,1	-0,3	-2,4
			Perm	0,3	0,000	0	5	1	0,1	-0,3	-2,3		Perm cls	75,0	11,1	5	1	0,1	-0,3	-2,3
25	0,00		Rara										Rara cls	100,0	9,0	5	1	0,2	-0,1	-2,9
25	3,30		Freq	0,4	0,000	0	5	1	0,2	-0,1	-2,7		Rara fer	3520	96	5	1	0,2	-0,1	-2,9
			Perm	0,3	0,000	0	5	1	0,2	-0,1	-2,7		Perm cls	75,0	8,4	5	1	0,2	-0,1	-2,7
26	0,00		Rara										Rara cls	100,0	10,3	5	1	0,2	0,1	-4,4
26	3,30		Freq	0,4	0,000	0	5	1	0,2	0,1	-4,0		Rara fer	3520	115	5	1	0,2	0,1	-4,4
			Perm	0,3	0,000	0	5	1	0,2	0,1	-4,0		Perm cls	75,0	9,5	5	1	0,2	0,1	-4,0
27	0,00		Rara										Rara cls	100,0	23,0	1	1	0,0	-0,7	-2,7
27	3,30		Freq	0,4	0,000	0	1	2	0,0	-0,6	-2,4		Rara fer	3520	425	1	1	0,0	-0,7	-2,7
			Perm	0,3	0,000	0	1	1	0,0	-0,6	-2,3		Perm cls	75,0	20,1	1	1	0,0	-0,6	-2,3
28	0,00		Rara										Rara cls	100,0	30,0	1	1	0,8	3,4	-5,1
28	3,30		Freq	0,4	0,000	0	1	2	0,8	2,8	-4,3		Rara fer	3520	574	1	1	0,8	3,4	-5,1
			Perm	0,3	0,000	0	1	1	0,8	2,7	-4,2		Perm cls	75,0	25,5	1	1	0,8	2,7	-4,2
29	0,00		Rara										Rara cls	100,0	19,8	5	1	-0,6	1,1	-11,7
29	3,30		Freq	0,4	0,000	0	5	1	-0,6	1,0	-9,5		Rara fer	3520	226	5	1	-0,6	1,1	-11,7
			Perm	0,3	0,000	0	5	1	-0,6	0,9	-9,5		Perm cls	75,0	17,7	5	1	-0,6	0,9	-9,5
30	0,00		Rara										Rara cls	100,0	32,6	1	1	1,3	-3,2	-5,2
30	3,30		Freq	0,4	0,000	0	1	2	1,3	-2,7	-4,5		Rara fer	3520	594	1	1	1,3	-3,2	-5,2
			Perm	0,3	0,000	0	1	1	1,3	-2,6	-4,3		Perm cls	75,0	27,8	1	1	1,3	-2,6	-4,3
31	0,00		Rara										Rara cls	100,0	31,4	1	1	0,4	2,3	-11,9
31	3,30		Freq	0,4	0,000	0	1	2	0,3	1,8	-9,9		Rara fer	3520	347	1	1	0,4	2,3	-11,9
			Perm	0,3	0,000	0	1	1	0,3	1,7	-9,5		Perm cls	75,0	23,8	1	1	0,3	1,7	-9,5
32	0,00		Rara										Rara cls	100,0	10,7	1	1	0,2	0,2	-18,5
32	3,30		Freq	0,4	0,000	0	1	2	0,2	0,2	-15,2		Rara fer	3520	132	1	1	0,2	0,2	-18,5
			Perm	0,3	0,000	0	1	1	0,2	0,1	-14,4		Perm cls	75,0	8,3	1	1	0,2	0,1	-14,4
33	0,00		Rara										Rara cls	100,0	45,2	1	1	-0,2	-3,7	-8,7
33	3,30		Freq	0,4	0,000	0	1	2	-0,2	-2,9	-7,3		Rara fer	3520	848	1	1	-0,2	-3,7	-8,7
			Perm	0,3	0,000	0	1	1	-0,2	-2,8	-7,0		Perm cls	75,0	35,1	1	1	-0,2	-2,8	-7,0
34	0,00		Rara										Rara cls	100,0	6,6	1	1	0,9	0,0	-6,7
34	3,30		Freq	0,4	0,000	0	1	2	0,8	0,0	-5,9		Rara fer	3520	74	1	1	0,9	0,0	-6,7
			Perm	0,3	0,000	0	1	1	0,7	0,0	-5,7		Perm cls	75,0	5,3	1	1	0,7	0,0	-5,7
35	0,00		Rara										Rara cls	100,0	6,0	1	1	-0,3	-0,2	-5,0
35	3,30		Freq	0,4	0,000	0	1	1	-0,3	-0,1	-4,3		Rara fer	3520	68	1	1	-0,3	-0,2	-5,0
			Perm	0,3	0,000	0	1	1	-0,3	-0,1	-4,3		Perm cls	75,0	5,5	1	1	-0,3	-0,1	-4,3
36	0,00		Rara										Rara cls	100,0	20,1	1	1	-0,8	-2,0	-4,8
36	3,30		Freq	0,4	0,000	0	5	1	0,0	2,2	-6,0		Rara fer	3520	315	1	1	-0,8	-2,0	-4,8
			Perm	0,3	0,000	0	5	1	0,0	2,2	-6,0		Perm cls	75,0	17,7	1	1	-0,9	-1,6	-4,0

S.L.U. - AZIONI S.L.V. - VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 1																		
Gr.Q N.ro	Gen N.r	Nodo 3d N.ro	Nx Kg/m	Ny Kg/m	Txy Kg/m	Mx kgm/m	My kgm/m	Mxy kgm/m	Molt.Ult. Direz. X	Molt.Ult. Direz. Y	Ax s.	Ay s.	Ax i.	Ay i.	Atag.	σ kg/cmq	eta mm	
1	1	4	-4413	-29499	10894	3900	8916	1867	2,09	1,34	6,6	6,6	6,6	6,6	1,4		-1,0	
1	1	5	-3083	-12800	15451	2067	5535	-1236	4,17	1,80	6,6	6,6	6,6	6,6	2,0		-1,0	
1	1	43	1826	-3016	3160	1701	-5541	-849	3,56	1,35	6,6	6,6	6,6	6,6	0,4		-1,1	
1	1	44	-2314	-8104	5199	-1612	-4658	-850	5,30	1,93	6,6	6,6	6,6	6,6	0,7		-1,1	
1	1	96	1103	3197	10025	1024	1058	838	5,91	4,67	6,6	6,6	6,6	6,6	1,3		-1,0	
1	1	97	-108	1219	2974	212	369	177	35,00	13,05	6,6	6,6	6,6	6,6	0,4		-0,8	
1	1	98	-250	1690	3372	-281	-454	238	27,89	10,20	6,6	6,6	6,6	6,6	0,4		-0,8	
1	1	99	-375	4972	6393	992	-1023	-510	7,34	4,11	6,6	6,6	6,6	6,6	0,8		-0,9	
1	1	100	-4081	-8612	4984	-672	-1086	-404	28,62	19,98	6,6	6,6	6,6	6,6	0,6		-1,1	
1	1	101	-1595	-1490	10524	-538	1394	-362	20,96	5,78	6,6	6,6	6,6	6,6	1,3		-1,0	
1	1	102	-5142	436	5010	15	-516	97	90,27	12,07	6,6	6,6	6,6	6,6	0,6		-0,8	
1	1	103	-5385	605	3142	-2	-456	35	87,97	12,91	6,6	6,6	6,6	6,6	0,4		-0,8	
1	1	104	-1590	-589	9358	347	-1347	200	44,69	5,45	6,6	6,6	6,6	6,6	1,2		-0,9	
1	1	105	-578	-34702	9075	333	0	-210	26,97	13,69	6,6	6,6	6,6	6,6	1,2		-1,1	
1	1	106	-680	-889	1358	790	602	-633	9,88	14,27	6,6	6,6	6,6	6,6	0,2		-1,1	

Arch. Marco Amabili

C.D.S.

S.L.U. - AZIONI S.L.V. - VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 1																	
Gr.Q N.ro	Gen N.r	Nodo 3d N.ro	Nx Kg/m	Ny Kg/m	Txy Kg/m	Mx kgm/m	My kgm/m	Mxy kgm/m	Molt.Ult. Direz. X	Molt.Ult. Direz. Y	Ax s.	Ay s.	Ax i.	Ay i.	Atag.	σt kg/cmq	eta mm
1	1	107	-1109	-1894	8320	-391	566	-381	28,27	21,35	6,6	6,6	6,6	6,6	1,1		-1,0
1	1	108	-2040	-495	6454	182	-192	-143	99,90	54,77	6,6	6,6	6,6	6,6	0,8		-0,8
1	1	109	-3482	-538	5447	-11	-210	-74	99,90	49,89	6,6	6,6	6,6	6,6	0,7		-0,8
1	1	110	-1349	-2101	8066	322	-522	157	44,14	26,33	6,6	6,6	6,6	6,6	1,0		-0,9
1	1	111	-1357	-14120	2342	-619	0	-494	15,74	33,63	6,6	6,6	6,6	6,6	0,3		-1,1
1	1	112	-91	-2581	6522	501	-584	-477	14,14	25,63	6,6	6,6	6,6	6,6	0,8		-1,0
1	1	113	-324	-1276	6512	136	200	-120	74,11	99,32	6,6	6,6	6,6	6,6	0,8		-0,8
1	1	114	-200	-1192	6233	-177	-249	-160	45,80	64,60	6,6	6,6	6,6	6,6	0,8		-0,8
1	1	115	-788	-1070	6647	-545	-642	-521	15,68	13,81	6,6	6,6	6,6	6,6	0,8		-0,9

S.L.U. - AZIONI S.L.V. - VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 2																	
Gr.Q N.ro	Gen N.r	Nodo 3d N.ro	Nx Kg/m	Ny Kg/m	Txy Kg/m	Mx kgm/m	My kgm/m	Mxy kgm/m	Molt.Ult. Direz. X	Molt.Ult. Direz. Y	Ax s.	Ay s.	Ax i.	Ay i.	Atag.	σt kg/cmq	eta mm
1	2	6	971	-6858	10634	-1041	-2627	456	5,92	4,02	6,6	6,6	6,6	6,6	1,4		-0,8
1	2	11	-1653	-19226	7957	1279	-3275	494	6,53	5,74	6,6	6,6	6,6	6,6	1,0		-0,9
1	2	61	-228	2455	2278	-811	1873	370	8,86	3,15	6,6	6,6	6,6	6,6	0,3		-0,9
1	2	62	13664	11677	5109	-171	0	-163	3,47	4,45	6,6	6,6	6,6	6,6	0,7		-0,9
1	2	73	1054	3435	7007	-641	-1859	-380	8,87	2,99	6,6	6,6	6,6	6,6	0,9		-0,8
1	2	74	-353	2960	1686	80	-478	50	99,90	7,92	6,6	6,6	6,6	6,6	0,2		-0,7
1	2	75	487	1449	2021	-350	-750	333	16,71	7,34	6,6	6,6	6,6	6,6	0,3		-0,8
1	2	76	1156	8650	12379	-676	586	583	8,34	3,95	6,6	6,6	6,6	6,6	1,6		-0,8
1	2	77	-2775	-24	7567	275	-947	-101	79,22	7,33	6,6	6,6	6,6	6,6	1,0		-0,8
1	2	78	-8809	707	2914	33	-752	121	52,37	8,18	6,6	6,6	6,6	6,6	0,4		-0,7
1	2	79	-240	-725	6022	-212	-231	158	38,27	50,19	6,6	6,6	6,6	6,6	0,8		-0,8
1	2	80	4407	-401	4646	78	-338	-48	10,37	24,29	6,6	6,6	6,6	6,6	0,6		-0,7
1	2	81	14124	1990	5076	103	-341	-88	3,48	11,41	6,6	6,6	6,6	6,6	0,6		-0,8
1	2	82	12373	2459	8852	164	-115	-93	3,81	15,52	6,6	6,6	6,6	6,6	1,1		-0,8
1	2	83	970	-12145	8418	193	0	-174	21,47	39,10	6,6	6,6	6,6	6,6	1,1		-0,9
1	2	84	-252	-1181	4682	-263	-947	259	30,10	8,74	6,6	6,6	6,6	6,6	0,6		-0,8
1	2	85	-299	-242	3753	-145	-113	-134	65,45	85,45	6,6	6,6	6,6	6,6	0,5		-0,7
1	2	86	-104	120	1465	-161	-215	-149	46,85	30,00	6,6	6,6	6,6	6,6	0,2		-0,8
1	2	87	165	2947	6159	-166	-108	-82	36,73	13,75	6,6	6,6	6,6	6,6	0,8		-0,9
1	2	88	-2574	-12719	3851	282	-1331	-13	78,78	16,59	6,6	6,6	6,6	6,6	0,5		-0,9
1	2	89	-219	-3564	910	397	-722	235	18,78	22,99	6,6	6,6	6,6	6,6	0,1		-0,9
1	2	90	3910	-8581	4936	-181	-2246	-20	9,80	5,88	6,6	6,6	6,6	6,6	0,6		-0,9
1	2	91	1373	-15840	2122	14	0	-25	35,14	29,98	6,6	6,6	6,6	6,6	0,3		-0,9
1	2	92	2634	274	6085	91	-839	252	15,56	7,90	6,6	6,6	6,6	6,6	0,8		-0,8
1	2	93	2356	7413	14612	186	416	-144	13,74	4,89	6,6	6,6	6,6	6,6	1,9		-0,8
1	2	94	-600	-8203	9350	-326	-2070	39	28,10	6,56	6,6	6,6	6,6	6,6	1,2		-0,9

S.L.U. - AZIONI S.L.V. - VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 3																	
Gr.Q N.ro	Gen N.r	Nodo 3d N.ro	Nx Kg/m	Ny Kg/m	Txy Kg/m	Mx kgm/m	My kgm/m	Mxy kgm/m	Molt.Ult. Direz. X	Molt.Ult. Direz. Y	Ax s.	Ay s.	Ax i.	Ay i.	Atag.	σt kg/cmq	eta mm
1	3	15	-3025	-15037	5119	-946	2598	509	9,03	4,92	6,6	6,6	6,6	6,6	0,7		-0,8
1	3	31	839	-14705	8161	809	2599	-586	6,28	4,81	6,6	6,6	6,6	6,6	1,0		-0,8
1	3	70	2132	-1882	3243	463	-3570	735	8,13	1,68	6,6	6,6	6,6	6,6	0,4		-0,9
1	3	71	5533	3873	6756	-1094	-2432	-436	3,33	1,98	6,6	6,6	6,6	6,6	0,9		-0,8
1	3	116	815	410	5391	891	1040	246	5,77	5,21	6,6	6,6	6,6	6,6	0,7		-0,9
1	3	117	-368	147	2425	124	225	99	66,85	23,49	6,6	6,6	6,6	6,6	0,3		-0,9
1	3	118	-22	-283	2942	-50	116	-27	99,90	66,08	6,6	6,6	6,6	6,6	0,4		-0,9
1	3	119	-275	487	2494	134	219	-112	54,48	20,74	6,6	6,6	6,6	6,6	0,3		-0,8
1	3	120	371	1096	7661	-686	906	234	7,78	5,51	6,6	6,6	6,6	6,6	1,0		-0,8
1	3	121	-2440	-18539	2319	243	-1	-150	66,61	21,80	6,6	6,6	6,6	6,6	0,3		-0,9
1	3	122	-1393	-1658	5202	330	-516	168	29,91	16,55	6,6	6,6	6,6	6,6	0,7		-0,9
1	3	123	-2950	-511	2240	21	333	-104	99,90	20,33	6,6	6,6	6,6	6,6	0,3		-0,9
1	3	124	-2436	-713	2514	-13	176	-36	99,90	54,51	6,6	6,6	6,6	6,6	0,3		-0,9
1	3	125	-3141	-246	3428	13	304	65	99,90	20,40	6,6	6,6	6,6	6,6	0,4		-0,8
1	3	126	-1617	-907	7404	-317	512	-155	36,03	13,66	6,6	6,6	6,6	6,6	0,9		-0,8
1	3	127	-4547	-19125	3864	1	0	19	88,78	21,15	6,6	6,6	6,6	6,6	0,5		-0,8
1	3	128	-642	-4884	1332	-401	-454	-295	17,07	35,45	6,6	6,6	6,6	6,6	0,2		-0,9
1	3	129	-838	-2563	3533	187	-451	-172	54,91	30,29	6,6	6,6	6,6	6,6	0,5		-0,9
1	3	130	-1346	-1146	2674	180	-126	-63	83,03	99,90	6,6	6,6	6,6	6,6	0,3		-0,9
1	3	131	-945	-1072	2367	94	-117	76	99,90	99,90	6,6	6,6	6,6	6,6	0,3		-0,9
1	3	132	162	-762	3932	114	104	83	42,93	99,90	6,6	6,6	6,6	6,6	0,5		-0,8
1	3	133	-308	-2441	5729	-228	401	-135	29,02	32,76	6,6	6,6	6,6	6,6	0,7		-0,8
1	3	134	63	-2340	3366	385	391	-280	14,41	33,34	6,6	6,6	6,6	6,6	0,4		-0,8
1	3	135	31	-910	2082	-804	334	381	7,00	23,94	6,6	6,6	6,6	6,6	0,3		-0,9
1	3	136	-2099	-2943	1425	163	59	81	93,88	99,90	6,6	6,6	6,6	6,6	0,2		-0,9
1	3	137	-745	-2822	1341	120	53	68	99,90	99,90	6,6	6,6	6,6	6,6	0,2		-0,9
1	3	138	2345	-1373	2376	-126	140	114	14,69	99,90	6,6	6,6	6,6	6,6	0,3		-0,8
1	3	139	3362	-2007	3606	-461	-395	387	6,82	28,78	6,6	6,6	6,6	6,6	0,5		-0,8

S.L.U. - AZIONI S.L.D. - VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 1																	
Gr.Q N.ro	Gen N.r	Nodo 3d N.ro	Nx Kg/m	Ny Kg/m	Txy Kg/m	Mx kgm/m	My kgm/m	Mxy kgm/m	Molt.Ult. Direz. X	Molt.Ult. Direz. Y	Ax s.	Ay s.	Ax i.	Ay i.	Atag.	σt kg/cmq	eta mm
1	1	4	-4361	-29322	9652	2943	6627	1367	2,92	2,26	6,6	6,6	6,6	6,6	1,4		-0,9
1	1	5	-5884	-22535	13397	-2965	-6332	1300	3,16	1,98	6,6	6,6	6,6	6,6	2,0		-0,9
1	1	43	86	-2077	2568	-1282	-4003	602	5,35	1,86	6,6	6,6	6,6	6,6	0,4		-1,0
1	1	44	-2316	-8099	4367	-1213	-3445	-655	7,63	2,91	6,6	6,6	6,6	6,6	0,7		-1,0
1	1	96	1048	3092	8781	692	747	628	8,33	5,98	6,6	6,6	6,6	6,6	1,3		-0,9
1	1	97	-101	1232	2310	163	278	137	46,19	15,68	6,6	6,6	6,6	6,6	0,4		-0,8
1	1	98	-233	1575	2854	-225	-358	192	35,54	12,19	6,6	6,6	6,6	6,6	0,4		-0,8
1	1	99	-771	4451	5479	851	-749	709	9,23	5,15	6,6	6,6	6,6	6,6	0,8		-0,9
1	1	100	-4044	-26038	4423	-520	14	-307	41,55	18,17	6,6	6,6	6,6	6,6	0,6		-1,0
1	1	101	-1805	-1015	9234	-395	1019	-285	39,10	7,82	6,6	6,6	6,6	6,6	1,3		-0,9
1	1	102	-5142	405	4161	15	-388	79	90,27	15,66	6,6	6,6	6,6	6,6	0,6		-0,8

S.L.U. - AZIONI S.L.D. - VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 1																	
Gr.Q N.ro	Gen N.r	Nodo 3d N.ro	Nx Kg/m	Ny Kg/m	Txy Kg/m	Mx kgm/m	My kgm/m	Mxy kgm/m	Molt.Ult. Direz. X	Molt.Ult. Direz. Y	Ax s.	Ay s.	Ax i.	Ay i.	Atag.	σt kg/cmq	eta mm
1	1	103	-5385	542	2357	-2	-357	37	87,97	16,12	6,6	6,6	6,6	6,6	0,4		-0,8
1	1	104	-1831	-688	7895	245	-1036	131	87,01	7,32	6,6	6,6	6,6	6,6	1,2		-0,9
1	1	105	-1567	-30599	7747	289	0	-177	61,78	15,52	6,6	6,6	6,6	6,6	1,2		-1,0
1	1	106	-561	-1774	1100	594	408	-477	13,32	36,04	6,6	6,6	6,6	6,6	0,2		-1,0
1	1	107	-1039	-3430	7155	-300	-544	-289	41,08	36,25	6,6	6,6	6,6	6,6	1,1		-0,9
1	1	108	-2820	-520	5243	20	-145	69	99,90	87,16	6,6	6,6	6,6	6,6	0,8		-0,8
1	1	109	-3482	-576	4188	-11	-181	-66	99,90	64,75	6,6	6,6	6,6	6,6	0,7		-0,8
1	1	110	-1374	-2344	6650	250	-389	91	72,21	49,26	6,6	6,6	6,6	6,6	1,0		-0,9
1	1	111	-1403	-14120	1984	-460	0	-370	24,89	33,63	6,6	6,6	6,6	6,6	0,3		-1,0
1	1	112	-146	-2670	5473	357	-408	-341	20,49	49,68	6,6	6,6	6,6	6,6	0,8		-0,9
1	1	113	-322	-1270	5199	110	153	-100	99,90	99,90	6,6	6,6	6,6	6,6	0,8		-0,8
1	1	114	-222	-1215	4834	-150	-205	-136	57,58	92,56	6,6	6,6	6,6	6,6	0,8		-0,8
1	1	115	-776	-1320	5380	-425	-499	-407	21,43	21,29	6,6	6,6	6,6	6,6	0,8		-0,9

S.L.U. - AZIONI S.L.D. - VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 2																	
Gr.Q N.ro	Gen N.r	Nodo 3d N.ro	Nx Kg/m	Ny Kg/m	Txy Kg/m	Mx kgm/m	My kgm/m	Mxy kgm/m	Molt.Ult. Direz. X	Molt.Ult. Direz. Y	Ax s.	Ay s.	Ax i.	Ay i.	Atag.	σt kg/cmq	eta mm
1	2	6	-55	-10090	9325	-801	-2043	355	8,72	8,14	6,6	6,6	6,6	6,6	1,4		-0,8
1	2	11	-3275	-23844	7324	-1312	-2960	-536	7,86	7,37	6,6	6,6	6,6	6,6	1,0		-0,8
1	2	61	1317	-2194	1879	474	-1602	-135	10,66	5,27	6,6	6,6	6,6	6,6	0,3		-0,9
1	2	62	11769	8705	4293	-149	-313	-152	4,02	4,67	6,6	6,6	6,6	6,6	0,7		-0,9
1	2	73	998	3281	6568	-471	-1455	-301	11,47	3,66	6,6	6,6	6,6	6,6	0,9		-0,8
1	2	74	-337	2926	1686	62	-361	32	99,90	9,18	6,6	6,6	6,6	6,6	0,2		-0,7
1	2	75	482	1034	2021	-272	-589	263	20,57	9,53	6,6	6,6	6,6	6,6	0,3		-0,7
1	2	76	1004	7875	10856	-500	323	462	10,92	5,01	6,6	6,6	6,6	6,6	1,6		-0,8
1	2	77	-2766	-107	6747	-6	-757	88	99,90	9,31	6,6	6,6	6,6	6,6	1,0		-0,8
1	2	78	-7859	664	2244	41	-596	92	58,04	10,11	6,6	6,6	6,6	6,6	0,4		-0,7
1	2	79	-249	-1053	5189	-164	-203	133	52,61	86,06	6,6	6,6	6,6	6,6	0,8		-0,8
1	2	80	3534	-425	3708	66	-287	-40	12,84	29,92	6,6	6,6	6,6	6,6	0,6		-0,7
1	2	81	11495	1438	4055	90	-305	-85	4,26	13,94	6,6	6,6	6,6	6,6	0,6		-0,8
1	2	82	10113	1875	7547	160	-120	-95	4,58	18,53	6,6	6,6	6,6	6,6	1,1		-0,8
1	2	83	730	-12145	6916	-133	0	-135	30,07	39,10	6,6	6,6	6,6	6,6	1,1		-0,9
1	2	84	-219	-1385	4024	-200	-713	195	40,54	13,05	6,6	6,6	6,6	6,6	0,6		-0,8
1	2	85	-303	-654	3215	-108	-98	-102	99,90	99,90	6,6	6,6	6,6	6,6	0,5		-0,7
1	2	86	-158	-104	1363	-140	-197	-132	58,10	37,74	6,6	6,6	6,6	6,6	0,2		-0,7
1	2	87	78	2132	5207	-155	-118	-88	41,75	17,08	6,6	6,6	6,6	6,6	0,8		-0,8
1	2	88	-4334	-20827	3467	2	0	41	99,90	22,80	6,6	6,6	6,6	6,6	0,5		-0,8
1	2	89	-292	-3460	693	318	-555	197	24,76	35,33	6,6	6,6	6,6	6,6	0,1		-0,9
1	2	90	3283	-11421	4243	-157	-1776	-19	11,57	11,27	6,6	6,6	6,6	6,6	0,6		-0,8
1	2	91	-13680	-15840	1626	65	0	-132	33,46	29,98	6,6	6,6	6,6	6,6	0,3		-0,9
1	2	92	-459	-570	5129	89	-666	201	99,90	11,71	6,6	6,6	6,6	6,6	0,8		-0,7
1	2	93	73	6729	12764	207	222	-69	31,96	6,15	6,6	6,6	6,6	6,6	1,9		-0,8
1	2	94	-613	-10160	7818	-248	-1627	29	41,47	12,05	6,6	6,6	6,6	6,6	1,2		-0,8

S.L.U. - AZIONI S.L.D. - VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 3																	
Gr.Q N.ro	Gen N.r	Nodo 3d N.ro	Nx Kg/m	Ny Kg/m	Txy Kg/m	Mx kgm/m	My kgm/m	Mxy kgm/m	Molt.Ult. Direz. X	Molt.Ult. Direz. Y	Ax s.	Ay s.	Ax i. cmq/m	Ay i. cmq/m	Atag.	σt kg/cmq	eta mm
1	3	15	-2792	-15605	5119	-755	-2110	-458	12,12	7,00	6,6	6,6	6,6	6,6	0,7		-0,8
1	3	31	54	-16124	6917	561	1855	-417	9,97	8,43	6,6	6,6	6,6	6,6	1,0		-0,8
1	3	70	3042	-2563	2543	-214	-2665	545	10,29	2,37	6,6	6,6	6,6	6,6	0,4		-0,9
1	3	71	5209	3322	5398	-845	-1616	-288	3,99	2,86	6,6	6,6	6,6	6,6	0,9		-0,8
1	3	116	653	343	4688	659	766	173	7,74	7,03	6,6	6,6	6,6	6,6	0,7		-0,9
1	3	117	-355	111	1896	92	163	74	99,90	32,33	6,6	6,6	6,6	6,6	0,3		-0,9
1	3	118	-32	-282	2329	-38	85	-19	99,90	99,90	6,6	6,6	6,6	6,6	0,4		-0,9
1	3	119	-278	447	2035	96	157	-81	85,26	27,44	6,6	6,6	6,6	6,6	0,3		-0,8
1	3	120	1214	854	7661	552	-534	162	8,25	9,02	6,6	6,6	6,6	6,6	1,0		-0,8
1	3	121	-2473	-18539	2319	191	-1	-111	79,83	21,80	6,6	6,6	6,6	6,6	0,3		-0,9
1	3	122	-1427	-1664	4536	240	-370	119	53,92	27,84	6,6	6,6	6,6	6,6	0,7		-0,9
1	3	123	-2950	-524	1713	21	239	-76	99,90	31,01	6,6	6,6	6,6	6,6	0,3		-0,9
1	3	124	-2436	-710	2000	-13	126	-25	99,90	98,46	6,6	6,6	6,6	6,6	0,3		-0,9
1	3	125	-3141	-278	2992	13	230	52	99,90	28,28	6,6	6,6	6,6	6,6	0,4		-0,8
1	3	126	-1622	-945	7404	-230	376	-114	62,22	20,67	6,6	6,6	6,6	6,6	0,9		-0,8
1	3	127	-4773	-20713	3243	-17	83	-22	81,97	18,80	6,6	6,6	6,6	6,6	0,5		-0,8
1	3	128	-798	-9078	1058	-307	11	-222	25,66	44,04	6,6	6,6	6,6	6,6	0,2		-0,9
1	3	129	-1166	-2523	2998	167	-338	-123	85,06	43,94	6,6	6,6	6,6	6,6	0,5		-0,9
1	3	130	-1372	-1146	2145	131	-101	-41	99,90	99,90	6,6	6,6	6,6	6,6	0,3		-0,9
1	3	131	-1839	-1084	1852	0	-91	63	99,90	99,90	6,6	6,6	6,6	6,6	0,3		-0,9
1	3	132	-136	-835	3480	89	91	70	76,04	99,90	6,6	6,6	6,6	6,6	0,5		-0,8
1	3	133	-392	-2421	5214	-172	307	-97	43,47	49,74	6,6	6,6	6,6	6,6	0,7		-0,8
1	3	134	-101	-2394	2620	297	305	-214	19,73	49,95	6,6	6,6	6,6	6,6	0,4		-0,8
1	3	135	-4	-1995	1674	-596	-353	298	9,49	35,43	6,6	6,6	6,6	6,6	0,3		-0,9
1	3	136	-1962	-2943	1137	136	59	72	99,90	99,90	6,6	6,6	6,6	6,6	0,2		-0,9
1	3	137	-1089	-2822	1037	100	53	60	99,90	99,90	6,6	6,6	6,6	6,6	0,2		-0,9
1	3	138	1467	-1407	1992	-104	113	95	21,25	99,90	6,6	6,6	6,6	6,6	0,3		-0,8
1	3	139	2360	-1984	3254	453	-314	299	7,95	42,80	6,6	6,6	6,6	6,6	0,5		-0,8

S.L.E. - VERIFICA FESSURAZIONE VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 1																							
			FESSURAZIONI											TENSIONI		DIREZIONE X				DIREZIONE Y			
GrQ	Gen	Nodo	Comb.	Fes	Fess	dis	Co	MfX	NX	MfY	NY	cos	sin	Combina	σ lim.	σ cal.	Co	Mf	N	σ cal.	Co	Mf	N
N.r	N.r	N.ro	Cari	lim	mm	mm	mb	(t*m)	(t)	(t*m)	(t)	teta	teta	Carico	Kg/cmq	Kg/cmq	mb	(t*m)	(t)	Kg/cmq	mb	(t*m)	(t)
1	1	4	Rara											RaraCls	150,0	6,4	2	0,5	-4,0	14,3	1	0,8	-28,8
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,5	-3,9	0,8	-26,4	0,000	0,000	RaraFer	3600	62	2	0,5	-4,0	116	1	0,8	-28,8
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,5	-3,8	0,8	-26,1	0,000	0,000	PermCls	112,0	6,5	1	0,5	-3,8	13,5	1	0,8	-26,1
1	1	5	Rara											RaraCls	150,0	13,5	1	-1,1	-7,8	21,4	1	-1,9	-30,0
			Freq	0,4	0,00	0	1	-1,0	-7,0	-1,7	-27,2	0,000	0,000	RaraFer	3600	150	1	-1,1	-7,8	170	1	-1,9	-30,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	-1,0	-7,1	-1,7	-27,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	12,0	1	-1,0	-7,1	19,2	1	-1,7	-27,0
1	1	43	Rara											RaraCls	150,0	0,0	0	0,0	0,0	3,7	2	-0,3	-0,2
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	0,8	-0,2	-0,1	0,000	0,000	RaraFer	3600	93	2	-0,1	0,8	134	2	-0,3	-0,2
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,8	-0,2	0,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,0	0	0,0	0,0	3,1	1	-0,2	0,0

S.L.E. - VERIFICA FESSURAZIONE VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 2																							
			FESSURAZIONI											TENSIONI		DIREZIONE X			DIREZIONE Y				
GrQ	Gen	Nodo	Comb.	Fes	Fess	dis	Co	MfX	NX	MfY	NY	cos	sin	Combina	σ lim.	σ cal.	Co	Mf	N	σ cal.	Co	Mf	N
N.r	N.r	N.ro	Cari	lim	mm	mm	mb	(t*mm)	(t)	(t*mm)	(t)	teta	teta	Carico	Kg/cmq	Kg/cmq	mb	(t*mm)	(t)	Kg/cmq	mb	(t*mm)	(t)
1	2	6	Rara											RaraCls	150,0	2,8	1	-0,2	-3,9	12,0	1	-0,7	-23,6
			Freq	0,4	0,00	0	1	-0,2	-3,9	-0,7	-21,9	0,000	0,000	RaraFer	3600	22	1	-0,2	-3,9	97	1	-0,7	-23,6
			Perm	0,3	0,00	0	1	-0,2	-3,8	-0,7	-21,8	0,000	0,000	PermCls	112,0	2,6	1	-0,2	-3,8	11,0	1	-0,7	-21,8
1	2	11	Rara											RaraCls	150,0	3,2	1	-0,3	-3,1	12,7	1	-0,9	-22,8
			Freq	0,4	0,00	0	1	-0,3	-3,0	-0,8	-21,3	0,000	0,000	RaraFer	3600	24	1	-0,3	-3,1	102	1	-0,9	-22,8
			Perm	0,3	0,00	0	1	-0,3	-2,9	-0,8	-21,2	0,000	0,000	PermCls	112,0	2,9	1	-0,3	-2,9	11,7	1	-0,8	-21,2
1	2	61	Rara											RaraCls	150,0	1,0	2	-0,1	0,5	2,4	2	-0,2	-0,4
			Freq	0,4	0,00	0	2	-0,1	0,5	-0,1	-0,2	0,000	0,000	RaraFer	3600	91	1	-0,1	0,5	75	1	-0,2	-0,3
			Perm	0,3	0,00	0	1	-0,1	0,5	-0,1	-0,2	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,8	1	-0,1	0,5	2,0	1	-0,1	-0,2
1	2	62	Rara											RaraCls	150,0	0,0	0	0,0	0,0	2,9	1	-0,2	-1,4
			Freq	0,4	0,00	0	2	-0,1	6,0	-0,2	-0,7	0,000	0,000	RaraFer	3600	571	1	0,1	6,5	41	1	-0,2	-1,4
			Perm	0,3	0,00	0	1	-0,1	5,9	-0,2	-0,5	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,0	0	0,0	0,0	3,2	1	-0,2	-0,5
1	2	73	Rara											RaraCls	150,0	0,2	2	0,1	0,9	3,0	2	-0,4	2,9
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,0	0,8	-0,4	2,9	0,000	0,000	RaraFer	3600	128	1	0,1	0,9	477	1	-0,4	3,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,8	-0,4	2,8	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,1	1	0,1	0,8	2,6	1	-0,4	2,8
1	2	74	Rara											RaraCls	150,0	0,2	2	0,0	-0,3	0,0	0	0,0	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,3	-0,1	2,5	0,000	0,000	RaraFer	3600	1	2	0,0	-0,3	276	1	-0,1	2,6
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,3	-0,1	2,5	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,1	1	0,0	-0,3	0,0	0	0,0	0,0
1	2	75	Rara											RaraCls	150,0	0,7	1	0,1	0,6	2,9	1	-0,2	-0,5
			Freq	0,4	0,00	0	1	-0,1	0,5	-0,2	-0,4	0,000	0,000	RaraFer	3600	94	1	0,1	0,6	88	1	-0,2	-0,5
			Perm	0,3	0,00	0	1	-0,1	0,5	-0,2	-0,4	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,6	1	0,1	0,5	2,7	1	-0,2	-0,4

S.L.E. - VERIFICA FESSURAZIONE VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 2																							
			FESSURAZIONI											TENSIONI		DIREZIONE X				DIREZIONE Y			
GrQ N.r	Gen N.r	Nodo N.ro	Comb. Cari	Fes lim	Fess mm	dis mm	Co mb	MfX (t*mm)	NX (t)	MfY (t*mm)	NY (t)	cos teta	sin teta	Combina Carico	σ lim. Kg/cmq	σ cal. Kg/cmq	Co mb	Mf (t*mm)	N (t)	σ cal. Kg/cmq	Co mb	Mf (t*mm)	N (t)
1	2	76	Rara											RaraCls	150,0	3,9	1	0,3	0,5	0,0	0	0,0	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	1	-0,1	0,5	-0,3	5,1	0,000	0,000	RaraFer	3600	205	1	0,3	0,5	605	1	-0,3	5,5
			Perm	0,3	0,00	0	1	-0,1	0,5	-0,3	5,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	3,6	1	0,3	0,5	0,0	0	0,0	0,0
1	2	77	Rara											RaraCls	150,0	1,5	1	0,1	-2,9	3,8	1	-0,3	-0,3
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,0	0,0	-0,2	-0,2	0,000	0,000	RaraFer	3600	12	1	0,1	-2,9	134	1	-0,3	-0,3
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	-0,2	-0,2	0,000	0,000	PermCls	112,0	1,4	1	0,1	-2,7	3,5	1	-0,2	-0,2
1	2	78	Rara											RaraCls	150,0	2,1	1	0,1	-5,3	2,5	1	-0,2	0,6
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,0	0,0	-0,2	0,6	0,000	0,000	RaraFer	3600	17	1	0,1	-5,3	163	1	-0,2	0,6
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	-0,2	0,6	0,000	0,000	PermCls	112,0	2,0	1	0,1	-4,9	2,3	1	-0,2	0,6
1	2	79	Rara											RaraCls	150,0	0,7	1	0,1	-0,3	2,4	1	-0,2	-2,3
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,2	-0,2	-2,1	0,000	0,000	RaraFer	3600	10	1	0,1	-0,3	18	1	-0,2	-2,3
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,2	-0,2	-2,1	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,6	1	0,0	-0,2	2,2	1	-0,2	-2,1
1	2	80	Rara											RaraCls	150,0	0,0	0	0,0	0,0	2,2	1	-0,2	-0,6
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	0,0	-0,2	-0,5	0,000	0,000	RaraFer	3600	83	1	0,0	0,8	53	1	-0,2	-0,6
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	-0,1	-0,4	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,0	0	0,0	0,0	2,1	1	-0,1	-0,4
1	2	81	Rara											RaraCls	150,0	0,0	0	0,0	0,0	3,0	1	-0,2	-0,6
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,0	3,4	-0,2	-0,3	0,000	0,000	RaraFer	3600	278	1	0,1	3,3	80	1	-0,2	-0,6
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	3,4	-0,2	-0,3	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,0	0	0,0	0,0	2,8	1	-0,2	-0,3
1	2	82	Rara											RaraCls	150,0	0,0	0	0,0	0,0	2,1	1	-0,2	0,2
			Freq	0,4	0,00	0	1	-0,1	3,2	-0,1	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	312	1	0,1	3,0	110	2	-0,2	0,3
			Perm	0,3	0,00	0	1	-0,1	3,1	-0,1	0,1	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,0	0	0,0	0,0	2,1	1	-0,1	0,1
1	2	83	Rara											RaraCls	150,0	1,2	1	-0,1	-0,8	5,1	1	-0,4	-9,0
			Freq	0,4	0,00	0	2	-0,1	-0,6	-0,3	-8,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	11	1	-0,1	-0,8	41	1	-0,4	-9,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	-0,1	-0,5	-0,3	-7,7	0,000	0,000	PermCls	112,0	1,2	1	-0,1	-0,5	4,6	1	-0,3	-7,7
1	2	84	Rara											RaraCls	150,0	0,7	1	-0,1	-0,2	1,6	1	-0,1	-2,3
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,2	-0,1	-2,1	0,000	0,000	RaraFer	3600	16	1	-0,1	-0,2	12	1	-0,1	-2,3
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,2	-0,1	-2,1	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,6	1	0,0	-0,2	1,4	1	-0,1	-2,1
1	2	85	Rara											RaraCls	150,0	0,2	1	0,0	-0,4	1,2	1	-0,1	-2,2
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,0	-0,3	-0,1	-2,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	1	1	0,0	-0,4	10	1	-0,1	-2,2
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,3	-0,1	-2,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,1	1	0,0	-0,3	1,1	1	-0,1	-2,0
1	2	86	Rara											RaraCls	150,0	1,1	1	0,1	-0,2	1,7	1	-0,1	-1,1
			Freq	0,4	0,00	0	1	-0,1	-0,2	-0,1	-0,8	0,000	0,000	RaraFer	3600	31	1	0,1	-0,2	17	1	-0,1	-1,1
			Perm	0,3	0,00	0	1	-0,1	-0,2	-0,1	-0,8	0,000	0,000	PermCls	112,0	1,1	1	0,1	-0,2	1,7	1	-0,1	-0,8
1	2	87	Rara											RaraCls	150,0	1,7	1	0,1	-0,3	2,3	1	-0,2	-0,3
			Freq	0,4	0,00	0	2	-0,1	-0,2	-0,2	-0,3	0,000	0,000	RaraFer	3600	51	1	0,1	-0,3	78	2	-0,2	-0,2
			Perm	0,3	0,00	0	1	-0,1	-0,2	-0,2	-0,4	0,000	0,000	PermCls	112,0	1,7	1	0,1	-0,2	2,2	1	-0,2	-0,4
1	2	88	Rara											RaraCls	150,0	1,8	1	-0,1	-4,0	7,9	1	-0,5	-15,3
			Freq	0,4	0,00	0	1	-0,1	-3,7	-0,5	-14,3	0,000	0,000	RaraFer	3600	15	1	-0,1	-4,0	64	1	-0,5	-15,3
			Perm	0,3	0,00	0	1	-0,1	-3,7	-0,4	-14,2	0,000	0,000	PermCls	112,0	1,7	1	-0,1	-3,7	7,3	1	-0,4	-14,2
1	2	89	Rara											RaraCls	150,0	0,9	1	-0,1	-0,5	3,0	1	-0,3	-3,8
			Freq	0,4	0,00	0	2	-0,1	-0,5	-0,3	-3,5	0,000	0,000	RaraFer	3600	10	1	-0,1	-0,5	23	1	-0,3	-3,8
			Perm	0,3	0,00	0	1	-0,1	-0,5	-0,2	-3,4	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,8	1	-0,1	-0,5	2,7	1	-0,2	-3,4
1	2	90	Rara											RaraCls	150,0	0,0	0	0,0	0,0	12,3	1	-0,8	-23,7
			Freq	0,4	0,00	0	1	-0,1	1,3	-0,7	-21,7	0,000	0,000	RaraFer	3600	135	1	-0,1	1,1	99	1	-0,8	-23,7
			Perm	0,3	0,00	0	1	-0,1	1,3	-0,7	-21,6	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,0	0	0,0	0,0	11,2	1	-0,7	-21,6
1	2	91	Rara											RaraCls	150,0	3,0	1	-0,1	-8,0	6,5	1	-0,4	-11,8
			Freq	0,4	0,00	0	2	-0,1	-7,3	-0,4	-10,4	0,000	0,000	RaraFer	3600	25	1	-0,1	-8,0	52	1	-0,4	-11,8
			Perm	0,3	0,00	0	1	-0,1	-7,2	-0,4	-10,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	2,8	1	-0,1	-7,2	5,8	1	-0,4	-10,0
1	2	92	Rara											RaraCls	150,0	3,9	1	0,1	-10,7	2,8	1	-0,3	-3,9
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,0	-10,1	-0,2	-3,6	0,000	0,000	RaraFer	3600	33	1	0,1	-10,7	22	1	-0,3	-3,9
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-10,0	-0,2	-3,6	0,000	0,000	PermCls	112,0	3,7	1	0,1	-10,0	2,6	1	-0,2	-3,6
1	2	93	Rara											RaraCls	150,0	4,0	1	0,3	-7,4	0,0	0	0,0	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,3	-7,0	0,0	4,3	0,000	0,000	RaraFer	3600	32	1	0,3	-7,4	506	1	-0,3	4,7
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,2	-7,0	0,0	4,3	0,000	0,000	PermCls	112,0	3,8	1	0,2	-7,0	0,0	0	0,0	0,0
1	2	94	Rara											RaraCls	150,0	0,9	1	-0,1	-0,8	10,1	1	-0,7	-18,8
			Freq	0,4	0,00	0	1	-0,1	-0,7	-0,6	-17,2	0,000	0,000	RaraFer	3600	7	1	-0,1	-0,8	81	1	-0,7	-18,8
			Perm	0,3	0,00	0	1	-0,1	-0,7	-0,6	-17,2	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,9	1	-0,1	-0,7	9,2	1	-0,6	-17,2

S.L.E. - VERIFICA FESSURAZIONE VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 3																							
			FESSURAZIONI											TENSIONI		DIREZIONE X				DIREZIONE Y			
GrQ N.r	Gen N.r	Nodo N.ro	Comb. Cari	Fes lim	Fess mm	dis mm	Co mb	MfX (t*mm)	NX (t)	MfY (t*mm)	NY (t)	cos teta	sin teta	Combina Carico	σ lim. Kg/cmq	σ cal. Kg/cmq	Co mb	Mf (t*mm)	N (t)	σ cal. Kg/cmq	Co mb	Mf (t*mm)	N (t)
1	3	15	Rara											RaraCls	150,0	5,8	1	-0,3	-2,6	8,6	1	-0,2	-19,0
			Freq	0,4	0,00	0	1	-0,3	-2,2	-0,1	-16,8	0,000	0,000	RaraFer	3600	70	1	-0,3	-2,6	71	1	-0,2	-19,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	-0,3	-2,2	-0,1	-16,7	0,000	0,000	PermCls	112,0	5,1	1	-0,3	-2,2	7,6	1	-0,1	-16,7
1	3	31	Rara											RaraCls	150,0	1,2	1	-0,1	-2,0	8,9	2	0,1	-21,2
			Freq	0,4	0,00	0	1	-0,1	-1,8	0,0	-19,5	0,000	0,000	RaraFer	3600	10	1	-0,1	-2,0	7,5	2	0,1	-21,2
			Perm	0,3	0,00	0	1	-0,1	-1,8	0,0	-19,3	0,000	0,000	PermCls	112,0	1,1	1	-0,1	-1,8	7,5	1	0,0	-19,3
1	3	70	Rara											RaraCls	150,0	4,6	1	0,3	0,7	10,6	1	-0,6	-5,2
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	0,0	-0,5	-4,3	0,000	0,000	RaraFer	3600	236	1	0,3	0,7	110	1	-0,6	-5,2
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	-0,5	-4,1	0,000	0,000	PermCls	112,0	4,0	1	0,2	0,5	8,7	1	-0,5	-4,1
1	3	71	Rara											RaraCls	150,0	0,0	0	0,0	0,0	5,7	1	0,4	2,0
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,0	4,3	0,4	1,9	0,000	0,000	RaraFer	3600	598	1	-0,3	5,2	414	1	0,4	2,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	4,3	0,4	1,9	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,0	0	0,0	0,0	5,7	1	0,4	1,9
1	3	116	Rara											RaraCls	150,0	2,4	1	0,1	0,3	2,7	1	0,1	0,1
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,1	0,3	0,1	0,2	0,000	0,000	RaraFer	3600	114	1	0,1	0,3	109	1	0,1	0,1
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,1	0,3	0,1	0,2	0,000	0,000	PermCls	112,0	2,1	1	0,1	0,3	2,3	1	0,1	0,2
1	3	117	Rara											RaraCls	150,0	0,2	2	0,0	-0,4	0,2	2	0,0	-0,1
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,3	0,0	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	2	2	0,0	-0,4	3	1	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,3	0,0	0,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,2	1	0,0	-0,3	0,1	1	0,0	0,0
1	3	118	Rara											RaraCls	150,0	0,1	1	0,0	-0,1	0,3	2	0,0	-0,5
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,1	0,0	-0,3	0,000	0,000	RaraFer	3600	1	1	0,0	-0,1	3	2	0,0	-0,5
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,1	0,0	-0,3	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,1	1	0,0	-0,1	0,2	1	0,0	-0,3
1	3	119	Rara											RaraCls	150,0	0,2	2	0,0	-0,3	0,0	0	0,0	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,3	0,0	0,3	0,000	0,000	RaraFer	3600	2	2	0,0	-0,3	33	1	0,0	0,3
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,3	0,0	0,3	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,2	1	0,0	-0,3	0,0	0	0,0	0,0
1	3	120	Rara											RaraCls	150,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	0,9	0,1	0,9	0,000	0,000	RaraFer	3600	105	1	0,0	1,0	132	1	0,1	1,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,9	0,1	1,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0

S.L.E. - VERIFICA FESSURAZIONE VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 3																							
			FESSURAZIONI												TENSIONI		DIREZIONE X			DIREZIONE Y			
GrQ N.r	Gen N.r	Nodo N.ro	Comb. Cari	Fes lim	Fess mm	dis mm	Co mb	MfX (t°m)	NX (t)	MfY (t°m)	NY (t)	cos teta	sin teta	Combina Carico	σ lim. Kg/cmq	σ cal. Kg/cmq	Co mb	Mf (t°m)	N (t)	σ cal. Kg/cmq	Co mb	Mf (t°m)	N (t)
1	3	121	Rara Freq Perm	0,4 0,3	0,00 0,00	0 0	2 1	0,1 0,1	-2,6 -2,5	0,0 0,0	-12,1 -11,9	0,000 0,000	0,000 0,000	RaraCls RaraFer PermCls	150,0 3600 112,0	1,7 14 1,5	1 1 1	0,1 0,1 0,1	-2,9 -2,9 -2,5	5,5 46 4,8	1 1 0	0,0 0,0 0,0	-13,5 -13,5 -11,9
1	3	122	Rara Freq Perm	0,4 0,3	0,00 0,00	0 0	1 1	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	-1,7 -1,7	0,000 0,000	0,000 0,000	RaraCls RaraFer PermCls	150,0 3600 112,0	0,8 7 0,7	1 1 1	0,0 0,0 0,0	-1,7 -1,7 -1,5	1,1 9 0,9	1 1 1	0,0 0,0 0,0	-2,0 -2,0 -1,7
1	3	123	Rara Freq Perm	0,4 0,3	0,00 0,00	0 0	2 1	0,0 0,0	-1,9 -1,9	0,0 0,0	-0,6 -0,6	0,000 0,000	0,000 0,000	RaraCls RaraFer PermCls	150,0 3600 112,0	1,0 8 0,8	1 1 1	0,0 0,0 0,0	-2,2 -2,2 -1,9	0,4 3 0,3	2 2 1	0,0 0,0 0,0	-0,8 -0,8 -0,6
1	3	124	Rara Freq Perm	0,4 0,3	0,00 0,00	0 0	2 1	0,0 0,0	-1,6 -1,6	0,0 0,0	-0,8 -0,7	0,000 0,000	0,000 0,000	RaraCls RaraFer PermCls	150,0 3600 112,0	0,8 7 0,7	1 1 1	0,0 0,0 0,0	-1,8 -1,8 -1,6	0,6 5 0,5	2 2 1	0,0 0,0 0,0	-0,9 -0,9 -0,7
1	3	125	Rara Freq Perm	0,4 0,3	0,00 0,00	0 0	2 1	0,0 0,0	-2,0 -2,0	0,0 0,0	-0,4 -0,4	0,000 0,000	0,000 0,000	RaraCls RaraFer PermCls	150,0 3600 112,0	1,0 8 0,9	1 1 1	0,0 0,0 0,0	-2,3 -2,3 -2,0	0,7 5 0,6	2 2 1	0,0 0,0 0,0	-0,6 -0,6 -0,4
1	3	126	Rara Freq Perm	0,4 0,3	0,00 0,00	0 0	2 1	0,0 0,0	-1,7 -1,6	0,0 0,0	-1,1 -1,0	0,000 0,000	0,000 0,000	RaraCls RaraFer PermCls	150,0 3600 112,0	0,7 6 0,7	1 1 1	0,0 0,0 0,0	-1,9 -1,9 -1,6	0,9 7 0,7	2 2 1	0,0 0,0 0,0	-1,3 -1,3 -1,0
1	3	127	Rara Freq Perm	0,4 0,3	0,00 0,00	0 0	1 1	0,0 0,0	-3,1 -3,0	0,1 0,1	-13,2 -13,0	0,000 0,000	0,000 0,000	RaraCls RaraFer PermCls	150,0 3600 112,0	1,4 12 1,3	1 1 1	0,0 0,0 0,0	-3,4 -3,4 -3,0	6,2 52 5,5	1 1 0,1	0,1 0,1 0,1	-14,9 -14,9 -13,0
1	3	128	Rara Freq Perm	0,4 0,3	0,00 0,00	0 0	2 1	-0,1 -0,1	-1,2 -1,2	-0,1 -0,1	-5,7 -5,5	0,000 0,000	0,000 0,000	RaraCls RaraFer PermCls	150,0 3600 112,0	1,5 11 1,2	1 1 1	-0,1 -0,1 -0,1	-1,4 -1,4 -1,2	3,4 27 2,8	1 1 1	-0,1 -0,1 -0,1	-6,7 -6,7 -5,5
1	3	129	Rara Freq Perm	0,4 0,3	0,00 0,00	0 0	1 1	0,0 0,0	0,0 0,0	-0,1 -0,1	-2,4 -2,4	0,000 0,000	0,000 0,000	RaraCls RaraFer PermCls	150,0 3600 112,0	0,9 7 0,8	1 1 1	0,0 0,0 0,0	-1,2 -1,2 -1,0	1,8 14 1,5	1 1 1	-0,1 -0,1 -0,1	-2,9 -2,9 -2,4
1	3	130	Rara Freq Perm	0,4 0,3	0,00 0,00	0 0	2 1	0,0 0,0	-1,4 -1,4	0,0 0,0	-1,2 -1,1	0,000 0,000	0,000 0,000	RaraCls RaraFer PermCls	150,0 3600 112,0	1,1 9 1,0	1 1 1	0,1 0,1 0,0	-1,6 -1,6 -1,4	0,9 7 0,7	1 1 0	0,0 0,0 0,0	-1,5 -1,5 -1,1
1	3	131	Rara Freq Perm	0,4 0,3	0,00 0,00	0 0	2 1	0,0 0,0	-1,5 -1,5	0,0 0,0	-1,2 -1,1	0,000 0,000	0,000 0,000	RaraCls RaraFer PermCls	150,0 3600 112,0	0,9 7 0,8	1 1 1	0,0 0,0 0,0	-1,6 -1,6 -1,5	0,9 7 0,7	2 2 1	0,0 0,0 0,0	-1,5 -1,5 -1,1
1	3	132	Rara Freq Perm	0,4 0,3	0,00 0,00	0 0	2 1	0,0 0,0	-0,9 -0,9	0,1 0,0	-1,1 -1,0	0,000 0,000	0,000 0,000	RaraCls RaraFer PermCls	150,0 3600 112,0	0,7 6 0,7	1 1 1	0,0 0,0 0,0	-0,9 -0,9 -0,9	1,0 8 0,8	2 2 1	0,1 0,1 0,0	-1,3 -1,3 -1,0
1	3	133	Rara Freq Perm	0,4 0,3	0,00 0,00	0 0	2 1	0,0 0,0	-0,6 -0,6	0,1 0,1	-2,5 -2,4	0,000 0,000	0,000 0,000	RaraCls RaraFer PermCls	150,0 3600 112,0	0,7 5 0,6	2 2 1	0,0 0,0 0,0	-0,6 -0,6 -0,6	1,8 14 1,5	1 1 0,1	0,1 0,1 0,1	-2,9 -2,9 -2,4
1	3	134	Rara Freq Perm	0,4 0,3	0,00 0,00	0 0	1 1	0,1 0,1	-0,5 -0,5	0,1 0,1	-2,5 -2,5	0,000 0,000	0,000 0,000	RaraCls RaraFer PermCls	150,0 3600 112,0	1,2 13 1,3	1 1 1	0,1 0,1 0,1	-0,6 -0,6 -0,5	1,9 15 1,7	1 1 1	0,1 0,1 0,1	-3,0 -3,0 -2,5
1	3	135	Rara Freq Perm	0,4 0,3	0,00 0,00	0 0	2 1	0,1 0,1	0,0 -0,1	0,1 0,1	-1,6 -1,5	0,000 0,000	0,000 0,000	RaraCls RaraFer PermCls	150,0 3600 112,0	2,3 96 1,9	1 2 1	-0,1 -0,1 -0,1	0,1 0,2 -0,1	2,1 16 1,8	1 1 1	0,1 0,1 0,1	-1,9 -1,9 -1,5
1	3	136	Rara Freq Perm	0,4 0,3	0,00 0,00	0 0	2 1	0,1 0,1	-1,6 -1,6	0,0 0,0	-1,7 -1,6	0,000 0,000	0,000 0,000	RaraCls RaraFer PermCls	150,0 3600 112,0	1,3 10 1,2	1 1 1	0,1 0,1 0,1	-1,8 -1,8 -1,6	1,2 10 1,0	1 1 1	-0,1 -0,1 0,0	-2,1 -2,1 -1,6
1	3	137	Rara Freq Perm	0,4 0,3	0,00 0,00	0 0	2 1	0,0 0,0	-1,9 -1,9	0,0 0,0	-1,6 -1,5	0,000 0,000	0,000 0,000	RaraCls RaraFer PermCls	150,0 3600 112,0	1,2 10 1,1	1 1 1	0,0 0,0 0,0	-2,1 -2,1 -1,9	1,1 9 0,9	1 1 1	0,0 0,0 0,0	-2,0 -2,0 -1,5
1	3	138	Rara Freq Perm	0,4 0,3	0,00 0,00	0 0	2 1	0,0 0,0	-0,7 -0,7	0,0 0,0	-1,6 -1,5	0,000 0,000	0,000 0,000	RaraCls RaraFer PermCls	150,0 3600 112,0	0,8 6 0,7	1 1 1	-0,1 -0,1 0,0	-0,6 -0,6 -0,7	1,2 9 1,0	1 1 1	0,0 0,0 0,0	-1,9 -1,9 -1,5
1	3	139	Rara Freq Perm	0,4 0,3	0,00 0,00	0 0	2 1	-0,1 -0,1	2,0 1,9	-0,1 -0,1	-2,0 -1,9	0,000 0,000	0,000 0,000	RaraCls RaraFer PermCls	150,0 3600 112,0	0,0 250 0,0	0 1 0	0,0 -0,1 0,0	0,0 2,4 0,0	2,0 16 1,8	1 1 1	-0,1 -0,1 -0,1	-2,4 -2,4 -1,9

• **SPECIFICHE CAMPI TABELLA DI STAMPA PUSH-OVER**

Numero d'ordine della PushOver	: Tipo di distribuzione delle forze orizzontali utilizzate nell'analisi.
Angolo Ingr. Sisma (Grd)	: Angolo di ingresso del sisma della PushOver.
Numero collassi totali	: Numero di elementi che hanno raggiunto la condizione di collasso al termine dell'analisi.
Numero passo Resist.Max.	: Numero del passo a cui corrisponde il picco massimo del taglio alla base nella curva di capacità.
Numero passi significativi	: Numero dei passi significativi alla fine dell'analisi.
Massa SDOF, (t)	: Massa totale del sistema equivalente.
Taglio alla base max., (t)	: Tagliante massimo alla base della struttura reale.
Coeff. Partecipazione	: Coefficiente di partecipazione relativo alla distribuzione di forze orizzontali utilizzate nell'analisi della PushOver.
Resistenza SDOF, (t)	: Resistenza allo snervamento del sistema ad un grado di libertà equivalente.
Rigidezza SDOF, (t/m)	: Rigidezza all'origine del sistema ad un grado di libertà equivalente.
Spostam. Snervam. SDOF, (mm)	: Spostamento a cui corrisponde lo snervamento del sistema ad un grado di libertà equivalente.
Periodo SDOF, (sec)	: Periodo proprio del sistema ad un grado di libertà equivalente.
Rapporto di incrudimento	: Rapporto tra la rigidezza incrudente e la rigidezza all'origine del sistema ad un grado di libertà equivalente. Per un sistema elastico perfettamente plastico tale rapporto vale sempre 0.
Rapporto Alfau/alfa1	: Rapporto tra il tagliante ultimo e il tagliante a cui corrisponde la formazione della prima cerniera plastica. Per le strutture esistenti tale valore può assumere valori molto alti in quanto per bassi valori di forze orizzontali spesso viene raggiunto il limite elastico in qualche sezione.
Fattore struttura	: Fattore di struttura (q) calcolato a posteriori in funzione delle effettive risorse anelastiche della struttura.
Coeff Smorzam.Equival.	: Coefficiente di smorzamento di un oscillatore elasto-viscoso che dissipa per viscosità la stessa energia della struttura.
Duttilità	: Duttilità misurata sul legame bilatero del sistema elasto-plastico equivalente come rapporto tra lo spostamento ultimo (fine del tratto orizzontale) e lo spostamento al limite elastico (inizio tratto orizzontale).

Per ogni stato limite richiesto, la frase “MECCANISMI CONSIDERATI NELL'ANALISI” significa:

Con Flag di post-verifica = NO	: Considera nell'analisi al passo non lineare sia i meccanismi fragili attivati che quelli duttili.
Con Flag di post-verifica = SI	: Verifica a posteriori dei meccanismi fragili in corrispondenza dei passi della curva di capacità precedentemente valutata per il solo comportamento duttile. I risultati relativi ai soli meccanismi fragili sono riportati in una apposita tabella.

Spostamento S.L.x	: Domanda/Capacità dello spostamento relativo allo stato limite. : Flag riassuntivo della verifica effettuata per i meccanismi considerati nell'analisi.
PgaLx/g	: Valore della PGA limite corrispondente alla prestazione definita per lo stato limite considerato e per i meccanismi considerati nell'analisi.
q*	: Rapporto tra la domanda elastica di tagliante alla base e la resistenza del sistema SDOF equivalente. Viene utilizzato solo per le strutture in muratura in qual caso non può superare il valore 3.
Numero passo precedente	: Numero passo precedente al punto della curva per cui si raggiunge la capacità rispetto alla prestazione definita per lo stato limite e per i soli meccanismi considerati nell'analisi.
PgaLx/Pga y%	: Rapporto tra la PGA limite e la PGA al bedrock del sisma atteso nel sito con la probabilità prevista per lo stato limite corrispondente.
Asta3D Nro	: Numerazione 3D dell'asta in cui si raggiunge la prestazione definita per lo stato limite e per i soli meccanismi considerati nell'analisi.
TrCLx	: Valore del periodo di ritorno corrispondente all'evento sismico che provoca il raggiungimento della capacità per lo stato limite considerato e per i soli meccanismi considerati nell'analisi.
(TrCLx/TDLx)^a	: Rapporto tra il periodo di ritorno del sisma a cui corrisponde il raggiungimento della capacità ed il periodo di ritorno del sisma atteso nel sito con la probabilità prevista per lo stato limite corrispondente. L'esponente a vale 0,41 come previsto dalle linee guida nazionali.

DATI STAMPATI PER LE TABELLE AUSILIARIE

Push. nro	: Numero della PushOver.
PRIMO COLLASSO	: Dati relativi ai meccanismi fragili per gli elementi in calcestruzzo armato del Nodo e del Taglio.
TrCLC	: Valore del periodo di ritorno corrispondente all'evento sismico che provoca il raggiungimento della capacità per lo stato limite di collasso del Nodo/Taglio.
PgaLC/g	: Valore della PGA corrispondente all'evento sismico che provoca il raggiungimento della capacità per lo stato limite di collasso Nodo/Taglio.
Resistenza nel Piano di un pannello in muratura	: Indicatori di capacità relativi alla prestazione di raggiungimento della resistenza nel piano del primo pannello in muratura.
TrCLV	: Valore del periodo di ritorno corrispondente all'evento sismico che provoca il raggiungimento della capacità per lo stato limite di Salvaguardia della Vita. Prestazione definita dal raggiungimento della resistenza nel piano del primo pannello in muratura.
PgaLV/g	: Valore della PGA corrispondente all'evento sismico che provoca il raggiungimento della capacità per lo stato limite di Salvaguardia della Vita. Prestazione definita dal raggiungimento della resistenza nel piano del primo pannello in muratura.
VERIFICA MECCANISMI FRAGILI STRUTTURE IN C.A.	: Viene stampata la condizione di VERIFICATA/NON VERIFICATA. Nel caso non venga stampato nulla significa che la verifica effettuata a posteriori sulla curva di capacità determinata con l'analisi non lineare tenendo conto del solo comportamento duttile non è stata in grado di individuare alcun meccanismo fragile per cui è necessario ripetere l'analisi tenendo in conto i meccanismi fragili e settando il dato Push+PostVer. = No .

• **SPECIFICHE CAMPI TABELLA DI STAMPA**

Si riporta di seguito la spiegazione delle sigle usate nella tabella di stampa della verifica dei nodi non confinati per le strutture in calcestruzzo armato esistenti effettuate con il modello previsto:

nel caso di calcolo effettuato con la ntc2008 al punto della circolare 2/2/2009 C8.7.2.5 formule (8.7.2.2) e (8.7.2.3)
nel caso di calcolo effettuato con la ntc2018 al punto della circolare 21/1/2019 C8.7.2.3.5 formule (8.7.2.11) e (8.7.2.12)

Filo N.ro	: <i>Numero del filo del nodo</i>
Quota	: <i>Quota a cui si trova il nodo</i>
Nod3d N.ro	: <i>Numerazione del nodo nel modello tridimensionale</i>
Nsup (t)	: <i>Valore dello sforzo normale del pilastro superiore in tonnellate</i>
Coll Nodo	: <i>Flag che segnala l'eventuale collasso</i>
TaglSup (t)	: <i>Valore dello sforzo di taglio trasmesso dal pilastro superiore in tonnellate</i>
TrazAf (t)	: <i>Sforzo di trazione delle barre superiori delle travi ancorate nel nodo dovuto all'eventuale momento negativo agente</i>

I successivi valori si riferiscono alla verifiche effettuata nelle direzioni rispettivamente X e Y del sistema locale del pilastro a cui il nodo appartiene:

SgmCo kg/cm^q	: <i>Tensione di compressione agente sul calcestruzzo del nodo</i>
SgmTr kg/cm^q	: <i>Tensione di trazione agente sul calcestruzzo del nodo, depurata dell'eventuale contributo del rinforzo</i>
RcLim kg/cm^q	: <i>Resistenza limite a compressione del calcestruzzo del nodo</i>
RtLim kg/cm^q	: <i>Resistenza limite di trazione del calcestruzzo del nodo</i>
DeltaRt kg/cm^q	: <i>Contributo del rinforzo alla Resistenza a trazione del nodo</i>

La verifica consiste nel verificare contemporaneamente:

- $SgmComp < RcLim$ (in valore assoluto)
- $SgmTraz < RtLim$ (in valore assoluto)

- **SPECIFICHE CAMPI TABELLA DI STAMPA**

Si riporta di seguito la spiegazione delle sigle usate nella tabella di stampa della Capacità'/Domanda di Spostamento dei nodi.

Filo N.ro	: Numero identificativo del filo fisso
Quota	: Quota altimetrica espressa in metri
Nodo N.ro	: Numerazione del nodo nel modello tridimensionale
SLO/SLD/SLV/SLC X(mm)	: Componente in direzione X dello spostamento nodale allo SLO/SLD/SLV/SLC espresso in mm. In particolare nel primo rigo i valori sono riferiti alla capacità mentre nel secondo si riferiscono alla domanda
SLO/SLD/SLV/SLC Y(mm)	: Componente in direzione Y dello spostamento nodale allo SLO/SLD/SLV/SLC espresso in mm. In particolare nel primo rigo i valori sono riferiti alla capacità mentre nel secondo si riferiscono alla domanda
SLO/SLD/SLV/SLC Z(mm)	: Componente in direzione Z dello spostamento SLO/SLD/SLV/SLC espresso in mm. In particolare nel primo rigo i valori sono riferiti alla capacità mentre nel secondo si riferiscono alla domanda

• **SPECIFICHE CAMPI TABELLA DI STAMPA**

Si riporta di seguito la spiegazione delle sigle usate nella tabella di stampa della Capacità/Domanda di Spostamento dei baricentri di piano.

Piano N.ro	: Numero identificato del piano sismico
Quota	: Quota altimetrica del piano espressa in metri
SLO/SLD/SLV/SLC X(mm)	: Componente in direzione X dello spostamento di piano allo SLO/SLD/SLV/SLC espresso in mm. In particolare nel primo rigo i valori sono riferiti alla capacità mentre nel secondo si riferiscono alla domanda
SLO/SLD/SLV/SLC Y(mm)	: Componente in direzione Y dello spostamento di piano allo SLO/SLD/SLV/SLC espresso in mm. In particolare nel primo rigo i valori sono riferiti alla capacità mentre nel secondo si riferiscono alla domanda
SLO/SLD/SLV/SLC Z(mRad)	: Rotazione rigida di piano allo SLO/SLD/SLV/SLC espressa in milliradiani. In particolare nel primo rigo i valori sono riferiti alla capacità mentre nel secondo si riferiscono alla domanda

RISULTATI GENERALI PUSH-OVER			
MECCANISMI DI COLLASSO CONSIDERATI NELLA ANALISI PUSH-OVER			
- Analisi con meccanismi DUTTILI E FRAGILI - Modalita' di collasso del nodo CLS SENZA confinamento - Collasso a taglio considerato su TUTTE le aste in CLS - Collasso per ripresa di getto IGNORATA - Effetti P-Delta IGNORATI - DISTRIBUZIONI FORZE SECONDO DEFORMATA MODALE: Proporzionale al Primo Modo			

RISULTATI GENERALI PUSH-OVER			
PUSH-OVER N.ro	1 -	Distrib.Forze Prop.Modolo: +Fx+0.3*Fy+Ecc5%	
Angolo Ingr. Sisma (Grd)	0	Numero collassi totali	2
Numero passo Resist.Max.	5	Numero passi significativi	5
Massa SDOF (t)	167,66	Taglio alla base max. (t)	229,24
Coeff. Partecipazione	1,00	Resistenza SDOF (t)	228,44
Rigidezza SDOF (t/m)	141401,56	Spostam. Snervam. SDOF mm	2
Periodo SDOF (sec)	0,07	Rapporto di incrudimento	0,000
Rapporto Alfau/alfa1	3,532	Fattore di comportamento	1,011
Coeff Smorzam.Equival.(%)	5	Duttilita	1,011
STATO LIMITE DI OPERATIVITA'			
DOMANDA		CAPACITA'	
Spostamento mm	0,194	Spostamento mm	1,558
S.L. Operativita'	VERIFICATO	Numero passo precedente	4
PgaLO/g	0,309	ZetaE=PgaLO/Pga 81%	4,686
Rapporto q*=Fe/Fy	0,12	TrCLO (anni)	2475
Tempo Intervento (anni)	2740	(TrCLO/TDLO)^a	5,202
STATO LIMITE DI DANNO			
DOMANDA		CAPACITA'	
Spostamento mm	0,240	Spostamento mm	1,558
S.L. Danno	VERIFICATO	Numero passo precedente	4
PgaLD/g	0,309	ZetaE=PgaLD/Pga 63%	3,726
Rapporto q*=Fe/Fy	0,15	Asta3D Nro	
Tempo Intervento (anni)	1641	TrCLD (anni)	2475
-----		(TrCLD/TDLN)^a	4,216
STATO LIMITE DI SALVAGUARDIA DELLA VITA			
DOMANDA		CAPACITA'	
Spostamento mm	0,534	Spostamento mm	1,558
S.L. Salvaguardia Vita	VERIFICATO	Numero passo precedente	4
PgaLV/g	0,309	ZetaE=PgaLV/Pga 10%	1,524
Rapporto q*=Fe/Fy	0,33	Asta3D Nro	78
Tempo Intervento (anni)	174	TrCLV (anni)	2475
-----		(TrCLV/TDLV)^a	1,670

RISULTATI GENERALI PUSH-OVER			
PUSH-OVER N.ro	2 -	Distrib.Forze Prop.Modolo: -Fx+0.3*Fy+Ecc5%	
Angolo Ingr. Sisma (Grd)	180	Numero collassi totali	1
Numero passo Resist.Max.	1	Numero passi significativi	1
Massa SDOF (t)	167,66	Taglio alla base max. (t)	237,99
Coeff. Partecipazione	1,00	Resistenza SDOF (t)	237,99
Rigidezza SDOF (t/m)	152371,17	Spostam. Snervam. SDOF mm	2
Periodo SDOF (sec)	0,07	Rapporto di incrudimento	0,000
Rapporto Alfau/alfa1	1,000	Fattore di comportamento	1,000
Coeff Smorzam.Equival.(%)	5	Duttilita	1,000
STATO LIMITE DI OPERATIVITA'			
DOMANDA		CAPACITA'	
Spostamento mm	0,177	Spostamento mm	1,171
S.L. Operativita'	VERIFICATO	Numero passo precedente	0
PgaLO/g	0,309	ZetaE=PgaLO/Pga 81%	4,686

C.D.S.

Rapporto $q^*=F_e/F_y$	0,11	TrCLO (anni)	2475
Tempo Intervento (anni)	2740	(TrCLO/TDLO)^a	5,202
STATO LIMITE DI DANNO			
DOMANDA		CAPACITA'	
Spostamento mm	0,220	Spostamento mm	1,171
S.L. Danno	VERIFICATO	Numero passo precedente	0
PgaLD/g	0,309	ZetaE=PgaLD/Pga 63%	3,726
Rapporto $q^*=F_e/F_y$	0,14	Asta3D Nro	
Tempo Intervento (anni)	1641	TrCLD (anni)	2475
-----		(TrCLD/TDLD)^a	4,216
STATO LIMITE DI SALVAGUARDIA DELLA VITA			
DOMANDA		CAPACITA'	
Spostamento mm	0,489	Spostamento mm	1,171
S.L. Salvaguardia Vita	VERIFICATO	Numero passo precedente	0
PgaLV/g	0,309	ZetaE=PgaLV/Pga 10%	1,524
Rapporto $q^*=F_e/F_y$	0,31	Asta3D Nro	54
Tempo Intervento (anni)	174	TrCLV (anni)	2475
-----		(TrCLV/TDLV)^a	1,670

RISULTATI GENERALI PUSH-OVER

PUSH-OVER N.ro	3 -	Distrib.Forze Prop.Modolo: $+F_y+0.3F_x+Ecc5\%$	
Angolo Ingr. Sisma (Grd)	90	Numero collassi totali	7
Numero passo Resist.Max.	1	Numero passi significativi	1
Massa SDOF (t)	167,66	Taglio alla base max. (t)	110,83
Coeff. Partecipazione	1,00	Resistenza SDOF (t)	110,82
Rigidezza SDOF (t/m)	30128,56	Spostam. Snervam. SDOF mm	4
Periodo SDOF (sec)	0,15	Rapporto di incrudimento	0,000
Rapporto Alfau/alfa1	1,000	Fattore di comportamento	1,000
Coeff Smorzam.Equival.(%)	5	Duttilita	1,000
STATO LIMITE DI OPERATIVITA'			
DOMANDA		CAPACITA'	
Spostamento mm	1,330	Spostamento mm	2,759
S.L. Operativita'	VERIFICATO	Numero passo precedente	0
PgaLO/g	0,149	ZetaE=PgaLO/Pga 81%	2,252
Rapporto $q^*=F_e/F_y$	0,36	TrCLO (anni)	303
Tempo Intervento (anni)	335	(TrCLO/TDLO)^a	2,192
STATO LIMITE DI DANNO			
DOMANDA		CAPACITA'	
Spostamento mm	1,633	Spostamento mm	2,759
S.L. Danno	VERIFICATO	Numero passo precedente	0
PgaLD/g	0,149	ZetaE=PgaLD/Pga 63%	1,790
Rapporto $q^*=F_e/F_y$	0,44	Asta3D Nro	
Tempo Intervento (anni)	201	TrCLD (anni)	303
-----		(TrCLD/TDLD)^a	1,776
STATO LIMITE DI SALVAGUARDIA DELLA VITA			
DOMANDA		CAPACITA'	
Spostamento mm	3,591	Spostamento mm	2,759
S.L. Salvaguardia Vita	NON VERIFICA	Numero passo precedente	0
PgaLV/g	0,149	ZetaE=PgaLV/Pga 10%	0,732
Rapporto $q^*=F_e/F_y$	0,98	Asta3D Nro	84
Tempo Intervento (anni)	21	TrCLV (anni)	303
-----		(TrCLV/TDLV)^a	0,704

RISULTATI GENERALI PUSH-OVER

PUSH-OVER N.ro	4 -	Distrib.Forze Prop.Modolo: $-F_y+0.3F_x+Ecc5\%$	
Angolo Ingr. Sisma (Grd)	270	Numero collassi totali	4
Numero passo Resist.Max.	1	Numero passi significativi	1
Massa SDOF (t)	167,66	Taglio alla base max. (t)	102,03
Coeff. Partecipazione	1,00	Resistenza SDOF (t)	102,00

Arch. Marco Amabili

Rigidezza SDOF (t/m)	29899,30	Spostam. Snervam. SDOF mm	3
Periodo SDOF (sec)	0,15	Rapporto di incrudimento	0,000
Rapporto Alfau/alfa1	1,000	Fattore di comportamento	1,000
Coeff Smorzam.Equival.(%)	5	Duttilita	1,000
STATO LIMITE DI OPERATIVITA'			
DOMANDA		CAPACITA'	
Spostamento mm	1,343	Spostamento mm	2,559
S.L. Operativita'	VERIFICATO	Numero passo precedente	0
PgaLO/g	0,135	ZetaE=PgaLO/Pga 81%	2,040
Rapporto q*=Fe/Fy	0,39	TrCLO (anni)	234
Tempo Intervento (anni)	259	(TrCLO/TDLO)^a	1,971
STATO LIMITE DI DANNO			
DOMANDA		CAPACITA'	
Spostamento mm	1,650	Spostamento mm	2,559
S.L. Danno	VERIFICATO	Numero passo precedente	0
PgaLD/g	0,135	ZetaE=PgaLD/Pga 63%	1,623
Rapporto q*=Fe/Fy	0,48	Asta3D Nro	
Tempo Intervento (anni)	155	TrCLD (anni)	234
-----		(TrCLD/TDLD)^a	1,597
STATO LIMITE DI SALVAGUARDIA DELLA VITA			
DOMANDA		CAPACITA'	
Spostamento mm	4,151	Spostamento mm	2,559
S.L. Salvaguardia Vita	NON VERIFICA	Numero passo precedente	0
PgaLV/g	0,135	ZetaE=PgaLV/Pga 10%	0,663
Rapporto q*=Fe/Fy	1,06	Asta3D Nro	83
Tempo Intervento (anni)	17	TrCLV (anni)	234
-----		(TrCLV/TDLV)^a	0,633

RISULTATI GENERALI PUSH-OVER

PUSH-OVER N.ro	5 -	Distrib.Forze Prop.Massa:+Fx+0.3*Fy+Ecc5%	
Angolo Ingr. Sisma (Grd)	0	Numero collassi totali	2
Numero passo Resist.Max.	5	Numero passi significativi	5
Massa SDOF (t)	167,66	Taglio alla base max. (t)	229,24
Coeff. Partecipazione	1,00	Resistenza SDOF (t)	228,44
Rigidezza SDOF (t/m)	141401,56	Spostam. Snervam. SDOF mm	2
Periodo SDOF (sec)	0,07	Rapporto di incrudimento	0,000
Rapporto Alfau/alfa1	3,532	Fattore di comportamento	1,011
Coeff Smorzam.Equival.(%)	5	Duttilita	1,011
STATO LIMITE DI OPERATIVITA'			
DOMANDA		CAPACITA'	
Spostamento mm	0,194	Spostamento mm	1,558
S.L. Operativita'	VERIFICATO	Numero passo precedente	4
PgaLO/g	0,309	ZetaE=PgaLO/Pga 81%	4,686
Rapporto q*=Fe/Fy	0,12	TrCLO (anni)	2475
Tempo Intervento (anni)	2740	(TrCLO/TDLO)^a	5,202
STATO LIMITE DI DANNO			
DOMANDA		CAPACITA'	
Spostamento mm	0,240	Spostamento mm	1,558
S.L. Danno	VERIFICATO	Numero passo precedente	4
PgaLD/g	0,309	ZetaE=PgaLD/Pga 63%	3,726
Rapporto q*=Fe/Fy	0,15	Asta3D Nro	
Tempo Intervento (anni)	1641	TrCLD (anni)	2475
-----		(TrCLD/TDLD)^a	4,216
STATO LIMITE DI SALVAGUARDIA DELLA VITA			
DOMANDA		CAPACITA'	
Spostamento mm	0,534	Spostamento mm	1,558
S.L. Salvaguardia Vita	VERIFICATO	Numero passo precedente	4
PgaLV/g	0,309	ZetaE=PgaLV/Pga 10%	1,524
Rapporto q*=Fe/Fy	0,33	Asta3D Nro	78
Tempo Intervento (anni)	174	TrCLV (anni)	2475

Arch. Marco Amabili

-----	(TrCLV/TDLV)^a	1,670
-------	----------------	-------

RISULTATI GENERALI PUSH-OVER

PUSH-OVER N.ro	6 -	Distrib.Forze Prop.Massa:-Fx+0.3*Fy+Ecc5%	
Angolo Ingr. Sisma (Grd)	180	Numero collassi totali	1
Numero passo Resist.Max.	1	Numero passi significativi	1
Massa SDOF (t)	167,66	Taglio alla base max. (t)	237,99
Coeff. Partecipazione	1,00	Resistenza SDOF (t)	237,99
Rigidezza SDOF (t/m)	152371,17	Spostam. Snervam. SDOF mm	2
Periodo SDOF (sec)	0,07	Rapporto di incrudimento	0,000
Rapporto Alfau/alfa1	1,000	Fattore di comportamento	1,000
Coeff Smorzam.Equival.(%)	5	Duttilita	1,000
STATO LIMITE DI OPERATIVITA'			
DOMANDA		CAPACITA'	
Spostamento mm	0,177	Spostamento mm	1,171
S.L. Operativita'	VERIFICATO	Numero passo precedente	0
PgaLO/g	0,309	ZetaE=PgaLO/Pga 81%	4,686
Rapporto q*=Fe/Fy	0,11	TrCLO (anni)	2475
Tempo Intervento (anni)	2740	(TrCLO/TDLO)^a	5,202
STATO LIMITE DI DANNO			
DOMANDA		CAPACITA'	
Spostamento mm	0,220	Spostamento mm	1,171
S.L. Danno	VERIFICATO	Numero passo precedente	0
PgaLD/g	0,309	ZetaE=PgaLD/Pga 63%	3,726
Rapporto q*=Fe/Fy	0,14	Asta3D Nro	
Tempo Intervento (anni)	1641	TrCLD (anni)	2475
-----		(TrCLD/TDLD)^a	4,216
STATO LIMITE DI SALVAGUARDIA DELLA VITA			
DOMANDA		CAPACITA'	
Spostamento mm	0,489	Spostamento mm	1,171
S.L. Salvaguardia Vita	VERIFICATO	Numero passo precedente	0
PgaLV/g	0,309	ZetaE=PgaLV/Pga 10%	1,524
Rapporto q*=Fe/Fy	0,31	Asta3D Nro	54
Tempo Intervento (anni)	174	TrCLV (anni)	2475
-----		(TrCLV/TDLV)^a	1,670

RISULTATI GENERALI PUSH-OVER

PUSH-OVER N.ro	7 -	Distrib.Forze Prop.Massa:+Fy+0.3*Fx+Ecc5%	
Angolo Ingr. Sisma (Grd)	90	Numero collassi totali	7
Numero passo Resist.Max.	1	Numero passi significativi	1
Massa SDOF (t)	167,66	Taglio alla base max. (t)	110,83
Coeff. Partecipazione	1,00	Resistenza SDOF (t)	110,82
Rigidezza SDOF (t/m)	30128,56	Spostam. Snervam. SDOF mm	4
Periodo SDOF (sec)	0,15	Rapporto di incrudimento	0,000
Rapporto Alfau/alfa1	1,000	Fattore di comportamento	1,000
Coeff Smorzam.Equival.(%)	5	Duttilita	1,000
STATO LIMITE DI OPERATIVITA'			
DOMANDA		CAPACITA'	
Spostamento mm	1,330	Spostamento mm	2,759
S.L. Operativita'	VERIFICATO	Numero passo precedente	0
PgaLO/g	0,149	ZetaE=PgaLO/Pga 81%	2,252
Rapporto q*=Fe/Fy	0,36	TrCLO (anni)	303
Tempo Intervento (anni)	335	(TrCLO/TDLO)^a	2,192
STATO LIMITE DI DANNO			
DOMANDA		CAPACITA'	
Spostamento mm	1,633	Spostamento mm	2,759
S.L. Danno	VERIFICATO	Numero passo precedente	0
PgaLD/g	0,149	ZetaE=PgaLD/Pga 63%	1,790
Rapporto q*=Fe/Fy	0,44	Asta3D Nro	

Tempo Intervento (anni)	201	TrCLD (anni)	303
-----		(TrCLD/TDLD)^a	1,776
STATO LIMITE DI SALVAGUARDIA DELLA VITA			
DOMANDA		CAPACITA'	
Spostamento mm	3,591	Spostamento mm	2,759
S.L. Salvaguardia Vita	NON VERIFICA	Numero passo precedente	0
PgaLV/g	0,149	ZetaE=PgaLV/Pga 10%	0,732
Rapporto $q^*=Fe/Fy$	0,98	Asta3D Nro	84
Tempo Intervento (anni)	21	TrCLV (anni)	303
-----		(TrCLV/TDLV)^a	0,704

RISULTATI GENERALI PUSH-OVER

PUSH-OVER N.ro	8 -	Distrib.Forze Prop.Massa:-Fy+0.3*Fx+Ecc5%	
Angolo Ingr. Sisma (Grd)	270	Numero collassi totali	4
Numero passo Resist.Max.	1	Numero passi significativi	1
Massa SDOF (t)	167,66	Taglio alla base max. (t)	102,03
Coeff. Partecipazione	1,00	Resistenza SDOF (t)	102,00
Rigidezza SDOF (t/m)	29899,30	Spostam. Snervam. SDOF mm	3
Periodo SDOF (sec)	0,15	Rapporto di incrudimento	0,000
Rapporto Alfau/alfa1	1,000	Fattore di comportamento	1,000
Coeff Smorzam.Equival.(%)	5	Duttilita	1,000
STATO LIMITE DI OPERATIVITA'			
DOMANDA		CAPACITA'	
Spostamento mm	1,343	Spostamento mm	2,559
S.L. Operativita'	VERIFICATO	Numero passo precedente	0
PgaLO/g	0,135	ZetaE=PgaLO/Pga 81%	2,040
Rapporto $q^*=Fe/Fy$	0,39	TrCLO (anni)	234
Tempo Intervento (anni)	259	(TrCLO/TDLO)^a	1,971
STATO LIMITE DI DANNO			
DOMANDA		CAPACITA'	
Spostamento mm	1,650	Spostamento mm	2,559
S.L. Danno	VERIFICATO	Numero passo precedente	0
PgaLD/g	0,135	ZetaE=PgaLD/Pga 63%	1,623
Rapporto $q^*=Fe/Fy$	0,48	Asta3D Nro	
Tempo Intervento (anni)	155	TrCLD (anni)	234
-----		(TrCLD/TDLD)^a	1,597
STATO LIMITE DI SALVAGUARDIA DELLA VITA			
DOMANDA		CAPACITA'	
Spostamento mm	4,151	Spostamento mm	2,559
S.L. Salvaguardia Vita	NON VERIFICA	Numero passo precedente	0
PgaLV/g	0,135	ZetaE=PgaLV/Pga 10%	0,663
Rapporto $q^*=Fe/Fy$	1,06	Asta3D Nro	83
Tempo Intervento (anni)	17	TrCLV (anni)	234
-----		(TrCLV/TDLV)^a	0,633

RISULTATI GENERALI PUSH-OVER

PUSH-OVER N.ro	9 -	Distrib.Forze Prop.Modolo:+Fx-0.3*Fy+Ecc5%	
Angolo Ingr. Sisma (Grd)	0	Numero collassi totali	1
Numero passo Resist.Max.	2	Numero passi significativi	2
Massa SDOF (t)	167,66	Taglio alla base max. (t)	149,51
Coeff. Partecipazione	1,00	Resistenza SDOF (t)	145,25
Rigidezza SDOF (t/m)	144714,16	Spostam. Snervam. SDOF mm	1
Periodo SDOF (sec)	0,07	Rapporto di incrudimento	0,000
Rapporto Alfau/alfa1	2,345	Fattore di comportamento	1,039
Coeff Smorzam.Equival.(%)	6	Duttilita	1,039
STATO LIMITE DI OPERATIVITA'			
DOMANDA		CAPACITA'	
Spostamento mm	0,189	Spostamento mm	0,891
S.L. Operativita'	VERIFICATO	Numero passo precedente	1

C.D.S.

PgaLO/g	0,309	ZetaE=PgaLO/Pga 81%	4,686
Rapporto $q^*=Fe/Fy$	0,19	TrCLO (anni)	2475
Tempo Intervento (anni)	2740	(TrCLO/TDLO)^a	5,202
STATO LIMITE DI DANNO			
DOMANDA		CAPACITA'	
Spostamento mm	0,234	Spostamento mm	0,891
S.L. Danno	VERIFICATO	Numero passo precedente	1
PgaLD/g	0,309	ZetaE=PgaLD/Pga 63%	3,726
Rapporto $q^*=Fe/Fy$	0,23	Asta3D Nro	
Tempo Intervento (anni)	1641	TrCLD (anni)	2475
-----		(TrCLD/TDLD)^a	4,216
STATO LIMITE DI SALVAGUARDIA DELLA VITA			
DOMANDA		CAPACITA'	
Spostamento mm	0,520	Spostamento mm	0,891
S.L. Salvaguardia Vita	VERIFICATO	Numero passo precedente	1
PgaLV/g	0,309	ZetaE=PgaLV/Pga 10%	1,524
Rapporto $q^*=Fe/Fy$	0,52	Asta3D Nro	65
Tempo Intervento (anni)	174	TrCLV (anni)	2475
-----		(TrCLV/TDLV)^a	1,670

RISULTATI GENERALI PUSH-OVER

PUSH-OVER N.ro	10 -	Distrib.Forze Prop.Modolo:-Fx-0.3*Fy+Ecc5%	
Angolo Ingr. Sisma (Grd)	180	Numero collassi totali	1
Numero passo Resist.Max.	2	Numero passi significativi	2
Massa SDOF (t)	167,66	Taglio alla base max. (t)	256,13
Coeff. Partecipazione	1,00	Resistenza SDOF (t)	247,45
Rigidezza SDOF (t/m)	149842,98	Spostam. Snervam. SDOF mm	2
Periodo SDOF (sec)	0,07	Rapporto di incrudimento	0,000
Rapporto Alfau/alfa1	1,601	Fattore di comportamento	1,039
Coeff Smorzam.Equival.(%)	6	Duttilita	1,039
STATO LIMITE DI OPERATIVITA'			
DOMANDA		CAPACITA'	
Spostamento mm	0,181	Spostamento mm	1,554
S.L. Operativita'	VERIFICATO	Numero passo precedente	1
PgaLO/g	0,309	ZetaE=PgaLO/Pga 81%	4,686
Rapporto $q^*=Fe/Fy$	0,11	TrCLO (anni)	2475
Tempo Intervento (anni)	2740	(TrCLO/TDLO)^a	5,202
STATO LIMITE DI DANNO			
DOMANDA		CAPACITA'	
Spostamento mm	0,224	Spostamento mm	1,554
S.L. Danno	VERIFICATO	Numero passo precedente	1
PgaLD/g	0,309	ZetaE=PgaLD/Pga 63%	3,726
Rapporto $q^*=Fe/Fy$	0,14	Asta3D Nro	
Tempo Intervento (anni)	1641	TrCLD (anni)	2475
-----		(TrCLD/TDLD)^a	4,216
STATO LIMITE DI SALVAGUARDIA DELLA VITA			
DOMANDA		CAPACITA'	
Spostamento mm	0,499	Spostamento mm	1,554
S.L. Salvaguardia Vita	VERIFICATO	Numero passo precedente	1
PgaLV/g	0,309	ZetaE=PgaLV/Pga 10%	1,524
Rapporto $q^*=Fe/Fy$	0,30	Asta3D Nro	55
Tempo Intervento (anni)	174	TrCLV (anni)	2475
-----		(TrCLV/TDLV)^a	1,670

RISULTATI GENERALI PUSH-OVER

PUSH-OVER N.ro	11 -	Distrib.Forze Prop.Modolo:+Fy-0.3*Fx+Ecc5%	
Angolo Ingr. Sisma (Grd)	90	Numero collassi totali	6
Numero passo Resist.Max.	1	Numero passi significativi	1
Massa SDOF (t)	167,66	Taglio alla base max. (t)	100,80

Arch. Marco Amabili

Coeff. Partecipazione	1,00	Resistenza SDOF (t)	100,77
Rigidezza SDOF (t/m)	30229,41	Spostam. Snervam. SDOF mm	3
Periodo SDOF (sec)	0,15	Rapporto di incrudimento	0,000
Rapporto Alfau/alfa1	1,000	Fattore di comportamento	1,000
Coeff Smorzam.Equival.(%)	5	Duttilita	1,000
STATO LIMITE DI OPERATIVITA'			
DOMANDA		CAPACITA'	
Spostamento mm	1,324	Spostamento mm	2,501
S.L. Operativita'	VERIFICATO	Numero passo precedente	0
PgaLO/g	0,133	ZetaE=PgaLO/Pga 81%	2,020
Rapporto q*=Fe/Fy	0,40	TrCLO (anni)	228
Tempo Intervento (anni)	253	(TrCLO/TDLO)^a	1,950
STATO LIMITE DI DANNO			
DOMANDA		CAPACITA'	
Spostamento mm	1,626	Spostamento mm	2,501
S.L. Danno	VERIFICATO	Numero passo precedente	0
PgaLD/g	0,133	ZetaE=PgaLD/Pga 63%	1,607
Rapporto q*=Fe/Fy	0,49	Asta3D Nro	
Tempo Intervento (anni)	151	TrCLD (anni)	228
-----		(TrCLD/TDLD)^a	1,580
STATO LIMITE DI SALVAGUARDIA DELLA VITA			
DOMANDA		CAPACITA'	
Spostamento mm	4,172	Spostamento mm	2,501
S.L. Salvaguardia Vita	NON VERIFICA	Numero passo precedente	0
PgaLV/g	0,133	ZetaE=PgaLV/Pga 10%	0,657
Rapporto q*=Fe/Fy	1,07	Asta3D Nro	84
Tempo Intervento (anni)	16	TrCLV (anni)	228
-----		(TrCLV/TDLV)^a	0,626

RISULTATI GENERALI PUSH-OVER

PUSH-OVER N.ro	12 -	Distrib.Forze Prop.Modolo:-Fy-0.3*Fx+Ecc5%	
Angolo Ingr. Sisma (Grd)	270	Numero collassi totali	6
Numero passo Resist.Max.	1	Numero passi significativi	1
Massa SDOF (t)	167,66	Taglio alla base max. (t)	110,07
Coeff. Partecipazione	1,00	Resistenza SDOF (t)	110,07
Rigidezza SDOF (t/m)	29800,63	Spostam. Snervam. SDOF mm	4
Periodo SDOF (sec)	0,15	Rapporto di incrudimento	0,000
Rapporto Alfau/alfa1	1,000	Fattore di comportamento	1,000
Coeff Smorzam.Equival.(%)	5	Duttilita	1,000
STATO LIMITE DI OPERATIVITA'			
DOMANDA		CAPACITA'	
Spostamento mm	1,349	Spostamento mm	2,770
S.L. Operativita'	VERIFICATO	Numero passo precedente	0
PgaLO/g	0,147	ZetaE=PgaLO/Pga 81%	2,226
Rapporto q*=Fe/Fy	0,37	TrCLO (anni)	294
Tempo Intervento (anni)	325	(TrCLO/TDLO)^a	2,165
STATO LIMITE DI DANNO			
DOMANDA		CAPACITA'	
Spostamento mm	1,657	Spostamento mm	2,770
S.L. Danno	VERIFICATO	Numero passo precedente	0
PgaLD/g	0,147	ZetaE=PgaLD/Pga 63%	1,770
Rapporto q*=Fe/Fy	0,45	Asta3D Nro	
Tempo Intervento (anni)	195	TrCLD (anni)	294
-----		(TrCLD/TDLD)^a	1,754
STATO LIMITE DI SALVAGUARDIA DELLA VITA			
DOMANDA		CAPACITA'	
Spostamento mm	3,642	Spostamento mm	2,770
S.L. Salvaguardia Vita	NON VERIFICA	Numero passo precedente	0
PgaLV/g	0,147	ZetaE=PgaLV/Pga 10%	0,724
Rapporto q*=Fe/Fy	0,99	Asta3D Nro	83

Arch. Marco Amabili

C.D.S.

Tempo Intervento (anni)	21	TrCLV (anni)	294
-----		(TrCLV/TDLV)^a	0,695

RISULTATI GENERALI PUSH-OVER

PUSH-OVER N.ro	13 -	Distrib.Forze Prop.Massa:+Fx-0.3*Fy+Ecc5%	
Angolo Ingr. Sisma (Grd)	0	Numero collassi totali	1
Numero passo Resist.Max.	2	Numero passi significativi	2
Massa SDOF (t)	167,66	Taglio alla base max. (t)	149,51
Coeff. Partecipazione	1,00	Resistenza SDOF (t)	145,25
Rigidezza SDOF (t/m)	144714,16	Spostam. Snervam. SDOF mm	1
Periodo SDOF (sec)	0,07	Rapporto di incrudimento	0,000
Rapporto Alfau/alfa1	2,345	Fattore di comportamento	1,039
Coeff Smorzam.Equival.(%)	6	Duttilita	1,039
STATO LIMITE DI OPERATIVITA'			
DOMANDA		CAPACITA'	
Spostamento mm	0,189	Spostamento mm	0,891
S.L. Operativita'	VERIFICATO	Numero passo precedente	1
PgaLO/g	0,309	ZetaE=PgaLO/Pga 81%	4,686
Rapporto q*=Fe/Fy	0,19	TrCLO (anni)	2475
Tempo Intervento (anni)	2740	(TrCLO/TDLO)^a	5,202
STATO LIMITE DI DANNO			
DOMANDA		CAPACITA'	
Spostamento mm	0,234	Spostamento mm	0,891
S.L. Danno	VERIFICATO	Numero passo precedente	1
PgaLD/g	0,309	ZetaE=PgaLD/Pga 63%	3,726
Rapporto q*=Fe/Fy	0,23	Asta3D Nro	
Tempo Intervento (anni)	1641	TrCLD (anni)	2475
-----		(TrCLD/TDLD)^a	4,216
STATO LIMITE DI SALVAGUARDIA DELLA VITA			
DOMANDA		CAPACITA'	
Spostamento mm	0,520	Spostamento mm	0,891
S.L. Salvaguardia Vita	VERIFICATO	Numero passo precedente	1
PgaLV/g	0,309	ZetaE=PgaLV/Pga 10%	1,524
Rapporto q*=Fe/Fy	0,52	Asta3D Nro	65
Tempo Intervento (anni)	174	TrCLV (anni)	2475
-----		(TrCLV/TDLV)^a	1,670

RISULTATI GENERALI PUSH-OVER

PUSH-OVER N.ro	14 -	Distrib.Forze Prop.Massa:-Fx-0.3*Fy+Ecc5%	
Angolo Ingr. Sisma (Grd)	180	Numero collassi totali	1
Numero passo Resist.Max.	2	Numero passi significativi	2
Massa SDOF (t)	167,66	Taglio alla base max. (t)	256,13
Coeff. Partecipazione	1,00	Resistenza SDOF (t)	247,45
Rigidezza SDOF (t/m)	149842,98	Spostam. Snervam. SDOF mm	2
Periodo SDOF (sec)	0,07	Rapporto di incrudimento	0,000
Rapporto Alfau/alfa1	1,601	Fattore di comportamento	1,039
Coeff Smorzam.Equival.(%)	6	Duttilita	1,039
STATO LIMITE DI OPERATIVITA'			
DOMANDA		CAPACITA'	
Spostamento mm	0,181	Spostamento mm	1,554
S.L. Operativita'	VERIFICATO	Numero passo precedente	1
PgaLO/g	0,309	ZetaE=PgaLO/Pga 81%	4,686
Rapporto q*=Fe/Fy	0,11	TrCLO (anni)	2475
Tempo Intervento (anni)	2740	(TrCLO/TDLO)^a	5,202
STATO LIMITE DI DANNO			
DOMANDA		CAPACITA'	
Spostamento mm	0,224	Spostamento mm	1,554
S.L. Danno	VERIFICATO	Numero passo precedente	1
PgaLD/g	0,309	ZetaE=PgaLD/Pga 63%	3,726

Arch. Marco Amabili

Rapporto $q^*=Fe/Fy$	0,14	Asta3D Nro	
Tempo Intervento (anni)	1641	TrCLD (anni)	2475
-----		(TrCLD/TDLT)^a	4,216
STATO LIMITE DI SALVAGUARDIA DELLA VITA			
DOMANDA		CAPACITA'	
Spostamento mm	0,499	Spostamento mm	1,554
S.L. Salvaguardia Vita	VERIFICATO	Numero passo precedente	1
PgaLV/g	0,309	ZetaE=PgaLV/Pga 10%	1,524
Rapporto $q^*=Fe/Fy$	0,30	Asta3D Nro	55
Tempo Intervento (anni)	174	TrCLV (anni)	2475
-----		(TrCLV/TDLV)^a	1,670

RISULTATI GENERALI PUSH-OVER			
PUSH-OVER N.ro	15 -	Distrib.Forze Prop.Massa:+Fy-0.3*Fx+Ecc5%	
Angolo Ingr. Sisma (Grd)	90	Numero collassi totali	6
Numero passo Resist.Max.	1	Numero passi significativi	1
Massa SDOF (t)	167,66	Taglio alla base max. (t)	100,80
Coeff. Partecipazione	1,00	Resistenza SDOF (t)	100,77
Rigidezza SDOF (t/m)	30229,41	Spostam. Snervam. SDOF mm	3
Periodo SDOF (sec)	0,15	Rapporto di incrudimento	0,000
Rapporto Alfau/alfa1	1,000	Fattore di comportamento	1,000
Coeff Smorzam.Equival.(%)	5	Duttilita	1,000
STATO LIMITE DI OPERATIVITA'			
DOMANDA		CAPACITA'	
Spostamento mm	1,324	Spostamento mm	2,501
S.L. Operativita'	VERIFICATO	Numero passo precedente	0
PgaLO/g	0,133	ZetaE=PgaLO/Pga 81%	2,020
Rapporto $q^*=Fe/Fy$	0,40	TrCLO (anni)	228
Tempo Intervento (anni)	253	(TrCLO/TDLO)^a	1,950
STATO LIMITE DI DANNO			
DOMANDA		CAPACITA'	
Spostamento mm	1,626	Spostamento mm	2,501
S.L. Danno	VERIFICATO	Numero passo precedente	0
PgaLD/g	0,133	ZetaE=PgaLD/Pga 63%	1,607
Rapporto $q^*=Fe/Fy$	0,49	Asta3D Nro	
Tempo Intervento (anni)	151	TrCLD (anni)	228
-----		(TrCLD/TDLT)^a	1,580
STATO LIMITE DI SALVAGUARDIA DELLA VITA			
DOMANDA		CAPACITA'	
Spostamento mm	4,172	Spostamento mm	2,501
S.L. Salvaguardia Vita	NON VERIFICA	Numero passo precedente	0
PgaLV/g	0,133	ZetaE=PgaLV/Pga 10%	0,657
Rapporto $q^*=Fe/Fy$	1,07	Asta3D Nro	84
Tempo Intervento (anni)	16	TrCLV (anni)	228
-----		(TrCLV/TDLV)^a	0,626

RISULTATI GENERALI PUSH-OVER			
PUSH-OVER N.ro	16 -	Distrib.Forze Prop.Massa:-Fy-0.3*Fx+Ecc5%	
Angolo Ingr. Sisma (Grd)	270	Numero collassi totali	6
Numero passo Resist.Max.	1	Numero passi significativi	1
Massa SDOF (t)	167,66	Taglio alla base max. (t)	110,07
Coeff. Partecipazione	1,00	Resistenza SDOF (t)	110,07
Rigidezza SDOF (t/m)	29800,63	Spostam. Snervam. SDOF mm	4
Periodo SDOF (sec)	0,15	Rapporto di incrudimento	0,000
Rapporto Alfau/alfa1	1,000	Fattore di comportamento	1,000
Coeff Smorzam.Equival.(%)	5	Duttilita	1,000
STATO LIMITE DI OPERATIVITA'			
DOMANDA		CAPACITA'	
Spostamento mm	1,349	Spostamento mm	2,770

S.L. Operativita'	VERIFICATO	Numero passo precedente	0
PgaLO/g	0,147	ZetaE=PgaLO/Pga 81%	2,226
Rapporto $q^*=Fe/Fy$	0,37	TrCLO (anni)	294
Tempo Intervento (anni)	325	(TrCLO/TDLO)^a	2,165
STATO LIMITE DI DANNO			
DOMANDA		CAPACITA'	
Spostamento mm	1,657	Spostamento mm	2,770
S.L. Danno	VERIFICATO	Numero passo precedente	0
PgaLD/g	0,147	ZetaE=PgaLD/Pga 63%	1,770
Rapporto $q^*=Fe/Fy$	0,45	Asta3D Nro	
Tempo Intervento (anni)	195	TrCLD (anni)	294
-----		(TrCLD/TDLD)^a	1,754
STATO LIMITE DI SALVAGUARDIA DELLA VITA			
DOMANDA		CAPACITA'	
Spostamento mm	3,642	Spostamento mm	2,770
S.L. Salvaguardia Vita	NON VERIFICA	Numero passo precedente	0
PgaLV/g	0,147	ZetaE=PgaLV/Pga 10%	0,724
Rapporto $q^*=Fe/Fy$	0,99	Asta3D Nro	83
Tempo Intervento (anni)	21	TrCLV (anni)	294
-----		(TrCLV/TDLV)^a	0,695

RISULTATI GENERALI PUSH-OVER

PUSH-OVER N.ro	17 -	Distrib.Forze Prop.Modolo:+Fx+0.3*Fy-Ecc5%	
Angolo Ingr. Sisma (Grd)	0	Numero collassi totali	1
Numero passo Resist.Max.	3	Numero passi significativi	3
Massa SDOF (t)	167,66	Taglio alla base max. (t)	167,60
Coeff. Partecipazione	1,00	Resistenza SDOF (t)	164,70
Rigidezza SDOF (t/m)	147844,33	Spostam. Snervam. SDOF mm	1
Periodo SDOF (sec)	0,07	Rapporto di incrudimento	0,000
Rapporto Alfau/alfa1	2,682	Fattore di comportamento	1,027
Coeff Smorzam.Equival.(%)	5	Duttilita	1,027
STATO LIMITE DI OPERATIVITA'			
DOMANDA		CAPACITA'	
Spostamento mm	0,184	Spostamento mm	1,088
S.L. Operativita'	VERIFICATO	Numero passo precedente	2
PgaLO/g	0,309	ZetaE=PgaLO/Pga 81%	4,686
Rapporto $q^*=Fe/Fy$	0,17	TrCLO (anni)	2475
Tempo Intervento (anni)	2740	(TrCLO/TDLO)^a	5,202
STATO LIMITE DI DANNO			
DOMANDA		CAPACITA'	
Spostamento mm	0,228	Spostamento mm	1,088
S.L. Danno	VERIFICATO	Numero passo precedente	2
PgaLD/g	0,309	ZetaE=PgaLD/Pga 63%	3,726
Rapporto $q^*=Fe/Fy$	0,20	Asta3D Nro	
Tempo Intervento (anni)	1641	TrCLD (anni)	2475
-----		(TrCLD/TDLD)^a	4,216
STATO LIMITE DI SALVAGUARDIA DELLA VITA			
DOMANDA		CAPACITA'	
Spostamento mm	0,507	Spostamento mm	1,088
S.L. Salvaguardia Vita	VERIFICATO	Numero passo precedente	2
PgaLV/g	0,309	ZetaE=PgaLV/Pga 10%	1,524
Rapporto $q^*=Fe/Fy$	0,46	Asta3D Nro	55
Tempo Intervento (anni)	174	TrCLV (anni)	2475
-----		(TrCLV/TDLV)^a	1,670

RISULTATI GENERALI PUSH-OVER

PUSH-OVER N.ro	18 -	Distrib.Forze Prop.Modolo:-Fx+0.3*Fy-Ecc5%	
Angolo Ingr. Sisma (Grd)	180	Numero collassi totali	2
Numero passo Resist.Max.	1	Numero passi significativi	1

Massa SDOF (t)	167,66	Taglio alla base max. (t)	217,32
Coeff. Partecipazione	1,00	Resistenza SDOF (t)	217,32
Rigidezza SDOF (t/m)	146178,34	Spostam. Snervam. SDOF mm	1
Periodo SDOF (sec)	0,07	Rapporto di incrudimento	0,000
Rapporto Alfau/alfa1	1,000	Fattore di comportamento	1,000
Coeff Smorzam.Equival.(%)	5	Duttilita	1,000
STATO LIMITE DI OPERATIVITA'			
DOMANDA		CAPACITA'	
Spostamento mm	0,186	Spostamento mm	1,115
S.L. Operativita'	VERIFICATO	Numero passo precedente	0
PgaLO/g	0,309	ZetaE=PgaLO/Pga 81%	4,686
Rapporto q*=Fe/Fy	0,13	TrCLO (anni)	2475
Tempo Intervento (anni)	2740	(TrCLO/TDLO)^a	5,202
STATO LIMITE DI DANNO			
DOMANDA		CAPACITA'	
Spostamento mm	0,231	Spostamento mm	1,115
S.L. Danno	VERIFICATO	Numero passo precedente	0
PgaLD/g	0,309	ZetaE=PgaLD/Pga 63%	3,726
Rapporto q*=Fe/Fy	0,16	Asta3D Nro	
Tempo Intervento (anni)	1641	TrCLD (anni)	2475
-----		(TrCLD/TDLD)^a	4,216
STATO LIMITE DI SALVAGUARDIA DELLA VITA			
DOMANDA		CAPACITA'	
Spostamento mm	0,514	Spostamento mm	1,115
S.L. Salvaguardia Vita	VERIFICATO	Numero passo precedente	0
PgaLV/g	0,309	ZetaE=PgaLV/Pga 10%	1,524
Rapporto q*=Fe/Fy	0,35	Asta3D Nro	63
Tempo Intervento (anni)	174	TrCLV (anni)	2475
-----		(TrCLV/TDLV)^a	1,670

RISULTATI GENERALI PUSH-OVER

PUSH-OVER N.ro	19 -	Distrib.Forze Prop.Modolo:+Fy+0.3*Fx-Ecc5%	
Angolo Ingr. Sisma (Grd)	90	Numero collassi totali	5
Numero passo Resist.Max.	1	Numero passi significativi	1
Massa SDOF (t)	167,66	Taglio alla base max. (t)	103,69
Coeff. Partecipazione	1,00	Resistenza SDOF (t)	103,69
Rigidezza SDOF (t/m)	29800,64	Spostam. Snervam. SDOF mm	3
Periodo SDOF (sec)	0,15	Rapporto di incrudimento	0,000
Rapporto Alfau/alfa1	1,000	Fattore di comportamento	1,000
Coeff Smorzam.Equival.(%)	5	Duttilita	1,000
STATO LIMITE DI OPERATIVITA'			
DOMANDA		CAPACITA'	
Spostamento mm	1,349	Spostamento mm	2,610
S.L. Operativita'	VERIFICATO	Numero passo precedente	0
PgaLO/g	0,137	ZetaE=PgaLO/Pga 81%	2,080
Rapporto q*=Fe/Fy	0,39	TrCLO (anni)	246
Tempo Intervento (anni)	273	(TrCLO/TDLO)^a	2,012
STATO LIMITE DI DANNO			
DOMANDA		CAPACITA'	
Spostamento mm	1,657	Spostamento mm	2,610
S.L. Danno	VERIFICATO	Numero passo precedente	0
PgaLD/g	0,137	ZetaE=PgaLD/Pga 63%	1,654
Rapporto q*=Fe/Fy	0,48	Asta3D Nro	
Tempo Intervento (anni)	163	TrCLD (anni)	246
-----		(TrCLD/TDLD)^a	1,630
STATO LIMITE DI SALVAGUARDIA DELLA VITA			
DOMANDA		CAPACITA'	
Spostamento mm	4,037	Spostamento mm	2,610
S.L. Salvaguardia Vita	NON VERIFICA	Numero passo precedente	0
PgaLV/g	0,137	ZetaE=PgaLV/Pga 10%	0,676

Arch. Marco Amabili

C.D.S.

Rapporto $q^*=F_e/F_y$	1,05	Asta3D Nro	83
Tempo Intervento (anni)	17	TrCLV (anni)	246
-----		(TrCLV/TDLV)^a	0,646

RISULTATI GENERALI PUSH-OVER

PUSH-OVER N.ro	20 -	Distrib.Forze Prop.Modo: -Fy+0.3*Fx-Ecc5%	
Angolo Ingr. Sisma (Grd)	270	Numero collassi totali	5
Numero passo Resist.Max.	1	Numero passi significativi	1
Massa SDOF (t)	167,66	Taglio alla base max. (t)	107,21
Coeff. Partecipazione	1,00	Resistenza SDOF (t)	107,19
Rigidezza SDOF (t/m)	30229,41	Spostam. Snervam. SDOF mm	4
Periodo SDOF (sec)	0,15	Rapporto di incrudimento	0,000
Rapporto Alfau/alfa1	1,000	Fattore di comportamento	1,000
Coeff Smorzam.Equival.(%)	5	Duttilita	1,000
STATO LIMITE DI OPERATIVITA'			
DOMANDA		CAPACITA'	
Spostamento mm	1,324	Spostamento mm	2,660
S.L. Operativita'	VERIFICATO	Numero passo precedente	0
PgaLO/g	0,143	ZetaE=PgaLO/Pga 81%	2,170
Rapporto $q^*=F_e/F_y$	0,37	TrCLO (anni)	275
Tempo Intervento (anni)	305	(TrCLO/TDLO)^a	2,106
STATO LIMITE DI DANNO			
DOMANDA		CAPACITA'	
Spostamento mm	1,626	Spostamento mm	2,660
S.L. Danno	VERIFICATO	Numero passo precedente	0
PgaLD/g	0,143	ZetaE=PgaLD/Pga 63%	1,725
Rapporto $q^*=F_e/F_y$	0,46	Asta3D Nro	
Tempo Intervento (anni)	182	TrCLD (anni)	275
-----		(TrCLD/TDLD)^a	1,707
STATO LIMITE DI SALVAGUARDIA DELLA VITA			
DOMANDA		CAPACITA'	
Spostamento mm	3,648	Spostamento mm	2,660
S.L. Salvaguardia Vita	NON VERIFICA	Numero passo precedente	0
PgaLV/g	0,143	ZetaE=PgaLV/Pga 10%	0,705
Rapporto $q^*=F_e/F_y$	1,01	Asta3D Nro	84
Tempo Intervento (anni)	19	TrCLV (anni)	275
-----		(TrCLV/TDLV)^a	0,676

RISULTATI GENERALI PUSH-OVER

PUSH-OVER N.ro	21 -	Distrib.Forze Prop.Massa: +Fx+0.3*Fy-Ecc5%	
Angolo Ingr. Sisma (Grd)	0	Numero collassi totali	1
Numero passo Resist.Max.	3	Numero passi significativi	3
Massa SDOF (t)	167,66	Taglio alla base max. (t)	167,60
Coeff. Partecipazione	1,00	Resistenza SDOF (t)	164,70
Rigidezza SDOF (t/m)	147844,33	Spostam. Snervam. SDOF mm	1
Periodo SDOF (sec)	0,07	Rapporto di incrudimento	0,000
Rapporto Alfau/alfa1	2,682	Fattore di comportamento	1,027
Coeff Smorzam.Equival.(%)	5	Duttilita	1,027
STATO LIMITE DI OPERATIVITA'			
DOMANDA		CAPACITA'	
Spostamento mm	0,184	Spostamento mm	1,088
S.L. Operativita'	VERIFICATO	Numero passo precedente	2
PgaLO/g	0,309	ZetaE=PgaLO/Pga 81%	4,686
Rapporto $q^*=F_e/F_y$	0,17	TrCLO (anni)	2475
Tempo Intervento (anni)	2740	(TrCLO/TDLO)^a	5,202
STATO LIMITE DI DANNO			
DOMANDA		CAPACITA'	
Spostamento mm	0,228	Spostamento mm	1,088
S.L. Danno	VERIFICATO	Numero passo precedente	2

Arch. Marco Amabili

PgaLD/g	0,309	ZetaE=PgaLD/Pga 63%	3,726
Rapporto $q^*=Fe/Fy$	0,20	Asta3D Nro	
Tempo Intervento (anni)	1641	TrCLD (anni)	2475
-----		(TrCLD/TDLD)^a	4,216
STATO LIMITE DI SALVAGUARDIA DELLA VITA			
DOMANDA		CAPACITA'	
Spostamento mm	0,507	Spostamento mm	1,088
S.L. Salvaguardia Vita	VERIFICATO	Numero passo precedente	2
PgaLV/g	0,309	ZetaE=PgaLV/Pga 10%	1,524
Rapporto $q^*=Fe/Fy$	0,46	Asta3D Nro	55
Tempo Intervento (anni)	174	TrCLV (anni)	2475
-----		(TrCLV/TDLV)^a	1,670

RISULTATI GENERALI PUSH-OVER

PUSH-OVER N.ro	22 -	Distrib.Forze Prop.Massa:-Fx+0.3*Fy-Ecc5%	
Angolo Ingr. Sisma (Grd)	180	Numero collassi totali	2
Numero passo Resist.Max.	1	Numero passi significativi	1
Massa SDOF (t)	167,66	Taglio alla base max. (t)	217,32
Coeff. Partecipazione	1,00	Resistenza SDOF (t)	217,32
Rigidezza SDOF (t/m)	146178,34	Spostam. Snervam. SDOF mm	1
Periodo SDOF (sec)	0,07	Rapporto di incrudimento	0,000
Rapporto Alfau/alfa1	1,000	Fattore di comportamento	1,000
Coeff Smorzam.Equival.(%)	5	Duttilita	1,000
STATO LIMITE DI OPERATIVITA'			
DOMANDA		CAPACITA'	
Spostamento mm	0,186	Spostamento mm	1,115
S.L. Operativita'	VERIFICATO	Numero passo precedente	0
PgaLO/g	0,309	ZetaE=PgaLO/Pga 81%	4,686
Rapporto $q^*=Fe/Fy$	0,13	TrCLO (anni)	2475
Tempo Intervento (anni)	2740	(TrCLO/TDLO)^a	5,202
STATO LIMITE DI DANNO			
DOMANDA		CAPACITA'	
Spostamento mm	0,231	Spostamento mm	1,115
S.L. Danno	VERIFICATO	Numero passo precedente	0
PgaLD/g	0,309	ZetaE=PgaLD/Pga 63%	3,726
Rapporto $q^*=Fe/Fy$	0,16	Asta3D Nro	
Tempo Intervento (anni)	1641	TrCLD (anni)	2475
-----		(TrCLD/TDLD)^a	4,216
STATO LIMITE DI SALVAGUARDIA DELLA VITA			
DOMANDA		CAPACITA'	
Spostamento mm	0,514	Spostamento mm	1,115
S.L. Salvaguardia Vita	VERIFICATO	Numero passo precedente	0
PgaLV/g	0,309	ZetaE=PgaLV/Pga 10%	1,524
Rapporto $q^*=Fe/Fy$	0,35	Asta3D Nro	63
Tempo Intervento (anni)	174	TrCLV (anni)	2475
-----		(TrCLV/TDLV)^a	1,670

RISULTATI GENERALI PUSH-OVER

PUSH-OVER N.ro	23 -	Distrib.Forze Prop.Massa:+Fy+0.3*Fx-Ecc5%	
Angolo Ingr. Sisma (Grd)	90	Numero collassi totali	5
Numero passo Resist.Max.	1	Numero passi significativi	1
Massa SDOF (t)	167,66	Taglio alla base max. (t)	103,69
Coeff. Partecipazione	1,00	Resistenza SDOF (t)	103,69
Rigidezza SDOF (t/m)	29800,64	Spostam. Snervam. SDOF mm	3
Periodo SDOF (sec)	0,15	Rapporto di incrudimento	0,000
Rapporto Alfau/alfa1	1,000	Fattore di comportamento	1,000
Coeff Smorzam.Equival.(%)	5	Duttilita	1,000
STATO LIMITE DI OPERATIVITA'			
DOMANDA		CAPACITA'	

C.D.S.

Spostamento mm	1,349	Spostamento mm	2,610
S.L. Operativita'	VERIFICATO	Numero passo precedente	0
PgaLO/g	0,137	ZetaE=PgaLO/Pga 81%	2,080
Rapporto $q^*=Fe/Fy$	0,39	TrCLO (anni)	246
Tempo Intervento (anni)	273	(TrCLO/TDLO)^a	2,012
STATO LIMITE DI DANNO			
DOMANDA		CAPACITA'	
Spostamento mm	1,657	Spostamento mm	2,610
S.L. Danno	VERIFICATO	Numero passo precedente	0
PgaLD/g	0,137	ZetaE=PgaLD/Pga 63%	1,654
Rapporto $q^*=Fe/Fy$	0,48	Asta3D Nro	
Tempo Intervento (anni)	163	TrCLD (anni)	246
-----		(TrCLD/TDLD)^a	1,630
STATO LIMITE DI SALVAGUARDIA DELLA VITA			
DOMANDA		CAPACITA'	
Spostamento mm	4,037	Spostamento mm	2,610
S.L. Salvaguardia Vita	NON VERIFICA	Numero passo precedente	0
PgaLV/g	0,137	ZetaE=PgaLV/Pga 10%	0,676
Rapporto $q^*=Fe/Fy$	1,05	Asta3D Nro	83
Tempo Intervento (anni)	17	TrCLV (anni)	246
-----		(TrCLV/TDLV)^a	0,646

RISULTATI GENERALI PUSH-OVER

PUSH-OVER N.ro	24 -	Distrib.Forze Prop.Massa:-Fy+0.3*Fx-Ecc5%	
Angolo Ingr. Sisma (Grd)	270	Numero collassi totali	5
Numero passo Resist.Max.	1	Numero passi significativi	1
Massa SDOF (t)	167,66	Taglio alla base max. (t)	107,21
Coeff. Partecipazione	1,00	Resistenza SDOF (t)	107,19
Rigidezza SDOF (t/m)	30229,41	Spostam. Snervam. SDOF mm	4
Periodo SDOF (sec)	0,15	Rapporto di incrudimento	0,000
Rapporto Alfau/alfa1	1,000	Fattore di comportamento	1,000
Coeff Smorzam.Equival.(%)	5	Duttilita	1,000
STATO LIMITE DI OPERATIVITA'			
DOMANDA		CAPACITA'	
Spostamento mm	1,324	Spostamento mm	2,660
S.L. Operativita'	VERIFICATO	Numero passo precedente	0
PgaLO/g	0,143	ZetaE=PgaLO/Pga 81%	2,170
Rapporto $q^*=Fe/Fy$	0,37	TrCLO (anni)	275
Tempo Intervento (anni)	305	(TrCLO/TDLO)^a	2,106
STATO LIMITE DI DANNO			
DOMANDA		CAPACITA'	
Spostamento mm	1,626	Spostamento mm	2,660
S.L. Danno	VERIFICATO	Numero passo precedente	0
PgaLD/g	0,143	ZetaE=PgaLD/Pga 63%	1,725
Rapporto $q^*=Fe/Fy$	0,46	Asta3D Nro	
Tempo Intervento (anni)	182	TrCLD (anni)	275
-----		(TrCLD/TDLD)^a	1,707
STATO LIMITE DI SALVAGUARDIA DELLA VITA			
DOMANDA		CAPACITA'	
Spostamento mm	3,648	Spostamento mm	2,660
S.L. Salvaguardia Vita	NON VERIFICA	Numero passo precedente	0
PgaLV/g	0,143	ZetaE=PgaLV/Pga 10%	0,705
Rapporto $q^*=Fe/Fy$	1,01	Asta3D Nro	84
Tempo Intervento (anni)	19	TrCLV (anni)	275
-----		(TrCLV/TDLV)^a	0,676

RISULTATI GENERALI PUSH-OVER

PUSH-OVER N.ro	25 -	Distrib.Forze Prop.Modolo:+Fx-0.3*Fy-Ecc5%	
Angolo Ingr. Sisma (Grd)	0	Numero collassi totali	1

Arch. Marco Amabili

Numero passo Resist.Max.	2	Numero passi significativi	2
Massa SDOF (t)	167,66	Taglio alla base max. (t)	145,74
Coeff. Partecipazione	1,00	Resistenza SDOF (t)	141,62
Rigidezza SDOF (t/m)	150665,70	Spostam. Snervam. SDOF mm	1
Periodo SDOF (sec)	0,07	Rapporto di incrudimento	0,000
Rapporto Alfau/alfa1	2,373	Fattore di comportamento	1,040
Coeff Smorzam.Equival.(%)	6	Duttilita	1,040
STATO LIMITE DI OPERATIVITA'			
DOMANDA		CAPACITA'	
Spostamento mm	0,180	Spostamento mm	0,834
S.L. Operativita'	VERIFICATO	Numero passo precedente	1
PgaLO/g	0,309	ZetaE=PgaLO/Pga 81%	4,686
Rapporto q*=Fe/Fy	0,19	TrCLO (anni)	2475
Tempo Intervento (anni)	2740	(TrCLO/TDLO)^a	5,202
STATO LIMITE DI DANNO			
DOMANDA		CAPACITA'	
Spostamento mm	0,223	Spostamento mm	0,834
S.L. Danno	VERIFICATO	Numero passo precedente	1
PgaLD/g	0,309	ZetaE=PgaLD/Pga 63%	3,726
Rapporto q*=Fe/Fy	0,24	Asta3D Nro	
Tempo Intervento (anni)	1641	TrCLD (anni)	2475
-----		(TrCLD/TDLD)^a	4,216
STATO LIMITE DI SALVAGUARDIA DELLA VITA			
DOMANDA		CAPACITA'	
Spostamento mm	0,496	Spostamento mm	0,834
S.L. Salvaguardia Vita	VERIFICATO	Numero passo precedente	1
PgaLV/g	0,309	ZetaE=PgaLV/Pga 10%	1,524
Rapporto q*=Fe/Fy	0,53	Asta3D Nro	65
Tempo Intervento (anni)	174	TrCLV (anni)	2475
-----		(TrCLV/TDLV)^a	1,670

RISULTATI GENERALI PUSH-OVER

PUSH-OVER N.ro	26 -	Distrib.Forze Prop.Modolo:-Fx-0.3*Fy-Ecc5%	
Angolo Ingr. Sisma (Grd)	180	Numero collassi totali	2
Numero passo Resist.Max.	2	Numero passi significativi	2
Massa SDOF (t)	167,66	Taglio alla base max. (t)	262,08
Coeff. Partecipazione	1,00	Resistenza SDOF (t)	253,75
Rigidezza SDOF (t/m)	143849,91	Spostam. Snervam. SDOF mm	2
Periodo SDOF (sec)	0,07	Rapporto di incrudimento	0,000
Rapporto Alfau/alfa1	1,577	Fattore di comportamento	1,036
Coeff Smorzam.Equival.(%)	6	Duttilita	1,036
STATO LIMITE DI OPERATIVITA'			
DOMANDA		CAPACITA'	
Spostamento mm	0,190	Spostamento mm	1,660
S.L. Operativita'	VERIFICATO	Numero passo precedente	1
PgaLO/g	0,309	ZetaE=PgaLO/Pga 81%	4,686
Rapporto q*=Fe/Fy	0,11	TrCLO (anni)	2475
Tempo Intervento (anni)	2740	(TrCLO/TDLO)^a	5,202
STATO LIMITE DI DANNO			
DOMANDA		CAPACITA'	
Spostamento mm	0,235	Spostamento mm	1,660
S.L. Danno	VERIFICATO	Numero passo precedente	1
PgaLD/g	0,309	ZetaE=PgaLD/Pga 63%	3,726
Rapporto q*=Fe/Fy	0,13	Asta3D Nro	
Tempo Intervento (anni)	1641	TrCLD (anni)	2475
-----		(TrCLD/TDLD)^a	4,216
STATO LIMITE DI SALVAGUARDIA DELLA VITA			
DOMANDA		CAPACITA'	
Spostamento mm	0,524	Spostamento mm	1,660
S.L. Salvaguardia Vita	VERIFICATO	Numero passo precedente	1

Arch. Marco Amabili

PgaLV/g	0,309	ZetaE=PgaLV/Pga 10%	1,524
Rapporto $q^*=Fe/Fy$	0,30	Asta3D Nro	84
Tempo Intervento (anni)	174	TrCLV (anni)	2475
-----		(TrCLV/TDLV)^a	1,670

RISULTATI GENERALI PUSH-OVER

PUSH-OVER N.ro	27 -	Distrib.Forze Prop.Modolo: +Fy-0.3*Fx-Ecc5%	
Angolo Ingr. Sisma (Grd)	90	Numero collassi totali	5
Numero passo Resist.Max.	1	Numero passi significativi	1
Massa SDOF (t)	167,66	Taglio alla base max. (t)	96,69
Coeff. Partecipazione	1,00	Resistenza SDOF (t)	96,69
Rigidezza SDOF (t/m)	29899,30	Spostam. Snervam. SDOF mm	3
Periodo SDOF (sec)	0,15	Rapporto di incrudimento	0,000
Rapporto Alfau/alfa1	1,000	Fattore di comportamento	1,000
Coeff Smorzam.Equival.(%)	5	Duttilita	1,000
STATO LIMITE DI OPERATIVITA'			
DOMANDA		CAPACITA'	
Spostamento mm	1,343	Spostamento mm	2,425
S.L. Operativita'	VERIFICATO	Numero passo precedente	0
PgaLO/g	0,127	ZetaE=PgaLO/Pga 81%	1,918
Rapporto $q^*=Fe/Fy$	0,42	TrCLO (anni)	199
Tempo Intervento (anni)	220	(TrCLO/TDLO)^a	1,844
STATO LIMITE DI DANNO			
DOMANDA		CAPACITA'	
Spostamento mm	1,650	Spostamento mm	2,425
S.L. Danno	VERIFICATO	Numero passo precedente	0
PgaLD/g	0,127	ZetaE=PgaLD/Pga 63%	1,525
Rapporto $q^*=Fe/Fy$	0,51	Asta3D Nro	
Tempo Intervento (anni)	132	TrCLD (anni)	199
-----		(TrCLD/TDLD)^a	1,494
STATO LIMITE DI SALVAGUARDIA DELLA VITA			
DOMANDA		CAPACITA'	
Spostamento mm	4,585	Spostamento mm	2,425
S.L. Salvaguardia Vita	NON VERIFICA	Numero passo precedente	0
PgaLV/g	0,127	ZetaE=PgaLV/Pga 10%	0,623
Rapporto $q^*=Fe/Fy$	1,12	Asta3D Nro	83
Tempo Intervento (anni)	14	TrCLV (anni)	199
-----		(TrCLV/TDLV)^a	0,592

RISULTATI GENERALI PUSH-OVER

PUSH-OVER N.ro	28 -	Distrib.Forze Prop.Modolo: -Fy-0.3*Fx-Ecc5%	
Angolo Ingr. Sisma (Grd)	270	Numero collassi totali	9
Numero passo Resist.Max.	1	Numero passi significativi	1
Massa SDOF (t)	167,66	Taglio alla base max. (t)	116,12
Coeff. Partecipazione	1,00	Resistenza SDOF (t)	116,12
Rigidezza SDOF (t/m)	30128,56	Spostam. Snervam. SDOF mm	4
Periodo SDOF (sec)	0,15	Rapporto di incrudimento	0,000
Rapporto Alfau/alfa1	1,000	Fattore di comportamento	1,000
Coeff Smorzam.Equival.(%)	5	Duttilita	1,000
STATO LIMITE DI OPERATIVITA'			
DOMANDA		CAPACITA'	
Spostamento mm	1,330	Spostamento mm	2,891
S.L. Operativita'	VERIFICATO	Numero passo precedente	0
PgaLO/g	0,157	ZetaE=PgaLO/Pga 81%	2,376
Rapporto $q^*=Fe/Fy$	0,34	TrCLO (anni)	349
Tempo Intervento (anni)	387	(TrCLO/TDLO)^a	2,323
STATO LIMITE DI DANNO			
DOMANDA		CAPACITA'	
Spostamento mm	1,633	Spostamento mm	2,891

S.L. Danno	VERIFICATO	Numero passo precedente	0
PgaLD/g	0,157	ZetaE=PgaLD/Pga 63%	1,889
Rapporto $q^*=Fe/Fy$	0,42	Asta3D Nro	
Tempo Intervento (anni)	231	TrCLD (anni)	349
-----		(TrCLD/TDLD)^a	1,883
STATO LIMITE DI SALVAGUARDIA DELLA VITA			
DOMANDA		CAPACITA'	
Spostamento mm	3,591	Spostamento mm	2,891
S.L. Salvaguardia Vita	NON VERIFICA	Numero passo precedente	0
PgaLV/g	0,157	ZetaE=PgaLV/Pga 10%	0,773
Rapporto $q^*=Fe/Fy$	0,93	Asta3D Nro	84
Tempo Intervento (anni)	25	TrCLV (anni)	349
-----		(TrCLV/TDLV)^a	0,746

RISULTATI GENERALI PUSH-OVER

PUSH-OVER N.ro	29 -	Distrib.Forze Prop.Massa:+Fx-0.3*Fy-Ecc5%	
Angolo Ingr. Sisma (Grd)	0	Numero collassi totali	1
Numero passo Resist.Max.	2	Numero passi significativi	2
Massa SDOF (t)	167,66	Taglio alla base max. (t)	145,74
Coeff. Partecipazione	1,00	Resistenza SDOF (t)	141,62
Rigidezza SDOF (t/m)	150665,70	Spostam. Snervam. SDOF mm	1
Periodo SDOF (sec)	0,07	Rapporto di incrudimento	0,000
Rapporto Alfau/alfa1	2,373	Fattore di comportamento	1,040
Coeff Smorzam.Equival.(%)	6	Duttilita	1,040
STATO LIMITE DI OPERATIVITA'			
DOMANDA		CAPACITA'	
Spostamento mm	0,180	Spostamento mm	0,834
S.L. Operativita'	VERIFICATO	Numero passo precedente	1
PgaLO/g	0,309	ZetaE=PgaLO/Pga 81%	4,686
Rapporto $q^*=Fe/Fy$	0,19	TrCLO (anni)	2475
Tempo Intervento (anni)	2740	(TrCLO/TDLO)^a	5,202
STATO LIMITE DI DANNO			
DOMANDA		CAPACITA'	
Spostamento mm	0,223	Spostamento mm	0,834
S.L. Danno	VERIFICATO	Numero passo precedente	1
PgaLD/g	0,309	ZetaE=PgaLD/Pga 63%	3,726
Rapporto $q^*=Fe/Fy$	0,24	Asta3D Nro	
Tempo Intervento (anni)	1641	TrCLD (anni)	2475
-----		(TrCLD/TDLD)^a	4,216
STATO LIMITE DI SALVAGUARDIA DELLA VITA			
DOMANDA		CAPACITA'	
Spostamento mm	0,496	Spostamento mm	0,834
S.L. Salvaguardia Vita	VERIFICATO	Numero passo precedente	1
PgaLV/g	0,309	ZetaE=PgaLV/Pga 10%	1,524
Rapporto $q^*=Fe/Fy$	0,53	Asta3D Nro	65
Tempo Intervento (anni)	174	TrCLV (anni)	2475
-----		(TrCLV/TDLV)^a	1,670

RISULTATI GENERALI PUSH-OVER

PUSH-OVER N.ro	30 -	Distrib.Forze Prop.Massa:-Fx-0.3*Fy-Ecc5%	
Angolo Ingr. Sisma (Grd)	180	Numero collassi totali	2
Numero passo Resist.Max.	2	Numero passi significativi	2
Massa SDOF (t)	167,66	Taglio alla base max. (t)	262,08
Coeff. Partecipazione	1,00	Resistenza SDOF (t)	253,75
Rigidezza SDOF (t/m)	143849,91	Spostam. Snervam. SDOF mm	2
Periodo SDOF (sec)	0,07	Rapporto di incrudimento	0,000
Rapporto Alfau/alfa1	1,577	Fattore di comportamento	1,036
Coeff Smorzam.Equival.(%)	6	Duttilita	1,036
STATO LIMITE DI OPERATIVITA'			

DOMANDA		CAPACITA'	
Spostamento mm	0,190	Spostamento mm	1,660
S.L. Operativita'	VERIFICATO	Numero passo precedente	1
PgaLO/g	0,309	ZetaE=PgaLO/Pga 81%	4,686
Rapporto $q^*=Fe/Fy$	0,11	TrCLO (anni)	2475
Tempo Intervento (anni)	2740	(TrCLO/TDLO)^a	5,202
STATO LIMITE DI DANNO			
DOMANDA		CAPACITA'	
Spostamento mm	0,235	Spostamento mm	1,660
S.L. Danno	VERIFICATO	Numero passo precedente	1
PgaLD/g	0,309	ZetaE=PgaLD/Pga 63%	3,726
Rapporto $q^*=Fe/Fy$	0,13	Asta3D Nro	
Tempo Intervento (anni)	1641	TrCLD (anni)	2475
-----		(TrCLD/TDLD)^a	4,216
STATO LIMITE DI SALVAGUARDIA DELLA VITA			
DOMANDA		CAPACITA'	
Spostamento mm	0,524	Spostamento mm	1,660
S.L. Salvaguardia Vita	VERIFICATO	Numero passo precedente	1
PgaLV/g	0,309	ZetaE=PgaLV/Pga 10%	1,524
Rapporto $q^*=Fe/Fy$	0,30	Asta3D Nro	84
Tempo Intervento (anni)	174	TrCLV (anni)	2475
-----		(TrCLV/TDLV)^a	1,670

RISULTATI GENERALI PUSH-OVER

PUSH-OVER N.ro	31 -	Distrib.Forze Prop.Massa: +Fy-0.3*Fx-Ecc5%	
Angolo Ingr. Sisma (Grd)	90	Numero collassi totali	5
Numero passo Resist.Max.	1	Numero passi significativi	1
Massa SDOF (t)	167,66	Taglio alla base max. (t)	96,69
Coeff. Partecipazione	1,00	Resistenza SDOF (t)	96,69
Rigidezza SDOF (t/m)	29899,30	Spostam. Snervam. SDOF mm	3
Periodo SDOF (sec)	0,15	Rapporto di incrudimento	0,000
Rapporto Alfau/alfa1	1,000	Fattore di comportamento	1,000
Coeff Smorzam.Equival.(%)	5	Duttilita	1,000
STATO LIMITE DI OPERATIVITA'			
DOMANDA		CAPACITA'	
Spostamento mm	1,343	Spostamento mm	2,425
S.L. Operativita'	VERIFICATO	Numero passo precedente	0
PgaLO/g	0,127	ZetaE=PgaLO/Pga 81%	1,918
Rapporto $q^*=Fe/Fy$	0,42	TrCLO (anni)	199
Tempo Intervento (anni)	220	(TrCLO/TDLO)^a	1,844
STATO LIMITE DI DANNO			
DOMANDA		CAPACITA'	
Spostamento mm	1,650	Spostamento mm	2,425
S.L. Danno	VERIFICATO	Numero passo precedente	0
PgaLD/g	0,127	ZetaE=PgaLD/Pga 63%	1,525
Rapporto $q^*=Fe/Fy$	0,51	Asta3D Nro	
Tempo Intervento (anni)	132	TrCLD (anni)	199
-----		(TrCLD/TDLD)^a	1,494
STATO LIMITE DI SALVAGUARDIA DELLA VITA			
DOMANDA		CAPACITA'	
Spostamento mm	4,585	Spostamento mm	2,425
S.L. Salvaguardia Vita	NON VERIFICA	Numero passo precedente	0
PgaLV/g	0,127	ZetaE=PgaLV/Pga 10%	0,623
Rapporto $q^*=Fe/Fy$	1,12	Asta3D Nro	83
Tempo Intervento (anni)	14	TrCLV (anni)	199
-----		(TrCLV/TDLV)^a	0,592

RISULTATI GENERALI PUSH-OVER

PUSH-OVER N.ro	32 -	Distrib.Forze Prop.Massa: -Fy-0.3*Fx-Ecc5%	
----------------	------	--	--

C.D.S.

Angolo Ingr. Sisma (Grd)	270	Numero collassi totali	9
Numero passo Resist.Max.	1	Numero passi significativi	1
Massa SDOF (t)	167,66	Taglio alla base max. (t)	116,12
Coeff. Partecipazione	1,00	Resistenza SDOF (t)	116,12
Rigidezza SDOF (t/m)	30128,56	Spostam. Snervam. SDOF mm	4
Periodo SDOF (sec)	0,15	Rapporto di incrudimento	0,000
Rapporto Alfau/alfa1	1,000	Fattore di comportamento	1,000
Coeff Smorzam.Equival.(%)	5	Duttilita	1,000
STATO LIMITE DI OPERATIVITA'			
DOMANDA		CAPACITA'	
Spostamento mm	1,330	Spostamento mm	2,891
S.L. Operativita'	VERIFICATO	Numero passo precedente	0
PgaLO/g	0,157	ZetaE=PgaLO/Pga 81%	2,376
Rapporto q*=Fe/Fy	0,34	TrCLO (anni)	349
Tempo Intervento (anni)	387	(TrCLO/TDLO)^a	2,323
STATO LIMITE DI DANNO			
DOMANDA		CAPACITA'	
Spostamento mm	1,633	Spostamento mm	2,891
S.L. Danno	VERIFICATO	Numero passo precedente	0
PgaLD/g	0,157	ZetaE=PgaLD/Pga 63%	1,889
Rapporto q*=Fe/Fy	0,42	Asta3D Nro	
Tempo Intervento (anni)	231	TrCLD (anni)	349
-----		(TrCLD/TDLD)^a	1,883
STATO LIMITE DI SALVAGUARDIA DELLA VITA			
DOMANDA		CAPACITA'	
Spostamento mm	3,591	Spostamento mm	2,891
S.L. Salvaguardia Vita	NON VERIFICA	Numero passo precedente	0
PgaLV/g	0,157	ZetaE=PgaLV/Pga 10%	0,773
Rapporto q*=Fe/Fy	0,93	Asta3D Nro	84
Tempo Intervento (anni)	25	TrCLV (anni)	349
-----		(TrCLV/TDLV)^a	0,746

RISULTATI VERIFICHE NODI CLS - PUSH N.ro: 1 - Prop.Modolo:+Fx+0.3*Fy+Ecc5%																		
IDENTIFICATIVO					DIREZIONE 'X'						DIREZIONE 'Y'							
Filo N.ro	Quota (m)	Nod3d Nro	Nsup (t)	Coll Nodo	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo	SgmTr	RcLim	RtLim	DeltRt	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo	SgmTr	RcLim	RtLim	DeltRt
									kg/cmq							kg/cmq		
1	0,00	1	-6,3	NO	0,0	0,0	-5,7	0,0	55,7	10,0		1,5	0,0	-6,0	0,3	55,7	10,0	
2	0,00	2	-9,2	NO								1,5	0,0	-13,7	0,3	55,7	10,0	
3	0,00	3	-4,4	NO	0,7	0,0	-6,5	0,2	55,7	10,0		1,1	0,0	-6,7	0,4	55,7	10,0	
12	0,00	8	-6,2	NO	0,4	0,0	-5,6	0,0	55,7	10,0								
16	0,00	9	-4,8	NO	0,2	0,0	-6,9	0,0	55,7	10,0								
20	0,00	10	-2,9	NO	0,4	0,0	-4,3	0,1	55,7	10,0								
4	0,00	12	-4,6	NO														
9	0,00	14	-7,2	NO	0,1	0,0	-10,0	0,0	55,7	10,0								
28	0,00	17	-4,2	NO	1,0	0,0	-3,0	0,2	55,7	10,0		2,6	0,0	-3,7	0,9	55,7	10,0	
13	0,00	19	-6,3	NO														
17	0,00	20	-6,1	NO								0,7	0,0	-9,0	0,1	55,7	10,0	
21	0,00	21	-2,5	NO								0,8	0,0	-4,0	0,3	55,7	10,0	
14	0,00	22	-8,6	NO	0,6	0,0	-12,6	0,1	55,7	10,0								
19	0,00	24	-3,5	NO								0,9	0,0	-5,5	0,3	55,7	10,0	
23	0,00	25	-4,6	NO								1,3	0,0	-7,1	0,5	55,7	10,0	
27	0,00	27	-4,3	NO	2,1	0,0	-7,5	1,3	55,7	10,0		1,2	0,0	-6,7	0,5	55,7	10,0	
24	0,00	28	-1,8	NO	0,8	0,0	-3,0	0,5	55,7	10,0		1,2	0,0	-3,5	0,9	55,7	10,0	
10	0,00	30	-3,2	NO														
11	0,00	32	-3,8	NO	0,3	0,0	-5,6	0,0	55,7	10,0		1,3	0,0	-6,1	0,6	55,7	10,0	
15	0,00	33	-5,7	NO								1,3	0,0	-8,6	0,4	55,7	10,0	
36	0,00	34	-7,9	NO	1,3	0,0	-5,5	0,1	55,7	10,0		4,2	0,0	-6,6	1,2	55,7	10,0	
29	0,00	35	-8,1	NO								2,4	0,0	-6,6	0,5	55,7	10,0	
30	0,00	36	-5,9	NO	4,0	0,0	-5,4	1,4	55,7	10,0		2,9	0,0	-4,8	0,8	55,7	10,0	
33	0,00	37	-9,3	NO	3,2	0,0	-7,8	0,7	55,7	10,0								
32	0,00	38	-16,1	NO	3,3	0,0	-9,8	0,4	55,7	10,0		4,6	0,0	-10,1	0,7	55,7	10,0	
1	3,30	39	0,0	NO	0,0	1,1	-1,0	1,0	55,7	10,0		0,0	5,3	-4,7	4,7	55,7	10,0	
2	3,30	40	0,0	SI								0,0	12,0	-11,6	11,6	55,7	10,0	
3	3,30	41	0,0	NO	0,0	2,5	-3,7	3,7	55,7	10,0		0,0	3,5	-5,1	5,1	55,7	10,0	
4	3,30	42	0,0	NO														
9	3,30	45	0,0	NO														
10	3,30	46	0,0	NO														
11	3,30	47	0,0	NO								0,0	6,0	-8,7	8,7	55,7	10,0	
12	3,30	48	0,0	NO	0,0	1,5	-0,9	0,9	55,7	10,0		0,0	10,2	-9,2	9,2	55,7	10,0	
13	3,30	49	0,0	NO	0,0	5,1	-4,9	4,9	55,7	10,0		0,0	2,4	-3,4	3,4	55,7	10,0	
14	3,30	50	0,0	NO	0,0	1,9	-2,7	2,7	55,7	10,0		0,0	1,0	-1,0	1,0	55,7	10,0	
15	3,30	51	0,0	NO								0,0	4,5	-6,5	6,5	55,7	10,0	
16	3,30	52	0,0	NO														
17	3,30	53	0,0	NO	0,0	3,1	-4,5	4,5	55,7	10,0								
19	3,30	55	0,0	NO	0,0	5,3	-7,7	7,7	55,7	10,0		0,0	5,6	-8,2	8,2	55,7	10,0	
20	3,30	56	0,0	NO	0,0	3,7	-3,6	3,6	55,7	10,0								

Arch. Marco Amabili

RISULTATI VERIFICHE NODI CLS - PUSH N.ro: 1 - Prop.Modolo: +Fx+0.3*Fy+Ecc5%																		
IDENTIFICATIVO					DIREZIONE 'X'							DIREZIONE 'Y'						
Filo N.ro	Quota (m)	Nod3d Nro	Nsup (t)	Coll Nodo	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo	SgmTr	RcLim	RtLim	DeltRt	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo	SgmTr	RcLim	RtLim	DeltRt
21	3,30	57	0,0	NO	0,0	8,2	-7,9	7,9	55,7	10,0		0,0	4,0	-5,8	5,8	55,7	10,0	
22	3,30	58	0,0	NO								0,0	8,2	-9,0	9,0	55,7	10,0	
23	3,30	59	0,0	NO	0,0	2,6	-3,7	3,7	55,7	10,0		0,0	1,6	-2,3	2,3	55,7	10,0	
24	3,30	60	0,0	NO	0,0	0,0	0,0	0,0	55,7	10,0		0,0	5,7	-8,3	8,3	55,7	10,0	
27	3,30	63	0,0	SI	0,0	7,3	-10,6	10,6	55,7	10,0		0,0	4,5	-6,5	6,5	55,7	10,0	
28	3,30	64	0,0	NO	0,0	2,7	-1,9	1,9	55,7	10,0		0,0	6,2	-4,2	4,2	55,7	10,0	
29	3,30	65	0,0	NO	0,0	9,6	-7,2	7,2	55,7	10,0		0,0	6,4	-4,9	4,9	55,7	10,0	
30	3,30	66	0,0	NO	0,0	11,7	-7,9	7,9	55,7	10,0		0,0	8,0	-5,4	5,4	55,7	10,0	
31	3,30	67	0,0	NO	0,0	6,2	-4,7	4,7	55,7	10,0		0,0	4,0	-3,0	3,0	55,7	10,0	
32	3,30	68	0,0	NO	0,0	9,5	-5,5	5,5	55,7	10,0		0,0	14,7	-8,6	8,6	55,7	10,0	
33	3,30	69	0,0	NO	0,0	9,7	-7,3	7,3	55,7	10,0		0,0	12,7	-9,6	9,6	55,7	10,0	
36	3,30	72	0,0	NO	0,0	9,0	-6,1	6,1	55,7	10,0		0,0	11,8	-8,0	8,0	55,7	10,0	

RISULTATI VERIFICHE NODI CLS - PUSH N.ro: 2 - Prop.Modolo:-Fx+0.3*Fy+Ecc5%																		
IDENTIFICATIVO					DIREZIONE 'X'							DIREZIONE 'Y'						
Filo N.ro	Quota (m)	Nod3d Nro	Nsup (t)	Coll Nodo	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo	SgmTr	RcLim	RtLim	DeltRt	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo	SgmTr	RcLim	RtLim	DeltRt
									kg/cmq							kg/cmq		
1	0,00	1	-9,7	NO	2,1	0,0	-9,1	0,4	55,7	10,0		4,5	0,0	-10,3	1,6	55,7	10,0	
2	0,00	2	-8,0	NO								0,8	0,0	-11,7	0,1	55,7	10,0	
3	0,00	3	-3,9	NO	0,3	0,0	-5,7	0,0	55,7	10,0		1,1	0,0	-6,1	0,4	55,7	10,0	
12	0,00	8	-7,4	NO	1,8	0,0	-7,1	0,4	55,7	10,0								
16	0,00	9	-3,8	NO	0,3	0,0	-5,5	0,0	55,7	10,0								
20	0,00	10	-7,3	NO	0,8	0,0	-10,7	0,1	55,7	10,0								
4	0,00	12	-5,7	NO														
9	0,00	14	-7,0	NO	0,2	0,0	-9,7	0,0	55,7	10,0								
28	0,00	17	-5,4	NO	3,9	0,0	-5,1	1,4	55,7	10,0		3,1	0,0	-4,7	1,0	55,7	10,0	
13	0,00	19	-6,3	NO														
17	0,00	20	-7,2	NO								0,9	0,0	-10,5	0,1	55,7	10,0	
21	0,00	21	-2,8	NO								1,0	0,0	-4,5	0,4	55,7	10,0	
14	0,00	22	-6,2	NO	0,6	0,0	-9,1	0,1	55,7	10,0								
19	0,00	24	-6,9	NO								1,2	0,0	-10,3	0,3	55,7	10,0	
23	0,00	25	-1,1	NO								1,0	0,0	-2,5	0,9	55,7	10,0	
27	0,00	27	0,4	NO	1,0	0,0	-1,3	1,8	55,7	10,0		0,8	0,0	-1,0	1,5	55,7	10,0	
24	0,00	28	-4,5	NO	0,9	0,0	-6,8	0,3	55,7	10,0		0,9	0,0	-6,8	0,3	55,7	10,0	
10	0,00	30	-3,2	NO														
11	0,00	32	-3,5	NO	0,0	0,0	-5,1	0,0	55,7	10,0		1,1	0,0	-5,5	0,5	55,7	10,0	
15	0,00	33	-6,2	NO								0,9	0,0	-9,2	0,2	55,7	10,0	
36	0,00	34	-4,4	NO	1,5	0,0	-3,3	0,3	55,7	10,0		3,3	0,0	-4,2	1,2	55,7	10,0	
29	0,00	35	-8,4	NO								1,9	0,0	-6,7	0,3	55,7	10,0	
30	0,00	36	-4,5	NO	1,0	0,0	-3,2	0,2	55,7	10,0		1,6	0,0	-3,4	0,4	55,7	10,0	
33	0,00	37	-7,5	NO	0,3	0,0	-5,7	0,0	55,7	10,0								
32	0,00	38	-15,9	NO	2,9	0,0	-9,6	0,3	55,7	10,0		3,9	0,0	-9,8	0,5	55,7	10,0	
1	3,30	39	0,0	SI	0,0	8,0	-7,2	7,2	55,7	10,0		0,0	16,1	-14,5	14,5	55,7	10,0	
2	3,30	40	0,0	NO								0,0	5,8	-5,6	5,6	55,7	10,0	
3	3,30	41	0,0	NO	0,0	1,4	-2,0	2,0	55,7	10,0		0,0	3,7	-5,3	5,3	55,7	10,0	
4	3,30	42	0,0	NO														
9	3,30	45	0,0	NO														
10	3,30	46	0,0	NO														
11	3,30	47	0,0	NO								0,0	4,1	-5,9	5,9	55,7	10,0	
12	3,30	48	0,0	NO	0,0	12,1	-7,2	7,2	55,7	10,0		0,0	9,6	-8,6	8,6	55,7	10,0	
13	3,30	49	0,0	NO	0,0	2,8	-2,7	2,7	55,7	10,0		0,0	3,5	-5,1	5,1	55,7	10,0	
14	3,30	50	0,0	NO	0,0	2,3	-3,3	3,3	55,7	10,0		0,0	6,7	-6,5	6,5	55,7	10,0	
15	3,30	51	0,0	NO								0,0	3,0	-4,3	4,3	55,7	10,0	
16	3,30	52	0,0	NO														
17	3,30	53	0,0	NO	0,0	2,3	-3,4	3,4	55,7	10,0								
19	3,30	55	0,0	NO	0,0	2,7	-3,9	3,9	55,7	10,0		0,0	3,5	-5,1	5,1	55,7	10,0	
20	3,30	56	0,0	NO	0,0	6,1	-5,9	5,9	55,7	10,0								
21	3,30	57	0,0	NO	0,0	1,1	-1,0	1,0	55,7	10,0		0,0	3,9	-5,7	5,7	55,7	10,0	
22	3,30	58	0,0	NO								0,0	5,5	-6,0	6,0	55,7	10,0	
23	3,30	59	0,0	NO	0,0	1,9	-2,7	2,7	55,7	10,0		0,0	6,3	-9,1	9,1	55,7	10,0	
24	3,30	60	0,0	NO	0,0	0,0	0,0	0,0	55,7	10,0		0,0	2,8	-4,0	4,0	55,7	10,0	
27	3,30	63	0,0	NO	0,0	3,9	-5,7	5,7	55,7	10,0		0,0	3,1	-4,5	4,5	55,7	10,0	
28	3,30	64	0,0	NO	0,0	10,3	-7,0	7,0	55,7	10,0		0,0	7,8	-5,3	5,3	55,7	10,0	
29	3,30	65	0,0	NO	0,0	6,0	-4,6	4,6	55,7	10,0		0,0	4,8	-3,7	3,7	55,7	10,0	
30	3,30	66	0,0	NO	0,0	1,4	-0,9	0,9	55,7	10,0		0,0	4,9	-3,3	3,3	55,7	10,0	
31	3,30	67	0,0	NO	0,0	8,4	-6,4	6,4	55,7	10,0		0,0	10,0	-7,6	7,6	55,7	10,0	
32	3,30	68	0,0	NO	0,0	8,7	-5,1	5,1	55,7	10,0		0,0	14,0	-8,2	8,2	55,7	10,0	
33	3,30	69	0,0	NO	0,0	0,6	-0,5	0,5	55,7	10,0		0,0	9,4	-7,1	7,1	55,7	10,0	
36	3,30	72	0,0	NO	0,0	12,5	-8,5	8,5	55,7	10,0		0,0	9,2	-6,3	6,3	55,7	10,0	

RISULTATI VERIFICHE NODI CLS - PUSH N.ro: 3 - Prop.Modolo:+Fy+0.3*Fx+Ecc5%																		
IDENTIFICATIVO					DIREZIONE 'X'							DIREZIONE 'Y'						
Filo N.ro	Quota (m)	Nod3d Nro	Nsup (t)	Coll Nodo	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo	SgmTr	RcLim	RtLim	DeltRt	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo	SgmTr	RcLim	RtLim	DeltRt
									kg/cmq							kg/cmq		
1	0,00	1	-9,2	NO	0,6	0,0	-8,4	0,0	55,7	10,0		4,6	0,0	-10,0	1,7	55,7	10,0	
2	0,00	2	-9,4	NO								1,9	0,0	-14,2	0,5	55,7	10,0	
3	0,00	3	-4,8	NO	0,4	0,0	-6,9	0,0	55,7	10,0		1,7	0,0	-7,7	0,8	55,7	10,0	
12	0,00	8	-7,6	NO	0,5	0,0	-6,8	0,0	55,7	10,0								
16	0,00	9	-3,6	NO	0,1	0,0	-5,3	0,0	55,7	10,0								
20	0,00	10	-5,6	NO	0,1	0,0	-8,1	0,0	55,7	10,0								
4	0,00	12	-5,4	NO														
9	0,00	14	-7,0	NO	0,0	0,0	-9,7	0,0	55,7	10,0								
28	0,00	17	-4,2	NO	1,5	0,0	-3,1	0,3	55,7	10,0		4,7	0,0	-4,9	2,1	55,7	10,0	
13	0,00	19	-6,5	NO														
17	0,00	20	-6,9	NO								1,5	0,0	-10,4	0,5	55,7	10,0	
21	0,00	21	-2,1	NO								1,5	0,0	-4,2	1,2	55,7	10,0	
14	0,00	22	-7,5	NO	0,2	0,0	-10,9	0,0	55,7	10,0								
19	0,00	24	-5,0	NO								1,7	0,0	-8,0	0,8	55,7	10,0	

RISULTATI VERIFICHE NODI CLS - PUSH N.ro: 3 - Prop.Modolo:+Fy+0.3*Fx+Ecc5%																		
IDENTIFICATIVO					DIREZIONE 'X'							DIREZIONE 'Y'						
Filo N.ro	Quota (m)	Nod3d Nro	Nsup (t)	Coll Nodo	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo	SgmTr	RcLim	RtLim	DeltRt	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo	SgmTr	RcLim	RtLim	DeltRt
									kg/cmq							kg/cmq		
23	0,00	25	-2,8	NO								1,9	0,0	-5,4	1,3	55,7	10,0	
27	0,00	27	-1,3	NO	0,7	0,0	-2,3	0,4	55,7	10,0		1,7	0,0	-3,5	1,6	55,7	10,0	
24	0,00	28	-3,5	NO	0,1	0,0	-5,1	0,0	55,7	10,0		1,7	0,0	-6,1	1,0	55,7	10,0	
10	0,00	30	-3,2	NO														
11	0,00	32	-4,0	NO	0,2	0,0	-5,8	0,0	55,7	10,0		1,7	0,0	-6,7	0,9	55,7	10,0	
15	0,00	33	-5,4	NO								1,7	0,0	-8,5	0,7	55,7	10,0	
36	0,00	34	-7,8	NO	0,8	0,0	-5,4	0,1	55,7	10,0		5,1	0,0	-7,0	1,7	55,7	10,0	
29	0,00	35	-7,6	NO								3,4	0,0	-6,7	1,0	55,7	10,0	
30	0,00	36	-4,7	NO	1,6	0,0	-3,5	0,3	55,7	10,0		3,8	0,0	-4,6	1,4	55,7	10,0	
33	0,00	37	-8,5	NO	1,6	0,0	-6,6	0,2	55,7	10,0								
32	0,00	38	-16,0	NO	0,4	0,0	-9,3	0,0	55,7	10,0		6,5	0,0	-10,7	1,3	55,7	10,0	
1	3,30	39	0,0	SI	0,0	3,0	-2,7	2,7	55,7	10,0		0,0	16,1	-14,5	14,5	55,7	10,0	
2	3,30	40	0,0	SI								0,0	14,7	-14,2	14,2	55,7	10,0	
3	3,30	41	0,0	NO	0,0	1,2	-1,7	1,7	55,7	10,0		0,0	5,8	-8,3	8,3	55,7	10,0	
4	3,30	42	0,0	NO														
9	3,30	45	0,0	NO														
10	3,30	46	0,0	NO														
11	3,30	47	0,0	SI								0,0	7,3	-10,5	10,5	55,7	10,0	
12	3,30	48	0,0	SI	0,0	4,3	-2,6	2,6	55,7	10,0		0,0	15,9	-14,3	14,3	55,7	10,0	
13	3,30	49	0,0	NO	0,0	1,7	-1,6	1,6	55,7	10,0		0,0	5,0	-7,2	7,2	55,7	10,0	
14	3,30	50	0,0	NO	0,0	0,3	-0,4	0,4	55,7	10,0		0,0	6,8	-6,6	6,6	55,7	10,0	
15	3,30	51	0,0	NO								0,0	5,5	-8,0	8,0	55,7	10,0	
16	3,30	52	0,0	NO														
17	3,30	53	0,0	NO	0,0	0,7	-1,1	1,1	55,7	10,0								
19	3,30	55	0,0	NO	0,0	1,4	-2,0	2,0	55,7	10,0		0,0	6,2	-9,0	9,0	55,7	10,0	
20	3,30	56	0,0	NO	0,0	0,4	-0,4	0,4	55,7	10,0								
21	3,30	57	0,0	NO	0,0	4,3	-4,1	4,1	55,7	10,0		0,0	6,3	-9,1	9,1	55,7	10,0	
22	3,30	58	0,0	SI								0,0	10,7	-11,6	11,6	55,7	10,0	
23	3,30	59	0,0	NO	0,0	0,5	-0,7	0,7	55,7	10,0		0,0	3,0	-4,3	4,3	55,7	10,0	
24	3,30	60	0,0	NO	0,0	0,0	0,0	0,0	55,7	10,0		0,0	6,4	-9,3	9,3	55,7	10,0	
27	3,30	63	0,0	NO	0,0	2,1	-3,0	3,0	55,7	10,0		0,0	6,0	-8,7	8,7	55,7	10,0	
28	3,30	64	0,0	NO	0,0	3,7	-2,5	2,5	55,7	10,0		0,0	11,9	-8,1	8,1	55,7	10,0	
29	3,30	65	0,0	NO	0,0	1,9	-1,5	1,5	55,7	10,0		0,0	9,4	-7,1	7,1	55,7	10,0	
30	3,30	66	0,0	NO	0,0	5,4	-3,7	3,7	55,7	10,0		0,0	10,3	-7,0	7,0	55,7	10,0	
31	3,30	67	0,0	NO	0,0	0,3	-0,3	0,3	55,7	10,0		0,0	7,1	-5,4	5,4	55,7	10,0	
32	3,30	68	0,0	SI	0,0	1,2	-0,7	0,7	55,7	10,0		0,0	21,5	-12,6	12,6	55,7	10,0	
33	3,30	69	0,0	SI	0,0	4,9	-3,7	3,7	55,7	10,0		0,0	15,7	-11,9	11,9	55,7	10,0	
36	3,30	72	0,0	NO	0,0	6,2	-4,2	4,2	55,7	10,0		0,0	14,3	-9,7	9,7	55,7	10,0	

RISULTATI VERIFICHE NODI CLS - PUSH N.ro: 4 - Prop.Modolo:-Fy+0.3*Fx+Ecc5%																		
IDENTIFICATIVO					DIREZIONE 'X'						DIREZIONE 'Y'							
Filo N.ro	Quota (m)	Nod3d Nro	Nsup (t)	Coll Nodo	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo	SgmTr	RcLim	RtLim	DeltRt	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo	SgmTr	RcLim	RtLim	DeltRt
									kg/cmq							kg/cmq		
1	0,00	1	-1,7	NO	1,6	0,0	-2,4	0,9	55,7	10,0		4,1	0,0	-4,6	3,0	55,7	10,0	
2	0,00	2	-5,9	NO								1,3	0,0	-9,0	0,4	55,7	10,0	
3	0,00	3	-1,8	NO	0,3	0,0	-2,7	0,1	55,7	10,0		1,5	0,0	-3,8	1,2	55,7	10,0	
12	0,00	8	-3,7	NO	0,5	0,0	-3,4	0,1	55,7	10,0								
16	0,00	9	-6,6	NO	0,0	0,0	-9,5	0,0	55,7	10,0								
20	0,00	10	-2,6	NO	0,2	0,0	-3,7	0,0	55,7	10,0								
4	0,00	12	-4,1	NO														
9	0,00	14	-7,3	NO	0,1	0,0	-10,2	0,0	55,7	10,0								
28	0,00	17	-7,7	NO	0,6	0,0	-5,3	0,0	55,7	10,0		5,0	0,0	-6,9	1,7	55,7	10,0	
13	0,00	19	-5,5	NO														
17	0,00	20	-5,4	NO								2,0	0,0	-8,7	1,0	55,7	10,0	
21	0,00	21	-4,9	NO								1,7	0,0	-7,8	0,8	55,7	10,0	
14	0,00	22	-8,2	NO	0,0	0,0	-11,9	0,0	55,7	10,0								
19	0,00	24	-4,8	NO								1,7	0,0	-7,8	0,8	55,7	10,0	
23	0,00	25	-4,2	NO								1,7	0,0	-6,9	0,8	55,7	10,0	
27	0,00	27	-5,7	NO	0,7	0,0	-8,3	0,1	55,7	10,0		1,4	0,0	-8,7	0,5	55,7	10,0	
24	0,00	28	-0,8	NO	0,1	0,0	-1,1	0,0	55,7	10,0		1,5	0,0	-2,7	1,6	55,7	10,0	
10	0,00	30	-3,2	NO														
11	0,00	32	-2,2	NO	0,2	0,0	-3,1	0,0	55,7	10,0		1,1	0,0	-3,8	0,7	55,7	10,0	
15	0,00	33	-4,8	NO								1,4	0,0	-7,5	0,5	55,7	10,0	
36	0,00	34	-5,1	NO	1,3	0,0	-3,7	0,2	55,7	10,0		3,6	0,0	-4,7	1,3	55,7	10,0	
29	0,00	35	-11,2	NO								3,6	0,0	-9,3	0,8	55,7	10,0	
30	0,00	36	-7,9	NO	1,5	0,0	-5,6	0,2	55,7	10,0		4,9	0,0	-7,0	1,6	55,7	10,0	
33	0,00	37	-8,5	NO	1,7	0,0	-6,7	0,2	55,7	10,0								
32	0,00	38	-16,3	NO	0,6	0,0	-9,5	0,0	55,7	10,0		5,7	0,0	-10,6	1,1	55,7	10,0	
1	3,30	39	0,0	SI	0,0	5,8	-5,2	5,2	55,7	10,0		0,0	14,4	-13,0	13,0	55,7	10,0	
2	3,30	40	0,0	NO								0,0	10,2	-9,9	9,9	55,7	10,0	
3	3,30	41	0,0	NO	0,0	0,9	-1,3	1,3	55,7	10,0		0,0	5,6	-8,1	8,1	55,7	10,0	
4	3,30	42	0,0	NO														
9	3,30	45	0,0	NO														
10	3,30	46	0,0	NO														
11	3,30	47	0,0	NO								0,0	4,5	-6,5	6,5	55,7	10,0	
12	3,30	48	0,0	SI	0,0	3,4	-2,1	2,1	55,7	10,0		0,0	11,6	-10,5	10,5	55,7	10,0	
13	3,30	49	0,0	NO	0,0	2,5	-2,4	2,4	55,7	10,0		0,0	5,2	-7,5	7,5	55,7	10,0	
14	3,30	50	0,0	SI	0,0	0,3	-0,5	0,5	55,7	10,0		0,0	16,8	-16,3	16,3	55,7	10,0	
15	3,30	51	0,0	NO								0,0	4,3	-6,3	6,3	55,7	10,0	
16	3,30	52	0,0	NO														
17	3,30	53	0,0	NO	0,0	0,6	-0,9	0,9	55,7	10,0								
19	3,30	55	0,0	NO	0,0	3,7	-5,4	5,4	55,7	10,0		0,0	1,7	-2,5	2,5	55,7	10,0	
20	3,30	56	0,0	NO	0,0	1,5	-1,5	1,5	55,7	10,0								
21	3,30	57	0,0	NO	0,0	3,4	-3,2	3,2	55,7	10,0		0,0	4,9	-7,0	7,0	55,7	10,0	
22	3,30	58	0,0	NO								0,0	7,6	-8,3	8,3	55,7	10,0	
23	3,30	59	0,0	NO	0,0	1,1	-1,6	1,6	55,7	10,0		0,0	3,0	-4,4	4,4	55,7	10,0	
24	3,30	60	0,0	NO	0,0	0,0	0,0	0,0	55,7	10,0		0,0	3,7	-5,4	5,4	55,7	10,0	
27	3,30	63	0,0	NO	0,0	2,2	-3,2	3,2	55,7	10,0		0,0	5,0	-7,2	7,2	55,7	10,0	
28	3,30	64	0,0	NO	0,0	2,2	-1,5	1,5	55,7	10,0		0,0	14,1	-9,6	9,6	55,7	10,0	

RISULTATI VERIFICHE NODI CLS - PUSH N.ro: 4 - Prop.Modolo:-Fy+0.3*Fx+Ecc5%																		
IDENTIFICATIVO					DIREZIONE X						DIREZIONE Y							
Filo N.ro	Quota (m)	Nod3d Nro	Nsup (t)	Coll Nodo	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo	SgmTr	RcLim	RtLim	DeltRt	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo	SgmTr	RcLim	RtLim	DeltRt
									kg/cmq							kg/cmq		
29	3,30	65	0,0	NO	0,0	3,1	-2,3	2,3	55,7	10,0		0,0	11,1	-8,4	8,4	55,7	10,0	
30	3,30	66	0,0	NO	0,0	5,9	-4,0	4,0	55,7	10,0		0,0	12,4	-8,4	8,4	55,7	10,0	
31	3,30	67	0,0	NO	0,0	0,6	-0,4	0,4	55,7	10,0		0,0	4,1	-3,1	3,1	55,7	10,0	
32	3,30	68	0,0	SI	0,0	1,8	-1,0	1,0	55,7	10,0		0,0	19,2	-11,2	11,2	55,7	10,0	
33	3,30	69	0,0	NO	0,0	5,2	-4,0	4,0	55,7	10,0		0,0	11,5	-8,7	8,7	55,7	10,0	
36	3,30	72	0,0	NO	0,0	7,2	-4,9	4,9	55,7	10,0		0,0	8,4	-5,7	5,7	55,7	10,0	

RISULTATI VERIFICHE NODI CLS - PUSH N.ro: 5 - Prop.Massa:+Fx+0.3*Fy+Ecc5%																		
IDENTIFICATIVO					DIREZIONE X						DIREZIONE Y							
Filo N.ro	Quota (m)	Nod3d Nro	Nsup (t)	Coll Nodo	TagtSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo	SgmTr	RcLim	RtLim	DeltRt	TagtSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo	SgmTr	RcLim	RtLim	DeltRt
									kg/cmq							kg/cmq		
1	0,00	1	-6,3	NO	0,0	0,0	-5,7	0,0	55,7	10,0		1,5	0,0	-6,0	0,3	55,7	10,0	
2	0,00	2	-9,2	NO								1,5	0,0	-13,7	0,3	55,7	10,0	
3	0,00	3	-4,4	NO	0,7	0,0	-6,5	0,2	55,7	10,0		1,1	0,0	-6,7	0,4	55,7	10,0	
12	0,00	8	-6,2	NO	0,4	0,0	-5,6	0,0	55,7	10,0								
16	0,00	9	-4,8	NO	0,2	0,0	-6,9	0,0	55,7	10,0								
20	0,00	10	-2,9	NO	0,4	0,0	-4,3	0,1	55,7	10,0								
4	0,00	12	-4,6	NO														
9	0,00	14	-7,2	NO	0,1	0,0	-10,0	0,0	55,7	10,0								
28	0,00	17	-4,2	NO	1,0	0,0	-3,0	0,2	55,7	10,0		2,6	0,0	-3,7	0,9	55,7	10,0	
13	0,00	19	-6,3	NO														
17	0,00	20	-6,1	NO								0,7	0,0	-9,0	0,1	55,7	10,0	
21	0,00	21	-2,5	NO								0,8	0,0	-4,0	0,3	55,7	10,0	
14	0,00	22	-8,6	NO	0,6	0,0	-12,6	0,1	55,7	10,0								
19	0,00	24	-3,5	NO								0,9	0,0	-5,5	0,3	55,7	10,0	
23	0,00	25	-4,6	NO								1,3	0,0	-7,1	0,5	55,7	10,0	
27	0,00	27	-4,3	NO	2,1	0,0	-7,5	1,3	55,7	10,0		1,2	0,0	-6,7	0,5	55,7	10,0	
24	0,00	28	-1,8	NO	0,8	0,0	-3,0	0,5	55,7	10,0		1,2	0,0	-3,5	0,9	55,7	10,0	
10	0,00	30	-3,2	NO														
11	0,00	32	-3,8	NO	0,3	0,0	-5,6	0,0	55,7	10,0		1,3	0,0	-6,1	0,6	55,7	10,0	
15	0,00	33	-5,7	NO								1,3	0,0	-8,6	0,4	55,7	10,0	
36	0,00	34	-7,9	NO	1,3	0,0	-5,5	0,1	55,7	10,0		4,2	0,0	-6,6	1,2	55,7	10,0	
29	0,00	35	-8,1	NO								2,4	0,0	-6,6	0,5	55,7	10,0	
30	0,00	36	-5,9	NO	4,0	0,0	-5,4	1,4	55,7	10,0		2,9	0,0	-4,8	0,8	55,7	10,0	
33	0,00	37	-9,3	NO	3,2	0,0	-7,8	0,7	55,7	10,0								
32	0,00	38	-16,1	NO	3,3	0,0	-9,8	0,4	55,7	10,0		4,6	0,0	-10,1	0,7	55,7	10,0	
1	3,30	39	0,0	NO	0,0	1,1	-1,0	1,0	55,7	10,0		0,0	5,3	-4,7	4,7	55,7	10,0	
2	3,30	40	0,0	SI								0,0	12,0	-11,6	11,6	55,7	10,0	
3	3,30	41	0,0	NO	0,0	2,5	-3,7	3,7	55,7	10,0		0,0	3,5	-5,1	5,1	55,7	10,0	
4	3,30	42	0,0	NO														
9	3,30	45	0,0	NO														
10	3,30	46	0,0	NO														
11	3,30	47	0,0	NO								0,0	6,0	-8,7	8,7	55,7	10,0	
12	3,30	48	0,0	NO	0,0	1,5	-0,9	0,9	55,7	10,0		0,0	10,2	-9,2	9,2	55,7	10,0	
13	3,30	49	0,0	NO	0,0	5,1	-4,9	4,9	55,7	10,0		0,0	2,4	-3,4	3,4	55,7	10,0	
14	3,30	50	0,0	NO	0,0	1,9	-2,7	2,7	55,7	10,0		0,0	1,0	-1,0	1,0	55,7	10,0	
15	3,30	51	0,0	NO								0,0	4,5	-6,5	6,5	55,7	10,0	
16	3,30	52	0,0	NO														
17	3,30	53	0,0	NO	0,0	3,1	-4,5	4,5	55,7	10,0								
19	3,30	55	0,0	NO	0,0	5,3	-7,7	7,7	55,7	10,0		0,0	5,6	-8,2	8,2	55,7	10,0	
20	3,30	56	0,0	NO	0,0	3,7	-3,6	3,6	55,7	10,0								
21	3,30	57	0,0	NO	0,0	8,2	-7,9	7,9	55,7	10,0		0,0	4,0	-5,8	5,8	55,7	10,0	
22	3,30	58	0,0	NO								0,0	8,2	-9,0	9,0	55,7	10,0	
23	3,30	59	0,0	NO	0,0	2,6	-3,7	3,7	55,7	10,0		0,0	1,6	-2,3	2,3	55,7	10,0	
24	3,30	60	0,0	NO	0,0	0,0	0,0	0,0	55,7	10,0		0,0	5,7	-8,3	8,3	55,7	10,0	
27	3,30	63	0,0	SI	0,0	7,3	-10,6	10,6	55,7	10,0		0,0	4,5	-6,5	6,5	55,7	10,0	
28	3,30	64	0,0	NO	0,0	2,7	-1,9	1,9	55,7	10,0		0,0	6,2	-4,2	4,2	55,7	10,0	
29	3,30	65	0,0	NO	0,0	9,6	-7,2	7,2	55,7	10,0		0,0	6,4	-4,9	4,9	55,7	10,0	
30	3,30	66	0,0	NO	0,0	11,7	-7,9	7,9	55,7	10,0		0,0	8,0	-5,4	5,4	55,7	10,0	
31	3,30	67	0,0	NO	0,0	6,2	-4,7	4,7	55,7	10,0		0,0	4,0	-3,0	3,0	55,7	10,0	
32	3,30	68	0,0	NO	0,0	9,5	-5,5	5,5	55,7	10,0		0,0	14,7	-8,6	8,6	55,7	10,0	
33	3,30	69	0,0	NO	0,0	9,7	-7,3	7,3	55,7	10,0		0,0	12,7	-9,6	9,6	55,7	10,0	
36	3,30	72	0,0	NO	0,0	9,0	-6,1	6,1	55,7	10,0		0,0	11,8	-8,0	8,0	55,7	10,0	

RISULTATI VERIFICHE NODI CLS - PUSH N.ro: 6 - Prop.Massa:-Fx+0.3*Fy+Ecc5%																		
IDENTIFICATIVO					DIREZIONE 'X							DIREZIONE 'Y						
Filo N.ro	Quota (m)	Nod3d Nro	Nsup (t)	Coll Nodo	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo	SgmTr	RcLim	RtLim	DeltRt	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo	SgmTr	RcLim	RtLim	DeltRt
1	0,00	1	-9,7	NO	2,1	0,0	-9,1	0,4	55,7	10,0		4,5	0,0	-10,3	1,6	55,7	10,0	
2	0,00	2	-8,0	NO								0,8	0,0	-11,7	0,1	55,7	10,0	
3	0,00	3	-3,9	NO	0,3	0,0	-5,7	0,0	55,7	10,0		1,1	0,0	-6,1	0,4	55,7	10,0	
12	0,00	8	-7,4	NO	1,8	0,0	-7,1	0,4	55,7	10,0								
16	0,00	9	-3,8	NO	0,3	0,0	-5,5	0,0	55,7	10,0								
20	0,00	10	-7,3	NO	0,8	0,0	-10,7	0,1	55,7	10,0								
4	0,00	12	-5,7	NO														
9	0,00	14	-7,0	NO	0,2	0,0	-9,7	0,0	55,7	10,0								
28	0,00	17	-5,4	NO	3,9	0,0	-5,1	1,4	55,7	10,0		3,1	0,0	-4,7	1,0	55,7	10,0	
13	0,00	19	-6,3	NO														
17	0,00	20	-7,2	NO								0,9	0,0	-10,5	0,1	55,7	10,0	
21	0,00	21	-2,8	NO								1,0	0,0	-4,5	0,4	55,7	10,0	
14	0,00	22	-6,2	NO	0,6	0,0	-9,1	0,1	55,7	10,0								
19	0,00	24	-6,9	NO								1,2	0,0	-10,3	0,3	55,7	10,0	
23	0,00	25	-1,1	NO								1,0	0,0	-2,5	0,9	55,7	10,0	
27	0,00	27	0,4	NO	1,0	0,0	-1,3	1,8	55,7	10,0		0,8	0,0	-1,0	1,5	55,7	10,0	
24	0,00	28	-4,5	NO	0,9	0,0	-6,8	0,3	55,7	10,0		0,9	0,0	-6,8	0,3	55,7	10,0	
10	0,00	30	-3,2	NO														
11	0,00	32	-3,5	NO	0,0	0,0	-5,1	0,0	55,7	10,0		1,1	0,0	-5,5	0,5	55,7	10,0	
15	0,00	33	-6,2	NO								0,9	0,0	-9,2	0,2	55,7	10,0	

RISULTATI VERIFICHE NODI CLS - PUSH N.ro: 6 - Prop.Massa:-Fx+0.3*Fy+Ecc5%																		
IDENTIFICATIVO					DIREZIONE X						DIREZIONE Y							
Filo N.ro	Quota (m)	Nod3d Nro	Nsup (t)	Coll Nodo	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo	SgmTr	RcLim ----- kg/cmq	RtLim	DeltRt	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo	SgmTr	RcLim ----- kg/cmq	RtLim	DeltRt
36	0,00	34	-4,4	NO	1,5	0,0	-3,3	0,3	55,7	10,0		3,3	0,0	-4,2	1,2	55,7	10,0	
29	0,00	35	-8,4	NO								1,9	0,0	-6,7	0,3	55,7	10,0	
30	0,00	36	-4,5	NO	1,0	0,0	-3,2	0,2	55,7	10,0		1,6	0,0	-3,4	0,4	55,7	10,0	
33	0,00	37	-7,5	NO	0,3	0,0	-5,7	0,0	55,7	10,0								
32	0,00	38	-15,9	NO	2,9	0,0	-9,6	0,3	55,7	10,0		3,9	0,0	-9,8	0,5	55,7	10,0	
1	3,30	39	0,0	SI	0,0	8,0	-7,2	7,2	55,7	10,0		0,0	16,1	-14,5	14,5	55,7	10,0	
2	3,30	40	0,0	NO								0,0	5,8	-5,6	5,6	55,7	10,0	
3	3,30	41	0,0	NO	0,0	1,4	-2,0	2,0	55,7	10,0		0,0	3,7	-5,3	5,3	55,7	10,0	
4	3,30	42	0,0	NO														
9	3,30	45	0,0	NO														
10	3,30	46	0,0	NO														
11	3,30	47	0,0	NO								0,0	4,1	-5,9	5,9	55,7	10,0	
12	3,30	48	0,0	NO	0,0	12,1	-7,2	7,2	55,7	10,0		0,0	9,6	-8,6	8,6	55,7	10,0	
13	3,30	49	0,0	NO	0,0	2,8	-2,7	2,7	55,7	10,0		0,0	3,5	-5,1	5,1	55,7	10,0	
14	3,30	50	0,0	NO	0,0	2,3	-3,3	3,3	55,7	10,0		0,0	6,7	-6,5	6,5	55,7	10,0	
15	3,30	51	0,0	NO								0,0	3,0	-4,3	4,3	55,7	10,0	
16	3,30	52	0,0	NO														
17	3,30	53	0,0	NO	0,0	2,3	-3,4	3,4	55,7	10,0								
19	3,30	55	0,0	NO	0,0	2,7	-3,9	3,9	55,7	10,0		0,0	3,5	-5,1	5,1	55,7	10,0	
20	3,30	56	0,0	NO	0,0	6,1	-5,9	5,9	55,7	10,0								
21	3,30	57	0,0	NO	0,0	1,1	-1,0	1,0	55,7	10,0		0,0	3,9	-5,7	5,7	55,7	10,0	
22	3,30	58	0,0	NO								0,0	5,5	-6,0	6,0	55,7	10,0	
23	3,30	59	0,0	NO	0,0	1,9	-2,7	2,7	55,7	10,0		0,0	6,3	-9,1	9,1	55,7	10,0	
24	3,30	60	0,0	NO	0,0	0,0	0,0	0,0	55,7	10,0		0,0	2,8	-4,0	4,0	55,7	10,0	
27	3,30	63	0,0	NO	0,0	3,9	-5,7	5,7	55,7	10,0		0,0	3,1	-4,5	4,5	55,7	10,0	
28	3,30	64	0,0	NO	0,0	10,3	-7,0	7,0	55,7	10,0		0,0	7,8	-5,3	5,3	55,7	10,0	
29	3,30	65	0,0	NO	0,0	6,0	-4,6	4,6	55,7	10,0		0,0	4,8	-3,7	3,7	55,7	10,0	
30	3,30	66	0,0	NO	0,0	1,4	-0,9	0,9	55,7	10,0		0,0	4,9	-3,3	3,3	55,7	10,0	
31	3,30	67	0,0	NO	0,0	8,4	-6,4	6,4	55,7	10,0		0,0	10,0	-7,6	7,6	55,7	10,0	
32	3,30	68	0,0	NO	0,0	8,7	-5,1	5,1	55,7	10,0		0,0	14,0	-8,2	8,2	55,7	10,0	
33	3,30	69	0,0	NO	0,0	0,6	-0,5	0,5	55,7	10,0		0,0	9,4	-7,1	7,1	55,7	10,0	
36	3,30	72	0,0	NO	0,0	12,5	-8,5	8,5	55,7	10,0		0,0	9,2	-6,3	6,3	55,7	10,0	

RISULTATI VERIFICHE NODI CLS - PUSH N.ro: 7 - Prop.Massa: +Fy+0.3*Fx+Ecc5%																		
IDENTIFICATIVO					DIREZIONE X						DIREZIONE Y							
Filo N.ro	Quota (m)	Nod3d Nro	Nsup (t)	Coll Nodo	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo	SgmTr	RcLim kg/cmq	RtLim	DeltRt	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo	SgmTr	RcLim kg/cmq	RtLim	DeltRt
1	0,00	1	-9,2	NO	0,6	0,0	-8,4	0,0	55,7	10,0		4,6	0,0	-10,0	1,7	55,7	10,0	
2	0,00	2	-9,4	NO								1,9	0,0	-14,2	0,5	55,7	10,0	
3	0,00	3	-4,8	NO	0,4	0,0	-6,9	0,0	55,7	10,0		1,7	0,0	-7,7	0,8	55,7	10,0	
12	0,00	8	-7,6	NO	0,5	0,0	-6,8	0,0	55,7	10,0								
16	0,00	9	-3,6	NO	0,1	0,0	-5,3	0,0	55,7	10,0								
20	0,00	10	-5,6	NO	0,1	0,0	-8,1	0,0	55,7	10,0								
4	0,00	12	-5,4	NO														
9	0,00	14	-7,0	NO	0,0	0,0	-9,7	0,0	55,7	10,0								
28	0,00	17	-4,2	NO	1,5	0,0	-3,1	0,3	55,7	10,0		4,7	0,0	-4,9	2,1	55,7	10,0	
13	0,00	19	-6,5	NO														
17	0,00	20	-6,9	NO								1,5	0,0	-10,4	0,5	55,7	10,0	
21	0,00	21	-2,1	NO								1,5	0,0	-4,2	1,2	55,7	10,0	
14	0,00	22	-7,5	NO	0,2	0,0	-10,9	0,0	55,7	10,0								
19	0,00	24	-5,0	NO								1,7	0,0	-8,0	0,8	55,7	10,0	
23	0,00	25	-2,8	NO								1,9	0,0	-5,4	1,3	55,7	10,0	
27	0,00	27	-1,3	NO	0,7	0,0	-2,3	0,4	55,7	10,0		1,7	0,0	-3,5	1,6	55,7	10,0	
24	0,00	28	-3,5	NO	0,1	0,0	-5,1	0,0	55,7	10,0		1,7	0,0	-6,1	1,0	55,7	10,0	
10	0,00	30	-3,2	NO														
11	0,00	32	-4,0	NO	0,2	0,0	-5,8	0,0	55,7	10,0		1,7	0,0	-6,7	0,9	55,7	10,0	
15	0,00	33	-5,4	NO								1,7	0,0	-8,5	0,7	55,7	10,0	
36	0,00	34	-7,8	NO	0,8	0,0	-5,4	0,1	55,7	10,0		5,1	0,0	-7,0	1,7	55,7	10,0	
29	0,00	35	-7,6	NO								3,4	0,0	-6,7	1,0	55,7	10,0	
30	0,00	36	-4,7	NO	1,6	0,0	-3,5	0,3	55,7	10,0		3,8	0,0	-4,6	1,4	55,7	10,0	
33	0,00	37	-8,5	NO	1,6	0,0	-6,6	0,2	55,7	10,0								
32	0,00	38	-16,0	NO	0,4	0,0	-9,3	0,0	55,7	10,0		6,5	0,0	-10,7	1,3	55,7	10,0	
1	3,30	39	0,0	SI	0,0	3,0	-2,7	2,7	55,7	10,0		0,0	16,1	-14,5	14,5	55,7	10,0	
2	3,30	40	0,0	SI								0,0	14,7	-14,2	14,2	55,7	10,0	
3	3,30	41	0,0	NO	0,0	1,2	-1,7	1,7	55,7	10,0		0,0	5,8	-8,3	8,3	55,7	10,0	
4	3,30	42	0,0	NO														
9	3,30	45	0,0	NO														
10	3,30	46	0,0	NO														
11	3,30	47	0,0	SI								0,0	7,3	-10,5	10,5	55,7	10,0	
12	3,30	48	0,0	SI	0,0	4,3	-2,6	2,6	55,7	10,0		0,0	15,9	-14,3	14,3	55,7	10,0	
13	3,30	49	0,0	NO	0,0	1,7	-1,6	1,6	55,7	10,0		0,0	5,0	-7,2	7,2	55,7	10,0	
14	3,30	50	0,0	NO	0,0	0,3	-0,4	0,4	55,7	10,0		0,0	6,8	-6,6	6,6	55,7	10,0	
15	3,30	51	0,0	NO								0,0	5,5	-8,0	8,0	55,7	10,0	
16	3,30	52	0,0	NO														
17	3,30	53	0,0	NO	0,0	0,7	-1,1	1,1	55,7	10,0								
19	3,30	55	0,0	NO	0,0	1,4	-2,0	2,0	55,7	10,0		0,0	6,2	-9,0	9,0	55,7	10,0	
20	3,30	56	0,0	NO	0,0	0,4	-0,4	0,4	55,7	10,0								
21	3,30	57	0,0	NO	0,0	4,3	-4,1	4,1	55,7	10,0		0,0	6,3	-9,1	9,1	55,7	10,0	
22	3,30	58	0,0	SI								0,0	10,7	-11,6	11,6	55,7	10,0	
23	3,30	59	0,0	NO	0,0	0,5	-0,7	0,7	55,7	10,0		0,0	3,0	-4,3	4,3	55,7	10,0	
24	3,30	60	0,0	NO	0,0	0,0	0,0	0,0	55,7	10,0		0,0	6,4	-9,3	9,3	55,7	10,0	
27	3,30	63	0,0	NO	0,0	2,1	-3,0	3,0	55,7	10,0		0,0	6,0	-8,7	8,7	55,7	10,0	
28	3,30	64	0,0	NO	0,0	3,7	-2,5	2,5	55,7	10,0		0,0	11,9	-8,1	8,1	55,7	10,0	
29	3,30	65	0,0	NO	0,0	1,9	-1,5	1,5	55,7	10,0		0,0	9,4	-7,1	7,1	55,7	10,0	
30	3,30	66	0,0	NO	0,0	5,4	-3,7	3,7	55,7	10,0		0,0	10,3	-7,0	7,0	55,7	10,0	
31	3,30	67	0,0	NO	0,0	0,3	-0,3	0,3	55,7	10,0		0,0	7,1	-5,4	5,4	55,7	10,0	
32	3,30	68	0,0	SI	0,0	1,2	-0,7	0,7	55,7	10,0		0,0	21,5	-12,6	12,6	55,7	10,0	
33	3,30	69	0,0	SI	0,0	4,9	-3,7	3,7	55,7	10,0		0,0	15,7	-11,9	11,9	55,7	10,0	
36	3,30	72	0,0	NO	0,0	6,2	-4,2	4,2	55,7	10,0		0,0	14,3	-9,7	9,7	55,7	10,0	

RISULTATI VERIFICHE NODI CLS - PUSH N.ro: 8 - Prop.Massa:-Fy+0.3*Fx+Ecc5%																		
IDENTIFICATIVO					DIREZIONE 'X'							DIREZIONE 'Y'						
Filo N.ro	Quota (m)	Nod3d Nro	Nsup (t)	Coll Nodo	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo	SgmTr	RcLim	RtLim	DeltRt	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo	SgmTr	RcLim	RtLim	DeltRt
									kg/cmq							kg/cmq		
1	0,00	1	-1,7	NO	1,6	0,0	-2,4	0,9	55,7	10,0		4,1	0,0	-4,6	3,0	55,7	10,0	
2	0,00	2	-5,9	NO								1,3	0,0	-9,0	0,4	55,7	10,0	
3	0,00	3	-1,8	NO	0,3	0,0	-2,7	0,1	55,7	10,0		1,5	0,0	-3,8	1,2	55,7	10,0	
12	0,00	8	-3,7	NO	0,5	0,0	-3,4	0,1	55,7	10,0								
16	0,00	9	-6,6	NO	0,0	0,0	-9,5	0,0	55,7	10,0								
20	0,00	10	-2,6	NO	0,2	0,0	-3,7	0,0	55,7	10,0								
4	0,00	12	-4,1	NO														
9	0,00	14	-7,3	NO	0,1	0,0	-10,2	0,0	55,7	10,0								
28	0,00	17	-7,7	NO	0,6	0,0	-5,3	0,0	55,7	10,0		5,0	0,0	-6,9	1,7	55,7	10,0	
13	0,00	19	-5,5	NO														
17	0,00	20	-5,4	NO								2,0	0,0	-8,7	1,0	55,7	10,0	
21	0,00	21	-4,9	NO								1,7	0,0	-7,8	0,8	55,7	10,0	
14	0,00	22	-8,2	NO	0,0	0,0	-11,9	0,0	55,7	10,0								
19	0,00	24	-4,8	NO								1,7	0,0	-7,8	0,8	55,7	10,0	
23	0,00	25	-4,2	NO								1,7	0,0	-6,9	0,8	55,7	10,0	
27	0,00	27	-5,7	NO	0,7	0,0	-8,3	0,1	55,7	10,0		1,4	0,0	-8,7	0,5	55,7	10,0	
24	0,00	28	-0,8	NO	0,1	0,0	-1,1	0,0	55,7	10,0		1,5	0,0	-2,7	1,6	55,7	10,0	
10	0,00	30	-3,2	NO														
11	0,00	32	-2,2	NO	0,2	0,0	-3,1	0,0	55,7	10,0		1,1	0,0	-3,8	0,7	55,7	10,0	
15	0,00	33	-4,8	NO								1,4	0,0	-7,5	0,5	55,7	10,0	
36	0,00	34	-5,1	NO	1,3	0,0	-3,7	0,2	55,7	10,0		3,6	0,0	-4,7	1,3	55,7	10,0	
29	0,00	35	-11,2	NO								3,6	0,0	-9,3	0,8	55,7	10,0	
30	0,00	36	-7,9	NO	1,5	0,0	-5,6	0,2	55,7	10,0		4,9	0,0	-7,0	1,6	55,7	10,0	
33	0,00	37	-8,5	NO	1,7	0,0	-6,7	0,2	55,7	10,0								
32	0,00	38	-16,3	NO	0,6	0,0	-9,5	0,0	55,7	10,0		5,7	0,0	-10,6	1,1	55,7	10,0	
1	3,30	39	0,0	SI	0,0	5,8	-5,2	5,2	55,7	10,0		0,0	14,4	-13,0	13,0	55,7	10,0	
2	3,30	40	0,0	NO								0,0	10,2	-9,9	9,9	55,7	10,0	
3	3,30	41	0,0	NO	0,0	0,9	-1,3	1,3	55,7	10,0		0,0	5,6	-8,1	8,1	55,7	10,0	
4	3,30	42	0,0	NO														
9	3,30	45	0,0	NO														
10	3,30	46	0,0	NO														
11	3,30	47	0,0	NO								0,0	4,5	-6,5	6,5	55,7	10,0	
12	3,30	48	0,0	SI	0,0	3,4	-2,1	2,1	55,7	10,0		0,0	11,6	-10,5	10,5	55,7	10,0	
13	3,30	49	0,0	NO	0,0	2,5	-2,4	2,4	55,7	10,0		0,0	5,2	-7,5	7,5	55,7	10,0	
14	3,30	50	0,0	SI	0,0	0,3	-0,5	0,5	55,7	10,0		0,0	16,8	-16,3	16,3	55,7	10,0	
15	3,30	51	0,0	NO								0,0	4,3	-6,3	6,3	55,7	10,0	
16	3,30	52	0,0	NO														
17	3,30	53	0,0	NO	0,0	0,6	-0,9	0,9	55,7	10,0								
19	3,30	55	0,0	NO	0,0	3,7	-5,4	5,4	55,7	10,0		0,0	1,7	-2,5	2,5	55,7	10,0	
20	3,30	56	0,0	NO	0,0	1,5	-1,5	1,5	55,7	10,0								
21	3,30	57	0,0	NO	0,0	3,4	-3,2	3,2	55,7	10,0		0,0	4,9	-7,0	7,0	55,7	10,0	
22	3,30	58	0,0	NO								0,0	7,6	-8,3	8,3	55,7	10,0	
23	3,30	59	0,0	NO	0,0	1,1	-1,6	1,6	55,7	10,0		0,0	3,0	-4,4	4,4	55,7	10,0	
24	3,30	60	0,0	NO	0,0	0,0	0,0	0,0	55,7	10,0		0,0	3,7	-5,4	5,4	55,7	10,0	
27	3,30	63	0,0	NO	0,0	2,2	-3,2	3,2	55,7	10,0		0,0	5,0	-7,2	7,2	55,7	10,0	
28	3,30	64	0,0	NO	0,0	2,2	-1,5	1,5	55,7	10,0		0,0	14,1	-9,6	9,6	55,7	10,0	
29	3,30	65	0,0	NO	0,0	3,1	-2,3	2,3	55,7	10,0		0,0	11,1	-8,4	8,4	55,7	10,0	
30	3,30	66	0,0	NO	0,0	5,9	-4,0	4,0	55,7	10,0		0,0	12,4	-8,4	8,4	55,7	10,0	
31	3,30	67	0,0	NO	0,0	0,6	-0,4	0,4	55,7	10,0		0,0	4,1	-3,1	3,1	55,7	10,0	
32	3,30	68	0,0	SI	0,0	1,8	-1,0	1,0	55,7	10,0		0,0	19,2	-11,2	11,2	55,7	10,0	
33	3,30	69	0,0	NO	0,0	5,2	-4,0	4,0	55,7	10,0		0,0	11,5	-8,7	8,7	55,7	10,0	
36	3,30	72	0,0	NO	0,0	7,2	-4,9	4,9	55,7	10,0		0,0	8,4	-5,7	5,7	55,7	10,0	

RISULTATI VERIFICHE NODI CLS - PUSH N.ro: 9 - Prop.Modolo:+Fx-0.3*Fy+Ecc5%																		
IDENTIFICATIVO					DIREZIONE 'X'							DIREZIONE 'Y'						
Filo N.ro	Quota (m)	Nod3d Nro	Nsup (t)	Coll Nodo	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo	SgmTr	RcLim	RtLim	DeltRt	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo	SgmTr	RcLim	RtLim	DeltRt
									kg/cmq									kg/cmq
1	0,00	1	-2,9	NO	0,8	0,0	-2,8	0,2	55,7	10,0		2,6	0,0	-4,0	1,3	55,7	10,0	
2	0,00	2	-7,2	NO								0,3	0,0	-10,4	0,0	55,7	10,0	
3	0,00	3	-2,7	NO	0,6	0,0	-4,1	0,2	55,7	10,0		0,6	0,0	-4,1	0,2	55,7	10,0	
12	0,00	8	-4,4	NO	0,0	0,0	-4,0	0,0	55,7	10,0								
16	0,00	9	-6,1	NO	0,1	0,0	-8,8	0,0	55,7	10,0								
20	0,00	10	-2,2	NO	0,1	0,0	-3,2	0,0	55,7	10,0								
4	0,00	12	-4,2	NO														
9	0,00	14	-7,3	NO	0,0	0,0	-10,2	0,0	55,7	10,0								
28	0,00	17	-6,4	NO	0,5	0,0	-4,4	0,0	55,7	10,0		2,5	0,0	-4,9	0,6	55,7	10,0	
13	0,00	19	-5,8	NO														
17	0,00	20	-5,5	NO								1,1	0,0	-8,3	0,3	55,7	10,0	
21	0,00	21	-4,0	NO								0,9	0,0	-6,1	0,3	55,7	10,0	
14	0,00	22	-8,6	NO	0,3	0,0	-12,5	0,0	55,7	10,0								
19	0,00	24	-4,0	NO								0,9	0,0	-6,1	0,3	55,7	10,0	
23	0,00	25	-4,7	NO								0,6	0,0	-6,9	0,1	55,7	10,0	
27	0,00	27	-5,7	NO	1,5	0,0	-8,9	0,6	55,7	10,0		0,5	0,0	-8,4	0,1	55,7	10,0	
24	0,00	28	-0,8	NO	0,4	0,0	-1,4	0,3	55,7	10,0		0,5	0,0	-1,5	0,4	55,7	10,0	
10	0,00	30	-3,2	NO														
11	0,00	32	-2,8	NO	0,3	0,0	-4,0	0,0	55,7	10,0		0,2	0,0	-4,0	0,0	55,7	10,0	
15	0,00	33	-5,7	NO								0,4	0,0	-8,4	0,0	55,7	10,0	
36	0,00	34	-6,3	NO	0,0	0,0	-4,3	0,0	55,7	10,0		0,9	0,0	-4,3	0,1	55,7	10,0	
29	0,00	35	-10,1	NO								1,5	0,0	-7,8	0,2	55,7	10,0	
30	0,00	36	-7,4	NO	2,9	0,0	-5,7	0,7	55,7	10,0		2,1	0,0	-5,4	0,4	55,7	10,0	
33	0,00	37	-9,0	NO	2,6	0,0	-7,3	0,5	55,7	10,0								
32	0,00	38	-16,2	NO	2,2	0,0	-9,7	0,2	55,7	10,0		2,1	0,0	-9,6	0,2	55,7	10,0	
1	3,30	39	0,0	NO	0,0	3,4	-3,1	3,1	55,7	10,0		0,0	9,0	-8,1	8,1	55,7	10,0	
2	3,30	40	0,0	NO								0,0	2,1	-2,0	2,0	55,7	10,0	
3	3,30	41	0,0	NO	0,0	1,9	-2,8	2,8	55,7	10,0		0,0	2,5	-3,7	3,7	55,7	10,0	
4	3,30	42	0,0	NO														
9	3,30	45	0,0	NO														
10	3,30	46	0,0	NO														

RISULTATI VERIFICHE NODI CLS - PUSH N.ro: 9 - Prop.Modolo:+Fx-0.3*Fy+Ecc5%																		
IDENTIFICATIVO					DIREZIONE 'X'							DIREZIONE 'Y'						
Filo N.ro	Quota (m)	Nod3d Nro	Nsup (t)	Coll Nodo	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo	SgmTr	RcLim	RtLim	DeltRt	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo	SgmTr	RcLim	RtLim	DeltRt
									kg/cmq							kg/cmq		
11	3,30	47	0,0	NO								0,0	0,7	-1,0	1,0	55,7	10,0	
12	3,30	48	0,0	NO	0,0	0,3	-0,2	0,2	55,7	10,0		0,0	4,2	-3,8	3,8	55,7	10,0	
13	3,30	49	0,0	NO	0,0	4,2	-4,1	4,1	55,7	10,0		0,0	2,8	-4,0	4,0	55,7	10,0	
14	3,30	50	0,0	SI	0,0	0,9	-1,3	1,3	55,7	10,0		0,0	12,4	-12,0	12,0	55,7	10,0	
15	3,30	51	0,0	NO								0,0	1,1	-1,7	1,7	55,7	10,0	
16	3,30	52	0,0	NO														
17	3,30	53	0,0	NO	0,0	2,1	-3,0	3,0	55,7	10,0								
19	3,30	55	0,0	NO	0,0	5,2	-7,5	7,5	55,7	10,0		0,0	1,0	-1,5	1,5	55,7	10,0	
20	3,30	56	0,0	NO	0,0	1,3	-1,3	1,3	55,7	10,0								
21	3,30	57	0,0	NO	0,0	6,0	-5,8	5,8	55,7	10,0		0,0	1,9	-2,7	2,7	55,7	10,0	
22	3,30	58	0,0	NO								0,0	2,0	-2,2	2,2	55,7	10,0	
23	3,30	59	0,0	NO	0,0	2,1	-3,0	3,0	55,7	10,0		0,0	3,5	-5,0	5,0	55,7	10,0	
24	3,30	60	0,0	NO	0,0	0,0	0,0	0,0	55,7	10,0		0,0	0,2	-0,3	0,3	55,7	10,0	
27	3,30	63	0,0	NO	0,0	5,2	-7,5	7,5	55,7	10,0		0,0	1,6	-2,3	2,3	55,7	10,0	
28	3,30	64	0,0	NO	0,0	0,9	-0,6	0,6	55,7	10,0		0,0	7,5	-5,1	5,1	55,7	10,0	
29	3,30	65	0,0	NO	0,0	7,0	-5,3	5,3	55,7	10,0		0,0	5,1	-3,8	3,8	55,7	10,0	
30	3,30	66	0,0	NO	0,0	9,3	-6,3	6,3	55,7	10,0		0,0	5,2	-3,5	3,5	55,7	10,0	
31	3,30	67	0,0	NO	0,0	3,4	-2,5	2,5	55,7	10,0		0,0	3,4	-2,6	2,6	55,7	10,0	
32	3,30	68	0,0	NO	0,0	6,4	-3,7	3,7	55,7	10,0		0,0	7,8	-4,5	4,5	55,7	10,0	
33	3,30	69	0,0	NO	0,0	7,9	-6,0	6,0	55,7	10,0		0,0	3,0	-2,3	2,3	55,7	10,0	
36	3,30	72	0,0	NO	0,0	9,1	-6,2	6,2	55,7	10,0		0,0	1,3	-0,9	0,9	55,7	10,0	

RISULTATI VERIFICHE NODI CLS - PUSH N.ro: 10 - Prop.Modolo: -Fx-0.3*Fy+Ecc5%																		
IDENTIFICATIVO					DIREZIONE 'X'						DIREZIONE 'Y'							
Filo N.ro	Quota (m)	Nod3d Nro	Nsup (t)	Coll Nodo	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo	SgmTr	RcLim	RtLim	DeltRt	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo	SgmTr	RcLim	RtLim	DeltRt
									kg/cmq							kg/cmq		
1	0,00	1	-4,5	NO	3,0	0,0	-5,4	1,3	55,7	10,0		1,5	0,0	-4,5	0,4	55,7	10,0	
2	0,00	2	-5,5	NO								1,5	0,0	-8,5	0,6	55,7	10,0	
3	0,00	3	-1,8	NO	0,4	0,0	-2,7	0,1	55,7	10,0		1,1	0,0	-3,4	0,8	55,7	10,0	
12	0,00	8	-4,7	NO	1,9	0,0	-4,9	0,6	55,7	10,0								
16	0,00	9	-5,8	NO	0,3	0,0	-8,4	0,0	55,7	10,0								
20	0,00	10	-5,3	NO	0,9	0,0	-7,9	0,2	55,7	10,0								
4	0,00	12	-4,7	NO														
9	0,00	14	-7,3	NO	0,2	0,0	-10,2	0,0	55,7	10,0								
28	0,00	17	-8,0	NO	3,5	0,0	-6,3	0,9	55,7	10,0		3,7	0,0	-6,4	1,0	55,7	10,0	
13	0,00	19	-5,6	NO														
17	0,00	20	-6,1	NO								1,6	0,0	-9,4	0,6	55,7	10,0	
21	0,00	21	-4,8	NO								1,3	0,0	-7,4	0,5	55,7	10,0	
14	0,00	22	-6,6	NO	0,7	0,0	-9,6	0,1	55,7	10,0								
19	0,00	24	-6,8	NO								1,2	0,0	-10,1	0,3	55,7	10,0	
23	0,00	25	-2,5	NO								1,4	0,0	-4,5	0,9	55,7	10,0	
27	0,00	27	-2,7	NO	1,1	0,0	-4,5	0,6	55,7	10,0		1,3	0,0	-4,7	0,8	55,7	10,0	
24	0,00	28	-2,2	NO	1,1	0,0	-3,8	0,6	55,7	10,0		1,3	0,0	-4,0	0,8	55,7	10,0	
10	0,00	30	-3,2	NO														
11	0,00	32	-2,2	NO	0,1	0,0	-3,2	0,0	55,7	10,0		0,8	0,0	-3,6	0,4	55,7	10,0	
15	0,00	33	-6,0	NO								1,2	0,0	-9,0	0,4	55,7	10,0	
36	0,00	34	-2,3	NO	1,9	0,0	-2,3	0,7	55,7	10,0		2,8	0,0	-2,8	1,2	55,7	10,0	
29	0,00	35	-10,9	NO								3,0	0,0	-8,9	0,6	55,7	10,0	
30	0,00	36	-6,7	NO	1,2	0,0	-4,7	0,1	55,7	10,0		4,4	0,0	-6,0	1,5	55,7	10,0	
33	0,00	37	-7,5	NO	0,4	0,0	-5,7	0,0	55,7	10,0								
32	0,00	38	-16,1	NO	3,0	0,0	-9,7	0,3	55,7	10,0		4,6	0,0	-10,1	0,7	55,7	10,0	
1	3,30	39	0,0	NO	0,0	10,3	-9,2	9,2	55,7	10,0		0,0	4,9	-4,4	4,4	55,7	10,0	
2	3,30	40	0,0	SI								0,0	11,9	-11,5	11,5	55,7	10,0	
3	3,30	41	0,0	NO	0,0	1,7	-2,5	2,5	55,7	10,0		0,0	4,3	-6,2	6,2	55,7	10,0	
4	3,30	42	0,0	NO														
9	3,30	45	0,0	NO														
10	3,30	46	0,0	NO														
11	3,30	47	0,0	NO								0,0	4,1	-6,0	6,0	55,7	10,0	
12	3,30	48	0,0	NO	0,0	12,0	-7,2	7,2	55,7	10,0		0,0	9,8	-8,8	8,8	55,7	10,0	
13	3,30	49	0,0	NO	0,0	2,5	-2,5	2,5	55,7	10,0		0,0	3,6	-5,2	5,2	55,7	10,0	
14	3,30	50	0,0	NO	0,0	2,9	-4,2	4,2	55,7	10,0		0,0	9,5	-9,2	9,2	55,7	10,0	
15	3,30	51	0,0	NO								0,0	3,9	-5,7	5,7	55,7	10,0	
16	3,30	52	0,0	NO														
17	3,30	53	0,0	NO	0,0	2,6	-3,8	3,8	55,7	10,0								
19	3,30	55	0,0	NO	0,0	1,2	-1,7	1,7	55,7	10,0		0,0	1,7	-2,4	2,4	55,7	10,0	
20	3,30	56	0,0	NO	0,0	7,2	-7,0	7,0	55,7	10,0								
21	3,30	57	0,0	NO	0,0	2,0	-2,0	2,0	55,7	10,0		0,0	3,9	-5,6	5,6	55,7	10,0	
22	3,30	58	0,0	NO								0,0	7,4	-8,0	8,0	55,7	10,0	
23	3,30	59	0,0	NO	0,0	1,8	-2,6	2,6	55,7	10,0		0,0	1,6	-2,3	2,3	55,7	10,0	
24	3,30	60	0,0	NO	0,0	0,0	0,0	0,0	55,7	10,0		0,0	5,1	-7,4	7,4	55,7	10,0	
27	3,30	63	0,0	NO	0,0	4,2	-6,0	6,0	55,7	10,0		0,0	4,6	-6,7	6,7	55,7	10,0	
28	3,30	64	0,0	NO	0,0	9,5	-6,5	6,5	55,7	10,0		0,0	10,4	-7,0	7,0	55,7	10,0	
29	3,30	65	0,0	NO	0,0	5,6	-4,3	4,3	55,7	10,0		0,0	9,5	-7,2	7,2	55,7	10,0	
30	3,30	66	0,0	NO	0,0	1,3	-0,9	0,9	55,7	10,0		0,0	10,9	-7,4	7,4	55,7	10,0	
31	3,30	67	0,0	NO	0,0	9,2	-6,9	6,9	55,7	10,0		0,0	8,1	-6,1	6,1	55,7	10,0	
32	3,30	68	0,0	NO	0,0	8,8	-5,1	5,1	55,7	10,0		0,0	14,3	-8,4	8,4	55,7	10,0	
33	3,30	69	0,0	NO	0,0	0,7	-0,6	0,6	55,7	10,0		0,0	9,5	-7,2	7,2	55,7	10,0	
36	3,30	72	0,0	NO	0,0	13,1	-8,9	8,9	55,7	10,0		0,0	6,6	-4,5	4,5	55,7	10,0	

RISULTATI VERIFICHE NODI CLS - PUSH N.ro: 11 - Prop.Modolo:+Fy-0.3*Fx+Ecc5%																		
IDENTIFICATIVO					DIREZIONE 'X'							DIREZIONE 'Y'						
Filo N.ro	Quota (m)	Nod3d Nro	Nsup (t)	Coll Nodo	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo	SgmTr	RcLim	RtLim	DeltRt	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo	SgmTr	RcLim	RtLim	DeltRt
----- kg/cmq -----																		
1	0,00	1	-9,3	NO	0,9	0,0	-8,5	0,1	55,7	10,0		4,6	0,0	-10,1	1,7	55,7	10,0	
2	0,00	2	-9,1	NO								1,6	0,0	-13,6	0,4	55,7	10,0	
3	0,00	3	-4,6	NO	0,2	0,0	-6,6	0,0	55,7	10,0		1,6	0,0	-7,3	0,7	55,7	10,0	
12	0,00	8	-7,5	NO	0,8	0,0	-6,9	0,1	55,7	10,0								
16	0,00	9	-3,6	NO	0,1	0,0	-5,3	0,0	55,7	10,0								

Arch. Marco Amabili

RISULTATI VERIFICHE NODI CLS - PUSH N.ro: 11 - Prop.Modolo:Fy-0.3*Fx+Ecc5%																		
IDENTIFICATIVO					DIREZIONE 'X'						DIREZIONE 'Y'							
Filo N.ro	Quota (m)	Nod3d Nro	Nsup (t)	Coll Nodo	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo ----- kg/cmq	SgmTr	RcLim ----- kg/cmq	RtLim	DeltRt	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo ----- kg/cmq	SgmTr	RcLim ----- kg/cmq	RtLim	DeltRt
20	0,00	10	-6,0	NO	0,2	0,0	-8,8	0,0	55,7	10,0								
4	0,00	12	-5,4	NO														
9	0,00	14	-7,0	NO	0,1	0,0	-9,7	0,0	55,7	10,0								
28	0,00	17	-4,5	NO	2,1	0,0	-3,6	0,6	55,7	10,0		4,3	0,0	-4,8	1,8	55,7	10,0	
13	0,00	19	-6,5	NO														
17	0,00	20	-7,0	NO								1,4	0,0	-10,5	0,4	55,7	10,0	
21	0,00	21	-2,3	NO								1,4	0,0	-4,2	1,0	55,7	10,0	
14	0,00	22	-7,3	NO	0,0	0,0	-10,5	0,0	55,7	10,0								
19	0,00	24	-5,4	NO								1,6	0,0	-8,5	0,6	55,7	10,0	
23	0,00	25	-2,4	NO								1,6	0,0	-4,7	1,2	55,7	10,0	
27	0,00	27	-0,8	NO	0,2	0,0	-1,3	0,1	55,7	10,0		1,4	0,0	-2,8	1,6	55,7	10,0	
24	0,00	28	-3,8	NO	0,2	0,0	-5,5	0,0	55,7	10,0		1,5	0,0	-6,2	0,8	55,7	10,0	
10	0,00	30	-3,2	NO														
11	0,00	32	-3,9	NO	0,1	0,0	-5,6	0,0	55,7	10,0		1,5	0,0	-6,4	0,8	55,7	10,0	
15	0,00	33	-5,6	NO								1,4	0,0	-8,6	0,5	55,7	10,0	
36	0,00	34	-7,0	NO	0,9	0,0	-4,8	0,1	55,7	10,0		4,6	0,0	-6,3	1,5	55,7	10,0	
29	0,00	35	-7,8	NO								3,0	0,0	-6,7	0,8	55,7	10,0	
30	0,00	36	-4,7	NO	0,9	0,0	-3,3	0,1	55,7	10,0		3,1	0,0	-4,3	1,1	55,7	10,0	
33	0,00	37	-8,3	NO	1,1	0,0	-6,4	0,1	55,7	10,0								
32	0,00	38	-16,0	NO	0,4	0,0	-9,3	0,0	55,7	10,0		5,8	0,0	-10,4	1,1	55,7	10,0	
1	3,30	39	0,0	SI	0,0	4,0	-3,6	3,6	55,7	10,0		0,0	16,1	-14,5	14,5	55,7	10,0	
2	3,30	40	0,0	SI								0,0	12,7	-12,2	12,2	55,7	10,0	
3	3,30	41	0,0	NO	0,0	0,6	-0,9	0,9	55,7	10,0		0,0	5,2	-7,6	7,6	55,7	10,0	
4	3,30	42	0,0	NO														
9	3,30	45	0,0	NO														
10	3,30	46	0,0	NO														
11	3,30	47	0,0	NO								0,0	6,4	-9,3	9,3	55,7	10,0	
12	3,30	48	0,0	SI	0,0	6,0	-3,6	3,6	55,7	10,0		0,0	14,5	-13,1	13,1	55,7	10,0	
13	3,30	49	0,0	NO	0,0	0,7	-0,7	0,7	55,7	10,0		0,0	4,6	-6,7	6,7	55,7	10,0	
14	3,30	50	0,0	NO	0,0	0,3	-0,4	0,4	55,7	10,0		0,0	6,7	-6,5	6,5	55,7	10,0	
15	3,30	51	0,0	NO								0,0	4,8	-7,0	7,0	55,7	10,0	
16	3,30	52	0,0	NO														
17	3,30	53	0,0	NO	0,0	0,0	0,0	0,0	55,7	10,0								
19	3,30	55	0,0	NO	0,0	0,4	-0,6	0,6	55,7	10,0		0,0	5,6	-8,1	8,1	55,7	10,0	
20	3,30	56	0,0	NO	0,0	1,8	-1,7	1,7	55,7	10,0								
21	3,30	57	0,0	NO	0,0	3,0	-2,9	2,9	55,7	10,0		0,0	5,8	-8,3	8,3	55,7	10,0	
22	3,30	58	0,0	SI								0,0	9,5	-10,3	10,3	55,7	10,0	
23	3,30	59	0,0	NO	0,0	0,1	-0,2	0,2	55,7	10,0		0,0	3,7	-5,4	5,4	55,7	10,0	
24	3,30	60	0,0	NO	0,0	0,0	0,0	0,0	55,7	10,0		0,0	5,5	-8,0	8,0	55,7	10,0	
27	3,30	63	0,0	NO	0,0	0,6	-0,8	0,8	55,7	10,0		0,0	5,3	-7,7	7,7	55,7	10,0	
28	3,30	64	0,0	NO	0,0	5,5	-3,7	3,7	55,7	10,0		0,0	10,8	-7,4	7,4	55,7	10,0	
29	3,30	65	0,0	NO	0,0	0,2	-0,1	0,1	55,7	10,0		0,0	8,1	-6,1	6,1	55,7	10,0	
30	3,30	66	0,0	NO	0,0	3,6	-2,4	2,4	55,7	10,0		0,0	8,7	-5,9	5,9	55,7	10,0	
31	3,30	67	0,0	NO	0,0	2,3	-1,8	1,8	55,7	10,0		0,0	7,8	-5,9	5,9	55,7	10,0	
32	3,30	68	0,0	SI	0,0	1,3	-0,8	0,8	55,7	10,0		0,0	19,4	-11,3	11,3	55,7	10,0	
33	3,30	69	0,0	SI	0,0	3,5	-2,7	2,7	55,7	10,0		0,0	13,8	-10,5	10,5	55,7	10,0	
36	3,30	72	0,0	NO	0,0	1,9	-1,3	1,3	55,7	10,0		0,0	12,8	-8,7	8,7	55,7	10,0	

RISULTATI VERIFICHE NODI CLS - PUSH N.ro: 12 - Prop.Modolo:-Fy-0.3*Fx+Ecc5%																		
IDENTIFICATIVO					DIREZIONE 'X'						DIREZIONE 'Y'							
Filo N.ro	Quota (m)	Nod3d Nro	Nsup (t)	Coll Nodo	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo	SgmTr	RcLim ----- kg/cmq	RtLim	DeltRt	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo	SgmTr	RcLim ----- kg/cmq	RtLim	DeltRt
1	0,00	1	-1,9	NO	2,0	0,0	-2,8	1,1	55,7	10,0		4,1	0,0	-4,6	2,9	55,7	10,0	
2	0,00	2	-5,6	NO								1,6	0,0	-8,7	0,6	55,7	10,0	
3	0,00	3	-1,6	NO	0,2	0,0	-2,4	0,0	55,7	10,0		1,6	0,0	-3,8	1,4	55,7	10,0	
12	0,00	8	-3,7	NO	0,8	0,0	-3,5	0,2	55,7	10,0								
16	0,00	9	-6,6	NO	0,1	0,0	-9,5	0,0	55,7	10,0								
20	0,00	10	-3,0	NO	0,4	0,0	-4,4	0,1	55,7	10,0								
4	0,00	12	-4,2	NO														
9	0,00	14	-7,3	NO	0,1	0,0	-10,2	0,0	55,7	10,0								
28	0,00	17	-8,0	NO	1,3	0,0	-5,6	0,1	55,7	10,0	5,3	0,0	-7,2	1,8	55,7	10,0		
13	0,00	19	-5,4	NO														
17	0,00	20	-5,4	NO							2,1	0,0	-8,9	1,1	55,7	10,0		
21	0,00	21	-5,0	NO							1,8	0,0	-8,1	0,8	55,7	10,0		
14	0,00	22	-7,9	NO	0,2	0,0	-11,4	0,0	55,7	10,0								
19	0,00	24	-5,3	NO							1,8	0,0	-8,5	0,8	55,7	10,0		
23	0,00	25	-3,8	NO							1,8	0,0	-6,5	1,1	55,7	10,0		
27	0,00	27	-5,2	NO	0,3	0,0	-7,6	0,0	55,7	10,0	1,6	0,0	-8,2	0,7	55,7	10,0		
24	0,00	28	-1,0	NO	0,3	0,0	-1,6	0,1	55,7	10,0	1,6	0,0	-3,2	1,7	55,7	10,0		
10	0,00	30	-3,2	NO														
11	0,00	32	-2,0	NO	0,1	0,0	-3,0	0,0	55,7	10,0	1,2	0,0	-3,8	0,8	55,7	10,0		
15	0,00	33	-5,0	NO							1,5	0,0	-7,9	0,6	55,7	10,0		
36	0,00	34	-4,3	NO	1,5	0,0	-3,2	0,3	55,7	10,0	4,0	0,0	-4,6	1,6	55,7	10,0		
29	0,00	35	-11,4	NO							3,9	0,0	-9,6	0,9	55,7	10,0		
30	0,00	36	-7,8	NO	0,9	0,0	-5,4	0,1	55,7	10,0	5,4	0,0	-7,2	1,9	55,7	10,0		
33	0,00	37	-8,3	NO	1,2	0,0	-6,4	0,1	55,7	10,0								
32	0,00	38	-16,2	NO	0,2	0,0	-9,5	0,0	55,7	10,0	6,3	0,0	-10,7	1,2	55,7	10,0		
1	3,30	39	0,0	SI	0,0	6,8	-6,2	6,2	55,7	10,0	0,0	14,2	-12,8	12,8	55,7	10,0		
2	3,30	40	0,0	SI							0,0	12,1	-11,7	11,7	55,7	10,0		
3	3,30	41	0,0	NO	0,0	0,4	-0,5	0,5	55,7	10,0	0,0	6,0	-8,7	8,7	55,7	10,0		
4	3,30	42	0,0	NO														
9	3,30	45	0,0	NO														
10	3,30	46	0,0	NO														
11	3,30	47	0,0	NO							0,0	5,2	-7,5	7,5	55,7	10,0		
12	3,30	48	0,0	SI	0,0	5,2	-3,1	3,1	55,7	10,0	0,0	12,8	-11,6	11,6	55,7	10,0		
13	3,30	49	0,0	NO	0,0	1,4	-1,4	1,4	55,7	10,0	0,0	5,5	-7,9	7,9	55,7	10,0		
14	3,30	50	0,0	SI	0,0	0,9	-1,3	1,3	55,7	10,0	0,0	16,7	-16,2	16,2	55,7	10,0		
15	3,30	51	0,0	NO							0,0	4,9	-7,1	7,1	55,7	10,0		
16	3,30	52	0,0	NO														

RISULTATI VERIFICHE NODI CLS - PUSH N.ro: 12 - Prop.Modolo:-Fy-0.3*Fx+Ecc5%																		
IDENTIFICATIVO			DIREZIONE 'X'								DIREZIONE 'Y'							
Filo N.ro	Quota (m)	Nod3d Nro	Nsup (t)	Coll Nodo	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo	SgmTr	RcLim kg/cmq	RtLim	DeltRt	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo	SgmTr	RcLim kg/cmq	RtLim	DeltRt
17	3,30	53	0,0	NO	0,0	0,1	-0,1	0,1	55,7	10,0								
19	3,30	55	0,0	NO	0,0	2,7	-4,0	4,0	55,7	10,0		0,0	2,3	-3,3	3,3	55,7	10,0	
20	3,30	56	0,0	NO	0,0	2,9	-2,8	2,8	55,7	10,0								
21	3,30	57	0,0	NO	0,0	2,1	-2,0	2,0	55,7	10,0		0,0	5,3	-7,7	7,7	55,7	10,0	
22	3,30	58	0,0	NO								0,0	8,7	-9,5	9,5	55,7	10,0	
23	3,30	59	0,0	NO	0,0	0,5	-0,7	0,7	55,7	10,0		0,0	2,2	-3,2	3,2	55,7	10,0	
24	3,30	60	0,0	NO	0,0	0,0	0,0	0,0	55,7	10,0		0,0	4,5	-6,6	6,6	55,7	10,0	
27	3,30	63	0,0	NO	0,0	0,7	-1,1	1,1	55,7	10,0		0,0	5,6	-8,1	8,1	55,7	10,0	
28	3,30	64	0,0	SI	0,0	3,9	-2,6	2,6	55,7	10,0		0,0	14,9	-10,2	10,2	55,7	10,0	
29	3,30	65	0,0	NO	0,0	1,1	-0,8	0,8	55,7	10,0		0,0	12,1	-9,2	9,2	55,7	10,0	
30	3,30	66	0,0	NO	0,0	4,2	-2,8	2,8	55,7	10,0		0,0	13,6	-9,3	9,3	55,7	10,0	
31	3,30	67	0,0	NO	0,0	2,5	-1,9	1,9	55,7	10,0		0,0	4,8	-3,7	3,7	55,7	10,0	
32	3,30	68	0,0	SI	0,0	0,6	-0,4	0,4	55,7	10,0		0,0	20,8	-12,2	12,2	55,7	10,0	
33	3,30	69	0,0	NO	0,0	3,9	-2,9	2,9	55,7	10,0		0,0	13,0	-9,9	9,9	55,7	10,0	
36	3,30	72	0,0	NO	0,0	2,8	-1,9	1,9	55,7	10,0		0,0	9,6	-6,5	6,5	55,7	10,0	

RISULTATI VERIFICHE NODI CLS - PUSH N.ro: 13 - Prop.Massa:+Fx-0.3*Fy+Ecc5%																		
IDENTIFICATIVO					DIREZIONE 'X'						DIREZIONE 'Y'							
Filo N.ro	Quota (m)	Nod3d Nro	Nsup (t)	Coll Nodo	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo	SgmTr	RcLim ----- kg/cmq	RtLim	DeltRt	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo	SgmTr	RcLim ----- kg/cmq	RtLim	DeltRt
1	0,00	1	-2,9	NO	0,8	0,0	-2,8	0,2	55,7	10,0		2,6	0,0	-4,0	1,3	55,7	10,0	
2	0,00	2	-7,2	NO								0,3	0,0	-10,4	0,0	55,7	10,0	
3	0,00	3	-2,7	NO	0,6	0,0	-4,1	0,2	55,7	10,0		0,6	0,0	-4,1	0,2	55,7	10,0	
12	0,00	8	-4,4	NO	0,0	0,0	-4,0	0,0	55,7	10,0								
16	0,00	9	-6,1	NO	0,1	0,0	-8,8	0,0	55,7	10,0								
20	0,00	10	-2,2	NO	0,1	0,0	-3,2	0,0	55,7	10,0								
4	0,00	12	-4,2	NO														
9	0,00	14	-7,3	NO	0,0	0,0	-10,2	0,0	55,7	10,0								
28	0,00	17	-6,4	NO	0,5	0,0	-4,4	0,0	55,7	10,0		2,5	0,0	-4,9	0,6	55,7	10,0	
13	0,00	19	-5,8	NO														
17	0,00	20	-5,5	NO								1,1	0,0	-8,3	0,3	55,7	10,0	
21	0,00	21	-4,0	NO								0,9	0,0	-6,1	0,3	55,7	10,0	
14	0,00	22	-8,6	NO	0,3	0,0	-12,5	0,0	55,7	10,0								
19	0,00	24	-4,0	NO								0,9	0,0	-6,1	0,3	55,7	10,0	
23	0,00	25	-4,7	NO								0,6	0,0	-6,9	0,1	55,7	10,0	
27	0,00	27	-5,7	NO	1,5	0,0	-8,9	0,6	55,7	10,0		0,5	0,0	-8,4	0,1	55,7	10,0	
24	0,00	28	-0,8	NO	0,4	0,0	-1,4	0,3	55,7	10,0		0,5	0,0	-1,5	0,4	55,7	10,0	
10	0,00	30	-3,2	NO														
11	0,00	32	-2,8	NO	0,3	0,0	-4,0	0,0	55,7	10,0		0,2	0,0	-4,0	0,0	55,7	10,0	
15	0,00	33	-5,7	NO								0,4	0,0	-8,4	0,0	55,7	10,0	
36	0,00	34	-6,3	NO	0,0	0,0	-4,3	0,0	55,7	10,0		0,9	0,0	-4,3	0,1	55,7	10,0	
29	0,00	35	-10,1	NO								1,5	0,0	-7,8	0,2	55,7	10,0	
30	0,00	36	-7,4	NO	2,9	0,0	-5,7	0,7	55,7	10,0		2,1	0,0	-5,4	0,4	55,7	10,0	
33	0,00	37	-9,0	NO	2,6	0,0	-7,3	0,5	55,7	10,0								
32	0,00	38	-16,2	NO	2,2	0,0	-9,7	0,2	55,7	10,0		2,1	0,0	-9,6	0,2	55,7	10,0	
1	3,30	39	0,0	NO	0,0	3,4	-3,1	3,1	55,7	10,0		0,0	9,0	-8,1	8,1	55,7	10,0	
2	3,30	40	0,0	NO								0,0	2,1	-2,0	2,0	55,7	10,0	
3	3,30	41	0,0	NO	0,0	1,9	-2,8	2,8	55,7	10,0		0,0	2,5	-3,7	3,7	55,7	10,0	
4	3,30	42	0,0	NO														
9	3,30	45	0,0	NO														
10	3,30	46	0,0	NO														
11	3,30	47	0,0	NO								0,0	0,7	-1,0	1,0	55,7	10,0	
12	3,30	48	0,0	NO	0,0	0,3	-0,2	0,2	55,7	10,0		0,0	4,2	-3,8	3,8	55,7	10,0	
13	3,30	49	0,0	NO	0,0	4,2	-4,1	4,1	55,7	10,0		0,0	2,8	-4,0	4,0	55,7	10,0	
14	3,30	50	0,0	SI	0,0	0,9	-1,3	1,3	55,7	10,0		0,0	12,4	-12,0	12,0	55,7	10,0	
15	3,30	51	0,0	NO								0,0	1,1	-1,7	1,7	55,7	10,0	
16	3,30	52	0,0	NO														
17	3,30	53	0,0	NO	0,0	2,1	-3,0	3,0	55,7	10,0								
19	3,30	55	0,0	NO	0,0	5,2	-7,5	7,5	55,7	10,0		0,0	1,0	-1,5	1,5	55,7	10,0	
20	3,30	56	0,0	NO	0,0	1,3	-1,3	1,3	55,7	10,0								
21	3,30	57	0,0	NO	0,0	6,0	-5,8	5,8	55,7	10,0		0,0	1,9	-2,7	2,7	55,7	10,0	
22	3,30	58	0,0	NO								0,0	2,0	-2,2	2,2	55,7	10,0	
23	3,30	59	0,0	NO	0,0	2,1	-3,0	3,0	55,7	10,0		0,0	3,5	-5,0	5,0	55,7	10,0	
24	3,30	60	0,0	NO	0,0	0,0	0,0	0,0	55,7	10,0		0,0	0,2	-0,3	0,3	55,7	10,0	
27	3,30	63	0,0	NO	0,0	5,2	-7,5	7,5	55,7	10,0		0,0	1,6	-2,3	2,3	55,7	10,0	
28	3,30	64	0,0	NO	0,0	0,9	-0,6	0,6	55,7	10,0		0,0	7,5	-5,1	5,1	55,7	10,0	
29	3,30	65	0,0	NO	0,0	7,0	-5,3	5,3	55,7	10,0		0,0	5,1	-3,8	3,8	55,7	10,0	
30	3,30	66	0,0	NO	0,0	9,3	-6,3	6,3	55,7	10,0		0,0	5,2	-3,5	3,5	55,7	10,0	
31	3,30	67	0,0	NO	0,0	3,4	-2,5	2,5	55,7	10,0		0,0	3,4	-2,6	2,6	55,7	10,0	
32	3,30	68	0,0	NO	0,0	6,4	-3,7	3,7	55,7	10,0		0,0	7,8	-4,5	4,5	55,7	10,0	
33	3,30	69	0,0	NO	0,0	7,9	-6,0	6,0	55,7	10,0		0,0	3,0	-2,3	2,3	55,7	10,0	
36	3,30	72	0,0	NO	0,0	9,1	-6,2	6,2	55,7	10,0		0,0	1,3	-0,9	0,9	55,7	10,0	

RISULTATI VERIFICHE NODI CLS - PUSH N.ro: 14 - Prop.Massa:-Fx-0.3*Fy+Ecc5%																		
IDENTIFICATIVO					DIREZIONE 'X'						DIREZIONE 'Y'							
Filo N.ro	Quota (m)	Nod3d Nro	Nsup (t)	Coll Nodo	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo	SgmTr	RcLim	RtLim	DeltRt	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo	SgmTr	RcLim	RtLim	DeltRt
1	0,00	1	-4,5	NO	3,0	0,0	-5,4	1,3	55,7	10,0		1,5	0,0	-4,5	0,4	55,7	10,0	
2	0,00	2	-5,5	NO								1,5	0,0	-8,5	0,6	55,7	10,0	
3	0,00	3	-1,8	NO	0,4	0,0	-2,7	0,1	55,7	10,0		1,1	0,0	-3,4	0,8	55,7	10,0	
12	0,00	8	-4,7	NO	1,9	0,0	-4,9	0,6	55,7	10,0								
16	0,00	9	-5,8	NO	0,3	0,0	-8,4	0,0	55,7	10,0								
20	0,00	10	-5,3	NO	0,9	0,0	-7,9	0,2	55,7	10,0								
4	0,00	12	-4,7	NO														
9	0,00	14	-7,3	NO	0,2	0,0	-10,2	0,0	55,7	10,0								
28	0,00	17	-8,0	NO	3,5	0,0	-6,3	0,9	55,7	10,0		3,7	0,0	-6,4	1,0	55,7	10,0	
13	0,00	19	-5,6	NO														
17	0,00	20	-6,1	NO								1,6	0,0	-9,4	0,6	55,7	10,0	

RISULTATI VERIFICHE NODI CLS - PUSH N.ro: 14 - Prop.Massa:-Fx-0.3*Fy+Ecc5%																		
IDENTIFICATIVO					DIREZIONE 'X'							DIREZIONE 'Y'						
Filo N.ro	Quota (m)	Nod3d Nro	Nsup (t)	Coll Nodo	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo	SgmTr	RcLim ----- kg/cmq	RtLim -----	DeltRt	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo	SgmTr	RcLim ----- kg/cmq	RtLim -----	DeltRt
21	0,00	21	-4,8	NO								1,3	0,0	-7,4	0,5	55,7	10,0	
14	0,00	22	-6,6	NO	0,7	0,0	-9,6	0,1	55,7	10,0		1,2	0,0	-10,1	0,3	55,7	10,0	
19	0,00	24	-6,8	NO								1,4	0,0	-4,5	0,9	55,7	10,0	
23	0,00	25	-2,5	NO								1,3	0,0	-4,7	0,8	55,7	10,0	
27	0,00	27	-2,7	NO	1,1	0,0	-4,5	0,6	55,7	10,0		1,3	0,0	-4,7	0,8	55,7	10,0	
24	0,00	28	-2,2	NO	1,1	0,0	-3,8	0,6	55,7	10,0		1,3	0,0	-4,0	0,8	55,7	10,0	
10	0,00	30	-3,2	NO														
11	0,00	32	-2,2	NO	0,1	0,0	-3,2	0,0	55,7	10,0		0,8	0,0	-3,6	0,4	55,7	10,0	
15	0,00	33	-6,0	NO								1,2	0,0	-9,0	0,4	55,7	10,0	
36	0,00	34	-2,3	NO	1,9	0,0	-2,3	0,7	55,7	10,0		2,8	0,0	-2,8	1,2	55,7	10,0	
29	0,00	35	-10,9	NO								3,0	0,0	-8,9	0,6	55,7	10,0	
30	0,00	36	-6,7	NO	1,2	0,0	-4,7	0,1	55,7	10,0		4,4	0,0	-6,0	1,5	55,7	10,0	
33	0,00	37	-7,5	NO	0,4	0,0	-5,7	0,0	55,7	10,0								
32	0,00	38	-16,1	NO	3,0	0,0	-9,7	0,3	55,7	10,0		4,6	0,0	-10,1	0,7	55,7	10,0	
1	3,30	39	0,0	NO	0,0	10,3	-9,2	9,2	55,7	10,0		0,0	4,9	-4,4	4,4	55,7	10,0	
2	3,30	40	0,0	SI								0,0	11,9	-11,5	11,5	55,7	10,0	
3	3,30	41	0,0	NO	0,0	1,7	-2,5	2,5	55,7	10,0		0,0	4,3	-6,2	6,2	55,7	10,0	
4	3,30	42	0,0	NO														
9	3,30	45	0,0	NO														
10	3,30	46	0,0	NO														
11	3,30	47	0,0	NO								0,0	4,1	-6,0	6,0	55,7	10,0	
12	3,30	48	0,0	NO	0,0	12,0	-7,2	7,2	55,7	10,0		0,0	9,8	-8,8	8,8	55,7	10,0	
13	3,30	49	0,0	NO	0,0	2,5	-2,5	2,5	55,7	10,0		0,0	3,6	-5,2	5,2	55,7	10,0	
14	3,30	50	0,0	NO	0,0	2,9	-4,2	4,2	55,7	10,0		0,0	9,5	-9,2	9,2	55,7	10,0	
15	3,30	51	0,0	NO								0,0	3,9	-5,7	5,7	55,7	10,0	
16	3,30	52	0,0	NO														
17	3,30	53	0,0	NO	0,0	2,6	-3,8	3,8	55,7	10,0								
19	3,30	55	0,0	NO	0,0	1,2	-1,7	1,7	55,7	10,0		0,0	1,7	-2,4	2,4	55,7	10,0	
20	3,30	56	0,0	NO	0,0	7,2	-7,0	7,0	55,7	10,0								
21	3,30	57	0,0	NO	0,0	2,0	-2,0	2,0	55,7	10,0		0,0	3,9	-5,6	5,6	55,7	10,0	
22	3,30	58	0,0	NO								0,0	7,4	-8,0	8,0	55,7	10,0	
23	3,30	59	0,0	NO	0,0	1,8	-2,6	2,6	55,7	10,0		0,0	1,6	-2,3	2,3	55,7	10,0	
24	3,30	60	0,0	NO	0,0	0,0	0,0	0,0	55,7	10,0		0,0	5,1	-7,4	7,4	55,7	10,0	
27	3,30	63	0,0	NO	0,0	4,2	-6,0	6,0	55,7	10,0		0,0	4,6	-6,7	6,7	55,7	10,0	
28	3,30	64	0,0	NO	0,0	9,5	-6,5	6,5	55,7	10,0		0,0	10,4	-7,0	7,0	55,7	10,0	
29	3,30	65	0,0	NO	0,0	5,6	-4,3	4,3	55,7	10,0		0,0	9,5	-7,2	7,2	55,7	10,0	
30	3,30	66	0,0	NO	0,0	1,3	-0,9	0,9	55,7	10,0		0,0	10,9	-7,4	7,4	55,7	10,0	
31	3,30	67	0,0	NO	0,0	9,2	-6,9	6,9	55,7	10,0		0,0	8,1	-6,1	6,1	55,7	10,0	
32	3,30	68	0,0	NO	0,0	8,8	-5,1	5,1	55,7	10,0		0,0	14,3	-8,4	8,4	55,7	10,0	
33	3,30	69	0,0	NO	0,0	0,7	-0,6	0,6	55,7	10,0		0,0	9,5	-7,2	7,2	55,7	10,0	
36	3,30	72	0,0	NO	0,0	13,1	-8,9	8,9	55,7	10,0		0,0	6,6	-4,5	4,5	55,7	10,0	

RISULTATI VERIFICHE NODI CLS - PUSH N.ro: 15 - Prop.Massa:+Fy-0.3*Fx+Ecc5%																		
IDENTIFICATIVO					DIREZIONE 'X'							DIREZIONE 'Y'						
Filo N.ro	Quota (m)	Nod3d Nro	Nsup (t)	Coll Nodo	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo ----- kg/cmq	SgmTr	RcLim 	RtLim 	DeltRt 	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo ----- kg/cmq	SgmTr	RcLim 	RtLim 	DeltRt
1	0,00	1	-9,3	NO	0,9	0,0	-8,5	0,1	55,7	10,0		4,6	0,0	-10,1	1,7	55,7	10,0	
2	0,00	2	-9,1	NO								1,6	0,0	-13,6	0,4	55,7	10,0	
3	0,00	3	-4,6	NO	0,2	0,0	-6,6	0,0	55,7	10,0		1,6	0,0	-7,3	0,7	55,7	10,0	
12	0,00	8	-7,5	NO	0,8	0,0	-6,9	0,1	55,7	10,0								
16	0,00	9	-3,6	NO	0,1	0,0	-5,3	0,0	55,7	10,0								
20	0,00	10	-6,0	NO	0,2	0,0	-8,8	0,0	55,7	10,0								
4	0,00	12	-5,4	NO														
9	0,00	14	-7,0	NO	0,1	0,0	-9,7	0,0	55,7	10,0								
28	0,00	17	-4,5	NO	2,1	0,0	-3,6	0,6	55,7	10,0		4,3	0,0	-4,8	1,8	55,7	10,0	
13	0,00	19	-6,5	NO														
17	0,00	20	-7,0	NO								1,4	0,0	-10,5	0,4	55,7	10,0	
21	0,00	21	-2,3	NO								1,4	0,0	-4,2	1,0	55,7	10,0	
14	0,00	22	-7,3	NO	0,0	0,0	-10,5	0,0	55,7	10,0								
19	0,00	24	-5,4	NO								1,6	0,0	-8,5	0,6	55,7	10,0	
23	0,00	25	-2,4	NO								1,6	0,0	-4,7	1,2	55,7	10,0	
27	0,00	27	-0,8	NO	0,2	0,0	-1,3	0,1	55,7	10,0		1,4	0,0	-2,8	1,6	55,7	10,0	
24	0,00	28	-3,8	NO	0,2	0,0	-5,5	0,0	55,7	10,0		1,5	0,0	-6,2	0,8	55,7	10,0	
10	0,00	30	-3,2	NO														
11	0,00	32	-3,9	NO	0,1	0,0	-5,6	0,0	55,7	10,0		1,5	0,0	-6,4	0,8	55,7	10,0	
15	0,00	33	-5,6	NO								1,4	0,0	-8,6	0,5	55,7	10,0	
36	0,00	34	-7,0	NO	0,9	0,0	-4,8	0,1	55,7	10,0		4,6	0,0	-6,3	1,5	55,7	10,0	
29	0,00	35	-7,8	NO								3,0	0,0	-6,7	0,8	55,7	10,0	
30	0,00	36	-4,7	NO	0,9	0,0	-3,3	0,1	55,7	10,0		3,1	0,0	-4,3	1,1	55,7	10,0	
33	0,00	37	-8,3	NO	1,1	0,0	-6,4	0,1	55,7	10,0								
32	0,00	38	-16,0	NO	0,4	0,0	-9,3	0,0	55,7	10,0		5,8	0,0	-10,4	1,1	55,7	10,0	
1	3,30	39	0,0	SI	0,0	4,0	-3,6	3,6	55,7	10,0		0,0	16,1	-14,5	14,5	55,7	10,0	
2	3,30	40	0,0	SI								0,0	12,7	-12,2	12,2	55,7	10,0	
3	3,30	41	0,0	NO	0,0	0,6	-0,9	0,9	55,7	10,0		0,0	5,2	-7,6	7,6	55,7	10,0	
4	3,30	42	0,0	NO														
9	3,30	45	0,0	NO														
10	3,30	46	0,0	NO														
11	3,30	47	0,0	NO								0,0	6,4	-9,3	9,3	55,7	10,0	
12	3,30	48	0,0	SI	0,0	6,0	-3,6	3,6	55,7	10,0		0,0	14,5	-13,1	13,1	55,7	10,0	
13	3,30	49	0,0	NO	0,0	0,7	-0,7	0,7	55,7	10,0		0,0	4,6	-6,7	6,7	55,7	10,0	
14	3,30	50	0,0	NO	0,0	0,3	-0,4	0,4	55,7	10,0		0,0	6,7	-6,5	6,5	55,7	10,0	
15	3,30	51	0,0	NO								0,0	4,8	-7,0	7,0	55,7	10,0	
16	3,30	52	0,0	NO														
17	3,30	53	0,0	NO	0,0	0,0	0,0	0,0	55,7	10,0								
19	3,30	55	0,0	NO	0,0	0,4	-0,6	0,6	55,7	10,0		0,0	5,6	-8,1	8,1	55,7	10,0	
20	3,30	56	0,0	NO	0,0	1,8	-1,7	1,7	55,7	10,0								
21	3,30	57	0,0	NO	0,0	3,0	-2,9	2,9	55,7	10,0		0,0	5,8	-8,3	8,3	55,7	10,0	
22	3,30	58	0,0	SI								0,0	9,5	-10,3	10,3	55,7	10,0	
23	3,30	59	0,0	NO	0,0	0,1	-0,2	0,2	55,7	10,0		0,0	3,7	-5,4	5,4	55,7	10,0	

RISULTATI VERIFICHE NODI CLS - PUSH N.ro: 15 - Prop.Massa:+Fy-0.3*Fx+Ecc5%																		
IDENTIFICATIVO					DIREZIONE X							DIREZIONE Y						
Filo N.ro	Quota (m)	Nod3d Nro	Nsup (t)	Coll Nodo	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo ----- kg/cmq	SgmTr	RcLim ----- kg/cmq	RtLim	DeltRt	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo ----- kg/cmq	SgmTr	RcLim ----- kg/cmq	RtLim	DeltRt
24	3,30	60	0,0	NO	0,0	0,0	0,0	0,0	55,7	10,0		0,0	5,5	-8,0	8,0	55,7	10,0	
27	3,30	63	0,0	NO	0,0	0,6	-0,8	0,8	55,7	10,0		0,0	5,3	-7,7	7,7	55,7	10,0	
28	3,30	64	0,0	NO	0,0	5,5	-3,7	3,7	55,7	10,0		0,0	10,8	-7,4	7,4	55,7	10,0	
29	3,30	65	0,0	NO	0,0	0,2	-0,1	0,1	55,7	10,0		0,0	8,1	-6,1	6,1	55,7	10,0	
30	3,30	66	0,0	NO	0,0	3,6	-2,4	2,4	55,7	10,0		0,0	8,7	-5,9	5,9	55,7	10,0	
31	3,30	67	0,0	NO	0,0	2,3	-1,8	1,8	55,7	10,0		0,0	7,8	-5,9	5,9	55,7	10,0	
32	3,30	68	0,0	SI	0,0	1,3	-0,8	0,8	55,7	10,0		0,0	19,4	-11,3	11,3	55,7	10,0	
33	3,30	69	0,0	SI	0,0	3,5	-2,7	2,7	55,7	10,0		0,0	13,8	-10,5	10,5	55,7	10,0	
36	3,30	72	0,0	NO	0,0	1,9	-1,3	1,3	55,7	10,0		0,0	12,8	-8,7	8,7	55,7	10,0	

RISULTATI VERIFICHE NODI CLS - PUSH N.ro: 16 - Prop.Massa:-Fy-0.3*Fx+Ecc5%																		
IDENTIFICATIVO					DIREZIONE X						DIREZIONE Y							
Filo N.ro	Quota (m)	Nod3d Nro	Nsup (t)	Coll Nodo	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo	SgmTr	RcLim	RtLim	DeltRt	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo	SgmTr	RcLim	RtLim	DeltRt
									kg/cmq							kg/cmq		
1	0,00	1	-1,9	NO	2,0	0,0	-2,8	1,1	55,7	10,0		4,1	0,0	-4,6	2,9	55,7	10,0	
2	0,00	2	-5,6	NO								1,6	0,0	-8,7	0,6	55,7	10,0	
3	0,00	3	-1,6	NO	0,2	0,0	-2,4	0,0	55,7	10,0		1,6	0,0	-3,8	1,4	55,7	10,0	
12	0,00	8	-3,7	NO	0,8	0,0	-3,5	0,2	55,7	10,0								
16	0,00	9	-6,6	NO	0,1	0,0	-9,5	0,0	55,7	10,0								
20	0,00	10	-3,0	NO	0,4	0,0	-4,4	0,1	55,7	10,0								
4	0,00	12	-4,2	NO														
9	0,00	14	-7,3	NO	0,1	0,0	-10,2	0,0	55,7	10,0								
28	0,00	17	-8,0	NO	1,3	0,0	-5,6	0,1	55,7	10,0		5,3	0,0	-7,2	1,8	55,7	10,0	
13	0,00	19	-5,4	NO														
17	0,00	20	-5,4	NO								2,1	0,0	-8,9	1,1	55,7	10,0	
21	0,00	21	-5,0	NO								1,8	0,0	-8,1	0,8	55,7	10,0	
14	0,00	22	-7,9	NO	0,2	0,0	-11,4	0,0	55,7	10,0								
19	0,00	24	-5,3	NO								1,8	0,0	-8,5	0,8	55,7	10,0	
23	0,00	25	-3,8	NO								1,8	0,0	-6,5	1,1	55,7	10,0	
27	0,00	27	-5,2	NO	0,3	0,0	-7,6	0,0	55,7	10,0		1,6	0,0	-8,2	0,7	55,7	10,0	
24	0,00	28	-1,0	NO	0,3	0,0	-1,6	0,1	55,7	10,0		1,6	0,0	-3,2	1,7	55,7	10,0	
10	0,00	30	-3,2	NO														
11	0,00	32	-2,0	NO	0,1	0,0	-3,0	0,0	55,7	10,0		1,2	0,0	-3,8	0,8	55,7	10,0	
15	0,00	33	-5,0	NO								1,5	0,0	-7,9	0,6	55,7	10,0	
36	0,00	34	-4,3	NO	1,5	0,0	-3,2	0,3	55,7	10,0		4,0	0,0	-4,6	1,6	55,7	10,0	
29	0,00	35	-11,4	NO								3,9	0,0	-9,6	0,9	55,7	10,0	
30	0,00	36	-7,8	NO	0,9	0,0	-5,4	0,1	55,7	10,0		5,4	0,0	-7,2	1,9	55,7	10,0	
33	0,00	37	-8,3	NO	1,2	0,0	-6,4	0,1	55,7	10,0								
32	0,00	38	-16,2	NO	0,2	0,0	-9,5	0,0	55,7	10,0		6,3	0,0	-10,7	1,2	55,7	10,0	
1	3,30	39	0,0	SI	0,0	6,8	-6,2	6,2	55,7	10,0		0,0	14,2	-12,8	12,8	55,7	10,0	
2	3,30	40	0,0	SI								0,0	12,1	-11,7	11,7	55,7	10,0	
3	3,30	41	0,0	NO	0,0	0,4	-0,5	0,5	55,7	10,0		0,0	6,0	-8,7	8,7	55,7	10,0	
4	3,30	42	0,0	NO														
9	3,30	45	0,0	NO														
10	3,30	46	0,0	NO														
11	3,30	47	0,0	NO								0,0	5,2	-7,5	7,5	55,7	10,0	
12	3,30	48	0,0	SI	0,0	5,2	-3,1	3,1	55,7	10,0		0,0	12,8	-11,6	11,6	55,7	10,0	
13	3,30	49	0,0	NO	0,0	1,4	-1,4	1,4	55,7	10,0		0,0	5,5	-7,9	7,9	55,7	10,0	
14	3,30	50	0,0	SI	0,0	0,9	-1,3	1,3	55,7	10,0		0,0	16,7	-16,2	16,2	55,7	10,0	
15	3,30	51	0,0	NO								0,0	4,9	-7,1	7,1	55,7	10,0	
16	3,30	52	0,0	NO														
17	3,30	53	0,0	NO	0,0	0,1	-0,1	0,1	55,7	10,0								
19	3,30	55	0,0	NO	0,0	2,7	-4,0	4,0	55,7	10,0		0,0	2,3	-3,3	3,3	55,7	10,0	
20	3,30	56	0,0	NO	0,0	2,9	-2,8	2,8	55,7	10,0								
21	3,30	57	0,0	NO	0,0	2,1	-2,0	2,0	55,7	10,0		0,0	5,3	-7,7	7,7	55,7	10,0	
22	3,30	58	0,0	NO								0,0	8,7	-9,5	9,5	55,7	10,0	
23	3,30	59	0,0	NO	0,0	0,5	-0,7	0,7	55,7	10,0		0,0	2,2	-3,2	3,2	55,7	10,0	
24	3,30	60	0,0	NO	0,0	0,0	0,0	0,0	55,7	10,0		0,0	4,5	-6,6	6,6	55,7	10,0	
27	3,30	63	0,0	NO	0,0	0,7	-1,1	1,1	55,7	10,0		0,0	5,6	-8,1	8,1	55,7	10,0	
28	3,30	64	0,0	SI	0,0	3,9	-2,6	2,6	55,7	10,0		0,0	14,9	-10,2	10,2	55,7	10,0	
29	3,30	65	0,0	NO	0,0	1,1	-0,8	0,8	55,7	10,0		0,0	12,1	-9,2	9,2	55,7	10,0	
30	3,30	66	0,0	NO	0,0	4,2	-2,8	2,8	55,7	10,0		0,0	13,6	-9,3	9,3	55,7	10,0	
31	3,30	67	0,0	NO	0,0	2,5	-1,9	1,9	55,7	10,0		0,0	4,8	-3,7	3,7	55,7	10,0	
32	3,30	68	0,0	SI	0,0	0,6	-0,4	0,4	55,7	10,0		0,0	20,8	-12,2	12,2	55,7	10,0	
33	3,30	69	0,0	NO	0,0	3,9	-2,9	2,9	55,7	10,0		0,0	13,0	-9,9	9,9	55,7	10,0	
36	3,30	72	0,0	NO	0,0	2,8	-1,9	1,9	55,7	10,0		0,0	9,6	-6,5	6,5	55,7	10,0	

RISULTATI VERIFICHE NODI CLS - PUSH N.ro: 17 - Prop.Mod:+Fx+0.3*Fy-Ecc5%																		
IDENTIFICATIVO					DIREZIONE 'X'						DIREZIONE 'Y'							
Filo N.ro	Quota (m)	Nod3d Nro	Nsup (t)	Coll Nodo	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo	SgmTr	RcLim	RtLim	DeltRt	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo	SgmTr	RcLim	RtLim	DeltRt
									kg/cmq									kg/cmq
1	0,00	1	-6,2	NO	0,2	0,0	-5,6	0,0	55,7	10,0		1,5	0,0	-5,9	0,3	55,7	10,0	
2	0,00	2	-9,1	NO								1,4	0,0	-13,4	0,3	55,7	10,0	
3	0,00	3	-4,1	NO	0,8	0,0	-6,2	0,2	55,7	10,0		0,8	0,0	-6,2	0,2	55,7	10,0	
12	0,00	8	-6,3	NO	0,2	0,0	-5,7	0,0	55,7	10,0								
16	0,00	9	-4,4	NO	0,1	0,0	-6,4	0,0	55,7	10,0								
20	0,00	10	-3,9	NO	0,2	0,0	-5,7	0,0	55,7	10,0								
4	0,00	12	-4,7	NO														
9	0,00	14	-7,2	NO	0,1	0,0	-10,0	0,0	55,7	10,0								
28	0,00	17	-5,0	NO	0,4	0,0	-3,4	0,0	55,7	10,0		1,8	0,0	-3,8	0,4	55,7	10,0	
13	0,00	19	-6,3	NO														
17	0,00	20	-6,2	NO								0,6	0,0	-9,1	0,1	55,7	10,0	
21	0,00	21	-2,7	NO								0,7	0,0	-4,1	0,3	55,7	10,0	
14	0,00	22	-8,6	NO	0,5	0,0	-12,5	0,0	55,7	10,0								
19	0,00	24	-3,9	NO								0,7	0,0	-5,9	0,2	55,7	10,0	
23	0,00	25	-4,2	NO								1,0	0,0	-6,4	0,3	55,7	10,0	
27	0,00	27	-3,4	NO	1,3	0,0	-5,6	0,7	55,7	10,0		0,9	0,0	-5,3	0,3	55,7	10,0	
24	0,00	28	-2,0	NO	0,5	0,0	-3,1	0,1	55,7	10,0		0,9	0,0	-3,5	0,5	55,7	10,0	

RISULTATI VERIFICHE NODI CLS - PUSH N.ro: 17 - Prop.Modolo:+Fx+0.3*Fy-Ecc5%																		
IDENTIFICATIVO					DIREZIONE X							DIREZIONE Y						
Filo N.ro	Quota (m)	Nod3d Nro	Nsup (t)	Coll Nodo	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo	SgmTr	RcLim	RtLim	DeltRt	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo	SgmTr	RcLim	RtLim	DeltRt
									kg/cmq							kg/cmq		
10	0,00	30	-3,2	NO														
11	0,00	32	-3,5	NO	0,3	0,0	-5,1	0,0	55,7	10,0		0,9	0,0	-5,4	0,3	55,7	10,0	
15	0,00	33	-5,9	NO								0,8	0,0	-8,7	0,2	55,7	10,0	
36	0,00	34	-7,3	NO	0,5	0,0	-5,0	0,0	55,7	10,0		2,3	0,0	-5,4	0,5	55,7	10,0	
29	0,00	35	-8,6	NO								1,4	0,0	-6,7	0,2	55,7	10,0	
30	0,00	36	-6,0	NO	2,4	0,0	-4,7	0,6	55,7	10,0		1,0	0,0	-4,2	0,1	55,7	10,0	
33	0,00	37	-8,9	NO	2,4	0,0	-7,2	0,5	55,7	10,0								
32	0,00	38	-16,1	NO	1,9	0,0	-9,6	0,1	55,7	10,0		2,8	0,0	-9,7	0,3	55,7	10,0	
1	3,30	39	0,0	NO	0,0	0,5	-0,5	0,5	55,7	10,0		0,0	5,2	-4,7	4,7	55,7	10,0	
2	3,30	40	0,0	SI								0,0	10,9	-10,5	10,5	55,7	10,0	
3	3,30	41	0,0	NO	0,0	2,9	-4,1	4,1	55,7	10,0		0,0	2,5	-3,6	3,6	55,7	10,0	
4	3,30	42	0,0	NO														
9	3,30	45	0,0	NO														
10	3,30	46	0,0	NO														
11	3,30	47	0,0	NO								0,0	4,0	-5,8	5,8	55,7	10,0	
12	3,30	48	0,0	NO	0,0	0,4	-0,2	0,2	55,7	10,0		0,0	10,0	-9,0	9,0	55,7	10,0	
13	3,30	49	0,0	NO	0,0	4,5	-4,3	4,3	55,7	10,0		0,0	2,1	-3,1	3,1	55,7	10,0	
14	3,30	50	0,0	NO	0,0	1,5	-2,2	2,2	55,7	10,0		0,0	2,1	-2,1	2,1	55,7	10,0	
15	3,30	51	0,0	NO								0,0	2,8	-4,0	4,0	55,7	10,0	
16	3,30	52	0,0	NO														
17	3,30	53	0,0	NO	0,0	2,2	-3,2	3,2	55,7	10,0								
19	3,30	55	0,0	NO	0,0	4,4	-6,3	6,3	55,7	10,0		0,0	4,8	-6,9	6,9	55,7	10,0	
20	3,30	56	0,0	NO	0,0	1,8	-1,8	1,8	55,7	10,0								
21	3,30	57	0,0	NO	0,0	6,4	-6,2	6,2	55,7	10,0		0,0	3,6	-5,2	5,2	55,7	10,0	
22	3,30	58	0,0	NO								0,0	6,6	-7,1	7,1	55,7	10,0	
23	3,30	59	0,0	NO	0,0	1,7	-2,5	2,5	55,7	10,0		0,0	1,2	-1,7	1,7	55,7	10,0	
24	3,30	60	0,0	NO	0,0	0,0	0,0	0,0	55,7	10,0		0,0	4,4	-6,4	6,4	55,7	10,0	
27	3,30	63	0,0	NO	0,0	4,5	-6,5	6,5	55,7	10,0		0,0	3,4	-4,9	4,9	55,7	10,0	
28	3,30	64	0,0	NO	0,0	1,0	-0,7	0,7	55,7	10,0		0,0	4,0	-2,7	2,7	55,7	10,0	
29	3,30	65	0,0	NO	0,0	5,0	-3,8	3,8	55,7	10,0		0,0	3,3	-2,5	2,5	55,7	10,0	
30	3,30	66	0,0	NO	0,0	7,8	-5,3	5,3	55,7	10,0		0,0	3,1	-2,1	2,1	55,7	10,0	
31	3,30	67	0,0	NO	0,0	3,0	-2,3	2,3	55,7	10,0		0,0	4,5	-3,4	3,4	55,7	10,0	
32	3,30	68	0,0	NO	0,0	5,6	-3,2	3,2	55,7	10,0		0,0	8,7	-5,1	5,1	55,7	10,0	
33	3,30	69	0,0	NO	0,0	7,4	-5,6	5,6	55,7	10,0		0,0	6,9	-5,2	5,2	55,7	10,0	
36	3,30	72	0,0	NO	0,0	9,0	-6,1	6,1	55,7	10,0		0,0	7,0	-4,7	4,7	55,7	10,0	

RISULTATI VERIFICHE NODI CLS - PUSH N.ro: 18 - Prop.Modolo:-Fx+0.3*Fy-Ecc5%																		
IDENTIFICATIVO					DIREZIONE X						DIREZIONE Y							
Filo N.ro	Quota (m)	Nod3d	Nsup (t)	Coll Nodo	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo	SgmTr	RcLim	RtLim	DeltRt	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo	SgmTr	RcLim	RtLim	DeltRt
									kg/cmq							kg/cmq		
1	0,00	1	-9,5	NO	1,4	0,0	-8,7	0,2	55,7	10,0		4,6	0,0	-10,2	1,7	55,7	10,0	
2	0,00	2	-8,3	NO								1,0	0,0	-12,3	0,2	55,7	10,0	
3	0,00	3	-3,9	NO	0,0	0,0	-5,7	0,0	55,7	10,0		1,0	0,0	-6,0	0,4	55,7	10,0	
12	0,00	8	-7,6	NO	1,6	0,0	-7,1	0,3	55,7	10,0								
16	0,00	9	-3,4	NO	0,3	0,0	-4,9	0,0	55,7	10,0								
20	0,00	10	-7,9	NO	0,8	0,0	-11,5	0,1	55,7	10,0								
4	0,00	12	-5,6	NO														
9	0,00	14	-7,0	NO	0,1	0,0	-9,7	0,0	55,7	10,0								
28	0,00	17	-5,8	NO	4,7	0,0	-5,7	1,7	55,7	10,0		2,8	0,0	-4,7	0,8	55,7	10,0	
13	0,00	19	-6,3	NO														
17	0,00	20	-7,2	NO								1,0	0,0	-10,6	0,2	55,7	10,0	
21	0,00	21	-2,8	NO								1,1	0,0	-4,5	0,5	55,7	10,0	
14	0,00	22	-6,6	NO	0,4	0,0	-9,6	0,0	55,7	10,0								
19	0,00	24	-6,7	NO								1,1	0,0	-10,0	0,2	55,7	10,0	
23	0,00	25	-1,3	NO								1,0	0,0	-2,6	0,7	55,7	10,0	
27	0,00	27	0,8	NO	1,3	0,0	-1,4	2,6	55,7	10,0		0,8	0,0	-0,7	1,8	55,7	10,0	
24	0,00	28	-4,5	NO	1,0	0,0	-6,9	0,3	55,7	10,0		0,9	0,0	-6,8	0,2	55,7	10,0	
10	0,00	30	-3,2	NO														
11	0,00	32	-3,3	NO	0,0	0,0	-4,8	0,0	55,7	10,0		0,8	0,0	-5,1	0,3	55,7	10,0	
15	0,00	33	-6,1	NO								0,6	0,0	-8,9	0,1	55,7	10,0	
36	0,00	34	-4,3	NO	1,5	0,0	-3,2	0,3	55,7	10,0		2,0	0,0	-3,5	0,5	55,7	10,0	
29	0,00	35	-8,7	NO								1,3	0,0	-6,7	0,1	55,7	10,0	
30	0,00	36	-4,7	NO	1,8	0,0	-3,6	0,4	55,7	10,0		0,3	0,0	-3,2	0,0	55,7	10,0	
33	0,00	37	-7,4	NO	0,5	0,0	-5,6	0,0	55,7	10,0								
32	0,00	38	-15,9	NO	3,2	0,0	-9,7	0,4	55,7	10,0		2,9	0,0	-9,6	0,3	55,7	10,0	
1	3,30	39	0,0	SI	0,0	5,7	-5,2	5,2	55,7	10,0		0,0	16,1	-14,5	14,5	55,7	10,0	
2	3,30	40	0,0	NO								0,0	7,5	-7,3	7,3	55,7	10,0	
3	3,30	41	0,0	NO	0,0	0,2	-0,3	0,3	55,7	10,0		0,0	3,2	-4,7	4,7	55,7	10,0	
4	3,30	42	0,0	NO														
9	3,30	45	0,0	NO														
10	3,30	46	0,0	NO														
11	3,30	47	0,0	NO								0,0	2,9	-4,2	4,2	55,7	10,0	
12	3,30	48	0,0	SI	0,0	10,6	-6,4	6,4	55,7	10,0		0,0	11,5	-10,3	10,3	55,7	10,0	
13	3,30	49	0,0	NO	0,0	2,0	-1,9	1,9	55,7	10,0		0,0	3,8	-5,5	5,5	55,7	10,0	
14	3,30	50	0,0	NO	0,0	1,8	-2,6	2,6	55,7	10,0		0,0	5,7	-5,5	5,5	55,7	10,0	
15	3,30	51	0,0	NO								0,0	2,0	-2,9	2,9	55,7	10,0	
16	3,30	52	0,0	NO														
17	3,30	53	0,0	NO	0,0	2,2	-3,2	3,2	55,7	10,0								
19	3,30	55	0,0	NO	0,0	2,4	-3,4	3,4	55,7	10,0		0,0	3,6	-5,2	5,2	55,7	10,0	
20	3,30	56	0,0	NO	0,0	6,2	-6,0	6,0	55,7	10,0								
21	3,30	57	0,0	NO	0,0	1,2	-1,2	1,2	55,7	10,0		0,0	4,3	-6,2	6,2	55,7	10,0	
22	3,30	58	0,0	NO								0,0	5,5	-6,0	6,0	55,7	10,0	
23	3,30	59	0,0	NO	0,0	2,1	-3,0	3,0	55,7	10,0		0,0	5,7	-8,2	8,2	55,7	10,0	
24	3,30	60	0,0	NO	0,0	0,0	0,0	0,0	55,7	10,0		0,0	2,6	-3,8	3,8	55,7	10,0	
27	3,30	63	0,0	NO	0,0	4,9	-7,2	7,2	55,7	10,0		0,0	2,8	-4,1	4,1	55,7	10,0	
28	3,30	64	0,0	NO	0,0	12,1	-8,2	8,2	55,7	10,0		0,0	6,9	-4,7	4,7	55,7	10,0	
29	3,30	65	0,0	NO	0,0	8,3	-6,3	6,3	55,7	10,0		0,0	3,0	-2,3	2,3	55,7	10,0	
30	3,30	66	0,0	NO	0,0	3,3	-2,2	2,2	55,7	10,0		0,0	1,6	-1,1	1,1	55,7	10,0	
31	3,30	67	0,0	NO	0,0	9,2	-7,0	7,0	55,7	10,0		0,0	9,7	-7,4	7,4	55,7	10,0	

RISULTATI VERIFICHE NODI CLS - PUSH N.ro: 18 - Prop.Modolo: Fx+0.3*Fy-Ecc5%																		
IDENTIFICATIVO					DIREZIONE X							DIREZIONE Y						
Filo N.ro	Quota (m)	Nod3d Nro	Nsup (t)	Coll Nodo	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo	SgmTr	RcLim	RtLim	DeltRt	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo	SgmTr	RcLim	RtLim	DeltRt
									kg/cmq							kg/cmq		
32	3,30	68	0,0	NO	0,0	9,6	-5,6	5,6	55,7	10,0		0,0	10,3	-6,0	6,0	55,7	10,0	
33	3,30	69	0,0	NO	0,0	1,2	-0,9	0,9	55,7	10,0		0,0	5,4	-4,1	4,1	55,7	10,0	
36	3,30	72	0,0	NO	0,0	10,3	-7,0	7,0	55,7	10,0		0,0	5,9	-4,0	4,0	55,7	10,0	

RISULTATI VERIFICHE NODI CLS - PUSH N.ro: 19 - Prop.Modolo: Fy+0.3*Fx-Ecc5%																		
IDENTIFICATIVO			DIREZIONE X								DIREZIONE Y							
Filo N.ro	Quota (m)	Nod3d Nro	Nsup (t)	Coll Nodo	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo	SgmTr	RcLim	RtLim	DeltRt	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo	SgmTr	RcLim	RtLim	DeltRt
1	0,00	1	-9,1	NO	0,3	0,0	-8,2	0,0	55,7	10,0		4,5	0,0	-9,9	1,7	55,7	10,0	
2	0,00	2	-9,5	NO								1,9	0,0	-14,3	0,5	55,7	10,0	
3	0,00	3	-4,7	NO	0,5	0,0	-6,9	0,1	55,7	10,0		1,6	0,0	-7,5	0,7	55,7	10,0	
12	0,00	8	-7,6	NO	0,5	0,0	-6,9	0,0	55,7	10,0								
16	0,00	9	-3,5	NO	0,1	0,0	-5,0	0,0	55,7	10,0								
20	0,00	10	-5,9	NO	0,1	0,0	-8,6	0,0	55,7	10,0								
4	0,00	12	-5,3	NO														
9	0,00	14	-7,0	NO	0,0	0,0	-9,8	0,0	55,7	10,0								
28	0,00	17	-4,4	NO	2,0	0,0	-3,5	0,5	55,7	10,0		4,4	0,0	-4,9	1,8	55,7	10,0	
13	0,00	19	-6,5	NO														
17	0,00	20	-6,9	NO								1,5	0,0	-10,5	0,5	55,7	10,0	
21	0,00	21	-2,1	NO								1,5	0,0	-4,2	1,2	55,7	10,0	
14	0,00	22	-7,7	NO	0,2	0,0	-11,1	0,0	55,7	10,0								
19	0,00	24	-5,0	NO								1,6	0,0	-7,9	0,7	55,7	10,0	
23	0,00	25	-2,8	NO								1,8	0,0	-5,3	1,2	55,7	10,0	
27	0,00	27	-1,0	NO	0,4	0,0	-1,7	0,2	55,7	10,0		1,5	0,0	-3,1	1,6	55,7	10,0	
24	0,00	28	-3,5	NO	0,0	0,0	-5,1	0,0	55,7	10,0		1,6	0,0	-6,0	0,9	55,7	10,0	
10	0,00	30	-3,2	NO														
11	0,00	32	-3,9	NO	0,2	0,0	-5,6	0,0	55,7	10,0		1,5	0,0	-6,4	0,8	55,7	10,0	
15	0,00	33	-5,3	NO								1,4	0,0	-8,2	0,5	55,7	10,0	
36	0,00	34	-7,5	NO	0,8	0,0	-5,2	0,1	55,7	10,0		4,3	0,0	-6,5	1,3	55,7	10,0	
29	0,00	35	-7,8	NO								3,0	0,0	-6,7	0,8	55,7	10,0	
30	0,00	36	-4,8	NO	1,1	0,0	-3,4	0,2	55,7	10,0		2,9	0,0	-4,2	0,9	55,7	10,0	
33	0,00	37	-8,4	NO	1,4	0,0	-6,5	0,2	55,7	10,0								
32	0,00	38	-16,0	NO	0,1	0,0	-9,4	0,0	55,7	10,0		5,7	0,0	-10,4	1,1	55,7	10,0	
1	3,30	39	0,0	SI	0,0	2,1	-1,9	1,9	55,7	10,0		0,0	15,8	-14,3	14,3	55,7	10,0	
2	3,30	40	0,0	SI								0,0	14,9	-14,4	14,4	55,7	10,0	
3	3,30	41	0,0	NO	0,0	1,6	-2,3	2,3	55,7	10,0		0,0	5,3	-7,7	7,7	55,7	10,0	
4	3,30	42	0,0	NO														
9	3,30	45	0,0	NO														
10	3,30	46	0,0	NO														
11	3,30	47	0,0	NO								0,0	6,4	-9,3	9,3	55,7	10,0	
12	3,30	48	0,0	SI	0,0	3,9	-2,4	2,4	55,7	10,0		0,0	16,3	-14,7	14,7	55,7	10,0	
13	3,30	49	0,0	NO	0,0	1,9	-1,8	1,8	55,7	10,0		0,0	4,9	-7,1	7,1	55,7	10,0	
14	3,30	50	0,0	NO	0,0	0,4	-0,6	0,6	55,7	10,0		0,0	6,1	-5,9	5,9	55,7	10,0	
15	3,30	51	0,0	NO								0,0	4,8	-6,9	6,9	55,7	10,0	
16	3,30	52	0,0	NO														
17	3,30	53	0,0	NO	0,0	0,7	-1,0	1,0	55,7	10,0								
19	3,30	55	0,0	NO	0,0	1,4	-2,0	2,0	55,7	10,0		0,0	6,1	-8,8	8,8	55,7	10,0	
20	3,30	56	0,0	NO	0,0	0,8	-0,7	0,7	55,7	10,0								
21	3,30	57	0,0	NO	0,0	4,0	-3,8	3,8	55,7	10,0		0,0	6,2	-9,0	9,0	55,7	10,0	
22	3,30	58	0,0	SI								0,0	10,3	-11,2	11,2	55,7	10,0	
23	3,30	59	0,0	NO	0,0	0,3	-0,4	0,4	55,7	10,0		0,0	2,7	-4,0	4,0	55,7	10,0	
24	3,30	60	0,0	NO	0,0	0,0	0,0	0,0	55,7	10,0		0,0	6,0	-8,7	8,7	55,7	10,0	
27	3,30	63	0,0	NO	0,0	1,3	-1,9	1,9	55,7	10,0		0,0	5,7	-8,2	8,2	55,7	10,0	
28	3,30	64	0,0	NO	0,0	5,0	-3,4	3,4	55,7	10,0		0,0	11,0	-7,5	7,5	55,7	10,0	
29	3,30	65	0,0	NO	0,0	0,4	-0,3	0,3	55,7	10,0		0,0	8,0	-6,1	6,1	55,7	10,0	
30	3,30	66	0,0	NO	0,0	4,1	-2,8	2,8	55,7	10,0		0,0	8,2	-5,5	5,5	55,7	10,0	
31	3,30	67	0,0	NO	0,0	1,1	-0,9	0,9	55,7	10,0		0,0	7,1	-5,3	5,3	55,7	10,0	
32	3,30	68	0,0	SI	0,0	0,2	-0,1	0,1	55,7	10,0		0,0	18,9	-11,0	11,0	55,7	10,0	
33	3,30	69	0,0	NO	0,0	4,4	-3,3	3,3	55,7	10,0		0,0	13,1	-9,9	9,9	55,7	10,0	
36	3,30	72	0,0	NO	0,0	6,4	-4,4	4,4	55,7	10,0		0,0	12,1	-8,3	8,3	55,7	10,0	

RISULTATI VERIFICHE NODI CLS - PUSH N.ro: 20 - Prop.Modolo: Fy+0.3*Fx-Ecc5%																		
IDENTIFICATIVO			DIREZIONE X								DIREZIONE Y							
Filo N.ro	Quota (m)	Nod3d Nro	Nsup (t)	Coll Nodo	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo	SgmTr	RcLim	RtLim	DeltRt	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo	SgmTr	RcLim	RtLim	DeltRt
1	0,00	1	-1,6	NO	1,3	0,0	-2,1	0,7	55,7	10,0		4,1	0,0	-4,5	3,1	55,7	10,0	
2	0,00	2	-6,1	NO								1,3	0,0	-9,2	0,4	55,7	10,0	
3	0,00	3	-1,8	NO	0,5	0,0	-2,7	0,2	55,7	10,0		1,6	0,0	-3,9	1,3	55,7	10,0	
12	0,00	8	-3,7	NO	0,5	0,0	-3,4	0,1	55,7	10,0								
16	0,00	9	-6,4	NO	0,0	0,0	-9,3	0,0	55,7	10,0								
20	0,00	10	-2,9	NO	0,2	0,0	-4,2	0,0	55,7	10,0								
4	0,00	12	-4,1	NO														
9	0,00	14	-7,3	NO	0,1	0,0	-10,2	0,0	55,7	10,0								
28	0,00	17	-7,9	NO	1,1	0,0	-5,5	0,1	55,7	10,0		5,2	0,0	-7,2	1,8	55,7	10,0	
13	0,00	19	-5,5	NO														
17	0,00	20	-5,4	NO								2,0	0,0	-8,8	1,0	55,7	10,0	
21	0,00	21	-4,9	NO								1,7	0,0	-7,8	0,8	55,7	10,0	
14	0,00	22	-8,3	NO	0,0	0,0	-12,1	0,0	55,7	10,0								
19	0,00	24	-4,8	NO								1,8	0,0	-7,8	0,9	55,7	10,0	
23	0,00	25	-4,2	NO								1,7	0,0	-7,0	0,9	55,7	10,0	
27	0,00	27	-5,4	NO	0,5	0,0	-7,9	0,1	55,7	10,0		1,5	0,0	-8,4	0,6	55,7	10,0	
24	0,00	28	-0,8	NO	0,2	0,0	-1,2	0,0	55,7	10,0		1,5	0,0	-2,9	1,7	55,7	10,0	
10	0,00	30	-3,2	NO														
11	0,00	32	-2,0	NO	0,2	0,0	-3,0	0,0	55,7	10,0		1,3	0,0	-3,8	0,9	55,7	10,0	
15	0,00	33	-4,8	NO								1,5	0,0	-7,6	0,7	55,7	10,0	
36	0,00	34	-4,9	NO	1,4	0,0	-3,6	0,2	55,7	10,0		4,3	0,0	-5,0	1,7	55,7	10,0	
29	0,00	35	-11,4	NO								4,0	0,0	-9,6	0,9	55,7	10,0	
30	0,00	36	-8,0	NO	1,1	0,0	-5,5	0,1	55,7	10,0		5,6	0,0	-7,4	2,0	55,7	10,0	

Arch. Marco Amabili

RISULTATI VERIFICHE NODI CLS - PUSH N.ro: 20 - Prop.Modolo:-Fy+0.3*Fx-Ecc5%																		
IDENTIFICATIVO					DIREZIONE 'X'						DIREZIONE 'Y'							
Filo N.ro	Quota (m)	Nod3d Nro	Nsup (t)	Coll Nodo	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo	SgmTr	RcLim kg/cmq	RtLim	DeltRt	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo	SgmTr	RcLim kg/cmq	RtLim	DeltRt
33	0,00	37	-8,5	NO	1,5	0,0	-6,6	0,2	55,7	10,0								
32	0,00	38	-16,3	NO	0,4	0,0	-9,5	0,0	55,7	10,0		6,4	0,0	-10,8	1,3	55,7	10,0	
1	3,30	39	0,0	SI	0,0	4,9	-4,4	4,4	55,7	10,0		0,0	14,6	-13,1	13,1	55,7	10,0	
2	3,30	40	0,0	NO								0,0	9,7	-9,4	9,4	55,7	10,0	
3	3,30	41	0,0	NO	0,0	1,4	-2,0	2,0	55,7	10,0		0,0	5,9	-8,6	8,6	55,7	10,0	
4	3,30	42	0,0	NO														
9	3,30	45	0,0	NO														
10	3,30	46	0,0	NO														
11	3,30	47	0,0	NO								0,0	5,2	-7,5	7,5	55,7	10,0	
12	3,30	48	0,0	NO	0,0	3,0	-1,8	1,8	55,7	10,0		0,0	11,0	-9,9	9,9	55,7	10,0	
13	3,30	49	0,0	NO	0,0	2,7	-2,6	2,6	55,7	10,0		0,0	5,2	-7,5	7,5	55,7	10,0	
14	3,30	50	0,0	SI	0,0	0,2	-0,3	0,3	55,7	10,0		0,0	17,5	-16,9	16,9	55,7	10,0	
15	3,30	51	0,0	NO								0,0	4,9	-7,2	7,2	55,7	10,0	
16	3,30	52	0,0	NO														
17	3,30	53	0,0	NO	0,0	0,6	-0,9	0,9	55,7	10,0								
19	3,30	55	0,0	NO	0,0	3,7	-5,4	5,4	55,7	10,0		0,0	1,8	-2,6	2,6	55,7	10,0	
20	3,30	56	0,0	NO	0,0	1,8	-1,7	1,7	55,7	10,0								
21	3,30	57	0,0	NO	0,0	3,1	-3,0	3,0	55,7	10,0		0,0	4,8	-7,0	7,0	55,7	10,0	
22	3,30	58	0,0	NO								0,0	7,9	-8,6	8,6	55,7	10,0	
23	3,30	59	0,0	NO	0,0	0,9	-1,3	1,3	55,7	10,0		0,0	3,3	-4,7	4,7	55,7	10,0	
24	3,30	60	0,0	NO	0,0	0,0	0,0	0,0	55,7	10,0		0,0	4,0	-5,8	5,8	55,7	10,0	
27	3,30	63	0,0	NO	0,0	1,5	-2,2	2,2	55,7	10,0		0,0	5,2	-7,6	7,6	55,7	10,0	
28	3,30	64	0,0	SI	0,0	3,3	-2,3	2,3	55,7	10,0		0,0	14,8	-10,1	10,1	55,7	10,0	
29	3,30	65	0,0	NO	0,0	1,7	-1,3	1,3	55,7	10,0		0,0	12,2	-9,3	9,3	55,7	10,0	
30	3,30	66	0,0	NO	0,0	4,7	-3,2	3,2	55,7	10,0		0,0	14,3	-9,7	9,7	55,7	10,0	
31	3,30	67	0,0	NO	0,0	1,2	-0,9	0,9	55,7	10,0		0,0	4,1	-3,1	3,1	55,7	10,0	
32	3,30	68	0,0	SI	0,0	1,0	-0,6	0,6	55,7	10,0		0,0	21,4	-12,5	12,5	55,7	10,0	
33	3,30	69	0,0	SI	0,0	4,8	-3,6	3,6	55,7	10,0		0,0	13,8	-10,5	10,5	55,7	10,0	
36	3,30	72	0,0	NO	0,0	7,6	-5,2	5,2	55,7	10,0		0,0	10,3	-7,0	7,0	55,7	10,0	

RISULTATI VERIFICHE NODI CLS - PUSH N.ro: 21 - Prop.Massa:+Fx+0.3*Fy-Ecc5%																		
IDENTIFICATIVO					DIREZIONE 'X'						DIREZIONE 'Y'							
Filo N.ro	Quota (m)	Nod3d Nro	Nsup (t)	Coll Nodo	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo	SgmTr	RcLim	RtLim	DeltRt	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo	SgmTr	RcLim	RtLim	DeltRt
1	0,00	1	-6,2	NO	0,2	0,0	-5,6	0,0	55,7	10,0		1,5	0,0	-5,9	0,3	55,7	10,0	
2	0,00	2	-9,1	NO								1,4	0,0	-13,4	0,3	55,7	10,0	
3	0,00	3	-4,1	NO	0,8	0,0	-6,2	0,2	55,7	10,0		0,8	0,0	-6,2	0,2	55,7	10,0	
12	0,00	8	-6,3	NO	0,2	0,0	-5,7	0,0	55,7	10,0								
16	0,00	9	-4,4	NO	0,1	0,0	-6,4	0,0	55,7	10,0								
20	0,00	10	-3,9	NO	0,2	0,0	-5,7	0,0	55,7	10,0								
4	0,00	12	-4,7	NO														
9	0,00	14	-7,2	NO	0,1	0,0	-10,0	0,0	55,7	10,0								
28	0,00	17	-5,0	NO	0,4	0,0	-3,4	0,0	55,7	10,0		1,8	0,0	-3,8	0,4	55,7	10,0	
13	0,00	19	-6,3	NO														
17	0,00	20	-6,2	NO								0,6	0,0	-9,1	0,1	55,7	10,0	
21	0,00	21	-2,7	NO								0,7	0,0	-4,1	0,3	55,7	10,0	
14	0,00	22	-8,6	NO	0,5	0,0	-12,5	0,0	55,7	10,0								
19	0,00	24	-3,9	NO								0,7	0,0	-5,9	0,2	55,7	10,0	
23	0,00	25	-4,2	NO								1,0	0,0	-6,4	0,3	55,7	10,0	
27	0,00	27	-3,4	NO	1,3	0,0	-5,6	0,7	55,7	10,0		0,9	0,0	-5,3	0,3	55,7	10,0	
24	0,00	28	-2,0	NO	0,5	0,0	-3,1	0,1	55,7	10,0		0,9	0,0	-3,5	0,5	55,7	10,0	
10	0,00	30	-3,2	NO														
11	0,00	32	-3,5	NO	0,3	0,0	-5,1	0,0	55,7	10,0		0,9	0,0	-5,4	0,3	55,7	10,0	
15	0,00	33	-5,9	NO								0,8	0,0	-8,7	0,2	55,7	10,0	
36	0,00	34	-7,3	NO	0,5	0,0	-5,0	0,0	55,7	10,0		2,3	0,0	-5,4	0,5	55,7	10,0	
29	0,00	35	-8,6	NO								1,4	0,0	-6,7	0,2	55,7	10,0	
30	0,00	36	-6,0	NO	2,4	0,0	-4,7	0,6	55,7	10,0		1,0	0,0	-4,2	0,1	55,7	10,0	
33	0,00	37	-8,9	NO	2,4	0,0	-7,2	0,5	55,7	10,0								
32	0,00	38	-16,1	NO	1,9	0,0	-9,6	0,1	55,7	10,0		2,8	0,0	-9,7	0,3	55,7	10,0	
1	3,30	39	0,0	NO	0,0	0,5	-0,5	0,5	55,7	10,0		0,0	5,2	-4,7	4,7	55,7	10,0	
2	3,30	40	0,0	SI								0,0	10,9	-10,5	10,5	55,7	10,0	
3	3,30	41	0,0	NO	0,0	2,9	-4,1	4,1	55,7	10,0		0,0	2,5	-3,6	3,6	55,7	10,0	
4	3,30	42	0,0	NO														
9	3,30	45	0,0	NO														
10	3,30	46	0,0	NO														
11	3,30	47	0,0	NO								0,0	4,0	-5,8	5,8	55,7	10,0	
12	3,30	48	0,0	NO	0,0	0,4	-0,2	0,2	55,7	10,0		0,0	10,0	-9,0	9,0	55,7	10,0	
13	3,30	49	0,0	NO	0,0	4,5	-4,3	4,3	55,7	10,0		0,0	2,1	-3,1	3,1	55,7	10,0	
14	3,30	50	0,0	NO	0,0	1,5	-2,2	2,2	55,7	10,0		0,0	2,1	-2,1	2,1	55,7	10,0	
15	3,30	51	0,0	NO								0,0	2,8	-4,0	4,0	55,7	10,0	
16	3,30	52	0,0	NO														
17	3,30	53	0,0	NO	0,0	2,2	-3,2	3,2	55,7	10,0								
19	3,30	55	0,0	NO	0,0	4,4	-6,3	6,3	55,7	10,0		0,0	4,8	-6,9	6,9	55,7	10,0	
20	3,30	56	0,0	NO	0,0	1,8	-1,8	1,8	55,7	10,0								
21	3,30	57	0,0	NO	0,0	6,4	-6,2	6,2	55,7	10,0		0,0	3,6	-5,2	5,2	55,7	10,0	
22	3,30	58	0,0	NO								0,0	6,6	-7,1	7,1	55,7	10,0	
23	3,30	59	0,0	NO	0,0	1,7	-2,5	2,5	55,7	10,0		0,0	1,2	-1,7	1,7	55,7	10,0	
24	3,30	60	0,0	NO	0,0	0,0	0,0	0,0	55,7	10,0		0,0	4,4	-6,4	6,4	55,7	10,0	
27	3,30	63	0,0	NO	0,0	4,5	-6,5	6,5	55,7	10,0		0,0	3,4	-4,9	4,9	55,7	10,0	
28	3,30	64	0,0	NO	0,0	1,0	-0,7	0,7	55,7	10,0		0,0	4,0	-2,7	2,7	55,7	10,0	
29	3,30	65	0,0	NO	0,0	5,0	-3,8	3,8	55,7	10,0		0,0	3,3	-2,5	2,5	55,7	10,0	
30	3,30	66	0,0	NO	0,0	7,8	-5,3	5,3	55,7	10,0		0,0	3,1	-2,1	2,1	55,7	10,0	
31	3,30	67	0,0	NO	0,0	3,0	-2,3	2,3	55,7	10,0		0,0	4,5	-3,4	3,4	55,7	10,0	
32	3,30	68	0,0	NO	0,0	5,6	-3,2	3,2	55,7	10,0		0,0	8,7	-5,1	5,1	55,7	10,0	
33	3,30	69	0,0	NO	0,0	7,4	-5,6	5,6	55,7	10,0		0,0	6,9	-5,2	5,2	55,7	10,0	
36	3,30	72	0,0	NO	0,0	9,0	-6,1	6,1	55,7	10,0		0,0	7,0	-4,7	4,7	55,7	10,0	

RISULTATI VERIFICHE NODI CLS - PUSH N.ro: 22 - Prop.Massa:-Fx+0.3*Fy-Ecc5%															
IDENTIFICATIVO			DIREZIONE 'X'						DIREZIONE 'Y'						

Arch. Marco Amabili

C.D.S.

Filo N.ro	Quota (m)	Nod3d Nro	Nsup (t)	Coll Nodo	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo	SgmTr	RcLim kg/cmq	RtLim	DeltRt	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo	SgmTr	RcLim kg/cmq	RtLim	DeltRt
1	0,00	1	-9,5	NO	1,4	0,0	-8,7	0,2	55,7	10,0		4,6	0,0	-10,2	1,7	55,7	10,0	
2	0,00	2	-8,3	NO								1,0	0,0	-12,3	0,2	55,7	10,0	
3	0,00	3	-3,9	NO	0,0	0,0	-5,7	0,0	55,7	10,0		1,0	0,0	-6,0	0,4	55,7	10,0	
12	0,00	8	-7,6	NO	1,6	0,0	-7,1	0,3	55,7	10,0								
16	0,00	9	-3,4	NO	0,3	0,0	-4,9	0,0	55,7	10,0								
20	0,00	10	-7,9	NO	0,8	0,0	-11,5	0,1	55,7	10,0								
4	0,00	12	-5,6	NO														
9	0,00	14	-7,0	NO	0,1	0,0	-9,7	0,0	55,7	10,0								
28	0,00	17	-5,8	NO	4,7	0,0	-5,7	1,7	55,7	10,0		2,8	0,0	-4,7	0,8	55,7	10,0	
13	0,00	19	-6,3	NO														
17	0,00	20	-7,2	NO								1,0	0,0	-10,6	0,2	55,7	10,0	
21	0,00	21	-2,8	NO								1,1	0,0	-4,5	0,5	55,7	10,0	
14	0,00	22	-6,6	NO	0,4	0,0	-9,6	0,0	55,7	10,0								
19	0,00	24	-6,7	NO								1,1	0,0	-10,0	0,2	55,7	10,0	
23	0,00	25	-1,3	NO								1,0	0,0	-2,6	0,7	55,7	10,0	
27	0,00	27	0,8	NO	1,3	0,0	-1,4	2,6	55,7	10,0		0,8	0,0	-0,7	1,8	55,7	10,0	
24	0,00	28	-4,5	NO	1,0	0,0	-6,9	0,3	55,7	10,0		0,9	0,0	-6,8	0,2	55,7	10,0	
10	0,00	30	-3,2	NO														
11	0,00	32	-3,3	NO	0,0	0,0	-4,8	0,0	55,7	10,0		0,8	0,0	-5,1	0,3	55,7	10,0	
15	0,00	33	-6,1	NO								0,6	0,0	-8,9	0,1	55,7	10,0	
36	0,00	34	-4,3	NO	1,5	0,0	-3,2	0,3	55,7	10,0		2,0	0,0	-3,5	0,5	55,7	10,0	
29	0,00	35	-8,7	NO								1,3	0,0	-6,7	0,1	55,7	10,0	
30	0,00	36	-4,7	NO	1,8	0,0	-3,6	0,4	55,7	10,0		0,3	0,0	-3,2	0,0	55,7	10,0	
33	0,00	37	-7,4	NO	0,5	0,0	-5,6	0,0	55,7	10,0								
32	0,00	38	-15,9	NO	3,2	0,0	-9,7	0,4	55,7	10,0		2,9	0,0	-9,6	0,3	55,7	10,0	
1	3,30	39	0,0	SI	0,0	5,7	-5,2	5,2	55,7	10,0		0,0	16,1	-14,5	14,5	55,7	10,0	
2	3,30	40	0,0	NO								0,0	7,5	-7,3	7,3	55,7	10,0	
3	3,30	41	0,0	NO	0,0	0,2	-0,3	0,3	55,7	10,0		0,0	3,2	-4,7	4,7	55,7	10,0	
4	3,30	42	0,0	NO														
9	3,30	45	0,0	NO														
10	3,30	46	0,0	NO														
11	3,30	47	0,0	NO								0,0	2,9	-4,2	4,2	55,7	10,0	
12	3,30	48	0,0	SI	0,0	10,6	-6,4	6,4	55,7	10,0		0,0	11,5	-10,3	10,3	55,7	10,0	
13	3,30	49	0,0	NO	0,0	2,0	-1,9	1,9	55,7	10,0		0,0	3,8	-5,5	5,5	55,7	10,0	
14	3,30	50	0,0	NO	0,0	1,8	-2,6	2,6	55,7	10,0		0,0	5,7	-5,5	5,5	55,7	10,0	
15	3,30	51	0,0	NO								0,0	2,0	-2,9	2,9	55,7	10,0	
16	3,30	52	0,0	NO														
17	3,30	53	0,0	NO	0,0	2,2	-3,2	3,2	55,7	10,0								
19	3,30	55	0,0	NO	0,0	2,4	-3,4	3,4	55,7	10,0		0,0	3,6	-5,2	5,2	55,7	10,0	
20	3,30	56	0,0	NO	0,0	6,2	-6,0	6,0	55,7	10,0								
21	3,30	57	0,0	NO	0,0	1,2	-1,2	1,2	55,7	10,0		0,0	4,3	-6,2	6,2	55,7	10,0	
22	3,30	58	0,0	NO								0,0	5,5	-6,0	6,0	55,7	10,0	
23	3,30	59	0,0	NO	0,0	2,1	-3,0	3,0	55,7	10,0		0,0	5,7	-8,2	8,2	55,7	10,0	
24	3,30	60	0,0	NO	0,0	0,0	0,0	0,0	55,7	10,0		0,0	2,6	-3,8	3,8	55,7	10,0	
27	3,30	63	0,0	NO	0,0	4,9	-7,2	7,2	55,7	10,0		0,0	2,8	-4,1	4,1	55,7	10,0	
28	3,30	64	0,0	NO	0,0	12,1	-8,2	8,2	55,7	10,0		0,0	6,9	-4,7	4,7	55,7	10,0	
29	3,30	65	0,0	NO	0,0	8,3	-6,3	6,3	55,7	10,0		0,0	3,0	-2,3	2,3	55,7	10,0	
30	3,30	66	0,0	NO	0,0	3,3	-2,2	2,2	55,7	10,0		0,0	1,6	-1,1	1,1	55,7	10,0	
31	3,30	67	0,0	NO	0,0	9,2	-7,0	7,0	55,7	10,0		0,0	9,7	-7,4	7,4	55,7	10,0	
32	3,30	68	0,0	NO	0,0	9,6	-5,6	5,6	55,7	10,0		0,0	10,3	-6,0	6,0	55,7	10,0	
33	3,30	69	0,0	NO	0,0	1,2	-0,9	0,9	55,7	10,0		0,0	5,4	-4,1	4,1	55,7	10,0	
36	3,30	72	0,0	NO	0,0	10,3	-7,0	7,0	55,7	10,0		0,0	5,9	-4,0	4,0	55,7	10,0	

RISULTATI VERIFICHE NODI CLS - PUSH N.ro: 23 - Prop.Massa:+Fy+0.3*Fx-Ecc5%																		
IDENTIFICATIVO			DIREZIONE 'X'									DIREZIONE 'Y'						
Filo N.ro	Quota (m)	Nod3d Nro	Nsup (t)	Coll Nodo	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo	SgmTr	RcLim kg/cmq	RtLim	DeltRt	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo	SgmTr	RcLim kg/cmq	RtLim	DeltRt
1	0,00	1	-9,1	NO	0,3	0,0	-8,2	0,0	55,7	10,0		4,5	0,0	-9,9	1,7	55,7	10,0	
2	0,00	2	-9,5	NO								1,9	0,0	-14,3	0,5	55,7	10,0	
3	0,00	3	-4,7	NO	0,5	0,0	-6,9	0,1	55,7	10,0		1,6	0,0	-7,5	0,7	55,7	10,0	
12	0,00	8	-7,6	NO	0,5	0,0	-6,9	0,0	55,7	10,0								
16	0,00	9	-3,5	NO	0,1	0,0	-5,0	0,0	55,7	10,0								
20	0,00	10	-5,9	NO	0,1	0,0	-8,6	0,0	55,7	10,0								
4	0,00	12	-5,3	NO														
9	0,00	14	-7,0	NO	0,0	0,0	-9,8	0,0	55,7	10,0								
28	0,00	17	-4,4	NO	2,0	0,0	-3,5	0,5	55,7	10,0		4,4	0,0	-4,9	1,8	55,7	10,0	
13	0,00	19	-6,5	NO														
17	0,00	20	-6,9	NO								1,5	0,0	-10,5	0,5	55,7	10,0	
21	0,00	21	-2,1	NO								1,5	0,0	-4,2	1,2	55,7	10,0	
14	0,00	22	-7,7	NO	0,2	0,0	-11,1	0,0	55,7	10,0								
19	0,00	24	-5,0	NO								1,6	0,0	-7,9	0,7	55,7	10,0	
23	0,00	25	-2,8	NO								1,8	0,0	-5,3	1,2	55,7	10,0	
27	0,00	27	-1,0	NO	0,4	0,0	-1,7	0,2	55,7	10,0		1,5	0,0	-3,1	1,6	55,7	10,0	
24	0,00	28	-3,5	NO	0,0	0,0	-5,1	0,0	55,7	10,0		1,6	0,0	-6,0	0,9	55,7	10,0	
10	0,00	30	-3,2	NO														
11	0,00	32	-3,9	NO	0,2	0,0	-5,6	0,0	55,7	10,0		1,5	0,0	-6,4	0,8	55,7	10,0	
15	0,00	33	-5,3	NO								1,4	0,0	-8,2	0,5	55,7	10,0	
36	0,00	34	-7,5	NO	0,8	0,0	-5,2	0,1	55,7	10,0		4,3	0,0	-6,5	1,3	55,7	10,0	
29	0,00	35	-7,8	NO								3,0	0,0	-6,7	0,8	55,7	10,0	
30	0,00	36	-4,8	NO	1,1	0,0	-3,4	0,2	55,7	10,0		2,9	0,0	-4,2	0,9	55,7	10,0	
33	0,00	37	-8,4	NO	1,4	0,0	-6,5	0,2	55,7	10,0								
32	0,00	38	-16,0	NO	0,1	0,0	-9,4	0,0	55,7	10,0		5,7	0,0	-10,4	1,1	55,7	10,0	
1	3,30	39	0,0	SI	0,0	2,1	-1,9	1,9	55,7	10,0		0,0	15,8	-14,3	14,3	55,7	10,0	
2	3,30	40	0,0	SI								0,0	14,9	-14,4	14,4	55,7	10,0	
3	3,30	41	0,0	NO	0,0	1,6	-2,3	2,3	55,7	10,0		0,0	5,3	-7,7	7,7	55,7	10,0	
4	3,30	42	0,0	NO														
9	3,30	45	0,0	NO														
10	3,30	46	0,0	NO														
11	3,30	47	0,0	NO								0,0	6,4	-9,3	9,3	55,7	10,0	
12	3,30	48	0,0	SI	0,0	3,9	-2,4	2,4	55,7	10,0		0,0	16,3	-14,7	14,7	55,7	10,0	
13	3,30	49	0,0	NO	0,0	1,9	-1,8	1,8	55,7	10,0		0,0	4,9	-7,1	7,1	55,7	10,0	
14	3,30	50	0,0	NO	0,0	0,4	-0,6	0,6	55,7	10,0		0,0	6,1	-5,9	5,9	55,7	10,0	

RISULTATI VERIFICHE NODI CLS - PUSH N.ro: 23 - Prop.Massa:+Fy+0.3*Fx-Ecc5%																		
IDENTIFICATIVO					DIREZIONE 'X'							DIREZIONE 'Y'						
Filo N.ro	Quota (m)	Nod3d Nro	Nsup (t)	Coll Nodo	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo	SgmTr	RcLim	RtLim	DeltRt	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo	SgmTr	RcLim	RtLim	DeltRt
									----- kg/cmq -----							----- kg/cmq -----		
15	3,30	51	0,0	NO								0,0	4,8	-6,9	6,9	55,7	10,0	
16	3,30	52	0,0	NO														
17	3,30	53	0,0	NO	0,0	0,7	-1,0	1,0	55,7	10,0								
19	3,30	55	0,0	NO	0,0	1,4	-2,0	2,0	55,7	10,0		0,0	6,1	-8,8	8,8	55,7	10,0	
20	3,30	56	0,0	NO	0,0	0,8	-0,7	0,7	55,7	10,0								
21	3,30	57	0,0	NO	0,0	4,0	-3,8	3,8	55,7	10,0		0,0	6,2	-9,0	9,0	55,7	10,0	
22	3,30	58	0,0	SI								0,0	10,3	-11,2	11,2	55,7	10,0	
23	3,30	59	0,0	NO	0,0	0,3	-0,4	0,4	55,7	10,0		0,0	2,7	-4,0	4,0	55,7	10,0	
24	3,30	60	0,0	NO	0,0	0,0	0,0	0,0	55,7	10,0		0,0	6,0	-8,7	8,7	55,7	10,0	
27	3,30	63	0,0	NO	0,0	1,3	-1,9	1,9	55,7	10,0		0,0	5,7	-8,2	8,2	55,7	10,0	
28	3,30	64	0,0	NO	0,0	5,0	-3,4	3,4	55,7	10,0		0,0	11,0	-7,5	7,5	55,7	10,0	
29	3,30	65	0,0	NO	0,0	0,4	-0,3	0,3	55,7	10,0		0,0	8,0	-6,1	6,1	55,7	10,0	
30	3,30	66	0,0	NO	0,0	4,1	-2,8	2,8	55,7	10,0		0,0	8,2	-5,5	5,5	55,7	10,0	
31	3,30	67	0,0	NO	0,0	1,1	-0,9	0,9	55,7	10,0		0,0	7,1	-5,3	5,3	55,7	10,0	
32	3,30	68	0,0	SI	0,0	0,2	-0,1	0,1	55,7	10,0		0,0	18,9	-11,0	11,0	55,7	10,0	
33	3,30	69	0,0	NO	0,0	4,4	-3,3	3,3	55,7	10,0		0,0	13,1	-9,9	9,9	55,7	10,0	
36	3,30	72	0,0	NO	0,0	6,4	-4,4	4,4	55,7	10,0		0,0	12,1	-8,3	8,3	55,7	10,0	

RISULTATI VERIFICHE NODI CLS - PUSH N.ro: 24 - Prop.Massa:-Fy+0.3*Fx-Ecc5%																		
IDENTIFICATIVO					DIREZIONE 'X'							DIREZIONE 'Y'						
Filo N.ro	Quota (m)	Nod3d Nro	Nsup (t)	Coll Nodo	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo	SgmTr	RcLim	RtLim	DeltRt	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo	SgmTr	RcLim	RtLim	DeltRt
									kg/cmq							kg/cmq		
1	0,00	1	-1,6	NO	1,3	0,0	-2,1	0,7	55,7	10,0		4,1	0,0	-4,5	3,1	55,7	10,0	
2	0,00	2	-6,1	NO								1,3	0,0	-9,2	0,4	55,7	10,0	
3	0,00	3	-1,8	NO	0,5	0,0	-2,7	0,2	55,7	10,0		1,6	0,0	-3,9	1,3	55,7	10,0	
12	0,00	8	-3,7	NO	0,5	0,0	-3,4	0,1	55,7	10,0								
16	0,00	9	-6,4	NO	0,0	0,0	-9,3	0,0	55,7	10,0								
20	0,00	10	-2,9	NO	0,2	0,0	-4,2	0,0	55,7	10,0								
4	0,00	12	-4,1	NO														
9	0,00	14	-7,3	NO	0,1	0,0	-10,2	0,0	55,7	10,0								
28	0,00	17	-7,9	NO	1,1	0,0	-5,5	0,1	55,7	10,0		5,2	0,0	-7,2	1,8	55,7	10,0	
13	0,00	19	-5,5	NO														
17	0,00	20	-5,4	NO								2,0	0,0	-8,8	1,0	55,7	10,0	
21	0,00	21	-4,9	NO								1,7	0,0	-7,8	0,8	55,7	10,0	
14	0,00	22	-8,3	NO	0,0	0,0	-12,1	0,0	55,7	10,0								
19	0,00	24	-4,8	NO								1,8	0,0	-7,8	0,9	55,7	10,0	
23	0,00	25	-4,2	NO								1,7	0,0	-7,0	0,9	55,7	10,0	
27	0,00	27	-5,4	NO	0,5	0,0	-7,9	0,1	55,7	10,0		1,5	0,0	-8,4	0,6	55,7	10,0	
24	0,00	28	-0,8	NO	0,2	0,0	-1,2	0,0	55,7	10,0		1,5	0,0	-2,9	1,7	55,7	10,0	
10	0,00	30	-3,2	NO														
11	0,00	32	-2,0	NO	0,2	0,0	-3,0	0,0	55,7	10,0		1,3	0,0	-3,8	0,9	55,7	10,0	
15	0,00	33	-4,8	NO								1,5	0,0	-7,6	0,7	55,7	10,0	
36	0,00	34	-4,9	NO	1,4	0,0	-3,6	0,2	55,7	10,0		4,3	0,0	-5,0	1,7	55,7	10,0	
29	0,00	35	-11,4	NO								4,0	0,0	-9,6	0,9	55,7	10,0	
30	0,00	36	-8,0	NO	1,1	0,0	-5,5	0,1	55,7	10,0		5,6	0,0	-7,4	2,0	55,7	10,0	
33	0,00	37	-8,5	NO	1,5	0,0	-6,6	0,2	55,7	10,0								
32	0,00	38	-16,3	NO	0,4	0,0	-9,5	0,0	55,7	10,0		6,4	0,0	-10,8	1,3	55,7	10,0	
1	3,30	39	0,0	SI	0,0	4,9	-4,4	4,4	55,7	10,0		0,0	14,6	-13,1	13,1	55,7	10,0	
2	3,30	40	0,0	NO								0,0	9,7	-9,4	9,4	55,7	10,0	
3	3,30	41	0,0	NO	0,0	1,4	-2,0	2,0	55,7	10,0		0,0	5,9	-8,6	8,6	55,7	10,0	
4	3,30	42	0,0	NO														
9	3,30	45	0,0	NO														
10	3,30	46	0,0	NO														
11	3,30	47	0,0	NO								0,0	5,2	-7,5	7,5	55,7	10,0	
12	3,30	48	0,0	NO	0,0	3,0	-1,8	1,8	55,7	10,0		0,0	11,0	-9,9	9,9	55,7	10,0	
13	3,30	49	0,0	NO	0,0	2,7	-2,6	2,6	55,7	10,0		0,0	5,2	-7,5	7,5	55,7	10,0	
14	3,30	50	0,0	SI	0,0	0,2	-0,3	0,3	55,7	10,0		0,0	17,5	-16,9	16,9	55,7	10,0	
15	3,30	51	0,0	NO								0,0	4,9	-7,2	7,2	55,7	10,0	
16	3,30	52	0,0	NO														
17	3,30	53	0,0	NO	0,0	0,6	-0,9	0,9	55,7	10,0								
19	3,30	55	0,0	NO	0,0	3,7	-5,4	5,4	55,7	10,0		0,0	1,8	-2,6	2,6	55,7	10,0	
20	3,30	56	0,0	NO	0,0	1,8	-1,7	1,7	55,7	10,0								
21	3,30	57	0,0	NO	0,0	3,1	-3,0	3,0	55,7	10,0		0,0	4,8	-7,0	7,0	55,7	10,0	
22	3,30	58	0,0	NO								0,0	7,9	-8,6	8,6	55,7	10,0	
23	3,30	59	0,0	NO	0,0	0,9	-1,3	1,3	55,7	10,0		0,0	3,3	-4,7	4,7	55,7	10,0	
24	3,30	60	0,0	NO	0,0	0,0	0,0	0,0	55,7	10,0		0,0	4,0	-5,8	5,8	55,7	10,0	
27	3,30	63	0,0	NO	0,0	1,5	-2,2	2,2	55,7	10,0		0,0	5,2	-7,6	7,6	55,7	10,0	
28	3,30	64	0,0	SI	0,0	3,3	-2,3	2,3	55,7	10,0		0,0	14,8	-10,1	10,1	55,7	10,0	
29	3,30	65	0,0	NO	0,0	1,7	-1,3	1,3	55,7	10,0		0,0	12,2	-9,3	9,3	55,7	10,0	
30	3,30	66	0,0	NO	0,0	4,7	-3,2	3,2	55,7	10,0		0,0	14,3	-9,7	9,7	55,7	10,0	
31	3,30	67	0,0	NO	0,0	1,2	-0,9	0,9	55,7	10,0		0,0	4,1	-3,1	3,1	55,7	10,0	
32	3,30	68	0,0	SI	0,0	1,0	-0,6	0,6	55,7	10,0		0,0	21,4	-12,5	12,5	55,7	10,0	
33	3,30	69	0,0	SI	0,0	4,8	-3,6	3,6	55,7	10,0		0,0	13,8	-10,5	10,5	55,7	10,0	
36	3,30	72	0,0	NO	0,0	7,6	-5,2	5,2	55,7	10,0		0,0	10,3	-7,0	7,0	55,7	10,0	

RISULTATI VERIFICHE NODI CLS - PUSH N.ro: 25 - Prop.Modolo:+Fx-0.3*Fy-Ecc5%																		
IDENTIFICATIVO					DIREZIONE 'X'							DIREZIONE 'Y'						
Filo N.ro	Quota (m)	Nod3d Nro	Nsup (t)	Coll Nodo	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo	SgmTr	RcLim	RtLim	DeltRt	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo	SgmTr	RcLim	RtLim	DeltRt
1	0,00	1	-3,1	NO	0,4	0,0	-2,8	0,1	55,7	10,0		2,2	0,0	-3,8	1,1	55,7	10,0	
2	0,00	2	-7,4	NO								0,1	0,0	-10,8	0,0	55,7	10,0	
3	0,00	3	-2,8	NO	0,7	0,0	-4,3	0,3	55,7	10,0		0,6	0,0	-4,2	0,2	55,7	10,0	
12	0,00	8	-4,6	NO	0,1	0,0	-4,2	0,0	55,7	10,0								
16	0,00	9	-5,7	NO	0,1	0,0	-8,3	0,0	55,7	10,0								
20	0,00	10	-2,8	NO	0,1	0,0	-4,0	0,0	55,7	10,0								
4	0,00	12	-4,2	NO														
9	0,00	14	-7,3	NO	0,0	0,0	-10,2	0,0	55,7	10,0								
28	0,00	17	-6,6	NO	0,2	0,0	-4,5	0,0	55,7	10,0		2,4	0,0	-5,0	0,5	55,7	10,0	

RISULTATI VERIFICHE NODI CLS - PUSH N.ro: 25 - Prop.Modolo:+Fx-0.3*Fy-Ecc5%																		
IDENTIFICATIVO					DIREZIONE X						DIREZIONE Y							
Filo N.ro	Quota (m)	Nod3d Nro	Nsup (t)	Coll Nodo	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo	SgmTr	RcLim kg/cmq	RtLim	DeltRt	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo	SgmTr	RcLim kg/cmq	RtLim	DeltRt
13	0,00	19	-5,8	NO														
17	0,00	20	-5,6	NO								1,0	0,0	-8,3	0,2	55,7	10,0	
21	0,00	21	-3,9	NO								0,7	0,0	-5,9	0,2	55,7	10,0	
14	0,00	22	-8,8	NO	0,4	0,0	-12,7	0,0	55,7	10,0								
19	0,00	24	-4,0	NO								0,8	0,0	-6,1	0,2	55,7	10,0	
23	0,00	25	-4,7	NO								0,6	0,0	-6,9	0,1	55,7	10,0	
27	0,00	27	-5,2	NO	1,2	0,0	-7,9	0,4	55,7	10,0		0,5	0,0	-7,6	0,1	55,7	10,0	
24	0,00	28	-0,9	NO	0,3	0,0	-1,5	0,1	55,7	10,0		0,5	0,0	-1,7	0,3	55,7	10,0	
10	0,00	30	-3,2	NO														
11	0,00	32	-2,7	NO	0,3	0,0	-3,9	0,0	55,7	10,0		0,4	0,0	-3,9	0,1	55,7	10,0	
15	0,00	33	-5,7	NO								0,5	0,0	-8,4	0,1	55,7	10,0	
36	0,00	34	-6,0	NO	0,0	0,0	-4,1	0,0	55,7	10,0		1,5	0,0	-4,4	0,2	55,7	10,0	
29	0,00	35	-10,3	NO								1,7	0,0	-8,0	0,2	55,7	10,0	
30	0,00	36	-7,4	NO	2,2	0,0	-5,4	0,4	55,7	10,0		2,8	0,0	-5,7	0,6	55,7	10,0	
33	0,00	37	-8,9	NO	2,3	0,0	-7,1	0,4	55,7	10,0								
32	0,00	38	-16,3	NO	1,8	0,0	-9,6	0,1	55,7	10,0		2,6	0,0	-9,7	0,2	55,7	10,0	
1	3,30	39	0,0	NO	0,0	2,2	-2,0	2,0	55,7	10,0		0,0	7,9	-7,1	7,1	55,7	10,0	
2	3,30	40	0,0	NO								0,0	0,6	-0,5	0,5	55,7	10,0	
3	3,30	41	0,0	NO	0,0	2,5	-3,7	3,7	55,7	10,0		0,0	2,5	-3,7	3,7	55,7	10,0	
4	3,30	42	0,0	NO														
9	3,30	45	0,0	NO														
10	3,30	46	0,0	NO														
11	3,30	47	0,0	NO								0,0	1,2	-1,8	1,8	55,7	10,0	
12	3,30	48	0,0	NO	0,0	0,1	-0,1	0,1	55,7	10,0		0,0	2,4	-2,1	2,1	55,7	10,0	
13	3,30	49	0,0	NO	0,0	4,4	-4,3	4,3	55,7	10,0		0,0	2,3	-3,4	3,4	55,7	10,0	
14	3,30	50	0,0	SI	0,0	1,1	-1,5	1,5	55,7	10,0		0,0	12,2	-11,8	11,8	55,7	10,0	
15	3,30	51	0,0	NO								0,0	1,6	-2,3	2,3	55,7	10,0	
16	3,30	52	0,0	NO														
17	3,30	53	0,0	NO	0,0	1,9	-2,8	2,8	55,7	10,0								
19	3,30	55	0,0	NO	0,0	5,1	-7,3	7,3	55,7	10,0		0,0	1,1	-1,7	1,7	55,7	10,0	
20	3,30	56	0,0	NO	0,0	0,9	-0,9	0,9	55,7	10,0								
21	3,30	57	0,0	NO	0,0	5,6	-5,4	5,4	55,7	10,0		0,0	1,4	-2,0	2,0	55,7	10,0	
22	3,30	58	0,0	NO								0,0	1,7	-1,8	1,8	55,7	10,0	
23	3,30	59	0,0	NO	0,0	1,8	-2,6	2,6	55,7	10,0		0,0	3,5	-5,0	5,0	55,7	10,0	
24	3,30	60	0,0	NO	0,0	0,0	0,0	0,0	55,7	10,0		0,0	0,2	-0,3	0,3	55,7	10,0	
27	3,30	63	0,0	NO	0,0	4,1	-6,0	6,0	55,7	10,0		0,0	1,6	-2,3	2,3	55,7	10,0	
28	3,30	64	0,0	NO	0,0	0,8	-0,5	0,5	55,7	10,0		0,0	7,4	-5,0	5,0	55,7	10,0	
29	3,30	65	0,0	NO	0,0	5,0	-3,8	3,8	55,7	10,0		0,0	5,8	-4,4	4,4	55,7	10,0	
30	3,30	66	0,0	NO	0,0	7,5	-5,1	5,1	55,7	10,0		0,0	6,9	-4,7	4,7	55,7	10,0	
31	3,30	67	0,0	NO	0,0	2,3	-1,7	1,7	55,7	10,0		0,0	3,5	-2,7	2,7	55,7	10,0	
32	3,30	68	0,0	NO	0,0	5,1	-3,0	3,0	55,7	10,0		0,0	9,2	-5,4	5,4	55,7	10,0	
33	3,30	69	0,0	NO	0,0	7,1	-5,4	5,4	55,7	10,0		0,0	5,1	-3,8	3,8	55,7	10,0	
36	3,30	72	0,0	NO	0,0	9,1	-6,2	6,2	55,7	10,0		0,0	3,0	-2,1	2,1	55,7	10,0	

RISULTATI VERIFICHE NODI CLS - PUSH N.ro: 26 - Prop.Modolo:-Fx-0.3*Fy-Ecc5%																		
IDENTIFICATIVO					DIREZIONE X						DIREZIONE Y							
Filo N.ro	Quota (m)	Nod3d Nro	Nsup (t)	Coll Nodo	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo	SgmTr	RcLim	RtLim	DeltRt	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo	SgmTr	RcLim	RtLim	DeltRt
									kg/cmq							kg/cmq		
1	0,00	1	-4,7	NO	2,3	0,0	-5,1	0,8	55,7	10,0		1,0	0,0	-4,4	0,2	55,7	10,0	
2	0,00	2	-5,9	NO								1,2	0,0	-8,9	0,4	55,7	10,0	
3	0,00	3	-1,9	NO	0,1	0,0	-2,7	0,0	55,7	10,0		1,2	0,0	-3,5	0,8	55,7	10,0	
12	0,00	8	-5,1	NO	1,8	0,0	-5,1	0,5	55,7	10,0								
16	0,00	9	-5,2	NO	0,4	0,0	-7,6	0,0	55,7	10,0								
20	0,00	10	-6,3	NO	1,0	0,0	-9,3	0,2	55,7	10,0								
4	0,00	12	-4,8	NO														
9	0,00	14	-7,3	NO	0,2	0,0	-10,1	0,0	55,7	10,0								
28	0,00	17	-8,4	NO	4,6	0,0	-7,1	1,4	55,7	10,0		3,8	0,0	-6,7	1,0	55,7	10,0	
13	0,00	19	-5,6	NO														
17	0,00	20	-6,3	NO								1,4	0,0	-9,5	0,4	55,7	10,0	
21	0,00	21	-4,7	NO								1,1	0,0	-7,1	0,4	55,7	10,0	
14	0,00	22	-6,8	NO	0,7	0,0	-10,0	0,1	55,7	10,0								
19	0,00	24	-6,8	NO								1,2	0,0	-10,1	0,3	55,7	10,0	
23	0,00	25	-2,4	NO								1,4	0,0	-4,4	0,9	55,7	10,0	
27	0,00	27	-1,8	NO	1,7	0,0	-4,0	1,4	55,7	10,0		1,4	0,0	-3,7	1,1	55,7	10,0	
24	0,00	28	-2,4	NO	1,3	0,0	-4,3	0,8	55,7	10,0		1,3	0,0	-4,3	0,8	55,7	10,0	
10	0,00	30	-3,2	NO														
11	0,00	32	-2,0	NO	0,0	0,0	-3,0	0,0	55,7	10,0		1,1	0,0	-3,7	0,7	55,7	10,0	
15	0,00	33	-5,9	NO								1,5	0,0	-9,1	0,5	55,7	10,0	
36	0,00	34	-1,9	NO	2,0	0,0	-2,2	0,8	55,7	10,0		4,1	0,0	-3,5	2,2	55,7	10,0	
29	0,00	35	-11,2	NO								3,6	0,0	-9,3	0,8	55,7	10,0	
30	0,00	36	-6,8	NO	2,4	0,0	-5,1	0,5	55,7	10,0		5,8	0,0	-6,8	2,2	55,7	10,0	
33	0,00	37	-7,3	NO	0,8	0,0	-5,6	0,1	55,7	10,0								
32	0,00	38	-16,1	NO	3,7	0,0	-9,9	0,5	55,7	10,0		5,5	0,0	-10,4	1,0	55,7	10,0	
1	3,30	39	0,0	NO	0,0	8,1	-7,3	7,3	55,7	10,0		0,0	3,5	-3,1	3,1	55,7	10,0	
2	3,30	40	0,0	NO								0,0	9,7	-9,4	9,4	55,7	10,0	
3	3,30	41	0,0	NO	0,0	0,7	-1,0	1,0	55,7	10,0		0,0	4,5	-6,5	6,5	55,7	10,0	
4	3,30	42	0,0	NO														
9	3,30	45	0,0	NO														
10	3,30	46	0,0	NO														
11	3,30	47	0,0	NO								0,0	5,3	-7,7	7,7	55,7	10,0	
12	3,30	48	0,0	NO	0,0	11,2	-6,7	6,7	55,7	10,0		0,0	7,0	-6,3	6,3	55,7	10,0	
13	3,30	49	0,0	NO	0,0	2,1	-2,1	2,1	55,7	10,0		0,0	3,0	-4,3	4,3	55,7	10,0	
14	3,30	50	0,0	NO	0,0	2,6	-3,7	3,7	55,7	10,0		0,0	9,6	-9,3	9,3	55,7	10,0	
15	3,30	51	0,0	NO								0,0	4,9	-7,1	7,1	55,7	10,0	
16	3,30	52	0,0	NO														
17	3,30	53	0,0	NO	0,0	2,8	-4,1	4,1	55,7	10,0								
19	3,30	55	0,0	NO	0,0	1,4	-2,0	2,0	55,7	10,0		0,0	1,6	-2,3	2,3	55,7	10,0	
20	3,30	56	0,0	NO	0,0	7,9	-7,7	7,7	55,7	10,0								
21	3,30	57	0,0	NO	0,0	2,7	-2,7	2,7	55,7	10,0		0,0	3,2	-4,7	4,7	55,7	10,0	

Arch. Marco Amabili

RISULTATI VERIFICHE NODI CLS - PUSH N.ro: 26 - Prop.Modolo:-Fx-0.3*Fy-Ecc5%																		
IDENTIFICATIVO					DIREZIONE 'X'							DIREZIONE 'Y'						
Filo N.ro	Quota (m)	Nod3d Nro	Nsup (t)	Coll Nodo	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo	SgmTr	RcLim	RtLim	DeltRt	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo	SgmTr	RcLim	RtLim	DeltRt
									-----	kg/cmq	-----					-----	kg/cmq	-----
22	3,30	58	0,0	NO								0,0	7,2	-7,8	7,8	55,7	10,0	
23	3,30	59	0,0	NO	0,0	2,3	-3,3	3,3	55,7	10,0		0,0	1,6	-2,3	2,3	55,7	10,0	
24	3,30	60	0,0	NO	0,0	0,0	0,0	0,0	55,7	10,0		0,0	5,2	-7,5	7,5	55,7	10,0	
27	3,30	63	0,0	NO	0,0	6,0	-8,8	8,8	55,7	10,0		0,0	4,7	-6,8	6,8	55,7	10,0	
28	3,30	64	0,0	NO	0,0	12,5	-8,5	8,5	55,7	10,0		0,0	10,6	-7,2	7,2	55,7	10,0	
29	3,30	65	0,0	NO	0,0	9,2	-7,0	7,0	55,7	10,0		0,0	11,1	-8,4	8,4	55,7	10,0	
30	3,30	66	0,0	NO	0,0	4,4	-3,0	3,0	55,7	10,0		0,0	14,4	-9,8	9,8	55,7	10,0	
31	3,30	67	0,0	NO	0,0	11,0	-8,3	8,3	55,7	10,0		0,0	8,2	-6,2	6,2	55,7	10,0	
32	3,30	68	0,0	SI	0,0	11,0	-6,4	6,4	55,7	10,0		0,0	17,6	-10,3	10,3	55,7	10,0	
33	3,30	69	0,0	SI	0,0	2,0	-1,5	1,5	55,7	10,0		0,0	13,6	-10,3	10,3	55,7	10,0	
36	3,30	72	0,0	NO	0,0	12,7	-8,7	8,7	55,7	10,0		0,0	10,0	-6,8	6,8	55,7	10,0	

RISULTATI VERIFICHE NODI CLS - PUSH N.ro: 27 - Prop.Modolo:+Fy-0.3*Fx-Ecc5%																		
IDENTIFICATIVO					DIREZIONE 'X'						DIREZIONE 'Y'							
Filo N.ro	Quota (m)	Nod3d Nro	Nsup (t)	Coll Nodo	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo	SgmTr	RcLim	RtLim	DeltRt	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo	SgmTr	RcLim	RtLim	DeltRt
									kg/cmq							kg/cmq		
1	0,00	1	-9,2	NO	0,6	0,0	-8,4	0,0	55,7	10,0		4,6	0,0	-10,0	1,7	55,7	10,0	
2	0,00	2	-9,3	NO								1,7	0,0	-13,8	0,4	55,7	10,0	
3	0,00	3	-4,5	NO	0,4	0,0	-6,6	0,0	55,7	10,0		1,5	0,0	-7,2	0,7	55,7	10,0	
12	0,00	8	-7,6	NO	0,8	0,0	-6,9	0,1	55,7	10,0								
16	0,00	9	-3,5	NO	0,1	0,0	-5,0	0,0	55,7	10,0								
20	0,00	10	-6,3	NO	0,3	0,0	-9,2	0,0	55,7	10,0								
4	0,00	12	-5,4	NO														
9	0,00	14	-7,0	NO	0,1	0,0	-9,7	0,0	55,7	10,0								
28	0,00	17	-4,7	NO	2,5	0,0	-4,0	0,8	55,7	10,0		4,1	0,0	-4,8	1,6	55,7	10,0	
13	0,00	19	-6,5	NO														
17	0,00	20	-7,0	NO								1,4	0,0	-10,5	0,4	55,7	10,0	
21	0,00	21	-2,2	NO								1,4	0,0	-4,3	1,0	55,7	10,0	
14	0,00	22	-7,4	NO	0,0	0,0	-10,7	0,0	55,7	10,0								
19	0,00	24	-5,4	NO								1,5	0,0	-8,4	0,6	55,7	10,0	
23	0,00	25	-2,5	NO								1,6	0,0	-4,7	1,1	55,7	10,0	
27	0,00	27	-0,6	NO	0,0	0,0	-0,9	0,0	55,7	10,0		1,4	0,0	-2,5	1,6	55,7	10,0	
24	0,00	28	-3,8	NO	0,2	0,0	-5,5	0,0	55,7	10,0		1,5	0,0	-6,2	0,7	55,7	10,0	
10	0,00	30	-3,2	NO														
11	0,00	32	-3,8	NO	0,2	0,0	-5,5	0,0	55,7	10,0		1,4	0,0	-6,1	0,7	55,7	10,0	
15	0,00	33	-5,5	NO								1,3	0,0	-8,4	0,4	55,7	10,0	
36	0,00	34	-6,8	NO	1,0	0,0	-4,7	0,1	55,7	10,0		3,9	0,0	-5,9	1,2	55,7	10,0	
29	0,00	35	-8,0	NO								2,7	0,0	-6,7	0,6	55,7	10,0	
30	0,00	36	-4,8	NO	0,4	0,0	-3,3	0,0	55,7	10,0		2,5	0,0	-4,0	0,7	55,7	10,0	
33	0,00	37	-8,2	NO	0,9	0,0	-6,3	0,1	55,7	10,0								
32	0,00	38	-16,0	NO	0,6	0,0	-9,4	0,0	55,7	10,0		5,2	0,0	-10,3	0,9	55,7	10,0	
1	3,30	39	0,0	SI	0,0	3,1	-2,8	2,8	55,7	10,0		0,0	16,1	-14,5	14,5	55,7	10,0	
2	3,30	40	0,0	SI								0,0	13,2	-12,8	12,8	55,7	10,0	
3	3,30	41	0,0	NO	0,0	1,1	-1,6	1,6	55,7	10,0		0,0	5,0	-7,2	7,2	55,7	10,0	
4	3,30	42	0,0	NO														
9	3,30	45	0,0	NO														
10	3,30	46	0,0	NO														
11	3,30	47	0,0	NO								0,0	5,8	-8,3	8,3	55,7	10,0	
12	3,30	48	0,0	SI	0,0	5,6	-3,4	3,4	55,7	10,0		0,0	15,2	-13,7	13,7	55,7	10,0	
13	3,30	49	0,0	NO	0,0	0,9	-0,9	0,9	55,7	10,0		0,0	4,7	-6,8	6,8	55,7	10,0	
14	3,30	50	0,0	NO	0,0	0,1	-0,2	0,2	55,7	10,0		0,0	6,2	-6,0	6,0	55,7	10,0	
15	3,30	51	0,0	NO								0,0	4,3	-6,2	6,2	55,7	10,0	
16	3,30	52	0,0	NO														
17	3,30	53	0,0	NO	0,0	0,0	0,0	0,0	55,7	10,0								
19	3,30	55	0,0	NO	0,0	0,4	-0,6	0,6	55,7	10,0		0,0	5,5	-8,0	8,0	55,7	10,0	
20	3,30	56	0,0	NO	0,0	2,0	-2,0	2,0	55,7	10,0								
21	3,30	57	0,0	NO	0,0	2,8	-2,7	2,7	55,7	10,0		0,0	5,8	-8,5	8,5	55,7	10,0	
22	3,30	58	0,0	SI								0,0	9,3	-10,1	10,1	55,7	10,0	
23	3,30	59	0,0	NO	0,0	0,3	-0,4	0,4	55,7	10,0		0,0	3,5	-5,1	5,1	55,7	10,0	
24	3,30	60	0,0	NO	0,0	0,0	0,0	0,0	55,7	10,0		0,0	5,3	-7,7	7,7	55,7	10,0	
27	3,30	63	0,0	NO	0,0	0,1	-0,1	0,1	55,7	10,0		0,0	5,1	-7,4	7,4	55,7	10,0	
28	3,30	64	0,0	NO	0,0	6,5	-4,4	4,4	55,7	10,0		0,0	10,3	-7,0	7,0	55,7	10,0	
29	3,30	65	0,0	NO	0,0	1,5	-1,1	1,1	55,7	10,0		0,0	7,1	-5,4	5,4	55,7	10,0	
30	3,30	66	0,0	NO	0,0	2,5	-1,7	1,7	55,7	10,0		0,0	7,0	-4,8	4,8	55,7	10,0	
31	3,30	67	0,0	NO	0,0	3,0	-2,3	2,3	55,7	10,0		0,0	7,7	-5,9	5,9	55,7	10,0	
32	3,30	68	0,0	SI	0,0	2,0	-1,2	1,2	55,7	10,0		0,0	17,4	-10,2	10,2	55,7	10,0	
33	3,30	69	0,0	NO	0,0	3,1	-2,4	2,4	55,7	10,0		0,0	11,8	-8,9	8,9	55,7	10,0	
36	3,30	72	0,0	NO	0,0	2,3	-1,6	1,6	55,7	10,0		0,0	11,1	-7,5	7,5	55,7	10,0	

RISULTATI VERIFICHE NODI CLS - PUSH N.ro: 28 - Prop.Modolo:-Fy-0.3*Fx-Ecc5%																		
IDENTIFICATIVO					DIREZIONE 'X'						DIREZIONE 'Y'							
Filo N.ro	Quota (m)	Nod3d Nro	Nsup (t)	Coll Nodo	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo	SgmTr	RcLim	RtLim	DeltRt	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo	SgmTr	RcLim	RtLim	DeltRt
									----- kg/cmq -----							----- kg/cmq -----		
1	0,00	1	-1,8	NO	1,7	0,0	-2,5	0,9	55,7	10,0		4,1	0,0	-4,6	3,0	55,7	10,0	
2	0,00	2	-5,7	NO								1,5	0,0	-8,9	0,5	55,7	10,0	
3	0,00	3	-1,6	NO	0,3	0,0	-2,4	0,1	55,7	10,0		1,7	0,0	-3,8	1,6	55,7	10,0	
12	0,00	8	-3,7	NO	0,8	0,0	-3,5	0,1	55,7	10,0								
16	0,00	9	-6,4	NO	0,1	0,0	-9,2	0,0	55,7	10,0								
20	0,00	10	-3,4	NO	0,4	0,0	-5,0	0,1	55,7	10,0								
4	0,00	12	-4,1	NO														
9	0,00	14	-7,3	NO	0,1	0,0	-10,2	0,0	55,7	10,0								
28	0,00	17	-8,3	NO	1,8	0,0	-5,9	0,2	55,7	10,0		5,6	0,0	-7,5	1,9	55,7	10,0	
13	0,00	19	-5,4	NO														
17	0,00	20	-5,5	NO								2,1	0,0	-9,0	1,1	55,7	10,0	
21	0,00	21	-5,0	NO								1,8	0,0	-8,1	0,8	55,7	10,0	
14	0,00	22	-8,0	NO	0,2	0,0	-11,6	0,0	55,7	10,0								
19	0,00	24	-5,3	NO								1,9	0,0	-8,5	0,9	55,7	10,0	
23	0,00	25	-3,8	NO								1,9	0,0	-6,6	1,2	55,7	10,0	

RISULTATI VERIFICHE NODI CLS - PUSH N.ro: 28 - Prop.Modo:-Fy-0.3*Fx-Ecc5%																		
IDENTIFICATIVO					DIREZIONE 'X'						DIREZIONE 'Y'							
Filo N.ro	Quota (m)	Nod3d Nro	Nsup (t)	Coll Nodo	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo	SgmTr	RcLim ----- kg/cmq	RtLim	DeltRt	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo	SgmTr	RcLim ----- kg/cmq	RtLim	DeltRt
27	0,00	27	-4,9	NO	0,0	0,0	-7,1	0,0	55,7	10,0		1,7	0,0	-7,9	0,8	55,7	10,0	
24	0,00	28	-1,1	NO	0,4	0,0	-1,7	0,2	55,7	10,0		1,7	0,0	-3,4	1,8	55,7	10,0	
10	0,00	30	-3,2	NO														
11	0,00	32	-1,9	NO	0,2	0,0	-2,8	0,0	55,7	10,0		1,4	0,0	-3,9	1,1	55,7	10,0	
15	0,00	33	-5,0	NO								1,7	0,0	-8,0	0,8	55,7	10,0	
36	0,00	34	-4,1	NO	1,5	0,0	-3,1	0,3	55,7	10,0		4,8	0,0	-4,9	2,2	55,7	10,0	
29	0,00	35	-11,6	NO								4,3	0,0	-9,9	1,1	55,7	10,0	
30	0,00	36	-7,9	NO	0,3	0,0	-5,4	0,0	55,7	10,0		6,2	0,0	-7,7	2,3	55,7	10,0	
33	0,00	37	-8,2	NO	1,0	0,0	-6,3	0,1	55,7	10,0								
32	0,00	38	-16,3	NO	0,5	0,0	-9,5	0,0	55,7	10,0		7,0	0,0	-11,0	1,5	55,7	10,0	
1	3,30	39	0,0	SI	0,0	5,9	-5,3	5,3	55,7	10,0		0,0	14,3	-12,9	12,9	55,7	10,0	
2	3,30	40	0,0	SI								0,0	11,7	-11,3	11,3	55,7	10,0	
3	3,30	41	0,0	NO	0,0	0,9	-1,3	1,3	55,7	10,0		0,0	6,4	-9,3	9,3	55,7	10,0	
4	3,30	42	0,0	NO														
9	3,30	45	0,0	NO														
10	3,30	46	0,0	NO														
11	3,30	47	0,0	NO								0,0	6,0	-8,7	8,7	55,7	10,0	
12	3,30	48	0,0	SI	0,0	4,8	-2,9	2,9	55,7	10,0		0,0	12,2	-11,0	11,0	55,7	10,0	
13	3,30	49	0,0	NO	0,0	1,6	-1,6	1,6	55,7	10,0		0,0	5,4	-7,9	7,9	55,7	10,0	
14	3,30	50	0,0	SI	0,0	0,8	-1,1	1,1	55,7	10,0		0,0	17,4	-16,8	16,8	55,7	10,0	
15	3,30	51	0,0	NO								0,0	5,6	-8,1	8,1	55,7	10,0	
16	3,30	52	0,0	NO														
17	3,30	53	0,0	NO	0,0	0,2	-0,3	0,3	55,7	10,0								
19	3,30	55	0,0	NO	0,0	2,7	-4,0	4,0	55,7	10,0		0,0	2,4	-3,5	3,5	55,7	10,0	
20	3,30	56	0,0	NO	0,0	3,2	-3,1	3,1	55,7	10,0								
21	3,30	57	0,0	NO	0,0	1,7	-1,7	1,7	55,7	10,0		0,0	5,3	-7,7	7,7	55,7	10,0	
22	3,30	58	0,0	NO								0,0	9,1	-9,9	9,9	55,7	10,0	
23	3,30	59	0,0	NO	0,0	0,3	-0,5	0,5	55,7	10,0		0,0	2,4	-3,5	3,5	55,7	10,0	
24	3,30	60	0,0	NO	0,0	0,0	0,0	0,0	55,7	10,0		0,0	4,8	-7,0	7,0	55,7	10,0	
27	3,30	63	0,0	NO	0,0	0,1	-0,1	0,1	55,7	10,0		0,0	5,9	-8,6	8,6	55,7	10,0	
28	3,30	64	0,0	SI	0,0	5,2	-3,5	3,5	55,7	10,0		0,0	15,7	-10,7	10,7	55,7	10,0	
29	3,30	65	0,0	SI	0,0	0,5	-0,4	0,4	55,7	10,0		0,0	13,4	-10,1	10,1	55,7	10,0	
30	3,30	66	0,0	SI	0,0	2,8	-1,9	1,9	55,7	10,0		0,0	15,8	-10,7	10,7	55,7	10,0	
31	3,30	67	0,0	NO	0,0	3,4	-2,5	2,5	55,7	10,0		0,0	4,8	-3,6	3,6	55,7	10,0	
32	3,30	68	0,0	SI	0,0	1,6	-0,9	0,9	55,7	10,0		0,0	23,3	-13,7	13,7	55,7	10,0	
33	3,30	69	0,0	SI	0,0	3,3	-2,5	2,5	55,7	10,0		0,0	15,6	-11,8	11,8	55,7	10,0	
36	3,30	72	0,0	NO	0,0	3,1	-2,1	2,1	55,7	10,0		0,0	11,7	-8,0	8,0	55,7	10,0	

RISULTATI VERIFICHE NODI CLS - PUSH N.ro: 29 - Prop.Massa:+Fx-0.3*Fy-Ecc5%																		
IDENTIFICATIVO					DIREZIONE 'X'						DIREZIONE 'Y'							
Filo N.ro	Quota (m)	Nod3d Nro	Nsup (t)	Coll Nodo	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo	SgmTr	RcLim kg/cmq	RtLim	DeltRt	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo	SgmTr	RcLim kg/cmq	RtLim	DeltRt
1	0,00	1	-3,1	NO	0,4	0,0	-2,8	0,1	55,7	10,0		2,2	0,0	-3,8	1,1	55,7	10,0	
2	0,00	2	-7,4	NO								0,1	0,0	-10,8	0,0	55,7	10,0	
3	0,00	3	-2,8	NO	0,7	0,0	-4,3	0,3	55,7	10,0		0,6	0,0	-4,2	0,2	55,7	10,0	
12	0,00	8	-4,6	NO	0,1	0,0	-4,2	0,0	55,7	10,0								
16	0,00	9	-5,7	NO	0,1	0,0	-8,3	0,0	55,7	10,0								
20	0,00	10	-2,8	NO	0,1	0,0	-4,0	0,0	55,7	10,0								
4	0,00	12	-4,2	NO														
9	0,00	14	-7,3	NO	0,0	0,0	-10,2	0,0	55,7	10,0								
28	0,00	17	-6,6	NO	0,2	0,0	-4,5	0,0	55,7	10,0		2,4	0,0	-5,0	0,5	55,7	10,0	
13	0,00	19	-5,8	NO														
17	0,00	20	-5,6	NO								1,0	0,0	-8,3	0,2	55,7	10,0	
21	0,00	21	-3,9	NO								0,7	0,0	-5,9	0,2	55,7	10,0	
14	0,00	22	-8,8	NO	0,4	0,0	-12,7	0,0	55,7	10,0								
19	0,00	24	-4,0	NO								0,8	0,0	-6,1	0,2	55,7	10,0	
23	0,00	25	-4,7	NO								0,6	0,0	-6,9	0,1	55,7	10,0	
27	0,00	27	-5,2	NO	1,2	0,0	-7,9	0,4	55,7	10,0		0,5	0,0	-7,6	0,1	55,7	10,0	
24	0,00	28	-0,9	NO	0,3	0,0	-1,5	0,1	55,7	10,0		0,5	0,0	-1,7	0,3	55,7	10,0	
10	0,00	30	-3,2	NO														
11	0,00	32	-2,7	NO	0,3	0,0	-3,9	0,0	55,7	10,0		0,4	0,0	-3,9	0,1	55,7	10,0	
15	0,00	33	-5,7	NO								0,5	0,0	-8,4	0,1	55,7	10,0	
36	0,00	34	-6,0	NO	0,0	0,0	-4,1	0,0	55,7	10,0		1,5	0,0	-4,4	0,2	55,7	10,0	
29	0,00	35	-10,3	NO								1,7	0,0	-8,0	0,2	55,7	10,0	
30	0,00	36	-7,4	NO	2,2	0,0	-5,4	0,4	55,7	10,0		2,8	0,0	-5,7	0,6	55,7	10,0	
33	0,00	37	-8,9	NO	2,3	0,0	-7,1	0,4	55,7	10,0								
32	0,00	38	-16,3	NO	1,8	0,0	-9,6	0,1	55,7	10,0		2,6	0,0	-9,7	0,2	55,7	10,0	
1	3,30	39	0,0	NO	0,0	2,2	-2,0	2,0	55,7	10,0		0,0	7,9	-7,1	7,1	55,7	10,0	
2	3,30	40	0,0	NO								0,0	0,6	-0,5	0,5	55,7	10,0	
3	3,30	41	0,0	NO	0,0	2,5	-3,7	3,7	55,7	10,0		0,0	2,5	-3,7	3,7	55,7	10,0	
4	3,30	42	0,0	NO														
9	3,30	45	0,0	NO														
10	3,30	46	0,0	NO														
11	3,30	47	0,0	NO								0,0	1,2	-1,8	1,8	55,7	10,0	
12	3,30	48	0,0	NO	0,0	0,1	-0,1	0,1	55,7	10,0		0,0	2,4	-2,1	2,1	55,7	10,0	
13	3,30	49	0,0	NO	0,0	4,4	-4,3	4,3	55,7	10,0		0,0	2,3	-3,4	3,4	55,7	10,0	
14	3,30	50	0,0	SI	0,0	1,1	-1,5	1,5	55,7	10,0		0,0	12,2	-11,8	11,8	55,7	10,0	
15	3,30	51	0,0	NO								0,0	1,6	-2,3	2,3	55,7	10,0	
16	3,30	52	0,0	NO														
17	3,30	53	0,0	NO	0,0	1,9	-2,8	2,8	55,7	10,0								
19	3,30	55	0,0	NO	0,0	5,1	-7,3	7,3	55,7	10,0		0,0	1,1	-1,7	1,7	55,7	10,0	
20	3,30	56	0,0	NO	0,0	0,9	-0,9	0,9	55,7	10,0								
21	3,30	57	0,0	NO	0,0	5,6	-5,4	5,4	55,7	10,0		0,0	1,4	-2,0	2,0	55,7	10,0	
22	3,30	58	0,0	NO								0,0	1,7	-1,8	1,8	55,7	10,0	
23	3,30	59	0,0	NO	0,0	1,8	-2,6	2,6	55,7	10,0		0,0	3,5	-5,0	5,0	55,7	10,0	
24	3,30	60	0,0	NO	0,0	0,0	0,0	0,0	55,7	10,0		0,0	0,2	-0,3	0,3	55,7	10,0	
27	3,30	63	0,0	NO	0,0	4,1	-6,0	6,0	55,7	10,0		0,0	1,6	-2,3	2,3	55,7	10,0	
28	3,30	64	0,0	NO	0,0	0,8	-0,5	0,5	55,7	10,0		0,0	7,4	-5,0	5,0	55,7	10,0	
29	3,30	65	0,0	NO	0,0	5,0	-3,8	3,8	55,7	10,0		0,0	5,8	-4,4	4,4	55,7	10,0	

C.D.S.

RISULTATI VERIFICHE NODI CLS - PUSH N.ro: 29 - Prop.Massa:+Fx-0.3*Fy-Ecc5%																		
IDENTIFICATIVO					DIREZIONE 'X'							DIREZIONE 'Y'						
Filo N.ro	Quota (m)	Nod3d Nro	Nsup (t)	Coll Nodo	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo	SgmTr	RcLim	RtLim	DeltRt	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo	SgmTr	RcLim	RtLim	DeltRt
									kg/cmq							kg/cmq		
30	3,30	66	0,0	NO	0,0	7,5	-5,1	5,1	55,7	10,0		0,0	6,9	-4,7	4,7	55,7	10,0	
31	3,30	67	0,0	NO	0,0	2,3	-1,7	1,7	55,7	10,0		0,0	3,5	-2,7	2,7	55,7	10,0	
32	3,30	68	0,0	NO	0,0	5,1	-3,0	3,0	55,7	10,0		0,0	9,2	-5,4	5,4	55,7	10,0	
33	3,30	69	0,0	NO	0,0	7,1	-5,4	5,4	55,7	10,0		0,0	5,1	-3,8	3,8	55,7	10,0	
36	3,30	72	0,0	NO	0,0	9,1	-6,2	6,2	55,7	10,0		0,0	3,0	-2,1	2,1	55,7	10,0	

RISULTATI VERIFICHE NODI CLS - PUSH N.ro: 30 - Prop.Massa:-Fx-0.3*Fy-Ecc5%																		
IDENTIFICATIVO					DIREZIONE 'X'							DIREZIONE 'Y'						
Filo N.ro	Quota (m)	Nod3d Nro	Nsup (t)	Coll Nodo	TagtSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo	SgmTr	RcLim	RtLim	DeltRt	TagtSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo	SgmTr	RcLim	RtLim	DeltRt
									kg/cmq							kg/cmq		
1	0,00	1	-4,7	NO	2,3	0,0	-5,1	0,8	55,7	10,0		1,0	0,0	-4,4	0,2	55,7	10,0	
2	0,00	2	-5,9	NO								1,2	0,0	-8,9	0,4	55,7	10,0	
3	0,00	3	-1,9	NO	0,1	0,0	-2,7	0,0	55,7	10,0		1,2	0,0	-3,5	0,8	55,7	10,0	
12	0,00	8	-5,1	NO	1,8	0,0	-5,1	0,5	55,7	10,0								
16	0,00	9	-5,2	NO	0,4	0,0	-7,6	0,0	55,7	10,0								
20	0,00	10	-6,3	NO	1,0	0,0	-9,3	0,2	55,7	10,0								
4	0,00	12	-4,8	NO														
9	0,00	14	-7,3	NO	0,2	0,0	-10,1	0,0	55,7	10,0								
28	0,00	17	-8,4	NO	4,6	0,0	-7,1	1,4	55,7	10,0		3,8	0,0	-6,7	1,0	55,7	10,0	
13	0,00	19	-5,6	NO														
17	0,00	20	-6,3	NO								1,4	0,0	-9,5	0,4	55,7	10,0	
21	0,00	21	-4,7	NO								1,1	0,0	-7,1	0,4	55,7	10,0	
14	0,00	22	-6,8	NO	0,7	0,0	-10,0	0,1	55,7	10,0								
19	0,00	24	-6,8	NO								1,2	0,0	-10,1	0,3	55,7	10,0	
23	0,00	25	-2,4	NO								1,4	0,0	-4,4	0,9	55,7	10,0	
27	0,00	27	-1,8	NO	1,7	0,0	-4,0	1,4	55,7	10,0		1,4	0,0	-3,7	1,1	55,7	10,0	
24	0,00	28	-2,4	NO	1,3	0,0	-4,3	0,8	55,7	10,0		1,3	0,0	-4,3	0,8	55,7	10,0	
10	0,00	30	-3,2	NO														
11	0,00	32	-2,0	NO	0,0	0,0	-3,0	0,0	55,7	10,0		1,1	0,0	-3,7	0,7	55,7	10,0	
15	0,00	33	-5,9	NO								1,5	0,0	-9,1	0,5	55,7	10,0	
36	0,00	34	-1,9	NO	2,0	0,0	-2,2	0,8	55,7	10,0		4,1	0,0	-3,5	2,2	55,7	10,0	
29	0,00	35	-11,2	NO								3,6	0,0	-9,3	0,8	55,7	10,0	
30	0,00	36	-6,8	NO	2,4	0,0	-5,1	0,5	55,7	10,0		5,8	0,0	-6,8	2,2	55,7	10,0	
33	0,00	37	-7,3	NO	0,8	0,0	-5,6	0,1	55,7	10,0								
32	0,00	38	-16,1	NO	3,7	0,0	-9,9	0,5	55,7	10,0		5,5	0,0	-10,4	1,0	55,7	10,0	
1	3,30	39	0,0	NO	0,0	8,1	-7,3	7,3	55,7	10,0		0,0	3,5	-3,1	3,1	55,7	10,0	
2	3,30	40	0,0	NO								0,0	9,7	-9,4	9,4	55,7	10,0	
3	3,30	41	0,0	NO	0,0	0,7	-1,0	1,0	55,7	10,0		0,0	4,5	-6,5	6,5	55,7	10,0	
4	3,30	42	0,0	NO														
9	3,30	45	0,0	NO														
10	3,30	46	0,0	NO														
11	3,30	47	0,0	NO								0,0	5,3	-7,7	7,7	55,7	10,0	
12	3,30	48	0,0	NO	0,0	11,2	-6,7	6,7	55,7	10,0		0,0	7,0	-6,3	6,3	55,7	10,0	
13	3,30	49	0,0	NO	0,0	2,1	-2,1	2,1	55,7	10,0		0,0	3,0	-4,3	4,3	55,7	10,0	
14	3,30	50	0,0	NO	0,0	2,6	-3,7	3,7	55,7	10,0		0,0	9,6	-9,3	9,3	55,7	10,0	
15	3,30	51	0,0	NO								0,0	4,9	-7,1	7,1	55,7	10,0	
16	3,30	52	0,0	NO														
17	3,30	53	0,0	NO	0,0	2,8	-4,1	4,1	55,7	10,0								
19	3,30	55	0,0	NO	0,0	1,4	-2,0	2,0	55,7	10,0		0,0	1,6	-2,3	2,3	55,7	10,0	
20	3,30	56	0,0	NO	0,0	7,9	-7,7	7,7	55,7	10,0								
21	3,30	57	0,0	NO	0,0	2,7	-2,7	2,7	55,7	10,0		0,0	3,2	-4,7	4,7	55,7	10,0	
22	3,30	58	0,0	NO								0,0	7,2	-7,8	7,8	55,7	10,0	
23	3,30	59	0,0	NO	0,0	2,3	-3,3	3,3	55,7	10,0		0,0	1,6	-2,3	2,3	55,7	10,0	
24	3,30	60	0,0	NO	0,0	0,0	0,0	0,0	55,7	10,0		0,0	5,2	-7,5	7,5	55,7	10,0	
27	3,30	63	0,0	NO	0,0	6,0	-8,8	8,8	55,7	10,0		0,0	4,7	-6,8	6,8	55,7	10,0	
28	3,30	64	0,0	NO	0,0	12,5	-8,5	8,5	55,7	10,0		0,0	10,6	-7,2	7,2	55,7	10,0	
29	3,30	65	0,0	NO	0,0	9,2	-7,0	7,0	55,7	10,0		0,0	11,1	-8,4	8,4	55,7	10,0	
30	3,30	66	0,0	NO	0,0	4,4	-3,0	3,0	55,7	10,0		0,0	14,4	-9,8	9,8	55,7	10,0	
31	3,30	67	0,0	NO	0,0	11,0	-8,3	8,3	55,7	10,0		0,0	8,2	-6,2	6,2	55,7	10,0	
32	3,30	68	0,0	SI	0,0	11,0	-6,4	6,4	55,7	10,0		0,0	17,6	-10,3	10,3	55,7	10,0	
33	3,30	69	0,0	SI	0,0	2,0	-1,5	1,5	55,7	10,0		0,0	13,6	-10,3	10,3	55,7	10,0	
36	3,30	72	0,0	NO	0,0	12,7	-8,7	8,7	55,7	10,0		0,0	10,0	-6,8	6,8	55,7	10,0	

RISULTATI VERIFICHE NODI CLS - PUSH N.ro: 31 - Prop.Massa:+Fy-0.3*Fx-Ecc5%																		
IDENTIFICATIVO					DIREZIONE 'X'						DIREZIONE 'Y'							
Filo N.ro	Quota (m)	Nod3d Nro	Nsup (t)	Coll Nodo	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo	SgmTr	RcLim	RtLim	DeltRt	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo	SgmTr	RcLim	RtLim	DeltRt
									kg/cm							kg/cm		
1	0,00	1	-9,2	NO	0,6	0,0	-8,4	0,0	55,7	10,0		4,6	0,0	-10,0	1,7	55,7	10,0	
2	0,00	2	-9,3	NO								1,7	0,0	-13,8	0,4	55,7	10,0	
3	0,00	3	-4,5	NO	0,4	0,0	-6,6	0,0	55,7	10,0		1,5	0,0	-7,2	0,7	55,7	10,0	
12	0,00	8	-7,6	NO	0,8	0,0	-6,9	0,1	55,7	10,0								
16	0,00	9	-3,5	NO	0,1	0,0	-5,0	0,0	55,7	10,0								
20	0,00	10	-6,3	NO	0,3	0,0	-9,2	0,0	55,7	10,0								
4	0,00	12	-5,4	NO														
9	0,00	14	-7,0	NO	0,1	0,0	-9,7	0,0	55,7	10,0								
28	0,00	17	-4,7	NO	2,5	0,0	-4,0	0,8	55,7	10,0		4,1	0,0	-4,8	1,6	55,7	10,0	
13	0,00	19	-6,5	NO														
17	0,00	20	-7,0	NO								1,4	0,0	-10,5	0,4	55,7	10,0	
21	0,00	21	-2,2	NO								1,4	0,0	-4,3	1,0	55,7	10,0	
14	0,00	22	-7,4	NO	0,0	0,0	-10,7	0,0	55,7	10,0								
19	0,00	24	-5,4	NO								1,5	0,0	-8,4	0,6	55,7	10,0	
23	0,00	25	-2,5	NO								1,6	0,0	-4,7	1,1	55,7	10,0	
27	0,00	27	-0,6	NO	0,0	0,0	-0,9	0,0	55,7	10,0		1,4	0,0	-2,5	1,6	55,7	10,0	
24	0,00	28	-3,8	NO	0,2	0,0	-5,5	0,0	55,7	10,0		1,5	0,0	-6,2	0,7	55,7	10,0	
10	0,00	30	-3,2	NO														
11	0,00	32	-3,8	NO	0,2	0,0	-5,5	0,0	55,7	10,0		1,4	0,0	-6,1	0,7	55,7	10,0	
15	0,00	33	-5,5	NO								1,3	0,0	-8,4	0,4	55,7	10,0	
36	0,00	34	-6,8	NO	1,0	0,0	-4,7	0,1	55,7	10,0		3,9	0,0	-5,9	1,2	55,7	10,0	

Arch. Marco Amabili

RISULTATI VERIFICHE NODI CLS - PUSH N.ro: 31 - Prop.Massa:+Fy-0.3*Fx-Ecc5%																		
IDENTIFICATIVO					DIREZIONE X						DIREZIONE Y							
Filo N.ro	Quota (m)	Nod3d Nro	Nsup (t)	Coll Nodo	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo	SgmTr	RcLim	RtLim	DeltRt	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo	SgmTr	RcLim	RtLim	DeltRt
									kg/cmq									
29	0,00	35	-8,0	NO								2,7	0,0	-6,7	0,6	55,7	10,0	
30	0,00	36	-4,8	NO	0,4	0,0	-3,3	0,0	55,7	10,0		2,5	0,0	-4,0	0,7	55,7	10,0	
33	0,00	37	-8,2	NO	0,9	0,0	-6,3	0,1	55,7	10,0								
32	0,00	38	-16,0	NO	0,6	0,0	-9,4	0,0	55,7	10,0		5,2	0,0	-10,3	0,9	55,7	10,0	
1	3,30	39	0,0	SI	0,0	3,1	-2,8	2,8	55,7	10,0		0,0	16,1	-14,5	14,5	55,7	10,0	
2	3,30	40	0,0	SI								0,0	13,2	-12,8	12,8	55,7	10,0	
3	3,30	41	0,0	NO	0,0	1,1	-1,6	1,6	55,7	10,0		0,0	5,0	-7,2	7,2	55,7	10,0	
4	3,30	42	0,0	NO														
9	3,30	45	0,0	NO														
10	3,30	46	0,0	NO														
11	3,30	47	0,0	NO								0,0	5,8	-8,3	8,3	55,7	10,0	
12	3,30	48	0,0	SI	0,0	5,6	-3,4	3,4	55,7	10,0		0,0	15,2	-13,7	13,7	55,7	10,0	
13	3,30	49	0,0	NO	0,0	0,9	-0,9	0,9	55,7	10,0		0,0	4,7	-6,8	6,8	55,7	10,0	
14	3,30	50	0,0	NO	0,0	0,1	-0,2	0,2	55,7	10,0		0,0	6,2	-6,0	6,0	55,7	10,0	
15	3,30	51	0,0	NO								0,0	4,3	-6,2	6,2	55,7	10,0	
16	3,30	52	0,0	NO														
17	3,30	53	0,0	NO	0,0	0,0	0,0	0,0	55,7	10,0								
19	3,30	55	0,0	NO	0,0	0,4	-0,6	0,6	55,7	10,0		0,0	5,5	-8,0	8,0	55,7	10,0	
20	3,30	56	0,0	NO	0,0	2,0	-2,0	2,0	55,7	10,0								
21	3,30	57	0,0	NO	0,0	2,8	-2,7	2,7	55,7	10,0		0,0	5,8	-8,5	8,5	55,7	10,0	
22	3,30	58	0,0	SI								0,0	9,3	-10,1	10,1	55,7	10,0	
23	3,30	59	0,0	NO	0,0	0,3	-0,4	0,4	55,7	10,0		0,0	3,5	-5,1	5,1	55,7	10,0	
24	3,30	60	0,0	NO	0,0	0,0	0,0	0,0	55,7	10,0		0,0	5,3	-7,7	7,7	55,7	10,0	
27	3,30	63	0,0	NO	0,0	0,1	-0,1	0,1	55,7	10,0		0,0	5,1	-7,4	7,4	55,7	10,0	
28	3,30	64	0,0	NO	0,0	6,5	-4,4	4,4	55,7	10,0		0,0	10,3	-7,0	7,0	55,7	10,0	
29	3,30	65	0,0	NO	0,0	1,5	-1,1	1,1	55,7	10,0		0,0	7,1	-5,4	5,4	55,7	10,0	
30	3,30	66	0,0	NO	0,0	2,5	-1,7	1,7	55,7	10,0		0,0	7,0	-4,8	4,8	55,7	10,0	
31	3,30	67	0,0	NO	0,0	3,0	-2,3	2,3	55,7	10,0		0,0	7,7	-5,9	5,9	55,7	10,0	
32	3,30	68	0,0	SI	0,0	2,0	-1,2	1,2	55,7	10,0		0,0	17,4	-10,2	10,2	55,7	10,0	
33	3,30	69	0,0	NO	0,0	3,1	-2,4	2,4	55,7	10,0		0,0	11,8	-8,9	8,9	55,7	10,0	
36	3,30	72	0,0	NO	0,0	2,3	-1,6	1,6	55,7	10,0		0,0	11,1	-7,5	7,5	55,7	10,0	

RISULTATI VERIFICHE NODI CLS - PUSH N.ro: 32 - Prop.Massa:-Fy-0.3*Fx-Ecc5%																		
IDENTIFICATIVO					DIREZIONE 'X'						DIREZIONE 'Y'							
Filo N.ro	Quota (m)	Nod3d Nro	Nsup (t)	Coll Nodo	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo	SgmTr	RcLim	RtLim	DeltRt	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo	SgmTr	RcLim	RtLim	DeltRt
								kg/cmq										
1	0,00	1	-1,8	NO	1,7	0,0	-2,5	0,9	55,7	10,0		4,1	0,0	-4,6	3,0	55,7	10,0	
2	0,00	2	-5,7	NO								1,5	0,0	-8,9	0,5	55,7	10,0	
3	0,00	3	-1,6	NO	0,3	0,0	-2,4	0,1	55,7	10,0		1,7	0,0	-3,8	1,6	55,7	10,0	
12	0,00	8	-3,7	NO	0,8	0,0	-3,5	0,1	55,7	10,0								
16	0,00	9	-6,4	NO	0,1	0,0	-9,2	0,0	55,7	10,0								
20	0,00	10	-3,4	NO	0,4	0,0	-5,0	0,1	55,7	10,0								
4	0,00	12	-4,1	NO														
9	0,00	14	-7,3	NO	0,1	0,0	-10,2	0,0	55,7	10,0								
28	0,00	17	-8,3	NO	1,8	0,0	-5,9	0,2	55,7	10,0		5,6	0,0	-7,5	1,9	55,7	10,0	
13	0,00	19	-5,4	NO														
17	0,00	20	-5,5	NO								2,1	0,0	-9,0	1,1	55,7	10,0	
21	0,00	21	-5,0	NO								1,8	0,0	-8,1	0,8	55,7	10,0	
14	0,00	22	-8,0	NO	0,2	0,0	-11,6	0,0	55,7	10,0								
19	0,00	24	-5,3	NO								1,9	0,0	-8,5	0,9	55,7	10,0	
23	0,00	25	-3,8	NO								1,9	0,0	-6,6	1,2	55,7	10,0	
27	0,00	27	-4,9	NO	0,0	0,0	-7,1	0,0	55,7	10,0		1,7	0,0	-7,9	0,8	55,7	10,0	
24	0,00	28	-1,1	NO	0,4	0,0	-1,7	0,2	55,7	10,0		1,7	0,0	-3,4	1,8	55,7	10,0	
10	0,00	30	-3,2	NO														
11	0,00	32	-1,9	NO	0,2	0,0	-2,8	0,0	55,7	10,0		1,4	0,0	-3,9	1,1	55,7	10,0	
15	0,00	33	-5,0	NO								1,7	0,0	-8,0	0,8	55,7	10,0	
36	0,00	34	-4,1	NO	1,5	0,0	-3,1	0,3	55,7	10,0		4,8	0,0	-4,9	2,2	55,7	10,0	
29	0,00	35	-11,6	NO								4,3	0,0	-9,9	1,1	55,7	10,0	
30	0,00	36	-7,9	NO	0,3	0,0	-5,4	0,0	55,7	10,0		6,2	0,0	-7,7	2,3	55,7	10,0	
33	0,00	37	-8,2	NO	1,0	0,0	-6,3	0,1	55,7	10,0								
32	0,00	38	-16,3	NO	0,5	0,0	-9,5	0,0	55,7	10,0		7,0	0,0	-11,0	1,5	55,7	10,0	
1	3,30	39	0,0	SI	0,0	5,9	-5,3	5,3	55,7	10,0		0,0	14,3	-12,9	12,9	55,7	10,0	
2	3,30	40	0,0	SI								0,0	11,7	-11,3	11,3	55,7	10,0	
3	3,30	41	0,0	NO	0,0	0,9	-1,3	1,3	55,7	10,0		0,0	6,4	-9,3	9,3	55,7	10,0	
4	3,30	42	0,0	NO														
9	3,30	45	0,0	NO														
10	3,30	46	0,0	NO														
11	3,30	47	0,0	NO								0,0	6,0	-8,7	8,7	55,7	10,0	
12	3,30	48	0,0	SI	0,0	4,8	-2,9	2,9	55,7	10,0		0,0	12,2	-11,0	11,0	55,7	10,0	
13	3,30	49	0,0	NO	0,0	1,6	-1,6	1,6	55,7	10,0		0,0	5,4	-7,9	7,9	55,7	10,0	
14	3,30	50	0,0	SI	0,0	0,8	-1,1	1,1	55,7	10,0		0,0	17,4	-16,8	16,8	55,7	10,0	
15	3,30	51	0,0	NO								0,0	5,6	-8,1	8,1	55,7	10,0	
16	3,30	52	0,0	NO														
17	3,30	53	0,0	NO	0,0	0,2	-0,3	0,3	55,7	10,0								
19	3,30	55	0,0	NO	0,0	2,7	-4,0	4,0	55,7	10,0		0,0	2,4	-3,5	3,5	55,7	10,0	
20	3,30	56	0,0	NO	0,0	3,2	-3,1	3,1	55,7	10,0								
21	3,30	57	0,0	NO	0,0	1,7	-1,7	1,7	55,7	10,0		0,0	5,3	-7,7	7,7	55,7	10,0	
22	3,30	58	0,0	NO								0,0	9,1	-9,9	9,9	55,7	10,0	
23	3,30	59	0,0	NO	0,0	0,3	-0,5	0,5	55,7	10,0		0,0	2,4	-3,5	3,5	55,7	10,0	
24	3,30	60	0,0	NO	0,0	0,0	0,0	0,0	55,7	10,0		0,0	4,8	-7,0	7,0	55,7	10,0	
27	3,30	63	0,0	NO	0,0	0,1	-0,1	0,1	55,7	10,0		0,0	5,9	-8,6	8,6	55,7	10,0	
28	3,30	64	0,0	SI	0,0	5,2	-3,5	3,5	55,7	10,0		0,0	15,7	-10,7	10,7	55,7	10,0	
29	3,30	65	0,0	SI	0,0	0,5	-0,4	0,4	55,7	10,0		0,0	13,4	-10,1	10,1	55,7	10,0	
30	3,30	66	0,0	SI	0,0	2,8	-1,9	1,9	55,7	10,0		0,0	15,8	-10,7	10,7	55,7	10,0	
31	3,30	67	0,0	NO	0,0	3,4	-2,5	2,5	55,7	10,0		0,0	4,8	-3,6	3,6	55,7	10,0	
32	3,30	68	0,0	SI	0,0	1,6	-0,9	0,9	55,7	10,0		0,0	23,3	-13,7	13,7	55,7	10,0	
33	3,30	69	0,0	SI	0,0	3,3	-2,5	2,5	55,7	10,0		0,0	15,6	-11,8	11,8	55,7	10,0	
36	3,30	72	0,0	NO	0,0	3,1	-2,1	2,1	55,7	10,0		0,0	11,7	-8,0	8,0	55,7	10,0	

DOMANDA SPOSTAMENTO DI INTERPIANO-PUSH N.ro 1-Prop.Modolo: +Fx+0.3*Fy+Ecc5%											
I D E N T I F I C A T I V O					SPOSTAMENTO DI INTERPIANO ADIMENSIONALIZZATO						
Filo N.ro	Quota inf. (m)	Quota sup. (m)	Nodo inf. N.ro	Nodo sup. N.ro	SLO u/h (%)	SLD u/h (%)	SLV u/h (%)	SLC u/h (%)	SLOlim u/h (%)	SLDlim u/h (%)	Stringa di Controllo Verifica
1	0,00	3,30	1	39	0,01	0,01	0,02	0,02	0,33	0,50	VERIFICATO
2	0,00	3,30	2	40	0,01	0,01	0,02	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
3	0,00	3,30	3	41	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
4	0,00	3,30	12	42	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
5	0,00	3,30	73	84	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
6	0,00	3,30	74	85	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
7	0,00	3,30	4	43	0,01	0,01	0,02	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
8	0,00	3,30	5	44	0,01	0,01	0,02	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
9	0,00	3,30	14	45	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
10	0,00	3,30	30	46	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
11	0,00	3,30	32	47	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
12	0,00	3,30	8	48	0,01	0,01	0,02	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
16	0,00	3,30	9	52	0,01	0,01	0,02	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
17	0,00	3,30	20	53	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
18	0,00	3,30	23	54	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
20	0,00	3,30	10	56	0,01	0,01	0,02	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
21	0,00	3,30	21	57	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
22	0,00	3,30	7	58	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
24	0,00	3,30	28	60	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
25	0,00	3,30	11	61	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
26	0,00	3,30	6	62	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
27	0,00	3,30	27	63	0,01	0,01	0,03	0,04	0,33	0,50	VERIFICATO
28	0,00	3,30	17	64	0,01	0,01	0,03	0,04	0,33	0,50	VERIFICATO
29	0,00	3,30	35	65	0,01	0,02	0,03	0,04	0,33	0,50	VERIFICATO
30	0,00	3,30	36	66	0,01	0,02	0,03	0,04	0,33	0,50	VERIFICATO
31	0,00	3,30	16	67	0,01	0,01	0,03	0,04	0,33	0,50	VERIFICATO
32	0,00	3,30	38	68	0,01	0,02	0,03	0,04	0,33	0,50	VERIFICATO
33	0,00	3,30	37	69	0,01	0,02	0,03	0,04	0,33	0,50	VERIFICATO
36	0,00	3,30	34	72	0,01	0,01	0,03	0,04	0,33	0,50	VERIFICATO
37	0,00	3,30	75	86	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
38	0,00	3,30	76	87	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
42	0,00	3,30	96	112	0,01	0,01	0,02	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
43	0,00	3,30	97	113	0,01	0,01	0,02	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
44	0,00	3,30	98	114	0,01	0,01	0,02	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
45	0,00	3,30	99	115	0,01	0,01	0,02	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
53	0,00	3,30	29	95	0,01	0,01	0,03	0,04	0,33	0,50	VERIFICATO

DOMANDA SPOSTAMENTO DI INTERPIANO-PUSH N.ro 2-Prop.Modolo: -Fx+0.3*Fy+Ecc5%											
I D E N T I F I C A T I V O					SPOSTAMENTO DI INTERPIANO ADIMENSIONALIZZATO						
Filo N.ro	Quota inf. (m)	Quota sup. (m)	Nodo inf. N.ro	Nodo sup. N.ro	SLO u/h (%)	SLD u/h (%)	SLV u/h (%)	SLC u/h (%)	SLOlim u/h (%)	SLDlim u/h (%)	Stringa di Controllo Verifica
1	0,00	3,30	1	39	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
2	0,00	3,30	2	40	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
3	0,00	3,30	3	41	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
4	0,00	3,30	12	42	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
5	0,00	3,30	73	84	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
6	0,00	3,30	74	85	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
7	0,00	3,30	4	43	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
8	0,00	3,30	5	44	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
9	0,00	3,30	14	45	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
10	0,00	3,30	30	46	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
11	0,00	3,30	32	47	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
12	0,00	3,30	8	48	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
16	0,00	3,30	9	52	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
17	0,00	3,30	20	53	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
18	0,00	3,30	23	54	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
20	0,00	3,30	10	56	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
21	0,00	3,30	21	57	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO

Arch. Marco Amabili

DOMANDA SPOSTAMENTO DI INTERPIANO-PUSH N.ro 2-Prop.Modolo:-Fx+0.3*Fy+Ecc5%											
I D E N T I F I C A T I V O					SPOSTAMENTO DI INTERPIANO ADIMENSIONALIZZATO						
Filo N.ro	Quota inf. (m)	Quota sup. (m)	Nodo inf. N.ro	Nodo sup. N.ro	SLO u/h (%)	SLD u/h (%)	SLV u/h (%)	SLC u/h (%)	SLOlim u/h (%)	SLDlim u/h (%)	Stringa di Controllo Verifica
22	0,00	3,30	7	58	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
24	0,00	3,30	28	60	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
25	0,00	3,30	11	61	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
26	0,00	3,30	6	62	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
27	0,00	3,30	27	63	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
28	0,00	3,30	17	64	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
29	0,00	3,30	35	65	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
30	0,00	3,30	36	66	0,01	0,01	0,02	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
31	0,00	3,30	16	67	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
32	0,00	3,30	38	68	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
33	0,00	3,30	37	69	0,01	0,01	0,02	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
36	0,00	3,30	34	72	0,01	0,01	0,02	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
37	0,00	3,30	75	86	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
38	0,00	3,30	76	87	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
42	0,00	3,30	96	112	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
43	0,00	3,30	97	113	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
44	0,00	3,30	98	114	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
45	0,00	3,30	99	115	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
53	0,00	3,30	29	95	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO

DOMANDA SPOSTAMENTO DI INTERPIANO-PUSH N.ro 3-Prop.Modolo:+Fy+0.3*Fx+Ecc5%											
I D E N T I F I C A T I V O					SPOSTAMENTO DI INTERPIANO ADIMENSIONALIZZATO						
Filo N.ro	Quota inf. (m)	Quota sup. (m)	Nodo inf. N.ro	Nodo sup. N.ro	SLO u/h (%)	SLD u/h (%)	SLV u/h (%)	SLC u/h (%)	SLOlim u/h (%)	SLDlim u/h (%)	Stringa di Controllo Verifica
1	0,00	3,30	1	39	0,04	0,05	0,10		0,33	0,50	VERIFICATO
2	0,00	3,30	2	40	0,04	0,05	0,11		0,33	0,50	VERIFICATO
3	0,00	3,30	3	41	0,04	0,05	0,11		0,33	0,50	VERIFICATO
4	0,00	3,30	12	42	0,04	0,05	0,11		0,33	0,50	VERIFICATO
5	0,00	3,30	73	84	0,04	0,05	0,11		0,33	0,50	VERIFICATO
6	0,00	3,30	74	85	0,04	0,05	0,11		0,33	0,50	VERIFICATO
7	0,00	3,30	4	43	0,04	0,05	0,10		0,33	0,50	VERIFICATO
8	0,00	3,30	5	44	0,04	0,05	0,11		0,33	0,50	VERIFICATO
9	0,00	3,30	14	45	0,04	0,05	0,11		0,33	0,50	VERIFICATO
10	0,00	3,30	30	46	0,04	0,05	0,11		0,33	0,50	VERIFICATO
11	0,00	3,30	32	47	0,04	0,05	0,10		0,33	0,50	VERIFICATO
12	0,00	3,30	8	48	0,04	0,05	0,10		0,33	0,50	VERIFICATO
16	0,00	3,30	9	52	0,04	0,05	0,10		0,33	0,50	VERIFICATO
17	0,00	3,30	20	53	0,04	0,05	0,10		0,33	0,50	VERIFICATO
18	0,00	3,30	23	54	0,04	0,05	0,11		0,33	0,50	VERIFICATO
20	0,00	3,30	10	56	0,04	0,05	0,10		0,33	0,50	VERIFICATO
21	0,00	3,30	21	57	0,04	0,05	0,10		0,33	0,50	VERIFICATO
22	0,00	3,30	7	58	0,04	0,05	0,11		0,33	0,50	VERIFICATO
24	0,00	3,30	28	60	0,04	0,05	0,11		0,33	0,50	VERIFICATO
25	0,00	3,30	11	61	0,04	0,05	0,10		0,33	0,50	VERIFICATO
26	0,00	3,30	6	62	0,04	0,05	0,11		0,33	0,50	VERIFICATO
27	0,00	3,30	27	63	0,04	0,05	0,10		0,33	0,50	VERIFICATO
28	0,00	3,30	17	64	0,04	0,05	0,10		0,33	0,50	VERIFICATO
29	0,00	3,30	35	65	0,04	0,05	0,10		0,33	0,50	VERIFICATO
30	0,00	3,30	36	66	0,04	0,05	0,10		0,33	0,50	VERIFICATO
31	0,00	3,30	16	67	0,04	0,05	0,10		0,33	0,50	VERIFICATO
32	0,00	3,30	38	68	0,04	0,05	0,10		0,33	0,50	VERIFICATO
33	0,00	3,30	37	69	0,04	0,05	0,10		0,33	0,50	VERIFICATO
36	0,00	3,30	34	72	0,04	0,05	0,10		0,33	0,50	VERIFICATO
37	0,00	3,30	75	86	0,04	0,05	0,11		0,33	0,50	VERIFICATO
38	0,00	3,30	76	87	0,04	0,05	0,11		0,33	0,50	VERIFICATO
42	0,00	3,30	96	112	0,04	0,05	0,11		0,33	0,50	VERIFICATO
43	0,00	3,30	97	113	0,04	0,05	0,11		0,33	0,50	VERIFICATO
44	0,00	3,30	98	114	0,04	0,05	0,11		0,33	0,50	VERIFICATO

Arch. Marco Amabili

DOMANDA SPOSTAMENTO DI INTERPIANO-PUSH N.ro 3-Prop.Modo:+Fy+0.3*Fx+Ecc5%											
I D E N T I F I C A T I V O					SPOSTAMENTO DI INTERPIANO ADIMENSIONALIZZATO						
Filo N.ro	Quota inf. (m)	Quota sup. (m)	Nodo inf. N.ro	Nodo sup. N.ro	SLO u/h (%)	SLD u/h (%)	SLV u/h (%)	SLC u/h (%)	SLOlim u/h (%)	SLDlim u/h (%)	Stringa di Controllo Verifica
45	0,00	3,30	99	115	0,04	0,05	0,11		0,33	0,50	VERIFICATO
53	0,00	3,30	29	95	0,04	0,05	0,11		0,33	0,50	VERIFICATO

DOMANDA SPOSTAMENTO DI INTERPIANO-PUSH N.ro 4-Prop.Modo:-Fy+0.3*Fx+Ecc5%											
I D E N T I F I C A T I V O					SPOSTAMENTO DI INTERPIANO ADIMENSIONALIZZATO						
Filo N.ro	Quota inf. (m)	Quota sup. (m)	Nodo inf. N.ro	Nodo sup. N.ro	SLO u/h (%)	SLD u/h (%)	SLV u/h (%)	SLC u/h (%)	SLOlim u/h (%)	SLDlim u/h (%)	Stringa di Controllo Verifica
1	0,00	3,30	1	39	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
2	0,00	3,30	2	40	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
3	0,00	3,30	3	41	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
4	0,00	3,30	12	42	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
5	0,00	3,30	73	84	0,05	0,06			0,33	0,50	VERIFICATO
6	0,00	3,30	74	85	0,05	0,06			0,33	0,50	VERIFICATO
7	0,00	3,30	4	43	0,05	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
8	0,00	3,30	5	44	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
9	0,00	3,30	14	45	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
10	0,00	3,30	30	46	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
11	0,00	3,30	32	47	0,04	0,04			0,33	0,50	VERIFICATO
12	0,00	3,30	8	48	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
16	0,00	3,30	9	52	0,05	0,06			0,33	0,50	VERIFICATO
17	0,00	3,30	20	53	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
18	0,00	3,30	23	54	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
20	0,00	3,30	10	56	0,05	0,06			0,33	0,50	VERIFICATO
21	0,00	3,30	21	57	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
22	0,00	3,30	7	58	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
24	0,00	3,30	28	60	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
25	0,00	3,30	11	61	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
26	0,00	3,30	6	62	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
27	0,00	3,30	27	63	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
28	0,00	3,30	17	64	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
29	0,00	3,30	35	65	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
30	0,00	3,30	36	66	0,03	0,04			0,33	0,50	VERIFICATO
31	0,00	3,30	16	67	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
32	0,00	3,30	38	68	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
33	0,00	3,30	37	69	0,03	0,04			0,33	0,50	VERIFICATO
36	0,00	3,30	34	72	0,03	0,04			0,33	0,50	VERIFICATO
37	0,00	3,30	75	86	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
38	0,00	3,30	76	87	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
42	0,00	3,30	96	112	0,05	0,06			0,33	0,50	VERIFICATO
43	0,00	3,30	97	113	0,05	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
44	0,00	3,30	98	114	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
45	0,00	3,30	99	115	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
53	0,00	3,30	29	95	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO

DOMANDA SPOSTAMENTO DI INTERPIANO-PUSH N.ro 5-Prop.Massa:+Fx+0.3*Fy+Ecc5%											
I D E N T I F I C A T I V O					SPOSTAMENTO DI INTERPIANO ADIMENSIONALIZZATO						
Filo N.ro	Quota inf. (m)	Quota sup. (m)	Nodo inf. N.ro	Nodo sup. N.ro	SLO u/h (%)	SLD u/h (%)	SLV u/h (%)	SLC u/h (%)	SLOlim u/h (%)	SLDlim u/h (%)	Stringa di Controllo Verifica
1	0,00	3,30	1	39	0,01	0,01	0,02	0,02	0,33	0,50	VERIFICATO
2	0,00	3,30	2	40	0,01	0,01	0,02	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
3	0,00	3,30	3	41	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
4	0,00	3,30	12	42	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
5	0,00	3,30	73	84	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
6	0,00	3,30	74	85	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
7	0,00	3,30	4	43	0,01	0,01	0,02	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
8	0,00	3,30	5	44	0,01	0,01	0,02	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO

DOMANDA SPOSTAMENTO DI INTERPIANO-PUSH N.ro 5-Prop.Massa:+Fx+0.3*Fy+Ecc5%											
I D E N T I F I C A T I V O					SPOSTAMENTO DI INTERPIANO ADIMENSIONALIZZATO						
Filo N.ro	Quota inf. (m)	Quota sup. (m)	Nodo inf. N.ro	Nodo sup. N.ro	SLO u/h (%)	SLD u/h (%)	SLV u/h (%)	SLC u/h (%)	SLOlim u/h (%)	SLDlim u/h (%)	Stringa di Controllo Verifica
9	0,00	3,30	14	45	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
10	0,00	3,30	30	46	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
11	0,00	3,30	32	47	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
12	0,00	3,30	8	48	0,01	0,01	0,02	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
16	0,00	3,30	9	52	0,01	0,01	0,02	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
17	0,00	3,30	20	53	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
18	0,00	3,30	23	54	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
20	0,00	3,30	10	56	0,01	0,01	0,02	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
21	0,00	3,30	21	57	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
22	0,00	3,30	7	58	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
24	0,00	3,30	28	60	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
25	0,00	3,30	11	61	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
26	0,00	3,30	6	62	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
27	0,00	3,30	27	63	0,01	0,01	0,03	0,04	0,33	0,50	VERIFICATO
28	0,00	3,30	17	64	0,01	0,01	0,03	0,04	0,33	0,50	VERIFICATO
29	0,00	3,30	35	65	0,01	0,02	0,03	0,04	0,33	0,50	VERIFICATO
30	0,00	3,30	36	66	0,01	0,02	0,03	0,04	0,33	0,50	VERIFICATO
31	0,00	3,30	16	67	0,01	0,01	0,03	0,04	0,33	0,50	VERIFICATO
32	0,00	3,30	38	68	0,01	0,02	0,03	0,04	0,33	0,50	VERIFICATO
33	0,00	3,30	37	69	0,01	0,02	0,03	0,04	0,33	0,50	VERIFICATO
36	0,00	3,30	34	72	0,01	0,01	0,03	0,04	0,33	0,50	VERIFICATO
37	0,00	3,30	75	86	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
38	0,00	3,30	76	87	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
42	0,00	3,30	96	112	0,01	0,01	0,02	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
43	0,00	3,30	97	113	0,01	0,01	0,02	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
44	0,00	3,30	98	114	0,01	0,01	0,02	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
45	0,00	3,30	99	115	0,01	0,01	0,02	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
53	0,00	3,30	29	95	0,01	0,01	0,03	0,04	0,33	0,50	VERIFICATO

DOMANDA SPOSTAMENTO DI INTERPIANO-PUSH N.ro 6-Prop.Massa:-Fx+0.3*Fy+Ecc5%											
I D E N T I F I C A T I V O					SPOSTAMENTO DI INTERPIANO ADIMENSIONALIZZATO						
Filo N.ro	Quota inf. (m)	Quota sup. (m)	Nodo inf. N.ro	Nodo sup. N.ro	SLO u/h (%)	SLD u/h (%)	SLV u/h (%)	SLC u/h (%)	SLOlim u/h (%)	SLDlim u/h (%)	Stringa di Controllo Verifica
1	0,00	3,30	1	39	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
2	0,00	3,30	2	40	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
3	0,00	3,30	3	41	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
4	0,00	3,30	12	42	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
5	0,00	3,30	73	84	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
6	0,00	3,30	74	85	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
7	0,00	3,30	4	43	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
8	0,00	3,30	5	44	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
9	0,00	3,30	14	45	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
10	0,00	3,30	30	46	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
11	0,00	3,30	32	47	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
12	0,00	3,30	8	48	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
16	0,00	3,30	9	52	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
17	0,00	3,30	20	53	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
18	0,00	3,30	23	54	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
20	0,00	3,30	10	56	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
21	0,00	3,30	21	57	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
22	0,00	3,30	7	58	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
24	0,00	3,30	28	60	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
25	0,00	3,30	11	61	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
26	0,00	3,30	6	62	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
27	0,00	3,30	27	63	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
28	0,00	3,30	17	64	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
29	0,00	3,30	35	65	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
30	0,00	3,30	36	66	0,01	0,01	0,02	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO

Arch. Marco Amabili

DOMANDA SPOSTAMENTO DI INTERPIANO-PUSH N.ro 6-Prop.Massa:-Fx+0.3*Fy+Ecc5%											
I D E N T I F I C A T I V O					SPOSTAMENTO DI INTERPIANO ADIMENSIONALIZZATO						
Filo N.ro	Quota inf. (m)	Quota sup. (m)	Nodo inf. N.ro	Nodo sup. N.ro	SLO u/h (%)	SLD u/h (%)	SLV u/h (%)	SLC u/h (%)	SLOlim u/h (%)	SLDlim u/h (%)	Stringa di Controllo Verifica
31	0,00	3,30	16	67	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
32	0,00	3,30	38	68	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
33	0,00	3,30	37	69	0,01	0,01	0,02	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
36	0,00	3,30	34	72	0,01	0,01	0,02	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
37	0,00	3,30	75	86	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
38	0,00	3,30	76	87	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
42	0,00	3,30	96	112	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
43	0,00	3,30	97	113	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
44	0,00	3,30	98	114	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
45	0,00	3,30	99	115	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
53	0,00	3,30	29	95	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO

DOMANDA SPOSTAMENTO DI INTERPIANO-PUSH N.ro 7-Prop.Massa:+Fy+0.3*Fx+Ecc5%											
I D E N T I F I C A T I V O					SPOSTAMENTO DI INTERPIANO ADIMENSIONALIZZATO						
Filo N.ro	Quota inf. (m)	Quota sup. (m)	Nodo inf. N.ro	Nodo sup. N.ro	SLO u/h (%)	SLD u/h (%)	SLV u/h (%)	SLC u/h (%)	SLOlim u/h (%)	SLDlim u/h (%)	Stringa di Controllo Verifica
1	0,00	3,30	1	39	0,04	0,05	0,10		0,33	0,50	VERIFICATO
2	0,00	3,30	2	40	0,04	0,05	0,11		0,33	0,50	VERIFICATO
3	0,00	3,30	3	41	0,04	0,05	0,11		0,33	0,50	VERIFICATO
4	0,00	3,30	12	42	0,04	0,05	0,11		0,33	0,50	VERIFICATO
5	0,00	3,30	73	84	0,04	0,05	0,11		0,33	0,50	VERIFICATO
6	0,00	3,30	74	85	0,04	0,05	0,11		0,33	0,50	VERIFICATO
7	0,00	3,30	4	43	0,04	0,05	0,10		0,33	0,50	VERIFICATO
8	0,00	3,30	5	44	0,04	0,05	0,11		0,33	0,50	VERIFICATO
9	0,00	3,30	14	45	0,04	0,05	0,11		0,33	0,50	VERIFICATO
10	0,00	3,30	30	46	0,04	0,05	0,11		0,33	0,50	VERIFICATO
11	0,00	3,30	32	47	0,04	0,05	0,10		0,33	0,50	VERIFICATO
12	0,00	3,30	8	48	0,04	0,05	0,10		0,33	0,50	VERIFICATO
16	0,00	3,30	9	52	0,04	0,05	0,10		0,33	0,50	VERIFICATO
17	0,00	3,30	20	53	0,04	0,05	0,10		0,33	0,50	VERIFICATO
18	0,00	3,30	23	54	0,04	0,05	0,11		0,33	0,50	VERIFICATO
20	0,00	3,30	10	56	0,04	0,05	0,10		0,33	0,50	VERIFICATO
21	0,00	3,30	21	57	0,04	0,05	0,10		0,33	0,50	VERIFICATO
22	0,00	3,30	7	58	0,04	0,05	0,11		0,33	0,50	VERIFICATO
24	0,00	3,30	28	60	0,04	0,05	0,11		0,33	0,50	VERIFICATO
25	0,00	3,30	11	61	0,04	0,05	0,10		0,33	0,50	VERIFICATO
26	0,00	3,30	6	62	0,04	0,05	0,11		0,33	0,50	VERIFICATO
27	0,00	3,30	27	63	0,04	0,05	0,10		0,33	0,50	VERIFICATO
28	0,00	3,30	17	64	0,04	0,05	0,10		0,33	0,50	VERIFICATO
29	0,00	3,30	35	65	0,04	0,05	0,10		0,33	0,50	VERIFICATO
30	0,00	3,30	36	66	0,04	0,05	0,10		0,33	0,50	VERIFICATO
31	0,00	3,30	16	67	0,04	0,05	0,10		0,33	0,50	VERIFICATO
32	0,00	3,30	38	68	0,04	0,05	0,10		0,33	0,50	VERIFICATO
33	0,00	3,30	37	69	0,04	0,05	0,10		0,33	0,50	VERIFICATO
36	0,00	3,30	34	72	0,04	0,05	0,10		0,33	0,50	VERIFICATO
37	0,00	3,30	75	86	0,04	0,05	0,11		0,33	0,50	VERIFICATO
38	0,00	3,30	76	87	0,04	0,05	0,11		0,33	0,50	VERIFICATO
42	0,00	3,30	96	112	0,04	0,05	0,11		0,33	0,50	VERIFICATO
43	0,00	3,30	97	113	0,04	0,05	0,11		0,33	0,50	VERIFICATO
44	0,00	3,30	98	114	0,04	0,05	0,11		0,33	0,50	VERIFICATO
45	0,00	3,30	99	115	0,04	0,05	0,11		0,33	0,50	VERIFICATO
53	0,00	3,30	29	95	0,04	0,05	0,11		0,33	0,50	VERIFICATO

DOMANDA SPOSTAMENTO DI INTERPIANO-PUSH N.ro 8-Prop.Massa:-Fy+0.3*Fx+Ecc5%											
I D E N T I F I C A T I V O					SPOSTAMENTO DI INTERPIANO ADIMENSIONALIZZATO						
Filo N.ro	Quota inf.	Quota sup.	Nodo inf.	Nodo sup.	SLO u/h	SLD u/h	SLV u/h	SLC u/h	SLOlim u/h	SLDlim u/h	Stringa di Controllo

C.D.S.

	(m)	(m)	N.ro	N.ro	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	Verifica
1	0,00	3,30	1	39	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
2	0,00	3,30	2	40	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
3	0,00	3,30	3	41	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
4	0,00	3,30	12	42	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
5	0,00	3,30	73	84	0,05	0,06			0,33	0,50	VERIFICATO
6	0,00	3,30	74	85	0,05	0,06			0,33	0,50	VERIFICATO
7	0,00	3,30	4	43	0,05	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
8	0,00	3,30	5	44	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
9	0,00	3,30	14	45	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
10	0,00	3,30	30	46	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
11	0,00	3,30	32	47	0,04	0,04			0,33	0,50	VERIFICATO
12	0,00	3,30	8	48	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
16	0,00	3,30	9	52	0,05	0,06			0,33	0,50	VERIFICATO
17	0,00	3,30	20	53	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
18	0,00	3,30	23	54	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
20	0,00	3,30	10	56	0,05	0,06			0,33	0,50	VERIFICATO
21	0,00	3,30	21	57	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
22	0,00	3,30	7	58	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
24	0,00	3,30	28	60	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
25	0,00	3,30	11	61	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
26	0,00	3,30	6	62	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
27	0,00	3,30	27	63	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
28	0,00	3,30	17	64	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
29	0,00	3,30	35	65	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
30	0,00	3,30	36	66	0,03	0,04			0,33	0,50	VERIFICATO
31	0,00	3,30	16	67	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
32	0,00	3,30	38	68	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
33	0,00	3,30	37	69	0,03	0,04			0,33	0,50	VERIFICATO
36	0,00	3,30	34	72	0,03	0,04			0,33	0,50	VERIFICATO
37	0,00	3,30	75	86	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
38	0,00	3,30	76	87	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
42	0,00	3,30	96	112	0,05	0,06			0,33	0,50	VERIFICATO
43	0,00	3,30	97	113	0,05	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
44	0,00	3,30	98	114	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
45	0,00	3,30	99	115	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
53	0,00	3,30	29	95	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO

DOMANDA SPOSTAMENTO DI INTERPIANO-PUSH N.ro 9-Prop.Modolo:+Fx-0.3*Fy+Ecc5%											
IDENTIFICATIVO					SPOSTAMENTO DI INTERPIANO ADIMENSIONALIZZATO						
Filo N.ro	Quota inf. (m)	Quota sup. (m)	Nodo inf. N.ro	Nodo sup. N.ro	SLO u/h (%)	SLD u/h (%)	SLV u/h (%)	SLC u/h (%)	SLOlim u/h (%)	SLDlim u/h (%)	Stringa di Controllo Verifica
1	0,00	3,30	1	39	0,01	0,01	0,03	0,04	0,33	0,50	VERIFICATO
2	0,00	3,30	2	40	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
3	0,00	3,30	3	41	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
4	0,00	3,30	12	42	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
5	0,00	3,30	73	84	0,01	0,02	0,04	0,04	0,33	0,50	VERIFICATO
6	0,00	3,30	74	85	0,01	0,02	0,04	0,04	0,33	0,50	VERIFICATO
7	0,00	3,30	4	43	0,01	0,02	0,03	0,04	0,33	0,50	VERIFICATO
8	0,00	3,30	5	44	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
9	0,00	3,30	14	45	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
10	0,00	3,30	30	46	0,01	0,01	0,02	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
11	0,00	3,30	32	47	0,01	0,01	0,02	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
12	0,00	3,30	8	48	0,01	0,02	0,03	0,04	0,33	0,50	VERIFICATO
16	0,00	3,30	9	52	0,01	0,02	0,03	0,04	0,33	0,50	VERIFICATO
17	0,00	3,30	20	53	0,01	0,02	0,03	0,04	0,33	0,50	VERIFICATO
18	0,00	3,30	23	54	0,01	0,02	0,03	0,04	0,33	0,50	VERIFICATO
20	0,00	3,30	10	56	0,01	0,02	0,04	0,04	0,33	0,50	VERIFICATO
21	0,00	3,30	21	57	0,01	0,02	0,03	0,04	0,33	0,50	VERIFICATO
22	0,00	3,30	7	58	0,01	0,02	0,03	0,04	0,33	0,50	VERIFICATO
24	0,00	3,30	28	60	0,01	0,01	0,03	0,04	0,33	0,50	VERIFICATO
25	0,00	3,30	11	61	0,01	0,02	0,04	0,04	0,33	0,50	VERIFICATO
26	0,00	3,30	6	62	0,01	0,02	0,03	0,04	0,33	0,50	VERIFICATO

Arch. Marco Amabili

DOMANDA SPOSTAMENTO DI INTERPIANO-PUSH N.ro 9-Prop.Modolo:+Fx-0.3*Fy+Ecc5%											
I D E N T I F I C A T I V O					SPOSTAMENTO DI INTERPIANO ADIMENSIONALIZZATO						
Filo N.ro	Quota inf. (m)	Quota sup. (m)	Nodo inf. N.ro	Nodo sup. N.ro	SLO u/h (%)	SLD u/h (%)	SLV u/h (%)	SLC u/h (%)	SLOlim u/h (%)	SLDlim u/h (%)	Stringa di Controllo Verifica
27	0,00	3,30	27	63	0,01	0,02	0,03	0,04	0,33	0,50	VERIFICATO
28	0,00	3,30	17	64	0,01	0,01	0,03	0,04	0,33	0,50	VERIFICATO
29	0,00	3,30	35	65	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
30	0,00	3,30	36	66	0,01	0,01	0,02	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
31	0,00	3,30	16	67	0,01	0,01	0,03	0,04	0,33	0,50	VERIFICATO
32	0,00	3,30	38	68	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
33	0,00	3,30	37	69	0,01	0,01	0,02	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
36	0,00	3,30	34	72	0,01	0,01	0,02	0,02	0,33	0,50	VERIFICATO
37	0,00	3,30	75	86	0,01	0,02	0,04	0,04	0,33	0,50	VERIFICATO
38	0,00	3,30	76	87	0,01	0,02	0,03	0,04	0,33	0,50	VERIFICATO
42	0,00	3,30	96	112	0,01	0,02	0,03	0,04	0,33	0,50	VERIFICATO
43	0,00	3,30	97	113	0,01	0,01	0,03	0,04	0,33	0,50	VERIFICATO
44	0,00	3,30	98	114	0,01	0,01	0,03	0,04	0,33	0,50	VERIFICATO
45	0,00	3,30	99	115	0,01	0,01	0,03	0,04	0,33	0,50	VERIFICATO
53	0,00	3,30	29	95	0,01	0,02	0,03	0,04	0,33	0,50	VERIFICATO

DOMANDA SPOSTAMENTO DI INTERPIANO-PUSH N.ro 10-Prop.Modolo:-Fx-0.3*Fy+Ecc5%											
I D E N T I F I C A T I V O					SPOSTAMENTO DI INTERPIANO ADIMENSIONALIZZATO						
Filo N.ro	Quota inf. (m)	Quota sup. (m)	Nodo inf. N.ro	Nodo sup. N.ro	SLO u/h (%)	SLD u/h (%)	SLV u/h (%)	SLC u/h (%)	SLOlim u/h (%)	SLDlim u/h (%)	Stringa di Controllo Verifica
1	0,00	3,30	1	39	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
2	0,00	3,30	2	40	0,01	0,02	0,03	0,04	0,33	0,50	VERIFICATO
3	0,00	3,30	3	41	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
4	0,00	3,30	12	42	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
5	0,00	3,30	73	84	0,01	0,01	0,03	0,04	0,33	0,50	VERIFICATO
6	0,00	3,30	74	85	0,01	0,01	0,03	0,04	0,33	0,50	VERIFICATO
7	0,00	3,30	4	43	0,01	0,01	0,03	0,04	0,33	0,50	VERIFICATO
8	0,00	3,30	5	44	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
9	0,00	3,30	14	45	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
10	0,00	3,30	30	46	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
11	0,00	3,30	32	47	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
12	0,00	3,30	8	48	0,01	0,01	0,03	0,04	0,33	0,50	VERIFICATO
16	0,00	3,30	9	52	0,01	0,01	0,03	0,04	0,33	0,50	VERIFICATO
17	0,00	3,30	20	53	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
18	0,00	3,30	23	54	0,01	0,02	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
20	0,00	3,30	10	56	0,01	0,02	0,03	0,04	0,33	0,50	VERIFICATO
21	0,00	3,30	21	57	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
22	0,00	3,30	7	58	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
24	0,00	3,30	28	60	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
25	0,00	3,30	11	61	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
26	0,00	3,30	6	62	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
27	0,00	3,30	27	63	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
28	0,00	3,30	17	64	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
29	0,00	3,30	35	65	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
30	0,00	3,30	36	66	0,01	0,01	0,02	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
31	0,00	3,30	16	67	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
32	0,00	3,30	38	68	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
33	0,00	3,30	37	69	0,01	0,01	0,02	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
36	0,00	3,30	34	72	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
37	0,00	3,30	75	86	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
38	0,00	3,30	76	87	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
42	0,00	3,30	96	112	0,01	0,01	0,03	0,04	0,33	0,50	VERIFICATO
43	0,00	3,30	97	113	0,01	0,01	0,03	0,04	0,33	0,50	VERIFICATO
44	0,00	3,30	98	114	0,01	0,01	0,03	0,04	0,33	0,50	VERIFICATO
45	0,00	3,30	99	115	0,01	0,01	0,03	0,04	0,33	0,50	VERIFICATO
53	0,00	3,30	29	95	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO

DOMANDA SPOSTAMENTO DI INTERPIANO-PUSH N.ro 11-Prop.Modolo:+Fy-0.3*Fx+Ecc5%											
I D E N T I F I C A T I V O					SPOSTAMENTO DI INTERPIANO ADIMENSIONALIZZATO						
Filo N.ro	Quota inf. (m)	Quota sup. (m)	Nodo inf. N.ro	Nodo sup. N.ro	SLO u/h (%)	SLD u/h (%)	SLV u/h (%)	SLC u/h (%)	SLOlim u/h (%)	SLDlim u/h (%)	Stringa di Controllo Verifica
1	0,00	3,30	1	39	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
2	0,00	3,30	2	40	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
3	0,00	3,30	3	41	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
4	0,00	3,30	12	42	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
5	0,00	3,30	73	84	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
6	0,00	3,30	74	85	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
7	0,00	3,30	4	43	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
8	0,00	3,30	5	44	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
9	0,00	3,30	14	45	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
10	0,00	3,30	30	46	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
11	0,00	3,30	32	47	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
12	0,00	3,30	8	48	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
16	0,00	3,30	9	52	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
17	0,00	3,30	20	53	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
18	0,00	3,30	23	54	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
20	0,00	3,30	10	56	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
21	0,00	3,30	21	57	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
22	0,00	3,30	7	58	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
24	0,00	3,30	28	60	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
25	0,00	3,30	11	61	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
26	0,00	3,30	6	62	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
27	0,00	3,30	27	63	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
28	0,00	3,30	17	64	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
29	0,00	3,30	35	65	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
30	0,00	3,30	36	66	0,04	0,04			0,33	0,50	VERIFICATO
31	0,00	3,30	16	67	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
32	0,00	3,30	38	68	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
33	0,00	3,30	37	69	0,04	0,04			0,33	0,50	VERIFICATO
36	0,00	3,30	34	72	0,04	0,04			0,33	0,50	VERIFICATO
37	0,00	3,30	75	86	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
38	0,00	3,30	76	87	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
42	0,00	3,30	96	112	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
43	0,00	3,30	97	113	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
44	0,00	3,30	98	114	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
45	0,00	3,30	99	115	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
53	0,00	3,30	29	95	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO

DOMANDA SPOSTAMENTO DI INTERPIANO-PUSH N.ro 12-Prop.Modolo:-Fy-0.3*Fx+Ecc5%											
I D E N T I F I C A T I V O					SPOSTAMENTO DI INTERPIANO ADIMENSIONALIZZATO						
Filo N.ro	Quota inf. (m)	Quota sup. (m)	Nodo inf. N.ro	Nodo sup. N.ro	SLO u/h (%)	SLD u/h (%)	SLV u/h (%)	SLC u/h (%)	SLOlim u/h (%)	SLDlim u/h (%)	Stringa di Controllo Verifica
1	0,00	3,30	1	39	0,04	0,05	0,11		0,33	0,50	VERIFICATO
2	0,00	3,30	2	40	0,04	0,05	0,12		0,33	0,50	VERIFICATO
3	0,00	3,30	3	41	0,04	0,05	0,11		0,33	0,50	VERIFICATO
4	0,00	3,30	12	42	0,04	0,05	0,11		0,33	0,50	VERIFICATO
5	0,00	3,30	73	84	0,04	0,05	0,12		0,33	0,50	VERIFICATO
6	0,00	3,30	74	85	0,04	0,05	0,12		0,33	0,50	VERIFICATO
7	0,00	3,30	4	43	0,04	0,05	0,12		0,33	0,50	VERIFICATO
8	0,00	3,30	5	44	0,04	0,05	0,11		0,33	0,50	VERIFICATO
9	0,00	3,30	14	45	0,04	0,05	0,11		0,33	0,50	VERIFICATO
10	0,00	3,30	30	46	0,04	0,05	0,11		0,33	0,50	VERIFICATO
11	0,00	3,30	32	47	0,04	0,05	0,10		0,33	0,50	VERIFICATO
12	0,00	3,30	8	48	0,04	0,05	0,12		0,33	0,50	VERIFICATO
16	0,00	3,30	9	52	0,04	0,05	0,12		0,33	0,50	VERIFICATO
17	0,00	3,30	20	53	0,04	0,05	0,11		0,33	0,50	VERIFICATO
18	0,00	3,30	23	54	0,04	0,05	0,11		0,33	0,50	VERIFICATO
20	0,00	3,30	10	56	0,05	0,06	0,12		0,33	0,50	VERIFICATO
21	0,00	3,30	21	57	0,04	0,05	0,11		0,33	0,50	VERIFICATO

Arch. Marco Amabili

DOMANDA SPOSTAMENTO DI INTERPIANO-PUSH N.ro 12-Prop.Mod0:-Fy-0.3*Fx+Ecc5%											
I D E N T I F I C A T I V O					SPOSTAMENTO DI INTERPIANO ADIMENSIONALIZZATO						
Filo N.ro	Quota inf. (m)	Quota sup. (m)	Nodo inf. N.ro	Nodo sup. N.ro	SLO u/h (%)	SLD u/h (%)	SLV u/h (%)	SLC u/h (%)	SLOlim u/h (%)	SLDlim u/h (%)	Stringa di Controllo Verifica
22	0,00	3,30	7	58	0,04	0,05	0,11		0,33	0,50	VERIFICATO
24	0,00	3,30	28	60	0,04	0,05	0,11		0,33	0,50	VERIFICATO
25	0,00	3,30	11	61	0,04	0,05	0,11		0,33	0,50	VERIFICATO
26	0,00	3,30	6	62	0,04	0,05	0,11		0,33	0,50	VERIFICATO
27	0,00	3,30	27	63	0,04	0,05	0,11		0,33	0,50	VERIFICATO
28	0,00	3,30	17	64	0,04	0,05	0,10		0,33	0,50	VERIFICATO
29	0,00	3,30	35	65	0,04	0,05	0,10		0,33	0,50	VERIFICATO
30	0,00	3,30	36	66	0,03	0,04	0,09		0,33	0,50	VERIFICATO
31	0,00	3,30	16	67	0,04	0,05	0,11		0,33	0,50	VERIFICATO
32	0,00	3,30	38	68	0,04	0,05	0,10		0,33	0,50	VERIFICATO
33	0,00	3,30	37	69	0,03	0,04	0,09		0,33	0,50	VERIFICATO
36	0,00	3,30	34	72	0,03	0,04	0,09		0,33	0,50	VERIFICATO
37	0,00	3,30	75	86	0,04	0,05	0,12		0,33	0,50	VERIFICATO
38	0,00	3,30	76	87	0,04	0,05	0,12		0,33	0,50	VERIFICATO
42	0,00	3,30	96	112	0,05	0,06	0,12		0,33	0,50	VERIFICATO
43	0,00	3,30	97	113	0,04	0,05	0,12		0,33	0,50	VERIFICATO
44	0,00	3,30	98	114	0,04	0,05	0,12		0,33	0,50	VERIFICATO
45	0,00	3,30	99	115	0,04	0,05	0,12		0,33	0,50	VERIFICATO
53	0,00	3,30	29	95	0,04	0,05	0,11		0,33	0,50	VERIFICATO

DOMANDA SPOSTAMENTO DI INTERPIANO-PUSH N.ro 13-Prop.Massa:+Fx-0.3*Fy+Ecc5%											
I D E N T I F I C A T I V O					SPOSTAMENTO DI INTERPIANO ADIMENSIONALIZZATO						
Filo N.ro	Quota inf. (m)	Quota sup. (m)	Nodo inf. N.ro	Nodo sup. N.ro	SLO u/h (%)	SLD u/h (%)	SLV u/h (%)	SLC u/h (%)	SLOlim u/h (%)	SLDlim u/h (%)	Stringa di Controllo Verifica
1	0,00	3,30	1	39	0,01	0,01	0,03	0,04	0,33	0,50	VERIFICATO
2	0,00	3,30	2	40	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
3	0,00	3,30	3	41	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
4	0,00	3,30	12	42	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
5	0,00	3,30	73	84	0,01	0,02	0,04	0,04	0,33	0,50	VERIFICATO
6	0,00	3,30	74	85	0,01	0,02	0,04	0,04	0,33	0,50	VERIFICATO
7	0,00	3,30	4	43	0,01	0,02	0,03	0,04	0,33	0,50	VERIFICATO
8	0,00	3,30	5	44	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
9	0,00	3,30	14	45	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
10	0,00	3,30	30	46	0,01	0,01	0,02	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
11	0,00	3,30	32	47	0,01	0,01	0,02	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
12	0,00	3,30	8	48	0,01	0,02	0,03	0,04	0,33	0,50	VERIFICATO
16	0,00	3,30	9	52	0,01	0,02	0,03	0,04	0,33	0,50	VERIFICATO
17	0,00	3,30	20	53	0,01	0,02	0,03	0,04	0,33	0,50	VERIFICATO
18	0,00	3,30	23	54	0,01	0,02	0,03	0,04	0,33	0,50	VERIFICATO
20	0,00	3,30	10	56	0,01	0,02	0,04	0,04	0,33	0,50	VERIFICATO
21	0,00	3,30	21	57	0,01	0,02	0,03	0,04	0,33	0,50	VERIFICATO
22	0,00	3,30	7	58	0,01	0,02	0,03	0,04	0,33	0,50	VERIFICATO
24	0,00	3,30	28	60	0,01	0,01	0,03	0,04	0,33	0,50	VERIFICATO
25	0,00	3,30	11	61	0,01	0,02	0,04	0,04	0,33	0,50	VERIFICATO
26	0,00	3,30	6	62	0,01	0,02	0,03	0,04	0,33	0,50	VERIFICATO
27	0,00	3,30	27	63	0,01	0,02	0,03	0,04	0,33	0,50	VERIFICATO
28	0,00	3,30	17	64	0,01	0,01	0,03	0,04	0,33	0,50	VERIFICATO
29	0,00	3,30	35	65	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
30	0,00	3,30	36	66	0,01	0,01	0,02	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
31	0,00	3,30	16	67	0,01	0,01	0,03	0,04	0,33	0,50	VERIFICATO
32	0,00	3,30	38	68	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
33	0,00	3,30	37	69	0,01	0,01	0,02	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
36	0,00	3,30	34	72	0,01	0,01	0,02	0,02	0,33	0,50	VERIFICATO
37	0,00	3,30	75	86	0,01	0,02	0,04	0,04	0,33	0,50	VERIFICATO
38	0,00	3,30	76	87	0,01	0,02	0,03	0,04	0,33	0,50	VERIFICATO
42	0,00	3,30	96	112	0,01	0,02	0,03	0,04	0,33	0,50	VERIFICATO
43	0,00	3,30	97	113	0,01	0,01	0,03	0,04	0,33	0,50	VERIFICATO
44	0,00	3,30	98	114	0,01	0,01	0,03	0,04	0,33	0,50	VERIFICATO

Arch. Marco Amabili

DOMANDA SPOSTAMENTO DI INTERPIANO-PUSH N.ro 13-Prop.Massa:+Fx-0.3*Fy+Ecc5%											
I D E N T I F I C A T I V O					SPOSTAMENTO DI INTERPIANO ADIMENSIONALIZZATO						
Filo N.ro	Quota inf. (m)	Quota sup. (m)	Nodo inf. N.ro	Nodo sup. N.ro	SLO u/h (%)	SLD u/h (%)	SLV u/h (%)	SLC u/h (%)	SLOlim u/h (%)	SLDlim u/h (%)	Stringa di Controllo Verifica
45	0,00	3,30	99	115	0,01	0,01	0,03	0,04	0,33	0,50	VERIFICATO
53	0,00	3,30	29	95	0,01	0,02	0,03	0,04	0,33	0,50	VERIFICATO

DOMANDA SPOSTAMENTO DI INTERPIANO-PUSH N.ro 14-Prop.Massa:-Fx-0.3*Fy+Ecc5%											
I D E N T I F I C A T I V O					SPOSTAMENTO DI INTERPIANO ADIMENSIONALIZZATO						
Filo N.ro	Quota inf. (m)	Quota sup. (m)	Nodo inf. N.ro	Nodo sup. N.ro	SLO u/h (%)	SLD u/h (%)	SLV u/h (%)	SLC u/h (%)	SLOlim u/h (%)	SLDlim u/h (%)	Stringa di Controllo Verifica
1	0,00	3,30	1	39	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
2	0,00	3,30	2	40	0,01	0,02	0,03	0,04	0,33	0,50	VERIFICATO
3	0,00	3,30	3	41	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
4	0,00	3,30	12	42	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
5	0,00	3,30	73	84	0,01	0,01	0,03	0,04	0,33	0,50	VERIFICATO
6	0,00	3,30	74	85	0,01	0,01	0,03	0,04	0,33	0,50	VERIFICATO
7	0,00	3,30	4	43	0,01	0,01	0,03	0,04	0,33	0,50	VERIFICATO
8	0,00	3,30	5	44	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
9	0,00	3,30	14	45	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
10	0,00	3,30	30	46	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
11	0,00	3,30	32	47	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
12	0,00	3,30	8	48	0,01	0,01	0,03	0,04	0,33	0,50	VERIFICATO
16	0,00	3,30	9	52	0,01	0,01	0,03	0,04	0,33	0,50	VERIFICATO
17	0,00	3,30	20	53	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
18	0,00	3,30	23	54	0,01	0,02	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
20	0,00	3,30	10	56	0,01	0,02	0,03	0,04	0,33	0,50	VERIFICATO
21	0,00	3,30	21	57	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
22	0,00	3,30	7	58	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
24	0,00	3,30	28	60	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
25	0,00	3,30	11	61	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
26	0,00	3,30	6	62	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
27	0,00	3,30	27	63	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
28	0,00	3,30	17	64	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
29	0,00	3,30	35	65	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
30	0,00	3,30	36	66	0,01	0,01	0,02	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
31	0,00	3,30	16	67	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
32	0,00	3,30	38	68	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
33	0,00	3,30	37	69	0,01	0,01	0,02	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
36	0,00	3,30	34	72	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
37	0,00	3,30	75	86	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
38	0,00	3,30	76	87	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
42	0,00	3,30	96	112	0,01	0,01	0,03	0,04	0,33	0,50	VERIFICATO
43	0,00	3,30	97	113	0,01	0,01	0,03	0,04	0,33	0,50	VERIFICATO
44	0,00	3,30	98	114	0,01	0,01	0,03	0,04	0,33	0,50	VERIFICATO
45	0,00	3,30	99	115	0,01	0,01	0,03	0,04	0,33	0,50	VERIFICATO
53	0,00	3,30	29	95	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO

DOMANDA SPOSTAMENTO DI INTERPIANO-PUSH N.ro 15-Prop.Massa:+Fy-0.3*Fx+Ecc5%											
I D E N T I F I C A T I V O					SPOSTAMENTO DI INTERPIANO ADIMENSIONALIZZATO						
Filo N.ro	Quota inf. (m)	Quota sup. (m)	Nodo inf. N.ro	Nodo sup. N.ro	SLO u/h (%)	SLD u/h (%)	SLV u/h (%)	SLC u/h (%)	SLOlim u/h (%)	SLDlim u/h (%)	Stringa di Controllo Verifica
1	0,00	3,30	1	39	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
2	0,00	3,30	2	40	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
3	0,00	3,30	3	41	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
4	0,00	3,30	12	42	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
5	0,00	3,30	73	84	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
6	0,00	3,30	74	85	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
7	0,00	3,30	4	43	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
8	0,00	3,30	5	44	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO

DOMANDA SPOSTAMENTO DI INTERPIANO-PUSH N.ro 15-Prop.Massa:+Fy-0.3*Fx+Ecc5%											
I D E N T I F I C A T I V O					SPOSTAMENTO DI INTERPIANO ADIMENSIONALIZZATO						
Filo N.ro	Quota inf. (m)	Quota sup. (m)	Nodo inf. N.ro	Nodo sup. N.ro	SLO u/h (%)	SLD u/h (%)	SLV u/h (%)	SLC u/h (%)	SLOlim u/h (%)	SLDlim u/h (%)	Stringa di Controllo Verifica
9	0,00	3,30	14	45	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
10	0,00	3,30	30	46	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
11	0,00	3,30	32	47	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
12	0,00	3,30	8	48	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
16	0,00	3,30	9	52	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
17	0,00	3,30	20	53	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
18	0,00	3,30	23	54	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
20	0,00	3,30	10	56	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
21	0,00	3,30	21	57	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
22	0,00	3,30	7	58	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
24	0,00	3,30	28	60	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
25	0,00	3,30	11	61	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
26	0,00	3,30	6	62	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
27	0,00	3,30	27	63	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
28	0,00	3,30	17	64	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
29	0,00	3,30	35	65	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
30	0,00	3,30	36	66	0,04	0,04			0,33	0,50	VERIFICATO
31	0,00	3,30	16	67	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
32	0,00	3,30	38	68	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
33	0,00	3,30	37	69	0,04	0,04			0,33	0,50	VERIFICATO
36	0,00	3,30	34	72	0,04	0,04			0,33	0,50	VERIFICATO
37	0,00	3,30	75	86	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
38	0,00	3,30	76	87	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
42	0,00	3,30	96	112	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
43	0,00	3,30	97	113	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
44	0,00	3,30	98	114	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
45	0,00	3,30	99	115	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
53	0,00	3,30	29	95	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO

DOMANDA SPOSTAMENTO DI INTERPIANO-PUSH N.ro 16-Prop.Massa:-Fy-0.3*Fx+Ecc5%											
I D E N T I F I C A T I V O					SPOSTAMENTO DI INTERPIANO ADIMENSIONALIZZATO						
Filo N.ro	Quota inf. (m)	Quota sup. (m)	Nodo inf. N.ro	Nodo sup. N.ro	SLO u/h (%)	SLD u/h (%)	SLV u/h (%)	SLC u/h (%)	SLOlim u/h (%)	SLDlim u/h (%)	Stringa di Controllo Verifica
1	0,00	3,30	1	39	0,04	0,05	0,11		0,33	0,50	VERIFICATO
2	0,00	3,30	2	40	0,04	0,05	0,12		0,33	0,50	VERIFICATO
3	0,00	3,30	3	41	0,04	0,05	0,11		0,33	0,50	VERIFICATO
4	0,00	3,30	12	42	0,04	0,05	0,11		0,33	0,50	VERIFICATO
5	0,00	3,30	73	84	0,04	0,05	0,12		0,33	0,50	VERIFICATO
6	0,00	3,30	74	85	0,04	0,05	0,12		0,33	0,50	VERIFICATO
7	0,00	3,30	4	43	0,04	0,05	0,12		0,33	0,50	VERIFICATO
8	0,00	3,30	5	44	0,04	0,05	0,11		0,33	0,50	VERIFICATO
9	0,00	3,30	14	45	0,04	0,05	0,11		0,33	0,50	VERIFICATO
10	0,00	3,30	30	46	0,04	0,05	0,11		0,33	0,50	VERIFICATO
11	0,00	3,30	32	47	0,04	0,05	0,10		0,33	0,50	VERIFICATO
12	0,00	3,30	8	48	0,04	0,05	0,12		0,33	0,50	VERIFICATO
16	0,00	3,30	9	52	0,04	0,05	0,12		0,33	0,50	VERIFICATO
17	0,00	3,30	20	53	0,04	0,05	0,11		0,33	0,50	VERIFICATO
18	0,00	3,30	23	54	0,04	0,05	0,11		0,33	0,50	VERIFICATO
20	0,00	3,30	10	56	0,05	0,06	0,12		0,33	0,50	VERIFICATO
21	0,00	3,30	21	57	0,04	0,05	0,11		0,33	0,50	VERIFICATO
22	0,00	3,30	7	58	0,04	0,05	0,11		0,33	0,50	VERIFICATO
24	0,00	3,30	28	60	0,04	0,05	0,11		0,33	0,50	VERIFICATO
25	0,00	3,30	11	61	0,04	0,05	0,11		0,33	0,50	VERIFICATO
26	0,00	3,30	6	62	0,04	0,05	0,11		0,33	0,50	VERIFICATO
27	0,00	3,30	27	63	0,04	0,05	0,11		0,33	0,50	VERIFICATO
28	0,00	3,30	17	64	0,04	0,05	0,10		0,33	0,50	VERIFICATO
29	0,00	3,30	35	65	0,04	0,05	0,10		0,33	0,50	VERIFICATO
30	0,00	3,30	36	66	0,03	0,04	0,09		0,33	0,50	VERIFICATO

Arch. Marco Amabili

DOMANDA SPOSTAMENTO DI INTERPIANO-PUSH N.ro 16-Prop.Massa:-Fy-0.3*Fx+Ecc5%											
I D E N T I F I C A T I V O					SPOSTAMENTO DI INTERPIANO ADIMENSIONALIZZATO						
Filo N.ro	Quota inf. (m)	Quota sup. (m)	Nodo inf. N.ro	Nodo sup. N.ro	SLO u/h (%)	SLD u/h (%)	SLV u/h (%)	SLC u/h (%)	SLOlim u/h (%)	SLDlim u/h (%)	Stringa di Controllo Verifica
31	0,00	3,30	16	67	0,04	0,05	0,11		0,33	0,50	VERIFICATO
32	0,00	3,30	38	68	0,04	0,05	0,10		0,33	0,50	VERIFICATO
33	0,00	3,30	37	69	0,03	0,04	0,09		0,33	0,50	VERIFICATO
36	0,00	3,30	34	72	0,03	0,04	0,09		0,33	0,50	VERIFICATO
37	0,00	3,30	75	86	0,04	0,05	0,12		0,33	0,50	VERIFICATO
38	0,00	3,30	76	87	0,04	0,05	0,12		0,33	0,50	VERIFICATO
42	0,00	3,30	96	112	0,05	0,06	0,12		0,33	0,50	VERIFICATO
43	0,00	3,30	97	113	0,04	0,05	0,12		0,33	0,50	VERIFICATO
44	0,00	3,30	98	114	0,04	0,05	0,12		0,33	0,50	VERIFICATO
45	0,00	3,30	99	115	0,04	0,05	0,12		0,33	0,50	VERIFICATO
53	0,00	3,30	29	95	0,04	0,05	0,11		0,33	0,50	VERIFICATO

DOMANDA SPOSTAMENTO DI INTERPIANO-PUSH N.ro 17-Prop.Modolo:+Fx+0.3*Fy-Ecc5%											
I D E N T I F I C A T I V O					SPOSTAMENTO DI INTERPIANO ADIMENSIONALIZZATO						
Filo N.ro	Quota inf. (m)	Quota sup. (m)	Nodo inf. N.ro	Nodo sup. N.ro	SLO u/h (%)	SLD u/h (%)	SLV u/h (%)	SLC u/h (%)	SLOlim u/h (%)	SLDlim u/h (%)	Stringa di Controllo Verifica
1	0,00	3,30	1	39	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
2	0,00	3,30	2	40	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
3	0,00	3,30	3	41	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
4	0,00	3,30	12	42	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
5	0,00	3,30	73	84	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
6	0,00	3,30	74	85	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
7	0,00	3,30	4	43	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
8	0,00	3,30	5	44	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
9	0,00	3,30	14	45	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
10	0,00	3,30	30	46	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
11	0,00	3,30	32	47	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
12	0,00	3,30	8	48	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
16	0,00	3,30	9	52	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
17	0,00	3,30	20	53	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
18	0,00	3,30	23	54	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
20	0,00	3,30	10	56	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
21	0,00	3,30	21	57	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
22	0,00	3,30	7	58	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
24	0,00	3,30	28	60	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
25	0,00	3,30	11	61	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
26	0,00	3,30	6	62	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
27	0,00	3,30	27	63	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
28	0,00	3,30	17	64	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
29	0,00	3,30	35	65	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
30	0,00	3,30	36	66	0,01	0,01	0,02	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
31	0,00	3,30	16	67	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
32	0,00	3,30	38	68	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
33	0,00	3,30	37	69	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
36	0,00	3,30	34	72	0,01	0,01	0,02	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
37	0,00	3,30	75	86	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
38	0,00	3,30	76	87	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
42	0,00	3,30	96	112	0,01	0,01	0,03	0,04	0,33	0,50	VERIFICATO
43	0,00	3,30	97	113	0,01	0,01	0,03	0,04	0,33	0,50	VERIFICATO
44	0,00	3,30	98	114	0,01	0,01	0,03	0,04	0,33	0,50	VERIFICATO
45	0,00	3,30	99	115	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
53	0,00	3,30	29	95	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO

DOMANDA SPOSTAMENTO DI INTERPIANO-PUSH N.ro 18-Prop.Modolo:-Fx+0.3*Fy-Ecc5%											
I D E N T I F I C A T I V O					SPOSTAMENTO DI INTERPIANO ADIMENSIONALIZZATO						
Filo N.ro	Quota inf.	Quota sup.	Nodo inf.	Nodo sup.	SLO u/h	SLD u/h	SLV u/h	SLC u/h	SLOlim u/h	SLDlim u/h	Stringa di Controllo

C.D.S.

	(m)	(m)	N.ro	N.ro	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	Verifica
1	0,00	3,30	1	39	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
2	0,00	3,30	2	40	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
3	0,00	3,30	3	41	0,01	0,01	0,02	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
4	0,00	3,30	12	42	0,01	0,01	0,02	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
5	0,00	3,30	73	84	0,01	0,02	0,04	0,04	0,33	0,50	VERIFICATO
6	0,00	3,30	74	85	0,01	0,02	0,03	0,04	0,33	0,50	VERIFICATO
7	0,00	3,30	4	43	0,01	0,01	0,03	0,04	0,33	0,50	VERIFICATO
8	0,00	3,30	5	44	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
9	0,00	3,30	14	45	0,01	0,01	0,02	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
10	0,00	3,30	30	46	0,01	0,01	0,02	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
11	0,00	3,30	32	47	0,01	0,01	0,02	0,02	0,33	0,50	VERIFICATO
12	0,00	3,30	8	48	0,01	0,01	0,03	0,04	0,33	0,50	VERIFICATO
16	0,00	3,30	9	52	0,01	0,02	0,03	0,04	0,33	0,50	VERIFICATO
17	0,00	3,30	20	53	0,01	0,02	0,03	0,04	0,33	0,50	VERIFICATO
18	0,00	3,30	23	54	0,01	0,02	0,03	0,04	0,33	0,50	VERIFICATO
20	0,00	3,30	10	56	0,01	0,02	0,03	0,04	0,33	0,50	VERIFICATO
21	0,00	3,30	21	57	0,01	0,02	0,03	0,04	0,33	0,50	VERIFICATO
22	0,00	3,30	7	58	0,01	0,02	0,03	0,04	0,33	0,50	VERIFICATO
24	0,00	3,30	28	60	0,01	0,01	0,03	0,04	0,33	0,50	VERIFICATO
25	0,00	3,30	11	61	0,01	0,02	0,04	0,04	0,33	0,50	VERIFICATO
26	0,00	3,30	6	62	0,01	0,02	0,03	0,04	0,33	0,50	VERIFICATO
27	0,00	3,30	27	63	0,01	0,02	0,03	0,04	0,33	0,50	VERIFICATO
28	0,00	3,30	17	64	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
29	0,00	3,30	35	65	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
30	0,00	3,30	36	66	0,01	0,01	0,02	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
31	0,00	3,30	16	67	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
32	0,00	3,30	38	68	0,01	0,01	0,02	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
33	0,00	3,30	37	69	0,01	0,01	0,02	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
36	0,00	3,30	34	72	0,01	0,01	0,02	0,02	0,33	0,50	VERIFICATO
37	0,00	3,30	75	86	0,01	0,02	0,03	0,04	0,33	0,50	VERIFICATO
38	0,00	3,30	76	87	0,01	0,02	0,03	0,04	0,33	0,50	VERIFICATO
42	0,00	3,30	96	112	0,01	0,01	0,03	0,04	0,33	0,50	VERIFICATO
43	0,00	3,30	97	113	0,01	0,01	0,03	0,04	0,33	0,50	VERIFICATO
44	0,00	3,30	98	114	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
45	0,00	3,30	99	115	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
53	0,00	3,30	29	95	0,01	0,01	0,03	0,04	0,33	0,50	VERIFICATO

DOMANDA SPOSTAMENTO DI INTERPIANO-PUSH N.ro 19-Prop.Mod0:+Fy+0.3*Fx-Ecc5%											
IDENTIFICATIVO					SPOSTAMENTO DI INTERPIANO ADIMENSIONALIZZATO						
Filo N.ro	Quota inf. (m)	Quota sup. (m)	Nodo inf. N.ro	Nodo sup. N.ro	SLO u/h (%)	SLD u/h (%)	SLV u/h (%)	SLC u/h (%)	SLOlim u/h (%)	SLDlim u/h (%)	Stringa di Controllo Verifica
1	0,00	3,30	1	39	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
2	0,00	3,30	2	40	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
3	0,00	3,30	3	41	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
4	0,00	3,30	12	42	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
5	0,00	3,30	73	84	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
6	0,00	3,30	74	85	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
7	0,00	3,30	4	43	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
8	0,00	3,30	5	44	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
9	0,00	3,30	14	45	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
10	0,00	3,30	30	46	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
11	0,00	3,30	32	47	0,04	0,04			0,33	0,50	VERIFICATO
12	0,00	3,30	8	48	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
16	0,00	3,30	9	52	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
17	0,00	3,30	20	53	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
18	0,00	3,30	23	54	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
20	0,00	3,30	10	56	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
21	0,00	3,30	21	57	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
22	0,00	3,30	7	58	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
24	0,00	3,30	28	60	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
25	0,00	3,30	11	61	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
26	0,00	3,30	6	62	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO

Arch. Marco Amabili

DOMANDA SPOSTAMENTO DI INTERPIANO-PUSH N.ro 19-Prop.Modolo: +Fy+0.3*Fx-Ecc5%											
I D E N T I F I C A T I V O					SPOSTAMENTO DI INTERPIANO ADIMENSIONALIZZATO						
Filo N.ro	Quota inf. (m)	Quota sup. (m)	Nodo inf. N.ro	Nodo sup. N.ro	SLO u/h (%)	SLD u/h (%)	SLV u/h (%)	SLC u/h (%)	SLOlim u/h (%)	SLDlim u/h (%)	Stringa di Controllo Verifica
27	0,00	3,30	27	63	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
28	0,00	3,30	17	64	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
29	0,00	3,30	35	65	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
30	0,00	3,30	36	66	0,03	0,04			0,33	0,50	VERIFICATO
31	0,00	3,30	16	67	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
32	0,00	3,30	38	68	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
33	0,00	3,30	37	69	0,03	0,04			0,33	0,50	VERIFICATO
36	0,00	3,30	34	72	0,03	0,04			0,33	0,50	VERIFICATO
37	0,00	3,30	75	86	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
38	0,00	3,30	76	87	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
42	0,00	3,30	96	112	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
43	0,00	3,30	97	113	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
44	0,00	3,30	98	114	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
45	0,00	3,30	99	115	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
53	0,00	3,30	29	95	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO

DOMANDA SPOSTAMENTO DI INTERPIANO-PUSH N.ro 20-Prop.Modolo: -Fy+0.3*Fx-Ecc5%											
I D E N T I F I C A T I V O					SPOSTAMENTO DI INTERPIANO ADIMENSIONALIZZATO						
Filo N.ro	Quota inf. (m)	Quota sup. (m)	Nodo inf. N.ro	Nodo sup. N.ro	SLO u/h (%)	SLD u/h (%)	SLV u/h (%)	SLC u/h (%)	SLOlim u/h (%)	SLDlim u/h (%)	Stringa di Controllo Verifica
1	0,00	3,30	1	39	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
2	0,00	3,30	2	40	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
3	0,00	3,30	3	41	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
4	0,00	3,30	12	42	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
5	0,00	3,30	73	84	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
6	0,00	3,30	74	85	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
7	0,00	3,30	4	43	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
8	0,00	3,30	5	44	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
9	0,00	3,30	14	45	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
10	0,00	3,30	30	46	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
11	0,00	3,30	32	47	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
12	0,00	3,30	8	48	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
16	0,00	3,30	9	52	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
17	0,00	3,30	20	53	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
18	0,00	3,30	23	54	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
20	0,00	3,30	10	56	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
21	0,00	3,30	21	57	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
22	0,00	3,30	7	58	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
24	0,00	3,30	28	60	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
25	0,00	3,30	11	61	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
26	0,00	3,30	6	62	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
27	0,00	3,30	27	63	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
28	0,00	3,30	17	64	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
29	0,00	3,30	35	65	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
30	0,00	3,30	36	66	0,04	0,04			0,33	0,50	VERIFICATO
31	0,00	3,30	16	67	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
32	0,00	3,30	38	68	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
33	0,00	3,30	37	69	0,04	0,04			0,33	0,50	VERIFICATO
36	0,00	3,30	34	72	0,04	0,04			0,33	0,50	VERIFICATO
37	0,00	3,30	75	86	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
38	0,00	3,30	76	87	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
42	0,00	3,30	96	112	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
43	0,00	3,30	97	113	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
44	0,00	3,30	98	114	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
45	0,00	3,30	99	115	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
53	0,00	3,30	29	95	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO

DOMANDA SPOSTAMENTO DI INTERPIANO-PUSH N.ro 21-Prop.Massa:+Fx+0.3*Fy-Ecc5%											
I D E N T I F I C A T I V O					SPOSTAMENTO DI INTERPIANO ADIMENSIONALIZZATO						
Filo N.ro	Quota inf. (m)	Quota sup. (m)	Nodo inf. N.ro	Nodo sup. N.ro	SLO u/h (%)	SLD u/h (%)	SLV u/h (%)	SLC u/h (%)	SLOlim u/h (%)	SLDlim u/h (%)	Stringa di Controllo Verifica
1	0,00	3,30	1	39	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
2	0,00	3,30	2	40	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
3	0,00	3,30	3	41	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
4	0,00	3,30	12	42	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
5	0,00	3,30	73	84	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
6	0,00	3,30	74	85	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
7	0,00	3,30	4	43	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
8	0,00	3,30	5	44	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
9	0,00	3,30	14	45	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
10	0,00	3,30	30	46	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
11	0,00	3,30	32	47	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
12	0,00	3,30	8	48	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
16	0,00	3,30	9	52	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
17	0,00	3,30	20	53	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
18	0,00	3,30	23	54	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
20	0,00	3,30	10	56	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
21	0,00	3,30	21	57	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
22	0,00	3,30	7	58	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
24	0,00	3,30	28	60	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
25	0,00	3,30	11	61	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
26	0,00	3,30	6	62	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
27	0,00	3,30	27	63	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
28	0,00	3,30	17	64	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
29	0,00	3,30	35	65	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
30	0,00	3,30	36	66	0,01	0,01	0,02	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
31	0,00	3,30	16	67	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
32	0,00	3,30	38	68	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
33	0,00	3,30	37	69	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
36	0,00	3,30	34	72	0,01	0,01	0,02	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
37	0,00	3,30	75	86	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
38	0,00	3,30	76	87	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
42	0,00	3,30	96	112	0,01	0,01	0,03	0,04	0,33	0,50	VERIFICATO
43	0,00	3,30	97	113	0,01	0,01	0,03	0,04	0,33	0,50	VERIFICATO
44	0,00	3,30	98	114	0,01	0,01	0,03	0,04	0,33	0,50	VERIFICATO
45	0,00	3,30	99	115	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
53	0,00	3,30	29	95	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO

DOMANDA SPOSTAMENTO DI INTERPIANO-PUSH N.ro 22-Prop.Massa:-Fx+0.3*Fy-Ecc5%											
I D E N T I F I C A T I V O					SPOSTAMENTO DI INTERPIANO ADIMENSIONALIZZATO						
Filo N.ro	Quota inf. (m)	Quota sup. (m)	Nodo inf. N.ro	Nodo sup. N.ro	SLO u/h (%)	SLD u/h (%)	SLV u/h (%)	SLC u/h (%)	SLOlim u/h (%)	SLDlim u/h (%)	Stringa di Controllo Verifica
1	0,00	3,30	1	39	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
2	0,00	3,30	2	40	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
3	0,00	3,30	3	41	0,01	0,01	0,02	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
4	0,00	3,30	12	42	0,01	0,01	0,02	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
5	0,00	3,30	73	84	0,01	0,02	0,04	0,04	0,33	0,50	VERIFICATO
6	0,00	3,30	74	85	0,01	0,02	0,03	0,04	0,33	0,50	VERIFICATO
7	0,00	3,30	4	43	0,01	0,01	0,03	0,04	0,33	0,50	VERIFICATO
8	0,00	3,30	5	44	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
9	0,00	3,30	14	45	0,01	0,01	0,02	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
10	0,00	3,30	30	46	0,01	0,01	0,02	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
11	0,00	3,30	32	47	0,01	0,01	0,02	0,02	0,33	0,50	VERIFICATO
12	0,00	3,30	8	48	0,01	0,01	0,03	0,04	0,33	0,50	VERIFICATO
16	0,00	3,30	9	52	0,01	0,02	0,03	0,04	0,33	0,50	VERIFICATO
17	0,00	3,30	20	53	0,01	0,02	0,03	0,04	0,33	0,50	VERIFICATO
18	0,00	3,30	23	54	0,01	0,02	0,03	0,04	0,33	0,50	VERIFICATO
20	0,00	3,30	10	56	0,01	0,02	0,03	0,04	0,33	0,50	VERIFICATO
21	0,00	3,30	21	57	0,01	0,02	0,03	0,04	0,33	0,50	VERIFICATO

Arch. Marco Amabili

DOMANDA SPOSTAMENTO DI INTERPIANO-PUSH N.ro 22-Prop.Massa: -Fx+0.3*Fy-Ecc5%											
I D E N T I F I C A T I V O					SPOSTAMENTO DI INTERPIANO ADIMENSIONALIZZATO						
Filo N.ro	Quota inf. (m)	Quota sup. (m)	Nodo inf. N.ro	Nodo sup. N.ro	SLO u/h (%)	SLD u/h (%)	SLV u/h (%)	SLC u/h (%)	SLOlim u/h (%)	SLDlim u/h (%)	Stringa di Controllo Verifica
22	0,00	3,30	7	58	0,01	0,02	0,03	0,04	0,33	0,50	VERIFICATO
24	0,00	3,30	28	60	0,01	0,01	0,03	0,04	0,33	0,50	VERIFICATO
25	0,00	3,30	11	61	0,01	0,02	0,04	0,04	0,33	0,50	VERIFICATO
26	0,00	3,30	6	62	0,01	0,02	0,03	0,04	0,33	0,50	VERIFICATO
27	0,00	3,30	27	63	0,01	0,02	0,03	0,04	0,33	0,50	VERIFICATO
28	0,00	3,30	17	64	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
29	0,00	3,30	35	65	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
30	0,00	3,30	36	66	0,01	0,01	0,02	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
31	0,00	3,30	16	67	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
32	0,00	3,30	38	68	0,01	0,01	0,02	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
33	0,00	3,30	37	69	0,01	0,01	0,02	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
36	0,00	3,30	34	72	0,01	0,01	0,02	0,02	0,33	0,50	VERIFICATO
37	0,00	3,30	75	86	0,01	0,02	0,03	0,04	0,33	0,50	VERIFICATO
38	0,00	3,30	76	87	0,01	0,02	0,03	0,04	0,33	0,50	VERIFICATO
42	0,00	3,30	96	112	0,01	0,01	0,03	0,04	0,33	0,50	VERIFICATO
43	0,00	3,30	97	113	0,01	0,01	0,03	0,04	0,33	0,50	VERIFICATO
44	0,00	3,30	98	114	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
45	0,00	3,30	99	115	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
53	0,00	3,30	29	95	0,01	0,01	0,03	0,04	0,33	0,50	VERIFICATO

DOMANDA SPOSTAMENTO DI INTERPIANO-PUSH N.ro 23-Prop.Massa: +Fy+0.3*Fx-Ecc5%											
I D E N T I F I C A T I V O					SPOSTAMENTO DI INTERPIANO ADIMENSIONALIZZATO						
Filo N.ro	Quota inf. (m)	Quota sup. (m)	Nodo inf. N.ro	Nodo sup. N.ro	SLO u/h (%)	SLD u/h (%)	SLV u/h (%)	SLC u/h (%)	SLOlim u/h (%)	SLDlim u/h (%)	Stringa di Controllo Verifica
1	0,00	3,30	1	39	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
2	0,00	3,30	2	40	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
3	0,00	3,30	3	41	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
4	0,00	3,30	12	42	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
5	0,00	3,30	73	84	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
6	0,00	3,30	74	85	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
7	0,00	3,30	4	43	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
8	0,00	3,30	5	44	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
9	0,00	3,30	14	45	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
10	0,00	3,30	30	46	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
11	0,00	3,30	32	47	0,04	0,04			0,33	0,50	VERIFICATO
12	0,00	3,30	8	48	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
16	0,00	3,30	9	52	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
17	0,00	3,30	20	53	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
18	0,00	3,30	23	54	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
20	0,00	3,30	10	56	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
21	0,00	3,30	21	57	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
22	0,00	3,30	7	58	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
24	0,00	3,30	28	60	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
25	0,00	3,30	11	61	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
26	0,00	3,30	6	62	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
27	0,00	3,30	27	63	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
28	0,00	3,30	17	64	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
29	0,00	3,30	35	65	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
30	0,00	3,30	36	66	0,03	0,04			0,33	0,50	VERIFICATO
31	0,00	3,30	16	67	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
32	0,00	3,30	38	68	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
33	0,00	3,30	37	69	0,03	0,04			0,33	0,50	VERIFICATO
36	0,00	3,30	34	72	0,03	0,04			0,33	0,50	VERIFICATO
37	0,00	3,30	75	86	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
38	0,00	3,30	76	87	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
42	0,00	3,30	96	112	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
43	0,00	3,30	97	113	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
44	0,00	3,30	98	114	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO

Arch. Marco Amabili

DOMANDA SPOSTAMENTO DI INTERPIANO-PUSH N.ro 23-Prop.Massa:+Fy+0.3*Fx-Ecc5%											
I D E N T I F I C A T I V O					SPOSTAMENTO DI INTERPIANO ADIMENSIONALIZZATO						
Filo N.ro	Quota inf. (m)	Quota sup. (m)	Nodo inf. N.ro	Nodo sup. N.ro	SLO u/h (%)	SLD u/h (%)	SLV u/h (%)	SLC u/h (%)	SLOlim u/h (%)	SLDlim u/h (%)	Stringa di Controllo Verifica
45	0,00	3,30	99	115	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
53	0,00	3,30	29	95	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO

DOMANDA SPOSTAMENTO DI INTERPIANO-PUSH N.ro 24-Prop.Massa:-Fy+0.3*Fx-Ecc5%											
I D E N T I F I C A T I V O					SPOSTAMENTO DI INTERPIANO ADIMENSIONALIZZATO						
Filo N.ro	Quota inf. (m)	Quota sup. (m)	Nodo inf. N.ro	Nodo sup. N.ro	SLO u/h (%)	SLD u/h (%)	SLV u/h (%)	SLC u/h (%)	SLOlim u/h (%)	SLDlim u/h (%)	Stringa di Controllo Verifica
1	0,00	3,30	1	39	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
2	0,00	3,30	2	40	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
3	0,00	3,30	3	41	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
4	0,00	3,30	12	42	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
5	0,00	3,30	73	84	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
6	0,00	3,30	74	85	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
7	0,00	3,30	4	43	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
8	0,00	3,30	5	44	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
9	0,00	3,30	14	45	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
10	0,00	3,30	30	46	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
11	0,00	3,30	32	47	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
12	0,00	3,30	8	48	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
16	0,00	3,30	9	52	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
17	0,00	3,30	20	53	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
18	0,00	3,30	23	54	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
20	0,00	3,30	10	56	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
21	0,00	3,30	21	57	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
22	0,00	3,30	7	58	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
24	0,00	3,30	28	60	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
25	0,00	3,30	11	61	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
26	0,00	3,30	6	62	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
27	0,00	3,30	27	63	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
28	0,00	3,30	17	64	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
29	0,00	3,30	35	65	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
30	0,00	3,30	36	66	0,04	0,04			0,33	0,50	VERIFICATO
31	0,00	3,30	16	67	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
32	0,00	3,30	38	68	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
33	0,00	3,30	37	69	0,04	0,04			0,33	0,50	VERIFICATO
36	0,00	3,30	34	72	0,04	0,04			0,33	0,50	VERIFICATO
37	0,00	3,30	75	86	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
38	0,00	3,30	76	87	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
42	0,00	3,30	96	112	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
43	0,00	3,30	97	113	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
44	0,00	3,30	98	114	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
45	0,00	3,30	99	115	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
53	0,00	3,30	29	95	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO

DOMANDA SPOSTAMENTO DI INTERPIANO-PUSH N.ro 25-Prop.Modi:+Fx-0.3*Fy-Ecc5%											
I D E N T I F I C A T I V O					SPOSTAMENTO DI INTERPIANO ADIMENSIONALIZZATO						
Filo N.ro	Quota inf. (m)	Quota sup. (m)	Nodo inf. N.ro	Nodo sup. N.ro	SLO u/h (%)	SLD u/h (%)	SLV u/h (%)	SLC u/h (%)	SLOlim u/h (%)	SLDlim u/h (%)	Stringa di Controllo Verifica
1	0,00	3,30	1	39	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
2	0,00	3,30	2	40	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
3	0,00	3,30	3	41	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
4	0,00	3,30	12	42	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
5	0,00	3,30	73	84	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
6	0,00	3,30	74	85	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
7	0,00	3,30	4	43	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
8	0,00	3,30	5	44	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO

DOMANDA SPOSTAMENTO DI INTERPIANO-PUSH N.ro 25-Prop.Modolo:+Fx-0.3*Fy-Ecc5%											
I D E N T I F I C A T I V O					SPOSTAMENTO DI INTERPIANO ADIMENSIONALIZZATO						
Filo N.ro	Quota inf. (m)	Quota sup. (m)	Nodo inf. N.ro	Nodo sup. N.ro	SLO u/h (%)	SLD u/h (%)	SLV u/h (%)	SLC u/h (%)	SLOlim u/h (%)	SLDlim u/h (%)	Stringa di Controllo Verifica
9	0,00	3,30	14	45	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
10	0,00	3,30	30	46	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
11	0,00	3,30	32	47	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
12	0,00	3,30	8	48	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
16	0,00	3,30	9	52	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
17	0,00	3,30	20	53	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
18	0,00	3,30	23	54	0,01	0,02	0,03	0,04	0,33	0,50	VERIFICATO
20	0,00	3,30	10	56	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
21	0,00	3,30	21	57	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
22	0,00	3,30	7	58	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
24	0,00	3,30	28	60	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
25	0,00	3,30	11	61	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
26	0,00	3,30	6	62	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
27	0,00	3,30	27	63	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
28	0,00	3,30	17	64	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
29	0,00	3,30	35	65	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
30	0,00	3,30	36	66	0,01	0,01	0,02	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
31	0,00	3,30	16	67	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
32	0,00	3,30	38	68	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
33	0,00	3,30	37	69	0,01	0,01	0,02	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
36	0,00	3,30	34	72	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
37	0,00	3,30	75	86	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
38	0,00	3,30	76	87	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
42	0,00	3,30	96	112	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
43	0,00	3,30	97	113	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
44	0,00	3,30	98	114	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
45	0,00	3,30	99	115	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
53	0,00	3,30	29	95	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO

DOMANDA SPOSTAMENTO DI INTERPIANO-PUSH N.ro 26-Prop.Modolo:-Fx-0.3*Fy-Ecc5%											
I D E N T I F I C A T I V O					SPOSTAMENTO DI INTERPIANO ADIMENSIONALIZZATO						
Filo N.ro	Quota inf. (m)	Quota sup. (m)	Nodo inf. N.ro	Nodo sup. N.ro	SLO u/h (%)	SLD u/h (%)	SLV u/h (%)	SLC u/h (%)	SLOlim u/h (%)	SLDlim u/h (%)	Stringa di Controllo Verifica
1	0,00	3,30	1	39	0,01	0,01	0,02	0,02	0,33	0,50	VERIFICATO
2	0,00	3,30	2	40	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
3	0,00	3,30	3	41	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
4	0,00	3,30	12	42	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
5	0,00	3,30	73	84	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
6	0,00	3,30	74	85	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
7	0,00	3,30	4	43	0,01	0,01	0,02	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
8	0,00	3,30	5	44	0,01	0,01	0,02	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
9	0,00	3,30	14	45	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
10	0,00	3,30	30	46	0,01	0,01	0,03	0,04	0,33	0,50	VERIFICATO
11	0,00	3,30	32	47	0,01	0,02	0,03	0,04	0,33	0,50	VERIFICATO
12	0,00	3,30	8	48	0,01	0,01	0,02	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
16	0,00	3,30	9	52	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
17	0,00	3,30	20	53	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
18	0,00	3,30	23	54	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
20	0,00	3,30	10	56	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
21	0,00	3,30	21	57	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
22	0,00	3,30	7	58	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
24	0,00	3,30	28	60	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
25	0,00	3,30	11	61	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
26	0,00	3,30	6	62	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
27	0,00	3,30	27	63	0,01	0,02	0,03	0,04	0,33	0,50	VERIFICATO
28	0,00	3,30	17	64	0,01	0,01	0,03	0,04	0,33	0,50	VERIFICATO
29	0,00	3,30	35	65	0,01	0,02	0,03	0,04	0,33	0,50	VERIFICATO
30	0,00	3,30	36	66	0,01	0,02	0,03	0,04	0,33	0,50	VERIFICATO

Arch. Marco Amabili

DOMANDA SPOSTAMENTO DI INTERPIANO-PUSH N.ro 26-Prop.Modolo:-Fx-0.3*Fy-Ecc5%											
I D E N T I F I C A T I V O					SPOSTAMENTO DI INTERPIANO ADIMENSIONALIZZATO						
Filo N.ro	Quota inf. (m)	Quota sup. (m)	Nodo inf. N.ro	Nodo sup. N.ro	SLO u/h (%)	SLD u/h (%)	SLV u/h (%)	SLC u/h (%)	SLOlim u/h (%)	SLDlim u/h (%)	Stringa di Controllo Verifica
31	0,00	3,30	16	67	0,01	0,01	0,03	0,04	0,33	0,50	VERIFICATO
32	0,00	3,30	38	68	0,01	0,02	0,03	0,04	0,33	0,50	VERIFICATO
33	0,00	3,30	37	69	0,01	0,02	0,03	0,04	0,33	0,50	VERIFICATO
36	0,00	3,30	34	72	0,01	0,02	0,03	0,04	0,33	0,50	VERIFICATO
37	0,00	3,30	75	86	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
38	0,00	3,30	76	87	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
42	0,00	3,30	96	112	0,01	0,01	0,02	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
43	0,00	3,30	97	113	0,01	0,01	0,02	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
44	0,00	3,30	98	114	0,01	0,01	0,02	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
45	0,00	3,30	99	115	0,01	0,01	0,02	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
53	0,00	3,30	29	95	0,01	0,01	0,03	0,04	0,33	0,50	VERIFICATO

DOMANDA SPOSTAMENTO DI INTERPIANO-PUSH N.ro 27-Prop.Modolo:+Fy-0.3*Fx-Ecc5%											
I D E N T I F I C A T I V O					SPOSTAMENTO DI INTERPIANO ADIMENSIONALIZZATO						
Filo N.ro	Quota inf. (m)	Quota sup. (m)	Nodo inf. N.ro	Nodo sup. N.ro	SLO u/h (%)	SLD u/h (%)	SLV u/h (%)	SLC u/h (%)	SLOlim u/h (%)	SLDlim u/h (%)	Stringa di Controllo Verifica
1	0,00	3,30	1	39	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
2	0,00	3,30	2	40	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
3	0,00	3,30	3	41	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
4	0,00	3,30	12	42	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
5	0,00	3,30	73	84	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
6	0,00	3,30	74	85	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
7	0,00	3,30	4	43	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
8	0,00	3,30	5	44	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
9	0,00	3,30	14	45	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
10	0,00	3,30	30	46	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
11	0,00	3,30	32	47	0,04	0,04			0,33	0,50	VERIFICATO
12	0,00	3,30	8	48	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
16	0,00	3,30	9	52	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
17	0,00	3,30	20	53	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
18	0,00	3,30	23	54	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
20	0,00	3,30	10	56	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
21	0,00	3,30	21	57	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
22	0,00	3,30	7	58	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
24	0,00	3,30	28	60	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
25	0,00	3,30	11	61	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
26	0,00	3,30	6	62	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
27	0,00	3,30	27	63	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
28	0,00	3,30	17	64	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
29	0,00	3,30	35	65	0,04	0,04			0,33	0,50	VERIFICATO
30	0,00	3,30	36	66	0,03	0,04			0,33	0,50	VERIFICATO
31	0,00	3,30	16	67	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
32	0,00	3,30	38	68	0,04	0,04			0,33	0,50	VERIFICATO
33	0,00	3,30	37	69	0,03	0,04			0,33	0,50	VERIFICATO
36	0,00	3,30	34	72	0,03	0,04			0,33	0,50	VERIFICATO
37	0,00	3,30	75	86	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
38	0,00	3,30	76	87	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
42	0,00	3,30	96	112	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
43	0,00	3,30	97	113	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
44	0,00	3,30	98	114	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
45	0,00	3,30	99	115	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
53	0,00	3,30	29	95	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO

DOMANDA SPOSTAMENTO DI INTERPIANO-PUSH N.ro 28-Prop.Modolo:-Fy-0.3*Fx-Ecc5%											
I D E N T I F I C A T I V O					SPOSTAMENTO DI INTERPIANO ADIMENSIONALIZZATO						
Filo N.ro	Quota inf.	Quota sup.	Nodo inf.	Nodo sup.	SLO u/h	SLD u/h	SLV u/h	SLC u/h	SLOlim u/h	SLDlim u/h	Stringa di Controllo

C.D.S.

	(m)	(m)	N.ro	N.ro	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	Verifica
1	0,00	3,30	1	39	0,04	0,05	0,10		0,33	0,50	VERIFICATO
2	0,00	3,30	2	40	0,04	0,05	0,11		0,33	0,50	VERIFICATO
3	0,00	3,30	3	41	0,04	0,05	0,11		0,33	0,50	VERIFICATO
4	0,00	3,30	12	42	0,04	0,05	0,11		0,33	0,50	VERIFICATO
5	0,00	3,30	73	84	0,04	0,05	0,11		0,33	0,50	VERIFICATO
6	0,00	3,30	74	85	0,04	0,05	0,11		0,33	0,50	VERIFICATO
7	0,00	3,30	4	43	0,04	0,05	0,11		0,33	0,50	VERIFICATO
8	0,00	3,30	5	44	0,04	0,05	0,11		0,33	0,50	VERIFICATO
9	0,00	3,30	14	45	0,04	0,05	0,11		0,33	0,50	VERIFICATO
10	0,00	3,30	30	46	0,04	0,05	0,11		0,33	0,50	VERIFICATO
11	0,00	3,30	32	47	0,04	0,05	0,11		0,33	0,50	VERIFICATO
12	0,00	3,30	8	48	0,04	0,05	0,11		0,33	0,50	VERIFICATO
16	0,00	3,30	9	52	0,04	0,05	0,11		0,33	0,50	VERIFICATO
17	0,00	3,30	20	53	0,04	0,05	0,11		0,33	0,50	VERIFICATO
18	0,00	3,30	23	54	0,04	0,05	0,11		0,33	0,50	VERIFICATO
20	0,00	3,30	10	56	0,04	0,05	0,11		0,33	0,50	VERIFICATO
21	0,00	3,30	21	57	0,04	0,05	0,10		0,33	0,50	VERIFICATO
22	0,00	3,30	7	58	0,04	0,05	0,11		0,33	0,50	VERIFICATO
24	0,00	3,30	28	60	0,04	0,05	0,11		0,33	0,50	VERIFICATO
25	0,00	3,30	11	61	0,04	0,05	0,10		0,33	0,50	VERIFICATO
26	0,00	3,30	6	62	0,04	0,05	0,11		0,33	0,50	VERIFICATO
27	0,00	3,30	27	63	0,04	0,05	0,11		0,33	0,50	VERIFICATO
28	0,00	3,30	17	64	0,04	0,05	0,10		0,33	0,50	VERIFICATO
29	0,00	3,30	35	65	0,04	0,05	0,11		0,33	0,50	VERIFICATO
30	0,00	3,30	36	66	0,04	0,05	0,10		0,33	0,50	VERIFICATO
31	0,00	3,30	16	67	0,04	0,05	0,11		0,33	0,50	VERIFICATO
32	0,00	3,30	38	68	0,04	0,05	0,11		0,33	0,50	VERIFICATO
33	0,00	3,30	37	69	0,04	0,05	0,10		0,33	0,50	VERIFICATO
36	0,00	3,30	34	72	0,04	0,05	0,10		0,33	0,50	VERIFICATO
37	0,00	3,30	75	86	0,04	0,05	0,11		0,33	0,50	VERIFICATO
38	0,00	3,30	76	87	0,04	0,05	0,11		0,33	0,50	VERIFICATO
42	0,00	3,30	96	112	0,04	0,05	0,11		0,33	0,50	VERIFICATO
43	0,00	3,30	97	113	0,04	0,05	0,11		0,33	0,50	VERIFICATO
44	0,00	3,30	98	114	0,04	0,05	0,11		0,33	0,50	VERIFICATO
45	0,00	3,30	99	115	0,04	0,05	0,11		0,33	0,50	VERIFICATO
53	0,00	3,30	29	95	0,04	0,05	0,11		0,33	0,50	VERIFICATO

DOMANDA SPOSTAMENTO DI INTERPIANO-PUSH N.ro 29-Prop.Massa:+Fx-0.3*Fy-Ecc5%											
IDENTIFICATIVO					SPOSTAMENTO DI INTERPIANO ADIMENSIONALIZZATO						
Filo N.ro	Quota inf. (m)	Quota sup. (m)	Nodo inf. N.ro	Nodo sup. N.ro	SLO u/h (%)	SLD u/h (%)	SLV u/h (%)	SLC u/h (%)	SLOlim u/h (%)	SLDlim u/h (%)	Stringa di Controllo Verifica
1	0,00	3,30	1	39	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
2	0,00	3,30	2	40	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
3	0,00	3,30	3	41	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
4	0,00	3,30	12	42	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
5	0,00	3,30	73	84	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
6	0,00	3,30	74	85	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
7	0,00	3,30	4	43	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
8	0,00	3,30	5	44	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
9	0,00	3,30	14	45	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
10	0,00	3,30	30	46	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
11	0,00	3,30	32	47	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
12	0,00	3,30	8	48	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
16	0,00	3,30	9	52	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
17	0,00	3,30	20	53	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
18	0,00	3,30	23	54	0,01	0,02	0,03	0,04	0,33	0,50	VERIFICATO
20	0,00	3,30	10	56	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
21	0,00	3,30	21	57	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
22	0,00	3,30	7	58	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
24	0,00	3,30	28	60	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
25	0,00	3,30	11	61	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
26	0,00	3,30	6	62	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO

Arch. Marco Amabili

DOMANDA SPOSTAMENTO DI INTERPIANO-PUSH N.ro 29-Prop.Massa:+Fx-0.3*Fy-Ecc5%											
I D E N T I F I C A T I V O					SPOSTAMENTO DI INTERPIANO ADIMENSIONALIZZATO						
Filo N.ro	Quota inf. (m)	Quota sup. (m)	Nodo inf. N.ro	Nodo sup. N.ro	SLO u/h (%)	SLD u/h (%)	SLV u/h (%)	SLC u/h (%)	SLOlim u/h (%)	SLDlim u/h (%)	Stringa di Controllo Verifica
27	0,00	3,30	27	63	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
28	0,00	3,30	17	64	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
29	0,00	3,30	35	65	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
30	0,00	3,30	36	66	0,01	0,01	0,02	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
31	0,00	3,30	16	67	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
32	0,00	3,30	38	68	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
33	0,00	3,30	37	69	0,01	0,01	0,02	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
36	0,00	3,30	34	72	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
37	0,00	3,30	75	86	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
38	0,00	3,30	76	87	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
42	0,00	3,30	96	112	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
43	0,00	3,30	97	113	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
44	0,00	3,30	98	114	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
45	0,00	3,30	99	115	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
53	0,00	3,30	29	95	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO

DOMANDA SPOSTAMENTO DI INTERPIANO-PUSH N.ro 30-Prop.Massa:-Fx-0.3*Fy-Ecc5%											
I D E N T I F I C A T I V O					SPOSTAMENTO DI INTERPIANO ADIMENSIONALIZZATO						
Filo N.ro	Quota inf. (m)	Quota sup. (m)	Nodo inf. N.ro	Nodo sup. N.ro	SLO u/h (%)	SLD u/h (%)	SLV u/h (%)	SLC u/h (%)	SLOlim u/h (%)	SLDlim u/h (%)	Stringa di Controllo Verifica
1	0,00	3,30	1	39	0,01	0,01	0,02	0,02	0,33	0,50	VERIFICATO
2	0,00	3,30	2	40	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
3	0,00	3,30	3	41	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
4	0,00	3,30	12	42	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
5	0,00	3,30	73	84	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
6	0,00	3,30	74	85	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
7	0,00	3,30	4	43	0,01	0,01	0,02	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
8	0,00	3,30	5	44	0,01	0,01	0,02	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
9	0,00	3,30	14	45	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
10	0,00	3,30	30	46	0,01	0,01	0,03	0,04	0,33	0,50	VERIFICATO
11	0,00	3,30	32	47	0,01	0,02	0,03	0,04	0,33	0,50	VERIFICATO
12	0,00	3,30	8	48	0,01	0,01	0,02	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
16	0,00	3,30	9	52	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
17	0,00	3,30	20	53	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
18	0,00	3,30	23	54	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
20	0,00	3,30	10	56	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
21	0,00	3,30	21	57	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
22	0,00	3,30	7	58	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
24	0,00	3,30	28	60	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
25	0,00	3,30	11	61	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
26	0,00	3,30	6	62	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
27	0,00	3,30	27	63	0,01	0,02	0,03	0,04	0,33	0,50	VERIFICATO
28	0,00	3,30	17	64	0,01	0,01	0,03	0,04	0,33	0,50	VERIFICATO
29	0,00	3,30	35	65	0,01	0,02	0,03	0,04	0,33	0,50	VERIFICATO
30	0,00	3,30	36	66	0,01	0,02	0,03	0,04	0,33	0,50	VERIFICATO
31	0,00	3,30	16	67	0,01	0,01	0,03	0,04	0,33	0,50	VERIFICATO
32	0,00	3,30	38	68	0,01	0,02	0,03	0,04	0,33	0,50	VERIFICATO
33	0,00	3,30	37	69	0,01	0,02	0,03	0,04	0,33	0,50	VERIFICATO
36	0,00	3,30	34	72	0,01	0,02	0,03	0,04	0,33	0,50	VERIFICATO
37	0,00	3,30	75	86	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
38	0,00	3,30	76	87	0,01	0,01	0,03	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
42	0,00	3,30	96	112	0,01	0,01	0,02	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
43	0,00	3,30	97	113	0,01	0,01	0,02	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
44	0,00	3,30	98	114	0,01	0,01	0,02	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
45	0,00	3,30	99	115	0,01	0,01	0,02	0,03	0,33	0,50	VERIFICATO
53	0,00	3,30	29	95	0,01	0,01	0,03	0,04	0,33	0,50	VERIFICATO

DOMANDA SPOSTAMENTO DI INTERPIANO-PUSH N.ro 31-Prop.Massa:+Fy-0.3*Fx-Ecc5%											
I D E N T I F I C A T I V O					SPOSTAMENTO DI INTERPIANO ADIMENSIONALIZZATO						
Filo N.ro	Quota inf. (m)	Quota sup. (m)	Nodo inf. N.ro	Nodo sup. N.ro	SLO u/h (%)	SLD u/h (%)	SLV u/h (%)	SLC u/h (%)	SLOlim u/h (%)	SLDlim u/h (%)	Stringa di Controllo Verifica
1	0,00	3,30	1	39	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
2	0,00	3,30	2	40	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
3	0,00	3,30	3	41	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
4	0,00	3,30	12	42	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
5	0,00	3,30	73	84	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
6	0,00	3,30	74	85	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
7	0,00	3,30	4	43	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
8	0,00	3,30	5	44	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
9	0,00	3,30	14	45	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
10	0,00	3,30	30	46	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
11	0,00	3,30	32	47	0,04	0,04			0,33	0,50	VERIFICATO
12	0,00	3,30	8	48	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
16	0,00	3,30	9	52	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
17	0,00	3,30	20	53	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
18	0,00	3,30	23	54	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
20	0,00	3,30	10	56	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
21	0,00	3,30	21	57	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
22	0,00	3,30	7	58	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
24	0,00	3,30	28	60	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
25	0,00	3,30	11	61	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
26	0,00	3,30	6	62	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
27	0,00	3,30	27	63	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
28	0,00	3,30	17	64	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
29	0,00	3,30	35	65	0,04	0,04			0,33	0,50	VERIFICATO
30	0,00	3,30	36	66	0,03	0,04			0,33	0,50	VERIFICATO
31	0,00	3,30	16	67	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
32	0,00	3,30	38	68	0,04	0,04			0,33	0,50	VERIFICATO
33	0,00	3,30	37	69	0,03	0,04			0,33	0,50	VERIFICATO
36	0,00	3,30	34	72	0,03	0,04			0,33	0,50	VERIFICATO
37	0,00	3,30	75	86	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
38	0,00	3,30	76	87	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
42	0,00	3,30	96	112	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
43	0,00	3,30	97	113	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
44	0,00	3,30	98	114	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
45	0,00	3,30	99	115	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO
53	0,00	3,30	29	95	0,04	0,05			0,33	0,50	VERIFICATO

DOMANDA SPOSTAMENTO DI INTERPIANO-PUSH N.ro 32-Prop.Massa:-Fy-0.3*Fx-Ecc5%											
I D E N T I F I C A T I V O					SPOSTAMENTO DI INTERPIANO ADIMENSIONALIZZATO						
Filo N.ro	Quota inf. (m)	Quota sup. (m)	Nodo inf. N.ro	Nodo sup. N.ro	SLO u/h (%)	SLD u/h (%)	SLV u/h (%)	SLC u/h (%)	SLOlim u/h (%)	SLDlim u/h (%)	Stringa di Controllo Verifica
1	0,00	3,30	1	39	0,04	0,05	0,10		0,33	0,50	VERIFICATO
2	0,00	3,30	2	40	0,04	0,05	0,11		0,33	0,50	VERIFICATO
3	0,00	3,30	3	41	0,04	0,05	0,11		0,33	0,50	VERIFICATO
4	0,00	3,30	12	42	0,04	0,05	0,11		0,33	0,50	VERIFICATO
5	0,00	3,30	73	84	0,04	0,05	0,11		0,33	0,50	VERIFICATO
6	0,00	3,30	74	85	0,04	0,05	0,11		0,33	0,50	VERIFICATO
7	0,00	3,30	4	43	0,04	0,05	0,11		0,33	0,50	VERIFICATO
8	0,00	3,30	5	44	0,04	0,05	0,11		0,33	0,50	VERIFICATO
9	0,00	3,30	14	45	0,04	0,05	0,11		0,33	0,50	VERIFICATO
10	0,00	3,30	30	46	0,04	0,05	0,11		0,33	0,50	VERIFICATO
11	0,00	3,30	32	47	0,04	0,05	0,11		0,33	0,50	VERIFICATO
12	0,00	3,30	8	48	0,04	0,05	0,11		0,33	0,50	VERIFICATO
16	0,00	3,30	9	52	0,04	0,05	0,11		0,33	0,50	VERIFICATO
17	0,00	3,30	20	53	0,04	0,05	0,11		0,33	0,50	VERIFICATO
18	0,00	3,30	23	54	0,04	0,05	0,11		0,33	0,50	VERIFICATO
20	0,00	3,30	10	56	0,04	0,05	0,11		0,33	0,50	VERIFICATO
21	0,00	3,30	21	57	0,04	0,05	0,10		0,33	0,50	VERIFICATO

Arch. Marco Amabili

DOMANDA SPOSTAMENTO DI INTERPIANO-PUSH N.ro 32-Prop.Massa:-Fy-0.3*Fx-Ecc5%											
I D E N T I F I C A T I V O					SPOSTAMENTO DI INTERPIANO ADIMENSIONALIZZATO						
Filo N.ro	Quota inf. (m)	Quota sup. (m)	Nodo inf. N.ro	Nodo sup. N.ro	SLO u/h (%)	SLD u/h (%)	SLV u/h (%)	SLC u/h (%)	SLOlim u/h (%)	SLDlim u/h (%)	Stringa di Controllo Verifica
22	0,00	3,30	7	58	0,04	0,05	0,11		0,33	0,50	VERIFICATO
24	0,00	3,30	28	60	0,04	0,05	0,11		0,33	0,50	VERIFICATO
25	0,00	3,30	11	61	0,04	0,05	0,10		0,33	0,50	VERIFICATO
26	0,00	3,30	6	62	0,04	0,05	0,11		0,33	0,50	VERIFICATO
27	0,00	3,30	27	63	0,04	0,05	0,11		0,33	0,50	VERIFICATO
28	0,00	3,30	17	64	0,04	0,05	0,10		0,33	0,50	VERIFICATO
29	0,00	3,30	35	65	0,04	0,05	0,11		0,33	0,50	VERIFICATO
30	0,00	3,30	36	66	0,04	0,05	0,10		0,33	0,50	VERIFICATO
31	0,00	3,30	16	67	0,04	0,05	0,11		0,33	0,50	VERIFICATO
32	0,00	3,30	38	68	0,04	0,05	0,11		0,33	0,50	VERIFICATO
33	0,00	3,30	37	69	0,04	0,05	0,10		0,33	0,50	VERIFICATO
36	0,00	3,30	34	72	0,04	0,05	0,10		0,33	0,50	VERIFICATO
37	0,00	3,30	75	86	0,04	0,05	0,11		0,33	0,50	VERIFICATO
38	0,00	3,30	76	87	0,04	0,05	0,11		0,33	0,50	VERIFICATO
42	0,00	3,30	96	112	0,04	0,05	0,11		0,33	0,50	VERIFICATO
43	0,00	3,30	97	113	0,04	0,05	0,11		0,33	0,50	VERIFICATO
44	0,00	3,30	98	114	0,04	0,05	0,11		0,33	0,50	VERIFICATO
45	0,00	3,30	99	115	0,04	0,05	0,11		0,33	0,50	VERIFICATO
53	0,00	3,30	29	95	0,04	0,05	0,11		0,33	0,50	VERIFICATO

RISULTATI PUSH VINCOLI ELASTICI-PUSH N.ro 1-Prop.Modolo:+Fx+0.3*Fy+Ecc5%													
I D E N T I F I C A T I V O		R E A Z I O N I D O M A N D A						R E A Z I O N I C A P A C I T A'					
Nodo N.ro	Stato Limite	Tx (t)	Ty (t)	Tz (t)	Mx (tm)	My (tm)	Mz (tm)	Tx (t)	Ty (t)	Tz (t)	Mx (tm)	My (tm)	Mz (tm)
1	SLD	0,03	0,17	-7,89	-0,06	0,15	0,01	0,57	0,88	-8,41	-0,77	0,35	0,01
	SLV	0,15	0,33	-8,02	-0,22	0,20	0,01	0,57	0,88	-8,41	-0,77	0,35	0,01
	SLC												
2	SLD	0,00	0,34	-9,67	-0,16	0,04	0,00	0,35	0,40	-10,74	0,06	0,07	-0,06
	SLV	0,07	0,35	-9,91	-0,11	0,04	-0,01	0,35	0,40	-10,74	0,06	0,07	-0,06
	SLC												
3	SLD	-0,33	0,25	-5,72	-0,02	-0,36	0,00	0,12	0,59	-7,12	-0,24	-0,21	-0,02
	SLV	-0,23	0,32	-6,03	-0,07	-0,33	0,00	0,12	0,59	-7,12	-0,24	-0,21	-0,02
	SLC												
4	SLD	-0,02	0,18	-8,79	-0,08	0,23	-0,05	0,08	0,29	4,93	-0,20	0,84	-0,16
	SLV	0,00	0,20	-5,75	-0,11	0,36	-0,08	0,08	0,29	4,93	-0,20	0,84	-0,16
	SLC												
5	SLD	0,02	-0,06	-14,35	0,24	-0,03	0,02	0,04	0,38	-24,93	0,02	0,31	0,19
	SLV	0,03	0,04	-16,69	0,19	0,04	0,06	0,04	0,38	-24,93	0,02	0,31	0,19
	SLC												
6	SLD	0,00	-0,16	-15,24	0,51	-0,03	-0,03	-0,12	0,01	-31,77	0,85	0,44	0,04
	SLV	-0,03	-0,12	-18,95	0,59	0,07	-0,02	-0,12	0,01	-31,77	0,85	0,44	0,04
	SLC												
7	SLD	-0,19	0,25	-5,70	-0,06	0,09	0,02	0,06	0,61	-5,67	-0,03	0,17	0,00
	SLV	-0,14	0,33	-5,69	-0,06	0,11	0,01	0,06	0,61	-5,67	-0,03	0,17	0,00
	SLC												
8	SLD	0,00	0,17	-6,71	-0,05	0,28	0,01	0,71	0,19	-5,42	-0,04	0,55	0,06
	SLV	0,16	0,18	-6,42	-0,05	0,34	0,02	0,71	0,19	-5,42	-0,04	0,55	0,06
	SLC												
9	SLD	-0,09	0,13	-6,69	-0,03	0,24	0,00	0,33	0,10	-6,78	-0,10	0,29	0,00
	SLV	0,00	0,13	-6,71	-0,04	0,25	0,00	0,33	0,10	-6,78	-0,10	0,29	0,00
	SLC												
10	SLD	-0,07	0,24	-5,34	-0,14	0,21	0,00	0,26	0,18	-4,45	-0,27	0,31	0,01
	SLV	0,01	0,22	-5,14	-0,17	0,23	0,00	0,26	0,18	-4,45	-0,27	0,31	0,01
	SLC												
11	SLD	-0,02	0,00	-7,18	0,15	0,38	-0,01	0,10	0,79	17,88	-1,36	1,71	-0,29
	SLV	0,01	0,18	-1,55	-0,19	0,68	-0,07	0,10	0,79	17,88	-1,36	1,71	-0,29
	SLC												
12	SLD	0,07	0,08	-6,67	0,15	0,05	0,00	0,28	0,24	-6,58	0,11	0,28	-0,02
	SLV	0,11	0,11	-6,65	0,14	0,10	0,00	0,28	0,24	-6,58	0,11	0,28	-0,02
	SLC												
14	SLD	0,26	0,10	-9,79	2,06	1,43	0,07	0,33	0,39	-9,63	1,88	1,45	0,13
	SLV	0,28	0,17	-9,75	2,01	1,43	0,08	0,33	0,39	-9,63	1,88	1,45	0,13

RISULTATI PUSH VINCOLI ELASTICI-PUSH N.ro 1-Prop.Modolo: +Fx+0.3*Fy+Ecc5%													
IDENTIFICATIVO		REAZIONI DOMANDA						REAZIONI CAPACITA'					
Nodo N.ro	Stato Limite	Tx (t)	Ty (t)	Tz (t)	Mx (tm)	My (tm)	Mz (tm)	Tx (t)	Ty (t)	Tz (t)	Mx (tm)	My (tm)	Mz (tm)
SLC													
15	SLD	-0,02	0,14	-16,76	-0,15	0,23	-0,11	0,09	1,21	-7,76	-1,27	0,90	-0,48
	SLV	0,00	0,38	-14,66	-0,40	0,39	-0,19	0,09	1,21	-7,76	-1,27	0,90	-0,48
	SLC												
16	SLD	-0,07	0,14	-12,98	-0,32	0,45	0,01	0,47	1,06	-13,47	-0,96	0,87	0,08
	SLV	0,06	0,35	-13,09	-0,47	0,54	0,02	0,47	1,06	-13,47	-0,96	0,87	0,08
	SLC												
17	SLD	0,55	0,04	-9,86	-0,15	0,94	0,03	3,03	1,60	-6,30	-1,61	2,20	0,09
	SLV	1,11	0,40	-9,05	-0,48	1,22	0,05	3,03	1,60	-6,30	-1,61	2,20	0,09
	SLC												
19	SLD	-0,18	0,38	-10,38	-0,26	0,07	0,01	0,29	1,05	-10,70	-0,89	0,09	0,02
	SLV	-0,07	0,54	-10,45	-0,40	0,07	0,01	0,29	1,05	-10,70	-0,89	0,09	0,02
	SLC												
20	SLD	-0,38	0,14	-8,14	-0,19	-0,05	0,01	0,03	0,74	-8,48	-0,32	-0,02	0,01
	SLV	-0,28	0,28	-8,22	-0,22	-0,04	0,01	0,03	0,74	-8,48	-0,32	-0,02	0,01
	SLC												
21	SLD	-0,35	0,03	-5,88	-0,07	-0,09	0,01	-0,09	0,63	-5,00	-0,20	-0,03	0,02
	SLV	-0,29	0,17	-5,68	-0,10	-0,07	0,01	-0,09	0,63	-5,00	-0,20	-0,03	0,02
	SLC												
22	SLD	-0,17	0,36	-11,77	-0,20	0,06	-0,01	0,36	0,88	-12,74	-0,44	0,16	0,00
	SLV	-0,05	0,48	-11,98	-0,25	0,08	-0,01	0,36	0,88	-12,74	-0,44	0,16	0,00
	SLC												
23	SLD	-0,44	0,34	-7,38	-0,18	-0,09	0,01	0,00	0,79	-7,69	-0,26	-0,04	0,00
	SLV	-0,34	0,44	-7,45	-0,20	-0,07	0,01	0,00	0,79	-7,69	-0,26	-0,04	0,00
	SLC												
24	SLD	-0,23	0,09	-5,69	-0,02	0,20	0,00	0,02	0,68	-4,91	0,00	0,06	-0,02
	SLV	-0,18	0,23	-5,51	-0,02	0,17	-0,01	0,02	0,68	-4,91	0,00	0,06	-0,02
	SLC												
25	SLD	-0,24	0,00	-6,33	0,08	0,09	-0,01	-0,06	0,64	-6,50	0,04	0,18	-0,05
	SLV	-0,20	0,15	-6,37	0,07	0,11	-0,02	-0,06	0,64	-6,50	0,04	0,18	-0,05
	SLC												
27	SLD	-0,42	0,09	-6,26	0,05	-0,58	0,04	-1,36	0,65	-7,82	0,05	-1,25	0,01
	SLV	-0,63	0,22	-6,61	0,05	-0,73	0,03	-1,36	0,65	-7,82	0,05	-1,25	0,01
	SLC												
28	SLD	0,01	0,03	-4,70	0,12	0,39	0,01	0,15	0,58	-4,77	0,11	0,43	-0,09
	SLV	0,04	0,15	-4,72	0,11	0,40	-0,02	0,15	0,58	-4,77	0,11	0,43	-0,09
	SLC												
30	SLD	0,07	0,08	-9,52	-0,08	-0,02	0,00	0,12	0,42	-9,50	-0,61	0,01	0,03
	SLV	0,08	0,16	-9,52	-0,20	-0,01	0,01	0,12	0,42	-9,50	-0,61	0,01	0,03
	SLC												
31	SLD	0,07	0,20	-19,12	-0,30	-0,18	0,13	0,04	1,37	-28,77	-1,95	-0,08	0,81
	SLV	0,07	0,47	-21,28	-0,68	-0,16	0,29	0,04	1,37	-28,77	-1,95	-0,08	0,81
	SLC												
32	SLD	-0,26	0,34	-6,10	-0,03	-0,39	0,01	-0,14	1,51	-7,04	-0,25	-0,28	0,05
	SLV	-0,23	0,60	-6,32	-0,08	-0,36	0,02	-0,14	1,51	-7,04	-0,25	-0,28	0,05
	SLC												
33	SLD	0,10	0,08	-11,36	0,24	-0,03	0,03	-0,38	1,07	-14,72	0,23	-0,39	0,06
	SLV	0,00	0,30	-12,08	0,23	-0,11	0,03	-0,38	1,07	-14,72	0,23	-0,39	0,06
	SLC												
34	SLD	-0,01	0,60	-10,96	-0,43	-0,50	-0,01	-0,26	4,00	-13,35	-2,03	-0,27	0,04
	SLV	0,01	1,37	-11,72	-0,81	-0,38	0,01	-0,26	4,00	-13,35	-2,03	-0,27	0,04
	SLC												
35	SLD	-0,19	0,31	-13,93	-0,46	-0,62	-0,01	1,83	1,68	-12,57	-1,49	-0,15	0,04
	SLV	0,27	0,62	-13,62	-0,70	-0,52	0,00	1,83	1,68	-12,57	-1,49	-0,15	0,04
	SLC												
36	SLD	0,65	0,79	-10,60	-1,07	0,51	0,02	3,04	4,15	-9,95	-2,59	1,55	0,10
	SLV	1,19	1,55	-10,45	-1,42	0,75	0,04	3,04	4,15	-9,95	-2,59	1,55	0,10
	SLC												
37	SLD	0,18	-0,11	-13,90	0,61	0,10	-0,01	1,26	2,71	-14,81	-0,04	0,79	0,06
	SLV	0,42	0,53	-14,10	0,46	0,25	0,00	1,26	2,71	-14,81	-0,04	0,79	0,06
	SLC												
38	SLD	-0,02	0,16	-20,75	-0,20	0,17	0,00	1,18	1,55	-20,62	-1,51	1,11	0,00
	SLV	0,25	0,48	-20,72	-0,50	0,38	0,00	1,18	1,55	-20,62	-1,51	1,11	0,00
	SLC												

RISULTATI PUSH VINCOLI ELASTICI-PUSH N.ro 2-Prop.Modolo:-Fx+0.3*Fy+Ecc5%													
IDENTIFICATIVO		REAZIONI DOMANDA						REAZIONI CAPACITA'					
Nodo N.ro	Stato Limite	Tx (t)	Ty (t)	Tz (t)	Mx (tm)	My (tm)	Mz (tm)	Tx (t)	Ty (t)	Tz (t)	Mx (tm)	My (tm)	Mz (tm)
1	SLD	-0,20	0,21	-8,60	0,03	0,04	0,03	-0,79	0,95	-12,20	-0,19	-0,33	0,11
	SLV	-0,37	0,42	-9,62	-0,03	-0,07	0,05	-0,79	0,95	-12,20	-0,19	-0,33	0,11
	SLC												
2	SLD	-0,13	0,41	-9,53	-0,30	0,02	0,01	-0,42	0,78	-9,78	-0,72	-0,01	-0,01
	SLV	-0,21	0,52	-9,60	-0,42	0,01	0,00	-0,42	0,78	-9,78	-0,72	-0,01	-0,01
	SLC												
3	SLD	-0,48	0,22	-5,60	0,00	-0,40	0,01	-0,78	0,39	-6,23	-0,12	-0,44	0,04
	SLV	-0,56	0,27	-5,78	-0,04	-0,41	0,02	-0,78	0,39	-6,23	-0,12	-0,44	0,04
	SLC												
4	SLD	-0,06	0,29	-13,95	-0,09	-0,01	-0,08	-0,15	0,86	-25,64	-0,23	-0,57	-0,30
	SLV	-0,09	0,45	-17,26	-0,13	-0,17	-0,15	-0,15	0,86	-25,64	-0,23	-0,57	-0,30
	SLC												
5	SLD	0,01	-0,11	-10,08	0,24	-0,16	0,01	-0,01	0,04	0,24	0,04	-0,46	0,10
	SLV	0,01	-0,07	-7,16	0,18	-0,25	0,03	-0,01	0,04	0,24	0,04	-0,46	0,10
	SLC												
6	SLD	0,04	-0,07	-9,51	0,25	-0,18	-0,01	0,12	0,42	2,20	-0,63	-0,47	0,15
	SLV	0,06	0,07	-6,19	0,00	-0,27	0,03	0,12	0,42	2,20	-0,63	-0,47	0,15
	SLC												
7	SLD	-0,30	0,18	-5,59	-0,09	0,07	0,02	-0,54	0,20	-5,10	-0,18	0,04	0,00
	SLV	-0,37	0,19	-5,45	-0,11	0,06	0,01	-0,54	0,20	-5,10	-0,18	0,04	0,00
	SLC												
8	SLD	-0,26	0,37	-7,25	-0,14	0,17	0,00	-0,83	1,23	-8,61	-0,53	-0,07	-0,01
	SLV	-0,42	0,61	-7,64	-0,25	0,10	0,00	-0,83	1,23	-8,61	-0,53	-0,07	-0,01
	SLC												
9	SLD	-0,20	0,25	-6,65	-0,01	0,24	-0,01	-0,32	0,73	-6,54	-0,02	0,25	-0,02
	SLV	-0,23	0,38	-6,62	-0,02	0,24	-0,01	-0,32	0,73	-6,54	-0,02	0,25	-0,02
	SLC												
10	SLD	-0,20	0,34	-5,71	-0,10	0,16	0,00	-0,54	0,75	-6,57	-0,03	0,03	0,03
	SLV	-0,30	0,45	-5,95	-0,08	0,12	0,01	-0,54	0,75	-6,57	-0,03	0,03	0,03
	SLC												
11	SLD	-0,06	-0,06	-15,05	0,46	-0,06	0,00	-0,13	0,32	-29,20	0,59	-0,88	-0,16
	SLV	-0,08	0,05	-19,06	0,49	-0,29	-0,04	-0,13	0,32	-29,20	0,59	-0,88	-0,16
	SLC												
12	SLD	-0,01	0,06	-6,74	0,15	-0,04	0,01	-0,20	0,14	-6,98	0,12	-0,24	0,02
	SLV	-0,07	0,08	-6,81	0,15	-0,10	0,01	-0,20	0,14	-6,98	0,12	-0,24	0,02
	SLC												
14	SLD	0,24	0,07	-9,82	2,07	1,42	0,06	0,18	0,17	-9,81	1,99	1,38	0,05
	SLV	0,22	0,10	-9,82	2,05	1,41	0,05	0,18	0,17	-9,81	1,99	1,38	0,05
	SLC												
15	SLD	-0,07	0,04	-20,35	-0,15	0,00	-0,10	-0,15	0,52	-28,29	-1,06	-0,47	-0,37
	SLV	-0,09	0,18	-22,60	-0,40	-0,13	-0,18	-0,15	0,52	-28,29	-1,06	-0,47	-0,37
	SLC												
16	SLD	-0,23	0,07	-12,90	-0,28	0,30	0,00	-0,50	0,51	-12,92	-0,64	-0,04	0,03
	SLV	-0,31	0,20	-12,91	-0,39	0,20	0,01	-0,50	0,51	-12,92	-0,64	-0,04	0,03
	SLC												
17	SLD	-0,22	-0,02	-10,37	-0,11	0,57	0,02	-1,59	1,01	-9,69	-1,13	-0,02	0,01
	SLV	-0,61	0,27	-10,18	-0,40	0,40	0,02	-1,59	1,01	-9,69	-1,13	-0,02	0,01
	SLC												
19	SLD	-0,35	0,40	-10,29	-0,27	0,05	0,00	-0,72	1,00	-10,15	-0,82	0,01	-0,02
	SLV	-0,45	0,57	-10,25	-0,43	0,04	0,00	-0,72	1,00	-10,15	-0,82	0,01	-0,02
	SLC												
20	SLD	-0,49	0,15	-8,27	-0,20	-0,06	0,00	-0,63	0,65	-9,10	-0,34	-0,07	-0,02
	SLV	-0,53	0,29	-8,50	-0,24	-0,06	0,00	-0,63	0,65	-9,10	-0,34	-0,07	-0,02
	SLC												
21	SLD	-0,46	0,03	-5,91	-0,08	-0,10	0,00	-0,71	0,52	-5,35	-0,20	-0,14	-0,03
	SLV	-0,53	0,17	-5,75	-0,11	-0,11	-0,01	-0,71	0,52	-5,35	-0,20	-0,14	-0,03
	SLC												
22	SLD	-0,38	0,23	-11,27	-0,12	0,01	-0,02	-0,83	0,06	-9,84	0,04	-0,13	-0,05
	SLV	-0,51	0,18	-10,87	-0,08	-0,03	-0,03	-0,83	0,06	-9,84	0,04	-0,13	-0,05
	SLC												
23	SLD	-0,56	0,27	-7,44	-0,18	-0,11	0,01	-0,72	0,32	-7,92	-0,27	-0,15	0,00
	SLV	-0,60	0,28	-7,57	-0,21	-0,12	0,01	-0,72	0,32	-7,92	-0,27	-0,15	0,00
	SLC												
24	SLD	-0,30	0,08	-6,06	-0,07	0,23	-0,01	-0,39	0,49	-7,03	-0,25	0,20	-0,05

Arch. Marco Amabili

RISULTATI PUSH VINCOLI ELASTICI-PUSH N.ro 2-Prop.Modolo:-Fx+0.3*Fy+Ecc5%													
IDENTIFICATIVO		REAZIONI DOMANDA						REAZIONI CAPACITA'					
Nodo N.ro	Stato Limite	Tx (t)	Ty (t)	Tz (t)	Mx (tm)	My (tm)	Mz (tm)	Tx (t)	Ty (t)	Tz (t)	Mx (tm)	My (tm)	Mz (tm)
	SLV	-0,32	0,19	-6,34	-0,12	0,22	-0,02	-0,39	0,49	-7,03	-0,25	0,20	-0,05
	SLC												
25	SLD	-0,32	-0,03	-6,08	0,05	0,08	0,00	-0,51	0,35	-5,08	-0,11	0,08	-0,01
	SLV	-0,37	0,08	-5,79	0,00	0,08	-0,01	-0,51	0,35	-5,08	-0,11	0,08	-0,01
	SLC												
27	SLD	-0,12	0,08	-5,27	-0,04	-0,38	0,05	0,40	0,48	-2,16	-0,43	-0,05	0,06
	SLV	0,02	0,19	-4,39	-0,15	-0,29	0,05	0,40	0,48	-2,16	-0,43	-0,05	0,06
	SLC												
28	SLD	-0,03	0,01	-5,08	0,03	0,35	0,02	-0,11	0,37	-6,86	-0,32	0,22	0,02
	SLV	-0,05	0,11	-5,59	-0,07	0,31	0,02	-0,11	0,37	-6,86	-0,32	0,22	0,02
	SLC												
30	SLD	0,05	0,07	-9,53	-0,07	-0,02	0,00	0,01	0,25	-9,53	-0,42	-0,03	0,02
	SLV	0,04	0,12	-9,53	-0,16	-0,03	0,01	0,01	0,25	-9,53	-0,42	-0,03	0,02
	SLC												
31	SLD	0,07	0,13	-15,82	-0,11	-0,24	0,07	0,09	0,75	-9,32	-0,60	-0,41	0,37
	SLV	0,07	0,31	-13,98	-0,24	-0,29	0,16	0,09	0,75	-9,32	-0,60	-0,41	0,37
	SLC												
32	SLD	-0,30	0,26	-6,03	-0,02	-0,41	0,01	-0,36	0,86	-6,45	-0,14	-0,43	0,04
	SLV	-0,31	0,43	-6,15	-0,05	-0,41	0,02	-0,36	0,86	-6,45	-0,14	-0,43	0,04
	SLC												
33	SLD	0,26	0,05	-10,27	0,19	0,10	0,02	0,55	0,77	-8,02	-0,04	0,35	0,02
	SLV	0,34	0,26	-9,63	0,12	0,17	0,02	0,55	0,77	-8,02	-0,04	0,35	0,02
	SLC												
34	SLD	-0,08	0,38	-10,25	-0,30	-0,70	-0,01	-0,19	2,22	-10,25	-1,14	-1,05	0,00
	SLV	-0,11	0,91	-10,25	-0,54	-0,80	-0,01	-0,19	2,22	-10,25	-1,14	-1,05	0,00
	SLC												
35	SLD	-0,83	0,28	-14,00	-0,41	-0,77	-0,02	-2,00	1,29	-13,19	-1,04	-1,05	-0,01
	SLV	-1,16	0,57	-13,77	-0,59	-0,85	-0,02	-2,00	1,29	-13,19	-1,04	-1,05	-0,01
	SLC												
36	SLD	-0,12	0,59	-10,22	-1,00	0,15	0,01	-1,55	2,47	-7,97	-1,94	-0,59	0,00
	SLV	-0,52	1,13	-9,58	-1,27	-0,06	0,00	-1,55	2,47	-7,97	-1,94	-0,59	0,00
	SLC												
37	SLD	-0,16	-0,28	-13,60	0,65	-0,13	-0,03	-0,77	1,26	-13,00	0,29	-0,59	-0,04
	SLV	-0,33	0,16	-13,43	0,55	-0,26	-0,03	-0,77	1,26	-13,00	0,29	-0,59	-0,04
	SLC												
38	SLD	-0,39	0,15	-20,78	-0,15	-0,14	-0,01	-1,04	1,29	-20,81	-1,00	-0,76	-0,05
	SLV	-0,57	0,47	-20,79	-0,39	-0,32	-0,02	-1,04	1,29	-20,81	-1,00	-0,76	-0,05
	SLC												

RISULTATI PUSH VINCOLI ELASTICI-PUSH N.ro 3-Prop.Modolo:+Fy+0.3*Fx+Ecc5%													
IDENTIFICATIVO		REAZIONI DOMANDA						REAZIONI CAPACITA'					
Nodo N.ro	Stato Limite	Tx (t)	Ty (t)	Tz (t)	Mx (tm)	My (tm)	Mz (tm)	Tx (t)	Ty (t)	Tz (t)	Mx (tm)	My (tm)	Mz (tm)
1	SLD	0,00	0,88	-9,91	-0,45	0,06	0,05	0,04	1,45	-11,38	-0,81	0,02	0,07
	SLV	0,07	1,88	-12,47	-1,08	-0,01	0,09	0,04	1,45	-11,38	-0,81	0,02	0,07
	SLC												
2	SLD	0,03	0,51	-10,19	-0,29	0,03	-0,03	0,10	0,64	-10,69	-0,34	0,03	-0,06
	SLV	0,14	0,73	-11,06	-0,39	0,04	-0,08	0,10	0,64	-10,69	-0,34	0,03	-0,06
	SLC												
3	SLD	-0,27	0,44	-6,49	-0,14	-0,33	0,00	-0,17	0,61	-7,21	-0,26	-0,28	0,00
	SLV	-0,10	0,74	-7,74	-0,34	-0,25	0,00	-0,17	0,61	-7,21	-0,26	-0,28	0,00
	SLC												
4	SLD	-0,03	0,56	-9,39	-0,20	0,18	-0,22	-0,02	0,84	-8,11	-0,30	0,23	-0,35
	SLV	-0,02	1,04	-7,16	-0,37	0,26	-0,44	-0,02	0,84	-8,11	-0,30	0,23	-0,35
	SLC												
5	SLD	0,02	0,14	-13,22	0,07	-0,05	0,12	0,02	0,34	-13,74	-0,08	-0,02	0,21
	SLV	0,02	0,48	-14,13	-0,19	0,00	0,28	0,02	0,34	-13,74	-0,08	-0,02	0,21
	SLC												
6	SLD	0,01	0,18	-12,65	0,07	-0,08	0,08	0,01	0,43	-12,96	-0,19	-0,05	0,17
	SLV	0,00	0,61	-13,18	-0,38	-0,03	0,24	0,01	0,43	-12,96	-0,19	-0,05	0,17
	SLC												
7	SLD	-0,25	0,35	-5,41	-0,11	0,10	0,00	-0,26	0,46	-5,21	-0,14	0,11	-0,02
	SLV	-0,27	0,55	-5,06	-0,16	0,13	-0,03	-0,26	0,46	-5,21	-0,14	0,11	-0,02
	SLC												
8	SLD	-0,07	0,68	-6,94	-0,25	0,25	0,02	-0,03	1,03	-6,94	-0,39	0,27	0,04
	SLV	0,00	1,29	-6,94	-0,49	0,28	0,05	-0,03	1,03	-6,94	-0,39	0,27	0,04
	SLC												

Arch. Marco Amabili

RISULTATI PUSH VINCOLI ELASTICI-PUSH N.ro 3-Prop.Modolo: +Fy+0.3*Fx+Ecc5%													
IDENTIFICATIVO		REAZIONI DOMANDA						REAZIONI CAPACITA'					
Nodo N.ro	Stato Limite	Tx (t)	Ty (t)	Tz (t)	Mx (tm)	My (tm)	Mz (tm)	Tx (t)	Ty (t)	Tz (t)	Mx (tm)	My (tm)	Mz (tm)
SLC													
9	SLD	-0,03	0,44	-6,63	-0,05	0,27	-0,01	0,07	0,64	-6,60	-0,08	0,29	-0,02
	SLV	0,14	0,80	-6,58	-0,10	0,31	-0,02	0,07	0,64	-6,60	-0,08	0,29	-0,02
	SLC												
10	SLD	-0,16	0,48	-5,61	-0,13	0,16	0,02	-0,19	0,64	-5,68	-0,15	0,14	0,03
	SLV	-0,21	0,77	-5,74	-0,16	0,12	0,04	-0,19	0,64	-5,68	-0,15	0,14	0,03
	SLC												
11	SLD	-0,03	0,48	-8,87	-0,21	0,24	-0,20	-0,03	0,91	-6,87	-0,64	0,32	-0,36
	SLV	-0,02	1,24	-5,38	-0,97	0,37	-0,48	-0,03	0,91	-6,87	-0,64	0,32	-0,36
	SLC												
12	SLD	0,06	0,16	-6,77	0,12	0,04	0,00	0,09	0,24	-6,82	0,10	0,06	-0,01
	SLV	0,10	0,30	-6,86	0,08	0,08	-0,01	0,09	0,24	-6,82	0,10	0,06	-0,01
	SLC												
14	SLD	0,26	0,24	-9,72	1,96	1,42	0,09	0,27	0,37	-9,66	1,87	1,41	0,11
	SLV	0,27	0,47	-9,61	1,80	1,41	0,13	0,27	0,37	-9,66	1,87	1,41	0,11
	SLC												
15	SLD	-0,03	0,71	-17,96	-0,94	0,20	-0,36	-0,02	1,24	-17,57	-1,64	0,26	-0,58
	SLV	-0,02	1,63	-17,29	-2,15	0,30	-0,74	-0,02	1,24	-17,57	-1,64	0,26	-0,58
	SLC												
16	SLD	-0,08	0,64	-13,12	-0,69	0,37	0,04	-0,01	1,10	-13,28	-1,03	0,37	0,07
	SLV	0,03	1,44	-13,39	-1,28	0,36	0,10	-0,01	1,10	-13,28	-1,03	0,37	0,07
	SLC												
17	SLD	0,32	1,02	-8,64	-1,09	0,89	0,03	0,47	1,90	-7,34	-1,94	1,01	0,04
	SLV	0,58	2,55	-6,38	-2,56	1,10	0,04	0,47	1,90	-7,34	-1,94	1,01	0,04
	SLC												
19	SLD	-0,22	0,94	-10,42	-0,78	0,05	0,00	-0,20	1,41	-10,49	-1,21	0,05	-0,01
	SLV	-0,18	1,75	-10,54	-1,53	0,05	-0,01	-0,20	1,41	-10,49	-1,21	0,05	-0,01
	SLC												
20	SLD	-0,33	0,62	-8,72	-0,31	-0,05	-0,01	-0,24	1,03	-9,17	-0,41	-0,04	-0,02
	SLV	-0,18	1,33	-9,50	-0,49	-0,04	-0,03	-0,24	1,03	-9,17	-0,41	-0,04	-0,02
	SLC												
21	SLD	-0,41	0,50	-5,28	-0,18	-0,09	-0,01	-0,42	0,90	-4,75	-0,28	-0,09	-0,02
	SLV	-0,43	1,19	-4,36	-0,35	-0,08	-0,03	-0,42	0,90	-4,75	-0,28	-0,09	-0,02
	SLC												
22	SLD	-0,24	0,44	-11,41	-0,21	0,02	-0,02	-0,21	0,56	-11,28	-0,25	0,02	-0,03
	SLV	-0,20	0,65	-11,18	-0,28	0,01	-0,03	-0,21	0,56	-11,28	-0,25	0,02	-0,03
	SLC												
23	SLD	-0,39	0,48	-7,75	-0,25	-0,10	0,00	-0,30	0,64	-8,04	-0,31	-0,10	-0,01
	SLV	-0,24	0,75	-8,26	-0,35	-0,11	-0,02	-0,30	0,64	-8,04	-0,31	-0,10	-0,01
	SLC												
24	SLD	-0,21	0,49	-5,94	-0,11	0,15	-0,03	-0,15	0,83	-6,02	-0,17	0,09	-0,05
	SLV	-0,12	1,09	-6,07	-0,22	0,04	-0,07	-0,15	0,83	-6,02	-0,17	0,09	-0,05
	SLC												
25	SLD	-0,30	0,39	-5,85	-0,02	0,12	-0,03	-0,31	0,75	-5,53	-0,08	0,14	-0,05
	SLV	-0,32	1,01	-5,30	-0,13	0,16	-0,06	-0,31	0,75	-5,53	-0,08	0,14	-0,05
	SLC												
27	SLD	-0,36	0,47	-4,84	-0,18	-0,56	0,04	-0,44	0,81	-4,05	-0,33	-0,63	0,03
	SLV	-0,50	1,06	-3,47	-0,45	-0,68	0,03	-0,44	0,81	-4,05	-0,33	-0,63	0,03
	SLC												
28	SLD	0,00	0,38	-5,71	-0,09	0,33	-0,02	0,01	0,70	-6,42	-0,24	0,29	-0,06
	SLV	0,02	0,94	-6,94	-0,34	0,26	-0,08	0,01	0,70	-6,42	-0,24	0,29	-0,06
	SLC												
30	SLD	0,07	0,27	-9,52	-0,40	-0,01	0,01	0,07	0,44	-9,51	-0,69	-0,01	0,03
	SLV	0,08	0,57	-9,51	-0,91	-0,01	0,03	0,07	0,44	-9,51	-0,69	-0,01	0,03
	SLC												
31	SLD	0,07	0,81	-18,68	-0,99	-0,24	0,46	0,08	1,38	-19,62	-1,68	-0,28	0,76
	SLV	0,08	1,80	-20,32	-2,18	-0,30	0,99	0,08	1,38	-19,62	-1,68	-0,28	0,76
	SLC												
32	SLD	-0,25	0,93	-6,57	-0,15	-0,36	0,03	-0,22	1,49	-7,01	-0,26	-0,33	0,06
	SLV	-0,20	1,91	-7,33	-0,34	-0,31	0,07	-0,22	1,49	-7,01	-0,26	-0,33	0,06
	SLC												
33	SLD	0,12	0,68	-11,11	0,12	-0,02	0,03	0,07	1,22	-11,34	0,04	-0,06	0,05
	SLV	0,03	1,62	-11,50	-0,02	-0,09	0,05	0,07	1,22	-11,34	0,04	-0,06	0,05
	SLC												

RISULTATI PUSH VINCOLI ELASTICI-PUSH N.ro 3-Prop.Modolo:+Fy+0.3*Fx+Ecc5%													
IDENTIFICATIVO		REAZIONI DOMANDA						REAZIONI CAPACITA'					
Nodo N.ro	Stato Limite	Tx (t)	Ty (t)	Tz (t)	Mx (tm)	My (tm)	Mz (tm)	Tx (t)	Ty (t)	Tz (t)	Mx (tm)	My (tm)	Mz (tm)
34	SLD	0,00	2,27	-11,92	-1,22	-0,49	0,00	0,03	3,87	-13,06	-1,99	-0,39	0,02
	SLV	0,06	5,05	-13,91	-2,56	-0,33	0,03	0,03	3,87	-13,06	-1,99	-0,39	0,02
	SLC												
35	SLD	-0,41	1,16	-13,17	-1,05	-0,67	0,00	-0,31	1,92	-12,47	-1,58	-0,65	0,01
	SLV	-0,24	2,49	-11,96	-1,97	-0,63	0,03	-0,31	1,92	-12,47	-1,58	-0,65	0,01
	SLC												
36	SLD	0,36	2,47	-9,26	-1,89	0,33	0,03	0,46	4,06	-8,24	-2,65	0,33	0,04
	SLV	0,53	5,24	-7,49	-3,21	0,33	0,05	0,46	4,06	-8,24	-2,65	0,33	0,04
	SLC												
37	SLD	0,12	1,27	-13,81	0,29	0,02	-0,01	0,21	2,59	-13,86	-0,02	0,06	0,01
	SLV	0,28	3,56	-13,89	-0,25	0,09	0,02	0,21	2,59	-13,86	-0,02	0,06	0,01
	SLC												
38	SLD	-0,07	1,07	-20,74	-0,97	0,07	-0,03	0,05	1,88	-20,71	-1,66	0,12	-0,06
	SLV	0,14	2,48	-20,69	-2,18	0,16	-0,07	0,05	1,88	-20,71	-1,66	0,12	-0,06
	SLC												

RISULTATI PUSH VINCOLI ELASTICI-PUSH N.ro 4-Prop.Modolo:-Fy+0.3*Fx+Ecc5%													
IDENTIFICATIVO		REAZIONI DOMANDA						REAZIONI CAPACITA'					
Nodo N.ro	Stato Limite	Tx (t)	Ty (t)	Tz (t)	Mx (tm)	My (tm)	Mz (tm)	Tx (t)	Ty (t)	Tz (t)	Mx (tm)	My (tm)	Mz (tm)
1	SLD	-0,13	-0,93	-5,32	0,64	0,19	-0,03	-0,17	-1,46	-3,96	0,94	0,24	-0,06
	SLV												
	SLC												
2	SLD	-0,18	0,15	-8,72	-0,09	0,03	0,06	-0,25	0,05	-8,31	-0,02	0,03	0,09
	SLV												
	SLC												
3	SLD	-0,56	-0,07	-4,43	0,18	-0,44	0,00	-0,65	-0,20	-3,86	0,27	-0,48	0,01
	SLV												
	SLC												
4	SLD	-0,04	-0,35	-12,26	0,09	0,10	0,19	-0,05	-0,63	-12,81	0,18	0,09	0,31
	SLV												
	SLC												
5	SLD	0,02	-0,40	-12,49	0,51	-0,11	-0,15	0,02	-0,54	-12,50	0,64	-0,13	-0,23
	SLV												
	SLC												
6	SLD	0,00	-0,62	-15,54	1,02	-0,06	-0,20	-0,01	-0,85	-17,38	1,34	-0,03	-0,28
	SLV												
	SLC												
7	SLD	-0,18	0,05	-6,07	-0,01	0,06	0,05	-0,14	-0,02	-6,27	0,03	0,05	0,06
	SLV												
	SLC												
8	SLD	-0,09	-0,48	-6,80	0,19	0,23	-0,03	-0,07	-0,83	-6,72	0,33	0,24	-0,04
	SLV												
	SLC												
9	SLD	-0,27	-0,28	-6,76	0,03	0,20	0,01	-0,32	-0,50	-6,81	0,05	0,18	0,01
	SLV												
	SLC												
10	SLD	-0,01	-0,09	-5,17	-0,12	0,25	-0,03	0,05	-0,27	-4,98	-0,12	0,29	-0,04
	SLV												
	SLC												
11	SLD	-0,02	-0,81	-9,68	0,91	0,31	0,29	-0,01	-1,17	-8,53	1,18	0,40	0,43
	SLV												
	SLC												
12	SLD	0,00	-0,06	-6,58	0,20	-0,01	0,01	-0,01	-0,12	-6,52	0,22	-0,02	0,02
	SLV												
	SLC												
14	SLD	0,24	-0,14	-9,92	2,22	1,43	0,03	0,24	-0,24	-9,97	2,29	1,44	0,01
	SLV												
	SLC												
15	SLD	-0,04	-0,80	-17,60	1,07	0,12	0,28	-0,04	-1,21	-17,10	1,62	0,12	0,45
	SLV												
	SLC												
16	SLD	-0,16	-0,67	-12,72	0,27	0,47	-0,05	-0,16	-1,02	-12,63	0,54	0,53	-0,07
	SLV												
	SLC												
17	SLD	0,45	-1,50	-12,03	1,33	0,79	0,04	0,64	-2,19	-12,86	1,99	0,84	0,04
	SLV												
	SLC												

Arch. Marco Amabili

RISULTATI PUSH VINCOLI ELASTICI-PUSH N.ro 4-Prop.Modo:-Fy+0.3*Fx+Ecc5%													
IDENTIFICATIVO		REAZIONI DOMANDA						REAZIONI CAPACITA'					
Nodo N.ro	Stato Limite	Tx (t)	Ty (t)	Tz (t)	Mx (tm)	My (tm)	Mz (tm)	Tx (t)	Ty (t)	Tz (t)	Mx (tm)	My (tm)	Mz (tm)
	SLV												
	SLC												
19	SLD	-0,23	-0,47	-10,25	0,53	0,07	0,02	-0,22	-0,88	-10,20	0,91	0,08	0,03
	SLV												
	SLC												
20	SLD	-0,54	-0,60	-7,32	-0,01	-0,05	0,03	-0,58	-0,94	-6,91	0,08	-0,05	0,05
	SLV												
	SLC												
21	SLD	-0,32	-0,70	-6,83	0,10	-0,09	0,03	-0,28	-1,04	-7,27	0,18	-0,09	0,05
	SLV												
	SLC												
22	SLD	-0,23	0,14	-11,92	-0,11	0,07	0,00	-0,21	0,07	-12,10	-0,09	0,08	0,00
	SLV												
	SLC												
23	SLD	-0,59	0,08	-6,85	-0,08	-0,08	0,03	-0,64	-0,02	-6,59	-0,03	-0,07	0,03
	SLV												
	SLC												
24	SLD	-0,32	-0,52	-5,58	0,08	0,31	0,04	-0,35	-0,79	-5,43	0,14	0,35	0,05
	SLV												
	SLC												
25	SLD	-0,21	-0,62	-6,89	0,19	0,05	0,02	-0,17	-0,90	-7,22	0,26	0,03	0,03
	SLV												
	SLC												
27	SLD	-0,32	-0,51	-7,81	0,34	-0,49	0,05	-0,36	-0,78	-8,82	0,50	-0,51	0,05
	SLV												
	SLC												
28	SLD	0,00	-0,54	-3,41	0,38	0,46	0,07	0,00	-0,79	-2,71	0,53	0,51	0,09
	SLV												
	SLC												
30	SLD	0,06	-0,21	-9,53	0,41	-0,02	-0,02	0,06	-0,34	-9,54	0,63	-0,02	-0,02
	SLV												
	SLC												
31	SLD	0,06	-0,76	-17,33	0,87	-0,13	-0,39	0,05	-1,16	-17,34	1,35	-0,09	-0,61
	SLV												
	SLC												
32	SLD	-0,31	-0,61	-5,35	0,16	-0,44	-0,03	-0,33	-1,01	-5,04	0,23	-0,46	-0,04
	SLV												
	SLC												
33	SLD	0,19	-0,83	-10,92	0,37	0,05	0,01	0,20	-1,23	-10,99	0,44	0,05	0,00
	SLV												
	SLC												
34	SLD	-0,07	-2,01	-9,05	0,83	-0,66	-0,02	-0,08	-3,09	-8,39	1,35	-0,69	-0,02
	SLV												
	SLC												
35	SLD	-0,23	-0,98	-15,12	0,44	-0,63	-0,03	-0,05	-1,55	-15,63	0,84	-0,59	-0,04
	SLV												
	SLC												
36	SLD	0,64	-1,82	-12,36	0,18	0,58	0,01	0,87	-2,91	-13,26	0,71	0,72	0,01
	SLV												
	SLC												
37	SLD	0,05	-2,26	-13,85	1,11	0,06	-0,03	0,09	-3,15	-13,90	1,32	0,11	-0,03
	SLV												
	SLC												
38	SLD	-0,19	-1,21	-20,80	0,98	0,12	0,05	-0,16	-1,82	-20,81	1,50	0,18	0,07
	SLV												
	SLC												

RISULTATI PUSH VINCOLI ELASTICI-PUSH N.ro 5-Prop.Massa:+Fx+0.3*Fy+Ecc5%													
IDENTIFICATIVO		REAZIONI DOMANDA						REAZIONI CAPACITA'					
Nodo N.ro	Stato Limite	Tx (t)	Ty (t)	Tz (t)	Mx (tm)	My (tm)	Mz (tm)	Tx (t)	Ty (t)	Tz (t)	Mx (tm)	My (tm)	Mz (tm)
1	SLD	0,03	0,17	-7,89	-0,06	0,15	0,01	0,57	0,88	-8,41	-0,77	0,35	0,01
	SLV	0,15	0,33	-8,02	-0,22	0,20	0,01	0,57	0,88	-8,41	-0,77	0,35	0,01
	SLC												
2	SLD	0,00	0,34	-9,67	-0,16	0,04	0,00	0,35	0,40	-10,74	0,06	0,07	-0,06
	SLV	0,07	0,35	-9,91	-0,11	0,04	-0,01	0,35	0,40	-10,74	0,06	0,07	-0,06
	SLC												

Arch. Marco Amabili

RISULTATI PUSH VINCOLI ELASTICI-PUSH N.ro 5-Prop.Massa:+Fx+0.3*Fy+Ecc5%													
IDENTIFICATIVO		REAZIONI DOMANDA						REAZIONI CAPACITA'					
Nodo N.ro	Stato Limite	Tx (t)	Ty (t)	Tz (t)	Mx (tm)	My (tm)	Mz (tm)	Tx (t)	Ty (t)	Tz (t)	Mx (tm)	My (tm)	Mz (tm)
SLC													
3	SLD	-0,33	0,25	-5,72	-0,02	-0,36	0,00	0,12	0,59	-7,12	-0,24	-0,21	-0,02
	SLV	-0,23	0,32	-6,03	-0,07	-0,33	0,00	0,12	0,59	-7,12	-0,24	-0,21	-0,02
	SLC												
4	SLD	-0,02	0,18	-8,79	-0,08	0,23	-0,05	0,08	0,29	4,93	-0,20	0,84	-0,16
	SLV	0,00	0,20	-5,75	-0,11	0,36	-0,08	0,08	0,29	4,93	-0,20	0,84	-0,16
	SLC												
5	SLD	0,02	-0,06	-14,35	0,24	-0,03	0,02	0,04	0,38	-24,93	0,02	0,31	0,19
	SLV	0,03	0,04	-16,69	0,19	0,04	0,06	0,04	0,38	-24,93	0,02	0,31	0,19
	SLC												
6	SLD	0,00	-0,16	-15,24	0,51	-0,03	-0,03	-0,12	0,01	-31,77	0,85	0,44	0,04
	SLV	-0,03	-0,12	-18,95	0,59	0,07	-0,02	-0,12	0,01	-31,77	0,85	0,44	0,04
	SLC												
7	SLD	-0,19	0,25	-5,70	-0,06	0,09	0,02	0,06	0,61	-5,67	-0,03	0,17	0,00
	SLV	-0,14	0,33	-5,69	-0,06	0,11	0,01	0,06	0,61	-5,67	-0,03	0,17	0,00
	SLC												
8	SLD	0,00	0,17	-6,71	-0,05	0,28	0,01	0,71	0,19	-5,42	-0,04	0,55	0,06
	SLV	0,16	0,18	-6,42	-0,05	0,34	0,02	0,71	0,19	-5,42	-0,04	0,55	0,06
	SLC												
9	SLD	-0,09	0,13	-6,69	-0,03	0,24	0,00	0,33	0,10	-6,78	-0,10	0,29	0,00
	SLV	0,00	0,13	-6,71	-0,04	0,25	0,00	0,33	0,10	-6,78	-0,10	0,29	0,00
	SLC												
10	SLD	-0,07	0,24	-5,34	-0,14	0,21	0,00	0,26	0,18	-4,45	-0,27	0,31	0,01
	SLV	0,01	0,22	-5,14	-0,17	0,23	0,00	0,26	0,18	-4,45	-0,27	0,31	0,01
	SLC												
11	SLD	-0,02	0,00	-7,18	0,15	0,38	-0,01	0,10	0,79	17,88	-1,36	1,71	-0,29
	SLV	0,01	0,18	-1,55	-0,19	0,68	-0,07	0,10	0,79	17,88	-1,36	1,71	-0,29
	SLC												
12	SLD	0,07	0,08	-6,67	0,15	0,05	0,00	0,28	0,24	-6,58	0,11	0,28	-0,02
	SLV	0,11	0,11	-6,65	0,14	0,10	0,00	0,28	0,24	-6,58	0,11	0,28	-0,02
	SLC												
14	SLD	0,26	0,10	-9,79	2,06	1,43	0,07	0,33	0,39	-9,63	1,88	1,45	0,13
	SLV	0,28	0,17	-9,75	2,01	1,43	0,08	0,33	0,39	-9,63	1,88	1,45	0,13
	SLC												
15	SLD	-0,02	0,14	-16,76	-0,15	0,23	-0,11	0,09	1,21	-7,76	-1,27	0,90	-0,48
	SLV	0,00	0,38	-14,66	-0,40	0,39	-0,19	0,09	1,21	-7,76	-1,27	0,90	-0,48
	SLC												
16	SLD	-0,07	0,14	-12,98	-0,32	0,45	0,01	0,47	1,06	-13,47	-0,96	0,87	0,08
	SLV	0,06	0,35	-13,09	-0,47	0,54	0,02	0,47	1,06	-13,47	-0,96	0,87	0,08
	SLC												
17	SLD	0,55	0,04	-9,86	-0,15	0,94	0,03	3,03	1,60	-6,30	-1,61	2,20	0,09
	SLV	1,11	0,40	-9,05	-0,48	1,22	0,05	3,03	1,60	-6,30	-1,61	2,20	0,09
	SLC												
19	SLD	-0,18	0,38	-10,38	-0,26	0,07	0,01	0,29	1,05	-10,70	-0,89	0,09	0,02
	SLV	-0,07	0,54	-10,45	-0,40	0,07	0,01	0,29	1,05	-10,70	-0,89	0,09	0,02
	SLC												
20	SLD	-0,38	0,14	-8,14	-0,19	-0,05	0,01	0,03	0,74	-8,48	-0,32	-0,02	0,01
	SLV	-0,28	0,28	-8,22	-0,22	-0,04	0,01	0,03	0,74	-8,48	-0,32	-0,02	0,01
	SLC												
21	SLD	-0,35	0,03	-5,88	-0,07	-0,09	0,01	-0,09	0,63	-5,00	-0,20	-0,03	0,02
	SLV	-0,29	0,17	-5,68	-0,10	-0,07	0,01	-0,09	0,63	-5,00	-0,20	-0,03	0,02
	SLC												
22	SLD	-0,17	0,36	-11,77	-0,20	0,06	-0,01	0,36	0,88	-12,74	-0,44	0,16	0,00
	SLV	-0,05	0,48	-11,98	-0,25	0,08	-0,01	0,36	0,88	-12,74	-0,44	0,16	0,00
	SLC												
23	SLD	-0,44	0,34	-7,38	-0,18	-0,09	0,01	0,00	0,79	-7,69	-0,26	-0,04	0,00
	SLV	-0,34	0,44	-7,45	-0,20	-0,07	0,01	0,00	0,79	-7,69	-0,26	-0,04	0,00
	SLC												
24	SLD	-0,23	0,09	-5,69	-0,02	0,20	0,00	0,02	0,68	-4,91	0,00	0,06	-0,02
	SLV	-0,18	0,23	-5,51	-0,02	0,17	-0,01	0,02	0,68	-4,91	0,00	0,06	-0,02
	SLC												
25	SLD	-0,24	0,00	-6,33	0,08	0,09	-0,01	-0,06	0,64	-6,50	0,04	0,18	-0,05
	SLV	-0,20	0,15	-6,37	0,07	0,11	-0,02	-0,06	0,64	-6,50	0,04	0,18	-0,05
	SLC												

RISULTATI PUSH VINCOLI ELASTICI-PUSH N.ro 5-Prop.Massa:+Fx+0.3*Fy+Ecc5%													
IDENTIFICATIVO		REAZIONI DOMANDA						REAZIONI CAPACITA'					
Nodo N.ro	Stato Limite	Tx (t)	Ty (t)	Tz (t)	Mx (tm)	My (tm)	Mz (tm)	Tx (t)	Ty (t)	Tz (t)	Mx (tm)	My (tm)	Mz (tm)
27	SLD	-0,42	0,09	-6,26	0,05	-0,58	0,04	-1,36	0,65	-7,82	0,05	-1,25	0,01
	SLV	-0,63	0,22	-6,61	0,05	-0,73	0,03	-1,36	0,65	-7,82	0,05	-1,25	0,01
	SLC												
28	SLD	0,01	0,03	-4,70	0,12	0,39	0,01	0,15	0,58	-4,77	0,11	0,43	-0,09
	SLV	0,04	0,15	-4,72	0,11	0,40	-0,02	0,15	0,58	-4,77	0,11	0,43	-0,09
	SLC												
30	SLD	0,07	0,08	-9,52	-0,08	-0,02	0,00	0,12	0,42	-9,50	-0,61	0,01	0,03
	SLV	0,08	0,16	-9,52	-0,20	-0,01	0,01	0,12	0,42	-9,50	-0,61	0,01	0,03
	SLC												
31	SLD	0,07	0,20	-19,12	-0,30	-0,18	0,13	0,04	1,37	-28,77	-1,95	-0,08	0,81
	SLV	0,07	0,47	-21,28	-0,68	-0,16	0,29	0,04	1,37	-28,77	-1,95	-0,08	0,81
	SLC												
32	SLD	-0,26	0,34	-6,10	-0,03	-0,39	0,01	-0,14	1,51	-7,04	-0,25	-0,28	0,05
	SLV	-0,23	0,60	-6,32	-0,08	-0,36	0,02	-0,14	1,51	-7,04	-0,25	-0,28	0,05
	SLC												
33	SLD	0,10	0,08	-11,36	0,24	-0,03	0,03	-0,38	1,07	-14,72	0,23	-0,39	0,06
	SLV	0,00	0,30	-12,08	0,23	-0,11	0,03	-0,38	1,07	-14,72	0,23	-0,39	0,06
	SLC												
34	SLD	-0,01	0,60	-10,96	-0,43	-0,50	-0,01	-0,26	4,00	-13,35	-2,03	-0,27	0,04
	SLV	0,01	1,37	-11,72	-0,81	-0,38	0,01	-0,26	4,00	-13,35	-2,03	-0,27	0,04
	SLC												
35	SLD	-0,19	0,31	-13,93	-0,46	-0,62	-0,01	1,83	1,68	-12,57	-1,49	-0,15	0,04
	SLV	0,27	0,62	-13,62	-0,70	-0,52	0,00	1,83	1,68	-12,57	-1,49	-0,15	0,04
	SLC												
36	SLD	0,65	0,79	-10,60	-1,07	0,51	0,02	3,04	4,15	-9,95	-2,59	1,55	0,10
	SLV	1,19	1,55	-10,45	-1,42	0,75	0,04	3,04	4,15	-9,95	-2,59	1,55	0,10
	SLC												
37	SLD	0,18	-0,11	-13,90	0,61	0,10	-0,01	1,26	2,71	-14,81	-0,04	0,79	0,06
	SLV	0,42	0,53	-14,10	0,46	0,25	0,00	1,26	2,71	-14,81	-0,04	0,79	0,06
	SLC												
38	SLD	-0,02	0,16	-20,75	-0,20	0,17	0,00	1,18	1,55	-20,62	-1,51	1,11	0,00
	SLV	0,25	0,48	-20,72	-0,50	0,38	0,00	1,18	1,55	-20,62	-1,51	1,11	0,00
	SLC												

RISULTATI PUSH VINCOLI ELASTICI-PUSH N.ro 6-Prop.Massa:-Fx+0.3*Fy+Ecc5%													
IDENTIFICATIVO		REAZIONI DOMANDA						REAZIONI CAPACITA'					
Nodo N.ro	Stato Limite	Tx (t)	Ty (t)	Tz (t)	Mx (tm)	My (tm)	Mz (tm)	Tx (t)	Ty (t)	Tz (t)	Mx (tm)	My (tm)	Mz (tm)
1	SLD	-0,20	0,21	-8,60	0,03	0,04	0,03	-0,79	0,95	-12,20	-0,19	-0,33	0,11
	SLV	-0,37	0,42	-9,62	-0,03	-0,07	0,05	-0,79	0,95	-12,20	-0,19	-0,33	0,11
	SLC												
2	SLD	-0,13	0,41	-9,53	-0,30	0,02	0,01	-0,42	0,78	-9,78	-0,72	-0,01	-0,01
	SLV	-0,21	0,52	-9,60	-0,42	0,01	0,00	-0,42	0,78	-9,78	-0,72	-0,01	-0,01
	SLC												
3	SLD	-0,48	0,22	-5,60	0,00	-0,40	0,01	-0,78	0,39	-6,23	-0,12	-0,44	0,04
	SLV	-0,56	0,27	-5,78	-0,04	-0,41	0,02	-0,78	0,39	-6,23	-0,12	-0,44	0,04
	SLC												
4	SLD	-0,06	0,29	-13,95	-0,09	-0,01	-0,08	-0,15	0,86	-25,64	-0,23	-0,57	-0,30
	SLV	-0,09	0,45	-17,26	-0,13	-0,17	-0,15	-0,15	0,86	-25,64	-0,23	-0,57	-0,30
	SLC												
5	SLD	0,01	-0,11	-10,08	0,24	-0,16	0,01	-0,01	0,04	0,24	0,04	-0,46	0,10
	SLV	0,01	-0,07	-7,16	0,18	-0,25	0,03	-0,01	0,04	0,24	0,04	-0,46	0,10
	SLC												
6	SLD	0,04	-0,07	-9,51	0,25	-0,18	-0,01	0,12	0,42	2,20	-0,63	-0,47	0,15
	SLV	0,06	0,07	-6,19	0,00	-0,27	0,03	0,12	0,42	2,20	-0,63	-0,47	0,15
	SLC												
7	SLD	-0,30	0,18	-5,59	-0,09	0,07	0,02	-0,54	0,20	-5,10	-0,18	0,04	0,00
	SLV	-0,37	0,19	-5,45	-0,11	0,06	0,01	-0,54	0,20	-5,10	-0,18	0,04	0,00
	SLC												
8	SLD	-0,26	0,37	-7,25	-0,14	0,17	0,00	-0,83	1,23	-8,61	-0,53	-0,07	-0,01
	SLV	-0,42	0,61	-7,64	-0,25	0,10	0,00	-0,83	1,23	-8,61	-0,53	-0,07	-0,01
	SLC												
9	SLD	-0,20	0,25	-6,65	-0,01	0,24	-0,01	-0,32	0,73	-6,54	-0,02	0,25	-0,02
	SLV	-0,23	0,38	-6,62	-0,02	0,24	-0,01	-0,32	0,73	-6,54	-0,02	0,25	-0,02
	SLC												
10	SLD	-0,20	0,34	-5,71	-0,10	0,16	0,00	-0,54	0,75	-6,57	-0,03	0,03	0,03

Arch. Marco Amabili

RISULTATI PUSH VINCOLI ELASTICI-PUSH N.ro 6-Prop.Massa:-Fx+0.3*Fy+Ecc5%													
IDENTIFICATIVO		REAZIONI DOMANDA						REAZIONI CAPACITA'					
Nodo N.ro	Stato Limite	Tx (t)	Ty (t)	Tz (t)	Mx (tm)	My (tm)	Mz (tm)	Tx (t)	Ty (t)	Tz (t)	Mx (tm)	My (tm)	Mz (tm)
	SLV	-0,30	0,45	-5,95	-0,08	0,12	0,01	-0,54	0,75	-6,57	-0,03	0,03	0,03
	SLC												
11	SLD	-0,06	-0,06	-15,05	0,46	-0,06	0,00	-0,13	0,32	-29,20	0,59	-0,88	-0,16
	SLV	-0,08	0,05	-19,06	0,49	-0,29	-0,04	-0,13	0,32	-29,20	0,59	-0,88	-0,16
	SLC												
12	SLD	-0,01	0,06	-6,74	0,15	-0,04	0,01	-0,20	0,14	-6,98	0,12	-0,24	0,02
	SLV	-0,07	0,08	-6,81	0,15	-0,10	0,01	-0,20	0,14	-6,98	0,12	-0,24	0,02
	SLC												
14	SLD	0,24	0,07	-9,82	2,07	1,42	0,06	0,18	0,17	-9,81	1,99	1,38	0,05
	SLV	0,22	0,10	-9,82	2,05	1,41	0,05	0,18	0,17	-9,81	1,99	1,38	0,05
	SLC												
15	SLD	-0,07	0,04	-20,35	-0,15	0,00	-0,10	-0,15	0,52	-28,29	-1,06	-0,47	-0,37
	SLV	-0,09	0,18	-22,60	-0,40	-0,13	-0,18	-0,15	0,52	-28,29	-1,06	-0,47	-0,37
	SLC												
16	SLD	-0,23	0,07	-12,90	-0,28	0,30	0,00	-0,50	0,51	-12,92	-0,64	-0,04	0,03
	SLV	-0,31	0,20	-12,91	-0,39	0,20	0,01	-0,50	0,51	-12,92	-0,64	-0,04	0,03
	SLC												
17	SLD	-0,22	-0,02	-10,37	-0,11	0,57	0,02	-1,59	1,01	-9,69	-1,13	-0,02	0,01
	SLV	-0,61	0,27	-10,18	-0,40	0,40	0,02	-1,59	1,01	-9,69	-1,13	-0,02	0,01
	SLC												
19	SLD	-0,35	0,40	-10,29	-0,27	0,05	0,00	-0,72	1,00	-10,15	-0,82	0,01	-0,02
	SLV	-0,45	0,57	-10,25	-0,43	0,04	0,00	-0,72	1,00	-10,15	-0,82	0,01	-0,02
	SLC												
20	SLD	-0,49	0,15	-8,27	-0,20	-0,06	0,00	-0,63	0,65	-9,10	-0,34	-0,07	-0,02
	SLV	-0,53	0,29	-8,50	-0,24	-0,06	0,00	-0,63	0,65	-9,10	-0,34	-0,07	-0,02
	SLC												
21	SLD	-0,46	0,03	-5,91	-0,08	-0,10	0,00	-0,71	0,52	-5,35	-0,20	-0,14	-0,03
	SLV	-0,53	0,17	-5,75	-0,11	-0,11	-0,01	-0,71	0,52	-5,35	-0,20	-0,14	-0,03
	SLC												
22	SLD	-0,38	0,23	-11,27	-0,12	0,01	-0,02	-0,83	0,06	-9,84	0,04	-0,13	-0,05
	SLV	-0,51	0,18	-10,87	-0,08	-0,03	-0,03	-0,83	0,06	-9,84	0,04	-0,13	-0,05
	SLC												
23	SLD	-0,56	0,27	-7,44	-0,18	-0,11	0,01	-0,72	0,32	-7,92	-0,27	-0,15	0,00
	SLV	-0,60	0,28	-7,57	-0,21	-0,12	0,01	-0,72	0,32	-7,92	-0,27	-0,15	0,00
	SLC												
24	SLD	-0,30	0,08	-6,06	-0,07	0,23	-0,01	-0,39	0,49	-7,03	-0,25	0,20	-0,05
	SLV	-0,32	0,19	-6,34	-0,12	0,22	-0,02	-0,39	0,49	-7,03	-0,25	0,20	-0,05
	SLC												
25	SLD	-0,32	-0,03	-6,08	0,05	0,08	0,00	-0,51	0,35	-5,08	-0,11	0,08	-0,01
	SLV	-0,37	0,08	-5,79	0,00	0,08	-0,01	-0,51	0,35	-5,08	-0,11	0,08	-0,01
	SLC												
27	SLD	-0,12	0,08	-5,27	-0,04	-0,38	0,05	0,40	0,48	-2,16	-0,43	-0,05	0,06
	SLV	0,02	0,19	-4,39	-0,15	-0,29	0,05	0,40	0,48	-2,16	-0,43	-0,05	0,06
	SLC												
28	SLD	-0,03	0,01	-5,08	0,03	0,35	0,02	-0,11	0,37	-6,86	-0,32	0,22	0,02
	SLV	-0,05	0,11	-5,59	-0,07	0,31	0,02	-0,11	0,37	-6,86	-0,32	0,22	0,02
	SLC												
30	SLD	0,05	0,07	-9,53	-0,07	-0,02	0,00	0,01	0,25	-9,53	-0,42	-0,03	0,02
	SLV	0,04	0,12	-9,53	-0,16	-0,03	0,01	0,01	0,25	-9,53	-0,42	-0,03	0,02
	SLC												
31	SLD	0,07	0,13	-15,82	-0,11	-0,24	0,07	0,09	0,75	-9,32	-0,60	-0,41	0,37
	SLV	0,07	0,31	-13,98	-0,24	-0,29	0,16	0,09	0,75	-9,32	-0,60	-0,41	0,37
	SLC												
32	SLD	-0,30	0,26	-6,03	-0,02	-0,41	0,01	-0,36	0,86	-6,45	-0,14	-0,43	0,04
	SLV	-0,31	0,43	-6,15	-0,05	-0,41	0,02	-0,36	0,86	-6,45	-0,14	-0,43	0,04
	SLC												
33	SLD	0,26	0,05	-10,27	0,19	0,10	0,02	0,55	0,77	-8,02	-0,04	0,35	0,02
	SLV	0,34	0,26	-9,63	0,12	0,17	0,02	0,55	0,77	-8,02	-0,04	0,35	0,02
	SLC												
34	SLD	-0,08	0,38	-10,25	-0,30	-0,70	-0,01	-0,19	2,22	-10,25	-1,14	-1,05	0,00
	SLV	-0,11	0,91	-10,25	-0,54	-0,80	-0,01	-0,19	2,22	-10,25	-1,14	-1,05	0,00
	SLC												
35	SLD	-0,83	0,28	-14,00	-0,41	-0,77	-0,02	-2,00	1,29	-13,19	-1,04	-1,05	-0,01
	SLV	-1,16	0,57	-13,77	-0,59	-0,85	-0,02	-2,00	1,29	-13,19	-1,04	-1,05	-0,01
	SLC												

RISULTATI PUSH VINCOLI ELASTICI-PUSH N.ro 6-Prop.Massa:-Fx+0.3*Fy+Ecc5%													
IDENTIFICATIVO		REAZIONI DOMANDA						REAZIONI CAPACITA'					
Nodo N.ro	Stato Limite	Tx (t)	Ty (t)	Tz (t)	Mx (tm)	My (tm)	Mz (tm)	Tx (t)	Ty (t)	Tz (t)	Mx (tm)	My (tm)	Mz (tm)
36	SLD	-0,12	0,59	-10,22	-1,00	0,15	0,01	-1,55	2,47	-7,97	-1,94	-0,59	0,00
	SLV	-0,52	1,13	-9,58	-1,27	-0,06	0,00	-1,55	2,47	-7,97	-1,94	-0,59	0,00
	SLC												
37	SLD	-0,16	-0,28	-13,60	0,65	-0,13	-0,03	-0,77	1,26	-13,00	0,29	-0,59	-0,04
	SLV	-0,33	0,16	-13,43	0,55	-0,26	-0,03	-0,77	1,26	-13,00	0,29	-0,59	-0,04
	SLC												
38	SLD	-0,39	0,15	-20,78	-0,15	-0,14	-0,01	-1,04	1,29	-20,81	-1,00	-0,76	-0,05
	SLV	-0,57	0,47	-20,79	-0,39	-0,32	-0,02	-1,04	1,29	-20,81	-1,00	-0,76	-0,05
	SLC												

RISULTATI PUSH VINCOLI ELASTICI-PUSH N.ro 7-Prop.Massa:+Fy+0.3*Fx+Ecc5%													
IDENTIFICATIVO		REAZIONI DOMANDA						REAZIONI CAPACITA'					
Nodo N.ro	Stato Limite	Tx (t)	Ty (t)	Tz (t)	Mx (tm)	My (tm)	Mz (tm)	Tx (t)	Ty (t)	Tz (t)	Mx (tm)	My (tm)	Mz (tm)
1	SLD	0,00	0,88	-9,91	-0,45	0,06	0,05	0,04	1,45	-11,38	-0,81	0,02	0,07
	SLV	0,07	1,88	-12,47	-1,08	-0,01	0,09	0,04	1,45	-11,38	-0,81	0,02	0,07
	SLC												
2	SLD	0,03	0,51	-10,19	-0,29	0,03	-0,03	0,10	0,64	-10,69	-0,34	0,03	-0,06
	SLV	0,14	0,73	-11,06	-0,39	0,04	-0,08	0,10	0,64	-10,69	-0,34	0,03	-0,06
	SLC												
3	SLD	-0,27	0,44	-6,49	-0,14	-0,33	0,00	-0,17	0,61	-7,21	-0,26	-0,28	0,00
	SLV	-0,10	0,74	-7,74	-0,34	-0,25	0,00	-0,17	0,61	-7,21	-0,26	-0,28	0,00
	SLC												
4	SLD	-0,03	0,56	-9,39	-0,20	0,18	-0,22	-0,02	0,84	-8,11	-0,30	0,23	-0,35
	SLV	-0,02	1,04	-7,16	-0,37	0,26	-0,44	-0,02	0,84	-8,11	-0,30	0,23	-0,35
	SLC												
5	SLD	0,02	0,14	-13,22	0,07	-0,05	0,12	0,02	0,34	-13,74	-0,08	-0,02	0,21
	SLV	0,02	0,48	-14,13	-0,19	0,00	0,28	0,02	0,34	-13,74	-0,08	-0,02	0,21
	SLC												
6	SLD	0,01	0,18	-12,65	0,07	-0,08	0,08	0,01	0,43	-12,96	-0,19	-0,05	0,17
	SLV	0,00	0,61	-13,18	-0,38	-0,03	0,24	0,01	0,43	-12,96	-0,19	-0,05	0,17
	SLC												
7	SLD	-0,25	0,35	-5,41	-0,11	0,10	0,00	-0,26	0,46	-5,21	-0,14	0,11	-0,02
	SLV	-0,27	0,55	-5,06	-0,16	0,13	-0,03	-0,26	0,46	-5,21	-0,14	0,11	-0,02
	SLC												
8	SLD	-0,07	0,68	-6,94	-0,25	0,25	0,02	-0,03	1,03	-6,94	-0,39	0,27	0,04
	SLV	0,00	1,29	-6,94	-0,49	0,28	0,05	-0,03	1,03	-6,94	-0,39	0,27	0,04
	SLC												
9	SLD	-0,03	0,44	-6,63	-0,05	0,27	-0,01	0,07	0,64	-6,60	-0,08	0,29	-0,02
	SLV	0,14	0,80	-6,58	-0,10	0,31	-0,02	0,07	0,64	-6,60	-0,08	0,29	-0,02
	SLC												
10	SLD	-0,16	0,48	-5,61	-0,13	0,16	0,02	-0,19	0,64	-5,68	-0,15	0,14	0,03
	SLV	-0,21	0,77	-5,74	-0,16	0,12	0,04	-0,19	0,64	-5,68	-0,15	0,14	0,03
	SLC												
11	SLD	-0,03	0,48	-8,87	-0,21	0,24	-0,20	-0,03	0,91	-6,87	-0,64	0,32	-0,36
	SLV	-0,02	1,24	-5,38	-0,97	0,37	-0,48	-0,03	0,91	-6,87	-0,64	0,32	-0,36
	SLC												
12	SLD	0,06	0,16	-6,77	0,12	0,04	0,00	0,09	0,24	-6,82	0,10	0,06	-0,01
	SLV	0,10	0,30	-6,86	0,08	0,08	-0,01	0,09	0,24	-6,82	0,10	0,06	-0,01
	SLC												
14	SLD	0,26	0,24	-9,72	1,96	1,42	0,09	0,27	0,37	-9,66	1,87	1,41	0,11
	SLV	0,27	0,47	-9,61	1,80	1,41	0,13	0,27	0,37	-9,66	1,87	1,41	0,11
	SLC												
15	SLD	-0,03	0,71	-17,96	-0,94	0,20	-0,36	-0,02	1,24	-17,57	-1,64	0,26	-0,58
	SLV	-0,02	1,63	-17,29	-2,15	0,30	-0,74	-0,02	1,24	-17,57	-1,64	0,26	-0,58
	SLC												
16	SLD	-0,08	0,64	-13,12	-0,69	0,37	0,04	-0,01	1,10	-13,28	-1,03	0,37	0,07
	SLV	0,03	1,44	-13,39	-1,28	0,36	0,10	-0,01	1,10	-13,28	-1,03	0,37	0,07
	SLC												
17	SLD	0,32	1,02	-8,64	-1,09	0,89	0,03	0,47	1,90	-7,34	-1,94	1,01	0,04
	SLV	0,58	2,55	-6,38	-2,56	1,10	0,04	0,47	1,90	-7,34	-1,94	1,01	0,04
	SLC												
19	SLD	-0,22	0,94	-10,42	-0,78	0,05	0,00	-0,20	1,41	-10,49	-1,21	0,05	-0,01
	SLV	-0,18	1,75	-10,54	-1,53	0,05	-0,01	-0,20	1,41	-10,49	-1,21	0,05	-0,01
	SLC												

RISULTATI PUSH VINCOLI ELASTICI-PUSH N.ro 7-Prop.Massa:+Fy+0.3*Fx+Ecc5%													
IDENTIFICATIVO		REAZIONI DOMANDA						REAZIONI CAPACITA'					
Nodo N.ro	Stato Limite	Tx (t)	Ty (t)	Tz (t)	Mx (tm)	My (tm)	Mz (tm)	Tx (t)	Ty (t)	Tz (t)	Mx (tm)	My (tm)	Mz (tm)
20	SLD	-0,33	0,62	-8,72	-0,31	-0,05	-0,01	-0,24	1,03	-9,17	-0,41	-0,04	-0,02
	SLV	-0,18	1,33	-9,50	-0,49	-0,04	-0,03	-0,24	1,03	-9,17	-0,41	-0,04	-0,02
	SLC												
21	SLD	-0,41	0,50	-5,28	-0,18	-0,09	-0,01	-0,42	0,90	-4,75	-0,28	-0,09	-0,02
	SLV	-0,43	1,19	-4,36	-0,35	-0,08	-0,03	-0,42	0,90	-4,75	-0,28	-0,09	-0,02
	SLC												
22	SLD	-0,24	0,44	-11,41	-0,21	0,02	-0,02	-0,21	0,56	-11,28	-0,25	0,02	-0,03
	SLV	-0,20	0,65	-11,18	-0,28	0,01	-0,03	-0,21	0,56	-11,28	-0,25	0,02	-0,03
	SLC												
23	SLD	-0,39	0,48	-7,75	-0,25	-0,10	0,00	-0,30	0,64	-8,04	-0,31	-0,10	-0,01
	SLV	-0,24	0,75	-8,26	-0,35	-0,11	-0,02	-0,30	0,64	-8,04	-0,31	-0,10	-0,01
	SLC												
24	SLD	-0,21	0,49	-5,94	-0,11	0,15	-0,03	-0,15	0,83	-6,02	-0,17	0,09	-0,05
	SLV	-0,12	1,09	-6,07	-0,22	0,04	-0,07	-0,15	0,83	-6,02	-0,17	0,09	-0,05
	SLC												
25	SLD	-0,30	0,39	-5,85	-0,02	0,12	-0,03	-0,31	0,75	-5,53	-0,08	0,14	-0,05
	SLV	-0,32	1,01	-5,30	-0,13	0,16	-0,06	-0,31	0,75	-5,53	-0,08	0,14	-0,05
	SLC												
27	SLD	-0,36	0,47	-4,84	-0,18	-0,56	0,04	-0,44	0,81	-4,05	-0,33	-0,63	0,03
	SLV	-0,50	1,06	-3,47	-0,45	-0,68	0,03	-0,44	0,81	-4,05	-0,33	-0,63	0,03
	SLC												
28	SLD	0,00	0,38	-5,71	-0,09	0,33	-0,02	0,01	0,70	-6,42	-0,24	0,29	-0,06
	SLV	0,02	0,94	-6,94	-0,34	0,26	-0,08	0,01	0,70	-6,42	-0,24	0,29	-0,06
	SLC												
30	SLD	0,07	0,27	-9,52	-0,40	-0,01	0,01	0,07	0,44	-9,51	-0,69	-0,01	0,03
	SLV	0,08	0,57	-9,51	-0,91	-0,01	0,03	0,07	0,44	-9,51	-0,69	-0,01	0,03
	SLC												
31	SLD	0,07	0,81	-18,68	-0,99	-0,24	0,46	0,08	1,38	-19,62	-1,68	-0,28	0,76
	SLV	0,08	1,80	-20,32	-2,18	-0,30	0,99	0,08	1,38	-19,62	-1,68	-0,28	0,76
	SLC												
32	SLD	-0,25	0,93	-6,57	-0,15	-0,36	0,03	-0,22	1,49	-7,01	-0,26	-0,33	0,06
	SLV	-0,20	1,91	-7,33	-0,34	-0,31	0,07	-0,22	1,49	-7,01	-0,26	-0,33	0,06
	SLC												
33	SLD	0,12	0,68	-11,11	0,12	-0,02	0,03	0,07	1,22	-11,34	0,04	-0,06	0,05
	SLV	0,03	1,62	-11,50	-0,02	-0,09	0,05	0,07	1,22	-11,34	0,04	-0,06	0,05
	SLC												
34	SLD	0,00	2,27	-11,92	-1,22	-0,49	0,00	0,03	3,87	-13,06	-1,99	-0,39	0,02
	SLV	0,06	5,05	-13,91	-2,56	-0,33	0,03	0,03	3,87	-13,06	-1,99	-0,39	0,02
	SLC												
35	SLD	-0,41	1,16	-13,17	-1,05	-0,67	0,00	-0,31	1,92	-12,47	-1,58	-0,65	0,01
	SLV	-0,24	2,49	-11,96	-1,97	-0,63	0,03	-0,31	1,92	-12,47	-1,58	-0,65	0,01
	SLC												
36	SLD	0,36	2,47	-9,26	-1,89	0,33	0,03	0,46	4,06	-8,24	-2,65	0,33	0,04
	SLV	0,53	5,24	-7,49	-3,21	0,33	0,05	0,46	4,06	-8,24	-2,65	0,33	0,04
	SLC												
37	SLD	0,12	1,27	-13,81	0,29	0,02	-0,01	0,21	2,59	-13,86	-0,02	0,06	0,01
	SLV	0,28	3,56	-13,89	-0,25	0,09	0,02	0,21	2,59	-13,86	-0,02	0,06	0,01
	SLC												
38	SLD	-0,07	1,07	-20,74	-0,97	0,07	-0,03	0,05	1,88	-20,71	-1,66	0,12	-0,06
	SLV	0,14	2,48	-20,69	-2,18	0,16	-0,07	0,05	1,88	-20,71	-1,66	0,12	-0,06
	SLC												

RISULTATI PUSH VINCOLI ELASTICI-PUSH N.ro 8-Prop.Massa:-Fy+0.3*Fx+Ecc5%													
IDENTIFICATIVO		REAZIONI DOMANDA						REAZIONI CAPACITA'					
Nodo N.ro	Stato Limite	Tx (t)	Ty (t)	Tz (t)	Mx (tm)	My (tm)	Mz (tm)	Tx (t)	Ty (t)	Tz (t)	Mx (tm)	My (tm)	Mz (tm)
1	SLD	-0,13	-0,93	-5,32	0,64	0,19	-0,03	-0,17	-1,46	-3,96	0,94	0,24	-0,06
	SLV												
	SLC												
2	SLD	-0,18	0,15	-8,72	-0,09	0,03	0,06	-0,25	0,05	-8,31	-0,02	0,03	0,09
	SLV												
	SLC												
3	SLD	-0,56	-0,07	-4,43	0,18	-0,44	0,00	-0,65	-0,20	-3,86	0,27	-0,48	0,01
	SLV												
	SLC												

C.D.S.

RISULTATI PUSH VINCOLI ELASTICI-PUSH N.ro 8-Prop.Massa:-Fy+0.3*Fx+Ecc5%													
IDENTIFICATIVO		REAZIONI DOMANDA						REAZIONI CAPACITA'					
Nodo N.ro	Stato Limite	Tx (t)	Ty (t)	Tz (t)	Mx (tm)	My (tm)	Mz (tm)	Tx (t)	Ty (t)	Tz (t)	Mx (tm)	My (tm)	Mz (tm)
4	SLD SLV SLC	-0,04	-0,35	-12,26	0,09	0,10	0,19	-0,05	-0,63	-12,81	0,18	0,09	0,31
5	SLD SLV SLC	0,02	-0,40	-12,49	0,51	-0,11	-0,15	0,02	-0,54	-12,50	0,64	-0,13	-0,23
6	SLD SLV SLC	0,00	-0,62	-15,54	1,02	-0,06	-0,20	-0,01	-0,85	-17,38	1,34	-0,03	-0,28
7	SLD SLV SLC	-0,18	0,05	-6,07	-0,01	0,06	0,05	-0,14	-0,02	-6,27	0,03	0,05	0,06
8	SLD SLV SLC	-0,09	-0,48	-6,80	0,19	0,23	-0,03	-0,07	-0,83	-6,72	0,33	0,24	-0,04
9	SLD SLV SLC	-0,27	-0,28	-6,76	0,03	0,20	0,01	-0,32	-0,50	-6,81	0,05	0,18	0,01
10	SLD SLV SLC	-0,01	-0,09	-5,17	-0,12	0,25	-0,03	0,05	-0,27	-4,98	-0,12	0,29	-0,04
11	SLD SLV SLC	-0,02	-0,81	-9,68	0,91	0,31	0,29	-0,01	-1,17	-8,53	1,18	0,40	0,43
12	SLD SLV SLC	0,00	-0,06	-6,58	0,20	-0,01	0,01	-0,01	-0,12	-6,52	0,22	-0,02	0,02
14	SLD SLV SLC	0,24	-0,14	-9,92	2,22	1,43	0,03	0,24	-0,24	-9,97	2,29	1,44	0,01
15	SLD SLV SLC	-0,04	-0,80	-17,60	1,07	0,12	0,28	-0,04	-1,21	-17,10	1,62	0,12	0,45
16	SLD SLV SLC	-0,16	-0,67	-12,72	0,27	0,47	-0,05	-0,16	-1,02	-12,63	0,54	0,53	-0,07
17	SLD SLV SLC	0,45	-1,50	-12,03	1,33	0,79	0,04	0,64	-2,19	-12,86	1,99	0,84	0,04
19	SLD SLV SLC	-0,23	-0,47	-10,25	0,53	0,07	0,02	-0,22	-0,88	-10,20	0,91	0,08	0,03
20	SLD SLV SLC	-0,54	-0,60	-7,32	-0,01	-0,05	0,03	-0,58	-0,94	-6,91	0,08	-0,05	0,05
21	SLD SLV SLC	-0,32	-0,70	-6,83	0,10	-0,09	0,03	-0,28	-1,04	-7,27	0,18	-0,09	0,05
22	SLD SLV SLC	-0,23	0,14	-11,92	-0,11	0,07	0,00	-0,21	0,07	-12,10	-0,09	0,08	0,00
23	SLD SLV SLC	-0,59	0,08	-6,85	-0,08	-0,08	0,03	-0,64	-0,02	-6,59	-0,03	-0,07	0,03
24	SLD SLV SLC	-0,32	-0,52	-5,58	0,08	0,31	0,04	-0,35	-0,79	-5,43	0,14	0,35	0,05
25	SLD SLV SLC	-0,21	-0,62	-6,89	0,19	0,05	0,02	-0,17	-0,90	-7,22	0,26	0,03	0,03
27	SLD SLV SLC	-0,32	-0,51	-7,81	0,34	-0,49	0,05	-0,36	-0,78	-8,82	0,50	-0,51	0,05
28	SLD	0,00	-0,54	-3,41	0,38	0,46	0,07	0,00	-0,79	-2,71	0,53	0,51	0,09

Arch. Marco Amabili

C.D.S.

RISULTATI PUSH VINCOLI ELASTICI-PUSH N.ro 8-Prop.Massa:-Fy+0.3*Fx+Ecc5%													
IDENTIFICATIVO		REAZIONI DOMANDA						REAZIONI CAPACITA'					
Nodo N.ro	Stato Limite	Tx (t)	Ty (t)	Tz (t)	Mx (tm)	My (tm)	Mz (tm)	Tx (t)	Ty (t)	Tz (t)	Mx (tm)	My (tm)	Mz (tm)
	SLV SLC												
30	SLD SLV SLC	0,06	-0,21	-9,53	0,41	-0,02	-0,02	0,06	-0,34	-9,54	0,63	-0,02	-0,02
31	SLD SLV SLC	0,06	-0,76	-17,33	0,87	-0,13	-0,39	0,05	-1,16	-17,34	1,35	-0,09	-0,61
32	SLD SLV SLC	-0,31	-0,61	-5,35	0,16	-0,44	-0,03	-0,33	-1,01	-5,04	0,23	-0,46	-0,04
33	SLD SLV SLC	0,19	-0,83	-10,92	0,37	0,05	0,01	0,20	-1,23	-10,99	0,44	0,05	0,00
34	SLD SLV SLC	-0,07	-2,01	-9,05	0,83	-0,66	-0,02	-0,08	-3,09	-8,39	1,35	-0,69	-0,02
35	SLD SLV SLC	-0,23	-0,98	-15,12	0,44	-0,63	-0,03	-0,05	-1,55	-15,63	0,84	-0,59	-0,04
36	SLD SLV SLC	0,64	-1,82	-12,36	0,18	0,58	0,01	0,87	-2,91	-13,26	0,71	0,72	0,01
37	SLD SLV SLC	0,05	-2,26	-13,85	1,11	0,06	-0,03	0,09	-3,15	-13,90	1,32	0,11	-0,03
38	SLD SLV SLC	-0,19	-1,21	-20,80	0,98	0,12	0,05	-0,16	-1,82	-20,81	1,50	0,18	0,07

RISULTATI PUSH VINCOLI ELASTICI-PUSH N.ro 9-Prop.Modolo:+Fx-0.3*Fy+Ecc5%													
IDENTIFICATIVO		REAZIONI DOMANDA						REAZIONI CAPACITA'					
Nodo N.ro	Stato Limite	Tx (t)	Ty (t)	Tz (t)	Mx (tm)	My (tm)	Mz (tm)	Tx (t)	Ty (t)	Tz (t)	Mx (tm)	My (tm)	Mz (tm)
1	SLD SLV SLC	0,00 0,09	-0,21 -0,50	-6,93 -5,90	0,17 0,29	0,18 0,26	-0,01 -0,03	0,20 0,20	-0,88 -0,88	-4,58 -4,58	0,43 0,43	0,36 0,36	-0,05 -0,05
2	SLD SLV SLC	-0,05 -0,03	0,26 0,19	-9,36 -9,22	-0,12 -0,02	0,03 0,04	0,02 0,03	0,01 0,01	0,08 0,08	-9,06 -9,06	0,10 0,10	0,05 0,05	0,04 0,04
3	SLD SLV SLC	-0,39 -0,37	0,14 0,09	-5,28 -5,08	0,05 0,08	-0,38 -0,38	0,00 0,00	-0,33 -0,33	0,03 0,03	-4,82 -4,82	0,12 0,12	-0,38 -0,38	-0,01 -0,01
4	SLD SLV SLC	-0,03 -0,01	-0,01 -0,22	-9,41 -7,13	-0,02 0,03	0,21 0,32	0,03 0,11	0,02 0,02	-0,48 -0,48	-4,11 -4,11	0,09 0,09	0,47 0,47	0,21 0,21
5	SLD SLV SLC	0,02 0,03	-0,17 -0,21	-14,18 -16,31	0,33 0,40	-0,05 0,01	-0,04 -0,07	0,03 0,03	-0,26 -0,26	-19,11 -19,11	0,48 0,48	0,09 0,09	-0,11 -0,11
6	SLD SLV SLC	0,00 -0,03	-0,32 -0,48	-15,81 -20,20	0,71 1,02	-0,03 0,08	-0,09 -0,14	-0,07 -0,07	-0,69 -0,69	-25,85 -25,85	1,42 1,42	0,22 0,22	-0,21 -0,21
7	SLD SLV SLC	-0,18 -0,10	0,18 0,19	-5,83 -6,00	-0,04 -0,01	0,08 0,09	0,03 0,04	0,00 0,00	0,20 0,20	-6,20 -6,20	0,03 0,03	0,10 0,10	0,05 0,05
8	SLD SLV SLC	0,00 0,15	-0,07 -0,35	-6,68 -6,36	0,04 0,16	0,27 0,33	0,00 0,00	0,34 0,34	-0,72 -0,72	-5,95 -5,95	0,30 0,30	0,40 0,40	0,00 0,00
9	SLD SLV SLC	-0,14 -0,11	-0,02 -0,20	-6,72 -6,77	-0,01 -0,01	0,23 0,22	0,00 0,00	-0,07 -0,07	-0,44 -0,44	-6,84 -6,84	0,00 0,00	0,22 0,22	0,01 0,01
10	SLD SLV SLC	-0,04 0,07	0,12 -0,04	-5,25 -4,94	-0,14 -0,16	0,23 0,27	-0,01 -0,02	0,22 0,22	-0,23 -0,23	-4,55 -4,55	-0,20 -0,20	0,33 0,33	-0,03 -0,03
11	SLD SLV	-0,01 0,01	-0,27 -0,42	-7,40 -2,04	0,38 0,33	0,39 0,70	0,09 0,15	0,05 0,05	-0,60 -0,60	4,86 4,86	0,26 0,26	1,10 1,10	0,23 0,23

Arch. Marco Amabili

RISULTATI PUSH VINCOLI ELASTICI-PUSH N.ro 9-Prop.Modolo: +Fx-0.3*Fy+Ecc5%													
IDENTIFICATIVO		REAZIONI DOMANDA						REAZIONI CAPACITA'					
Nodo N.ro	Stato Limite	Tx (t)	Ty (t)	Tz (t)	Mx (tm)	My (tm)	Mz (tm)	Tx (t)	Ty (t)	Tz (t)	Mx (tm)	My (tm)	Mz (tm)
SLC													
12	SLD	0,05	0,03	-6,63	0,17	0,04	0,00	0,12	-0,02	-6,48	0,19	0,13	0,00
	SLV	0,08	0,01	-6,57	0,18	0,08	0,00	0,12	-0,02	-6,48	0,19	0,13	0,00
	SLC												
14	SLD	0,26	0,02	-9,83	2,11	1,43	0,06	0,28	-0,04	-9,86	2,16	1,45	0,06
	SLV	0,27	-0,01	-9,84	2,13	1,44	0,06	0,28	-0,04	-9,86	2,16	1,45	0,06
	SLC												
15	SLD	-0,03	-0,18	-16,70	0,27	0,22	0,02	0,02	-0,49	-11,90	0,85	0,50	0,20
	SLV	0,00	-0,32	-14,54	0,53	0,35	0,10	0,02	-0,49	-11,90	0,85	0,50	0,20
	SLC												
16	SLD	-0,09	-0,13	-12,90	-0,12	0,47	-0,01	0,14	-0,41	-12,92	0,11	0,74	-0,02
	SLV	0,01	-0,26	-12,91	-0,02	0,59	-0,02	0,14	-0,41	-12,92	0,11	0,74	-0,02
	SLC												
17	SLD	0,57	-0,49	-10,57	0,36	0,92	0,03	1,91	-1,13	-10,70	1,00	1,51	0,07
	SLV	1,16	-0,77	-10,63	0,64	1,17	0,05	1,91	-1,13	-10,70	1,00	1,51	0,07
	SLC												
19	SLD	-0,18	0,09	-10,34	0,01	0,07	0,01	0,05	-0,38	-10,40	0,44	0,09	0,03
	SLV	-0,08	-0,12	-10,37	0,20	0,08	0,02	0,05	-0,38	-10,40	0,44	0,09	0,03
	SLC												
20	SLD	-0,42	-0,11	-7,85	-0,13	-0,05	0,02	-0,33	-0,50	-7,22	-0,02	-0,04	0,04
	SLV	-0,38	-0,28	-7,57	-0,08	-0,04	0,03	-0,33	-0,50	-7,22	-0,02	-0,04	0,04
	SLC												
21	SLD	-0,33	-0,22	-6,20	-0,02	-0,09	0,02	-0,15	-0,60	-6,64	0,08	-0,06	0,05
	SLV	-0,25	-0,39	-6,40	0,03	-0,08	0,03	-0,15	-0,60	-6,64	0,08	-0,06	0,05
	SLC												
22	SLD	-0,18	0,30	-11,88	-0,18	0,07	-0,01	0,10	0,39	-12,66	-0,25	0,14	0,01
	SLV	-0,06	0,34	-12,22	-0,21	0,10	0,00	0,10	0,39	-12,66	-0,25	0,14	0,01
	SLC												
23	SLD	-0,48	0,26	-7,20	-0,14	-0,08	0,02	-0,37	0,25	-6,84	-0,09	-0,04	0,03
	SLV	-0,43	0,25	-7,04	-0,12	-0,06	0,02	-0,37	0,25	-6,84	-0,09	-0,04	0,03
	SLC												
24	SLD	-0,26	-0,12	-5,61	0,02	0,24	0,01	-0,20	-0,39	-5,00	0,14	0,26	0,04
	SLV	-0,23	-0,24	-5,34	0,07	0,24	0,02	-0,20	-0,39	-5,00	0,14	0,26	0,04
	SLC												
25	SLD	-0,22	-0,21	-6,55	0,12	0,08	0,00	-0,08	-0,47	-7,23	0,22	0,08	0,01
	SLV	-0,16	-0,32	-6,85	0,16	0,08	0,00	-0,08	-0,47	-7,23	0,22	0,08	0,01
	SLC												
27	SLD	-0,41	-0,12	-6,88	0,15	-0,57	0,04	-0,86	-0,39	-9,36	0,45	-0,87	0,03
	SLV	-0,61	-0,24	-7,97	0,28	-0,70	0,04	-0,86	-0,39	-9,36	0,45	-0,87	0,03
	SLC												
28	SLD	0,01	-0,17	-4,22	0,21	0,42	0,03	0,08	-0,41	-2,95	0,48	0,52	0,03
	SLV	0,04	-0,28	-3,66	0,33	0,46	0,03	0,08	-0,41	-2,95	0,48	0,52	0,03
	SLC												
30	SLD	0,07	-0,02	-9,53	0,09	-0,02	0,00	0,09	-0,12	-9,52	0,29	-0,01	-0,01
	SLV	0,08	-0,06	-9,53	0,18	-0,01	-0,01	0,09	-0,12	-9,52	0,29	-0,01	-0,01
	SLC												
31	SLD	0,06	-0,12	-18,82	0,09	-0,16	-0,04	0,05	-0,42	-22,83	0,31	-0,03	-0,19
	SLV	0,06	-0,26	-20,62	0,19	-0,11	-0,11	0,05	-0,42	-22,83	0,31	-0,03	-0,19
	SLC												
32	SLD	-0,28	0,01	-5,85	0,03	-0,40	0,00	-0,25	-0,27	-5,64	0,10	-0,39	-0,02
	SLV	-0,26	-0,11	-5,76	0,06	-0,40	-0,01	-0,25	-0,27	-5,64	0,10	-0,39	-0,02
	SLC												
33	SLD	0,12	-0,24	-11,31	0,29	-0,01	0,02	-0,07	-0,60	-12,97	0,43	-0,15	0,02
	SLV	0,04	-0,40	-11,98	0,35	-0,08	0,02	-0,07	-0,60	-12,97	0,43	-0,15	0,02
	SLC												
34	SLD	-0,02	-0,30	-10,36	0,00	-0,54	-0,01	-0,16	-1,01	-10,03	0,35	-0,50	0,00
	SLV	-0,03	-0,61	-10,37	0,15	-0,47	-0,01	-0,16	-1,01	-10,03	0,35	-0,50	0,00
	SLC												
35	SLD	-0,15	-0,14	-14,34	-0,15	-0,61	-0,02	0,97	-0,66	-14,76	0,17	-0,35	-0,01
	SLV	0,34	-0,37	-14,52	-0,01	-0,50	-0,02	0,97	-0,66	-14,76	0,17	-0,35	-0,01
	SLC												
36	SLD	0,71	-0,11	-11,25	-0,64	0,57	0,02	2,08	-0,85	-12,69	-0,23	1,24	0,05
	SLV	1,31	-0,44	-11,88	-0,46	0,86	0,03	2,08	-0,85	-12,69	-0,23	1,24	0,05
	SLC												

RISULTATI PUSH VINCOLI ELASTICI-PUSH N.ro 9-Prop.Modolo: +Fx-0.3*Fy+Ecc5%													
IDENTIFICATIVO		REAZIONI DOMANDA						REAZIONI CAPACITA'					
Nodo N.ro	Stato Limite	Tx (t)	Ty (t)	Tz (t)	Mx (tm)	My (tm)	Mz (tm)	Tx (t)	Ty (t)	Tz (t)	Mx (tm)	My (tm)	Mz (tm)
37	SLD	0,17	-0,85	-13,91	0,78	0,11	-0,02	0,67	-1,43	-14,39	0,93	0,48	0,00
	SLV	0,39	-1,11	-14,12	0,85	0,27	-0,01	0,67	-1,43	-14,39	0,93	0,48	0,00
	SLC												
38	SLD	-0,04	-0,32	-20,77	0,21	0,18	0,01	0,49	-0,91	-20,74	0,65	0,68	0,06
	SLV	0,19	-0,58	-20,75	0,40	0,40	0,03	0,49	-0,91	-20,74	0,65	0,68	0,06
	SLC												

RISULTATI PUSH VINCOLI ELASTICI-PUSH N.ro 10-Prop.Modolo: -Fx-0.3*Fy+Ecc5%													
IDENTIFICATIVO		REAZIONI DOMANDA						REAZIONI CAPACITA'					
Nodo N.ro	Stato Limite	Tx (t)	Ty (t)	Tz (t)	Mx (tm)	My (tm)	Mz (tm)	Tx (t)	Ty (t)	Tz (t)	Mx (tm)	My (tm)	Mz (tm)
1	SLD	-0,23	-0,16	-7,67	0,25	0,06	0,01	-1,20	-1,32	-7,04	1,27	-0,28	0,02
	SLV	-0,43	-0,40	-7,54	0,46	-0,01	0,01	-1,20	-1,32	-7,04	1,27	-0,28	0,02
	SLC												
2	SLD	-0,18	0,34	-9,23	-0,26	0,02	0,03	-0,83	0,40	-7,79	-0,60	-0,03	0,11
	SLV	-0,31	0,35	-8,93	-0,33	0,01	0,04	-0,83	0,40	-7,79	-0,60	-0,03	0,11
	SLC												
3	SLD	-0,54	0,12	-5,18	0,06	-0,42	0,01	-1,31	-0,25	-3,54	0,30	-0,63	0,05
	SLV	-0,70	0,04	-4,84	0,11	-0,46	0,02	-1,31	-0,25	-3,54	0,30	-0,63	0,05
	SLC												
4	SLD	-0,06	0,10	-14,55	-0,03	-0,03	0,00	-0,20	-0,21	-34,09	0,13	-0,90	0,19
	SLV	-0,09	0,04	-18,59	0,00	-0,21	0,04	-0,20	-0,21	-34,09	0,13	-0,90	0,19
	SLC												
5	SLD	0,01	-0,22	-9,92	0,33	-0,18	-0,05	-0,02	-0,68	5,14	0,60	-0,66	-0,24
	SLV	0,01	-0,31	-6,81	0,38	-0,28	-0,09	-0,02	-0,68	5,14	0,60	-0,66	-0,24
	SLC												
6	SLD	0,04	-0,24	-10,09	0,44	-0,18	-0,07	0,13	-0,52	2,49	0,39	-0,56	-0,19
	SLV	0,06	-0,30	-7,49	0,43	-0,26	-0,09	0,13	-0,52	2,49	0,39	-0,56	-0,19
	SLC												
7	SLD	-0,28	0,12	-5,73	-0,07	0,06	0,03	-0,51	-0,22	-5,88	-0,07	-0,02	0,06
	SLV	-0,33	0,05	-5,75	-0,07	0,04	0,04	-0,51	-0,22	-5,88	-0,07	-0,02	0,06
	SLC												
8	SLD	-0,26	0,13	-7,23	-0,05	0,17	-0,01	-1,08	-0,09	-8,92	-0,05	-0,18	-0,08
	SLV	-0,43	0,09	-7,58	-0,05	0,10	-0,03	-1,08	-0,09	-8,92	-0,05	-0,18	-0,08
	SLC												
9	SLD	-0,25	0,10	-6,68	0,00	0,22	0,00	-0,70	-0,10	-6,68	0,09	0,16	0,00
	SLV	-0,34	0,06	-6,68	0,02	0,21	0,00	-0,70	-0,10	-6,68	0,09	0,16	0,00
	SLC												
10	SLD	-0,17	0,22	-5,62	-0,10	0,18	-0,01	-0,45	0,10	-6,26	0,01	0,11	-0,03
	SLV	-0,23	0,20	-5,75	-0,07	0,17	-0,01	-0,45	0,10	-6,26	0,01	0,11	-0,03
	SLC												
11	SLD	-0,05	-0,33	-15,23	0,69	-0,04	0,10	-0,15	-1,36	-35,65	2,22	-1,10	0,47
	SLV	-0,07	-0,54	-19,45	1,00	-0,26	0,18	-0,15	-1,36	-35,65	2,22	-1,10	0,47
	SLC												
12	SLD	-0,03	0,02	-6,70	0,17	-0,05	0,01	-0,36	-0,16	-6,78	0,23	-0,39	0,05
	SLV	-0,09	-0,02	-6,72	0,18	-0,12	0,02	-0,36	-0,16	-6,78	0,23	-0,39	0,05
	SLC												
14	SLD	0,23	-0,01	-9,86	2,12	1,42	0,04	0,13	-0,32	-10,11	2,33	1,39	-0,04
	SLV	0,21	-0,08	-9,91	2,17	1,41	0,03	0,13	-0,32	-10,11	2,33	1,39	-0,04
	SLC												
15	SLD	-0,07	-0,27	-20,28	0,26	-0,02	0,03	-0,20	-1,43	-30,61	1,45	-0,75	0,42
	SLV	-0,10	-0,51	-22,45	0,51	-0,17	0,11	-0,20	-1,43	-30,61	1,45	-0,75	0,42
	SLC												
16	SLD	-0,25	-0,20	-12,82	-0,09	0,32	-0,02	-0,73	-1,17	-12,31	0,59	-0,02	-0,09
	SLV	-0,34	-0,40	-12,73	0,05	0,25	-0,03	-0,73	-1,17	-12,31	0,59	-0,02	-0,09
	SLC												
17	SLD	-0,20	-0,53	-11,06	0,39	0,55	0,02	-1,92	-2,19	-14,26	1,92	-0,37	0,01
	SLV	-0,55	-0,87	-11,72	0,70	0,36	0,02	-1,92	-2,19	-14,26	1,92	-0,37	0,01
	SLC												
19	SLD	-0,35	0,11	-10,26	0,00	0,06	0,01	-0,87	-0,78	-9,85	0,83	0,02	0,01
	SLV	-0,46	-0,07	-10,17	0,17	0,05	0,01	-0,87	-0,78	-9,85	0,83	0,02	0,01
	SLC												
20	SLD	-0,53	-0,10	-7,98	-0,14	-0,06	0,01	-0,97	-0,89	-7,43	0,04	-0,09	0,02
	SLV	-0,62	-0,26	-7,87	-0,10	-0,06	0,01	-0,97	-0,89	-7,43	0,04	-0,09	0,02
	SLC												
21	SLD	-0,44	-0,21	-6,23	-0,02	-0,10	0,01	-0,67	-0,99	-7,34	0,15	-0,15	0,02

Arch. Marco Amabili

RISULTATI PUSH VINCOLI ELASTICI-PUSH N.ro 10-Prop.Modolo:-Fx-0.3*Fy+Ecc5%													
IDENTIFICATIVO		REAZIONI DOMANDA						REAZIONI CAPACITA'					
Nodo N.ro	Stato Limite	Tx (t)	Ty (t)	Tz (t)	Mx (tm)	My (tm)	Mz (tm)	Tx (t)	Ty (t)	Tz (t)	Mx (tm)	My (tm)	Mz (tm)
	SLV	-0,49	-0,37	-6,46	0,01	-0,11	0,01	-0,67	-0,99	-7,34	0,15	-0,15	0,02
	SLC												
22	SLD	-0,38	0,17	-11,37	-0,10	0,02	-0,02	-1,00	-0,42	-10,03	0,24	-0,12	-0,04
	SLV	-0,51	0,04	-11,10	-0,03	-0,01	-0,02	-1,00	-0,42	-10,03	0,24	-0,12	-0,04
	SLC												
23	SLD	-0,60	0,19	-7,25	-0,15	-0,10	0,01	-1,06	-0,24	-6,83	-0,05	-0,14	0,03
	SLV	-0,69	0,10	-7,17	-0,13	-0,11	0,02	-1,06	-0,24	-6,83	-0,05	-0,14	0,03
	SLC												
24	SLD	-0,32	-0,13	-5,99	-0,03	0,26	0,01	-0,59	-0,76	-6,84	-0,03	0,43	0,03
	SLV	-0,38	-0,26	-6,17	-0,03	0,29	0,01	-0,59	-0,76	-6,84	-0,03	0,43	0,03
	SLC												
25	SLD	-0,30	-0,24	-6,29	0,09	0,06	0,01	-0,46	-0,93	-6,34	0,14	-0,02	0,05
	SLV	-0,33	-0,39	-6,27	0,10	0,04	0,02	-0,46	-0,93	-6,34	0,14	-0,02	0,05
	SLC												
27	SLD	-0,11	-0,13	-5,87	0,06	-0,37	0,05	0,65	-0,76	-5,26	0,17	0,18	0,08
	SLV	0,04	-0,26	-5,73	0,08	-0,26	0,05	0,65	-0,76	-5,26	0,17	0,18	0,08
	SLC												
28	SLD	-0,03	-0,18	-4,62	0,13	0,38	0,04	-0,15	-0,79	-4,03	0,23	0,38	0,14
	SLV	-0,06	-0,31	-4,54	0,15	0,38	0,06	-0,15	-0,79	-4,03	0,23	0,38	0,14
	SLC												
30	SLD	0,05	-0,03	-9,53	0,10	-0,02	-0,01	-0,02	-0,35	-9,56	0,61	-0,05	-0,02
	SLV	0,04	-0,10	-9,54	0,21	-0,03	-0,01	-0,02	-0,35	-9,56	0,61	-0,05	-0,02
	SLC												
31	SLD	0,07	-0,19	-15,54	0,28	-0,21	-0,10	0,07	-1,23	-5,13	1,85	-0,31	-0,72
	SLV	0,07	-0,41	-13,35	0,60	-0,23	-0,23	0,07	-1,23	-5,13	1,85	-0,31	-0,72
	SLC												
32	SLD	-0,31	-0,06	-5,78	0,05	-0,42	0,00	-0,47	-1,09	-4,90	0,24	-0,54	-0,04
	SLV	-0,34	-0,27	-5,60	0,09	-0,45	-0,01	-0,47	-1,09	-4,90	0,24	-0,54	-0,04
	SLC												
33	SLD	0,27	-0,25	-10,23	0,24	0,11	0,01	0,76	-1,11	-6,96	0,23	0,53	-0,02
	SLV	0,38	-0,43	-9,54	0,23	0,20	0,01	0,76	-1,11	-6,96	0,23	0,53	-0,02
	SLC												
34	SLD	-0,09	-0,49	-9,67	0,11	-0,74	-0,02	-0,32	-3,15	-6,19	1,46	-1,43	-0,02
	SLV	-0,14	-1,04	-8,95	0,39	-0,88	-0,02	-0,32	-3,15	-6,19	1,46	-1,43	-0,02
	SLC												
35	SLD	-0,79	-0,16	-14,40	-0,11	-0,76	-0,03	-2,18	-1,36	-15,64	0,83	-1,09	-0,06
	SLV	-1,08	-0,41	-14,65	0,09	-0,83	-0,03	-2,18	-1,36	-15,64	0,83	-1,09	-0,06
	SLC												
36	SLD	-0,06	-0,28	-10,85	-0,58	0,21	0,00	-1,70	-2,89	-11,52	0,63	-0,50	-0,02
	SLV	-0,40	-0,82	-10,99	-0,33	0,06	0,00	-1,70	-2,89	-11,52	0,63	-0,50	-0,02
	SLC												
37	SLD	-0,17	-1,00	-13,61	0,82	-0,13	-0,03	-1,11	-3,16	-12,83	1,33	-0,72	-0,08
	SLV	-0,36	-1,45	-13,45	0,92	-0,25	-0,04	-1,11	-3,16	-12,83	1,33	-0,72	-0,08
	SLC												
38	SLD	-0,41	-0,31	-20,80	0,25	-0,13	0,01	-1,46	-1,52	-20,92	1,44	-0,93	0,05
	SLV	-0,63	-0,56	-20,82	0,49	-0,30	0,01	-1,46	-1,52	-20,92	1,44	-0,93	0,05
	SLC												

RISULTATI PUSH VINCOLI ELASTICI-PUSH N.ro 11-Prop.Modolo:+Fy-0.3*Fx+Ecc5%													
IDENTIFICATIVO		REAZIONI DOMANDA						REAZIONI CAPACITA'					
Nodo N.ro	Stato Limite	Tx (t)	Ty (t)	Tz (t)	Mx (tm)	My (tm)	Mz (tm)	Tx (t)	Ty (t)	Tz (t)	Mx (tm)	My (tm)	Mz (tm)
1	SLD	-0,10	0,89	-10,23	-0,41	0,01	0,06	-0,12	1,35	-11,54	-0,68	-0,05	0,08
	SLV												
	SLC												
2	SLD	-0,03	0,54	-10,14	-0,35	0,03	-0,03	0,00	0,66	-10,49	-0,42	0,03	-0,05
	SLV												
	SLC												
3	SLD	-0,33	0,43	-6,44	-0,14	-0,34	0,01	-0,29	0,56	-6,98	-0,22	-0,32	0,01
	SLV												
	SLC												
4	SLD	-0,05	0,61	-11,64	-0,20	0,08	-0,23	-0,05	0,85	-11,84	-0,28	0,06	-0,34
	SLV												
	SLC												
5	SLD	0,01	0,12	-11,36	0,06	-0,11	0,12	0,01	0,26	-10,77	-0,05	-0,12	0,19
	SLV												

Arch. Marco Amabili

RISULTATI PUSH VINCOLI ELASTICI-PUSH N.ro 11-Prop.Modo:+Fy-0.3*Fx+Ecc5%													
IDENTIFICATIVO		REAZIONI DOMANDA						REAZIONI CAPACITA'					
Nodo N.ro	Stato Limite	Tx (t)	Ty (t)	Tz (t)	Mx (tm)	My (tm)	Mz (tm)	Tx (t)	Ty (t)	Tz (t)	Mx (tm)	My (tm)	Mz (tm)
SLC													
6	SLD SLV SLC	0,03	0,21	-10,17	-0,04	-0,14	0,09	0,04	0,43	-9,07	-0,31	-0,15	0,17
7	SLD SLV SLC	-0,30	0,32	-5,36	-0,12	0,09	0,00	-0,33	0,39	-5,18	-0,15	0,10	-0,01
8	SLD SLV SLC	-0,18	0,76	-7,18	-0,29	0,20	0,02	-0,21	1,08	-7,30	-0,42	0,19	0,03
9	SLD SLV SLC	-0,07	0,49	-6,61	-0,05	0,26	-0,01	-0,02	0,68	-6,58	-0,07	0,28	-0,02
10	SLD SLV SLC	-0,22	0,53	-5,77	-0,12	0,14	0,02	-0,28	0,68	-5,91	-0,12	0,11	0,03
11	SLD SLV SLC	-0,05	0,45	-12,28	-0,07	0,05	-0,19	-0,05	0,78	-12,55	-0,34	0,01	-0,31
12	SLD SLV SLC	0,03	0,16	-6,80	0,12	0,00	0,00	0,03	0,22	-6,86	0,10	0,00	0,00
14	SLD SLV SLC	0,25	0,23	-9,74	1,97	1,41	0,08	0,25	0,32	-9,69	1,90	1,41	0,10
15	SLD SLV SLC	-0,05	0,67	-19,52	-0,95	0,10	-0,36	-0,05	1,06	-20,05	-1,49	0,09	-0,53
16	SLD SLV SLC	-0,15	0,61	-13,08	-0,68	0,30	0,04	-0,14	0,95	-13,19	-0,93	0,26	0,06
17	SLD SLV SLC	-0,02	1,00	-8,86	-1,08	0,73	0,02	-0,08	1,67	-7,96	-1,73	0,74	0,03
19	SLD SLV SLC	-0,30	0,95	-10,38	-0,78	0,05	-0,01	-0,32	1,32	-10,41	-1,12	0,04	-0,01
20	SLD SLV SLC	-0,37	0,62	-8,78	-0,32	-0,05	-0,01	-0,33	0,94	-9,16	-0,40	-0,05	-0,02
21	SLD SLV SLC	-0,46	0,50	-5,29	-0,19	-0,10	-0,01	-0,49	0,81	-4,89	-0,26	-0,10	-0,03
22	SLD SLV SLC	-0,33	0,38	-11,19	-0,18	0,00	-0,03	-0,35	0,44	-10,97	-0,19	-0,02	-0,03
23	SLD SLV SLC	-0,44	0,45	-7,77	-0,25	-0,11	0,00	-0,40	0,55	-8,02	-0,30	-0,12	-0,01
24	SLD SLV SLC	-0,23	0,48	-6,11	-0,13	0,16	-0,03	-0,21	0,75	-6,25	-0,19	0,11	-0,05
25	SLD SLV SLC	-0,33	0,38	-5,74	-0,03	0,11	-0,02	-0,36	0,65	-5,43	-0,09	0,13	-0,04
27	SLD SLV SLC	-0,23	0,47	-4,41	-0,22	-0,47	0,04	-0,22	0,73	-3,56	-0,36	-0,48	0,04
28	SLD SLV SLC	-0,01	0,38	-5,88	-0,13	0,31	-0,02	-0,02	0,62	-6,52	-0,26	0,27	-0,04
30	SLD SLV SLC	0,06	0,26	-9,52	-0,40	-0,02	0,01	0,06	0,39	-9,52	-0,62	-0,02	0,02

RISULTATI PUSH VINCOLI ELASTICI-PUSH N.ro 11-Prop.Modolo:+Fy-0.3*Fx+Ecc5%													
IDENTIFICATIVO		REAZIONI DOMANDA						REAZIONI CAPACITA'					
Nodo N.ro	Stato Limite	Tx (t)	Ty (t)	Tz (t)	Mx (tm)	My (tm)	Mz (tm)	Tx (t)	Ty (t)	Tz (t)	Mx (tm)	My (tm)	Mz (tm)
31	SLD SLV SLC	0,08	0,78	-17,25	-0,91	-0,27	0,43	0,08	1,21	-17,22	-1,40	-0,31	0,66
32	SLD SLV SLC	-0,26	0,90	-6,53	-0,14	-0,37	0,03	-0,25	1,32	-6,86	-0,22	-0,36	0,05
33	SLD SLV SLC	0,19	0,67	-10,64	0,10	0,04	0,03	0,18	1,09	-10,56	0,03	0,03	0,04
34	SLD SLV SLC	-0,03	2,19	-11,61	-1,17	-0,58	0,00	-0,02	3,38	-12,34	-1,74	-0,55	0,01
35	SLD SLV SLC	-0,69	1,15	-13,20	-1,03	-0,74	0,00	-0,76	1,74	-12,67	-1,43	-0,75	0,01
36	SLD SLV SLC	0,03	2,39	-9,09	-1,86	0,17	0,02	-0,07	3,59	-8,21	-2,44	0,09	0,03
37	SLD SLV SLC	-0,03	1,21	-13,68	0,30	-0,08	-0,01	-0,03	2,20	-13,64	0,07	-0,10	-0,01
38	SLD SLV SLC	-0,23	1,07	-20,75	-0,95	-0,06	-0,04	-0,22	1,71	-20,73	-1,48	-0,10	-0,06

RISULTATI PUSH VINCOLI ELASTICI-PUSH N.ro 12-Prop.Modolo:-Fy-0.3*Fx+Ecc5%													
IDENTIFICATIVO		REAZIONI DOMANDA						REAZIONI CAPACITA'					
Nodo N.ro	Stato Limite	Tx (t)	Ty (t)	Tz (t)	Mx (tm)	My (tm)	Mz (tm)	Tx (t)	Ty (t)	Tz (t)	Mx (tm)	My (tm)	Mz (tm)
1	SLD SLV SLC	-0,24 -0,44	-0,91 -2,04	-5,63 -3,07	0,67 1,38	0,14 0,17	-0,03 -0,07	-0,35 -0,35	-1,54 -1,54	-4,20 -4,20	1,07 1,07	0,16 0,16	-0,05 -0,05
2	SLD SLV SLC	-0,24 -0,45	0,18 0,00	-8,66 -7,70	-0,15 -0,08	0,02 0,01	0,06 0,12	-0,36 -0,36	0,08 0,08	-8,12 -8,12	-0,11 -0,11	0,02 0,02	0,10 0,10
3	SLD SLV SLC	-0,63 -0,89	-0,08 -0,39	-4,38 -3,09	0,19 0,39	-0,46 -0,55	0,01 0,02	-0,78 -0,78	-0,25 -0,25	-3,66 -3,66	0,30 0,30	-0,51 -0,51	0,01 0,01
4	SLD SLV SLC	-0,06 -0,08	-0,30 -0,85	-14,51 -18,41	0,09 0,27	-0,01 -0,16	0,17 0,42	-0,07 -0,07	-0,61 -0,61	-16,70 -16,70	0,19 0,19	-0,09 -0,09	0,31 0,31
5	SLD SLV SLC	0,01 0,01	-0,42 -0,76	-10,62 -8,42	0,51 0,78	-0,17 -0,26	-0,16 -0,32	0,01 0,01	-0,61 -0,61	-9,38 -9,38	0,66 0,66	-0,22 -0,22	-0,25 -0,25
6	SLD SLV SLC	0,02 0,02	-0,58 -1,05	-13,05 -14,05	0,91 1,46	-0,13 -0,14	-0,19 -0,36	0,02 0,02	-0,84 -0,84	-13,61 -13,61	1,22 1,22	-0,14 -0,14	-0,28 -0,28
7	SLD SLV SLC	-0,22 -0,20	0,02 -0,16	-6,02 -6,41	-0,02 0,04	0,05 0,03	0,05 0,08	-0,21 -0,21	-0,08 -0,08	-6,24 -6,24	0,02 0,02	0,04 0,04	0,07 0,07
8	SLD SLV SLC	-0,20 -0,30	-0,39 -1,06	-7,04 -7,15	0,15 0,39	0,19 0,14	-0,03 -0,06	-0,26 -0,26	-0,77 -0,77	-7,10 -7,10	0,29 0,29	0,16 0,16	-0,05 -0,05
9	SLD SLV SLC	-0,31 -0,49	-0,23 -0,66	-6,74 -6,83	0,03 0,09	0,20 0,15	0,00 0,02	-0,41 -0,41	-0,47 -0,47	-6,79 -6,79	0,06 0,06	0,17 0,17	0,01 0,01
10	SLD SLV SLC	-0,07 -0,01	-0,04 -0,38	-5,33 -5,11	-0,10 -0,09	0,23 0,28	-0,03 -0,05	-0,04 -0,04	-0,23 -0,23	-5,20 -5,20	-0,09 -0,09	0,26 0,26	-0,04 -0,04
11	SLD SLV SLC	-0,04 -0,04	-0,83 -1,65	-13,10 -14,68	1,05 1,79	0,12 0,10	0,30 0,60	-0,04 -0,04	-1,29 -1,29	-13,99 -13,99	1,46 1,46	0,11 0,11	0,47 0,47
12	SLD SLV SLC	-0,03 -0,11	-0,07 -0,21	-6,61 -6,52	0,20 0,25	-0,05 -0,12	0,02 0,03	-0,08 -0,08	-0,15 -0,15	-6,56 -6,56	0,23 0,23	-0,09 -0,09	0,03 0,03
14	SLD	0,23	-0,15	-9,93	2,22	1,43	0,02	0,22	-0,28	-10,00	2,31	1,43	0,00

Arch. Marco Amabili

RISULTATI PUSH VINCOLI ELASTICI-PUSH N.ro 12-Prop.Modolo:-Fy-0.3*Fx+Ecc5%													
IDENTIFICATIVO		REAZIONI DOMANDA						REAZIONI CAPACITA'					
Nodo N.ro	Stato Limite	Tx (t)	Ty (t)	Tz (t)	Mx (tm)	My (tm)	Mz (tm)	Tx (t)	Ty (t)	Tz (t)	Mx (tm)	My (tm)	Mz (tm)
	SLV	0,21	-0,38	-10,06	2,38	1,43	-0,02	0,22	-0,28	-10,00	2,31	1,43	0,00
	SLC												
15	SLD	-0,06	-0,84	-19,16	1,07	0,01	0,28	-0,07	-1,37	-19,60	1,74	-0,05	0,50
	SLV	-0,08	-1,77	-19,94	2,27	-0,10	0,67	-0,07	-1,37	-19,60	1,74	-0,05	0,50
	SLC												
16	SLD	-0,23	-0,70	-12,69	0,29	0,41	-0,05	-0,27	-1,15	-12,55	0,62	0,43	-0,08
	SLV	-0,31	-1,50	-12,44	0,88	0,44	-0,10	-0,27	-1,15	-12,55	0,62	0,43	-0,08
	SLC												
17	SLD	0,11	-1,52	-12,25	1,34	0,63	0,03	0,12	-2,38	-13,41	2,16	0,59	0,03
	SLV	0,13	-3,04	-14,31	2,79	0,55	0,04	0,12	-2,38	-13,41	2,16	0,59	0,03
	SLC												
19	SLD	-0,31	-0,47	-10,21	0,53	0,07	0,02	-0,34	-0,95	-10,13	0,98	0,07	0,03
	SLV	-0,36	-1,34	-10,07	1,34	0,07	0,03	-0,34	-0,95	-10,13	0,98	0,07	0,03
	SLC												
20	SLD	-0,58	-0,59	-7,38	-0,01	-0,06	0,03	-0,67	-1,01	-6,91	0,09	-0,06	0,04
	SLV	-0,74	-1,34	-6,55	0,17	-0,06	0,05	-0,67	-1,01	-6,91	0,09	-0,06	0,04
	SLC												
21	SLD	-0,37	-0,69	-6,85	0,09	-0,10	0,03	-0,35	-1,11	-7,39	0,19	-0,10	0,04
	SLV	-0,34	-1,43	-7,82	0,26	-0,10	0,06	-0,35	-1,11	-7,39	0,19	-0,10	0,04
	SLC												
22	SLD	-0,32	0,08	-11,70	-0,08	0,04	-0,01	-0,36	-0,04	-11,77	-0,03	0,05	0,00
	SLV	-0,38	-0,14	-11,82	0,02	0,05	0,00	-0,36	-0,04	-11,77	-0,03	0,05	0,00
	SLC												
23	SLD	-0,65	0,05	-6,88	-0,08	-0,09	0,03	-0,73	-0,09	-6,57	-0,02	-0,08	0,04
	SLV	-0,80	-0,20	-6,34	0,03	-0,08	0,04	-0,73	-0,09	-6,57	-0,02	-0,08	0,04
	SLC												
24	SLD	-0,35	-0,52	-5,74	0,06	0,32	0,03	-0,40	-0,86	-5,67	0,12	0,38	0,06
	SLV	-0,44	-1,13	-5,62	0,17	0,42	0,07	-0,40	-0,86	-5,67	0,12	0,38	0,06
	SLC												
25	SLD	-0,24	-0,64	-6,78	0,18	0,04	0,02	-0,22	-0,99	-7,10	0,25	0,01	0,04
	SLV	-0,21	-1,26	-7,35	0,30	-0,01	0,06	-0,22	-0,99	-7,10	0,25	0,01	0,04
	SLC												
27	SLD	-0,19	-0,52	-7,38	0,30	-0,40	0,05	-0,15	-0,85	-8,31	0,47	-0,37	0,05
	SLV	-0,12	-1,11	-9,05	0,60	-0,34	0,06	-0,15	-0,85	-8,31	0,47	-0,37	0,05
	SLC												
28	SLD	-0,02	-0,55	-3,58	0,35	0,45	0,07	-0,03	-0,86	-2,85	0,50	0,49	0,10
	SLV	-0,03	-1,11	-2,27	0,62	0,53	0,13	-0,03	-0,86	-2,85	0,50	0,49	0,10
	SLC												
30	SLD	0,05	-0,22	-9,54	0,42	-0,03	-0,02	0,04	-0,38	-9,54	0,69	-0,03	-0,03
	SLV	0,04	-0,50	-9,55	0,90	-0,03	-0,03	0,04	-0,38	-9,54	0,69	-0,03	-0,03
	SLC												
31	SLD	0,06	-0,79	-15,90	0,96	-0,15	-0,42	0,06	-1,31	-14,95	1,59	-0,12	-0,70
	SLV	0,05	-1,71	-14,20	2,09	-0,10	-0,92	0,06	-1,31	-14,95	1,59	-0,12	-0,70
	SLC												
32	SLD	-0,33	-0,64	-5,32	0,16	-0,45	-0,03	-0,36	-1,15	-4,91	0,26	-0,48	-0,05
	SLV	-0,38	-1,55	-4,60	0,34	-0,50	-0,06	-0,36	-1,15	-4,91	0,26	-0,48	-0,05
	SLC												
33	SLD	0,26	-0,84	-10,45	0,35	0,11	0,01	0,31	-1,33	-10,21	0,42	0,15	0,00
	SLV	0,35	-1,72	-10,03	0,47	0,18	-0,01	0,31	-1,33	-10,21	0,42	0,15	0,00
	SLC												
34	SLD	-0,10	-2,10	-8,75	0,88	-0,75	-0,02	-0,13	-3,48	-7,73	1,55	-0,84	-0,03
	SLV	-0,15	-4,56	-6,94	2,07	-0,91	-0,03	-0,13	-3,48	-7,73	1,55	-0,84	-0,03
	SLC												
35	SLD	-0,51	-0,99	-15,14	0,46	-0,70	-0,04	-0,48	-1,69	-15,79	0,96	-0,69	-0,05
	SLV	-0,45	-2,24	-16,29	1,34	-0,69	-0,06	-0,48	-1,69	-15,79	0,96	-0,69	-0,05
	SLC												
36	SLD	0,30	-1,90	-12,19	0,20	0,42	0,00	0,36	-3,28	-13,17	0,87	0,49	0,00
	SLV	0,41	-4,36	-13,94	1,39	0,54	0,00	0,36	-3,28	-13,17	0,87	0,49	0,00
	SLC												
37	SLD	-0,10	-2,32	-13,71	1,13	-0,04	-0,04	-0,15	-3,46	-13,70	1,40	-0,05	-0,05
	SLV	-0,20	-4,35	-13,69	1,60	-0,06	-0,05	-0,15	-3,46	-13,70	1,40	-0,05	-0,05
	SLC												
38	SLD	-0,35	-1,21	-20,81	1,00	-0,02	0,04	-0,42	-1,95	-20,83	1,64	-0,04	0,07
	SLV	-0,48	-2,53	-20,85	2,14	-0,05	0,09	-0,42	-1,95	-20,83	1,64	-0,04	0,07
	SLC												

RISULTATI PUSH VINCOLI ELASTICI-PUSH N.ro 12-Prop.Modolo:-Fy-0.3*Fx+Ecc5%													
IDENTIFICATIVO		REAZIONI DOMANDA						REAZIONI CAPACITA'					
Nodo N.ro	Stato Limite	Tx (t)	Ty (t)	Tz (t)	Mx (tm)	My (tm)	Mz (tm)	Tx (t)	Ty (t)	Tz (t)	Mx (tm)	My (tm)	Mz (tm)

RISULTATI PUSH VINCOLI ELASTICI-PUSH N.ro 13-Prop.Massa:+Fx-0.3*Fy+Ecc5%													
IDENTIFICATIVO		REAZIONI DOMANDA						REAZIONI CAPACITA'					
Nodo N.ro	Stato Limite	Tx (t)	Ty (t)	Tz (t)	Mx (tm)	My (tm)	Mz (tm)	Tx (t)	Ty (t)	Tz (t)	Mx (tm)	My (tm)	Mz (tm)
1	SLD	0,00	-0,21	-6,93	0,17	0,18	-0,01	0,20	-0,88	-4,58	0,43	0,36	-0,05
	SLV	0,09	-0,50	-5,90	0,29	0,26	-0,03	0,20	-0,88	-4,58	0,43	0,36	-0,05
	SLC												
2	SLD	-0,05	0,26	-9,36	-0,12	0,03	0,02	0,01	0,08	-9,06	0,10	0,05	0,04
	SLV	-0,03	0,19	-9,22	-0,02	0,04	0,03	0,01	0,08	-9,06	0,10	0,05	0,04
	SLC												
3	SLD	-0,39	0,14	-5,28	0,05	-0,38	0,00	-0,33	0,03	-4,82	0,12	-0,38	-0,01
	SLV	-0,37	0,09	-5,08	0,08	-0,38	0,00	-0,33	0,03	-4,82	0,12	-0,38	-0,01
	SLC												
4	SLD	-0,03	-0,01	-9,41	-0,02	0,21	0,03	0,02	-0,48	-4,11	0,09	0,47	0,21
	SLV	-0,01	-0,22	-7,13	0,03	0,32	0,11	0,02	-0,48	-4,11	0,09	0,47	0,21
	SLC												
5	SLD	0,02	-0,17	-14,18	0,33	-0,05	-0,04	0,03	-0,26	-19,11	0,48	0,09	-0,11
	SLV	0,03	-0,21	-16,31	0,40	0,01	-0,07	0,03	-0,26	-19,11	0,48	0,09	-0,11
	SLC												
6	SLD	0,00	-0,32	-15,81	0,71	-0,03	-0,09	-0,07	-0,69	-25,85	1,42	0,22	-0,21
	SLV	-0,03	-0,48	-20,20	1,02	0,08	-0,14	-0,07	-0,69	-25,85	1,42	0,22	-0,21
	SLC												
7	SLD	-0,18	0,18	-5,83	-0,04	0,08	0,03	0,00	0,20	-6,20	0,03	0,10	0,05
	SLV	-0,10	0,19	-6,00	-0,01	0,09	0,04	0,00	0,20	-6,20	0,03	0,10	0,05
	SLC												
8	SLD	0,00	-0,07	-6,68	0,04	0,27	0,00	0,34	-0,72	-5,95	0,30	0,40	0,00
	SLV	0,15	-0,35	-6,36	0,16	0,33	0,00	0,34	-0,72	-5,95	0,30	0,40	0,00
	SLC												
9	SLD	-0,14	-0,02	-6,72	-0,01	0,23	0,00	-0,07	-0,44	-6,84	0,00	0,22	0,01
	SLV	-0,11	-0,20	-6,77	-0,01	0,22	0,00	-0,07	-0,44	-6,84	0,00	0,22	0,01
	SLC												
10	SLD	-0,04	0,12	-5,25	-0,14	0,23	-0,01	0,22	-0,23	-4,55	-0,20	0,33	-0,03
	SLV	0,07	-0,04	-4,94	-0,16	0,27	-0,02	0,22	-0,23	-4,55	-0,20	0,33	-0,03
	SLC												
11	SLD	-0,01	-0,27	-7,40	0,38	0,39	0,09	0,05	-0,60	4,86	0,26	1,10	0,23
	SLV	0,01	-0,42	-2,04	0,33	0,70	0,15	0,05	-0,60	4,86	0,26	1,10	0,23
	SLC												
12	SLD	0,05	0,03	-6,63	0,17	0,04	0,00	0,12	-0,02	-6,48	0,19	0,13	0,00
	SLV	0,08	0,01	-6,57	0,18	0,08	0,00	0,12	-0,02	-6,48	0,19	0,13	0,00
	SLC												
14	SLD	0,26	0,02	-9,83	2,11	1,43	0,06	0,28	-0,04	-9,86	2,16	1,45	0,06
	SLV	0,27	-0,01	-9,84	2,13	1,44	0,06	0,28	-0,04	-9,86	2,16	1,45	0,06
	SLC												
15	SLD	-0,03	-0,18	-16,70	0,27	0,22	0,02	0,02	-0,49	-11,90	0,85	0,50	0,20
	SLV	0,00	-0,32	-14,54	0,53	0,35	0,10	0,02	-0,49	-11,90	0,85	0,50	0,20
	SLC												
16	SLD	-0,09	-0,13	-12,90	-0,12	0,47	-0,01	0,14	-0,41	-12,92	0,11	0,74	-0,02
	SLV	0,01	-0,26	-12,91	-0,02	0,59	-0,02	0,14	-0,41	-12,92	0,11	0,74	-0,02
	SLC												
17	SLD	0,57	-0,49	-10,57	0,36	0,92	0,03	1,91	-1,13	-10,70	1,00	1,51	0,07
	SLV	1,16	-0,77	-10,63	0,64	1,17	0,05	1,91	-1,13	-10,70	1,00	1,51	0,07
	SLC												
19	SLD	-0,18	0,09	-10,34	0,01	0,07	0,01	0,05	-0,38	-10,40	0,44	0,09	0,03
	SLV	-0,08	-0,12	-10,37	0,20	0,08	0,02	0,05	-0,38	-10,40	0,44	0,09	0,03
	SLC												
20	SLD	-0,42	-0,11	-7,85	-0,13	-0,05	0,02	-0,33	-0,50	-7,22	-0,02	-0,04	0,04
	SLV	-0,38	-0,28	-7,57	-0,08	-0,04	0,03	-0,33	-0,50	-7,22	-0,02	-0,04	0,04
	SLC												
21	SLD	-0,33	-0,22	-6,20	-0,02	-0,09	0,02	-0,15	-0,60	-6,64	0,08	-0,06	0,05
	SLV	-0,25	-0,39	-6,40	0,03	-0,08	0,03	-0,15	-0,60	-6,64	0,08	-0,06	0,05
	SLC												
22	SLD	-0,18	0,30	-11,88	-0,18	0,07	-0,01	0,10	0,39	-12,66	-0,25	0,14	0,01
	SLV	-0,06	0,34	-12,22	-0,21	0,10	0,00	0,10	0,39	-12,66	-0,25	0,14	0,01
	SLC												

RISULTATI PUSH VINCOLI ELASTICI-PUSH N.ro 13-Prop.Massa:+Fx-0.3*Fy+Ecc5%													
IDENTIFICATIVO		REAZIONI DOMANDA						REAZIONI CAPACITA'					
Nodo N.ro	Stato Limite	Tx (t)	Ty (t)	Tz (t)	Mx (tm)	My (tm)	Mz (tm)	Tx (t)	Ty (t)	Tz (t)	Mx (tm)	My (tm)	Mz (tm)
23	SLD	-0,48	0,26	-7,20	-0,14	-0,08	0,02	-0,37	0,25	-6,84	-0,09	-0,04	0,03
	SLV	-0,43	0,25	-7,04	-0,12	-0,06	0,02	-0,37	0,25	-6,84	-0,09	-0,04	0,03
	SLC												
24	SLD	-0,26	-0,12	-5,61	0,02	0,24	0,01	-0,20	-0,39	-5,00	0,14	0,26	0,04
	SLV	-0,23	-0,24	-5,34	0,07	0,24	0,02	-0,20	-0,39	-5,00	0,14	0,26	0,04
	SLC												
25	SLD	-0,22	-0,21	-6,55	0,12	0,08	0,00	-0,08	-0,47	-7,23	0,22	0,08	0,01
	SLV	-0,16	-0,32	-6,85	0,16	0,08	0,00	-0,08	-0,47	-7,23	0,22	0,08	0,01
	SLC												
27	SLD	-0,41	-0,12	-6,88	0,15	-0,57	0,04	-0,86	-0,39	-9,36	0,45	-0,87	0,03
	SLV	-0,61	-0,24	-7,97	0,28	-0,70	0,04	-0,86	-0,39	-9,36	0,45	-0,87	0,03
	SLC												
28	SLD	0,01	-0,17	-4,22	0,21	0,42	0,03	0,08	-0,41	-2,95	0,48	0,52	0,03
	SLV	0,04	-0,28	-3,66	0,33	0,46	0,03	0,08	-0,41	-2,95	0,48	0,52	0,03
	SLC												
30	SLD	0,07	-0,02	-9,53	0,09	-0,02	0,00	0,09	-0,12	-9,52	0,29	-0,01	-0,01
	SLV	0,08	-0,06	-9,53	0,18	-0,01	-0,01	0,09	-0,12	-9,52	0,29	-0,01	-0,01
	SLC												
31	SLD	0,06	-0,12	-18,82	0,09	-0,16	-0,04	0,05	-0,42	-22,83	0,31	-0,03	-0,19
	SLV	0,06	-0,26	-20,62	0,19	-0,11	-0,11	0,05	-0,42	-22,83	0,31	-0,03	-0,19
	SLC												
32	SLD	-0,28	0,01	-5,85	0,03	-0,40	0,00	-0,25	-0,27	-5,64	0,10	-0,39	-0,02
	SLV	-0,26	-0,11	-5,76	0,06	-0,40	-0,01	-0,25	-0,27	-5,64	0,10	-0,39	-0,02
	SLC												
33	SLD	0,12	-0,24	-11,31	0,29	-0,01	0,02	-0,07	-0,60	-12,97	0,43	-0,15	0,02
	SLV	0,04	-0,40	-11,98	0,35	-0,08	0,02	-0,07	-0,60	-12,97	0,43	-0,15	0,02
	SLC												
34	SLD	-0,02	-0,30	-10,36	0,00	-0,54	-0,01	-0,16	-1,01	-10,03	0,35	-0,50	0,00
	SLV	-0,03	-0,61	-10,37	0,15	-0,47	-0,01	-0,16	-1,01	-10,03	0,35	-0,50	0,00
	SLC												
35	SLD	-0,15	-0,14	-14,34	-0,15	-0,61	-0,02	0,97	-0,66	-14,76	0,17	-0,35	-0,01
	SLV	0,34	-0,37	-14,52	-0,01	-0,50	-0,02	0,97	-0,66	-14,76	0,17	-0,35	-0,01
	SLC												
36	SLD	0,71	-0,11	-11,25	-0,64	0,57	0,02	2,08	-0,85	-12,69	-0,23	1,24	0,05
	SLV	1,31	-0,44	-11,88	-0,46	0,86	0,03	2,08	-0,85	-12,69	-0,23	1,24	0,05
	SLC												
37	SLD	0,17	-0,85	-13,91	0,78	0,11	-0,02	0,67	-1,43	-14,39	0,93	0,48	0,00
	SLV	0,39	-1,11	-14,12	0,85	0,27	-0,01	0,67	-1,43	-14,39	0,93	0,48	0,00
	SLC												
38	SLD	-0,04	-0,32	-20,77	0,21	0,18	0,01	0,49	-0,91	-20,74	0,65	0,68	0,06
	SLV	0,19	-0,58	-20,75	0,40	0,40	0,03	0,49	-0,91	-20,74	0,65	0,68	0,06
	SLC												

RISULTATI PUSH VINCOLI ELASTICI-PUSH N.ro 14-Prop.Massa:-Fx-0.3*Fy+Ecc5%													
IDENTIFICATIVO		REAZIONI DOMANDA						REAZIONI CAPACITA'					
Nodo N.ro	Stato Limite	Tx (t)	Ty (t)	Tz (t)	Mx (tm)	My (tm)	Mz (tm)	Tx (t)	Ty (t)	Tz (t)	Mx (tm)	My (tm)	Mz (tm)
1	SLD	-0,23	-0,16	-7,67	0,25	0,06	0,01	-1,20	-1,32	-7,04	1,27	-0,28	0,02
	SLV	-0,43	-0,40	-7,54	0,46	-0,01	0,01	-1,20	-1,32	-7,04	1,27	-0,28	0,02
	SLC												
2	SLD	-0,18	0,34	-9,23	-0,26	0,02	0,03	-0,83	0,40	-7,79	-0,60	-0,03	0,11
	SLV	-0,31	0,35	-8,93	-0,33	0,01	0,04	-0,83	0,40	-7,79	-0,60	-0,03	0,11
	SLC												
3	SLD	-0,54	0,12	-5,18	0,06	-0,42	0,01	-1,31	-0,25	-3,54	0,30	-0,63	0,05
	SLV	-0,70	0,04	-4,84	0,11	-0,46	0,02	-1,31	-0,25	-3,54	0,30	-0,63	0,05
	SLC												
4	SLD	-0,06	0,10	-14,55	-0,03	-0,03	0,00	-0,20	-0,21	-34,09	0,13	-0,90	0,19
	SLV	-0,09	0,04	-18,59	0,00	-0,21	0,04	-0,20	-0,21	-34,09	0,13	-0,90	0,19
	SLC												
5	SLD	0,01	-0,22	-9,92	0,33	-0,18	-0,05	-0,02	-0,68	5,14	0,60	-0,66	-0,24
	SLV	0,01	-0,31	-6,81	0,38	-0,28	-0,09	-0,02	-0,68	5,14	0,60	-0,66	-0,24
	SLC												
6	SLD	0,04	-0,24	-10,09	0,44	-0,18	-0,07	0,13	-0,52	2,49	0,39	-0,56	-0,19
	SLV	0,06	-0,30	-7,49	0,43	-0,26	-0,09	0,13	-0,52	2,49	0,39	-0,56	-0,19
	SLC												

C.D.S.

RISULTATI PUSH VINCOLI ELASTICI-PUSH N.ro 14-Prop.Massa:-Fx-0.3*Fy+Ecc5%													
IDENTIFICATIVO		REAZIONI DOMANDA						REAZIONI CAPACITA'					
Nodo N.ro	Stato Limite	Tx (t)	Ty (t)	Tz (t)	Mx (tm)	My (tm)	Mz (tm)	Tx (t)	Ty (t)	Tz (t)	Mx (tm)	My (tm)	Mz (tm)
7	SLD	-0,28	0,12	-5,73	-0,07	0,06	0,03	-0,51	-0,22	-5,88	-0,07	-0,02	0,06
	SLV	-0,33	0,05	-5,75	-0,07	0,04	0,04	-0,51	-0,22	-5,88	-0,07	-0,02	0,06
	SLC												
8	SLD	-0,26	0,13	-7,23	-0,05	0,17	-0,01	-1,08	-0,09	-8,92	-0,05	-0,18	-0,08
	SLV	-0,43	0,09	-7,58	-0,05	0,10	-0,03	-1,08	-0,09	-8,92	-0,05	-0,18	-0,08
	SLC												
9	SLD	-0,25	0,10	-6,68	0,00	0,22	0,00	-0,70	-0,10	-6,68	0,09	0,16	0,00
	SLV	-0,34	0,06	-6,68	0,02	0,21	0,00	-0,70	-0,10	-6,68	0,09	0,16	0,00
	SLC												
10	SLD	-0,17	0,22	-5,62	-0,10	0,18	-0,01	-0,45	0,10	-6,26	0,01	0,11	-0,03
	SLV	-0,23	0,20	-5,75	-0,07	0,17	-0,01	-0,45	0,10	-6,26	0,01	0,11	-0,03
	SLC												
11	SLD	-0,05	-0,33	-15,23	0,69	-0,04	0,10	-0,15	-1,36	-35,65	2,22	-1,10	0,47
	SLV	-0,07	-0,54	-19,45	1,00	-0,26	0,18	-0,15	-1,36	-35,65	2,22	-1,10	0,47
	SLC												
12	SLD	-0,03	0,02	-6,70	0,17	-0,05	0,01	-0,36	-0,16	-6,78	0,23	-0,39	0,05
	SLV	-0,09	-0,02	-6,72	0,18	-0,12	0,02	-0,36	-0,16	-6,78	0,23	-0,39	0,05
	SLC												
14	SLD	0,23	-0,01	-9,86	2,12	1,42	0,04	0,13	-0,32	-10,11	2,33	1,39	-0,04
	SLV	0,21	-0,08	-9,91	2,17	1,41	0,03	0,13	-0,32	-10,11	2,33	1,39	-0,04
	SLC												
15	SLD	-0,07	-0,27	-20,28	0,26	-0,02	0,03	-0,20	-1,43	-30,61	1,45	-0,75	0,42
	SLV	-0,10	-0,51	-22,45	0,51	-0,17	0,11	-0,20	-1,43	-30,61	1,45	-0,75	0,42
	SLC												
16	SLD	-0,25	-0,20	-12,82	-0,09	0,32	-0,02	-0,73	-1,17	-12,31	0,59	-0,02	-0,09
	SLV	-0,34	-0,40	-12,73	0,05	0,25	-0,03	-0,73	-1,17	-12,31	0,59	-0,02	-0,09
	SLC												
17	SLD	-0,20	-0,53	-11,06	0,39	0,55	0,02	-1,92	-2,19	-14,26	1,92	-0,37	0,01
	SLV	-0,55	-0,87	-11,72	0,70	0,36	0,02	-1,92	-2,19	-14,26	1,92	-0,37	0,01
	SLC												
19	SLD	-0,35	0,11	-10,26	0,00	0,06	0,01	-0,87	-0,78	-9,85	0,83	0,02	0,01
	SLV	-0,46	-0,07	-10,17	0,17	0,05	0,01	-0,87	-0,78	-9,85	0,83	0,02	0,01
	SLC												
20	SLD	-0,53	-0,10	-7,98	-0,14	-0,06	0,01	-0,97	-0,89	-7,43	0,04	-0,09	0,02
	SLV	-0,62	-0,26	-7,87	-0,10	-0,06	0,01	-0,97	-0,89	-7,43	0,04	-0,09	0,02
	SLC												
21	SLD	-0,44	-0,21	-6,23	-0,02	-0,10	0,01	-0,67	-0,99	-7,34	0,15	-0,15	0,02
	SLV	-0,49	-0,37	-6,46	0,01	-0,11	0,01	-0,67	-0,99	-7,34	0,15	-0,15	0,02
	SLC												
22	SLD	-0,38	0,17	-11,37	-0,10	0,02	-0,02	-1,00	-0,42	-10,03	0,24	-0,12	-0,04
	SLV	-0,51	0,04	-11,10	-0,03	-0,01	-0,02	-1,00	-0,42	-10,03	0,24	-0,12	-0,04
	SLC												
23	SLD	-0,60	0,19	-7,25	-0,15	-0,10	0,01	-1,06	-0,24	-6,83	-0,05	-0,14	0,03
	SLV	-0,69	0,10	-7,17	-0,13	-0,11	0,02	-1,06	-0,24	-6,83	-0,05	-0,14	0,03
	SLC												
24	SLD	-0,32	-0,13	-5,99	-0,03	0,26	0,01	-0,59	-0,76	-6,84	-0,03	0,43	0,03
	SLV	-0,38	-0,26	-6,17	-0,03	0,29	0,01	-0,59	-0,76	-6,84	-0,03	0,43	0,03
	SLC												
25	SLD	-0,30	-0,24	-6,29	0,09	0,06	0,01	-0,46	-0,93	-6,34	0,14	-0,02	0,05
	SLV	-0,33	-0,39	-6,27	0,10	0,04	0,02	-0,46	-0,93	-6,34	0,14	-0,02	0,05
	SLC												
27	SLD	-0,11	-0,13	-5,87	0,06	-0,37	0,05	0,65	-0,76	-5,26	0,17	0,18	0,08
	SLV	0,04	-0,26	-5,73	0,08	-0,26	0,05	0,65	-0,76	-5,26	0,17	0,18	0,08
	SLC												
28	SLD	-0,03	-0,18	-4,62	0,13	0,38	0,04	-0,15	-0,79	-4,03	0,23	0,38	0,14
	SLV	-0,06	-0,31	-4,54	0,15	0,38	0,06	-0,15	-0,79	-4,03	0,23	0,38	0,14
	SLC												
30	SLD	0,05	-0,03	-9,53	0,10	-0,02	-0,01	-0,02	-0,35	-9,56	0,61	-0,05	-0,02
	SLV	0,04	-0,10	-9,54	0,21	-0,03	-0,01	-0,02	-0,35	-9,56	0,61	-0,05	-0,02
	SLC												
31	SLD	0,07	-0,19	-15,54	0,28	-0,21	-0,10	0,07	-1,23	-5,13	1,85	-0,31	-0,72
	SLV	0,07	-0,41	-13,35	0,60	-0,23	-0,23	0,07	-1,23	-5,13	1,85	-0,31	-0,72
	SLC												
32	SLD	-0,31	-0,06	-5,78	0,05	-0,42	0,00	-0,47	-1,09	-4,90	0,24	-0,54	-0,04

Arch. Marco Amabili

RISULTATI PUSH VINCOLI ELASTICI-PUSH N.ro 14-Prop.Massa:-Fx-0.3*Fy+Ecc5%													
IDENTIFICATIVO		REAZIONI DOMANDA						REAZIONI CAPACITA'					
Nodo N.ro	Stato Limite	Tx (t)	Ty (t)	Tz (t)	Mx (tm)	My (tm)	Mz (tm)	Tx (t)	Ty (t)	Tz (t)	Mx (tm)	My (tm)	Mz (tm)
	SLV	-0,34	-0,27	-5,60	0,09	-0,45	-0,01	-0,47	-1,09	-4,90	0,24	-0,54	-0,04
	SLC												
33	SLD	0,27	-0,25	-10,23	0,24	0,11	0,01	0,76	-1,11	-6,96	0,23	0,53	-0,02
	SLV	0,38	-0,43	-9,54	0,23	0,20	0,01	0,76	-1,11	-6,96	0,23	0,53	-0,02
	SLC												
34	SLD	-0,09	-0,49	-9,67	0,11	-0,74	-0,02	-0,32	-3,15	-6,19	1,46	-1,43	-0,02
	SLV	-0,14	-1,04	-8,95	0,39	-0,88	-0,02	-0,32	-3,15	-6,19	1,46	-1,43	-0,02
	SLC												
35	SLD	-0,79	-0,16	-14,40	-0,11	-0,76	-0,03	-2,18	-1,36	-15,64	0,83	-1,09	-0,06
	SLV	-1,08	-0,41	-14,65	0,09	-0,83	-0,03	-2,18	-1,36	-15,64	0,83	-1,09	-0,06
	SLC												
36	SLD	-0,06	-0,28	-10,85	-0,58	0,21	0,00	-1,70	-2,89	-11,52	0,63	-0,50	-0,02
	SLV	-0,40	-0,82	-10,99	-0,33	0,06	0,00	-1,70	-2,89	-11,52	0,63	-0,50	-0,02
	SLC												
37	SLD	-0,17	-1,00	-13,61	0,82	-0,13	-0,03	-1,11	-3,16	-12,83	1,33	-0,72	-0,08
	SLV	-0,36	-1,45	-13,45	0,92	-0,25	-0,04	-1,11	-3,16	-12,83	1,33	-0,72	-0,08
	SLC												
38	SLD	-0,41	-0,31	-20,80	0,25	-0,13	0,01	-1,46	-1,52	-20,92	1,44	-0,93	0,05
	SLV	-0,63	-0,56	-20,82	0,49	-0,30	0,01	-1,46	-1,52	-20,92	1,44	-0,93	0,05
	SLC												

RISULTATI PUSH VINCOLI ELASTICI-PUSH N.ro 15-Prop.Massa:+Fy-0.3*Fx+Ecc5%													
IDENTIFICATIVO		REAZIONI DOMANDA						REAZIONI CAPACITA'					
Nodo N.ro	Stato Limite	Tx (t)	Ty (t)	Tz (t)	Mx (tm)	My (tm)	Mz (tm)	Tx (t)	Ty (t)	Tz (t)	Mx (tm)	My (tm)	Mz (tm)
1	SLD	-0,10	0,89	-10,23	-0,41	0,01	0,06	-0,12	1,35	-11,54	-0,68	-0,05	0,08
	SLV												
	SLC												
2	SLD	-0,03	0,54	-10,14	-0,35	0,03	-0,03	0,00	0,66	-10,49	-0,42	0,03	-0,05
	SLV												
	SLC												
3	SLD	-0,33	0,43	-6,44	-0,14	-0,34	0,01	-0,29	0,56	-6,98	-0,22	-0,32	0,01
	SLV												
	SLC												
4	SLD	-0,05	0,61	-11,64	-0,20	0,08	-0,23	-0,05	0,85	-11,84	-0,28	0,06	-0,34
	SLV												
	SLC												
5	SLD	0,01	0,12	-11,36	0,06	-0,11	0,12	0,01	0,26	-10,77	-0,05	-0,12	0,19
	SLV												
	SLC												
6	SLD	0,03	0,21	-10,17	-0,04	-0,14	0,09	0,04	0,43	-9,07	-0,31	-0,15	0,17
	SLV												
	SLC												
7	SLD	-0,30	0,32	-5,36	-0,12	0,09	0,00	-0,33	0,39	-5,18	-0,15	0,10	-0,01
	SLV												
	SLC												
8	SLD	-0,18	0,76	-7,18	-0,29	0,20	0,02	-0,21	1,08	-7,30	-0,42	0,19	0,03
	SLV												
	SLC												
9	SLD	-0,07	0,49	-6,61	-0,05	0,26	-0,01	-0,02	0,68	-6,58	-0,07	0,28	-0,02
	SLV												
	SLC												
10	SLD	-0,22	0,53	-5,77	-0,12	0,14	0,02	-0,28	0,68	-5,91	-0,12	0,11	0,03
	SLV												
	SLC												
11	SLD	-0,05	0,45	-12,28	-0,07	0,05	-0,19	-0,05	0,78	-12,55	-0,34	0,01	-0,31
	SLV												
	SLC												
12	SLD	0,03	0,16	-6,80	0,12	0,00	0,00	0,03	0,22	-6,86	0,10	0,00	0,00
	SLV												
	SLC												
14	SLD	0,25	0,23	-9,74	1,97	1,41	0,08	0,25	0,32	-9,69	1,90	1,41	0,10
	SLV												
	SLC												
15	SLD	-0,05	0,67	-19,52	-0,95	0,10	-0,36	-0,05	1,06	-20,05	-1,49	0,09	-0,53
	SLV												

Arch. Marco Amabili

RISULTATI PUSH VINCOLI ELASTICI-PUSH N.ro 15-Prop.Massa:+Fy-0.3*Fx+Ecc5%													
IDENTIFICATIVO		REAZIONI DOMANDA						REAZIONI CAPACITA'					
Nodo N.ro	Stato Limite	Tx (t)	Ty (t)	Tz (t)	Mx (tm)	My (tm)	Mz (tm)	Tx (t)	Ty (t)	Tz (t)	Mx (tm)	My (tm)	Mz (tm)
SLC													
16	SLD SLV SLC	-0,15	0,61	-13,08	-0,68	0,30	0,04	-0,14	0,95	-13,19	-0,93	0,26	0,06
17	SLD SLV SLC	-0,02	1,00	-8,86	-1,08	0,73	0,02	-0,08	1,67	-7,96	-1,73	0,74	0,03
19	SLD SLV SLC	-0,30	0,95	-10,38	-0,78	0,05	-0,01	-0,32	1,32	-10,41	-1,12	0,04	-0,01
20	SLD SLV SLC	-0,37	0,62	-8,78	-0,32	-0,05	-0,01	-0,33	0,94	-9,16	-0,40	-0,05	-0,02
21	SLD SLV SLC	-0,46	0,50	-5,29	-0,19	-0,10	-0,01	-0,49	0,81	-4,89	-0,26	-0,10	-0,03
22	SLD SLV SLC	-0,33	0,38	-11,19	-0,18	0,00	-0,03	-0,35	0,44	-10,97	-0,19	-0,02	-0,03
23	SLD SLV SLC	-0,44	0,45	-7,77	-0,25	-0,11	0,00	-0,40	0,55	-8,02	-0,30	-0,12	-0,01
24	SLD SLV SLC	-0,23	0,48	-6,11	-0,13	0,16	-0,03	-0,21	0,75	-6,25	-0,19	0,11	-0,05
25	SLD SLV SLC	-0,33	0,38	-5,74	-0,03	0,11	-0,02	-0,36	0,65	-5,43	-0,09	0,13	-0,04
27	SLD SLV SLC	-0,23	0,47	-4,41	-0,22	-0,47	0,04	-0,22	0,73	-3,56	-0,36	-0,48	0,04
28	SLD SLV SLC	-0,01	0,38	-5,88	-0,13	0,31	-0,02	-0,02	0,62	-6,52	-0,26	0,27	-0,04
30	SLD SLV SLC	0,06	0,26	-9,52	-0,40	-0,02	0,01	0,06	0,39	-9,52	-0,62	-0,02	0,02
31	SLD SLV SLC	0,08	0,78	-17,25	-0,91	-0,27	0,43	0,08	1,21	-17,22	-1,40	-0,31	0,66
32	SLD SLV SLC	-0,26	0,90	-6,53	-0,14	-0,37	0,03	-0,25	1,32	-6,86	-0,22	-0,36	0,05
33	SLD SLV SLC	0,19	0,67	-10,64	0,10	0,04	0,03	0,18	1,09	-10,56	0,03	0,03	0,04
34	SLD SLV SLC	-0,03	2,19	-11,61	-1,17	-0,58	0,00	-0,02	3,38	-12,34	-1,74	-0,55	0,01
35	SLD SLV SLC	-0,69	1,15	-13,20	-1,03	-0,74	0,00	-0,76	1,74	-12,67	-1,43	-0,75	0,01
36	SLD SLV SLC	0,03	2,39	-9,09	-1,86	0,17	0,02	-0,07	3,59	-8,21	-2,44	0,09	0,03
37	SLD SLV SLC	-0,03	1,21	-13,68	0,30	-0,08	-0,01	-0,03	2,20	-13,64	0,07	-0,10	-0,01
38	SLD SLV SLC	-0,23	1,07	-20,75	-0,95	-0,06	-0,04	-0,22	1,71	-20,73	-1,48	-0,10	-0,06

RISULTATI PUSH VINCOLI ELASTICI-PUSH N.ro 16-Prop.Massa:-Fy-0.3*Fx+Ecc5%													
IDENTIFICATIVO		REAZIONI DOMANDA						REAZIONI CAPACITA'					
Nodo	Stato	Tx	Ty	Tz	Mx	My	Mz	Tx	Ty	Tz	Mx	My	Mz

Arch. Marco Amabili

C.D.S.

N.ro	Limite	(t)	(t)	(t)	(tm)	(tm)	(tm)	(t)	(t)	(t)	(tm)	(tm)	(tm)
1	SLD	-0,24	-0,91	-5,63	0,67	0,14	-0,03	-0,35	-1,54	-4,20	1,07	0,16	-0,05
	SLV	-0,44	-2,04	-3,07	1,38	0,17	-0,07	-0,35	-1,54	-4,20	1,07	0,16	-0,05
	SLC												
2	SLD	-0,24	0,18	-8,66	-0,15	0,02	0,06	-0,36	0,08	-8,12	-0,11	0,02	0,10
	SLV	-0,45	0,00	-7,70	-0,08	0,01	0,12	-0,36	0,08	-8,12	-0,11	0,02	0,10
	SLC												
3	SLD	-0,63	-0,08	-4,38	0,19	-0,46	0,01	-0,78	-0,25	-3,66	0,30	-0,51	0,01
	SLV	-0,89	-0,39	-3,09	0,39	-0,55	0,02	-0,78	-0,25	-3,66	0,30	-0,51	0,01
	SLC												
4	SLD	-0,06	-0,30	-14,51	0,09	-0,01	0,17	-0,07	-0,61	-16,70	0,19	-0,09	0,31
	SLV	-0,08	-0,85	-18,41	0,27	-0,16	0,42	-0,07	-0,61	-16,70	0,19	-0,09	0,31
	SLC												
5	SLD	0,01	-0,42	-10,62	0,51	-0,17	-0,16	0,01	-0,61	-9,38	0,66	-0,22	-0,25
	SLV	0,01	-0,76	-8,42	0,78	-0,26	-0,32	0,01	-0,61	-9,38	0,66	-0,22	-0,25
	SLC												
6	SLD	0,02	-0,58	-13,05	0,91	-0,13	-0,19	0,02	-0,84	-13,61	1,22	-0,14	-0,28
	SLV	0,02	-1,05	-14,05	1,46	-0,14	-0,36	0,02	-0,84	-13,61	1,22	-0,14	-0,28
	SLC												
7	SLD	-0,22	0,02	-6,02	-0,02	0,05	0,05	-0,21	-0,08	-6,24	0,02	0,04	0,07
	SLV	-0,20	-0,16	-6,41	0,04	0,03	0,08	-0,21	-0,08	-6,24	0,02	0,04	0,07
	SLC												
8	SLD	-0,20	-0,39	-7,04	0,15	0,19	-0,03	-0,26	-0,77	-7,10	0,29	0,16	-0,05
	SLV	-0,30	-1,06	-7,15	0,39	0,14	-0,06	-0,26	-0,77	-7,10	0,29	0,16	-0,05
	SLC												
9	SLD	-0,31	-0,23	-6,74	0,03	0,20	0,00	-0,41	-0,47	-6,79	0,06	0,17	0,01
	SLV	-0,49	-0,66	-6,83	0,09	0,15	0,02	-0,41	-0,47	-6,79	0,06	0,17	0,01
	SLC												
10	SLD	-0,07	-0,04	-5,33	-0,10	0,23	-0,03	-0,04	-0,23	-5,20	-0,09	0,26	-0,04
	SLV	-0,01	-0,38	-5,11	-0,09	0,28	-0,05	-0,04	-0,23	-5,20	-0,09	0,26	-0,04
	SLC												
11	SLD	-0,04	-0,83	-13,10	1,05	0,12	0,30	-0,04	-1,29	-13,99	1,46	0,11	0,47
	SLV	-0,04	-1,65	-14,68	1,79	0,10	0,60	-0,04	-1,29	-13,99	1,46	0,11	0,47
	SLC												
12	SLD	-0,03	-0,07	-6,61	0,20	-0,05	0,02	-0,08	-0,15	-6,56	0,23	-0,09	0,03
	SLV	-0,11	-0,21	-6,52	0,25	-0,12	0,03	-0,08	-0,15	-6,56	0,23	-0,09	0,03
	SLC												
14	SLD	0,23	-0,15	-9,93	2,22	1,43	0,02	0,22	-0,28	-10,00	2,31	1,43	0,00
	SLV	0,21	-0,38	-10,06	2,38	1,43	-0,02	0,22	-0,28	-10,00	2,31	1,43	0,00
	SLC												
15	SLD	-0,06	-0,84	-19,16	1,07	0,01	0,28	-0,07	-1,37	-19,60	1,74	-0,05	0,50
	SLV	-0,08	-1,77	-19,94	2,27	-0,10	0,67	-0,07	-1,37	-19,60	1,74	-0,05	0,50
	SLC												
16	SLD	-0,23	-0,70	-12,69	0,29	0,41	-0,05	-0,27	-1,15	-12,55	0,62	0,43	-0,08
	SLV	-0,31	-1,50	-12,44	0,88	0,44	-0,10	-0,27	-1,15	-12,55	0,62	0,43	-0,08
	SLC												
17	SLD	0,11	-1,52	-12,25	1,34	0,63	0,03	0,12	-2,38	-13,41	2,16	0,59	0,03
	SLV	0,13	-3,04	-14,31	2,79	0,55	0,04	0,12	-2,38	-13,41	2,16	0,59	0,03
	SLC												
19	SLD	-0,31	-0,47	-10,21	0,53	0,07	0,02	-0,34	-0,95	-10,13	0,98	0,07	0,03
	SLV	-0,36	-1,34	-10,07	1,34	0,07	0,03	-0,34	-0,95	-10,13	0,98	0,07	0,03
	SLC												
20	SLD	-0,58	-0,59	-7,38	-0,01	-0,06	0,03	-0,67	-1,01	-6,91	0,09	-0,06	0,04
	SLV	-0,74	-1,34	-6,55	0,17	-0,06	0,05	-0,67	-1,01	-6,91	0,09	-0,06	0,04
	SLC												
21	SLD	-0,37	-0,69	-6,85	0,09	-0,10	0,03	-0,35	-1,11	-7,39	0,19	-0,10	0,04
	SLV	-0,34	-1,43	-7,82	0,26	-0,10	0,06	-0,35	-1,11	-7,39	0,19	-0,10	0,04
	SLC												
22	SLD	-0,32	0,08	-11,70	-0,08	0,04	-0,01	-0,36	-0,04	-11,77	-0,03	0,05	0,00
	SLV	-0,38	-0,14	-11,82	0,02	0,05	0,00	-0,36	-0,04	-11,77	-0,03	0,05	0,00
	SLC												
23	SLD	-0,65	0,05	-6,88	-0,08	-0,09	0,03	-0,73	-0,09	-6,57	-0,02	-0,08	0,04
	SLV	-0,80	-0,20	-6,34	0,03	-0,08	0,04	-0,73	-0,09	-6,57	-0,02	-0,08	0,04
	SLC												
24	SLD	-0,35	-0,52	-5,74	0,06	0,32	0,03	-0,40	-0,86	-5,67	0,12	0,38	0,06
	SLV	-0,44	-1,13	-5,62	0,17	0,42	0,07	-0,40	-0,86	-5,67	0,12	0,38	0,06
	SLC												
25	SLD	-0,24	-0,64	-6,78	0,18	0,04	0,02	-0,22	-0,99	-7,10	0,25	0,01	0,04

Arch. Marco Amabili

RISULTATI PUSH VINCOLI ELASTICI-PUSH N.ro 16-Prop.Massa:-Fy-0.3*Fx+Ecc5%													
IDENTIFICATIVO		REAZIONI DOMANDA						REAZIONI CAPACITA'					
Nodo N.ro	Stato Limite	Tx (t)	Ty (t)	Tz (t)	Mx (tm)	My (tm)	Mz (tm)	Tx (t)	Ty (t)	Tz (t)	Mx (tm)	My (tm)	Mz (tm)
	SLV	-0,21	-1,26	-7,35	0,30	-0,01	0,06	-0,22	-0,99	-7,10	0,25	0,01	0,04
	SLC												
27	SLD	-0,19	-0,52	-7,38	0,30	-0,40	0,05	-0,15	-0,85	-8,31	0,47	-0,37	0,05
	SLV	-0,12	-1,11	-9,05	0,60	-0,34	0,06	-0,15	-0,85	-8,31	0,47	-0,37	0,05
	SLC												
28	SLD	-0,02	-0,55	-3,58	0,35	0,45	0,07	-0,03	-0,86	-2,85	0,50	0,49	0,10
	SLV	-0,03	-1,11	-2,27	0,62	0,53	0,13	-0,03	-0,86	-2,85	0,50	0,49	0,10
	SLC												
30	SLD	0,05	-0,22	-9,54	0,42	-0,03	-0,02	0,04	-0,38	-9,54	0,69	-0,03	-0,03
	SLV	0,04	-0,50	-9,55	0,90	-0,03	-0,03	0,04	-0,38	-9,54	0,69	-0,03	-0,03
	SLC												
31	SLD	0,06	-0,79	-15,90	0,96	-0,15	-0,42	0,06	-1,31	-14,95	1,59	-0,12	-0,70
	SLV	0,05	-1,71	-14,20	2,09	-0,10	-0,92	0,06	-1,31	-14,95	1,59	-0,12	-0,70
	SLC												
32	SLD	-0,33	-0,64	-5,32	0,16	-0,45	-0,03	-0,36	-1,15	-4,91	0,26	-0,48	-0,05
	SLV	-0,38	-1,55	-4,60	0,34	-0,50	-0,06	-0,36	-1,15	-4,91	0,26	-0,48	-0,05
	SLC												
33	SLD	0,26	-0,84	-10,45	0,35	0,11	0,01	0,31	-1,33	-10,21	0,42	0,15	0,00
	SLV	0,35	-1,72	-10,03	0,47	0,18	-0,01	0,31	-1,33	-10,21	0,42	0,15	0,00
	SLC												
34	SLD	-0,10	-2,10	-8,75	0,88	-0,75	-0,02	-0,13	-3,48	-7,73	1,55	-0,84	-0,03
	SLV	-0,15	-4,56	-6,94	2,07	-0,91	-0,03	-0,13	-3,48	-7,73	1,55	-0,84	-0,03
	SLC												
35	SLD	-0,51	-0,99	-15,14	0,46	-0,70	-0,04	-0,48	-1,69	-15,79	0,96	-0,69	-0,05
	SLV	-0,45	-2,24	-16,29	1,34	-0,69	-0,06	-0,48	-1,69	-15,79	0,96	-0,69	-0,05
	SLC												
36	SLD	0,30	-1,90	-12,19	0,20	0,42	0,00	0,36	-3,28	-13,17	0,87	0,49	0,00
	SLV	0,41	-4,36	-13,94	1,39	0,54	0,00	0,36	-3,28	-13,17	0,87	0,49	0,00
	SLC												
37	SLD	-0,10	-2,32	-13,71	1,13	-0,04	-0,04	-0,15	-3,46	-13,70	1,40	-0,05	-0,05
	SLV	-0,20	-4,35	-13,69	1,60	-0,06	-0,05	-0,15	-3,46	-13,70	1,40	-0,05	-0,05
	SLC												
38	SLD	-0,35	-1,21	-20,81	1,00	-0,02	0,04	-0,42	-1,95	-20,83	1,64	-0,04	0,07
	SLV	-0,48	-2,53	-20,85	2,14	-0,05	0,09	-0,42	-1,95	-20,83	1,64	-0,04	0,07
	SLC												

RISULTATI PUSH VINCOLI ELASTICI-PUSH N.ro 17-Prop.Modolo:+Fx+0.3*Fy-Ecc5%													
IDENTIFICATIVO		REAZIONI DOMANDA						REAZIONI CAPACITA'					
Nodo N.ro	Stato Limite	Tx (t)	Ty (t)	Tz (t)	Mx (tm)	My (tm)	Mz (tm)	Tx (t)	Ty (t)	Tz (t)	Mx (tm)	My (tm)	Mz (tm)
1	SLD	0,10	0,24	-7,88	-0,10	0,18	0,01	0,73	0,97	-8,23	-0,75	0,40	-0,01
	SLV	0,31	0,48	-8,01	-0,31	0,25	0,00	0,73	0,97	-8,23	-0,75	0,40	-0,01
	SLC												
2	SLD	0,04	0,32	-9,71	-0,14	0,04	0,00	0,46	0,27	-10,62	0,08	0,07	-0,06
	SLV	0,18	0,30	-10,01	-0,07	0,05	-0,02	0,46	0,27	-10,62	0,08	0,07	-0,06
	SLC												
3	SLD	-0,28	0,24	-5,73	-0,02	-0,35	0,00	0,22	0,48	-6,77	-0,17	-0,22	-0,03
	SLV	-0,11	0,32	-6,08	-0,07	-0,31	-0,01	0,22	0,48	-6,77	-0,17	-0,22	-0,03
	SLC												
4	SLD	-0,02	0,21	-7,91	-0,09	0,27	-0,06	0,08	0,40	4,75	-0,19	0,83	-0,18
	SLV	0,01	0,27	-3,80	-0,12	0,45	-0,10	0,08	0,40	4,75	-0,19	0,83	-0,18
	SLC												
5	SLD	0,02	-0,06	-15,04	0,23	-0,01	0,02	0,04	0,23	-24,81	0,06	0,31	0,14
	SLV	0,03	0,04	-18,20	0,18	0,09	0,06	0,04	0,23	-24,81	0,06	0,31	0,14
	SLC												
6	SLD	0,00	-0,14	-14,37	0,46	-0,05	-0,03	-0,06	0,04	-22,52	0,50	0,19	0,05
	SLV	-0,02	-0,08	-17,01	0,47	0,03	0,00	-0,06	0,04	-22,52	0,50	0,19	0,05
	SLC												
7	SLD	-0,20	0,24	-5,68	-0,07	0,09	0,02	-0,04	0,45	-5,60	-0,07	0,14	0,00
	SLV	-0,15	0,31	-5,65	-0,07	0,11	0,01	-0,04	0,45	-5,60	-0,07	0,14	0,00
	SLC												
8	SLD	0,02	0,21	-6,65	-0,05	0,29	0,01	0,55	0,34	-5,55	-0,04	0,51	0,05
	SLV	0,19	0,25	-6,29	-0,04	0,36	0,02	0,55	0,34	-5,55	-0,04	0,51	0,05
	SLC												
9	SLD	-0,09	0,17	-6,67	-0,03	0,24	-0,01	0,20	0,29	-6,67	-0,09	0,29	-0,01
	SLV	0,01	0,21	-6,67	-0,05	0,26	-0,01	0,20	0,29	-6,67	-0,09	0,29	-0,01
	SLC												

Arch. Marco Amabili

RISULTATI PUSH VINCOLI ELASTICI-PUSH N.ro 17-Prop.Mod0:+Fx+0.3*Fy-Ecc5%													
IDENTIFICATIVO		REAZIONI DOMANDA						REAZIONI CAPACITA'					
Nodo N.ro	Stato Limite	Tx (t)	Ty (t)	Tz (t)	Mx (tm)	My (tm)	Mz (tm)	Tx (t)	Ty (t)	Tz (t)	Mx (tm)	My (tm)	Mz (tm)
SLC													
10	SLD	-0,08	0,27	-5,40	-0,13	0,20	0,00	0,11	0,34	-4,98	-0,20	0,25	0,01
	SLV	-0,02	0,29	-5,26	-0,16	0,22	0,01	0,11	0,34	-4,98	-0,20	0,25	0,01
	SLC												
11	SLD	-0,02	0,02	-8,29	0,16	0,32	-0,02	0,04	0,68	4,89	-0,82	1,00	-0,25
	SLV	0,00	0,24	-4,00	-0,16	0,54	-0,10	0,04	0,68	4,89	-0,82	1,00	-0,25
	SLC												
12	SLD	0,09	0,08	-6,67	0,15	0,07	0,00	0,30	0,19	-6,60	0,12	0,29	-0,03
	SLV	0,16	0,11	-6,65	0,14	0,14	-0,01	0,30	0,19	-6,60	0,12	0,29	-0,03
	SLC												
14	SLD	0,27	0,10	-9,78	2,05	1,43	0,07	0,33	0,30	-9,65	1,93	1,45	0,12
	SLV	0,29	0,16	-9,74	2,01	1,44	0,09	0,33	0,30	-9,65	1,93	1,45	0,12
	SLC												
15	SLD	-0,02	0,13	-16,72	-0,14	0,24	-0,11	0,05	0,87	-10,38	-0,89	0,69	-0,36
	SLV	0,00	0,38	-14,58	-0,39	0,39	-0,19	0,05	0,87	-10,38	-0,89	0,69	-0,36
	SLC												
16	SLD	-0,08	0,14	-12,97	-0,32	0,43	0,00	0,22	0,76	-13,25	-0,75	0,66	0,05
	SLV	0,01	0,34	-13,06	-0,46	0,51	0,02	0,22	0,76	-13,25	-0,75	0,66	0,05
	SLC												
17	SLD	0,39	0,03	-9,98	-0,13	0,86	0,03	1,50	1,07	-7,97	-1,09	1,45	0,03
	SLV	0,75	0,37	-9,32	-0,45	1,05	0,03	1,50	1,07	-7,97	-1,09	1,45	0,03
	SLC												
19	SLD	-0,17	0,41	-10,39	-0,29	0,07	0,00	0,17	0,97	-10,66	-0,81	0,09	0,00
	SLV	-0,06	0,59	-10,48	-0,46	0,08	0,00	0,17	0,97	-10,66	-0,81	0,09	0,00
	SLC												
20	SLD	-0,38	0,17	-8,17	-0,20	-0,05	0,01	-0,10	0,66	-8,52	-0,31	-0,03	0,00
	SLV	-0,29	0,33	-8,29	-0,24	-0,04	0,01	-0,10	0,66	-8,52	-0,31	-0,03	0,00
	SLC												
21	SLD	-0,36	0,05	-5,85	-0,08	-0,09	0,01	-0,20	0,54	-5,14	-0,19	-0,06	0,00
	SLV	-0,30	0,21	-5,62	-0,11	-0,08	0,00	-0,20	0,54	-5,14	-0,19	-0,06	0,00
	SLC												
22	SLD	-0,17	0,37	-11,83	-0,22	0,06	-0,01	0,24	0,74	-12,71	-0,43	0,15	0,00
	SLV	-0,03	0,49	-12,11	-0,29	0,09	-0,01	0,24	0,74	-12,71	-0,43	0,15	0,00
	SLC												
23	SLD	-0,44	0,33	-7,40	-0,18	-0,09	0,01	-0,15	0,60	-7,65	-0,24	-0,06	0,00
	SLV	-0,34	0,42	-7,48	-0,20	-0,08	0,00	-0,15	0,60	-7,65	-0,24	-0,06	0,00
	SLC												
24	SLD	-0,23	0,09	-5,69	-0,02	0,20	0,00	-0,07	0,50	-5,14	-0,01	0,10	-0,02
	SLV	-0,18	0,23	-5,51	-0,02	0,17	-0,01	-0,07	0,50	-5,14	-0,01	0,10	-0,02
	SLC												
25	SLD	-0,24	0,00	-6,33	0,07	0,09	-0,01	-0,14	0,45	-6,41	0,05	0,14	-0,04
	SLV	-0,21	0,15	-6,35	0,07	0,11	-0,02	-0,14	0,45	-6,41	0,05	0,14	-0,04
	SLC												
27	SLD	-0,37	0,09	-6,10	0,03	-0,55	0,04	-0,87	0,50	-6,55	-0,02	-0,90	0,02
	SLV	-0,53	0,23	-6,24	0,01	-0,67	0,03	-0,87	0,50	-6,55	-0,02	-0,90	0,02
	SLC												
28	SLD	0,01	0,03	-4,73	0,10	0,39	0,01	0,08	0,42	-4,93	0,06	0,40	-0,05
	SLV	0,03	0,16	-4,80	0,09	0,39	-0,01	0,08	0,42	-4,93	0,06	0,40	-0,05
	SLC												
30	SLD	0,08	0,08	-9,52	-0,07	-0,01	0,00	0,12	0,28	-9,51	-0,39	0,00	0,01
	SLV	0,09	0,14	-9,52	-0,18	-0,01	0,00	0,12	0,28	-9,51	-0,39	0,00	0,01
	SLC												
31	SLD	0,07	0,16	-19,13	-0,26	-0,18	0,11	0,06	0,82	-25,68	-1,26	-0,09	0,51
	SLV	0,06	0,38	-21,30	-0,59	-0,15	0,24	0,06	0,82	-25,68	-1,26	-0,09	0,51
	SLC												
32	SLD	-0,26	0,29	-6,08	-0,02	-0,38	0,01	-0,16	0,95	-6,63	-0,14	-0,31	0,03
	SLV	-0,23	0,51	-6,26	-0,06	-0,36	0,02	-0,16	0,95	-6,63	-0,14	-0,31	0,03
	SLC												
33	SLD	0,11	0,04	-11,36	0,24	-0,03	0,03	-0,21	0,56	-13,79	0,27	-0,27	0,05
	SLV	0,00	0,21	-12,11	0,25	-0,11	0,03	-0,21	0,56	-13,79	0,27	-0,27	0,05
	SLC												
34	SLD	-0,01	0,42	-10,85	-0,34	-0,50	-0,01	-0,18	2,09	-12,11	-1,14	-0,36	-0,02
	SLV	0,00	0,97	-11,45	-0,62	-0,40	-0,01	-0,18	2,09	-12,11	-1,14	-0,36	-0,02
	SLC												

RISULTATI PUSH VINCOLI ELASTICI-PUSH N.ro 17-Prop.Modolo:+Fx+0.3*Fy-Ecc5%													
IDENTIFICATIVO		REAZIONI DOMANDA						REAZIONI CAPACITA'					
Nodo N.ro	Stato Limite	Tx (t)	Ty (t)	Tz (t)	Mx (tm)	My (tm)	Mz (tm)	Tx (t)	Ty (t)	Tz (t)	Mx (tm)	My (tm)	Mz (tm)
35	SLD	-0,32	0,25	-13,97	-0,43	-0,65	-0,02	0,57	1,01	-13,19	-1,02	-0,44	0,00
	SLV	-0,03	0,51	-13,72	-0,63	-0,58	-0,01	0,57	1,01	-13,19	-1,02	-0,44	0,00
	SLC												
36	SLD	0,50	0,61	-10,62	-0,99	0,45	0,01	1,55	2,26	-10,22	-1,75	0,91	0,03
	SLV	0,84	1,15	-10,48	-1,24	0,60	0,02	1,55	2,26	-10,22	-1,75	0,91	0,03
	SLC												
37	SLD	0,14	-0,26	-13,87	0,65	0,07	-0,02	0,74	1,12	-14,37	0,33	0,46	0,02
	SLV	0,34	0,19	-14,03	0,54	0,20	-0,01	0,74	1,12	-14,37	0,33	0,46	0,02
	SLC												
38	SLD	-0,06	0,10	-20,76	-0,16	0,14	-0,01	0,61	0,86	-20,68	-0,91	0,66	-0,03
	SLV	0,16	0,35	-20,73	-0,41	0,31	-0,02	0,61	0,86	-20,68	-0,91	0,66	-0,03
	SLC												

RISULTATI PUSH VINCOLI ELASTICI-PUSH N.ro 18-Prop.Modolo:-Fx+0.3*Fy-Ecc5%													
IDENTIFICATIVO		REAZIONI DOMANDA						REAZIONI CAPACITA'					
Nodo N.ro	Stato Limite	Tx (t)	Ty (t)	Tz (t)	Mx (tm)	My (tm)	Mz (tm)	Tx (t)	Ty (t)	Tz (t)	Mx (tm)	My (tm)	Mz (tm)
1	SLD	-0,13	0,28	-8,61	-0,02	0,06	0,02	-0,38	1,20	-11,81	-0,38	-0,17	0,09
	SLV	-0,21	0,58	-9,63	-0,13	-0,02	0,04	-0,38	1,20	-11,81	-0,38	-0,17	0,09
	SLC												
2	SLD	-0,08	0,39	-9,58	-0,28	0,03	0,01	-0,15	0,63	-10,00	-0,58	0,01	-0,02
	SLV	-0,11	0,47	-9,71	-0,38	0,02	0,00	-0,15	0,63	-10,00	-0,58	0,01	-0,02
	SLC												
3	SLD	-0,42	0,22	-5,62	-0,01	-0,39	0,01	-0,49	0,37	-6,27	-0,11	-0,39	0,02
	SLV	-0,45	0,27	-5,83	-0,04	-0,39	0,01	-0,49	0,37	-6,27	-0,11	-0,39	0,02
	SLC												
4	SLD	-0,05	0,32	-13,07	-0,10	0,03	-0,10	-0,11	0,95	-20,05	-0,25	-0,31	-0,34
	SLV	-0,07	0,52	-15,31	-0,15	-0,08	-0,17	-0,11	0,95	-20,05	-0,25	-0,31	-0,34
	SLC												
5	SLD	0,01	-0,11	-10,76	0,23	-0,14	0,01	0,00	0,02	-4,24	0,03	-0,32	0,10
	SLV	0,01	-0,07	-8,67	0,17	-0,20	0,04	0,00	0,02	-4,24	0,03	-0,32	0,10
	SLC												
6	SLD	0,04	-0,05	-8,66	0,20	-0,21	0,00	0,13	0,45	4,96	-0,78	-0,54	0,16
	SLV	0,07	0,11	-4,30	-0,12	-0,31	0,05	0,13	0,45	4,96	-0,78	-0,54	0,16
	SLC												
7	SLD	-0,30	0,17	-5,57	-0,09	0,07	0,02	-0,54	0,16	-5,07	-0,20	0,05	-0,01
	SLV	-0,38	0,17	-5,41	-0,13	0,06	0,01	-0,54	0,16	-5,07	-0,20	0,05	-0,01
	SLC												
8	SLD	-0,24	0,40	-7,20	-0,14	0,18	0,00	-0,70	1,29	-8,17	-0,48	0,00	0,00
	SLV	-0,39	0,68	-7,51	-0,25	0,12	0,00	-0,70	1,29	-8,17	-0,48	0,00	0,00
	SLC												
9	SLD	-0,19	0,28	-6,63	-0,02	0,24	-0,01	-0,30	0,86	-6,47	-0,03	0,25	-0,02
	SLV	-0,23	0,47	-6,58	-0,02	0,24	-0,01	-0,30	0,86	-6,47	-0,03	0,25	-0,02
	SLC												
10	SLD	-0,22	0,37	-5,76	-0,09	0,15	0,00	-0,56	0,85	-6,72	-0,01	0,01	0,03
	SLV	-0,32	0,52	-6,06	-0,07	0,11	0,01	-0,56	0,85	-6,72	-0,01	0,01	0,03
	SLC												
11	SLD	-0,06	-0,03	-16,12	0,47	-0,12	-0,01	-0,15	0,42	-32,71	0,63	-1,08	-0,19
	SLV	-0,09	0,11	-21,43	0,52	-0,43	-0,07	-0,15	0,42	-32,71	0,63	-1,08	-0,19
	SLC												
12	SLD	0,01	0,06	-6,74	0,15	-0,02	0,00	-0,08	0,13	-6,95	0,12	-0,14	0,00
	SLV	-0,02	0,09	-6,81	0,14	-0,06	0,00	-0,08	0,13	-6,95	0,12	-0,14	0,00
	SLC												
14	SLD	0,24	0,07	-9,81	2,07	1,42	0,06	0,21	0,15	-9,78	2,00	1,39	0,06
	SLV	0,23	0,09	-9,80	2,05	1,41	0,06	0,21	0,15	-9,78	2,00	1,39	0,06
	SLC												
15	SLD	-0,07	0,04	-20,30	-0,15	0,00	-0,10	-0,14	0,47	-27,15	-0,94	-0,41	-0,34
	SLV	-0,09	0,18	-22,49	-0,40	-0,13	-0,18	-0,14	0,47	-27,15	-0,94	-0,41	-0,34
	SLC												
16	SLD	-0,25	0,07	-12,89	-0,28	0,28	0,00	-0,55	0,45	-12,86	-0,60	-0,08	0,01
	SLV	-0,34	0,19	-12,88	-0,38	0,16	0,00	-0,55	0,45	-12,86	-0,60	-0,08	0,01
	SLC												
17	SLD	-0,38	-0,02	-10,48	-0,10	0,50	0,01	-2,19	0,87	-10,29	-0,98	-0,30	-0,03
	SLV	-0,96	0,26	-10,42	-0,38	0,24	0,00	-2,19	0,87	-10,29	-0,98	-0,30	-0,03
	SLC												
19	SLD	-0,34	0,43	-10,30	-0,30	0,05	0,00	-0,65	1,07	-10,23	-0,89	0,02	-0,03

Arch. Marco Amabili

RISULTATI PUSH VINCOLI ELASTICI-PUSH N.ro 18-Prop.Modolo:-Fx+0.3*Fy-Ecc5%													
IDENTIFICATIVO		REAZIONI DOMANDA						REAZIONI CAPACITA'					
Nodo N.ro	Stato Limite	Tx (t)	Ty (t)	Tz (t)	Mx (tm)	My (tm)	Mz (tm)	Tx (t)	Ty (t)	Tz (t)	Mx (tm)	My (tm)	Mz (tm)
	SLV SLC	-0,44	0,63	-10,28	-0,49	0,04	-0,01	-0,65	1,07	-10,23	-0,89	0,02	-0,03
20	SLD SLV SLC	-0,49 -0,53	0,17 0,34	-8,30 -8,58	-0,21 -0,25	-0,06 -0,06	0,00 -0,01	-0,61 -0,61	0,71 0,71	-9,16 -9,16	-0,35 -0,35	-0,07 -0,07	-0,03 -0,03
21	SLD SLV SLC	-0,46 -0,54	0,06 0,23	-5,88 -5,68	-0,09 -0,13	-0,10 -0,12	0,00 -0,01	-0,71 -0,71	0,58 0,58	-5,27 -5,27	-0,22 -0,22	-0,14 -0,14	-0,04 -0,04
22	SLD SLV SLC	-0,37 -0,49	0,23 0,19	-11,33 -10,99	-0,14 -0,11	0,01 -0,02	-0,02 -0,03	-0,74 -0,74	0,11 0,11	-10,28 -10,28	-0,05 -0,05	-0,09 -0,09	-0,05 -0,05
23	SLD SLV SLC	-0,56 -0,61	0,26 0,26	-7,45 -7,60	-0,19 -0,21	-0,11 -0,12	0,01 0,00	-0,71 -0,71	0,27 0,27	-7,93 -7,93	-0,27 -0,27	-0,16 -0,16	-0,01 -0,01
24	SLD SLV SLC	-0,30 -0,33	0,08 0,20	-6,06 -6,33	-0,07 -0,12	0,22 0,22	-0,01 -0,02	-0,38 -0,38	0,45 0,45	-6,91 -6,91	-0,23 -0,23	0,20 0,20	-0,04 -0,04
25	SLD SLV SLC	-0,32 -0,38	-0,03 0,08	-6,07 -5,77	0,05 0,00	0,07 0,07	0,00 -0,01	-0,51 -0,51	0,32 0,32	-5,15 -5,15	-0,10 -0,10	0,07 0,07	-0,01 -0,01
27	SLD SLV SLC	-0,08 0,12	0,08 0,20	-5,10 -4,01	-0,06 -0,19	-0,36 -0,23	0,05 0,05	0,54 0,54	0,46 0,46	-1,71 -1,71	-0,46 -0,46	0,05 0,05	0,06 0,06
28	SLD SLV SLC	-0,03 -0,06	0,01 0,12	-5,13 -5,68	0,02 -0,09	0,35 0,31	0,03 0,03	-0,12 -0,12	0,35 0,35	-6,85 -6,85	-0,34 -0,34	0,21 0,21	0,02 0,02
30	SLD SLV SLC	0,06 0,05	0,06 0,11	-9,53 -9,53	-0,06 -0,14	-0,02 -0,02	0,00 0,00	0,03 0,03	0,20 0,20	-9,53 -9,53	-0,33 -0,33	-0,03 -0,03	0,01 0,01
31	SLD SLV SLC	0,07 0,07	0,09 0,22	-15,83 -14,02	-0,07 -0,17	-0,23 -0,28	0,06 0,12	0,08 0,08	0,50 0,50	-10,16 -10,16	-0,38 -0,38	-0,38 -0,38	0,25 0,25
32	SLD SLV SLC	-0,29 -0,30	0,22 0,35	-6,00 -6,10	-0,01 -0,04	-0,41 -0,41	0,01 0,01	-0,33 -0,33	0,61 0,61	-6,30 -6,30	-0,09 -0,09	-0,42 -0,42	0,03 0,03
33	SLD SLV SLC	0,26 0,34	0,02 0,17	-10,28 -9,66	0,19 0,14	0,10 0,17	0,02 0,02	0,52 0,52	0,50 0,50	-8,33 -8,33	0,02 0,02	0,32 0,32	0,01 0,01
34	SLD SLV SLC	-0,08 -0,11	0,21 0,53	-10,15 -10,02	-0,23 -0,37	-0,71 -0,81	-0,02 -0,03	-0,18 -0,18	1,19 1,19	-9,75 -9,75	-0,66 -0,66	-1,03 -1,03	-0,04 -0,04
35	SLD SLV SLC	-0,96 -1,45	0,23 0,46	-14,04 -13,85	-0,39 -0,53	-0,80 -0,92	-0,02 -0,03	-2,49 -2,49	0,95 0,95	-13,46 -13,46	-0,83 -0,83	-1,16 -1,16	-0,03 -0,03
36	SLD SLV SLC	-0,27 -0,87	0,42 0,75	-10,22 -9,60	-0,93 -1,10	0,09 -0,21	0,00 -0,02	-2,13 -2,13	1,45 1,45	-8,27 -8,27	-1,48 -1,48	-0,83 -0,83	-0,04 -0,04
37	SLD SLV SLC	-0,19 -0,41	-0,42 -0,16	-13,57 -13,36	0,68 0,62	-0,16 -0,32	-0,03 -0,04	-0,88 -0,88	0,40 0,40	-12,92 -12,92	0,49 0,49	-0,66 -0,66	-0,06 -0,06
38	SLD SLV SLC	-0,42 -0,66	0,10 0,36	-20,79 -20,80	-0,11 -0,31	-0,17 -0,39	-0,02 -0,04	-1,15 -1,15	0,91 0,91	-20,83 -20,83	-0,73 -0,73	-0,85 -0,85	-0,08 -0,08

RISULTATI PUSH VINCOLI ELASTICI-PUSH N.ro 19-Prop.Modolo:+Fy+0.3*Fx-Ecc5%													
IDENTIFICATIVO		REAZIONI DOMANDA						REAZIONI CAPACITA'					
Nodo N.ro	Stato Limite	Tx (t)	Ty (t)	Tz (t)	Mx (tm)	My (tm)	Mz (tm)	Tx (t)	Ty (t)	Tz (t)	Mx (tm)	My (tm)	Mz (tm)
1	SLD SLV SLC	0,11	0,98	-9,91	-0,52	0,10	0,04	0,21	1,53	-11,14	-0,86	0,09	0,06
2	SLD SLV SLC	0,11	0,48	-10,27	-0,26	0,04	-0,04	0,20	0,56	-10,74	-0,29	0,04	-0,06
3	SLD SLV	-0,19	0,44	-6,53	-0,15	-0,31	0,00	-0,06	0,59	-7,15	-0,24	-0,27	0,00

Arch. Marco Amabili

RISULTATI PUSH VINCOLI ELASTICI-PUSH N.ro 19-Prop.Mod0:+Fy+0.3*Fx-Ecc5%													
IDENTIFICATIVO		REAZIONI DOMANDA						REAZIONI CAPACITA'					
Nodo N.ro	Stato Limite	Tx (t)	Ty (t)	Tz (t)	Mx (tm)	My (tm)	Mz (tm)	Tx (t)	Ty (t)	Tz (t)	Mx (tm)	My (tm)	Mz (tm)
SLC													
4	SLD SLV SLC	-0,02	0,61	-8,00	-0,21	0,25	-0,24	-0,01	0,87	-6,13	-0,29	0,32	-0,36
5	SLD SLV SLC	0,02	0,14	-14,30	0,05	-0,02	0,12	0,02	0,30	-15,35	-0,08	0,03	0,20
6	SLD SLV SLC	0,02	0,21	-11,37	-0,01	-0,11	0,09	0,02	0,43	-10,89	-0,27	-0,10	0,17
7	SLD SLV SLC	-0,26	0,33	-5,38	-0,12	0,10	0,00	-0,27	0,42	-5,20	-0,15	0,11	-0,02
8	SLD SLV SLC	-0,05	0,73	-6,85	-0,25	0,26	0,02	0,00	1,05	-6,79	-0,36	0,29	0,04
9	SLD SLV SLC	-0,02	0,49	-6,61	-0,06	0,27	-0,01	0,06	0,70	-6,57	-0,08	0,29	-0,02
10	SLD SLV SLC	-0,18	0,53	-5,69	-0,13	0,15	0,02	-0,21	0,69	-5,79	-0,13	0,12	0,03
11	SLD SLV SLC	-0,04	0,53	-10,47	-0,19	0,15	-0,21	-0,04	0,92	-9,71	-0,55	0,16	-0,36
12	SLD SLV SLC	0,09	0,16	-6,77	0,12	0,07	-0,01	0,13	0,23	-6,81	0,10	0,10	-0,02
14	SLD SLV SLC	0,27	0,24	-9,71	1,96	1,42	0,09	0,28	0,35	-9,65	1,88	1,42	0,11
15	SLD SLV SLC	-0,03	0,71	-17,86	-0,94	0,20	-0,36	-0,02	1,16	-17,49	-1,52	0,26	-0,54
16	SLD SLV SLC	-0,10	0,64	-13,10	-0,69	0,35	0,04	-0,07	1,02	-13,22	-0,98	0,33	0,06
17	SLD SLV SLC	0,08	1,02	-8,80	-1,08	0,78	0,02	0,07	1,75	-7,81	-1,78	0,82	0,01
19	SLD SLV SLC	-0,21	0,98	-10,44	-0,82	0,06	-0,01	-0,19	1,40	-10,51	-1,21	0,05	-0,02
20	SLD SLV SLC	-0,33	0,66	-8,77	-0,32	-0,05	-0,01	-0,25	1,02	-9,17	-0,41	-0,04	-0,02
21	SLD SLV SLC	-0,42	0,54	-5,23	-0,19	-0,09	-0,01	-0,44	0,89	-4,76	-0,28	-0,09	-0,03
22	SLD SLV SLC	-0,22	0,45	-11,50	-0,24	0,03	-0,02	-0,19	0,55	-11,44	-0,28	0,03	-0,03
23	SLD SLV SLC	-0,39	0,47	-7,77	-0,25	-0,10	0,00	-0,32	0,59	-8,03	-0,30	-0,11	-0,01
24	SLD SLV SLC	-0,21	0,49	-5,94	-0,11	0,14	-0,03	-0,16	0,78	-6,00	-0,16	0,09	-0,05
25	SLD SLV SLC	-0,30	0,40	-5,84	-0,02	0,11	-0,03	-0,32	0,70	-5,56	-0,08	0,13	-0,04
27	SLD SLV SLC	-0,30	0,48	-4,59	-0,20	-0,52	0,04	-0,33	0,77	-3,79	-0,34	-0,55	0,04

RISULTATI PUSH VINCOLI ELASTICI-PUSH N.ro 19-Prop.Mod0:+Fy+0.3*Fx-Ecc5%													
IDENTIFICATIVO		REAZIONI DOMANDA						REAZIONI CAPACITA'					
Nodo N.ro	Stato Limite	Tx (t)	Ty (t)	Tz (t)	Mx (tm)	My (tm)	Mz (tm)	Tx (t)	Ty (t)	Tz (t)	Mx (tm)	My (tm)	Mz (tm)
28	SLD SLV SLC	0,00	0,39	-5,77	-0,11	0,32	-0,02	0,00	0,66	-6,40	-0,24	0,28	-0,05
30	SLD SLV SLC	0,07	0,26	-9,52	-0,39	-0,01	0,01	0,08	0,40	-9,51	-0,62	-0,01	0,02
31	SLD SLV SLC	0,07	0,76	-18,73	-0,94	-0,24	0,43	0,08	1,20	-19,55	-1,48	-0,27	0,67
32	SLD SLV SLC	-0,24	0,87	-6,53	-0,14	-0,36	0,03	-0,22	1,31	-6,88	-0,22	-0,34	0,05
33	SLD SLV SLC	0,12	0,62	-11,14	0,13	-0,02	0,03	0,08	1,04	-11,34	0,07	-0,06	0,04
34	SLD SLV SLC	0,00	2,01	-11,76	-1,10	-0,49	-0,01	0,02	3,20	-12,63	-1,67	-0,42	-0,01
35	SLD SLV SLC	-0,61	1,09	-13,23	-1,00	-0,72	-0,01	-0,64	1,69	-12,68	-1,42	-0,72	0,00
36	SLD SLV SLC	0,13	2,21	-9,28	-1,77	0,22	0,01	0,08	3,39	-8,44	-2,34	0,17	0,01
37	SLD SLV SLC	0,07	1,06	-13,76	0,34	-0,01	-0,01	0,11	2,03	-13,77	0,11	0,00	0,00
38	SLD SLV SLC	-0,12	0,99	-20,74	-0,91	0,02	-0,04	-0,06	1,63	-20,72	-1,46	0,04	-0,07

RISULTATI PUSH VINCOLI ELASTICI-PUSH N.ro 20-Prop.Mod0:-Fy+0.3*Fx-Ecc5%													
IDENTIFICATIVO		REAZIONI DOMANDA						REAZIONI CAPACITA'					
Nodo N.ro	Stato Limite	Tx (t)	Ty (t)	Tz (t)	Mx (tm)	My (tm)	Mz (tm)	Tx (t)	Ty (t)	Tz (t)	Mx (tm)	My (tm)	Mz (tm)
1	SLD SLV SLC	-0,02	-0,82	-5,32	0,57	0,23	-0,04	0,00	-1,36	-3,76	0,88	0,30	-0,07
2	SLD SLV SLC	-0,11	0,11	-8,80	-0,06	0,03	0,05	-0,13	-0,02	-8,38	0,03	0,04	0,08
3	SLD SLV SLC	-0,48	-0,07	-4,46	0,18	-0,43	0,00	-0,53	-0,22	-3,84	0,28	-0,46	0,00
4	SLD SLV SLC	-0,03	-0,30	-10,87	0,08	0,16	0,17	-0,03	-0,59	-10,63	0,18	0,18	0,30
5	SLD SLV SLC	0,02	-0,40	-13,56	0,50	-0,08	-0,15	0,02	-0,57	-14,26	0,64	-0,07	-0,23
6	SLD SLV SLC	0,01	-0,59	-14,26	0,95	-0,09	-0,19	0,00	-0,84	-15,56	1,26	-0,08	-0,28
7	SLD SLV SLC	-0,18	0,04	-6,04	-0,01	0,06	0,05	-0,15	-0,05	-6,26	0,02	0,05	0,06
8	SLD SLV SLC	-0,07	-0,43	-6,70	0,19	0,25	-0,02	-0,03	-0,80	-6,56	0,35	0,26	-0,04
9	SLD SLV SLC	-0,27	-0,22	-6,74	0,02	0,20	0,00	-0,33	-0,44	-6,77	0,05	0,18	0,01
10	SLD SLV SLC	-0,03	-0,04	-5,25	-0,11	0,24	-0,02	0,03	-0,22	-5,08	-0,11	0,28	-0,04
11	SLD	-0,03	-0,76	-11,29	0,93	0,22	0,27	-0,02	-1,15	-10,97	1,25	0,27	0,42

Arch. Marco Amabili

RISULTATI PUSH VINCOLI ELASTICI-PUSH N.ro 20-Prop.Modolo:-Fy+0.3*Fx-Ecc5%													
IDENTIFICATIVO		REAZIONI DOMANDA						REAZIONI CAPACITA'					
Nodo N.ro	Stato Limite	Tx (t)	Ty (t)	Tz (t)	Mx (tm)	My (tm)	Mz (tm)	Tx (t)	Ty (t)	Tz (t)	Mx (tm)	My (tm)	Mz (tm)
SLV	SLC												
12	SLD SLV SLC	0,03	-0,06	-6,58	0,20	0,01	0,01	0,03	-0,13	-6,51	0,22	0,02	0,01
14	SLD SLV SLC	0,25	-0,14	-9,91	2,21	1,44	0,03	0,25	-0,25	-9,96	2,29	1,44	0,02
15	SLD SLV SLC	-0,04	-0,80	-17,51	1,07	0,12	0,28	-0,04	-1,27	-16,88	1,71	0,13	0,48
16	SLD SLV SLC	-0,19	-0,67	-12,71	0,27	0,45	-0,05	-0,20	-1,08	-12,59	0,58	0,49	-0,08
17	SLD SLV SLC	0,21	-1,51	-12,20	1,34	0,68	0,02	0,28	-2,30	-13,26	2,11	0,67	0,02
19	SLD SLV SLC	-0,22	-0,43	-10,27	0,49	0,08	0,02	-0,20	-0,87	-10,23	0,90	0,09	0,02
20	SLD SLV SLC	-0,54	-0,56	-7,37	-0,02	-0,05	0,03	-0,59	-0,93	-6,93	0,07	-0,05	0,04
21	SLD SLV SLC	-0,33	-0,66	-6,79	0,09	-0,09	0,03	-0,29	-1,03	-7,26	0,17	-0,09	0,04
22	SLD SLV SLC	-0,22	0,15	-12,01	-0,14	0,07	0,00	-0,19	0,08	-12,27	-0,12	0,10	0,00
23	SLD SLV SLC	-0,60	0,06	-6,87	-0,08	-0,08	0,02	-0,64	-0,06	-6,59	-0,02	-0,07	0,03
24	SLD SLV SLC	-0,33	-0,51	-5,57	0,08	0,31	0,04	-0,35	-0,83	-5,40	0,15	0,36	0,06
25	SLD SLV SLC	-0,22	-0,62	-6,88	0,19	0,04	0,02	-0,18	-0,94	-7,25	0,26	0,02	0,04
27	SLD SLV SLC	-0,25	-0,50	-7,56	0,31	-0,45	0,05	-0,26	-0,81	-8,56	0,48	-0,44	0,05
28	SLD SLV SLC	-0,01	-0,53	-3,47	0,36	0,46	0,07	-0,01	-0,82	-2,71	0,52	0,51	0,09
30	SLD SLV SLC	0,07	-0,22	-9,53	0,43	-0,02	-0,02	0,07	-0,37	-9,54	0,69	-0,02	-0,03
31	SLD SLV SLC	0,06	-0,81	-17,38	0,92	-0,12	-0,42	0,05	-1,32	-17,42	1,50	-0,08	-0,69
32	SLD SLV SLC	-0,31	-0,66	-5,32	0,17	-0,43	-0,03	-0,32	-1,16	-4,94	0,26	-0,45	-0,05
33	SLD SLV SLC	0,19	-0,89	-10,94	0,38	0,05	0,01	0,20	-1,39	-11,03	0,47	0,05	0,00
34	SLD SLV SLC	-0,07	-2,27	-8,90	0,95	-0,67	-0,03	-0,08	-3,68	-8,03	1,62	-0,70	-0,04
35	SLD SLV SLC	-0,43	-1,05	-15,17	0,49	-0,68	-0,04	-0,35	-1,75	-15,80	0,97	-0,66	-0,05
36	SLD SLV SLC	0,40	-2,07	-12,38	0,29	0,48	-0,01	0,52	-3,49	-13,42	0,97	0,58	-0,02

Arch. Marco Amabili

RISULTATI PUSH VINCOLI ELASTICI-PUSH N.ro 20-Prop.Modolo:-Fy+0.3*F _x -Ecc5%													
IDENTIFICATIVO		REAZIONI DOMANDA						REAZIONI CAPACITA'					
Nodo N.ro	Stato Limite	T _x (t)	T _y (t)	T _z (t)	M _x (tm)	M _y (tm)	M _z (tm)	T _x (t)	T _y (t)	T _z (t)	M _x (tm)	M _y (tm)	M _z (tm)
37	SLD SLV SLC	0,00	-2,47	-13,80	1,16	0,02	-0,04	0,00	-3,64	-13,84	1,44	0,05	-0,05
38	SLD SLV SLC	-0,24	-1,29	-20,80	1,04	0,07	0,04	-0,25	-2,04	-20,82	1,67	0,11	0,06

RISULTATI PUSH VINCOLI ELASTICI-PUSH N.ro 21-Prop.Massa:+F _x +0.3*F _y -Ecc5%													
IDENTIFICATIVO		REAZIONI DOMANDA						REAZIONI CAPACITA'					
Nodo N.ro	Stato Limite	T _x (t)	T _y (t)	T _z (t)	M _x (tm)	M _y (tm)	M _z (tm)	T _x (t)	T _y (t)	T _z (t)	M _x (tm)	M _y (tm)	M _z (tm)
1	SLD SLV SLC	0,10 0,31	0,24 0,48	-7,88 -8,01	-0,10 -0,31	0,18 0,25	0,01 0,00	0,73 0,73	0,97 0,97	-8,23 -8,23	-0,75 -0,75	0,40 0,40	-0,01 -0,01
2	SLD SLV SLC	0,04 0,18	0,32 0,30	-9,71 -10,01	-0,14 -0,07	0,04 0,05	0,00 -0,02	0,46 0,46	0,27 0,27	-10,62 -10,62	0,08 0,08	0,07 0,07	-0,06 -0,06
3	SLD SLV SLC	-0,28 -0,11	0,24 0,32	-5,73 -6,08	-0,02 -0,07	-0,35 -0,31	0,00 -0,01	0,22 0,22	0,48 0,48	-6,77 -6,77	-0,17 -0,17	-0,22 -0,22	-0,03 -0,03
4	SLD SLV SLC	-0,02 0,01	0,21 0,27	-7,91 -3,80	-0,09 -0,12	0,27 0,45	-0,06 -0,10	0,08 0,08	0,40 0,40	4,75 4,75	-0,19 -0,19	0,83 0,83	-0,18 -0,18
5	SLD SLV SLC	0,02 0,03	-0,06 0,04	-15,04 -18,20	0,23 0,18	-0,01 0,09	0,02 0,06	0,04 0,04	0,23 0,23	-24,81 -24,81	0,06 0,06	0,31 0,31	0,14 0,14
6	SLD SLV SLC	0,00 -0,02	-0,14 -0,08	-14,37 -17,01	0,46 0,47	-0,05 0,03	-0,03 0,00	-0,06 -0,06	0,04 0,04	-22,52 -22,52	0,50 0,50	0,19 0,19	0,05 0,05
7	SLD SLV SLC	-0,20 -0,15	0,24 0,31	-5,68 -5,65	-0,07 -0,07	0,09 0,11	0,02 0,01	-0,04 -0,04	0,45 0,45	-5,60 -5,60	-0,07 -0,07	0,14 0,14	0,00 0,00
8	SLD SLV SLC	0,02 0,19	0,21 0,25	-6,65 -6,29	-0,05 -0,04	0,29 0,36	0,01 0,02	0,55 0,55	0,34 0,34	-5,55 -5,55	-0,04 -0,04	0,51 0,51	0,05 0,05
9	SLD SLV SLC	-0,09 0,01	0,17 0,21	-6,67 -6,67	-0,03 -0,05	0,24 0,26	-0,01 -0,01	0,20 0,20	0,29 0,29	-6,67 -6,67	-0,09 -0,09	0,29 0,29	-0,01 -0,01
10	SLD SLV SLC	-0,08 -0,02	0,27 0,29	-5,40 -5,26	-0,13 -0,16	0,20 0,22	0,00 0,01	0,11 0,11	0,34 0,34	-4,98 -4,98	-0,20 -0,20	0,25 0,25	0,01 0,01
11	SLD SLV SLC	-0,02 0,00	0,02 0,24	-8,29 -4,00	0,16 -0,16	0,32 0,54	-0,02 -0,10	0,04 0,04	0,68 0,68	4,89 4,89	-0,82 -0,82	1,00 1,00	-0,25 -0,25
12	SLD SLV SLC	0,09 0,16	0,08 0,11	-6,67 -6,65	0,15 0,14	0,07 0,14	0,00 -0,01	0,30 0,30	0,19 0,19	-6,60 -6,60	0,12 0,12	0,29 0,29	-0,03 -0,03
14	SLD SLV SLC	0,27 0,29	0,10 0,16	-9,78 -9,74	2,05 2,01	1,43 1,44	0,07 0,09	0,33 0,33	0,30 0,30	-9,65 -9,65	1,93 1,93	1,45 1,45	0,12 0,12
15	SLD SLV SLC	-0,02 0,00	0,13 0,38	-16,72 -14,58	-0,14 -0,39	0,24 0,39	-0,11 -0,19	0,05 0,05	0,87 0,87	-10,38 -10,38	-0,89 -0,89	0,69 0,69	-0,36 -0,36
16	SLD SLV SLC	-0,08 0,01	0,14 0,34	-12,97 -13,06	-0,32 -0,46	0,43 0,51	0,00 0,02	0,22 0,22	0,76 0,76	-13,25 -13,25	-0,75 -0,75	0,66 0,66	0,05 0,05
17	SLD SLV SLC	0,39 0,75	0,03 0,37	-9,98 -9,32	-0,13 -0,45	0,86 1,05	0,03 0,03	1,50 1,50	1,07 1,07	-7,97 -7,97	-1,09 -1,09	1,45 1,45	0,03 0,03
19	SLD SLV SLC	-0,17 -0,06	0,41 0,59	-10,39 -10,48	-0,29 -0,46	0,07 0,08	0,00 0,00	0,17 0,17	0,97 0,97	-10,66 -10,66	-0,81 -0,81	0,09 0,09	0,00 0,00
20	SLD SLV SLC	-0,38 -0,29	0,17 0,33	-8,17 -8,29	-0,20 -0,24	-0,05 -0,04	0,01 0,01	-0,10 -0,10	0,66 0,66	-8,52 -8,52	-0,31 -0,31	-0,03 -0,03	0,00 0,00

C.D.S.

RISULTATI PUSH VINCOLI ELASTICI-PUSH N.ro 21-Prop.Massa:+Fx+0.3*Fy-Ecc5%													
IDENTIFICATIVO		REAZIONI DOMANDA						REAZIONI CAPACITA'					
Nodo N.ro	Stato Limite	Tx (t)	Ty (t)	Tz (t)	Mx (tm)	My (tm)	Mz (tm)	Tx (t)	Ty (t)	Tz (t)	Mx (tm)	My (tm)	Mz (tm)
21	SLD	-0,36	0,05	-5,85	-0,08	-0,09	0,01	-0,20	0,54	-5,14	-0,19	-0,06	0,00
	SLV	-0,30	0,21	-5,62	-0,11	-0,08	0,00	-0,20	0,54	-5,14	-0,19	-0,06	0,00
	SLC												
22	SLD	-0,17	0,37	-11,83	-0,22	0,06	-0,01	0,24	0,74	-12,71	-0,43	0,15	0,00
	SLV	-0,03	0,49	-12,11	-0,29	0,09	-0,01	0,24	0,74	-12,71	-0,43	0,15	0,00
	SLC												
23	SLD	-0,44	0,33	-7,40	-0,18	-0,09	0,01	-0,15	0,60	-7,65	-0,24	-0,06	0,00
	SLV	-0,34	0,42	-7,48	-0,20	-0,08	0,00	-0,15	0,60	-7,65	-0,24	-0,06	0,00
	SLC												
24	SLD	-0,23	0,09	-5,69	-0,02	0,20	0,00	-0,07	0,50	-5,14	-0,01	0,10	-0,02
	SLV	-0,18	0,23	-5,51	-0,02	0,17	-0,01	-0,07	0,50	-5,14	-0,01	0,10	-0,02
	SLC												
25	SLD	-0,24	0,00	-6,33	0,07	0,09	-0,01	-0,14	0,45	-6,41	0,05	0,14	-0,04
	SLV	-0,21	0,15	-6,35	0,07	0,11	-0,02	-0,14	0,45	-6,41	0,05	0,14	-0,04
	SLC												
27	SLD	-0,37	0,09	-6,10	0,03	-0,55	0,04	-0,87	0,50	-6,55	-0,02	-0,90	0,02
	SLV	-0,53	0,23	-6,24	0,01	-0,67	0,03	-0,87	0,50	-6,55	-0,02	-0,90	0,02
	SLC												
28	SLD	0,01	0,03	-4,73	0,10	0,39	0,01	0,08	0,42	-4,93	0,06	0,40	-0,05
	SLV	0,03	0,16	-4,80	0,09	0,39	-0,01	0,08	0,42	-4,93	0,06	0,40	-0,05
	SLC												
30	SLD	0,08	0,08	-9,52	-0,07	-0,01	0,00	0,12	0,28	-9,51	-0,39	0,00	0,01
	SLV	0,09	0,14	-9,52	-0,18	-0,01	0,00	0,12	0,28	-9,51	-0,39	0,00	0,01
	SLC												
31	SLD	0,07	0,16	-19,13	-0,26	-0,18	0,11	0,06	0,82	-25,68	-1,26	-0,09	0,51
	SLV	0,06	0,38	-21,30	-0,59	-0,15	0,24	0,06	0,82	-25,68	-1,26	-0,09	0,51
	SLC												
32	SLD	-0,26	0,29	-6,08	-0,02	-0,38	0,01	-0,16	0,95	-6,63	-0,14	-0,31	0,03
	SLV	-0,23	0,51	-6,26	-0,06	-0,36	0,02	-0,16	0,95	-6,63	-0,14	-0,31	0,03
	SLC												
33	SLD	0,11	0,04	-11,36	0,24	-0,03	0,03	-0,21	0,56	-13,79	0,27	-0,27	0,05
	SLV	0,00	0,21	-12,11	0,25	-0,11	0,03	-0,21	0,56	-13,79	0,27	-0,27	0,05
	SLC												
34	SLD	-0,01	0,42	-10,85	-0,34	-0,50	-0,01	-0,18	2,09	-12,11	-1,14	-0,36	-0,02
	SLV	0,00	0,97	-11,45	-0,62	-0,40	-0,01	-0,18	2,09	-12,11	-1,14	-0,36	-0,02
	SLC												
35	SLD	-0,32	0,25	-13,97	-0,43	-0,65	-0,02	0,57	1,01	-13,19	-1,02	-0,44	0,00
	SLV	-0,03	0,51	-13,72	-0,63	-0,58	-0,01	0,57	1,01	-13,19	-1,02	-0,44	0,00
	SLC												
36	SLD	0,50	0,61	-10,62	-0,99	0,45	0,01	1,55	2,26	-10,22	-1,75	0,91	0,03
	SLV	0,84	1,15	-10,48	-1,24	0,60	0,02	1,55	2,26	-10,22	-1,75	0,91	0,03
	SLC												
37	SLD	0,14	-0,26	-13,87	0,65	0,07	-0,02	0,74	1,12	-14,37	0,33	0,46	0,02
	SLV	0,34	0,19	-14,03	0,54	0,20	-0,01	0,74	1,12	-14,37	0,33	0,46	0,02
	SLC												
38	SLD	-0,06	0,10	-20,76	-0,16	0,14	-0,01	0,61	0,86	-20,68	-0,91	0,66	-0,03
	SLV	0,16	0,35	-20,73	-0,41	0,31	-0,02	0,61	0,86	-20,68	-0,91	0,66	-0,03
	SLC												

RISULTATI PUSH VINCOLI ELASTICI-PUSH N.ro 22-Prop.Massa:-Fx+0.3*Fy-Ecc5%													
IDENTIFICATIVO		REAZIONI DOMANDA						REAZIONI CAPACITA'					
Nodo N.ro	Stato Limite	Tx (t)	Ty (t)	Tz (t)	Mx (tm)	My (tm)	Mz (tm)	Tx (t)	Ty (t)	Tz (t)	Mx (tm)	My (tm)	Mz (tm)
1	SLD	-0,13	0,28	-8,61	-0,02	0,06	0,02	-0,38	1,20	-11,81	-0,38	-0,17	0,09
	SLV	-0,21	0,58	-9,63	-0,13	-0,02	0,04	-0,38	1,20	-11,81	-0,38	-0,17	0,09
	SLC												
2	SLD	-0,08	0,39	-9,58	-0,28	0,03	0,01	-0,15	0,63	-10,00	-0,58	0,01	-0,02
	SLV	-0,11	0,47	-9,71	-0,38	0,02	0,00	-0,15	0,63	-10,00	-0,58	0,01	-0,02
	SLC												
3	SLD	-0,42	0,22	-5,62	-0,01	-0,39	0,01	-0,49	0,37	-6,27	-0,11	-0,39	0,02
	SLV	-0,45	0,27	-5,83	-0,04	-0,39	0,01	-0,49	0,37	-6,27	-0,11	-0,39	0,02
	SLC												
4	SLD	-0,05	0,32	-13,07	-0,10	0,03	-0,10	-0,11	0,95	-20,05	-0,25	-0,31	-0,34
	SLV	-0,07	0,52	-15,31	-0,15	-0,08	-0,17	-0,11	0,95	-20,05	-0,25	-0,31	-0,34
	SLC												

Arch. Marco Amabili

C.D.S.

RISULTATI PUSH VINCOLI ELASTICI-PUSH N.ro 22-Prop.Massa:-Fx+0.3*Fy-Ecc5%													
IDENTIFICATIVO		REAZIONI DOMANDA						REAZIONI CAPACITA'					
Nodo N.ro	Stato Limite	Tx (t)	Ty (t)	Tz (t)	Mx (tm)	My (tm)	Mz (tm)	Tx (t)	Ty (t)	Tz (t)	Mx (tm)	My (tm)	Mz (tm)
5	SLD SLV SLC	0,01 0,01	-0,11 -0,07	-10,76 -8,67	0,23 0,17	-0,14 -0,20	0,01 0,04	0,00 0,00	0,02 0,02	-4,24 -4,24	0,03 0,03	-0,32 -0,32	0,10 0,10
6	SLD SLV SLC	0,04 0,07	-0,05 0,11	-8,66 -4,30	0,20 -0,12	-0,21 -0,31	0,00 0,05	0,13 0,13	0,45 0,45	4,96 4,96	-0,78 -0,78	-0,54 -0,54	0,16 0,16
7	SLD SLV SLC	-0,30 -0,38	0,17 0,17	-5,57 -5,41	-0,09 -0,13	0,07 0,06	0,02 0,01	-0,54 -0,54	0,16 0,16	-5,07 -5,07	-0,20 -0,20	0,05 0,05	-0,01 -0,01
8	SLD SLV SLC	-0,24 -0,39	0,40 0,68	-7,20 -7,51	-0,14 -0,25	0,18 0,12	0,00 0,00	-0,70 -0,70	1,29 1,29	-8,17 -8,17	-0,48 -0,48	0,00 0,00	0,00 0,00
9	SLD SLV SLC	-0,19 -0,23	0,28 0,47	-6,63 -6,58	-0,02 -0,02	0,24 0,24	-0,01 -0,01	-0,30 -0,30	0,86 0,86	-6,47 -6,47	-0,03 -0,03	0,25 0,25	-0,02 -0,02
10	SLD SLV SLC	-0,22 -0,32	0,37 0,52	-5,76 -6,06	-0,09 -0,07	0,15 0,11	0,00 0,01	-0,56 -0,56	0,85 0,85	-6,72 -6,72	-0,01 -0,01	0,01 0,01	0,03 0,03
11	SLD SLV SLC	-0,06 -0,09	-0,03 0,11	-16,12 -21,43	0,47 0,52	-0,12 -0,43	-0,01 -0,07	-0,15 -0,15	0,42 0,42	-32,71 -32,71	0,63 0,63	-1,08 -1,08	-0,19 -0,19
12	SLD SLV SLC	0,01 -0,02	0,06 0,09	-6,74 -6,81	0,15 0,14	-0,02 -0,06	0,00 0,00	-0,08 -0,08	0,13 0,13	-6,95 -6,95	0,12 0,12	-0,14 -0,14	0,00 0,00
14	SLD SLV SLC	0,24 0,23	0,07 0,09	-9,81 -9,80	2,07 2,05	1,42 1,41	0,06 0,06	0,21 0,21	0,15 0,15	-9,78 -9,78	2,00 2,00	1,39 1,39	0,06 0,06
15	SLD SLV SLC	-0,07 -0,09	0,04 0,18	-20,30 -22,49	-0,15 -0,40	0,00 -0,13	-0,10 -0,18	-0,14 -0,14	0,47 0,47	-27,15 -27,15	-0,94 -0,94	-0,41 -0,41	-0,34 -0,34
16	SLD SLV SLC	-0,25 -0,34	0,07 0,19	-12,89 -12,88	-0,28 -0,38	0,28 0,16	0,00 0,00	-0,55 -0,55	0,45 0,45	-12,86 -12,86	-0,60 -0,60	-0,08 -0,08	0,01 0,01
17	SLD SLV SLC	-0,38 -0,96	-0,02 0,26	-10,48 -10,42	-0,10 -0,38	0,50 0,24	0,01 0,00	-2,19 -2,19	0,87 0,87	-10,29 -10,29	-0,98 -0,98	-0,30 -0,30	-0,03 -0,03
19	SLD SLV SLC	-0,34 -0,44	0,43 0,63	-10,30 -10,28	-0,30 -0,49	0,05 0,04	0,00 -0,01	-0,65 -0,65	1,07 1,07	-10,23 -10,23	-0,89 -0,89	0,02 0,02	-0,03 -0,03
20	SLD SLV SLC	-0,49 -0,53	0,17 0,34	-8,30 -8,58	-0,21 -0,25	-0,06 -0,06	0,00 -0,01	-0,61 -0,61	0,71 0,71	-9,16 -9,16	-0,35 -0,35	-0,07 -0,07	-0,03 -0,03
21	SLD SLV SLC	-0,46 -0,54	0,06 0,23	-5,88 -5,68	-0,09 -0,13	-0,10 -0,12	0,00 -0,01	-0,71 -0,71	0,58 0,58	-5,27 -5,27	-0,22 -0,22	-0,14 -0,14	-0,04 -0,04
22	SLD SLV SLC	-0,37 -0,49	0,23 0,19	-11,33 -10,99	-0,14 -0,11	0,01 -0,02	-0,02 -0,03	-0,74 -0,74	0,11 0,11	-10,28 -10,28	-0,05 -0,05	-0,09 -0,09	-0,05 -0,05
23	SLD SLV SLC	-0,56 -0,61	0,26 0,26	-7,45 -7,60	-0,19 -0,21	-0,11 -0,12	0,01 0,00	-0,71 -0,71	0,27 0,27	-7,93 -7,93	-0,27 -0,27	-0,16 -0,16	-0,01 -0,01
24	SLD SLV SLC	-0,30 -0,33	0,08 0,20	-6,06 -6,33	-0,07 -0,12	0,22 0,22	-0,01 -0,02	-0,38 -0,38	0,45 0,45	-6,91 -6,91	-0,23 -0,23	0,20 0,20	-0,04 -0,04
25	SLD SLV SLC	-0,32 -0,38	-0,03 0,08	-6,07 -5,77	0,05 0,00	0,07 0,07	0,00 -0,01	-0,51 -0,51	0,32 0,32	-5,15 -5,15	-0,10 -0,10	0,07 0,07	-0,01 -0,01
27	SLD SLV SLC	-0,08 0,12	0,08 0,20	-5,10 -4,01	-0,06 -0,19	-0,36 -0,23	0,05 0,05	0,54 0,54	0,46 0,46	-1,71 -1,71	-0,46 -0,46	0,05 0,05	0,06 0,06
28	SLD SLV SLC	-0,03 -0,06	0,01 0,12	-5,13 -5,68	0,02 -0,09	0,35 0,31	0,03 0,03	-0,12 -0,12	0,35 0,35	-6,85 -6,85	-0,34 -0,34	0,21 0,21	0,02 0,02
30	SLD	0,06	0,06	-9,53	-0,06	-0,02	0,00	0,03	0,20	-9,53	-0,33	-0,03	0,01

Arch. Marco Amabili

RISULTATI PUSH VINCOLI ELASTICI-PUSH N.ro 22-Prop.Massa:-Fx+0.3*Fy-Ecc5%													
IDENTIFICATIVO		REAZIONI DOMANDA						REAZIONI CAPACITA'					
Nodo N.ro	Stato Limite	Tx (t)	Ty (t)	Tz (t)	Mx (tm)	My (tm)	Mz (tm)	Tx (t)	Ty (t)	Tz (t)	Mx (tm)	My (tm)	Mz (tm)
	SLV	0,05	0,11	-9,53	-0,14	-0,02	0,00	0,03	0,20	-9,53	-0,33	-0,03	0,01
	SLC												
31	SLD	0,07	0,09	-15,83	-0,07	-0,23	0,06	0,08	0,50	-10,16	-0,38	-0,38	0,25
	SLV	0,07	0,22	-14,02	-0,17	-0,28	0,12	0,08	0,50	-10,16	-0,38	-0,38	0,25
	SLC												
32	SLD	-0,29	0,22	-6,00	-0,01	-0,41	0,01	-0,33	0,61	-6,30	-0,09	-0,42	0,03
	SLV	-0,30	0,35	-6,10	-0,04	-0,41	0,01	-0,33	0,61	-6,30	-0,09	-0,42	0,03
	SLC												
33	SLD	0,26	0,02	-10,28	0,19	0,10	0,02	0,52	0,50	-8,33	0,02	0,32	0,01
	SLV	0,34	0,17	-9,66	0,14	0,17	0,02	0,52	0,50	-8,33	0,02	0,32	0,01
	SLC												
34	SLD	-0,08	0,21	-10,15	-0,23	-0,71	-0,02	-0,18	1,19	-9,75	-0,66	-1,03	-0,04
	SLV	-0,11	0,53	-10,02	-0,37	-0,81	-0,03	-0,18	1,19	-9,75	-0,66	-1,03	-0,04
	SLC												
35	SLD	-0,96	0,23	-14,04	-0,39	-0,80	-0,02	-2,49	0,95	-13,46	-0,83	-1,16	-0,03
	SLV	-1,45	0,46	-13,85	-0,53	-0,92	-0,03	-2,49	0,95	-13,46	-0,83	-1,16	-0,03
	SLC												
36	SLD	-0,27	0,42	-10,22	-0,93	0,09	0,00	-2,13	1,45	-8,27	-1,48	-0,83	-0,04
	SLV	-0,87	0,75	-9,60	-1,10	-0,21	-0,02	-2,13	1,45	-8,27	-1,48	-0,83	-0,04
	SLC												
37	SLD	-0,19	-0,42	-13,57	0,68	-0,16	-0,03	-0,88	0,40	-12,92	0,49	-0,66	-0,06
	SLV	-0,41	-0,16	-13,36	0,62	-0,32	-0,04	-0,88	0,40	-12,92	0,49	-0,66	-0,06
	SLC												
38	SLD	-0,42	0,10	-20,79	-0,11	-0,17	-0,02	-1,15	0,91	-20,83	-0,73	-0,85	-0,08
	SLV	-0,66	0,36	-20,80	-0,31	-0,39	-0,04	-1,15	0,91	-20,83	-0,73	-0,85	-0,08
	SLC												

RISULTATI PUSH VINCOLI ELASTICI-PUSH N.ro 23-Prop.Massa:+Fy+0.3*Fx-Ecc5%													
IDENTIFICATIVO		REAZIONI DOMANDA						REAZIONI CAPACITA'					
Nodo N.ro	Stato Limite	Tx (t)	Ty (t)	Tz (t)	Mx (tm)	My (tm)	Mz (tm)	Tx (t)	Ty (t)	Tz (t)	Mx (tm)	My (tm)	Mz (tm)
1	SLD	0,11	0,98	-9,91	-0,52	0,10	0,04	0,21	1,53	-11,14	-0,86	0,09	0,06
	SLV												
	SLC												
2	SLD	0,11	0,48	-10,27	-0,26	0,04	-0,04	0,20	0,56	-10,74	-0,29	0,04	-0,06
	SLV												
	SLC												
3	SLD	-0,19	0,44	-6,53	-0,15	-0,31	0,00	-0,06	0,59	-7,15	-0,24	-0,27	0,00
	SLV												
	SLC												
4	SLD	-0,02	0,61	-8,00	-0,21	0,25	-0,24	-0,01	0,87	-6,13	-0,29	0,32	-0,36
	SLV												
	SLC												
5	SLD	0,02	0,14	-14,30	0,05	-0,02	0,12	0,02	0,30	-15,35	-0,08	0,03	0,20
	SLV												
	SLC												
6	SLD	0,02	0,21	-11,37	-0,01	-0,11	0,09	0,02	0,43	-10,89	-0,27	-0,10	0,17
	SLV												
	SLC												
7	SLD	-0,26	0,33	-5,38	-0,12	0,10	0,00	-0,27	0,42	-5,20	-0,15	0,11	-0,02
	SLV												
	SLC												
8	SLD	-0,05	0,73	-6,85	-0,25	0,26	0,02	0,00	1,05	-6,79	-0,36	0,29	0,04
	SLV												
	SLC												
9	SLD	-0,02	0,49	-6,61	-0,06	0,27	-0,01	0,06	0,70	-6,57	-0,08	0,29	-0,02
	SLV												
	SLC												
10	SLD	-0,18	0,53	-5,69	-0,13	0,15	0,02	-0,21	0,69	-5,79	-0,13	0,12	0,03
	SLV												
	SLC												
11	SLD	-0,04	0,53	-10,47	-0,19	0,15	-0,21	-0,04	0,92	-9,71	-0,55	0,16	-0,36
	SLV												
	SLC												
12	SLD	0,09	0,16	-6,77	0,12	0,07	-0,01	0,13	0,23	-6,81	0,10	0,10	-0,02
	SLV												

Arch. Marco Amabili

RISULTATI PUSH VINCOLI ELASTICI-PUSH N.ro 23-Prop.Massa:+Fy+0.3*Fx-Ecc5%													
IDENTIFICATIVO		REAZIONI DOMANDA						REAZIONI CAPACITA'					
Nodo N.ro	Stato Limite	Tx (t)	Ty (t)	Tz (t)	Mx (tm)	My (tm)	Mz (tm)	Tx (t)	Ty (t)	Tz (t)	Mx (tm)	My (tm)	Mz (tm)
SLC													
14	SLD SLV SLC	0,27	0,24	-9,71	1,96	1,42	0,09	0,28	0,35	-9,65	1,88	1,42	0,11
15	SLD SLV SLC	-0,03	0,71	-17,86	-0,94	0,20	-0,36	-0,02	1,16	-17,49	-1,52	0,26	-0,54
16	SLD SLV SLC	-0,10	0,64	-13,10	-0,69	0,35	0,04	-0,07	1,02	-13,22	-0,98	0,33	0,06
17	SLD SLV SLC	0,08	1,02	-8,80	-1,08	0,78	0,02	0,07	1,75	-7,81	-1,78	0,82	0,01
19	SLD SLV SLC	-0,21	0,98	-10,44	-0,82	0,06	-0,01	-0,19	1,40	-10,51	-1,21	0,05	-0,02
20	SLD SLV SLC	-0,33	0,66	-8,77	-0,32	-0,05	-0,01	-0,25	1,02	-9,17	-0,41	-0,04	-0,02
21	SLD SLV SLC	-0,42	0,54	-5,23	-0,19	-0,09	-0,01	-0,44	0,89	-4,76	-0,28	-0,09	-0,03
22	SLD SLV SLC	-0,22	0,45	-11,50	-0,24	0,03	-0,02	-0,19	0,55	-11,44	-0,28	0,03	-0,03
23	SLD SLV SLC	-0,39	0,47	-7,77	-0,25	-0,10	0,00	-0,32	0,59	-8,03	-0,30	-0,11	-0,01
24	SLD SLV SLC	-0,21	0,49	-5,94	-0,11	0,14	-0,03	-0,16	0,78	-6,00	-0,16	0,09	-0,05
25	SLD SLV SLC	-0,30	0,40	-5,84	-0,02	0,11	-0,03	-0,32	0,70	-5,56	-0,08	0,13	-0,04
27	SLD SLV SLC	-0,30	0,48	-4,59	-0,20	-0,52	0,04	-0,33	0,77	-3,79	-0,34	-0,55	0,04
28	SLD SLV SLC	0,00	0,39	-5,77	-0,11	0,32	-0,02	0,00	0,66	-6,40	-0,24	0,28	-0,05
30	SLD SLV SLC	0,07	0,26	-9,52	-0,39	-0,01	0,01	0,08	0,40	-9,51	-0,62	-0,01	0,02
31	SLD SLV SLC	0,07	0,76	-18,73	-0,94	-0,24	0,43	0,08	1,20	-19,55	-1,48	-0,27	0,67
32	SLD SLV SLC	-0,24	0,87	-6,53	-0,14	-0,36	0,03	-0,22	1,31	-6,88	-0,22	-0,34	0,05
33	SLD SLV SLC	0,12	0,62	-11,14	0,13	-0,02	0,03	0,08	1,04	-11,34	0,07	-0,06	0,04
34	SLD SLV SLC	0,00	2,01	-11,76	-1,10	-0,49	-0,01	0,02	3,20	-12,63	-1,67	-0,42	-0,01
35	SLD SLV SLC	-0,61	1,09	-13,23	-1,00	-0,72	-0,01	-0,64	1,69	-12,68	-1,42	-0,72	0,00
36	SLD SLV SLC	0,13	2,21	-9,28	-1,77	0,22	0,01	0,08	3,39	-8,44	-2,34	0,17	0,01
37	SLD SLV SLC	0,07	1,06	-13,76	0,34	-0,01	-0,01	0,11	2,03	-13,77	0,11	0,00	0,00

Arch. Marco Amabili

RISULTATI PUSH VINCOLI ELASTICI-PUSH N.ro 23-Prop.Massa:+Fy+0.3*Fx-Ecc5%													
IDENTIFICATIVO		REAZIONI DOMANDA						REAZIONI CAPACITA'					
Nodo N.ro	Stato Limite	Tx (t)	Ty (t)	Tz (t)	Mx (tm)	My (tm)	Mz (tm)	Tx (t)	Ty (t)	Tz (t)	Mx (tm)	My (tm)	Mz (tm)
38	SLD SLV SLC	-0,12	0,99	-20,74	-0,91	0,02	-0,04	-0,06	1,63	-20,72	-1,46	0,04	-0,07

RISULTATI PUSH VINCOLI ELASTICI-PUSH N.ro 24-Prop.Massa:-Fy+0.3*Fx-Ecc5%													
IDENTIFICATIVO		REAZIONI DOMANDA						REAZIONI CAPACITA'					
Nodo N.ro	Stato Limite	Tx (t)	Ty (t)	Tz (t)	Mx (tm)	My (tm)	Mz (tm)	Tx (t)	Ty (t)	Tz (t)	Mx (tm)	My (tm)	Mz (tm)
1	SLD SLV SLC	-0,02	-0,82	-5,32	0,57	0,23	-0,04	0,00	-1,36	-3,76	0,88	0,30	-0,07
2	SLD SLV SLC	-0,11	0,11	-8,80	-0,06	0,03	0,05	-0,13	-0,02	-8,38	0,03	0,04	0,08
3	SLD SLV SLC	-0,48	-0,07	-4,46	0,18	-0,43	0,00	-0,53	-0,22	-3,84	0,28	-0,46	0,00
4	SLD SLV SLC	-0,03	-0,30	-10,87	0,08	0,16	0,17	-0,03	-0,59	-10,63	0,18	0,18	0,30
5	SLD SLV SLC	0,02	-0,40	-13,56	0,50	-0,08	-0,15	0,02	-0,57	-14,26	0,64	-0,07	-0,23
6	SLD SLV SLC	0,01	-0,59	-14,26	0,95	-0,09	-0,19	0,00	-0,84	-15,56	1,26	-0,08	-0,28
7	SLD SLV SLC	-0,18	0,04	-6,04	-0,01	0,06	0,05	-0,15	-0,05	-6,26	0,02	0,05	0,06
8	SLD SLV SLC	-0,07	-0,43	-6,70	0,19	0,25	-0,02	-0,03	-0,80	-6,56	0,35	0,26	-0,04
9	SLD SLV SLC	-0,27	-0,22	-6,74	0,02	0,20	0,00	-0,33	-0,44	-6,77	0,05	0,18	0,01
10	SLD SLV SLC	-0,03	-0,04	-5,25	-0,11	0,24	-0,02	0,03	-0,22	-5,08	-0,11	0,28	-0,04
11	SLD SLV SLC	-0,03	-0,76	-11,29	0,93	0,22	0,27	-0,02	-1,15	-10,97	1,25	0,27	0,42
12	SLD SLV SLC	0,03	-0,06	-6,58	0,20	0,01	0,01	0,03	-0,13	-6,51	0,22	0,02	0,01
14	SLD SLV SLC	0,25	-0,14	-9,91	2,21	1,44	0,03	0,25	-0,25	-9,96	2,29	1,44	0,02
15	SLD SLV SLC	-0,04	-0,80	-17,51	1,07	0,12	0,28	-0,04	-1,27	-16,88	1,71	0,13	0,48
16	SLD SLV SLC	-0,19	-0,67	-12,71	0,27	0,45	-0,05	-0,20	-1,08	-12,59	0,58	0,49	-0,08
17	SLD SLV SLC	0,21	-1,51	-12,20	1,34	0,68	0,02	0,28	-2,30	-13,26	2,11	0,67	0,02
19	SLD SLV SLC	-0,22	-0,43	-10,27	0,49	0,08	0,02	-0,20	-0,87	-10,23	0,90	0,09	0,02
20	SLD SLV SLC	-0,54	-0,56	-7,37	-0,02	-0,05	0,03	-0,59	-0,93	-6,93	0,07	-0,05	0,04
21	SLD SLV SLC	-0,33	-0,66	-6,79	0,09	-0,09	0,03	-0,29	-1,03	-7,26	0,17	-0,09	0,04
22	SLD	-0,22	0,15	-12,01	-0,14	0,07	0,00	-0,19	0,08	-12,27	-0,12	0,10	0,00

Arch. Marco Amabili

RISULTATI PUSH VINCOLI ELASTICI-PUSH N.ro 24-Prop.Massa:-Fy+0.3*Fx-Ecc5%													
IDENTIFICATIVO		REAZIONI DOMANDA						REAZIONI CAPACITA'					
Nodo N.ro	Stato Limite	Tx (t)	Ty (t)	Tz (t)	Mx (tm)	My (tm)	Mz (tm)	Tx (t)	Ty (t)	Tz (t)	Mx (tm)	My (tm)	Mz (tm)
	SLV												
	SLC												
23	SLD	-0,60	0,06	-6,87	-0,08	-0,08	0,02	-0,64	-0,06	-6,59	-0,02	-0,07	0,03
	SLV												
	SLC												
24	SLD	-0,33	-0,51	-5,57	0,08	0,31	0,04	-0,35	-0,83	-5,40	0,15	0,36	0,06
	SLV												
	SLC												
25	SLD	-0,22	-0,62	-6,88	0,19	0,04	0,02	-0,18	-0,94	-7,25	0,26	0,02	0,04
	SLV												
	SLC												
27	SLD	-0,25	-0,50	-7,56	0,31	-0,45	0,05	-0,26	-0,81	-8,56	0,48	-0,44	0,05
	SLV												
	SLC												
28	SLD	-0,01	-0,53	-3,47	0,36	0,46	0,07	-0,01	-0,82	-2,71	0,52	0,51	0,09
	SLV												
	SLC												
30	SLD	0,07	-0,22	-9,53	0,43	-0,02	-0,02	0,07	-0,37	-9,54	0,69	-0,02	-0,03
	SLV												
	SLC												
31	SLD	0,06	-0,81	-17,38	0,92	-0,12	-0,42	0,05	-1,32	-17,42	1,50	-0,08	-0,69
	SLV												
	SLC												
32	SLD	-0,31	-0,66	-5,32	0,17	-0,43	-0,03	-0,32	-1,16	-4,94	0,26	-0,45	-0,05
	SLV												
	SLC												
33	SLD	0,19	-0,89	-10,94	0,38	0,05	0,01	0,20	-1,39	-11,03	0,47	0,05	0,00
	SLV												
	SLC												
34	SLD	-0,07	-2,27	-8,90	0,95	-0,67	-0,03	-0,08	-3,68	-8,03	1,62	-0,70	-0,04
	SLV												
	SLC												
35	SLD	-0,43	-1,05	-15,17	0,49	-0,68	-0,04	-0,35	-1,75	-15,80	0,97	-0,66	-0,05
	SLV												
	SLC												
36	SLD	0,40	-2,07	-12,38	0,29	0,48	-0,01	0,52	-3,49	-13,42	0,97	0,58	-0,02
	SLV												
	SLC												
37	SLD	0,00	-2,47	-13,80	1,16	0,02	-0,04	0,00	-3,64	-13,84	1,44	0,05	-0,05
	SLV												
	SLC												
38	SLD	-0,24	-1,29	-20,80	1,04	0,07	0,04	-0,25	-2,04	-20,82	1,67	0,11	0,06
	SLV												
	SLC												

RISULTATI PUSH VINCOLI ELASTICI-PUSH N.ro 25-Prop.Modolo:+Fx-0.3*Fy-Ecc5%													
IDENTIFICATIVO		REAZIONI DOMANDA						REAZIONI CAPACITA'					
Nodo N.ro	Stato Limite	Tx (t)	Ty (t)	Tz (t)	Mx (tm)	My (tm)	Mz (tm)	Tx (t)	Ty (t)	Tz (t)	Mx (tm)	My (tm)	Mz (tm)
1	SLD	0,07	-0,14	-6,93	0,13	0,21	-0,01	0,46	-0,60	-4,65	0,25	0,44	-0,06
	SLV	0,25	-0,34	-5,91	0,18	0,31	-0,04	0,46	-0,60	-4,65	0,25	0,44	-0,06
	SLC												
2	SLD	0,00	0,24	-9,41	-0,10	0,04	0,02	0,19	0,01	-9,25	0,16	0,06	0,03
	SLV	0,08	0,14	-9,34	0,02	0,05	0,02	0,19	0,01	-9,25	0,16	0,06	0,03
	SLC												
3	SLD	-0,34	0,14	-5,31	0,05	-0,37	0,00	-0,14	0,03	-4,91	0,12	-0,34	-0,02
	SLV	-0,25	0,09	-5,13	0,08	-0,36	-0,01	-0,14	0,03	-4,91	0,12	-0,34	-0,02
	SLC												
4	SLD	-0,02	0,02	-8,52	-0,03	0,25	0,02	0,04	-0,34	-0,96	0,06	0,61	0,16
	SLV	0,01	-0,14	-5,16	0,01	0,41	0,08	0,04	-0,34	-0,96	0,06	0,61	0,16
	SLC												
5	SLD	0,02	-0,17	-14,87	0,33	-0,02	-0,04	0,04	-0,26	-21,52	0,45	0,17	-0,10
	SLV	0,03	-0,21	-17,84	0,38	0,06	-0,07	0,04	-0,26	-21,52	0,45	0,17	-0,10
	SLC												
6	SLD	0,00	-0,30	-14,95	0,66	-0,05	-0,08	-0,05	-0,61	-22,43	1,21	0,13	-0,18
	SLV	-0,02	-0,44	-18,30	0,91	0,03	-0,13	-0,05	-0,61	-22,43	1,21	0,13	-0,18
	SLC												

Arch. Marco Amabili

C.D.S.

RISULTATI PUSH VINCOLI ELASTICI-PUSH N.ro 25-Prop.Modolo:+Fx-0.3*Fy-Ecc5%													
IDENTIFICATIVO		REAZIONI DOMANDA						REAZIONI CAPACITA'					
Nodo N.ro	Stato Limite	Tx (t)	Ty (t)	Tz (t)	Mx (tm)	My (tm)	Mz (tm)	Tx (t)	Ty (t)	Tz (t)	Mx (tm)	My (tm)	Mz (tm)
SLC													
7	SLD	-0,18	0,18	-5,82	-0,05	0,08	0,03	-0,03	0,17	-6,12	0,01	0,10	0,04
	SLV	-0,11	0,17	-5,96	-0,02	0,09	0,03	-0,03	0,17	-6,12	0,01	0,10	0,04
	SLC												
8	SLD	0,01	-0,03	-6,62	0,05	0,28	0,00	0,38	-0,58	-5,75	0,30	0,43	0,00
	SLV	0,17	-0,28	-6,23	0,16	0,35	0,00	0,38	-0,58	-5,75	0,30	0,43	0,00
	SLC												
9	SLD	-0,14	0,02	-6,70	-0,01	0,23	0,00	-0,06	-0,29	-6,77	-0,01	0,23	0,00
	SLV	-0,11	-0,12	-6,73	-0,01	0,23	0,00	-0,06	-0,29	-6,77	-0,01	0,23	0,00
	SLC												
10	SLD	-0,05	0,15	-5,31	-0,13	0,22	-0,01	0,17	-0,11	-4,76	-0,17	0,31	-0,02
	SLV	0,05	0,03	-5,06	-0,15	0,26	-0,01	0,17	-0,11	-4,76	-0,17	0,31	-0,02
	SLC												
11	SLD	-0,02	-0,24	-8,47	0,40	0,33	0,08	0,03	-0,48	0,59	0,31	0,86	0,18
	SLV	0,00	-0,35	-4,42	0,36	0,56	0,13	0,03	-0,48	0,59	0,31	0,86	0,18
	SLC												
12	SLD	0,07	0,03	-6,63	0,17	0,06	0,00	0,19	-0,01	-6,48	0,19	0,19	-0,01
	SLV	0,13	0,01	-6,56	0,18	0,11	0,00	0,19	-0,01	-6,48	0,19	0,19	-0,01
	SLC												
14	SLD	0,26	0,02	-9,82	2,11	1,43	0,06	0,30	-0,04	-9,83	2,16	1,45	0,06
	SLV	0,28	-0,01	-9,83	2,13	1,44	0,06	0,30	-0,04	-9,83	2,16	1,45	0,06
	SLC												
15	SLD	-0,03	-0,18	-16,66	0,28	0,22	0,02	0,02	-0,48	-11,87	0,84	0,50	0,20
	SLV	0,00	-0,32	-14,45	0,53	0,35	0,10	0,02	-0,48	-11,87	0,84	0,50	0,20
	SLC												
16	SLD	-0,10	-0,13	-12,89	-0,12	0,46	-0,01	0,07	-0,41	-12,87	0,10	0,67	-0,03
	SLV	-0,02	-0,26	-12,88	-0,02	0,55	-0,02	0,07	-0,41	-12,87	0,10	0,67	-0,03
	SLC												
17	SLD	0,42	-0,49	-10,69	0,37	0,84	0,03	1,29	-1,13	-11,10	1,01	1,22	0,03
	SLV	0,81	-0,78	-10,88	0,66	1,01	0,03	1,29	-1,13	-11,10	1,01	1,22	0,03
	SLC												
19	SLD	-0,17	0,12	-10,36	-0,02	0,07	0,01	0,07	-0,26	-10,45	0,33	0,10	0,02
	SLV	-0,06	-0,05	-10,40	0,14	0,08	0,01	0,07	-0,26	-10,45	0,33	0,10	0,02
	SLC												
20	SLD	-0,42	-0,09	-7,88	-0,14	-0,05	0,02	-0,34	-0,40	-7,36	-0,05	-0,04	0,03
	SLV	-0,38	-0,23	-7,65	-0,10	-0,04	0,02	-0,34	-0,40	-7,36	-0,05	-0,04	0,03
	SLC												
21	SLD	-0,34	-0,19	-6,17	-0,02	-0,09	0,02	-0,18	-0,50	-6,52	0,06	-0,07	0,04
	SLV	-0,26	-0,33	-6,33	0,01	-0,08	0,02	-0,18	-0,50	-6,52	0,06	-0,07	0,04
	SLC												
22	SLD	-0,17	0,30	-11,93	-0,19	0,07	-0,01	0,13	0,41	-12,85	-0,30	0,16	0,01
	SLV	-0,03	0,35	-12,34	-0,24	0,11	0,00	0,13	0,41	-12,85	-0,30	0,16	0,01
	SLC												
23	SLD	-0,48	0,25	-7,21	-0,14	-0,08	0,01	-0,38	0,22	-6,90	-0,09	-0,05	0,02
	SLV	-0,44	0,23	-7,07	-0,12	-0,07	0,02	-0,38	0,22	-6,90	-0,09	-0,05	0,02
	SLC												
24	SLD	-0,26	-0,11	-5,61	0,02	0,24	0,01	-0,20	-0,37	-5,02	0,13	0,25	0,04
	SLV	-0,23	-0,23	-5,34	0,07	0,24	0,02	-0,20	-0,37	-5,02	0,13	0,25	0,04
	SLC												
25	SLD	-0,23	-0,21	-6,54	0,12	0,08	0,00	-0,10	-0,45	-7,18	0,21	0,07	0,01
	SLV	-0,17	-0,32	-6,83	0,16	0,07	0,00	-0,10	-0,45	-7,18	0,21	0,07	0,01
	SLC												
27	SLD	-0,36	-0,11	-6,71	0,14	-0,54	0,04	-0,70	-0,36	-8,68	0,39	-0,75	0,03
	SLV	-0,51	-0,22	-7,60	0,25	-0,64	0,04	-0,70	-0,36	-8,68	0,39	-0,75	0,03
	SLC												
28	SLD	0,01	-0,16	-4,26	0,20	0,42	0,03	0,06	-0,39	-3,13	0,43	0,50	0,03
	SLV	0,03	-0,27	-3,75	0,30	0,45	0,03	0,06	-0,39	-3,13	0,43	0,50	0,03
	SLC												
30	SLD	0,07	-0,02	-9,53	0,10	-0,02	-0,01	0,10	-0,14	-9,52	0,32	-0,01	-0,01
	SLV	0,09	-0,08	-9,53	0,20	-0,01	-0,01	0,10	-0,14	-9,52	0,32	-0,01	-0,01
	SLC												
31	SLD	0,06	-0,16	-18,84	0,12	-0,16	-0,06	0,05	-0,55	-22,79	0,43	-0,02	-0,25
	SLV	0,06	-0,34	-20,65	0,26	-0,10	-0,14	0,05	-0,55	-22,79	0,43	-0,02	-0,25
	SLC												

Arch. Marco Amabili

RISULTATI PUSH VINCOLI ELASTICI-PUSH N.ro 25-Prop.Modolo:+Fx-0.3*Fy-Ecc5%													
IDENTIFICATIVO		REAZIONI DOMANDA						REAZIONI CAPACITA'					
Nodo N.ro	Stato Limite	Tx (t)	Ty (t)	Tz (t)	Mx (tm)	My (tm)	Mz (tm)	Tx (t)	Ty (t)	Tz (t)	Mx (tm)	My (tm)	Mz (tm)
32	SLD	-0,27	-0,03	-5,83	0,04	-0,40	0,00	-0,24	-0,40	-5,56	0,12	-0,39	-0,02
	SLV	-0,26	-0,20	-5,71	0,08	-0,39	-0,01	-0,24	-0,40	-5,56	0,12	-0,39	-0,02
	SLC												
33	SLD	0,12	-0,28	-11,32	0,29	-0,02	0,02	-0,06	-0,73	-12,98	0,45	-0,14	0,02
	SLV	0,04	-0,48	-12,01	0,36	-0,08	0,02	-0,06	-0,73	-12,98	0,45	-0,14	0,02
	SLC												
34	SLD	-0,02	-0,47	-10,25	0,08	-0,54	-0,02	-0,17	-1,62	-9,63	0,64	-0,52	-0,03
	SLV	-0,04	-0,99	-10,12	0,33	-0,48	-0,02	-0,17	-1,62	-9,63	0,64	-0,52	-0,03
	SLC												
35	SLD	-0,29	-0,19	-14,38	-0,12	-0,64	-0,02	0,46	-0,82	-14,89	0,27	-0,47	-0,03
	SLV	0,05	-0,48	-14,61	0,05	-0,57	-0,03	0,46	-0,82	-14,89	0,27	-0,47	-0,03
	SLC												
36	SLD	0,55	-0,28	-11,26	-0,56	0,50	0,01	1,47	-1,45	-12,69	0,03	0,97	0,01
	SLV	0,96	-0,81	-11,90	-0,30	0,71	0,01	1,47	-1,45	-12,69	0,03	0,97	0,01
	SLC												
37	SLD	0,13	-0,99	-13,88	0,82	0,08	-0,02	0,52	-1,94	-14,26	1,04	0,38	-0,01
	SLV	0,31	-1,43	-14,05	0,92	0,21	-0,02	0,52	-1,94	-14,26	1,04	0,38	-0,01
	SLC												
38	SLD	-0,08	-0,37	-20,77	0,24	0,15	0,01	0,33	-1,08	-20,75	0,78	0,55	0,04
	SLV	0,10	-0,69	-20,76	0,49	0,33	0,02	0,33	-1,08	-20,75	0,78	0,55	0,04
	SLC												

RISULTATI PUSH VINCOLI ELASTICI-PUSH N.ro 26-Prop.Modolo:-Fx-0.3*Fy-Ecc5%													
IDENTIFICATIVO		REAZIONI DOMANDA						REAZIONI CAPACITA'					
Nodo N.ro	Stato Limite	Tx (t)	Ty (t)	Tz (t)	Mx (tm)	My (tm)	Mz (tm)	Tx (t)	Ty (t)	Tz (t)	Mx (tm)	My (tm)	Mz (tm)
1	SLD	-0,16	-0,09	-7,66	0,20	0,09	0,01	-0,72	-0,87	-7,01	0,99	-0,12	0,00
	SLV	-0,27	-0,25	-7,53	0,36	0,05	0,01	-0,72	-0,87	-7,01	0,99	-0,12	0,00
	SLC												
2	SLD	-0,13	0,32	-9,27	-0,24	0,02	0,02	-0,50	0,25	-8,10	-0,48	-0,01	0,09
	SLV	-0,20	0,30	-9,04	-0,29	0,02	0,04	-0,50	0,25	-8,10	-0,48	-0,01	0,09
	SLC												
3	SLD	-0,49	0,12	-5,20	0,06	-0,41	0,01	-0,96	-0,27	-3,65	0,30	-0,57	0,03
	SLV	-0,58	0,04	-4,88	0,11	-0,44	0,01	-0,96	-0,27	-3,65	0,30	-0,57	0,03
	SLC												
4	SLD	-0,06	0,13	-13,67	-0,04	0,01	-0,01	-0,16	0,00	-28,33	0,09	-0,64	0,11
	SLV	-0,08	0,11	-16,63	-0,01	-0,12	0,01	-0,16	0,00	-28,33	0,09	-0,64	0,11
	SLC												
5	SLD	0,01	-0,22	-10,60	0,32	-0,15	-0,05	-0,01	-0,70	0,67	0,56	-0,52	-0,24
	SLV	0,01	-0,32	-8,32	0,37	-0,23	-0,09	-0,01	-0,70	0,67	0,56	-0,52	-0,24
	SLC												
6	SLD	0,04	-0,22	-9,24	0,39	-0,20	-0,06	0,17	-0,40	8,73	0,04	-0,72	-0,15
	SLV	0,07	-0,26	-5,60	0,32	-0,31	-0,08	0,17	-0,40	8,73	0,04	-0,72	-0,15
	SLC												
7	SLD	-0,29	0,11	-5,71	-0,07	0,06	0,03	-0,55	-0,28	-5,76	-0,10	-0,02	0,05
	SLV	-0,34	0,03	-5,72	-0,08	0,04	0,03	-0,55	-0,28	-5,76	-0,10	-0,02	0,05
	SLC												
8	SLD	-0,25	0,16	-7,17	-0,05	0,18	-0,01	-1,01	0,13	-8,54	-0,05	-0,12	-0,07
	SLV	-0,40	0,16	-7,45	-0,05	0,12	-0,02	-1,01	0,13	-8,54	-0,05	-0,12	-0,07
	SLC												
9	SLD	-0,24	0,14	-6,66	0,00	0,22	0,00	-0,71	0,16	-6,56	0,08	0,17	-0,01
	SLV	-0,34	0,14	-6,64	0,02	0,21	0,00	-0,71	0,16	-6,56	0,08	0,17	-0,01
	SLC												
10	SLD	-0,18	0,25	-5,67	-0,09	0,17	-0,01	-0,53	0,30	-6,63	0,06	0,07	-0,02
	SLV	-0,26	0,26	-5,86	-0,06	0,15	-0,01	-0,53	0,30	-6,63	0,06	0,07	-0,02
	SLC												
11	SLD	-0,06	-0,30	-16,30	0,70	-0,10	0,09	-0,19	-1,18	-43,60	2,36	-1,55	0,41
	SLV	-0,09	-0,48	-21,83	1,04	-0,40	0,16	-0,19	-1,18	-43,60	2,36	-1,55	0,41
	SLC												
12	SLD	-0,01	0,02	-6,70	0,17	-0,03	0,01	-0,23	-0,16	-6,77	0,22	-0,28	0,03
	SLV	-0,05	-0,02	-6,72	0,18	-0,08	0,01	-0,23	-0,16	-6,77	0,22	-0,28	0,03
	SLC												
14	SLD	0,24	-0,01	-9,85	2,12	1,42	0,05	0,16	-0,34	-10,06	2,33	1,40	-0,03
	SLV	0,22	-0,08	-9,89	2,17	1,42	0,03	0,16	-0,34	-10,06	2,33	1,40	-0,03
	SLC												
15	SLD	-0,07	-0,27	-20,23	0,27	-0,02	0,03	-0,20	-1,47	-30,51	1,51	-0,75	0,44

Arch. Marco Amabili

C.D.S.

RISULTATI PUSH VINCOLI ELASTICI-PUSH N.ro 26-Prop.Modolo:-Fx-0.3*Fy-Ecc5%													
IDENTIFICATIVO		REAZIONI DOMANDA						REAZIONI CAPACITA'					
Nodo N.ro	Stato Limite	Tx (t)	Ty (t)	Tz (t)	Mx (tm)	My (tm)	Mz (tm)	Tx (t)	Ty (t)	Tz (t)	Mx (tm)	My (tm)	Mz (tm)
	SLV	-0,09	-0,51	-22,34	0,52	-0,17	0,11	-0,20	-1,47	-30,51	1,51	-0,75	0,44
	SLC												
16	SLD	-0,26	-0,20	-12,81	-0,09	0,30	-0,02	-0,87	-1,21	-12,21	0,62	-0,14	-0,11
	SLV	-0,38	-0,41	-12,70	0,06	0,21	-0,04	-0,87	-1,21	-12,21	0,62	-0,14	-0,11
	SLC												
17	SLD	-0,35	-0,54	-11,18	0,40	0,48	0,01	-3,06	-2,28	-15,13	2,03	-0,91	-0,05
	SLV	-0,90	-0,89	-11,97	0,73	0,20	0,00	-3,06	-2,28	-15,13	2,03	-0,91	-0,05
	SLC												
19	SLD	-0,34	0,13	-10,27	-0,03	0,06	0,00	-0,84	-0,61	-9,93	0,67	0,03	-0,01
	SLV	-0,44	-0,02	-10,20	0,11	0,05	0,00	-0,84	-0,61	-9,93	0,67	0,03	-0,01
	SLC												
20	SLD	-0,53	-0,08	-8,01	-0,14	-0,06	0,01	-0,98	-0,75	-7,63	0,00	-0,09	0,01
	SLV	-0,62	-0,21	-7,94	-0,12	-0,06	0,01	-0,98	-0,75	-7,63	0,00	-0,09	0,01
	SLC												
21	SLD	-0,44	-0,19	-6,20	-0,03	-0,10	0,01	-0,72	-0,85	-7,17	0,11	-0,16	0,00
	SLV	-0,50	-0,32	-6,40	0,00	-0,12	0,01	-0,72	-0,85	-7,17	0,11	-0,16	0,00
	SLC												
22	SLD	-0,37	0,17	-11,43	-0,12	0,02	-0,02	-0,95	-0,40	-10,41	0,14	-0,09	-0,04
	SLV	-0,48	0,06	-11,23	-0,06	0,00	-0,02	-0,95	-0,40	-10,41	0,14	-0,09	-0,04
	SLC												
23	SLD	-0,60	0,18	-7,26	-0,15	-0,10	0,01	-1,08	-0,32	-6,91	-0,06	-0,15	0,03
	SLV	-0,70	0,08	-7,19	-0,13	-0,11	0,02	-1,08	-0,32	-6,91	-0,06	-0,15	0,03
	SLC												
24	SLD	-0,33	-0,13	-5,99	-0,03	0,26	0,01	-0,60	-0,77	-6,85	-0,04	0,42	0,03
	SLV	-0,38	-0,26	-6,17	-0,03	0,29	0,01	-0,60	-0,77	-6,85	-0,04	0,42	0,03
	SLC												
25	SLD	-0,30	-0,24	-6,28	0,09	0,06	0,01	-0,49	-0,94	-6,27	0,13	-0,04	0,06
	SLV	-0,34	-0,38	-6,25	0,10	0,04	0,02	-0,49	-0,94	-6,27	0,13	-0,04	0,06
	SLC												
27	SLD	-0,07	-0,12	-5,71	0,05	-0,34	0,05	0,96	-0,74	-4,10	0,07	0,39	0,09
	SLV	0,14	-0,25	-5,37	0,05	-0,19	0,06	0,96	-0,74	-4,10	0,07	0,39	0,09
	SLC												
28	SLD	-0,04	-0,18	-4,65	0,12	0,38	0,04	-0,18	-0,79	-4,30	0,15	0,35	0,15
	SLV	-0,07	-0,30	-4,63	0,12	0,37	0,07	-0,18	-0,79	-4,30	0,15	0,35	0,15
	SLC												
30	SLD	0,05	-0,04	-9,53	0,11	-0,02	-0,01	0,00	-0,41	-9,56	0,70	-0,05	-0,03
	SLV	0,04	-0,11	-9,54	0,23	-0,03	-0,01	0,00	-0,41	-9,56	0,70	-0,05	-0,03
	SLC												
31	SLD	0,07	-0,23	-15,55	0,31	-0,21	-0,12	0,07	-1,53	-5,01	2,14	-0,29	-0,86
	SLV	0,07	-0,49	-13,39	0,68	-0,23	-0,27	0,07	-1,53	-5,01	2,14	-0,29	-0,86
	SLC												
32	SLD	-0,31	-0,10	-5,76	0,05	-0,42	0,00	-0,44	-1,39	-4,71	0,30	-0,53	-0,05
	SLV	-0,34	-0,36	-5,54	0,10	-0,44	-0,01	-0,44	-1,39	-4,71	0,30	-0,53	-0,05
	SLC												
33	SLD	0,27	-0,29	-10,24	0,24	0,11	0,01	0,77	-1,41	-6,96	0,28	0,54	-0,03
	SLV	0,38	-0,52	-9,56	0,25	0,20	0,01	0,77	-1,41	-6,96	0,28	0,54	-0,03
	SLC												
34	SLD	-0,09	-0,67	-9,56	0,20	-0,74	-0,03	-0,34	-4,45	-5,36	2,06	-1,47	-0,08
	SLV	-0,14	-1,43	-8,71	0,58	-0,89	-0,04	-0,34	-4,45	-5,36	2,06	-1,47	-0,08
	SLC												
35	SLD	-0,92	-0,21	-14,44	-0,08	-0,79	-0,03	-3,12	-1,74	-15,95	1,07	-1,31	-0,09
	SLV	-1,37	-0,52	-14,74	0,15	-0,90	-0,04	-3,12	-1,74	-15,95	1,07	-1,31	-0,09
	SLC												
36	SLD	-0,22	-0,46	-10,86	-0,50	0,14	-0,01	-2,82	-4,17	-11,64	1,20	-0,99	-0,09
	SLV	-0,74	-1,21	-11,02	-0,16	-0,09	-0,03	-2,82	-4,17	-11,64	1,20	-0,99	-0,09
	SLC												
37	SLD	-0,21	-1,15	-13,58	0,85	-0,15	-0,04	-1,39	-4,24	-12,60	1,57	-0,90	-0,11
	SLV	-0,45	-1,77	-13,38	1,00	-0,30	-0,05	-1,39	-4,24	-12,60	1,57	-0,90	-0,11
	SLC												
38	SLD	-0,45	-0,37	-20,80	0,29	-0,17	0,00	-1,76	-1,93	-20,94	1,74	-1,18	0,00
	SLV	-0,71	-0,68	-20,83	0,58	-0,37	0,00	-1,76	-1,93	-20,94	1,74	-1,18	0,00
	SLC												

RISULTATI PUSH VINCOLI ELASTICI-PUSH N.ro 27-Prop.Modolo:+Fy-0.3*Fx-Ecc5%													
IDENTIFICATIVO		REAZIONI DOMANDA						REAZIONI CAPACITA'					

Arch. Marco Amabili

C.D.S.

Nodo N.ro	Stato Limite	Tx (t)	Ty (t)	Tz (t)	Mx (tm)	My (tm)	Mz (tm)	Tx (t)	Ty (t)	Tz (t)	Mx (tm)	My (tm)	Mz (tm)
1	SLD SLV SLC	0,01	1,00	-10,23	-0,48	0,05	0,05	0,04	1,46	-11,39	-0,75	0,01	0,07
2	SLD SLV SLC	0,05	0,51	-10,21	-0,32	0,03	-0,03	0,10	0,60	-10,56	-0,37	0,03	-0,06
3	SLD SLV SLC	-0,25	0,43	-6,48	-0,14	-0,33	0,00	-0,18	0,54	-6,97	-0,22	-0,30	0,00
4	SLD SLV SLC	-0,04	0,66	-10,25	-0,21	0,14	-0,25	-0,04	0,90	-9,78	-0,29	0,15	-0,36
5	SLD SLV SLC	0,02	0,12	-12,43	0,05	-0,07	0,12	0,02	0,25	-12,42	-0,05	-0,06	0,18
6	SLD SLV SLC	0,04	0,24	-8,88	-0,12	-0,17	0,10	0,05	0,44	-7,32	-0,39	-0,20	0,17
7	SLD SLV SLC	-0,31	0,31	-5,33	-0,13	0,09	0,00	-0,34	0,37	-5,16	-0,16	0,10	-0,01
8	SLD SLV SLC	-0,16	0,81	-7,08	-0,29	0,22	0,02	-0,17	1,12	-7,15	-0,40	0,21	0,03
9	SLD SLV SLC	-0,07	0,54	-6,59	-0,05	0,27	-0,01	-0,02	0,74	-6,55	-0,07	0,28	-0,02
10	SLD SLV SLC	-0,24	0,57	-5,85	-0,11	0,13	0,02	-0,29	0,73	-6,01	-0,11	0,10	0,03
11	SLD SLV SLC	-0,06	0,50	-13,88	-0,06	-0,04	-0,21	-0,07	0,81	-14,87	-0,28	-0,12	-0,32
12	SLD SLV SLC	0,06	0,16	-6,80	0,12	0,03	-0,01	0,07	0,21	-6,85	0,10	0,04	-0,01
14	SLD SLV SLC	0,26	0,22	-9,73	1,96	1,42	0,09	0,26	0,31	-9,68	1,90	1,41	0,10
15	SLD SLV SLC	-0,05	0,67	-19,43	-0,94	0,10	-0,36	-0,05	1,02	-19,86	-1,42	0,10	-0,51
16	SLD SLV SLC	-0,17	0,61	-13,07	-0,68	0,28	0,03	-0,18	0,91	-13,15	-0,90	0,23	0,05
17	SLD SLV SLC	-0,26	1,00	-9,02	-1,07	0,62	0,01	-0,42	1,58	-8,31	-1,63	0,57	0,01
19	SLD SLV SLC	-0,29	0,99	-10,40	-0,82	0,05	-0,01	-0,30	1,33	-10,44	-1,14	0,05	-0,02
20	SLD SLV SLC	-0,37	0,66	-8,83	-0,33	-0,05	-0,01	-0,34	0,96	-9,18	-0,40	-0,05	-0,02
21	SLD SLV SLC	-0,47	0,54	-5,24	-0,20	-0,10	-0,02	-0,50	0,83	-4,87	-0,26	-0,10	-0,03
22	SLD SLV SLC	-0,31	0,39	-11,28	-0,20	0,01	-0,03	-0,33	0,45	-11,13	-0,22	0,00	-0,03
23	SLD SLV SLC	-0,45	0,44	-7,79	-0,25	-0,11	0,00	-0,41	0,52	-8,02	-0,29	-0,12	-0,01
24	SLD SLV SLC	-0,24	0,48	-6,10	-0,13	0,15	-0,03	-0,21	0,72	-6,23	-0,18	0,12	-0,05

Arch. Marco Amabili

RISULTATI PUSH VINCOLI ELASTICI-PUSH N.ro 27-Prop.Modolo:+Fy-0.3*Fx-Ecc5%													
IDENTIFICATIVO		REAZIONI DOMANDA						REAZIONI CAPACITA'					
Nodo N.ro	Stato Limite	Tx (t)	Ty (t)	Tz (t)	Mx (tm)	My (tm)	Mz (tm)	Tx (t)	Ty (t)	Tz (t)	Mx (tm)	My (tm)	Mz (tm)
25	SLD SLV SLC	-0,34	0,39	-5,72	-0,03	0,11	-0,02	-0,37	0,62	-5,45	-0,08	0,12	-0,04
27	SLD SLV SLC	-0,17	0,48	-4,15	-0,24	-0,43	0,04	-0,13	0,71	-3,29	-0,38	-0,42	0,04
28	SLD SLV SLC	-0,02	0,38	-5,94	-0,15	0,30	-0,01	-0,03	0,60	-6,53	-0,27	0,27	-0,03
30	SLD SLV SLC	0,07	0,25	-9,52	-0,38	-0,02	0,01	0,07	0,36	-9,52	-0,57	-0,01	0,02
31	SLD SLV SLC	0,08	0,73	-17,30	-0,86	-0,26	0,41	0,08	1,07	-17,29	-1,26	-0,30	0,59
32	SLD SLV SLC	-0,26	0,84	-6,50	-0,13	-0,37	0,03	-0,24	1,18	-6,77	-0,20	-0,36	0,04
33	SLD SLV SLC	0,18	0,61	-10,67	0,11	0,04	0,03	0,18	0,95	-10,61	0,05	0,03	0,04
34	SLD SLV SLC	-0,03	1,93	-11,46	-1,05	-0,58	-0,01	-0,02	2,85	-12,02	-1,50	-0,56	-0,01
35	SLD SLV SLC	-0,89	1,08	-13,26	-0,98	-0,78	-0,01	-1,04	1,56	-12,82	-1,32	-0,82	0,00
36	SLD SLV SLC	-0,21	2,13	-9,10	-1,75	0,07	0,00	-0,41	3,06	-8,34	-2,20	-0,05	0,00
37	SLD SLV SLC	-0,08	0,99	-13,63	0,35	-0,11	-0,02	-0,11	1,75	-13,58	0,17	-0,15	-0,02
38	SLD SLV SLC	-0,28	0,99	-20,75	-0,89	-0,11	-0,05	-0,31	1,51	-20,74	-1,33	-0,17	-0,07

RISULTATI PUSH VINCOLI ELASTICI-PUSH N.ro 28-Prop.Modolo:-Fy-0.3*Fx-Ecc5%													
IDENTIFICATIVO		REAZIONI DOMANDA						REAZIONI CAPACITA'					
Nodo N.ro	Stato Limite	Tx (t)	Ty (t)	Tz (t)	Mx (tm)	My (tm)	Mz (tm)	Tx (t)	Ty (t)	Tz (t)	Mx (tm)	My (tm)	Mz (tm)
1	SLD SLV SLC	-0,12 -0,20	-0,80 -1,80	-5,64 -3,08	0,60 1,23	0,18 0,25	-0,03 -0,08	-0,17 -0,17	-1,44 -1,44	-3,99 -3,99	1,00 1,00	0,23 0,23	-0,06 -0,06
2	SLD SLV SLC	-0,16 -0,28	0,14 -0,07	-8,74 -7,87	-0,12 -0,02	0,03 0,02	0,06 0,11	-0,24 -0,24	0,00 0,00	-8,18 -8,18	-0,06 -0,06	0,03 0,03	0,09 0,09
3	SLD SLV SLC	-0,55 -0,71	-0,08 -0,38	-4,42 -3,17	0,19 0,39	-0,45 -0,52	0,00 0,00	-0,65 -0,65	-0,27 -0,27	-3,62 -3,62	0,32 0,32	-0,49 -0,49	0,00 0,00
4	SLD SLV SLC	-0,05 -0,06	-0,25 -0,74	-13,12 -15,35	0,08 0,25	0,06 -0,02	0,16 0,38	-0,06 -0,06	-0,56 -0,56	-14,55 -14,55	0,19 0,19	0,01 0,01	0,30 0,30
5	SLD SLV SLC	0,02 0,02	-0,42 -0,76	-11,70 -10,79	0,50 0,76	-0,14 -0,19	-0,15 -0,31	0,02 0,02	-0,64 -0,64	-11,12 -11,12	0,66 0,66	-0,17 -0,17	-0,26 -0,26
6	SLD SLV SLC	0,03 0,04	-0,55 -0,99	-11,77 -11,24	0,83 1,29	-0,16 -0,21	-0,18 -0,33	0,03 0,03	-0,83 -0,83	-11,43 -11,43	1,12 1,12	-0,19 -0,19	-0,28 -0,28
7	SLD SLV SLC	-0,23 -0,21	0,01 -0,19	-6,00 -6,35	-0,02 0,03	0,05 0,03	0,05 0,08	-0,22 -0,22	-0,12 -0,12	-6,22 -6,22	0,01 0,01	0,04 0,04	0,07 0,07
8	SLD SLV SLC	-0,18 -0,25	-0,34 -0,95	-6,94 -6,94	0,15 0,40	0,20 0,17	-0,03 -0,06	-0,23 -0,23	-0,73 -0,73	-6,94 -6,94	0,31 0,31	0,18 0,18	-0,05 -0,05
9	SLD	-0,31	-0,17	-6,72	0,03	0,20	0,00	-0,42	-0,40	-6,75	0,06	0,18	0,01

Arch. Marco Amabili

C.D.S.

RISULTATI PUSH VINCOLI ELASTICI-PUSH N.ro 28-Prop.Modolo:-Fy-0.3*Fx-Ecc5%													
IDENTIFICATIVO		REAZIONI DOMANDA						REAZIONI CAPACITA'					
Nodo N.ro	Stato Limite	Tx (t)	Ty (t)	Tz (t)	Mx (tm)	My (tm)	Mz (tm)	Tx (t)	Ty (t)	Tz (t)	Mx (tm)	My (tm)	Mz (tm)
	SLV	-0,48	-0,53	-6,77	0,08	0,16	0,01	-0,42	-0,40	-6,75	0,06	0,18	0,01
	SLC												
10	SLD	-0,09	0,01	-5,40	-0,09	0,22	-0,02	-0,06	-0,18	-5,32	-0,08	0,25	-0,04
	SLV	-0,04	-0,28	-5,28	-0,07	0,26	-0,05	-0,06	-0,18	-5,32	-0,08	0,25	-0,04
	SLC												
11	SLD	-0,05	-0,78	-14,70	1,06	0,03	0,28	-0,05	-1,27	-16,94	1,55	-0,06	0,46
	SLV	-0,05	-1,54	-18,19	1,82	-0,10	0,57	-0,05	-1,27	-16,94	1,55	-0,06	0,46
	SLC												
12	SLD	0,00	-0,07	-6,61	0,20	-0,02	0,01	-0,03	-0,16	-6,55	0,23	-0,05	0,02
	SLV	-0,04	-0,21	-6,51	0,25	-0,06	0,02	-0,03	-0,16	-6,55	0,23	-0,05	0,02
	SLC												
14	SLD	0,24	-0,15	-9,92	2,22	1,43	0,03	0,23	-0,30	-9,99	2,32	1,43	0,00
	SLV	0,23	-0,38	-10,04	2,38	1,44	-0,01	0,23	-0,30	-9,99	2,32	1,43	0,00
	SLC												
15	SLD	-0,06	-0,84	-19,07	1,07	0,02	0,28	-0,07	-1,44	-19,50	1,84	-0,05	0,53
	SLV	-0,08	-1,77	-19,74	2,27	-0,09	0,66	-0,07	-1,44	-19,50	1,84	-0,05	0,53
	SLC												
16	SLD	-0,26	-0,70	-12,67	0,29	0,38	-0,05	-0,33	-1,21	-12,50	0,67	0,38	-0,09
	SLV	-0,36	-1,50	-12,40	0,88	0,39	-0,11	-0,33	-1,21	-12,50	0,67	0,38	-0,09
	SLC												
17	SLD	-0,13	-1,53	-12,41	1,35	0,52	0,02	-0,30	-2,51	-13,87	2,29	0,38	0,01
	SLV	-0,39	-3,06	-14,67	2,82	0,31	0,01	-0,30	-2,51	-13,87	2,29	0,38	0,01
	SLC												
19	SLD	-0,29	-0,42	-10,23	0,49	0,07	0,01	-0,32	-0,95	-10,15	0,97	0,08	0,02
	SLV	-0,34	-1,24	-10,11	1,24	0,08	0,02	-0,32	-0,95	-10,15	0,97	0,08	0,02
	SLC												
20	SLD	-0,58	-0,56	-7,43	-0,02	-0,06	0,03	-0,68	-1,01	-6,93	0,09	-0,06	0,04
	SLV	-0,74	-1,26	-6,66	0,15	-0,06	0,05	-0,68	-1,01	-6,93	0,09	-0,06	0,04
	SLC												
21	SLD	-0,38	-0,66	-6,80	0,08	-0,10	0,03	-0,37	-1,10	-7,39	0,19	-0,11	0,04
	SLV	-0,36	-1,35	-7,71	0,24	-0,11	0,05	-0,37	-1,10	-7,39	0,19	-0,11	0,04
	SLC												
22	SLD	-0,31	0,09	-11,79	-0,10	0,05	-0,01	-0,33	-0,04	-11,94	-0,06	0,06	0,00
	SLV	-0,35	-0,12	-12,02	-0,04	0,07	0,00	-0,33	-0,04	-11,94	-0,06	0,06	0,00
	SLC												
23	SLD	-0,65	0,03	-6,90	-0,08	-0,09	0,02	-0,75	-0,14	-6,57	-0,02	-0,08	0,03
	SLV	-0,80	-0,23	-6,38	0,02	-0,08	0,04	-0,75	-0,14	-6,57	-0,02	-0,08	0,03
	SLC												
24	SLD	-0,35	-0,52	-5,73	0,06	0,32	0,03	-0,41	-0,91	-5,65	0,13	0,38	0,06
	SLV	-0,44	-1,12	-5,61	0,17	0,42	0,07	-0,41	-0,91	-5,65	0,13	0,38	0,06
	SLC												
25	SLD	-0,25	-0,63	-6,77	0,18	0,04	0,02	-0,23	-1,03	-7,12	0,26	0,01	0,04
	SLV	-0,22	-1,25	-7,32	0,30	-0,01	0,06	-0,23	-1,03	-7,12	0,26	0,01	0,04
	SLC												
27	SLD	-0,13	-0,51	-7,13	0,27	-0,36	0,05	-0,04	-0,88	-8,00	0,45	-0,29	0,06
	SLV	0,01	-1,09	-8,49	0,55	-0,24	0,06	-0,04	-0,88	-8,00	0,45	-0,29	0,06
	SLC												
28	SLD	-0,03	-0,54	-3,64	0,33	0,44	0,08	-0,04	-0,89	-2,85	0,49	0,49	0,11
	SLV	-0,05	-1,09	-2,41	0,58	0,51	0,13	-0,04	-0,89	-2,85	0,49	0,49	0,11
	SLC												
30	SLD	0,06	-0,23	-9,54	0,44	-0,02	-0,02	0,05	-0,42	-9,54	0,76	-0,03	-0,03
	SLV	0,05	-0,52	-9,55	0,94	-0,03	-0,04	0,05	-0,42	-9,54	0,76	-0,03	-0,03
	SLC												
31	SLD	0,06	-0,84	-15,95	1,01	-0,15	-0,44	0,05	-1,48	-14,90	1,77	-0,11	-0,79
	SLV	0,05	-1,83	-14,31	2,20	-0,09	-0,98	0,05	-1,48	-14,90	1,77	-0,11	-0,79
	SLC												
32	SLD	-0,32	-0,70	-5,29	0,17	-0,44	-0,03	-0,35	-1,32	-4,80	0,29	-0,48	-0,05
	SLV	-0,37	-1,67	-4,52	0,36	-0,49	-0,07	-0,35	-1,32	-4,80	0,29	-0,48	-0,05
	SLC												
33	SLD	0,26	-0,90	-10,47	0,36	0,10	0,00	0,31	-1,51	-10,22	0,45	0,15	-0,01
	SLV	0,34	-1,84	-10,08	0,50	0,18	-0,01	0,31	-1,51	-10,22	0,45	0,15	-0,01
	SLC												
34	SLD	-0,10	-2,35	-8,59	1,00	-0,76	-0,04	-0,14	-4,14	-7,31	1,86	-0,86	-0,05
	SLV	-0,16	-5,13	-6,60	2,33	-0,92	-0,06	-0,14	-4,14	-7,31	1,86	-0,86	-0,05
	SLC												

Arch. Marco Amabili

RISULTATI PUSH VINCOLI ELASTICI-PUSH N.ro 28-Prop.Modolo:-Fy-0.3*Fx-Ecc5%													
IDENTIFICATIVO		REAZIONI DOMANDA						REAZIONI CAPACITA'					
Nodo N.ro	Stato Limite	Tx (t)	Ty (t)	Tz (t)	Mx (tm)	My (tm)	Mz (tm)	Tx (t)	Ty (t)	Tz (t)	Mx (tm)	My (tm)	Mz (tm)
35	SLD	-0,71	-1,06	-15,20	0,51	-0,74	-0,04	-0,82	-1,92	-15,98	1,10	-0,77	-0,06
	SLV	-0,88	-2,39	-16,42	1,44	-0,79	-0,07	-0,82	-1,92	-15,98	1,10	-0,77	-0,06
	SLC												
36	SLD	0,07	-2,15	-12,21	0,32	0,32	-0,01	-0,04	-3,93	-13,34	1,17	0,32	-0,03
	SLV	-0,11	-4,92	-13,97	1,64	0,32	-0,04	-0,04	-3,93	-13,34	1,17	0,32	-0,03
	SLC												
37	SLD	-0,15	-2,54	-13,67	1,18	-0,08	-0,04	-0,26	-4,01	-13,61	1,52	-0,12	-0,06
	SLV	-0,31	-4,83	-13,58	1,71	-0,14	-0,07	-0,26	-4,01	-13,61	1,52	-0,12	-0,06
	SLC												
38	SLD	-0,40	-1,29	-20,82	1,06	-0,07	0,03	-0,53	-2,20	-20,85	1,83	-0,13	0,06
	SLV	-0,61	-2,70	-20,86	2,27	-0,16	0,07	-0,53	-2,20	-20,85	1,83	-0,13	0,06
	SLC												

RISULTATI PUSH VINCOLI ELASTICI-PUSH N.ro 29-Prop.Massa:+Fx-0.3*Fy-Ecc5%													
IDENTIFICATIVO		REAZIONI DOMANDA						REAZIONI CAPACITA'					
Nodo N.ro	Stato Limite	Tx (t)	Ty (t)	Tz (t)	Mx (tm)	My (tm)	Mz (tm)	Tx (t)	Ty (t)	Tz (t)	Mx (tm)	My (tm)	Mz (tm)
1	SLD	0,07	-0,14	-6,93	0,13	0,21	-0,01	0,46	-0,60	-4,65	0,25	0,44	-0,06
	SLV	0,25	-0,34	-5,91	0,18	0,31	-0,04	0,46	-0,60	-4,65	0,25	0,44	-0,06
	SLC												
2	SLD	0,00	0,24	-9,41	-0,10	0,04	0,02	0,19	0,01	-9,25	0,16	0,06	0,03
	SLV	0,08	0,14	-9,34	0,02	0,05	0,02	0,19	0,01	-9,25	0,16	0,06	0,03
	SLC												
3	SLD	-0,34	0,14	-5,31	0,05	-0,37	0,00	-0,14	0,03	-4,91	0,12	-0,34	-0,02
	SLV	-0,25	0,09	-5,13	0,08	-0,36	-0,01	-0,14	0,03	-4,91	0,12	-0,34	-0,02
	SLC												
4	SLD	-0,02	0,02	-8,52	-0,03	0,25	0,02	0,04	-0,34	-0,96	0,06	0,61	0,16
	SLV	0,01	-0,14	-5,16	0,01	0,41	0,08	0,04	-0,34	-0,96	0,06	0,61	0,16
	SLC												
5	SLD	0,02	-0,17	-14,87	0,33	-0,02	-0,04	0,04	-0,26	-21,52	0,45	0,17	-0,10
	SLV	0,03	-0,21	-17,84	0,38	0,06	-0,07	0,04	-0,26	-21,52	0,45	0,17	-0,10
	SLC												
6	SLD	0,00	-0,30	-14,95	0,66	-0,05	-0,08	-0,05	-0,61	-22,43	1,21	0,13	-0,18
	SLV	-0,02	-0,44	-18,30	0,91	0,03	-0,13	-0,05	-0,61	-22,43	1,21	0,13	-0,18
	SLC												
7	SLD	-0,18	0,18	-5,82	-0,05	0,08	0,03	-0,03	0,17	-6,12	0,01	0,10	0,04
	SLV	-0,11	0,17	-5,96	-0,02	0,09	0,03	-0,03	0,17	-6,12	0,01	0,10	0,04
	SLC												
8	SLD	0,01	-0,03	-6,62	0,05	0,28	0,00	0,38	-0,58	-5,75	0,30	0,43	0,00
	SLV	0,17	-0,28	-6,23	0,16	0,35	0,00	0,38	-0,58	-5,75	0,30	0,43	0,00
	SLC												
9	SLD	-0,14	0,02	-6,70	-0,01	0,23	0,00	-0,06	-0,29	-6,77	-0,01	0,23	0,00
	SLV	-0,11	-0,12	-6,73	-0,01	0,23	0,00	-0,06	-0,29	-6,77	-0,01	0,23	0,00
	SLC												
10	SLD	-0,05	0,15	-5,31	-0,13	0,22	-0,01	0,17	-0,11	-4,76	-0,17	0,31	-0,02
	SLV	0,05	0,03	-5,06	-0,15	0,26	-0,01	0,17	-0,11	-4,76	-0,17	0,31	-0,02
	SLC												
11	SLD	-0,02	-0,24	-8,47	0,40	0,33	0,08	0,03	-0,48	0,59	0,31	0,86	0,18
	SLV	0,00	-0,35	-4,42	0,36	0,56	0,13	0,03	-0,48	0,59	0,31	0,86	0,18
	SLC												
12	SLD	0,07	0,03	-6,63	0,17	0,06	0,00	0,19	-0,01	-6,48	0,19	0,19	-0,01
	SLV	0,13	0,01	-6,56	0,18	0,11	0,00	0,19	-0,01	-6,48	0,19	0,19	-0,01
	SLC												
14	SLD	0,26	0,02	-9,82	2,11	1,43	0,06	0,30	-0,04	-9,83	2,16	1,45	0,06
	SLV	0,28	-0,01	-9,83	2,13	1,44	0,06	0,30	-0,04	-9,83	2,16	1,45	0,06
	SLC												
15	SLD	-0,03	-0,18	-16,66	0,28	0,22	0,02	0,02	-0,48	-11,87	0,84	0,50	0,20
	SLV	0,00	-0,32	-14,45	0,53	0,35	0,10	0,02	-0,48	-11,87	0,84	0,50	0,20
	SLC												
16	SLD	-0,10	-0,13	-12,89	-0,12	0,46	-0,01	0,07	-0,41	-12,87	0,10	0,67	-0,03
	SLV	-0,02	-0,26	-12,88	-0,02	0,55	-0,02	0,07	-0,41	-12,87	0,10	0,67	-0,03
	SLC												
17	SLD	0,42	-0,49	-10,69	0,37	0,84	0,03	1,29	-1,13	-11,10	1,01	1,22	0,03
	SLV	0,81	-0,78	-10,88	0,66	1,01	0,03	1,29	-1,13	-11,10	1,01	1,22	0,03
	SLC												

C.D.S.

RISULTATI PUSH VINCOLI ELASTICI-PUSH N.ro 29-Prop.Massa:+Fx-0.3*Fy-Ecc5%													
IDENTIFICATIVO		REAZIONI DOMANDA						REAZIONI CAPACITA'					
Nodo N.ro	Stato Limite	Tx (t)	Ty (t)	Tz (t)	Mx (tm)	My (tm)	Mz (tm)	Tx (t)	Ty (t)	Tz (t)	Mx (tm)	My (tm)	Mz (tm)
19	SLD	-0,17	0,12	-10,36	-0,02	0,07	0,01	0,07	-0,26	-10,45	0,33	0,10	0,02
	SLV	-0,06	-0,05	-10,40	0,14	0,08	0,01	0,07	-0,26	-10,45	0,33	0,10	0,02
	SLC												
20	SLD	-0,42	-0,09	-7,88	-0,14	-0,05	0,02	-0,34	-0,40	-7,36	-0,05	-0,04	0,03
	SLV	-0,38	-0,23	-7,65	-0,10	-0,04	0,02	-0,34	-0,40	-7,36	-0,05	-0,04	0,03
	SLC												
21	SLD	-0,34	-0,19	-6,17	-0,02	-0,09	0,02	-0,18	-0,50	-6,52	0,06	-0,07	0,04
	SLV	-0,26	-0,33	-6,33	0,01	-0,08	0,02	-0,18	-0,50	-6,52	0,06	-0,07	0,04
	SLC												
22	SLD	-0,17	0,30	-11,93	-0,19	0,07	-0,01	0,13	0,41	-12,85	-0,30	0,16	0,01
	SLV	-0,03	0,35	-12,34	-0,24	0,11	0,00	0,13	0,41	-12,85	-0,30	0,16	0,01
	SLC												
23	SLD	-0,48	0,25	-7,21	-0,14	-0,08	0,01	-0,38	0,22	-6,90	-0,09	-0,05	0,02
	SLV	-0,44	0,23	-7,07	-0,12	-0,07	0,02	-0,38	0,22	-6,90	-0,09	-0,05	0,02
	SLC												
24	SLD	-0,26	-0,11	-5,61	0,02	0,24	0,01	-0,20	-0,37	-5,02	0,13	0,25	0,04
	SLV	-0,23	-0,23	-5,34	0,07	0,24	0,02	-0,20	-0,37	-5,02	0,13	0,25	0,04
	SLC												
25	SLD	-0,23	-0,21	-6,54	0,12	0,08	0,00	-0,10	-0,45	-7,18	0,21	0,07	0,01
	SLV	-0,17	-0,32	-6,83	0,16	0,07	0,00	-0,10	-0,45	-7,18	0,21	0,07	0,01
	SLC												
27	SLD	-0,36	-0,11	-6,71	0,14	-0,54	0,04	-0,70	-0,36	-8,68	0,39	-0,75	0,03
	SLV	-0,51	-0,22	-7,60	0,25	-0,64	0,04	-0,70	-0,36	-8,68	0,39	-0,75	0,03
	SLC												
28	SLD	0,01	-0,16	-4,26	0,20	0,42	0,03	0,06	-0,39	-3,13	0,43	0,50	0,03
	SLV	0,03	-0,27	-3,75	0,30	0,45	0,03	0,06	-0,39	-3,13	0,43	0,50	0,03
	SLC												
30	SLD	0,07	-0,02	-9,53	0,10	-0,02	-0,01	0,10	-0,14	-9,52	0,32	-0,01	-0,01
	SLV	0,09	-0,08	-9,53	0,20	-0,01	-0,01	0,10	-0,14	-9,52	0,32	-0,01	-0,01
	SLC												
31	SLD	0,06	-0,16	-18,84	0,12	-0,16	-0,06	0,05	-0,55	-22,79	0,43	-0,02	-0,25
	SLV	0,06	-0,34	-20,65	0,26	-0,10	-0,14	0,05	-0,55	-22,79	0,43	-0,02	-0,25
	SLC												
32	SLD	-0,27	-0,03	-5,83	0,04	-0,40	0,00	-0,24	-0,40	-5,56	0,12	-0,39	-0,02
	SLV	-0,26	-0,20	-5,71	0,08	-0,39	-0,01	-0,24	-0,40	-5,56	0,12	-0,39	-0,02
	SLC												
33	SLD	0,12	-0,28	-11,32	0,29	-0,02	0,02	-0,06	-0,73	-12,98	0,45	-0,14	0,02
	SLV	0,04	-0,48	-12,01	0,36	-0,08	0,02	-0,06	-0,73	-12,98	0,45	-0,14	0,02
	SLC												
34	SLD	-0,02	-0,47	-10,25	0,08	-0,54	-0,02	-0,17	-1,62	-9,63	0,64	-0,52	-0,03
	SLV	-0,04	-0,99	-10,12	0,33	-0,48	-0,02	-0,17	-1,62	-9,63	0,64	-0,52	-0,03
	SLC												
35	SLD	-0,29	-0,19	-14,38	-0,12	-0,64	-0,02	0,46	-0,82	-14,89	0,27	-0,47	-0,03
	SLV	0,05	-0,48	-14,61	0,05	-0,57	-0,03	0,46	-0,82	-14,89	0,27	-0,47	-0,03
	SLC												
36	SLD	0,55	-0,28	-11,26	-0,56	0,50	0,01	1,47	-1,45	-12,69	0,03	0,97	0,01
	SLV	0,96	-0,81	-11,90	-0,30	0,71	0,01	1,47	-1,45	-12,69	0,03	0,97	0,01
	SLC												
37	SLD	0,13	-0,99	-13,88	0,82	0,08	-0,02	0,52	-1,94	-14,26	1,04	0,38	-0,01
	SLV	0,31	-1,43	-14,05	0,92	0,21	-0,02	0,52	-1,94	-14,26	1,04	0,38	-0,01
	SLC												
38	SLD	-0,08	-0,37	-20,77	0,24	0,15	0,01	0,33	-1,08	-20,75	0,78	0,55	0,04
	SLV	0,10	-0,69	-20,76	0,49	0,33	0,02	0,33	-1,08	-20,75	0,78	0,55	0,04
	SLC												

RISULTATI PUSH VINCOLI ELASTICI-PUSH N.ro 30-Prop.Massa:-Fx-0.3*Fy-Ecc5%													
IDENTIFICATIVO		REAZIONI DOMANDA						REAZIONI CAPACITA'					
Nodo N.ro	Stato Limite	Tx (t)	Ty (t)	Tz (t)	Mx (tm)	My (tm)	Mz (tm)	Tx (t)	Ty (t)	Tz (t)	Mx (tm)	My (tm)	Mz (tm)
1	SLD	-0,16	-0,09	-7,66	0,20	0,09	0,01	-0,72	-0,87	-7,01	0,99	-0,12	0,00
	SLV	-0,27	-0,25	-7,53	0,36	0,05	0,01	-0,72	-0,87	-7,01	0,99	-0,12	0,00
	SLC												
2	SLD	-0,13	0,32	-9,27	-0,24	0,02	0,02	-0,50	0,25	-8,10	-0,48	-0,01	0,09
	SLV	-0,20	0,30	-9,04	-0,29	0,02	0,04	-0,50	0,25	-8,10	-0,48	-0,01	0,09
	SLC												

Arch. Marco Amabili

RISULTATI PUSH VINCOLI ELASTICI-PUSH N.ro 30-Prop.Massa:-Fx-0.3*Fy-Ecc5%													
IDENTIFICATIVO		REAZIONI DOMANDA						REAZIONI CAPACITA'					
Nodo N.ro	Stato Limite	Tx (t)	Ty (t)	Tz (t)	Mx (tm)	My (tm)	Mz (tm)	Tx (t)	Ty (t)	Tz (t)	Mx (tm)	My (tm)	Mz (tm)
3	SLD	-0,49	0,12	-5,20	0,06	-0,41	0,01	-0,96	-0,27	-3,65	0,30	-0,57	0,03
	SLV	-0,58	0,04	-4,88	0,11	-0,44	0,01	-0,96	-0,27	-3,65	0,30	-0,57	0,03
	SLC												
4	SLD	-0,06	0,13	-13,67	-0,04	0,01	-0,01	-0,16	0,00	-28,33	0,09	-0,64	0,11
	SLV	-0,08	0,11	-16,63	-0,01	-0,12	0,01	-0,16	0,00	-28,33	0,09	-0,64	0,11
	SLC												
5	SLD	0,01	-0,22	-10,60	0,32	-0,15	-0,05	-0,01	-0,70	0,67	0,56	-0,52	-0,24
	SLV	0,01	-0,32	-8,32	0,37	-0,23	-0,09	-0,01	-0,70	0,67	0,56	-0,52	-0,24
	SLC												
6	SLD	0,04	-0,22	-9,24	0,39	-0,20	-0,06	0,17	-0,40	8,73	0,04	-0,72	-0,15
	SLV	0,07	-0,26	-5,60	0,32	-0,31	-0,08	0,17	-0,40	8,73	0,04	-0,72	-0,15
	SLC												
7	SLD	-0,29	0,11	-5,71	-0,07	0,06	0,03	-0,55	-0,28	-5,76	-0,10	-0,02	0,05
	SLV	-0,34	0,03	-5,72	-0,08	0,04	0,03	-0,55	-0,28	-5,76	-0,10	-0,02	0,05
	SLC												
8	SLD	-0,25	0,16	-7,17	-0,05	0,18	-0,01	-1,01	0,13	-8,54	-0,05	-0,12	-0,07
	SLV	-0,40	0,16	-7,45	-0,05	0,12	-0,02	-1,01	0,13	-8,54	-0,05	-0,12	-0,07
	SLC												
9	SLD	-0,24	0,14	-6,66	0,00	0,22	0,00	-0,71	0,16	-6,56	0,08	0,17	-0,01
	SLV	-0,34	0,14	-6,64	0,02	0,21	0,00	-0,71	0,16	-6,56	0,08	0,17	-0,01
	SLC												
10	SLD	-0,18	0,25	-5,67	-0,09	0,17	-0,01	-0,53	0,30	-6,63	0,06	0,07	-0,02
	SLV	-0,26	0,26	-5,86	-0,06	0,15	-0,01	-0,53	0,30	-6,63	0,06	0,07	-0,02
	SLC												
11	SLD	-0,06	-0,30	-16,30	0,70	-0,10	0,09	-0,19	-1,18	-43,60	2,36	-1,55	0,41
	SLV	-0,09	-0,48	-21,83	1,04	-0,40	0,16	-0,19	-1,18	-43,60	2,36	-1,55	0,41
	SLC												
12	SLD	-0,01	0,02	-6,70	0,17	-0,03	0,01	-0,23	-0,16	-6,77	0,22	-0,28	0,03
	SLV	-0,05	-0,02	-6,72	0,18	-0,08	0,01	-0,23	-0,16	-6,77	0,22	-0,28	0,03
	SLC												
14	SLD	0,24	-0,01	-9,85	2,12	1,42	0,05	0,16	-0,34	-10,06	2,33	1,40	-0,03
	SLV	0,22	-0,08	-9,89	2,17	1,42	0,03	0,16	-0,34	-10,06	2,33	1,40	-0,03
	SLC												
15	SLD	-0,07	-0,27	-20,23	0,27	-0,02	0,03	-0,20	-1,47	-30,51	1,51	-0,75	0,44
	SLV	-0,09	-0,51	-22,34	0,52	-0,17	0,11	-0,20	-1,47	-30,51	1,51	-0,75	0,44
	SLC												
16	SLD	-0,26	-0,20	-12,81	-0,09	0,30	-0,02	-0,87	-1,21	-12,21	0,62	-0,14	-0,11
	SLV	-0,38	-0,41	-12,70	0,06	0,21	-0,04	-0,87	-1,21	-12,21	0,62	-0,14	-0,11
	SLC												
17	SLD	-0,35	-0,54	-11,18	0,40	0,48	0,01	-3,06	-2,28	-15,13	2,03	-0,91	-0,05
	SLV	-0,90	-0,89	-11,97	0,73	0,20	0,00	-3,06	-2,28	-15,13	2,03	-0,91	-0,05
	SLC												
19	SLD	-0,34	0,13	-10,27	-0,03	0,06	0,00	-0,84	-0,61	-9,93	0,67	0,03	-0,01
	SLV	-0,44	-0,02	-10,20	0,11	0,05	0,00	-0,84	-0,61	-9,93	0,67	0,03	-0,01
	SLC												
20	SLD	-0,53	-0,08	-8,01	-0,14	-0,06	0,01	-0,98	-0,75	-7,63	0,00	-0,09	0,01
	SLV	-0,62	-0,21	-7,94	-0,12	-0,06	0,01	-0,98	-0,75	-7,63	0,00	-0,09	0,01
	SLC												
21	SLD	-0,44	-0,19	-6,20	-0,03	-0,10	0,01	-0,72	-0,85	-7,17	0,11	-0,16	0,00
	SLV	-0,50	-0,32	-6,40	0,00	-0,12	0,01	-0,72	-0,85	-7,17	0,11	-0,16	0,00
	SLC												
22	SLD	-0,37	0,17	-11,43	-0,12	0,02	-0,02	-0,95	-0,40	-10,41	0,14	-0,09	-0,04
	SLV	-0,48	0,06	-11,23	-0,06	0,00	-0,02	-0,95	-0,40	-10,41	0,14	-0,09	-0,04
	SLC												
23	SLD	-0,60	0,18	-7,26	-0,15	-0,10	0,01	-1,08	-0,32	-6,91	-0,06	-0,15	0,03
	SLV	-0,70	0,08	-7,19	-0,13	-0,11	0,02	-1,08	-0,32	-6,91	-0,06	-0,15	0,03
	SLC												
24	SLD	-0,33	-0,13	-5,99	-0,03	0,26	0,01	-0,60	-0,77	-6,85	-0,04	0,42	0,03
	SLV	-0,38	-0,26	-6,17	-0,03	0,29	0,01	-0,60	-0,77	-6,85	-0,04	0,42	0,03
	SLC												
25	SLD	-0,30	-0,24	-6,28	0,09	0,06	0,01	-0,49	-0,94	-6,27	0,13	-0,04	0,06
	SLV	-0,34	-0,38	-6,25	0,10	0,04	0,02	-0,49	-0,94	-6,27	0,13	-0,04	0,06
	SLC												
27	SLD	-0,07	-0,12	-5,71	0,05	-0,34	0,05	0,96	-0,74	-4,10	0,07	0,39	0,09

Arch. Marco Amabili

C.D.S.

RISULTATI PUSH VINCOLI ELASTICI-PUSH N.ro 30-Prop.Massa:-Fx-0.3*Fy-Ecc5%													
IDENTIFICATIVO		REAZIONI DOMANDA						REAZIONI CAPACITA'					
Nodo N.ro	Stato Limite	Tx (t)	Ty (t)	Tz (t)	Mx (tm)	My (tm)	Mz (tm)	Tx (t)	Ty (t)	Tz (t)	Mx (tm)	My (tm)	Mz (tm)
	SLV	0,14	-0,25	-5,37	0,05	-0,19	0,06	0,96	-0,74	-4,10	0,07	0,39	0,09
	SLC												
28	SLD	-0,04	-0,18	-4,65	0,12	0,38	0,04	-0,18	-0,79	-4,30	0,15	0,35	0,15
	SLV	-0,07	-0,30	-4,63	0,12	0,37	0,07	-0,18	-0,79	-4,30	0,15	0,35	0,15
	SLC												
30	SLD	0,05	-0,04	-9,53	0,11	-0,02	-0,01	0,00	-0,41	-9,56	0,70	-0,05	-0,03
	SLV	0,04	-0,11	-9,54	0,23	-0,03	-0,01	0,00	-0,41	-9,56	0,70	-0,05	-0,03
	SLC												
31	SLD	0,07	-0,23	-15,55	0,31	-0,21	-0,12	0,07	-1,53	-5,01	2,14	-0,29	-0,86
	SLV	0,07	-0,49	-13,39	0,68	-0,23	-0,27	0,07	-1,53	-5,01	2,14	-0,29	-0,86
	SLC												
32	SLD	-0,31	-0,10	-5,76	0,05	-0,42	0,00	-0,44	-1,39	-4,71	0,30	-0,53	-0,05
	SLV	-0,34	-0,36	-5,54	0,10	-0,44	-0,01	-0,44	-1,39	-4,71	0,30	-0,53	-0,05
	SLC												
33	SLD	0,27	-0,29	-10,24	0,24	0,11	0,01	0,77	-1,41	-6,96	0,28	0,54	-0,03
	SLV	0,38	-0,52	-9,56	0,25	0,20	0,01	0,77	-1,41	-6,96	0,28	0,54	-0,03
	SLC												
34	SLD	-0,09	-0,67	-9,56	0,20	-0,74	-0,03	-0,34	-4,45	-5,36	2,06	-1,47	-0,08
	SLV	-0,14	-1,43	-8,71	0,58	-0,89	-0,04	-0,34	-4,45	-5,36	2,06	-1,47	-0,08
	SLC												
35	SLD	-0,92	-0,21	-14,44	-0,08	-0,79	-0,03	-3,12	-1,74	-15,95	1,07	-1,31	-0,09
	SLV	-1,37	-0,52	-14,74	0,15	-0,90	-0,04	-3,12	-1,74	-15,95	1,07	-1,31	-0,09
	SLC												
36	SLD	-0,22	-0,46	-10,86	-0,50	0,14	-0,01	-2,82	-4,17	-11,64	1,20	-0,99	-0,09
	SLV	-0,74	-1,21	-11,02	-0,16	-0,09	-0,03	-2,82	-4,17	-11,64	1,20	-0,99	-0,09
	SLC												
37	SLD	-0,21	-1,15	-13,58	0,85	-0,15	-0,04	-1,39	-4,24	-12,60	1,57	-0,90	-0,11
	SLV	-0,45	-1,77	-13,38	1,00	-0,30	-0,05	-1,39	-4,24	-12,60	1,57	-0,90	-0,11
	SLC												
38	SLD	-0,45	-0,37	-20,80	0,29	-0,17	0,00	-1,76	-1,93	-20,94	1,74	-1,18	0,00
	SLV	-0,71	-0,68	-20,83	0,58	-0,37	0,00	-1,76	-1,93	-20,94	1,74	-1,18	0,00
	SLC												

RISULTATI PUSH VINCOLI ELASTICI-PUSH N.ro 31-Prop.Massa:+Fy-0.3*Fx-Ecc5%													
IDENTIFICATIVO		REAZIONI DOMANDA						REAZIONI CAPACITA'					
Nodo N.ro	Stato Limite	Tx (t)	Ty (t)	Tz (t)	Mx (tm)	My (tm)	Mz (tm)	Tx (t)	Ty (t)	Tz (t)	Mx (tm)	My (tm)	Mz (tm)
1	SLD	0,01	1,00	-10,23	-0,48	0,05	0,05	0,04	1,46	-11,39	-0,75	0,01	0,07
	SLV												
	SLC												
2	SLD	0,05	0,51	-10,21	-0,32	0,03	-0,03	0,10	0,60	-10,56	-0,37	0,03	-0,06
	SLV												
	SLC												
3	SLD	-0,25	0,43	-6,48	-0,14	-0,33	0,00	-0,18	0,54	-6,97	-0,22	-0,30	0,00
	SLV												
	SLC												
4	SLD	-0,04	0,66	-10,25	-0,21	0,14	-0,25	-0,04	0,90	-9,78	-0,29	0,15	-0,36
	SLV												
	SLC												
5	SLD	0,02	0,12	-12,43	0,05	-0,07	0,12	0,02	0,25	-12,42	-0,05	-0,06	0,18
	SLV												
	SLC												
6	SLD	0,04	0,24	-8,88	-0,12	-0,17	0,10	0,05	0,44	-7,32	-0,39	-0,20	0,17
	SLV												
	SLC												
7	SLD	-0,31	0,31	-5,33	-0,13	0,09	0,00	-0,34	0,37	-5,16	-0,16	0,10	-0,01
	SLV												
	SLC												
8	SLD	-0,16	0,81	-7,08	-0,29	0,22	0,02	-0,17	1,12	-7,15	-0,40	0,21	0,03
	SLV												
	SLC												
9	SLD	-0,07	0,54	-6,59	-0,05	0,27	-0,01	-0,02	0,74	-6,55	-0,07	0,28	-0,02
	SLV												
	SLC												
10	SLD	-0,24	0,57	-5,85	-0,11	0,13	0,02	-0,29	0,73	-6,01	-0,11	0,10	0,03
	SLV												

Arch. Marco Amabili

RISULTATI PUSH VINCOLI ELASTICI-PUSH N.ro 31-Prop.Massa:+Fy-0.3*Fx-Ecc5%													
IDENTIFICATIVO		REAZIONI DOMANDA						REAZIONI CAPACITA'					
Nodo N.ro	Stato Limite	Tx (t)	Ty (t)	Tz (t)	Mx (tm)	My (tm)	Mz (tm)	Tx (t)	Ty (t)	Tz (t)	Mx (tm)	My (tm)	Mz (tm)
SLC													
11	SLD SLV SLC	-0,06	0,50	-13,88	-0,06	-0,04	-0,21	-0,07	0,81	-14,87	-0,28	-0,12	-0,32
12	SLD SLV SLC	0,06	0,16	-6,80	0,12	0,03	-0,01	0,07	0,21	-6,85	0,10	0,04	-0,01
14	SLD SLV SLC	0,26	0,22	-9,73	1,96	1,42	0,09	0,26	0,31	-9,68	1,90	1,41	0,10
15	SLD SLV SLC	-0,05	0,67	-19,43	-0,94	0,10	-0,36	-0,05	1,02	-19,86	-1,42	0,10	-0,51
16	SLD SLV SLC	-0,17	0,61	-13,07	-0,68	0,28	0,03	-0,18	0,91	-13,15	-0,90	0,23	0,05
17	SLD SLV SLC	-0,26	1,00	-9,02	-1,07	0,62	0,01	-0,42	1,58	-8,31	-1,63	0,57	0,01
19	SLD SLV SLC	-0,29	0,99	-10,40	-0,82	0,05	-0,01	-0,30	1,33	-10,44	-1,14	0,05	-0,02
20	SLD SLV SLC	-0,37	0,66	-8,83	-0,33	-0,05	-0,01	-0,34	0,96	-9,18	-0,40	-0,05	-0,02
21	SLD SLV SLC	-0,47	0,54	-5,24	-0,20	-0,10	-0,02	-0,50	0,83	-4,87	-0,26	-0,10	-0,03
22	SLD SLV SLC	-0,31	0,39	-11,28	-0,20	0,01	-0,03	-0,33	0,45	-11,13	-0,22	0,00	-0,03
23	SLD SLV SLC	-0,45	0,44	-7,79	-0,25	-0,11	0,00	-0,41	0,52	-8,02	-0,29	-0,12	-0,01
24	SLD SLV SLC	-0,24	0,48	-6,10	-0,13	0,15	-0,03	-0,21	0,72	-6,23	-0,18	0,12	-0,05
25	SLD SLV SLC	-0,34	0,39	-5,72	-0,03	0,11	-0,02	-0,37	0,62	-5,45	-0,08	0,12	-0,04
27	SLD SLV SLC	-0,17	0,48	-4,15	-0,24	-0,43	0,04	-0,13	0,71	-3,29	-0,38	-0,42	0,04
28	SLD SLV SLC	-0,02	0,38	-5,94	-0,15	0,30	-0,01	-0,03	0,60	-6,53	-0,27	0,27	-0,03
30	SLD SLV SLC	0,07	0,25	-9,52	-0,38	-0,02	0,01	0,07	0,36	-9,52	-0,57	-0,01	0,02
31	SLD SLV SLC	0,08	0,73	-17,30	-0,86	-0,26	0,41	0,08	1,07	-17,29	-1,26	-0,30	0,59
32	SLD SLV SLC	-0,26	0,84	-6,50	-0,13	-0,37	0,03	-0,24	1,18	-6,77	-0,20	-0,36	0,04
33	SLD SLV SLC	0,18	0,61	-10,67	0,11	0,04	0,03	0,18	0,95	-10,61	0,05	0,03	0,04
34	SLD SLV SLC	-0,03	1,93	-11,46	-1,05	-0,58	-0,01	-0,02	2,85	-12,02	-1,50	-0,56	-0,01
35	SLD SLV SLC	-0,89	1,08	-13,26	-0,98	-0,78	-0,01	-1,04	1,56	-12,82	-1,32	-0,82	0,00

RISULTATI PUSH VINCOLI ELASTICI-PUSH N.ro 31-Prop.Massa:+Fy-0.3*Fx-Ecc5%													
IDENTIFICATIVO		REAZIONI DOMANDA						REAZIONI CAPACITA'					
Nodo N.ro	Stato Limite	Tx (t)	Ty (t)	Tz (t)	Mx (tm)	My (tm)	Mz (tm)	Tx (t)	Ty (t)	Tz (t)	Mx (tm)	My (tm)	Mz (tm)
36	SLD SLV SLC	-0,21	2,13	-9,10	-1,75	0,07	0,00	-0,41	3,06	-8,34	-2,20	-0,05	0,00
37	SLD SLV SLC	-0,08	0,99	-13,63	0,35	-0,11	-0,02	-0,11	1,75	-13,58	0,17	-0,15	-0,02
38	SLD SLV SLC	-0,28	0,99	-20,75	-0,89	-0,11	-0,05	-0,31	1,51	-20,74	-1,33	-0,17	-0,07

RISULTATI PUSH VINCOLI ELASTICI-PUSH N.ro 32-Prop.Massa:-Fy-0.3*Fx-Ecc5%													
IDENTIFICATIVO		REAZIONI DOMANDA						REAZIONI CAPACITA'					
Nodo N.ro	Stato Limite	Tx (t)	Ty (t)	Tz (t)	Mx (tm)	My (tm)	Mz (tm)	Tx (t)	Ty (t)	Tz (t)	Mx (tm)	My (tm)	Mz (tm)
1	SLD SLV SLC	-0,12 -0,20	-0,80 -1,80	-5,64 -3,08	0,60 1,23	0,18 0,25	-0,03 -0,08	-0,17 -0,17	-1,44 -1,44	-3,99 -3,99	1,00 1,00	0,23 0,23	-0,06 -0,06
2	SLD SLV SLC	-0,16 -0,28	0,14 -0,07	-8,74 -7,87	-0,12 -0,02	0,03 0,02	0,06 0,11	-0,24 -0,24	0,00 0,00	-8,18 -8,18	-0,06 -0,06	0,03 0,03	0,09 0,09
3	SLD SLV SLC	-0,55 -0,71	-0,08 -0,38	-4,42 -3,17	0,19 0,39	-0,45 -0,52	0,00 0,00	-0,65 -0,65	-0,27 -0,27	-3,62 -3,62	0,32 0,32	-0,49 -0,49	0,00 0,00
4	SLD SLV SLC	-0,05 -0,06	-0,25 -0,74	-13,12 -15,35	0,08 0,25	0,06 -0,02	0,16 0,38	-0,06 -0,06	-0,56 -0,56	-14,55 -14,55	0,19 0,19	0,01 0,01	0,30 0,30
5	SLD SLV SLC	0,02 0,02	-0,42 -0,76	-11,70 -10,79	0,50 0,76	-0,14 -0,19	-0,15 -0,31	0,02 0,02	-0,64 -0,64	-11,12 -11,12	0,66 0,66	-0,17 -0,17	-0,26 -0,26
6	SLD SLV SLC	0,03 0,04	-0,55 -0,99	-11,77 -11,24	0,83 1,29	-0,16 -0,21	-0,18 -0,33	0,03 0,03	-0,83 -0,83	-11,43 -11,43	1,12 1,12	-0,19 -0,19	-0,28 -0,28
7	SLD SLV SLC	-0,23 -0,21	0,01 -0,19	-6,00 -6,35	-0,02 0,03	0,05 0,03	0,05 0,08	-0,22 -0,22	-0,12 -0,12	-6,22 -6,22	0,01 0,01	0,04 0,04	0,07 0,07
8	SLD SLV SLC	-0,18 -0,25	-0,34 -0,95	-6,94 -6,94	0,15 0,40	0,20 0,17	-0,03 -0,06	-0,23 -0,23	-0,73 -0,73	-6,94 -6,94	0,31 0,31	0,18 0,18	-0,05 -0,05
9	SLD SLV SLC	-0,31 -0,48	-0,17 -0,53	-6,72 -6,77	0,03 0,08	0,20 0,16	0,00 0,01	-0,42 -0,42	-0,40 -0,40	-6,75 -6,75	0,06 0,06	0,18 0,18	0,01 0,01
10	SLD SLV SLC	-0,09 -0,04	0,01 -0,28	-5,40 -5,28	-0,09 -0,07	0,22 0,26	-0,02 -0,05	-0,06 -0,06	-0,18 -0,18	-5,32 -5,32	-0,08 -0,08	0,25 0,25	-0,04 -0,04
11	SLD SLV SLC	-0,05 -0,05	-0,78 -1,54	-14,70 -18,19	1,06 1,82	0,03 -0,10	0,28 0,57	-0,05 -0,05	-1,27 -1,27	-16,94 -16,94	1,55 1,55	-0,06 -0,06	0,46 0,46
12	SLD SLV SLC	0,00 -0,04	-0,07 -0,21	-6,61 -6,51	0,20 0,25	-0,02 -0,06	0,01 0,02	-0,03 -0,03	-0,16 -0,16	-6,55 -6,55	0,23 0,23	-0,05 -0,05	0,02 0,02
14	SLD SLV SLC	0,24 0,23	-0,15 -0,38	-9,92 -10,04	2,22 2,38	1,43 1,44	0,03 -0,01	0,23 0,23	-0,30 -0,30	-9,99 -9,99	2,32 2,32	1,43 1,43	0,00 0,00
15	SLD SLV SLC	-0,06 -0,08	-0,84 -1,77	-19,07 -19,74	1,07 2,27	0,02 -0,09	0,28 0,66	-0,07 -0,07	-1,44 -1,44	-19,50 -19,50	1,84 1,84	-0,05 -0,05	0,53 0,53
16	SLD SLV SLC	-0,26 -0,36	-0,70 -1,50	-12,67 -12,40	0,29 0,88	0,38 0,39	-0,05 -0,11	-0,33 -0,33	-1,21 -1,21	-12,50 -12,50	0,67 0,67	0,38 0,38	-0,09 -0,09
17	SLD SLV SLC	-0,13 -0,39	-1,53 -3,06	-12,41 -14,67	1,35 2,82	0,52 0,31	0,02 0,01	-0,30 -0,30	-2,51 -2,51	-13,87 -13,87	2,29 2,29	0,38 0,38	0,01 0,01
19	SLD SLV SLC	-0,29 -0,34	-0,42 -1,24	-10,23 -10,11	0,49 1,24	0,07 0,08	0,01 0,02	-0,32 -0,32	-0,95 -0,95	-10,15 -10,15	0,97 0,97	0,08 0,08	0,02 0,02
20	SLD	-0,58	-0,56	-7,43	-0,02	-0,06	0,03	-0,68	-1,01	-6,93	0,09	-0,06	0,04

Arch. Marco Amabili

C.D.S.

RISULTATI PUSH VINCOLI ELASTICI-PUSH N.ro 32-Prop.Massa:-Fy-0.3*Fx-Ecc5%													
IDENTIFICATIVO		REAZIONI DOMANDA						REAZIONI CAPACITA'					
Nodo N.ro	Stato Limite	Tx (t)	Ty (t)	Tz (t)	Mx (tm)	My (tm)	Mz (tm)	Tx (t)	Ty (t)	Tz (t)	Mx (tm)	My (tm)	Mz (tm)
	SLV	-0,74	-1,26	-6,66	0,15	-0,06	0,05	-0,68	-1,01	-6,93	0,09	-0,06	0,04
	SLC												
21	SLD	-0,38	-0,66	-6,80	0,08	-0,10	0,03	-0,37	-1,10	-7,39	0,19	-0,11	0,04
	SLV	-0,36	-1,35	-7,71	0,24	-0,11	0,05	-0,37	-1,10	-7,39	0,19	-0,11	0,04
	SLC												
22	SLD	-0,31	0,09	-11,79	-0,10	0,05	-0,01	-0,33	-0,04	-11,94	-0,06	0,06	0,00
	SLV	-0,35	-0,12	-12,02	-0,04	0,07	0,00	-0,33	-0,04	-11,94	-0,06	0,06	0,00
	SLC												
23	SLD	-0,65	0,03	-6,90	-0,08	-0,09	0,02	-0,75	-0,14	-6,57	-0,02	-0,08	0,03
	SLV	-0,80	-0,23	-6,38	0,02	-0,08	0,04	-0,75	-0,14	-6,57	-0,02	-0,08	0,03
	SLC												
24	SLD	-0,35	-0,52	-5,73	0,06	0,32	0,03	-0,41	-0,91	-5,65	0,13	0,38	0,06
	SLV	-0,44	-1,12	-5,61	0,17	0,42	0,07	-0,41	-0,91	-5,65	0,13	0,38	0,06
	SLC												
25	SLD	-0,25	-0,63	-6,77	0,18	0,04	0,02	-0,23	-1,03	-7,12	0,26	0,01	0,04
	SLV	-0,22	-1,25	-7,32	0,30	-0,01	0,06	-0,23	-1,03	-7,12	0,26	0,01	0,04
	SLC												
27	SLD	-0,13	-0,51	-7,13	0,27	-0,36	0,05	-0,04	-0,88	-8,00	0,45	-0,29	0,06
	SLV	0,01	-1,09	-8,49	0,55	-0,24	0,06	-0,04	-0,88	-8,00	0,45	-0,29	0,06
	SLC												
28	SLD	-0,03	-0,54	-3,64	0,33	0,44	0,08	-0,04	-0,89	-2,85	0,49	0,49	0,11
	SLV	-0,05	-1,09	-2,41	0,58	0,51	0,13	-0,04	-0,89	-2,85	0,49	0,49	0,11
	SLC												
30	SLD	0,06	-0,23	-9,54	0,44	-0,02	-0,02	0,05	-0,42	-9,54	0,76	-0,03	-0,03
	SLV	0,05	-0,52	-9,55	0,94	-0,03	-0,04	0,05	-0,42	-9,54	0,76	-0,03	-0,03
	SLC												
31	SLD	0,06	-0,84	-15,95	1,01	-0,15	-0,44	0,05	-1,48	-14,90	1,77	-0,11	-0,79
	SLV	0,05	-1,83	-14,31	2,20	-0,09	-0,98	0,05	-1,48	-14,90	1,77	-0,11	-0,79
	SLC												
32	SLD	-0,32	-0,70	-5,29	0,17	-0,44	-0,03	-0,35	-1,32	-4,80	0,29	-0,48	-0,05
	SLV	-0,37	-1,67	-4,52	0,36	-0,49	-0,07	-0,35	-1,32	-4,80	0,29	-0,48	-0,05
	SLC												
33	SLD	0,26	-0,90	-10,47	0,36	0,10	0,00	0,31	-1,51	-10,22	0,45	0,15	-0,01
	SLV	0,34	-1,84	-10,08	0,50	0,18	-0,01	0,31	-1,51	-10,22	0,45	0,15	-0,01
	SLC												
34	SLD	-0,10	-2,35	-8,59	1,00	-0,76	-0,04	-0,14	-4,14	-7,31	1,86	-0,86	-0,05
	SLV	-0,16	-5,13	-6,60	2,33	-0,92	-0,06	-0,14	-4,14	-7,31	1,86	-0,86	-0,05
	SLC												
35	SLD	-0,71	-1,06	-15,20	0,51	-0,74	-0,04	-0,82	-1,92	-15,98	1,10	-0,77	-0,06
	SLV	-0,88	-2,39	-16,42	1,44	-0,79	-0,07	-0,82	-1,92	-15,98	1,10	-0,77	-0,06
	SLC												
36	SLD	0,07	-2,15	-12,21	0,32	0,32	-0,01	-0,04	-3,93	-13,34	1,17	0,32	-0,03
	SLV	-0,11	-4,92	-13,97	1,64	0,32	-0,04	-0,04	-3,93	-13,34	1,17	0,32	-0,03
	SLC												
37	SLD	-0,15	-2,54	-13,67	1,18	-0,08	-0,04	-0,26	-4,01	-13,61	1,52	-0,12	-0,06
	SLV	-0,31	-4,83	-13,58	1,71	-0,14	-0,07	-0,26	-4,01	-13,61	1,52	-0,12	-0,06
	SLC												
38	SLD	-0,40	-1,29	-20,82	1,06	-0,07	0,03	-0,53	-2,20	-20,85	1,83	-0,13	0,06
	SLV	-0,61	-2,70	-20,86	2,27	-0,16	0,07	-0,53	-2,20	-20,85	1,83	-0,13	0,06
	SLC												

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 1 - Prop.Modolo:+Fx+0.3*Fy+Ecc5%														
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE											
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
1	0,00	1	0,07	0,10	-0,50	0,07	0,10	-0,50	0,07	0,10	-0,50	0,07	0,11	-0,50
			0,00	0,02	-0,47	0,00	0,02	-0,47	0,02	0,04	-0,47	0,02	0,05	-0,48
2	0,00	2	0,04	0,05	-0,64	0,04	0,05	-0,64	0,04	0,05	-0,64	0,04	0,05	-0,64
			0,00	0,04	-0,57	0,00	0,04	-0,57	0,01	0,04	-0,59	0,01	0,04	-0,59
3	0,00	3	0,01	0,07	-0,42	0,01	0,07	-0,42	0,01	0,07	-0,42	0,02	0,07	-0,43
			-0,04	0,03	-0,34	-0,04	0,03	-0,34	-0,03	0,04	-0,36	-0,02	0,04	-0,36
7	0,00	4	0,01	0,03	0,29	0,01	0,03	0,29	0,01	0,03	0,29	0,01	0,03	0,34
			0,00	0,02	-0,55	0,00	0,02	-0,52	0,00	0,02	-0,34	0,00	0,02	-0,27
8	0,00	5	0,00	0,04	-1,47	0,00	0,04	-1,47	0,00	0,04	-1,47	0,01	0,05	-1,51
			0,00	-0,01	-0,83	0,00	-0,01	-0,85	0,00	0,00	-0,99	0,00	0,01	-1,04
26	0,00	6	-0,01	0,00	-1,62	-0,01	0,00	-1,62	-0,01	0,00	-1,62	-0,01	0,00	-1,67
			0,00	-0,02	-0,75	0,00	-0,02	-0,78	0,00	-0,01	-0,97	0,00	-0,01	-1,04
22	0,00	7	0,01	0,07	-0,34	0,01	0,07	-0,34	0,01	0,07	-0,34	0,01	0,07	-0,34

Arch. Marco Amabili

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 1 - Prop.Modolo:+Fx+0.3*Fy+Ecc5%														
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE											
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
12	0,00	8	-0,02	0,03	-0,34	-0,02	0,03	-0,34	-0,02	0,04	-0,34	-0,01	0,04	-0,34
			0,08	0,02	-0,32	0,08	0,02	-0,32	0,08	0,02	-0,32	0,09	0,02	-0,32
			0,00	0,02	-0,40	0,00	0,02	-0,40	0,02	0,02	-0,38	0,03	0,02	-0,37
16	0,00	9	0,04	0,01	-0,40	0,04	0,01	-0,40	0,04	0,01	-0,40	0,04	0,01	-0,40
			-0,01	0,02	-0,40	-0,01	0,02	-0,40	0,00	0,01	-0,40	0,00	0,01	-0,40
20	0,00	10	0,03	0,02	-0,26	0,03	0,02	-0,26	0,03	0,02	-0,26	0,03	0,02	-0,26
			-0,01	0,03	-0,32	-0,01	0,03	-0,32	0,00	0,03	-0,30	0,00	0,03	-0,30
25	0,00	11	0,01	0,08	0,91	0,01	0,08	0,91	0,01	0,08	0,91	0,01	0,09	0,99
			0,00	0,00	-0,41	0,00	0,00	-0,37	0,00	0,02	-0,08	0,00	0,02	0,03
4	0,00	12	0,03	0,03	-0,39	0,03	0,03	-0,39	0,03	0,03	-0,39	0,03	0,03	-0,39
			0,01	0,01	-0,39	0,01	0,01	-0,39	0,01	0,01	-0,39	0,02	0,02	-0,39
54	0,00	13	0,00	0,00	-0,49	0,00	0,00	-0,49	0,00	0,00	-0,49	0,00	0,00	-0,49
			0,00	0,00	-0,48	0,00	0,00	-0,48	0,00	0,00	-0,49	0,00	0,00	-0,49
9	0,00	14	0,04	0,05	-0,56	0,04	0,05	-0,56	0,04	0,05	-0,56	0,04	0,05	-0,56
			0,03	0,01	-0,56	0,03	0,01	-0,56	0,03	0,02	-0,56	0,03	0,02	-0,56
34	0,00	15	0,01	0,09	-0,30	0,01	0,09	-0,30	0,01	0,09	-0,30	0,01	0,10	-0,28
			0,00	0,01	-0,67	0,00	0,01	-0,65	0,00	0,03	-0,57	0,00	0,04	-0,54
31	0,00	16	0,04	0,08	-0,53	0,04	0,08	-0,53	0,04	0,08	-0,53	0,04	0,09	-0,53
			-0,01	0,01	-0,51	-0,01	0,01	-0,51	0,00	0,03	-0,51	0,01	0,03	-0,51
28	0,00	17	0,24	0,13	-0,25	0,24	0,13	-0,25	0,24	0,13	-0,25	0,25	0,13	-0,24
			0,04	0,00	-0,39	0,04	0,00	-0,39	0,09	0,03	-0,35	0,10	0,04	-0,34
55	0,00	18	0,00	0,00	-0,36	0,00	0,00	-0,36	0,00	0,00	-0,36	0,00	0,00	-0,34
			0,00	0,00	-0,65	0,00	0,00	-0,64	0,00	0,00	-0,57	0,00	0,00	-0,55
13	0,00	19	0,03	0,12	-0,63	0,03	0,12	-0,63	0,03	0,12	-0,63	0,04	0,13	-0,63
			-0,02	0,04	-0,61	-0,02	0,05	-0,61	-0,01	0,06	-0,62	0,00	0,07	-0,62
17	0,00	20	0,00	0,09	-0,50	0,00	0,09	-0,50	0,00	0,09	-0,50	0,01	0,09	-0,50
			-0,05	0,01	-0,48	-0,04	0,02	-0,48	-0,03	0,03	-0,49	-0,03	0,04	-0,49
21	0,00	21	-0,01	0,07	-0,30	-0,01	0,07	-0,30	-0,01	0,07	-0,30	-0,01	0,08	-0,29
			-0,04	0,00	-0,35	-0,04	0,00	-0,35	-0,03	0,02	-0,34	-0,03	0,03	-0,33
14	0,00	22	0,04	0,10	-0,75	0,04	0,10	-0,75	0,04	0,10	-0,75	0,05	0,11	-0,76
			-0,02	0,04	-0,69	-0,02	0,04	-0,70	-0,01	0,06	-0,71	0,00	0,06	-0,71
18	0,00	23	0,00	0,09	-0,46	0,00	0,09	-0,46	0,00	0,09	-0,46	0,00	0,10	-0,46
			-0,05	0,04	-0,44	-0,05	0,04	-0,44	-0,04	0,05	-0,44	-0,04	0,06	-0,44
19	0,00	24	0,00	0,08	-0,29	0,00	0,08	-0,29	0,00	0,08	-0,29	0,00	0,08	-0,29
			-0,03	0,01	-0,34	-0,03	0,01	-0,34	-0,02	0,03	-0,33	-0,02	0,03	-0,32
23	0,00	25	-0,01	0,08	-0,38	-0,01	0,08	-0,38	-0,01	0,08	-0,38	-0,01	0,08	-0,39
			-0,03	0,00	-0,37	-0,03	0,00	-0,37	-0,02	0,02	-0,38	-0,02	0,02	-0,38
56	0,00	26	0,00	0,00	-0,62	0,00	0,00	-0,62	0,00	0,00	-0,62	0,00	0,00	-0,62
			0,00	0,00	-0,58	0,00	0,00	-0,59	0,00	0,00	-0,59	0,00	0,00	-0,60
27	0,00	27	-0,14	0,07	-0,40	-0,14	0,07	-0,40	-0,14	0,07	-0,40	-0,14	0,07	-0,40
			-0,04	0,01	-0,32	-0,04	0,01	-0,32	-0,06	0,02	-0,34	-0,07	0,03	-0,34
24	0,00	28	0,02	0,06	-0,24	0,02	0,06	-0,24	0,02	0,06	-0,24	0,02	0,06	-0,24
			0,00	0,00	-0,24	0,00	0,00	-0,24	0,00	0,02	-0,24	0,01	0,02	-0,24
53	0,00	29	0,00	0,00	-0,32	0,00	0,00	-0,32	0,00	0,00	-0,32	0,00	0,00	-0,32
			0,00	0,00	-0,33	0,00	0,00	-0,33	0,00	0,00	-0,33	0,00	0,00	-0,33
10	0,00	30	0,01	0,05	-0,56	0,01	0,05	-0,56	0,01	0,05	-0,56	0,01	0,05	-0,56
			0,01	0,01	-0,56	0,01	0,01	-0,56	0,01	0,02	-0,56	0,01	0,02	-0,56
35	0,00	31	0,00	0,11	-1,12	0,00	0,11	-1,12	0,00	0,11	-1,12	0,00	0,11	-1,15
			0,01	0,01	-0,73	0,01	0,02	-0,75	0,01	0,04	-0,83	0,01	0,04	-0,86
11	0,00	32	-0,02	0,18	-0,42	-0,02	0,18	-0,42	-0,02	0,18	-0,42	-0,02	0,19	-0,42
			-0,03	0,03	-0,36	-0,03	0,04	-0,36	-0,03	0,07	-0,37	-0,03	0,08	-0,38
15	0,00	33	-0,04	0,13	-0,87	-0,04	0,13	-0,87	-0,04	0,13	-0,87	-0,05	0,13	-0,88
			0,01	0,00	-0,67	0,01	0,01	-0,67	0,00	0,04	-0,71	0,00	0,05	-0,73
36	0,00	34	-0,02	0,31	-0,52	-0,02	0,31	-0,52	-0,02	0,31	-0,52	-0,02	0,33	-0,53
			0,00	0,04	-0,42	0,00	0,05	-0,43	0,00	0,11	-0,46	0,00	0,13	-0,46
29	0,00	35	0,14	0,13	-0,49	0,14	0,13	-0,49	0,14	0,13	-0,49	0,15	0,14	-0,49
			-0,02	0,02	-0,55	-0,01	0,02	-0,54	0,02	0,05	-0,53	0,03	0,06	-0,53
30	0,00	36	0,24	0,32	-0,39	0,24	0,32	-0,39	0,24	0,32	-0,39	0,25	0,34	-0,39
			0,04	0,05	-0,42	0,05	0,06	-0,41	0,09	0,12	-0,41	0,11	0,14	-0,41
33	0,00	37	0,10	0,21	-0,58	0,10	0,21	-0,58	0,10	0,21	-0,58	0,10	0,22	-0,58
			0,01	-0,02	-0,54	0,01	-0,01	-0,54	0,03	0,04	-0,55	0,04	0,06	-0,55
32	0,00	38	0,07	0,10	-0,64	0,07	0,10	-0,64	0,07	0,10	-0,64	0,08	0,10	-0,64
			0,00	0,01	-0,64	0,00	0,01	-0,64	0,02	0,03	-0,64	0,02	0,04	-0,64
1	3,30	39	1,06	1,72	-0,53	1,06	1,72	-0,53	1,06	1,72	-0,53	1,11	1,81	-0,54
			0,16	0,18	-0,50	0,19	0,24	-0,50	0,38	0,58	-0,51	0,46	0,70	-0,51
2	3,30	40	1,06	1,97	-0,76	1,06	1,97	-0,76	1,06	1,97	-0,76	1,11	2,07	-0,76
			0,16	0,22	-0,68	0,19	0,28	-0,68	0,38	0,66	-0,70	0,46	0,80	-0,70
3	3,30	41	1,06	2,23	-0,48	1,06	2,23	-0,48	1,06	2,23	-0,48	1,11	2,34	-0,48
			0,16	0,25	-0,38	0,19	0,32	-0,38	0,38	0,75	-0,40	0,46	0,91	-0,41
4	3,30	42	1,17	2,23	-0,45	1,17	2,23	-0,45	1,17	2,23	-0,45	1,23	2,34	-0,45
			0,18	0,25	-0,46	0,21	0,32	-0,46	0,42	0,75	-0,46	0,50	0,91	-0,46
7	3,30	43	1,22	1,72	0,32	1,22	1,72	0,32	1,22	1,72	0,32	1,28	1,81	0,38
			0,18	0,18	-0,58	0,22	0,24	-0,55	0,44	0,58	-0,36	0,52	0,70	-0,28
8	3,30	44	1,22	1,97	-1,61	1,22	1,97	-1,61	1,22	1,97	-1,61	1,28	2,07	-1,65
			0,18	0,22	-0,89	0,22	0,28	-0,92	0,44	0,66	-1,07	0,52	0,80	-1,13
9	3,30	45	1,27	2,22	-0,56	1,27	2,22	-0,56	1,27	2,22	-0,56	1,33	2,33	-0,55
			0,19	0,25	-0,63	0,23	0,32	-0,63	0,46	0,75	-0,61	0,55	0,91	-0,61
10	3,30	46	1,28	2,41	-0,60	1,28	2,41	-0,60	1,28	2,41	-0,60	1,34	2,53	-0,60
			0,19	0,27	-0,60	0,23	0,35	-0,60	0,46	0,82	-0,60	0,55	0,99	-0,60
11	3,30	47	1,28	2,60	-0,47	1,28	2,60	-0,47	1,28	2,60	-0,47	1,34	2,72	-0,47
			0,19	0,30	-0,40	0,23	0,38	-0,40	0,46	0,88	-0,42	0,55	1,07	-0,42
12	3,30	48	1,39	1,72	-0,36	1,39	1,72	-0,36	1,39	1,72	-0,36	1,45	1,81	-0,35
			0,21	0,18	-0,43	0,25	0,24	-0,43	0,50	0,58	-0,41	0,59	0,70	-0,41
13	3,30	49	1,32	1,86	-0,72	1,32	1,86	-0,72	1,32	1,86	-0,72	1,39	1,95	-0,72

Arch. Marco Amabili

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 1 - Prop.Modolo:+Fx+0.3*Fy+Ecc5%														
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE											
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
14	3,30	50	0,19	0,20	-0,69	0,23	0,26	-0,70	0,47	0,62	-0,70	0,56	0,76	-0,70
			1,32	1,94	-0,87	1,32	1,94	-0,87	1,32	1,94	-0,87	1,38	2,03	-0,88
15	3,30	51	0,19	0,20	-0,80	0,23	0,26	-0,80	0,47	0,64	-0,82	0,56	0,78	-0,82
			0,72	2,64	-0,95	0,72	2,64	-0,95	0,72	2,64	-0,95	0,76	2,76	-0,96
16	3,30	52	0,10	0,38	-0,73	0,12	0,46	-0,74	0,25	0,95	-0,78	0,30	1,13	-0,80
			1,61	1,72	-0,46	1,61	1,72	-0,46	1,61	1,72	-0,46	1,68	1,81	-0,46
17	3,30	53	0,23	0,18	-0,46	0,28	0,24	-0,46	0,58	0,58	-0,46	0,69	0,70	-0,46
			1,61	1,87	-0,58	1,61	1,87	-0,58	1,61	1,87	-0,58	1,68	1,96	-0,59
18	3,30	54	0,23	0,20	-0,56	0,28	0,26	-0,56	0,58	0,63	-0,57	0,69	0,76	-0,57
			1,61	1,97	-0,56	1,61	1,97	-0,56	1,61	1,97	-0,56	1,68	2,07	-0,56
19	3,30	55	0,23	0,22	-0,54	0,28	0,28	-0,54	0,58	0,66	-0,54	0,69	0,80	-0,54
			1,43	1,86	-0,34	1,43	1,86	-0,34	1,43	1,86	-0,34	1,50	1,95	-0,33
20	3,30	56	0,21	0,20	-0,40	0,25	0,26	-0,40	0,52	0,62	-0,39	0,61	0,75	-0,38
			1,71	1,72	-0,30	1,71	1,72	-0,30	1,71	1,72	-0,30	1,79	1,81	-0,30
21	3,30	57	0,25	0,18	-0,37	0,30	0,24	-0,37	0,61	0,58	-0,36	0,73	0,70	-0,35
			1,71	1,87	-0,33	1,71	1,87	-0,33	1,71	1,87	-0,33	1,79	1,96	-0,32
22	3,30	58	0,25	0,20	-0,39	0,30	0,26	-0,39	0,61	0,63	-0,38	0,73	0,76	-0,37
			1,71	1,97	-0,40	1,71	1,97	-0,40	1,71	1,97	-0,40	1,79	2,07	-0,40
23	3,30	59	0,25	0,22	-0,41	0,30	0,28	-0,41	0,61	0,66	-0,41	0,73	0,80	-0,41
			1,72	1,95	-0,44	1,72	1,95	-0,44	1,72	1,95	-0,44	1,80	2,04	-0,45
24	3,30	60	0,25	0,21	-0,42	0,30	0,27	-0,42	0,62	0,65	-0,42	0,73	0,79	-0,43
			1,80	2,12	-0,26	1,80	2,12	-0,26	1,80	2,12	-0,26	1,88	2,22	-0,26
25	3,30	61	0,26	0,23	-0,27	0,31	0,30	-0,27	0,64	0,71	-0,27	0,77	0,86	-0,27
			1,91	1,72	0,97	1,91	1,72	0,97	1,91	1,72	0,97	2,00	1,81	1,05
26	3,30	62	0,27	0,18	-0,43	0,33	0,24	-0,39	0,68	0,58	-0,08	0,81	0,70	0,03
			1,91	1,97	-1,79	1,91	1,97	-1,79	1,91	1,97	-1,79	2,00	2,07	-1,85
27	3,30	63	0,27	0,22	-0,81	0,33	0,28	-0,85	0,68	0,66	-1,06	0,81	0,80	-1,14
			1,91	2,12	-0,45	1,91	2,12	-0,45	1,91	2,12	-0,45	2,00	2,22	-0,46
28	3,30	64	0,27	0,23	-0,36	0,33	0,30	-0,36	0,68	0,71	-0,38	0,81	0,86	-0,39
			2,09	2,23	-0,26	2,09	2,23	-0,26	2,09	2,23	-0,26	2,19	2,34	-0,26
29	3,30	65	0,29	0,25	-0,42	0,36	0,32	-0,41	0,75	0,75	-0,38	0,89	0,91	-0,37
			2,09	2,52	-0,55	2,09	2,52	-0,55	2,09	2,52	-0,55	2,19	2,64	-0,55
30	3,30	66	0,29	0,29	-0,62	0,36	0,36	-0,61	0,74	0,86	-0,60	0,89	1,03	-0,59
			2,09	2,81	-0,42	2,09	2,81	-0,42	2,09	2,81	-0,42	2,19	2,95	-0,41
31	3,30	67	0,29	0,32	-0,44	0,36	0,41	-0,44	0,75	0,96	-0,44	0,89	1,16	-0,43
			1,80	2,23	-0,61	1,80	2,23	-0,61	1,80	2,23	-0,61	1,89	2,34	-0,61
32	3,30	68	0,26	0,25	-0,59	0,31	0,32	-0,59	0,64	0,76	-0,59	0,77	0,91	-0,60
			1,80	2,52	-0,73	1,80	2,52	-0,73	1,80	2,52	-0,73	1,89	2,64	-0,73
33	3,30	69	0,26	0,29	-0,74	0,31	0,36	-0,74	0,64	0,86	-0,74	0,77	1,03	-0,74
			1,80	2,81	-0,65	1,80	2,81	-0,65	1,80	2,81	-0,65	1,89	2,94	-0,65
34	3,30	70	0,26	0,32	-0,60	0,31	0,41	-0,61	0,64	0,96	-0,62	0,77	1,16	-0,62
			0,58	2,49	-0,31	0,58	2,49	-0,31	0,58	2,49	-0,31	0,61	2,61	-0,29
35	3,30	71	0,06	0,32	-0,70	0,08	0,39	-0,69	0,20	0,87	-0,60	0,24	1,05	-0,57
			0,61	2,47	-1,21	0,61	2,47	-1,21	0,61	2,47	-1,21	0,64	2,59	-1,23
36	3,30	72	0,07	0,26	-0,78	0,09	0,34	-0,79	0,21	0,82	-0,89	0,25	1,00	-0,92
			1,52	2,81	-0,56	1,52	2,81	-0,56	1,52	2,81	-0,56	1,59	2,95	-0,56
5	0,00	73	0,22	0,32	-0,45	0,27	0,41	-0,46	0,54	0,96	-0,49	0,65	1,16	-0,50
			0,00	0,00	0,34	0,00	0,00	0,34	0,00	0,00	0,34	0,00	0,00	0,39
6	0,00	74	0,00	0,00	-0,52	0,00	0,00	-0,49	0,00	0,00	-0,31	0,00	0,00	-0,24
			0,00	0,00	-0,27	0,00	0,00	-0,27	0,00	0,00	-0,27	0,00	0,00	-0,25
37	0,00	75	0,00	0,00	-0,62	0,00	0,00	-0,60	0,00	0,00	-0,53	0,00	0,00	-0,50
			0,00	0,00	-0,84	0,00	0,00	-0,84	0,00	0,00	-0,84	0,00	0,00	-0,85
38	0,00	76	0,00	0,00	-0,70	0,00	0,00	-0,70	0,00	0,00	-0,73	0,00	0,00	-0,74
			0,00	0,00	-1,30	0,00	0,00	-1,30	0,00	0,00	-1,30	0,00	0,00	-1,33
5	1,07	77	0,00	0,00	-0,74	0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,88	0,00	0,00	-0,93
			0,60	0,52	0,34	0,60	0,52	0,34	0,60	0,52	0,34	0,63	0,55	0,39
6	1,04	78	0,09	0,02	-0,52	0,11	0,04	-0,49	0,22	0,15	-0,31	0,26	0,19	-0,24
			0,58	0,48	-0,25	0,58	0,48	-0,25	0,58	0,48	-0,25	0,60	0,50	-0,24
5	2,26	79	0,08	0,02	-0,61	0,10	0,04	-0,60	0,21	0,14	-0,52	0,25	0,17	-0,49
			1,30	1,17	0,35	1,30	1,17	0,35	1,30	1,17	0,35	1,36	1,23	0,40
6	2,33	80	0,19	0,10	-0,52	0,22	0,13	-0,49	0,47	0,37	-0,30	0,55	0,46	-0,23
			1,34	1,21	-0,25	1,34	1,21	-0,25	1,34	1,21	-0,25	1,40	1,27	-0,23
39	2,40	81	0,19	0,10	-0,61	0,23	0,14	-0,60	0,48	0,38	-0,52	0,57	0,47	-0,49
			1,42	1,23	-0,91	1,42	1,23	-0,91	1,42	1,23	-0,91	1,49	1,29	-0,92
40	2,40	82	0,20	0,10	-0,71	0,25	0,14	-0,72	0,51	0,39	-0,76	0,61	0,48	-0,78
			1,48	1,20	-1,32	1,48	1,20	-1,32	1,48	1,20	-1,32	1,55	1,26	-1,35
41	2,40	83	0,22	0,08	-0,76	0,26	0,12	-0,78	0,54	0,37	-0,90	0,64	0,46	-0,95
			1,47	1,18	-1,71	1,47	1,18	-1,71	1,47	1,18	-1,71	1,54	1,24	-1,76
5	3,30	84	0,22	0,07	-0,80	0,26	0,10	-0,83	0,53	0,35	-1,03	0,63	0,44	-1,10
			1,91	1,77	0,35	1,91	1,77	0,35	1,91	1,77	0,35	2,00	1,86	0,40
6	3,30	85	0,27	0,19	-0,52	0,33	0,25	-0,49	0,68	0,59	-0,30	0,81	0,72	-0,23
			1,91	1,82	-0,26	1,91	1,82	-0,26	1,91	1,82	-0,26	2,00	1,91	-0,24
37	3,30	86	0,27	0,20	-0,62	0,33	0,25	-0,60	0,68	0,61	-0,53	0,81	0,74	-0,50
			1,91	1,87	-0,86	1,91	1,87	-0,86	1,91	1,87	-0,86	2,00	1,97	-0,87
38	3,30	87	0,27	0,20	-0,70	0,33	0,26	-0,71	0,68	0,63	-0,74	0,81	0,76	-0,75
			1,91	1,92	-1,36	1,91	1,92	-1,36	1,91	1,92	-1,36	2,02	2,02	-1,39
25	1,10	88	0,27	0,21	-0,77	0,33	0,27	-0,79	0,68	0,65	-0,91	0,81	0,78	-0,96
			0,62	0,58	0,95	0,62	0,58	0,95	0,62	0,58	0,95	0,65	0,61	1,03
25	2,20	89	0,09	0,00	-0,43	0,11	0,02	-0,38	0,23	0,15	-0,08	0,27	0,19	0,03
			1,26	1,14	0,97	1,26	1,14	0,97	1,26	1,14	0,97	1,32	1,20	1,05
26	1,10	90	0,18	0,08	-0,43	0,22	0,12	-0,38	0,45	0,35	-0,08	0,54	0,43	0,03
			0,50	0,10	-1,76	0,50	0,10	-1,76	0,50	0,10	-1,76	0,52	0,11	-1,82
26	2,20	91	0,06	-0,10	-0,79	0,07	-0,09	-0,83	0,17	-0,05	-1,04	0,20	-0,03	-1,11
			1,34	0,98	-1,85	1,34	0,98	-1,85	1,34	0,98	-1,85	1,41	1,03	-1,91

Arch. Marco Amabili

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 1 - Prop.Modolo:+Fx+0.3*Fy+Ecc5%														
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE											
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
39	1,00	92	0,20	0,03	-0,82	0,24	0,06	-0,86	0,48	0,27	-1,08	0,58	0,35	-1,16
			0,51	0,38	-0,90	0,51	0,38	-0,90	0,51	0,38	-0,90	0,53	0,40	-0,91
			0,07	0,00	-0,70	0,08	0,02	-0,71	0,18	0,10	-0,75	0,21	0,13	-0,77
40	1,00	93	0,42	0,22	-1,25	0,42	0,22	-1,25	0,42	0,22	-1,25	0,44	0,24	-1,28
			0,04	-0,04	-0,74	0,05	-0,03	-0,75	0,13	0,03	-0,86	0,16	0,05	-0,91
41	1,00	94	0,43	0,09	-1,62	0,43	0,09	-1,62	0,43	0,09	-1,62	0,45	0,10	-1,67
			0,05	-0,08	-0,77	0,06	-0,08	-0,80	0,14	-0,04	-0,98	0,17	-0,02	-1,05
53	3,30	95	1,80	2,15	-0,31	1,80	2,15	-0,31	1,80	2,15	-0,31	1,88	2,26	-0,31
			0,26	0,24	-0,32	0,31	0,31	-0,32	0,64	0,73	-0,32	0,77	0,88	-0,32
42	0,00	96	0,00	0,00	-0,08	0,00	0,00	-0,08	0,00	0,00	-0,08	0,00	0,00	-0,05
			0,00	0,00	-0,64	0,00	0,00	-0,62	0,00	0,00	-0,50	0,00	0,00	-0,46
43	0,00	97	0,00	0,00	-0,46	0,00	0,00	-0,46	0,00	0,00	-0,46	0,00	0,00	-0,45
			0,00	0,00	-0,71	0,00	0,00	-0,70	0,00	0,00	-0,65	0,00	0,00	-0,63
44	0,00	98	0,00	0,00	-0,84	0,00	0,00	-0,84	0,00	0,00	-0,84	0,00	0,00	-0,85
			0,00	0,00	-0,77	0,00	0,00	-0,77	0,00	0,00	-0,79	0,00	0,00	-0,79
45	0,00	99	0,00	0,00	-1,21	0,00	0,00	-1,21	0,00	0,00	-1,21	0,00	0,00	-1,23
			0,00	0,00	-0,82	0,00	0,00	-0,83	0,00	0,00	-0,92	0,00	0,00	-0,95
7	1,10	100	0,40	0,44	0,31	0,40	0,44	0,31	0,40	0,44	0,31	0,42	0,46	0,36
			0,06	0,07	-0,57	0,08	0,08	-0,54	0,15	0,16	-0,35	0,17	0,19	-0,28
42	1,10	101	0,40	0,50	-0,08	0,40	0,50	-0,08	0,40	0,50	-0,08	0,42	0,53	-0,04
			0,06	0,06	-0,64	0,08	0,07	-0,62	0,15	0,17	-0,50	0,17	0,21	-0,46
43	1,10	102	0,40	0,55	-0,46	0,40	0,55	-0,46	0,40	0,55	-0,46	0,42	0,58	-0,44
			0,06	0,05	-0,71	0,07	0,07	-0,70	0,15	0,18	-0,65	0,17	0,22	-0,63
44	1,10	103	0,40	0,56	-0,84	0,40	0,56	-0,84	0,40	0,56	-0,84	0,42	0,59	-0,84
			0,06	0,05	-0,77	0,07	0,07	-0,77	0,14	0,18	-0,78	0,17	0,22	-0,79
45	1,10	104	0,38	0,53	-1,20	0,38	0,53	-1,20	0,38	0,53	-1,20	0,40	0,56	-1,22
			0,05	0,03	-0,82	0,06	0,05	-0,83	0,13	0,16	-0,91	0,16	0,20	-0,94
8	1,10	105	0,39	0,48	-1,58	0,39	0,48	-1,58	0,39	0,48	-1,58	0,40	0,51	-1,61
			0,05	0,00	-0,87	0,06	0,01	-0,89	0,14	0,12	-1,04	0,16	0,16	-1,10
7	2,20	106	0,81	1,09	0,33	0,81	1,09	0,33	0,81	1,09	0,33	0,85	1,15	0,38
			0,12	0,12	-0,58	0,15	0,16	-0,55	0,29	0,37	-0,36	0,35	0,45	-0,28
42	2,20	107	0,81	1,13	-0,07	0,81	1,13	-0,07	0,81	1,13	-0,07	0,85	1,18	-0,04
			0,12	0,12	-0,64	0,15	0,16	-0,62	0,29	0,38	-0,50	0,35	0,46	-0,46
43	2,20	108	0,81	1,16	-0,46	0,81	1,16	-0,46	0,81	1,16	-0,46	0,84	1,22	-0,44
			0,12	0,12	-0,71	0,15	0,16	-0,70	0,29	0,39	-0,64	0,35	0,47	-0,62
44	2,20	109	0,80	1,19	-0,84	0,80	1,19	-0,84	0,80	1,19	-0,84	0,84	1,25	-0,84
			0,12	0,12	-0,77	0,14	0,16	-0,77	0,29	0,39	-0,78	0,34	0,48	-0,79
45	2,20	110	0,80	1,22	-1,21	0,80	1,22	-1,21	0,80	1,22	-1,21	0,84	1,28	-1,23
			0,12	0,11	-0,82	0,14	0,15	-0,84	0,29	0,39	-0,92	0,34	0,48	-0,95
8	2,20	111	0,80	1,26	-1,61	0,80	1,26	-1,61	0,80	1,26	-1,61	0,84	1,33	-1,65
			0,12	0,10	-0,88	0,14	0,14	-0,91	0,29	0,39	-1,06	0,34	0,49	-1,12
42	3,30	112	1,22	1,77	-0,07	1,22	1,77	-0,07	1,22	1,77	-0,07	1,28	1,86	-0,04
			0,18	0,19	-0,65	0,22	0,25	-0,63	0,44	0,59	-0,50	0,52	0,72	-0,46
43	3,30	113	1,22	1,82	-0,46	1,22	1,82	-0,46	1,22	1,82	-0,46	1,28	1,91	-0,44
			0,18	0,20	-0,71	0,22	0,25	-0,70	0,44	0,61	-0,65	0,52	0,74	-0,63
44	3,30	114	1,22	1,87	-0,84	1,22	1,87	-0,84	1,22	1,87	-0,84	1,28	1,97	-0,84
			0,18	0,20	-0,77	0,22	0,26	-0,77	0,44	0,63	-0,78	0,52	0,76	-0,79
45	3,30	115	1,22	1,92	-1,22	1,22	1,92	-1,22	1,22	1,92	-1,22	1,28	2,02	-1,24
			0,18	0,21	-0,83	0,22	0,27	-0,84	0,44	0,65	-0,92	0,52	0,78	-0,95
46	0,00	116	0,00	0,00	-0,46	0,00	0,00	-0,46	0,00	0,00	-0,46	0,00	0,00	-0,44
			0,00	0,00	-0,71	0,00	0,00	-0,70	0,00	0,00	-0,64	0,00	0,00	-0,62
47	0,00	117	0,00	0,00	-0,61	0,00	0,00	-0,61	0,00	0,00	-0,61	0,00	0,00	-0,60
			0,00	0,00	-0,73	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,70	0,00	0,00	-0,69
48	0,00	118	0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,76
			0,00	0,00	-0,74	0,00	0,00	-0,74	0,00	0,00	-0,75	0,00	0,00	-0,75
49	0,00	119	0,00	0,00	-0,91	0,00	0,00	-0,91	0,00	0,00	-0,91	0,00	0,00	-0,92
			0,00	0,00	-0,75	0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,79	0,00	0,00	-0,80
50	0,00	120	0,00	0,00	-1,05	0,00	0,00	-1,05	0,00	0,00	-1,05	0,00	0,00	-1,07
			0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,77	0,00	0,00	-0,83	0,00	0,00	-0,85
34	1,10	121	0,18	0,73	-0,29	0,18	0,73	-0,29	0,18	0,73	-0,29	0,19	0,77	-0,27
			0,02	0,08	-0,69	0,03	0,10	-0,67	0,06	0,25	-0,58	0,08	0,30	-0,55
46	1,10	122	0,19	0,79	-0,46	0,19	0,79	-0,46	0,19	0,79	-0,46	0,20	0,83	-0,44
			0,02	0,10	-0,71	0,03	0,12	-0,70	0,07	0,27	-0,64	0,08	0,33	-0,62
47	1,10	123	0,19	0,85	-0,61	0,19	0,85	-0,61	0,19	0,85	-0,61	0,20	0,89	-0,61
			0,02	0,10	-0,73	0,03	0,13	-0,72	0,06	0,29	-0,70	0,08	0,35	-0,69
48	1,10	124	0,19	0,86	-0,76	0,19	0,86	-0,76	0,19	0,86	-0,76	0,20	0,90	-0,76
			0,02	0,10	-0,74	0,03	0,13	-0,74	0,06	0,30	-0,75	0,08	0,36	-0,75
49	1,10	125	0,18	0,84	-0,91	0,18	0,84	-0,91	0,18	0,84	-0,91	0,19	0,88	-0,91
			0,02	0,10	-0,75	0,02	0,13	-0,76	0,06	0,29	-0,79	0,07	0,35	-0,80
50	1,10	126	0,17	0,80	-1,05	0,17	0,80	-1,05	0,17	0,80	-1,05	0,18	0,84	-1,06
			0,01	0,10	-0,76	0,02	0,12	-0,77	0,06	0,28	-0,83	0,07	0,33	-0,85
35	1,10	127	0,18	0,80	-1,20	0,18	0,80	-1,20	0,18	0,80	-1,20	0,18	0,84	-1,23
			0,01	0,10	-0,77	0,02	0,12	-0,78	0,06	0,28	-0,88	0,07	0,33	-0,91
34	2,20	128	0,38	1,68	-0,29	0,38	1,68	-0,29	0,38	1,68	-0,29	0,39	1,76	-0,27
			0,04	0,20	-0,69	0,05	0,25	-0,68	0,13	0,57	-0,59	0,15	0,69	-0,56
46	2,20	129	0,38	1,76	-0,46	0,38	1,76	-0,46	0,38	1,76	-0,46	0,40	1,85	-0,45
			0,04	0,22	-0,71	0,05	0,27	-0,70	0,13	0,61	-0,65	0,15	0,73	-0,63
47	2,20	130	0,37	1,79	-0,61	0,37	1,79	-0,61	0,37	1,79	-0,61	0,39	1,88	-0,61
			0,04	0,22	-0,73	0,05	0,27	-0,73	0,13	0,62	-0,70	0,15	0,74	-0,69
48	2,20	131	0,37	1,77	-0,76	0,37	1,77	-0,76	0,37	1,77	-0,76	0,39	1,86	-0,76
			0,04	0,21	-0,74	0,05	0,27	-0,75	0,12	0,61	-0,75	0,15	0,73	-0,75
49	2,20	132	0,37	1,74	-0,90	0,37	1,74	-0,90	0,37	1,74	-0,90	0,39	1,82	-0,91
			0,04	0,20	-0,76	0,05	0,25	-0,76	0,12	0,59	-0,79	0,15	0,71	-0,80
50	2,20	133	0,38	1,71	-1,05	0,38	1,71	-1,05	0,38	1,71	-1,05	0,40	1,79	-1,07

Arch. Marco Amabili

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 1 - Prop.Modolo:+Fx+0.3*Fy+Ecc5%														
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE											
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
35	2,20	134	0,04	0,20	-0,76	0,05	0,25	-0,77	0,13	0,58	-0,84	0,15	0,70	-0,86
			0,38	1,73	-1,22	0,38	1,73	-1,22	0,38	1,73	-1,22	0,40	1,81	-1,25
46	3,30	135	0,04	0,20	-0,78	0,05	0,26	-0,79	0,13	0,59	-0,89	0,15	0,71	-0,93
			0,56	2,72	-0,46	0,56	2,72	-0,46	0,56	2,72	-0,46	0,59	2,86	-0,44
47	3,30	136	0,06	0,35	-0,71	0,08	0,43	-0,70	0,19	0,95	-0,65	0,23	1,14	-0,63
			0,55	2,75	-0,61	0,55	2,75	-0,61	0,55	2,75	-0,61	0,58	2,89	-0,61
48	3,30	137	0,06	0,34	-0,73	0,08	0,43	-0,73	0,18	0,95	-0,70	0,22	1,15	-0,69
			0,55	2,72	-0,76	0,55	2,72	-0,76	0,55	2,72	-0,76	0,57	2,85	-0,76
49	3,30	138	0,06	0,32	-0,75	0,07	0,41	-0,75	0,18	0,93	-0,75	0,22	1,12	-0,75
			0,56	2,65	-0,91	0,56	2,65	-0,91	0,56	2,65	-0,91	0,58	2,78	-0,92
50	3,30	139	0,05	0,30	-0,76	0,07	0,38	-0,76	0,18	0,90	-0,79	0,22	1,08	-0,81
			0,58	2,56	-1,06	0,58	2,56	-1,06	0,58	2,56	-1,06	0,60	2,69	-1,08
			0,06	0,28	-0,77	0,08	0,36	-0,78	0,19	0,86	-0,84	0,23	1,04	-0,86

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 2 - Prop.Modolo:-Fx+0.3*Fy+Ecc5%														
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE											
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
1	0,00	1	-0,09	0,11	-0,72	-0,09	0,11	-0,72	-0,09	0,11	-0,72	-0,12	0,15	-0,81
2	0,00	2	-0,02	0,02	-0,50	-0,02	0,02	-0,51	-0,04	0,05	-0,57	-0,05	0,06	-0,59
			-0,05	0,09	-0,58	-0,05	0,09	-0,58	-0,05	0,09	-0,58	-0,06	0,11	-0,59
3	0,00	3	-0,01	0,05	-0,56	-0,02	0,05	-0,56	-0,03	0,06	-0,57	-0,03	0,07	-0,57
			-0,09	0,05	-0,37	-0,09	0,05	-0,37	-0,09	0,05	-0,37	-0,11	0,05	-0,38
7	0,00	4	-0,05	0,03	-0,33	-0,06	0,03	-0,33	-0,07	0,03	-0,34	-0,07	0,03	-0,35
			-0,02	0,10	-1,52	-0,02	0,10	-1,52	-0,02	0,10	-1,52	-0,02	0,13	-1,80
8	0,00	5	-0,01	0,03	-0,79	-0,01	0,03	-0,83	-0,01	0,05	-1,02	-0,01	0,06	-1,09
			0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01
26	0,00	6	0,00	-0,01	-0,62	0,00	-0,01	-0,60	0,00	-0,01	-0,42	0,00	-0,01	-0,36
			0,01	0,04	0,11	0,01	0,04	0,11	0,01	0,04	0,11	0,02	0,06	0,36
22	0,00	7	0,00	-0,01	-0,51	0,00	-0,01	-0,49	0,01	0,01	-0,32	0,01	0,01	-0,25
			-0,06	0,02	-0,30	-0,06	0,02	-0,30	-0,06	0,02	-0,30	-0,08	0,02	-0,29
12	0,00	8	-0,03	0,02	-0,33	-0,04	0,02	-0,33	-0,04	0,02	-0,32	-0,05	0,02	-0,32
			-0,10	0,15	-0,51	-0,10	0,15	-0,51	-0,10	0,15	-0,51	-0,13	0,19	-0,54
16	0,00	9	-0,03	0,04	-0,43	-0,03	0,04	-0,43	-0,05	0,07	-0,45	-0,06	0,08	-0,46
			-0,04	0,09	-0,39	-0,04	0,09	-0,39	-0,04	0,09	-0,39	-0,04	0,11	-0,38
20	0,00	10	-0,02	0,03	-0,39	-0,02	0,03	-0,39	-0,03	0,05	-0,39	-0,03	0,05	-0,39
			-0,06	0,09	-0,39	-0,06	0,09	-0,39	-0,06	0,09	-0,39	-0,08	0,11	-0,41
25	0,00	11	-0,02	0,04	-0,34	-0,02	0,04	-0,34	-0,04	0,05	-0,35	-0,04	0,06	-0,36
			-0,01	0,03	-1,49	-0,01	0,03	-1,49	-0,01	0,03	-1,49	-0,02	0,05	-1,79
4	0,00	12	-0,01	-0,01	-0,74	-0,01	-0,01	-0,77	-0,01	0,00	-0,97	-0,01	0,01	-1,05
			-0,02	0,02	-0,41	-0,02	0,02	-0,41	-0,02	0,02	-0,41	-0,03	0,02	-0,42
54	0,00	13	0,00	0,01	-0,40	0,00	0,01	-0,40	-0,01	0,01	-0,40	-0,01	0,01	-0,40
			0,00	0,00	-0,50	0,00	0,00	-0,50	0,00	0,00	-0,50	0,00	0,00	-0,51
9	0,00	14	0,00	0,00	-0,49	0,00	0,00	-0,49	0,00	0,00	-0,49	0,00	0,00	-0,49
			0,02	0,02	-0,57	0,02	0,02	-0,57	0,02	0,02	-0,57	0,02	0,03	-0,57
34	0,00	15	0,03	0,01	-0,56	0,03	0,01	-0,56	0,03	0,01	-0,56	0,03	0,01	-0,57
			-0,01	0,04	-1,11	-0,01	0,04	-1,11	-0,01	0,04	-1,11	-0,01	0,06	-1,23
31	0,00	16	0,00	0,00	-0,78	-0,01	0,00	-0,79	-0,01	0,01	-0,88	-0,01	0,02	-0,92
			-0,04	0,04	-0,50	-0,04	0,04	-0,50	-0,04	0,04	-0,50	-0,05	0,05	-0,51
28	0,00	17	-0,02	0,00	-0,50	-0,02	0,01	-0,50	-0,02	0,02	-0,50	-0,03	0,02	-0,50
			-0,12	0,08	-0,38	-0,12	0,08	-0,38	-0,12	0,08	-0,38	-0,17	0,11	-0,37
55	0,00	18	-0,01	0,00	-0,41	-0,02	0,00	-0,41	-0,05	0,02	-0,40	-0,06	0,03	-0,39
			0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,78
13	0,00	19	0,00	0,00	-0,70	0,00	0,00	-0,70	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,72
			-0,09	0,12	-0,60	-0,09	0,12	-0,60	-0,09	0,12	-0,60	-0,10	0,15	-0,60
17	0,00	20	-0,04	0,04	-0,61	-0,04	0,05	-0,61	-0,05	0,07	-0,61	-0,06	0,07	-0,61
			-0,07	0,08	-0,54	-0,07	0,08	-0,54	-0,07	0,08	-0,54	-0,08	0,10	-0,56
21	0,00	21	-0,06	0,01	-0,49	-0,06	0,02	-0,49	-0,06	0,03	-0,50	-0,06	0,04	-0,51
			-0,08	0,06	-0,32	-0,08	0,06	-0,32	-0,08	0,06	-0,32	-0,10	0,09	-0,30
14	0,00	22	-0,05	0,00	-0,35	-0,05	0,00	-0,35	-0,06	0,02	-0,34	-0,07	0,03	-0,34
			-0,10	0,01	-0,58	-0,10	0,01	-0,58	-0,10	0,01	-0,58	-0,12	0,00	-0,55
18	0,00	23	-0,04	0,03	-0,67	-0,04	0,03	-0,67	-0,06	0,02	-0,64	-0,07	0,02	-0,63
			-0,08	0,04	-0,47	-0,08	0,04	-0,47	-0,08	0,04	-0,47	-0,09	0,04	-0,48
19	0,00	24	-0,07	0,03	-0,44	-0,07	0,03	-0,44	-0,07	0,03	-0,45	-0,07	0,03	-0,45
			-0,05	0,06	-0,42	-0,05	0,06	-0,42	-0,05	0,06	-0,42	-0,05	0,08	-0,44
23	0,00	25	-0,04	0,01	-0,36	-0,04	0,01	-0,36	-0,04	0,02	-0,37	-0,04	0,03	-0,38
			-0,06	0,04	-0,30	-0,06	0,04	-0,30	-0,06	0,04	-0,30	-0,07	0,06	-0,28
56	0,00	26	-0,04	-0,01	-0,36	-0,04	0,00	-0,36	-0,04	0,01	-0,34	-0,05	0,01	-0,34
			0,00	0,00	-0,61	0,00	0,00	-0,61	0,00	0,00	-0,61	0,00	0,00	-0,62
27	0,00	27	0,00	0,00	-0,58	0,00	0,00	-0,58	0,00	0,00	-0,59	0,00	0,00	-0,59
			0,04	0,05	-0,11	0,04	0,05	-0,11	0,04	0,05	-0,11	0,06	0,07	-0,05
24	0,00	28	-0,01	0,01	-0,28	-0,01	0,01	-0,27	0,00	0,02	-0,22	0,01	0,02	-0,21
			-0,01	0,04	-0,35	-0,01	0,04	-0,35	-0,01	0,04	-0,35	-0,01	0,05	-0,39
53	0,00	29	0,00	0,00	-0,26	0,00	0,00	-0,26	-0,01	0,01	-0,29	-0,01	0,02	-0,29
			0,00	0,00	-0,41	0,00	0,00	-0,41	0,00	0,00	-0,41	0,00	0,00	-0,44
10	0,00	30	0,00	0,00	-0,34	0,00	0,00	-0,34	0,00	0,00	-0,36	0,00	0,00	-0,37
			0,00	0,03	-0,56	0,00	0,03	-0,56	0,00	0,03	-0,56	0,00	0,04	-0,56
35	0,00	31	0,01	0,01	-0,56	0,01	0,01	-0,56	0,00	0,01	-0,56	0,00	0,02	-0,56
			0,01	0,06	-0,36	0,01	0,06	-0,36	0,01	0,06	-0,36	0,01	0,08	-0,26
11	0,00	32	0,01	0,01	-0,63	0,01	0,01	-0,62	0,01	0,02	-0,55	0,01	0,03	-0,52
			-0,04	0,10	-0,38	-0,04	0,10	-0,38	-0,04	0,10	-0,38	-0,04	0,13	-0,39
15	0,00	33	-0,03	0,03	-0,36	-0,04	0,03	-0,36	-0,04	0,05	-0,36	-0,04	0,06	-0,37
			0,07	0,09	-0,47	0,07	0,09	-0,47	0,07	0,09	-0,47	0,08	0,13	-0,42

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 2 - Prop.Modolo: Fx+0.3*Fy+Ecc5%															
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE												
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----			
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	
36	0,00	34	0.03	0.00	-0.61	0.03	0.01	-0.61	0.04	0.03	-0.57	0.04	0.04	-0.56	
			-0.01	0.17	-0.40	-0.01	0.17	-0.40	-0.01	0.17	-0.40	-0.02	0.23	-0.40	
			-0.01	0.02	-0.40	-0.01	0.03	-0.40	-0.01	0.07	-0.40	-0.01	0.09	-0.40	
29	0,00	35	-0.16	0.10	-0.52	-0.16	0.10	-0.52	-0.16	0.10	-0.52	-0.19	0.13	-0.50	
			-0.06	0.02	-0.55	-0.06	0.02	-0.55	-0.09	0.04	-0.54	-0.10	0.05	-0.53	
			-0.12	0.19	-0.31	-0.12	0.19	-0.31	-0.12	0.19	-0.31	-0.17	0.25	-0.28	
30	0,00	36	0.00	0.04	-0.40	-0.01	0.05	-0.40	-0.04	0.09	-0.37	-0.05	0.10	-0.36	
			-0.06	0.10	-0.51	-0.06	0.10	-0.51	-0.06	0.10	-0.51	-0.08	0.15	-0.50	
			-0.01	-0.03	-0.53	-0.01	-0.02	-0.53	-0.03	0.01	-0.52	-0.03	0.03	-0.52	
33	0,00	37	-0.06	0.08	-0.64	-0.06	0.08	-0.64	-0.06	0.08	-0.64	-0.08	0.11	-0.64	
			-0.02	0.01	-0.64	-0.02	0.01	-0.64	-0.04	0.03	-0.64	-0.04	0.04	-0.64	
			-1.06	1.74	-0.77	-1.06	1.74	-0.77	-1.06	1.74	-0.77	-1.43	2.33	-0.87	
2	3,30	40	-0.13	0.23	-0.53	-0.17	0.29	-0.54	-0.42	0.70	-0.61	-0.51	0.85	-0.63	
			-1.06	1.70	-0.69	-1.06	1.70	-0.69	-1.06	1.70	-0.69	-1.43	2.28	-0.69	
			-0.13	0.22	-0.67	-0.17	0.29	-0.67	-0.42	0.69	-0.67	-0.51	0.84	-0.68	
3	3,30	41	-1.06	1.67	-0.42	-1.06	1.67	-0.42	-1.06	1.67	-0.42	-1.43	2.24	-0.43	
			-0.13	0.22	-0.37	-0.17	0.28	-0.37	-0.42	0.67	-0.39	-0.51	0.82	-0.39	
			-1.08	1.67	-0.49	-1.08	1.67	-0.49	-1.08	1.67	-0.49	-1.45	2.24	-0.49	
4	3,30	42	-0.13	0.22	-0.46	-0.17	0.28	-0.46	-0.43	0.67	-0.47	-0.52	0.82	-0.47	
			-1.08	1.74	-1.62	-1.08	1.74	-1.62	-1.08	1.74	-1.62	-1.46	2.33	-1.92	
			-0.13	0.23	-0.84	-0.17	0.29	-0.88	-0.43	0.70	-1.09	-0.52	0.85	-1.17	
8	3,30	44	-1.08	1.70	0.04	-1.08	1.70	0.04	-1.08	1.70	0.04	-1.46	2.28	0.32	
			-0.13	0.22	-0.67	-0.17	0.29	-0.63	-0.43	0.69	-0.44	-0.52	0.84	-0.37	
			-1.09	1.67	-0.73	-1.09	1.67	-0.73	-1.09	1.67	-0.73	-1.47	2.24	-0.76	
9	3,30	45	-0.13	0.22	-0.65	-0.17	0.28	-0.66	-0.43	0.67	-0.68	-0.53	0.82	-0.68	
			-1.09	1.64	-0.61	-1.09	1.64	-0.61	-1.09	1.64	-0.61	-1.47	2.20	-0.61	
			-0.13	0.21	-0.60	-0.17	0.27	-0.60	-0.43	0.66	-0.60	-0.53	0.81	-0.60	
11	3,30	47	-1.09	1.62	-0.42	-1.09	1.62	-0.42	-1.09	1.62	-0.42	-1.47	2.17	-0.44	
			-0.13	0.21	-0.39	-0.17	0.27	-0.40	-0.43	0.65	-0.40	-0.53	0.79	-0.41	
			-1.10	1.74	-0.55	-1.10	1.74	-0.55	-1.10	1.74	-0.55	-1.49	2.33	-0.59	
12	3,30	48	-0.13	0.23	-0.46	-0.18	0.29	-0.46	-0.44	0.70	-0.49	-0.54	0.85	-0.50	
			-1.07	1.71	-0.68	-1.07	1.71	-0.68	-1.07	1.71	-0.68	-1.44	2.29	-0.68	
			-0.14	0.23	-0.69	-0.18	0.29	-0.69	-0.43	0.69	-0.69	-0.53	0.84	-0.69	
14	3,30	50	-1.07	1.66	-0.67	-1.07	1.66	-0.67	-1.07	1.66	-0.67	-1.44	2.23	-0.63	
			-0.14	0.20	-0.77	-0.18	0.27	-0.77	-0.43	0.66	-0.74	-0.52	0.81	-0.73	
			-0.53	1.70	-0.55	-0.53	1.70	-0.55	-0.53	1.70	-0.55	-0.72	2.25	-0.50	
15	3,30	51	-0.07	0.30	-0.68	-0.09	0.36	-0.68	-0.22	0.74	-0.64	-0.26	0.88	-0.63	
			-1.13	1.74	-0.44	-1.13	1.74	-0.44	-1.13	1.74	-0.44	-1.53	2.33	-0.43	
			-0.14	0.23	-0.46	-0.18	0.29	-0.46	-0.45	0.70	-0.45	-0.55	0.85	-0.45	
17	3,30	53	-1.13	1.72	-0.63	-1.13	1.72	-0.63	-1.13	1.72	-0.63	-1.53	2.30	-0.66	
			-0.14	0.23	-0.57	-0.18	0.29	-0.57	-0.45	0.69	-0.59	-0.55	0.84	-0.60	
			-1.13	1.70	-0.58	-1.13	1.70	-0.58	-1.13	1.70	-0.58	-1.53	2.28	-0.59	
18	3,30	54	-0.14	0.22	-0.54	-0.18	0.29	-0.54	-0.45	0.69	-0.55	-0.55	0.84	-0.56	
			-1.01	1.89	-0.50	-1.01	1.89	-0.50	-1.01	1.89	-0.50	-1.36	2.53	-0.53	
			-0.12	0.25	-0.43	-0.16	0.32	-0.43	-0.40	0.76	-0.45	-0.49	0.92	-0.46	
20	3,30	56	-1.15	1.74	-0.48	-1.15	1.74	-0.48	-1.15	1.74	-0.48	-1.54	2.33	-0.51	
			-0.14	0.23	-0.40	-0.18	0.29	-0.40	-0.46	0.70	-0.42	-0.56	0.85	-0.43	
			-1.15	1.72	-0.35	-1.15	1.72	-0.35	-1.15	1.72	-0.35	-1.54	2.30	-0.34	
21	3,30	57	-0.14	0.23	-0.40	-0.18	0.29	-0.39	-0.46	0.69	-0.38	-0.56	0.84	-0.38	
			-1.15	1.70	-0.36	-1.15	1.70	-0.36	-1.15	1.70	-0.36	-1.54	2.28	-0.34	
			-0.14	0.22	-0.40	-0.18	0.29	-0.40	-0.46	0.69	-0.39	-0.56	0.84	-0.38	
23	3,30	59	-1.15	1.82	-0.32	-1.15	1.82	-0.32	-1.15	1.82	-0.32	-1.55	2.45	-0.29	
			-0.14	0.24	-0.40	-0.19	0.30	-0.40	-0.46	0.73	-0.37	-0.56	0.89	-0.37	
			-1.16	1.68	-0.40	-1.16	1.68	-0.40	-1.16	1.68	-0.40	-1.56	2.26	-0.45	
24	3,30	60	-0.14	0.22	-0.29	-0.19	0.28	-0.29	-0.46	0.68	-0.32	-0.57	0.83	-0.33	
			-1.18	1.74	-1.58	-1.18	1.74	-1.58	-1.18	1.74	-1.58	-1.58	2.33	-1.89	
			-0.15	0.23	-0.78	-0.19	0.29	-0.81	-0.47	0.70	-1.03	-0.57	0.85	-1.11	
25	3,30	61	-1.18	1.70	0.14	-1.18	1.70	0.14	-1.18	1.70	0.14	-1.58	2.28	0.42	
			-0.15	0.22	-0.55	-0.19	0.29	-0.52	-0.47	0.69	-0.33	-0.57	0.84	-0.26	
			-1.18	1.68	-0.11	-1.18	1.68	-0.11	-1.18	1.68	-0.11	-1.58	2.26	-0.03	
26	3,30	62	-0.15	0.22	-0.31	-0.19	0.28	-0.30	-0.47	0.68	-0.25	-0.57	0.83	-0.23	
			-1.20	1.67	-0.40	-1.20	1.67	-0.40	-1.20	1.67	-0.40	-1.61	2.24	-0.39	
			-0.15	0.22	-0.43	-0.20	0.28	-0.43	-0.48	0.67	-0.42	-0.59	0.82	-0.42	
27	3,30	63	-1.20	1.63	-0.58	-1.20	1.63	-0.58	-1.20	1.63	-0.58	-1.61	2.18	-0.56	
			-0.15	0.21	-0.62	-0.20	0.27	-0.62	-0.48	0.66	-0.61	-0.59	0.80	-0.60	
			-1.20	1.59	-0.33	-1.20	1.59	-0.33	-1.20	1.59	-0.33	-1.61	2.13	-0.29	
28	3,30	64	-0.15	0.20	-0.43	-0.20	0.26	-0.43	-0.48	0.64	-0.40	-0.59	0.78	-0.39	
			-1.16	1.67	-0.59	-1.16	1.67	-0.59	-1.16	1.67	-0.59	-1.56	2.24	-0.59	
			-0.14	0.22	-0.59	-0.19	0.28	-0.59	-0.46	0.67	-0.59	-0.57	0.82	-0.59	
29	3,30	65	-1.16	1.63	-0.74	-1.16	1.63	-0.74	-1.16	1.63	-0.74	-1.56	2.18	-0.74	
			-0.14	0.21	-0.74	-0.19	0.27	-0.74	-0.46	0.66	-0.74	-0.57	0.80	-0.74	
			-1.16	1.59	-0.56	-1.16	1.59	-0.56	-1.16	1.59	-0.56	-1.56	2.13	-0.55	
30	3,30	66	-0.14	0.20	-0.59	-0.19	0.26	-0.59	-0.46	0.64	-0.58	-0.57	0.78	-0.58	
			-0.48	1.56	-1.17	-0.48	1.56	-1.17	-0.48	1.56	-1.17	-0.64	2.08	-1.30	
			-0.09	0.24	-0.82	-0.10	0.29	-0.84	-0.21	0.65	-0.93	-0.25	0.79	-0.96	
31	3,30	67	-0.50	1.57	-0.37	-0.50	1.57	-0.37	-0.50	1.57	-0.37	-0.67	2.11	-0.26	
			-0.09	0.18	-0.66	-0.10	0.24	-0.65	-0.22	0.62	-0.57	-0.26	0.76	-0.54	
			-1.12	1.59	-0.42	-1.12	1.59	-0.42	-1.12	1.59	-0.42	-1.51	2.13	-0.42	
32	3,30	68	-0.14	0.20	-0.43	-0.18	0.26	-0.43	-0.45	0.64	-0.42	-0.55	0.78	-0.42	
			0.00	0.00	-1.19	0.00	0.00	-1.19	0.00	0.00	-1.19	0.00	0.00	-1.38	
			0.00	0.00	-0.73	0.00	0.00	-0.75	0.00	0.00	-0.88	0.00	0.00	-0.92	
33	0,00	74	0.00	0.00	-0.84	0.00	0.00	-0.84	0.00	0.00	-0.84	0.00	0.00	-0.89	
			0.00	0.00	-0.69	0.00	0.00	-0.70	0.00	0.00	-0.74	0.00	0.00	-0.75	
			0.00	0.00	-0.48	0.00	0.00	-0.48	0.00	0.00	-0.48	0.00	0.00	-0.41	
37	0,00														

Arch. Marco Amabili

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 2 - Prop.Modolo:-Fx+0.3*Fy+Ecc5%														
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE											
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
38	0,00	76	0,00	0,00	-0,65	0,00	0,00	-0,64	0,00	0,00	-0,59	0,00	0,00	-0,58
			0,00	0,00	-0,16	0,00	0,00	-0,16	0,00	0,00	-0,16	0,00	0,00	0,01
			0,00	0,00	-0,59	0,00	0,00	-0,57	0,00	0,00	-0,45	0,00	0,00	-0,41
5	1,07	77	-0,37	0,41	-1,19	-0,37	0,41	-1,19	-0,37	0,41	-1,19	-0,49	0,57	-1,38
			-0,04	0,02	-0,73	-0,06	0,03	-0,75	-0,14	0,14	-0,88	-0,18	0,18	-0,92
6	1,04	78	-0,36	0,44	-0,84	-0,36	0,44	-0,84	-0,36	0,44	-0,84	-0,48	0,60	-0,90
			-0,04	0,03	-0,69	-0,06	0,05	-0,70	-0,14	0,16	-0,74	-0,17	0,20	-0,75
5	2,26	79	-0,80	1,12	-1,20	-0,80	1,12	-1,20	-0,80	1,12	-1,20	-1,08	1,51	-1,39
			-0,10	0,12	-0,73	-0,13	0,16	-0,75	-0,32	0,43	-0,88	-0,39	0,53	-0,93
6	2,33	80	-0,83	1,15	-0,84	-0,83	1,15	-0,84	-0,83	1,15	-0,84	-1,11	1,55	-0,90
			-0,10	0,13	-0,69	-0,13	0,17	-0,70	-0,33	0,45	-0,74	-0,40	0,55	-0,75
39	2,40	81	-0,87	1,17	-0,44	-0,87	1,17	-0,44	-0,87	1,17	-0,44	-1,17	1,58	-0,36
			-0,11	0,12	-0,64	-0,14	0,17	-0,63	-0,35	0,45	-0,58	-0,42	0,56	-0,56
40	2,40	82	-0,90	1,15	-0,17	-0,90	1,15	-0,17	-0,90	1,15	-0,17	-1,21	1,56	0,00
			-0,10	0,11	-0,60	-0,14	0,15	-0,59	-0,35	0,43	-0,47	-0,43	0,54	-0,42
41	2,40	83	-0,89	1,14	0,09	-0,89	1,14	0,09	-0,89	1,14	0,09	-1,20	1,55	0,35
			-0,10	0,09	-0,56	-0,14	0,13	-0,53	-0,35	0,42	-0,35	-0,43	0,52	-0,29
5	3,30	84	-1,18	1,73	-1,21	-1,18	1,73	-1,21	-1,18	1,73	-1,21	-1,58	2,32	-1,39
			-0,15	0,23	-0,73	-0,19	0,29	-0,75	-0,47	0,70	-0,88	-0,57	0,85	-0,93
6	3,30	85	-1,18	1,72	-0,83	-1,18	1,72	-0,83	-1,18	1,72	-0,83	-1,58	2,31	-0,89
			-0,15	0,23	-0,69	-0,19	0,29	-0,70	-0,47	0,70	-0,74	-0,57	0,85	-0,75
37	3,30	86	-1,18	1,72	-0,47	-1,18	1,72	-0,47	-1,18	1,72	-0,47	-1,58	2,30	-0,40
			-0,15	0,23	-0,65	-0,19	0,29	-0,64	-0,47	0,69	-0,59	-0,57	0,84	-0,57
38	3,30	87	-1,18	1,71	-0,15	-1,18	1,71	-0,15	-1,18	1,71	-0,15	-1,58	2,29	0,03
			-0,15	0,22	-0,60	-0,19	0,29	-0,58	-0,47	0,69	-0,46	-0,57	0,84	-0,41
25	1,10	88	-0,38	0,36	-1,56	-0,38	0,36	-1,56	-0,38	0,36	-1,56	-0,51	0,50	-1,87
			-0,04	-0,02	-0,77	-0,06	0,00	-0,80	-0,15	0,10	-1,02	-0,18	0,14	-1,10
25	2,20	89	-0,78	1,10	-1,58	-0,78	1,10	-1,58	-0,78	1,10	-1,58	-1,05	1,49	-1,90
			-0,10	0,10	-0,78	-0,12	0,14	-0,81	-0,31	0,41	-1,03	-0,38	0,51	-1,11
26	1,10	90	-0,33	0,39	0,15	-0,33	0,39	0,15	-0,33	0,39	0,15	-0,44	0,56	0,42
			-0,05	-0,05	-0,53	-0,07	-0,03	-0,50	-0,14	0,09	-0,32	-0,17	0,13	-0,25
26	2,20	91	-0,82	1,00	0,18	-0,82	1,00	0,18	-0,82	1,00	0,18	-1,10	1,38	0,46
			-0,10	0,06	-0,54	-0,13	0,10	-0,51	-0,32	0,35	-0,32	-0,39	0,45	-0,24
39	1,00	92	-0,32	0,42	-0,44	-0,32	0,42	-0,44	-0,32	0,42	-0,44	-0,43	0,57	-0,36
			-0,05	0,02	-0,64	-0,06	0,04	-0,63	-0,13	0,14	-0,58	-0,16	0,18	-0,56
40	1,00	93	-0,30	0,37	-0,19	-0,30	0,37	-0,19	-0,30	0,37	-0,19	-0,39	0,51	-0,03
			-0,06	-0,01	-0,59	-0,07	0,01	-0,57	-0,13	0,11	-0,46	-0,16	0,15	-0,42
41	1,00	94	-0,30	0,35	0,07	-0,30	0,35	0,07	-0,30	0,35	0,07	-0,39	0,50	0,31
			-0,05	-0,04	-0,54	-0,06	-0,02	-0,51	-0,13	0,08	-0,35	-0,15	0,12	-0,29
53	3,30	95	-1,16	1,68	-0,42	-1,16	1,68	-0,42	-1,16	1,68	-0,42	-1,56	2,25	-0,46
			-0,14	0,22	-0,34	-0,19	0,28	-0,34	-0,46	0,68	-0,37	-0,57	0,82	-0,37
42	0,00	96	0,00	0,00	-1,27	0,00	0,00	-1,27	0,00	0,00	-1,27	0,00	0,00	-1,46
			0,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	-0,82	0,00	0,00	-0,95	0,00	0,00	-1,00
43	0,00	97	0,00	0,00	-0,95	0,00	0,00	-0,95	0,00	0,00	-0,95	0,00	0,00	-1,02
			0,00	0,00	-0,77	0,00	0,00	-0,78	0,00	0,00	-0,83	0,00	0,00	-0,85
44	0,00	98	0,00	0,00	-0,62	0,00	0,00	-0,62	0,00	0,00	-0,62	0,00	0,00	-0,58
			0,00	0,00	-0,74	0,00	0,00	-0,73	0,00	0,00	-0,70	0,00	0,00	-0,69
45	0,00	99	0,00	0,00	-0,29	0,00	0,00	-0,29	0,00	0,00	-0,29	0,00	0,00	-0,13
			0,00	0,00	-0,69	0,00	0,00	-0,68	0,00	0,00	-0,57	0,00	0,00	-0,52
7	1,10	100	-0,35	0,55	-1,60	-0,35	0,55	-1,60	-0,35	0,55	-1,60	-0,47	0,73	-1,90
			-0,04	0,09	-0,84	-0,05	0,11	-0,87	-0,13	0,24	-1,08	-0,17	0,28	-1,15
42	1,10	101	-0,35	0,54	-1,27	-0,35	0,54	-1,27	-0,35	0,54	-1,27	-0,47	0,72	-1,46
			-0,04	0,07	-0,80	-0,05	0,09	-0,82	-0,13	0,22	-0,95	-0,17	0,27	-1,00
43	1,10	102	-0,35	0,54	-0,95	-0,35	0,54	-0,95	-0,35	0,54	-0,95	-0,48	0,72	-1,02
			-0,04	0,07	-0,77	-0,05	0,09	-0,78	-0,14	0,21	-0,83	-0,17	0,26	-0,85
44	1,10	103	-0,36	0,52	-0,62	-0,36	0,52	-0,62	-0,36	0,52	-0,62	-0,48	0,70	-0,58
			-0,04	0,06	-0,74	-0,06	0,08	-0,73	-0,14	0,20	-0,70	-0,17	0,25	-0,69
45	1,10	104	-0,35	0,47	-0,29	-0,35	0,47	-0,29	-0,35	0,47	-0,29	-0,47	0,65	-0,14
			-0,05	0,04	-0,69	-0,06	0,05	-0,68	-0,14	0,17	-0,57	-0,17	0,22	-0,53
8	1,10	105	-0,35	0,39	0,05	-0,35	0,39	0,05	-0,35	0,39	0,05	-0,47	0,55	0,32
			-0,05	0,00	-0,65	-0,06	0,01	-0,62	-0,14	0,12	-0,43	-0,17	0,16	-0,36
7	2,20	106	-0,72	1,24	-1,63	-0,72	1,24	-1,63	-0,72	1,24	-1,63	-0,96	1,66	-1,93
			-0,08	0,17	-0,85	-0,11	0,22	-0,88	-0,28	0,51	-1,09	-0,35	0,62	-1,17
42	2,20	107	-0,71	1,16	-1,28	-0,71	1,16	-1,28	-0,71	1,16	-1,28	-0,96	1,55	-1,47
			-0,08	0,15	-0,81	-0,11	0,20	-0,83	-0,28	0,47	-0,96	-0,35	0,57	-1,00
43	2,20	108	-0,71	1,12	-0,95	-0,71	1,12	-0,95	-0,71	1,12	-0,95	-0,96	1,50	-1,02
			-0,09	0,14	-0,77	-0,11	0,19	-0,78	-0,28	0,45	-0,83	-0,35	0,55	-0,85
44	2,20	109	-0,72	1,10	-0,62	-0,72	1,10	-0,62	-0,72	1,10	-0,62	-0,96	1,48	-0,58
			-0,09	0,13	-0,74	-0,11	0,17	-0,73	-0,29	0,44	-0,70	-0,35	0,53	-0,69
45	2,20	110	-0,72	1,08	-0,29	-0,72	1,08	-0,29	-0,72	1,08	-0,29	-0,96	1,46	-0,13
			-0,09	0,12	-0,70	-0,12	0,16	-0,68	-0,29	0,42	-0,57	-0,35	0,52	-0,53
8	2,20	111	-0,72	1,08	0,06	-0,72	1,08	0,06	-0,72	1,08	0,06	-0,97	1,46	0,34
			-0,09	0,10	-0,66	-0,12	0,14	-0,62	-0,29	0,41	-0,43	-0,35	0,51	-0,36
42	3,30	112	-1,08	1,73	-1,29	-1,08	1,73	-1,29	-1,08	1,73	-1,29	-1,46	2,32	-1,47
			-0,13	0,23	-0,81	-0,17	0,29	-0,83	-0,43	0,70	-0,96	-0,52	0,85	-1,01
43	3,30	113	-1,08	1,72	-0,95	-1,08	1,72	-0,95	-1,08	1,72	-0,95	-1,46	2,31	-1,03
			-0,13	0,23	-0,77	-0,17	0,29	-0,78	-0,43	0,70	-0,83	-0,52	0,85	-0,85
44	3,30	114	-1,08	1,72	-0,63	-1,08	1,72	-0,63	-1,08	1,72	-0,63	-1,46	2,30	-0,58
			-0,13	0,23	-0,74	-0,17	0,29	-0,73	-0,43	0,69	-0,70	-0,52	0,84	-0,69
45	3,30	115	-1,08	1,71	-0,29	-1,08	1,71	-0,29	-1,08	1,71	-0,29	-1,46	2,29	-0,13
			-0,13	0,22	-0,70	-0,17	0,29	-0,68	-0,43	0,69	-0,57	-0,52	0,84	-0,53
46	0,00	116	0,00	0,00	-1,02	0,00	0,00	-1,02	0,00	0,00	-1,02	0,00	0,00	-1,12
			0,00	0,00	-0,79	0,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	-0,86	0,00	0,00	-0,89
47	0,00	117	0,00	0,00	-0,90	0,00	0,00	-0,90	0,00	0,00	-0,90	0,00	0,00	-0,95

Arch. Marco Amabili

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 2 - Prop.Modolo: Fx+0.3*Fy+Ecc5%														
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE											
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
48	0,00	118	0,00	0,00	-0,77	0,00	0,00	-0,78	0,00	0,00	-0,81	0,00	0,00	-0,83
			0,00	0,00	-0,77	0,00	0,00	-0,77	0,00	0,00	-0,77	0,00	0,00	-0,78
			0,00	0,00	-0,75	0,00	0,00	-0,75	0,00	0,00	-0,75	0,00	0,00	-0,76
49	0,00	119	0,00	0,00	-0,64	0,00	0,00	-0,64	0,00	0,00	-0,64	0,00	0,00	-0,60
			0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,71	0,00	0,00	-0,69	0,00	0,00	-0,68
50	0,00	120	0,00	0,00	-0,49	0,00	0,00	-0,49	0,00	0,00	-0,49	0,00	0,00	-0,42
			0,00	0,00	-0,68	0,00	0,00	-0,68	0,00	0,00	-0,62	0,00	0,00	-0,60
34	1,10	121	-0,15	0,48	-1,16	-0,15	0,48	-1,16	-0,15	0,48	-1,16	-0,20	0,64	-1,29
			-0,02	0,06	-0,81	-0,03	0,08	-0,82	-0,06	0,19	-0,92	-0,07	0,23	-0,95
46	1,10	122	-0,15	0,44	-1,02	-0,15	0,44	-1,02	-0,15	0,44	-1,02	-0,20	0,59	-1,12
			-0,02	0,06	-0,79	-0,03	0,08	-0,80	-0,06	0,18	-0,86	-0,07	0,22	-0,89
47	1,10	123	-0,15	0,42	-0,90	-0,15	0,42	-0,90	-0,15	0,42	-0,90	-0,20	0,57	-0,95
			-0,03	0,06	-0,77	-0,03	0,08	-0,78	-0,07	0,17	-0,81	-0,08	0,21	-0,83
48	1,10	124	-0,16	0,42	-0,77	-0,16	0,42	-0,77	-0,16	0,42	-0,77	-0,21	0,56	-0,78
			-0,03	0,06	-0,75	-0,03	0,07	-0,75	-0,07	0,17	-0,76	-0,08	0,21	-0,76
49	1,10	125	-0,16	0,43	-0,64	-0,16	0,43	-0,64	-0,16	0,43	-0,64	-0,21	0,57	-0,61
			-0,03	0,06	-0,72	-0,04	0,07	-0,72	-0,07	0,17	-0,69	-0,08	0,21	-0,69
50	1,10	126	-0,15	0,44	-0,50	-0,15	0,44	-0,50	-0,15	0,44	-0,50	-0,20	0,59	-0,43
			-0,03	0,06	-0,69	-0,04	0,08	-0,68	-0,07	0,18	-0,63	-0,08	0,22	-0,61
35	1,10	127	-0,15	0,47	-0,35	-0,15	0,47	-0,35	-0,15	0,47	-0,35	-0,20	0,63	-0,23
			-0,03	0,07	-0,65	-0,04	0,08	-0,64	-0,07	0,19	-0,56	-0,08	0,23	-0,53
34	2,20	128	-0,31	1,08	-1,17	-0,31	1,08	-1,17	-0,31	1,08	-1,17	-0,41	1,45	-1,31
			-0,05	0,15	-0,82	-0,06	0,19	-0,83	-0,13	0,44	-0,93	-0,16	0,53	-0,97
46	2,20	129	-0,31	0,95	-1,03	-0,31	0,95	-1,03	-0,31	0,95	-1,03	-0,41	1,27	-1,12
			-0,05	0,14	-0,79	-0,06	0,17	-0,80	-0,13	0,39	-0,87	-0,16	0,47	-0,89
47	2,20	130	-0,31	0,87	-0,90	-0,31	0,87	-0,90	-0,31	0,87	-0,90	-0,41	1,17	-0,95
			-0,05	0,13	-0,77	-0,07	0,16	-0,78	-0,13	0,36	-0,81	-0,16	0,44	-0,83
48	2,20	131	-0,31	0,86	-0,77	-0,31	0,86	-0,77	-0,31	0,86	-0,77	-0,41	1,15	-0,78
			-0,06	0,12	-0,75	-0,07	0,15	-0,75	-0,14	0,35	-0,76	-0,16	0,42	-0,76
49	2,20	132	-0,32	0,89	-0,64	-0,32	0,89	-0,64	-0,32	0,89	-0,64	-0,42	1,19	-0,61
			-0,06	0,12	-0,72	-0,07	0,15	-0,72	-0,14	0,36	-0,70	-0,17	0,44	-0,69
50	2,20	133	-0,32	0,97	-0,50	-0,32	0,97	-0,50	-0,32	0,97	-0,50	-0,42	1,30	-0,43
			-0,06	0,12	-0,69	-0,07	0,16	-0,68	-0,14	0,39	-0,63	-0,17	0,48	-0,61
35	2,20	134	-0,32	1,09	-0,35	-0,32	1,09	-0,35	-0,32	1,09	-0,35	-0,42	1,46	-0,23
			-0,06	0,15	-0,66	-0,07	0,19	-0,65	-0,14	0,44	-0,56	-0,17	0,54	-0,53
46	3,30	135	-0,46	1,41	-1,03	-0,46	1,41	-1,03	-0,46	1,41	-1,03	-0,61	1,87	-1,12
			-0,08	0,21	-0,80	-0,10	0,27	-0,81	-0,20	0,59	-0,87	-0,24	0,71	-0,89
47	3,30	136	-0,46	1,32	-0,90	-0,46	1,32	-0,90	-0,46	1,32	-0,90	-0,61	1,76	-0,95
			-0,08	0,19	-0,77	-0,10	0,24	-0,78	-0,20	0,55	-0,81	-0,24	0,66	-0,83
48	3,30	137	-0,46	1,29	-0,78	-0,46	1,29	-0,78	-0,46	1,29	-0,78	-0,61	1,73	-0,79
			-0,09	0,17	-0,75	-0,10	0,22	-0,75	-0,20	0,53	-0,76	-0,24	0,64	-0,76
49	3,30	138	-0,47	1,33	-0,64	-0,47	1,33	-0,64	-0,47	1,33	-0,64	-0,63	1,79	-0,61
			-0,09	0,17	-0,72	-0,11	0,22	-0,72	-0,21	0,53	-0,70	-0,25	0,65	-0,69
50	3,30	139	-0,49	1,44	-0,50	-0,49	1,44	-0,50	-0,49	1,44	-0,50	-0,65	1,94	-0,42
			-0,09	0,17	-0,69	-0,11	0,22	-0,68	-0,22	0,57	-0,63	-0,26	0,70	-0,61

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 3 - Prop.Modolo: Fy+0.3*Fx+Ecc5%														
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE											
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
1	0,00	1	0,00	0,17	-0,67	0,00	0,17	-0,67	0,00	0,17	-0,67	0,01	0,23	-0,74
			0,00	0,09	-0,56	0,00	0,10	-0,59	0,01	0,22	-0,74	0,01	0,23	-0,74
2	0,00	2	0,01	0,08	-0,63	0,01	0,08	-0,63	0,01	0,08	-0,63	0,02	0,09	-0,66
			0,00	0,06	-0,60	0,00	0,06	-0,60	0,02	0,09	-0,65	0,02	0,09	-0,66
3	0,00	3	-0,02	0,07	-0,43	-0,02	0,07	-0,43	-0,02	0,07	-0,43	-0,01	0,09	-0,46
			-0,03	0,05	-0,37	-0,03	0,05	-0,38	-0,01	0,09	-0,46	-0,01	0,09	-0,46
7	0,00	4	0,00	0,10	-0,48	0,00	0,10	-0,48	0,00	0,10	-0,48	0,00	0,13	-0,42
			0,00	0,06	-0,58	0,00	0,07	-0,56	0,00	0,12	-0,42	0,00	0,13	-0,42
8	0,00	5	0,00	0,04	-0,81	0,00	0,04	-0,81	0,00	0,04	-0,81	0,00	0,06	-0,84
			0,00	0,01	-0,77	0,00	0,02	-0,78	0,00	0,06	-0,84	0,00	0,06	-0,84
26	0,00	6	0,00	0,04	-0,66	0,00	0,04	-0,66	0,00	0,04	-0,66	0,00	0,06	-0,67
			0,00	0,01	-0,64	0,00	0,02	-0,65	0,00	0,06	-0,67	0,00	0,06	-0,67
22	0,00	7	-0,03	0,05	-0,31	-0,03	0,05	-0,31	-0,03	0,05	-0,31	-0,03	0,07	-0,30
			-0,03	0,04	-0,32	-0,03	0,04	-0,32	-0,03	0,06	-0,30	-0,03	0,07	-0,30
12	0,00	8	0,00	0,12	-0,41	0,00	0,12	-0,41	0,00	0,12	-0,41	0,00	0,16	-0,41
			-0,01	0,07	-0,41	-0,01	0,08	-0,41	0,00	0,15	-0,41	0,00	0,16	-0,41
16	0,00	9	0,01	0,08	-0,39	0,01	0,08	-0,39	0,01	0,08	-0,39	0,02	0,10	-0,39
			-0,01	0,04	-0,39	0,00	0,05	-0,39	0,02	0,09	-0,39	0,02	0,10	-0,39
20	0,00	10	-0,02	0,08	-0,34	-0,02	0,08	-0,34	-0,02	0,08	-0,34	-0,02	0,09	-0,34
			-0,02	0,05	-0,33	-0,02	0,06	-0,33	-0,02	0,09	-0,34	-0,02	0,09	-0,34
25	0,00	11	0,00	0,09	-0,35	0,00	0,09	-0,35	0,00	0,09	-0,35	0,00	0,13	-0,27
			0,00	0,04	-0,48	0,00	0,05	-0,45	0,00	0,13	-0,27	0,00	0,13	-0,27
4	0,00	12	0,01	0,03	-0,40	0,01	0,03	-0,40	0,01	0,03	-0,40	0,01	0,04	-0,41
			0,01	0,02	-0,40	0,01	0,02	-0,40	0,01	0,04	-0,41	0,01	0,04	-0,41
54	0,00	13	0,00	0,00	-0,50	0,00	0,00	-0,50	0,00	0,00	-0,50	0,00	0,00	-0,50
			0,00	0,00	-0,49	0,00	0,00	-0,49	0,00	0,00	-0,50	0,00	0,00	-0,50
9	0,00	14	0,03	0,04	-0,57	0,03	0,04	-0,57	0,03	0,04	-0,57	0,03	0,06	-0,57
			0,03	0,02	-0,56	0,03	0,03	-0,56	0,03	0,06	-0,57	0,03	0,06	-0,57
34	0,00	15	0,00	0,10	-0,69	0,00	0,10	-0,69	0,00	0,10	-0,69	0,00	0,13	-0,67
			0,00	0,04	-0,71	0,00	0,06	-0,70	0,00	0,13	-0,68	0,00	0,13	-0,67
31	0,00	16	0,00	0,09	-0,52	0,00	0,09	-0,52	0,00	0,09	-0,52	0,00	0,12	-0,52
			-0,01	0,04	-0,51	-0,01	0,05	-0,51	0,00	0,11	-0,52	0,00	0,12	-0,52
28	0,00	17	0,04	0,15	-0,29	0,04	0,15	-0,29	0,04	0,15	-0,29	0,05	0,20	-0,25

Arch. Marco Amabili

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 3 - Prop.Modolo:+Fy+0.3*Fx+Ecc5%														
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE											
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
55	0,00	18	0,02	0,06	-0,35	0,02	0,08	-0,34	0,05	0,20	-0,25	0,05	0,20	-0,25
			0,00	0,00	-0,50	0,00	0,00	-0,50	0,00	0,00	-0,50	0,00	0,00	-0,44
			0,00	0,00	-0,60	0,00	0,00	-0,58	0,00	0,00	-0,45	0,00	0,00	-0,44
13	0,00	19	-0,02	0,17	-0,62	-0,02	0,17	-0,62	-0,02	0,17	-0,62	-0,02	0,21	-0,62
			-0,03	0,10	-0,62	-0,03	0,11	-0,62	-0,02	0,21	-0,62	-0,02	0,21	-0,62
17	0,00	20	-0,03	0,12	-0,54	-0,03	0,12	-0,54	-0,03	0,12	-0,54	-0,02	0,16	-0,56
			-0,04	0,06	-0,51	-0,04	0,07	-0,52	-0,02	0,16	-0,56	-0,02	0,16	-0,56
21	0,00	21	-0,05	0,11	-0,28	-0,05	0,11	-0,28	-0,05	0,11	-0,28	-0,05	0,14	-0,26
			-0,05	0,05	-0,32	-0,05	0,06	-0,31	-0,05	0,14	-0,26	-0,05	0,14	-0,26
14	0,00	22	-0,03	0,07	-0,67	-0,03	0,07	-0,67	-0,03	0,07	-0,67	-0,02	0,08	-0,66
			-0,03	0,05	-0,68	-0,03	0,05	-0,68	-0,02	0,08	-0,66	-0,02	0,08	-0,66
18	0,00	23	-0,04	0,08	-0,48	-0,04	0,08	-0,48	-0,04	0,08	-0,48	-0,03	0,09	-0,49
			-0,05	0,05	-0,45	-0,05	0,06	-0,46	-0,03	0,09	-0,49	-0,03	0,09	-0,49
19	0,00	24	-0,02	0,10	-0,36	-0,02	0,10	-0,36	-0,02	0,10	-0,36	-0,01	0,13	-0,36
			-0,03	0,05	-0,35	-0,02	0,06	-0,35	-0,01	0,13	-0,36	-0,01	0,13	-0,36
23	0,00	25	-0,04	0,09	-0,33	-0,04	0,09	-0,33	-0,04	0,09	-0,33	-0,04	0,12	-0,31
			-0,03	0,04	-0,35	-0,03	0,05	-0,35	-0,04	0,12	-0,31	-0,04	0,12	-0,31
56	0,00	26	0,00	0,00	-0,63	0,00	0,00	-0,63	0,00	0,00	-0,63	0,00	0,00	-0,64
			0,00	0,00	-0,60	0,00	0,00	-0,61	0,00	0,00	-0,64	0,00	0,00	-0,64
27	0,00	27	-0,04	0,08	-0,21	-0,04	0,08	-0,21	-0,04	0,08	-0,21	-0,05	0,11	-0,17
			-0,03	0,04	-0,26	-0,04	0,05	-0,25	-0,05	0,11	-0,18	-0,05	0,11	-0,17
24	0,00	28	0,00	0,07	-0,33	0,00	0,07	-0,33	0,00	0,07	-0,33	0,00	0,10	-0,36
			0,00	0,03	-0,28	0,00	0,04	-0,29	0,00	0,10	-0,35	0,00	0,10	-0,36
53	0,00	29	0,00	0,00	-0,39	0,00	0,00	-0,39	0,00	0,00	-0,39	0,00	0,00	-0,41
			0,00	0,00	-0,36	0,00	0,00	-0,36	0,00	0,00	-0,41	0,00	0,00	-0,41
10	0,00	30	0,01	0,05	-0,56	0,01	0,05	-0,56	0,01	0,05	-0,56	0,01	0,07	-0,56
			0,01	0,03	-0,56	0,01	0,03	-0,56	0,01	0,07	-0,56	0,01	0,07	-0,56
35	0,00	31	0,01	0,11	-0,77	0,01	0,11	-0,77	0,01	0,11	-0,77	0,01	0,14	-0,80
			0,01	0,05	-0,72	0,01	0,06	-0,73	0,01	0,14	-0,79	0,01	0,14	-0,80
11	0,00	32	-0,03	0,18	-0,41	-0,03	0,18	-0,41	-0,03	0,18	-0,41	-0,02	0,23	-0,44
			-0,03	0,09	-0,38	-0,03	0,11	-0,39	-0,02	0,23	-0,43	-0,02	0,23	-0,44
15	0,00	33	0,01	0,14	-0,67	0,01	0,14	-0,67	0,01	0,14	-0,67	0,00	0,20	-0,68
			0,02	0,06	-0,65	0,01	0,08	-0,66	0,00	0,19	-0,68	0,00	0,20	-0,68
36	0,00	34	0,00	0,30	-0,51	0,00	0,30	-0,51	0,00	0,30	-0,51	0,00	0,40	-0,55
			0,00	0,14	-0,45	0,00	0,18	-0,47	0,00	0,39	-0,54	0,00	0,40	-0,55
29	0,00	35	-0,02	0,15	-0,49	-0,02	0,15	-0,49	-0,02	0,15	-0,49	-0,02	0,20	-0,46
			-0,03	0,07	-0,52	-0,03	0,09	-0,51	-0,02	0,19	-0,47	-0,02	0,20	-0,46
30	0,00	36	0,04	0,32	-0,32	0,04	0,32	-0,32	0,04	0,32	-0,32	0,04	0,42	-0,29
			0,03	0,16	-0,37	0,03	0,19	-0,36	0,04	0,41	-0,29	0,04	0,42	-0,29
33	0,00	37	0,02	0,20	-0,54	0,02	0,20	-0,54	0,02	0,20	-0,54	0,02	0,29	-0,54
			0,01	0,07	-0,54	0,01	0,10	-0,54	0,02	0,28	-0,54	0,02	0,29	-0,54
32	0,00	38	0,00	0,12	-0,64	0,00	0,12	-0,64	0,00	0,12	-0,64	0,01	0,16	-0,64
			-0,01	0,05	-0,64	0,00	0,07	-0,64	0,01	0,15	-0,64	0,01	0,16	-0,64
1	3,30	39	0,21	2,70	-0,72	0,21	2,70	-0,72	0,21	2,70	-0,72	0,27	3,61	-0,80
			0,12	1,28	-0,60	0,14	1,58	-0,63	0,26	3,53	-0,79	0,27	3,61	-0,80
2	3,30	40	0,21	2,71	-0,76	0,21	2,71	-0,76	0,21	2,71	-0,76	0,27	3,63	-0,79
			0,12	1,29	-0,71	0,14	1,59	-0,72	0,26	3,54	-0,78	0,27	3,63	-0,79
3	3,30	41	0,21	2,72	-0,48	0,21	2,72	-0,48	0,21	2,72	-0,48	0,27	3,64	-0,52
			0,12	1,29	-0,42	0,14	1,59	-0,43	0,26	3,55	-0,52	0,27	3,64	-0,52
4	3,30	42	0,22	2,72	-0,47	0,22	2,72	-0,47	0,22	2,72	-0,47	0,27	3,64	-0,48
			0,12	1,29	-0,47	0,14	1,59	-0,47	0,27	3,55	-0,48	0,27	3,64	-0,48
7	3,30	43	0,22	2,70	-0,50	0,22	2,70	-0,50	0,22	2,70	-0,50	0,28	3,61	-0,43
			0,13	1,28	-0,61	0,14	1,58	-0,59	0,27	3,53	-0,44	0,28	3,61	-0,43
8	3,30	44	0,22	2,71	-0,88	0,22	2,71	-0,88	0,22	2,71	-0,88	0,28	3,63	-0,90
			0,13	1,29	-0,83	0,14	1,59	-0,84	0,27	3,54	-0,90	0,28	3,63	-0,90
9	3,30	45	0,22	2,72	-0,64	0,22	2,72	-0,64	0,22	2,72	-0,64	0,28	3,64	-0,64
			0,13	1,29	-0,64	0,15	1,59	-0,64	0,27	3,55	-0,64	0,28	3,64	-0,64
10	3,30	46	0,22	2,73	-0,60	0,22	2,73	-0,60	0,22	2,73	-0,60	0,28	3,65	-0,60
			0,13	1,29	-0,60	0,15	1,60	-0,60	0,27	3,57	-0,60	0,28	3,65	-0,60
11	3,30	47	0,22	2,74	-0,46	0,22	2,74	-0,46	0,22	2,74	-0,46	0,28	3,66	-0,49
			0,13	1,30	-0,42	0,15	1,60	-0,43	0,27	3,58	-0,49	0,28	3,66	-0,49
12	3,30	48	0,22	2,70	-0,45	0,22	2,70	-0,45	0,22	2,70	-0,45	0,29	3,61	-0,46
			0,13	1,28	-0,45	0,15	1,58	-0,45	0,28	3,53	-0,46	0,29	3,61	-0,46
13	3,30	49	0,20	2,69	-0,71	0,20	2,69	-0,71	0,20	2,69	-0,71	0,26	3,60	-0,71
			0,11	1,28	-0,70	0,13	1,58	-0,70	0,25	3,51	-0,71	0,26	3,60	-0,71
14	3,30	50	0,20	2,66	-0,77	0,20	2,66	-0,77	0,20	2,66	-0,77	0,26	3,56	-0,76
			0,11	1,25	-0,78	0,13	1,55	-0,78	0,25	3,48	-0,76	0,26	3,56	-0,76
15	3,30	51	0,11	2,79	-0,74	0,11	2,79	-0,74	0,11	2,79	-0,74	0,14	3,70	-0,75
			0,06	1,37	-0,72	0,07	1,67	-0,73	0,13	3,61	-0,75	0,14	3,70	-0,75
16	3,30	52	0,23	2,70	-0,44	0,23	2,70	-0,44	0,23	2,70	-0,44	0,30	3,61	-0,44
			0,13	1,28	-0,45	0,15	1,58	-0,45	0,29	3,53	-0,44	0,30	3,61	-0,44
17	3,30	53	0,23	2,71	-0,63	0,23	2,71	-0,63	0,23	2,71	-0,63	0,30	3,62	-0,66
			0,13	1,28	-0,60	0,15	1,59	-0,60	0,29	3,53	-0,65	0,30	3,62	-0,66
18	3,30	54	0,23	2,71	-0,59	0,23	2,71	-0,59	0,23	2,71	-0,59	0,30	3,63	-0,61
			0,13	1,29	-0,56	0,15	1,59	-0,56	0,29	3,54	-0,60	0,30	3,63	-0,61
19	3,30	55	0,21	2,67	-0,42	0,21	2,67	-0,42	0,21	2,67	-0,42	0,26	3,57	-0,43
			0,12	1,26	-0,42	0,14	1,56	-0,42	0,26	3,49	-0,43	0,26	3,57	-0,43
20	3,30	56	0,24	2,70	-0,41	0,24	2,70	-0,41	0,24	2,70	-0,41	0,31	3,61	-0,41
			0,13	1,28	-0,40	0,16	1,58	-0,40	0,30	3,53	-0,41	0,31	3,61	-0,41
21	3,30	57	0,24	2,71	-0,31	0,24	2,71	-0,31	0,24	2,71	-0,31	0,31	3,62	-0,28
			0,13	1,28	-0,36	0,16	1,59	-0,35	0,30	3,53	-0,28	0,31	3,62	-0,28
22	3,30	58	0,24	2,71	-0,37	0,24	2,71	-0,37	0,24	2,71	-0,37	0,31	3,63	-0,35
			0,13	1,29	-0,39	0,16	1,59	-0,38	0,30	3,54	-0,35	0,31	3,63	-0,35
23	3,30	59	0,24	2,69	-0,36	0,24	2,69	-0,36	0,24	2,69	-0,36	0,31	3,60	-0,35

Arch. Marco Amabili

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 3 - Prop.Modolo:+Fy+0.3*Fx+Ecc5%														
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE											
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
24	3,30	60	0,14	1,27	-0,39	0,16	1,57	-0,38	0,30	3,51	-0,35	0,31	3,60	-0,35
			0,24	2,72	-0,37	0,24	2,72	-0,37	0,24	2,72	-0,37	0,31	3,64	-0,40
			0,14	1,29	-0,32	0,16	1,59	-0,33	0,31	3,55	-0,40	0,31	3,64	-0,40
25	3,30	61	0,25	2,70	-0,37	0,25	2,70	-0,37	0,25	2,70	-0,37	0,32	3,61	-0,28
			0,14	1,28	-0,51	0,16	1,58	-0,48	0,31	3,53	-0,29	0,32	3,61	-0,28
26	3,30	62	0,25	2,71	-0,72	0,25	2,71	-0,72	0,25	2,71	-0,72	0,32	3,63	-0,74
			0,14	1,29	-0,70	0,16	1,59	-0,70	0,31	3,54	-0,74	0,32	3,63	-0,74
27	3,30	63	0,25	2,72	-0,23	0,25	2,72	-0,23	0,25	2,72	-0,23	0,32	3,64	-0,19
			0,14	1,29	-0,29	0,16	1,59	-0,27	0,31	3,55	-0,19	0,32	3,64	-0,19
28	3,30	64	0,26	2,72	-0,31	0,26	2,72	-0,31	0,26	2,72	-0,31	0,33	3,64	-0,26
			0,14	1,29	-0,37	0,17	1,59	-0,36	0,32	3,55	-0,27	0,33	3,64	-0,26
29	3,30	65	0,26	2,73	-0,55	0,26	2,73	-0,55	0,26	2,73	-0,55	0,33	3,66	-0,52
			0,14	1,30	-0,59	0,17	1,60	-0,58	0,32	3,57	-0,52	0,33	3,66	-0,52
30	3,30	66	0,26	2,75	-0,34	0,26	2,75	-0,34	0,26	2,75	-0,34	0,33	3,68	-0,31
			0,14	1,30	-0,40	0,17	1,61	-0,39	0,32	3,59	-0,31	0,33	3,68	-0,31
31	3,30	67	0,24	2,72	-0,60	0,24	2,72	-0,60	0,24	2,72	-0,60	0,31	3,64	-0,61
			0,14	1,29	-0,59	0,16	1,59	-0,60	0,31	3,55	-0,61	0,31	3,64	-0,61
32	3,30	68	0,24	2,73	-0,74	0,24	2,73	-0,74	0,24	2,73	-0,74	0,31	3,66	-0,73
			0,14	1,30	-0,74	0,16	1,60	-0,74	0,31	3,57	-0,73	0,31	3,66	-0,73
33	3,30	69	0,24	2,75	-0,60	0,24	2,75	-0,60	0,24	2,75	-0,60	0,31	3,68	-0,61
			0,14	1,30	-0,60	0,16	1,61	-0,60	0,31	3,59	-0,61	0,31	3,68	-0,61
34	3,30	70	0,08	2,81	-0,72	0,08	2,81	-0,72	0,08	2,81	-0,72	0,11	3,74	-0,71
			0,03	1,35	-0,74	0,04	1,66	-0,74	0,11	3,65	-0,71	0,11	3,74	-0,71
35	3,30	71	0,08	2,67	-0,81	0,08	2,67	-0,81	0,08	2,67	-0,81	0,12	3,58	-0,85
			0,03	1,25	-0,76	0,04	1,55	-0,77	0,11	3,50	-0,84	0,12	3,58	-0,85
36	3,30	72	0,23	2,75	-0,54	0,23	2,75	-0,54	0,23	2,75	-0,54	0,29	3,68	-0,58
			0,13	1,30	-0,48	0,15	1,61	-0,50	0,29	3,59	-0,58	0,29	3,68	-0,58
5	0,00	73	0,00	0,00	-0,46	0,00	0,00	-0,46	0,00	0,00	-0,46	0,00	0,00	-0,39
			0,00	0,00	-0,56	0,00	0,00	-0,54	0,00	0,00	-0,40	0,00	0,00	-0,39
6	0,00	74	0,00	0,00	-0,54	0,00	0,00	-0,54	0,00	0,00	-0,54	0,00	0,00	-0,50
			0,00	0,00	-0,61	0,00	0,00	-0,59	0,00	0,00	-0,51	0,00	0,00	-0,50
37	0,00	75	0,00	0,00	-0,62	0,00	0,00	-0,62	0,00	0,00	-0,62	0,00	0,00	-0,60
			0,00	0,00	-0,65	0,00	0,00	-0,64	0,00	0,00	-0,60	0,00	0,00	-0,60
38	0,00	76	0,00	0,00	-0,66	0,00	0,00	-0,66	0,00	0,00	-0,66	0,00	0,00	-0,66
			0,00	0,00	-0,66	0,00	0,00	-0,66	0,00	0,00	-0,66	0,00	0,00	-0,66
5	1,07	77	0,08	0,74	-0,46	0,08	0,74	-0,46	0,08	0,74	-0,46	0,10	1,00	-0,39
			0,05	0,33	-0,55	0,05	0,41	-0,53	0,10	0,98	-0,40	0,10	1,00	-0,39
6	1,04	78	0,07	0,72	-0,54	0,07	0,72	-0,54	0,07	0,72	-0,54	0,10	0,97	-0,50
			0,04	0,32	-0,60	0,05	0,41	-0,59	0,09	0,95	-0,50	0,10	0,97	-0,50
5	2,26	79	0,17	1,78	-0,46	0,17	1,78	-0,46	0,17	1,78	-0,46	0,22	2,40	-0,39
			0,10	0,83	-0,56	0,11	1,03	-0,53	0,21	2,34	-0,40	0,22	2,40	-0,39
6	2,33	80	0,18	1,81	-0,54	0,18	1,81	-0,54	0,18	1,81	-0,54	0,22	2,43	-0,50
			0,10	0,84	-0,60	0,11	1,05	-0,59	0,22	2,37	-0,50	0,22	2,43	-0,50
39	2,40	81	0,19	1,83	-0,63	0,19	1,83	-0,63	0,19	1,83	-0,63	0,24	2,46	-0,61
			0,11	0,85	-0,65	0,12	1,06	-0,65	0,23	2,40	-0,61	0,24	2,46	-0,61
40	2,40	82	0,20	1,79	-0,68	0,20	1,79	-0,68	0,20	1,79	-0,68	0,25	2,41	-0,67
			0,12	0,82	-0,68	0,13	1,03	-0,68	0,25	2,35	-0,67	0,25	2,41	-0,67
41	2,40	83	0,20	1,75	-0,71	0,20	1,75	-0,71	0,20	1,75	-0,71	0,25	2,37	-0,73
			0,11	0,79	-0,69	0,13	1,00	-0,70	0,25	2,31	-0,72	0,25	2,37	-0,73
5	3,30	84	0,25	2,70	-0,46	0,25	2,70	-0,46	0,25	2,70	-0,46	0,32	3,62	-0,39
			0,14	1,28	-0,56	0,16	1,58	-0,54	0,31	3,53	-0,40	0,32	3,62	-0,39
6	3,30	85	0,25	2,70	-0,54	0,25	2,70	-0,54	0,25	2,70	-0,54	0,32	3,62	-0,50
			0,14	1,28	-0,61	0,16	1,58	-0,59	0,31	3,53	-0,50	0,32	3,62	-0,50
37	3,30	86	0,25	2,71	-0,62	0,25	2,71	-0,62	0,25	2,71	-0,62	0,32	3,62	-0,60
			0,14	1,28	-0,65	0,16	1,59	-0,65	0,31	3,53	-0,60	0,32	3,62	-0,60
38	3,30	87	0,25	2,71	-0,68	0,25	2,71	-0,68	0,25	2,71	-0,68	0,32	3,62	-0,68
			0,14	1,28	-0,68	0,16	1,59	-0,68	0,31	3,54	-0,68	0,32	3,62	-0,68
25	1,10	88	0,08	0,75	-0,37	0,08	0,75	-0,37	0,08	0,75	-0,37	0,11	1,03	-0,28
			0,05	0,32	-0,50	0,06	0,41	-0,47	0,11	1,00	-0,29	0,11	1,03	-0,28
25	2,20	89	0,17	1,77	-0,37	0,17	1,77	-0,37	0,17	1,77	-0,37	0,21	2,38	-0,29
			0,09	0,81	-0,51	0,11	1,02	-0,48	0,21	2,32	-0,29	0,21	2,38	-0,29
26	1,10	90	0,05	0,44	-0,70	0,05	0,44	-0,70	0,05	0,44	-0,70	0,07	0,63	-0,72
			0,02	0,15	-0,68	0,03	0,21	-0,68	0,07	0,62	-0,72	0,07	0,63	-0,72
26	2,20	91	0,18	1,52	-0,73	0,18	1,52	-0,73	0,18	1,52	-0,73	0,23	2,06	-0,75
			0,10	0,67	-0,70	0,12	0,85	-0,71	0,23	2,01	-0,75	0,23	2,06	-0,75
39	1,00	92	0,06	0,63	-0,62	0,06	0,63	-0,62	0,06	0,63	-0,62	0,08	0,85	-0,61
			0,03	0,28	-0,65	0,04	0,35	-0,65	0,08	0,83	-0,61	0,08	0,85	-0,61
40	1,00	93	0,03	0,49	-0,65	0,03	0,49	-0,65	0,03	0,49	-0,65	0,05	0,68	-0,65
			0,01	0,20	-0,66	0,01	0,26	-0,66	0,05	0,66	-0,65	0,05	0,68	-0,65
41	1,00	94	0,04	0,40	-0,68	0,04	0,40	-0,68	0,04	0,40	-0,68	0,06	0,57	-0,69
			0,02	0,14	-0,66	0,02	0,19	-0,67	0,06	0,55	-0,69	0,06	0,57	-0,69
53	3,30	95	0,24	2,72	-0,39	0,24	2,72	-0,39	0,24	2,72	-0,39	0,31	3,64	-0,41
			0,14	1,29	-0,35	0,16	1,59	-0,36	0,31	3,55	-0,41	0,31	3,64	-0,41
42	0,00	96	0,00	0,00	-0,58	0,00	0,00	-0,58	0,00	0,00	-0,58	0,00	0,00	-0,53
			0,00	0,00	-0,65	0,00	0,00	-0,64	0,00	0,00	-0,54	0,00	0,00	-0,53
43	0,00	97	0,00	0,00	-0,66	0,00	0,00	-0,66	0,00	0,00	-0,66	0,00	0,00	-0,63
			0,00	0,00	-0,70	0,00	0,00	-0,69	0,00	0,00	-0,63	0,00	0,00	-0,63
44	0,00	98	0,00	0,00	-0,73	0,00	0,00	-0,73	0,00	0,00	-0,73	0,00	0,00	-0,72
			0,00	0,00	-0,74	0,00	0,00	-0,74	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,72
45	0,00	99	0,00	0,00	-0,79	0,00	0,00	-0,79	0,00	0,00	-0,79	0,00	0,00	-0,80
			0,00	0,00	-0,78	0,00	0,00	-0,78	0,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	-0,80
7	1,10	100	0,07	0,76	-0,50	0,07	0,76	-0,50	0,07	0,76	-0,50	0,09	1,01	-0,44
			0,05	0,37	-0,60	0,05	0,45	-0,58	0,09	0,99	-0,44	0,09	1,01	-0,44
42	1,10	101	0,07	0,80	-0,58	0,07	0,80	-0,58	0,07	0,80	-0,58	0,09	1,07	-0,53

Arch. Marco Amabili

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 3 - Prop.Modolo:+Fy+0.3*Fx+Ecc5%														
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE											
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
43	1,10	102	0,05	0,38	-0,65	0,05	0,47	-0,64	0,09	1,04	-0,54	0,09	1,07	-0,53
			0,07	0,83	-0,66	0,07	0,83	-0,66	0,07	0,83	-0,66	0,09	1,11	-0,63
			0,04	0,39	-0,70	0,05	0,48	-0,69	0,09	1,08	-0,63	0,09	1,11	-0,63
44	1,10	103	0,07	0,82	-0,73	0,07	0,82	-0,73	0,07	0,82	-0,73	0,09	1,10	-0,72
			0,04	0,38	-0,74	0,05	0,48	-0,74	0,09	1,08	-0,72	0,09	1,10	-0,72
45	1,10	104	0,06	0,77	-0,79	0,06	0,77	-0,79	0,06	0,77	-0,79	0,08	1,04	-0,80
			0,03	0,35	-0,78	0,04	0,44	-0,78	0,08	1,01	-0,80	0,08	1,04	-0,80
8	1,10	105	0,06	0,67	-0,85	0,06	0,67	-0,85	0,06	0,67	-0,85	0,08	0,92	-0,88
			0,03	0,29	-0,81	0,04	0,37	-0,82	0,08	0,90	-0,88	0,08	0,92	-0,88
7	2,20	106	0,14	1,81	-0,51	0,14	1,81	-0,51	0,14	1,81	-0,51	0,18	2,42	-0,44
			0,08	0,86	-0,61	0,10	1,07	-0,59	0,18	2,36	-0,45	0,18	2,42	-0,44
42	2,20	107	0,14	1,76	-0,58	0,14	1,76	-0,58	0,14	1,76	-0,58	0,18	2,35	-0,53
			0,08	0,83	-0,65	0,10	1,03	-0,64	0,18	2,29	-0,54	0,18	2,35	-0,53
43	2,20	108	0,14	1,74	-0,66	0,14	1,74	-0,66	0,14	1,74	-0,66	0,18	2,33	-0,63
			0,08	0,82	-0,70	0,10	1,02	-0,69	0,18	2,28	-0,63	0,18	2,33	-0,63
44	2,20	109	0,14	1,73	-0,73	0,14	1,73	-0,73	0,14	1,73	-0,73	0,18	2,33	-0,72
			0,08	0,82	-0,74	0,09	1,01	-0,74	0,18	2,27	-0,72	0,18	2,33	-0,72
45	2,20	110	0,14	1,73	-0,80	0,14	1,73	-0,80	0,14	1,73	-0,80	0,18	2,32	-0,81
			0,08	0,81	-0,78	0,09	1,00	-0,78	0,18	2,27	-0,80	0,18	2,32	-0,81
8	2,20	111	0,14	1,75	-0,87	0,14	1,75	-0,87	0,14	1,75	-0,87	0,18	2,35	-0,90
			0,08	0,80	-0,82	0,09	1,00	-0,83	0,18	2,29	-0,89	0,18	2,35	-0,90
42	3,30	112	0,22	2,70	-0,58	0,22	2,70	-0,58	0,22	2,70	-0,58	0,28	3,62	-0,54
			0,13	1,28	-0,66	0,14	1,58	-0,64	0,27	3,53	-0,54	0,28	3,62	-0,54
43	3,30	113	0,22	2,70	-0,66	0,22	2,70	-0,66	0,22	2,70	-0,66	0,28	3,62	-0,63
			0,13	1,28	-0,70	0,14	1,58	-0,69	0,27	3,53	-0,63	0,28	3,62	-0,63
44	3,30	114	0,22	2,71	-0,73	0,22	2,71	-0,73	0,22	2,71	-0,73	0,28	3,62	-0,72
			0,13	1,28	-0,74	0,14	1,59	-0,74	0,27	3,53	-0,72	0,28	3,62	-0,72
45	3,30	115	0,22	2,71	-0,80	0,22	2,71	-0,80	0,22	2,71	-0,80	0,28	3,62	-0,81
			0,13	1,28	-0,78	0,14	1,59	-0,79	0,27	3,54	-0,81	0,28	3,62	-0,81
46	0,00	116	0,00	0,00	-0,73	0,00	0,00	-0,73	0,00	0,00	-0,73	0,00	0,00	-0,72
			0,00	0,00	-0,74	0,00	0,00	-0,73	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,72
47	0,00	117	0,00	0,00	-0,75	0,00	0,00	-0,75	0,00	0,00	-0,75	0,00	0,00	-0,75
			0,00	0,00	-0,75	0,00	0,00	-0,75	0,00	0,00	-0,75	0,00	0,00	-0,75
48	0,00	118	0,00	0,00	-0,77	0,00	0,00	-0,77	0,00	0,00	-0,77	0,00	0,00	-0,78
			0,00	0,00	-0,75	0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,78	0,00	0,00	-0,78
49	0,00	119	0,00	0,00	-0,78	0,00	0,00	-0,78	0,00	0,00	-0,78	0,00	0,00	-0,80
			0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	-0,80
50	0,00	120	0,00	0,00	-0,79	0,00	0,00	-0,79	0,00	0,00	-0,79	0,00	0,00	-0,81
			0,00	0,00	-0,75	0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,81	0,00	0,00	-0,81
34	1,10	121	0,03	0,84	-0,71	0,03	0,84	-0,71	0,03	0,84	-0,71	0,04	1,13	-0,69
			0,01	0,40	-0,73	0,02	0,49	-0,72	0,04	1,10	-0,69	0,04	1,13	-0,69
46	1,10	122	0,03	0,85	-0,73	0,03	0,85	-0,73	0,03	0,85	-0,73	0,04	1,13	-0,72
			0,01	0,41	-0,74	0,02	0,50	-0,74	0,04	1,11	-0,72	0,04	1,13	-0,72
47	1,10	123	0,03	0,87	-0,75	0,03	0,87	-0,75	0,03	0,87	-0,75	0,04	1,16	-0,75
			0,01	0,42	-0,75	0,01	0,51	-0,75	0,04	1,13	-0,75	0,04	1,16	-0,75
48	1,10	124	0,03	0,87	-0,77	0,03	0,87	-0,77	0,03	0,87	-0,77	0,04	1,16	-0,78
			0,01	0,41	-0,76	0,01	0,51	-0,76	0,03	1,13	-0,78	0,04	1,16	-0,78
49	1,10	125	0,02	0,85	-0,78	0,02	0,85	-0,78	0,02	0,85	-0,78	0,03	1,13	-0,80
			0,01	0,40	-0,76	0,01	0,50	-0,76	0,03	1,10	-0,80	0,03	1,13	-0,80
50	1,10	126	0,02	0,82	-0,79	0,02	0,82	-0,79	0,02	0,82	-0,79	0,03	1,10	-0,81
			0,00	0,39	-0,75	0,01	0,48	-0,76	0,03	1,07	-0,81	0,03	1,10	-0,81
35	1,10	127	0,02	0,83	-0,80	0,02	0,83	-0,80	0,02	0,83	-0,80	0,03	1,11	-0,83
			0,00	0,40	-0,75	0,01	0,49	-0,76	0,03	1,08	-0,83	0,03	1,11	-0,83
34	2,20	128	0,05	1,92	-0,71	0,05	1,92	-0,71	0,05	1,92	-0,71	0,08	2,56	-0,70
			0,02	0,91	-0,73	0,03	1,13	-0,73	0,07	2,50	-0,70	0,08	2,56	-0,70
46	2,20	129	0,05	1,86	-0,73	0,05	1,86	-0,73	0,05	1,86	-0,73	0,07	2,48	-0,73
			0,02	0,89	-0,74	0,03	1,10	-0,74	0,07	2,42	-0,73	0,07	2,48	-0,73
47	2,20	130	0,05	1,81	-0,75	0,05	1,81	-0,75	0,05	1,81	-0,75	0,07	2,42	-0,75
			0,02	0,87	-0,75	0,03	1,07	-0,75	0,07	2,36	-0,75	0,07	2,42	-0,75
48	2,20	131	0,05	1,78	-0,77	0,05	1,78	-0,77	0,05	1,78	-0,77	0,07	2,37	-0,78
			0,02	0,85	-0,76	0,02	1,05	-0,76	0,07	2,32	-0,78	0,07	2,37	-0,78
49	2,20	132	0,05	1,76	-0,78	0,05	1,76	-0,78	0,05	1,76	-0,78	0,07	2,35	-0,80
			0,02	0,84	-0,76	0,02	1,03	-0,76	0,07	2,30	-0,80	0,07	2,35	-0,80
50	2,20	133	0,05	1,78	-0,79	0,05	1,78	-0,79	0,05	1,78	-0,79	0,07	2,38	-0,82
			0,02	0,84	-0,76	0,02	1,04	-0,76	0,07	2,32	-0,82	0,07	2,38	-0,82
35	2,20	134	0,05	1,86	-0,81	0,05	1,86	-0,81	0,05	1,86	-0,81	0,07	2,48	-0,84
			0,02	0,88	-0,76	0,02	1,09	-0,77	0,07	2,42	-0,84	0,07	2,48	-0,84
46	3,30	135	0,08	2,83	-0,73	0,08	2,83	-0,73	0,08	2,83	-0,73	0,11	3,77	-0,73
			0,03	1,36	-0,74	0,04	1,68	-0,74	0,11	3,68	-0,73	0,11	3,77	-0,73
47	3,30	136	0,07	2,77	-0,75	0,07	2,77	-0,75	0,07	2,77	-0,75	0,10	3,69	-0,75
			0,03	1,33	-0,75	0,04	1,64	-0,75	0,10	3,61	-0,75	0,10	3,69	-0,75
48	3,30	137	0,07	2,71	-0,77	0,07	2,71	-0,77	0,07	2,71	-0,77	0,10	3,62	-0,78
			0,03	1,29	-0,76	0,04	1,59	-0,76	0,10	3,54	-0,78	0,10	3,62	-0,78
49	3,30	138	0,07	2,68	-0,79	0,07	2,68	-0,79	0,07	2,68	-0,79	0,10	3,58	-0,80
			0,02	1,27	-0,76	0,03	1,57	-0,77	0,10	3,50	-0,80	0,10	3,58	-0,80
50	3,30	139	0,08	2,67	-0,80	0,08	2,67	-0,80	0,08	2,67	-0,80	0,11	3,58	-0,82
			0,03	1,26	-0,76	0,04	1,56	-0,77	0,10	3,49	-0,82	0,11	3,58	-0,82

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 4 - Prop.Modolo:-Fy+0.3*Fx+Ecc5%														
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE											
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
1	0,00	1	-0,02	-0,17	-0,23	-0,02	-0,17	-0,23	-0,02	-0,17	-0,23	-0,02	-0,23	-0,16

Arch. Marco Amabili

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 4 - Prop.Modolo:-Fy+0.3*Fx+Ecc5%														
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE											
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
			-0,01	-0,09	-0,34	-0,02	-0,11	-0,31	-0,02	-0,17	-0,23	-0,02	-0,23	-0,16
2	0,00	2	-0,03	0,01	-0,49	-0,03	0,01	-0,49	-0,03	0,01	-0,49	-0,04	-0,01	-0,47
			-0,02	0,02	-0,52	-0,02	0,02	-0,52	-0,03	0,01	-0,49	-0,04	-0,01	-0,47
3	0,00	3	-0,08	-0,02	-0,23	-0,08	-0,02	-0,23	-0,08	-0,02	-0,23	-0,09	-0,04	-0,20
			-0,06	0,00	-0,27	-0,07	-0,01	-0,26	-0,08	-0,02	-0,23	-0,09	-0,04	-0,20
7	0,00	4	-0,01	-0,07	-0,76	-0,01	-0,07	-0,76	-0,01	-0,07	-0,76	-0,01	-0,11	-0,79
			-0,01	-0,03	-0,71	-0,01	-0,04	-0,73	-0,01	-0,07	-0,76	-0,01	-0,11	-0,79
8	0,00	5	0,00	-0,06	-0,74	0,00	-0,06	-0,74	0,00	-0,06	-0,74	0,00	-0,08	-0,74
			0,00	-0,04	-0,74	0,00	-0,05	-0,74	0,00	-0,06	-0,74	0,00	-0,08	-0,74
26	0,00	6	0,00	-0,09	-0,89	0,00	-0,09	-0,89	0,00	-0,09	-0,89	0,00	-0,11	-0,97
			0,00	-0,05	-0,76	0,00	-0,06	-0,79	0,00	-0,09	-0,89	0,00	-0,11	-0,97
22	0,00	7	-0,02	0,00	-0,37	-0,02	0,00	-0,37	-0,02	0,00	-0,37	-0,01	-0,01	-0,38
			-0,02	0,01	-0,36	-0,02	0,01	-0,36	-0,02	0,00	-0,37	-0,01	-0,01	-0,38
12	0,00	8	-0,01	-0,10	-0,40	-0,01	-0,10	-0,40	-0,01	-0,10	-0,40	-0,01	-0,14	-0,39
			-0,01	-0,04	-0,40	-0,01	-0,06	-0,40	-0,01	-0,10	-0,40	-0,01	-0,14	-0,39
16	0,00	9	-0,04	-0,06	-0,40	-0,04	-0,06	-0,40	-0,04	-0,06	-0,40	-0,04	-0,08	-0,41
			-0,03	-0,02	-0,40	-0,03	-0,03	-0,40	-0,04	-0,06	-0,40	-0,04	-0,08	-0,41
20	0,00	10	0,01	-0,03	-0,29	0,01	-0,03	-0,29	0,01	-0,03	-0,29	0,01	-0,05	-0,28
			0,00	0,00	-0,31	0,00	-0,01	-0,31	0,01	-0,03	-0,29	0,01	-0,05	-0,28
25	0,00	11	0,00	-0,12	-0,44	0,00	-0,12	-0,44	0,00	-0,12	-0,44	0,00	-0,15	-0,38
			0,00	-0,07	-0,51	0,00	-0,08	-0,49	0,00	-0,12	-0,44	0,00	-0,15	-0,38
4	0,00	12	0,00	-0,01	-0,39	0,00	-0,01	-0,39	0,00	-0,01	-0,39	0,00	-0,02	-0,38
			0,00	0,00	-0,39	0,00	-0,01	-0,39	0,00	-0,01	-0,39	0,00	-0,02	-0,38
54	0,00	13	0,00	0,00	-0,47	0,00	0,00	-0,47	0,00	0,00	-0,47	0,00	0,00	-0,46
			0,00	0,00	-0,48	0,00	0,00	-0,47	0,00	0,00	-0,47	0,00	0,00	-0,46
9	0,00	14	0,03	-0,03	-0,56	0,03	-0,03	-0,56	0,03	-0,03	-0,56	0,03	-0,04	-0,55
			0,03	-0,01	-0,56	0,03	-0,02	-0,56	0,03	-0,03	-0,56	0,03	-0,04	-0,55
34	0,00	15	0,00	-0,09	-0,67	0,00	-0,09	-0,67	0,00	-0,09	-0,67	0,00	-0,12	-0,65
			0,00	-0,05	-0,69	0,00	-0,06	-0,69	0,00	-0,09	-0,67	0,00	-0,12	-0,65
31	0,00	16	-0,01	-0,08	-0,49	-0,01	-0,08	-0,49	-0,01	-0,08	-0,49	-0,01	-0,11	-0,49
			-0,01	-0,04	-0,50	-0,01	-0,05	-0,50	-0,01	-0,08	-0,49	-0,01	-0,11	-0,49
28	0,00	17	0,05	-0,17	-0,50	0,05	-0,17	-0,50	0,05	-0,17	-0,50	0,06	-0,22	-0,53
			0,03	-0,10	-0,46	0,03	-0,12	-0,47	0,05	-0,17	-0,50	0,06	-0,22	-0,53
55	0,00	18	0,00	0,00	-0,82	0,00	0,00	-0,82	0,00	0,00	-0,82	0,00	0,00	-0,86
			0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,77	0,00	0,00	-0,82	0,00	0,00	-0,86
13	0,00	19	-0,03	-0,10	-0,60	-0,03	-0,10	-0,60	-0,03	-0,10	-0,60	-0,02	-0,15	-0,60
			-0,03	-0,04	-0,61	-0,03	-0,06	-0,61	-0,03	-0,10	-0,60	-0,02	-0,15	-0,60
17	0,00	20	-0,07	-0,11	-0,41	-0,07	-0,11	-0,41	-0,07	-0,11	-0,41	-0,07	-0,15	-0,39
			-0,06	-0,06	-0,44	-0,06	-0,07	-0,43	-0,07	-0,11	-0,41	-0,07	-0,15	-0,39
21	0,00	21	-0,03	-0,12	-0,43	-0,03	-0,12	-0,43	-0,03	-0,12	-0,43	-0,03	-0,16	-0,45
			-0,04	-0,07	-0,40	-0,04	-0,08	-0,40	-0,03	-0,12	-0,43	-0,03	-0,16	-0,45
14	0,00	22	-0,03	0,01	-0,72	-0,03	0,01	-0,72	-0,03	0,01	-0,72	-0,02	0,00	-0,73
			-0,03	0,02	-0,70	-0,03	0,02	-0,71	-0,03	0,01	-0,72	-0,02	0,00	-0,73
18	0,00	23	-0,08	0,00	-0,39	-0,08	0,00	-0,39	-0,08	0,00	-0,39	-0,08	-0,01	-0,38
			-0,07	0,01	-0,41	-0,07	0,01	-0,41	-0,08	0,00	-0,39	-0,08	-0,01	-0,38
19	0,00	24	-0,04	-0,09	-0,32	-0,04	-0,09	-0,32	-0,04	-0,09	-0,32	-0,04	-0,12	-0,31
			-0,04	-0,05	-0,33	-0,04	-0,06	-0,33	-0,04	-0,09	-0,32	-0,04	-0,12	-0,31
23	0,00	25	-0,02	-0,11	-0,43	-0,02	-0,11	-0,43	-0,02	-0,11	-0,43	-0,02	-0,14	-0,44
			-0,03	-0,06	-0,40	-0,02	-0,07	-0,41	-0,02	-0,11	-0,43	-0,02	-0,14	-0,44
56	0,00	26	0,00	0,00	-0,54	0,00	0,00	-0,54	0,00	0,00	-0,54	0,00	0,00	-0,52
			0,00	0,00	-0,56	0,00	0,00	-0,55	0,00	0,00	-0,54	0,00	0,00	-0,52
27	0,00	27	-0,04	-0,08	-0,45	-0,04	-0,08	-0,45	-0,04	-0,08	-0,45	-0,04	-0,11	-0,50
			-0,03	-0,04	-0,38	-0,03	-0,05	-0,40	-0,04	-0,08	-0,45	-0,04	-0,11	-0,50
24	0,00	28	0,00	-0,08	-0,14	0,00	-0,08	-0,14	0,00	-0,08	-0,14	0,00	-0,11	-0,11
			0,00	-0,05	-0,19	0,00	-0,05	-0,17	0,00	-0,08	-0,14	0,00	-0,11	-0,11
53	0,00	29	0,00	0,00	-0,25	0,00	0,00	-0,25	0,00	0,00	-0,25	0,00	0,00	-0,23
			0,00	0,00	-0,29	0,00	0,00	-0,28	0,00	0,00	-0,25	0,00	0,00	-0,23
10	0,00	30	0,01	-0,04	-0,56	0,01	-0,04	-0,56	0,01	-0,04	-0,56	0,01	-0,05	-0,56
			0,01	-0,02	-0,56	0,01	-0,02	-0,56	0,01	-0,04	-0,56	0,01	-0,05	-0,56
35	0,00	31	0,00	-0,09	-0,68	0,00	-0,09	-0,68	0,00	-0,09	-0,68	0,00	-0,12	-0,68
			0,00	-0,05	-0,68	0,00	-0,06	-0,68	0,00	-0,09	-0,68	0,00	-0,12	-0,68
11	0,00	32	-0,04	-0,12	-0,30	-0,04	-0,12	-0,30	-0,04	-0,12	-0,30	-0,04	-0,16	-0,28
			-0,04	-0,06	-0,32	-0,04	-0,07	-0,32	-0,04	-0,12	-0,30	-0,04	-0,16	-0,28
15	0,00	33	0,02	-0,15	-0,65	0,02	-0,15	-0,65	0,02	-0,15	-0,65	0,02	-0,19	-0,65
			0,02	-0,08	-0,64	0,02	-0,10	-0,65	0,02	-0,15	-0,65	0,02	-0,19	-0,65
36	0,00	34	-0,01	-0,24	-0,33	-0,01	-0,24	-0,33	-0,01	-0,24	-0,33	-0,01	-0,32	-0,30
			-0,01	-0,13	-0,36	-0,01	-0,16	-0,35	-0,01	-0,24	-0,33	-0,01	-0,32	-0,30
29	0,00	35	0,00	-0,12	-0,61	0,00	-0,12	-0,61	0,00	-0,12	-0,61	0,01	-0,16	-0,63
			-0,02	-0,06	-0,58	-0,02	-0,08	-0,59	0,00	-0,12	-0,61	0,01	-0,16	-0,63
30	0,00	36	0,07	-0,23	-0,52	0,07	-0,23	-0,52	0,07	-0,23	-0,52	0,08	-0,31	-0,55
			0,04	-0,11	-0,47	0,05	-0,14	-0,48	0,07	-0,23	-0,52	0,08	-0,31	-0,55
33	0,00	37	0,01	-0,25	-0,54	0,01	-0,25	-0,54	0,01	-0,25	-0,54	0,01	-0,31	-0,55
			0,00	-0,15	-0,54	0,00	-0,18	-0,54	0,01	-0,25	-0,54	0,01	-0,31	-0,55
32	0,00	38	-0,01	-0,11	-0,64	-0,01	-0,11	-0,64	-0,01	-0,11	-0,64	-0,01	-0,15	-0,64
			-0,01	-0,06	-0,64	-0,01	-0,07	-0,64	-0,01	-0,11	-0,64	-0,01	-0,15	-0,64
1	3,30	39	-0,11	-2,84	-0,25	-0,11	-2,84	-0,25	-0,11	-2,84	-0,25	-0,16	-3,77	-0,17
			-0,04	-1,51	-0,36	-0,06	-1,84	-0,33	-0,11	-2,84	-0,25	-0,16	-3,77	-0,17
2	3,30	40	-0,11	-2,70	-0,58	-0,11	-2,70	-0,58	-0,11	-2,70	-0,58	-0,16	-3,58	-0,55
			-0,04	-1,43	-0,62	-0,06	-1,75	-0,61	-0,11	-2,70	-0,58	-0,16	-3,58	-0,55
3	3,30	41	-0,11	-2,55	-0,25	-0,11	-2,55	-0,25	-0,11	-2,55	-0,25	-0,16	-3,39	-0,22
			-0,04	-1,36	-0,31	-0,06	-1,66	-0,29	-0,11	-2,55	-0,25	-0,16	-3,39	-0,22
4	3,30	42	-0,04	-2,55	-0,44	-0,04	-2,55	-0,44	-0,04	-2,55	-0,44	-0,07	-3,39	-0,44
			0,00	-1,36	-0,45	-0,01	-1,66	-0,45	-0,04	-2,55	-0,44	-0,07	-3,39	-0,44
7	3,30	43	-0,02	-2,84	-0,81	-0,02	-2,84	-0,81	-0,02	-2,84	-0,81	-0,04	-3,77	-0,85

Arch. Marco Amabili

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 4 - Prop.Modolo:-Fy+0.3*Fx+Ecc5%														
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE											
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
8	3,30	44	0,01	-1,51	-0,76	0,00	-1,84	-0,77	-0,02	-2,84	-0,81	-0,04	-3,77	-0,85
			-0,02	-2,70	-0,79	-0,02	-2,70	-0,79	-0,02	-2,70	-0,79	-0,04	-3,58	-0,79
			0,01	-1,43	-0,79	0,00	-1,75	-0,79	-0,02	-2,70	-0,79	-0,04	-3,58	-0,79
9	3,30	45	0,01	-2,56	-0,63	0,01	-2,56	-0,63	0,01	-2,56	-0,63	0,00	-3,40	-0,63
			0,02	-1,36	-0,63	0,02	-1,66	-0,63	0,01	-2,56	-0,63	0,00	-3,40	-0,63
10	3,30	46	0,01	-2,45	-0,61	0,01	-2,45	-0,61	0,01	-2,45	-0,61	0,01	-3,26	-0,61
			0,03	-1,31	-0,61	0,02	-1,60	-0,61	0,01	-2,45	-0,61	0,01	-3,26	-0,61
11	3,30	47	0,01	-2,35	-0,33	0,01	-2,35	-0,33	0,01	-2,35	-0,33	0,01	-3,12	-0,31
			0,03	-1,25	-0,36	0,02	-1,53	-0,35	0,01	-2,35	-0,33	0,01	-3,12	-0,31
12	3,30	48	0,07	-2,84	-0,42	0,07	-2,84	-0,42	0,07	-2,84	-0,42	0,09	-3,77	-0,41
			0,06	-1,51	-0,43	0,06	-1,84	-0,43	0,07	-2,84	-0,42	0,09	-3,77	-0,41
13	3,30	49	0,07	-2,74	-0,68	0,07	-2,74	-0,68	0,07	-2,74	-0,68	0,08	-3,64	-0,67
			0,05	-1,46	-0,68	0,06	-1,78	-0,68	0,07	-2,74	-0,68	0,08	-3,64	-0,67
14	3,30	50	0,07	-2,67	-0,83	0,07	-2,67	-0,83	0,07	-2,67	-0,83	0,08	-3,55	-0,84
			0,05	-1,43	-0,81	0,06	-1,74	-0,81	0,07	-2,67	-0,83	0,08	-3,55	-0,84
15	3,30	51	0,06	-2,23	-0,72	0,06	-2,23	-0,72	0,06	-2,23	-0,72	0,07	-2,99	-0,72
			0,04	-1,15	-0,71	0,04	-1,42	-0,71	0,06	-2,23	-0,72	0,07	-2,99	-0,72
16	3,30	52	0,20	-2,84	-0,49	0,20	-2,84	-0,49	0,20	-2,84	-0,49	0,25	-3,77	-0,49
			0,12	-1,51	-0,47	0,14	-1,84	-0,48	0,20	-2,84	-0,49	0,25	-3,77	-0,49
17	3,30	53	0,20	-2,75	-0,48	0,20	-2,75	-0,48	0,20	-2,75	-0,48	0,25	-3,66	-0,46
			0,12	-1,46	-0,52	0,14	-1,79	-0,51	0,20	-2,75	-0,48	0,25	-3,66	-0,46
18	3,30	54	0,20	-2,70	-0,48	0,20	-2,70	-0,48	0,20	-2,70	-0,48	0,25	-3,58	-0,46
			0,12	-1,43	-0,50	0,14	-1,75	-0,50	0,20	-2,70	-0,48	0,25	-3,58	-0,46
19	3,30	55	0,19	-2,62	-0,39	0,19	-2,62	-0,39	0,19	-2,62	-0,39	0,24	-3,47	-0,38
			0,11	-1,40	-0,40	0,13	-1,70	-0,40	0,19	-2,62	-0,39	0,24	-3,47	-0,38
20	3,30	56	0,25	-2,84	-0,33	0,25	-2,84	-0,33	0,25	-2,84	-0,33	0,33	-3,77	-0,32
			0,15	-1,51	-0,36	0,18	-1,84	-0,35	0,25	-2,84	-0,33	0,33	-3,77	-0,32
21	3,30	57	0,25	-2,75	-0,49	0,25	-2,75	-0,49	0,25	-2,75	-0,49	0,33	-3,66	-0,52
			0,15	-1,46	-0,45	0,18	-1,79	-0,46	0,25	-2,75	-0,49	0,33	-3,66	-0,52
22	3,30	58	0,25	-2,70	-0,45	0,25	-2,70	-0,45	0,25	-2,70	-0,45	0,33	-3,58	-0,47
			0,15	-1,43	-0,43	0,18	-1,75	-0,44	0,25	-2,70	-0,45	0,33	-3,58	-0,47
23	3,30	59	0,25	-2,62	-0,48	0,25	-2,62	-0,48	0,25	-2,62	-0,48	0,32	-3,47	-0,50
			0,15	-1,40	-0,45	0,18	-1,70	-0,46	0,25	-2,62	-0,48	0,32	-3,47	-0,50
24	3,30	60	0,30	-2,62	-0,15	0,30	-2,62	-0,15	0,30	-2,62	-0,15	0,39	-3,47	-0,11
			0,18	-1,39	-0,21	0,21	-1,70	-0,19	0,30	-2,62	-0,15	0,39	-3,47	-0,11
25	3,30	61	0,36	-2,84	-0,46	0,36	-2,84	-0,46	0,36	-2,84	-0,46	0,47	-3,77	-0,40
			0,21	-1,51	-0,54	0,25	-1,84	-0,52	0,36	-2,84	-0,46	0,47	-3,77	-0,40
26	3,30	62	0,36	-2,70	-0,96	0,36	-2,70	-0,96	0,36	-2,70	-0,96	0,47	-3,58	-1,06
			0,21	-1,43	-0,83	0,25	-1,75	-0,86	0,36	-2,70	-0,96	0,47	-3,58	-1,06
27	3,30	63	0,36	-2,62	-0,52	0,36	-2,62	-0,52	0,36	-2,62	-0,52	0,47	-3,47	-0,57
			0,21	-1,39	-0,43	0,25	-1,70	-0,46	0,36	-2,62	-0,52	0,47	-3,47	-0,57
28	3,30	64	0,46	-2,55	-0,54	0,46	-2,55	-0,54	0,46	-2,55	-0,54	0,61	-3,39	-0,57
			0,26	-1,36	-0,49	0,31	-1,66	-0,50	0,46	-2,55	-0,54	0,61	-3,39	-0,57
29	3,30	65	0,46	-2,39	-0,69	0,46	-2,39	-0,69	0,46	-2,39	-0,69	0,60	-3,18	-0,71
			0,26	-1,28	-0,66	0,31	-1,56	-0,67	0,46	-2,39	-0,69	0,60	-3,18	-0,71
30	3,30	66	0,46	-2,23	-0,55	0,46	-2,23	-0,55	0,46	-2,23	-0,55	0,61	-2,96	-0,59
			0,26	-1,19	-0,50	0,31	-1,45	-0,52	0,46	-2,23	-0,55	0,61	-2,96	-0,59
31	3,30	67	0,30	-2,55	-0,57	0,30	-2,55	-0,57	0,30	-2,55	-0,57	0,39	-3,39	-0,57
			0,18	-1,36	-0,58	0,21	-1,66	-0,58	0,30	-2,55	-0,57	0,39	-3,39	-0,57
32	3,30	68	0,30	-2,39	-0,74	0,30	-2,39	-0,74	0,30	-2,39	-0,74	0,39	-3,18	-0,74
			0,18	-1,28	-0,74	0,21	-1,56	-0,74	0,30	-2,39	-0,74	0,39	-3,18	-0,74
33	3,30	69	0,30	-2,23	-0,61	0,30	-2,23	-0,61	0,30	-2,23	-0,61	0,39	-2,96	-0,61
			0,18	-1,19	-0,60	0,21	-1,45	-0,60	0,30	-2,23	-0,61	0,39	-2,96	-0,61
34	3,30	70	0,02	-2,51	-0,70	0,02	-2,51	-0,70	0,02	-2,51	-0,70	0,03	-3,35	-0,68
			0,00	-1,32	-0,73	0,01	-1,62	-0,72	0,02	-2,51	-0,70	0,03	-3,35	-0,68
35	3,30	71	0,02	-2,38	-0,72	0,02	-2,38	-0,72	0,02	-2,38	-0,72	0,03	-3,15	-0,72
			0,01	-1,28	-0,72	0,01	-1,56	-0,72	0,02	-2,38	-0,72	0,03	-3,15	-0,72
36	3,30	72	0,15	-2,23	-0,35	0,15	-2,23	-0,35	0,15	-2,23	-0,35	0,18	-2,96	-0,33
			0,09	-1,19	-0,39	0,11	-1,45	-0,38	0,15	-2,23	-0,35	0,18	-2,96	-0,33
5	0,00	73	0,00	0,00	-0,57	0,00	0,00	-0,57	0,00	0,00	-0,57	0,00	0,00	-0,55
			0,00	0,00	-0,61	0,00	0,00	-0,60	0,00	0,00	-0,57	0,00	0,00	-0,55
6	0,00	74	0,00	0,00	-0,69	0,00	0,00	-0,69	0,00	0,00	-0,69	0,00	0,00	-0,70
			0,00	0,00	-0,68	0,00	0,00	-0,68	0,00	0,00	-0,69	0,00	0,00	-0,70
37	0,00	75	0,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	-0,84
			0,00	0,00	-0,74	0,00	0,00	-0,75	0,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	-0,84
38	0,00	76	0,00	0,00	-0,87	0,00	0,00	-0,87	0,00	0,00	-0,87	0,00	0,00	-0,93
			0,00	0,00	-0,77	0,00	0,00	-0,79	0,00	0,00	-0,87	0,00	0,00	-0,93
5	1,07	77	0,12	-0,84	-0,57	0,12	-0,84	-0,57	0,12	-0,84	-0,57	0,15	-1,10	-0,54
			0,07	-0,46	-0,61	0,08	-0,56	-0,60	0,12	-0,84	-0,57	0,15	-1,10	-0,54
6	1,04	78	0,11	-0,80	-0,69	0,11	-0,80	-0,69	0,11	-0,80	-0,69	0,14	-1,06	-0,70
			0,06	-0,44	-0,68	0,07	-0,53	-0,68	0,11	-0,80	-0,69	0,14	-1,06	-0,70
5	2,26	79	0,25	-1,92	-0,57	0,25	-1,92	-0,57	0,25	-1,92	-0,57	0,32	-2,54	-0,55
			0,14	-1,04	-0,61	0,17	-1,26	-0,60	0,25	-1,92	-0,57	0,32	-2,54	-0,55
6	2,33	80	0,26	-1,92	-0,69	0,26	-1,92	-0,69	0,26	-1,92	-0,69	0,33	-2,54	-0,70
			0,15	-1,03	-0,68	0,17	-1,26	-0,68	0,26	-1,92	-0,69	0,33	-2,54	-0,70
39	2,40	81	0,27	-1,94	-0,81	0,27	-1,94	-0,81	0,27	-1,94	-0,81	0,35	-2,57	-0,86
			0,16	-1,05	-0,75	0,19	-1,27	-0,77	0,27	-1,94	-0,81	0,35	-2,57	-0,86
40	2,40	82	0,29	-1,92	-0,89	0,29	-1,92	-0,89	0,29	-1,92	-0,89	0,37	-2,54	-0,96
			0,17	-1,05	-0,79	0,20	-1,27	-0,81	0,29	-1,92	-0,89	0,37	-2,54	-0,96
41	2,40	83	0,29	-1,91	-0,95	0,29	-1,91	-0,95	0,29	-1,91	-0,95	0,37	-2,51	-1,04
			0,17	-1,05	-0,82	0,20	-1,26	-0,85	0,29	-1,91	-0,95	0,37	-2,51	-1,04
5	3,30	84	0,36	-2,81	-0,57	0,36	-2,81	-0,57	0,36	-2,81	-0,57	0,47	-3,73	-0,55
			0,21	-1,49	-0,61	0,25	-1,82	-0,60	0,36	-2,81	-0,57	0,47	-3,73	-0,55
6	3,30	85	0,36	-2,78	-0,69	0,36	-2,78	-0,69	0,36	-2,78	-0,69	0,47	-3,69	-0,70

Arch. Marco Amabili

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 4 - Prop.Modolo: Fy+0.3*Fx+Ecc5%														
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE											
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
37	3,30	86	0,21	-1,48	-0,68	0,25	-1,81	-0,68	0,36	-2,78	-0,69	0,47	-3,69	-0,70
			0,36	-2,75	-0,81	0,36	-2,75	-0,81	0,36	-2,75	-0,81	0,47	-3,66	-0,85
38	3,30	87	0,21	-1,46	-0,75	0,25	-1,79	-0,76	0,36	-2,75	-0,81	0,47	-3,66	-0,85
			0,36	-2,72	-0,89	0,36	-2,72	-0,89	0,36	-2,72	-0,89	0,47	-3,62	-0,96
25	1,10	88	0,21	-1,45	-0,79	0,25	-1,77	-0,82	0,36	-2,72	-0,89	0,47	-3,62	-0,96
			0,12	-0,89	-0,45	0,12	-0,89	-0,45	0,12	-0,89	-0,45	0,16	-1,16	-0,39
25	2,20	89	0,07	-0,51	-0,53	0,08	-0,60	-0,51	0,12	-0,89	-0,45	0,16	-1,16	-0,39
			0,24	-1,95	-0,45	0,24	-1,95	-0,45	0,24	-1,95	-0,45	0,31	-2,57	-0,39
26	1,10	90	0,14	-1,06	-0,54	0,17	-1,28	-0,52	0,24	-1,95	-0,45	0,31	-2,57	-0,39
			0,08	-0,73	-0,94	0,08	-0,73	-0,94	0,08	-0,73	-0,94	0,11	-0,93	-1,03
26	2,20	91	0,04	-0,44	-0,80	0,05	-0,52	-0,84	0,08	-0,73	-0,94	0,11	-0,93	-1,03
			0,26	-1,72	-0,97	0,26	-1,72	-0,97	0,26	-1,72	-0,97	0,34	-2,25	-1,07
39	1,00	92	0,15	-0,96	-0,83	0,18	-1,15	-0,87	0,26	-1,72	-0,97	0,34	-2,25	-1,07
			0,09	-0,73	-0,81	0,09	-0,73	-0,81	0,09	-0,73	-0,81	0,12	-0,96	-0,85
40	1,00	93	0,05	-0,41	-0,75	0,06	-0,49	-0,76	0,09	-0,73	-0,81	0,12	-0,96	-0,85
			0,06	-0,66	-0,86	0,06	-0,66	-0,86	0,06	-0,66	-0,86	0,08	-0,85	-0,92
41	1,00	94	0,02	-0,38	-0,76	0,03	-0,45	-0,79	0,06	-0,66	-0,86	0,08	-0,85	-0,92
			0,07	-0,66	-0,91	0,07	-0,66	-0,91	0,07	-0,66	-0,91	0,09	-0,84	-0,99
53	3,30	95	0,03	-0,40	-0,78	0,04	-0,46	-0,82	0,07	-0,66	-0,91	0,09	-0,84	-0,99
			0,30	-2,60	-0,25	0,30	-2,60	-0,25	0,30	-2,60	-0,25	0,39	-3,45	-0,22
42	0,00	96	0,18	-1,38	-0,28	0,21	-1,69	-0,27	0,30	-2,60	-0,25	0,39	-3,45	-0,22
			0,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	-0,82
43	0,00	97	0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,77	0,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	-0,82
			0,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	-0,82
44	0,00	98	0,00	0,00	-0,77	0,00	0,00	-0,78	0,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	-0,82
			0,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	-0,81
45	0,00	99	0,00	0,00	-0,78	0,00	0,00	-0,78	0,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	-0,81
			0,00	0,00	-0,79	0,00	0,00	-0,79	0,00	0,00	-0,79	0,00	0,00	-0,79
7	1,10	100	0,00	0,00	-0,78	0,00	0,00	-0,78	0,00	0,00	-0,79	0,00	0,00	-0,79
			0,00	-0,77	-0,79	0,00	-0,77	-0,79	0,00	-0,77	-0,79	-0,01	-1,02	-0,83
42	1,10	101	0,01	-0,40	-0,75	0,01	-0,49	-0,76	0,00	-0,77	-0,79	-0,01	-1,02	-0,83
			0,00	-0,82	-0,80	0,00	-0,82	-0,80	0,00	-0,82	-0,80	-0,01	-1,10	-0,82
43	1,10	102	0,01	-0,44	-0,76	0,01	-0,53	-0,77	0,00	-0,82	-0,80	-0,01	-1,10	-0,82
			0,00	-0,86	-0,80	0,00	-0,86	-0,80	0,00	-0,86	-0,80	-0,01	-1,14	-0,82
44	1,10	103	0,00	-0,46	-0,77	0,00	-0,56	-0,78	0,00	-0,86	-0,80	-0,01	-1,14	-0,82
			-0,01	-0,86	-0,80	-0,01	-0,86	-0,80	-0,01	-0,86	-0,80	-0,01	-1,14	-0,81
45	1,10	104	0,00	-0,46	-0,78	0,00	-0,56	-0,78	-0,01	-0,86	-0,80	-0,01	-1,14	-0,81
			-0,01	-0,83	-0,78	-0,01	-0,83	-0,78	-0,01	-0,83	-0,78	-0,02	-1,09	-0,79
8	1,10	105	0,00	-0,46	-0,77	-0,01	-0,55	-0,78	-0,01	-0,83	-0,78	-0,02	-1,09	-0,79
			-0,01	-0,79	-0,77	-0,01	-0,79	-0,77	-0,01	-0,79	-0,77	-0,02	-1,03	-0,77
7	2,20	106	0,00	-0,45	-0,77	0,00	-0,54	-0,77	-0,01	-0,79	-0,77	-0,02	-1,03	-0,77
			-0,01	-1,89	-0,81	-0,01	-1,89	-0,81	-0,01	-1,89	-0,81	-0,02	-2,52	-0,84
42	2,20	107	0,01	-1,00	-0,76	0,00	-1,23	-0,77	-0,01	-1,89	-0,81	-0,02	-2,52	-0,84
			-0,01	-1,83	-0,80	-0,01	-1,83	-0,80	-0,01	-1,83	-0,80	-0,02	-2,43	-0,83
43	2,20	108	0,01	-0,97	-0,76	0,00	-1,19	-0,77	-0,01	-1,83	-0,80	-0,02	-2,43	-0,83
			-0,01	-1,80	-0,80	-0,01	-1,80	-0,80	-0,01	-1,80	-0,80	-0,02	-2,39	-0,82
44	2,20	109	0,01	-0,96	-0,77	0,00	-1,17	-0,78	-0,01	-1,80	-0,80	-0,02	-2,39	-0,82
			-0,01	-1,79	-0,80	-0,01	-1,79	-0,80	-0,01	-1,79	-0,80	-0,03	-2,37	-0,81
45	2,20	110	0,00	-0,96	-0,78	0,00	-1,17	-0,78	-0,01	-1,79	-0,80	-0,03	-2,37	-0,81
			-0,02	-1,79	-0,79	-0,02	-1,79	-0,79	-0,02	-1,79	-0,79	-0,03	-2,37	-0,80
8	2,20	111	0,00	-0,96	-0,78	0,00	-1,17	-0,78	-0,02	-1,79	-0,79	-0,03	-2,37	-0,80
			-0,02	-1,83	-0,78	-0,02	-1,83	-0,78	-0,02	-1,83	-0,78	-0,03	-2,41	-0,78
42	3,30	112	0,00	-0,99	-0,78	0,00	-1,20	-0,78	-0,02	-1,83	-0,78	-0,03	-2,41	-0,78
			-0,02	-2,81	-0,80	-0,02	-2,81	-0,80	-0,02	-2,81	-0,80	-0,04	-3,73	-0,83
43	3,30	113	0,01	-1,49	-0,77	0,00	-1,82	-0,78	-0,02	-2,81	-0,80	-0,04	-3,73	-0,83
			-0,02	-2,78	-0,80	-0,02	-2,78	-0,80	-0,02	-2,78	-0,80	-0,04	-3,69	-0,82
44	3,30	114	0,01	-1,48	-0,77	0,00	-1,81	-0,78	-0,02	-2,78	-0,80	-0,04	-3,69	-0,82
			-0,02	-2,75	-0,80	-0,02	-2,75	-0,80	-0,02	-2,75	-0,80	-0,04	-3,66	-0,81
45	3,30	115	0,01	-1,46	-0,78	0,00	-1,79	-0,78	-0,02	-2,75	-0,80	-0,04	-3,66	-0,81
			-0,02	-2,72	-0,79	-0,02	-2,72	-0,79	-0,02	-2,72	-0,79	-0,04	-3,62	-0,80
46	0,00	116	0,01	-1,45	-0,78	0,00	-1,77	-0,78	-0,02	-2,72	-0,79	-0,04	-3,62	-0,80
			0,00	0,00	-0,70	0,00	0,00	-0,70	0,00	0,00	-0,70	0,00	0,00	-0,69
47	0,00	117	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,70	0,00	0,00	-0,69
			0,00	0,00	-0,71	0,00	0,00	-0,71	0,00	0,00	-0,71	0,00	0,00	-0,70
48	0,00	118	0,00	0,00	-0,73	0,00	0,00	-0,73	0,00	0,00	-0,71	0,00	0,00	-0,70
			0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,71
49	0,00	119	0,00	0,00	-0,73	0,00	0,00	-0,73	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,71
			0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,71
50	0,00	120	0,00	0,00	-0,73	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,71
			0,00	0,00	-0,71	0,00	0,00	-0,71	0,00	0,00	-0,71	0,00	0,00	-0,71
34	1,10	121	0,00	0,00	-0,71	0,00	0,00	-0,71	0,00	0,00	-0,71	0,00	0,00	-0,71
			0,01	-0,79	-0,69	0,01	-0,79	-0,69	0,01	-0,79	-0,69	0,01	-1,05	-0,67
46	1,10	122	0,00	-0,42	-0,72	0,01	-0,51	-0,71	0,01	-0,79	-0,69	0,01	-1,05	-0,67
			0,01	-0,76	-0,70	0,01	-0,76	-0,70	0,01	-0,76	-0,70	0,01	-1,01	-0,69
47	1,10	123	0,00	-0,40	-0,72	0,01	-0,49	-0,72	0,01	-0,76	-0,70	0,01	-1,01	-0,69
			0,01	-0,75	-0,71	0,01	-0,75	-0,71	0,01	-0,75	-0,71	0,01	-1,01	-0,70
48	1,10	124	0,00	-0,40	-0,73	0,00	-0,49	-0,73	0,01	-0,75	-0,71	0,01	-1,01	-0,70
			0,00	-0,75	-0,72	0,00	-0,75	-0,72	0,00	-0,75	-0,72	0,01	-1,00	-0,71
49	1,10	125	0,00	-0,40	-0,73	0,00	-0,48	-0,73	0,00	-0,75	-0,72	0,01	-1,00	-0,71
			0,00	-0,73	-0,72	0,00	-0,73	-0,72	0,00	-0,73	-0,72	0,01	-0,97	-0,71
50	1,10	126	0,00	-0,39	-0,73	0,00	-0,47	-0,72	0,00	-0,73	-0,72	0,01	-0,97	-0,71
			0,00	-0,71	-0,71	0,00	-0,71	-0,71	0,00	-0,71	-0,71	0,00	-0,94	-0,71
35	1,10	127	0,00	-0,37	-0,72	0,00	-0,46	-0,71	0,00	-0,71	-0,71	0,00	-0,94	-0,71
			0,00	-0,71	-0,71	0,00	-0,71	-0,71	0,00	-0,71	-0,71	0,00	-0,94	-0,71

Arch. Marco Amabili

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 4 - Prop.Modolo: Fy+0.3*Fx+Ecc5%														
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE											
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
34	2,20	128	0,00	-0,37	-0,71	0,00	-0,46	-0,71	0,00	-0,71	-0,71	0,00	-0,94	-0,71
			0,01	-1,76	-0,70	0,01	-1,76	-0,70	0,01	-1,76	-0,70	0,02	-2,34	-0,68
			0,00	-0,93	-0,72	0,01	-1,14	-0,72	0,01	-1,76	-0,70	0,02	-2,34	-0,68
46	2,20	129	0,01	-1,65	-0,71	0,01	-1,65	-0,71	0,01	-1,65	-0,71	0,02	-2,19	-0,69
			0,00	-0,87	-0,73	0,01	-1,07	-0,72	0,01	-1,65	-0,71	0,02	-2,19	-0,69
47	2,20	130	0,01	-1,58	-0,71	0,01	-1,58	-0,71	0,01	-1,58	-0,71	0,02	-2,10	-0,70
			0,00	-0,83	-0,73	0,00	-1,02	-0,73	0,01	-1,58	-0,71	0,02	-2,10	-0,70
48	2,20	131	0,01	-1,54	-0,72	0,01	-1,54	-0,72	0,01	-1,54	-0,72	0,02	-2,05	-0,71
			0,00	-0,82	-0,73	0,00	-1,00	-0,73	0,01	-1,54	-0,72	0,02	-2,05	-0,71
49	2,20	132	0,01	-1,53	-0,72	0,01	-1,53	-0,72	0,01	-1,53	-0,72	0,01	-2,03	-0,71
			0,00	-0,81	-0,73	0,00	-0,99	-0,72	0,01	-1,53	-0,72	0,01	-2,03	-0,71
50	2,20	133	0,01	-1,55	-0,72	0,01	-1,55	-0,72	0,01	-1,55	-0,72	0,02	-2,06	-0,71
			0,00	-0,83	-0,72	0,00	-1,01	-0,72	0,01	-1,55	-0,72	0,02	-2,06	-0,71
35	2,20	134	0,01	-1,61	-0,72	0,01	-1,61	-0,72	0,01	-1,61	-0,72	0,02	-2,14	-0,72
			0,00	-0,85	-0,72	0,00	-1,04	-0,72	0,01	-1,61	-0,72	0,02	-2,14	-0,72
46	3,30	135	0,02	-2,46	-0,71	0,02	-2,46	-0,71	0,02	-2,46	-0,71	0,03	-3,29	-0,69
			0,00	-1,29	-0,73	0,01	-1,59	-0,72	0,02	-2,46	-0,71	0,03	-3,29	-0,69
47	3,30	136	0,01	-2,39	-0,71	0,01	-2,39	-0,71	0,01	-2,39	-0,71	0,02	-3,19	-0,70
			0,00	-1,26	-0,73	0,00	-1,55	-0,73	0,01	-2,39	-0,71	0,02	-3,19	-0,70
48	3,30	137	0,01	-2,35	-0,72	0,01	-2,35	-0,72	0,01	-2,35	-0,72	0,02	-3,13	-0,71
			0,00	-1,25	-0,73	0,00	-1,53	-0,73	0,01	-2,35	-0,72	0,02	-3,13	-0,71
49	3,30	138	0,01	-2,34	-0,72	0,01	-2,34	-0,72	0,01	-2,34	-0,72	0,02	-3,11	-0,72
			0,00	-1,25	-0,73	0,00	-1,53	-0,73	0,01	-2,34	-0,72	0,02	-3,11	-0,72
50	3,30	139	0,01	-2,37	-0,72	0,01	-2,37	-0,72	0,01	-2,37	-0,72	0,02	-3,14	-0,72
			0,00	-1,27	-0,72	0,00	-1,55	-0,72	0,01	-2,37	-0,72	0,02	-3,14	-0,72

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 5 - Prop.Massa: +Fx+0.3*Fy+Ecc5%														
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE											
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
1	0,00	1	0,07	0,10	-0,50	0,07	0,10	-0,50	0,07	0,10	-0,50	0,07	0,11	-0,50
2	0,00	2	0,00	0,02	-0,47	0,00	0,02	-0,47	0,02	0,04	-0,47	0,02	0,05	-0,48
			0,04	0,05	-0,64	0,04	0,05	-0,64	0,04	0,05	-0,64	0,04	0,05	-0,64
3	0,00	3	0,00	0,04	-0,57	0,00	0,04	-0,57	0,01	0,04	-0,59	0,01	0,04	-0,59
			0,01	0,07	-0,42	0,01	0,07	-0,42	0,01	0,07	-0,42	0,02	0,07	-0,43
7	0,00	4	-0,04	0,03	-0,34	-0,04	0,03	-0,34	-0,03	0,04	-0,36	-0,02	0,04	-0,36
			0,01	0,03	0,29	0,01	0,03	0,29	0,01	0,03	0,29	0,01	0,03	0,34
8	0,00	5	0,00	0,02	-0,55	0,00	0,02	-0,52	0,00	0,02	-0,34	0,00	0,02	-0,27
			0,00	0,04	-1,47	0,00	0,04	-1,47	0,00	0,04	-1,47	0,01	0,05	-1,51
26	0,00	6	0,00	-0,01	-0,83	0,00	-0,01	-0,85	0,00	0,00	-0,99	0,00	0,01	-1,04
			-0,01	0,00	-1,62	-0,01	0,00	-1,62	-0,01	0,00	-1,62	-0,01	0,00	-1,67
22	0,00	7	0,00	-0,02	-0,75	0,00	-0,02	-0,78	0,00	-0,01	-0,97	0,00	-0,01	-1,04
			0,01	0,07	-0,34	0,01	0,07	-0,34	0,01	0,07	-0,34	0,01	0,07	-0,34
12	0,00	8	-0,02	0,03	-0,34	-0,02	0,03	-0,34	-0,02	0,04	-0,34	-0,01	0,04	-0,34
			0,08	0,02	-0,32	0,08	0,02	-0,32	0,08	0,02	-0,32	0,09	0,02	-0,32
16	0,00	9	0,00	0,02	-0,40	0,00	0,02	-0,40	0,02	0,02	-0,38	0,03	0,02	-0,37
			0,04	0,01	-0,40	0,04	0,01	-0,40	0,04	0,01	-0,40	0,04	0,01	-0,40
20	0,00	10	-0,01	0,02	-0,40	-0,01	0,02	-0,40	0,00	0,01	-0,40	0,00	0,01	-0,40
			0,03	0,02	-0,26	0,03	0,02	-0,26	0,03	0,02	-0,26	0,03	0,02	-0,26
25	0,00	11	-0,01	0,03	-0,32	-0,01	0,03	-0,32	0,00	0,03	-0,30	0,00	0,03	-0,30
			0,01	0,08	0,91	0,01	0,08	0,91	0,01	0,08	0,91	0,01	0,09	0,99
4	0,00	12	0,00	0,00	-0,41	0,00	0,00	-0,37	0,00	0,02	-0,08	0,00	0,02	0,03
			0,03	0,03	-0,39	0,03	0,03	-0,39	0,03	0,03	-0,39	0,03	0,03	-0,39
54	0,00	13	0,01	0,01	-0,39	0,01	0,01	-0,39	0,01	0,01	-0,39	0,02	0,02	-0,39
			0,00	0,00	-0,49	0,00	0,00	-0,49	0,00	0,00	-0,49	0,00	0,00	-0,49
9	0,00	14	0,00	0,00	-0,48	0,00	0,00	-0,48	0,00	0,00	-0,49	0,00	0,00	-0,49
			0,04	0,05	-0,56	0,04	0,05	-0,56	0,04	0,05	-0,56	0,04	0,05	-0,56
34	0,00	15	0,03	0,01	-0,56	0,03	0,01	-0,56	0,03	0,02	-0,56	0,03	0,02	-0,56
			0,01	0,09	-0,30	0,01	0,09	-0,30	0,01	0,09	-0,30	0,01	0,10	-0,28
31	0,00	16	0,00	0,01	-0,67	0,00	0,01	-0,65	0,00	0,03	-0,57	0,00	0,04	-0,54
			0,04	0,08	-0,53	0,04	0,08	-0,53	0,04	0,08	-0,53	0,04	0,09	-0,53
28	0,00	17	-0,01	0,01	-0,51	-0,01	0,01	-0,51	0,00	0,03	-0,51	0,01	0,03	-0,51
			0,24	0,13	-0,25	0,24	0,13	-0,25	0,24	0,13	-0,25	0,25	0,13	-0,24
55	0,00	18	0,04	0,00	-0,39	0,04	0,00	-0,39	0,09	0,03	-0,35	0,10	0,04	-0,34
			0,00	0,00	-0,36	0,00	0,00	-0,36	0,00	0,00	-0,36	0,00	0,00	-0,34
13	0,00	19	0,00	0,00	-0,65	0,00	0,00	-0,64	0,00	0,00	-0,57	0,00	0,00	-0,55
			0,03	0,12	-0,63	0,03	0,12	-0,63	0,03	0,12	-0,63	0,04	0,13	-0,63
17	0,00	20	-0,02	0,04	-0,61	-0,02	0,05	-0,61	-0,01	0,06	-0,62	0,00	0,07	-0,62
			0,00	0,09	-0,50	0,00	0,09	-0,50	0,00	0,09	-0,50	0,01	0,09	-0,50
21	0,00	21	-0,05	0,01	-0,48	-0,04	0,02	-0,48	-0,03	0,03	-0,49	-0,03	0,04	-0,49
			-0,01	0,07	-0,30	-0,01	0,07	-0,30	-0,01	0,07	-0,30	-0,01	0,08	-0,29
14	0,00	22	-0,04	0,00	-0,35	-0,04	0,00	-0,35	-0,03	0,02	-0,34	-0,03	0,03	-0,33
			0,04	0,10	-0,75	0,04	0,10	-0,75	0,04	0,10	-0,75	0,05	0,11	-0,76
18	0,00	23	-0,02	0,04	-0,69	-0,02	0,04	-0,70	-0,01	0,06	-0,71	0,00	0,06	-0,71
			0,00	0,09	-0,46	0,00	0,09	-0,46	0,00	0,09	-0,46	0,00	0,10	-0,46
19	0,00	24	-0,05	0,04	-0,44	-0,05	0,04	-0,44	-0,04	0,05	-0,44	-0,04	0,06	-0,44
			0,00	0,08	-0,29	0,00	0,08	-0,29	0,00	0,08	-0,29	0,00	0,08	-0,29
23	0,00	25	-0,03	0,01	-0,34	-0,03	0,01	-0,34	-0,02	0,03	-0,33	-0,02	0,03	-0,32
			-0,01	0,08	-0,38	-0,01	0,08	-0,38	-0,01	0,08	-0,38	-0,01	0,08	-0,39
56	0,00	26	-0,03	0,00	-0,37	-0,03	0,00	-0,37	-0,02	0,02	-0,38	-0,02	0,02	-0,38
			0,00	0,00	-0,62	0,00	0,00	-0,62	0,00	0,00	-0,62	0,00	0,00	-0,62
27	0,00	27	0,00	0,00	-0,58	0,00	0,00	-0,59	0,00	0,00	-0,59	0,00	0,00	-0,60
			-0,14	0,07	-0,40	-0,14	0,07	-0,40	-0,14	0,07	-0,40	-0,14	0,07	-0,40

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 5 - Prop.Massa:+Fx+0.3*Fy+Ecc5%														
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE											
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
24	0,00	28	-0,04	0,01	-0,32	-0,04	0,01	-0,32	-0,06	0,02	-0,34	-0,07	0,03	-0,34
			0,02	0,06	-0,24	0,02	0,06	-0,24	0,02	0,06	-0,24	0,02	0,06	-0,24
53	0,00	29	0,00	0,00	-0,24	0,00	0,00	-0,24	0,00	0,02	-0,24	0,01	0,02	-0,24
			0,00	0,00	-0,32	0,00	0,00	-0,32	0,00	0,00	-0,32	0,00	0,00	-0,32
10	0,00	30	0,00	0,00	-0,33	0,00	0,00	-0,33	0,00	0,00	-0,33	0,00	0,00	-0,33
			0,01	0,05	-0,56	0,01	0,05	-0,56	0,01	0,05	-0,56	0,01	0,05	-0,56
			0,01	0,01	-0,56	0,01	0,01	-0,56	0,01	0,02	-0,56	0,01	0,02	-0,56
35	0,00	31	0,00	0,11	-1,12	0,00	0,11	-1,12	0,00	0,11	-1,12	0,00	0,11	-1,15
			0,01	0,01	-0,73	0,01	0,02	-0,75	0,01	0,04	-0,83	0,01	0,04	-0,86
11	0,00	32	-0,02	0,18	-0,42	-0,02	0,18	-0,42	-0,02	0,18	-0,42	-0,02	0,19	-0,42
			-0,03	0,03	-0,36	-0,03	0,04	-0,36	-0,03	0,07	-0,37	-0,03	0,08	-0,38
15	0,00	33	-0,04	0,13	-0,87	-0,04	0,13	-0,87	-0,04	0,13	-0,87	-0,05	0,13	-0,88
			0,01	0,00	-0,67	0,01	0,01	-0,67	0,00	0,04	-0,71	0,00	0,05	-0,73
36	0,00	34	-0,02	0,31	-0,52	-0,02	0,31	-0,52	-0,02	0,31	-0,52	-0,02	0,33	-0,53
			0,00	0,04	-0,42	0,00	0,05	-0,43	0,00	0,11	-0,46	0,00	0,13	-0,46
29	0,00	35	0,14	0,13	-0,49	0,14	0,13	-0,49	0,14	0,13	-0,49	0,15	0,14	-0,49
			-0,02	0,02	-0,55	-0,01	0,02	-0,54	0,02	0,05	-0,53	0,03	0,06	-0,53
30	0,00	36	0,24	0,32	-0,39	0,24	0,32	-0,39	0,24	0,32	-0,39	0,25	0,34	-0,39
			0,04	0,05	-0,42	0,05	0,06	-0,41	0,09	0,12	-0,41	0,11	0,14	-0,41
33	0,00	37	0,10	0,21	-0,58	0,10	0,21	-0,58	0,10	0,21	-0,58	0,10	0,22	-0,58
			0,01	-0,02	-0,54	0,01	-0,01	-0,54	0,03	0,04	-0,55	0,04	0,06	-0,55
32	0,00	38	0,07	0,10	-0,64	0,07	0,10	-0,64	0,07	0,10	-0,64	0,08	0,10	-0,64
			0,00	0,01	-0,64	0,00	0,01	-0,64	0,02	0,03	-0,64	0,02	0,04	-0,64
1	3,30	39	1,06	1,72	-0,53	1,06	1,72	-0,53	1,06	1,72	-0,53	1,11	1,81	-0,54
			0,16	0,18	-0,50	0,19	0,24	-0,50	0,38	0,58	-0,51	0,46	0,70	-0,51
2	3,30	40	1,06	1,97	-0,76	1,06	1,97	-0,76	1,06	1,97	-0,76	1,11	2,07	-0,76
			0,16	0,22	-0,68	0,19	0,28	-0,68	0,38	0,66	-0,70	0,46	0,80	-0,70
3	3,30	41	1,06	2,23	-0,48	1,06	2,23	-0,48	1,06	2,23	-0,48	1,11	2,34	-0,48
			0,16	0,25	-0,38	0,19	0,32	-0,38	0,38	0,75	-0,40	0,46	0,91	-0,41
4	3,30	42	1,17	2,23	-0,45	1,17	2,23	-0,45	1,17	2,23	-0,45	1,23	2,34	-0,45
			0,18	0,25	-0,46	0,21	0,32	-0,46	0,42	0,75	-0,46	0,50	0,91	-0,46
7	3,30	43	1,22	1,72	0,32	1,22	1,72	0,32	1,22	1,72	0,32	1,28	1,81	0,38
			0,18	0,18	-0,58	0,22	0,24	-0,55	0,44	0,58	-0,36	0,52	0,70	-0,28
8	3,30	44	1,22	1,97	-1,61	1,22	1,97	-1,61	1,22	1,97	-1,61	1,28	2,07	-1,65
			0,18	0,22	-0,89	0,22	0,28	-0,92	0,44	0,66	-1,07	0,52	0,80	-1,13
9	3,30	45	1,27	2,22	-0,56	1,27	2,22	-0,56	1,27	2,22	-0,56	1,33	2,33	-0,55
			0,19	0,25	-0,63	0,23	0,32	-0,63	0,46	0,75	-0,61	0,55	0,91	-0,61
10	3,30	46	1,28	2,41	-0,60	1,28	2,41	-0,60	1,28	2,41	-0,60	1,34	2,53	-0,60
			0,19	0,27	-0,60	0,23	0,35	-0,60	0,46	0,82	-0,60	0,55	0,99	-0,60
11	3,30	47	1,28	2,60	-0,47	1,28	2,60	-0,47	1,28	2,60	-0,47	1,34	2,72	-0,47
			0,19	0,30	-0,40	0,23	0,38	-0,40	0,46	0,88	-0,42	0,55	1,07	-0,42
12	3,30	48	1,39	1,72	-0,36	1,39	1,72	-0,36	1,39	1,72	-0,36	1,45	1,81	-0,35
			0,21	0,18	-0,43	0,25	0,24	-0,43	0,50	0,58	-0,41	0,59	0,70	-0,41
13	3,30	49	1,32	1,86	-0,72	1,32	1,86	-0,72	1,32	1,86	-0,72	1,39	1,95	-0,72
			0,19	0,20	-0,69	0,23	0,26	-0,70	0,47	0,62	-0,70	0,56	0,76	-0,70
14	3,30	50	1,32	1,94	-0,87	1,32	1,94	-0,87	1,32	1,94	-0,87	1,38	2,03	-0,88
			0,19	0,20	-0,80	0,23	0,26	-0,80	0,47	0,64	-0,82	0,56	0,78	-0,82
15	3,30	51	0,72	2,64	-0,95	0,72	2,64	-0,95	0,72	2,64	-0,95	0,76	2,76	-0,96
			0,10	0,38	-0,73	0,12	0,46	-0,74	0,25	0,95	-0,78	0,30	1,13	-0,80
16	3,30	52	1,61	1,72	-0,46	1,61	1,72	-0,46	1,61	1,72	-0,46	1,68	1,81	-0,46
			0,23	0,18	-0,46	0,28	0,24	-0,46	0,58	0,58	-0,46	0,69	0,70	-0,46
17	3,30	53	1,61	1,87	-0,58	1,61	1,87	-0,58	1,61	1,87	-0,58	1,68	1,96	-0,59
			0,23	0,20	-0,56	0,28	0,26	-0,56	0,58	0,63	-0,57	0,69	0,76	-0,57
18	3,30	54	1,61	1,97	-0,56	1,61	1,97	-0,56	1,61	1,97	-0,56	1,68	2,07	-0,56
			0,23	0,22	-0,54	0,28	0,28	-0,54	0,58	0,66	-0,54	0,69	0,80	-0,54
19	3,30	55	1,43	1,86	-0,34	1,43	1,86	-0,34	1,43	1,86	-0,34	1,50	1,95	-0,33
			0,21	0,20	-0,40	0,25	0,26	-0,40	0,52	0,62	-0,39	0,61	0,75	-0,38
20	3,30	56	1,71	1,72	-0,30	1,71	1,72	-0,30	1,71	1,72	-0,30	1,79	1,81	-0,30
			0,25	0,18	-0,37	0,30	0,24	-0,37	0,61	0,58	-0,36	0,73	0,70	-0,35
21	3,30	57	1,71	1,87	-0,33	1,71	1,87	-0,33	1,71	1,87	-0,33	1,79	1,96	-0,32
			0,25	0,20	-0,39	0,30	0,26	-0,39	0,61	0,63	-0,38	0,73	0,76	-0,37
22	3,30	58	1,71	1,97	-0,40	1,71	1,97	-0,40	1,71	1,97	-0,40	1,79	2,07	-0,40
			0,25	0,22	-0,41	0,30	0,28	-0,41	0,61	0,66	-0,41	0,73	0,80	-0,41
23	3,30	59	1,72	1,95	-0,44	1,72	1,95	-0,44	1,72	1,95	-0,44	1,80	2,04	-0,45
			0,25	0,21	-0,42	0,30	0,27	-0,42	0,62	0,65	-0,42	0,73	0,79	-0,43
24	3,30	60	1,80	2,12	-0,26	1,80	2,12	-0,26	1,80	2,12	-0,26	1,88	2,22	-0,26
			0,26	0,23	-0,27	0,31	0,30	-0,27	0,64	0,71	-0,27	0,77	0,86	-0,27
25	3,30	61	1,91	1,72	0,97	1,91	1,72	0,97	1,91	1,72	0,97	2,00	1,81	1,05
			0,27	0,18	-0,43	0,33	0,24	-0,39	0,68	0,58	-0,08	0,81	0,70	0,03
26	3,30	62	1,91	1,97	-1,79	1,91	1,97	-1,79	1,91	1,97	-1,79	2,00	2,07	-1,85
			0,27	0,22	-0,81	0,33	0,28	-0,85	0,68	0,66	-1,06	0,81	0,80	-1,14
27	3,30	63	1,91	2,12	-0,45	1,91	2,12	-0,45	1,91	2,12	-0,45	2,00	2,22	-0,46
			0,27	0,23	-0,36	0,33	0,30	-0,36	0,68	0,71	-0,38	0,81	0,86	-0,39
28	3,30	64	2,09	2,23	-0,26	2,09	2,23	-0,26	2,09	2,23	-0,26	2,19	2,34	-0,26
			0,29	0,25	-0,42	0,36	0,32	-0,41	0,75	0,75	-0,38	0,89	0,91	-0,37
29	3,30	65	2,09	2,52	-0,55	2,09	2,52	-0,55	2,09	2,52	-0,55	2,19	2,64	-0,55
			0,29	0,29	-0,62	0,36	0,36	-0,61	0,74	0,86	-0,60	0,89	1,03	-0,59
30	3,30	66	2,09	2,81	-0,42	2,09	2,81	-0,42	2,09	2,81	-0,42	2,19	2,95	-0,41
			0,29	0,32	-0,44	0,36	0,41	-0,44	0,75	0,96	-0,44	0,89	1,16	-0,43
31	3,30	67	1,80	2,23	-0,61	1,80	2,23	-0,61	1,80	2,23	-0,61	1,89	2,34	-0,61
			0,26	0,25	-0,59	0,31	0,32	-0,59	0,64	0,76	-0,59	0,77	0,91	-0,60
32	3,30	68	1,80	2,52	-0,73	1,80	2,52	-0,73	1,80	2,52	-0,73	1,89	2,64	-0,73
			0,26	0,29	-0,74	0,31	0,36	-0,74	0,64	0,86	-0,74	0,77	1,03	-0,74
33	3,30	69	1,80	2,81	-0,65	1,80	2,81	-0,65	1,80	2,81	-0,65	1,89	2,94	-0,65

Arch. Marco Amabili

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 5 - Prop.Massa:+Fx+0.3*Fy+Ecc5%														
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE											
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
			0,26	0,32	-0,60	0,31	0,41	-0,61	0,64	0,96	-0,62	0,77	1,16	-0,62
34	3,30	70	0,58	2,49	-0,31	0,58	2,49	-0,31	0,58	2,49	-0,31	0,61	2,61	-0,29
			0,06	0,32	-0,70	0,08	0,39	-0,69	0,20	0,87	-0,60	0,24	1,05	-0,57
35	3,30	71	0,61	2,47	-1,21	0,61	2,47	-1,21	0,61	2,47	-1,21	0,64	2,59	-1,23
			0,07	0,26	-0,78	0,09	0,34	-0,79	0,21	0,82	-0,89	0,25	1,00	-0,92
36	3,30	72	1,52	2,81	-0,56	1,52	2,81	-0,56	1,52	2,81	-0,56	1,59	2,95	-0,56
			0,22	0,32	-0,45	0,27	0,41	-0,46	0,54	0,96	-0,49	0,65	1,16	-0,50
5	0,00	73	0,00	0,00	0,34	0,00	0,00	0,34	0,00	0,00	0,34	0,00	0,00	0,39
			0,00	0,00	-0,52	0,00	0,00	-0,49	0,00	0,00	-0,31	0,00	0,00	-0,24
6	0,00	74	0,00	0,00	-0,27	0,00	0,00	-0,27	0,00	0,00	-0,27	0,00	0,00	-0,25
			0,00	0,00	-0,62	0,00	0,00	-0,60	0,00	0,00	-0,53	0,00	0,00	-0,50
37	0,00	75	0,00	0,00	-0,84	0,00	0,00	-0,84	0,00	0,00	-0,84	0,00	0,00	-0,85
			0,00	0,00	-0,70	0,00	0,00	-0,70	0,00	0,00	-0,73	0,00	0,00	-0,74
38	0,00	76	0,00	0,00	-1,30	0,00	0,00	-1,30	0,00	0,00	-1,30	0,00	0,00	-1,33
			0,00	0,00	-0,74	0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,88	0,00	0,00	-0,93
5	1,07	77	0,60	0,52	0,34	0,60	0,52	0,34	0,60	0,52	0,34	0,63	0,55	0,39
			0,09	0,02	-0,52	0,11	0,04	-0,49	0,22	0,15	-0,31	0,26	0,19	-0,24
6	1,04	78	0,58	0,48	-0,25	0,58	0,48	-0,25	0,58	0,48	-0,25	0,60	0,50	-0,24
			0,08	0,02	-0,61	0,10	0,04	-0,60	0,21	0,14	-0,52	0,25	0,17	-0,49
5	2,26	79	1,30	1,17	0,35	1,30	1,17	0,35	1,30	1,17	0,35	1,36	1,23	0,40
			0,19	0,10	-0,52	0,22	0,13	-0,49	0,47	0,37	-0,30	0,55	0,46	-0,23
6	2,33	80	1,34	1,21	-0,25	1,34	1,21	-0,25	1,34	1,21	-0,25	1,40	1,27	-0,23
			0,19	0,10	-0,61	0,23	0,14	-0,60	0,48	0,38	-0,52	0,57	0,47	-0,49
39	2,40	81	1,42	1,23	-0,91	1,42	1,23	-0,91	1,42	1,23	-0,91	1,49	1,29	-0,92
			0,20	0,10	-0,71	0,25	0,14	-0,72	0,51	0,39	-0,76	0,61	0,48	-0,78
40	2,40	82	1,48	1,20	-1,32	1,48	1,20	-1,32	1,48	1,20	-1,32	1,55	1,26	-1,35
			0,22	0,08	-0,76	0,26	0,12	-0,78	0,54	0,37	-0,90	0,64	0,46	-0,95
41	2,40	83	1,47	1,18	-1,71	1,47	1,18	-1,71	1,47	1,18	-1,71	1,54	1,24	-1,76
			0,22	0,07	-0,80	0,26	0,10	-0,83	0,53	0,35	-1,03	0,63	0,44	-1,10
5	3,30	84	1,91	1,77	0,35	1,91	1,77	0,35	1,91	1,77	0,35	2,00	1,86	0,40
			0,27	0,19	-0,52	0,33	0,25	-0,49	0,68	0,59	-0,30	0,81	0,72	-0,23
6	3,30	85	1,91	1,82	-0,26	1,91	1,82	-0,26	1,91	1,82	-0,26	2,00	1,91	-0,24
			0,27	0,20	-0,62	0,33	0,25	-0,60	0,68	0,61	-0,53	0,81	0,74	-0,50
37	3,30	86	1,91	1,87	-0,86	1,91	1,87	-0,86	1,91	1,87	-0,86	2,00	1,97	-0,87
			0,27	0,20	-0,70	0,33	0,26	-0,71	0,68	0,63	-0,74	0,81	0,76	-0,75
38	3,30	87	1,91	1,92	-1,36	1,91	1,92	-1,36	1,91	1,92	-1,36	2,00	2,02	-1,39
			0,27	0,21	-0,77	0,33	0,27	-0,79	0,68	0,65	-0,91	0,81	0,78	-0,96
25	1,10	88	0,62	0,58	0,95	0,62	0,58	0,95	0,62	0,58	0,95	0,65	0,61	1,03
			0,09	0,00	-0,43	0,11	0,02	-0,38	0,23	0,15	-0,08	0,27	0,19	0,03
25	2,20	89	1,26	1,14	0,97	1,26	1,14	0,97	1,26	1,14	0,97	1,32	1,20	1,05
			0,18	0,08	-0,43	0,22	0,12	-0,38	0,45	0,35	-0,08	0,54	0,43	0,03
26	1,10	90	0,50	0,10	-1,76	0,50	0,10	-1,76	0,50	0,10	-1,76	0,52	0,11	-1,82
			0,06	-0,10	-0,79	0,07	-0,09	-0,83	0,17	-0,05	-1,04	0,20	-0,03	-1,11
26	2,20	91	1,34	0,98	-1,85	1,34	0,98	-1,85	1,34	0,98	-1,85	1,41	1,03	-1,91
			0,20	0,03	-0,82	0,24	0,06	-0,86	0,48	0,27	-1,08	0,58	0,35	-1,16
39	1,00	92	0,51	0,38	-0,90	0,51	0,38	-0,90	0,51	0,38	-0,90	0,53	0,40	-0,91
			0,07	0,00	-0,70	0,08	0,02	-0,71	0,18	0,10	-0,75	0,21	0,13	-0,77
40	1,00	93	0,42	0,22	-1,25	0,42	0,22	-1,25	0,42	0,22	-1,25	0,44	0,24	-1,28
			0,04	-0,04	-0,74	0,05	-0,03	-0,75	0,13	0,03	-0,86	0,16	0,05	-0,91
41	1,00	94	0,43	0,09	-1,62	0,43	0,09	-1,62	0,43	0,09	-1,62	0,45	0,10	-1,67
			0,05	-0,08	-0,77	0,06	-0,08	-0,80	0,14	-0,04	-0,98	0,17	-0,02	-1,05
53	3,30	95	1,80	2,15	-0,31	1,80	2,15	-0,31	1,80	2,15	-0,31	1,88	2,26	-0,31
			0,26	0,24	-0,32	0,31	0,31	-0,32	0,64	0,73	-0,32	0,77	0,88	-0,32
42	0,00	96	0,00	0,00	-0,08	0,00	0,00	-0,08	0,00	0,00	-0,08	0,00	0,00	-0,05
			0,00	0,00	-0,64	0,00	0,00	-0,62	0,00	0,00	-0,50	0,00	0,00	-0,46
43	0,00	97	0,00	0,00	-0,46	0,00	0,00	-0,46	0,00	0,00	-0,46	0,00	0,00	-0,45
			0,00	0,00	-0,71	0,00	0,00	-0,70	0,00	0,00	-0,65	0,00	0,00	-0,63
44	0,00	98	0,00	0,00	-0,84	0,00	0,00	-0,84	0,00	0,00	-0,84	0,00	0,00	-0,85
			0,00	0,00	-0,77	0,00	0,00	-0,77	0,00	0,00	-0,79	0,00	0,00	-0,79
45	0,00	99	0,00	0,00	-1,21	0,00	0,00	-1,21	0,00	0,00	-1,21	0,00	0,00	-1,23
			0,00	0,00	-0,82	0,00	0,00	-0,83	0,00	0,00	-0,92	0,00	0,00	-0,95
7	1,10	100	0,40	0,44	0,31	0,40	0,44	0,31	0,40	0,44	0,31	0,42	0,46	0,36
			0,06	0,07	-0,57	0,08	0,08	-0,54	0,15	0,16	-0,35	0,17	0,19	-0,28
42	1,10	101	0,40	0,50	-0,08	0,40	0,50	-0,08	0,40	0,50	-0,08	0,42	0,53	-0,04
			0,06	0,06	-0,64	0,08	0,07	-0,62	0,15	0,17	-0,50	0,17	0,21	-0,46
43	1,10	102	0,40	0,55	-0,46	0,40	0,55	-0,46	0,40	0,55	-0,46	0,42	0,58	-0,44
			0,06	0,05	-0,71	0,07	0,07	-0,70	0,15	0,18	-0,65	0,17	0,22	-0,63
44	1,10	103	0,40	0,56	-0,84	0,40	0,56	-0,84	0,40	0,56	-0,84	0,42	0,59	-0,84
			0,06	0,05	-0,77	0,07	0,07	-0,77	0,14	0,18	-0,78	0,17	0,22	-0,79
45	1,10	104	0,38	0,53	-1,20	0,38	0,53	-1,20	0,38	0,53	-1,20	0,40	0,56	-1,22
			0,05	0,03	-0,82	0,06	0,05	-0,83	0,13	0,16	-0,91	0,16	0,20	-0,94
8	1,10	105	0,39	0,48	-1,58	0,39	0,48	-1,58	0,39	0,48	-1,58	0,40	0,51	-1,61
			0,05	0,00	-0,87	0,06	0,01	-0,89	0,14	0,12	-1,04	0,16	0,16	-1,10
7	2,20	106	0,81	1,09	0,33	0,81	1,09	0,33	0,81	1,09	0,33	0,85	1,15	0,38
			0,12	0,12	-0,58	0,15	0,16	-0,55	0,29	0,37	-0,36	0,35	0,45	-0,28
42	2,20	107	0,81	1,13	-0,07	0,81	1,13	-0,07	0,81	1,13	-0,07	0,85	1,18	-0,04
			0,12	0,12	-0,64	0,15	0,16	-0,62	0,29	0,38	-0,50	0,35	0,46	-0,46
43	2,20	108	0,81	1,16	-0,46	0,81	1,16	-0,46	0,81	1,16	-0,46	0,84	1,22	-0,44
			0,12	0,12	-0,71	0,15	0,16	-0,70	0,29	0,39	-0,64	0,35	0,47	-0,62
44	2,20	109	0,80	1,19	-0,84	0,80	1,19	-0,84	0,80	1,19	-0,84	0,84	1,25	-0,84
			0,12	0,12	-0,77	0,14	0,16	-0,77	0,29	0,39	-0,78	0,34	0,48	-0,79
45	2,20	110	0,80	1,22	-1,21	0,80	1,22	-1,21	0,80	1,22	-1,21	0,84	1,28	-1,23
			0,12	0,11	-0,82	0,14	0,15	-0,84	0,29	0,39	-0,92	0,34	0,48	-0,95
8	2,20	111	0,80	1,26	-1,61	0,80	1,26	-1,61	0,80	1,26	-1,61	0,84	1,33	-1,65

Arch. Marco Amabili

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 5 - Prop.Massa:+Fx+0.3*Fy+Ecc5%														
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE											
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
42	3,30	112	0,12	0,10	-0,88	0,14	0,14	-0,91	0,29	0,39	-1,06	0,34	0,49	-1,12
			1,22	1,77	-0,07	1,22	1,77	-0,07	1,22	1,77	-0,07	1,28	1,86	-0,04
			0,18	0,19	-0,65	0,22	0,25	-0,63	0,44	0,59	-0,50	0,52	0,72	-0,46
43	3,30	113	1,22	1,82	-0,46	1,22	1,82	-0,46	1,22	1,82	-0,46	1,28	1,91	-0,44
			0,18	0,20	-0,71	0,22	0,25	-0,70	0,44	0,61	-0,65	0,52	0,74	-0,63
44	3,30	114	1,22	1,87	-0,84	1,22	1,87	-0,84	1,22	1,87	-0,84	1,28	1,97	-0,84
			0,18	0,20	-0,77	0,22	0,26	-0,77	0,44	0,63	-0,78	0,52	0,76	-0,79
45	3,30	115	1,22	1,92	-1,22	1,22	1,92	-1,22	1,22	1,92	-1,22	1,28	2,02	-1,24
			0,18	0,21	-0,83	0,22	0,27	-0,84	0,44	0,65	-0,92	0,52	0,78	-0,95
46	0,00	116	0,00	0,00	-0,46	0,00	0,00	-0,46	0,00	0,00	-0,46	0,00	0,00	-0,44
			0,00	0,00	-0,71	0,00	0,00	-0,70	0,00	0,00	-0,64	0,00	0,00	-0,62
47	0,00	117	0,00	0,00	-0,61	0,00	0,00	-0,61	0,00	0,00	-0,61	0,00	0,00	-0,60
			0,00	0,00	-0,73	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,70	0,00	0,00	-0,69
48	0,00	118	0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,76
			0,00	0,00	-0,74	0,00	0,00	-0,74	0,00	0,00	-0,75	0,00	0,00	-0,75
49	0,00	119	0,00	0,00	-0,91	0,00	0,00	-0,91	0,00	0,00	-0,91	0,00	0,00	-0,92
			0,00	0,00	-0,75	0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,79	0,00	0,00	-0,80
50	0,00	120	0,00	0,00	-1,05	0,00	0,00	-1,05	0,00	0,00	-1,05	0,00	0,00	-1,07
			0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,77	0,00	0,00	-0,83	0,00	0,00	-0,85
34	1,10	121	0,18	0,73	-0,29	0,18	0,73	-0,29	0,18	0,73	-0,29	0,19	0,77	-0,27
			0,02	0,08	-0,69	0,03	0,10	-0,67	0,06	0,25	-0,58	0,08	0,30	-0,55
46	1,10	122	0,19	0,79	-0,46	0,19	0,79	-0,46	0,19	0,79	-0,46	0,20	0,83	-0,44
			0,02	0,10	-0,71	0,03	0,12	-0,70	0,07	0,27	-0,64	0,08	0,33	-0,62
47	1,10	123	0,19	0,85	-0,61	0,19	0,85	-0,61	0,19	0,85	-0,61	0,20	0,89	-0,61
			0,02	0,10	-0,73	0,03	0,13	-0,72	0,06	0,29	-0,70	0,08	0,35	-0,69
48	1,10	124	0,19	0,86	-0,76	0,19	0,86	-0,76	0,19	0,86	-0,76	0,20	0,90	-0,76
			0,02	0,10	-0,74	0,03	0,13	-0,74	0,06	0,30	-0,75	0,08	0,36	-0,75
49	1,10	125	0,18	0,84	-0,91	0,18	0,84	-0,91	0,18	0,84	-0,91	0,19	0,88	-0,91
			0,02	0,10	-0,75	0,02	0,13	-0,76	0,06	0,29	-0,79	0,07	0,35	-0,80
50	1,10	126	0,17	0,80	-1,05	0,17	0,80	-1,05	0,17	0,80	-1,05	0,18	0,84	-1,06
			0,01	0,10	-0,76	0,02	0,12	-0,77	0,06	0,28	-0,83	0,07	0,33	-0,85
35	1,10	127	0,18	0,80	-1,20	0,18	0,80	-1,20	0,18	0,80	-1,20	0,18	0,84	-1,23
			0,01	0,10	-0,77	0,02	0,12	-0,78	0,06	0,28	-0,88	0,07	0,33	-0,91
34	2,20	128	0,38	1,68	-0,29	0,38	1,68	-0,29	0,38	1,68	-0,29	0,39	1,76	-0,27
			0,04	0,20	-0,69	0,05	0,25	-0,68	0,13	0,57	-0,59	0,15	0,69	-0,56
46	2,20	129	0,38	1,76	-0,46	0,38	1,76	-0,46	0,38	1,76	-0,46	0,40	1,85	-0,45
			0,04	0,22	-0,71	0,05	0,27	-0,70	0,13	0,61	-0,65	0,15	0,73	-0,63
47	2,20	130	0,37	1,79	-0,61	0,37	1,79	-0,61	0,37	1,79	-0,61	0,39	1,88	-0,61
			0,04	0,22	-0,73	0,05	0,27	-0,73	0,13	0,62	-0,70	0,15	0,74	-0,69
48	2,20	131	0,37	1,77	-0,76	0,37	1,77	-0,76	0,37	1,77	-0,76	0,39	1,86	-0,76
			0,04	0,21	-0,74	0,05	0,27	-0,75	0,12	0,61	-0,75	0,15	0,73	-0,75
49	2,20	132	0,37	1,74	-0,90	0,37	1,74	-0,90	0,37	1,74	-0,90	0,39	1,82	-0,91
			0,04	0,20	-0,76	0,05	0,25	-0,76	0,12	0,59	-0,79	0,15	0,71	-0,80
50	2,20	133	0,38	1,71	-1,05	0,38	1,71	-1,05	0,38	1,71	-1,05	0,40	1,79	-1,07
			0,04	0,20	-0,76	0,05	0,25	-0,77	0,13	0,58	-0,84	0,15	0,70	-0,86
35	2,20	134	0,38	1,73	-1,22	0,38	1,73	-1,22	0,38	1,73	-1,22	0,40	1,81	-1,25
			0,04	0,20	-0,78	0,05	0,26	-0,79	0,13	0,59	-0,89	0,15	0,71	-0,93
46	3,30	135	0,56	2,72	-0,46	0,56	2,72	-0,46	0,56	2,72	-0,46	0,59	2,86	-0,44
			0,06	0,35	-0,71	0,08	0,43	-0,70	0,19	0,95	-0,65	0,23	1,14	-0,63
47	3,30	136	0,55	2,75	-0,61	0,55	2,75	-0,61	0,55	2,75	-0,61	0,58	2,89	-0,61
			0,06	0,34	-0,73	0,08	0,43	-0,73	0,18	0,95	-0,70	0,22	1,15	-0,69
48	3,30	137	0,55	2,72	-0,76	0,55	2,72	-0,76	0,55	2,72	-0,76	0,57	2,85	-0,76
			0,06	0,32	-0,75	0,07	0,41	-0,75	0,18	0,93	-0,75	0,22	1,12	-0,75
49	3,30	138	0,56	2,65	-0,91	0,56	2,65	-0,91	0,56	2,65	-0,91	0,58	2,78	-0,92
			0,05	0,30	-0,76	0,07	0,38	-0,76	0,18	0,90	-0,79	0,22	1,08	-0,81
50	3,30	139	0,58	2,56	-1,06	0,58	2,56	-1,06	0,58	2,56	-1,06	0,60	2,69	-1,08
			0,06	0,28	-0,77	0,08	0,36	-0,78	0,19	0,86	-0,84	0,23	1,04	-0,86

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 6 - Prop.Massa:-Fx+0.3*Fy+Ecc5%														
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE											
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
1	0,00	1	-0,09	0,11	-0,72	-0,09	0,11	-0,72	-0,09	0,11	-0,72	-0,12	0,15	-0,81
			-0,02	0,02	-0,50	-0,02	0,02	-0,51	-0,04	0,05	-0,57	-0,05	0,06	-0,59
2	0,00	2	-0,05	0,09	-0,58	-0,05	0,09	-0,58	-0,05	0,09	-0,58	-0,06	0,11	-0,59
			-0,01	0,05	-0,56	-0,02	0,05	-0,56	-0,03	0,06	-0,57	-0,03	0,07	-0,57
3	0,00	3	-0,09	0,05	-0,37	-0,09	0,05	-0,37	-0,09	0,05	-0,37	-0,11	0,05	-0,38
			-0,05	0,03	-0,33	-0,06	0,03	-0,33	-0,07	0,03	-0,34	-0,07	0,03	-0,35
7	0,00	4	-0,02	0,10	-1,52	-0,02	0,10	-1,52	-0,02	0,10	-1,52	-0,02	0,13	-1,80
			-0,01	0,03	-0,79	-0,01	0,03	-0,83	-0,01	0,05	-1,02	-0,01	0,06	-1,09
8	0,00	5	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,26
			0,00	-0,01	-0,62	0,00	-0,01	-0,60	0,00	-0,01	-0,42	0,00	-0,01	-0,36
26	0,00	6	0,01	0,04	0,11	0,01	0,04	0,11	0,01	0,04	0,11	0,02	0,06	0,36
			0,00	-0,01	-0,51	0,00	-0,01	-0,49	0,01	0,01	-0,32	0,01	0,01	-0,25
22	0,00	7	-0,06	0,02	-0,30	-0,06	0,02	-0,30	-0,06	0,02	-0,30	-0,08	0,02	-0,29
			-0,03	0,02	-0,33	-0,04	0,02	-0,33	-0,04	0,02	-0,32	-0,05	0,02	-0,32
12	0,00	8	-0,10	0,15	-0,51	-0,10	0,15	-0,51	-0,10	0,15	-0,51	-0,13	0,19	-0,54
			-0,03	0,04	-0,43	-0,03	0,04	-0,43	-0,05	0,07	-0,45	-0,06	0,08	-0,46
16	0,00	9	-0,04	0,09	-0,39	-0,04	0,09	-0,39	-0,04	0,09	-0,39	-0,04	0,11	-0,38
			-0,02	0,03	-0,39	-0,02	0,03	-0,39	-0,03	0,05	-0,39	-0,03	0,05	-0,39
20	0,00	10	-0,06	0,09	-0,39	-0,06	0,09	-0,39	-0,06	0,09	-0,39	-0,08	0,11	-0,41
			-0,02	0,04	-0,34	-0,02	0,04	-0,34	-0,04	0,05	-0,35	-0,04	0,06	-0,36
25	0,00	11	-0,01	0,03	-1,49	-0,01	0,03	-1,49	-0,01	0,03	-1,49	-0,02	0,05	-1,79

Arch. Marco Amabili

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 6 - Prop.Massa:-Fx+0.3*Fy+Ecc5%														
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE											
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
4	0,00	12	-0,01	-0,01	-0,74	-0,01	-0,01	-0,77	-0,01	0,00	-0,97	-0,01	0,01	-1,05
			-0,02	0,02	-0,41	-0,02	0,02	-0,41	-0,02	0,02	-0,41	-0,03	0,02	-0,42
			0,00	0,01	-0,40	0,00	0,01	-0,40	-0,01	0,01	-0,40	-0,01	0,01	-0,40
54	0,00	13	0,00	0,00	-0,50	0,00	0,00	-0,50	0,00	0,00	-0,50	0,00	0,00	-0,51
			0,00	0,00	-0,49	0,00	0,00	-0,49	0,00	0,00	-0,49	0,00	0,00	-0,49
9	0,00	14	0,02	0,02	-0,57	0,02	0,02	-0,57	0,02	0,02	-0,57	0,02	0,03	-0,57
			0,03	0,01	-0,56	0,03	0,01	-0,56	0,03	0,01	-0,56	0,03	0,01	-0,57
34	0,00	15	-0,01	0,04	-1,11	-0,01	0,04	-1,11	-0,01	0,04	-1,11	-0,01	0,06	-1,23
			0,00	0,00	-0,78	-0,01	0,00	-0,79	-0,01	0,01	-0,88	-0,01	0,02	-0,92
31	0,00	16	-0,04	0,04	-0,50	-0,04	0,04	-0,50	-0,04	0,04	-0,50	-0,05	0,05	-0,51
			-0,02	0,00	-0,50	-0,02	0,01	-0,50	-0,02	0,02	-0,50	-0,03	0,02	-0,50
28	0,00	17	-0,12	0,08	-0,38	-0,12	0,08	-0,38	-0,12	0,08	-0,38	-0,17	0,11	-0,37
			-0,01	0,00	-0,41	-0,02	0,00	-0,41	-0,05	0,02	-0,40	-0,06	0,03	-0,39
55	0,00	18	0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,78
			0,00	0,00	-0,70	0,00	0,00	-0,70	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,72
13	0,00	19	-0,09	0,12	-0,60	-0,09	0,12	-0,60	-0,09	0,12	-0,60	-0,10	0,15	-0,60
			-0,04	0,04	-0,61	-0,04	0,05	-0,61	-0,05	0,07	-0,61	-0,06	0,07	-0,61
17	0,00	20	-0,07	0,08	-0,54	-0,07	0,08	-0,54	-0,07	0,08	-0,54	-0,08	0,10	-0,56
			-0,06	0,01	-0,49	-0,06	0,02	-0,49	-0,06	0,03	-0,50	-0,06	0,04	-0,51
21	0,00	21	-0,08	0,06	-0,32	-0,08	0,06	-0,32	-0,08	0,06	-0,32	-0,10	0,09	-0,30
			-0,05	0,00	-0,35	-0,05	0,00	-0,35	-0,06	0,02	-0,34	-0,07	0,03	-0,34
14	0,00	22	-0,10	0,01	-0,58	-0,10	0,01	-0,58	-0,10	0,01	-0,58	-0,12	0,00	-0,55
			-0,04	0,03	-0,67	-0,04	0,03	-0,67	-0,06	0,02	-0,64	-0,07	0,02	-0,63
18	0,00	23	-0,08	0,04	-0,47	-0,08	0,04	-0,47	-0,08	0,04	-0,47	-0,09	0,04	-0,48
			-0,07	0,03	-0,44	-0,07	0,03	-0,44	-0,07	0,03	-0,45	-0,07	0,03	-0,45
19	0,00	24	-0,05	0,06	-0,42	-0,05	0,06	-0,42	-0,05	0,06	-0,42	-0,05	0,08	-0,44
			-0,04	0,01	-0,36	-0,04	0,01	-0,36	-0,04	0,02	-0,37	-0,04	0,03	-0,38
23	0,00	25	-0,06	0,04	-0,30	-0,06	0,04	-0,30	-0,06	0,04	-0,30	-0,07	0,06	-0,28
			-0,04	-0,01	-0,36	-0,04	0,00	-0,36	-0,04	0,01	-0,34	-0,05	0,01	-0,34
56	0,00	26	0,00	0,00	-0,61	0,00	0,00	-0,61	0,00	0,00	-0,61	0,00	0,00	-0,62
			0,00	0,00	-0,58	0,00	0,00	-0,58	0,00	0,00	-0,59	0,00	0,00	-0,59
27	0,00	27	0,04	0,05	-0,11	0,04	0,05	-0,11	0,04	0,05	-0,11	0,06	0,07	-0,05
			-0,01	0,01	-0,28	-0,01	0,01	-0,27	0,00	0,02	-0,22	0,01	0,02	-0,21
24	0,00	28	-0,01	0,04	-0,35	-0,01	0,04	-0,35	-0,01	0,04	-0,35	-0,01	0,05	-0,39
			0,00	0,00	-0,26	0,00	0,00	-0,26	-0,01	0,01	-0,29	-0,01	0,02	-0,29
53	0,00	29	0,00	0,00	-0,41	0,00	0,00	-0,41	0,00	0,00	-0,41	0,00	0,00	-0,44
			0,00	0,00	-0,34	0,00	0,00	-0,34	0,00	0,00	-0,36	0,00	0,00	-0,37
10	0,00	30	0,00	0,03	-0,56	0,00	0,03	-0,56	0,00	0,03	-0,56	0,00	0,04	-0,56
			0,01	0,01	-0,56	0,01	0,01	-0,56	0,00	0,01	-0,56	0,00	0,02	-0,56
35	0,00	31	0,01	0,06	-0,36	0,01	0,06	-0,36	0,01	0,06	-0,36	0,01	0,08	-0,26
			0,01	0,01	-0,63	0,01	0,01	-0,62	0,01	0,02	-0,55	0,01	0,03	-0,52
11	0,00	32	-0,04	0,10	-0,38	-0,04	0,10	-0,38	-0,04	0,10	-0,38	-0,04	0,13	-0,39
			-0,03	0,03	-0,36	-0,04	0,03	-0,36	-0,04	0,05	-0,36	-0,04	0,06	-0,37
15	0,00	33	0,07	0,09	-0,47	0,07	0,09	-0,47	0,07	0,09	-0,47	0,08	0,13	-0,42
			0,03	0,00	-0,61	0,03	0,01	-0,61	0,04	0,03	-0,57	0,04	0,04	-0,56
36	0,00	34	-0,01	0,17	-0,40	-0,01	0,17	-0,40	-0,01	0,17	-0,40	-0,02	0,23	-0,40
			-0,01	0,02	-0,40	-0,01	0,03	-0,40	-0,01	0,07	-0,40	-0,01	0,09	-0,40
29	0,00	35	-0,16	0,10	-0,52	-0,16	0,10	-0,52	-0,16	0,10	-0,52	-0,19	0,13	-0,50
			-0,06	0,02	-0,55	-0,06	0,02	-0,55	-0,09	0,04	-0,54	-0,10	0,05	-0,53
30	0,00	36	-0,12	0,19	-0,31	-0,12	0,19	-0,31	-0,12	0,19	-0,31	-0,17	0,25	-0,28
			0,00	0,04	-0,40	-0,01	0,05	-0,40	-0,04	0,09	-0,37	-0,05	0,10	-0,36
33	0,00	37	-0,06	0,10	-0,51	-0,06	0,10	-0,51	-0,06	0,10	-0,51	-0,08	0,15	-0,50
			-0,01	-0,03	-0,53	-0,01	-0,02	-0,53	-0,03	0,01	-0,52	-0,03	0,03	-0,52
32	0,00	38	-0,06	0,08	-0,64	-0,06	0,08	-0,64	-0,06	0,08	-0,64	-0,08	0,11	-0,64
			-0,02	0,01	-0,64	-0,02	0,01	-0,64	-0,04	0,03	-0,64	-0,04	0,04	-0,64
1	3,30	39	-1,06	1,74	-0,77	-1,06	1,74	-0,77	-1,06	1,74	-0,77	-1,43	2,33	-0,87
			-0,13	0,23	-0,53	-0,17	0,29	-0,54	-0,42	0,70	-0,61	-0,51	0,85	-0,63
2	3,30	40	-1,06	1,70	-0,69	-1,06	1,70	-0,69	-1,06	1,70	-0,69	-1,43	2,28	-0,69
			-0,13	0,22	-0,67	-0,17	0,29	-0,67	-0,42	0,69	-0,67	-0,51	0,84	-0,68
3	3,30	41	-1,06	1,67	-0,42	-1,06	1,67	-0,42	-1,06	1,67	-0,42	-1,43	2,24	-0,43
			-0,13	0,22	-0,37	-0,17	0,28	-0,37	-0,42	0,67	-0,39	-0,51	0,82	-0,39
4	3,30	42	-1,08	1,67	-0,49	-1,08	1,67	-0,49	-1,08	1,67	-0,49	-1,45	2,24	-0,49
			-0,13	0,22	-0,46	-0,17	0,28	-0,46	-0,43	0,67	-0,47	-0,52	0,82	-0,47
7	3,30	43	-1,08	1,74	-1,62	-1,08	1,74	-1,62	-1,08	1,74	-1,62	-1,46	2,33	-1,92
			-0,13	0,23	-0,84	-0,17	0,29	-0,88	-0,43	0,70	-1,09	-0,52	0,85	-1,17
8	3,30	44	-1,08	1,70	0,04	-1,08	1,70	0,04	-1,08	1,70	0,04	-1,46	2,28	0,32
			-0,13	0,22	-0,67	-0,17	0,29	-0,63	-0,43	0,69	-0,44	-0,52	0,84	-0,37
9	3,30	45	-1,09	1,67	-0,73	-1,09	1,67	-0,73	-1,09	1,67	-0,73	-1,47	2,24	-0,76
			-0,13	0,22	-0,65	-0,17	0,28	-0,66	-0,43	0,67	-0,68	-0,53	0,82	-0,68
10	3,30	46	-1,09	1,64	-0,61	-1,09	1,64	-0,61	-1,09	1,64	-0,61	-1,47	2,20	-0,61
			-0,13	0,21	-0,60	-0,17	0,27	-0,60	-0,43	0,66	-0,60	-0,53	0,81	-0,60
11	3,30	47	-1,09	1,62	-0,42	-1,09	1,62	-0,42	-1,09	1,62	-0,42	-1,47	2,17	-0,44
			-0,13	0,21	-0,39	-0,17	0,27	-0,40	-0,43	0,65	-0,40	-0,53	0,79	-0,41
12	3,30	48	-1,10	1,74	-0,55	-1,10	1,74	-0,55	-1,10	1,74	-0,55	-1,49	2,33	-0,59
			-0,13	0,23	-0,46	-0,18	0,29	-0,46	-0,44	0,70	-0,49	-0,54	0,85	-0,50
13	3,30	49	-1,07	1,71	-0,68	-1,07	1,71	-0,68	-1,07	1,71	-0,68	-1,44	2,29	-0,68
			-0,14	0,23	-0,69	-0,18	0,29	-0,69	-0,43	0,69	-0,69	-0,53	0,84	-0,69
14	3,30	50	-1,07	1,66	-0,67	-1,07	1,66	-0,67	-1,07	1,66	-0,67	-1,44	2,23	-0,63
			-0,14	0,20	-0,77	-0,18	0,27	-0,77	-0,43	0,66	-0,74	-0,52	0,81	-0,73
15	3,30	51	-0,53	1,70	-0,55	-0,53	1,70	-0,55	-0,53	1,70	-0,55	-0,72	2,25	-0,50
			-0,07	0,30	-0,68	-0,09	0,36	-0,68	-0,22	0,74	-0,64	-0,26	0,88	-0,63
16	3,30	52	-1,13	1,74	-0,44	-1,13	1,74	-0,44	-1,13	1,74	-0,44	-1,53	2,33	-0,43
			-0,14	0,23	-0,46	-0,18	0,29	-0,46	-0,45	0,70	-0,45	-0,55	0,85	-0,45
17	3,30	53	-1,13	1,72	-0,63	-1,13	1,72	-0,63	-1,13	1,72	-0,63	-1,53	2,30	-0,66

Arch. Marco Amabili

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 6 - Prop.Massa:-Fx+0.3*Fy+Ecc5%														
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE											
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
18	3,30	54	-0,14	0,23	-0,57	-0,18	0,29	-0,57	-0,45	0,69	-0,59	-0,55	0,84	-0,60
			-1,13	1,70	-0,58	-1,13	1,70	-0,58	-1,13	1,70	-0,58	-1,53	2,28	-0,59
19	3,30	55	-0,14	0,22	-0,54	-0,18	0,29	-0,54	-0,45	0,69	-0,55	-0,55	0,84	-0,56
			-1,01	1,89	-0,50	-1,01	1,89	-0,50	-1,01	1,89	-0,50	-1,36	2,53	-0,53
20	3,30	56	-0,12	0,25	-0,43	-0,16	0,32	-0,43	-0,40	0,76	-0,45	-0,49	0,92	-0,46
			-1,15	1,74	-0,48	-1,15	1,74	-0,48	-1,15	1,74	-0,48	-1,54	2,33	-0,51
21	3,30	57	-0,14	0,23	-0,40	-0,18	0,29	-0,40	-0,46	0,70	-0,42	-0,56	0,85	-0,43
			-1,15	1,72	-0,35	-1,15	1,72	-0,35	-1,15	1,72	-0,35	-1,54	2,30	-0,34
22	3,30	58	-0,14	0,23	-0,40	-0,18	0,29	-0,39	-0,46	0,69	-0,38	-0,56	0,84	-0,38
			-1,15	1,70	-0,36	-1,15	1,70	-0,36	-1,15	1,70	-0,36	-1,54	2,28	-0,34
23	3,30	59	-0,14	0,22	-0,40	-0,18	0,29	-0,40	-0,46	0,69	-0,39	-0,56	0,84	-0,38
			-1,15	1,82	-0,32	-1,15	1,82	-0,32	-1,15	1,82	-0,32	-1,55	2,45	-0,29
24	3,30	60	-0,14	0,24	-0,40	-0,19	0,30	-0,40	-0,46	0,73	-0,37	-0,56	0,89	-0,37
			-1,16	1,68	-0,40	-1,16	1,68	-0,40	-1,16	1,68	-0,40	-1,56	2,26	-0,45
25	3,30	61	-0,14	0,22	-0,29	-0,19	0,28	-0,29	-0,46	0,68	-0,32	-0,57	0,83	-0,33
			-1,18	1,74	-1,58	-1,18	1,74	-1,58	-1,18	1,74	-1,58	-1,58	2,33	-1,89
26	3,30	62	-0,15	0,23	-0,78	-0,19	0,29	-0,81	-0,47	0,70	-1,03	-0,57	0,85	-1,11
			-1,18	1,70	0,14	-1,18	1,70	0,14	-1,18	1,70	0,14	-1,58	2,28	0,42
27	3,30	63	-0,15	0,22	-0,55	-0,19	0,29	-0,52	-0,47	0,69	-0,33	-0,57	0,84	-0,26
			-1,18	1,68	-0,11	-1,18	1,68	-0,11	-1,18	1,68	-0,11	-1,58	2,26	-0,03
28	3,30	64	-0,15	0,22	-0,31	-0,19	0,28	-0,30	-0,47	0,68	-0,25	-0,57	0,83	-0,23
			-1,20	1,67	-0,40	-1,20	1,67	-0,40	-1,20	1,67	-0,40	-1,61	2,24	-0,39
29	3,30	65	-0,15	0,22	-0,43	-0,20	0,28	-0,43	-0,48	0,67	-0,42	-0,59	0,82	-0,42
			-1,20	1,63	-0,58	-1,20	1,63	-0,58	-1,20	1,63	-0,58	-1,61	2,18	-0,56
30	3,30	66	-0,15	0,21	-0,62	-0,20	0,27	-0,62	-0,48	0,66	-0,61	-0,59	0,80	-0,60
			-1,20	1,59	-0,33	-1,20	1,59	-0,33	-1,20	1,59	-0,33	-1,61	2,13	-0,29
31	3,30	67	-0,15	0,20	-0,43	-0,20	0,26	-0,43	-0,48	0,64	-0,40	-0,59	0,78	-0,39
			-1,16	1,67	-0,59	-1,16	1,67	-0,59	-1,16	1,67	-0,59	-1,56	2,24	-0,59
32	3,30	68	-0,14	0,22	-0,59	-0,19	0,28	-0,59	-0,46	0,67	-0,59	-0,57	0,82	-0,59
			-1,16	1,63	-0,74	-1,16	1,63	-0,74	-1,16	1,63	-0,74	-1,56	2,18	-0,74
33	3,30	69	-0,14	0,21	-0,74	-0,19	0,27	-0,74	-0,46	0,66	-0,74	-0,57	0,80	-0,74
			-1,16	1,59	-0,56	-1,16	1,59	-0,56	-1,16	1,59	-0,56	-1,56	2,13	-0,55
34	3,30	70	-0,14	0,20	-0,59	-0,19	0,26	-0,59	-0,46	0,64	-0,58	-0,57	0,78	-0,58
			-0,48	1,56	-1,17	-0,48	1,56	-1,17	-0,48	1,56	-1,17	-0,64	2,08	-1,30
35	3,30	71	-0,09	0,24	-0,82	-0,10	0,29	-0,84	-0,21	0,65	-0,93	-0,25	0,79	-0,96
			-0,50	1,57	-0,37	-0,50	1,57	-0,37	-0,50	1,57	-0,37	-0,67	2,11	-0,26
36	3,30	72	-0,09	0,18	-0,66	-0,10	0,24	-0,65	-0,22	0,62	-0,57	-0,26	0,76	-0,54
			-1,12	1,59	-0,42	-1,12	1,59	-0,42	-1,12	1,59	-0,42	-1,51	2,13	-0,42
5	0,00	73	-0,14	0,20	-0,43	-0,18	0,26	-0,43	-0,45	0,64	-0,42	-0,55	0,78	-0,42
			0,00	0,00	-1,19	0,00	0,00	-1,19	0,00	0,00	-1,19	0,00	0,00	-1,38
6	0,00	74	0,00	0,00	-0,73	0,00	0,00	-0,75	0,00	0,00	-0,88	0,00	0,00	-0,92
			0,00	0,00	-0,84	0,00	0,00	-0,84	0,00	0,00	-0,84	0,00	0,00	-0,89
37	0,00	75	0,00	0,00	-0,69	0,00	0,00	-0,70	0,00	0,00	-0,74	0,00	0,00	-0,75
			0,00	0,00	-0,48	0,00	0,00	-0,48	0,00	0,00	-0,48	0,00	0,00	-0,41
38	0,00	76	0,00	0,00	-0,65	0,00	0,00	-0,64	0,00	0,00	-0,59	0,00	0,00	-0,58
			0,00	0,00	-0,16	0,00	0,00	-0,16	0,00	0,00	-0,16	0,00	0,00	0,01
5	1,07	77	0,00	0,00	-0,59	0,00	0,00	-0,57	0,00	0,00	-0,45	0,00	0,00	-0,41
			-0,37	0,41	-1,19	-0,37	0,41	-1,19	-0,37	0,41	-1,19	-0,49	0,57	-1,38
6	1,04	78	-0,04	0,02	-0,73	-0,06	0,03	-0,75	-0,14	0,14	-0,88	-0,18	0,18	-0,92
			-0,36	0,44	-0,84	-0,36	0,44	-0,84	-0,36	0,44	-0,84	-0,48	0,60	-0,90
5	2,26	79	-0,04	0,03	-0,69	-0,06	0,05	-0,70	-0,14	0,16	-0,74	-0,17	0,20	-0,75
			-0,80	1,12	-1,20	-0,80	1,12	-1,20	-0,80	1,12	-1,20	-1,08	1,51	-1,39
6	2,33	80	-0,10	0,12	-0,73	-0,13	0,16	-0,75	-0,32	0,43	-0,88	-0,39	0,53	-0,93
			-0,83	1,15	-0,84	-0,83	1,15	-0,84	-0,83	1,15	-0,84	-1,11	1,55	-0,90
39	2,40	81	-0,10	0,13	-0,69	-0,13	0,17	-0,70	-0,33	0,45	-0,74	-0,40	0,55	-0,75
			-0,87	1,17	-0,44	-0,87	1,17	-0,44	-0,87	1,17	-0,44	-1,17	1,58	-0,36
40	2,40	82	-0,11	0,12	-0,64	-0,14	0,17	-0,63	-0,35	0,45	-0,58	-0,42	0,56	-0,56
			-0,90	1,15	-0,17	-0,90	1,15	-0,17	-0,90	1,15	-0,17	-1,21	1,56	0,00
41	2,40	83	-0,10	0,11	-0,60	-0,14	0,15	-0,59	-0,35	0,43	-0,47	-0,43	0,54	-0,42
			-0,89	1,14	0,09	-0,89	1,14	0,09	-0,89	1,14	0,09	-1,20	1,55	0,35
5	3,30	84	-0,10	0,09	-0,56	-0,14	0,13	-0,53	-0,35	0,42	-0,35	-0,43	0,52	-0,29
			-1,18	1,73	-1,21	-1,18	1,73	-1,21	-1,18	1,73	-1,21	-1,58	2,32	-1,39
6	3,30	85	-0,15	0,23	-0,73	-0,19	0,29	-0,75	-0,47	0,70	-0,88	-0,57	0,85	-0,93
			-1,18	1,72	-0,83	-1,18	1,72	-0,83	-1,18	1,72	-0,83	-1,58	2,31	-0,89
37	3,30	86	-0,15	0,23	-0,69	-0,19	0,29	-0,70	-0,47	0,70	-0,74	-0,57	0,85	-0,75
			-1,18	1,72	-0,47	-1,18	1,72	-0,47	-1,18	1,72	-0,47	-1,58	2,30	-0,40
38	3,30	87	-0,15	0,23	-0,65	-0,19	0,29	-0,64	-0,47	0,69	-0,59	-0,57	0,84	-0,57
			-1,18	1,71	-0,15	-1,18	1,71	-0,15	-1,18	1,71	-0,15	-1,58	2,29	0,03
25	1,10	88	-0,15	0,22	-0,60	-0,19	0,29	-0,58	-0,47	0,69	-0,46	-0,57	0,84	-0,41
			-0,38	0,36	-1,56	-0,38	0,36	-1,56	-0,38	0,36	-1,56	-0,51	0,50	-1,87
25	2,20	89	-0,04	-0,02	-0,77	-0,06	0,00	-0,80	-0,15	0,10	-1,02	-0,18	0,14	-1,10
			-0,78	1,10	-1,58	-0,78	1,10	-1,58	-0,78	1,10	-1,58	-1,05	1,49	-1,90
26	1,10	90	-0,10	0,10	-0,78	-0,12	0,14	-0,81	-0,31	0,41	-1,03	-0,38	0,51	-1,11
			-0,33	0,39	0,15	-0,33	0,39	0,15	-0,33	0,39	0,15	-0,44	0,56	0,42
26	2,20	91	-0,05	-0,05	-0,53	-0,07	-0,03	-0,50	-0,14	0,09	-0,32	-0,17	0,13	-0,25
			-0,82	1,00	0,18	-0,82	1,00	0,18	-0,82	1,00	0,18	-1,10	1,38	0,46
39	1,00	92	-0,10	0,06	-0,54	-0,13	0,10	-0,51	-0,32	0,35	-0,32	-0,39	0,45	-0,24
			-0,32	0,42	-0,44	-0,32	0,42	-0,44	-0,32	0,42	-0,44	-0,43	0,57	-0,36
40	1,00	93	-0,05	0,02	-0,64	-0,06	0,04	-0,63	-0,13	0,14	-0,58	-0,16	0,18	-0,56
			-0,30	0,37	-0,19	-0,30	0,37	-0,19	-0,30	0,37	-0,19	-0,39	0,51	-0,03
41	1,00	94	-0,06	-0,01	-0,59	-0,07	0,01	-0,57	-0,13	0,11	-0,46	-0,16	0,15	-0,42
			-0,30	0,35	0,07	-0,30	0,35	0,07	-0,30	0,35	0,07	-0,39	0,50	0,31
53	3,30	95	-0,05	-0,04	-0,54	-0,06	-0,02	-0,51	-0,13	0,08	-0,35	-0,15	0,12	-0,29
			-1,16	1,68	-0,42	-1,16	1,68	-0,42	-1,16	1,68	-0,42	-1,56	2,25	-0,46

Arch. Marco Amabili

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 6 - Prop.Massa:-Fx+0.3*Fy+Ecc5%														
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE											
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
42	0,00	96	-0,14	0,22	-0,34	-0,19	0,28	-0,34	-0,46	0,68	-0,37	-0,57	0,82	-0,37
			0,00	0,00	-1,27	0,00	0,00	-1,27	0,00	0,00	-1,27	0,00	0,00	-1,46
			0,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	-0,82	0,00	0,00	-0,95	0,00	0,00	-1,00
43	0,00	97	0,00	0,00	-0,95	0,00	0,00	-0,95	0,00	0,00	-0,95	0,00	0,00	-1,02
			0,00	0,00	-0,77	0,00	0,00	-0,78	0,00	0,00	-0,83	0,00	0,00	-0,85
44	0,00	98	0,00	0,00	-0,62	0,00	0,00	-0,62	0,00	0,00	-0,62	0,00	0,00	-0,58
			0,00	0,00	-0,74	0,00	0,00	-0,73	0,00	0,00	-0,70	0,00	0,00	-0,69
45	0,00	99	0,00	0,00	-0,29	0,00	0,00	-0,29	0,00	0,00	-0,29	0,00	0,00	-0,13
			0,00	0,00	-0,69	0,00	0,00	-0,68	0,00	0,00	-0,57	0,00	0,00	-0,52
7	1,10	100	-0,35	0,55	-1,60	-0,35	0,55	-1,60	-0,35	0,55	-1,60	-0,47	0,73	-1,90
			-0,04	0,09	-0,84	-0,05	0,11	-0,87	-0,13	0,24	-1,08	-0,17	0,28	-1,15
42	1,10	101	-0,35	0,54	-1,27	-0,35	0,54	-1,27	-0,35	0,54	-1,27	-0,47	0,72	-1,46
			-0,04	0,07	-0,80	-0,05	0,09	-0,82	-0,13	0,22	-0,95	-0,17	0,27	-1,00
43	1,10	102	-0,35	0,54	-0,95	-0,35	0,54	-0,95	-0,35	0,54	-0,95	-0,48	0,72	-1,02
			-0,04	0,07	-0,77	-0,05	0,09	-0,78	-0,14	0,21	-0,83	-0,17	0,26	-0,85
44	1,10	103	-0,36	0,52	-0,62	-0,36	0,52	-0,62	-0,36	0,52	-0,62	-0,48	0,70	-0,58
			-0,04	0,06	-0,74	-0,06	0,08	-0,73	-0,14	0,20	-0,70	-0,17	0,25	-0,69
45	1,10	104	-0,35	0,47	-0,29	-0,35	0,47	-0,29	-0,35	0,47	-0,29	-0,47	0,65	-0,14
			-0,05	0,04	-0,69	-0,06	0,05	-0,68	-0,14	0,17	-0,57	-0,17	0,22	-0,53
8	1,10	105	-0,35	0,39	0,05	-0,35	0,39	0,05	-0,35	0,39	0,05	-0,47	0,55	0,32
			-0,05	0,00	-0,65	-0,06	0,01	-0,62	-0,14	0,12	-0,43	-0,17	0,16	-0,36
7	2,20	106	-0,72	1,24	-1,63	-0,72	1,24	-1,63	-0,72	1,24	-1,63	-0,96	1,66	-1,93
			-0,08	0,17	-0,85	-0,11	0,22	-0,88	-0,28	0,51	-1,09	-0,35	0,62	-1,17
42	2,20	107	-0,71	1,16	-1,28	-0,71	1,16	-1,28	-0,71	1,16	-1,28	-0,96	1,55	-1,47
			-0,08	0,15	-0,81	-0,11	0,20	-0,83	-0,28	0,47	-0,96	-0,35	0,57	-1,00
43	2,20	108	-0,71	1,12	-0,95	-0,71	1,12	-0,95	-0,71	1,12	-0,95	-0,96	1,50	-1,02
			-0,09	0,14	-0,77	-0,11	0,19	-0,78	-0,28	0,45	-0,83	-0,35	0,55	-0,85
44	2,20	109	-0,72	1,10	-0,62	-0,72	1,10	-0,62	-0,72	1,10	-0,62	-0,96	1,48	-0,58
			-0,09	0,13	-0,74	-0,11	0,17	-0,73	-0,29	0,44	-0,70	-0,35	0,53	-0,69
45	2,20	110	-0,72	1,08	-0,29	-0,72	1,08	-0,29	-0,72	1,08	-0,29	-0,96	1,46	-0,13
			-0,09	0,12	-0,70	-0,12	0,16	-0,68	-0,29	0,42	-0,57	-0,35	0,52	-0,53
8	2,20	111	-0,72	1,08	0,06	-0,72	1,08	0,06	-0,72	1,08	0,06	-0,97	1,46	0,34
			-0,09	0,10	-0,66	-0,12	0,14	-0,62	-0,29	0,41	-0,43	-0,35	0,51	-0,36
42	3,30	112	-1,08	1,73	-1,29	-1,08	1,73	-1,29	-1,08	1,73	-1,29	-1,46	2,32	-1,47
			-0,13	0,23	-0,81	-0,17	0,29	-0,83	-0,43	0,70	-0,96	-0,52	0,85	-1,01
43	3,30	113	-1,08	1,72	-0,95	-1,08	1,72	-0,95	-1,08	1,72	-0,95	-1,46	2,31	-1,03
			-0,13	0,23	-0,77	-0,17	0,29	-0,78	-0,43	0,70	-0,83	-0,52	0,85	-0,85
44	3,30	114	-1,08	1,72	-0,63	-1,08	1,72	-0,63	-1,08	1,72	-0,63	-1,46	2,30	-0,58
			-0,13	0,23	-0,74	-0,17	0,29	-0,73	-0,43	0,69	-0,70	-0,52	0,84	-0,69
45	3,30	115	-1,08	1,71	-0,29	-1,08	1,71	-0,29	-1,08	1,71	-0,29	-1,46	2,29	-0,13
			-0,13	0,22	-0,70	-0,17	0,29	-0,68	-0,43	0,69	-0,57	-0,52	0,84	-0,53
46	0,00	116	0,00	0,00	-1,02	0,00	0,00	-1,02	0,00	0,00	-1,02	0,00	0,00	-1,12
			0,00	0,00	-0,79	0,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	-0,86	0,00	0,00	-0,89
47	0,00	117	0,00	0,00	-0,90	0,00	0,00	-0,90	0,00	0,00	-0,90	0,00	0,00	-0,95
			0,00	0,00	-0,77	0,00	0,00	-0,78	0,00	0,00	-0,81	0,00	0,00	-0,83
48	0,00	118	0,00	0,00	-0,77	0,00	0,00	-0,77	0,00	0,00	-0,77	0,00	0,00	-0,78
			0,00	0,00	-0,75	0,00	0,00	-0,75	0,00	0,00	-0,75	0,00	0,00	-0,76
49	0,00	119	0,00	0,00	-0,64	0,00	0,00	-0,64	0,00	0,00	-0,64	0,00	0,00	-0,60
			0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,71	0,00	0,00	-0,69	0,00	0,00	-0,68
50	0,00	120	0,00	0,00	-0,49	0,00	0,00	-0,49	0,00	0,00	-0,49	0,00	0,00	-0,42
			0,00	0,00	-0,68	0,00	0,00	-0,68	0,00	0,00	-0,62	0,00	0,00	-0,60
34	1,10	121	-0,15	0,48	-1,16	-0,15	0,48	-1,16	-0,15	0,48	-1,16	-0,20	0,64	-1,29
			-0,02	0,06	-0,81	-0,03	0,08	-0,82	-0,06	0,19	-0,92	-0,07	0,23	-0,95
46	1,10	122	-0,15	0,44	-1,02	-0,15	0,44	-1,02	-0,15	0,44	-1,02	-0,20	0,59	-1,12
			-0,02	0,06	-0,79	-0,03	0,08	-0,80	-0,06	0,18	-0,86	-0,07	0,22	-0,89
47	1,10	123	-0,15	0,42	-0,90	-0,15	0,42	-0,90	-0,15	0,42	-0,90	-0,20	0,57	-0,95
			-0,03	0,06	-0,77	-0,03	0,08	-0,78	-0,07	0,17	-0,81	-0,08	0,21	-0,83
48	1,10	124	-0,16	0,42	-0,77	-0,16	0,42	-0,77	-0,16	0,42	-0,77	-0,21	0,56	-0,78
			-0,03	0,06	-0,75	-0,03	0,07	-0,75	-0,07	0,17	-0,76	-0,08	0,21	-0,76
49	1,10	125	-0,16	0,43	-0,64	-0,16	0,43	-0,64	-0,16	0,43	-0,64	-0,21	0,57	-0,61
			-0,03	0,06	-0,72	-0,04	0,07	-0,72	-0,07	0,17	-0,69	-0,08	0,21	-0,69
50	1,10	126	-0,15	0,44	-0,50	-0,15	0,44	-0,50	-0,15	0,44	-0,50	-0,20	0,59	-0,43
			-0,03	0,06	-0,69	-0,04	0,08	-0,68	-0,07	0,18	-0,63	-0,08	0,22	-0,61
35	1,10	127	-0,15	0,47	-0,35	-0,15	0,47	-0,35	-0,15	0,47	-0,35	-0,20	0,63	-0,23
			-0,03	0,07	-0,65	-0,04	0,08	-0,64	-0,07	0,19	-0,56	-0,08	0,23	-0,53
34	2,20	128	-0,31	1,08	-1,17	-0,31	1,08	-1,17	-0,31	1,08	-1,17	-0,41	1,45	-1,31
			-0,05	0,15	-0,82	-0,06	0,19	-0,83	-0,13	0,44	-0,93	-0,16	0,53	-0,97
46	2,20	129	-0,31	0,95	-1,03	-0,31	0,95	-1,03	-0,31	0,95	-1,03	-0,41	1,27	-1,12
			-0,05	0,14	-0,79	-0,06	0,17	-0,80	-0,13	0,39	-0,87	-0,16	0,47	-0,89
47	2,20	130	-0,31	0,87	-0,90	-0,31	0,87	-0,90	-0,31	0,87	-0,90	-0,41	1,17	-0,95
			-0,05	0,13	-0,77	-0,07	0,16	-0,78	-0,13	0,36	-0,81	-0,16	0,44	-0,83
48	2,20	131	-0,31	0,86	-0,77	-0,31	0,86	-0,77	-0,31	0,86	-0,77	-0,41	1,15	-0,78
			-0,06	0,12	-0,75	-0,07	0,15	-0,75	-0,14	0,35	-0,76	-0,16	0,42	-0,76
49	2,20	132	-0,32	0,89	-0,64	-0,32	0,89	-0,64	-0,32	0,89	-0,64	-0,42	1,19	-0,61
			-0,06	0,12	-0,72	-0,07	0,15	-0,72	-0,14	0,36	-0,70	-0,17	0,44	-0,69
50	2,20	133	-0,32	0,97	-0,50	-0,32	0,97	-0,50	-0,32	0,97	-0,50	-0,42	1,30	-0,43
			-0,06	0,12	-0,69	-0,07	0,16	-0,68	-0,14	0,39	-0,63	-0,17	0,48	-0,61
35	2,20	134	-0,32	1,09	-0,35	-0,32	1,09	-0,35	-0,32	1,09	-0,35	-0,42	1,46	-0,23
			-0,06	0,15	-0,66	-0,07	0,19	-0,65	-0,14	0,44	-0,56	-0,17	0,54	-0,53
46	3,30	135	-0,46	1,41	-1,03	-0,46	1,41	-1,03	-0,46	1,41	-1,03	-0,61	1,87	-1,12
			-0,08	0,21	-0,80	-0,10	0,27	-0,81	-0,20	0,59	-0,87	-0,24	0,71	-0,89
47	3,30	136	-0,46	1,32	-0,90	-0,46	1,32	-0,90	-0,46	1,32	-0,90	-0,61	1,76	-0,95
			-0,08	0,19	-0,77	-0,10	0,24	-0,78	-0,20	0,55	-0,81	-0,24	0,66	-0,83
48	3,30	137	-0,46	1,29	-0,78	-0,46	1,29	-0,78	-0,46	1,29	-0,78	-0,61	1,73	-0,79

Arch. Marco Amabili

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 6 - Prop.Massa:-Fx+0.3*Fy+Ecc5%														
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE											
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
49	3,30	138	-0.09	0.17	-0.75	-0.10	0.22	-0.75	-0.20	0.53	-0.76	-0.24	0.64	-0.76
			-0.47	1.33	-0.64	-0.47	1.33	-0.64	-0.47	1.33	-0.64	-0.63	1.79	-0.61
			-0.09	0.17	-0.72	-0.11	0.22	-0.72	-0.21	0.53	-0.70	-0.25	0.65	-0.69
50	3,30	139	-0.49	1.44	-0.50	-0.49	1.44	-0.50	-0.49	1.44	-0.50	-0.65	1.94	-0.42
			-0.09	0.17	-0.69	-0.11	0.22	-0.68	-0.22	0.57	-0.63	-0.26	0.70	-0.61

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 7 - Prop.Massa:+Fy+0.3*Fx+Ecc5%														
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE											
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
1	0,00	1	0,00	0,17	-0,67	0,00	0,17	-0,67	0,00	0,17	-0,67	0,01	0,23	-0,74
			0,00	0,09	-0,56	0,00	0,10	-0,59	0,01	0,22	-0,74	0,01	0,23	-0,74
2	0,00	2	0,01	0,08	-0,63	0,01	0,08	-0,63	0,01	0,08	-0,63	0,02	0,09	-0,66
			0,00	0,06	-0,60	0,00	0,06	-0,60	0,02	0,09	-0,65	0,02	0,09	-0,66
3	0,00	3	-0,02	0,07	-0,43	-0,02	0,07	-0,43	-0,02	0,07	-0,43	-0,01	0,09	-0,46
			-0,03	0,05	-0,37	-0,03	0,05	-0,38	-0,01	0,09	-0,46	-0,01	0,09	-0,46
7	0,00	4	0,00	0,10	-0,48	0,00	0,10	-0,48	0,00	0,10	-0,48	0,00	0,13	-0,42
			0,00	0,06	-0,58	0,00	0,07	-0,56	0,00	0,12	-0,42	0,00	0,13	-0,42
8	0,00	5	0,00	0,04	-0,81	0,00	0,04	-0,81	0,00	0,04	-0,81	0,00	0,06	-0,84
			0,00	0,01	-0,77	0,00	0,02	-0,78	0,00	0,06	-0,84	0,00	0,06	-0,84
26	0,00	6	0,00	0,04	-0,66	0,00	0,04	-0,66	0,00	0,04	-0,66	0,00	0,06	-0,67
			0,00	0,01	-0,64	0,00	0,02	-0,65	0,00	0,06	-0,67	0,00	0,06	-0,67
22	0,00	7	-0,03	0,05	-0,31	-0,03	0,05	-0,31	-0,03	0,05	-0,31	-0,03	0,07	-0,30
			-0,03	0,04	-0,32	-0,03	0,04	-0,32	-0,03	0,06	-0,30	-0,03	0,07	-0,30
12	0,00	8	0,00	0,12	-0,41	0,00	0,12	-0,41	0,00	0,12	-0,41	0,00	0,16	-0,41
			-0,01	0,07	-0,41	-0,01	0,08	-0,41	0,00	0,15	-0,41	0,00	0,16	-0,41
16	0,00	9	0,01	0,08	-0,39	0,01	0,08	-0,39	0,01	0,08	-0,39	0,02	0,10	-0,39
			-0,01	0,04	-0,39	0,00	0,05	-0,39	0,02	0,09	-0,39	0,02	0,10	-0,39
20	0,00	10	-0,02	0,08	-0,34	-0,02	0,08	-0,34	-0,02	0,08	-0,34	-0,02	0,09	-0,34
			-0,02	0,05	-0,33	-0,02	0,06	-0,33	-0,02	0,09	-0,34	-0,02	0,09	-0,34
25	0,00	11	0,00	0,09	-0,35	0,00	0,09	-0,35	0,00	0,09	-0,35	0,00	0,13	-0,27
			0,00	0,04	-0,48	0,00	0,05	-0,45	0,00	0,13	-0,27	0,00	0,13	-0,27
4	0,00	12	0,01	0,03	-0,40	0,01	0,03	-0,40	0,01	0,03	-0,40	0,01	0,04	-0,41
			0,01	0,02	-0,40	0,01	0,02	-0,40	0,01	0,04	-0,41	0,01	0,04	-0,41
54	0,00	13	0,00	0,00	-0,50	0,00	0,00	-0,50	0,00	0,00	-0,50	0,00	0,00	-0,50
			0,00	0,00	-0,49	0,00	0,00	-0,49	0,00	0,00	-0,50	0,00	0,00	-0,50
9	0,00	14	0,03	0,04	-0,57	0,03	0,04	-0,57	0,03	0,04	-0,57	0,03	0,06	-0,57
			0,03	0,02	-0,56	0,03	0,03	-0,56	0,03	0,06	-0,57	0,03	0,06	-0,57
34	0,00	15	0,00	0,10	-0,69	0,00	0,10	-0,69	0,00	0,10	-0,69	0,00	0,13	-0,67
			0,00	0,04	-0,71	0,00	0,06	-0,70	0,00	0,13	-0,68	0,00	0,13	-0,67
31	0,00	16	0,00	0,09	-0,52	0,00	0,09	-0,52	0,00	0,09	-0,52	0,00	0,12	-0,52
			-0,01	0,04	-0,51	-0,01	0,05	-0,51	0,00	0,11	-0,52	0,00	0,12	-0,52
28	0,00	17	0,04	0,15	-0,29	0,04	0,15	-0,29	0,04	0,15	-0,29	0,05	0,20	-0,25
			0,02	0,06	-0,35	0,02	0,08	-0,34	0,05	0,20	-0,25	0,05	0,20	-0,25
55	0,00	18	0,00	0,00	-0,50	0,00	0,00	-0,50	0,00	0,00	-0,50	0,00	0,00	-0,44
			0,00	0,00	-0,60	0,00	0,00	-0,58	0,00	0,00	-0,45	0,00	0,00	-0,44
13	0,00	19	-0,02	0,17	-0,62	-0,02	0,17	-0,62	-0,02	0,17	-0,62	-0,02	0,21	-0,62
			-0,03	0,10	-0,62	-0,03	0,11	-0,62	-0,02	0,21	-0,62	-0,02	0,21	-0,62
17	0,00	20	-0,03	0,12	-0,54	-0,03	0,12	-0,54	-0,03	0,12	-0,54	-0,02	0,16	-0,56
			-0,04	0,06	-0,51	-0,04	0,07	-0,52	-0,02	0,16	-0,56	-0,02	0,16	-0,56
21	0,00	21	-0,05	0,11	-0,28	-0,05	0,11	-0,28	-0,05	0,11	-0,28	-0,05	0,14	-0,26
			-0,05	0,05	-0,32	-0,05	0,06	-0,31	-0,05	0,14	-0,26	-0,05	0,14	-0,26
14	0,00	22	-0,03	0,07	-0,67	-0,03	0,07	-0,67	-0,03	0,07	-0,67	-0,02	0,08	-0,66
			-0,03	0,05	-0,68	-0,03	0,05	-0,68	-0,02	0,08	-0,66	-0,02	0,08	-0,66
18	0,00	23	-0,04	0,08	-0,48	-0,04	0,08	-0,48	-0,04	0,08	-0,48	-0,03	0,09	-0,49
			-0,05	0,05	-0,45	-0,05	0,06	-0,46	-0,03	0,09	-0,49	-0,03	0,09	-0,49
19	0,00	24	-0,02	0,10	-0,36	-0,02	0,10	-0,36	-0,02	0,10	-0,36	-0,01	0,13	-0,36
			-0,03	0,05	-0,35	-0,02	0,06	-0,35	-0,01	0,13	-0,36	-0,01	0,13	-0,36
23	0,00	25	-0,04	0,09	-0,33	-0,04	0,09	-0,33	-0,04	0,09	-0,33	-0,04	0,12	-0,31
			-0,03	0,04	-0,35	-0,03	0,05	-0,35	-0,04	0,12	-0,31	-0,04	0,12	-0,31
56	0,00	26	0,00	0,00	-0,63	0,00	0,00	-0,63	0,00	0,00	-0,63	0,00	0,00	-0,64
			0,00	0,00	-0,60	0,00	0,00	-0,61	0,00	0,00	-0,64	0,00	0,00	-0,64
27	0,00	27	-0,04	0,08	-0,21	-0,04	0,08	-0,21	-0,04	0,08	-0,21	-0,05	0,11	-0,17
			-0,03	0,04	-0,26	-0,04	0,05	-0,25	-0,05	0,11	-0,18	-0,05	0,11	-0,17
24	0,00	28	0,00	0,07	-0,33	0,00	0,07	-0,33	0,00	0,07	-0,33	0,00	0,10	-0,36
			0,00	0,03	-0,28	0,00	0,04	-0,29	0,00	0,10	-0,35	0,00	0,10	-0,36
53	0,00	29	0,00	0,00	-0,39	0,00	0,00	-0,39	0,00	0,00	-0,39	0,00	0,00	-0,41
			0,00	0,00	-0,36	0,00	0,00	-0,36	0,00	0,00	-0,41	0,00	0,00	-0,41
10	0,00	30	0,01	0,05	-0,56	0,01	0,05	-0,56	0,01	0,05	-0,56	0,01	0,07	-0,56
			0,01	0,03	-0,56	0,01	0,03	-0,56	0,01	0,07	-0,56	0,01	0,07	-0,56
35	0,00	31	0,01	0,11	-0,77	0,01	0,11	-0,77	0,01	0,11	-0,77	0,01	0,14	-0,80
			0,01	0,05	-0,72	0,01	0,06	-0,73	0,01	0,14	-0,79	0,01	0,14	-0,80
11	0,00	32	-0,03	0,18	-0,41	-0,03	0,18	-0,41	-0,03	0,18	-0,41	-0,02	0,23	-0,44
			-0,03	0,09	-0,38	-0,03	0,11	-0,39	-0,02	0,23	-0,43	-0,02	0,23	-0,44
15	0,00	33	0,01	0,14	-0,67	0,01	0,14	-0,67	0,01	0,14	-0,67	0,00	0,20	-0,68
			0,02	0,06	-0,65	0,01	0,08	-0,66	0,00	0,19	-0,68	0,00	0,20	-0,68
36	0,00	34	0,00	0,30	-0,51	0,00	0,30	-0,51	0,00	0,30	-0,51	0,00	0,40	-0,55
			0,00	0,14	-0,45	0,00	0,18	-0,47	0,00	0,39	-0,54	0,00	0,40	-0,55
29	0,00	35	-0,02	0,15	-0,49	-0,02	0,15	-0,49	-0,02	0,15	-0,49	-0,02	0,20	-0,46
			-0,03	0,07	-0,52	-0,03	0,09	-0,51	-0,02	0,19	-0,47	-0,02	0,20	-0,46
30	0,00	36	0,04	0,32	-0,32	0,04	0,32	-0,32	0,04	0,32	-0,32	0,04	0,42	-0,29
			0,03	0,16	-0,37	0,03	0,19	-0,36	0,04	0,41	-0,29	0,04	0,42	-0,29
33	0,00	37	0,02	0,20	-0,54	0,02	0,20	-0,54	0,02	0,20	-0,54	0,02	0,29	-0,54

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 7 - Prop.Massa:+Fy+0.3*Fx+Ecc5%														
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE											
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
32	0,00	38	0,01	0,07	-0,54	0,01	0,10	-0,54	0,02	0,28	-0,54	0,02	0,29	-0,54
			0,00	0,12	-0,64	0,00	0,12	-0,64	0,00	0,12	-0,64	0,01	0,16	-0,64
1	3,30	39	-0,01	0,05	-0,64	0,00	0,07	-0,64	0,01	0,15	-0,64	0,01	0,16	-0,64
			0,21	2,70	-0,72	0,21	2,70	-0,72	0,21	2,70	-0,72	0,27	3,61	-0,80
2	3,30	40	0,12	1,28	-0,60	0,14	1,58	-0,63	0,26	3,53	-0,79	0,27	3,61	-0,80
			0,21	2,71	-0,76	0,21	2,71	-0,76	0,21	2,71	-0,76	0,27	3,63	-0,79
3	3,30	41	0,12	1,29	-0,71	0,14	1,59	-0,72	0,26	3,54	-0,78	0,27	3,63	-0,79
			0,21	2,72	-0,48	0,21	2,72	-0,48	0,21	2,72	-0,48	0,27	3,64	-0,52
4	3,30	42	0,12	1,29	-0,42	0,14	1,59	-0,43	0,26	3,55	-0,52	0,27	3,64	-0,52
			0,22	2,72	-0,47	0,22	2,72	-0,47	0,22	2,72	-0,47	0,27	3,64	-0,48
7	3,30	43	0,12	1,29	-0,47	0,14	1,59	-0,47	0,27	3,55	-0,48	0,27	3,64	-0,48
			0,22	2,70	-0,50	0,22	2,70	-0,50	0,22	2,70	-0,50	0,28	3,61	-0,43
8	3,30	44	0,13	1,28	-0,61	0,14	1,58	-0,59	0,27	3,53	-0,44	0,28	3,61	-0,43
			0,22	2,71	-0,88	0,22	2,71	-0,88	0,22	2,71	-0,88	0,28	3,63	-0,90
9	3,30	45	0,13	1,29	-0,83	0,14	1,59	-0,84	0,27	3,54	-0,90	0,28	3,63	-0,90
			0,22	2,72	-0,64	0,22	2,72	-0,64	0,22	2,72	-0,64	0,28	3,64	-0,64
10	3,30	46	0,13	1,29	-0,64	0,15	1,59	-0,64	0,27	3,55	-0,64	0,28	3,64	-0,64
			0,22	2,73	-0,60	0,22	2,73	-0,60	0,22	2,73	-0,60	0,28	3,65	-0,60
11	3,30	47	0,13	1,29	-0,60	0,15	1,60	-0,60	0,27	3,57	-0,60	0,28	3,65	-0,60
			0,22	2,74	-0,46	0,22	2,74	-0,46	0,22	2,74	-0,46	0,28	3,66	-0,49
12	3,30	48	0,13	1,30	-0,42	0,15	1,60	-0,43	0,27	3,58	-0,49	0,28	3,66	-0,49
			0,22	2,70	-0,45	0,22	2,70	-0,45	0,22	2,70	-0,45	0,29	3,61	-0,46
13	3,30	49	0,13	1,28	-0,45	0,15	1,58	-0,45	0,28	3,53	-0,46	0,29	3,61	-0,46
			0,20	2,69	-0,71	0,20	2,69	-0,71	0,20	2,69	-0,71	0,26	3,60	-0,71
14	3,30	50	0,11	1,28	-0,70	0,13	1,58	-0,70	0,25	3,51	-0,71	0,26	3,60	-0,71
			0,20	2,66	-0,77	0,20	2,66	-0,77	0,20	2,66	-0,77	0,26	3,56	-0,76
15	3,30	51	0,11	1,25	-0,78	0,13	1,55	-0,78	0,25	3,48	-0,76	0,26	3,56	-0,76
			0,11	2,79	-0,74	0,11	2,79	-0,74	0,11	2,79	-0,74	0,14	3,70	-0,75
16	3,30	52	0,06	1,37	-0,72	0,07	1,67	-0,73	0,13	3,61	-0,75	0,14	3,70	-0,75
			0,23	2,70	-0,44	0,23	2,70	-0,44	0,23	2,70	-0,44	0,30	3,61	-0,44
17	3,30	53	0,13	1,28	-0,45	0,15	1,58	-0,45	0,29	3,53	-0,44	0,30	3,61	-0,44
			0,23	2,71	-0,63	0,23	2,71	-0,63	0,23	2,71	-0,63	0,30	3,62	-0,66
18	3,30	54	0,13	1,28	-0,60	0,15	1,59	-0,60	0,29	3,53	-0,65	0,30	3,62	-0,66
			0,23	2,71	-0,59	0,23	2,71	-0,59	0,23	2,71	-0,59	0,30	3,63	-0,61
19	3,30	55	0,13	1,29	-0,56	0,15	1,59	-0,56	0,29	3,54	-0,60	0,30	3,63	-0,61
			0,21	2,67	-0,42	0,21	2,67	-0,42	0,21	2,67	-0,42	0,26	3,57	-0,43
20	3,30	56	0,12	1,26	-0,42	0,14	1,56	-0,42	0,26	3,49	-0,43	0,26	3,57	-0,43
			0,24	2,70	-0,41	0,24	2,70	-0,41	0,24	2,70	-0,41	0,31	3,61	-0,41
21	3,30	57	0,13	1,28	-0,40	0,16	1,58	-0,40	0,30	3,53	-0,41	0,31	3,61	-0,41
			0,24	2,71	-0,31	0,24	2,71	-0,31	0,24	2,71	-0,31	0,31	3,62	-0,28
22	3,30	58	0,13	1,28	-0,36	0,16	1,59	-0,35	0,30	3,53	-0,28	0,31	3,62	-0,28
			0,24	2,71	-0,37	0,24	2,71	-0,37	0,24	2,71	-0,37	0,31	3,63	-0,35
23	3,30	59	0,13	1,29	-0,39	0,16	1,59	-0,38	0,30	3,54	-0,35	0,31	3,63	-0,35
			0,24	2,69	-0,36	0,24	2,69	-0,36	0,24	2,69	-0,36	0,31	3,60	-0,35
24	3,30	60	0,14	1,27	-0,39	0,16	1,57	-0,38	0,30	3,51	-0,35	0,31	3,60	-0,35
			0,24	2,72	-0,37	0,24	2,72	-0,37	0,24	2,72	-0,37	0,31	3,64	-0,40
25	3,30	61	0,14	1,29	-0,32	0,16	1,59	-0,33	0,31	3,55	-0,40	0,31	3,64	-0,40
			0,25	2,70	-0,37	0,25	2,70	-0,37	0,25	2,70	-0,37	0,32	3,61	-0,28
26	3,30	62	0,14	1,28	-0,51	0,16	1,58	-0,48	0,31	3,53	-0,29	0,32	3,61	-0,28
			0,25	2,71	-0,72	0,25	2,71	-0,72	0,25	2,71	-0,72	0,32	3,63	-0,74
27	3,30	63	0,14	1,29	-0,70	0,16	1,59	-0,70	0,31	3,54	-0,74	0,32	3,63	-0,74
			0,25	2,72	-0,23	0,25	2,72	-0,23	0,25	2,72	-0,23	0,32	3,64	-0,19
28	3,30	64	0,14	1,29	-0,29	0,16	1,59	-0,27	0,31	3,55	-0,19	0,32	3,64	-0,19
			0,26	2,72	-0,31	0,26	2,72	-0,31	0,26	2,72	-0,31	0,33	3,64	-0,26
29	3,30	65	0,14	1,29	-0,37	0,17	1,59	-0,36	0,32	3,55	-0,27	0,33	3,64	-0,26
			0,26	2,73	-0,55	0,26	2,73	-0,55	0,26	2,73	-0,55	0,33	3,66	-0,52
30	3,30	66	0,14	1,30	-0,59	0,17	1,60	-0,58	0,32	3,57	-0,52	0,33	3,66	-0,52
			0,26	2,75	-0,34	0,26	2,75	-0,34	0,26	2,75	-0,34	0,33	3,68	-0,31
31	3,30	67	0,14	1,30	-0,40	0,17	1,61	-0,39	0,32	3,59	-0,31	0,33	3,68	-0,31
			0,24	2,72	-0,60	0,24	2,72	-0,60	0,24	2,72	-0,60	0,31	3,64	-0,61
32	3,30	68	0,14	1,29	-0,59	0,16	1,59	-0,60	0,31	3,55	-0,61	0,31	3,64	-0,61
			0,24	2,73	-0,74	0,24	2,73	-0,74	0,24	2,73	-0,74	0,31	3,66	-0,73
33	3,30	69	0,14	1,30	-0,74	0,16	1,60	-0,74	0,31	3,57	-0,73	0,31	3,66	-0,73
			0,24	2,75	-0,60	0,24	2,75	-0,60	0,24	2,75	-0,60	0,31	3,68	-0,61
34	3,30	70	0,14	1,30	-0,60	0,16	1,61	-0,60	0,31	3,59	-0,61	0,31	3,68	-0,61
			0,08	2,81	-0,72	0,08	2,81	-0,72	0,08	2,81	-0,72	0,11	3,74	-0,71
35	3,30	71	0,03	1,35	-0,74	0,04	1,66	-0,74	0,11	3,65	-0,71	0,11	3,74	-0,71
			0,08	2,67	-0,81	0,08	2,67	-0,81	0,08	2,67	-0,81	0,12	3,58	-0,85
36	3,30	72	0,03	1,25	-0,76	0,04	1,55	-0,77	0,11	3,50	-0,84	0,12	3,58	-0,85
			0,23	2,75	-0,54	0,23	2,75	-0,54	0,23	2,75	-0,54	0,29	3,68	-0,58
5	0,00	73	0,13	1,30	-0,48	0,15	1,61	-0,50	0,29	3,59	-0,58	0,29	3,68	-0,58
			0,00	0,00	-0,46	0,00	0,00	-0,46	0,00	0,00	-0,46	0,00	0,00	-0,39
6	0,00	74	0,00	0,00	-0,56	0,00	0,00	-0,54	0,00	0,00	-0,40	0,00	0,00	-0,39
			0,00	0,00	-0,54	0,00	0,00	-0,54	0,00	0,00	-0,54	0,00	0,00	-0,50
37	0,00	75	0,00	0,00	-0,61	0,00	0,00	-0,59	0,00	0,00	-0,51	0,00	0,00	-0,50
			0,00	0,00	-0,62	0,00	0,00	-0,62	0,00	0,00	-0,62	0,00	0,00	-0,60
38	0,00	76	0,00	0,00	-0,65	0,00	0,00	-0,64	0,00	0,00	-0,60	0,00	0,00	-0,60
			0,00	0,00	-0,66	0,00	0,00	-0,66	0,00	0,00	-0,66	0,00	0,00	-0,66
5	1,07	77	0,00	0,00	-0,66	0,00	0,00	-0,66	0,00	0,00	-0,66	0,00	0,00	-0,66
			0,08	0,74	-0,46	0,08	0,74	-0,46	0,08	0,74	-0,46	0,10	1,00	-0,39
6	1,04	78	0,05	0,33	-0,55	0,05	0,41	-0,53	0,10	0,98	-0,40	0,10	1,00	-0,39
			0,07	0,72	-0,54	0,07	0,72	-0,54	0,07	0,72	-0,54	0,10	0,97	-0,50
5	2,26	79	0,04	0,32	-0,60	0,05	0,41	-0,59	0,09	0,95	-0,50	0,10	0,97	-0,50
			0,17	1,78	-0,46	0,17	1,78	-0,46	0,17	1,78	-0,46	0,22	2,40	-0,39

Arch. Marco Amabili

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 7 - Prop.Massa:+Fy+0.3*Fx+Ecc5%														
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE											
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
6	2,33	80	0,10	0,83	-0,56	0,11	1,03	-0,53	0,21	2,34	-0,40	0,22	2,40	-0,39
			0,18	1,81	-0,54	0,18	1,81	-0,54	0,18	1,81	-0,54	0,22	2,43	-0,50
			0,10	0,84	-0,60	0,11	1,05	-0,59	0,22	2,37	-0,50	0,22	2,43	-0,50
39	2,40	81	0,19	1,83	-0,63	0,19	1,83	-0,63	0,19	1,83	-0,63	0,24	2,46	-0,61
			0,11	0,85	-0,65	0,12	1,06	-0,65	0,23	2,40	-0,61	0,24	2,46	-0,61
40	2,40	82	0,20	1,79	-0,68	0,20	1,79	-0,68	0,20	1,79	-0,68	0,25	2,41	-0,67
			0,12	0,82	-0,68	0,13	1,03	-0,68	0,25	2,35	-0,67	0,25	2,41	-0,67
41	2,40	83	0,20	1,75	-0,71	0,20	1,75	-0,71	0,20	1,75	-0,71	0,25	2,37	-0,73
			0,11	0,79	-0,69	0,13	1,00	-0,70	0,25	2,31	-0,72	0,25	2,37	-0,73
5	3,30	84	0,25	2,70	-0,46	0,25	2,70	-0,46	0,25	2,70	-0,46	0,32	3,62	-0,39
			0,14	1,28	-0,56	0,16	1,58	-0,54	0,31	3,53	-0,40	0,32	3,62	-0,39
6	3,30	85	0,25	2,70	-0,54	0,25	2,70	-0,54	0,25	2,70	-0,54	0,32	3,62	-0,50
			0,14	1,28	-0,61	0,16	1,58	-0,59	0,31	3,53	-0,50	0,32	3,62	-0,50
37	3,30	86	0,25	2,71	-0,62	0,25	2,71	-0,62	0,25	2,71	-0,62	0,32	3,62	-0,60
			0,14	1,28	-0,65	0,16	1,59	-0,65	0,31	3,53	-0,60	0,32	3,62	-0,60
38	3,30	87	0,25	2,71	-0,68	0,25	2,71	-0,68	0,25	2,71	-0,68	0,32	3,62	-0,68
			0,14	1,28	-0,68	0,16	1,59	-0,68	0,31	3,54	-0,68	0,32	3,62	-0,68
25	1,10	88	0,08	0,75	-0,37	0,08	0,75	-0,37	0,08	0,75	-0,37	0,11	1,03	-0,28
			0,05	0,32	-0,50	0,06	0,41	-0,47	0,11	1,00	-0,29	0,11	1,03	-0,28
25	2,20	89	0,17	1,77	-0,37	0,17	1,77	-0,37	0,17	1,77	-0,37	0,21	2,38	-0,29
			0,09	0,81	-0,51	0,11	1,02	-0,48	0,21	2,32	-0,29	0,21	2,38	-0,29
26	1,10	90	0,05	0,44	-0,70	0,05	0,44	-0,70	0,05	0,44	-0,70	0,07	0,63	-0,72
			0,02	0,15	-0,68	0,03	0,21	-0,68	0,07	0,62	-0,72	0,07	0,63	-0,72
26	2,20	91	0,18	1,52	-0,73	0,18	1,52	-0,73	0,18	1,52	-0,73	0,23	2,06	-0,75
			0,10	0,67	-0,70	0,12	0,85	-0,71	0,23	2,01	-0,75	0,23	2,06	-0,75
39	1,00	92	0,06	0,63	-0,62	0,06	0,63	-0,62	0,06	0,63	-0,62	0,08	0,85	-0,61
			0,03	0,28	-0,65	0,04	0,35	-0,65	0,08	0,83	-0,61	0,08	0,85	-0,61
40	1,00	93	0,03	0,49	-0,65	0,03	0,49	-0,65	0,03	0,49	-0,65	0,05	0,68	-0,65
			0,01	0,20	-0,66	0,01	0,26	-0,66	0,05	0,66	-0,65	0,05	0,68	-0,65
41	1,00	94	0,04	0,40	-0,68	0,04	0,40	-0,68	0,04	0,40	-0,68	0,06	0,57	-0,69
			0,02	0,14	-0,66	0,02	0,19	-0,67	0,06	0,55	-0,69	0,06	0,57	-0,69
53	3,30	95	0,24	2,72	-0,39	0,24	2,72	-0,39	0,24	2,72	-0,39	0,31	3,64	-0,41
			0,14	1,29	-0,35	0,16	1,59	-0,36	0,31	3,55	-0,41	0,31	3,64	-0,41
42	0,00	96	0,00	0,00	-0,58	0,00	0,00	-0,58	0,00	0,00	-0,58	0,00	0,00	-0,53
			0,00	0,00	-0,65	0,00	0,00	-0,64	0,00	0,00	-0,54	0,00	0,00	-0,53
43	0,00	97	0,00	0,00	-0,66	0,00	0,00	-0,66	0,00	0,00	-0,66	0,00	0,00	-0,63
			0,00	0,00	-0,70	0,00	0,00	-0,69	0,00	0,00	-0,63	0,00	0,00	-0,63
44	0,00	98	0,00	0,00	-0,73	0,00	0,00	-0,73	0,00	0,00	-0,73	0,00	0,00	-0,72
			0,00	0,00	-0,74	0,00	0,00	-0,74	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,72
45	0,00	99	0,00	0,00	-0,79	0,00	0,00	-0,79	0,00	0,00	-0,79	0,00	0,00	-0,80
			0,00	0,00	-0,78	0,00	0,00	-0,78	0,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	-0,80
7	1,10	100	0,07	0,76	-0,50	0,07	0,76	-0,50	0,07	0,76	-0,50	0,09	1,01	-0,44
			0,05	0,37	-0,60	0,05	0,45	-0,58	0,09	0,99	-0,44	0,09	1,01	-0,44
42	1,10	101	0,07	0,80	-0,58	0,07	0,80	-0,58	0,07	0,80	-0,58	0,09	1,07	-0,53
			0,05	0,38	-0,65	0,05	0,47	-0,64	0,09	1,04	-0,54	0,09	1,07	-0,53
43	1,10	102	0,07	0,83	-0,66	0,07	0,83	-0,66	0,07	0,83	-0,66	0,09	1,11	-0,63
			0,04	0,39	-0,70	0,05	0,48	-0,69	0,09	1,08	-0,63	0,09	1,11	-0,63
44	1,10	103	0,07	0,82	-0,73	0,07	0,82	-0,73	0,07	0,82	-0,73	0,09	1,10	-0,72
			0,04	0,38	-0,74	0,05	0,48	-0,74	0,09	1,08	-0,72	0,09	1,10	-0,72
45	1,10	104	0,06	0,77	-0,79	0,06	0,77	-0,79	0,06	0,77	-0,79	0,08	1,04	-0,80
			0,03	0,35	-0,78	0,04	0,44	-0,78	0,08	1,01	-0,80	0,08	1,04	-0,80
8	1,10	105	0,06	0,67	-0,85	0,06	0,67	-0,85	0,06	0,67	-0,85	0,08	0,92	-0,88
			0,03	0,29	-0,81	0,04	0,37	-0,82	0,08	0,90	-0,88	0,08	0,92	-0,88
7	2,20	106	0,14	1,81	-0,51	0,14	1,81	-0,51	0,14	1,81	-0,51	0,18	2,42	-0,44
			0,08	0,86	-0,61	0,10	1,07	-0,59	0,18	2,36	-0,45	0,18	2,42	-0,44
42	2,20	107	0,14	1,76	-0,58	0,14	1,76	-0,58	0,14	1,76	-0,58	0,18	2,35	-0,53
			0,08	0,83	-0,65	0,10	1,03	-0,64	0,18	2,29	-0,54	0,18	2,35	-0,53
43	2,20	108	0,14	1,74	-0,66	0,14	1,74	-0,66	0,14	1,74	-0,66	0,18	2,33	-0,63
			0,08	0,82	-0,70	0,10	1,02	-0,69	0,18	2,28	-0,63	0,18	2,33	-0,63
44	2,20	109	0,14	1,73	-0,73	0,14	1,73	-0,73	0,14	1,73	-0,73	0,18	2,33	-0,72
			0,08	0,82	-0,74	0,09	1,01	-0,74	0,18	2,27	-0,72	0,18	2,33	-0,72
45	2,20	110	0,14	1,73	-0,80	0,14	1,73	-0,80	0,14	1,73	-0,80	0,18	2,32	-0,81
			0,08	0,81	-0,78	0,09	1,00	-0,78	0,18	2,27	-0,80	0,18	2,32	-0,81
8	2,20	111	0,14	1,75	-0,87	0,14	1,75	-0,87	0,14	1,75	-0,87	0,18	2,35	-0,90
			0,08	0,80	-0,82	0,09	1,00	-0,83	0,18	2,29	-0,89	0,18	2,35	-0,90
42	3,30	112	0,22	2,70	-0,58	0,22	2,70	-0,58	0,22	2,70	-0,58	0,28	3,62	-0,54
			0,13	1,28	-0,66	0,14	1,58	-0,64	0,27	3,53	-0,54	0,28	3,62	-0,54
43	3,30	113	0,22	2,70	-0,66	0,22	2,70	-0,66	0,22	2,70	-0,66	0,28	3,62	-0,63
			0,13	1,28	-0,70	0,14	1,58	-0,69	0,27	3,53	-0,63	0,28	3,62	-0,63
44	3,30	114	0,22	2,71	-0,73	0,22	2,71	-0,73	0,22	2,71	-0,73	0,28	3,62	-0,72
			0,13	1,28	-0,74	0,14	1,59	-0,74	0,27	3,53	-0,72	0,28	3,62	-0,72
45	3,30	115	0,22	2,71	-0,80	0,22	2,71	-0,80	0,22	2,71	-0,80	0,28	3,62	-0,81
			0,13	1,28	-0,78	0,14	1,59	-0,79	0,27	3,54	-0,81	0,28	3,62	-0,81
46	0,00	116	0,00	0,00	-0,73	0,00	0,00	-0,73	0,00	0,00	-0,73	0,00	0,00	-0,72
			0,00	0,00	-0,74	0,00	0,00	-0,73	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,72
47	0,00	117	0,00	0,00	-0,75	0,00	0,00	-0,75	0,00	0,00	-0,75	0,00	0,00	-0,75
			0,00	0,00	-0,75	0,00	0,00	-0,75	0,00	0,00	-0,75	0,00	0,00	-0,75
48	0,00	118	0,00	0,00	-0,77	0,00	0,00	-0,77	0,00	0,00	-0,77	0,00	0,00	-0,78
			0,00	0,00	-0,75	0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,78	0,00	0,00	-0,78
49	0,00	119	0,00	0,00	-0,78	0,00	0,00	-0,78	0,00	0,00	-0,78	0,00	0,00	-0,80
			0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	-0,80
50	0,00	120	0,00	0,00	-0,79	0,00	0,00	-0,79	0,00	0,00	-0,79	0,00	0,00	-0,81
			0,00	0,00	-0,75	0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,81	0,00	0,00	-0,81
34	1,10	121	0,03	0,84	-0,71	0,03	0,84	-0,71	0,03	0,84	-0,71	0,04	1,13	-0,69

Arch. Marco Amabili

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 7 - Prop.Massa:+Fy+0.3*Fx+Ecc5%														
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE											
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
46	1,10	122	0,01	0,40	-0,73	0,02	0,49	-0,72	0,04	1,10	-0,69	0,04	1,13	-0,69
			0,03	0,85	-0,73	0,03	0,85	-0,73	0,03	0,85	-0,73	0,04	1,13	-0,72
			0,01	0,41	-0,74	0,02	0,50	-0,74	0,04	1,11	-0,72	0,04	1,13	-0,72
47	1,10	123	0,03	0,87	-0,75	0,03	0,87	-0,75	0,03	0,87	-0,75	0,04	1,16	-0,75
			0,01	0,42	-0,75	0,01	0,51	-0,75	0,04	1,13	-0,75	0,04	1,16	-0,75
48	1,10	124	0,03	0,87	-0,77	0,03	0,87	-0,77	0,03	0,87	-0,77	0,04	1,16	-0,78
			0,01	0,41	-0,76	0,01	0,51	-0,76	0,03	1,13	-0,78	0,04	1,16	-0,78
49	1,10	125	0,02	0,85	-0,78	0,02	0,85	-0,78	0,02	0,85	-0,78	0,03	1,13	-0,80
			0,01	0,40	-0,76	0,01	0,50	-0,76	0,03	1,10	-0,80	0,03	1,13	-0,80
50	1,10	126	0,02	0,82	-0,79	0,02	0,82	-0,79	0,02	0,82	-0,79	0,03	1,10	-0,81
			0,00	0,39	-0,75	0,01	0,48	-0,76	0,03	1,07	-0,81	0,03	1,10	-0,81
35	1,10	127	0,02	0,83	-0,80	0,02	0,83	-0,80	0,02	0,83	-0,80	0,03	1,11	-0,83
			0,00	0,40	-0,75	0,01	0,49	-0,76	0,03	1,08	-0,83	0,03	1,11	-0,83
34	2,20	128	0,05	1,92	-0,71	0,05	1,92	-0,71	0,05	1,92	-0,71	0,08	2,56	-0,70
			0,02	0,91	-0,73	0,03	1,13	-0,73	0,07	2,50	-0,70	0,08	2,56	-0,70
46	2,20	129	0,05	1,86	-0,73	0,05	1,86	-0,73	0,05	1,86	-0,73	0,07	2,48	-0,73
			0,02	0,89	-0,74	0,03	1,10	-0,74	0,07	2,42	-0,73	0,07	2,48	-0,73
47	2,20	130	0,05	1,81	-0,75	0,05	1,81	-0,75	0,05	1,81	-0,75	0,07	2,42	-0,75
			0,02	0,87	-0,75	0,03	1,07	-0,75	0,07	2,36	-0,75	0,07	2,42	-0,75
48	2,20	131	0,05	1,78	-0,77	0,05	1,78	-0,77	0,05	1,78	-0,77	0,07	2,37	-0,78
			0,02	0,85	-0,76	0,02	1,05	-0,76	0,07	2,32	-0,78	0,07	2,37	-0,78
49	2,20	132	0,05	1,76	-0,78	0,05	1,76	-0,78	0,05	1,76	-0,78	0,07	2,35	-0,80
			0,02	0,84	-0,76	0,02	1,03	-0,76	0,07	2,30	-0,80	0,07	2,35	-0,80
50	2,20	133	0,05	1,78	-0,79	0,05	1,78	-0,79	0,05	1,78	-0,79	0,07	2,38	-0,82
			0,02	0,84	-0,76	0,02	1,04	-0,76	0,07	2,32	-0,82	0,07	2,38	-0,82
35	2,20	134	0,05	1,86	-0,81	0,05	1,86	-0,81	0,05	1,86	-0,81	0,07	2,48	-0,84
			0,02	0,88	-0,76	0,02	1,09	-0,77	0,07	2,42	-0,84	0,07	2,48	-0,84
46	3,30	135	0,08	2,83	-0,73	0,08	2,83	-0,73	0,08	2,83	-0,73	0,11	3,77	-0,73
			0,03	1,36	-0,74	0,04	1,68	-0,74	0,11	3,68	-0,73	0,11	3,77	-0,73
47	3,30	136	0,07	2,77	-0,75	0,07	2,77	-0,75	0,07	2,77	-0,75	0,10	3,69	-0,75
			0,03	1,33	-0,75	0,04	1,64	-0,75	0,10	3,61	-0,75	0,10	3,69	-0,75
48	3,30	137	0,07	2,71	-0,77	0,07	2,71	-0,77	0,07	2,71	-0,77	0,10	3,62	-0,78
			0,03	1,29	-0,76	0,04	1,59	-0,76	0,10	3,54	-0,78	0,10	3,62	-0,78
49	3,30	138	0,07	2,68	-0,79	0,07	2,68	-0,79	0,07	2,68	-0,79	0,10	3,58	-0,80
			0,02	1,27	-0,76	0,03	1,57	-0,77	0,10	3,50	-0,80	0,10	3,58	-0,80
50	3,30	139	0,08	2,67	-0,80	0,08	2,67	-0,80	0,08	2,67	-0,80	0,11	3,58	-0,82
			0,03	1,26	-0,76	0,04	1,56	-0,77	0,10	3,49	-0,82	0,11	3,58	-0,82

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 8 - Prop.Massa:-Fy+0.3*Fx+Ecc5%														
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE											
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
1	0,00	1	-0,02	-0,17	-0,23	-0,02	-0,17	-0,23	-0,02	-0,17	-0,23	-0,02	-0,23	-0,16
			-0,01	-0,09	-0,34	-0,02	-0,11	-0,31	-0,02	-0,17	-0,23	-0,02	-0,23	-0,16
2	0,00	2	-0,03	0,01	-0,49	-0,03	0,01	-0,49	-0,03	0,01	-0,49	-0,04	-0,01	-0,47
			-0,02	0,02	-0,52	-0,02	0,02	-0,52	-0,03	0,01	-0,49	-0,04	-0,01	-0,47
3	0,00	3	-0,08	-0,02	-0,23	-0,08	-0,02	-0,23	-0,08	-0,02	-0,23	-0,09	-0,04	-0,20
			-0,06	0,00	-0,27	-0,07	-0,01	-0,26	-0,08	-0,02	-0,23	-0,09	-0,04	-0,20
7	0,00	4	-0,01	-0,07	-0,76	-0,01	-0,07	-0,76	-0,01	-0,07	-0,76	-0,01	-0,11	-0,79
			-0,01	-0,03	-0,71	-0,01	-0,04	-0,73	-0,01	-0,07	-0,76	-0,01	-0,11	-0,79
8	0,00	5	0,00	-0,06	-0,74	0,00	-0,06	-0,74	0,00	-0,06	-0,74	0,00	-0,08	-0,74
			0,00	-0,04	-0,74	0,00	-0,05	-0,74	0,00	-0,06	-0,74	0,00	-0,08	-0,74
26	0,00	6	0,00	-0,09	-0,89	0,00	-0,09	-0,89	0,00	-0,09	-0,89	0,00	-0,11	-0,97
			0,00	-0,05	-0,76	0,00	-0,06	-0,79	0,00	-0,09	-0,89	0,00	-0,11	-0,97
22	0,00	7	-0,02	0,00	-0,37	-0,02	0,00	-0,37	-0,02	0,00	-0,37	-0,01	-0,01	-0,38
			-0,02	0,01	-0,36	-0,02	0,01	-0,36	-0,02	0,00	-0,37	-0,01	-0,01	-0,38
12	0,00	8	-0,01	-0,10	-0,40	-0,01	-0,10	-0,40	-0,01	-0,10	-0,40	-0,01	-0,14	-0,39
			-0,01	-0,04	-0,40	-0,01	-0,06	-0,40	-0,01	-0,10	-0,40	-0,01	-0,14	-0,39
16	0,00	9	-0,04	-0,06	-0,40	-0,04	-0,06	-0,40	-0,04	-0,06	-0,40	-0,04	-0,08	-0,41
			-0,03	-0,02	-0,40	-0,03	-0,03	-0,40	-0,04	-0,06	-0,40	-0,04	-0,08	-0,41
20	0,00	10	0,01	-0,03	-0,29	0,01	-0,03	-0,29	0,01	-0,03	-0,29	0,01	-0,05	-0,28
			0,00	0,00	-0,31	0,00	-0,01	-0,31	0,01	-0,03	-0,29	0,01	-0,05	-0,28
25	0,00	11	0,00	-0,12	-0,44	0,00	-0,12	-0,44	0,00	-0,12	-0,44	0,00	-0,15	-0,38
			0,00	-0,07	-0,51	0,00	-0,08	-0,49	0,00	-0,12	-0,44	0,00	-0,15	-0,38
4	0,00	12	0,00	-0,01	-0,39	0,00	-0,01	-0,39	0,00	-0,01	-0,39	0,00	-0,02	-0,38
			0,00	0,00	-0,39	0,00	-0,01	-0,39	0,00	-0,01	-0,39	0,00	-0,02	-0,38
54	0,00	13	0,00	0,00	-0,47	0,00	0,00	-0,47	0,00	0,00	-0,47	0,00	0,00	-0,46
			0,00	0,00	-0,48	0,00	0,00	-0,47	0,00	0,00	-0,47	0,00	0,00	-0,46
9	0,00	14	0,03	-0,03	-0,56	0,03	-0,03	-0,56	0,03	-0,03	-0,56	0,03	-0,04	-0,55
			0,03	-0,01	-0,56	0,03	-0,02	-0,56	0,03	-0,03	-0,56	0,03	-0,04	-0,55
34	0,00	15	0,00	-0,09	-0,67	0,00	-0,09	-0,67	0,00	-0,09	-0,67	0,00	-0,12	-0,65
			0,00	-0,05	-0,69	0,00	-0,06	-0,69	0,00	-0,09	-0,67	0,00	-0,12	-0,65
31	0,00	16	-0,01	-0,08	-0,49	-0,01	-0,08	-0,49	-0,01	-0,08	-0,49	-0,01	-0,11	-0,49
			-0,01	-0,04	-0,50	-0,01	-0,05	-0,50	-0,01	-0,08	-0,49	-0,01	-0,11	-0,49
28	0,00	17	0,05	-0,17	-0,50	0,05	-0,17	-0,50	0,05	-0,17	-0,50	0,06	-0,22	-0,53
			0,03	-0,10	-0,46	0,03	-0,12	-0,47	0,05	-0,17	-0,50	0,06	-0,22	-0,53
55	0,00	18	0,00	0,00	-0,82	0,00	0,00	-0,82	0,00	0,00	-0,82	0,00	0,00	-0,86
			0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,77	0,00	0,00	-0,82	0,00	0,00	-0,86
13	0,00	19	-0,03	-0,10	-0,60	-0,03	-0,10	-0,60	-0,03	-0,10	-0,60	-0,02	-0,15	-0,60
			-0,03	-0,04	-0,61	-0,03	-0,06	-0,61	-0,03	-0,10	-0,60	-0,02	-0,15	-0,60
17	0,00	20	-0,07	-0,11	-0,41	-0,07	-0,11	-0,41	-0,07	-0,11	-0,41	-0,07	-0,15	-0,39
			-0,06	-0,06	-0,44	-0,06	-0,07	-0,43	-0,07	-0,11	-0,41	-0,07	-0,15	-0,39
21	0,00	21	-0,03	-0,12	-0,43	-0,03	-0,12	-0,43	-0,03	-0,12	-0,43	-0,03	-0,16	-0,45

Arch. Marco Amabili

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 8 - Prop.Massa: -Fy+0.3*Fx+Ecc5%														
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE											
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
14	0,00	22	-0,04	-0,07	-0,40	-0,04	-0,08	-0,40	-0,03	-0,12	-0,43	-0,03	-0,16	-0,45
			-0,03	0,01	-0,72	-0,03	0,01	-0,72	-0,03	0,01	-0,72	-0,02	0,00	-0,73
			-0,03	0,02	-0,70	-0,03	0,02	-0,71	-0,03	0,01	-0,72	-0,02	0,00	-0,73
18	0,00	23	-0,08	0,00	-0,39	-0,08	0,00	-0,39	-0,08	0,00	-0,39	-0,08	-0,01	-0,38
			-0,07	0,01	-0,41	-0,07	0,01	-0,41	-0,08	0,00	-0,39	-0,08	-0,01	-0,38
19	0,00	24	-0,04	-0,09	-0,32	-0,04	-0,09	-0,32	-0,04	-0,09	-0,32	-0,04	-0,12	-0,31
			-0,04	-0,05	-0,33	-0,04	-0,06	-0,33	-0,04	-0,09	-0,32	-0,04	-0,12	-0,31
23	0,00	25	-0,02	-0,11	-0,43	-0,02	-0,11	-0,43	-0,02	-0,11	-0,43	-0,02	-0,14	-0,44
			-0,03	-0,06	-0,40	-0,02	-0,07	-0,41	-0,02	-0,11	-0,43	-0,02	-0,14	-0,44
56	0,00	26	0,00	0,00	-0,54	0,00	0,00	-0,54	0,00	0,00	-0,54	0,00	0,00	-0,52
			0,00	0,00	-0,56	0,00	0,00	-0,55	0,00	0,00	-0,54	0,00	0,00	-0,52
27	0,00	27	-0,04	-0,08	-0,45	-0,04	-0,08	-0,45	-0,04	-0,08	-0,45	-0,04	-0,11	-0,50
			-0,03	-0,04	-0,38	-0,03	-0,05	-0,40	-0,04	-0,08	-0,45	-0,04	-0,11	-0,50
24	0,00	28	0,00	-0,08	-0,14	0,00	-0,08	-0,14	0,00	-0,08	-0,14	0,00	-0,11	-0,11
			0,00	-0,05	-0,19	0,00	-0,05	-0,17	0,00	-0,08	-0,14	0,00	-0,11	-0,11
53	0,00	29	0,00	0,00	-0,25	0,00	0,00	-0,25	0,00	0,00	-0,25	0,00	0,00	-0,23
			0,00	0,00	-0,29	0,00	0,00	-0,28	0,00	0,00	-0,25	0,00	0,00	-0,23
10	0,00	30	0,01	-0,04	-0,56	0,01	-0,04	-0,56	0,01	-0,04	-0,56	0,01	-0,05	-0,56
			0,01	-0,02	-0,56	0,01	-0,02	-0,56	0,01	-0,04	-0,56	0,01	-0,05	-0,56
35	0,00	31	0,00	-0,09	-0,68	0,00	-0,09	-0,68	0,00	-0,09	-0,68	0,00	-0,12	-0,68
			0,00	-0,05	-0,68	0,00	-0,06	-0,68	0,00	-0,09	-0,68	0,00	-0,12	-0,68
11	0,00	32	-0,04	-0,12	-0,30	-0,04	-0,12	-0,30	-0,04	-0,12	-0,30	-0,04	-0,16	-0,28
			-0,04	-0,06	-0,32	-0,04	-0,07	-0,32	-0,04	-0,12	-0,30	-0,04	-0,16	-0,28
15	0,00	33	0,02	-0,15	-0,65	0,02	-0,15	-0,65	0,02	-0,15	-0,65	0,02	-0,19	-0,65
			0,02	-0,08	-0,64	0,02	-0,10	-0,65	0,02	-0,15	-0,65	0,02	-0,19	-0,65
36	0,00	34	-0,01	-0,24	-0,33	-0,01	-0,24	-0,33	-0,01	-0,24	-0,33	-0,01	-0,32	-0,30
			-0,01	-0,13	-0,36	-0,01	-0,16	-0,35	-0,01	-0,24	-0,33	-0,01	-0,32	-0,30
29	0,00	35	0,00	-0,12	-0,61	0,00	-0,12	-0,61	0,00	-0,12	-0,61	0,01	-0,16	-0,63
			-0,02	-0,06	-0,58	-0,02	-0,08	-0,59	0,00	-0,12	-0,61	0,01	-0,16	-0,63
30	0,00	36	0,07	-0,23	-0,52	0,07	-0,23	-0,52	0,07	-0,23	-0,52	0,08	-0,31	-0,55
			0,04	-0,11	-0,47	0,05	-0,14	-0,48	0,07	-0,23	-0,52	0,08	-0,31	-0,55
33	0,00	37	0,01	-0,25	-0,54	0,01	-0,25	-0,54	0,01	-0,25	-0,54	0,01	-0,31	-0,55
			0,00	-0,15	-0,54	0,00	-0,18	-0,54	0,01	-0,25	-0,54	0,01	-0,31	-0,55
32	0,00	38	-0,01	-0,11	-0,64	-0,01	-0,11	-0,64	-0,01	-0,11	-0,64	-0,01	-0,15	-0,64
			-0,01	-0,06	-0,64	-0,01	-0,07	-0,64	-0,01	-0,11	-0,64	-0,01	-0,15	-0,64
1	3,30	39	-0,11	-2,84	-0,25	-0,11	-2,84	-0,25	-0,11	-2,84	-0,25	-0,16	-3,77	-0,17
			-0,04	-1,51	-0,36	-0,06	-1,84	-0,33	-0,11	-2,84	-0,25	-0,16	-3,77	-0,17
2	3,30	40	-0,11	-2,70	-0,58	-0,11	-2,70	-0,58	-0,11	-2,70	-0,58	-0,16	-3,58	-0,55
			-0,04	-1,43	-0,62	-0,06	-1,75	-0,61	-0,11	-2,70	-0,58	-0,16	-3,58	-0,55
3	3,30	41	-0,11	-2,55	-0,25	-0,11	-2,55	-0,25	-0,11	-2,55	-0,25	-0,16	-3,39	-0,22
			-0,04	-1,36	-0,31	-0,06	-1,66	-0,29	-0,11	-2,55	-0,25	-0,16	-3,39	-0,22
4	3,30	42	-0,04	-2,55	-0,44	-0,04	-2,55	-0,44	-0,04	-2,55	-0,44	-0,07	-3,39	-0,44
			0,00	-1,36	-0,45	-0,01	-1,66	-0,45	-0,04	-2,55	-0,44	-0,07	-3,39	-0,44
7	3,30	43	-0,02	-2,84	-0,81	-0,02	-2,84	-0,81	-0,02	-2,84	-0,81	-0,04	-3,77	-0,85
			0,01	-1,51	-0,76	0,00	-1,84	-0,77	-0,02	-2,84	-0,81	-0,04	-3,77	-0,85
8	3,30	44	-0,02	-2,70	-0,79	-0,02	-2,70	-0,79	-0,02	-2,70	-0,79	-0,04	-3,58	-0,79
			0,01	-1,43	-0,79	0,00	-1,75	-0,79	-0,02	-2,70	-0,79	-0,04	-3,58	-0,79
9	3,30	45	0,01	-2,56	-0,63	0,01	-2,56	-0,63	0,01	-2,56	-0,63	0,00	-3,40	-0,63
			0,02	-1,36	-0,63	0,02	-1,66	-0,63	0,01	-2,56	-0,63	0,00	-3,40	-0,63
10	3,30	46	0,01	-2,45	-0,61	0,01	-2,45	-0,61	0,01	-2,45	-0,61	0,01	-3,26	-0,61
			0,03	-1,31	-0,61	0,02	-1,60	-0,61	0,01	-2,45	-0,61	0,01	-3,26	-0,61
11	3,30	47	0,01	-2,35	-0,33	0,01	-2,35	-0,33	0,01	-2,35	-0,33	0,01	-3,12	-0,31
			0,03	-1,25	-0,36	0,02	-1,53	-0,35	0,01	-2,35	-0,33	0,01	-3,12	-0,31
12	3,30	48	0,07	-2,84	-0,42	0,07	-2,84	-0,42	0,07	-2,84	-0,42	0,09	-3,77	-0,41
			0,06	-1,51	-0,43	0,06	-1,84	-0,43	0,07	-2,84	-0,42	0,09	-3,77	-0,41
13	3,30	49	0,07	-2,74	-0,68	0,07	-2,74	-0,68	0,07	-2,74	-0,68	0,08	-3,64	-0,67
			0,05	-1,46	-0,68	0,06	-1,78	-0,68	0,07	-2,74	-0,68	0,08	-3,64	-0,67
14	3,30	50	0,07	-2,67	-0,83	0,07	-2,67	-0,83	0,07	-2,67	-0,83	0,08	-3,55	-0,84
			0,05	-1,43	-0,81	0,06	-1,74	-0,81	0,07	-2,67	-0,83	0,08	-3,55	-0,84
15	3,30	51	0,06	-2,23	-0,72	0,06	-2,23	-0,72	0,06	-2,23	-0,72	0,07	-2,99	-0,72
			0,04	-1,15	-0,71	0,04	-1,42	-0,71	0,06	-2,23	-0,72	0,07	-2,99	-0,72
16	3,30	52	0,20	-2,84	-0,49	0,20	-2,84	-0,49	0,20	-2,84	-0,49	0,25	-3,77	-0,49
			0,12	-1,51	-0,47	0,14	-1,84	-0,48	0,20	-2,84	-0,49	0,25	-3,77	-0,49
17	3,30	53	0,20	-2,75	-0,48	0,20	-2,75	-0,48	0,20	-2,75	-0,48	0,25	-3,66	-0,46
			0,12	-1,46	-0,52	0,14	-1,79	-0,51	0,20	-2,75	-0,48	0,25	-3,66	-0,46
18	3,30	54	0,20	-2,70	-0,48	0,20	-2,70	-0,48	0,20	-2,70	-0,48	0,25	-3,58	-0,46
			0,12	-1,43	-0,50	0,14	-1,75	-0,50	0,20	-2,70	-0,48	0,25	-3,58	-0,46
19	3,30	55	0,19	-2,62	-0,39	0,19	-2,62	-0,39	0,19	-2,62	-0,39	0,24	-3,47	-0,38
			0,11	-1,40	-0,40	0,13	-1,70	-0,40	0,19	-2,62	-0,39	0,24	-3,47	-0,38
20	3,30	56	0,25	-2,84	-0,33	0,25	-2,84	-0,33	0,25	-2,84	-0,33	0,33	-3,77	-0,32
			0,15	-1,51	-0,36	0,18	-1,84	-0,35	0,25	-2,84	-0,33	0,33	-3,77	-0,32
21	3,30	57	0,25	-2,75	-0,49	0,25	-2,75	-0,49	0,25	-2,75	-0,49	0,33	-3,66	-0,52
			0,15	-1,46	-0,45	0,18	-1,79	-0,46	0,25	-2,75	-0,49	0,33	-3,66	-0,52
22	3,30	58	0,25	-2,70	-0,45	0,25	-2,70	-0,45	0,25	-2,70	-0,45	0,33	-3,58	-0,47
			0,15	-1,43	-0,43	0,18	-1,75	-0,44	0,25	-2,70	-0,45	0,33	-3,58	-0,47
23	3,30	59	0,25	-2,62	-0,48	0,25	-2,62	-0,48	0,25	-2,62	-0,48	0,32	-3,47	-0,50
			0,15	-1,40	-0,45	0,18	-1,70	-0,46	0,25	-2,62	-0,48	0,32	-3,47	-0,50
24	3,30	60	0,30	-2,62	-0,15	0,30	-2,62	-0,15	0,30	-2,62	-0,15	0,39	-3,47	-0,11
			0,18	-1,39	-0,21	0,21	-1,70	-0,19	0,30	-2,62	-0,15	0,39	-3,47	-0,11
25	3,30	61	0,36	-2,84	-0,46	0,36	-2,84	-0,46	0,36	-2,84	-0,46	0,47	-3,77	-0,40
			0,21	-1,51	-0,54	0,25	-1,84	-0,52	0,36	-2,84	-0,46	0,47	-3,77	-0,40
26	3,30	62	0,36	-2,70	-0,96	0,36	-2,70	-0,96	0,36	-2,70	-0,96	0,47	-3,58	-1,06
			0,21	-1,43	-0,83	0,25	-1,75	-0,86	0,36	-2,70	-0,96	0,47	-3,58	-1,06
27	3,30	63	0,36	-2,62	-0,52	0,36	-2,62	-0,52	0,36	-2,62	-0,52	0,47	-3,47	-0,57

Arch. Marco Amabili

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 8 - Prop.Massa:-Fy+0.3*Fx+Ecc5%														
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE											
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
28	3,30	64	0,21	-1,39	-0,43	0,25	-1,70	-0,46	0,36	-2,62	-0,52	0,47	-3,47	-0,57
			0,46	-2,55	-0,54	0,46	-2,55	-0,54	0,46	-2,55	-0,54	0,61	-3,39	-0,57
			0,26	-1,36	-0,49	0,31	-1,66	-0,50	0,46	-2,55	-0,54	0,61	-3,39	-0,57
29	3,30	65	0,46	-2,39	-0,69	0,46	-2,39	-0,69	0,46	-2,39	-0,69	0,60	-3,18	-0,71
			0,26	-1,28	-0,66	0,31	-1,56	-0,67	0,46	-2,39	-0,69	0,60	-3,18	-0,71
30	3,30	66	0,46	-2,23	-0,55	0,46	-2,23	-0,55	0,46	-2,23	-0,55	0,61	-2,96	-0,59
			0,26	-1,19	-0,50	0,31	-1,45	-0,52	0,46	-2,23	-0,55	0,61	-2,96	-0,59
31	3,30	67	0,30	-2,55	-0,57	0,30	-2,55	-0,57	0,30	-2,55	-0,57	0,39	-3,39	-0,57
			0,18	-1,36	-0,58	0,21	-1,66	-0,58	0,30	-2,55	-0,57	0,39	-3,39	-0,57
32	3,30	68	0,30	-2,39	-0,74	0,30	-2,39	-0,74	0,30	-2,39	-0,74	0,39	-3,18	-0,74
			0,18	-1,28	-0,74	0,21	-1,56	-0,74	0,30	-2,39	-0,74	0,39	-3,18	-0,74
33	3,30	69	0,30	-2,23	-0,61	0,30	-2,23	-0,61	0,30	-2,23	-0,61	0,39	-2,96	-0,61
			0,18	-1,19	-0,60	0,21	-1,45	-0,60	0,30	-2,23	-0,61	0,39	-2,96	-0,61
34	3,30	70	0,02	-2,51	-0,70	0,02	-2,51	-0,70	0,02	-2,51	-0,70	0,03	-3,35	-0,68
			0,00	-1,32	-0,73	0,01	-1,62	-0,72	0,02	-2,51	-0,70	0,03	-3,35	-0,68
35	3,30	71	0,02	-2,38	-0,72	0,02	-2,38	-0,72	0,02	-2,38	-0,72	0,03	-3,15	-0,72
			0,01	-1,28	-0,72	0,01	-1,56	-0,72	0,02	-2,38	-0,72	0,03	-3,15	-0,72
36	3,30	72	0,15	-2,23	-0,35	0,15	-2,23	-0,35	0,15	-2,23	-0,35	0,18	-2,96	-0,33
			0,09	-1,19	-0,39	0,11	-1,45	-0,38	0,15	-2,23	-0,35	0,18	-2,96	-0,33
5	0,00	73	0,00	0,00	-0,57	0,00	0,00	-0,57	0,00	0,00	-0,57	0,00	0,00	-0,55
			0,00	0,00	-0,61	0,00	0,00	-0,60	0,00	0,00	-0,57	0,00	0,00	-0,55
6	0,00	74	0,00	0,00	-0,69	0,00	0,00	-0,69	0,00	0,00	-0,69	0,00	0,00	-0,70
			0,00	0,00	-0,68	0,00	0,00	-0,68	0,00	0,00	-0,69	0,00	0,00	-0,70
37	0,00	75	0,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	-0,84
			0,00	0,00	-0,74	0,00	0,00	-0,75	0,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	-0,84
38	0,00	76	0,00	0,00	-0,87	0,00	0,00	-0,87	0,00	0,00	-0,87	0,00	0,00	-0,93
			0,00	0,00	-0,77	0,00	0,00	-0,79	0,00	0,00	-0,87	0,00	0,00	-0,93
5	1,07	77	0,12	-0,84	-0,57	0,12	-0,84	-0,57	0,12	-0,84	-0,57	0,15	-1,10	-0,54
			0,07	-0,46	-0,61	0,08	-0,56	-0,60	0,12	-0,84	-0,57	0,15	-1,10	-0,54
6	1,04	78	0,11	-0,80	-0,69	0,11	-0,80	-0,69	0,11	-0,80	-0,69	0,14	-1,06	-0,70
			0,06	-0,44	-0,68	0,07	-0,53	-0,68	0,11	-0,80	-0,69	0,14	-1,06	-0,70
5	2,26	79	0,25	-1,92	-0,57	0,25	-1,92	-0,57	0,25	-1,92	-0,57	0,32	-2,54	-0,55
			0,14	-1,04	-0,61	0,17	-1,26	-0,60	0,25	-1,92	-0,57	0,32	-2,54	-0,55
6	2,33	80	0,26	-1,92	-0,69	0,26	-1,92	-0,69	0,26	-1,92	-0,69	0,33	-2,54	-0,70
			0,15	-1,03	-0,68	0,17	-1,26	-0,68	0,26	-1,92	-0,69	0,33	-2,54	-0,70
39	2,40	81	0,27	-1,94	-0,81	0,27	-1,94	-0,81	0,27	-1,94	-0,81	0,35	-2,57	-0,86
			0,16	-1,05	-0,75	0,19	-1,27	-0,77	0,27	-1,94	-0,81	0,35	-2,57	-0,86
40	2,40	82	0,29	-1,92	-0,89	0,29	-1,92	-0,89	0,29	-1,92	-0,89	0,37	-2,54	-0,96
			0,17	-1,05	-0,79	0,20	-1,27	-0,81	0,29	-1,92	-0,89	0,37	-2,54	-0,96
41	2,40	83	0,29	-1,91	-0,95	0,29	-1,91	-0,95	0,29	-1,91	-0,95	0,37	-2,51	-1,04
			0,17	-1,05	-0,82	0,20	-1,26	-0,85	0,29	-1,91	-0,95	0,37	-2,51	-1,04
5	3,30	84	0,36	-2,81	-0,57	0,36	-2,81	-0,57	0,36	-2,81	-0,57	0,47	-3,73	-0,55
			0,21	-1,49	-0,61	0,25	-1,82	-0,60	0,36	-2,81	-0,57	0,47	-3,73	-0,55
6	3,30	85	0,36	-2,78	-0,69	0,36	-2,78	-0,69	0,36	-2,78	-0,69	0,47	-3,69	-0,70
			0,21	-1,48	-0,68	0,25	-1,81	-0,68	0,36	-2,78	-0,69	0,47	-3,69	-0,70
37	3,30	86	0,36	-2,75	-0,81	0,36	-2,75	-0,81	0,36	-2,75	-0,81	0,47	-3,66	-0,85
			0,21	-1,46	-0,75	0,25	-1,79	-0,76	0,36	-2,75	-0,81	0,47	-3,66	-0,85
38	3,30	87	0,36	-2,72	-0,89	0,36	-2,72	-0,89	0,36	-2,72	-0,89	0,47	-3,62	-0,96
			0,21	-1,45	-0,79	0,25	-1,77	-0,82	0,36	-2,72	-0,89	0,47	-3,62	-0,96
25	1,10	88	0,12	-0,89	-0,45	0,12	-0,89	-0,45	0,12	-0,89	-0,45	0,16	-1,16	-0,39
			0,07	-0,51	-0,53	0,08	-0,60	-0,51	0,12	-0,89	-0,45	0,16	-1,16	-0,39
25	2,20	89	0,24	-1,95	-0,45	0,24	-1,95	-0,45	0,24	-1,95	-0,45	0,31	-2,57	-0,39
			0,14	-1,06	-0,54	0,17	-1,28	-0,52	0,24	-1,95	-0,45	0,31	-2,57	-0,39
26	1,10	90	0,08	-0,73	-0,94	0,08	-0,73	-0,94	0,08	-0,73	-0,94	0,11	-0,93	-1,03
			0,04	-0,44	-0,80	0,05	-0,52	-0,84	0,08	-0,73	-0,94	0,11	-0,93	-1,03
26	2,20	91	0,26	-1,72	-0,97	0,26	-1,72	-0,97	0,26	-1,72	-0,97	0,34	-2,25	-1,07
			0,15	-0,96	-0,83	0,18	-1,15	-0,87	0,26	-1,72	-0,97	0,34	-2,25	-1,07
39	1,00	92	0,09	-0,73	-0,81	0,09	-0,73	-0,81	0,09	-0,73	-0,81	0,12	-0,96	-0,85
			0,05	-0,41	-0,75	0,06	-0,49	-0,76	0,09	-0,73	-0,81	0,12	-0,96	-0,85
40	1,00	93	0,06	-0,66	-0,86	0,06	-0,66	-0,86	0,06	-0,66	-0,86	0,08	-0,85	-0,92
			0,02	-0,38	-0,76	0,03	-0,45	-0,79	0,06	-0,66	-0,86	0,08	-0,85	-0,92
41	1,00	94	0,07	-0,66	-0,91	0,07	-0,66	-0,91	0,07	-0,66	-0,91	0,09	-0,84	-0,99
			0,03	-0,40	-0,78	0,04	-0,46	-0,82	0,07	-0,66	-0,91	0,09	-0,84	-0,99
53	3,30	95	0,30	-2,60	-0,25	0,30	-2,60	-0,25	0,30	-2,60	-0,25	0,39	-3,45	-0,22
			0,18	-1,38	-0,28	0,21	-1,69	-0,27	0,30	-2,60	-0,25	0,39	-3,45	-0,22
42	0,00	96	0,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	-0,82
			0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,77	0,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	-0,82
43	0,00	97	0,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	-0,82
			0,00	0,00	-0,77	0,00	0,00	-0,78	0,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	-0,82
44	0,00	98	0,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	-0,81
			0,00	0,00	-0,78	0,00	0,00	-0,78	0,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	-0,81
45	0,00	99	0,00	0,00	-0,79	0,00	0,00	-0,79	0,00	0,00	-0,79	0,00	0,00	-0,79
			0,00	0,00	-0,78	0,00	0,00	-0,78	0,00	0,00	-0,79	0,00	0,00	-0,79
7	1,10	100	0,00	-0,77	-0,79	0,00	-0,77	-0,79	0,00	-0,77	-0,79	-0,01	-1,02	-0,83
			0,01	-0,40	-0,75	0,01	-0,49	-0,76	0,00	-0,77	-0,79	-0,01	-1,02	-0,83
42	1,10	101	0,00	-0,82	-0,80	0,00	-0,82	-0,80	0,00	-0,82	-0,80	-0,01	-1,10	-0,82
			0,01	-0,44	-0,76	0,01	-0,53	-0,77	0,00	-0,82	-0,80	-0,01	-1,10	-0,82
43	1,10	102	0,00	-0,86	-0,80	0,00	-0,86	-0,80	0,00	-0,86	-0,80	-0,01	-1,14	-0,82
			0,00	-0,46	-0,77	0,00	-0,56	-0,78	0,00	-0,86	-0,80	-0,01	-1,14	-0,82
44	1,10	103	-0,01	-0,86	-0,80	-0,01	-0,86	-0,80	-0,01	-0,86	-0,80	-0,01	-1,14	-0,81
			0,00	-0,46	-0,78	0,00	-0,56	-0,78	-0,01	-0,86	-0,80	-0,01	-1,14	-0,81
45	1,10	104	-0,01	-0,83	-0,78	-0,01	-0,83	-0,78	-0,01	-0,83	-0,78	-0,02	-1,09	-0,79
			0,00	-0,46	-0,77	-0,01	-0,55	-0,78	-0,01	-0,83	-0,78	-0,02	-1,09	-0,79
8	1,10	105	-0,01	-0,79	-0,77	-0,01	-0,79	-0,77	-0,01	-0,79	-0,77	-0,02	-1,03	-0,77

Arch. Marco Amabili

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 8 - Prop.Massa:-Fy+0.3*Fx+Ecc5%														
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE											
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
7	2,20	106	0,00	-0,45	-0,77	0,00	-0,54	-0,77	-0,01	-0,79	-0,77	-0,02	-1,03	-0,77
			-0,01	-1,89	-0,81	-0,01	-1,89	-0,81	-0,01	-1,89	-0,81	-0,02	-2,52	-0,84
			0,01	-1,00	-0,76	0,00	-1,23	-0,77	-0,01	-1,89	-0,81	-0,02	-2,52	-0,84
42	2,20	107	-0,01	-1,83	-0,80	-0,01	-1,83	-0,80	-0,01	-1,83	-0,80	-0,02	-2,43	-0,83
			0,01	-0,97	-0,76	0,00	-1,19	-0,77	-0,01	-1,83	-0,80	-0,02	-2,43	-0,83
43	2,20	108	-0,01	-1,80	-0,80	-0,01	-1,80	-0,80	-0,01	-1,80	-0,80	-0,02	-2,39	-0,82
			0,01	-0,96	-0,77	0,00	-1,17	-0,78	-0,01	-1,80	-0,80	-0,02	-2,39	-0,82
44	2,20	109	-0,01	-1,79	-0,80	-0,01	-1,79	-0,80	-0,01	-1,79	-0,80	-0,03	-2,37	-0,81
			0,00	-0,96	-0,78	0,00	-1,17	-0,78	-0,01	-1,79	-0,80	-0,03	-2,37	-0,81
45	2,20	110	-0,02	-1,79	-0,79	-0,02	-1,79	-0,79	-0,02	-1,79	-0,79	-0,03	-2,37	-0,80
			0,00	-0,96	-0,78	0,00	-1,17	-0,78	-0,02	-1,79	-0,79	-0,03	-2,37	-0,80
8	2,20	111	-0,02	-1,83	-0,78	-0,02	-1,83	-0,78	-0,02	-1,83	-0,78	-0,03	-2,41	-0,78
			0,00	-0,99	-0,78	0,00	-1,20	-0,78	-0,02	-1,83	-0,78	-0,03	-2,41	-0,78
42	3,30	112	-0,02	-2,81	-0,80	-0,02	-2,81	-0,80	-0,02	-2,81	-0,80	-0,04	-3,73	-0,83
			0,01	-1,49	-0,77	0,00	-1,82	-0,78	-0,02	-2,81	-0,80	-0,04	-3,73	-0,83
43	3,30	113	-0,02	-2,78	-0,80	-0,02	-2,78	-0,80	-0,02	-2,78	-0,80	-0,04	-3,69	-0,82
			0,01	-1,48	-0,77	0,00	-1,81	-0,78	-0,02	-2,78	-0,80	-0,04	-3,69	-0,82
44	3,30	114	-0,02	-2,75	-0,80	-0,02	-2,75	-0,80	-0,02	-2,75	-0,80	-0,04	-3,66	-0,81
			0,01	-1,46	-0,78	0,00	-1,79	-0,78	-0,02	-2,75	-0,80	-0,04	-3,66	-0,81
45	3,30	115	-0,02	-2,72	-0,79	-0,02	-2,72	-0,79	-0,02	-2,72	-0,79	-0,04	-3,62	-0,80
			0,01	-1,45	-0,78	0,00	-1,77	-0,78	-0,02	-2,72	-0,79	-0,04	-3,62	-0,80
46	0,00	116	0,00	0,00	-0,70	0,00	0,00	-0,70	0,00	0,00	-0,70	0,00	0,00	-0,69
			0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,70	0,00	0,00	-0,69
47	0,00	117	0,00	0,00	-0,71	0,00	0,00	-0,71	0,00	0,00	-0,71	0,00	0,00	-0,70
			0,00	0,00	-0,73	0,00	0,00	-0,73	0,00	0,00	-0,71	0,00	0,00	-0,70
48	0,00	118	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,71
			0,00	0,00	-0,73	0,00	0,00	-0,73	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,71
49	0,00	119	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,71
			0,00	0,00	-0,73	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,71
50	0,00	120	0,00	0,00	-0,71	0,00	0,00	-0,71	0,00	0,00	-0,71	0,00	0,00	-0,71
			0,00	0,00	-0,71	0,00	0,00	-0,71	0,00	0,00	-0,71	0,00	0,00	-0,71
34	1,10	121	0,01	-0,79	-0,69	0,01	-0,79	-0,69	0,01	-0,79	-0,69	0,01	-1,05	-0,67
			0,00	-0,42	-0,72	0,01	-0,51	-0,71	0,01	-0,79	-0,69	0,01	-1,05	-0,67
46	1,10	122	0,01	-0,76	-0,70	0,01	-0,76	-0,70	0,01	-0,76	-0,70	0,01	-1,01	-0,69
			0,00	-0,40	-0,72	0,01	-0,49	-0,72	0,01	-0,76	-0,70	0,01	-1,01	-0,69
47	1,10	123	0,01	-0,75	-0,71	0,01	-0,75	-0,71	0,01	-0,75	-0,71	0,01	-1,01	-0,70
			0,00	-0,40	-0,73	0,00	-0,49	-0,73	0,01	-0,75	-0,71	0,01	-1,01	-0,70
48	1,10	124	0,00	-0,75	-0,72	0,00	-0,75	-0,72	0,00	-0,75	-0,72	0,01	-1,00	-0,71
			0,00	-0,40	-0,73	0,00	-0,48	-0,73	0,00	-0,75	-0,72	0,01	-1,00	-0,71
49	1,10	125	0,00	-0,73	-0,72	0,00	-0,73	-0,72	0,00	-0,73	-0,72	0,01	-0,97	-0,71
			0,00	-0,39	-0,73	0,00	-0,47	-0,72	0,00	-0,73	-0,72	0,01	-0,97	-0,71
50	1,10	126	0,00	-0,71	-0,71	0,00	-0,71	-0,71	0,00	-0,71	-0,71	0,00	-0,94	-0,71
			0,00	-0,37	-0,72	0,00	-0,46	-0,71	0,00	-0,71	-0,71	0,00	-0,94	-0,71
35	1,10	127	0,00	-0,71	-0,71	0,00	-0,71	-0,71	0,00	-0,71	-0,71	0,00	-0,94	-0,71
			0,00	-0,37	-0,71	0,00	-0,46	-0,71	0,00	-0,71	-0,71	0,00	-0,94	-0,71
34	2,20	128	0,01	-1,76	-0,70	0,01	-1,76	-0,70	0,01	-1,76	-0,70	0,02	-2,34	-0,68
			0,00	-0,93	-0,72	0,01	-1,14	-0,72	0,01	-1,76	-0,70	0,02	-2,34	-0,68
46	2,20	129	0,01	-1,65	-0,71	0,01	-1,65	-0,71	0,01	-1,65	-0,71	0,02	-2,19	-0,69
			0,00	-0,87	-0,73	0,01	-1,07	-0,72	0,01	-1,65	-0,71	0,02	-2,19	-0,69
47	2,20	130	0,01	-1,58	-0,71	0,01	-1,58	-0,71	0,01	-1,58	-0,71	0,02	-2,10	-0,70
			0,00	-0,83	-0,73	0,00	-1,02	-0,73	0,01	-1,58	-0,71	0,02	-2,10	-0,70
48	2,20	131	0,01	-1,54	-0,72	0,01	-1,54	-0,72	0,01	-1,54	-0,72	0,02	-2,05	-0,71
			0,00	-0,82	-0,73	0,00	-1,00	-0,73	0,01	-1,54	-0,72	0,02	-2,05	-0,71
49	2,20	132	0,01	-1,53	-0,72	0,01	-1,53	-0,72	0,01	-1,53	-0,72	0,01	-2,03	-0,71
			0,00	-0,81	-0,73	0,00	-0,99	-0,72	0,01	-1,53	-0,72	0,01	-2,03	-0,71
50	2,20	133	0,01	-1,55	-0,72	0,01	-1,55	-0,72	0,01	-1,55	-0,72	0,02	-2,06	-0,71
			0,00	-0,83	-0,72	0,00	-1,01	-0,72	0,01	-1,55	-0,72	0,02	-2,06	-0,71
35	2,20	134	0,01	-1,61	-0,72	0,01	-1,61	-0,72	0,01	-1,61	-0,72	0,02	-2,14	-0,72
			0,00	-0,85	-0,72	0,00	-1,04	-0,72	0,01	-1,61	-0,72	0,02	-2,14	-0,72
46	3,30	135	0,02	-2,46	-0,71	0,02	-2,46	-0,71	0,02	-2,46	-0,71	0,03	-3,29	-0,69
			0,00	-1,29	-0,73	0,01	-1,59	-0,72	0,02	-2,46	-0,71	0,03	-3,29	-0,69
47	3,30	136	0,01	-2,39	-0,71	0,01	-2,39	-0,71	0,01	-2,39	-0,71	0,02	-3,19	-0,70
			0,00	-1,26	-0,73	0,00	-1,55	-0,73	0,01	-2,39	-0,71	0,02	-3,19	-0,70
48	3,30	137	0,01	-2,35	-0,72	0,01	-2,35	-0,72	0,01	-2,35	-0,72	0,02	-3,13	-0,71
			0,00	-1,25	-0,73	0,00	-1,53	-0,73	0,01	-2,35	-0,72	0,02	-3,13	-0,71
49	3,30	138	0,01	-2,34	-0,72	0,01	-2,34	-0,72	0,01	-2,34	-0,72	0,02	-3,11	-0,72
			0,00	-1,25	-0,73	0,00	-1,53	-0,73	0,01	-2,34	-0,72	0,02	-3,11	-0,72
50	3,30	139	0,01	-2,37	-0,72	0,01	-2,37	-0,72	0,01	-2,37	-0,72	0,02	-3,14	-0,72
			0,00	-1,27	-0,72	0,00	-1,55	-0,72	0,01	-2,37	-0,72	0,02	-3,14	-0,72

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 9 - Prop.Modolo:+Fx-0.3*Fy+Ecc5%														
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE											
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
1	0,00	1	0,02	-0,10	-0,27	0,02	-0,10	-0,27	0,02	-0,10	-0,27	0,03	-0,12	-0,24
			0,00	-0,02	-0,42	0,00	-0,02	-0,41	0,01	-0,06	-0,35	0,01	-0,07	-0,33
2	0,00	2	0,00	0,01	-0,54	0,00	0,01	-0,54	0,00	0,01	-0,54	0,00	0,01	-0,53
			-0,01	0,03	-0,55	-0,01	0,03	-0,55	0,00	0,02	-0,55	0,00	0,02	-0,54
3	0,00	3	-0,04	0,00	-0,28	-0,04	0,00	-0,28	-0,04	0,00	-0,28	-0,04	0,00	-0,28
			-0,05	0,02	-0,31	-0,05	0,02	-0,31	-0,04	0,01	-0,30	-0,04	0,01	-0,30
7	0,00	4	0,00	-0,06	-0,24	0,00	-0,06	-0,24	0,00	-0,06	-0,24	0,00	-0,07	-0,17
			0,00	0,00	-0,58	0,00	0,00	-0,56	0,00	-0,03	-0,42	0,00	-0,03	-0,37
8	0,00	5	0,00	-0,03	-1,13	0,00	-0,03	-1,13	0,00	-0,03	-1,13	0,00	-0,03	-1,20

Arch. Marco Amabili

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 9 - Prop.Modolo:+Fx-0.3*Fy+Ecc5%														
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE											
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
26	0,00	6	0,00	-0,02	-0,82	0,00	-0,02	-0,84	0,00	-0,02	-0,96	0,00	-0,03	-1,01
			-0,01	-0,07	-1,32	-0,01	-0,07	-1,32	-0,01	-0,07	-1,32	-0,01	-0,08	-1,44
			0,00	-0,03	-0,77	0,00	-0,03	-0,81	0,00	-0,05	-1,03	0,00	-0,06	-1,11
22	0,00	7	0,00	0,02	-0,37	0,00	0,02	-0,37	0,00	0,02	-0,37	0,00	0,02	-0,37
			-0,02	0,02	-0,34	-0,02	0,02	-0,35	-0,01	0,02	-0,35	-0,01	0,02	-0,36
12	0,00	8	0,04	-0,08	-0,35	0,04	-0,08	-0,35	0,04	-0,08	-0,35	0,05	-0,10	-0,34
			0,00	0,00	-0,40	0,00	-0,01	-0,40	0,02	-0,04	-0,38	0,02	-0,05	-0,37
16	0,00	9	-0,01	-0,05	-0,40	-0,01	-0,05	-0,40	-0,01	-0,05	-0,40	-0,01	-0,06	-0,41
			-0,02	0,00	-0,40	-0,02	0,00	-0,40	-0,01	-0,02	-0,40	-0,01	-0,03	-0,40
20	0,00	10	0,03	-0,03	-0,27	0,03	-0,03	-0,27	0,03	-0,03	-0,27	0,03	-0,04	-0,26
			-0,01	0,02	-0,31	0,00	0,01	-0,31	0,01	0,00	-0,29	0,01	-0,01	-0,29
25	0,00	11	0,01	-0,06	0,25	0,01	-0,06	0,25	0,01	-0,06	0,25	0,01	-0,07	0,39
			0,00	-0,03	-0,42	0,00	-0,03	-0,38	0,00	-0,04	-0,10	0,00	-0,05	0,00
4	0,00	12	0,01	0,00	-0,38	0,01	0,00	-0,38	0,01	0,00	-0,38	0,02	0,00	-0,38
			0,01	0,00	-0,39	0,01	0,00	-0,39	0,01	0,00	-0,39	0,01	0,00	-0,39
54	0,00	13	0,00	0,00	-0,47	0,00	0,00	-0,47	0,00	0,00	-0,47	0,00	0,00	-0,47
			0,00	0,00	-0,48	0,00	0,00	-0,48	0,00	0,00	-0,48	0,00	0,00	-0,48
9	0,00	14	0,03	-0,01	-0,56	0,03	-0,01	-0,56	0,03	-0,01	-0,56	0,03	-0,01	-0,56
			0,03	0,00	-0,56	0,03	0,00	-0,56	0,03	0,00	-0,56	0,03	0,00	-0,56
34	0,00	15	0,00	-0,04	-0,47	0,00	-0,04	-0,47	0,00	-0,04	-0,47	0,00	-0,04	-0,42
			0,00	-0,01	-0,67	0,00	-0,01	-0,65	0,00	-0,02	-0,57	0,00	-0,03	-0,54
31	0,00	16	0,01	-0,03	-0,50	0,01	-0,03	-0,50	0,01	-0,03	-0,50	0,02	-0,04	-0,50
			-0,01	-0,01	-0,50	-0,01	-0,01	-0,50	0,00	-0,02	-0,50	0,00	-0,02	-0,50
28	0,00	17	0,15	-0,09	-0,42	0,15	-0,09	-0,42	0,15	-0,09	-0,42	0,17	-0,10	-0,42
			0,04	-0,03	-0,41	0,04	-0,04	-0,41	0,09	-0,06	-0,42	0,11	-0,07	-0,42
55	0,00	18	0,00	0,00	-0,65	0,00	0,00	-0,65	0,00	0,00	-0,65	0,00	0,00	-0,64
			0,00	0,00	-0,68	0,00	0,00	-0,68	0,00	0,00	-0,66	0,00	0,00	-0,66
13	0,00	19	0,01	-0,04	-0,62	0,01	-0,04	-0,62	0,01	-0,04	-0,62	0,01	-0,06	-0,62
			-0,02	0,01	-0,61	-0,02	0,01	-0,61	-0,01	-0,01	-0,61	0,00	-0,02	-0,61
17	0,00	20	-0,04	-0,06	-0,43	-0,04	-0,06	-0,43	-0,04	-0,06	-0,43	-0,04	-0,07	-0,42
			-0,05	-0,01	-0,47	-0,05	-0,01	-0,46	-0,05	-0,03	-0,45	-0,04	-0,04	-0,44
21	0,00	21	-0,02	-0,07	-0,39	-0,02	-0,07	-0,39	-0,02	-0,07	-0,39	-0,01	-0,08	-0,40
			-0,04	-0,02	-0,37	-0,04	-0,03	-0,37	-0,03	-0,05	-0,38	-0,03	-0,05	-0,38
14	0,00	22	0,01	0,05	-0,75	0,01	0,05	-0,75	0,01	0,05	-0,75	0,02	0,05	-0,76
			-0,02	0,03	-0,70	-0,02	0,04	-0,70	-0,01	0,04	-0,72	0,00	0,04	-0,73
18	0,00	23	-0,04	0,03	-0,40	-0,04	0,03	-0,40	-0,04	0,03	-0,40	-0,04	0,03	-0,40
			-0,06	0,03	-0,43	-0,06	0,03	-0,43	-0,05	0,03	-0,42	-0,05	0,03	-0,41
19	0,00	24	-0,02	-0,05	-0,30	-0,02	-0,05	-0,30	-0,02	-0,05	-0,30	-0,02	-0,05	-0,29
			-0,03	-0,01	-0,33	-0,03	-0,01	-0,33	-0,03	-0,03	-0,32	-0,03	-0,03	-0,31
23	0,00	25	-0,01	-0,06	-0,43	-0,01	-0,06	-0,43	-0,01	-0,06	-0,43	-0,01	-0,06	-0,44
			-0,03	-0,02	-0,38	-0,03	-0,02	-0,39	-0,02	-0,04	-0,41	-0,02	-0,04	-0,41
56	0,00	26	0,00	0,00	-0,56	0,00	0,00	-0,56	0,00	0,00	-0,56	0,00	0,00	-0,56
			0,00	0,00	-0,58	0,00	0,00	-0,57	0,00	0,00	-0,57	0,00	0,00	-0,57
27	0,00	27	-0,09	-0,04	-0,48	-0,09	-0,04	-0,48	-0,09	-0,04	-0,48	-0,10	-0,05	-0,51
			-0,04	-0,01	-0,34	-0,04	-0,01	-0,35	-0,06	-0,02	-0,41	-0,07	-0,03	-0,43
24	0,00	28	0,01	-0,04	-0,15	0,01	-0,04	-0,15	0,01	-0,04	-0,15	0,01	-0,05	-0,14
			0,00	-0,02	-0,22	0,00	-0,02	-0,22	0,00	-0,03	-0,19	0,01	-0,03	-0,18
53	0,00	29	0,00	0,00	-0,26	0,00	0,00	-0,26	0,00	0,00	-0,26	0,00	0,00	-0,25
			0,00	0,00	-0,31	0,00	0,00	-0,31	0,00	0,00	-0,29	0,00	0,00	-0,28
10	0,00	30	0,01	-0,01	-0,56	0,01	-0,01	-0,56	0,01	-0,01	-0,56	0,01	-0,02	-0,56
			0,01	0,00	-0,56	0,01	0,00	-0,56	0,01	-0,01	-0,56	0,01	-0,01	-0,56
35	0,00	31	0,00	-0,03	-0,89	0,00	-0,03	-0,89	0,00	-0,03	-0,89	0,00	-0,04	-0,93
			0,00	-0,01	-0,72	0,00	-0,01	-0,73	0,00	-0,02	-0,81	0,00	-0,02	-0,83
11	0,00	32	-0,03	-0,03	-0,33	-0,03	-0,03	-0,33	-0,03	-0,03	-0,33	-0,03	-0,04	-0,33
			-0,03	0,00	-0,35	-0,03	0,00	-0,35	-0,03	-0,01	-0,34	-0,03	-0,02	-0,34
15	0,00	33	-0,01	-0,07	-0,77	-0,01	-0,07	-0,77	-0,01	-0,07	-0,77	-0,01	-0,08	-0,79
			0,02	-0,03	-0,66	0,01	-0,03	-0,67	0,00	-0,05	-0,71	0,00	-0,05	-0,73
36	0,00	34	-0,01	-0,08	-0,39	-0,01	-0,08	-0,39	-0,01	-0,08	-0,39	-0,02	-0,09	-0,39
			0,00	-0,02	-0,40	0,00	-0,02	-0,40	0,00	-0,05	-0,41	-0,01	-0,06	-0,40
29	0,00	35	0,08	-0,05	-0,58	0,08	-0,05	-0,58	0,08	-0,05	-0,58	0,10	-0,06	-0,58
			-0,02	-0,01	-0,56	-0,01	-0,01	-0,56	0,03	-0,03	-0,57	0,04	-0,04	-0,57
30	0,00	36	0,16	-0,07	-0,50	0,16	-0,07	-0,50	0,16	-0,07	-0,50	0,19	-0,08	-0,51
			0,05	0,00	-0,44	0,06	-0,01	-0,44	0,10	-0,03	-0,46	0,12	-0,04	-0,47
33	0,00	37	0,05	-0,11	-0,56	0,05	-0,11	-0,56	0,05	-0,11	-0,56	0,06	-0,12	-0,57
			0,01	-0,06	-0,54	0,01	-0,07	-0,54	0,03	-0,09	-0,55	0,04	-0,09	-0,55
32	0,00	38	0,03	-0,06	-0,64	0,03	-0,06	-0,64	0,03	-0,06	-0,64	0,04	-0,06	-0,64
			0,00	-0,02	-0,64	0,00	-0,02	-0,64	0,01	-0,04	-0,64	0,02	-0,04	-0,64
1	3,30	39	0,47	-1,68	-0,29	0,47	-1,68	-0,29	0,47	-1,68	-0,29	0,55	-1,95	-0,25
			0,13	-0,39	-0,45	0,15	-0,48	-0,44	0,29	-1,01	-0,37	0,34	-1,20	-0,35
2	3,30	40	0,47	-1,47	-0,63	0,47	-1,47	-0,63	0,47	-1,47	-0,63	0,55	-1,71	-0,63
			0,13	-0,35	-0,66	0,15	-0,42	-0,66	0,29	-0,88	-0,65	0,34	-1,05	-0,64
3	3,30	41	0,47	-1,25	-0,32	0,47	-1,25	-0,32	0,47	-1,25	-0,32	0,55	-1,45	-0,31
			0,13	-0,30	-0,35	0,15	-0,36	-0,35	0,29	-0,75	-0,34	0,34	-0,90	-0,33
4	3,30	42	0,57	-1,25	-0,44	0,57	-1,25	-0,44	0,57	-1,25	-0,44	0,66	-1,45	-0,44
			0,15	-0,30	-0,45	0,18	-0,36	-0,45	0,35	-0,75	-0,45	0,41	-0,90	-0,44
7	3,30	43	0,61	-1,68	-0,26	0,61	-1,68	-0,26	0,61	-1,68	-0,26	0,71	-1,95	-0,18
			0,16	-0,39	-0,61	0,19	-0,48	-0,59	0,37	-1,01	-0,45	0,44	-1,20	-0,39
8	3,30	44	0,61	-1,47	-1,23	0,61	-1,47	-1,23	0,61	-1,47	-1,23	0,71	-1,71	-1,30
			0,16	-0,35	-0,88	0,19	-0,42	-0,90	0,37	-0,88	-1,04	0,44	-1,05	-1,10
9	3,30	45	0,66	-1,25	-0,59	0,66	-1,25	-0,59	0,66	-1,25	-0,59	0,76	-1,46	-0,58
			0,17	-0,30	-0,63	0,20	-0,36	-0,63	0,40	-0,76	-0,61	0,47	-0,90	-0,60
10	3,30	46	0,66	-1,09	-0,60	0,66	-1,09	-0,60	0,66	-1,09	-0,60	0,77	-1,27	-0,60
			0,17	-0,27	-0,60	0,20	-0,32	-0,60	0,40	-0,66	-0,60	0,47	-0,79	-0,60
11	3,30	47	0,66	-0,94	-0,37	0,66	-0,94	-0,37	0,66	-0,94	-0,37	0,77	-1,09	-0,36

Arch. Marco Amabili

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 9 - Prop.Modolo:+Fx-0.3*Fy+Ecc5%														
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE											
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
12	3,30	48	0,17	-0,23	-0,38	0,20	-0,28	-0,38	0,40	-0,57	-0,38	0,47	-0,68	-0,37
			0,75	-1,68	-0,38	0,75	-1,68	-0,38	0,75	-1,68	-0,38	0,87	-1,95	-0,37
			0,19	-0,39	-0,43	0,22	-0,48	-0,43	0,45	-1,01	-0,40	0,54	-1,20	-0,40
13	3,30	49	0,72	-1,55	-0,69	0,72	-1,55	-0,69	0,72	-1,55	-0,69	0,84	-1,80	-0,69
			0,18	-0,36	-0,69	0,21	-0,44	-0,69	0,43	-0,93	-0,69	0,51	-1,11	-0,69
14	3,30	50	0,72	-1,46	-0,86	0,72	-1,46	-0,86	0,72	-1,46	-0,86	0,84	-1,69	-0,88
			0,18	-0,36	-0,81	0,21	-0,43	-0,81	0,43	-0,88	-0,83	0,51	-1,05	-0,84
15	3,30	51	0,39	-0,85	-0,84	0,39	-0,85	-0,84	0,39	-0,85	-0,84	0,45	-1,00	-0,87
			0,09	-0,14	-0,73	0,11	-0,19	-0,74	0,23	-0,48	-0,78	0,28	-0,58	-0,79
16	3,30	52	0,94	-1,68	-0,48	0,94	-1,68	-0,48	0,94	-1,68	-0,48	1,09	-1,95	-0,49
			0,23	-0,39	-0,47	0,27	-0,48	-0,47	0,56	-1,01	-0,47	0,67	-1,20	-0,48
17	3,30	53	0,94	-1,56	-0,50	0,94	-1,56	-0,50	0,94	-1,56	-0,50	1,09	-1,81	-0,49
			0,23	-0,37	-0,55	0,27	-0,44	-0,55	0,56	-0,94	-0,53	0,67	-1,11	-0,52
18	3,30	54	0,94	-1,47	-0,49	0,94	-1,47	-0,49	0,94	-1,47	-0,49	1,09	-1,71	-0,49
			0,23	-0,35	-0,52	0,27	-0,42	-0,52	0,56	-0,88	-0,51	0,67	-1,05	-0,51
19	3,30	55	0,84	-1,48	-0,35	0,84	-1,48	-0,35	0,84	-1,48	-0,35	0,98	-1,72	-0,34
			0,21	-0,35	-0,40	0,25	-0,43	-0,40	0,51	-0,89	-0,38	0,60	-1,06	-0,37
20	3,30	56	1,03	-1,68	-0,30	1,03	-1,68	-0,30	1,03	-1,68	-0,30	1,19	-1,95	-0,29
			0,25	-0,39	-0,37	0,30	-0,48	-0,36	0,62	-1,01	-0,33	0,73	-1,20	-0,32
21	3,30	57	1,03	-1,56	-0,44	1,03	-1,56	-0,44	1,03	-1,56	-0,44	1,19	-1,81	-0,45
			0,25	-0,37	-0,41	0,30	-0,44	-0,41	0,62	-0,94	-0,43	0,73	-1,11	-0,43
22	3,30	58	1,03	-1,47	-0,45	1,03	-1,47	-0,45	1,03	-1,47	-0,45	1,19	-1,71	-0,45
			0,25	-0,35	-0,41	0,30	-0,42	-0,42	0,62	-0,88	-0,43	0,73	-1,05	-0,43
23	3,30	59	1,03	-1,43	-0,49	1,03	-1,43	-0,49	1,03	-1,43	-0,49	1,20	-1,66	-0,50
			0,25	-0,34	-0,43	0,30	-0,41	-0,43	0,62	-0,86	-0,46	0,73	-1,03	-0,47
24	3,30	60	1,10	-1,34	-0,16	1,10	-1,34	-0,16	1,10	-1,34	-0,16	1,28	-1,56	-0,14
			0,26	-0,32	-0,24	0,32	-0,39	-0,24	0,66	-0,81	-0,20	0,79	-0,96	-0,19
25	3,30	61	1,19	-1,68	0,27	1,19	-1,68	0,27	1,19	-1,68	0,27	1,39	-1,95	0,42
			0,28	-0,39	-0,44	0,34	-0,48	-0,40	0,71	-1,01	-0,11	0,85	-1,20	0,00
26	3,30	62	1,19	-1,47	-1,45	1,19	-1,47	-1,45	1,19	-1,47	-1,45	1,39	-1,71	-1,58
			0,28	-0,35	-0,84	0,34	-0,42	-0,88	0,71	-0,88	-1,13	0,85	-1,05	-1,22
27	3,30	63	1,19	-1,34	-0,55	1,19	-1,34	-0,55	1,19	-1,34	-0,55	1,39	-1,56	-0,58
			0,28	-0,32	-0,39	0,34	-0,39	-0,40	0,71	-0,81	-0,46	0,85	-0,96	-0,49
28	3,30	64	1,34	-1,25	-0,45	1,34	-1,25	-0,45	1,34	-1,25	-0,45	1,57	-1,45	-0,45
			0,32	-0,30	-0,44	0,38	-0,36	-0,44	0,80	-0,75	-0,44	0,96	-0,89	-0,44
29	3,30	65	1,34	-1,00	-0,65	1,34	-1,00	-0,65	1,34	-1,00	-0,65	1,56	-1,17	-0,66
			0,32	-0,25	-0,63	0,38	-0,30	-0,63	0,80	-0,61	-0,64	0,96	-0,72	-0,64
30	3,30	66	1,34	-0,76	-0,53	1,34	-0,76	-0,53	1,34	-0,76	-0,53	1,57	-0,88	-0,54
			0,32	-0,20	-0,46	0,38	-0,23	-0,47	0,80	-0,46	-0,50	0,96	-0,55	-0,50
31	3,30	67	1,10	-1,25	-0,58	1,10	-1,25	-0,58	1,10	-1,25	-0,58	1,28	-1,45	-0,58
			0,26	-0,30	-0,59	0,32	-0,36	-0,59	0,66	-0,75	-0,59	0,79	-0,89	-0,59
32	3,30	68	1,10	-1,00	-0,74	1,10	-1,00	-0,74	1,10	-1,00	-0,74	1,28	-1,17	-0,74
			0,26	-0,25	-0,74	0,32	-0,30	-0,74	0,66	-0,61	-0,74	0,79	-0,72	-0,74
33	3,30	69	1,10	-0,76	-0,63	1,10	-0,76	-0,63	1,10	-0,76	-0,63	1,28	-0,88	-0,63
			0,26	-0,20	-0,60	0,32	-0,23	-0,61	0,66	-0,47	-0,62	0,79	-0,55	-0,62
34	3,30	70	0,30	-1,10	-0,48	0,30	-1,10	-0,48	0,30	-1,10	-0,48	0,36	-1,28	-0,44
			0,06	-0,24	-0,70	0,07	-0,29	-0,68	0,18	-0,65	-0,59	0,21	-0,78	-0,56
35	3,30	71	0,32	-1,01	-0,95	0,32	-1,01	-0,95	0,32	-1,01	-0,95	0,37	-1,16	-0,99
			0,06	-0,27	-0,77	0,08	-0,31	-0,78	0,19	-0,62	-0,86	0,23	-0,73	-0,89
36	3,30	72	0,86	-0,76	-0,42	0,86	-0,76	-0,42	0,86	-0,76	-0,42	1,00	-0,88	-0,41
			0,21	-0,20	-0,43	0,25	-0,23	-0,43	0,52	-0,46	-0,43	0,62	-0,55	-0,43
5	0,00	73	0,00	0,00	-0,12	0,00	0,00	-0,12	0,00	0,00	-0,12	0,00	0,00	-0,03
			0,00	0,00	-0,54	0,00	0,00	-0,51	0,00	0,00	-0,34	0,00	0,00	-0,28
6	0,00	74	0,00	0,00	-0,50	0,00	0,00	-0,50	0,00	0,00	-0,50	0,00	0,00	-0,47
			0,00	0,00	-0,63	0,00	0,00	-0,62	0,00	0,00	-0,57	0,00	0,00	-0,55
37	0,00	75	0,00	0,00	-0,86	0,00	0,00	-0,86	0,00	0,00	-0,86	0,00	0,00	-0,89
			0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,78	0,00	0,00	-0,81
38	0,00	76	0,00	0,00	-1,14	0,00	0,00	-1,14	0,00	0,00	-1,14	0,00	0,00	-1,22
			0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,79	0,00	0,00	-0,94	0,00	0,00	-1,00
5	1,07	77	0,38	-0,47	-0,12	0,38	-0,47	-0,12	0,38	-0,47	-0,12	0,44	-0,54	-0,03
			0,09	-0,14	-0,53	0,11	-0,17	-0,51	0,23	-0,30	-0,34	0,27	-0,35	-0,28
6	1,04	78	0,36	-0,47	-0,50	0,36	-0,47	-0,50	0,36	-0,47	-0,50	0,42	-0,54	-0,47
			0,09	-0,14	-0,63	0,10	-0,16	-0,62	0,22	-0,30	-0,57	0,26	-0,35	-0,55
5	2,26	79	0,81	-1,12	-0,12	0,81	-1,12	-0,12	0,81	-1,12	-0,12	0,95	-1,30	-0,03
			0,19	-0,29	-0,54	0,23	-0,34	-0,51	0,49	-0,69	-0,34	0,58	-0,81	-0,27
6	2,33	80	0,84	-1,12	-0,49	0,84	-1,12	-0,49	0,84	-1,12	-0,49	0,98	-1,29	-0,47
			0,20	-0,28	-0,63	0,24	-0,34	-0,62	0,50	-0,68	-0,56	0,60	-0,81	-0,54
39	2,40	81	0,89	-1,13	-0,91	0,89	-1,13	-0,91	0,89	-1,13	-0,91	1,03	-1,30	-0,95
			0,21	-0,29	-0,73	0,26	-0,35	-0,74	0,53	-0,69	-0,81	0,64	-0,82	-0,84
40	2,40	82	0,93	-1,12	-1,16	0,93	-1,12	-1,16	0,93	-1,12	-1,16	1,08	-1,29	-1,24
			0,23	-0,30	-0,78	0,27	-0,36	-0,81	0,56	-0,69	-0,96	0,67	-0,82	-1,02
41	2,40	83	0,92	-1,11	-1,40	0,92	-1,11	-1,40	0,92	-1,11	-1,40	1,07	-1,28	-1,52
			0,22	-0,32	-0,83	0,27	-0,37	-0,86	0,55	-0,70	-1,10	0,66	-0,82	-1,18
5	3,30	84	1,19	-1,64	-0,12	1,19	-1,64	-0,12	1,19	-1,64	-0,12	1,39	-1,90	-0,03
			0,28	-0,38	-0,54	0,34	-0,47	-0,51	0,71	-0,98	-0,34	0,85	-1,17	-0,27
6	3,30	85	1,19	-1,59	-0,50	1,19	-1,59	-0,50	1,19	-1,59	-0,50	1,39	-1,85	-0,47
			0,28	-0,37	-0,63	0,34	-0,45	-0,62	0,71	-0,96	-0,57	0,85	-1,14	-0,55
37	3,30	86	1,19	-1,55	-0,87	1,19	-1,55	-0,87	1,19	-1,55	-0,87	1,39	-1,80	-0,91
			0,28	-0,37	-0,72	0,34	-0,44	-0,73	0,71	-0,93	-0,79	0,85	-1,11	-0,82
38	3,30	87	1,19	-1,51	-1,18	1,19	-1,51	-1,18	1,19	-1,51	-1,18	1,39	-1,75	-1,27
			0,28	-0,36	-0,79	0,34	-0,43	-0,81	0,71	-0,91	-0,98	0,85	-1,08	-1,03
25	1,10	88	0,39	-0,49	0,26	0,39	-0,49	0,26	0,39	-0,49	0,26	0,45	-0,56	0,41
			0,10	-0,17	-0,44	0,11	-0,19	-0,39	0,24	-0,32	-0,11	0,28	-0,37	0,00
25	2,20	89	0,79	-1,16	0,27	0,79	-1,16	0,27	0,79	-1,16	0,27	0,92	-1,34	0,43

Arch. Marco Amabili

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 9 - Prop.Modolo:+Fx-0.3*Fy+Ecc5%														
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE											
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
26	1,10	90	0,19	-0,31	-0,44	0,23	-0,36	-0,40	0,47	-0,71	-0,10	0,56	-0,84	0,00
			0,30	-0,56	-1,42	0,30	-0,56	-1,42	0,30	-0,56	-1,42	0,36	-0,63	-1,55
			0,06	-0,22	-0,82	0,08	-0,24	-0,86	0,18	-0,38	-1,10	0,21	-0,43	-1,19
26	2,20	91	0,84	-1,03	-1,48	0,84	-1,03	-1,48	0,84	-1,03	-1,48	0,98	-1,19	-1,62
			0,21	-0,31	-0,85	0,25	-0,36	-0,89	0,51	-0,66	-1,15	0,60	-0,76	-1,24
39	1,00	92	0,32	-0,46	-0,90	0,32	-0,46	-0,90	0,32	-0,46	-0,90	0,37	-0,52	-0,93
			0,07	-0,14	-0,72	0,09	-0,16	-0,73	0,19	-0,29	-0,81	0,22	-0,34	-0,83
40	1,00	93	0,25	-0,46	-1,11	0,25	-0,46	-1,11	0,25	-0,46	-1,11	0,30	-0,52	-1,18
			0,04	-0,16	-0,76	0,05	-0,18	-0,78	0,14	-0,30	-0,92	0,17	-0,34	-0,98
41	1,00	94	0,26	-0,50	-1,33	0,26	-0,50	-1,33	0,26	-0,50	-1,33	0,31	-0,57	-1,44
			0,05	-0,19	-0,79	0,06	-0,21	-0,83	0,15	-0,34	-1,05	0,18	-0,39	-1,13
53	3,30	95	1,10	-1,32	-0,25	1,10	-1,32	-0,25	1,10	-1,32	-0,25	1,28	-1,53	-0,23
			0,26	-0,32	-0,31	0,32	-0,38	-0,30	0,66	-0,79	-0,28	0,79	-0,94	-0,27
42	0,00	96	0,00	0,00	-0,45	0,00	0,00	-0,45	0,00	0,00	-0,45	0,00	0,00	-0,40
			0,00	0,00	-0,66	0,00	0,00	-0,65	0,00	0,00	-0,57	0,00	0,00	-0,53
43	0,00	97	0,00	0,00	-0,65	0,00	0,00	-0,65	0,00	0,00	-0,65	0,00	0,00	-0,63
			0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,69	0,00	0,00	-0,68
44	0,00	98	0,00	0,00	-0,84	0,00	0,00	-0,84	0,00	0,00	-0,84	0,00	0,00	-0,85
			0,00	0,00	-0,77	0,00	0,00	-0,78	0,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	-0,81
45	0,00	99	0,00	0,00	-1,02	0,00	0,00	-1,02	0,00	0,00	-1,02	0,00	0,00	-1,06
			0,00	0,00	-0,82	0,00	0,00	-0,83	0,00	0,00	-0,91	0,00	0,00	-0,94
7	1,10	100	0,20	-0,47	-0,25	0,20	-0,47	-0,25	0,20	-0,47	-0,25	0,24	-0,56	-0,17
			0,06	-0,09	-0,61	0,07	-0,12	-0,58	0,13	-0,28	-0,44	0,15	-0,33	-0,39
42	1,10	101	0,20	-0,49	-0,45	0,20	-0,49	-0,45	0,20	-0,49	-0,45	0,24	-0,57	-0,40
			0,06	-0,11	-0,66	0,07	-0,14	-0,65	0,13	-0,29	-0,56	0,15	-0,35	-0,53
43	1,10	102	0,20	-0,50	-0,65	0,20	-0,50	-0,65	0,20	-0,50	-0,65	0,23	-0,58	-0,63
			0,05	-0,12	-0,72	0,06	-0,15	-0,72	0,12	-0,30	-0,69	0,15	-0,36	-0,68
44	1,10	103	0,20	-0,49	-0,84	0,20	-0,49	-0,84	0,20	-0,49	-0,84	0,23	-0,57	-0,85
			0,05	-0,13	-0,77	0,06	-0,15	-0,78	0,12	-0,30	-0,80	0,14	-0,36	-0,81
45	1,10	104	0,19	-0,47	-1,02	0,19	-0,47	-1,02	0,19	-0,47	-1,02	0,22	-0,55	-1,06
			0,04	-0,14	-0,82	0,05	-0,16	-0,83	0,11	-0,30	-0,91	0,13	-0,35	-0,94
8	1,10	105	0,19	-0,45	-1,20	0,19	-0,45	-1,20	0,19	-0,45	-1,20	0,22	-0,52	-1,27
			0,05	-0,16	-0,86	0,05	-0,17	-0,88	0,11	-0,30	-1,02	0,14	-0,34	-1,07
7	2,20	106	0,41	-1,15	-0,25	0,41	-1,15	-0,25	0,41	-1,15	-0,25	0,47	-1,34	-0,17
			0,11	-0,26	-0,61	0,13	-0,32	-0,59	0,25	-0,69	-0,44	0,29	-0,82	-0,39
42	2,20	107	0,41	-1,08	-0,45	0,41	-1,08	-0,45	0,41	-1,08	-0,45	0,47	-1,26	-0,40
			0,11	-0,25	-0,67	0,13	-0,31	-0,65	0,25	-0,65	-0,57	0,29	-0,77	-0,53
43	2,20	108	0,41	-1,04	-0,65	0,41	-1,04	-0,65	0,41	-1,04	-0,65	0,47	-1,21	-0,63
			0,11	-0,25	-0,72	0,12	-0,30	-0,72	0,25	-0,63	-0,69	0,29	-0,75	-0,67
44	2,20	109	0,40	-1,02	-0,83	0,40	-1,02	-0,83	0,40	-1,02	-0,83	0,47	-1,18	-0,85
			0,10	-0,25	-0,77	0,12	-0,30	-0,78	0,24	-0,62	-0,80	0,29	-0,73	-0,81
45	2,20	110	0,40	-1,00	-1,02	0,40	-1,00	-1,02	0,40	-1,00	-1,02	0,47	-1,16	-1,07
			0,10	-0,26	-0,82	0,12	-0,31	-0,83	0,24	-0,61	-0,92	0,29	-0,73	-0,95
8	2,20	111	0,40	-1,01	-1,22	0,40	-1,01	-1,22	0,40	-1,01	-1,22	0,47	-1,17	-1,30
			0,10	-0,27	-0,87	0,12	-0,32	-0,90	0,24	-0,63	-1,04	0,29	-0,74	-1,09
42	3,30	112	0,61	-1,64	-0,45	0,61	-1,64	-0,45	0,61	-1,64	-0,45	0,71	-1,90	-0,40
			0,16	-0,38	-0,67	0,19	-0,47	-0,66	0,37	-0,98	-0,57	0,44	-1,17	-0,53
43	3,30	113	0,61	-1,59	-0,65	0,61	-1,59	-0,65	0,61	-1,59	-0,65	0,71	-1,85	-0,63
			0,16	-0,37	-0,72	0,19	-0,45	-0,72	0,37	-0,96	-0,69	0,44	-1,14	-0,68
44	3,30	114	0,61	-1,55	-0,84	0,61	-1,55	-0,84	0,61	-1,55	-0,84	0,71	-1,80	-0,85
			0,16	-0,37	-0,77	0,19	-0,44	-0,78	0,37	-0,93	-0,80	0,44	-1,11	-0,81
45	3,30	115	0,61	-1,51	-1,03	0,61	-1,51	-1,03	0,61	-1,51	-1,03	0,71	-1,75	-1,07
			0,16	-0,36	-0,82	0,19	-0,43	-0,84	0,37	-0,91	-0,92	0,44	-1,08	-0,95
46	0,00	116	0,00	0,00	-0,56	0,00	0,00	-0,56	0,00	0,00	-0,56	0,00	0,00	-0,53
			0,00	0,00	-0,70	0,00	0,00	-0,70	0,00	0,00	-0,63	0,00	0,00	-0,61
47	0,00	117	0,00	0,00	-0,64	0,00	0,00	-0,64	0,00	0,00	-0,64	0,00	0,00	-0,63
			0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,69	0,00	0,00	-0,67
48	0,00	118	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,72
			0,00	0,00	-0,74	0,00	0,00	-0,74	0,00	0,00	-0,73	0,00	0,00	-0,73
49	0,00	119	0,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	-0,81
			0,00	0,00	-0,75	0,00	0,00	-0,75	0,00	0,00	-0,77	0,00	0,00	-0,78
50	0,00	120	0,00	0,00	-0,87	0,00	0,00	-0,87	0,00	0,00	-0,87	0,00	0,00	-0,90
			0,00	0,00	-0,75	0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,81	0,00	0,00	-0,83
34	1,10	121	0,10	-0,36	-0,47	0,10	-0,36	-0,47	0,10	-0,36	-0,47	0,11	-0,42	-0,43
			0,02	-0,09	-0,69	0,03	-0,11	-0,67	0,06	-0,22	-0,58	0,07	-0,26	-0,55
46	1,10	122	0,10	-0,31	-0,56	0,10	-0,31	-0,56	0,10	-0,31	-0,56	0,12	-0,36	-0,53
			0,02	-0,07	-0,71	0,03	-0,09	-0,70	0,06	-0,19	-0,64	0,07	-0,22	-0,61
47	1,10	123	0,10	-0,29	-0,65	0,10	-0,29	-0,65	0,10	-0,29	-0,65	0,12	-0,33	-0,63
			0,02	-0,06	-0,73	0,02	-0,08	-0,72	0,06	-0,17	-0,69	0,07	-0,20	-0,67
48	1,10	124	0,10	-0,28	-0,72	0,10	-0,28	-0,72	0,10	-0,28	-0,72	0,11	-0,32	-0,72
			0,02	-0,06	-0,74	0,02	-0,08	-0,74	0,06	-0,16	-0,73	0,07	-0,20	-0,73
49	1,10	125	0,10	-0,27	-0,80	0,10	-0,27	-0,80	0,10	-0,27	-0,80	0,11	-0,32	-0,81
			0,02	-0,06	-0,75	0,02	-0,08	-0,75	0,05	-0,16	-0,77	0,07	-0,19	-0,78
50	1,10	126	0,09	-0,27	-0,87	0,09	-0,27	-0,87	0,09	-0,27	-0,87	0,11	-0,31	-0,89
			0,01	-0,06	-0,75	0,02	-0,08	-0,76	0,05	-0,16	-0,81	0,06	-0,19	-0,83
35	1,10	127	0,09	-0,27	-0,95	0,09	-0,27	-0,95	0,09	-0,27	-0,95	0,11	-0,32	-0,99
			0,01	-0,06	-0,76	0,02	-0,08	-0,77	0,05	-0,16	-0,85	0,06	-0,19	-0,88
34	2,20	128	0,20	-0,80	-0,47	0,20	-0,80	-0,47	0,20	-0,80	-0,47	0,23	-0,93	-0,43
			0,04	-0,19	-0,69	0,05	-0,23	-0,68	0,12	-0,48	-0,59	0,14	-0,57	-0,55
46	2,20	129	0,20	-0,66	-0,56	0,20	-0,66	-0,56	0,20	-0,66	-0,56	0,23	-0,77	-0,53
			0,04	-0,15	-0,71	0,05	-0,18	-0,70	0,12	-0,39	-0,64	0,14	-0,47	-0,62
47	2,20	130	0,20	-0,59	-0,65	0,20	-0,59	-0,65	0,20	-0,59	-0,65	0,23	-0,68	-0,63
			0,04	-0,13	-0,73	0,05	-0,16	-0,72	0,11	-0,35	-0,69	0,14	-0,42	-0,68
48	2,20	131	0,19	-0,57	-0,73	0,19	-0,57	-0,73	0,19	-0,57	-0,73	0,23	-0,66	-0,72

Arch. Marco Amabili

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 9 - Prop.Modolo:+Fx-0.3*Fy+Ecc5%														
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE											
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
49	2,20	132	0,03	-0,13	-0,74	0,04	-0,16	-0,74	0,11	-0,34	-0,73	0,14	-0,40	-0,73
			0,19	-0,58	-0,80	0,19	-0,58	-0,80	0,19	-0,58	-0,80	0,23	-0,67	-0,81
			0,03	-0,14	-0,75	0,04	-0,17	-0,75	0,11	-0,35	-0,77	0,13	-0,41	-0,78
50	2,20	133	0,20	-0,61	-0,87	0,20	-0,61	-0,87	0,20	-0,61	-0,87	0,23	-0,71	-0,90
			0,03	-0,15	-0,76	0,05	-0,18	-0,76	0,11	-0,37	-0,81	0,14	-0,44	-0,83
35	2,20	134	0,20	-0,66	-0,96	0,20	-0,66	-0,96	0,20	-0,66	-0,96	0,23	-0,77	-1,00
			0,03	-0,16	-0,77	0,05	-0,19	-0,78	0,11	-0,40	-0,86	0,14	-0,47	-0,89
46	3,30	135	0,29	-0,95	-0,57	0,29	-0,95	-0,57	0,29	-0,95	-0,57	0,34	-1,11	-0,54
			0,05	-0,20	-0,71	0,07	-0,25	-0,70	0,17	-0,56	-0,64	0,21	-0,67	-0,62
47	3,30	136	0,29	-0,88	-0,65	0,29	-0,88	-0,65	0,29	-0,88	-0,65	0,34	-1,02	-0,63
			0,05	-0,20	-0,73	0,07	-0,24	-0,72	0,17	-0,52	-0,69	0,20	-0,62	-0,68
48	3,30	137	0,28	-0,86	-0,73	0,28	-0,86	-0,73	0,28	-0,86	-0,73	0,33	-1,00	-0,72
			0,05	-0,20	-0,74	0,06	-0,25	-0,74	0,16	-0,52	-0,73	0,20	-0,61	-0,73
49	3,30	138	0,29	-0,88	-0,80	0,29	-0,88	-0,80	0,29	-0,88	-0,80	0,34	-1,03	-0,81
			0,05	-0,22	-0,75	0,06	-0,27	-0,75	0,17	-0,54	-0,78	0,20	-0,64	-0,78
50	3,30	139	0,30	-0,95	-0,88	0,30	-0,95	-0,88	0,30	-0,95	-0,88	0,35	-1,10	-0,91
			0,05	-0,25	-0,76	0,07	-0,29	-0,77	0,17	-0,58	-0,82	0,21	-0,69	-0,84

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 10 - Prop.Modolo:-Fx-0.3*Fy+Ecc5%														
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE											
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
1	0,00	1	-0.14	-0.16	-0.42	-0.14	-0.16	-0.42	-0.14	-0.16	-0.42	-0.16	-0.17	-0.41
			-0.02	-0.01	-0.45	-0.03	-0.02	-0.45	-0.05	-0.05	-0.45	-0.06	-0.06	-0.44
2	0,00	2	-0.10	0.05	-0.46	-0.10	0.05	-0.46	-0.10	0.05	-0.46	-0.11	0.05	-0.45
			-0.02	0.04	-0.55	-0.02	0.04	-0.55	-0.04	0.04	-0.53	-0.04	0.04	-0.52
3	0,00	3	-0.15	-0.03	-0.21	-0.15	-0.03	-0.21	-0.15	-0.03	-0.21	-0.17	-0.04	-0.20
			-0.06	0.02	-0.31	-0.06	0.01	-0.31	-0.08	0.00	-0.29	-0.09	0.00	-0.28
7	0,00	4	-0.02	-0.03	-2.02	-0.02	-0.03	-2.02	-0.02	-0.03	-2.02	-0.03	-0.03	-2.16
			-0.01	0.01	-0.82	-0.01	0.01	-0.86	-0.01	0.00	-1.10	-0.01	0.00	-1.19
8	0,00	5	0.00	-0.08	0.30	0.00	-0.08	0.30	0.00	-0.08	0.30	0.00	-0.09	0.41
			0.00	-0.02	-0.62	0.00	-0.03	-0.59	0.00	-0.04	-0.40	0.00	-0.04	-0.33
26	0,00	6	0.01	-0.05	0.13	0.01	-0.05	0.13	0.01	-0.05	0.13	0.01	-0.06	0.21
			0.00	-0.02	-0.54	0.00	-0.02	-0.51	0.01	-0.03	-0.38	0.01	-0.03	-0.33
22	0,00	7	-0.06	-0.03	-0.35	-0.06	-0.03	-0.35	-0.06	-0.03	-0.35	-0.06	-0.03	-0.35
			-0.03	0.02	-0.34	-0.03	0.01	-0.34	-0.04	0.01	-0.34	-0.04	0.00	-0.34
12	0,00	8	-0.13	-0.01	-0.53	-0.13	-0.01	-0.53	-0.13	-0.01	-0.53	-0.14	-0.01	-0.54
			-0.03	0.02	-0.42	-0.03	0.02	-0.43	-0.05	0.01	-0.45	-0.06	0.01	-0.46
16	0,00	9	-0.08	-0.01	-0.40	-0.08	-0.01	-0.40	-0.08	-0.01	-0.40	-0.09	-0.01	-0.40
			-0.03	0.01	-0.39	-0.03	0.01	-0.39	-0.04	0.01	-0.40	-0.04	0.01	-0.40
20	0,00	10	-0.05	0.01	-0.37	-0.05	0.01	-0.37	-0.05	0.01	-0.37	-0.06	0.01	-0.38
			-0.02	0.03	-0.33	-0.02	0.03	-0.33	-0.03	0.02	-0.34	-0.03	0.02	-0.34
25	0,00	11	-0.01	-0.14	-1.82	-0.01	-0.14	-1.82	-0.01	-0.14	-1.82	-0.02	-0.15	-1.95
			-0.01	-0.03	-0.74	-0.01	-0.03	-0.78	-0.01	-0.06	-0.99	-0.01	-0.06	-1.07
4	0,00	12	-0.04	-0.02	-0.40	-0.04	-0.02	-0.40	-0.04	-0.02	-0.40	-0.05	-0.02	-0.40
			0.00	0.00	-0.40	0.00	0.00	-0.40	-0.01	0.00	-0.40	-0.01	0.00	-0.40
54	0,00	13	0.00	0.00	-0.48	0.00	0.00	-0.48	0.00	0.00	-0.48	0.00	0.00	-0.48
			0.00	0.00	-0.48	0.00	0.00	-0.48	0.00	0.00	-0.48	0.00	0.00	-0.48
9	0,00	14	0.02	-0.04	-0.57	0.02	-0.04	-0.57	0.02	-0.04	-0.57	0.02	-0.04	-0.57
			0.03	0.00	-0.56	0.03	0.00	-0.56	0.03	-0.01	-0.56	0.03	-0.01	-0.56
34	0,00	15	-0.02	-0.11	-1.20	-0.02	-0.11	-1.20	-0.02	-0.11	-1.20	-0.02	-0.12	-1.24
			-0.01	-0.02	-0.78	-0.01	-0.02	-0.79	-0.01	-0.04	-0.88	-0.01	-0.05	-0.91
31	0,00	16	-0.06	-0.09	-0.48	-0.06	-0.09	-0.48	-0.06	-0.09	-0.48	-0.06	-0.10	-0.48
			-0.02	-0.01	-0.50	-0.02	-0.02	-0.50	-0.03	-0.03	-0.50	-0.03	-0.04	-0.50
28	0,00	17	-0.15	-0.17	-0.56	-0.15	-0.17	-0.56	-0.15	-0.17	-0.56	-0.17	-0.19	-0.57
			-0.01	-0.04	-0.43	-0.02	-0.04	-0.43	-0.04	-0.07	-0.46	-0.05	-0.08	-0.47
55	0,00	18	0.00	0.00	-1.05	0.00	0.00	-1.05	0.00	0.00	-1.05	0.00	0.00	-1.09
			0.00	0.00	-0.73	0.00	0.00	-0.74	0.00	0.00	-0.81	0.00	0.00	-0.83
13	0,00	19	-0.10	-0.09	-0.58	-0.10	-0.09	-0.58	-0.10	-0.09	-0.58	-0.11	-0.10	-0.58
			-0.04	0.02	-0.61	-0.04	0.01	-0.61	-0.05	-0.01	-0.60	-0.06	-0.02	-0.60
17	0,00	20	-0.11	-0.10	-0.44	-0.11	-0.10	-0.44	-0.11	-0.10	-0.44	-0.12	-0.12	-0.44
			-0.06	-0.01	-0.47	-0.06	-0.01	-0.47	-0.07	-0.03	-0.47	-0.08	-0.04	-0.46
21	0,00	21	-0.08	-0.12	-0.43	-0.08	-0.12	-0.43	-0.08	-0.12	-0.43	-0.08	-0.13	-0.44
			-0.05	-0.02	-0.37	-0.05	-0.02	-0.37	-0.06	-0.04	-0.38	-0.06	-0.05	-0.39
14	0,00	22	-0.12	-0.05	-0.59	-0.12	-0.05	-0.59	-0.12	-0.05	-0.59	-0.13	-0.06	-0.58
			-0.04	0.02	-0.68	-0.04	0.02	-0.67	-0.06	0.01	-0.66	-0.07	0.00	-0.65
18	0,00	23	-0.13	-0.03	-0.40	-0.13	-0.03	-0.40	-0.13	-0.03	-0.40	-0.13	-0.03	-0.40
			-0.07	0.02	-0.43	-0.07	0.02	-0.43	-0.08	0.01	-0.42	-0.09	0.01	-0.42
19	0,00	24	-0.07	-0.09	-0.40	-0.07	-0.09	-0.40	-0.07	-0.09	-0.40	-0.07	-0.10	-0.41
			-0.04	-0.01	-0.35	-0.04	-0.02	-0.35	-0.04	-0.03	-0.37	-0.05	-0.04	-0.37
23	0,00	25	-0.05	-0.11	-0.37	-0.05	-0.11	-0.37	-0.05	-0.11	-0.37	-0.06	-0.12	-0.38
			-0.03	-0.03	-0.37	-0.04	-0.03	-0.37	-0.04	-0.05	-0.37	-0.04	-0.05	-0.37
56	0,00	26	0.00	0.00	-0.54	0.00	0.00	-0.54	0.00	0.00	-0.54	0.00	0.00	-0.54
			0.00	0.00	-0.57	0.00	0.00	-0.57	0.00	0.00	-0.57	0.00	0.00	-0.56
27	0,00	27	0.07	-0.08	-0.27	0.07	-0.08	-0.27	0.07	-0.08	-0.27	0.08	-0.09	-0.27
			-0.01	-0.01	-0.30	-0.01	-0.01	-0.30	0.00	-0.03	-0.29	0.01	-0.03	-0.29
24	0,00	28	-0.02	-0.08	-0.21	-0.02	-0.08	-0.21	-0.02	-0.08	-0.21	-0.02	-0.09	-0.20
			0.00	-0.02	-0.24	0.00	-0.02	-0.24	-0.01	-0.03	-0.23	-0.01	-0.04	-0.23
53	0,00	29	0.00	0.00	-0.31	0.00	0.00	-0.31	0.00	0.00	-0.31	0.00	0.00	-0.30
			0.00	0.00	-0.33	0.00	0.00	-0.32	0.00	0.00	-0.32	0.00	0.00	-0.32
10	0,00	30	0.00	-0.04	-0.57	0.00	-0.04	-0.57	0.00	-0.04	-0.57	0.00	-0.05	-0.57
			0.01	0.00	-0.56	0.01	0.00	-0.56	0.00	-0.01	-0.56	0.00	-0.01	-0.56
35	0,00	31	0.01	-0.10	-0.20	0.01	-0.10	-0.20	0.01	-0.10	-0.20	0.01	-0.11	-0.15

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 10 - Prop.Modolo:-Fx-0.3*Fy+Ecc5%														
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE											
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
11	0,00	32	0,01	-0,01	-0,62	0,01	-0,01	-0,61	0,01	-0,03	-0,52	0,01	-0,04	-0,49
			-0,06	-0,13	-0,29	-0,06	-0,13	-0,29	-0,06	-0,13	-0,29	-0,06	-0,14	-0,28
			-0,04	0,00	-0,34	-0,04	-0,01	-0,34	-0,04	-0,03	-0,33	-0,04	-0,04	-0,33
15	0,00	33	0,09	-0,13	-0,41	0,09	-0,13	-0,41	0,09	-0,13	-0,41	0,10	-0,14	-0,39
			0,03	-0,03	-0,61	0,03	-0,03	-0,61	0,04	-0,05	-0,56	0,05	-0,06	-0,55
36	0,00	34	-0,03	-0,25	-0,24	-0,03	-0,25	-0,24	-0,03	-0,25	-0,24	-0,03	-0,27	-0,23
			-0,01	-0,03	-0,38	-0,01	-0,04	-0,38	-0,01	-0,08	-0,35	-0,01	-0,10	-0,34
29	0,00	35	-0,17	-0,11	-0,61	-0,17	-0,11	-0,61	-0,17	-0,11	-0,61	-0,18	-0,12	-0,62
			-0,06	-0,01	-0,56	-0,06	-0,01	-0,56	-0,08	-0,03	-0,57	-0,09	-0,04	-0,58
30	0,00	36	-0,13	-0,23	-0,45	-0,13	-0,23	-0,45	-0,13	-0,23	-0,45	-0,15	-0,25	-0,45
			0,00	-0,02	-0,42	0,00	-0,02	-0,42	-0,03	-0,06	-0,43	-0,04	-0,08	-0,43
33	0,00	37	-0,09	-0,25	-0,50	-0,09	-0,25	-0,50	-0,09	-0,25	-0,50	-0,10	-0,27	-0,50
			-0,01	-0,07	-0,53	-0,01	-0,08	-0,53	-0,03	-0,11	-0,53	-0,03	-0,13	-0,52
32	0,00	38	-0,09	-0,09	-0,65	-0,09	-0,09	-0,65	-0,09	-0,09	-0,65	-0,10	-0,10	-0,65
			-0,02	-0,02	-0,64	-0,03	-0,02	-0,64	-0,04	-0,03	-0,64	-0,04	-0,04	-0,64
1	3,30	39	-1,67	-2,57	-0,44	-1,67	-2,57	-0,44	-1,67	-2,57	-0,44	-1,85	-2,84	-0,44
			-0,16	-0,34	-0,49	-0,21	-0,41	-0,48	-0,51	-0,85	-0,48	-0,62	-1,02	-0,47
2	3,30	40	-1,67	-2,50	-0,54	-1,67	-2,50	-0,54	-1,67	-2,50	-0,54	-1,85	-2,76	-0,52
			-0,16	-0,33	-0,65	-0,21	-0,40	-0,65	-0,51	-0,83	-0,62	-0,62	-0,99	-0,61
3	3,30	41	-1,67	-2,42	-0,23	-1,67	-2,42	-0,23	-1,67	-2,42	-0,23	-1,85	-2,67	-0,22
			-0,16	-0,32	-0,35	-0,21	-0,39	-0,34	-0,51	-0,81	-0,32	-0,62	-0,96	-0,31
4	3,30	42	-1,64	-2,42	-0,46	-1,64	-2,42	-0,46	-1,64	-2,42	-0,46	-1,82	-2,67	-0,46
			-0,16	-0,32	-0,46	-0,20	-0,39	-0,46	-0,50	-0,81	-0,46	-0,61	-0,96	-0,46
7	3,30	43	-1,63	-2,57	-2,16	-1,63	-2,57	-2,16	-1,63	-2,57	-2,16	-1,80	-2,84	-2,31
			-0,15	-0,34	-0,88	-0,20	-0,41	-0,92	-0,50	-0,85	-1,17	-0,60	-1,02	-1,27
8	3,30	44	-1,63	-2,50	0,36	-1,63	-2,50	0,36	-1,63	-2,50	0,36	-1,80	-2,76	0,49
			-0,15	-0,33	-0,66	-0,20	-0,40	-0,62	-0,50	-0,83	-0,42	-0,60	-0,99	-0,34
9	3,30	45	-1,61	-2,43	-0,75	-1,61	-2,43	-0,75	-1,61	-2,43	-0,75	-1,78	-2,67	-0,76
			-0,15	-0,32	-0,65	-0,20	-0,39	-0,66	-0,49	-0,81	-0,67	-0,60	-0,96	-0,68
10	3,30	46	-1,61	-2,37	-0,61	-1,61	-2,37	-0,61	-1,61	-2,37	-0,61	-1,78	-2,61	-0,61
			-0,15	-0,31	-0,60	-0,20	-0,38	-0,61	-0,49	-0,79	-0,61	-0,60	-0,94	-0,61
11	3,30	47	-1,61	-2,32	-0,32	-1,61	-2,32	-0,32	-1,61	-2,32	-0,32	-1,78	-2,55	-0,31
			-0,15	-0,31	-0,38	-0,20	-0,37	-0,38	-0,49	-0,77	-0,37	-0,60	-0,92	-0,36
12	3,30	48	-1,58	-2,57	-0,55	-1,58	-2,57	-0,55	-1,58	-2,57	-0,55	-1,75	-2,84	-0,57
			-0,15	-0,34	-0,46	-0,19	-0,41	-0,46	-0,48	-0,85	-0,48	-0,59	-1,02	-0,49
13	3,30	49	-1,52	-2,52	-0,66	-1,52	-2,52	-0,66	-1,52	-2,52	-0,66	-1,68	-2,77	-0,65
			-0,15	-0,33	-0,69	-0,19	-0,40	-0,69	-0,47	-0,84	-0,68	-0,57	-1,00	-0,68
14	3,30	50	-1,51	-2,49	-0,68	-1,51	-2,49	-0,68	-1,51	-2,49	-0,68	-1,68	-2,74	-0,67
			-0,15	-0,34	-0,78	-0,19	-0,41	-0,78	-0,47	-0,84	-0,76	-0,57	-1,00	-0,75
15	3,30	51	-0,73	-2,18	-0,49	-0,73	-2,18	-0,49	-0,73	-2,18	-0,49	-0,81	-2,41	-0,47
			-0,08	-0,21	-0,68	-0,10	-0,27	-0,68	-0,23	-0,67	-0,64	-0,28	-0,81	-0,62
16	3,30	52	-1,51	-2,57	-0,47	-1,51	-2,57	-0,47	-1,51	-2,57	-0,47	-1,67	-2,84	-0,47
			-0,14	-0,34	-0,46	-0,19	-0,41	-0,46	-0,46	-0,85	-0,46	-0,56	-1,02	-0,47
17	3,30	53	-1,51	-2,53	-0,52	-1,51	-2,53	-0,52	-1,51	-2,53	-0,52	-1,67	-2,79	-0,52
			-0,14	-0,33	-0,56	-0,19	-0,40	-0,56	-0,46	-0,84	-0,55	-0,56	-1,00	-0,55
18	3,30	54	-1,51	-2,50	-0,50	-1,51	-2,50	-0,50	-1,51	-2,50	-0,50	-1,67	-2,76	-0,49
			-0,14	-0,33	-0,53	-0,19	-0,40	-0,53	-0,46	-0,83	-0,52	-0,56	-0,99	-0,52
19	3,30	55	-1,34	-2,10	-0,49	-1,34	-2,10	-0,49	-1,34	-2,10	-0,49	-1,49	-2,31	-0,50
			-0,12	-0,29	-0,42	-0,16	-0,35	-0,43	-0,40	-0,72	-0,44	-0,49	-0,86	-0,45
20	3,30	56	-1,48	-2,57	-0,44	-1,48	-2,57	-0,44	-1,48	-2,57	-0,44	-1,64	-2,84	-0,45
			-0,14	-0,34	-0,39	-0,18	-0,41	-0,39	-0,45	-0,85	-0,40	-0,55	-1,02	-0,41
21	3,30	57	-1,48	-2,53	-0,50	-1,48	-2,53	-0,50	-1,48	-2,53	-0,50	-1,64	-2,79	-0,51
			-0,14	-0,33	-0,41	-0,18	-0,40	-0,42	-0,45	-0,84	-0,43	-0,55	-1,00	-0,44
22	3,30	58	-1,48	-2,50	-0,42	-1,48	-2,50	-0,42	-1,48	-2,50	-0,42	-1,64	-2,76	-0,42
			-0,14	-0,33	-0,41	-0,18	-0,40	-0,41	-0,45	-0,83	-0,41	-0,55	-0,99	-0,41
23	3,30	59	-1,49	-2,19	-0,40	-1,49	-2,19	-0,40	-1,49	-2,19	-0,40	-1,65	-2,40	-0,41
			-0,14	-0,30	-0,41	-0,18	-0,36	-0,41	-0,45	-0,75	-0,41	-0,55	-0,90	-0,41
24	3,30	60	-1,46	-2,46	-0,23	-1,46	-2,46	-0,23	-1,46	-2,46	-0,23	-1,61	-2,71	-0,23
			-0,14	-0,32	-0,26	-0,18	-0,39	-0,26	-0,44	-0,82	-0,26	-0,54	-0,98	-0,26
25	3,30	61	-1,42	-2,57	-1,92	-1,42	-2,57	-1,92	-1,42	-2,57	-1,92	-1,58	-2,84	-2,06
			-0,13	-0,34	-0,78	-0,17	-0,41	-0,82	-0,43	-0,85	-1,05	-0,53	-1,02	-1,13
26	3,30	62	-1,42	-2,50	0,17	-1,42	-2,50	0,17	-1,42	-2,50	0,17	-1,58	-2,76	0,26
			-0,13	-0,33	-0,58	-0,17	-0,40	-0,55	-0,43	-0,83	-0,40	-0,53	-0,99	-0,35
27	3,30	63	-1,42	-2,46	-0,30	-1,42	-2,46	-0,30	-1,42	-2,46	-0,30	-1,58	-2,71	-0,30
			-0,13	-0,32	-0,34	-0,17	-0,39	-0,34	-0,43	-0,82	-0,33	-0,53	-0,98	-0,33
28	3,30	64	-1,37	-2,42	-0,59	-1,37	-2,42	-0,59	-1,37	-2,42	-0,59	-1,52	-2,67	-0,61
			-0,13	-0,32	-0,46	-0,17	-0,39	-0,46	-0,42	-0,81	-0,49	-0,51	-0,96	-0,50
29	3,30	65	-1,37	-2,34	-0,69	-1,37	-2,34	-0,69	-1,37	-2,34	-0,69	-1,52	-2,58	-0,70
			-0,13	-0,31	-0,63	-0,17	-0,37	-0,64	-0,42	-0,78	-0,65	-0,51	-0,93	-0,65
30	3,30	66	-1,37	-2,25	-0,48	-1,37	-2,25	-0,48	-1,37	-2,25	-0,48	-1,52	-2,48	-0,48
			-0,13	-0,30	-0,45	-0,17	-0,36	-0,45	-0,42	-0,75	-0,46	-0,51	-0,90	-0,46
31	3,30	67	-1,45	-2,42	-0,56	-1,45	-2,42	-0,56	-1,45	-2,42	-0,56	-1,61	-2,67	-0,56
			-0,14	-0,32	-0,58	-0,18	-0,39	-0,58	-0,44	-0,81	-0,58	-0,54	-0,96	-0,58
32	3,30	68	-1,45	-2,34	-0,74	-1,45	-2,34	-0,74	-1,45	-2,34	-0,74	-1,61	-2,58	-0,74
			-0,14	-0,31	-0,74	-0,18	-0,37	-0,74	-0,44	-0,78	-0,74	-0,54	-0,93	-0,74
33	3,30	69	-1,45	-2,25	-0,56	-1,45	-2,25	-0,56	-1,45	-2,25	-0,56	-1,61	-2,48	-0,55
			-0,14	-0,30	-0,59	-0,18	-0,36	-0,59	-0,44	-0,75	-0,59	-0,54	-0,90	-0,58
34	3,30	70	-0,66	-2,59	-1,26	-0,66	-2,59	-1,26	-0,66	-2,59	-1,26	-0,73	-2,86	-1,31
			-0,09	-0,30	-0,82	-0,11	-0,38	-0,83	-0,23	-0,84	-0,92	-0,27	-1,01	-0,96
35	3,30	71	-0,70	-2,34	-0,19	-0,70	-2,34	-0,19	-0,70	-2,34	-0,19	-0,77	-2,58	-0,14
			-0,09	-0,33	-0,65	-0,11	-0,39	-0,64	-0,23	-0,80	-0,55	-0,28	-0,95	-0,51
36	3,30	72	-1,54	-2,25	-0,25	-1,54	-2,25	-0,25	-1,54	-2,25	-0,25	-1,70	-2,48	-0,23
			-0,15	-0,30	-0,41	-0,19	-0,36	-0,40	-0,47	-0,75	-0,37	-0,57	-0,90	-0,36
5	0,00	73	0,00	0,00	-1,45	0,00	0,00	-1,45	0,00	0,00	-1,45	0,00	0,00	-1,53

Arch. Marco Amabili

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 10 - Prop.Modolo:-Fx-0.3*Fy+Ecc5%														
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE											
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
			0,00	0,00	-0,74	0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,91	0,00	0,00	-0,96
6	0,00	74	0,00	0,00	-1,01	0,00	0,00	-1,01	0,00	0,00	-1,01	0,00	0,00	-1,05
			0,00	0,00	-0,71	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,78	0,00	0,00	-0,80
37	0,00	75	0,00	0,00	-0,58	0,00	0,00	-0,58	0,00	0,00	-0,58	0,00	0,00	-0,57
			0,00	0,00	-0,66	0,00	0,00	-0,66	0,00	0,00	-0,64	0,00	0,00	-0,64
38	0,00	76	0,00	0,00	-0,20	0,00	0,00	-0,20	0,00	0,00	-0,20	0,00	0,00	-0,15
			0,00	0,00	-0,61	0,00	0,00	-0,60	0,00	0,00	-0,51	0,00	0,00	-0,48
5	1,07	77	-0,44	-0,82	-1,45	-0,44	-0,82	-1,45	-0,44	-0,82	-1,45	-0,49	-0,90	-1,54
			-0,04	-0,14	-0,74	-0,05	-0,16	-0,76	-0,13	-0,30	-0,90	-0,16	-0,35	-0,96
6	1,04	78	-0,43	-0,74	-1,02	-0,43	-0,74	-1,02	-0,43	-0,74	-1,02	-0,48	-0,81	-1,06
			-0,04	-0,13	-0,71	-0,05	-0,14	-0,72	-0,13	-0,27	-0,78	-0,16	-0,31	-0,80
5	2,26	79	-0,97	-1,77	-1,46	-0,97	-1,77	-1,46	-0,97	-1,77	-1,46	-1,07	-1,95	-1,55
			-0,09	-0,26	-0,74	-0,12	-0,31	-0,77	-0,29	-0,61	-0,91	-0,36	-0,72	-0,96
6	2,33	80	-1,00	-1,76	-1,02	-1,00	-1,76	-1,02	-1,00	-1,76	-1,02	-1,11	-1,93	-1,06
			-0,09	-0,25	-0,71	-0,12	-0,30	-0,72	-0,30	-0,60	-0,78	-0,37	-0,71	-0,80
39	2,40	81	-1,06	-1,76	-0,53	-1,06	-1,76	-0,53	-1,06	-1,76	-0,53	-1,17	-1,93	-0,51
			-0,10	-0,26	-0,66	-0,13	-0,31	-0,66	-0,32	-0,61	-0,63	-0,39	-0,72	-0,62
40	2,40	82	-1,09	-1,72	-0,21	-1,09	-1,72	-0,21	-1,09	-1,72	-0,21	-1,21	-1,89	-0,16
			-0,09	-0,27	-0,63	-0,13	-0,32	-0,61	-0,33	-0,61	-0,53	-0,40	-0,72	-0,50
41	2,40	83	-1,08	-1,69	0,11	-1,08	-1,69	0,11	-1,08	-1,69	0,11	-1,20	-1,86	0,19
			-0,09	-0,28	-0,58	-0,12	-0,33	-0,56	-0,32	-0,61	-0,42	-0,40	-0,72	-0,37
5	3,30	84	-1,42	-2,56	-1,47	-1,42	-2,56	-1,47	-1,42	-2,56	-1,47	-1,58	-2,82	-1,55
			-0,13	-0,33	-0,75	-0,17	-0,40	-0,77	-0,43	-0,85	-0,91	-0,53	-1,02	-0,97
6	3,30	85	-1,42	-2,54	-1,01	-1,42	-2,54	-1,01	-1,42	-2,54	-1,01	-1,58	-2,80	-1,05
			-0,13	-0,33	-0,71	-0,17	-0,40	-0,72	-0,43	-0,84	-0,78	-0,53	-1,01	-0,80
37	3,30	86	-1,42	-2,53	-0,57	-1,42	-2,53	-0,57	-1,42	-2,53	-0,57	-1,58	-2,79	-0,56
			-0,13	-0,33	-0,67	-0,17	-0,40	-0,66	-0,43	-0,84	-0,64	-0,53	-1,00	-0,64
38	3,30	87	-1,42	-2,51	-0,18	-1,42	-2,51	-0,18	-1,42	-2,51	-0,18	-1,58	-2,77	-0,13
			-0,13	-0,33	-0,62	-0,17	-0,40	-0,61	-0,43	-0,84	-0,52	-0,53	-1,00	-0,49
25	1,10	88	-0,46	-0,95	-1,90	-0,46	-0,95	-1,90	-0,46	-0,95	-1,90	-0,51	-1,04	-2,03
			-0,04	-0,18	-0,78	-0,05	-0,21	-0,81	-0,14	-0,36	-1,04	-0,17	-0,42	-1,12
25	2,20	89	-0,94	-1,81	-1,93	-0,94	-1,81	-1,93	-0,94	-1,81	-1,93	-1,04	-1,99	-2,06
			-0,09	-0,28	-0,78	-0,11	-0,33	-0,82	-0,28	-0,63	-1,05	-0,35	-0,75	-1,13
26	1,10	90	-0,40	-0,49	0,18	-0,40	-0,49	0,18	-0,40	-0,49	0,18	-0,44	-0,53	0,27
			-0,05	-0,17	-0,56	-0,06	-0,18	-0,53	-0,13	-0,24	-0,39	-0,16	-0,27	-0,33
26	2,20	91	-0,99	-1,49	0,21	-0,99	-1,49	0,21	-0,99	-1,49	0,21	-1,10	-1,63	0,30
			-0,09	-0,27	-0,57	-0,11	-0,31	-0,55	-0,30	-0,56	-0,39	-0,36	-0,65	-0,33
39	1,00	92	-0,39	-0,63	-0,54	-0,39	-0,63	-0,54	-0,39	-0,63	-0,54	-0,43	-0,70	-0,52
			-0,04	-0,12	-0,66	-0,05	-0,14	-0,66	-0,12	-0,24	-0,63	-0,15	-0,28	-0,62
40	1,00	93	-0,35	-0,51	-0,23	-0,35	-0,51	-0,23	-0,35	-0,51	-0,23	-0,39	-0,55	-0,19
			-0,05	-0,13	-0,61	-0,06	-0,14	-0,60	-0,12	-0,21	-0,52	-0,15	-0,24	-0,50
41	1,00	94	-0,36	-0,44	0,08	-0,36	-0,44	0,08	-0,36	-0,44	0,08	-0,39	-0,47	0,16
			-0,05	-0,15	-0,56	-0,06	-0,16	-0,54	-0,12	-0,22	-0,41	-0,14	-0,24	-0,36
53	3,30	95	-1,46	-2,45	-0,31	-1,46	-2,45	-0,31	-1,46	-2,45	-0,31	-1,61	-2,70	-0,30
			-0,14	-0,32	-0,32	-0,18	-0,39	-0,32	-0,44	-0,81	-0,33	-0,54	-0,97	-0,33
42	0,00	96	0,00	0,00	-1,63	0,00	0,00	-1,63	0,00	0,00	-1,63	0,00	0,00	-1,72
			0,00	0,00	-0,83	0,00	0,00	-0,85	0,00	0,00	-1,01	0,00	0,00	-1,07
43	0,00	97	0,00	0,00	-1,14	0,00	0,00	-1,14	0,00	0,00	-1,14	0,00	0,00	-1,18
			0,00	0,00	-0,79	0,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	-0,87	0,00	0,00	-0,90
44	0,00	98	0,00	0,00	-0,64	0,00	0,00	-0,64	0,00	0,00	-0,64	0,00	0,00	-0,63
			0,00	0,00	-0,74	0,00	0,00	-0,74	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,71
45	0,00	99	0,00	0,00	-0,14	0,00	0,00	-0,14	0,00	0,00	-0,14	0,00	0,00	-0,07
			0,00	0,00	-0,69	0,00	0,00	-0,67	0,00	0,00	-0,56	0,00	0,00	-0,52
7	1,10	100	-0,52	-0,62	-2,13	-0,52	-0,62	-2,13	-0,52	-0,62	-2,13	-0,58	-0,69	-2,28
			-0,05	-0,06	-0,87	-0,06	-0,08	-0,90	-0,16	-0,19	-1,16	-0,19	-0,23	-1,25
42	1,10	101	-0,52	-0,72	-1,63	-0,52	-0,72	-1,63	-0,52	-0,72	-1,63	-0,58	-0,79	-1,72
			-0,04	-0,09	-0,83	-0,06	-0,11	-0,85	-0,16	-0,24	-1,01	-0,19	-0,28	-1,07
43	1,10	102	-0,53	-0,77	-1,14	-0,53	-0,77	-1,14	-0,53	-0,77	-1,14	-0,59	-0,85	-1,18
			-0,05	-0,11	-0,79	-0,06	-0,13	-0,80	-0,16	-0,26	-0,87	-0,20	-0,31	-0,90
44	1,10	103	-0,53	-0,79	-0,64	-0,53	-0,79	-0,64	-0,53	-0,79	-0,64	-0,59	-0,86	-0,63
			-0,05	-0,11	-0,74	-0,07	-0,14	-0,74	-0,16	-0,27	-0,72	-0,20	-0,32	-0,71
45	1,10	104	-0,53	-0,77	-0,15	-0,53	-0,77	-0,15	-0,53	-0,77	-0,15	-0,58	-0,84	-0,08
			-0,06	-0,13	-0,69	-0,07	-0,15	-0,67	-0,16	-0,28	-0,57	-0,20	-0,32	-0,52
8	1,10	105	-0,53	-0,75	0,36	-0,53	-0,75	0,36	-0,53	-0,75	0,36	-0,58	-0,82	0,48
			-0,05	-0,15	-0,64	-0,07	-0,17	-0,61	-0,16	-0,29	-0,41	-0,20	-0,33	-0,33
7	2,20	106	-1,07	-1,62	-2,17	-1,07	-1,62	-2,17	-1,07	-1,62	-2,17	-1,19	-1,79	-2,32
			-0,10	-0,20	-0,88	-0,13	-0,25	-0,92	-0,33	-0,53	-1,18	-0,40	-0,64	-1,27
42	2,20	107	-1,07	-1,62	-1,64	-1,07	-1,62	-1,64	-1,07	-1,62	-1,64	-1,19	-1,79	-1,74
			-0,10	-0,21	-0,83	-0,13	-0,26	-0,85	-0,33	-0,54	-1,02	-0,40	-0,64	-1,08
43	2,20	108	-1,07	-1,63	-1,14	-1,07	-1,63	-1,14	-1,07	-1,63	-1,14	-1,19	-1,80	-1,18
			-0,10	-0,22	-0,79	-0,13	-0,26	-0,80	-0,33	-0,55	-0,87	-0,40	-0,65	-0,90
44	2,20	109	-1,08	-1,64	-0,64	-1,08	-1,64	-0,64	-1,08	-1,64	-0,64	-1,19	-1,81	-0,63
			-0,10	-0,23	-0,74	-0,13	-0,27	-0,74	-0,33	-0,55	-0,72	-0,40	-0,66	-0,71
45	2,20	110	-1,08	-1,65	-0,14	-1,08	-1,65	-0,14	-1,08	-1,65	-0,14	-1,19	-1,82	-0,08
			-0,11	-0,24	-0,70	-0,14	-0,28	-0,68	-0,33	-0,57	-0,57	-0,40	-0,67	-0,53
8	2,20	111	-1,08	-1,70	0,38	-1,08	-1,70	0,38	-1,08	-1,70	0,38	-1,19	-1,87	0,51
			-0,11	-0,26	-0,65	-0,14	-0,31	-0,61	-0,33	-0,59	-0,41	-0,40	-0,70	-0,33
42	3,30	112	-1,63	-2,56	-1,65	-1,63	-2,56	-1,65	-1,63	-2,56	-1,65	-1,80	-2,82	-1,75
			-0,15	-0,33	-0,83	-0,20	-0,40	-0,86	-0,50	-0,85	-1,02	-0,60	-1,02	-1,08
43	3,30	113	-1,63	-2,54	-1,14	-1,63	-2,54	-1,14	-1,63	-2,54	-1,14	-1,80	-2,80	-1,19
			-0,15	-0,33	-0,79	-0,20	-0,40	-0,80	-0,50	-0,84	-0,87	-0,60	-1,01	-0,90
44	3,30	114	-1,63	-2,53	-0,65	-1,63	-2,53	-0,65	-1,63	-2,53	-0,65	-1,80	-2,79	-0,63
			-0,15	-0,33	-0,74	-0,20	-0,40	-0,74	-0,50	-0,84	-0,72	-0,60	-1,00	-0,71
45	3,30	115	-1,63	-2,51	-0,14	-1,63	-2,51	-0,14	-1,63	-2,51	-0,14	-1,80	-2,77	-0,07

Arch. Marco Amabili

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 10 - Prop.Modolo:-Fx-0.3*Fy+Ecc5%														
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE											
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
46	0,00	116	-0,15	-0,33	-0,70	-0,20	-0,40	-0,68	-0,50	-0,84	-0,57	-0,60	-1,00	-0,53
			0,00	0,00	-1,08	0,00	0,00	-1,08	0,00	0,00	-1,08	0,00	0,00	-1,11
			0,00	0,00	-0,79	0,00	0,00	-0,79	0,00	0,00	-0,85	0,00	0,00	-0,88
47	0,00	117	0,00	0,00	-0,91	0,00	0,00	-0,91	0,00	0,00	-0,91	0,00	0,00	-0,93
			0,00	0,00	-0,77	0,00	0,00	-0,77	0,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	-0,81
48	0,00	118	0,00	0,00	-0,74	0,00	0,00	-0,74	0,00	0,00	-0,74	0,00	0,00	-0,74
			0,00	0,00	-0,74	0,00	0,00	-0,74	0,00	0,00	-0,74	0,00	0,00	-0,74
49	0,00	119	0,00	0,00	-0,56	0,00	0,00	-0,56	0,00	0,00	-0,56	0,00	0,00	-0,54
			0,00	0,00	-0,71	0,00	0,00	-0,71	0,00	0,00	-0,68	0,00	0,00	-0,66
50	0,00	120	0,00	0,00	-0,36	0,00	0,00	-0,36	0,00	0,00	-0,36	0,00	0,00	-0,33
			0,00	0,00	-0,68	0,00	0,00	-0,67	0,00	0,00	-0,60	0,00	0,00	-0,58
34	1,10	121	-0,20	-0,80	-1,26	-0,20	-0,80	-1,26	-0,20	-0,80	-1,26	-0,22	-0,88	-1,31
			-0,02	-0,11	-0,81	-0,03	-0,13	-0,82	-0,07	-0,27	-0,91	-0,08	-0,32	-0,95
46	1,10	122	-0,21	-0,83	-1,08	-0,21	-0,83	-1,08	-0,21	-0,83	-1,08	-0,23	-0,91	-1,11
			-0,02	-0,10	-0,79	-0,03	-0,12	-0,80	-0,07	-0,27	-0,86	-0,08	-0,32	-0,88
47	1,10	123	-0,21	-0,86	-0,91	-0,21	-0,86	-0,91	-0,21	-0,86	-0,91	-0,23	-0,95	-0,93
			-0,03	-0,10	-0,77	-0,03	-0,13	-0,77	-0,07	-0,28	-0,80	-0,09	-0,34	-0,81
48	1,10	124	-0,22	-0,86	-0,74	-0,22	-0,86	-0,74	-0,22	-0,86	-0,74	-0,24	-0,95	-0,74
			-0,03	-0,11	-0,74	-0,04	-0,13	-0,74	-0,07	-0,28	-0,74	-0,09	-0,34	-0,74
49	1,10	125	-0,22	-0,82	-0,56	-0,22	-0,82	-0,56	-0,22	-0,82	-0,56	-0,24	-0,90	-0,54
			-0,03	-0,10	-0,71	-0,04	-0,12	-0,71	-0,08	-0,27	-0,68	-0,09	-0,32	-0,66
50	1,10	126	-0,21	-0,76	-0,37	-0,21	-0,76	-0,37	-0,21	-0,76	-0,37	-0,23	-0,84	-0,34
			-0,03	-0,10	-0,68	-0,04	-0,12	-0,67	-0,08	-0,25	-0,61	-0,09	-0,30	-0,58
35	1,10	127	-0,21	-0,73	-0,17	-0,21	-0,73	-0,17	-0,21	-0,73	-0,17	-0,23	-0,80	-0,12
			-0,03	-0,09	-0,64	-0,04	-0,11	-0,63	-0,08	-0,24	-0,53	-0,09	-0,29	-0,50
34	2,20	128	-0,43	-1,79	-1,28	-0,43	-1,79	-1,28	-0,43	-1,79	-1,28	-0,47	-1,98	-1,33
			-0,06	-0,23	-0,82	-0,07	-0,28	-0,83	-0,14	-0,59	-0,92	-0,17	-0,71	-0,96
46	2,20	129	-0,43	-1,82	-1,08	-0,43	-1,82	-1,08	-0,43	-1,82	-1,08	-0,47	-2,01	-1,12
			-0,06	-0,22	-0,79	-0,07	-0,27	-0,80	-0,14	-0,59	-0,86	-0,17	-0,71	-0,88
47	2,20	130	-0,43	-1,81	-0,91	-0,43	-1,81	-0,91	-0,43	-1,81	-0,91	-0,47	-2,00	-0,93
			-0,06	-0,22	-0,77	-0,07	-0,27	-0,77	-0,15	-0,59	-0,80	-0,17	-0,71	-0,81
48	2,20	131	-0,43	-1,77	-0,74	-0,43	-1,77	-0,74	-0,43	-1,77	-0,74	-0,47	-1,96	-0,74
			-0,06	-0,22	-0,74	-0,07	-0,27	-0,74	-0,15	-0,58	-0,74	-0,18	-0,70	-0,74
49	2,20	132	-0,44	-1,71	-0,56	-0,44	-1,71	-0,56	-0,44	-1,71	-0,56	-0,48	-1,88	-0,54
			-0,06	-0,22	-0,71	-0,07	-0,27	-0,71	-0,15	-0,56	-0,68	-0,18	-0,67	-0,67
50	2,20	133	-0,44	-1,64	-0,38	-0,44	-1,64	-0,38	-0,44	-1,64	-0,38	-0,49	-1,80	-0,34
			-0,06	-0,21	-0,68	-0,08	-0,26	-0,67	-0,15	-0,54	-0,61	-0,18	-0,65	-0,59
35	2,20	134	-0,44	-1,59	-0,17	-0,44	-1,59	-0,17	-0,44	-1,59	-0,17	-0,49	-1,75	-0,11
			-0,06	-0,20	-0,65	-0,08	-0,25	-0,63	-0,15	-0,53	-0,54	-0,18	-0,63	-0,50
46	3,30	135	-0,64	-2,78	-1,09	-0,64	-2,78	-1,09	-0,64	-2,78	-1,09	-0,70	-3,07	-1,12
			-0,09	-0,32	-0,79	-0,11	-0,40	-0,80	-0,22	-0,90	-0,86	-0,26	-1,08	-0,88
47	3,30	136	-0,63	-2,78	-0,91	-0,63	-2,78	-0,91	-0,63	-2,78	-0,91	-0,70	-3,07	-0,93
			-0,09	-0,33	-0,77	-0,11	-0,41	-0,77	-0,22	-0,90	-0,80	-0,26	-1,08	-0,81
48	3,30	137	-0,64	-2,72	-0,74	-0,64	-2,72	-0,74	-0,64	-2,72	-0,74	-0,70	-3,00	-0,74
			-0,09	-0,34	-0,74	-0,11	-0,41	-0,74	-0,22	-0,89	-0,74	-0,26	-1,07	-0,74
49	3,30	138	-0,65	-2,63	-0,56	-0,65	-2,63	-0,56	-0,65	-2,63	-0,56	-0,72	-2,90	-0,54
			-0,09	-0,34	-0,72	-0,11	-0,42	-0,71	-0,23	-0,87	-0,68	-0,27	-1,04	-0,67
50	3,30	139	-0,68	-2,50	-0,37	-0,68	-2,50	-0,37	-0,68	-2,50	-0,37	-0,74	-2,75	-0,33
			-0,10	-0,34	-0,68	-0,11	-0,41	-0,67	-0,23	-0,84	-0,61	-0,28	-1,00	-0,59

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 11 - Prop.Modolo:+Fy-0.3*Fx+Ecc5%														
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE											
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
1	0,00	1	-0,01	0,16	-0,68	-0,01	0,16	-0,68	-0,01	0,16	-0,68	-0,02	0,21	-0,76
			-0,01	0,09	-0,58	-0,01	0,11	-0,61	-0,01	0,16	-0,68	-0,02	0,21	-0,76
2	0,00	2	0,00	0,08	-0,62	0,00	0,08	-0,62	0,00	0,08	-0,62	0,00	0,09	-0,64
			0,00	0,06	-0,59	0,00	0,06	-0,60	0,00	0,08	-0,62	0,00	0,09	-0,64
3	0,00	3	-0,03	0,07	-0,41	-0,03	0,07	-0,41	-0,03	0,07	-0,41	-0,03	0,08	-0,44
			-0,04	0,04	-0,37	-0,04	0,05	-0,38	-0,03	0,07	-0,41	-0,03	0,08	-0,44
7	0,00	4	-0,01	0,10	-0,70	-0,01	0,10	-0,70	-0,01	0,10	-0,70	-0,01	0,13	-0,71
			-0,01	0,06	-0,68	-0,01	0,07	-0,69	-0,01	0,10	-0,70	-0,01	0,13	-0,71
8	0,00	5	0,00	0,03	-0,64	0,00	0,03	-0,64	0,00	0,03	-0,64	0,00	0,05	-0,60
			0,00	0,01	-0,68	0,00	0,01	-0,67	0,00	0,03	-0,64	0,00	0,05	-0,60
26	0,00	6	0,00	0,04	-0,46	0,00	0,04	-0,46	0,00	0,04	-0,46	0,00	0,06	-0,41
			0,00	0,01	-0,54	0,00	0,02	-0,52	0,00	0,04	-0,46	0,00	0,06	-0,41
22	0,00	7	-0,04	0,05	-0,31	-0,04	0,05	-0,31	-0,04	0,05	-0,31	-0,04	0,06	-0,30
			-0,03	0,03	-0,32	-0,04	0,04	-0,32	-0,04	0,05	-0,31	-0,04	0,06	-0,30
12	0,00	8	-0,02	0,13	-0,43	-0,02	0,13	-0,43	-0,02	0,13	-0,43	-0,03	0,16	-0,44
			-0,02	0,08	-0,42	-0,02	0,09	-0,42	-0,02	0,13	-0,43	-0,03	0,16	-0,44
16	0,00	9	0,00	0,08	-0,39	0,00	0,08	-0,39	0,00	0,08	-0,39	0,00	0,10	-0,39
			-0,01	0,05	-0,39	-0,01	0,06	-0,39	0,00	0,08	-0,39	0,00	0,10	-0,39
20	0,00	10	-0,03	0,08	-0,35	-0,03	0,08	-0,35	-0,03	0,08	-0,35	-0,04	0,10	-0,36
			-0,02	0,06	-0,34	-0,03	0,06	-0,34	-0,03	0,08	-0,35	-0,04	0,10	-0,36
25	0,00	11	-0,01	0,08	-0,64	-0,01	0,08	-0,64	-0,01	0,08	-0,64	-0,01	0,11	-0,65
			0,00	0,03	-0,62	0,00	0,05	-0,63	-0,01	0,08	-0,64	-0,01	0,11	-0,65
4	0,00	12	0,00	0,03	-0,41	0,00	0,03	-0,41	0,00	0,03	-0,41	0,00	0,03	-0,41
			0,00	0,02	-0,40	0,00	0,02	-0,40	0,00	0,03	-0,41	0,00	0,03	-0,41
54	0,00	13	0,00	0,00	-0,50	0,00	0,00	-0,50	0,00	0,00	-0,50	0,00	0,00	-0,50
			0,00	0,00	-0,49	0,00	0,00	-0,49	0,00	0,00	-0,50	0,00	0,00	-0,50
9	0,00	14	0,03	0,04	-0,57	0,03	0,04	-0,57	0,03	0,04	-0,57	0,03	0,05	-0,57
			0,03	0,02	-0,56	0,03	0,03	-0,56	0,03	0,04	-0,57	0,03	0,05	-0,57
34	0,00	15	0,00	0,08	-0,78	0,00	0,08	-0,78	0,00	0,08	-0,78	0,00	0,11	-0,80

Arch. Marco Amabili

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 11 - Prop.Modolo: +Fy-0.3*Fx+Ecc5%														
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE											
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
31	0,00	16	0,00	0,04	-0,76	0,00	0,05	-0,76	0,00	0,08	-0,78	0,00	0,11	-0,80
			-0,01	0,07	-0,52	-0,01	0,07	-0,52	-0,01	0,07	-0,52	-0,01	0,10	-0,52
			-0,01	0,04	-0,51	-0,01	0,05	-0,51	-0,01	0,07	-0,52	-0,01	0,10	-0,52
28	0,00	17	-0,01	0,13	-0,31	-0,01	0,13	-0,31	-0,01	0,13	-0,31	-0,01	0,18	-0,28
			0,00	0,06	-0,36	0,00	0,08	-0,35	-0,01	0,13	-0,31	-0,01	0,18	-0,28
55	0,00	18	0,00	0,00	-0,56	0,00	0,00	-0,56	0,00	0,00	-0,56	0,00	0,00	-0,52
			0,00	0,00	-0,62	0,00	0,00	-0,61	0,00	0,00	-0,56	0,00	0,00	-0,52
13	0,00	19	-0,04	0,16	-0,62	-0,04	0,16	-0,62	-0,04	0,16	-0,62	-0,04	0,20	-0,62
			-0,03	0,10	-0,61	-0,04	0,11	-0,61	-0,04	0,16	-0,62	-0,04	0,20	-0,62
17	0,00	20	-0,04	0,11	-0,54	-0,04	0,11	-0,54	-0,04	0,11	-0,54	-0,03	0,15	-0,56
			-0,05	0,06	-0,51	-0,04	0,07	-0,52	-0,04	0,11	-0,54	-0,03	0,15	-0,56
21	0,00	21	-0,06	0,10	-0,29	-0,06	0,10	-0,29	-0,06	0,10	-0,29	-0,06	0,13	-0,27
			-0,05	0,05	-0,32	-0,05	0,06	-0,31	-0,06	0,10	-0,29	-0,06	0,13	-0,27
14	0,00	22	-0,04	0,05	-0,65	-0,04	0,05	-0,65	-0,04	0,05	-0,65	-0,05	0,06	-0,64
			-0,04	0,04	-0,67	-0,04	0,05	-0,66	-0,04	0,05	-0,65	-0,05	0,06	-0,64
18	0,00	23	-0,05	0,07	-0,47	-0,05	0,07	-0,47	-0,05	0,07	-0,47	-0,04	0,08	-0,49
			-0,05	0,05	-0,46	-0,05	0,05	-0,46	-0,05	0,07	-0,47	-0,04	0,08	-0,49
19	0,00	24	-0,02	0,09	-0,37	-0,02	0,09	-0,37	-0,02	0,09	-0,37	-0,02	0,12	-0,38
			-0,03	0,05	-0,36	-0,03	0,06	-0,36	-0,02	0,09	-0,37	-0,02	0,12	-0,38
23	0,00	25	-0,04	0,08	-0,32	-0,04	0,08	-0,32	-0,04	0,08	-0,32	-0,05	0,11	-0,30
			-0,04	0,03	-0,35	-0,04	0,05	-0,34	-0,04	0,08	-0,32	-0,05	0,11	-0,30
56	0,00	26	0,00	0,00	-0,62	0,00	0,00	-0,62	0,00	0,00	-0,62	0,00	0,00	-0,63
			0,00	0,00	-0,60	0,00	0,00	-0,61	0,00	0,00	-0,62	0,00	0,00	-0,63
27	0,00	27	-0,02	0,07	-0,18	-0,02	0,07	-0,18	-0,02	0,07	-0,18	-0,02	0,10	-0,14
			-0,02	0,04	-0,24	-0,02	0,05	-0,22	-0,02	0,07	-0,18	-0,02	0,10	-0,14
24	0,00	28	0,00	0,06	-0,33	0,00	0,06	-0,33	0,00	0,06	-0,33	0,00	0,09	-0,36
			0,00	0,03	-0,29	0,00	0,04	-0,30	0,00	0,06	-0,33	0,00	0,09	-0,36
53	0,00	29	0,00	0,00	-0,40	0,00	0,00	-0,40	0,00	0,00	-0,40	0,00	0,00	-0,42
			0,00	0,00	-0,36	0,00	0,00	-0,37	0,00	0,00	-0,40	0,00	0,00	-0,42
10	0,00	30	0,01	0,05	-0,56	0,01	0,05	-0,56	0,01	0,05	-0,56	0,01	0,06	-0,56
			0,01	0,03	-0,56	0,01	0,03	-0,56	0,01	0,05	-0,56	0,01	0,06	-0,56
35	0,00	31	0,01	0,09	-0,67	0,01	0,09	-0,67	0,01	0,09	-0,67	0,01	0,13	-0,67
			0,01	0,05	-0,67	0,01	0,06	-0,67	0,01	0,09	-0,67	0,01	0,13	-0,67
11	0,00	32	-0,03	0,16	-0,41	-0,03	0,16	-0,41	-0,03	0,16	-0,41	-0,03	0,20	-0,42
			-0,03	0,09	-0,38	-0,03	0,11	-0,39	-0,03	0,16	-0,41	-0,03	0,20	-0,42
15	0,00	33	0,02	0,13	-0,63	0,02	0,13	-0,63	0,02	0,13	-0,63	0,02	0,18	-0,62
			0,02	0,06	-0,63	0,02	0,08	-0,63	0,02	0,13	-0,63	0,02	0,18	-0,62
36	0,00	34	0,00	0,26	-0,48	0,00	0,26	-0,48	0,00	0,26	-0,48	0,00	0,35	-0,51
			0,00	0,14	-0,44	0,00	0,17	-0,45	0,00	0,26	-0,48	0,00	0,35	-0,51
29	0,00	35	-0,06	0,14	-0,49	-0,06	0,14	-0,49	-0,06	0,14	-0,49	-0,06	0,18	-0,48
			-0,05	0,07	-0,52	-0,05	0,09	-0,52	-0,06	0,14	-0,49	-0,06	0,18	-0,48
30	0,00	36	-0,01	0,28	-0,32	-0,01	0,28	-0,32	-0,01	0,28	-0,32	-0,01	0,37	-0,29
			0,00	0,15	-0,37	0,00	0,19	-0,36	-0,01	0,28	-0,32	-0,01	0,37	-0,29
33	0,00	37	0,00	0,17	-0,53	0,00	0,17	-0,53	0,00	0,17	-0,53	0,00	0,25	-0,53
			0,00	0,07	-0,53	0,00	0,09	-0,53	0,00	0,17	-0,53	0,00	0,25	-0,53
32	0,00	38	-0,01	0,11	-0,64	-0,01	0,11	-0,64	-0,01	0,11	-0,64	-0,01	0,14	-0,64
			-0,01	0,05	-0,64	-0,01	0,07	-0,64	-0,01	0,11	-0,64	-0,01	0,14	-0,64
1	3,30	39	-0,05	2,49	-0,73	-0,05	2,49	-0,73	-0,05	2,49	-0,73	-0,07	3,34	-0,81
			-0,01	1,30	-0,62	-0,02	1,61	-0,65	-0,05	2,49	-0,73	-0,07	3,34	-0,81
2	3,30	40	-0,05	2,47	-0,74	-0,05	2,47	-0,74	-0,05	2,47	-0,74	-0,07	3,31	-0,77
			-0,01	1,29	-0,70	-0,02	1,59	-0,71	-0,05	2,47	-0,74	-0,07	3,31	-0,77
3	3,30	41	-0,05	2,45	-0,47	-0,05	2,45	-0,47	-0,05	2,45	-0,47	-0,07	3,28	-0,50
			-0,01	1,28	-0,42	-0,02	1,58	-0,43	-0,05	2,45	-0,47	-0,07	3,28	-0,50
4	3,30	42	-0,06	2,45	-0,48	-0,06	2,45	-0,48	-0,06	2,45	-0,48	-0,09	3,28	-0,48
			-0,01	1,28	-0,47	-0,02	1,58	-0,47	-0,06	2,45	-0,48	-0,09	3,28	-0,48
7	3,30	43	-0,06	2,49	-0,74	-0,06	2,49	-0,74	-0,06	2,49	-0,74	-0,09	3,34	-0,75
			-0,01	1,30	-0,72	-0,02	1,61	-0,73	-0,06	2,49	-0,74	-0,09	3,34	-0,75
8	3,30	44	-0,06	2,47	-0,68	-0,06	2,47	-0,68	-0,06	2,47	-0,68	-0,09	3,31	-0,64
			-0,01	1,29	-0,73	-0,02	1,59	-0,72	-0,06	2,47	-0,68	-0,09	3,31	-0,64
9	3,30	45	-0,06	2,45	-0,66	-0,06	2,45	-0,66	-0,06	2,45	-0,66	-0,10	3,28	-0,66
			-0,02	1,28	-0,65	-0,03	1,58	-0,65	-0,06	2,45	-0,66	-0,10	3,28	-0,66
10	3,30	46	-0,06	2,44	-0,60	-0,06	2,44	-0,60	-0,06	2,44	-0,60	-0,10	3,26	-0,60
			-0,02	1,27	-0,60	-0,03	1,57	-0,60	-0,06	2,44	-0,60	-0,10	3,26	-0,60
11	3,30	47	-0,06	2,42	-0,45	-0,06	2,42	-0,45	-0,06	2,42	-0,45	-0,10	3,24	-0,47
			-0,02	1,26	-0,42	-0,03	1,56	-0,43	-0,06	2,42	-0,45	-0,10	3,24	-0,47
12	3,30	48	-0,07	2,49	-0,47	-0,07	2,49	-0,47	-0,07	2,49	-0,47	-0,11	3,34	-0,48
			-0,02	1,30	-0,46	-0,03	1,61	-0,46	-0,07	2,49	-0,47	-0,11	3,34	-0,48
13	3,30	49	-0,08	2,47	-0,70	-0,08	2,47	-0,70	-0,08	2,47	-0,70	-0,12	3,31	-0,71
			-0,03	1,29	-0,70	-0,04	1,59	-0,70	-0,08	2,47	-0,70	-0,12	3,31	-0,71
14	3,30	50	-0,08	2,42	-0,75	-0,08	2,42	-0,75	-0,08	2,42	-0,75	-0,12	3,25	-0,74
			-0,03	1,26	-0,77	-0,04	1,56	-0,76	-0,08	2,42	-0,75	-0,12	3,25	-0,74
15	3,30	51	-0,04	2,48	-0,70	-0,04	2,48	-0,70	-0,04	2,48	-0,70	-0,06	3,29	-0,69
			-0,02	1,33	-0,70	-0,02	1,63	-0,70	-0,04	2,48	-0,70	-0,06	3,29	-0,69
16	3,30	52	-0,09	2,49	-0,44	-0,09	2,49	-0,44	-0,09	2,49	-0,44	-0,13	3,34	-0,43
			-0,03	1,30	-0,45	-0,05	1,61	-0,45	-0,09	2,49	-0,44	-0,13	3,34	-0,43
17	3,30	53	-0,09	2,48	-0,63	-0,09	2,48	-0,63	-0,09	2,48	-0,63	-0,13	3,32	-0,66
			-0,03	1,30	-0,60	-0,05	1,60	-0,61	-0,09	2,48	-0,63	-0,13	3,32	-0,66
18	3,30	54	-0,09	2,47	-0,59	-0,09	2,47	-0,59	-0,09	2,47	-0,59	-0,13	3,31	-0,60
			-0,03	1,29	-0,56	-0,05	1,59	-0,57	-0,09	2,47	-0,59	-0,13	3,31	-0,60
19	3,30	55	-0,08	2,47	-0,44	-0,08	2,47	-0,44	-0,08	2,47	-0,44	-0,12	3,31	-0,45
			-0,03	1,28	-0,43	-0,04	1,59	-0,43	-0,08	2,47	-0,44	-0,12	3,31	-0,45
20	3,30	56	-0,10	2,49	-0,43	-0,10	2,49	-0,43	-0,10	2,49	-0,43	-0,15	3,34	-0,44
			-0,03	1,30	-0,41	-0,05	1,61	-0,41	-0,10	2,49	-0,43	-0,15	3,34	-0,44
21	3,30	57	-0,10	2,48	-0,32	-0,10	2,48	-0,32	-0,10	2,48	-0,32	-0,15	3,32	-0,29

Arch. Marco Amabili

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 11 - Prop.Modolo:+Fy-0.3*Fx+Ecc5%														
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE											
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
22	3,30	58	-0,03	1,30	-0,36	-0,05	1,60	-0,35	-0,10	2,48	-0,32	-0,15	3,32	-0,29
			-0,10	2,47	-0,36	-0,10	2,47	-0,36	-0,10	2,47	-0,36	-0,15	3,31	-0,35
			-0,03	1,29	-0,38	-0,05	1,59	-0,38	-0,10	2,47	-0,36	-0,15	3,31	-0,35
23	3,30	59	-0,10	2,47	-0,35	-0,10	2,47	-0,35	-0,10	2,47	-0,35	-0,14	3,31	-0,33
			-0,03	1,28	-0,38	-0,05	1,59	-0,38	-0,10	2,47	-0,35	-0,14	3,31	-0,33
24	3,30	60	-0,11	2,46	-0,38	-0,11	2,46	-0,38	-0,11	2,46	-0,38	-0,16	3,30	-0,41
			-0,04	1,28	-0,32	-0,06	1,59	-0,34	-0,11	2,46	-0,38	-0,16	3,30	-0,41
25	3,30	61	-0,12	2,49	-0,68	-0,12	2,49	-0,68	-0,12	2,49	-0,68	-0,17	3,34	-0,69
			-0,04	1,30	-0,66	-0,06	1,61	-0,66	-0,12	2,49	-0,68	-0,17	3,34	-0,69
26	3,30	62	-0,12	2,47	-0,50	-0,12	2,47	-0,50	-0,12	2,47	-0,50	-0,17	3,31	-0,44
			-0,04	1,29	-0,58	-0,06	1,59	-0,56	-0,12	2,47	-0,50	-0,17	3,31	-0,44
27	3,30	63	-0,12	2,46	-0,20	-0,12	2,46	-0,20	-0,12	2,46	-0,20	-0,17	3,30	-0,15
			-0,04	1,28	-0,27	-0,06	1,59	-0,25	-0,12	2,46	-0,20	-0,17	3,30	-0,15
28	3,30	64	-0,13	2,45	-0,33	-0,13	2,45	-0,33	-0,13	2,45	-0,33	-0,19	3,28	-0,30
			-0,05	1,28	-0,38	-0,07	1,58	-0,37	-0,13	2,45	-0,33	-0,19	3,28	-0,30
29	3,30	65	-0,13	2,43	-0,56	-0,13	2,43	-0,56	-0,13	2,43	-0,56	-0,19	3,25	-0,53
			-0,05	1,27	-0,59	-0,07	1,56	-0,58	-0,13	2,43	-0,56	-0,19	3,25	-0,53
30	3,30	66	-0,13	2,40	-0,34	-0,13	2,40	-0,34	-0,13	2,40	-0,34	-0,19	3,22	-0,31
			-0,05	1,25	-0,39	-0,07	1,55	-0,38	-0,13	2,40	-0,34	-0,19	3,22	-0,31
31	3,30	67	-0,11	2,45	-0,60	-0,11	2,45	-0,60	-0,11	2,45	-0,60	-0,16	3,28	-0,60
			-0,04	1,28	-0,59	-0,06	1,58	-0,59	-0,11	2,45	-0,60	-0,16	3,28	-0,60
32	3,30	68	-0,11	2,43	-0,74	-0,11	2,43	-0,74	-0,11	2,43	-0,74	-0,16	3,25	-0,74
			-0,04	1,27	-0,74	-0,06	1,56	-0,74	-0,11	2,43	-0,74	-0,16	3,25	-0,74
33	3,30	69	-0,11	2,40	-0,59	-0,11	2,40	-0,59	-0,11	2,40	-0,59	-0,16	3,22	-0,59
			-0,04	1,25	-0,60	-0,06	1,55	-0,60	-0,11	2,40	-0,59	-0,16	3,22	-0,59
34	3,30	70	-0,05	2,49	-0,82	-0,05	2,49	-0,82	-0,05	2,49	-0,82	-0,06	3,32	-0,85
			-0,03	1,32	-0,79	-0,04	1,62	-0,80	-0,05	2,49	-0,82	-0,06	3,32	-0,85
35	3,30	71	-0,05	2,37	-0,71	-0,05	2,37	-0,71	-0,05	2,37	-0,71	-0,07	3,18	-0,71
			-0,03	1,22	-0,71	-0,04	1,52	-0,71	-0,05	2,37	-0,71	-0,07	3,18	-0,71
36	3,30	72	-0,08	2,40	-0,51	-0,08	2,40	-0,51	-0,08	2,40	-0,51	-0,12	3,22	-0,54
			-0,03	1,25	-0,47	-0,04	1,55	-0,48	-0,08	2,40	-0,51	-0,12	3,22	-0,54
5	0,00	73	0,00	0,00	-0,64	0,00	0,00	-0,64	0,00	0,00	-0,64	0,00	0,00	-0,64
			0,00	0,00	-0,65	0,00	0,00	-0,65	0,00	0,00	-0,64	0,00	0,00	-0,64
6	0,00	74	0,00	0,00	-0,62	0,00	0,00	-0,62	0,00	0,00	-0,62	0,00	0,00	-0,60
			0,00	0,00	-0,64	0,00	0,00	-0,63	0,00	0,00	-0,62	0,00	0,00	-0,60
37	0,00	75	0,00	0,00	-0,58	0,00	0,00	-0,58	0,00	0,00	-0,58	0,00	0,00	-0,55
			0,00	0,00	-0,63	0,00	0,00	-0,61	0,00	0,00	-0,58	0,00	0,00	-0,55
38	0,00	76	0,00	0,00	-0,53	0,00	0,00	-0,53	0,00	0,00	-0,53	0,00	0,00	-0,49
			0,00	0,00	-0,59	0,00	0,00	-0,58	0,00	0,00	-0,53	0,00	0,00	-0,49
5	1,07	77	-0,03	0,67	-0,64	-0,03	0,67	-0,64	-0,03	0,67	-0,64	-0,05	0,90	-0,64
			-0,01	0,33	-0,64	-0,02	0,41	-0,64	-0,03	0,67	-0,64	-0,05	0,90	-0,64
6	1,04	78	-0,04	0,66	-0,62	-0,04	0,66	-0,62	-0,04	0,66	-0,62	-0,05	0,89	-0,60
			-0,01	0,33	-0,64	-0,02	0,41	-0,63	-0,04	0,66	-0,62	-0,05	0,89	-0,60
5	2,26	79	-0,08	1,64	-0,65	-0,08	1,64	-0,65	-0,08	1,64	-0,65	-0,11	2,21	-0,65
			-0,03	0,84	-0,65	-0,04	1,04	-0,65	-0,08	1,64	-0,65	-0,11	2,21	-0,65
6	2,33	80	-0,08	1,66	-0,61	-0,08	1,66	-0,61	-0,08	1,66	-0,61	-0,12	2,23	-0,60
			-0,03	0,85	-0,64	-0,04	1,06	-0,63	-0,08	1,66	-0,61	-0,12	2,23	-0,60
39	2,40	81	-0,08	1,68	-0,58	-0,08	1,68	-0,58	-0,08	1,68	-0,58	-0,12	2,26	-0,54
			-0,03	0,86	-0,63	-0,04	1,07	-0,61	-0,08	1,68	-0,58	-0,12	2,26	-0,54
40	2,40	82	-0,08	1,64	-0,55	-0,08	1,64	-0,55	-0,08	1,64	-0,55	-0,12	2,22	-0,50
			-0,03	0,83	-0,61	-0,04	1,04	-0,59	-0,08	1,64	-0,55	-0,12	2,22	-0,50
41	2,40	83	-0,08	1,61	-0,51	-0,08	1,61	-0,51	-0,08	1,61	-0,51	-0,12	2,18	-0,45
			-0,02	0,81	-0,58	-0,04	1,01	-0,56	-0,08	1,61	-0,51	-0,12	2,18	-0,45
5	3,30	84	-0,12	2,49	-0,65	-0,12	2,49	-0,65	-0,12	2,49	-0,65	-0,17	3,33	-0,65
			-0,04	1,30	-0,65	-0,06	1,61	-0,65	-0,12	2,49	-0,65	-0,17	3,33	-0,65
6	3,30	85	-0,12	2,49	-0,62	-0,12	2,49	-0,62	-0,12	2,49	-0,62	-0,17	3,33	-0,60
			-0,04	1,30	-0,64	-0,06	1,60	-0,63	-0,12	2,49	-0,62	-0,17	3,33	-0,60
37	3,30	86	-0,12	2,48	-0,58	-0,12	2,48	-0,58	-0,12	2,48	-0,58	-0,17	3,32	-0,55
			-0,04	1,30	-0,63	-0,06	1,60	-0,62	-0,12	2,48	-0,58	-0,17	3,32	-0,55
38	3,30	87	-0,12	2,48	-0,54	-0,12	2,48	-0,54	-0,12	2,48	-0,54	-0,17	3,32	-0,50
			-0,04	1,29	-0,61	-0,06	1,60	-0,59	-0,12	2,48	-0,54	-0,17	3,32	-0,50
25	1,10	88	-0,03	0,66	-0,67	-0,03	0,66	-0,67	-0,03	0,66	-0,67	-0,05	0,91	-0,69
			-0,01	0,31	-0,65	-0,02	0,40	-0,66	-0,03	0,66	-0,67	-0,05	0,91	-0,69
25	2,20	89	-0,08	1,62	-0,68	-0,08	1,62	-0,68	-0,08	1,62	-0,68	-0,11	2,19	-0,70
			-0,03	0,82	-0,66	-0,04	1,03	-0,66	-0,08	1,62	-0,68	-0,11	2,19	-0,70
26	1,10	90	-0,05	0,43	-0,48	-0,05	0,43	-0,48	-0,05	0,43	-0,48	-0,06	0,62	-0,43
			-0,03	0,17	-0,56	-0,03	0,24	-0,54	-0,05	0,43	-0,48	-0,06	0,62	-0,43
26	2,20	91	-0,07	1,40	-0,50	-0,07	1,40	-0,50	-0,07	1,40	-0,50	-0,11	1,90	-0,44
			-0,02	0,69	-0,58	-0,04	0,87	-0,56	-0,07	1,40	-0,50	-0,11	1,90	-0,44
39	1,00	92	-0,04	0,58	-0,58	-0,04	0,58	-0,58	-0,04	0,58	-0,58	-0,05	0,79	-0,54
			-0,02	0,28	-0,62	-0,02	0,36	-0,61	-0,04	0,58	-0,58	-0,05	0,79	-0,54
40	1,00	93	-0,05	0,46	-0,53	-0,05	0,46	-0,53	-0,05	0,46	-0,53	-0,06	0,64	-0,49
			-0,03	0,21	-0,59	-0,04	0,27	-0,58	-0,05	0,46	-0,53	-0,06	0,64	-0,49
41	1,00	94	-0,04	0,39	-0,49	-0,04	0,39	-0,49	-0,04	0,39	-0,49	-0,06	0,56	-0,43
			-0,03	0,16	-0,56	-0,03	0,22	-0,54	-0,04	0,39	-0,49	-0,06	0,56	-0,43
53	3,30	95	-0,11	2,46	-0,40	-0,11	2,46	-0,40	-0,11	2,46	-0,40	-0,16	3,29	-0,42
			-0,04	1,28	-0,36	-0,06	1,58	-0,37	-0,11	2,46	-0,40	-0,16	3,29	-0,42
42	0,00	96	0,00	0,00	-0,73	0,00	0,00	-0,73	0,00	0,00	-0,73	0,00	0,00	-0,73
			0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,73	0,00	0,00	-0,73	0,00	0,00	-0,73
43	0,00	97	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,71
			0,00	0,00	-0,73	0,00	0,00	-0,73	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,71
44	0,00	98	0,00	0,00	-0,71	0,00	0,00	-0,71	0,00	0,00	-0,71	0,00	0,00	-0,69
			0,00	0,00	-0,73	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,71	0,00	0,00	-0,69
45	0,00	99	0,00	0,00	-0,69	0,00	0,00	-0,69	0,00	0,00	-0,69	0,00	0,00	-0,66

Arch. Marco Amabili

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 11 - Prop.Modolo: +Fy-0.3*Fx+Ecc5%														
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE											
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
7	1,10	100	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,71	0,00	0,00	-0,69	0,00	0,00	-0,66
			-0,01	0,72	-0,74	-0,01	0,72	-0,74	-0,01	0,72	-0,74	-0,03	0,95	-0,75
			0,00	0,38	-0,72	0,00	0,47	-0,72	-0,01	0,72	-0,74	-0,03	0,95	-0,75
42	1,10	101	-0,01	0,74	-0,73	-0,01	0,74	-0,73	-0,01	0,74	-0,73	-0,03	0,99	-0,73
			0,00	0,39	-0,72	0,00	0,48	-0,72	-0,01	0,74	-0,73	-0,03	0,99	-0,73
			-0,02	0,76	-0,72	-0,02	0,76	-0,72	-0,02	0,76	-0,72	-0,03	1,02	-0,71
43	1,10	102	0,00	0,40	-0,73	-0,01	0,49	-0,73	-0,02	0,76	-0,72	-0,03	1,02	-0,71
			-0,02	0,75	-0,71	-0,02	0,75	-0,71	-0,02	0,75	-0,71	-0,03	1,01	-0,69
			-0,01	0,39	-0,73	-0,01	0,48	-0,72	-0,02	0,75	-0,71	-0,03	1,01	-0,69
44	1,10	103	-0,02	0,70	-0,69	-0,02	0,70	-0,69	-0,02	0,70	-0,69	-0,04	0,95	-0,66
			-0,01	0,35	-0,72	-0,01	0,44	-0,71	-0,02	0,70	-0,69	-0,04	0,95	-0,66
			-0,02	0,61	-0,66	-0,02	0,61	-0,66	-0,02	0,61	-0,66	-0,03	0,83	-0,63
8	1,10	105	-0,01	0,29	-0,71	-0,01	0,37	-0,70	-0,02	0,61	-0,66	-0,03	0,83	-0,63
			-0,04	1,69	-0,75	-0,04	1,69	-0,75	-0,04	1,69	-0,75	-0,06	2,26	-0,76
			-0,01	0,89	-0,73	-0,02	1,09	-0,73	-0,04	1,69	-0,75	-0,06	2,26	-0,76
42	2,20	107	-0,04	1,63	-0,73	-0,04	1,63	-0,73	-0,04	1,63	-0,73	-0,06	2,18	-0,73
			-0,01	0,85	-0,73	-0,02	1,05	-0,73	-0,04	1,63	-0,73	-0,06	2,18	-0,73
			-0,04	1,60	-0,72	-0,04	1,60	-0,72	-0,04	1,60	-0,72	-0,06	2,15	-0,71
43	2,20	108	-0,01	0,83	-0,73	-0,02	1,03	-0,73	-0,04	1,60	-0,72	-0,06	2,15	-0,71
			-0,04	1,59	-0,71	-0,04	1,59	-0,71	-0,04	1,59	-0,71	-0,06	2,13	-0,69
			-0,01	0,82	-0,73	-0,02	1,02	-0,72	-0,04	1,59	-0,71	-0,06	2,13	-0,69
45	2,20	110	-0,04	1,58	-0,69	-0,04	1,58	-0,69	-0,04	1,58	-0,69	-0,06	2,12	-0,66
			-0,01	0,81	-0,73	-0,02	1,01	-0,72	-0,04	1,58	-0,69	-0,06	2,12	-0,66
			-0,04	1,59	-0,67	-0,04	1,59	-0,67	-0,04	1,59	-0,67	-0,06	2,14	-0,63
8	2,20	111	-0,01	0,81	-0,72	-0,02	1,01	-0,71	-0,04	1,59	-0,67	-0,06	2,14	-0,63
			-0,06	2,49	-0,73	-0,06	2,49	-0,73	-0,06	2,49	-0,73	-0,09	3,33	-0,74
			-0,01	1,30	-0,73	-0,02	1,61	-0,73	-0,06	2,49	-0,73	-0,09	3,33	-0,74
43	3,30	113	-0,06	2,49	-0,72	-0,06	2,49	-0,72	-0,06	2,49	-0,72	-0,09	3,33	-0,71
			-0,01	1,30	-0,73	-0,02	1,60	-0,73	-0,06	2,49	-0,72	-0,09	3,33	-0,71
			-0,06	2,48	-0,71	-0,06	2,48	-0,71	-0,06	2,48	-0,71	-0,09	3,32	-0,69
44	3,30	114	-0,01	1,30	-0,73	-0,02	1,60	-0,73	-0,06	2,48	-0,71	-0,09	3,32	-0,69
			-0,06	2,48	-0,69	-0,06	2,48	-0,69	-0,06	2,48	-0,69	-0,09	3,32	-0,66
			-0,01	1,29	-0,73	-0,02	1,60	-0,72	-0,06	2,48	-0,69	-0,09	3,32	-0,66
46	0,00	116	0,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	-0,81
			0,00	0,00	-0,77	0,00	0,00	-0,78	0,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	-0,81
			0,00	0,00	-0,79	0,00	0,00	-0,79	0,00	0,00	-0,79	0,00	0,00	-0,80
47	0,00	117	0,00	0,00	-0,77	0,00	0,00	-0,77	0,00	0,00	-0,79	0,00	0,00	-0,80
			0,00	0,00	-0,77	0,00	0,00	-0,77	0,00	0,00	-0,77	0,00	0,00	-0,78
			0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,77	0,00	0,00	-0,78
49	0,00	119	0,00	0,00	-0,75	0,00	0,00	-0,75	0,00	0,00	-0,75	0,00	0,00	-0,75
			0,00	0,00	-0,74	0,00	0,00	-0,74	0,00	0,00	-0,75	0,00	0,00	-0,75
			0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,72
50	0,00	120	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,72
			0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,72
			-0,01	0,75	-0,81	-0,01	0,75	-0,81	-0,01	0,75	-0,81	-0,02	1,01	-0,83
34	1,10	121	-0,01	0,39	-0,78	-0,01	0,48	-0,79	-0,01	0,75	-0,81	-0,02	1,01	-0,83
			-0,01	0,75	-0,80	-0,01	0,75	-0,80	-0,01	0,75	-0,80	-0,02	1,00	-0,81
			-0,01	0,39	-0,77	-0,01	0,48	-0,78	-0,01	0,75	-0,80	-0,02	1,00	-0,81
46	1,10	122	-0,01	0,75	-0,79	-0,01	0,75	-0,79	-0,01	0,75	-0,79	-0,02	1,01	-0,80
			-0,01	0,40	-0,77	-0,01	0,49	-0,77	-0,01	0,75	-0,79	-0,02	1,01	-0,80
			-0,02	0,75	-0,77	-0,02	0,75	-0,77	-0,02	0,75	-0,77	-0,02	1,00	-0,78
47	1,10	123	-0,01	0,39	-0,76	-0,01	0,49	-0,76	-0,02	0,75	-0,77	-0,02	1,00	-0,78
			-0,02	0,74	-0,75	-0,02	0,74	-0,75	-0,02	0,74	-0,75	-0,02	0,98	-0,75
			-0,01	0,39	-0,74	-0,01	0,48	-0,74	-0,02	0,74	-0,75	-0,02	0,98	-0,75
48	1,10	124	-0,02	0,72	-0,72	-0,02	0,72	-0,72	-0,02	0,72	-0,72	-0,02	0,96	-0,72
			-0,02	0,38	-0,72	-0,02	0,47	-0,72	-0,02	0,72	-0,72	-0,02	0,96	-0,72
			-0,02	0,73	-0,70	-0,02	0,73	-0,70	-0,02	0,73	-0,70	-0,02	0,98	-0,69
35	1,10	127	-0,02	0,39	-0,70	-0,02	0,47	-0,70	-0,02	0,73	-0,70	-0,02	0,98	-0,69
			-0,03	1,71	-0,82	-0,03	1,71	-0,82	-0,03	1,71	-0,82	-0,04	2,28	-0,84
			-0,02	0,89	-0,79	-0,02	1,10	-0,80	-0,03	1,71	-0,82	-0,04	2,28	-0,84
46	2,20	129	-0,03	1,63	-0,80	-0,03	1,63	-0,80	-0,03	1,63	-0,80	-0,04	2,18	-0,82
			-0,02	0,86	-0,78	-0,02	1,06	-0,78	-0,03	1,63	-0,80	-0,04	2,18	-0,82
			-0,03	1,57	-0,79	-0,03	1,57	-0,79	-0,03	1,57	-0,79	-0,04	2,10	-0,80
47	2,20	130	-0,02	0,83	-0,77	-0,02	1,02	-0,77	-0,03	1,57	-0,79	-0,04	2,10	-0,80
			-0,03	1,54	-0,77	-0,03	1,54	-0,77	-0,03	1,54	-0,77	-0,04	2,06	-0,78
			-0,02	0,81	-0,76	-0,03	1,00	-0,76	-0,03	1,54	-0,77	-0,04	2,06	-0,78
48	2,20	131	-0,04	1,53	-0,75	-0,04	1,53	-0,75	-0,04	1,53	-0,75	-0,04	2,05	-0,75
			-0,03	0,80	-0,74	-0,03	0,99	-0,74	-0,04	1,53	-0,75	-0,04	2,05	-0,75
			-0,04	1,56	-0,73	-0,04	1,56	-0,73	-0,04	1,56	-0,73	-0,05	2,09	-0,73
50	2,20	133	-0,03	0,82	-0,72	-0,03	1,01	-0,72	-0,04	1,56	-0,73	-0,05	2,09	-0,73
			-0,04	1,65	-0,70	-0,04	1,65	-0,70	-0,04	1,65	-0,70	-0,04	2,20	-0,70
			-0,03	0,86	-0,71	-0,03	1,06	-0,71	-0,04	1,65	-0,70	-0,04	2,20	-0,70
46	3,30	135	-0,05	2,47	-0,80	-0,05	2,47	-0,80	-0,05	2,47	-0,80	-0,06	3,29	-0,82
			-0,03	1,31	-0,78	-0,04	1,61	-0,78	-0,05	2,47	-0,80	-0,06	3,29	-0,82
			-0,05	2,40	-0,79	-0,05	2,40	-0,79	-0,05	2,40	-0,79	-0,06	3,20	-0,80
47	3,30	136	-0,03	1,27	-0,77	-0,04	1,56	-0,77	-0,05	2,40	-0,79	-0,06	3,20	-0,80
			-0,05	2,35	-0,77	-0,05	2,35	-0,77	-0,05	2,35	-0,77	-0,06	3,14	-0,78
			-0,04	1,23	-0,76	-0,04	1,52	-0,76	-0,05	2,35	-0,77	-0,06	3,14	-0,78
49	3,30	138	-0,06	2,33	-0,75	-0,06	2,33	-0,75	-0,06	2,33	-0,75	-0,07	3,11	-0,76
			-0,04	1,21	-0,74	-0,04	1,50	-0,75	-0,06	2,33	-0,75	-0,07	3,11	-0,76
			-0,06	2,34	-0,73	-0,06	2,34	-0,73	-0,06	2,34	-0,73	-0,07	3,14	-0,73
50	3,30	139	-0,04	1,21	-0,73	-0,04	1,50	-0,73	-0,06	2,34	-0,73	-0,07	3,14	-0,73

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 12 - Prop.Modolo: -Fy-0.3*Fx+Ecc5%

Arch. Marco Amabili

IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE											
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
1	0,00	1	-0,04	-0,18	-0,25	-0,04	-0,18	-0,25	-0,04	-0,18	-0,25	-0,05	-0,24	-0,18
			-0,02	-0,09	-0,36	-0,03	-0,11	-0,33	-0,05	-0,24	-0,18	-0,05	-0,24	-0,18
2	0,00	2	-0,04	0,01	-0,48	-0,04	0,01	-0,48	-0,04	0,01	-0,48	-0,05	0,00	-0,45
			-0,02	0,02	-0,52	-0,03	0,02	-0,51	-0,05	0,00	-0,46	-0,05	0,00	-0,45
3	0,00	3	-0,09	-0,03	-0,22	-0,09	-0,03	-0,22	-0,09	-0,03	-0,22	-0,11	-0,05	-0,18
			-0,07	0,00	-0,27	-0,07	-0,01	-0,26	-0,11	-0,05	-0,18	-0,11	-0,05	-0,18
7	0,00	4	-0,01	-0,07	-0,99	-0,01	-0,07	-0,99	-0,01	-0,07	-0,99	-0,01	-0,10	-1,10
			-0,01	-0,03	-0,82	-0,01	-0,04	-0,86	-0,01	-0,10	-1,09	-0,01	-0,10	-1,10
8	0,00	5	0,00	-0,07	-0,56	0,00	-0,07	-0,56	0,00	-0,07	-0,56	0,00	-0,09	-0,49
			0,00	-0,04	-0,65	0,00	-0,05	-0,63	0,00	-0,09	-0,50	0,00	-0,09	-0,49
26	0,00	6	0,00	-0,09	-0,69	0,00	-0,09	-0,69	0,00	-0,09	-0,69	0,00	-0,11	-0,72
			0,00	-0,05	-0,66	0,00	-0,06	-0,67	0,00	-0,11	-0,72	0,00	-0,11	-0,72
22	0,00	7	-0,02	-0,01	-0,37	-0,02	-0,01	-0,37	-0,02	-0,01	-0,37	-0,02	-0,02	-0,38
			-0,03	0,01	-0,35	-0,03	0,00	-0,36	-0,02	-0,02	-0,38	-0,02	-0,02	-0,38
12	0,00	8	-0,03	-0,09	-0,42	-0,03	-0,09	-0,42	-0,03	-0,09	-0,42	-0,04	-0,13	-0,42
			-0,02	-0,03	-0,42	-0,02	-0,05	-0,42	-0,04	-0,13	-0,42	-0,04	-0,13	-0,42
16	0,00	9	-0,05	-0,06	-0,40	-0,05	-0,06	-0,40	-0,05	-0,06	-0,40	-0,06	-0,08	-0,40
			-0,03	-0,02	-0,40	-0,04	-0,03	-0,40	-0,06	-0,08	-0,40	-0,06	-0,08	-0,40
20	0,00	10	0,00	-0,03	-0,31	0,00	-0,03	-0,31	0,00	-0,03	-0,31	0,00	-0,05	-0,30
			-0,01	0,00	-0,32	-0,01	0,00	-0,32	0,00	-0,05	-0,30	0,00	-0,05	-0,30
25	0,00	11	0,00	-0,13	-0,71	0,00	-0,13	-0,71	0,00	-0,13	-0,71	0,00	-0,17	-0,75
			0,00	-0,07	-0,66	0,00	-0,08	-0,67	0,00	-0,17	-0,75	0,00	-0,17	-0,75
4	0,00	12	-0,01	-0,02	-0,39	-0,01	-0,02	-0,39	-0,01	-0,02	-0,39	-0,01	-0,02	-0,39
			0,00	-0,01	-0,39	0,00	-0,01	-0,39	-0,01	-0,02	-0,39	-0,01	-0,02	-0,39
54	0,00	13	0,00	0,00	-0,47	0,00	0,00	-0,47	0,00	0,00	-0,47	0,00	0,00	-0,46
			0,00	0,00	-0,48	0,00	0,00	-0,47	0,00	0,00	-0,46	0,00	0,00	-0,46
9	0,00	14	0,03	-0,03	-0,56	0,03	-0,03	-0,56	0,03	-0,03	-0,56	0,03	-0,05	-0,56
			0,03	-0,01	-0,56	0,03	-0,02	-0,56	0,03	-0,04	-0,56	0,03	-0,05	-0,56
34	0,00	15	-0,01	-0,11	-0,77	-0,01	-0,11	-0,77	-0,01	-0,11	-0,77	-0,01	-0,14	-0,78
			0,00	-0,05	-0,74	0,00	-0,07	-0,75	-0,01	-0,14	-0,78	-0,01	-0,14	-0,78
31	0,00	16	-0,02	-0,09	-0,49	-0,02	-0,09	-0,49	-0,02	-0,09	-0,49	-0,02	-0,12	-0,49
			-0,02	-0,04	-0,50	-0,02	-0,05	-0,50	-0,02	-0,12	-0,49	-0,02	-0,12	-0,49
28	0,00	17	0,01	-0,19	-0,52	0,01	-0,19	-0,52	0,01	-0,19	-0,52	0,01	-0,24	-0,56
			0,01	-0,10	-0,47	0,01	-0,12	-0,48	0,01	-0,24	-0,56	0,01	-0,24	-0,56
55	0,00	18	0,00	0,00	-0,88	0,00	0,00	-0,88	0,00	0,00	-0,88	0,00	0,00	-0,94
			0,00	0,00	-0,78	0,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	-0,94	0,00	0,00	-0,94
13	0,00	19	-0,04	-0,11	-0,60	-0,04	-0,11	-0,60	-0,04	-0,11	-0,60	-0,04	-0,16	-0,60
			-0,04	-0,04	-0,61	-0,04	-0,06	-0,60	-0,04	-0,16	-0,60	-0,04	-0,16	-0,60
17	0,00	20	-0,08	-0,12	-0,41	-0,08	-0,12	-0,41	-0,08	-0,12	-0,41	-0,09	-0,16	-0,39
			-0,07	-0,06	-0,44	-0,07	-0,07	-0,44	-0,09	-0,16	-0,39	-0,09	-0,16	-0,39
21	0,00	21	-0,04	-0,13	-0,44	-0,04	-0,13	-0,44	-0,04	-0,13	-0,44	-0,04	-0,17	-0,46
			-0,04	-0,07	-0,40	-0,04	-0,08	-0,41	-0,04	-0,17	-0,46	-0,04	-0,17	-0,46
14	0,00	22	-0,04	0,00	-0,70	-0,04	0,00	-0,70	-0,04	0,00	-0,70	-0,05	-0,02	-0,70
			-0,04	0,01	-0,69	-0,04	0,01	-0,69	-0,05	-0,02	-0,70	-0,05	-0,02	-0,70
18	0,00	23	-0,09	-0,01	-0,39	-0,09	-0,01	-0,39	-0,09	-0,01	-0,39	-0,09	-0,02	-0,37
			-0,07	0,01	-0,41	-0,08	0,01	-0,41	-0,09	-0,02	-0,38	-0,09	-0,02	-0,37
19	0,00	24	-0,05	-0,10	-0,34	-0,05	-0,10	-0,34	-0,05	-0,10	-0,34	-0,05	-0,14	-0,33
			-0,04	-0,05	-0,34	-0,04	-0,06	-0,34	-0,05	-0,13	-0,33	-0,05	-0,14	-0,33
23	0,00	25	-0,03	-0,12	-0,42	-0,03	-0,12	-0,42	-0,03	-0,12	-0,42	-0,02	-0,15	-0,44
			-0,03	-0,06	-0,40	-0,03	-0,08	-0,40	-0,02	-0,15	-0,43	-0,02	-0,15	-0,44
56	0,00	26	0,00	0,00	-0,53	0,00	0,00	-0,53	0,00	0,00	-0,53	0,00	0,00	-0,52
			0,00	0,00	-0,56	0,00	0,00	-0,55	0,00	0,00	-0,52	0,00	0,00	-0,52
27	0,00	27	-0,02	-0,09	-0,42	-0,02	-0,09	-0,42	-0,02	-0,09	-0,42	-0,01	-0,12	-0,46
			-0,02	-0,04	-0,36	-0,02	-0,05	-0,38	-0,01	-0,11	-0,46	-0,01	-0,12	-0,46
24	0,00	28	0,00	-0,09	-0,15	0,00	-0,09	-0,15	0,00	-0,09	-0,15	0,00	-0,11	-0,11
			0,00	-0,05	-0,19	0,00	-0,06	-0,18	0,00	-0,11	-0,12	0,00	-0,11	-0,11
53	0,00	29	0,00	0,00	-0,26	0,00	0,00	-0,26	0,00	0,00	-0,26	0,00	0,00	-0,24
			0,00	0,00	-0,29	0,00	0,00	-0,29	0,00	0,00	-0,24	0,00	0,00	-0,24
10	0,00	30	0,01	-0,04	-0,56	0,01	-0,04	-0,56	0,01	-0,04	-0,56	0,00	-0,06	-0,56
			0,01	-0,02	-0,56	0,01	-0,03	-0,56	0,00	-0,06	-0,56	0,00	-0,06	-0,56
35	0,00	31	0,00	-0,10	-0,58	0,00	-0,10	-0,58	0,00	-0,10	-0,58	0,00	-0,14	-0,55
			0,00	-0,05	-0,63	0,00	-0,06	-0,62	0,00	-0,13	-0,55	0,00	-0,14	-0,55
11	0,00	32	-0,04	-0,14	-0,29	-0,04	-0,14	-0,29	-0,04	-0,14	-0,29	-0,05	-0,19	-0,27
			-0,04	-0,06	-0,32	-0,04	-0,08	-0,31	-0,05	-0,18	-0,27	-0,05	-0,19	-0,27
15	0,00	33	0,04	-0,16	-0,60	0,04	-0,16	-0,60	0,04	-0,16	-0,60	0,04	-0,21	-0,59
			0,03	-0,08	-0,62	0,03	-0,10	-0,62	0,04	-0,20	-0,59	0,04	-0,21	-0,59
36	0,00	34	-0,01	-0,27	-0,30	-0,01	-0,27	-0,30	-0,01	-0,27	-0,30	-0,01	-0,36	-0,27
			-0,01	-0,13	-0,35	-0,01	-0,16	-0,34	-0,01	-0,36	-0,27	-0,01	-0,36	-0,27
29	0,00	35	-0,04	-0,13	-0,62	-0,04	-0,13	-0,62	-0,04	-0,13	-0,62	-0,03	-0,18	-0,64
			-0,04	-0,06	-0,58	-0,04	-0,08	-0,59	-0,04	-0,17	-0,64	-0,03	-0,18	-0,64
30	0,00	36	0,03	-0,26	-0,51	0,03	-0,26	-0,51	0,03	-0,26	-0,51	0,03	-0,35	-0,55
			0,02	-0,12	-0,47	0,02	-0,15	-0,48	0,03	-0,34	-0,54	0,03	-0,35	-0,55
33	0,00	37	-0,01	-0,27	-0,54	-0,01	-0,27	-0,54	-0,01	-0,27	-0,54	-0,02	-0,34	-0,53
			-0,01	-0,16	-0,54	-0,01	-0,18	-0,54	-0,02	-0,34	-0,53	-0,02	-0,34	-0,53
32	0,00	38	-0,03	-0,12	-0,64	-0,03	-0,12	-0,64	-0,03	-0,12	-0,64	-0,03	-0,16	-0,64
			-0,02	-0,06	-0,64	-0,02	-0,07	-0,64	-0,03	-0,16	-0,64	-0,03	-0,16	-0,64
1	3,30	39	-0,38	-3,01	-0,26	-0,38	-3,01	-0,26	-0,38	-3,01	-0,26	-0,52	-4,00	-0,18
			-0,17	-1,48	-0,38	-0,21	-1,81	-0,35	-0,52	-3,94	-0,19	-0,52	-4,00	-0,18
2	3,30	40	-0,38	-2,89	-0,56	-0,38	-2,89	-0,56	-0,38	-2,89	-0,56	-0,52	-3,84	-0,53
			-0,17	-1,43	-0,61	-0,21	-1,75	-0,60	-0,52	-3,79	-0,53	-0,52	-3,84	-0,53
3	3,30	41	-0,38	-2,77	-0,24	-0,38	-2,77	-0,24	-0,38	-2,77	-0,24	-0,52	-3,68	-0,20
			-0,17	-1,37	-0,30	-0,21	-1,67	-0,29	-0,52	-3,63	-0,20	-0,52	-3,68	-0,20
4	3,30	42	-0,33	-2,77	-0,44	-0,33	-2,77	-0,44	-0,33	-2,77	-0,44	-0,45	-3,68	-0,44
			-0,14	-1,37	-0,45	-0,18	-1,67	-0,45	-0,45	-3,63	-0,44	-0,45	-3,68	-0,44
7	3,30	43	-0,31	-3,01	-1,06	-0,31	-3,01	-1,06	-0,31	-3,01	-1,06	-0,42	-4,00	-1,18

Arch. Marco Amabili

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 12 - Prop.Modolo:-Fy-0.3*Fx+Ecc5%														
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE											
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
8	3,30	44	-0,13	-1,48	-0,88	-0,17	-1,81	-0,92	-0,42	-3,94	-1,17	-0,42	-4,00	-1,18
			-0,31	-2,89	-0,59	-0,31	-2,89	-0,59	-0,31	-2,89	-0,59	-0,42	-3,84	-0,52
			-0,13	-1,43	-0,69	-0,17	-1,75	-0,67	-0,42	-3,79	-0,52	-0,42	-3,84	-0,52
9	3,30	45	-0,28	-2,77	-0,65	-0,28	-2,77	-0,65	-0,28	-2,77	-0,65	-0,39	-3,69	-0,65
			-0,12	-1,37	-0,64	-0,15	-1,68	-0,65	-0,38	-3,63	-0,65	-0,39	-3,69	-0,65
10	3,30	46	-0,28	-2,69	-0,61	-0,28	-2,69	-0,61	-0,28	-2,69	-0,61	-0,39	-3,57	-0,61
			-0,12	-1,33	-0,61	-0,15	-1,62	-0,61	-0,38	-3,52	-0,61	-0,39	-3,57	-0,61
11	3,30	47	-0,28	-2,60	-0,32	-0,28	-2,60	-0,32	-0,28	-2,60	-0,32	-0,39	-3,45	-0,29
			-0,12	-1,29	-0,35	-0,15	-1,57	-0,35	-0,38	-3,41	-0,30	-0,39	-3,45	-0,29
12	3,30	48	-0,23	-3,01	-0,44	-0,23	-3,01	-0,44	-0,23	-3,01	-0,44	-0,32	-4,00	-0,44
			-0,09	-1,48	-0,44	-0,12	-1,81	-0,44	-0,31	-3,94	-0,44	-0,32	-4,00	-0,44
13	3,30	49	-0,22	-2,92	-0,67	-0,22	-2,92	-0,67	-0,22	-2,92	-0,67	-0,30	-3,88	-0,67
			-0,09	-1,44	-0,68	-0,12	-1,76	-0,68	-0,30	-3,83	-0,67	-0,30	-3,88	-0,67
14	3,30	50	-0,22	-2,87	-0,80	-0,22	-2,87	-0,80	-0,22	-2,87	-0,80	-0,30	-3,80	-0,81
			-0,09	-1,42	-0,80	-0,12	-1,74	-0,80	-0,30	-3,75	-0,81	-0,30	-3,80	-0,81
15	3,30	51	-0,09	-2,47	-0,67	-0,09	-2,47	-0,67	-0,09	-2,47	-0,67	-0,13	-3,31	-0,66
			-0,04	-1,18	-0,69	-0,05	-1,46	-0,69	-0,12	-3,27	-0,66	-0,13	-3,31	-0,66
16	3,30	52	-0,13	-3,01	-0,48	-0,13	-3,01	-0,48	-0,13	-3,01	-0,48	-0,18	-4,00	-0,49
			-0,04	-1,48	-0,47	-0,06	-1,81	-0,48	-0,18	-3,94	-0,49	-0,18	-4,00	-0,49
17	3,30	53	-0,13	-2,94	-0,48	-0,13	-2,94	-0,48	-0,13	-2,94	-0,48	-0,18	-3,91	-0,46
			-0,04	-1,45	-0,52	-0,06	-1,77	-0,52	-0,18	-3,85	-0,46	-0,18	-3,91	-0,46
18	3,30	54	-0,13	-2,89	-0,48	-0,13	-2,89	-0,48	-0,13	-2,89	-0,48	-0,18	-3,84	-0,46
			-0,04	-1,43	-0,50	-0,06	-1,75	-0,50	-0,18	-3,79	-0,46	-0,18	-3,84	-0,46
19	3,30	55	-0,10	-2,77	-0,41	-0,10	-2,77	-0,41	-0,10	-2,77	-0,41	-0,15	-3,68	-0,40
			-0,03	-1,37	-0,41	-0,05	-1,67	-0,41	-0,14	-3,62	-0,40	-0,15	-3,68	-0,40
20	3,30	56	-0,08	-3,01	-0,35	-0,08	-3,01	-0,35	-0,08	-3,01	-0,35	-0,12	-4,00	-0,34
			-0,02	-1,48	-0,37	-0,03	-1,81	-0,36	-0,12	-3,94	-0,34	-0,12	-4,00	-0,34
21	3,30	57	-0,08	-2,94	-0,50	-0,08	-2,94	-0,50	-0,08	-2,94	-0,50	-0,12	-3,91	-0,53
			-0,02	-1,45	-0,45	-0,03	-1,77	-0,46	-0,12	-3,85	-0,53	-0,12	-3,91	-0,53
22	3,30	58	-0,08	-2,89	-0,45	-0,08	-2,89	-0,45	-0,08	-2,89	-0,45	-0,12	-3,84	-0,46
			-0,02	-1,43	-0,43	-0,03	-1,75	-0,43	-0,12	-3,79	-0,46	-0,12	-3,84	-0,46
23	3,30	59	-0,08	-2,79	-0,47	-0,08	-2,79	-0,47	-0,08	-2,79	-0,47	-0,12	-3,70	-0,48
			-0,02	-1,38	-0,44	-0,03	-1,69	-0,45	-0,12	-3,65	-0,48	-0,12	-3,70	-0,48
24	3,30	60	-0,04	-2,82	-0,16	-0,04	-2,82	-0,16	-0,04	-2,82	-0,16	-0,06	-3,75	-0,12
			0,00	-1,40	-0,21	-0,01	-1,71	-0,20	-0,06	-3,70	-0,13	-0,06	-3,75	-0,12
25	3,30	61	0,01	-3,01	-0,75	0,01	-3,01	-0,75	0,01	-3,01	-0,75	0,00	-4,00	-0,79
			0,02	-1,48	-0,69	0,02	-1,81	-0,70	0,00	-3,94	-0,79	0,00	-4,00	-0,79
26	3,30	62	0,01	-2,89	-0,75	0,01	-2,89	-0,75	0,01	-2,89	-0,75	0,00	-3,84	-0,77
			0,02	-1,43	-0,71	0,02	-1,75	-0,72	0,00	-3,79	-0,77	0,00	-3,84	-0,77
27	3,30	63	0,01	-2,82	-0,49	0,01	-2,82	-0,49	0,01	-2,82	-0,49	0,00	-3,75	-0,53
			0,02	-1,40	-0,41	0,02	-1,71	-0,43	0,00	-3,70	-0,53	0,00	-3,75	-0,53
28	3,30	64	0,10	-2,77	-0,56	0,10	-2,77	-0,56	0,10	-2,77	-0,56	0,12	-3,68	-0,60
			0,07	-1,37	-0,50	0,07	-1,67	-0,51	0,12	-3,63	-0,60	0,12	-3,68	-0,60
29	3,30	65	0,10	-2,64	-0,70	0,10	-2,64	-0,70	0,10	-2,64	-0,70	0,12	-3,50	-0,72
			0,07	-1,31	-0,66	0,07	-1,59	-0,67	0,11	-3,45	-0,72	0,12	-3,50	-0,72
30	3,30	66	0,10	-2,50	-0,55	0,10	-2,50	-0,55	0,10	-2,50	-0,55	0,12	-3,32	-0,58
			0,07	-1,24	-0,50	0,07	-1,51	-0,51	0,12	-3,28	-0,58	0,12	-3,32	-0,58
31	3,30	67	-0,04	-2,77	-0,57	-0,04	-2,77	-0,57	-0,04	-2,77	-0,57	-0,06	-3,68	-0,56
			0,00	-1,37	-0,58	-0,01	-1,67	-0,58	-0,06	-3,63	-0,56	-0,06	-3,68	-0,56
32	3,30	68	-0,04	-2,64	-0,74	-0,04	-2,64	-0,74	-0,04	-2,64	-0,74	-0,06	-3,50	-0,74
			0,00	-1,31	-0,74	-0,01	-1,59	-0,74	-0,06	-3,45	-0,74	-0,06	-3,50	-0,74
33	3,30	69	-0,04	-2,50	-0,60	-0,04	-2,50	-0,60	-0,04	-2,50	-0,60	-0,06	-3,32	-0,60
			0,00	-1,24	-0,60	-0,01	-1,51	-0,60	-0,06	-3,28	-0,60	-0,06	-3,32	-0,60
34	3,30	70	-0,11	-2,77	-0,80	-0,11	-2,77	-0,80	-0,11	-2,77	-0,80	-0,15	-3,70	-0,82
			-0,06	-1,35	-0,78	-0,07	-1,66	-0,79	-0,14	-3,64	-0,82	-0,15	-3,70	-0,82
35	3,30	71	-0,11	-2,62	-0,62	-0,11	-2,62	-0,62	-0,11	-2,62	-0,62	-0,15	-3,48	-0,58
			-0,06	-1,31	-0,67	-0,07	-1,59	-0,66	-0,15	-3,43	-0,59	-0,15	-3,48	-0,58
36	3,30	72	-0,17	-2,50	-0,32	-0,17	-2,50	-0,32	-0,17	-2,50	-0,32	-0,24	-3,32	-0,29
			-0,06	-1,24	-0,38	-0,09	-1,51	-0,36	-0,23	-3,28	-0,29	-0,24	-3,32	-0,29
5	0,00	73	0,00	0,00	-0,75	0,00	0,00	-0,75	0,00	0,00	-0,75	0,00	0,00	-0,79
			0,00	0,00	-0,70	0,00	0,00	-0,71	0,00	0,00	-0,78	0,00	0,00	-0,79
6	0,00	74	0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,79
			0,00	0,00	-0,71	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,79	0,00	0,00	-0,79
37	0,00	75	0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,79
			0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,73	0,00	0,00	-0,79	0,00	0,00	-0,79
38	0,00	76	0,00	0,00	-0,74	0,00	0,00	-0,74	0,00	0,00	-0,74	0,00	0,00	-0,77
			0,00	0,00	-0,70	0,00	0,00	-0,71	0,00	0,00	-0,77	0,00	0,00	-0,77
5	1,07	77	0,01	-0,90	-0,75	0,01	-0,90	-0,75	0,01	-0,90	-0,75	0,00	-1,18	-0,78
			0,01	-0,46	-0,70	0,01	-0,56	-0,71	0,01	-1,16	-0,78	0,00	-1,18	-0,78
6	1,04	78	0,00	-0,85	-0,76	0,00	-0,85	-0,76	0,00	-0,85	-0,76	0,00	-1,12	-0,79
			0,01	-0,44	-0,71	0,01	-0,53	-0,72	0,00	-1,11	-0,79	0,00	-1,12	-0,79
5	2,26	79	0,01	-2,04	-0,75	0,01	-2,04	-0,75	0,01	-2,04	-0,75	0,00	-2,70	-0,79
			0,02	-1,02	-0,70	0,02	-1,24	-0,71	0,00	-2,66	-0,79	0,00	-2,70	-0,79
6	2,33	80	0,01	-2,04	-0,76	0,01	-2,04	-0,76	0,01	-2,04	-0,76	0,00	-2,70	-0,79
			0,02	-1,02	-0,71	0,02	-1,24	-0,72	0,00	-2,67	-0,79	0,00	-2,70	-0,79
39	2,40	81	0,01	-2,06	-0,77	0,01	-2,06	-0,77	0,01	-2,06	-0,77	0,01	-2,73	-0,79
			0,02	-1,04	-0,72	0,02	-1,26	-0,73	0,01	-2,69	-0,79	0,01	-2,73	-0,79
40	2,40	82	0,02	-2,04	-0,76	0,02	-2,04	-0,76	0,02	-2,04	-0,76	0,01	-2,69	-0,79
			0,03	-1,03	-0,72	0,03	-1,25	-0,73	0,01	-2,66	-0,79	0,01	-2,69	-0,79
41	2,40	83	0,02	-2,02	-0,75	0,02	-2,02	-0,75	0,02	-2,02	-0,75	0,01	-2,67	-0,77
			0,03	-1,03	-0,71	0,03	-1,25	-0,72	0,01	-2,63	-0,77	0,01	-2,67	-0,77
5	3,30	84	0,01	-2,98	-0,75	0,01	-2,98	-0,75	0,01	-2,98	-0,75	0,00	-3,97	-0,79
			0,02	-1,47	-0,70	0,02	-1,80	-0,71	0,00	-3,91	-0,79	0,00	-3,97	-0,79
6	3,30	85	0,01	-2,96	-0,76	0,01	-2,96	-0,76	0,01	-2,96	-0,76	0,00	-3,94	-0,79

Arch. Marco Amabili

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 12 - Prop.Mod0:-Fy-0.3*Fx+Ecc5%														
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE											
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
37	3,30	86	0,02	-1,46	-0,71	0,02	-1,79	-0,72	0,00	-3,88	-0,79	0,00	-3,94	-0,79
			0,01	-2,94	-0,77	0,01	-2,94	-0,77	0,01	-2,94	-0,77	0,00	-3,90	-0,80
			0,02	-1,45	-0,72	0,02	-1,77	-0,73	0,00	-3,85	-0,79	0,00	-3,90	-0,80
38	3,30	87	0,01	-2,91	-0,76	0,01	-2,91	-0,76	0,01	-2,91	-0,76	0,00	-3,87	-0,79
			0,02	-1,44	-0,72	0,02	-1,76	-0,73	0,00	-3,82	-0,79	0,00	-3,87	-0,79
25	1,10	88	0,01	-0,97	-0,74	0,01	-0,97	-0,74	0,01	-0,97	-0,74	0,00	-1,27	-0,78
			0,01	-0,51	-0,68	0,01	-0,61	-0,70	0,01	-1,25	-0,78	0,00	-1,27	-0,78
25	2,20	89	0,01	-2,07	-0,75	0,01	-2,07	-0,75	0,01	-2,07	-0,75	0,00	-2,74	-0,79
			0,02	-1,05	-0,69	0,02	-1,27	-0,70	0,00	-2,70	-0,78	0,00	-2,74	-0,79
26	1,10	90	-0,01	-0,73	-0,73	-0,01	-0,73	-0,73	-0,01	-0,73	-0,73	-0,01	-0,94	-0,75
			-0,01	-0,42	-0,69	-0,01	-0,49	-0,70	-0,01	-0,93	-0,75	-0,01	-0,94	-0,75
26	2,20	91	0,02	-1,81	-0,75	0,02	-1,81	-0,75	0,02	-1,81	-0,75	0,01	-2,38	-0,77
			0,02	-0,94	-0,71	0,02	-1,13	-0,72	0,01	-2,35	-0,77	0,01	-2,38	-0,77
39	1,00	92	0,00	-0,77	-0,76	0,00	-0,77	-0,76	0,00	-0,77	-0,76	-0,01	-1,01	-0,79
			0,00	-0,40	-0,72	0,00	-0,48	-0,73	-0,01	-1,00	-0,79	-0,01	-1,01	-0,79
40	1,00	93	-0,02	-0,68	-0,74	-0,02	-0,68	-0,74	-0,02	-0,68	-0,74	-0,02	-0,88	-0,77
			-0,02	-0,37	-0,70	-0,02	-0,44	-0,71	-0,02	-0,87	-0,77	-0,02	-0,88	-0,77
41	1,00	94	-0,02	-0,66	-0,72	-0,02	-0,66	-0,72	-0,02	-0,66	-0,72	-0,02	-0,84	-0,74
			-0,01	-0,38	-0,68	-0,01	-0,44	-0,69	-0,02	-0,83	-0,74	-0,02	-0,84	-0,74
53	3,30	95	-0,04	-2,81	-0,26	-0,04	-2,81	-0,26	-0,04	-2,81	-0,26	-0,06	-3,73	-0,23
			0,00	-1,39	-0,29	-0,01	-1,70	-0,28	-0,06	-3,68	-0,23	-0,06	-3,73	-0,23
42	0,00	96	0,00	0,00	-0,95	0,00	0,00	-0,95	0,00	0,00	-0,95	0,00	0,00	-1,03
			0,00	0,00	-0,83	0,00	0,00	-0,86	0,00	0,00	-1,02	0,00	0,00	-1,03
43	0,00	97	0,00	0,00	-0,87	0,00	0,00	-0,87	0,00	0,00	-0,87	0,00	0,00	-0,91
			0,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	-0,82	0,00	0,00	-0,91	0,00	0,00	-0,91
44	0,00	98	0,00	0,00	-0,77	0,00	0,00	-0,77	0,00	0,00	-0,77	0,00	0,00	-0,78
			0,00	0,00	-0,77	0,00	0,00	-0,77	0,00	0,00	-0,78	0,00	0,00	-0,78
45	0,00	99	0,00	0,00	-0,67	0,00	0,00	-0,67	0,00	0,00	-0,67	0,00	0,00	-0,64
			0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,71	0,00	0,00	-0,64	0,00	0,00	-0,64
7	1,10	100	-0,09	-0,80	-1,04	-0,09	-0,80	-1,04	-0,09	-0,80	-1,04	-0,13	-1,07	-1,15
			-0,04	-0,38	-0,86	-0,05	-0,47	-0,90	-0,13	-1,06	-1,14	-0,13	-1,07	-1,15
42	1,10	101	-0,09	-0,87	-0,95	-0,09	-0,87	-0,95	-0,09	-0,87	-0,95	-0,13	-1,16	-1,03
			-0,04	-0,43	-0,83	-0,05	-0,52	-0,86	-0,13	-1,14	-1,02	-0,13	-1,16	-1,03
43	1,10	102	-0,10	-0,91	-0,87	-0,10	-0,91	-0,87	-0,10	-0,91	-0,87	-0,14	-1,21	-0,91
			-0,04	-0,45	-0,80	-0,05	-0,55	-0,82	-0,13	-1,20	-0,90	-0,14	-1,21	-0,91
44	1,10	103	-0,10	-0,92	-0,77	-0,10	-0,92	-0,77	-0,10	-0,92	-0,77	-0,14	-1,21	-0,78
			-0,04	-0,46	-0,76	-0,06	-0,56	-0,77	-0,14	-1,20	-0,78	-0,14	-1,21	-0,78
45	1,10	104	-0,10	-0,89	-0,67	-0,10	-0,89	-0,67	-0,10	-0,89	-0,67	-0,14	-1,17	-0,64
			-0,05	-0,45	-0,72	-0,06	-0,55	-0,71	-0,14	-1,15	-0,64	-0,14	-1,17	-0,64
8	1,10	105	-0,10	-0,85	-0,57	-0,10	-0,85	-0,57	-0,10	-0,85	-0,57	-0,14	-1,10	-0,51
			-0,05	-0,45	-0,67	-0,06	-0,54	-0,65	-0,14	-1,09	-0,51	-0,14	-1,10	-0,51
7	2,20	106	-0,20	-1,99	-1,06	-0,20	-1,99	-1,06	-0,20	-1,99	-1,06	-0,28	-2,65	-1,17
			-0,08	-0,98	-0,88	-0,11	-1,20	-0,92	-0,27	-2,61	-1,16	-0,28	-2,65	-1,17
42	2,20	107	-0,20	-1,94	-0,96	-0,20	-1,94	-0,96	-0,20	-1,94	-0,96	-0,28	-2,57	-1,03
			-0,08	-0,95	-0,84	-0,11	-1,17	-0,86	-0,27	-2,54	-1,03	-0,28	-2,57	-1,03
43	2,20	108	-0,20	-1,92	-0,87	-0,20	-1,92	-0,87	-0,20	-1,92	-0,87	-0,28	-2,54	-0,91
			-0,08	-0,95	-0,80	-0,11	-1,16	-0,82	-0,27	-2,51	-0,90	-0,28	-2,54	-0,91
44	2,20	109	-0,20	-1,91	-0,77	-0,20	-1,91	-0,77	-0,20	-1,91	-0,77	-0,28	-2,53	-0,78
			-0,09	-0,95	-0,76	-0,11	-1,16	-0,77	-0,28	-2,50	-0,78	-0,28	-2,53	-0,78
45	2,20	110	-0,21	-1,91	-0,68	-0,21	-1,91	-0,68	-0,21	-1,91	-0,68	-0,28	-2,53	-0,65
			-0,09	-0,96	-0,72	-0,11	-1,17	-0,71	-0,28	-2,50	-0,65	-0,28	-2,53	-0,65
8	2,20	111	-0,21	-1,95	-0,58	-0,21	-1,95	-0,58	-0,21	-1,95	-0,58	-0,28	-2,58	-0,51
			-0,09	-0,99	-0,68	-0,11	-1,20	-0,66	-0,28	-2,55	-0,51	-0,28	-2,58	-0,51
42	3,30	112	-0,31	-2,98	-0,96	-0,31	-2,98	-0,96	-0,31	-2,98	-0,96	-0,42	-3,97	-1,04
			-0,13	-1,47	-0,84	-0,17	-1,80	-0,87	-0,42	-3,91	-1,03	-0,42	-3,97	-1,04
43	3,30	113	-0,31	-2,96	-0,87	-0,31	-2,96	-0,87	-0,31	-2,96	-0,87	-0,42	-3,94	-0,91
			-0,13	-1,46	-0,80	-0,17	-1,79	-0,82	-0,42	-3,88	-0,91	-0,42	-3,94	-0,91
44	3,30	114	-0,31	-2,94	-0,77	-0,31	-2,94	-0,77	-0,31	-2,94	-0,77	-0,42	-3,90	-0,78
			-0,13	-1,45	-0,77	-0,17	-1,77	-0,77	-0,42	-3,85	-0,78	-0,42	-3,90	-0,78
45	3,30	115	-0,31	-2,91	-0,68	-0,31	-2,91	-0,68	-0,31	-2,91	-0,68	-0,42	-3,87	-0,65
			-0,13	-1,44	-0,73	-0,17	-1,76	-0,72	-0,42	-3,82	-0,65	-0,42	-3,87	-0,65
46	0,00	116	0,00	0,00	-0,77	0,00	0,00	-0,77	0,00	0,00	-0,77	0,00	0,00	-0,78
			0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,78	0,00	0,00	-0,78
47	0,00	117	0,00	0,00	-0,75	0,00	0,00	-0,75	0,00	0,00	-0,75	0,00	0,00	-0,75
			0,00	0,00	-0,75	0,00	0,00	-0,75	0,00	0,00	-0,75	0,00	0,00	-0,75
48	0,00	118	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,71
			0,00	0,00	-0,73	0,00	0,00	-0,73	0,00	0,00	-0,71	0,00	0,00	-0,71
49	0,00	119	0,00	0,00	-0,68	0,00	0,00	-0,68	0,00	0,00	-0,68	0,00	0,00	-0,67
			0,00	0,00	-0,71	0,00	0,00	-0,70	0,00	0,00	-0,67	0,00	0,00	-0,67
50	0,00	120	0,00	0,00	-0,64	0,00	0,00	-0,64	0,00	0,00	-0,64	0,00	0,00	-0,62
			0,00	0,00	-0,68	0,00	0,00	-0,67	0,00	0,00	-0,62	0,00	0,00	-0,62
34	1,10	121	-0,03	-0,86	-0,80	-0,03	-0,86	-0,80	-0,03	-0,86	-0,80	-0,04	-1,15	-0,81
			-0,02	-0,43	-0,77	-0,02	-0,52	-0,78	-0,04	-1,13	-0,81	-0,04	-1,15	-0,81
46	1,10	122	-0,03	-0,85	-0,77	-0,03	-0,85	-0,77	-0,03	-0,85	-0,77	-0,04	-1,13	-0,78
			-0,02	-0,41	-0,76	-0,02	-0,51	-0,76	-0,04	-1,11	-0,78	-0,04	-1,13	-0,78
47	1,10	123	-0,04	-0,85	-0,75	-0,04	-0,85	-0,75	-0,04	-0,85	-0,75	-0,05	-1,13	-0,75
			-0,02	-0,42	-0,75	-0,02	-0,51	-0,75	-0,05	-1,12	-0,75	-0,05	-1,13	-0,75
48	1,10	124	-0,04	-0,85	-0,72	-0,04	-0,85	-0,72	-0,04	-0,85	-0,72	-0,05	-1,13	-0,71
			-0,02	-0,41	-0,73	-0,02	-0,51	-0,73	-0,05	-1,11	-0,71	-0,05	-1,13	-0,71
49	1,10	125	-0,04	-0,82	-0,68	-0,04	-0,82	-0,68	-0,04	-0,82	-0,68	-0,05	-1,09	-0,67
			-0,02	-0,40	-0,71	-0,03	-0,50	-0,70	-0,05	-1,08	-0,67	-0,05	-1,09	-0,67
50	1,10	126	-0,04	-0,79	-0,65	-0,04	-0,79	-0,65	-0,04	-0,79	-0,65	-0,05	-1,06	-0,62
			-0,02	-0,39	-0,68	-0,03	-0,48	-0,67	-0,05	-1,04	-0,62	-0,05	-1,06	-0,62
35	1,10	127	-0,04	-0,79	-0,61	-0,04	-0,79	-0,61	-0,04	-0,79	-0,61	-0,05	-1,05	-0,57

Arch. Marco Amabili

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 12 - Prop.Modolo:-Fy-0.3*Fx+Ecc5%														
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE											
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
34	2,20	128	-0,02	-0,39	-0,66	-0,03	-0,47	-0,65	-0,05	-1,03	-0,58	-0,05	-1,05	-0,57
			-0,07	-1,94	-0,80	-0,07	-1,94	-0,80	-0,07	-1,94	-0,80	-0,09	-2,58	-0,82
			-0,04	-0,95	-0,78	-0,05	-1,17	-0,78	-0,09	-2,54	-0,82	-0,09	-2,58	-0,82
46	2,20	129	-0,07	-1,84	-0,77	-0,07	-1,84	-0,77	-0,07	-1,84	-0,77	-0,09	-2,46	-0,78
			-0,04	-0,90	-0,76	-0,05	-1,11	-0,77	-0,09	-2,42	-0,78	-0,09	-2,46	-0,78
47	2,20	130	-0,07	-1,78	-0,75	-0,07	-1,78	-0,75	-0,07	-1,78	-0,75	-0,09	-2,37	-0,75
			-0,04	-0,87	-0,75	-0,05	-1,07	-0,75	-0,09	-2,34	-0,75	-0,09	-2,37	-0,75
48	2,20	131	-0,08	-1,74	-0,72	-0,08	-1,74	-0,72	-0,08	-1,74	-0,72	-0,10	-2,32	-0,71
			-0,04	-0,86	-0,73	-0,05	-1,05	-0,73	-0,10	-2,29	-0,71	-0,10	-2,32	-0,71
49	2,20	132	-0,08	-1,72	-0,69	-0,08	-1,72	-0,69	-0,08	-1,72	-0,69	-0,10	-2,29	-0,67
			-0,04	-0,85	-0,71	-0,05	-1,04	-0,71	-0,10	-2,26	-0,67	-0,10	-2,29	-0,67
50	2,20	133	-0,08	-1,73	-0,65	-0,08	-1,73	-0,65	-0,08	-1,73	-0,65	-0,10	-2,30	-0,62
			-0,04	-0,86	-0,69	-0,05	-1,05	-0,68	-0,10	-2,27	-0,63	-0,10	-2,30	-0,62
35	2,20	134	-0,08	-1,78	-0,61	-0,08	-1,78	-0,61	-0,08	-1,78	-0,61	-0,10	-2,36	-0,58
			-0,04	-0,88	-0,66	-0,05	-1,07	-0,65	-0,10	-2,33	-0,58	-0,10	-2,36	-0,58
46	3,30	135	-0,11	-2,77	-0,78	-0,11	-2,77	-0,78	-0,11	-2,77	-0,78	-0,14	-3,70	-0,79
			-0,06	-1,35	-0,77	-0,07	-1,66	-0,77	-0,14	-3,64	-0,79	-0,14	-3,70	-0,79
47	3,30	136	-0,11	-2,71	-0,75	-0,11	-2,71	-0,75	-0,11	-2,71	-0,75	-0,14	-3,61	-0,75
			-0,06	-1,32	-0,75	-0,07	-1,62	-0,75	-0,14	-3,56	-0,75	-0,14	-3,61	-0,75
48	3,30	137	-0,11	-2,66	-0,72	-0,11	-2,66	-0,72	-0,11	-2,66	-0,72	-0,15	-3,54	-0,71
			-0,06	-1,31	-0,73	-0,08	-1,60	-0,73	-0,14	-3,49	-0,71	-0,15	-3,54	-0,71
49	3,30	138	-0,12	-2,64	-0,69	-0,12	-2,64	-0,69	-0,12	-2,64	-0,69	-0,15	-3,50	-0,67
			-0,07	-1,31	-0,71	-0,08	-1,60	-0,71	-0,15	-3,46	-0,67	-0,15	-3,50	-0,67
50	3,30	139	-0,12	-2,64	-0,65	-0,12	-2,64	-0,65	-0,12	-2,64	-0,65	-0,15	-3,50	-0,63
			-0,07	-1,31	-0,69	-0,08	-1,60	-0,68	-0,15	-3,45	-0,63	-0,15	-3,50	-0,63

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 13 - Prop.Massa:+Fx-0.3*Fy+Ecc5%														
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE											
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
1	0,00	1	0,02	-0,10	-0,27	0,02	-0,10	-0,27	0,02	-0,10	-0,27	0,03	-0,12	-0,24
			0,00	-0,02	-0,42	0,00	-0,02	-0,41	0,01	-0,06	-0,35	0,01	-0,07	-0,33
2	0,00	2	0,00	0,01	-0,54	0,00	0,01	-0,54	0,00	0,01	-0,54	0,00	0,01	-0,53
			-0,01	0,03	-0,55	-0,01	0,03	-0,55	0,00	0,02	-0,55	0,00	0,02	-0,54
3	0,00	3	-0,04	0,00	-0,28	-0,04	0,00	-0,28	-0,04	0,00	-0,28	-0,04	0,00	-0,28
			-0,05	0,02	-0,31	-0,05	0,02	-0,31	-0,04	0,01	-0,30	-0,04	0,01	-0,30
7	0,00	4	0,00	-0,06	-0,24	0,00	-0,06	-0,24	0,00	-0,06	-0,24	0,00	-0,07	-0,17
			0,00	0,00	-0,58	0,00	0,00	-0,56	0,00	-0,03	-0,42	0,00	-0,03	-0,37
8	0,00	5	0,00	-0,03	-1,13	0,00	-0,03	-1,13	0,00	-0,03	-1,13	0,00	-0,03	-1,20
			0,00	-0,02	-0,82	0,00	-0,02	-0,84	0,00	-0,02	-0,96	0,00	-0,03	-1,01
26	0,00	6	-0,01	-0,07	-1,32	-0,01	-0,07	-1,32	-0,01	-0,07	-1,32	-0,01	-0,08	-1,44
			0,00	-0,03	-0,77	0,00	-0,03	-0,81	0,00	-0,05	-1,03	0,00	-0,06	-1,11
22	0,00	7	0,00	0,02	-0,37	0,00	0,02	-0,37	0,00	0,02	-0,37	0,00	0,02	-0,37
			-0,02	0,02	-0,34	-0,02	0,02	-0,35	-0,01	0,02	-0,35	-0,01	0,02	-0,36
12	0,00	8	0,04	-0,08	-0,35	0,04	-0,08	-0,35	0,04	-0,08	-0,35	0,05	-0,10	-0,34
			0,00	0,00	-0,40	0,00	-0,01	-0,40	0,02	-0,04	-0,38	0,02	-0,05	-0,37
16	0,00	9	-0,01	-0,05	-0,40	-0,01	-0,05	-0,40	-0,01	-0,05	-0,40	-0,01	-0,06	-0,41
			-0,02	0,00	-0,40	-0,02	0,00	-0,40	-0,01	-0,02	-0,40	-0,01	-0,03	-0,40
20	0,00	10	0,03	-0,03	-0,27	0,03	-0,03	-0,27	0,03	-0,03	-0,27	0,03	-0,04	-0,26
			-0,01	0,02	-0,31	0,00	0,01	-0,31	0,01	0,00	-0,29	0,01	-0,01	-0,29
25	0,00	11	0,01	-0,06	0,25	0,01	-0,06	0,25	0,01	-0,06	0,25	0,01	-0,07	0,39
			0,00	-0,03	-0,42	0,00	-0,03	-0,38	0,00	-0,04	-0,10	0,00	-0,05	0,00
4	0,00	12	0,01	0,00	-0,38	0,01	0,00	-0,38	0,01	0,00	-0,38	0,02	0,00	-0,38
			0,01	0,00	-0,39	0,01	0,00	-0,39	0,01	0,00	-0,39	0,01	0,00	-0,39
54	0,00	13	0,00	0,00	-0,47	0,00	0,00	-0,47	0,00	0,00	-0,47	0,00	0,00	-0,47
			0,00	0,00	-0,48	0,00	0,00	-0,48	0,00	0,00	-0,48	0,00	0,00	-0,48
9	0,00	14	0,03	-0,01	-0,56	0,03	-0,01	-0,56	0,03	-0,01	-0,56	0,03	-0,01	-0,56
			0,03	0,00	-0,56	0,03	0,00	-0,56	0,03	0,00	-0,56	0,03	0,00	-0,56
34	0,00	15	0,00	-0,04	-0,47	0,00	-0,04	-0,47	0,00	-0,04	-0,47	0,00	-0,04	-0,42
			0,00	-0,01	-0,67	0,00	-0,01	-0,65	0,00	-0,02	-0,57	0,00	-0,03	-0,54
31	0,00	16	0,01	-0,03	-0,50	0,01	-0,03	-0,50	0,01	-0,03	-0,50	0,02	-0,04	-0,50
			-0,01	-0,01	-0,50	-0,01	-0,01	-0,50	0,00	-0,02	-0,50	0,00	-0,02	-0,50
28	0,00	17	0,15	-0,09	-0,42	0,15	-0,09	-0,42	0,15	-0,09	-0,42	0,17	-0,10	-0,42
			0,04	-0,03	-0,41	0,04	-0,04	-0,41	0,09	-0,06	-0,42	0,11	-0,07	-0,42
55	0,00	18	0,00	0,00	-0,65	0,00	0,00	-0,65	0,00	0,00	-0,65	0,00	0,00	-0,64
			0,00	0,00	-0,68	0,00	0,00	-0,68	0,00	0,00	-0,66	0,00	0,00	-0,66
13	0,00	19	0,01	-0,04	-0,62	0,01	-0,04	-0,62	0,01	-0,04	-0,62	0,01	-0,06	-0,62
			-0,02	0,01	-0,61	-0,02	0,01	-0,61	-0,01	-0,01	-0,61	0,00	-0,02	-0,61
17	0,00	20	-0,04	-0,06	-0,43	-0,04	-0,06	-0,43	-0,04	-0,06	-0,43	-0,04	-0,07	-0,42
			-0,05	-0,01	-0,47	-0,05	-0,01	-0,46	-0,05	-0,03	-0,45	-0,04	-0,04	-0,44
21	0,00	21	-0,02	-0,07	-0,39	-0,02	-0,07	-0,39	-0,02	-0,07	-0,39	-0,01	-0,08	-0,40
			-0,04	-0,02	-0,37	-0,04	-0,03	-0,37	-0,03	-0,05	-0,38	-0,03	-0,05	-0,38
14	0,00	22	0,01	0,05	-0,75	0,01	0,05	-0,75	0,01	0,05	-0,75	0,02	0,05	-0,76
			-0,02	0,03	-0,70	-0,02	0,04	-0,70	-0,01	0,04	-0,72	0,00	0,04	-0,73
18	0,00	23	-0,04	0,03	-0,40	-0,04	0,03	-0,40	-0,04	0,03	-0,40	-0,04	0,03	-0,40
			-0,06	0,03	-0,43	-0,06	0,03	-0,43	-0,05	0,03	-0,42	-0,05	0,03	-0,41
19	0,00	24	-0,02	-0,05	-0,30	-0,02	-0,05	-0,30	-0,02	-0,05	-0,30	-0,02	-0,05	-0,29
			-0,03	-0,01	-0,33	-0,03	-0,01	-0,33	-0,03	-0,03	-0,32	-0,03	-0,03	-0,31
23	0,00	25	-0,01	-0,06	-0,43	-0,01	-0,06	-0,43	-0,01	-0,06	-0,43	-0,01	-0,06	-0,44
			-0,03	-0,02	-0,38	-0,03	-0,02	-0,39	-0,02	-0,04	-0,41	-0,02	-0,04	-0,41
56	0,00	26	0,00	0,00	-0,56	0,00	0,00	-0,56	0,00	0,00	-0,56	0,00	0,00	-0,56
			0,00	0,00	-0,58	0,00	0,00	-0,57	0,00	0,00	-0,57	0,00	0,00	-0,57
27	0,00	27	-0,09	-0,04	-0,48	-0,09	-0,04	-0,48	-0,09	-0,04	-0,48	-0,10	-0,05	-0,51

Arch. Marco Amabili

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 13 - Prop.Massa:+Fx-0.3*Fy+Ecc5%														
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE											
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
24	0,00	28	-0,04	-0,01	-0,34	-0,04	-0,01	-0,35	-0,06	-0,02	-0,41	-0,07	-0,03	-0,43
			0,01	-0,04	-0,15	0,01	-0,04	-0,15	0,01	-0,04	-0,15	0,01	-0,05	-0,14
			0,00	-0,02	-0,22	0,00	-0,02	-0,22	0,00	-0,03	-0,19	0,01	-0,03	-0,18
53	0,00	29	0,00	0,00	-0,26	0,00	0,00	-0,26	0,00	0,00	-0,26	0,00	0,00	-0,25
			0,00	0,00	-0,31	0,00	0,00	-0,31	0,00	0,00	-0,29	0,00	0,00	-0,28
10	0,00	30	0,01	-0,01	-0,56	0,01	-0,01	-0,56	0,01	-0,01	-0,56	0,01	-0,02	-0,56
			0,01	0,00	-0,56	0,01	0,00	-0,56	0,01	-0,01	-0,56	0,01	-0,01	-0,56
35	0,00	31	0,00	-0,03	-0,89	0,00	-0,03	-0,89	0,00	-0,03	-0,89	0,00	-0,04	-0,93
			0,00	-0,01	-0,72	0,00	-0,01	-0,73	0,00	-0,02	-0,81	0,00	-0,02	-0,83
11	0,00	32	-0,03	-0,03	-0,33	-0,03	-0,03	-0,33	-0,03	-0,03	-0,33	-0,03	-0,04	-0,33
			-0,03	0,00	-0,35	-0,03	0,00	-0,35	-0,03	-0,01	-0,34	-0,03	-0,02	-0,34
15	0,00	33	-0,01	-0,07	-0,77	-0,01	-0,07	-0,77	-0,01	-0,07	-0,77	-0,01	-0,08	-0,79
			0,02	-0,03	-0,66	0,01	-0,03	-0,67	0,00	-0,05	-0,71	0,00	-0,05	-0,73
36	0,00	34	-0,01	-0,08	-0,39	-0,01	-0,08	-0,39	-0,01	-0,08	-0,39	-0,02	-0,09	-0,39
			0,00	-0,02	-0,40	0,00	-0,02	-0,40	0,00	-0,05	-0,41	-0,01	-0,06	-0,40
29	0,00	35	0,08	-0,05	-0,58	0,08	-0,05	-0,58	0,08	-0,05	-0,58	0,10	-0,06	-0,58
			-0,02	-0,01	-0,56	-0,01	-0,01	-0,56	0,03	-0,03	-0,57	0,04	-0,04	-0,57
30	0,00	36	0,16	-0,07	-0,50	0,16	-0,07	-0,50	0,16	-0,07	-0,50	0,19	-0,08	-0,51
			0,05	0,00	-0,44	0,06	-0,01	-0,44	0,10	-0,03	-0,46	0,12	-0,04	-0,47
33	0,00	37	0,05	-0,11	-0,56	0,05	-0,11	-0,56	0,05	-0,11	-0,56	0,06	-0,12	-0,57
			0,01	-0,06	-0,54	0,01	-0,07	-0,54	0,03	-0,09	-0,55	0,04	-0,09	-0,55
32	0,00	38	0,03	-0,06	-0,64	0,03	-0,06	-0,64	0,03	-0,06	-0,64	0,04	-0,06	-0,64
			0,00	-0,02	-0,64	0,00	-0,02	-0,64	0,01	-0,04	-0,64	0,02	-0,04	-0,64
1	3,30	39	0,47	-1,68	-0,29	0,47	-1,68	-0,29	0,47	-1,68	-0,29	0,55	-1,95	-0,25
			0,13	-0,39	-0,45	0,15	-0,48	-0,44	0,29	-1,01	-0,37	0,34	-1,20	-0,35
2	3,30	40	0,47	-1,47	-0,63	0,47	-1,47	-0,63	0,47	-1,47	-0,63	0,55	-1,71	-0,63
			0,13	-0,35	-0,66	0,15	-0,42	-0,66	0,29	-0,88	-0,65	0,34	-1,05	-0,64
3	3,30	41	0,47	-1,25	-0,32	0,47	-1,25	-0,32	0,47	-1,25	-0,32	0,55	-1,45	-0,31
			0,13	-0,30	-0,35	0,15	-0,36	-0,35	0,29	-0,75	-0,34	0,34	-0,90	-0,33
4	3,30	42	0,57	-1,25	-0,44	0,57	-1,25	-0,44	0,57	-1,25	-0,44	0,66	-1,45	-0,44
			0,15	-0,30	-0,45	0,18	-0,36	-0,45	0,35	-0,75	-0,45	0,41	-0,90	-0,44
7	3,30	43	0,61	-1,68	-0,26	0,61	-1,68	-0,26	0,61	-1,68	-0,26	0,71	-1,95	-0,18
			0,16	-0,39	-0,61	0,19	-0,48	-0,59	0,37	-1,01	-0,45	0,44	-1,20	-0,39
8	3,30	44	0,61	-1,47	-1,23	0,61	-1,47	-1,23	0,61	-1,47	-1,23	0,71	-1,71	-1,30
			0,16	-0,35	-0,88	0,19	-0,42	-0,90	0,37	-0,88	-1,04	0,44	-1,05	-1,10
9	3,30	45	0,66	-1,25	-0,59	0,66	-1,25	-0,59	0,66	-1,25	-0,59	0,76	-1,46	-0,58
			0,17	-0,30	-0,63	0,20	-0,36	-0,63	0,40	-0,76	-0,61	0,47	-0,90	-0,60
10	3,30	46	0,66	-1,09	-0,60	0,66	-1,09	-0,60	0,66	-1,09	-0,60	0,77	-1,27	-0,60
			0,17	-0,27	-0,60	0,20	-0,32	-0,60	0,40	-0,66	-0,60	0,47	-0,79	-0,60
11	3,30	47	0,66	-0,94	-0,37	0,66	-0,94	-0,37	0,66	-0,94	-0,37	0,77	-1,09	-0,36
			0,17	-0,23	-0,38	0,20	-0,28	-0,38	0,40	-0,57	-0,38	0,47	-0,68	-0,37
12	3,30	48	0,75	-1,68	-0,38	0,75	-1,68	-0,38	0,75	-1,68	-0,38	0,87	-1,95	-0,37
			0,19	-0,39	-0,43	0,22	-0,48	-0,43	0,45	-1,01	-0,40	0,54	-1,20	-0,40
13	3,30	49	0,72	-1,55	-0,69	0,72	-1,55	-0,69	0,72	-1,55	-0,69	0,84	-1,80	-0,69
			0,18	-0,36	-0,69	0,21	-0,44	-0,69	0,43	-0,93	-0,69	0,51	-1,11	-0,69
14	3,30	50	0,72	-1,46	-0,86	0,72	-1,46	-0,86	0,72	-1,46	-0,86	0,84	-1,69	-0,88
			0,18	-0,36	-0,81	0,21	-0,43	-0,81	0,43	-0,88	-0,83	0,51	-1,05	-0,84
15	3,30	51	0,39	-0,85	-0,84	0,39	-0,85	-0,84	0,39	-0,85	-0,84	0,45	-1,00	-0,87
			0,09	-0,14	-0,73	0,11	-0,19	-0,74	0,23	-0,48	-0,78	0,28	-0,58	-0,79
16	3,30	52	0,94	-1,68	-0,48	0,94	-1,68	-0,48	0,94	-1,68	-0,48	1,09	-1,95	-0,49
			0,23	-0,39	-0,47	0,27	-0,48	-0,47	0,56	-1,01	-0,47	0,67	-1,20	-0,48
17	3,30	53	0,94	-1,56	-0,50	0,94	-1,56	-0,50	0,94	-1,56	-0,50	1,09	-1,81	-0,49
			0,23	-0,37	-0,55	0,27	-0,44	-0,55	0,56	-0,94	-0,53	0,67	-1,11	-0,52
18	3,30	54	0,94	-1,47	-0,49	0,94	-1,47	-0,49	0,94	-1,47	-0,49	1,09	-1,71	-0,49
			0,23	-0,35	-0,52	0,27	-0,42	-0,52	0,56	-0,88	-0,51	0,67	-1,05	-0,51
19	3,30	55	0,84	-1,48	-0,35	0,84	-1,48	-0,35	0,84	-1,48	-0,35	0,98	-1,72	-0,34
			0,21	-0,35	-0,40	0,25	-0,43	-0,40	0,51	-0,89	-0,38	0,60	-1,06	-0,37
20	3,30	56	1,03	-1,68	-0,30	1,03	-1,68	-0,30	1,03	-1,68	-0,30	1,19	-1,95	-0,29
			0,25	-0,39	-0,37	0,30	-0,48	-0,36	0,62	-1,01	-0,33	0,73	-1,20	-0,32
21	3,30	57	1,03	-1,56	-0,44	1,03	-1,56	-0,44	1,03	-1,56	-0,44	1,19	-1,81	-0,45
			0,25	-0,37	-0,41	0,30	-0,44	-0,41	0,62	-0,94	-0,43	0,73	-1,11	-0,43
22	3,30	58	1,03	-1,47	-0,45	1,03	-1,47	-0,45	1,03	-1,47	-0,45	1,19	-1,71	-0,45
			0,25	-0,35	-0,41	0,30	-0,42	-0,42	0,62	-0,88	-0,43	0,73	-1,05	-0,43
23	3,30	59	1,03	-1,43	-0,49	1,03	-1,43	-0,49	1,03	-1,43	-0,49	1,20	-1,66	-0,50
			0,25	-0,34	-0,43	0,30	-0,41	-0,43	0,62	-0,86	-0,46	0,73	-1,03	-0,47
24	3,30	60	1,10	-1,34	-0,16	1,10	-1,34	-0,16	1,10	-1,34	-0,16	1,28	-1,56	-0,14
			0,26	-0,32	-0,24	0,32	-0,39	-0,24	0,66	-0,81	-0,20	0,79	-0,96	-0,19
25	3,30	61	1,19	-1,68	0,27	1,19	-1,68	0,27	1,19	-1,68	0,27	1,39	-1,95	0,42
			0,28	-0,39	-0,44	0,34	-0,48	-0,40	0,71	-1,01	-0,11	0,85	-1,20	0,00
26	3,30	62	1,19	-1,47	-1,45	1,19	-1,47	-1,45	1,19	-1,47	-1,45	1,39	-1,71	-1,58
			0,28	-0,35	-0,84	0,34	-0,42	-0,88	0,71	-0,88	-1,13	0,85	-1,05	-1,22
27	3,30	63	1,19	-1,34	-0,55	1,19	-1,34	-0,55	1,19	-1,34	-0,55	1,39	-1,56	-0,58
			0,28	-0,32	-0,39	0,34	-0,39	-0,40	0,71	-0,81	-0,46	0,85	-0,96	-0,49
28	3,30	64	1,34	-1,25	-0,45	1,34	-1,25	-0,45	1,34	-1,25	-0,45	1,57	-1,45	-0,45
			0,32	-0,30	-0,44	0,38	-0,36	-0,44	0,80	-0,75	-0,44	0,96	-0,89	-0,44
29	3,30	65	1,34	-1,00	-0,65	1,34	-1,00	-0,65	1,34	-1,00	-0,65	1,56	-1,17	-0,66
			0,32	-0,25	-0,63	0,38	-0,30	-0,63	0,80	-0,61	-0,64	0,96	-0,72	-0,64
30	3,30	66	1,34	-0,76	-0,53	1,34	-0,76	-0,53	1,34	-0,76	-0,53	1,57	-0,88	-0,54
			0,32	-0,20	-0,46	0,38	-0,23	-0,47	0,80	-0,46	-0,50	0,96	-0,55	-0,50
31	3,30	67	1,10	-1,25	-0,58	1,10	-1,25	-0,58	1,10	-1,25	-0,58	1,28	-1,45	-0,58
			0,26	-0,30	-0,59	0,32	-0,36	-0,59	0,66	-0,75	-0,59	0,79	-0,89	-0,59
32	3,30	68	1,10	-1,00	-0,74	1,10	-1,00	-0,74	1,10	-1,00	-0,74	1,28	-1,17	-0,74
			0,26	-0,25	-0,74	0,32	-0,30	-0,74	0,66	-0,61	-0,74	0,79	-0,72	-0,74
33	3,30	69	1,10	-0,76	-0,63	1,10	-0,76	-0,63	1,10	-0,76	-0,63	1,28	-0,88	-0,63

Arch. Marco Amabili

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 13 - Prop.Massa:+Fx-0.3*Fy+Ecc5%														
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE											
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
34	3,30	70	0,26	-0,20	-0,60	0,32	-0,23	-0,61	0,66	-0,47	-0,62	0,79	-0,55	-0,62
			0,30	-1,10	-0,48	0,30	-1,10	-0,48	0,30	-1,10	-0,48	0,36	-1,28	-0,44
			0,06	-0,24	-0,70	0,07	-0,29	-0,68	0,18	-0,65	-0,59	0,21	-0,78	-0,56
35	3,30	71	0,32	-1,01	-0,95	0,32	-1,01	-0,95	0,32	-1,01	-0,95	0,37	-1,16	-0,99
			0,06	-0,27	-0,77	0,08	-0,31	-0,78	0,19	-0,62	-0,86	0,23	-0,73	-0,89
36	3,30	72	0,86	-0,76	-0,42	0,86	-0,76	-0,42	0,86	-0,76	-0,42	1,00	-0,88	-0,41
			0,21	-0,20	-0,43	0,25	-0,23	-0,43	0,52	-0,46	-0,43	0,62	-0,55	-0,43
5	0,00	73	0,00	0,00	-0,12	0,00	0,00	-0,12	0,00	0,00	-0,12	0,00	0,00	-0,03
			0,00	0,00	-0,54	0,00	0,00	-0,51	0,00	0,00	-0,34	0,00	0,00	-0,28
6	0,00	74	0,00	0,00	-0,50	0,00	0,00	-0,50	0,00	0,00	-0,50	0,00	0,00	-0,47
			0,00	0,00	-0,63	0,00	0,00	-0,62	0,00	0,00	-0,57	0,00	0,00	-0,55
37	0,00	75	0,00	0,00	-0,86	0,00	0,00	-0,86	0,00	0,00	-0,86	0,00	0,00	-0,89
			0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,78	0,00	0,00	-0,81
38	0,00	76	0,00	0,00	-1,14	0,00	0,00	-1,14	0,00	0,00	-1,14	0,00	0,00	-1,22
			0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,79	0,00	0,00	-0,94	0,00	0,00	-1,00
5	1,07	77	0,38	-0,47	-0,12	0,38	-0,47	-0,12	0,38	-0,47	-0,12	0,44	-0,54	-0,03
			0,09	-0,14	-0,53	0,11	-0,17	-0,51	0,23	-0,30	-0,34	0,27	-0,35	-0,28
6	1,04	78	0,36	-0,47	-0,50	0,36	-0,47	-0,50	0,36	-0,47	-0,50	0,42	-0,54	-0,47
			0,09	-0,14	-0,63	0,10	-0,16	-0,62	0,22	-0,30	-0,57	0,26	-0,35	-0,55
5	2,26	79	0,81	-1,12	-0,12	0,81	-1,12	-0,12	0,81	-1,12	-0,12	0,95	-1,30	-0,03
			0,19	-0,29	-0,54	0,23	-0,34	-0,51	0,49	-0,69	-0,34	0,58	-0,81	-0,27
6	2,33	80	0,84	-1,12	-0,49	0,84	-1,12	-0,49	0,84	-1,12	-0,49	0,98	-1,29	-0,47
			0,20	-0,28	-0,63	0,24	-0,34	-0,62	0,50	-0,68	-0,56	0,60	-0,81	-0,54
39	2,40	81	0,89	-1,13	-0,91	0,89	-1,13	-0,91	0,89	-1,13	-0,91	1,03	-1,30	-0,95
			0,21	-0,29	-0,73	0,26	-0,35	-0,74	0,53	-0,69	-0,81	0,64	-0,82	-0,84
40	2,40	82	0,93	-1,12	-1,16	0,93	-1,12	-1,16	0,93	-1,12	-1,16	1,08	-1,29	-1,24
			0,23	-0,30	-0,78	0,27	-0,36	-0,77	0,56	-0,69	-0,96	0,67	-0,82	-1,02
41	2,40	83	0,92	-1,11	-1,40	0,92	-1,11	-1,40	0,92	-1,11	-1,40	1,07	-1,28	-1,52
			0,22	-0,32	-0,83	0,27	-0,37	-0,86	0,55	-0,70	-1,10	0,66	-0,82	-1,18
5	3,30	84	1,19	-1,64	-0,12	1,19	-1,64	-0,12	1,19	-1,64	-0,12	1,39	-1,90	-0,03
			0,28	-0,38	-0,54	0,34	-0,47	-0,51	0,71	-0,98	-0,34	0,85	-1,17	-0,27
6	3,30	85	1,19	-1,59	-0,50	1,19	-1,59	-0,50	1,19	-1,59	-0,50	1,39	-1,85	-0,47
			0,28	-0,37	-0,63	0,34	-0,45	-0,62	0,71	-0,96	-0,57	0,85	-1,14	-0,55
37	3,30	86	1,19	-1,55	-0,87	1,19	-1,55	-0,87	1,19	-1,55	-0,87	1,39	-1,80	-0,91
			0,28	-0,37	-0,72	0,34	-0,44	-0,73	0,71	-0,93	-0,79	0,85	-1,11	-0,82
38	3,30	87	1,19	-1,51	-1,18	1,19	-1,51	-1,18	1,19	-1,51	-1,18	1,39	-1,75	-1,27
			0,28	-0,36	-0,79	0,34	-0,43	-0,81	0,71	-0,91	-0,98	0,85	-1,08	-1,03
25	1,10	88	0,39	-0,49	0,26	0,39	-0,49	0,26	0,39	-0,49	0,26	0,45	-0,56	0,41
			0,10	-0,17	-0,44	0,11	-0,19	-0,39	0,24	-0,32	-0,11	0,28	-0,37	0,00
25	2,20	89	0,79	-1,16	0,27	0,79	-1,16	0,27	0,79	-1,16	0,27	0,92	-1,34	0,43
			0,19	-0,31	-0,44	0,23	-0,36	-0,40	0,47	-0,71	-0,10	0,56	-0,84	0,00
26	1,10	90	0,30	-0,56	-1,42	0,30	-0,56	-1,42	0,30	-0,56	-1,42	0,36	-0,63	-1,55
			0,06	-0,22	-0,82	0,08	-0,24	-0,86	0,18	-0,38	-1,10	0,21	-0,43	-1,19
26	2,20	91	0,84	-1,03	-1,48	0,84	-1,03	-1,48	0,84	-1,03	-1,48	0,98	-1,19	-1,62
			0,21	-0,31	-0,85	0,25	-0,36	-0,89	0,51	-0,66	-1,15	0,60	-0,76	-1,24
39	1,00	92	0,32	-0,46	-0,90	0,32	-0,46	-0,90	0,32	-0,46	-0,90	0,37	-0,52	-0,93
			0,07	-0,14	-0,72	0,09	-0,16	-0,73	0,19	-0,29	-0,81	0,22	-0,34	-0,83
40	1,00	93	0,25	-0,46	-1,11	0,25	-0,46	-1,11	0,25	-0,46	-1,11	0,30	-0,52	-1,18
			0,04	-0,16	-0,76	0,05	-0,18	-0,78	0,14	-0,30	-0,92	0,17	-0,34	-0,98
41	1,00	94	0,26	-0,50	-1,33	0,26	-0,50	-1,33	0,26	-0,50	-1,33	0,31	-0,57	-1,44
			0,05	-0,19	-0,79	0,06	-0,21	-0,83	0,15	-0,34	-1,05	0,18	-0,39	-1,13
53	3,30	95	1,10	-1,32	-0,25	1,10	-1,32	-0,25	1,10	-1,32	-0,25	1,28	-1,53	-0,23
			0,26	-0,32	-0,31	0,32	-0,38	-0,30	0,66	-0,79	-0,28	0,79	-0,94	-0,27
42	0,00	96	0,00	0,00	-0,45	0,00	0,00	-0,45	0,00	0,00	-0,45	0,00	0,00	-0,40
			0,00	0,00	-0,66	0,00	0,00	-0,65	0,00	0,00	-0,57	0,00	0,00	-0,53
43	0,00	97	0,00	0,00	-0,65	0,00	0,00	-0,65	0,00	0,00	-0,65	0,00	0,00	-0,63
			0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,69	0,00	0,00	-0,68
44	0,00	98	0,00	0,00	-0,84	0,00	0,00	-0,84	0,00	0,00	-0,84	0,00	0,00	-0,85
			0,00	0,00	-0,77	0,00	0,00	-0,78	0,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	-0,81
45	0,00	99	0,00	0,00	-1,02	0,00	0,00	-1,02	0,00	0,00	-1,02	0,00	0,00	-1,06
			0,00	0,00	-0,82	0,00	0,00	-0,83	0,00	0,00	-0,91	0,00	0,00	-0,94
7	1,10	100	0,20	-0,47	-0,25	0,20	-0,47	-0,25	0,20	-0,47	-0,25	0,24	-0,56	-0,17
			0,06	-0,09	-0,61	0,07	-0,12	-0,58	0,13	-0,28	-0,44	0,15	-0,33	-0,39
42	1,10	101	0,20	-0,49	-0,45	0,20	-0,49	-0,45	0,20	-0,49	-0,45	0,24	-0,57	-0,40
			0,06	-0,11	-0,66	0,07	-0,14	-0,65	0,13	-0,29	-0,56	0,15	-0,35	-0,53
43	1,10	102	0,20	-0,50	-0,65	0,20	-0,50	-0,65	0,20	-0,50	-0,65	0,23	-0,58	-0,63
			0,05	-0,12	-0,72	0,06	-0,15	-0,72	0,12	-0,30	-0,69	0,15	-0,36	-0,68
44	1,10	103	0,20	-0,49	-0,84	0,20	-0,49	-0,84	0,20	-0,49	-0,84	0,23	-0,57	-0,85
			0,05	-0,13	-0,77	0,06	-0,15	-0,78	0,12	-0,30	-0,80	0,14	-0,36	-0,81
45	1,10	104	0,19	-0,47	-1,02	0,19	-0,47	-1,02	0,19	-0,47	-1,02	0,22	-0,55	-1,06
			0,04	-0,14	-0,82	0,05	-0,16	-0,83	0,11	-0,30	-0,91	0,13	-0,35	-0,94
8	1,10	105	0,19	-0,45	-1,20	0,19	-0,45	-1,20	0,19	-0,45	-1,20	0,22	-0,52	-1,27
			0,05	-0,16	-0,86	0,05	-0,17	-0,88	0,11	-0,30	-1,02	0,14	-0,34	-1,07
7	2,20	106	0,41	-1,15	-0,25	0,41	-1,15	-0,25	0,41	-1,15	-0,25	0,47	-1,34	-0,17
			0,11	-0,26	-0,61	0,13	-0,32	-0,59	0,25	-0,69	-0,44	0,29	-0,82	-0,39
42	2,20	107	0,41	-1,08	-0,45	0,41	-1,08	-0,45	0,41	-1,08	-0,45	0,47	-1,26	-0,40
			0,11	-0,25	-0,67	0,13	-0,31	-0,65	0,25	-0,65	-0,57	0,29	-0,77	-0,53
43	2,20	108	0,41	-1,04	-0,65	0,41	-1,04	-0,65	0,41	-1,04	-0,65	0,47	-1,21	-0,63
			0,11	-0,25	-0,72	0,12	-0,30	-0,72	0,25	-0,63	-0,69	0,29	-0,75	-0,67
44	2,20	109	0,40	-1,02	-0,83	0,40	-1,02	-0,83	0,40	-1,02	-0,83	0,47	-1,18	-0,85
			0,10	-0,25	-0,77	0,12	-0,30	-0,78	0,24	-0,62	-0,80	0,29	-0,73	-0,81
45	2,20	110	0,40	-1,00	-1,02	0,40	-1,00	-1,02	0,40	-1,00	-1,02	0,47	-1,16	-1,07
			0,10	-0,26	-0,82	0,12	-0,31	-0,83	0,24	-0,61	-0,92	0,29	-0,73	-0,95
8	2,20	111	0,40	-1,01	-1,22	0,40	-1,01	-1,22	0,40	-1,01	-1,22	0,47	-1,17	-1,30

Arch. Marco Amabili

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 13 - Prop.Massa:+Fx-0.3*Fy+Ecc5%														
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE											
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
42	3,30	112	0,10	-0,27	-0,87	0,12	-0,32	-0,90	0,24	-0,63	-1,04	0,29	-0,74	-1,09
			0,61	-1,64	-0,45	0,61	-1,64	-0,45	0,61	-1,64	-0,45	0,71	-1,90	-0,40
			0,16	-0,38	-0,67	0,19	-0,47	-0,66	0,37	-0,98	-0,57	0,44	-1,17	-0,53
43	3,30	113	0,61	-1,59	-0,65	0,61	-1,59	-0,65	0,61	-1,59	-0,65	0,71	-1,85	-0,63
			0,16	-0,37	-0,72	0,19	-0,45	-0,72	0,37	-0,96	-0,69	0,44	-1,14	-0,68
44	3,30	114	0,61	-1,55	-0,84	0,61	-1,55	-0,84	0,61	-1,55	-0,84	0,71	-1,80	-0,85
			0,16	-0,37	-0,77	0,19	-0,44	-0,78	0,37	-0,93	-0,80	0,44	-1,11	-0,81
45	3,30	115	0,61	-1,51	-1,03	0,61	-1,51	-1,03	0,61	-1,51	-1,03	0,71	-1,75	-1,07
			0,16	-0,36	-0,82	0,19	-0,43	-0,84	0,37	-0,91	-0,92	0,44	-1,08	-0,95
46	0,00	116	0,00	0,00	-0,56	0,00	0,00	-0,56	0,00	0,00	-0,56	0,00	0,00	-0,53
			0,00	0,00	-0,70	0,00	0,00	-0,70	0,00	0,00	-0,63	0,00	0,00	-0,61
47	0,00	117	0,00	0,00	-0,64	0,00	0,00	-0,64	0,00	0,00	-0,64	0,00	0,00	-0,63
			0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,69	0,00	0,00	-0,67
48	0,00	118	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,72
			0,00	0,00	-0,74	0,00	0,00	-0,74	0,00	0,00	-0,73	0,00	0,00	-0,73
49	0,00	119	0,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	-0,81
			0,00	0,00	-0,75	0,00	0,00	-0,75	0,00	0,00	-0,77	0,00	0,00	-0,78
50	0,00	120	0,00	0,00	-0,87	0,00	0,00	-0,87	0,00	0,00	-0,87	0,00	0,00	-0,90
			0,00	0,00	-0,75	0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,81	0,00	0,00	-0,83
34	1,10	121	0,10	-0,36	-0,47	0,10	-0,36	-0,47	0,10	-0,36	-0,47	0,11	-0,42	-0,43
			0,02	-0,09	-0,69	0,03	-0,11	-0,67	0,06	-0,22	-0,58	0,07	-0,26	-0,55
46	1,10	122	0,10	-0,31	-0,56	0,10	-0,31	-0,56	0,10	-0,31	-0,56	0,12	-0,36	-0,53
			0,02	-0,07	-0,71	0,03	-0,09	-0,70	0,06	-0,19	-0,64	0,07	-0,22	-0,61
47	1,10	123	0,10	-0,29	-0,65	0,10	-0,29	-0,65	0,10	-0,29	-0,65	0,12	-0,33	-0,63
			0,02	-0,06	-0,73	0,02	-0,08	-0,72	0,06	-0,17	-0,69	0,07	-0,20	-0,67
48	1,10	124	0,10	-0,28	-0,72	0,10	-0,28	-0,72	0,10	-0,28	-0,72	0,11	-0,32	-0,72
			0,02	-0,06	-0,74	0,02	-0,08	-0,74	0,06	-0,16	-0,73	0,07	-0,20	-0,73
49	1,10	125	0,10	-0,27	-0,80	0,10	-0,27	-0,80	0,10	-0,27	-0,80	0,11	-0,32	-0,81
			0,02	-0,06	-0,75	0,02	-0,08	-0,75	0,05	-0,16	-0,77	0,07	-0,19	-0,78
50	1,10	126	0,09	-0,27	-0,87	0,09	-0,27	-0,87	0,09	-0,27	-0,87	0,11	-0,31	-0,89
			0,01	-0,06	-0,75	0,02	-0,08	-0,76	0,05	-0,16	-0,81	0,06	-0,19	-0,83
35	1,10	127	0,09	-0,27	-0,95	0,09	-0,27	-0,95	0,09	-0,27	-0,95	0,11	-0,32	-0,99
			0,01	-0,06	-0,76	0,02	-0,08	-0,77	0,05	-0,16	-0,85	0,06	-0,19	-0,88
34	2,20	128	0,20	-0,80	-0,47	0,20	-0,80	-0,47	0,20	-0,80	-0,47	0,23	-0,93	-0,43
			0,04	-0,19	-0,69	0,05	-0,23	-0,68	0,12	-0,48	-0,59	0,14	-0,57	-0,55
46	2,20	129	0,20	-0,66	-0,56	0,20	-0,66	-0,56	0,20	-0,66	-0,56	0,23	-0,77	-0,53
			0,04	-0,15	-0,71	0,05	-0,18	-0,70	0,12	-0,39	-0,64	0,14	-0,47	-0,62
47	2,20	130	0,20	-0,59	-0,65	0,20	-0,59	-0,65	0,20	-0,59	-0,65	0,23	-0,68	-0,63
			0,04	-0,13	-0,73	0,05	-0,16	-0,72	0,11	-0,35	-0,69	0,14	-0,42	-0,68
48	2,20	131	0,19	-0,57	-0,73	0,19	-0,57	-0,73	0,19	-0,57	-0,73	0,23	-0,66	-0,72
			0,03	-0,13	-0,74	0,04	-0,16	-0,74	0,11	-0,34	-0,73	0,14	-0,40	-0,73
49	2,20	132	0,19	-0,58	-0,80	0,19	-0,58	-0,80	0,19	-0,58	-0,80	0,23	-0,67	-0,81
			0,03	-0,14	-0,75	0,04	-0,17	-0,75	0,11	-0,35	-0,77	0,13	-0,41	-0,78
50	2,20	133	0,20	-0,61	-0,87	0,20	-0,61	-0,87	0,20	-0,61	-0,87	0,23	-0,71	-0,90
			0,03	-0,15	-0,76	0,05	-0,18	-0,76	0,11	-0,37	-0,81	0,14	-0,44	-0,83
35	2,20	134	0,20	-0,66	-0,96	0,20	-0,66	-0,96	0,20	-0,66	-0,96	0,23	-0,77	-1,00
			0,03	-0,16	-0,77	0,05	-0,19	-0,78	0,11	-0,40	-0,86	0,14	-0,47	-0,89
46	3,30	135	0,29	-0,95	-0,57	0,29	-0,95	-0,57	0,29	-0,95	-0,57	0,34	-1,11	-0,54
			0,05	-0,20	-0,71	0,07	-0,25	-0,70	0,17	-0,56	-0,64	0,21	-0,67	-0,62
47	3,30	136	0,29	-0,88	-0,65	0,29	-0,88	-0,65	0,29	-0,88	-0,65	0,34	-1,02	-0,63
			0,05	-0,20	-0,73	0,07	-0,24	-0,72	0,17	-0,52	-0,69	0,20	-0,62	-0,68
48	3,30	137	0,28	-0,86	-0,73	0,28	-0,86	-0,73	0,28	-0,86	-0,73	0,33	-1,00	-0,72
			0,05	-0,20	-0,74	0,06	-0,25	-0,74	0,16	-0,52	-0,73	0,20	-0,61	-0,73
49	3,30	138	0,29	-0,88	-0,80	0,29	-0,88	-0,80	0,29	-0,88	-0,80	0,34	-1,03	-0,81
			0,05	-0,22	-0,75	0,06	-0,27	-0,75	0,17	-0,54	-0,78	0,20	-0,64	-0,78
50	3,30	139	0,30	-0,95	-0,88	0,30	-0,95	-0,88	0,30	-0,95	-0,88	0,35	-1,10	-0,91
			0,05	-0,25	-0,76	0,07	-0,29	-0,77	0,17	-0,58	-0,82	0,21	-0,69	-0,84

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 14 - Prop.Massa:-Fx-0.3*Fy+Ecc5%														
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE											
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
1	0,00	1	-0,14	-0,16	-0,42	-0,14	-0,16	-0,42	-0,14	-0,16	-0,42	-0,16	-0,17	-0,41
			-0,02	-0,01	-0,45	-0,03	-0,02	-0,45	-0,05	-0,05	-0,45	-0,06	-0,06	-0,44
2	0,00	2	-0,10	0,05	-0,46	-0,10	0,05	-0,46	-0,10	0,05	-0,46	-0,11	0,05	-0,45
			-0,02	0,04	-0,55	-0,02	0,04	-0,55	-0,04	0,04	-0,53	-0,04	0,04	-0,52
3	0,00	3	-0,15	-0,03	-0,21	-0,15	-0,03	-0,21	-0,15	-0,03	-0,21	-0,17	-0,04	-0,20
			-0,06	0,02	-0,31	-0,06	0,01	-0,31	-0,08	0,00	-0,29	-0,09	0,00	-0,28
7	0,00	4	-0,02	-0,03	-2,02	-0,02	-0,03	-2,02	-0,02	-0,03	-2,02	-0,03	-0,03	-2,16
			-0,01	0,01	-0,82	-0,01	0,01	-0,86	-0,01	0,00	-1,10	-0,01	0,00	-1,19
8	0,00	5	0,00	-0,08	0,30	0,00	-0,08	0,30	0,00	-0,08	0,30	0,00	-0,09	0,41
			0,00	-0,02	-0,62	0,00	-0,03	-0,59	0,00	-0,04	-0,40	0,00	-0,04	-0,33
26	0,00	6	0,01	-0,05	0,13	0,01	-0,05	0,13	0,01	-0,05	0,13	0,01	-0,06	0,21
			0,00	-0,02	-0,54	0,00	-0,02	-0,51	0,01	-0,03	-0,38	0,01	-0,03	-0,33
22	0,00	7	-0,06	-0,03	-0,35	-0,06	-0,03	-0,35	-0,06	-0,03	-0,35	-0,06	-0,03	-0,35
			-0,03	0,02	-0,34	-0,03	0,01	-0,34	-0,04	0,01	-0,34	-0,04	0,00	-0,34
12	0,00	8	-0,13	-0,01	-0,53	-0,13	-0,01	-0,53	-0,13	-0,01	-0,53	-0,14	-0,01	-0,54
			-0,03	0,02	-0,42	-0,03	0,02	-0,43	-0,05	0,01	-0,45	-0,06	0,01	-0,46
16	0,00	9	-0,08	-0,01	-0,40	-0,08	-0,01	-0,40	-0,08	-0,01	-0,40	-0,09	-0,01	-0,40
			-0,03	0,01	-0,39	-0,03	0,01	-0,39	-0,04	0,01	-0,40	-0,04	0,01	-0,40
20	0,00	10	-0,05	0,01	-0,37	-0,05	0,01	-0,37	-0,05	0,01	-0,37	-0,06	0,01	-0,38
			-0,02	0,03	-0,33	-0,02	0,03	-0,33	-0,03	0,02	-0,34	-0,03	0,02	-0,34
25	0,00	11	-0,01	-0,14	-1,82	-0,01	-0,14	-1,82	-0,01	-0,14	-1,82	-0,02	-0,15	-1,95

Arch. Marco Amabili

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 14 - Prop.Massa:-Fx-0.3*Fy+Ecc5%														
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE											
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
4	0,00	12	-0,01	-0,03	-0,74	-0,01	-0,03	-0,78	-0,01	-0,06	-0,99	-0,01	-0,06	-1,07
			-0,04	-0,02	-0,40	-0,04	-0,02	-0,40	-0,04	-0,02	-0,40	-0,05	-0,02	-0,40
			0,00	0,00	-0,40	0,00	0,00	-0,40	-0,01	0,00	-0,40	-0,01	0,00	-0,40
54	0,00	13	0,00	0,00	-0,48	0,00	0,00	-0,48	0,00	0,00	-0,48	0,00	0,00	-0,48
			0,00	0,00	-0,48	0,00	0,00	-0,48	0,00	0,00	-0,48	0,00	0,00	-0,48
9	0,00	14	0,02	-0,04	-0,57	0,02	-0,04	-0,57	0,02	-0,04	-0,57	0,02	-0,04	-0,57
			0,03	0,00	-0,56	0,03	0,00	-0,56	0,03	-0,01	-0,56	0,03	-0,01	-0,56
34	0,00	15	-0,02	-0,11	-1,20	-0,02	-0,11	-1,20	-0,02	-0,11	-1,20	-0,02	-0,12	-1,24
			-0,01	-0,02	-0,78	-0,01	-0,02	-0,79	-0,01	-0,04	-0,88	-0,01	-0,05	-0,91
31	0,00	16	-0,06	-0,09	-0,48	-0,06	-0,09	-0,48	-0,06	-0,09	-0,48	-0,06	-0,10	-0,48
			-0,02	-0,01	-0,50	-0,02	-0,02	-0,50	-0,03	-0,03	-0,50	-0,03	-0,04	-0,50
28	0,00	17	-0,15	-0,17	-0,56	-0,15	-0,17	-0,56	-0,15	-0,17	-0,56	-0,17	-0,19	-0,57
			-0,01	-0,04	-0,43	-0,02	-0,04	-0,43	-0,04	-0,07	-0,46	-0,05	-0,08	-0,47
55	0,00	18	0,00	0,00	-1,05	0,00	0,00	-1,05	0,00	0,00	-1,05	0,00	0,00	-1,09
			0,00	0,00	-0,73	0,00	0,00	-0,74	0,00	0,00	-0,81	0,00	0,00	-0,83
13	0,00	19	-0,10	-0,09	-0,58	-0,10	-0,09	-0,58	-0,10	-0,09	-0,58	-0,11	-0,10	-0,58
			-0,04	0,02	-0,61	-0,04	0,01	-0,61	-0,05	-0,01	-0,60	-0,06	-0,02	-0,60
17	0,00	20	-0,11	-0,10	-0,44	-0,11	-0,10	-0,44	-0,11	-0,10	-0,44	-0,12	-0,12	-0,44
			-0,06	-0,01	-0,47	-0,06	-0,01	-0,47	-0,07	-0,03	-0,47	-0,08	-0,04	-0,46
21	0,00	21	-0,08	-0,12	-0,43	-0,08	-0,12	-0,43	-0,08	-0,12	-0,43	-0,08	-0,13	-0,44
			-0,05	-0,02	-0,37	-0,05	-0,02	-0,37	-0,06	-0,04	-0,38	-0,06	-0,05	-0,39
14	0,00	22	-0,12	-0,05	-0,59	-0,12	-0,05	-0,59	-0,12	-0,05	-0,59	-0,13	-0,06	-0,58
			-0,04	0,02	-0,68	-0,04	0,02	-0,67	-0,06	0,01	-0,66	-0,07	0,00	-0,65
18	0,00	23	-0,13	-0,03	-0,40	-0,13	-0,03	-0,40	-0,13	-0,03	-0,40	-0,13	-0,03	-0,40
			-0,07	0,02	-0,43	-0,07	0,02	-0,43	-0,08	0,01	-0,42	-0,09	0,01	-0,42
19	0,00	24	-0,07	-0,09	-0,40	-0,07	-0,09	-0,40	-0,07	-0,09	-0,40	-0,07	-0,10	-0,41
			-0,04	-0,01	-0,35	-0,04	-0,02	-0,35	-0,04	-0,03	-0,37	-0,05	-0,04	-0,37
23	0,00	25	-0,05	-0,11	-0,37	-0,05	-0,11	-0,37	-0,05	-0,11	-0,37	-0,06	-0,12	-0,38
			-0,03	-0,03	-0,37	-0,04	-0,03	-0,37	-0,04	-0,05	-0,37	-0,04	-0,05	-0,37
56	0,00	26	0,00	0,00	-0,54	0,00	0,00	-0,54	0,00	0,00	-0,54	0,00	0,00	-0,54
			0,00	0,00	-0,57	0,00	0,00	-0,57	0,00	0,00	-0,57	0,00	0,00	-0,56
27	0,00	27	0,07	-0,08	-0,27	0,07	-0,08	-0,27	0,07	-0,08	-0,27	0,08	-0,09	-0,27
			-0,01	-0,01	-0,30	-0,01	-0,01	-0,30	0,00	-0,03	-0,29	0,01	-0,03	-0,29
24	0,00	28	-0,02	-0,08	-0,21	-0,02	-0,08	-0,21	-0,02	-0,08	-0,21	-0,02	-0,09	-0,20
			0,00	-0,02	-0,24	0,00	-0,02	-0,24	-0,01	-0,03	-0,23	-0,01	-0,04	-0,23
53	0,00	29	0,00	0,00	-0,31	0,00	0,00	-0,31	0,00	0,00	-0,31	0,00	0,00	-0,30
			0,00	0,00	-0,33	0,00	0,00	-0,32	0,00	0,00	-0,32	0,00	0,00	-0,32
10	0,00	30	0,00	-0,04	-0,57	0,00	-0,04	-0,57	0,00	-0,04	-0,57	0,00	-0,05	-0,57
			0,01	0,00	-0,56	0,01	0,00	-0,56	0,00	-0,01	-0,56	0,00	-0,01	-0,56
35	0,00	31	0,01	-0,10	-0,20	0,01	-0,10	-0,20	0,01	-0,10	-0,20	0,01	-0,11	-0,15
			0,01	-0,01	-0,62	0,01	-0,01	-0,61	0,01	-0,03	-0,52	0,01	-0,04	-0,49
11	0,00	32	-0,06	-0,13	-0,29	-0,06	-0,13	-0,29	-0,06	-0,13	-0,29	-0,06	-0,14	-0,28
			-0,04	0,00	-0,34	-0,04	-0,01	-0,34	-0,04	-0,03	-0,33	-0,04	-0,04	-0,33
15	0,00	33	0,09	-0,13	-0,41	0,09	-0,13	-0,41	0,09	-0,13	-0,41	0,10	-0,14	-0,39
			0,03	-0,03	-0,61	0,03	-0,03	-0,61	0,04	-0,05	-0,56	0,05	-0,06	-0,55
36	0,00	34	-0,03	-0,25	-0,24	-0,03	-0,25	-0,24	-0,03	-0,25	-0,24	-0,03	-0,27	-0,23
			-0,01	-0,03	-0,38	-0,01	-0,04	-0,38	-0,01	-0,08	-0,35	-0,01	-0,10	-0,34
29	0,00	35	-0,17	-0,11	-0,61	-0,17	-0,11	-0,61	-0,17	-0,11	-0,61	-0,18	-0,12	-0,62
			-0,06	-0,01	-0,56	-0,06	-0,01	-0,56	-0,08	-0,03	-0,57	-0,09	-0,04	-0,58
30	0,00	36	-0,13	-0,23	-0,45	-0,13	-0,23	-0,45	-0,13	-0,23	-0,45	-0,15	-0,25	-0,45
			0,00	-0,02	-0,42	0,00	-0,02	-0,42	-0,03	-0,06	-0,43	-0,04	-0,08	-0,43
33	0,00	37	-0,09	-0,25	-0,50	-0,09	-0,25	-0,50	-0,09	-0,25	-0,50	-0,10	-0,27	-0,50
			-0,01	-0,07	-0,53	-0,01	-0,08	-0,53	-0,03	-0,11	-0,53	-0,03	-0,13	-0,52
32	0,00	38	-0,09	-0,09	-0,65	-0,09	-0,09	-0,65	-0,09	-0,09	-0,65	-0,10	-0,10	-0,65
			-0,02	-0,02	-0,64	-0,03	-0,02	-0,64	-0,04	-0,03	-0,64	-0,04	-0,04	-0,64
1	3,30	39	-1,67	-2,57	-0,44	-1,67	-2,57	-0,44	-1,67	-2,57	-0,44	-1,85	-2,84	-0,44
			-0,16	-0,34	-0,49	-0,21	-0,41	-0,48	-0,51	-0,85	-0,48	-0,62	-1,02	-0,47
2	3,30	40	-1,67	-2,50	-0,54	-1,67	-2,50	-0,54	-1,67	-2,50	-0,54	-1,85	-2,76	-0,52
			-0,16	-0,33	-0,65	-0,21	-0,40	-0,65	-0,51	-0,83	-0,62	-0,62	-0,99	-0,61
3	3,30	41	-1,67	-2,42	-0,23	-1,67	-2,42	-0,23	-1,67	-2,42	-0,23	-1,85	-2,67	-0,22
			-0,16	-0,32	-0,35	-0,21	-0,39	-0,34	-0,51	-0,81	-0,32	-0,62	-0,96	-0,31
4	3,30	42	-1,64	-2,42	-0,46	-1,64	-2,42	-0,46	-1,64	-2,42	-0,46	-1,82	-2,67	-0,46
			-0,16	-0,32	-0,46	-0,20	-0,39	-0,46	-0,50	-0,81	-0,46	-0,61	-0,96	-0,46
7	3,30	43	-1,63	-2,57	-2,16	-1,63	-2,57	-2,16	-1,63	-2,57	-2,16	-1,80	-2,84	-2,31
			-0,15	-0,34	-0,88	-0,20	-0,41	-0,92	-0,50	-0,85	-1,17	-0,60	-1,02	-1,27
8	3,30	44	-1,63	-2,50	0,36	-1,63	-2,50	0,36	-1,63	-2,50	0,36	-1,80	-2,76	0,49
			-0,15	-0,33	-0,66	-0,20	-0,40	-0,62	-0,50	-0,83	-0,42	-0,60	-0,99	-0,34
9	3,30	45	-1,61	-2,43	-0,75	-1,61	-2,43	-0,75	-1,61	-2,43	-0,75	-1,78	-2,67	-0,76
			-0,15	-0,32	-0,65	-0,20	-0,39	-0,66	-0,49	-0,81	-0,67	-0,60	-0,96	-0,68
10	3,30	46	-1,61	-2,37	-0,61	-1,61	-2,37	-0,61	-1,61	-2,37	-0,61	-1,78	-2,61	-0,61
			-0,15	-0,31	-0,60	-0,20	-0,38	-0,61	-0,49	-0,79	-0,61	-0,60	-0,94	-0,61
11	3,30	47	-1,61	-2,32	-0,32	-1,61	-2,32	-0,32	-1,61	-2,32	-0,32	-1,78	-2,55	-0,31
			-0,15	-0,31	-0,38	-0,20	-0,37	-0,38	-0,49	-0,77	-0,37	-0,60	-0,92	-0,36
12	3,30	48	-1,58	-2,57	-0,55	-1,58	-2,57	-0,55	-1,58	-2,57	-0,55	-1,75	-2,84	-0,57
			-0,15	-0,34	-0,46	-0,19	-0,41	-0,46	-0,48	-0,85	-0,48	-0,59	-1,02	-0,49
13	3,30	49	-1,52	-2,52	-0,66	-1,52	-2,52	-0,66	-1,52	-2,52	-0,66	-1,68	-2,77	-0,65
			-0,15	-0,33	-0,69	-0,19	-0,40	-0,69	-0,47	-0,84	-0,68	-0,57	-1,00	-0,68
14	3,30	50	-1,51	-2,49	-0,68	-1,51	-2,49	-0,68	-1,51	-2,49	-0,68	-1,68	-2,74	-0,67
			-0,15	-0,34	-0,78	-0,19	-0,41	-0,78	-0,47	-0,84	-0,76	-0,57	-1,00	-0,75
15	3,30	51	-0,73	-2,18	-0,49	-0,73	-2,18	-0,49	-0,73	-2,18	-0,49	-0,81	-2,41	-0,47
			-0,08	-0,21	-0,68	-0,10	-0,27	-0,68	-0,23	-0,67	-0,64	-0,28	-0,81	-0,62
16	3,30	52	-1,51	-2,57	-0,47	-1,51	-2,57	-0,47	-1,51	-2,57	-0,47	-1,67	-2,84	-0,47
			-0,14	-0,34	-0,46	-0,19	-0,41	-0,46	-0,46	-0,85	-0,46	-0,56	-1,02	-0,47
17	3,30	53	-1,51	-2,53	-0,52	-1,51	-2,53	-0,52	-1,51	-2,53	-0,52	-1,67	-2,79	-0,52

Arch. Marco Amabili

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 14 - Prop.Massa:-Fx-0.3*Fy+Ecc5%														
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE											
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
18	3,30	54	-0,14	-0,33	-0,56	-0,19	-0,40	-0,56	-0,46	-0,84	-0,55	-0,56	-1,00	-0,55
			-1,51	-2,50	-0,50	-1,51	-2,50	-0,50	-1,51	-2,50	-0,50	-1,67	-2,76	-0,49
			-0,14	-0,33	-0,53	-0,19	-0,40	-0,53	-0,46	-0,83	-0,52	-0,56	-0,99	-0,52
19	3,30	55	-1,34	-2,10	-0,49	-1,34	-2,10	-0,49	-1,34	-2,10	-0,49	-1,49	-2,31	-0,50
			-0,12	-0,29	-0,42	-0,16	-0,35	-0,43	-0,40	-0,72	-0,44	-0,49	-0,86	-0,45
20	3,30	56	-1,48	-2,57	-0,44	-1,48	-2,57	-0,44	-1,48	-2,57	-0,44	-1,64	-2,84	-0,45
			-0,14	-0,34	-0,39	-0,18	-0,41	-0,39	-0,45	-0,85	-0,40	-0,55	-1,02	-0,41
21	3,30	57	-1,48	-2,53	-0,50	-1,48	-2,53	-0,50	-1,48	-2,53	-0,50	-1,64	-2,79	-0,51
			-0,14	-0,33	-0,41	-0,18	-0,40	-0,42	-0,45	-0,84	-0,43	-0,55	-1,00	-0,44
22	3,30	58	-1,48	-2,50	-0,42	-1,48	-2,50	-0,42	-1,48	-2,50	-0,42	-1,64	-2,76	-0,42
			-0,14	-0,33	-0,41	-0,18	-0,40	-0,41	-0,45	-0,83	-0,41	-0,55	-0,99	-0,41
23	3,30	59	-1,49	-2,19	-0,40	-1,49	-2,19	-0,40	-1,49	-2,19	-0,40	-1,65	-2,40	-0,41
			-0,14	-0,30	-0,41	-0,18	-0,36	-0,41	-0,45	-0,75	-0,41	-0,55	-0,90	-0,41
24	3,30	60	-1,46	-2,46	-0,23	-1,46	-2,46	-0,23	-1,46	-2,46	-0,23	-1,61	-2,71	-0,23
			-0,14	-0,32	-0,26	-0,18	-0,39	-0,26	-0,44	-0,82	-0,26	-0,54	-0,98	-0,26
25	3,30	61	-1,42	-2,57	-1,92	-1,42	-2,57	-1,92	-1,42	-2,57	-1,92	-1,58	-2,84	-2,06
			-0,13	-0,34	-0,78	-0,17	-0,41	-0,82	-0,43	-0,85	-1,05	-0,53	-1,02	-1,13
26	3,30	62	-1,42	-2,50	0,17	-1,42	-2,50	0,17	-1,42	-2,50	0,17	-1,58	-2,76	0,26
			-0,13	-0,33	-0,58	-0,17	-0,40	-0,55	-0,43	-0,83	-0,40	-0,53	-0,99	-0,35
27	3,30	63	-1,42	-2,46	-0,30	-1,42	-2,46	-0,30	-1,42	-2,46	-0,30	-1,58	-2,71	-0,30
			-0,13	-0,32	-0,34	-0,17	-0,39	-0,34	-0,43	-0,82	-0,33	-0,53	-0,98	-0,33
28	3,30	64	-1,37	-2,42	-0,59	-1,37	-2,42	-0,59	-1,37	-2,42	-0,59	-1,52	-2,67	-0,61
			-0,13	-0,32	-0,46	-0,17	-0,39	-0,46	-0,42	-0,81	-0,49	-0,51	-0,96	-0,50
29	3,30	65	-1,37	-2,34	-0,69	-1,37	-2,34	-0,69	-1,37	-2,34	-0,69	-1,52	-2,58	-0,70
			-0,13	-0,31	-0,63	-0,17	-0,37	-0,64	-0,42	-0,78	-0,65	-0,51	-0,93	-0,65
30	3,30	66	-1,37	-2,25	-0,48	-1,37	-2,25	-0,48	-1,37	-2,25	-0,48	-1,52	-2,48	-0,48
			-0,13	-0,30	-0,45	-0,17	-0,36	-0,45	-0,42	-0,75	-0,46	-0,51	-0,90	-0,46
31	3,30	67	-1,45	-2,42	-0,56	-1,45	-2,42	-0,56	-1,45	-2,42	-0,56	-1,61	-2,67	-0,56
			-0,14	-0,32	-0,58	-0,18	-0,39	-0,58	-0,44	-0,81	-0,58	-0,54	-0,96	-0,58
32	3,30	68	-1,45	-2,34	-0,74	-1,45	-2,34	-0,74	-1,45	-2,34	-0,74	-1,61	-2,58	-0,74
			-0,14	-0,31	-0,74	-0,18	-0,37	-0,74	-0,44	-0,78	-0,74	-0,54	-0,93	-0,74
33	3,30	69	-1,45	-2,25	-0,56	-1,45	-2,25	-0,56	-1,45	-2,25	-0,56	-1,61	-2,48	-0,55
			-0,14	-0,30	-0,59	-0,18	-0,36	-0,59	-0,44	-0,75	-0,59	-0,54	-0,90	-0,58
34	3,30	70	-0,66	-2,59	-1,26	-0,66	-2,59	-1,26	-0,66	-2,59	-1,26	-0,73	-2,86	-1,31
			-0,09	-0,30	-0,82	-0,11	-0,38	-0,83	-0,23	-0,84	-0,92	-0,27	-1,01	-0,96
35	3,30	71	-0,70	-2,34	-0,19	-0,70	-2,34	-0,19	-0,70	-2,34	-0,19	-0,77	-2,58	-0,14
			-0,09	-0,33	-0,65	-0,11	-0,39	-0,64	-0,23	-0,80	-0,55	-0,28	-0,95	-0,51
36	3,30	72	-1,54	-2,25	-0,25	-1,54	-2,25	-0,25	-1,54	-2,25	-0,25	-1,70	-2,48	-0,23
			-0,15	-0,30	-0,41	-0,19	-0,36	-0,40	-0,47	-0,75	-0,37	-0,57	-0,90	-0,36
5	0,00	73	0,00	0,00	-1,45	0,00	0,00	-1,45	0,00	0,00	-1,45	0,00	0,00	-1,53
			0,00	0,00	-0,74	0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,91	0,00	0,00	-0,96
6	0,00	74	0,00	0,00	-1,01	0,00	0,00	-1,01	0,00	0,00	-1,01	0,00	0,00	-1,05
			0,00	0,00	-0,71	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,78	0,00	0,00	-0,80
37	0,00	75	0,00	0,00	-0,58	0,00	0,00	-0,58	0,00	0,00	-0,58	0,00	0,00	-0,57
			0,00	0,00	-0,66	0,00	0,00	-0,66	0,00	0,00	-0,64	0,00	0,00	-0,64
38	0,00	76	0,00	0,00	-0,20	0,00	0,00	-0,20	0,00	0,00	-0,20	0,00	0,00	-0,15
			0,00	0,00	-0,61	0,00	0,00	-0,60	0,00	0,00	-0,51	0,00	0,00	-0,48
5	1,07	77	-0,44	-0,82	-1,45	-0,44	-0,82	-1,45	-0,44	-0,82	-1,45	-0,49	-0,90	-1,54
			-0,04	-0,14	-0,74	-0,05	-0,16	-0,76	-0,13	-0,30	-0,90	-0,16	-0,35	-0,96
6	1,04	78	-0,43	-0,74	-1,02	-0,43	-0,74	-1,02	-0,43	-0,74	-1,02	-0,48	-0,81	-1,06
			-0,04	-0,13	-0,71	-0,05	-0,14	-0,72	-0,13	-0,27	-0,78	-0,16	-0,31	-0,80
5	2,26	79	-0,97	-1,77	-1,46	-0,97	-1,77	-1,46	-0,97	-1,77	-1,46	-1,07	-1,95	-1,55
			-0,09	-0,26	-0,74	-0,12	-0,31	-0,77	-0,29	-0,61	-0,91	-0,36	-0,72	-0,96
6	2,33	80	-1,00	-1,76	-1,02	-1,00	-1,76	-1,02	-1,00	-1,76	-1,02	-1,11	-1,93	-1,06
			-0,09	-0,25	-0,71	-0,12	-0,30	-0,72	-0,30	-0,60	-0,78	-0,37	-0,71	-0,80
39	2,40	81	-1,06	-1,76	-0,53	-1,06	-1,76	-0,53	-1,06	-1,76	-0,53	-1,17	-1,93	-0,51
			-0,10	-0,26	-0,66	-0,13	-0,31	-0,66	-0,32	-0,61	-0,63	-0,39	-0,72	-0,62
40	2,40	82	-1,09	-1,72	-0,21	-1,09	-1,72	-0,21	-1,09	-1,72	-0,21	-1,21	-1,89	-0,16
			-0,09	-0,27	-0,63	-0,13	-0,32	-0,61	-0,33	-0,61	-0,53	-0,40	-0,72	-0,50
41	2,40	83	-1,08	-1,69	0,11	-1,08	-1,69	0,11	-1,08	-1,69	0,11	-1,20	-1,86	0,19
			-0,09	-0,28	-0,58	-0,12	-0,33	-0,56	-0,32	-0,61	-0,42	-0,40	-0,72	-0,37
5	3,30	84	-1,42	-2,56	-1,47	-1,42	-2,56	-1,47	-1,42	-2,56	-1,47	-1,58	-2,82	-1,55
			-0,13	-0,33	-0,75	-0,17	-0,40	-0,77	-0,43	-0,85	-0,91	-0,53	-1,02	-0,97
6	3,30	85	-1,42	-2,54	-1,01	-1,42	-2,54	-1,01	-1,42	-2,54	-1,01	-1,58	-2,80	-1,05
			-0,13	-0,33	-0,71	-0,17	-0,40	-0,72	-0,43	-0,84	-0,78	-0,53	-1,01	-0,80
37	3,30	86	-1,42	-2,53	-0,57	-1,42	-2,53	-0,57	-1,42	-2,53	-0,57	-1,58	-2,79	-0,56
			-0,13	-0,33	-0,67	-0,17	-0,40	-0,66	-0,43	-0,84	-0,64	-0,53	-1,00	-0,64
38	3,30	87	-1,42	-2,51	-0,18	-1,42	-2,51	-0,18	-1,42	-2,51	-0,18	-1,58	-2,77	-0,13
			-0,13	-0,33	-0,62	-0,17	-0,40	-0,61	-0,43	-0,84	-0,52	-0,53	-1,00	-0,49
25	1,10	88	-0,46	-0,95	-1,90	-0,46	-0,95	-1,90	-0,46	-0,95	-1,90	-0,51	-1,04	-2,03
			-0,04	-0,18	-0,78	-0,05	-0,21	-0,81	-0,14	-0,36	-1,04	-0,17	-0,42	-1,12
25	2,20	89	-0,94	-1,81	-1,93	-0,94	-1,81	-1,93	-0,94	-1,81	-1,93	-1,04	-1,99	-2,06
			-0,09	-0,28	-0,78	-0,11	-0,33	-0,82	-0,28	-0,63	-1,05	-0,35	-0,75	-1,13
26	1,10	90	-0,40	-0,49	0,18	-0,40	-0,49	0,18	-0,40	-0,49	0,18	-0,44	-0,53	0,27
			-0,05	-0,17	-0,56	-0,06	-0,18	-0,53	-0,13	-0,24	-0,39	-0,16	-0,27	-0,33
26	2,20	91	-0,99	-1,49	0,21	-0,99	-1,49	0,21	-0,99	-1,49	0,21	-1,10	-1,63	0,30
			-0,09	-0,27	-0,57	-0,11	-0,31	-0,55	-0,30	-0,56	-0,39	-0,36	-0,65	-0,33
39	1,00	92	-0,39	-0,63	-0,54	-0,39	-0,63	-0,54	-0,39	-0,63	-0,54	-0,43	-0,70	-0,52
			-0,04	-0,12	-0,66	-0,05	-0,14	-0,66	-0,12	-0,24	-0,63	-0,15	-0,28	-0,62
40	1,00	93	-0,35	-0,51	-0,23	-0,35	-0,51	-0,23	-0,35	-0,51	-0,23	-0,39	-0,55	-0,19
			-0,05	-0,13	-0,61	-0,06	-0,14	-0,60	-0,12	-0,21	-0,52	-0,15	-0,24	-0,50
41	1,00	94	-0,36	-0,44	0,08	-0,36	-0,44	0,08	-0,36	-0,44	0,08	-0,39	-0,47	0,16
			-0,05	-0,15	-0,56	-0,06	-0,16	-0,54	-0,12	-0,22	-0,41	-0,14	-0,24	-0,36
53	3,30	95	-1,46	-2,45	-0,31	-1,46	-2,45	-0,31	-1,46	-2,45	-0,31	-1,61	-2,70	-0,30

Arch. Marco Amabili

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 14 - Prop.Massa:-Fx-0.3*Fy+Ecc5%														
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE											
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
42	0,00	96	-0,14	-0,32	-0,32	-0,18	-0,39	-0,32	-0,44	-0,81	-0,33	-0,54	-0,97	-0,33
			0,00	0,00	-1,63	0,00	0,00	-1,63	0,00	0,00	-1,63	0,00	0,00	-1,72
			0,00	0,00	-0,83	0,00	0,00	-0,85	0,00	0,00	-1,01	0,00	0,00	-1,07
43	0,00	97	0,00	0,00	-1,14	0,00	0,00	-1,14	0,00	0,00	-1,14	0,00	0,00	-1,18
			0,00	0,00	-0,79	0,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	-0,87	0,00	0,00	-0,90
44	0,00	98	0,00	0,00	-0,64	0,00	0,00	-0,64	0,00	0,00	-0,64	0,00	0,00	-0,63
			0,00	0,00	-0,74	0,00	0,00	-0,74	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,71
45	0,00	99	0,00	0,00	-0,14	0,00	0,00	-0,14	0,00	0,00	-0,14	0,00	0,00	-0,07
			0,00	0,00	-0,69	0,00	0,00	-0,67	0,00	0,00	-0,56	0,00	0,00	-0,52
7	1,10	100	-0,52	-0,62	-2,13	-0,52	-0,62	-2,13	-0,52	-0,62	-2,13	-0,58	-0,69	-2,28
			-0,05	-0,06	-0,87	-0,06	-0,08	-0,90	-0,16	-0,19	-1,16	-0,19	-0,23	-1,25
42	1,10	101	-0,52	-0,72	-1,63	-0,52	-0,72	-1,63	-0,52	-0,72	-1,63	-0,58	-0,79	-1,72
			-0,04	-0,09	-0,83	-0,06	-0,11	-0,85	-0,16	-0,24	-1,01	-0,19	-0,28	-1,07
43	1,10	102	-0,53	-0,77	-1,14	-0,53	-0,77	-1,14	-0,53	-0,77	-1,14	-0,59	-0,85	-1,18
			-0,05	-0,11	-0,79	-0,06	-0,13	-0,80	-0,16	-0,26	-0,87	-0,20	-0,31	-0,90
44	1,10	103	-0,53	-0,79	-0,64	-0,53	-0,79	-0,64	-0,53	-0,79	-0,64	-0,59	-0,86	-0,63
			-0,05	-0,11	-0,74	-0,07	-0,14	-0,74	-0,16	-0,27	-0,72	-0,20	-0,32	-0,71
45	1,10	104	-0,53	-0,77	-0,15	-0,53	-0,77	-0,15	-0,53	-0,77	-0,15	-0,58	-0,84	-0,08
			-0,06	-0,13	-0,69	-0,07	-0,15	-0,67	-0,16	-0,28	-0,57	-0,20	-0,32	-0,52
8	1,10	105	-0,53	-0,75	0,36	-0,53	-0,75	0,36	-0,53	-0,75	0,36	-0,58	-0,82	0,48
			-0,05	-0,15	-0,64	-0,07	-0,17	-0,61	-0,16	-0,29	-0,41	-0,20	-0,33	-0,33
7	2,20	106	-1,07	-1,62	-2,17	-1,07	-1,62	-2,17	-1,07	-1,62	-2,17	-1,19	-1,79	-2,32
			-0,10	-0,20	-0,88	-0,13	-0,25	-0,92	-0,33	-0,53	-1,18	-0,40	-0,64	-1,27
42	2,20	107	-1,07	-1,62	-1,64	-1,07	-1,62	-1,64	-1,07	-1,62	-1,64	-1,19	-1,79	-1,74
			-0,10	-0,21	-0,83	-0,13	-0,26	-0,85	-0,33	-0,54	-1,02	-0,40	-0,64	-1,08
43	2,20	108	-1,07	-1,63	-1,14	-1,07	-1,63	-1,14	-1,07	-1,63	-1,14	-1,19	-1,80	-1,18
			-0,10	-0,22	-0,79	-0,13	-0,26	-0,80	-0,33	-0,55	-0,87	-0,40	-0,65	-0,90
44	2,20	109	-1,08	-1,64	-0,64	-1,08	-1,64	-0,64	-1,08	-1,64	-0,64	-1,19	-1,81	-0,63
			-0,10	-0,23	-0,74	-0,13	-0,27	-0,74	-0,33	-0,55	-0,72	-0,40	-0,66	-0,71
45	2,20	110	-1,08	-1,65	-0,14	-1,08	-1,65	-0,14	-1,08	-1,65	-0,14	-1,19	-1,82	-0,08
			-0,11	-0,24	-0,70	-0,14	-0,28	-0,68	-0,33	-0,57	-0,57	-0,40	-0,67	-0,53
8	2,20	111	-1,08	-1,70	0,38	-1,08	-1,70	0,38	-1,08	-1,70	0,38	-1,19	-1,87	0,51
			-0,11	-0,26	-0,65	-0,14	-0,31	-0,61	-0,33	-0,59	-0,41	-0,40	-0,70	-0,33
42	3,30	112	-1,63	-2,56	-1,65	-1,63	-2,56	-1,65	-1,63	-2,56	-1,65	-1,80	-2,82	-1,75
			-0,15	-0,33	-0,83	-0,20	-0,40	-0,86	-0,50	-0,85	-1,02	-0,60	-1,02	-1,08
43	3,30	113	-1,63	-2,54	-1,14	-1,63	-2,54	-1,14	-1,63	-2,54	-1,14	-1,80	-2,80	-1,19
			-0,15	-0,33	-0,79	-0,20	-0,40	-0,80	-0,50	-0,84	-0,87	-0,60	-1,01	-0,90
44	3,30	114	-1,63	-2,53	-0,65	-1,63	-2,53	-0,65	-1,63	-2,53	-0,65	-1,80	-2,79	-0,63
			-0,15	-0,33	-0,74	-0,20	-0,40	-0,74	-0,50	-0,84	-0,72	-0,60	-1,00	-0,71
45	3,30	115	-1,63	-2,51	-0,14	-1,63	-2,51	-0,14	-1,63	-2,51	-0,14	-1,80	-2,77	-0,07
			-0,15	-0,33	-0,70	-0,20	-0,40	-0,68	-0,50	-0,84	-0,57	-0,60	-1,00	-0,53
46	0,00	116	0,00	0,00	-1,08	0,00	0,00	-1,08	0,00	0,00	-1,08	0,00	0,00	-1,11
			0,00	0,00	-0,79	0,00	0,00	-0,79	0,00	0,00	-0,85	0,00	0,00	-0,88
47	0,00	117	0,00	0,00	-0,91	0,00	0,00	-0,91	0,00	0,00	-0,91	0,00	0,00	-0,93
			0,00	0,00	-0,77	0,00	0,00	-0,77	0,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	-0,81
48	0,00	118	0,00	0,00	-0,74	0,00	0,00	-0,74	0,00	0,00	-0,74	0,00	0,00	-0,74
			0,00	0,00	-0,74	0,00	0,00	-0,74	0,00	0,00	-0,74	0,00	0,00	-0,74
49	0,00	119	0,00	0,00	-0,56	0,00	0,00	-0,56	0,00	0,00	-0,56	0,00	0,00	-0,54
			0,00	0,00	-0,71	0,00	0,00	-0,71	0,00	0,00	-0,68	0,00	0,00	-0,66
50	0,00	120	0,00	0,00	-0,36	0,00	0,00	-0,36	0,00	0,00	-0,36	0,00	0,00	-0,33
			0,00	0,00	-0,68	0,00	0,00	-0,67	0,00	0,00	-0,60	0,00	0,00	-0,58
34	1,10	121	-0,20	-0,80	-1,26	-0,20	-0,80	-1,26	-0,20	-0,80	-1,26	-0,22	-0,88	-1,31
			-0,02	-0,11	-0,81	-0,03	-0,13	-0,82	-0,07	-0,27	-0,91	-0,08	-0,32	-0,95
46	1,10	122	-0,21	-0,83	-1,08	-0,21	-0,83	-1,08	-0,21	-0,83	-1,08	-0,23	-0,91	-1,11
			-0,02	-0,10	-0,79	-0,03	-0,12	-0,80	-0,07	-0,27	-0,86	-0,08	-0,32	-0,88
47	1,10	123	-0,21	-0,86	-0,91	-0,21	-0,86	-0,91	-0,21	-0,86	-0,91	-0,23	-0,95	-0,93
			-0,03	-0,10	-0,77	-0,03	-0,13	-0,77	-0,07	-0,28	-0,80	-0,09	-0,34	-0,81
48	1,10	124	-0,22	-0,86	-0,74	-0,22	-0,86	-0,74	-0,22	-0,86	-0,74	-0,24	-0,95	-0,74
			-0,03	-0,11	-0,74	-0,04	-0,13	-0,74	-0,07	-0,28	-0,74	-0,09	-0,34	-0,74
49	1,10	125	-0,22	-0,82	-0,56	-0,22	-0,82	-0,56	-0,22	-0,82	-0,56	-0,24	-0,90	-0,54
			-0,03	-0,10	-0,71	-0,04	-0,12	-0,71	-0,08	-0,27	-0,68	-0,09	-0,32	-0,66
50	1,10	126	-0,21	-0,76	-0,37	-0,21	-0,76	-0,37	-0,21	-0,76	-0,37	-0,23	-0,84	-0,34
			-0,03	-0,10	-0,68	-0,04	-0,12	-0,67	-0,08	-0,25	-0,61	-0,09	-0,30	-0,58
35	1,10	127	-0,21	-0,73	-0,17	-0,21	-0,73	-0,17	-0,21	-0,73	-0,17	-0,23	-0,80	-0,12
			-0,03	-0,09	-0,64	-0,04	-0,11	-0,63	-0,08	-0,24	-0,53	-0,09	-0,29	-0,50
34	2,20	128	-0,43	-1,79	-1,28	-0,43	-1,79	-1,28	-0,43	-1,79	-1,28	-0,47	-1,98	-1,33
			-0,06	-0,23	-0,82	-0,07	-0,28	-0,83	-0,14	-0,59	-0,92	-0,17	-0,71	-0,96
46	2,20	129	-0,43	-1,82	-1,08	-0,43	-1,82	-1,08	-0,43	-1,82	-1,08	-0,47	-2,01	-1,12
			-0,06	-0,22	-0,79	-0,07	-0,27	-0,80	-0,14	-0,59	-0,86	-0,17	-0,71	-0,88
47	2,20	130	-0,43	-1,81	-0,91	-0,43	-1,81	-0,91	-0,43	-1,81	-0,91	-0,47	-2,00	-0,93
			-0,06	-0,22	-0,77	-0,07	-0,27	-0,77	-0,15	-0,59	-0,80	-0,17	-0,71	-0,81
48	2,20	131	-0,43	-1,77	-0,74	-0,43	-1,77	-0,74	-0,43	-1,77	-0,74	-0,47	-1,96	-0,74
			-0,06	-0,22	-0,74	-0,07	-0,27	-0,74	-0,15	-0,58	-0,74	-0,18	-0,70	-0,74
49	2,20	132	-0,44	-1,71	-0,56	-0,44	-1,71	-0,56	-0,44	-1,71	-0,56	-0,48	-1,88	-0,54
			-0,06	-0,22	-0,71	-0,07	-0,27	-0,71	-0,15	-0,56	-0,68	-0,18	-0,67	-0,67
50	2,20	133	-0,44	-1,64	-0,38	-0,44	-1,64	-0,38	-0,44	-1,64	-0,38	-0,49	-1,80	-0,34
			-0,06	-0,21	-0,68	-0,08	-0,26	-0,67	-0,15	-0,54	-0,61	-0,18	-0,65	-0,59
35	2,20	134	-0,44	-1,59	-0,17	-0,44	-1,59	-0,17	-0,44	-1,59	-0,17	-0,49	-1,75	-0,11
			-0,06	-0,20	-0,65	-0,08	-0,25	-0,63	-0,15	-0,53	-0,54	-0,18	-0,63	-0,50
46	3,30	135	-0,64	-2,78	-1,09	-0,64	-2,78	-1,09	-0,64	-2,78	-1,09	-0,70	-3,07	-1,12
			-0,09	-0,32	-0,79	-0,11	-0,40	-0,80	-0,22	-0,90	-0,86	-0,26	-1,08	-0,88
47	3,30	136	-0,63	-2,78	-0,91	-0,63	-2,78	-0,91	-0,63	-2,78	-0,91	-0,70	-3,07	-0,93
			-0,09	-0,33	-0,77	-0,11	-0,41	-0,77	-0,22	-0,90	-0,80	-0,26	-1,08	-0,81
48	3,30	137	-0,64	-2,72	-0,74	-0,64	-2,72	-0,74	-0,64	-2,72	-0,74	-0,70	-3,00	-0,74

Arch. Marco Amabili

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 14 - Prop.Massa:-Fx-0.3*Fy+Ecc5%														
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE											
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
49	3,30	138	-0.09	-0.34	-0.74	-0.11	-0.41	-0.74	-0.22	-0.89	-0.74	-0.26	-1.07	-0.74
			-0.65	-2.63	-0.56	-0.65	-2.63	-0.56	-0.65	-2.63	-0.56	-0.72	-2.90	-0.54
			-0.09	-0.34	-0.72	-0.11	-0.42	-0.71	-0.23	-0.87	-0.68	-0.27	-1.04	-0.67
50	3,30	139	-0.68	-2.50	-0.37	-0.68	-2.50	-0.37	-0.68	-2.50	-0.37	-0.74	-2.75	-0.33
			-0.10	-0.34	-0.68	-0.11	-0.41	-0.67	-0.23	-0.84	-0.61	-0.28	-1.00	-0.59

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 15 - Prop.Massa:+Fy-0.3*Fx+Ecc5%														
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE											
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
1	0,00	1	-0,01	0,16	-0,68	-0,01	0,16	-0,68	-0,01	0,16	-0,68	-0,02	0,21	-0,76
2	0,00	2	-0,01	0,09	-0,58	-0,01	0,11	-0,61	-0,01	0,16	-0,68	-0,02	0,21	-0,76
			0,00	0,08	-0,62	0,00	0,08	-0,62	0,00	0,08	-0,62	0,00	0,09	-0,64
3	0,00	3	0,00	0,06	-0,59	0,00	0,06	-0,60	0,00	0,08	-0,62	0,00	0,09	-0,64
			-0,03	0,07	-0,41	-0,03	0,07	-0,41	-0,03	0,07	-0,41	-0,03	0,08	-0,44
7	0,00	4	-0,04	0,04	-0,37	-0,04	0,05	-0,38	-0,03	0,07	-0,41	-0,03	0,08	-0,44
			-0,01	0,10	-0,70	-0,01	0,10	-0,70	-0,01	0,10	-0,70	-0,01	0,13	-0,71
8	0,00	5	-0,01	0,06	-0,68	-0,01	0,07	-0,69	-0,01	0,10	-0,70	-0,01	0,13	-0,71
			0,00	0,03	-0,64	0,00	0,03	-0,64	0,00	0,03	-0,64	0,00	0,05	-0,60
26	0,00	6	0,00	0,01	-0,68	0,00	0,01	-0,67	0,00	0,03	-0,64	0,00	0,05	-0,60
			0,00	0,04	-0,46	0,00	0,04	-0,46	0,00	0,04	-0,46	0,00	0,06	-0,41
22	0,00	7	0,00	0,01	-0,54	0,00	0,02	-0,52	0,00	0,04	-0,46	0,00	0,06	-0,41
			-0,04	0,05	-0,31	-0,04	0,05	-0,31	-0,04	0,05	-0,31	-0,04	0,06	-0,30
12	0,00	8	-0,03	0,03	-0,32	-0,04	0,04	-0,32	-0,04	0,05	-0,31	-0,04	0,06	-0,30
			-0,02	0,13	-0,43	-0,02	0,13	-0,43	-0,02	0,13	-0,43	-0,03	0,16	-0,44
16	0,00	9	-0,02	0,08	-0,42	-0,02	0,09	-0,42	-0,02	0,13	-0,43	-0,03	0,16	-0,44
			0,00	0,08	-0,39	0,00	0,08	-0,39	0,00	0,08	-0,39	0,00	0,10	-0,39
20	0,00	10	-0,01	0,05	-0,39	-0,01	0,06	-0,39	0,00	0,08	-0,39	0,00	0,10	-0,39
			-0,03	0,08	-0,35	-0,03	0,08	-0,35	-0,03	0,08	-0,35	-0,04	0,10	-0,36
25	0,00	11	-0,02	0,06	-0,34	-0,03	0,06	-0,34	-0,03	0,08	-0,35	-0,04	0,10	-0,36
			-0,01	0,08	-0,64	-0,01	0,08	-0,64	-0,01	0,08	-0,64	-0,01	0,11	-0,65
4	0,00	12	0,00	0,03	-0,62	0,00	0,05	-0,63	-0,01	0,08	-0,64	-0,01	0,11	-0,65
			0,00	0,03	-0,41	0,00	0,03	-0,41	0,00	0,03	-0,41	0,00	0,03	-0,41
54	0,00	13	0,00	0,02	-0,40	0,00	0,02	-0,40	0,00	0,03	-0,41	0,00	0,03	-0,41
			0,00	0,00	-0,50	0,00	0,00	-0,50	0,00	0,00	-0,50	0,00	0,00	-0,50
9	0,00	14	0,00	0,00	-0,49	0,00	0,00	-0,49	0,00	0,00	-0,50	0,00	0,00	-0,50
			0,03	0,04	-0,57	0,03	0,04	-0,57	0,03	0,04	-0,57	0,03	0,05	-0,57
34	0,00	15	0,03	0,02	-0,56	0,03	0,03	-0,56	0,03	0,04	-0,57	0,03	0,05	-0,57
			0,00	0,08	-0,78	0,00	0,08	-0,78	0,00	0,08	-0,78	0,00	0,11	-0,80
31	0,00	16	0,00	0,04	-0,76	0,00	0,05	-0,76	0,00	0,08	-0,78	0,00	0,11	-0,80
			-0,01	0,07	-0,52	-0,01	0,07	-0,52	-0,01	0,07	-0,52	-0,01	0,10	-0,52
28	0,00	17	-0,01	0,04	-0,51	-0,01	0,05	-0,51	-0,01	0,07	-0,52	-0,01	0,10	-0,52
			-0,01	0,13	-0,31	-0,01	0,13	-0,31	-0,01	0,13	-0,31	-0,01	0,18	-0,28
55	0,00	18	0,00	0,06	-0,36	0,00	0,08	-0,35	-0,01	0,13	-0,31	-0,01	0,18	-0,28
			0,00	0,00	-0,56	0,00	0,00	-0,56	0,00	0,00	-0,56	0,00	0,00	-0,52
13	0,00	19	0,00	0,00	-0,62	0,00	0,00	-0,61	0,00	0,00	-0,56	0,00	0,00	-0,52
			-0,04	0,16	-0,62	-0,04	0,16	-0,62	-0,04	0,16	-0,62	-0,04	0,20	-0,62
17	0,00	20	-0,03	0,10	-0,61	-0,04	0,11	-0,61	-0,04	0,16	-0,62	-0,04	0,20	-0,62
			-0,04	0,11	-0,54	-0,04	0,11	-0,54	-0,04	0,11	-0,54	-0,03	0,15	-0,56
21	0,00	21	-0,05	0,06	-0,51	-0,04	0,07	-0,52	-0,04	0,11	-0,54	-0,03	0,15	-0,56
			-0,06	0,10	-0,29	-0,06	0,10	-0,29	-0,06	0,10	-0,29	-0,06	0,13	-0,27
14	0,00	22	-0,05	0,05	-0,32	-0,05	0,06	-0,31	-0,06	0,10	-0,29	-0,06	0,13	-0,27
			-0,04	0,05	-0,65	-0,04	0,05	-0,65	-0,04	0,05	-0,65	-0,05	0,06	-0,64
18	0,00	23	-0,04	0,04	-0,67	-0,04	0,05	-0,66	-0,04	0,05	-0,65	-0,05	0,06	-0,64
			-0,05	0,07	-0,47	-0,05	0,07	-0,47	-0,05	0,07	-0,47	-0,04	0,08	-0,49
19	0,00	24	-0,05	0,05	-0,46	-0,05	0,05	-0,46	-0,05	0,07	-0,47	-0,04	0,08	-0,49
			-0,02	0,09	-0,37	-0,02	0,09	-0,37	-0,02	0,09	-0,37	-0,02	0,12	-0,38
23	0,00	25	-0,03	0,05	-0,36	-0,03	0,06	-0,36	-0,02	0,09	-0,37	-0,02	0,12	-0,38
			-0,04	0,08	-0,32	-0,04	0,08	-0,32	-0,04	0,08	-0,32	-0,05	0,11	-0,30
56	0,00	26	-0,04	0,03	-0,35	-0,04	0,05	-0,34	-0,04	0,08	-0,32	-0,05	0,11	-0,30
			0,00	0,00	-0,62	0,00	0,00	-0,62	0,00	0,00	-0,62	0,00	0,00	-0,63
27	0,00	27	0,00	0,00	-0,60	0,00	0,00	-0,61	0,00	0,00	-0,62	0,00	0,00	-0,63
			-0,02	0,07	-0,18	-0,02	0,07	-0,18	-0,02	0,07	-0,18	-0,02	0,10	-0,14
24	0,00	28	-0,02	0,04	-0,24	-0,02	0,05	-0,22	-0,02	0,07	-0,18	-0,02	0,10	-0,14
			0,00	0,06	-0,33	0,00	0,06	-0,33	0,00	0,06	-0,33	0,00	0,09	-0,36
53	0,00	29	0,00	0,03	-0,29	0,00	0,04	-0,30	0,00	0,06	-0,33	0,00	0,09	-0,36
			0,00	0,00	-0,40	0,00	0,00	-0,40	0,00	0,00	-0,40	0,00	0,00	-0,42
10	0,00	30	0,00	0,00	-0,36	0,00	0,00	-0,37	0,00	0,00	-0,40	0,00	0,00	-0,42
			0,01	0,05	-0,56	0,01	0,05	-0,56	0,01	0,05	-0,56	0,01	0,06	-0,56
35	0,00	31	0,01	0,03	-0,56	0,01	0,03	-0,56	0,01	0,05	-0,56	0,01	0,06	-0,56
			0,01	0,09	-0,67	0,01	0,09	-0,67	0,01	0,09	-0,67	0,01	0,13	-0,67
11	0,00	32	0,01	0,05	-0,67	0,01	0,06	-0,67	0,01	0,09	-0,67	0,01	0,13	-0,67
			-0,03	0,16	-0,41	-0,03	0,16	-0,41	-0,03	0,16	-0,41	-0,03	0,20	-0,42
15	0,00	33	-0,03	0,09	-0,38	-0,03	0,11	-0,39	-0,03	0,16	-0,41	-0,03	0,20	-0,42
			0,02	0,13	-0,63	0,02	0,13	-0,63	0,02	0,13	-0,63	0,02	0,18	-0,62
36	0,00	34	0,02	0,06	-0,63	0,02	0,08	-0,63	0,02	0,13	-0,63	0,02	0,18	-0,62
			0,00	0,26	-0,48	0,00	0,26	-0,48	0,00	0,26	-0,48	0,00	0,35	-0,51
29	0,00	35	0,00	0,14	-0,44	0,00	0,17	-0,45	0,00	0,26	-0,48	0,00	0,35	-0,51
			-0,06	0,14	-0,49	-0,06	0,14	-0,49	-0,06	0,14	-0,49	-0,06	0,18	-0,48
30	0,00	36	-0,05	0,07	-0,52	-0,05	0,09	-0,52	-0,06	0,14	-0,49	-0,06	0,18	-0,48
			-0,01	0,28	-0,32	-0,01	0,28	-0,32	-0,01	0,28	-0,32	-0,01	0,37	-0,29
33	0,00	37	0,00	0,15	-0,37	0,00	0,19	-0,36	-0,01	0,28	-0,32	-0,01	0,37	-0,29
			0,00	0,17	-0,53	0,00	0,17	-0,53	0,00	0,17	-0,53	0,00	0,25	-0,53

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 15 - Prop.Massa:+Fy-0.3*Fx+Ecc5%														
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE											
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
			0,00	0,07	-0,53	0,00	0,09	-0,53	0,00	0,17	-0,53	0,00	0,25	-0,53
32	0,00	38	-0,01	0,11	-0,64	-0,01	0,11	-0,64	-0,01	0,11	-0,64	-0,01	0,14	-0,64
			-0,01	0,05	-0,64	-0,01	0,07	-0,64	-0,01	0,11	-0,64	-0,01	0,14	-0,64
1	3,30	39	-0,05	2,49	-0,73	-0,05	2,49	-0,73	-0,05	2,49	-0,73	-0,07	3,34	-0,81
			-0,01	1,30	-0,62	-0,02	1,61	-0,65	-0,05	2,49	-0,73	-0,07	3,34	-0,81
2	3,30	40	-0,05	2,47	-0,74	-0,05	2,47	-0,74	-0,05	2,47	-0,74	-0,07	3,31	-0,77
			-0,01	1,29	-0,70	-0,02	1,59	-0,71	-0,05	2,47	-0,74	-0,07	3,31	-0,77
3	3,30	41	-0,05	2,45	-0,47	-0,05	2,45	-0,47	-0,05	2,45	-0,47	-0,07	3,28	-0,50
			-0,01	1,28	-0,42	-0,02	1,58	-0,43	-0,05	2,45	-0,47	-0,07	3,28	-0,50
4	3,30	42	-0,06	2,45	-0,48	-0,06	2,45	-0,48	-0,06	2,45	-0,48	-0,09	3,28	-0,48
			-0,01	1,28	-0,47	-0,02	1,58	-0,47	-0,06	2,45	-0,48	-0,09	3,28	-0,48
7	3,30	43	-0,06	2,49	-0,74	-0,06	2,49	-0,74	-0,06	2,49	-0,74	-0,09	3,34	-0,75
			-0,01	1,30	-0,72	-0,02	1,61	-0,73	-0,06	2,49	-0,74	-0,09	3,34	-0,75
8	3,30	44	-0,06	2,47	-0,68	-0,06	2,47	-0,68	-0,06	2,47	-0,68	-0,09	3,31	-0,64
			-0,01	1,29	-0,73	-0,02	1,59	-0,72	-0,06	2,47	-0,68	-0,09	3,31	-0,64
9	3,30	45	-0,06	2,45	-0,66	-0,06	2,45	-0,66	-0,06	2,45	-0,66	-0,10	3,28	-0,66
			-0,02	1,28	-0,65	-0,03	1,58	-0,65	-0,06	2,45	-0,66	-0,10	3,28	-0,66
10	3,30	46	-0,06	2,44	-0,60	-0,06	2,44	-0,60	-0,06	2,44	-0,60	-0,10	3,26	-0,60
			-0,02	1,27	-0,60	-0,03	1,57	-0,60	-0,06	2,44	-0,60	-0,10	3,26	-0,60
11	3,30	47	-0,06	2,42	-0,45	-0,06	2,42	-0,45	-0,06	2,42	-0,45	-0,10	3,24	-0,47
			-0,02	1,26	-0,42	-0,03	1,56	-0,43	-0,06	2,42	-0,45	-0,10	3,24	-0,47
12	3,30	48	-0,07	2,49	-0,47	-0,07	2,49	-0,47	-0,07	2,49	-0,47	-0,11	3,34	-0,48
			-0,02	1,30	-0,46	-0,03	1,61	-0,46	-0,07	2,49	-0,47	-0,11	3,34	-0,48
13	3,30	49	-0,08	2,47	-0,70	-0,08	2,47	-0,70	-0,08	2,47	-0,70	-0,12	3,31	-0,71
			-0,03	1,29	-0,70	-0,04	1,59	-0,70	-0,08	2,47	-0,70	-0,12	3,31	-0,71
14	3,30	50	-0,08	2,42	-0,75	-0,08	2,42	-0,75	-0,08	2,42	-0,75	-0,12	3,25	-0,74
			-0,03	1,26	-0,77	-0,04	1,56	-0,76	-0,08	2,42	-0,75	-0,12	3,25	-0,74
15	3,30	51	-0,04	2,48	-0,70	-0,04	2,48	-0,70	-0,04	2,48	-0,70	-0,06	3,29	-0,69
			-0,02	1,33	-0,70	-0,02	1,63	-0,70	-0,04	2,48	-0,70	-0,06	3,29	-0,69
16	3,30	52	-0,09	2,49	-0,44	-0,09	2,49	-0,44	-0,09	2,49	-0,44	-0,13	3,34	-0,43
			-0,03	1,30	-0,45	-0,05	1,61	-0,45	-0,09	2,49	-0,44	-0,13	3,34	-0,43
17	3,30	53	-0,09	2,48	-0,63	-0,09	2,48	-0,63	-0,09	2,48	-0,63	-0,13	3,32	-0,66
			-0,03	1,30	-0,60	-0,05	1,60	-0,61	-0,09	2,48	-0,63	-0,13	3,32	-0,66
18	3,30	54	-0,09	2,47	-0,59	-0,09	2,47	-0,59	-0,09	2,47	-0,59	-0,13	3,31	-0,60
			-0,03	1,29	-0,56	-0,05	1,59	-0,57	-0,09	2,47	-0,59	-0,13	3,31	-0,60
19	3,30	55	-0,08	2,47	-0,44	-0,08	2,47	-0,44	-0,08	2,47	-0,44	-0,12	3,31	-0,45
			-0,03	1,28	-0,43	-0,04	1,59	-0,43	-0,08	2,47	-0,44	-0,12	3,31	-0,45
20	3,30	56	-0,10	2,49	-0,43	-0,10	2,49	-0,43	-0,10	2,49	-0,43	-0,15	3,34	-0,44
			-0,03	1,30	-0,41	-0,05	1,61	-0,41	-0,10	2,49	-0,43	-0,15	3,34	-0,44
21	3,30	57	-0,10	2,48	-0,32	-0,10	2,48	-0,32	-0,10	2,48	-0,32	-0,15	3,32	-0,29
			-0,03	1,30	-0,36	-0,05	1,60	-0,35	-0,10	2,48	-0,32	-0,15	3,32	-0,29
22	3,30	58	-0,10	2,47	-0,36	-0,10	2,47	-0,36	-0,10	2,47	-0,36	-0,15	3,31	-0,35
			-0,03	1,29	-0,38	-0,05	1,59	-0,38	-0,10	2,47	-0,36	-0,15	3,31	-0,35
23	3,30	59	-0,10	2,47	-0,35	-0,10	2,47	-0,35	-0,10	2,47	-0,35	-0,14	3,31	-0,33
			-0,03	1,28	-0,38	-0,05	1,59	-0,38	-0,10	2,47	-0,35	-0,14	3,31	-0,33
24	3,30	60	-0,11	2,46	-0,38	-0,11	2,46	-0,38	-0,11	2,46	-0,38	-0,16	3,30	-0,41
			-0,04	1,28	-0,32	-0,06	1,59	-0,34	-0,11	2,46	-0,38	-0,16	3,30	-0,41
25	3,30	61	-0,12	2,49	-0,68	-0,12	2,49	-0,68	-0,12	2,49	-0,68	-0,17	3,34	-0,69
			-0,04	1,30	-0,66	-0,06	1,61	-0,66	-0,12	2,49	-0,68	-0,17	3,34	-0,69
26	3,30	62	-0,12	2,47	-0,50	-0,12	2,47	-0,50	-0,12	2,47	-0,50	-0,17	3,31	-0,44
			-0,04	1,29	-0,58	-0,06	1,59	-0,56	-0,12	2,47	-0,50	-0,17	3,31	-0,44
27	3,30	63	-0,12	2,46	-0,20	-0,12	2,46	-0,20	-0,12	2,46	-0,20	-0,17	3,30	-0,15
			-0,04	1,28	-0,27	-0,06	1,59	-0,25	-0,12	2,46	-0,20	-0,17	3,30	-0,15
28	3,30	64	-0,13	2,45	-0,33	-0,13	2,45	-0,33	-0,13	2,45	-0,33	-0,19	3,28	-0,30
			-0,05	1,28	-0,38	-0,07	1,58	-0,37	-0,13	2,45	-0,33	-0,19	3,28	-0,30
29	3,30	65	-0,13	2,43	-0,56	-0,13	2,43	-0,56	-0,13	2,43	-0,56	-0,19	3,25	-0,53
			-0,05	1,27	-0,59	-0,07	1,56	-0,58	-0,13	2,43	-0,56	-0,19	3,25	-0,53
30	3,30	66	-0,13	2,40	-0,34	-0,13	2,40	-0,34	-0,13	2,40	-0,34	-0,19	3,22	-0,31
			-0,05	1,25	-0,39	-0,07	1,55	-0,38	-0,13	2,40	-0,34	-0,19	3,22	-0,31
31	3,30	67	-0,11	2,45	-0,60	-0,11	2,45	-0,60	-0,11	2,45	-0,60	-0,16	3,28	-0,60
			-0,04	1,28	-0,59	-0,06	1,58	-0,59	-0,11	2,45	-0,60	-0,16	3,28	-0,60
32	3,30	68	-0,11	2,43	-0,74	-0,11	2,43	-0,74	-0,11	2,43	-0,74	-0,16	3,25	-0,74
			-0,04	1,27	-0,74	-0,06	1,56	-0,74	-0,11	2,43	-0,74	-0,16	3,25	-0,74
33	3,30	69	-0,11	2,40	-0,59	-0,11	2,40	-0,59	-0,11	2,40	-0,59	-0,16	3,22	-0,59
			-0,04	1,25	-0,60	-0,06	1,55	-0,60	-0,11	2,40	-0,59	-0,16	3,22	-0,59
34	3,30	70	-0,05	2,49	-0,82	-0,05	2,49	-0,82	-0,05	2,49	-0,82	-0,06	3,32	-0,85
			-0,03	1,32	-0,79	-0,04	1,62	-0,80	-0,05	2,49	-0,82	-0,06	3,32	-0,85
35	3,30	71	-0,05	2,37	-0,71	-0,05	2,37	-0,71	-0,05	2,37	-0,71	-0,07	3,18	-0,71
			-0,03	1,22	-0,71	-0,04	1,52	-0,71	-0,05	2,37	-0,71	-0,07	3,18	-0,71
36	3,30	72	-0,08	2,40	-0,51	-0,08	2,40	-0,51	-0,08	2,40	-0,51	-0,12	3,22	-0,54
			-0,03	1,25	-0,47	-0,04	1,55	-0,48	-0,08	2,40	-0,51	-0,12	3,22	-0,54
5	0,00	73	0,00	0,00	-0,64	0,00	0,00	-0,64	0,00	0,00	-0,64	0,00	0,00	-0,64
			0,00	0,00	-0,65	0,00	0,00	-0,65	0,00	0,00	-0,64	0,00	0,00	-0,64
6	0,00	74	0,00	0,00	-0,62	0,00	0,00	-0,62	0,00	0,00	-0,62	0,00	0,00	-0,60
			0,00	0,00	-0,64	0,00	0,00	-0,63	0,00	0,00	-0,62	0,00	0,00	-0,60
37	0,00	75	0,00	0,00	-0,58	0,00	0,00	-0,58	0,00	0,00	-0,58	0,00	0,00	-0,55
			0,00	0,00	-0,63	0,00	0,00	-0,61	0,00	0,00	-0,58	0,00	0,00	-0,55
38	0,00	76	0,00	0,00	-0,53	0,00	0,00	-0,53	0,00	0,00	-0,53	0,00	0,00	-0,49
			0,00	0,00	-0,59	0,00	0,00	-0,58	0,00	0,00	-0,53	0,00	0,00	-0,49
5	1,07	77	-0,03	0,67	-0,64	-0,03	0,67	-0,64	-0,03	0,67	-0,64	-0,05	0,90	-0,64
			-0,01	0,33	-0,64	-0,02	0,41	-0,64	-0,03	0,67	-0,64	-0,05	0,90	-0,64
6	1,04	78	-0,04	0,66	-0,62	-0,04	0,66	-0,62	-0,04	0,66	-0,62	-0,05	0,89	-0,60
			-0,01	0,33	-0,64	-0,02	0,41	-0,63	-0,04	0,66	-0,62	-0,05	0,89	-0,60
5	2,26	79	-0,08	1,64	-0,65	-0,08	1,64	-0,65	-0,08	1,64	-0,65	-0,11	2,21	-0,65

Arch. Marco Amabili

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 15 - Prop.Massa:+Fy-0.3*Fx+Ecc5%														
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE											
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
6	2,33	80	-0,03	0,84	-0,65	-0,04	1,04	-0,65	-0,08	1,64	-0,65	-0,11	2,21	-0,65
			-0,08	1,66	-0,61	-0,08	1,66	-0,61	-0,08	1,66	-0,61	-0,12	2,23	-0,60
39	2,40	81	-0,03	0,85	-0,64	-0,04	1,06	-0,63	-0,08	1,66	-0,61	-0,12	2,23	-0,60
			-0,08	1,68	-0,58	-0,08	1,68	-0,58	-0,08	1,68	-0,58	-0,12	2,26	-0,54
40	2,40	82	-0,03	0,86	-0,63	-0,04	1,07	-0,61	-0,08	1,68	-0,58	-0,12	2,26	-0,54
			-0,08	1,64	-0,55	-0,08	1,64	-0,55	-0,08	1,64	-0,55	-0,12	2,22	-0,50
41	2,40	83	-0,03	0,83	-0,61	-0,04	1,04	-0,59	-0,08	1,64	-0,55	-0,12	2,22	-0,50
			-0,08	1,61	-0,51	-0,08	1,61	-0,51	-0,08	1,61	-0,51	-0,12	2,18	-0,45
5	3,30	84	-0,02	0,81	-0,58	-0,04	1,01	-0,56	-0,08	1,61	-0,51	-0,12	2,18	-0,45
			-0,12	2,49	-0,65	-0,12	2,49	-0,65	-0,12	2,49	-0,65	-0,17	3,33	-0,65
6	3,30	85	-0,04	1,30	-0,65	-0,06	1,61	-0,65	-0,12	2,49	-0,65	-0,17	3,33	-0,65
			-0,12	2,49	-0,62	-0,12	2,49	-0,62	-0,12	2,49	-0,62	-0,17	3,33	-0,60
37	3,30	86	-0,04	1,30	-0,64	-0,06	1,60	-0,63	-0,12	2,49	-0,62	-0,17	3,33	-0,60
			-0,12	2,48	-0,58	-0,12	2,48	-0,58	-0,12	2,48	-0,58	-0,17	3,32	-0,55
38	3,30	87	-0,04	1,30	-0,63	-0,06	1,60	-0,62	-0,12	2,48	-0,58	-0,17	3,32	-0,55
			-0,12	2,48	-0,54	-0,12	2,48	-0,54	-0,12	2,48	-0,54	-0,17	3,32	-0,50
25	1,10	88	-0,04	1,29	-0,61	-0,06	1,60	-0,59	-0,12	2,48	-0,54	-0,17	3,32	-0,50
			-0,03	0,66	-0,67	-0,03	0,66	-0,67	-0,03	0,66	-0,67	-0,05	0,91	-0,69
25	2,20	89	-0,01	0,31	-0,65	-0,02	0,40	-0,66	-0,03	0,66	-0,67	-0,05	0,91	-0,69
			-0,08	1,62	-0,68	-0,08	1,62	-0,68	-0,08	1,62	-0,68	-0,11	2,19	-0,70
26	1,10	90	-0,03	0,82	-0,66	-0,04	1,03	-0,66	-0,08	1,62	-0,68	-0,11	2,19	-0,70
			-0,05	0,43	-0,48	-0,05	0,43	-0,48	-0,05	0,43	-0,48	-0,06	0,62	-0,43
26	2,20	91	-0,03	0,17	-0,56	-0,03	0,24	-0,54	-0,05	0,43	-0,48	-0,06	0,62	-0,43
			-0,07	1,40	-0,50	-0,07	1,40	-0,50	-0,07	1,40	-0,50	-0,11	1,90	-0,44
39	1,00	92	-0,02	0,69	-0,58	-0,04	0,87	-0,56	-0,07	1,40	-0,50	-0,11	1,90	-0,44
			-0,04	0,58	-0,58	-0,04	0,58	-0,58	-0,04	0,58	-0,58	-0,05	0,79	-0,54
40	1,00	93	-0,02	0,28	-0,62	-0,02	0,36	-0,61	-0,04	0,58	-0,58	-0,05	0,79	-0,54
			-0,05	0,46	-0,53	-0,05	0,46	-0,53	-0,05	0,46	-0,53	-0,06	0,64	-0,49
41	1,00	94	-0,03	0,21	-0,59	-0,04	0,27	-0,58	-0,05	0,46	-0,53	-0,06	0,64	-0,49
			-0,04	0,39	-0,49	-0,04	0,39	-0,49	-0,04	0,39	-0,49	-0,06	0,56	-0,43
53	3,30	95	-0,03	0,16	-0,56	-0,03	0,22	-0,54	-0,04	0,39	-0,49	-0,06	0,56	-0,43
			-0,11	2,46	-0,40	-0,11	2,46	-0,40	-0,11	2,46	-0,40	-0,16	3,29	-0,42
42	0,00	96	-0,04	1,28	-0,36	-0,06	1,58	-0,37	-0,11	2,46	-0,40	-0,16	3,29	-0,42
			0,00	0,00	-0,73	0,00	0,00	-0,73	0,00	0,00	-0,73	0,00	0,00	-0,73
43	0,00	97	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,71
			0,00	0,00	-0,73	0,00	0,00	-0,73	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,71
44	0,00	98	0,00	0,00	-0,71	0,00	0,00	-0,71	0,00	0,00	-0,71	0,00	0,00	-0,69
			0,00	0,00	-0,73	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,71	0,00	0,00	-0,69
45	0,00	99	0,00	0,00	-0,69	0,00	0,00	-0,69	0,00	0,00	-0,69	0,00	0,00	-0,66
			0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,71	0,00	0,00	-0,69	0,00	0,00	-0,66
7	1,10	100	-0,01	0,72	-0,74	-0,01	0,72	-0,74	-0,01	0,72	-0,74	-0,03	0,95	-0,75
			0,00	0,38	-0,72	0,00	0,47	-0,72	-0,01	0,72	-0,74	-0,03	0,95	-0,75
42	1,10	101	-0,01	0,74	-0,73	-0,01	0,74	-0,73	-0,01	0,74	-0,73	-0,03	0,99	-0,73
			0,00	0,39	-0,72	0,00	0,48	-0,72	-0,01	0,74	-0,73	-0,03	0,99	-0,73
43	1,10	102	-0,02	0,76	-0,72	-0,02	0,76	-0,72	-0,02	0,76	-0,72	-0,03	1,02	-0,71
			0,00	0,40	-0,73	-0,01	0,49	-0,73	-0,02	0,76	-0,72	-0,03	1,02	-0,71
44	1,10	103	-0,02	0,75	-0,71	-0,02	0,75	-0,71	-0,02	0,75	-0,71	-0,03	1,01	-0,69
			-0,01	0,39	-0,73	-0,01	0,48	-0,72	-0,02	0,75	-0,71	-0,03	1,01	-0,69
45	1,10	104	-0,02	0,70	-0,69	-0,02	0,70	-0,69	-0,02	0,70	-0,69	-0,04	0,95	-0,66
			-0,01	0,35	-0,72	-0,01	0,44	-0,71	-0,02	0,70	-0,69	-0,04	0,95	-0,66
8	1,10	105	-0,02	0,61	-0,66	-0,02	0,61	-0,66	-0,02	0,61	-0,66	-0,03	0,83	-0,63
			-0,01	0,29	-0,71	-0,01	0,37	-0,70	-0,02	0,61	-0,66	-0,03	0,83	-0,63
7	2,20	106	-0,04	1,69	-0,75	-0,04	1,69	-0,75	-0,04	1,69	-0,75	-0,06	2,26	-0,76
			-0,01	0,89	-0,73	-0,02	1,09	-0,73	-0,04	1,69	-0,75	-0,06	2,26	-0,76
42	2,20	107	-0,04	1,63	-0,73	-0,04	1,63	-0,73	-0,04	1,63	-0,73	-0,06	2,18	-0,73
			-0,01	0,85	-0,73	-0,02	1,05	-0,73	-0,04	1,63	-0,73	-0,06	2,18	-0,73
43	2,20	108	-0,04	1,60	-0,72	-0,04	1,60	-0,72	-0,04	1,60	-0,72	-0,06	2,15	-0,71
			-0,01	0,83	-0,73	-0,02	1,03	-0,73	-0,04	1,60	-0,72	-0,06	2,15	-0,71
44	2,20	109	-0,04	1,59	-0,71	-0,04	1,59	-0,71	-0,04	1,59	-0,71	-0,06	2,13	-0,69
			-0,01	0,82	-0,73	-0,02	1,02	-0,72	-0,04	1,59	-0,71	-0,06	2,13	-0,69
45	2,20	110	-0,04	1,58	-0,69	-0,04	1,58	-0,69	-0,04	1,58	-0,69	-0,06	2,12	-0,66
			-0,01	0,81	-0,73	-0,02	1,01	-0,72	-0,04	1,58	-0,69	-0,06	2,12	-0,66
8	2,20	111	-0,04	1,59	-0,67	-0,04	1,59	-0,67	-0,04	1,59	-0,67	-0,06	2,14	-0,63
			-0,01	0,81	-0,72	-0,02	1,01	-0,71	-0,04	1,59	-0,67	-0,06	2,14	-0,63
42	3,30	112	-0,06	2,49	-0,73	-0,06	2,49	-0,73	-0,06	2,49	-0,73	-0,09	3,33	-0,74
			-0,01	1,30	-0,73	-0,02	1,61	-0,73	-0,06	2,49	-0,73	-0,09	3,33	-0,74
43	3,30	113	-0,06	2,49	-0,72	-0,06	2,49	-0,72	-0,06	2,49	-0,72	-0,09	3,33	-0,71
			-0,01	1,30	-0,73	-0,02	1,60	-0,73	-0,06	2,49	-0,72	-0,09	3,33	-0,71
44	3,30	114	-0,06	2,48	-0,71	-0,06	2,48	-0,71	-0,06	2,48	-0,71	-0,09	3,32	-0,69
			-0,01	1,30	-0,73	-0,02	1,60	-0,73	-0,06	2,48	-0,71	-0,09	3,32	-0,69
45	3,30	115	-0,06	2,48	-0,69	-0,06	2,48	-0,69	-0,06	2,48	-0,69	-0,09	3,32	-0,66
			-0,01	1,29	-0,73	-0,02	1,60	-0,72	-0,06	2,48	-0,69	-0,09	3,32	-0,66
46	0,00	116	0,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	-0,81
			0,00	0,00	-0,77	0,00	0,00	-0,78	0,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	-0,81
47	0,00	117	0,00	0,00	-0,79	0,00	0,00	-0,79	0,00	0,00	-0,79	0,00	0,00	-0,80
			0,00	0,00	-0,77	0,00	0,00	-0,77	0,00	0,00	-0,79	0,00	0,00	-0,80
48	0,00	118	0,00	0,00	-0,77	0,00	0,00	-0,77	0,00	0,00	-0,77	0,00	0,00	-0,78
			0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,77	0,00	0,00	-0,78
49	0,00	119	0,00	0,00	-0,75	0,00	0,00	-0,75	0,00	0,00	-0,75	0,00	0,00	-0,75
			0,00	0,00	-0,74	0,00	0,00	-0,74	0,00	0,00	-0,75	0,00	0,00	-0,75
50	0,00	120	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,72
			0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,72
34	1,10	121	-0,01	0,75	-0,81	-0,01	0,75	-0,81	-0,01	0,75	-0,81	-0,02	1,01	-0,83

Arch. Marco Amabili

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 15 - Prop.Massa:+Fy-0.3*Fx+Ecc5%														
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE											
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
46	1,10	122	-0,01	0,39	-0,78	-0,01	0,48	-0,79	-0,01	0,75	-0,81	-0,02	1,01	-0,83
			-0,01	0,75	-0,80	-0,01	0,75	-0,80	-0,01	0,75	-0,80	-0,02	1,00	-0,81
			-0,01	0,39	-0,77	-0,01	0,48	-0,78	-0,01	0,75	-0,80	-0,02	1,00	-0,81
47	1,10	123	-0,01	0,75	-0,79	-0,01	0,75	-0,79	-0,01	0,75	-0,79	-0,02	1,01	-0,80
			-0,01	0,40	-0,77	-0,01	0,49	-0,77	-0,01	0,75	-0,79	-0,02	1,01	-0,80
			-0,02	0,75	-0,77	-0,02	0,75	-0,77	-0,02	0,75	-0,77	-0,02	1,00	-0,78
48	1,10	124	-0,01	0,39	-0,76	-0,01	0,49	-0,76	-0,02	0,75	-0,77	-0,02	1,00	-0,78
			-0,02	0,74	-0,75	-0,02	0,74	-0,75	-0,02	0,74	-0,75	-0,02	0,98	-0,75
			-0,01	0,39	-0,74	-0,01	0,48	-0,74	-0,02	0,74	-0,75	-0,02	0,98	-0,75
49	1,10	125	-0,02	0,72	-0,72	-0,02	0,72	-0,72	-0,02	0,72	-0,72	-0,02	0,96	-0,72
			-0,02	0,38	-0,72	-0,02	0,47	-0,72	-0,02	0,72	-0,72	-0,02	0,96	-0,72
			-0,02	0,73	-0,70	-0,02	0,73	-0,70	-0,02	0,73	-0,70	-0,02	0,98	-0,69
35	1,10	127	-0,02	0,39	-0,70	-0,02	0,47	-0,70	-0,02	0,73	-0,70	-0,02	0,98	-0,69
			-0,02	0,39	-0,70	-0,02	0,47	-0,70	-0,02	0,73	-0,70	-0,02	0,98	-0,69
			-0,03	1,71	-0,82	-0,03	1,71	-0,82	-0,03	1,71	-0,82	-0,04	2,28	-0,84
46	2,20	128	-0,02	0,89	-0,79	-0,02	1,10	-0,80	-0,03	1,71	-0,82	-0,04	2,28	-0,84
			-0,03	1,63	-0,80	-0,03	1,63	-0,80	-0,03	1,63	-0,80	-0,04	2,18	-0,82
			-0,02	0,86	-0,78	-0,02	1,06	-0,78	-0,03	1,63	-0,80	-0,04	2,18	-0,82
47	2,20	130	-0,03	1,57	-0,79	-0,03	1,57	-0,79	-0,03	1,57	-0,79	-0,04	2,10	-0,80
			-0,02	0,83	-0,77	-0,02	1,02	-0,77	-0,03	1,57	-0,79	-0,04	2,10	-0,80
			-0,03	1,54	-0,77	-0,03	1,54	-0,77	-0,03	1,54	-0,77	-0,04	2,06	-0,78
48	2,20	131	-0,02	0,81	-0,76	-0,03	1,00	-0,76	-0,03	1,54	-0,77	-0,04	2,06	-0,78
			-0,04	1,53	-0,75	-0,04	1,53	-0,75	-0,04	1,53	-0,75	-0,04	2,05	-0,75
			-0,03	0,80	-0,74	-0,03	0,99	-0,74	-0,04	1,53	-0,75	-0,04	2,05	-0,75
50	2,20	133	-0,04	1,56	-0,73	-0,04	1,56	-0,73	-0,04	1,56	-0,73	-0,05	2,09	-0,73
			-0,03	0,82	-0,72	-0,03	1,01	-0,72	-0,04	1,56	-0,73	-0,05	2,09	-0,73
			-0,04	1,65	-0,70	-0,04	1,65	-0,70	-0,04	1,65	-0,70	-0,04	2,20	-0,70
35	2,20	134	-0,03	0,86	-0,71	-0,03	1,06	-0,71	-0,04	1,65	-0,70	-0,04	2,20	-0,70
			-0,05	2,47	-0,80	-0,05	2,47	-0,80	-0,05	2,47	-0,80	-0,06	3,29	-0,82
			-0,03	1,31	-0,78	-0,04	1,61	-0,78	-0,05	2,47	-0,80	-0,06	3,29	-0,82
47	3,30	136	-0,05	2,40	-0,79	-0,05	2,40	-0,79	-0,05	2,40	-0,79	-0,06	3,20	-0,80
			-0,03	1,27	-0,77	-0,04	1,56	-0,77	-0,05	2,40	-0,79	-0,06	3,20	-0,80
			-0,05	2,35	-0,77	-0,05	2,35	-0,77	-0,05	2,35	-0,77	-0,06	3,14	-0,78
48	3,30	137	-0,04	1,23	-0,76	-0,04	1,52	-0,76	-0,05	2,35	-0,77	-0,06	3,14	-0,78
			-0,06	2,33	-0,75	-0,06	2,33	-0,75	-0,06	2,33	-0,75	-0,07	3,11	-0,76
			-0,04	1,21	-0,74	-0,04	1,50	-0,75	-0,06	2,33	-0,75	-0,07	3,11	-0,76
49	3,30	138	-0,06	2,34	-0,73	-0,06	2,34	-0,73	-0,06	2,34	-0,73	-0,07	3,14	-0,73
			-0,04	1,21	-0,73	-0,04	1,50	-0,73	-0,06	2,34	-0,73	-0,07	3,14	-0,73

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 16 - Prop.Massa:-Fy-0.3*Fx+Ecc5%														
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE											
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
1	0,00	1	-0.04	-0.18	-0.25	-0.04	-0.18	-0.25	-0.04	-0.18	-0.25	-0.05	-0.24	-0.18
			-0.02	-0.09	-0.36	-0.03	-0.11	-0.33	-0.05	-0.24	-0.18	-0.05	-0.24	-0.18
2	0,00	2	-0.04	0,01	-0.48	-0.04	0,01	-0.48	-0.04	0,01	-0.48	-0.05	0,00	-0.45
			-0.02	0,02	-0.52	-0.03	0,02	-0.51	-0.05	0,00	-0.46	-0.05	0,00	-0.45
3	0,00	3	-0.09	-0.03	-0.22	-0.09	-0.03	-0.22	-0.09	-0.03	-0.22	-0.11	-0.05	-0.18
			-0.07	0,00	-0.27	-0.07	-0.01	-0.26	-0.11	-0.05	-0.18	-0.11	-0.05	-0.18
7	0,00	4	-0.01	-0.07	-0.99	-0.01	-0.07	-0.99	-0.01	-0.07	-0.99	-0.01	-0.10	-1.10
			-0.01	-0.03	-0.82	-0.01	-0.04	-0.86	-0.01	-0.10	-1.09	-0.01	-0.10	-1.10
8	0,00	5	0,00	-0.07	-0.56	0,00	-0.07	-0.56	0,00	-0.07	-0.56	0,00	-0.09	-0.49
			0,00	-0.04	-0.65	0,00	-0.05	-0.63	0,00	-0.09	-0.50	0,00	-0.09	-0.49
26	0,00	6	0,00	-0.09	-0.69	0,00	-0.09	-0.69	0,00	-0.09	-0.69	0,00	-0.11	-0.72
			0,00	-0.05	-0.66	0,00	-0.06	-0.67	0,00	-0.11	-0.72	0,00	-0.11	-0.72
22	0,00	7	-0.02	-0.01	-0.37	-0.02	-0.01	-0.37	-0.02	-0.01	-0.37	-0.02	-0.02	-0.38
			-0.03	0,01	-0.35	-0.03	0,00	-0.36	-0.02	-0.02	-0.38	-0.02	-0.02	-0.38
12	0,00	8	-0.03	-0.09	-0.42	-0.03	-0.09	-0.42	-0.03	-0.09	-0.42	-0.04	-0.13	-0.42
			-0.02	-0.03	-0.42	-0.02	-0.05	-0.42	-0.04	-0.13	-0.42	-0.04	-0.13	-0.42
16	0,00	9	-0.05	-0.06	-0.40	-0.05	-0.06	-0.40	-0.05	-0.06	-0.40	-0.06	-0.08	-0.40
			-0.03	-0.02	-0.40	-0.04	-0.03	-0.40	-0.06	-0.08	-0.40	-0.06	-0.08	-0.40
20	0,00	10	0,00	-0.03	-0.31	0,00	-0.03	-0.31	0,00	-0.03	-0.31	0,00	-0.05	-0.30
			-0.01	0,00	-0.32	-0.01	0,00	-0.32	0,00	-0.05	-0.30	0,00	-0.05	-0.30
25	0,00	11	0,00	-0.13	-0.71	0,00	-0.13	-0.71	0,00	-0.13	-0.71	0,00	-0.17	-0.75
			0,00	-0.07	-0.66	0,00	-0.08	-0.67	0,00	-0.17	-0.75	0,00	-0.17	-0.75
4	0,00	12	-0.01	-0.02	-0.39	-0.01	-0.02	-0.39	-0.01	-0.02	-0.39	-0.01	-0.02	-0.39
			0,00	-0.01	-0.39	0,00	-0.01	-0.39	-0.01	-0.02	-0.39	-0.01	-0.02	-0.39
54	0,00	13	0,00	0,00	-0.47	0,00	0,00	-0.47	0,00	0,00	-0.47	0,00	0,00	-0.46
			0,00	0,00	-0.48	0,00	0,00	-0.47	0,00	0,00	-0.46	0,00	0,00	-0.46
9	0,00	14	0.03	-0.03	-0.56	0.03	-0.03	-0.56	0.03	-0.03	-0.56	0.03	-0.05	-0.56
			0.03	-0.01	-0.56	0.03	-0.02	-0.56	0.03	-0.04	-0.56	0.03	-0.05	-0.56
34	0,00	15	-0.01	-0.11	-0.77	-0.01	-0.11	-0.77	-0.01	-0.11	-0.77	-0.01	-0.14	-0.78
			0,00	-0.05	-0.74	0,00	-0.07	-0.75	-0.01	-0.14	-0.78	-0.01	-0.14	-0.78
31	0,00	16	-0.02	-0.09	-0.49	-0.02	-0.09	-0.49	-0.02	-0.09	-0.49	-0.02	-0.12	-0.49
			-0.02	-0.04	-0.50	-0.02	-0.05	-0.50	-0.02	-0.12	-0.49	-0.02	-0.12	-0.49
28	0,00	17	0.01	-0.19	-0.52	0.01	-0.19	-0.52	0.01	-0.19	-0.52	0.01	-0.24	-0.56
			0.01	-0.10	-0.47	0.01	-0.12	-0.48	0.01	-0.24	-0.56	0.01	-0.24	-0.56
55	0,00	18	0,00	0,00	-0.88	0,00	0,00	-0.88	0,00	0,00	-0.88	0,00	0,00	-0.94
			0,00	0,00	-0.78	0,00	0,00	-0.80	0,00	0,00	-0.94	0,00	0,00	-0.94
13	0,00	19	-0.04	-0.11	-0.60	-0.04	-0.11	-0.60	-0.04	-0.11	-0.60	-0.04	-0.16	-0.60
			-0.04	-0.04	-0.61	-0.04	-0.06	-0.60	-0.04	-0.16	-0.60	-0.04	-0.16	-0.60
17	0,00	20	-0.08	-0.12	-0.41	-0.08	-0.12	-0.41	-0.08	-0.12	-0.41	-0.09	-0.16	-0.39
			-0.07	-0.06	-0.44	-0.07	-0.07	-0.44	-0.09	-0.16	-0.39	-0.09	-0.16	-0.39
21	0,00	21	-0.04	-0.13	-0.44	-0.04	-0.13	-0.44	-0.04	-0.13	-0.44	-0.04	-0.17	-0.46

Arch. Marco Amabili

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 16 - Prop.Massa:-Fy-0.3*Fx+Ecc5%														
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE											
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
14	0,00	22	-0,04	-0,07	-0,40	-0,04	-0,08	-0,41	-0,04	-0,17	-0,46	-0,04	-0,17	-0,46
			-0,04	0,00	-0,70	-0,04	0,00	-0,70	-0,04	0,00	-0,70	-0,05	-0,02	-0,70
			-0,04	0,01	-0,69	-0,04	0,01	-0,69	-0,05	-0,02	-0,70	-0,05	-0,02	-0,70
18	0,00	23	-0,09	-0,01	-0,39	-0,09	-0,01	-0,39	-0,09	-0,01	-0,39	-0,09	-0,02	-0,37
			-0,07	0,01	-0,41	-0,08	0,01	-0,41	-0,09	-0,02	-0,38	-0,09	-0,02	-0,37
19	0,00	24	-0,05	-0,10	-0,34	-0,05	-0,10	-0,34	-0,05	-0,10	-0,34	-0,05	-0,14	-0,33
			-0,04	-0,05	-0,34	-0,04	-0,06	-0,34	-0,05	-0,13	-0,33	-0,05	-0,14	-0,33
23	0,00	25	-0,03	-0,12	-0,42	-0,03	-0,12	-0,42	-0,03	-0,12	-0,42	-0,02	-0,15	-0,44
			-0,03	-0,06	-0,40	-0,03	-0,08	-0,40	-0,02	-0,15	-0,43	-0,02	-0,15	-0,44
56	0,00	26	0,00	0,00	-0,53	0,00	0,00	-0,53	0,00	0,00	-0,53	0,00	0,00	-0,52
			0,00	0,00	-0,56	0,00	0,00	-0,55	0,00	0,00	-0,52	0,00	0,00	-0,52
27	0,00	27	-0,02	-0,09	-0,42	-0,02	-0,09	-0,42	-0,02	-0,09	-0,42	-0,01	-0,12	-0,46
			-0,02	-0,04	-0,36	-0,02	-0,05	-0,38	-0,01	-0,11	-0,46	-0,01	-0,12	-0,46
24	0,00	28	0,00	-0,09	-0,15	0,00	-0,09	-0,15	0,00	-0,09	-0,15	0,00	-0,11	-0,11
			0,00	-0,05	-0,19	0,00	-0,06	-0,18	0,00	-0,11	-0,12	0,00	-0,11	-0,11
53	0,00	29	0,00	0,00	-0,26	0,00	0,00	-0,26	0,00	0,00	-0,26	0,00	0,00	-0,24
			0,00	0,00	-0,29	0,00	0,00	-0,29	0,00	0,00	-0,24	0,00	0,00	-0,24
10	0,00	30	0,01	-0,04	-0,56	0,01	-0,04	-0,56	0,01	-0,04	-0,56	0,00	-0,06	-0,56
			0,01	-0,02	-0,56	0,01	-0,03	-0,56	0,00	-0,06	-0,56	0,00	-0,06	-0,56
35	0,00	31	0,00	-0,10	-0,58	0,00	-0,10	-0,58	0,00	-0,10	-0,58	0,00	-0,14	-0,55
			0,00	-0,05	-0,63	0,00	-0,06	-0,62	0,00	-0,13	-0,55	0,00	-0,14	-0,55
11	0,00	32	-0,04	-0,14	-0,29	-0,04	-0,14	-0,29	-0,04	-0,14	-0,29	-0,05	-0,19	-0,27
			-0,04	-0,06	-0,32	-0,04	-0,08	-0,31	-0,05	-0,18	-0,27	-0,05	-0,19	-0,27
15	0,00	33	0,04	-0,16	-0,60	0,04	-0,16	-0,60	0,04	-0,16	-0,60	0,04	-0,21	-0,59
			0,03	-0,08	-0,62	0,03	-0,10	-0,62	0,04	-0,20	-0,59	0,04	-0,21	-0,59
36	0,00	34	-0,01	-0,27	-0,30	-0,01	-0,27	-0,30	-0,01	-0,27	-0,30	-0,01	-0,36	-0,27
			-0,01	-0,13	-0,35	-0,01	-0,16	-0,34	-0,01	-0,36	-0,27	-0,01	-0,36	-0,27
29	0,00	35	-0,04	-0,13	-0,62	-0,04	-0,13	-0,62	-0,04	-0,13	-0,62	-0,03	-0,18	-0,64
			-0,04	-0,06	-0,58	-0,04	-0,08	-0,59	-0,04	-0,17	-0,64	-0,03	-0,18	-0,64
30	0,00	36	0,03	-0,26	-0,51	0,03	-0,26	-0,51	0,03	-0,26	-0,51	0,03	-0,35	-0,55
			0,02	-0,12	-0,47	0,02	-0,15	-0,48	0,03	-0,34	-0,54	0,03	-0,35	-0,55
33	0,00	37	-0,01	-0,27	-0,54	-0,01	-0,27	-0,54	-0,01	-0,27	-0,54	-0,02	-0,34	-0,53
			-0,01	-0,16	-0,54	-0,01	-0,18	-0,54	-0,02	-0,34	-0,53	-0,02	-0,34	-0,53
32	0,00	38	-0,03	-0,12	-0,64	-0,03	-0,12	-0,64	-0,03	-0,12	-0,64	-0,03	-0,16	-0,64
			-0,02	-0,06	-0,64	-0,02	-0,07	-0,64	-0,03	-0,16	-0,64	-0,03	-0,16	-0,64
1	3,30	39	-0,38	-3,01	-0,26	-0,38	-3,01	-0,26	-0,38	-3,01	-0,26	-0,52	-4,00	-0,18
			-0,17	-1,48	-0,38	-0,21	-1,81	-0,35	-0,52	-3,94	-0,19	-0,52	-4,00	-0,18
2	3,30	40	-0,38	-2,89	-0,56	-0,38	-2,89	-0,56	-0,38	-2,89	-0,56	-0,52	-3,84	-0,53
			-0,17	-1,43	-0,61	-0,21	-1,75	-0,60	-0,52	-3,79	-0,53	-0,52	-3,84	-0,53
3	3,30	41	-0,38	-2,77	-0,24	-0,38	-2,77	-0,24	-0,38	-2,77	-0,24	-0,52	-3,68	-0,20
			-0,17	-1,37	-0,30	-0,21	-1,67	-0,29	-0,52	-3,63	-0,20	-0,52	-3,68	-0,20
4	3,30	42	-0,33	-2,77	-0,44	-0,33	-2,77	-0,44	-0,33	-2,77	-0,44	-0,45	-3,68	-0,44
			-0,14	-1,37	-0,45	-0,18	-1,67	-0,45	-0,45	-3,63	-0,44	-0,45	-3,68	-0,44
7	3,30	43	-0,31	-3,01	-1,06	-0,31	-3,01	-1,06	-0,31	-3,01	-1,06	-0,42	-4,00	-1,18
			-0,13	-1,48	-0,88	-0,17	-1,81	-0,92	-0,42	-3,94	-1,17	-0,42	-4,00	-1,18
8	3,30	44	-0,31	-2,89	-0,59	-0,31	-2,89	-0,59	-0,31	-2,89	-0,59	-0,42	-3,84	-0,52
			-0,13	-1,43	-0,69	-0,17	-1,75	-0,67	-0,42	-3,79	-0,52	-0,42	-3,84	-0,52
9	3,30	45	-0,28	-2,77	-0,65	-0,28	-2,77	-0,65	-0,28	-2,77	-0,65	-0,39	-3,69	-0,65
			-0,12	-1,37	-0,64	-0,15	-1,68	-0,65	-0,38	-3,63	-0,65	-0,39	-3,69	-0,65
10	3,30	46	-0,28	-2,69	-0,61	-0,28	-2,69	-0,61	-0,28	-2,69	-0,61	-0,39	-3,57	-0,61
			-0,12	-1,33	-0,61	-0,15	-1,62	-0,61	-0,38	-3,52	-0,61	-0,39	-3,57	-0,61
11	3,30	47	-0,28	-2,60	-0,32	-0,28	-2,60	-0,32	-0,28	-2,60	-0,32	-0,39	-3,45	-0,29
			-0,12	-1,29	-0,35	-0,15	-1,57	-0,35	-0,38	-3,41	-0,30	-0,39	-3,45	-0,29
12	3,30	48	-0,23	-3,01	-0,44	-0,23	-3,01	-0,44	-0,23	-3,01	-0,44	-0,32	-4,00	-0,44
			-0,09	-1,48	-0,44	-0,12	-1,81	-0,44	-0,31	-3,94	-0,44	-0,32	-4,00	-0,44
13	3,30	49	-0,22	-2,92	-0,67	-0,22	-2,92	-0,67	-0,22	-2,92	-0,67	-0,30	-3,88	-0,67
			-0,09	-1,44	-0,68	-0,12	-1,76	-0,68	-0,30	-3,83	-0,67	-0,30	-3,88	-0,67
14	3,30	50	-0,22	-2,87	-0,80	-0,22	-2,87	-0,80	-0,22	-2,87	-0,80	-0,30	-3,80	-0,81
			-0,09	-1,42	-0,80	-0,12	-1,74	-0,80	-0,30	-3,75	-0,81	-0,30	-3,80	-0,81
15	3,30	51	-0,09	-2,47	-0,67	-0,09	-2,47	-0,67	-0,09	-2,47	-0,67	-0,13	-3,31	-0,66
			-0,04	-1,18	-0,69	-0,05	-1,46	-0,69	-0,12	-3,27	-0,66	-0,13	-3,31	-0,66
16	3,30	52	-0,13	-3,01	-0,48	-0,13	-3,01	-0,48	-0,13	-3,01	-0,48	-0,18	-4,00	-0,49
			-0,04	-1,48	-0,47	-0,06	-1,81	-0,48	-0,18	-3,94	-0,49	-0,18	-4,00	-0,49
17	3,30	53	-0,13	-2,94	-0,48	-0,13	-2,94	-0,48	-0,13	-2,94	-0,48	-0,18	-3,91	-0,46
			-0,04	-1,45	-0,52	-0,06	-1,77	-0,52	-0,18	-3,85	-0,46	-0,18	-3,91	-0,46
18	3,30	54	-0,13	-2,89	-0,48	-0,13	-2,89	-0,48	-0,13	-2,89	-0,48	-0,18	-3,84	-0,46
			-0,04	-1,43	-0,50	-0,06	-1,75	-0,50	-0,18	-3,79	-0,46	-0,18	-3,84	-0,46
19	3,30	55	-0,10	-2,77	-0,41	-0,10	-2,77	-0,41	-0,10	-2,77	-0,41	-0,15	-3,68	-0,40
			-0,03	-1,37	-0,41	-0,05	-1,67	-0,41	-0,14	-3,62	-0,40	-0,15	-3,68	-0,40
20	3,30	56	-0,08	-3,01	-0,35	-0,08	-3,01	-0,35	-0,08	-3,01	-0,35	-0,12	-4,00	-0,34
			-0,02	-1,48	-0,37	-0,03	-1,81	-0,36	-0,12	-3,94	-0,34	-0,12	-4,00	-0,34
21	3,30	57	-0,08	-2,94	-0,50	-0,08	-2,94	-0,50	-0,08	-2,94	-0,50	-0,12	-3,91	-0,53
			-0,02	-1,45	-0,45	-0,03	-1,77	-0,46	-0,12	-3,85	-0,53	-0,12	-3,91	-0,53
22	3,30	58	-0,08	-2,89	-0,45	-0,08	-2,89	-0,45	-0,08	-2,89	-0,45	-0,12	-3,84	-0,46
			-0,02	-1,43	-0,43	-0,03	-1,75	-0,43	-0,12	-3,79	-0,46	-0,12	-3,84	-0,46
23	3,30	59	-0,08	-2,79	-0,47	-0,08	-2,79	-0,47	-0,08	-2,79	-0,47	-0,12	-3,70	-0,48
			-0,02	-1,38	-0,44	-0,03	-1,69	-0,45	-0,12	-3,65	-0,48	-0,12	-3,70	-0,48
24	3,30	60	-0,04	-2,82	-0,16	-0,04	-2,82	-0,16	-0,04	-2,82	-0,16	-0,06	-3,75	-0,12
			0,00	-1,40	-0,21	-0,01	-1,71	-0,20	-0,06	-3,70	-0,13	-0,06	-3,75	-0,12
25	3,30	61	0,01	-3,01	-0,75	0,01	-3,01	-0,75	0,01	-3,01	-0,75	0,00	-4,00	-0,79
			0,02	-1,48	-0,69	0,02	-1,81	-0,70	0,00	-3,94	-0,79	0,00	-4,00	-0,79
26	3,30	62	0,01	-2,89	-0,75	0,01	-2,89	-0,75	0,01	-2,89	-0,75	0,00	-3,84	-0,77
			0,02	-1,43	-0,71	0,02	-1,75	-0,72	0,00	-3,79	-0,77	0,00	-3,84	-0,77
27	3,30	63	0,01	-2,82	-0,49	0,01	-2,82	-0,49	0,01	-2,82	-0,49	0,00	-3,75	-0,53

Arch. Marco Amabili

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 16 - Prop.Massa:-Fy-0.3*Fx+Ecc5%														
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE											
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
28	3,30	64	0,02	-1,40	-0,41	0,02	-1,71	-0,43	0,00	-3,70	-0,53	0,00	-3,75	-0,53
			0,10	-2,77	-0,56	0,10	-2,77	-0,56	0,10	-2,77	-0,56	0,12	-3,68	-0,60
			0,07	-1,37	-0,50	0,07	-1,67	-0,51	0,12	-3,63	-0,60	0,12	-3,68	-0,60
29	3,30	65	0,10	-2,64	-0,70	0,10	-2,64	-0,70	0,10	-2,64	-0,70	0,12	-3,50	-0,72
			0,07	-1,31	-0,66	0,07	-1,59	-0,67	0,11	-3,45	-0,72	0,12	-3,50	-0,72
30	3,30	66	0,10	-2,50	-0,55	0,10	-2,50	-0,55	0,10	-2,50	-0,55	0,12	-3,32	-0,58
			0,07	-1,24	-0,50	0,07	-1,51	-0,51	0,12	-3,28	-0,58	0,12	-3,32	-0,58
31	3,30	67	-0,04	-2,77	-0,57	-0,04	-2,77	-0,57	-0,04	-2,77	-0,57	-0,06	-3,68	-0,56
			0,00	-1,37	-0,58	-0,01	-1,67	-0,58	-0,06	-3,63	-0,56	-0,06	-3,68	-0,56
32	3,30	68	-0,04	-2,64	-0,74	-0,04	-2,64	-0,74	-0,04	-2,64	-0,74	-0,06	-3,50	-0,74
			0,00	-1,31	-0,74	-0,01	-1,59	-0,74	-0,06	-3,45	-0,74	-0,06	-3,50	-0,74
33	3,30	69	-0,04	-2,50	-0,60	-0,04	-2,50	-0,60	-0,04	-2,50	-0,60	-0,06	-3,32	-0,60
			0,00	-1,24	-0,60	-0,01	-1,51	-0,60	-0,06	-3,28	-0,60	-0,06	-3,32	-0,60
34	3,30	70	-0,11	-2,77	-0,80	-0,11	-2,77	-0,80	-0,11	-2,77	-0,80	-0,15	-3,70	-0,82
			-0,06	-1,35	-0,78	-0,07	-1,66	-0,79	-0,14	-3,64	-0,82	-0,15	-3,70	-0,82
35	3,30	71	-0,11	-2,62	-0,62	-0,11	-2,62	-0,62	-0,11	-2,62	-0,62	-0,15	-3,48	-0,58
			-0,06	-1,31	-0,67	-0,07	-1,59	-0,66	-0,15	-3,43	-0,59	-0,15	-3,48	-0,58
36	3,30	72	-0,17	-2,50	-0,32	-0,17	-2,50	-0,32	-0,17	-2,50	-0,32	-0,24	-3,32	-0,29
			-0,06	-1,24	-0,38	-0,09	-1,51	-0,36	-0,23	-3,28	-0,29	-0,24	-3,32	-0,29
5	0,00	73	0,00	0,00	-0,75	0,00	0,00	-0,75	0,00	0,00	-0,75	0,00	0,00	-0,79
			0,00	0,00	-0,70	0,00	0,00	-0,71	0,00	0,00	-0,78	0,00	0,00	-0,79
6	0,00	74	0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,79
			0,00	0,00	-0,71	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,79	0,00	0,00	-0,79
37	0,00	75	0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,79
			0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,73	0,00	0,00	-0,79	0,00	0,00	-0,79
38	0,00	76	0,00	0,00	-0,74	0,00	0,00	-0,74	0,00	0,00	-0,74	0,00	0,00	-0,77
			0,00	0,00	-0,70	0,00	0,00	-0,71	0,00	0,00	-0,77	0,00	0,00	-0,77
5	1,07	77	0,01	-0,90	-0,75	0,01	-0,90	-0,75	0,01	-0,90	-0,75	0,00	-1,18	-0,78
			0,01	-0,46	-0,70	0,01	-0,56	-0,71	0,01	-1,16	-0,78	0,00	-1,18	-0,78
6	1,04	78	0,00	-0,85	-0,76	0,00	-0,85	-0,76	0,00	-0,85	-0,76	0,00	-1,12	-0,79
			0,01	-0,44	-0,71	0,01	-0,53	-0,72	0,00	-1,11	-0,79	0,00	-1,12	-0,79
5	2,26	79	0,01	-2,04	-0,75	0,01	-2,04	-0,75	0,01	-2,04	-0,75	0,00	-2,70	-0,79
			0,02	-1,02	-0,70	0,02	-1,24	-0,71	0,00	-2,66	-0,79	0,00	-2,70	-0,79
6	2,33	80	0,01	-2,04	-0,76	0,01	-2,04	-0,76	0,01	-2,04	-0,76	0,00	-2,70	-0,79
			0,02	-1,02	-0,71	0,02	-1,24	-0,72	0,00	-2,67	-0,79	0,00	-2,70	-0,79
39	2,40	81	0,01	-2,06	-0,77	0,01	-2,06	-0,77	0,01	-2,06	-0,77	0,01	-2,73	-0,79
			0,02	-1,04	-0,72	0,02	-1,26	-0,73	0,01	-2,69	-0,79	0,01	-2,73	-0,79
40	2,40	82	0,02	-2,04	-0,76	0,02	-2,04	-0,76	0,02	-2,04	-0,76	0,01	-2,69	-0,79
			0,03	-1,03	-0,72	0,03	-1,25	-0,73	0,01	-2,66	-0,79	0,01	-2,69	-0,79
41	2,40	83	0,02	-2,02	-0,75	0,02	-2,02	-0,75	0,02	-2,02	-0,75	0,01	-2,67	-0,77
			0,03	-1,03	-0,71	0,03	-1,25	-0,72	0,01	-2,63	-0,77	0,01	-2,67	-0,77
5	3,30	84	0,01	-2,98	-0,75	0,01	-2,98	-0,75	0,01	-2,98	-0,75	0,00	-3,97	-0,79
			0,02	-1,47	-0,70	0,02	-1,80	-0,71	0,00	-3,91	-0,79	0,00	-3,97	-0,79
6	3,30	85	0,01	-2,96	-0,76	0,01	-2,96	-0,76	0,01	-2,96	-0,76	0,00	-3,94	-0,79
			0,02	-1,46	-0,71	0,02	-1,79	-0,72	0,00	-3,88	-0,79	0,00	-3,94	-0,79
37	3,30	86	0,01	-2,94	-0,77	0,01	-2,94	-0,77	0,01	-2,94	-0,77	0,00	-3,90	-0,80
			0,02	-1,45	-0,72	0,02	-1,77	-0,73	0,00	-3,85	-0,79	0,00	-3,90	-0,80
38	3,30	87	0,01	-2,91	-0,76	0,01	-2,91	-0,76	0,01	-2,91	-0,76	0,00	-3,87	-0,79
			0,02	-1,44	-0,72	0,02	-1,76	-0,73	0,00	-3,82	-0,79	0,00	-3,87	-0,79
25	1,10	88	0,01	-0,97	-0,74	0,01	-0,97	-0,74	0,01	-0,97	-0,74	0,00	-1,27	-0,78
			0,01	-0,51	-0,68	0,01	-0,61	-0,70	0,01	-1,25	-0,78	0,00	-1,27	-0,78
25	2,20	89	0,01	-2,07	-0,75	0,01	-2,07	-0,75	0,01	-2,07	-0,75	0,00	-2,74	-0,79
			0,02	-1,05	-0,69	0,02	-1,27	-0,70	0,00	-2,70	-0,78	0,00	-2,74	-0,79
26	1,10	90	-0,01	-0,73	-0,73	-0,01	-0,73	-0,73	-0,01	-0,73	-0,73	-0,01	-0,94	-0,75
			-0,01	-0,42	-0,69	-0,01	-0,49	-0,70	-0,01	-0,93	-0,75	-0,01	-0,94	-0,75
26	2,20	91	0,02	-1,81	-0,75	0,02	-1,81	-0,75	0,02	-1,81	-0,75	0,01	-2,38	-0,77
			0,02	-0,94	-0,71	0,02	-1,13	-0,72	0,01	-2,35	-0,77	0,01	-2,38	-0,77
39	1,00	92	0,00	-0,77	-0,76	0,00	-0,77	-0,76	0,00	-0,77	-0,76	-0,01	-1,01	-0,79
			0,00	-0,40	-0,72	0,00	-0,48	-0,73	-0,01	-1,00	-0,79	-0,01	-1,01	-0,79
40	1,00	93	-0,02	-0,68	-0,74	-0,02	-0,68	-0,74	-0,02	-0,68	-0,74	-0,02	-0,88	-0,77
			-0,02	-0,37	-0,70	-0,02	-0,44	-0,71	-0,02	-0,87	-0,77	-0,02	-0,88	-0,77
41	1,00	94	-0,02	-0,66	-0,72	-0,02	-0,66	-0,72	-0,02	-0,66	-0,72	-0,02	-0,84	-0,74
			-0,01	-0,38	-0,68	-0,01	-0,44	-0,69	-0,02	-0,83	-0,74	-0,02	-0,84	-0,74
53	3,30	95	-0,04	-2,81	-0,26	-0,04	-2,81	-0,26	-0,04	-2,81	-0,26	-0,06	-3,73	-0,23
			0,00	-1,39	-0,29	-0,01	-1,70	-0,28	-0,06	-3,68	-0,23	-0,06	-3,73	-0,23
42	0,00	96	0,00	0,00	-0,95	0,00	0,00	-0,95	0,00	0,00	-0,95	0,00	0,00	-1,03
			0,00	0,00	-0,83	0,00	0,00	-0,86	0,00	0,00	-1,02	0,00	0,00	-1,03
43	0,00	97	0,00	0,00	-0,87	0,00	0,00	-0,87	0,00	0,00	-0,87	0,00	0,00	-0,91
			0,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	-0,82	0,00	0,00	-0,91	0,00	0,00	-0,91
44	0,00	98	0,00	0,00	-0,77	0,00	0,00	-0,77	0,00	0,00	-0,77	0,00	0,00	-0,78
			0,00	0,00	-0,77	0,00	0,00	-0,77	0,00	0,00	-0,78	0,00	0,00	-0,78
45	0,00	99	0,00	0,00	-0,67	0,00	0,00	-0,67	0,00	0,00	-0,67	0,00	0,00	-0,64
			0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,71	0,00	0,00	-0,64	0,00	0,00	-0,64
7	1,10	100	-0,09	-0,80	-1,04	-0,09	-0,80	-1,04	-0,09	-0,80	-1,04	-0,13	-1,07	-1,15
			-0,04	-0,38	-0,86	-0,05	-0,47	-0,90	-0,13	-1,06	-1,14	-0,13	-1,07	-1,15
42	1,10	101	-0,09	-0,87	-0,95	-0,09	-0,87	-0,95	-0,09	-0,87	-0,95	-0,13	-1,16	-1,03
			-0,04	-0,43	-0,83	-0,05	-0,52	-0,86	-0,13	-1,14	-1,02	-0,13	-1,16	-1,03
43	1,10	102	-0,10	-0,91	-0,87	-0,10	-0,91	-0,87	-0,10	-0,91	-0,87	-0,14	-1,21	-0,91
			-0,04	-0,45	-0,80	-0,05	-0,55	-0,82	-0,13	-1,20	-0,90	-0,14	-1,21	-0,91
44	1,10	103	-0,10	-0,92	-0,77	-0,10	-0,92	-0,77	-0,10	-0,92	-0,77	-0,14	-1,21	-0,78
			-0,04	-0,46	-0,76	-0,06	-0,56	-0,77	-0,14	-1,20	-0,78	-0,14	-1,21	-0,78
45	1,10	104	-0,10	-0,89	-0,67	-0,10	-0,89	-0,67	-0,10	-0,89	-0,67	-0,14	-1,17	-0,64
			-0,05	-0,45	-0,72	-0,06	-0,55	-0,71	-0,14	-1,15	-0,64	-0,14	-1,17	-0,64
8	1,10	105	-0,10	-0,85	-0,57	-0,10	-0,85	-0,57	-0,10	-0,85	-0,57	-0,14	-1,10	-0,51

Arch. Marco Amabili

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 16 - Prop.Massa:-Fy-0.3*Fx+Ecc5%														
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE											
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
7	2,20	106	-0,05	-0,45	-0,67	-0,06	-0,54	-0,65	-0,14	-1,09	-0,51	-0,14	-1,10	-0,51
			-0,20	-1,99	-1,06	-0,20	-1,99	-1,06	-0,20	-1,99	-1,06	-0,28	-2,65	-1,17
			-0,08	-0,98	-0,88	-0,11	-1,20	-0,92	-0,27	-2,61	-1,16	-0,28	-2,65	-1,17
42	2,20	107	-0,20	-1,94	-0,96	-0,20	-1,94	-0,96	-0,20	-1,94	-0,96	-0,28	-2,57	-1,03
			-0,08	-0,95	-0,84	-0,11	-1,17	-0,86	-0,27	-2,54	-1,03	-0,28	-2,57	-1,03
43	2,20	108	-0,20	-1,92	-0,87	-0,20	-1,92	-0,87	-0,20	-1,92	-0,87	-0,28	-2,54	-0,91
			-0,08	-0,95	-0,80	-0,11	-1,16	-0,82	-0,27	-2,51	-0,90	-0,28	-2,54	-0,91
44	2,20	109	-0,20	-1,91	-0,77	-0,20	-1,91	-0,77	-0,20	-1,91	-0,77	-0,28	-2,53	-0,78
			-0,09	-0,95	-0,76	-0,11	-1,16	-0,77	-0,28	-2,50	-0,78	-0,28	-2,53	-0,78
45	2,20	110	-0,21	-1,91	-0,68	-0,21	-1,91	-0,68	-0,21	-1,91	-0,68	-0,28	-2,53	-0,65
			-0,09	-0,96	-0,72	-0,11	-1,17	-0,71	-0,28	-2,50	-0,65	-0,28	-2,53	-0,65
8	2,20	111	-0,21	-1,95	-0,58	-0,21	-1,95	-0,58	-0,21	-1,95	-0,58	-0,28	-2,58	-0,51
			-0,09	-0,99	-0,68	-0,11	-1,20	-0,66	-0,28	-2,55	-0,51	-0,28	-2,58	-0,51
42	3,30	112	-0,31	-2,98	-0,96	-0,31	-2,98	-0,96	-0,31	-2,98	-0,96	-0,42	-3,97	-1,04
			-0,13	-1,47	-0,84	-0,17	-1,80	-0,87	-0,42	-3,91	-1,03	-0,42	-3,97	-1,04
43	3,30	113	-0,31	-2,96	-0,87	-0,31	-2,96	-0,87	-0,31	-2,96	-0,87	-0,42	-3,94	-0,91
			-0,13	-1,46	-0,80	-0,17	-1,79	-0,82	-0,42	-3,88	-0,91	-0,42	-3,94	-0,91
44	3,30	114	-0,31	-2,94	-0,77	-0,31	-2,94	-0,77	-0,31	-2,94	-0,77	-0,42	-3,90	-0,78
			-0,13	-1,45	-0,77	-0,17	-1,77	-0,77	-0,42	-3,85	-0,78	-0,42	-3,90	-0,78
45	3,30	115	-0,31	-2,91	-0,68	-0,31	-2,91	-0,68	-0,31	-2,91	-0,68	-0,42	-3,87	-0,65
			-0,13	-1,44	-0,73	-0,17	-1,76	-0,72	-0,42	-3,82	-0,65	-0,42	-3,87	-0,65
46	0,00	116	0,00	0,00	-0,77	0,00	0,00	-0,77	0,00	0,00	-0,77	0,00	0,00	-0,78
			0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,78	0,00	0,00	-0,78
47	0,00	117	0,00	0,00	-0,75	0,00	0,00	-0,75	0,00	0,00	-0,75	0,00	0,00	-0,75
			0,00	0,00	-0,75	0,00	0,00	-0,75	0,00	0,00	-0,75	0,00	0,00	-0,75
48	0,00	118	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,71
			0,00	0,00	-0,73	0,00	0,00	-0,73	0,00	0,00	-0,71	0,00	0,00	-0,71
49	0,00	119	0,00	0,00	-0,68	0,00	0,00	-0,68	0,00	0,00	-0,68	0,00	0,00	-0,67
			0,00	0,00	-0,71	0,00	0,00	-0,70	0,00	0,00	-0,67	0,00	0,00	-0,67
50	0,00	120	0,00	0,00	-0,64	0,00	0,00	-0,64	0,00	0,00	-0,64	0,00	0,00	-0,62
			0,00	0,00	-0,68	0,00	0,00	-0,67	0,00	0,00	-0,62	0,00	0,00	-0,62
34	1,10	121	-0,03	-0,86	-0,80	-0,03	-0,86	-0,80	-0,03	-0,86	-0,80	-0,04	-1,15	-0,81
			-0,02	-0,43	-0,77	-0,02	-0,52	-0,78	-0,04	-1,13	-0,81	-0,04	-1,15	-0,81
46	1,10	122	-0,03	-0,85	-0,77	-0,03	-0,85	-0,77	-0,03	-0,85	-0,77	-0,04	-1,13	-0,78
			-0,02	-0,41	-0,76	-0,02	-0,51	-0,76	-0,04	-1,11	-0,78	-0,04	-1,13	-0,78
47	1,10	123	-0,04	-0,85	-0,75	-0,04	-0,85	-0,75	-0,04	-0,85	-0,75	-0,05	-1,13	-0,75
			-0,02	-0,42	-0,75	-0,02	-0,51	-0,75	-0,05	-1,12	-0,75	-0,05	-1,13	-0,75
48	1,10	124	-0,04	-0,85	-0,72	-0,04	-0,85	-0,72	-0,04	-0,85	-0,72	-0,05	-1,13	-0,71
			-0,02	-0,41	-0,73	-0,02	-0,51	-0,73	-0,05	-1,11	-0,71	-0,05	-1,13	-0,71
49	1,10	125	-0,04	-0,82	-0,68	-0,04	-0,82	-0,68	-0,04	-0,82	-0,68	-0,05	-1,09	-0,67
			-0,02	-0,40	-0,71	-0,03	-0,50	-0,70	-0,05	-1,08	-0,67	-0,05	-1,09	-0,67
50	1,10	126	-0,04	-0,79	-0,65	-0,04	-0,79	-0,65	-0,04	-0,79	-0,65	-0,05	-1,06	-0,62
			-0,02	-0,39	-0,68	-0,03	-0,48	-0,67	-0,05	-1,04	-0,62	-0,05	-1,06	-0,62
35	1,10	127	-0,04	-0,79	-0,61	-0,04	-0,79	-0,61	-0,04	-0,79	-0,61	-0,05	-1,05	-0,57
			-0,02	-0,39	-0,66	-0,03	-0,47	-0,65	-0,05	-1,03	-0,58	-0,05	-1,05	-0,57
34	2,20	128	-0,07	-1,94	-0,80	-0,07	-1,94	-0,80	-0,07	-1,94	-0,80	-0,09	-2,58	-0,82
			-0,04	-0,95	-0,78	-0,05	-1,17	-0,78	-0,09	-2,54	-0,82	-0,09	-2,58	-0,82
46	2,20	129	-0,07	-1,84	-0,77	-0,07	-1,84	-0,77	-0,07	-1,84	-0,77	-0,09	-2,46	-0,78
			-0,04	-0,90	-0,76	-0,05	-1,11	-0,77	-0,09	-2,42	-0,78	-0,09	-2,46	-0,78
47	2,20	130	-0,07	-1,78	-0,75	-0,07	-1,78	-0,75	-0,07	-1,78	-0,75	-0,09	-2,37	-0,75
			-0,04	-0,87	-0,75	-0,05	-1,07	-0,75	-0,09	-2,34	-0,75	-0,09	-2,37	-0,75
48	2,20	131	-0,08	-1,74	-0,72	-0,08	-1,74	-0,72	-0,08	-1,74	-0,72	-0,10	-2,32	-0,71
			-0,04	-0,86	-0,73	-0,05	-1,05	-0,73	-0,10	-2,29	-0,71	-0,10	-2,32	-0,71
49	2,20	132	-0,08	-1,72	-0,69	-0,08	-1,72	-0,69	-0,08	-1,72	-0,69	-0,10	-2,29	-0,67
			-0,04	-0,85	-0,71	-0,05	-1,04	-0,71	-0,10	-2,26	-0,67	-0,10	-2,29	-0,67
50	2,20	133	-0,08	-1,73	-0,65	-0,08	-1,73	-0,65	-0,08	-1,73	-0,65	-0,10	-2,30	-0,62
			-0,04	-0,86	-0,69	-0,05	-1,05	-0,68	-0,10	-2,27	-0,63	-0,10	-2,30	-0,62
35	2,20	134	-0,08	-1,78	-0,61	-0,08	-1,78	-0,61	-0,08	-1,78	-0,61	-0,10	-2,36	-0,58
			-0,04	-0,88	-0,66	-0,05	-1,07	-0,65	-0,10	-2,33	-0,58	-0,10	-2,36	-0,58
46	3,30	135	-0,11	-2,77	-0,78	-0,11	-2,77	-0,78	-0,11	-2,77	-0,78	-0,14	-3,70	-0,79
			-0,06	-1,35	-0,77	-0,07	-1,66	-0,77	-0,14	-3,64	-0,79	-0,14	-3,70	-0,79
47	3,30	136	-0,11	-2,71	-0,75	-0,11	-2,71	-0,75	-0,11	-2,71	-0,75	-0,14	-3,61	-0,75
			-0,06	-1,32	-0,75	-0,07	-1,62	-0,75	-0,14	-3,56	-0,75	-0,14	-3,61	-0,75
48	3,30	137	-0,11	-2,66	-0,72	-0,11	-2,66	-0,72	-0,11	-2,66	-0,72	-0,15	-3,54	-0,71
			-0,06	-1,31	-0,73	-0,08	-1,60	-0,73	-0,14	-3,49	-0,71	-0,15	-3,54	-0,71
49	3,30	138	-0,12	-2,64	-0,69	-0,12	-2,64	-0,69	-0,12	-2,64	-0,69	-0,15	-3,50	-0,67
			-0,07	-1,31	-0,71	-0,08	-1,60	-0,71	-0,15	-3,46	-0,67	-0,15	-3,50	-0,67
50	3,30	139	-0,12	-2,64	-0,65	-0,12	-2,64	-0,65	-0,12	-2,64	-0,65	-0,15	-3,50	-0,63
			-0,07	-1,31	-0,69	-0,08	-1,60	-0,68	-0,15	-3,45	-0,63	-0,15	-3,50	-0,63

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 17 - Prop.Modi:+Fx+0.3*Fy-Ecc5%														
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE											
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
1	0,00	1	0,09	0,12	-0,49	0,09	0,12	-0,49	0,09	0,12	-0,49	0,09	0,12	-0,49
			0,01	0,02	-0,47	0,01	0,03	-0,47	0,04	0,06	-0,47	0,05	0,07	-0,48
2	0,00	2	0,06	0,03	-0,63	0,06	0,03	-0,63	0,06	0,03	-0,63	0,06	0,03	-0,63
			0,00	0,04	-0,57	0,01	0,04	-0,57	0,02	0,04	-0,59	0,03	0,04	-0,60
3	0,00	3	0,03	0,06	-0,40	0,03	0,06	-0,40	0,03	0,06	-0,40	0,03	0,06	-0,40
			-0,04	0,03	-0,34	-0,03	0,03	-0,34	-0,01	0,04	-0,36	-0,01	0,04	-0,37
7	0,00	4	0,01	0,05	0,28	0,01	0,05	0,28	0,01	0,05	0,28	0,01	0,05	0,33
			0,00	0,02	-0,51	0,00	0,02	-0,47	0,00	0,03	-0,23	0,00	0,03	-0,13
8	0,00	5	0,00	0,03	-1,47	0,00	0,03	-1,47	0,00	0,03	-1,47	0,01	0,03	-1,51

Arch. Marco Amabili

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 17 - Prop.Modolo:+Fx+0.3*Fy-Ecc5%														
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE											
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
26	0,00	6	0,00	-0,01	-0,86	0,00	-0,01	-0,89	0,00	0,00	-1,08	0,00	0,01	-1,15
			-0,01	0,00	-1,15	-0,01	0,00	-1,15	-0,01	0,00	-1,15	-0,01	0,01	-1,18
			0,00	-0,02	-0,71	0,00	-0,01	-0,73	0,00	-0,01	-0,87	0,00	-0,01	-0,92
22	0,00	7	0,00	0,05	-0,33	0,00	0,05	-0,33	0,00	0,05	-0,33	0,00	0,06	-0,33
			-0,02	0,03	-0,34	-0,02	0,03	-0,34	-0,02	0,04	-0,33	-0,02	0,04	-0,33
12	0,00	8	0,06	0,04	-0,33	0,06	0,04	-0,33	0,06	0,04	-0,33	0,07	0,04	-0,32
			0,00	0,02	-0,40	0,00	0,02	-0,39	0,02	0,03	-0,37	0,03	0,03	-0,36
16	0,00	9	0,02	0,03	-0,39	0,02	0,03	-0,39	0,02	0,03	-0,39	0,03	0,04	-0,39
			-0,01	0,02	-0,39	-0,01	0,02	-0,39	0,00	0,02	-0,39	0,00	0,03	-0,39
20	0,00	10	0,01	0,04	-0,29	0,01	0,04	-0,29	0,01	0,04	-0,29	0,01	0,04	-0,29
			-0,01	0,03	-0,32	-0,01	0,03	-0,32	0,00	0,03	-0,31	0,00	0,04	-0,31
25	0,00	11	0,00	0,07	0,25	0,00	0,07	0,25	0,00	0,07	0,25	0,00	0,07	0,29
			0,00	0,00	-0,46	0,00	0,00	-0,42	0,00	0,02	-0,20	0,00	0,03	-0,12
4	0,00	12	0,04	0,02	-0,39	0,04	0,02	-0,39	0,04	0,02	-0,39	0,04	0,02	-0,39
			0,01	0,01	-0,39	0,01	0,01	-0,39	0,02	0,01	-0,39	0,02	0,02	-0,39
54	0,00	13	0,00	0,00	-0,49	0,00	0,00	-0,49	0,00	0,00	-0,49	0,00	0,00	-0,49
			0,00	0,00	-0,48	0,00	0,00	-0,48	0,00	0,00	-0,48	0,00	0,00	-0,48
9	0,00	14	0,04	0,03	-0,56	0,04	0,03	-0,56	0,04	0,03	-0,56	0,04	0,04	-0,56
			0,03	0,01	-0,56	0,03	0,01	-0,56	0,03	0,02	-0,56	0,03	0,02	-0,56
34	0,00	15	0,00	0,07	-0,41	0,00	0,07	-0,41	0,00	0,07	-0,41	0,00	0,07	-0,39
			0,00	0,01	-0,67	0,00	0,01	-0,65	0,00	0,03	-0,57	0,00	0,04	-0,54
31	0,00	16	0,02	0,06	-0,52	0,02	0,06	-0,52	0,02	0,06	-0,52	0,02	0,06	-0,52
			-0,01	0,01	-0,51	-0,01	0,01	-0,51	0,00	0,03	-0,51	0,00	0,03	-0,51
28	0,00	17	0,12	0,08	-0,31	0,12	0,08	-0,31	0,12	0,08	-0,31	0,12	0,09	-0,31
			0,03	0,00	-0,39	0,03	0,00	-0,39	0,06	0,03	-0,36	0,07	0,04	-0,35
55	0,00	18	0,00	0,00	-0,44	0,00	0,00	-0,44	0,00	0,00	-0,44	0,00	0,00	-0,43
			0,00	0,00	-0,65	0,00	0,00	-0,64	0,00	0,00	-0,57	0,00	0,00	-0,55
13	0,00	19	0,02	0,11	-0,63	0,02	0,11	-0,63	0,02	0,11	-0,63	0,02	0,12	-0,63
			-0,02	0,05	-0,61	-0,02	0,05	-0,62	-0,01	0,07	-0,62	0,00	0,08	-0,62
17	0,00	20	-0,01	0,08	-0,50	-0,01	0,08	-0,50	-0,01	0,08	-0,50	-0,01	0,08	-0,51
			-0,05	0,02	-0,48	-0,04	0,02	-0,48	-0,03	0,04	-0,49	-0,03	0,05	-0,49
21	0,00	21	-0,02	0,06	-0,30	-0,02	0,06	-0,30	-0,02	0,06	-0,30	-0,02	0,07	-0,30
			-0,04	0,00	-0,35	-0,04	0,01	-0,35	-0,04	0,03	-0,33	-0,03	0,03	-0,33
14	0,00	22	0,03	0,09	-0,75	0,03	0,09	-0,75	0,03	0,09	-0,75	0,03	0,09	-0,76
			-0,02	0,04	-0,70	-0,02	0,04	-0,70	0,00	0,06	-0,72	0,00	0,06	-0,72
18	0,00	23	-0,02	0,07	-0,45	-0,02	0,07	-0,45	-0,02	0,07	-0,45	-0,02	0,07	-0,45
			-0,05	0,04	-0,44	-0,05	0,04	-0,44	-0,04	0,05	-0,44	-0,04	0,05	-0,44
19	0,00	24	-0,01	0,06	-0,30	-0,01	0,06	-0,30	-0,01	0,06	-0,30	-0,01	0,06	-0,30
			-0,03	0,01	-0,34	-0,03	0,01	-0,34	-0,02	0,03	-0,33	-0,02	0,03	-0,32
23	0,00	25	-0,02	0,05	-0,38	-0,02	0,05	-0,38	-0,02	0,05	-0,38	-0,02	0,06	-0,38
			-0,03	0,00	-0,37	-0,03	0,00	-0,37	-0,02	0,02	-0,38	-0,02	0,02	-0,38
56	0,00	26	0,00	0,00	-0,61	0,00	0,00	-0,61	0,00	0,00	-0,61	0,00	0,00	-0,61
			0,00	0,00	-0,58	0,00	0,00	-0,59	0,00	0,00	-0,59	0,00	0,00	-0,59
27	0,00	27	-0,09	0,05	-0,33	-0,09	0,05	-0,33	-0,09	0,05	-0,33	-0,09	0,05	-0,34
			-0,04	0,01	-0,31	-0,04	0,01	-0,31	-0,05	0,02	-0,32	-0,06	0,03	-0,32
24	0,00	28	0,01	0,04	-0,25	0,01	0,04	-0,25	0,01	0,04	-0,25	0,01	0,05	-0,25
			0,00	0,00	-0,24	0,00	0,00	-0,24	0,00	0,02	-0,25	0,00	0,02	-0,25
53	0,00	29	0,00	0,00	-0,33	0,00	0,00	-0,33	0,00	0,00	-0,33	0,00	0,00	-0,33
			0,00	0,00	-0,33	0,00	0,00	-0,33	0,00	0,00	-0,33	0,00	0,00	-0,33
10	0,00	30	0,01	0,03	-0,56	0,01	0,03	-0,56	0,01	0,03	-0,56	0,01	0,03	-0,56
			0,01	0,01	-0,56	0,01	0,01	-0,56	0,01	0,02	-0,56	0,01	0,02	-0,56
35	0,00	31	0,00	0,06	-1,00	0,00	0,06	-1,00	0,00	0,06	-1,00	0,00	0,07	-1,02
			0,01	0,01	-0,73	0,01	0,01	-0,75	0,01	0,03	-0,83	0,00	0,04	-0,86
11	0,00	32	-0,02	0,11	-0,39	-0,02	0,11	-0,39	-0,02	0,11	-0,39	-0,02	0,12	-0,39
			-0,03	0,03	-0,36	-0,03	0,03	-0,36	-0,03	0,06	-0,37	-0,03	0,07	-0,37
15	0,00	33	-0,02	0,07	-0,82	-0,02	0,07	-0,82	-0,02	0,07	-0,82	-0,03	0,07	-0,83
			0,01	0,00	-0,67	0,01	0,00	-0,67	0,00	0,02	-0,72	0,00	0,03	-0,73
36	0,00	34	-0,01	0,16	-0,47	-0,01	0,16	-0,47	-0,01	0,16	-0,47	-0,02	0,17	-0,48
			0,00	0,03	-0,42	0,00	0,03	-0,42	0,00	0,08	-0,45	0,00	0,09	-0,45
29	0,00	35	0,04	0,08	-0,52	0,04	0,08	-0,52	0,04	0,08	-0,52	0,05	0,08	-0,51
			-0,03	0,02	-0,55	-0,03	0,02	-0,55	0,00	0,04	-0,54	0,01	0,05	-0,53
30	0,00	36	0,12	0,18	-0,40	0,12	0,18	-0,40	0,12	0,18	-0,40	0,13	0,18	-0,40
			0,03	0,04	-0,42	0,04	0,05	-0,41	0,07	0,09	-0,41	0,08	0,11	-0,41
33	0,00	37	0,06	0,09	-0,56	0,06	0,09	-0,56	0,06	0,09	-0,56	0,06	0,09	-0,56
			0,01	-0,03	-0,54	0,01	-0,02	-0,54	0,03	0,01	-0,55	0,03	0,03	-0,55
32	0,00	38	0,04	0,05	-0,64	0,04	0,05	-0,64	0,04	0,05	-0,64	0,04	0,06	-0,64
			-0,01	0,00	-0,64	0,00	0,01	-0,64	0,01	0,02	-0,64	0,01	0,03	-0,64
1	3,30	39	1,24	1,70	-0,52	1,24	1,70	-0,52	1,24	1,70	-0,52	1,30	1,79	-0,52
			0,24	0,26	-0,50	0,29	0,33	-0,50	0,60	0,78	-0,51	0,71	0,95	-0,51
2	3,30	40	1,24	1,65	-0,75	1,24	1,65	-0,75	1,24	1,65	-0,75	1,30	1,73	-0,76
			0,24	0,25	-0,68	0,29	0,32	-0,68	0,60	0,76	-0,71	0,71	0,92	-0,71
3	3,30	41	1,24	1,59	-0,45	1,24	1,59	-0,45	1,24	1,59	-0,45	1,30	1,67	-0,46
			0,24	0,24	-0,38	0,29	0,31	-0,38	0,60	0,73	-0,41	0,71	0,89	-0,41
4	3,30	42	1,22	1,59	-0,45	1,22	1,59	-0,45	1,22	1,59	-0,45	1,28	1,67	-0,45
			0,24	0,24	-0,46	0,29	0,31	-0,46	0,59	0,73	-0,46	0,70	0,89	-0,46
7	3,30	43	1,21	1,70	0,31	1,21	1,70	0,31	1,21	1,70	0,31	1,27	1,79	0,37
			0,24	0,26	-0,53	0,28	0,33	-0,49	0,58	0,78	-0,23	0,69	0,95	-0,13
8	3,30	44	1,21	1,65	-1,60	1,21	1,65	-1,60	1,21	1,65	-1,60	1,27	1,73	-1,64
			0,24	0,25	-0,93	0,28	0,32	-0,96	0,58	0,76	-1,17	0,69	0,92	-1,25
9	3,30	45	1,20	1,59	-0,56	1,20	1,59	-0,56	1,20	1,59	-0,56	1,26	1,67	-0,56
			0,23	0,24	-0,63	0,28	0,31	-0,62	0,58	0,73	-0,60	0,69	0,89	-0,60
10	3,30	46	1,19	1,55	-0,60	1,19	1,55	-0,60	1,19	1,55	-0,60	1,25	1,63	-0,60
			0,23	0,23	-0,60	0,28	0,30	-0,60	0,58	0,71	-0,60	0,69	0,86	-0,60
11	3,30	47	1,19	1,51	-0,44	1,19	1,51	-0,44	1,19	1,51	-0,44	1,25	1,59	-0,44

Arch. Marco Amabili

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 17 - Prop.Modolo:+Fx+0.3*Fy-Ecc5%														
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE											
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
12	3,30	48	0,23	0,23	-0,40	0,28	0,29	-0,40	0,58	0,69	-0,41	0,69	0,84	-0,42
			1,17	1,70	-0,36	1,17	1,70	-0,36	1,17	1,70	-0,36	1,23	1,79	-0,36
13	3,30	49	0,23	0,26	-0,43	0,28	0,33	-0,43	0,57	0,78	-0,41	0,67	0,95	-0,40
			1,12	1,66	-0,71	1,12	1,66	-0,71	1,12	1,66	-0,71	1,17	1,75	-0,72
14	3,30	50	0,21	0,25	-0,70	0,26	0,32	-0,70	0,54	0,77	-0,70	0,64	0,93	-0,70
			1,11	1,62	-0,87	1,11	1,62	-0,87	1,11	1,62	-0,87	1,17	1,70	-0,87
15	3,30	51	0,21	0,23	-0,81	0,26	0,30	-0,81	0,54	0,74	-0,83	0,64	0,89	-0,84
			0,52	1,57	-0,89	0,52	1,57	-0,89	0,52	1,57	-0,89	0,54	1,65	-0,90
16	3,30	52	0,10	0,31	-0,73	0,12	0,37	-0,74	0,25	0,77	-0,78	0,30	0,91	-0,81
			1,12	1,70	-0,45	1,12	1,70	-0,45	1,12	1,70	-0,45	1,18	1,79	-0,45
17	3,30	53	0,22	0,26	-0,46	0,27	0,33	-0,46	0,54	0,78	-0,46	0,65	0,95	-0,46
			1,12	1,67	-0,59	1,12	1,67	-0,59	1,12	1,67	-0,59	1,18	1,76	-0,59
18	3,30	54	0,22	0,25	-0,57	0,27	0,33	-0,57	0,54	0,77	-0,57	0,65	0,93	-0,58
			1,12	1,65	-0,56	1,12	1,65	-0,56	1,12	1,65	-0,56	1,18	1,73	-0,56
19	3,30	55	0,22	0,25	-0,54	0,27	0,32	-0,54	0,54	0,76	-0,54	0,65	0,92	-0,55
			0,99	1,39	-0,36	0,99	1,39	-0,36	0,99	1,39	-0,36	1,04	1,46	-0,35
20	3,30	56	0,20	0,20	-0,40	0,24	0,26	-0,40	0,48	0,63	-0,39	0,57	0,77	-0,38
			1,10	1,70	-0,35	1,10	1,70	-0,35	1,10	1,70	-0,35	1,16	1,79	-0,34
21	3,30	57	0,22	0,26	-0,38	0,26	0,33	-0,38	0,53	0,78	-0,37	0,64	0,95	-0,36
			1,10	1,67	-0,34	1,10	1,67	-0,34	1,10	1,67	-0,34	1,16	1,76	-0,33
22	3,30	58	0,22	0,25	-0,39	0,26	0,33	-0,39	0,53	0,77	-0,37	0,64	0,93	-0,37
			1,10	1,65	-0,40	1,10	1,65	-0,40	1,10	1,65	-0,40	1,16	1,73	-0,40
23	3,30	59	0,22	0,25	-0,40	0,26	0,32	-0,40	0,53	0,76	-0,40	0,64	0,92	-0,40
			1,11	1,45	-0,43	1,11	1,45	-0,43	1,11	1,45	-0,43	1,16	1,53	-0,44
24	3,30	60	0,22	0,21	-0,42	0,26	0,28	-0,42	0,54	0,67	-0,42	0,64	0,81	-0,43
			1,08	1,62	-0,28	1,08	1,62	-0,28	1,08	1,62	-0,28	1,14	1,70	-0,28
25	3,30	61	0,21	0,25	-0,27	0,26	0,31	-0,27	0,52	0,74	-0,27	0,62	0,90	-0,27
			1,06	1,70	0,27	1,06	1,70	0,27	1,06	1,70	0,27	1,11	1,79	0,31
26	3,30	62	0,21	0,26	-0,48	0,25	0,33	-0,45	0,51	0,78	-0,21	0,61	0,95	-0,13
			1,06	1,65	-1,27	1,06	1,65	-1,27	1,06	1,65	-1,27	1,11	1,73	-1,30
27	3,30	63	0,21	0,25	-0,77	0,25	0,32	-0,80	0,51	0,76	-0,95	0,61	0,92	-1,01
			1,06	1,62	-0,38	1,06	1,62	-0,38	1,06	1,62	-0,38	1,11	1,70	-0,38
28	3,30	64	0,21	0,25	-0,35	0,25	0,31	-0,35	0,51	0,74	-0,36	0,61	0,90	-0,36
			1,02	1,59	-0,33	1,02	1,59	-0,33	1,02	1,59	-0,33	1,07	1,67	-0,33
29	3,30	65	0,20	0,24	-0,42	0,24	0,31	-0,42	0,50	0,73	-0,39	0,59	0,89	-0,38
			1,02	1,53	-0,58	1,02	1,53	-0,58	1,02	1,53	-0,58	1,07	1,61	-0,58
30	3,30	66	0,20	0,23	-0,62	0,24	0,29	-0,62	0,50	0,70	-0,60	0,59	0,85	-0,60
			1,02	1,47	-0,43	1,02	1,47	-0,43	1,02	1,47	-0,43	1,07	1,54	-0,43
31	3,30	67	0,20	0,22	-0,44	0,24	0,28	-0,44	0,50	0,67	-0,44	0,59	0,82	-0,44
			1,08	1,59	-0,60	1,08	1,59	-0,60	1,08	1,59	-0,60	1,14	1,67	-0,60
32	3,30	68	0,21	0,24	-0,59	0,26	0,31	-0,59	0,52	0,73	-0,59	0,62	0,88	-0,59
			1,08	1,53	-0,74	1,08	1,53	-0,74	1,08	1,53	-0,74	1,14	1,61	-0,74
33	3,30	69	0,21	0,23	-0,74	0,26	0,29	-0,74	0,52	0,70	-0,74	0,62	0,85	-0,74
			1,08	1,47	-0,63	1,08	1,47	-0,63	1,08	1,47	-0,63	1,14	1,54	-0,63
34	3,30	70	0,21	0,22	-0,60	0,26	0,28	-0,60	0,52	0,67	-0,61	0,62	0,82	-0,61
			0,43	1,80	-0,42	0,43	1,80	-0,42	0,43	1,80	-0,42	0,45	1,89	-0,40
35	3,30	71	0,06	0,31	-0,70	0,08	0,38	-0,68	0,20	0,85	-0,60	0,24	1,02	-0,56
			0,45	1,49	-1,07	0,45	1,49	-1,07	0,45	1,49	-1,07	0,47	1,57	-1,09
36	3,30	72	0,07	0,21	-0,78	0,09	0,27	-0,79	0,21	0,67	-0,89	0,25	0,82	-0,92
			1,14	1,47	-0,51	1,14	1,47	-0,51	1,14	1,47	-0,51	1,20	1,54	-0,51
5	0,00	73	0,23	0,22	-0,45	0,27	0,28	-0,45	0,55	0,67	-0,48	0,66	0,82	-0,48
			0,00	0,00	-0,09	0,00	0,00	-0,09	0,00	0,00	-0,09	0,00	0,00	-0,06
6	0,00	74	0,00	0,00	-0,55	0,00	0,00	-0,53	0,00	0,00	-0,39	0,00	0,00	-0,33
			0,00	0,00	-0,43	0,00	0,00	-0,43	0,00	0,00	-0,43	0,00	0,00	-0,41
37	0,00	75	0,00	0,00	-0,63	0,00	0,00	-0,62	0,00	0,00	-0,55	0,00	0,00	-0,53
			0,00	0,00	-0,75	0,00	0,00	-0,75	0,00	0,00	-0,75	0,00	0,00	-0,75
38	0,00	76	0,00	0,00	-0,69	0,00	0,00	-0,69	0,00	0,00	-0,71	0,00	0,00	-0,71
			0,00	0,00	-0,99	0,00	0,00	-0,99	0,00	0,00	-0,99	0,00	0,00	-1,01
5	1,07	77	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,73	0,00	0,00	-0,82	0,00	0,00	-0,85
			0,34	0,47	-0,08	0,34	0,47	-0,08	0,34	0,47	-0,08	0,35	0,50	-0,05
6	1,04	78	0,07	0,04	-0,55	0,08	0,06	-0,53	0,17	0,20	-0,38	0,20	0,25	-0,33
			0,32	0,44	-0,42	0,32	0,44	-0,42	0,32	0,44	-0,42	0,34	0,46	-0,41
5	2,26	79	0,06	0,04	-0,62	0,08	0,06	-0,61	0,15	0,18	-0,55	0,18	0,23	-0,53
			0,72	1,11	-0,08	0,72	1,11	-0,08	0,72	1,11	-0,08	0,76	1,17	-0,05
6	2,33	80	0,14	0,14	-0,55	0,17	0,19	-0,53	0,35	0,49	-0,38	0,42	0,60	-0,33
			0,75	1,11	-0,42	0,75	1,11	-0,42	0,75	1,11	-0,42	0,78	1,17	-0,40
39	2,40	81	0,15	0,15	-0,62	0,18	0,19	-0,61	0,36	0,50	-0,55	0,43	0,61	-0,53
			0,79	1,10	-0,79	0,79	1,10	-0,79	0,79	1,10	-0,79	0,83	1,16	-0,79
40	2,40	82	0,16	0,14	-0,70	0,19	0,18	-0,70	0,39	0,49	-0,73	0,46	0,60	-0,74
			0,83	1,05	-1,01	0,83	1,05	-1,01	0,83	1,05	-1,01	0,87	1,10	-1,03
41	2,40	83	0,17	0,11	-0,74	0,20	0,16	-0,75	0,41	0,45	-0,83	0,48	0,56	-0,87
			0,82	1,00	-1,22	0,82	1,00	-1,22	0,82	1,00	-1,22	0,86	1,05	-1,25
5	3,30	84	0,17	0,09	-0,77	0,20	0,14	-0,79	0,40	0,42	-0,93	0,48	0,53	-0,98
			1,06	1,69	-0,08	1,06	1,69	-0,08	1,06	1,69	-0,08	1,11	1,78	-0,05
6	3,30	85	0,21	0,26	-0,55	0,25	0,33	-0,53	0,51	0,78	-0,38	0,61	0,94	-0,33
			1,06	1,68	-0,42	1,06	1,68	-0,42	1,06	1,68	-0,42	1,11	1,77	-0,41
37	3,30	86	0,21	0,26	-0,62	0,25	0,33	-0,62	0,51	0,77	-0,55	0,61	0,93	-0,53
			1,06	1,67	-0,76	1,06	1,67	-0,76	1,06	1,67	-0,76	1,11	1,75	-0,76
38	3,30	87	0,21	0,25	-0,69	0,25	0,32	-0,70	0,51	0,77	-0,72	0,61	0,93	-0,72
			1,06	1,66	-1,03	1,06	1,66	-1,03	1,06	1,66	-1,03	1,11	1,74	-1,05
25	1,10	88	0,21	0,25	-0,74	0,25	0,32	-0,75	0,51	0,76	-0,84	0,61	0,92	-0,88
			0,35	0,51	0,26	0,35	0,51	0,26	0,35	0,51	0,26	0,36	0,54	0,31
25	2,20	89	0,07	0,02	-0,48	0,09	0,04	-0,44	0,17	0,20	-0,21	0,20	0,25	-0,13
			0,70	1,11	0,27	0,70	1,11	0,27	0,70	1,11	0,27	0,74	1,17	0,31

Arch. Marco Amabili

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 17 - Prop.Modolo: +Fx+0.3*Fy-Ecc5%														
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE											
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
26	1,10	90	0,14	0,13	-0,48	0,17	0,18	-0,45	0,34	0,49	-0,21	0,41	0,60	-0,13
			0,27	0,12	-1,24	0,27	0,12	-1,24	0,27	0,12	-1,24	0,28	0,14	-1,27
			0,04	-0,08	-0,75	0,05	-0,07	-0,78	0,12	-0,01	-0,93	0,15	0,02	-0,98
26	2,20	91	0,75	0,83	-1,30	0,75	0,83	-1,30	0,75	0,83	-1,30	0,79	0,88	-1,33
			0,15	0,05	-0,78	0,18	0,09	-0,80	0,37	0,33	-0,96	0,44	0,42	-1,02
39	1,00	92	0,28	0,35	-0,78	0,28	0,35	-0,78	0,28	0,35	-0,78	0,29	0,37	-0,78
			0,05	0,02	-0,69	0,06	0,03	-0,70	0,13	0,14	-0,72	0,16	0,18	-0,73
40	1,00	93	0,22	0,22	-0,96	0,22	0,22	-0,96	0,22	0,22	-0,96	0,23	0,23	-0,98
			0,02	-0,02	-0,71	0,03	-0,01	-0,72	0,10	0,06	-0,80	0,12	0,09	-0,83
41	1,00	94	0,23	0,11	-1,16	0,23	0,11	-1,16	0,23	0,11	-1,16	0,25	0,13	-1,19
			0,03	-0,07	-0,73	0,04	-0,06	-0,75	0,10	0,00	-0,89	0,13	0,02	-0,93
53	3,30	95	1,08	1,61	-0,32	1,08	1,61	-0,32	1,08	1,61	-0,32	1,14	1,69	-0,32
			0,21	0,24	-0,32	0,26	0,31	-0,32	0,52	0,74	-0,32	0,62	0,89	-0,32
42	0,00	96	0,00	0,00	-0,09	0,00	0,00	-0,09	0,00	0,00	-0,09	0,00	0,00	-0,05
			0,00	0,00	-0,61	0,00	0,00	-0,59	0,00	0,00	-0,42	0,00	0,00	-0,36
43	0,00	97	0,00	0,00	-0,46	0,00	0,00	-0,46	0,00	0,00	-0,46	0,00	0,00	-0,45
			0,00	0,00	-0,70	0,00	0,00	-0,68	0,00	0,00	-0,61	0,00	0,00	-0,59
44	0,00	98	0,00	0,00	-0,84	0,00	0,00	-0,84	0,00	0,00	-0,84	0,00	0,00	-0,85
			0,00	0,00	-0,77	0,00	0,00	-0,77	0,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	-0,80
45	0,00	99	0,00	0,00	-1,21	0,00	0,00	-1,21	0,00	0,00	-1,21	0,00	0,00	-1,23
			0,00	0,00	-0,84	0,00	0,00	-0,86	0,00	0,00	-0,97	0,00	0,00	-1,01
7	1,10	100	0,40	0,44	0,30	0,40	0,44	0,30	0,40	0,44	0,30	0,42	0,47	0,35
			0,08	0,09	-0,53	0,10	0,10	-0,49	0,19	0,22	-0,23	0,23	0,26	-0,14
42	1,10	101	0,40	0,48	-0,08	0,40	0,48	-0,08	0,40	0,48	-0,08	0,42	0,51	-0,05
			0,08	0,08	-0,61	0,10	0,10	-0,59	0,19	0,22	-0,42	0,23	0,27	-0,36
43	1,10	102	0,40	0,50	-0,46	0,40	0,50	-0,46	0,40	0,50	-0,46	0,42	0,53	-0,45
			0,08	0,07	-0,69	0,09	0,09	-0,68	0,19	0,23	-0,61	0,23	0,28	-0,58
44	1,10	103	0,39	0,50	-0,84	0,39	0,50	-0,84	0,39	0,50	-0,84	0,41	0,52	-0,84
			0,07	0,06	-0,77	0,09	0,09	-0,77	0,19	0,22	-0,79	0,22	0,27	-0,80
45	1,10	104	0,38	0,46	-1,20	0,38	0,46	-1,20	0,38	0,46	-1,20	0,40	0,48	-1,22
			0,07	0,04	-0,84	0,08	0,06	-0,85	0,18	0,19	-0,97	0,22	0,24	-1,01
8	1,10	105	0,38	0,39	-1,57	0,38	0,39	-1,57	0,38	0,39	-1,57	0,40	0,41	-1,61
			0,07	0,01	-0,91	0,09	0,02	-0,94	0,18	0,14	-1,14	0,22	0,19	-1,22
7	2,20	106	0,80	1,08	0,32	0,80	1,08	0,32	0,80	1,08	0,32	0,84	1,14	0,37
			0,16	0,17	-0,53	0,19	0,22	-0,49	0,39	0,50	-0,23	0,46	0,61	-0,13
42	2,20	107	0,80	1,07	-0,08	0,80	1,07	-0,08	0,80	1,07	-0,08	0,84	1,13	-0,05
			0,16	0,17	-0,61	0,19	0,21	-0,59	0,39	0,49	-0,42	0,46	0,60	-0,36
43	2,20	108	0,80	1,07	-0,46	0,80	1,07	-0,46	0,80	1,07	-0,46	0,84	1,12	-0,45
			0,16	0,16	-0,69	0,19	0,20	-0,68	0,39	0,49	-0,61	0,46	0,59	-0,58
44	2,20	109	0,80	1,06	-0,84	0,80	1,06	-0,84	0,80	1,06	-0,84	0,84	1,12	-0,84
			0,15	0,15	-0,77	0,19	0,20	-0,77	0,38	0,48	-0,79	0,46	0,58	-0,80
45	2,20	110	0,79	1,05	-1,21	0,79	1,05	-1,21	0,79	1,05	-1,21	0,83	1,10	-1,23
			0,15	0,14	-0,84	0,18	0,18	-0,86	0,38	0,47	-0,97	0,45	0,57	-1,01
8	2,20	111	0,79	1,04	-1,60	0,79	1,04	-1,60	0,79	1,04	-1,60	0,83	1,10	-1,64
			0,15	0,12	-0,92	0,18	0,17	-0,95	0,38	0,45	-1,16	0,46	0,56	-1,24
42	3,30	112	1,21	1,69	-0,08	1,21	1,69	-0,08	1,21	1,69	-0,08	1,27	1,78	-0,05
			0,24	0,26	-0,62	0,28	0,33	-0,59	0,58	0,78	-0,42	0,69	0,94	-0,36
43	3,30	113	1,21	1,68	-0,46	1,21	1,68	-0,46	1,21	1,68	-0,46	1,27	1,77	-0,45
			0,24	0,26	-0,70	0,28	0,33	-0,68	0,58	0,77	-0,61	0,69	0,93	-0,58
44	3,30	114	1,21	1,67	-0,84	1,21	1,67	-0,84	1,21	1,67	-0,84	1,27	1,75	-0,84
			0,24	0,25	-0,77	0,28	0,32	-0,77	0,58	0,77	-0,79	0,69	0,93	-0,80
45	3,30	115	1,21	1,66	-1,21	1,21	1,66	-1,21	1,21	1,66	-1,21	1,27	1,74	-1,24
			0,24	0,25	-0,85	0,28	0,32	-0,86	0,58	0,76	-0,98	0,69	0,92	-1,02
46	0,00	116	0,00	0,00	-0,52	0,00	0,00	-0,52	0,00	0,00	-0,52	0,00	0,00	-0,51
			0,00	0,00	-0,71	0,00	0,00	-0,70	0,00	0,00	-0,64	0,00	0,00	-0,62
47	0,00	117	0,00	0,00	-0,64	0,00	0,00	-0,64	0,00	0,00	-0,64	0,00	0,00	-0,63
			0,00	0,00	-0,73	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,69	0,00	0,00	-0,68
48	0,00	118	0,00	0,00	-0,75	0,00	0,00	-0,75	0,00	0,00	-0,75	0,00	0,00	-0,75
			0,00	0,00	-0,74	0,00	0,00	-0,74	0,00	0,00	-0,74	0,00	0,00	-0,75
49	0,00	119	0,00	0,00	-0,86	0,00	0,00	-0,86	0,00	0,00	-0,86	0,00	0,00	-0,86
			0,00	0,00	-0,75	0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,79	0,00	0,00	-0,80
50	0,00	120	0,00	0,00	-0,96	0,00	0,00	-0,96	0,00	0,00	-0,96	0,00	0,00	-0,97
			0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,77	0,00	0,00	-0,83	0,00	0,00	-0,85
34	1,10	121	0,14	0,52	-0,40	0,14	0,52	-0,40	0,14	0,52	-0,40	0,14	0,55	-0,39
			0,02	0,08	-0,69	0,03	0,10	-0,67	0,07	0,24	-0,58	0,08	0,29	-0,55
46	1,10	122	0,14	0,56	-0,53	0,14	0,56	-0,53	0,14	0,56	-0,53	0,15	0,59	-0,52
			0,02	0,09	-0,71	0,03	0,11	-0,70	0,07	0,26	-0,64	0,08	0,31	-0,62
47	1,10	123	0,14	0,58	-0,64	0,14	0,58	-0,64	0,14	0,58	-0,64	0,15	0,61	-0,64
			0,02	0,10	-0,73	0,03	0,12	-0,72	0,06	0,27	-0,70	0,08	0,33	-0,69
48	1,10	124	0,14	0,58	-0,75	0,14	0,58	-0,75	0,14	0,58	-0,75	0,14	0,61	-0,75
			0,02	0,10	-0,74	0,03	0,12	-0,74	0,06	0,27	-0,74	0,08	0,33	-0,75
49	1,10	125	0,13	0,55	-0,86	0,13	0,55	-0,86	0,13	0,55	-0,86	0,14	0,58	-0,86
			0,02	0,09	-0,75	0,02	0,11	-0,76	0,06	0,26	-0,79	0,07	0,31	-0,80
50	1,10	126	0,13	0,51	-0,96	0,13	0,51	-0,96	0,13	0,51	-0,96	0,13	0,54	-0,97
			0,01	0,08	-0,76	0,02	0,10	-0,77	0,06	0,24	-0,83	0,07	0,29	-0,85
35	1,10	127	0,13	0,49	-1,07	0,13	0,49	-1,07	0,13	0,49	-1,07	0,13	0,52	-1,09
			0,02	0,08	-0,77	0,02	0,10	-0,78	0,06	0,23	-0,88	0,07	0,28	-0,91
34	2,20	128	0,28	1,20	-0,40	0,28	1,20	-0,40	0,28	1,20	-0,40	0,29	1,27	-0,39
			0,04	0,19	-0,69	0,06	0,24	-0,68	0,13	0,56	-0,59	0,16	0,67	-0,55
46	2,20	129	0,28	1,24	-0,53	0,28	1,24	-0,53	0,28	1,24	-0,53	0,29	1,30	-0,52
			0,04	0,21	-0,71	0,06	0,26	-0,70	0,13	0,58	-0,64	0,16	0,70	-0,62
47	2,20	130	0,27	1,23	-0,64	0,27	1,23	-0,64	0,27	1,23	-0,64	0,29	1,30	-0,64
			0,04	0,21	-0,73	0,05	0,26	-0,72	0,13	0,58	-0,70	0,15	0,70	-0,69
48	2,20	131	0,27	1,19	-0,75	0,27	1,19	-0,75	0,27	1,19	-0,75	0,29	1,25	-0,75

Arch. Marco Amabili

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 17 - Prop.Modolo:+Fx+0.3*Fy-Ecc5%														
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE											
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
49	2,20	132	0,04	0,19	-0,74	0,05	0,24	-0,74	0,13	0,56	-0,75	0,15	0,67	-0,75
			0,27	1,13	-0,86	0,27	1,13	-0,86	0,27	1,13	-0,86	0,29	1,19	-0,86
50	2,20	133	0,04	0,18	-0,76	0,05	0,22	-0,76	0,13	0,52	-0,79	0,15	0,63	-0,80
			0,28	1,08	-0,96	0,28	1,08	-0,96	0,28	1,08	-0,96	0,29	1,13	-0,97
35	2,20	134	0,04	0,16	-0,76	0,05	0,21	-0,77	0,13	0,50	-0,84	0,15	0,60	-0,86
			0,28	1,05	-1,09	0,28	1,05	-1,09	0,28	1,05	-1,09	0,29	1,11	-1,11
46	3,30	135	0,04	0,16	-0,78	0,05	0,21	-0,80	0,13	0,49	-0,89	0,15	0,59	-0,93
			0,41	1,93	-0,53	0,41	1,93	-0,53	0,41	1,93	-0,53	0,44	2,02	-0,52
47	3,30	136	0,06	0,33	-0,71	0,08	0,41	-0,70	0,19	0,91	-0,64	0,23	1,09	-0,62
			0,41	1,90	-0,64	0,41	1,90	-0,64	0,41	1,90	-0,64	0,43	2,00	-0,64
48	3,30	137	0,06	0,32	-0,73	0,08	0,40	-0,73	0,19	0,89	-0,70	0,23	1,07	-0,69
			0,40	1,83	-0,75	0,40	1,83	-0,75	0,40	1,83	-0,75	0,42	1,92	-0,75
49	3,30	138	0,06	0,30	-0,75	0,07	0,37	-0,75	0,18	0,85	-0,75	0,22	1,02	-0,75
			0,41	1,72	-0,86	0,41	1,72	-0,86	0,41	1,72	-0,86	0,43	1,81	-0,87
50	3,30	139	0,06	0,26	-0,76	0,07	0,34	-0,76	0,19	0,79	-0,79	0,23	0,96	-0,81
			0,42	1,61	-0,97	0,42	1,61	-0,97	0,42	1,61	-0,97	0,45	1,69	-0,98
			0,06	0,23	-0,77	0,08	0,30	-0,78	0,19	0,73	-0,84	0,23	0,89	-0,86

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 18 - Prop.Modolo: -Fx+0.3*Fy-Ecc5%														
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE											
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
1	0,00	1	-0.05	0.14	-0.70	-0.05	0.14	-0.70	-0.05	0.14	-0.70	-0.06	0.19	-0.78
			-0.01	0.03	-0.50	-0.02	0.03	-0.51	-0.02	0.07	-0.57	-0.03	0.08	-0.59
2	0,00	2	-0.02	0.07	-0.59	-0.02	0.07	-0.59	-0.02	0.07	-0.59	-0.02	0.09	-0.60
			-0.01	0.04	-0.57	-0.01	0.05	-0.57	-0.01	0.06	-0.57	-0.01	0.06	-0.58
3	0,00	3	-0.06	0.04	-0.37	-0.06	0.04	-0.37	-0.06	0.04	-0.37	-0.06	0.05	-0.39
			-0.05	0.03	-0.33	-0.05	0.03	-0.33	-0.05	0.03	-0.35	-0.05	0.03	-0.35
7	0,00	4	-0.01	0.11	-1.19	-0.01	0.11	-1.19	-0.01	0.11	-1.19	-0.02	0.14	-1.36
			-0.01	0.03	-0.75	-0.01	0.04	-0.77	-0.01	0.06	-0.91	-0.01	0.07	-0.95
8	0,00	5	0.00	0.00	-0.25	0.00	0.00	-0.25	0.00	0.00	-0.25	0.00	0.01	-0.09
			0.00	-0.01	-0.66	0.00	-0.01	-0.64	0.00	-0.01	-0.51	0.00	-0.01	-0.47
26	0,00	6	0.01	0.05	0.25	0.01	0.05	0.25	0.01	0.05	0.25	0.02	0.07	0.55
			0.00	-0.01	-0.48	0.00	-0.01	-0.44	0.01	0.01	-0.22	0.01	0.02	-0.14
22	0,00	7	-0.06	0.02	-0.30	-0.06	0.02	-0.30	-0.06	0.02	-0.30	-0.08	0.02	-0.29
			-0.03	0.02	-0.33	-0.04	0.02	-0.33	-0.04	0.02	-0.32	-0.05	0.02	-0.32
12	0,00	8	-0.08	0.15	-0.48	-0.08	0.15	-0.48	-0.08	0.15	-0.48	-0.11	0.20	-0.51
			-0.03	0.04	-0.42	-0.03	0.05	-0.43	-0.05	0.08	-0.44	-0.05	0.09	-0.45
16	0,00	9	-0.04	0.10	-0.38	-0.04	0.10	-0.38	-0.04	0.10	-0.38	-0.04	0.13	-0.38
			-0.02	0.03	-0.39	-0.02	0.03	-0.39	-0.03	0.06	-0.39	-0.03	0.06	-0.39
20	0,00	10	-0.07	0.10	-0.40	-0.07	0.10	-0.40	-0.07	0.10	-0.40	-0.08	0.12	-0.42
			-0.02	0.04	-0.34	-0.03	0.04	-0.34	-0.04	0.06	-0.36	-0.04	0.07	-0.37
25	0,00	11	-0.02	0.04	-1.67	-0.02	0.04	-1.67	-0.02	0.04	-1.67	-0.02	0.06	-2.02
			-0.01	-0.01	-0.78	-0.01	0.00	-0.82	-0.01	0.01	-1.09	-0.01	0.02	-1.19
4	0,00	12	-0.01	0.02	-0.41	-0.01	0.02	-0.41	-0.01	0.02	-0.41	-0.01	0.02	-0.42
			0.00	0.01	-0.40	0.00	0.01	-0.40	0.00	0.01	-0.40	0.00	0.01	-0.40
54	0,00	13	0.00	0.00	-0.50	0.00	0.00	-0.50	0.00	0.00	-0.50	0.00	0.00	-0.50
			0.00	0.00	-0.49	0.00	0.00	-0.49	0.00	0.00	-0.49	0.00	0.00	-0.49
9	0,00	14	0.02	0.02	-0.57	0.02	0.02	-0.57	0.02	0.02	-0.57	0.02	0.02	-0.57
			0.03	0.01	-0.56	0.03	0.01	-0.56	0.03	0.01	-0.56	0.03	0.01	-0.56
34	0,00	15	-0.01	0.04	-1.06	-0.01	0.04	-1.06	-0.01	0.04	-1.06	-0.01	0.05	-1.17
			0.00	0.00	-0.78	-0.01	0.00	-0.79	-0.01	0.01	-0.88	-0.01	0.02	-0.91
31	0,00	16	-0.04	0.04	-0.50	-0.04	0.04	-0.50	-0.04	0.04	-0.50	-0.05	0.05	-0.50
			-0.02	0.00	-0.50	-0.02	0.01	-0.50	-0.03	0.02	-0.50	-0.03	0.02	-0.50
28	0,00	17	-0.17	0.07	-0.40	-0.17	0.07	-0.40	-0.17	0.07	-0.40	-0.23	0.10	-0.40
			-0.02	-0.01	-0.41	-0.03	0.00	-0.41	-0.07	0.02	-0.41	-0.09	0.03	-0.41
55	0,00	18	0.00	0.00	-0.75	0.00	0.00	-0.75	0.00	0.00	-0.75	0.00	0.00	-0.77
			0.00	0.00	-0.70	0.00	0.00	-0.70	0.00	0.00	-0.72	0.00	0.00	-0.72
13	0,00	19	-0.08	0.13	-0.61	-0.08	0.13	-0.61	-0.08	0.13	-0.61	-0.09	0.16	-0.60
			-0.04	0.05	-0.61	-0.04	0.05	-0.61	-0.05	0.07	-0.61	-0.06	0.08	-0.61
17	0,00	20	-0.07	0.08	-0.54	-0.07	0.08	-0.54	-0.07	0.08	-0.54	-0.08	0.11	-0.56
			-0.06	0.02	-0.49	-0.06	0.02	-0.49	-0.06	0.04	-0.51	-0.06	0.05	-0.51
21	0,00	21	-0.08	0.07	-0.31	-0.08	0.07	-0.31	-0.08	0.07	-0.31	-0.10	0.09	-0.30
			-0.05	0.00	-0.35	-0.05	0.01	-0.35	-0.06	0.03	-0.34	-0.07	0.03	-0.33
14	0,00	22	-0.09	0.01	-0.61	-0.09	0.01	-0.61	-0.09	0.01	-0.61	-0.11	0.01	-0.58
			-0.04	0.03	-0.67	-0.04	0.03	-0.67	-0.06	0.02	-0.65	-0.06	0.02	-0.64
18	0,00	23	-0.08	0.03	-0.47	-0.08	0.03	-0.47	-0.08	0.03	-0.47	-0.09	0.03	-0.48
			-0.07	0.03	-0.44	-0.07	0.03	-0.44	-0.07	0.03	-0.45	-0.07	0.03	-0.45
19	0,00	24	-0.05	0.05	-0.41	-0.05	0.05	-0.41	-0.05	0.05	-0.41	-0.05	0.07	-0.43
			-0.04	0.01	-0.36	-0.04	0.01	-0.36	-0.04	0.02	-0.37	-0.04	0.03	-0.38
23	0,00	25	-0.06	0.04	-0.30	-0.06	0.04	-0.30	-0.06	0.04	-0.30	-0.07	0.06	-0.28
			-0.04	-0.01	-0.36	-0.04	0.00	-0.36	-0.05	0.01	-0.34	-0.05	0.01	-0.34
56	0,00	26	0.00	0.00	-0.60	0.00	0.00	-0.60	0.00	0.00	-0.60	0.00	0.00	-0.61
			0.00	0.00	-0.58	0.00	0.00	-0.58	0.00	0.00	-0.59	0.00	0.00	-0.59
27	0,00	27	0.05	0.05	-0.09	0.05	0.05	-0.09	0.05	0.05	-0.09	0.08	0.06	-0.01
			-0.01	0.01	-0.27	-0.01	0.01	-0.26	0.01	0.02	-0.20	0.02	0.03	-0.18
24	0,00	28	-0.01	0.04	-0.35	-0.01	0.04	-0.35	-0.01	0.04	-0.35	-0.02	0.05	-0.39
			0.00	0.00	-0.26	0.00	0.00	-0.26	-0.01	0.01	-0.29	-0.01	0.02	-0.30
53	0,00	29	0.00	0.00	-0.41	0.00	0.00	-0.41	0.00	0.00	-0.41	0.00	0.00	-0.44
			0.00	0.00	-0.34	0.00	0.00	-0.34	0.00	0.00	-0.37	0.00	0.00	-0.37
10	0,00	30	0.00	0.02	-0.56	0.00	0.02	-0.56	0.00	0.02	-0.56	0.00	0.03	-0.56
			0.01	0.01	-0.56	0.01	0.01	-0.56	0.01	0.01	-0.56	0.01	0.01	-0.56
35	0,00	31	0.01	0.04	-0.40	0.01	0.04	-0.40	0.01	0.04	-0.40	0.01	0.05	-0.30

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 18 - Prop.Modolo:-Fx+0.3*Fy-Ecc5%														
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE											
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
11	0,00	32	0,01	0,01	-0,63	0,01	0,01	-0,62	0,01	0,02	-0,55	0,01	0,02	-0,52
			-0,04	0,07	-0,37	-0,04	0,07	-0,37	-0,04	0,07	-0,37	-0,04	0,09	-0,38
			-0,03	0,02	-0,35	-0,03	0,03	-0,36	-0,04	0,04	-0,36	-0,04	0,05	-0,36
15	0,00	33	0,06	0,06	-0,49	0,06	0,06	-0,49	0,06	0,06	-0,49	0,07	0,08	-0,44
			0,03	0,00	-0,61	0,03	0,00	-0,61	0,04	0,02	-0,57	0,04	0,03	-0,56
36	0,00	34	-0,01	0,09	-0,38	-0,01	0,09	-0,38	-0,01	0,09	-0,38	-0,02	0,13	-0,37
			-0,01	0,01	-0,40	-0,01	0,02	-0,40	-0,01	0,04	-0,39	-0,01	0,05	-0,39
29	0,00	35	-0,19	0,07	-0,53	-0,19	0,07	-0,53	-0,19	0,07	-0,53	-0,25	0,10	-0,52
			-0,07	0,02	-0,55	-0,08	0,02	-0,55	-0,11	0,04	-0,54	-0,13	0,04	-0,54
30	0,00	36	-0,17	0,11	-0,32	-0,17	0,11	-0,32	-0,17	0,11	-0,32	-0,23	0,15	-0,29
			-0,01	0,03	-0,40	-0,02	0,03	-0,40	-0,07	0,06	-0,37	-0,09	0,07	-0,37
33	0,00	37	-0,07	0,03	-0,50	-0,07	0,03	-0,50	-0,07	0,03	-0,50	-0,09	0,06	-0,49
			-0,01	-0,04	-0,53	-0,02	-0,03	-0,53	-0,03	-0,01	-0,52	-0,04	0,00	-0,52
32	0,00	38	-0,07	0,06	-0,64	-0,07	0,06	-0,64	-0,07	0,06	-0,64	-0,09	0,08	-0,64
			-0,02	0,00	-0,64	-0,03	0,01	-0,64	-0,04	0,02	-0,64	-0,05	0,03	-0,64
1	3,30	39	-0,49	2,05	-0,75	-0,49	2,05	-0,75	-0,49	2,05	-0,75	-0,67	2,74	-0,84
			-0,05	0,31	-0,53	-0,07	0,39	-0,55	-0,20	0,92	-0,61	-0,25	1,12	-0,63
2	3,30	40	-0,49	1,77	-0,70	-0,49	1,77	-0,70	-0,49	1,77	-0,70	-0,67	2,38	-0,72
			-0,05	0,26	-0,67	-0,07	0,34	-0,67	-0,20	0,80	-0,68	-0,25	0,97	-0,69
3	3,30	41	-0,49	1,49	-0,42	-0,49	1,49	-0,42	-0,49	1,49	-0,42	-0,67	2,00	-0,44
			-0,05	0,22	-0,37	-0,07	0,28	-0,37	-0,20	0,67	-0,39	-0,25	0,81	-0,39
4	3,30	42	-0,61	1,49	-0,48	-0,61	1,49	-0,48	-0,61	1,49	-0,48	-0,83	2,00	-0,49
			-0,07	0,22	-0,46	-0,10	0,28	-0,46	-0,26	0,67	-0,47	-0,32	0,81	-0,47
7	3,30	43	-0,67	2,05	-1,26	-0,67	2,05	-1,26	-0,67	2,05	-1,26	-0,90	2,74	-1,45
			-0,08	0,31	-0,80	-0,11	0,39	-0,82	-0,29	0,92	-0,96	-0,35	1,12	-1,01
8	3,30	44	-0,67	1,77	-0,25	-0,67	1,77	-0,25	-0,67	1,77	-0,25	-0,90	2,38	-0,07
			-0,08	0,26	-0,70	-0,11	0,34	-0,68	-0,29	0,80	-0,54	-0,35	0,97	-0,49
9	3,30	45	-0,72	1,50	-0,70	-0,72	1,50	-0,70	-0,72	1,50	-0,70	-0,98	2,01	-0,73
			-0,09	0,22	-0,65	-0,12	0,28	-0,65	-0,31	0,67	-0,67	-0,38	0,81	-0,68
10	3,30	46	-0,73	1,29	-0,61	-0,73	1,29	-0,61	-0,73	1,29	-0,61	-0,99	1,74	-0,61
			-0,09	0,18	-0,60	-0,12	0,23	-0,60	-0,32	0,57	-0,60	-0,39	0,70	-0,60
11	3,30	47	-0,73	1,09	-0,41	-0,73	1,09	-0,41	-0,73	1,09	-0,41	-0,99	1,47	-0,42
			-0,09	0,15	-0,39	-0,12	0,19	-0,39	-0,32	0,48	-0,40	-0,39	0,59	-0,40
12	3,30	48	-0,85	2,05	-0,53	-0,85	2,05	-0,53	-0,85	2,05	-0,53	-1,14	2,74	-0,55
			-0,11	0,31	-0,46	-0,14	0,39	-0,46	-0,37	0,92	-0,48	-0,45	1,12	-0,49
13	3,30	49	-0,83	1,88	-0,69	-0,83	1,88	-0,69	-0,83	1,88	-0,69	-1,11	2,52	-0,69
			-0,11	0,28	-0,69	-0,15	0,36	-0,69	-0,36	0,84	-0,69	-0,45	1,03	-0,69
14	3,30	50	-0,83	1,73	-0,70	-0,83	1,73	-0,70	-0,83	1,73	-0,70	-1,11	2,32	-0,67
			-0,11	0,24	-0,78	-0,15	0,31	-0,77	-0,36	0,77	-0,75	-0,44	0,94	-0,74
15	3,30	51	-0,47	1,18	-0,57	-0,47	1,18	-0,57	-0,47	1,18	-0,57	-0,63	1,56	-0,53
			-0,07	0,24	-0,68	-0,09	0,28	-0,68	-0,21	0,57	-0,64	-0,26	0,68	-0,63
16	3,30	52	-1,09	2,05	-0,43	-1,09	2,05	-0,43	-1,09	2,05	-0,43	-1,46	2,74	-0,42
			-0,15	0,31	-0,46	-0,20	0,39	-0,45	-0,48	0,92	-0,45	-0,59	1,12	-0,44
17	3,30	53	-1,09	1,89	-0,64	-1,09	1,89	-0,64	-1,09	1,89	-0,64	-1,46	2,53	-0,66
			-0,15	0,28	-0,57	-0,20	0,36	-0,58	-0,48	0,85	-0,60	-0,59	1,03	-0,60
18	3,30	54	-1,09	1,77	-0,58	-1,09	1,77	-0,58	-1,09	1,77	-0,58	-1,46	2,38	-0,60
			-0,15	0,26	-0,54	-0,20	0,34	-0,54	-0,48	0,80	-0,55	-0,59	0,97	-0,56
19	3,30	55	-0,98	1,76	-0,49	-0,98	1,76	-0,49	-0,98	1,76	-0,49	-1,31	2,37	-0,52
			-0,13	0,26	-0,43	-0,17	0,33	-0,43	-0,43	0,79	-0,45	-0,53	0,96	-0,46
20	3,30	56	-1,20	2,05	-0,49	-1,20	2,05	-0,49	-1,20	2,05	-0,49	-1,61	2,74	-0,53
			-0,17	0,31	-0,40	-0,22	0,39	-0,41	-0,53	0,92	-0,43	-0,65	1,12	-0,44
21	3,30	57	-1,20	1,89	-0,35	-1,20	1,89	-0,35	-1,20	1,89	-0,35	-1,61	2,53	-0,33
			-0,17	0,28	-0,39	-0,22	0,36	-0,39	-0,53	0,85	-0,38	-0,65	1,03	-0,37
22	3,30	58	-1,20	1,77	-0,35	-1,20	1,77	-0,35	-1,20	1,77	-0,35	-1,61	2,38	-0,34
			-0,17	0,26	-0,40	-0,22	0,34	-0,40	-0,53	0,80	-0,38	-0,65	0,97	-0,38
23	3,30	59	-1,21	1,71	-0,32	-1,21	1,71	-0,32	-1,21	1,71	-0,32	-1,62	2,29	-0,29
			-0,17	0,25	-0,40	-0,22	0,32	-0,40	-0,54	0,76	-0,37	-0,65	0,93	-0,36
24	3,30	60	-1,30	1,62	-0,40	-1,30	1,62	-0,40	-1,30	1,62	-0,40	-1,74	2,17	-0,45
			-0,19	0,24	-0,29	-0,24	0,30	-0,29	-0,58	0,72	-0,33	-0,70	0,88	-0,34
25	3,30	61	-1,42	2,05	-1,77	-1,42	2,05	-1,77	-1,42	2,05	-1,77	-1,90	2,74	-2,15
			-0,21	0,31	-0,82	-0,26	0,39	-0,87	-0,63	0,92	-1,16	-0,77	1,12	-1,26
26	3,30	62	-1,42	1,77	0,30	-1,42	1,77	0,30	-1,42	1,77	0,30	-1,90	2,38	0,62
			-0,21	0,26	-0,51	-0,26	0,34	-0,47	-0,63	0,80	-0,23	-0,77	0,97	-0,13
27	3,30	63	-1,42	1,62	-0,08	-1,42	1,62	-0,08	-1,42	1,62	-0,08	-1,90	2,17	0,00
			-0,21	0,24	-0,30	-0,26	0,30	-0,29	-0,63	0,72	-0,22	-0,77	0,88	-0,20
28	3,30	64	-1,61	1,49	-0,43	-1,61	1,49	-0,43	-1,61	1,49	-0,43	-2,16	2,00	-0,42
			-0,24	0,21	-0,44	-0,30	0,28	-0,44	-0,72	0,66	-0,43	-0,88	0,81	-0,43
29	3,30	65	-1,61	1,18	-0,59	-1,61	1,18	-0,59	-1,61	1,18	-0,59	-2,16	1,58	-0,58
			-0,24	0,16	-0,62	-0,30	0,21	-0,62	-0,72	0,52	-0,61	-0,88	0,63	-0,61
30	3,30	66	-1,61	0,86	-0,35	-1,61	0,86	-0,35	-1,61	0,86	-0,35	-2,16	1,17	-0,31
			-0,24	0,11	-0,43	-0,30	0,14	-0,43	-0,72	0,37	-0,40	-0,88	0,46	-0,39
31	3,30	67	-1,30	1,49	-0,59	-1,30	1,49	-0,59	-1,30	1,49	-0,59	-1,75	2,00	-0,59
			-0,19	0,21	-0,59	-0,24	0,28	-0,59	-0,58	0,66	-0,59	-0,71	0,81	-0,59
32	3,30	68	-1,30	1,18	-0,74	-1,30	1,18	-0,74	-1,30	1,18	-0,74	-1,75	1,58	-0,74
			-0,19	0,16	-0,74	-0,24	0,21	-0,74	-0,58	0,52	-0,74	-0,71	0,63	-0,74
33	3,30	69	-1,30	0,86	-0,56	-1,30	0,86	-0,56	-1,30	0,86	-0,56	-1,75	1,17	-0,55
			-0,19	0,11	-0,59	-0,24	0,14	-0,59	-0,58	0,38	-0,58	-0,71	0,46	-0,58
34	3,30	70	-0,43	1,40	-1,12	-0,43	1,40	-1,12	-0,43	1,40	-1,12	-0,57	1,87	-1,24
			-0,08	0,24	-0,82	-0,10	0,29	-0,83	-0,21	0,65	-0,92	-0,25	0,78	-0,96
35	3,30	71	-0,45	1,13	-0,41	-0,45	1,13	-0,41	-0,45	1,13	-0,41	-0,60	1,52	-0,30
			-0,09	0,13	-0,66	-0,10	0,18	-0,65	-0,21	0,48	-0,57	-0,26	0,60	-0,54
36	3,30	72	-0,99	0,86	-0,40	-0,99	0,86	-0,40	-0,99	0,86	-0,40	-1,33	1,17	-0,39
			-0,13	0,11	-0,42	-0,17	0,14	-0,42	-0,44	0,37	-0,42	-0,53	0,46	-0,41
5	0,00	73	0,00	0,00	-1,31	0,00	0,00	-1,31	0,00	0,00	-1,31	0,00	0,00	-1,53

Arch. Marco Amabili

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 18 - Prop.Modolo:-Fx+0.3*Fy-Ecc5%														
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE											
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
			0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,78	0,00	0,00	-0,95	0,00	0,00	-1,01
6	0,00	74	0,00	0,00	-0,87	0,00	0,00	-0,87	0,00	0,00	-0,87	0,00	0,00	-0,94
			0,00	0,00	-0,70	0,00	0,00	-0,71	0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,78
37	0,00	75	0,00	0,00	-0,44	0,00	0,00	-0,44	0,00	0,00	-0,44	0,00	0,00	-0,37
			0,00	0,00	-0,64	0,00	0,00	-0,63	0,00	0,00	-0,57	0,00	0,00	-0,55
38	0,00	76	0,00	0,00	-0,07	0,00	0,00	-0,07	0,00	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,13
			0,00	0,00	-0,56	0,00	0,00	-0,54	0,00	0,00	-0,39	0,00	0,00	-0,33
5	1,07	77	-0,44	0,48	-1,31	-0,44	0,48	-1,31	-0,44	0,48	-1,31	-0,59	0,66	-1,53
			-0,06	0,04	-0,76	-0,08	0,06	-0,78	-0,19	0,19	-0,95	-0,24	0,24	-1,01
6	1,04	78	-0,43	0,50	-0,88	-0,43	0,50	-0,88	-0,43	0,50	-0,88	-0,57	0,68	-0,95
			-0,06	0,05	-0,70	-0,08	0,07	-0,71	-0,19	0,21	-0,76	-0,23	0,26	-0,78
5	2,26	79	-0,96	1,29	-1,32	-0,96	1,29	-1,32	-0,96	1,29	-1,32	-1,29	1,74	-1,54
			-0,14	0,17	-0,76	-0,18	0,22	-0,79	-0,43	0,56	-0,96	-0,52	0,69	-1,02
6	2,33	80	-0,99	1,29	-0,88	-0,99	1,29	-0,88	-0,99	1,29	-0,88	-1,33	1,74	-0,95
			-0,14	0,17	-0,70	-0,18	0,22	-0,71	-0,44	0,57	-0,76	-0,54	0,69	-0,78
39	2,40	81	-1,05	1,29	-0,39	-1,05	1,29	-0,39	-1,05	1,29	-0,39	-1,41	1,74	-0,30
			-0,15	0,16	-0,63	-0,19	0,22	-0,62	-0,47	0,56	-0,55	-0,57	0,69	-0,52
40	2,40	82	-1,09	1,24	-0,08	-1,09	1,24	-0,08	-1,09	1,24	-0,08	-1,46	1,68	0,13
			-0,15	0,14	-0,58	-0,20	0,19	-0,56	-0,48	0,53	-0,40	-0,59	0,65	-0,34
41	2,40	83	-1,07	1,20	0,24	-1,07	1,20	0,24	-1,07	1,20	0,24	-1,44	1,63	0,55
			-0,15	0,12	-0,52	-0,19	0,17	-0,48	-0,47	0,50	-0,25	-0,58	0,62	-0,17
5	3,30	84	-1,42	1,99	-1,32	-1,42	1,99	-1,32	-1,42	1,99	-1,32	-1,90	2,67	-1,55
			-0,21	0,30	-0,76	-0,26	0,38	-0,79	-0,63	0,90	-0,96	-0,77	1,09	-1,02
6	3,30	85	-1,42	1,94	-0,87	-1,42	1,94	-0,87	-1,42	1,94	-0,87	-1,90	2,60	-0,94
			-0,21	0,29	-0,70	-0,26	0,37	-0,71	-0,63	0,87	-0,76	-0,77	1,06	-0,78
37	3,30	86	-1,42	1,88	-0,43	-1,42	1,88	-0,43	-1,42	1,88	-0,43	-1,90	2,52	-0,35
			-0,21	0,28	-0,64	-0,26	0,36	-0,63	-0,63	0,85	-0,57	-0,77	1,03	-0,54
38	3,30	87	-1,42	1,83	-0,05	-1,42	1,83	-0,05	-1,42	1,83	-0,05	-1,90	2,45	0,16
			-0,21	0,27	-0,57	-0,26	0,35	-0,55	-0,63	0,82	-0,39	-0,77	1,00	-0,33
25	1,10	88	-0,46	0,44	-1,75	-0,46	0,44	-1,75	-0,46	0,44	-1,75	-0,61	0,61	-2,12
			-0,06	0,00	-0,82	-0,08	0,02	-0,86	-0,20	0,16	-1,14	-0,25	0,21	-1,25
25	2,20	89	-0,94	1,30	-1,77	-0,94	1,30	-1,77	-0,94	1,30	-1,77	-1,26	1,76	-2,15
			-0,13	0,15	-0,83	-0,17	0,21	-0,87	-0,42	0,56	-1,16	-0,51	0,69	-1,27
26	1,10	90	-0,39	0,43	0,31	-0,39	0,43	0,31	-0,39	0,43	0,31	-0,52	0,61	0,63
			-0,07	-0,03	-0,49	-0,09	-0,01	-0,46	-0,18	0,13	-0,21	-0,22	0,18	-0,12
26	2,20	91	-0,98	1,06	0,34	-0,98	1,06	0,34	-0,98	1,06	0,34	-1,32	1,45	0,68
			-0,14	0,08	-0,50	-0,18	0,13	-0,46	-0,44	0,43	-0,21	-0,53	0,54	-0,11
39	1,00	92	-0,39	0,46	-0,40	-0,39	0,46	-0,40	-0,39	0,46	-0,40	-0,52	0,63	-0,31
			-0,06	0,03	-0,63	-0,08	0,06	-0,62	-0,18	0,19	-0,55	-0,21	0,23	-0,52
40	1,00	93	-0,35	0,41	-0,10	-0,35	0,41	-0,10	-0,35	0,41	-0,10	-0,46	0,57	0,09
			-0,07	0,01	-0,57	-0,08	0,02	-0,55	-0,17	0,15	-0,40	-0,20	0,19	-0,35
41	1,00	94	-0,35	0,39	0,21	-0,35	0,39	0,21	-0,35	0,39	0,21	-0,47	0,55	0,50
			-0,07	-0,03	-0,50	-0,08	-0,01	-0,47	-0,17	0,12	-0,25	-0,20	0,17	-0,17
53	3,30	95	-1,30	1,58	-0,42	-1,30	1,58	-0,42	-1,30	1,58	-0,42	-1,74	2,12	-0,45
			-0,19	0,23	-0,34	-0,24	0,29	-0,34	-0,58	0,71	-0,37	-0,70	0,86	-0,38
42	0,00	96	0,00	0,00	-1,05	0,00	0,00	-1,05	0,00	0,00	-1,05	0,00	0,00	-1,16
			0,00	0,00	-0,78	0,00	0,00	-0,79	0,00	0,00	-0,87	0,00	0,00	-0,90
43	0,00	97	0,00	0,00	-0,86	0,00	0,00	-0,86	0,00	0,00	-0,86	0,00	0,00	-0,90
			0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,77	0,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	-0,81
44	0,00	98	0,00	0,00	-0,66	0,00	0,00	-0,66	0,00	0,00	-0,66	0,00	0,00	-0,62
			0,00	0,00	-0,74	0,00	0,00	-0,74	0,00	0,00	-0,71	0,00	0,00	-0,70
45	0,00	99	0,00	0,00	-0,45	0,00	0,00	-0,45	0,00	0,00	-0,45	0,00	0,00	-0,34
			0,00	0,00	-0,71	0,00	0,00	-0,70	0,00	0,00	-0,62	0,00	0,00	-0,59
7	1,10	100	-0,21	0,63	-1,25	-0,21	0,63	-1,25	-0,21	0,63	-1,25	-0,29	0,83	-1,43
			-0,02	0,11	-0,79	-0,03	0,14	-0,81	-0,09	0,29	-0,95	-0,11	0,35	-1,01
42	1,10	101	-0,21	0,61	-1,05	-0,21	0,61	-1,05	-0,21	0,61	-1,05	-0,29	0,81	-1,16
			-0,02	0,09	-0,77	-0,03	0,12	-0,79	-0,09	0,28	-0,87	-0,11	0,33	-0,90
43	1,10	102	-0,22	0,60	-0,86	-0,22	0,60	-0,86	-0,22	0,60	-0,86	-0,29	0,80	-0,90
			-0,02	0,09	-0,76	-0,03	0,11	-0,77	-0,09	0,27	-0,80	-0,11	0,32	-0,81
44	1,10	103	-0,22	0,57	-0,66	-0,22	0,57	-0,66	-0,22	0,57	-0,66	-0,30	0,77	-0,62
			-0,03	0,07	-0,74	-0,04	0,10	-0,74	-0,10	0,25	-0,71	-0,12	0,31	-0,70
45	1,10	104	-0,22	0,51	-0,45	-0,22	0,51	-0,45	-0,22	0,51	-0,45	-0,29	0,69	-0,35
			-0,03	0,05	-0,71	-0,04	0,07	-0,70	-0,10	0,21	-0,62	-0,12	0,26	-0,59
8	1,10	105	-0,22	0,41	-0,24	-0,22	0,41	-0,24	-0,22	0,41	-0,24	-0,29	0,57	-0,07
			-0,03	0,01	-0,68	-0,04	0,03	-0,66	-0,10	0,15	-0,53	-0,12	0,19	-0,48
7	2,20	106	-0,44	1,43	-1,27	-0,44	1,43	-1,27	-0,44	1,43	-1,27	-0,60	1,91	-1,46
			-0,05	0,22	-0,80	-0,07	0,28	-0,82	-0,19	0,65	-0,97	-0,23	0,79	-1,02
42	2,20	107	-0,44	1,32	-1,06	-0,44	1,32	-1,06	-0,44	1,32	-1,06	-0,60	1,77	-1,17
			-0,05	0,20	-0,78	-0,07	0,25	-0,79	-0,19	0,59	-0,88	-0,23	0,72	-0,91
43	2,20	108	-0,44	1,25	-0,86	-0,44	1,25	-0,86	-0,44	1,25	-0,86	-0,60	1,68	-0,90
			-0,05	0,18	-0,76	-0,07	0,24	-0,77	-0,19	0,56	-0,80	-0,23	0,68	-0,81
44	2,20	109	-0,44	1,21	-0,66	-0,44	1,21	-0,66	-0,44	1,21	-0,66	-0,60	1,62	-0,63
			-0,05	0,17	-0,74	-0,07	0,22	-0,74	-0,19	0,54	-0,71	-0,23	0,65	-0,70
45	2,20	110	-0,44	1,16	-0,45	-0,44	1,16	-0,45	-0,44	1,16	-0,45	-0,60	1,56	-0,35
			-0,06	0,15	-0,72	-0,07	0,20	-0,70	-0,19	0,51	-0,62	-0,24	0,62	-0,59
8	2,20	111	-0,44	1,12	-0,24	-0,44	1,12	-0,24	-0,44	1,12	-0,24	-0,60	1,52	-0,06
			-0,06	0,13	-0,69	-0,07	0,17	-0,67	-0,19	0,48	-0,53	-0,24	0,59	-0,48
42	3,30	112	-0,67	1,99	-1,06	-0,67	1,99	-1,06	-0,67	1,99	-1,06	-0,90	2,67	-1,18
			-0,08	0,30	-0,78	-0,11	0,38	-0,80	-0,29	0,90	-0,88	-0,35	1,09	-0,91
43	3,30	113	-0,67	1,94	-0,86	-0,67	1,94	-0,86	-0,67	1,94	-0,86	-0,90	2,60	-0,90
			-0,08	0,29	-0,76	-0,11	0,37	-0,77	-0,29	0,87	-0,80	-0,35	1,06	-0,81
44	3,30	114	-0,67	1,88	-0,66	-0,67	1,88	-0,66	-0,67	1,88	-0,66	-0,90	2,52	-0,63
			-0,08	0,28	-0,74	-0,11	0,36	-0,74	-0,29	0,85	-0,71	-0,35	1,03	-0,70
45	3,30	115	-0,67	1,83	-0,45	-0,67	1,83	-0,45	-0,67	1,83	-0,45	-0,90	2,45	-0,35

Arch. Marco Amabili

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 18 - Prop.Modolo:-Fx+0.3*Fy-Ecc5%														
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE											
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
46	0,00	116	-0,08	0,27	-0,72	-0,11	0,35	-0,71	-0,29	0,82	-0,63	-0,35	1,00	-0,60
			0,00	0,00	-0,99	0,00	0,00	-0,99	0,00	0,00	-0,99	0,00	0,00	-1,07
			0,00	0,00	-0,79	0,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	-0,86	0,00	0,00	-0,88
47	0,00	117	0,00	0,00	-0,88	0,00	0,00	-0,88	0,00	0,00	-0,88	0,00	0,00	-0,93
			0,00	0,00	-0,77	0,00	0,00	-0,78	0,00	0,00	-0,81	0,00	0,00	-0,82
48	0,00	118	0,00	0,00	-0,77	0,00	0,00	-0,77	0,00	0,00	-0,77	0,00	0,00	-0,78
			0,00	0,00	-0,75	0,00	0,00	-0,75	0,00	0,00	-0,75	0,00	0,00	-0,76
49	0,00	119	0,00	0,00	-0,64	0,00	0,00	-0,64	0,00	0,00	-0,64	0,00	0,00	-0,62
			0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,71	0,00	0,00	-0,69	0,00	0,00	-0,68
50	0,00	120	0,00	0,00	-0,52	0,00	0,00	-0,52	0,00	0,00	-0,52	0,00	0,00	-0,45
			0,00	0,00	-0,68	0,00	0,00	-0,68	0,00	0,00	-0,62	0,00	0,00	-0,61
34	1,10	121	-0,13	0,43	-1,11	-0,13	0,43	-1,11	-0,13	0,43	-1,11	-0,17	0,58	-1,23
			-0,02	0,06	-0,81	-0,03	0,08	-0,82	-0,06	0,19	-0,91	-0,07	0,23	-0,95
46	1,10	122	-0,13	0,38	-0,99	-0,13	0,38	-0,99	-0,13	0,38	-0,99	-0,17	0,51	-1,07
			-0,02	0,06	-0,79	-0,03	0,07	-0,80	-0,06	0,17	-0,86	-0,07	0,21	-0,88
47	1,10	123	-0,14	0,35	-0,88	-0,14	0,35	-0,88	-0,14	0,35	-0,88	-0,18	0,47	-0,93
			-0,03	0,06	-0,77	-0,03	0,07	-0,78	-0,06	0,16	-0,81	-0,08	0,19	-0,82
48	1,10	124	-0,14	0,34	-0,77	-0,14	0,34	-0,77	-0,14	0,34	-0,77	-0,18	0,45	-0,78
			-0,03	0,05	-0,75	-0,03	0,06	-0,75	-0,07	0,15	-0,75	-0,08	0,18	-0,76
49	1,10	125	-0,14	0,33	-0,65	-0,14	0,33	-0,65	-0,14	0,33	-0,65	-0,19	0,44	-0,62
			-0,03	0,05	-0,72	-0,03	0,06	-0,72	-0,07	0,15	-0,69	-0,08	0,18	-0,69
50	1,10	126	-0,14	0,32	-0,52	-0,14	0,32	-0,52	-0,14	0,32	-0,52	-0,18	0,44	-0,46
			-0,03	0,05	-0,69	-0,04	0,06	-0,68	-0,07	0,15	-0,63	-0,08	0,18	-0,61
35	1,10	127	-0,14	0,33	-0,39	-0,14	0,33	-0,39	-0,14	0,33	-0,39	-0,18	0,45	-0,28
			-0,03	0,05	-0,65	-0,04	0,06	-0,64	-0,07	0,15	-0,56	-0,08	0,18	-0,53
34	2,20	128	-0,27	0,97	-1,12	-0,27	0,97	-1,12	-0,27	0,97	-1,12	-0,36	1,30	-1,25
			-0,05	0,14	-0,82	-0,06	0,18	-0,83	-0,13	0,44	-0,93	-0,15	0,53	-0,96
46	2,20	129	-0,27	0,82	-1,00	-0,27	0,82	-1,00	-0,27	0,82	-1,00	-0,36	1,10	-1,08
			-0,05	0,13	-0,79	-0,06	0,16	-0,80	-0,13	0,37	-0,86	-0,16	0,45	-0,89
47	2,20	130	-0,28	0,73	-0,88	-0,28	0,73	-0,88	-0,28	0,73	-0,88	-0,36	0,98	-0,93
			-0,05	0,12	-0,77	-0,06	0,14	-0,78	-0,13	0,33	-0,81	-0,16	0,40	-0,82
48	2,20	131	-0,28	0,68	-0,77	-0,28	0,68	-0,77	-0,28	0,68	-0,77	-0,37	0,92	-0,78
			-0,06	0,10	-0,75	-0,07	0,13	-0,75	-0,13	0,31	-0,76	-0,16	0,37	-0,76
49	2,20	132	-0,28	0,68	-0,65	-0,28	0,68	-0,65	-0,28	0,68	-0,65	-0,37	0,91	-0,62
			-0,06	0,10	-0,72	-0,07	0,12	-0,72	-0,14	0,30	-0,70	-0,16	0,37	-0,69
50	2,20	133	-0,29	0,72	-0,53	-0,29	0,72	-0,53	-0,29	0,72	-0,53	-0,38	0,97	-0,46
			-0,06	0,10	-0,69	-0,07	0,13	-0,68	-0,14	0,32	-0,63	-0,16	0,39	-0,61
35	2,20	134	-0,29	0,79	-0,39	-0,29	0,79	-0,39	-0,29	0,79	-0,39	-0,38	1,06	-0,28
			-0,06	0,11	-0,66	-0,07	0,15	-0,65	-0,14	0,35	-0,56	-0,17	0,43	-0,53
46	3,30	135	-0,41	1,22	-1,00	-0,41	1,22	-1,00	-0,41	1,22	-1,00	-0,55	1,63	-1,08
			-0,08	0,21	-0,79	-0,10	0,25	-0,80	-0,20	0,56	-0,87	-0,24	0,68	-0,89
47	3,30	136	-0,41	1,10	-0,88	-0,41	1,10	-0,88	-0,41	1,10	-0,88	-0,54	1,47	-0,93
			-0,08	0,18	-0,77	-0,10	0,22	-0,78	-0,20	0,50	-0,81	-0,23	0,61	-0,82
48	3,30	137	-0,41	1,03	-0,77	-0,41	1,03	-0,77	-0,41	1,03	-0,77	-0,55	1,38	-0,78
			-0,08	0,15	-0,75	-0,10	0,19	-0,75	-0,20	0,46	-0,76	-0,24	0,56	-0,76
49	3,30	138	-0,42	1,02	-0,65	-0,42	1,02	-0,65	-0,42	1,02	-0,65	-0,56	1,37	-0,62
			-0,09	0,13	-0,72	-0,10	0,18	-0,72	-0,21	0,45	-0,70	-0,24	0,55	-0,69
50	3,30	139	-0,44	1,06	-0,52	-0,44	1,06	-0,52	-0,44	1,06	-0,52	-0,58	1,44	-0,45
			-0,09	0,13	-0,69	-0,11	0,17	-0,68	-0,21	0,46	-0,63	-0,25	0,56	-0,61

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 19 - Prop.Modolo:+Fy+0.3*Fx-Ecc5%														
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE											
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
1	0,00	1	0,02	0,18	-0,66	0,02	0,18	-0,66	0,02	0,18	-0,66	0,04	0,24	-0,73
			0,01	0,10	-0,56	0,01	0,12	-0,59	0,02	0,18	-0,66	0,04	0,24	-0,73
2	0,00	2	0,02	0,07	-0,64	0,02	0,07	-0,64	0,02	0,07	-0,64	0,03	0,08	-0,66
			0,01	0,05	-0,60	0,01	0,06	-0,61	0,02	0,07	-0,64	0,03	0,08	-0,66
3	0,00	3	-0,01	0,07	-0,42	-0,01	0,07	-0,42	-0,01	0,07	-0,42	0,01	0,09	-0,46
			-0,03	0,05	-0,37	-0,02	0,05	-0,39	-0,01	0,07	-0,42	0,01	0,09	-0,46
7	0,00	4	0,00	0,10	-0,36	0,00	0,10	-0,36	0,00	0,10	-0,36	0,00	0,13	-0,26
			0,00	0,06	-0,51	0,00	0,07	-0,47	0,00	0,10	-0,36	0,00	0,13	-0,26
8	0,00	5	0,00	0,04	-0,91	0,00	0,04	-0,91	0,00	0,04	-0,91	0,00	0,05	-0,97
			0,00	0,01	-0,83	0,00	0,02	-0,85	0,00	0,04	-0,91	0,00	0,05	-0,97
26	0,00	6	0,00	0,04	-0,56	0,00	0,04	-0,56	0,00	0,04	-0,56	0,00	0,07	-0,53
			0,00	0,01	-0,59	0,00	0,02	-0,58	0,00	0,04	-0,56	0,00	0,07	-0,53
22	0,00	7	-0,03	0,05	-0,31	-0,03	0,05	-0,31	-0,03	0,05	-0,31	-0,03	0,06	-0,30
			-0,03	0,04	-0,32	-0,03	0,04	-0,32	-0,03	0,05	-0,31	-0,03	0,06	-0,30
12	0,00	8	0,00	0,12	-0,40	0,00	0,12	-0,40	0,00	0,12	-0,40	0,00	0,16	-0,40
			-0,01	0,07	-0,41	-0,01	0,09	-0,41	0,00	0,12	-0,40	0,00	0,16	-0,40
16	0,00	9	0,01	0,08	-0,39	0,01	0,08	-0,39	0,01	0,08	-0,39	0,02	0,11	-0,39
			-0,01	0,05	-0,39	0,00	0,06	-0,39	0,01	0,08	-0,39	0,02	0,11	-0,39
20	0,00	10	-0,02	0,08	-0,34	-0,02	0,08	-0,34	-0,02	0,08	-0,34	-0,03	0,10	-0,35
			-0,02	0,06	-0,33	-0,02	0,06	-0,34	-0,02	0,08	-0,34	-0,03	0,10	-0,35
25	0,00	11	0,00	0,09	-0,50	0,00	0,09	-0,50	0,00	0,09	-0,50	0,00	0,13	-0,46
			0,00	0,04	-0,55	0,00	0,05	-0,53	0,00	0,09	-0,50	0,00	0,13	-0,46
4	0,00	12	0,02	0,03	-0,40	0,02	0,03	-0,40	0,02	0,03	-0,40	0,02	0,03	-0,41
			0,01	0,02	-0,40	0,01	0,02	-0,40	0,02	0,03	-0,40	0,02	0,03	-0,41
54	0,00	13	0,00	0,00	-0,50	0,00	0,00	-0,50	0,00	0,00	-0,50	0,00	0,00	-0,50
			0,00	0,00	-0,49	0,00	0,00	-0,49	0,00	0,00	-0,50	0,00	0,00	-0,50
9	0,00	14	0,03	0,04	-0,56	0,03	0,04	-0,56	0,03	0,04	-0,56	0,03	0,05	-0,57
			0,03	0,02	-0,56	0,03	0,03	-0,56	0,03	0,04	-0,56	0,03	0,05	-0,57
34	0,00	15	0,00	0,09	-0,68	0,00	0,09	-0,68	0,00	0,09	-0,68	0,00	0,12	-0,67

Arch. Marco Amabili

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 19 - Prop.Modolo: +Fy+0.3*Fx-Ecc5%														
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE											
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
31	0,00	16	0,00	0,04	-0,70	0,00	0,06	-0,70	0,00	0,09	-0,68	0,00	0,12	-0,67
			-0,01	0,08	-0,52	-0,01	0,08	-0,52	-0,01	0,08	-0,52	0,00	0,11	-0,52
			-0,01	0,04	-0,51	-0,01	0,05	-0,51	-0,01	0,08	-0,52	0,00	0,11	-0,52
28	0,00	17	0,01	0,14	-0,31	0,01	0,14	-0,31	0,01	0,14	-0,31	0,00	0,19	-0,27
			0,01	0,06	-0,36	0,01	0,08	-0,34	0,01	0,14	-0,31	0,00	0,19	-0,27
55	0,00	18	0,00	0,00	-0,51	0,00	0,00	-0,51	0,00	0,00	-0,51	0,00	0,00	-0,45
			0,00	0,00	-0,60	0,00	0,00	-0,58	0,00	0,00	-0,51	0,00	0,00	-0,45
13	0,00	19	-0,02	0,17	-0,62	-0,02	0,17	-0,62	-0,02	0,17	-0,62	-0,02	0,21	-0,63
			-0,03	0,10	-0,62	-0,03	0,12	-0,62	-0,02	0,17	-0,62	-0,02	0,21	-0,63
17	0,00	20	-0,03	0,12	-0,54	-0,03	0,12	-0,54	-0,03	0,12	-0,54	-0,02	0,16	-0,56
			-0,04	0,06	-0,51	-0,04	0,08	-0,52	-0,03	0,12	-0,54	-0,02	0,16	-0,56
21	0,00	21	-0,05	0,11	-0,28	-0,05	0,11	-0,28	-0,05	0,11	-0,28	-0,05	0,14	-0,26
			-0,05	0,05	-0,32	-0,05	0,06	-0,31	-0,05	0,11	-0,28	-0,05	0,14	-0,26
14	0,00	22	-0,02	0,07	-0,68	-0,02	0,07	-0,68	-0,02	0,07	-0,68	-0,02	0,08	-0,67
			-0,03	0,05	-0,68	-0,03	0,05	-0,68	-0,02	0,07	-0,68	-0,02	0,08	-0,67
18	0,00	23	-0,04	0,07	-0,48	-0,04	0,07	-0,48	-0,04	0,07	-0,48	-0,03	0,08	-0,49
			-0,05	0,05	-0,45	-0,05	0,06	-0,46	-0,04	0,07	-0,48	-0,03	0,08	-0,49
19	0,00	24	-0,02	0,09	-0,35	-0,02	0,09	-0,35	-0,02	0,09	-0,35	-0,01	0,12	-0,36
			-0,03	0,05	-0,35	-0,02	0,06	-0,35	-0,02	0,09	-0,35	-0,01	0,12	-0,36
23	0,00	25	-0,04	0,08	-0,33	-0,04	0,08	-0,33	-0,04	0,08	-0,33	-0,04	0,11	-0,31
			-0,04	0,04	-0,35	-0,04	0,05	-0,35	-0,04	0,08	-0,33	-0,04	0,11	-0,31
56	0,00	26	0,00	0,00	-0,62	0,00	0,00	-0,62	0,00	0,00	-0,62	0,00	0,00	-0,64
			0,00	0,00	-0,60	0,00	0,00	-0,61	0,00	0,00	-0,62	0,00	0,00	-0,64
27	0,00	27	-0,03	0,08	-0,19	-0,03	0,08	-0,19	-0,03	0,08	-0,19	-0,04	0,11	-0,16
			-0,03	0,04	-0,25	-0,03	0,05	-0,23	-0,03	0,08	-0,19	-0,04	0,11	-0,16
24	0,00	28	0,00	0,07	-0,33	0,00	0,07	-0,33	0,00	0,07	-0,33	0,00	0,09	-0,36
			0,00	0,03	-0,28	0,00	0,04	-0,29	0,00	0,07	-0,33	0,00	0,09	-0,36
53	0,00	29	0,00	0,00	-0,39	0,00	0,00	-0,39	0,00	0,00	-0,39	0,00	0,00	-0,41
			0,00	0,00	-0,36	0,00	0,00	-0,37	0,00	0,00	-0,39	0,00	0,00	-0,41
10	0,00	30	0,01	0,05	-0,56	0,01	0,05	-0,56	0,01	0,05	-0,56	0,01	0,06	-0,56
			0,01	0,03	-0,56	0,01	0,03	-0,56	0,01	0,05	-0,56	0,01	0,06	-0,56
35	0,00	31	0,01	0,09	-0,76	0,01	0,09	-0,76	0,01	0,09	-0,76	0,01	0,13	-0,79
			0,01	0,05	-0,72	0,01	0,06	-0,73	0,01	0,09	-0,76	0,01	0,13	-0,79
11	0,00	32	-0,03	0,16	-0,41	-0,03	0,16	-0,41	-0,03	0,16	-0,41	-0,02	0,20	-0,43
			-0,03	0,09	-0,38	-0,03	0,10	-0,39	-0,03	0,16	-0,41	-0,02	0,20	-0,43
15	0,00	33	0,01	0,12	-0,67	0,01	0,12	-0,67	0,01	0,12	-0,67	0,00	0,17	-0,68
			0,02	0,06	-0,66	0,01	0,07	-0,66	0,01	0,12	-0,67	0,00	0,17	-0,68
36	0,00	34	0,00	0,25	-0,49	0,00	0,25	-0,49	0,00	0,25	-0,49	0,00	0,33	-0,52
			0,00	0,13	-0,45	0,00	0,16	-0,46	0,00	0,25	-0,49	0,00	0,33	-0,52
29	0,00	35	-0,05	0,13	-0,50	-0,05	0,13	-0,50	-0,05	0,13	-0,50	-0,05	0,17	-0,48
			-0,05	0,07	-0,52	-0,05	0,08	-0,52	-0,05	0,13	-0,50	-0,05	0,17	-0,48
30	0,00	36	0,01	0,27	-0,33	0,01	0,27	-0,33	0,01	0,27	-0,33	0,00	0,35	-0,30
			0,01	0,14	-0,37	0,01	0,17	-0,36	0,01	0,27	-0,33	0,00	0,35	-0,30
33	0,00	37	0,01	0,16	-0,54	0,01	0,16	-0,54	0,01	0,16	-0,54	0,01	0,23	-0,54
			0,00	0,06	-0,54	0,01	0,08	-0,54	0,01	0,16	-0,54	0,01	0,23	-0,54
32	0,00	38	0,00	0,10	-0,64	0,00	0,10	-0,64	0,00	0,10	-0,64	0,00	0,14	-0,64
			-0,01	0,05	-0,64	-0,01	0,06	-0,64	0,00	0,10	-0,64	0,00	0,14	-0,64
1	3,30	39	0,44	2,76	-0,71	0,44	2,76	-0,71	0,44	2,76	-0,71	0,57	3,69	-0,78
			0,25	1,41	-0,60	0,29	1,74	-0,63	0,44	2,76	-0,71	0,57	3,69	-0,78
2	3,30	40	0,44	2,65	-0,76	0,44	2,65	-0,76	0,44	2,65	-0,76	0,57	3,54	-0,79
			0,25	1,35	-0,71	0,29	1,66	-0,72	0,44	2,65	-0,76	0,57	3,54	-0,79
3	3,30	41	0,44	2,53	-0,48	0,44	2,53	-0,48	0,44	2,53	-0,48	0,57	3,39	-0,52
			0,25	1,29	-0,42	0,29	1,59	-0,44	0,44	2,53	-0,48	0,57	3,39	-0,52
4	3,30	42	0,39	2,53	-0,47	0,39	2,53	-0,47	0,39	2,53	-0,47	0,50	3,39	-0,48
			0,22	1,29	-0,47	0,26	1,59	-0,47	0,39	2,53	-0,47	0,50	3,39	-0,48
7	3,30	43	0,37	2,76	-0,38	0,37	2,76	-0,38	0,37	2,76	-0,38	0,47	3,69	-0,27
			0,21	1,41	-0,54	0,25	1,74	-0,50	0,37	2,76	-0,38	0,47	3,69	-0,27
8	3,30	44	0,37	2,65	-0,98	0,37	2,65	-0,98	0,37	2,65	-0,98	0,47	3,54	-1,05
			0,21	1,35	-0,89	0,25	1,66	-0,91	0,37	2,65	-0,98	0,47	3,54	-1,05
9	3,30	45	0,34	2,53	-0,63	0,34	2,53	-0,63	0,34	2,53	-0,63	0,44	3,39	-0,63
			0,20	1,29	-0,63	0,23	1,59	-0,63	0,34	2,53	-0,63	0,44	3,39	-0,63
10	3,30	46	0,34	2,45	-0,60	0,34	2,45	-0,60	0,34	2,45	-0,60	0,44	3,28	-0,60
			0,19	1,25	-0,60	0,23	1,54	-0,60	0,34	2,45	-0,60	0,44	3,28	-0,60
11	3,30	47	0,34	2,37	-0,45	0,34	2,37	-0,45	0,34	2,37	-0,45	0,44	3,17	-0,48
			0,19	1,20	-0,42	0,23	1,49	-0,43	0,34	2,37	-0,45	0,44	3,17	-0,48
12	3,30	48	0,29	2,76	-0,44	0,29	2,76	-0,44	0,29	2,76	-0,44	0,38	3,69	-0,44
			0,17	1,41	-0,44	0,20	1,74	-0,44	0,29	2,76	-0,44	0,38	3,69	-0,44
13	3,30	49	0,27	2,68	-0,71	0,27	2,68	-0,71	0,27	2,68	-0,71	0,35	3,58	-0,71
			0,15	1,36	-0,70	0,18	1,69	-0,70	0,27	2,68	-0,71	0,35	3,58	-0,71
14	3,30	50	0,27	2,60	-0,78	0,27	2,60	-0,78	0,27	2,60	-0,78	0,35	3,48	-0,78
			0,15	1,31	-0,79	0,18	1,63	-0,79	0,27	2,60	-0,78	0,35	3,48	-0,78
15	3,30	51	0,11	2,42	-0,74	0,11	2,42	-0,74	0,11	2,42	-0,74	0,14	3,21	-0,75
			0,06	1,27	-0,72	0,07	1,55	-0,73	0,11	2,42	-0,74	0,14	3,21	-0,75
16	3,30	52	0,19	2,76	-0,44	0,19	2,76	-0,44	0,19	2,76	-0,44	0,25	3,69	-0,43
			0,12	1,41	-0,45	0,14	1,74	-0,45	0,19	2,76	-0,44	0,25	3,69	-0,43
17	3,30	53	0,19	2,69	-0,63	0,19	2,69	-0,63	0,19	2,69	-0,63	0,25	3,60	-0,66
			0,12	1,37	-0,60	0,14	1,69	-0,61	0,19	2,69	-0,63	0,25	3,60	-0,66
18	3,30	54	0,19	2,65	-0,59	0,19	2,65	-0,59	0,19	2,65	-0,59	0,25	3,54	-0,60
			0,12	1,35	-0,56	0,14	1,66	-0,57	0,19	2,65	-0,59	0,25	3,54	-0,60
19	3,30	55	0,17	2,52	-0,42	0,17	2,52	-0,42	0,17	2,52	-0,42	0,21	3,37	-0,42
			0,10	1,28	-0,42	0,12	1,58	-0,42	0,17	2,52	-0,42	0,21	3,37	-0,42
20	3,30	56	0,15	2,76	-0,42	0,15	2,76	-0,42	0,15	2,76	-0,42	0,18	3,69	-0,43
			0,09	1,41	-0,40	0,11	1,74	-0,41	0,15	2,76	-0,42	0,18	3,69	-0,43
21	3,30	57	0,15	2,69	-0,31	0,15	2,69	-0,31	0,15	2,69	-0,31	0,18	3,60	-0,28

Arch. Marco Amabili

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 19 - Prop.Modolo:Fy+0.3*Fx-Ecc5%														
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE											
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
22	3,30	58	0,09	1,37	-0,36	0,11	1,69	-0,34	0,15	2,69	-0,31	0,18	3,60	-0,28
			0,15	2,65	-0,37	0,15	2,65	-0,37	0,15	2,65	-0,37	0,18	3,54	-0,35
			0,09	1,35	-0,39	0,11	1,66	-0,38	0,15	2,65	-0,37	0,18	3,54	-0,35
23	3,30	59	0,15	2,53	-0,37	0,15	2,53	-0,37	0,15	2,53	-0,37	0,19	3,39	-0,35
			0,10	1,29	-0,39	0,11	1,59	-0,38	0,15	2,53	-0,37	0,19	3,39	-0,35
24	3,30	60	0,11	2,58	-0,37	0,11	2,58	-0,37	0,11	2,58	-0,37	0,13	3,45	-0,40
			0,07	1,31	-0,32	0,08	1,62	-0,33	0,11	2,58	-0,37	0,13	3,45	-0,40
25	3,30	61	0,06	2,76	-0,52	0,06	2,76	-0,52	0,06	2,76	-0,52	0,07	3,69	-0,49
			0,05	1,41	-0,58	0,05	1,74	-0,56	0,06	2,76	-0,52	0,07	3,69	-0,49
26	3,30	62	0,06	2,65	-0,60	0,06	2,65	-0,60	0,06	2,65	-0,60	0,07	3,54	-0,58
			0,05	1,35	-0,64	0,05	1,66	-0,63	0,06	2,65	-0,60	0,07	3,54	-0,58
27	3,30	63	0,06	2,58	-0,21	0,06	2,58	-0,21	0,06	2,58	-0,21	0,07	3,45	-0,17
			0,05	1,31	-0,27	0,05	1,62	-0,26	0,06	2,58	-0,21	0,07	3,45	-0,17
28	3,30	64	-0,02	2,53	-0,33	-0,02	2,53	-0,33	-0,02	2,53	-0,33	-0,04	3,39	-0,29
			0,01	1,29	-0,38	0,00	1,59	-0,37	-0,02	2,53	-0,33	-0,04	3,39	-0,29
29	3,30	65	-0,02	2,40	-0,56	-0,02	2,40	-0,56	-0,02	2,40	-0,56	-0,04	3,22	-0,53
			0,01	1,22	-0,59	0,00	1,51	-0,58	-0,02	2,40	-0,56	-0,04	3,22	-0,53
30	3,30	66	-0,02	2,27	-0,35	-0,02	2,27	-0,35	-0,02	2,27	-0,35	-0,04	3,05	-0,32
			0,01	1,15	-0,40	0,00	1,43	-0,39	-0,02	2,27	-0,35	-0,04	3,05	-0,32
31	3,30	67	0,11	2,53	-0,60	0,11	2,53	-0,60	0,11	2,53	-0,60	0,13	3,39	-0,61
			0,07	1,29	-0,59	0,08	1,59	-0,60	0,11	2,53	-0,60	0,13	3,39	-0,61
32	3,30	68	0,11	2,40	-0,74	0,11	2,40	-0,74	0,11	2,40	-0,74	0,13	3,22	-0,74
			0,07	1,22	-0,74	0,08	1,51	-0,74	0,11	2,40	-0,74	0,13	3,22	-0,74
33	3,30	69	0,11	2,27	-0,60	0,11	2,27	-0,60	0,11	2,27	-0,60	0,13	3,05	-0,60
			0,07	1,15	-0,60	0,08	1,43	-0,60	0,11	2,27	-0,60	0,13	3,05	-0,60
34	3,30	70	0,08	2,61	-0,72	0,08	2,61	-0,72	0,08	2,61	-0,72	0,11	3,48	-0,70
			0,03	1,35	-0,74	0,04	1,66	-0,73	0,08	2,61	-0,72	0,11	3,48	-0,70
35	3,30	71	0,08	2,35	-0,81	0,08	2,35	-0,81	0,08	2,35	-0,81	0,12	3,15	-0,84
			0,04	1,18	-0,76	0,05	1,46	-0,78	0,08	2,35	-0,81	0,12	3,15	-0,84
36	3,30	72	0,23	2,27	-0,53	0,23	2,27	-0,53	0,23	2,27	-0,53	0,30	3,05	-0,56
			0,14	1,15	-0,48	0,16	1,43	-0,49	0,23	2,27	-0,53	0,30	3,05	-0,56
5	0,00	73	0,00	0,00	-0,55	0,00	0,00	-0,55	0,00	0,00	-0,55	0,00	0,00	-0,52
			0,00	0,00	-0,60	0,00	0,00	-0,59	0,00	0,00	-0,55	0,00	0,00	-0,52
6	0,00	74	0,00	0,00	-0,58	0,00	0,00	-0,58	0,00	0,00	-0,58	0,00	0,00	-0,55
			0,00	0,00	-0,62	0,00	0,00	-0,61	0,00	0,00	-0,58	0,00	0,00	-0,55
37	0,00	75	0,00	0,00	-0,60	0,00	0,00	-0,60	0,00	0,00	-0,60	0,00	0,00	-0,57
			0,00	0,00	-0,63	0,00	0,00	-0,62	0,00	0,00	-0,60	0,00	0,00	-0,57
38	0,00	76	0,00	0,00	-0,59	0,00	0,00	-0,59	0,00	0,00	-0,59	0,00	0,00	-0,57
			0,00	0,00	-0,63	0,00	0,00	-0,62	0,00	0,00	-0,59	0,00	0,00	-0,57
5	1,07	77	0,02	0,74	-0,55	0,02	0,74	-0,55	0,02	0,74	-0,55	0,03	1,01	-0,52
			0,02	0,36	-0,60	0,02	0,45	-0,58	0,02	0,74	-0,55	0,03	1,01	-0,52
6	1,04	78	0,02	0,72	-0,58	0,02	0,72	-0,58	0,02	0,72	-0,58	0,02	0,97	-0,55
			0,01	0,35	-0,62	0,02	0,44	-0,61	0,02	0,72	-0,58	0,02	0,97	-0,55
5	2,26	79	0,04	1,80	-0,55	0,04	1,80	-0,55	0,04	1,80	-0,55	0,05	2,43	-0,52
			0,03	0,90	-0,60	0,04	1,12	-0,59	0,04	1,80	-0,55	0,05	2,43	-0,52
6	2,33	80	0,04	1,82	-0,57	0,04	1,82	-0,57	0,04	1,82	-0,57	0,05	2,44	-0,54
			0,04	0,91	-0,62	0,04	1,13	-0,61	0,04	1,82	-0,57	0,05	2,44	-0,54
39	2,40	81	0,05	1,82	-0,60	0,05	1,82	-0,60	0,05	1,82	-0,60	0,05	2,45	-0,57
			0,04	0,91	-0,64	0,04	1,13	-0,63	0,05	1,82	-0,60	0,05	2,45	-0,57
40	2,40	82	0,06	1,77	-0,60	0,06	1,77	-0,60	0,06	1,77	-0,60	0,06	2,38	-0,58
			0,05	0,87	-0,64	0,05	1,09	-0,63	0,06	1,77	-0,60	0,06	2,38	-0,58
41	2,40	83	0,06	1,72	-0,60	0,06	1,72	-0,60	0,06	1,72	-0,60	0,06	2,32	-0,58
			0,05	0,84	-0,64	0,05	1,06	-0,63	0,06	1,72	-0,60	0,06	2,32	-0,58
5	3,30	84	0,06	2,73	-0,55	0,06	2,73	-0,55	0,06	2,73	-0,55	0,07	3,66	-0,52
			0,05	1,39	-0,60	0,05	1,72	-0,59	0,06	2,73	-0,55	0,07	3,66	-0,52
6	3,30	85	0,06	2,71	-0,58	0,06	2,71	-0,58	0,06	2,71	-0,58	0,07	3,63	-0,55
			0,05	1,38	-0,62	0,05	1,71	-0,61	0,06	2,71	-0,58	0,07	3,63	-0,55
37	3,30	86	0,06	2,69	-0,60	0,06	2,69	-0,60	0,06	2,69	-0,60	0,07	3,60	-0,57
			0,05	1,37	-0,64	0,05	1,69	-0,63	0,06	2,69	-0,60	0,07	3,60	-0,57
38	3,30	87	0,06	2,67	-0,61	0,06	2,67	-0,61	0,06	2,67	-0,61	0,07	3,57	-0,58
			0,05	1,36	-0,64	0,05	1,68	-0,63	0,06	2,67	-0,61	0,07	3,57	-0,58
25	1,10	88	0,02	0,75	-0,52	0,02	0,75	-0,52	0,02	0,75	-0,52	0,03	1,03	-0,49
			0,02	0,35	-0,57	0,02	0,45	-0,56	0,02	0,75	-0,52	0,03	1,03	-0,49
25	2,20	89	0,04	1,80	-0,53	0,04	1,80	-0,53	0,04	1,80	-0,53	0,05	2,43	-0,49
			0,03	0,90	-0,58	0,04	1,12	-0,57	0,04	1,80	-0,53	0,05	2,43	-0,49
26	1,10	90	0,00	0,45	-0,59	0,00	0,45	-0,59	0,00	0,45	-0,59	0,00	0,64	-0,57
			0,00	0,17	-0,62	0,00	0,24	-0,61	0,00	0,45	-0,59	0,00	0,64	-0,57
26	2,20	91	0,05	1,49	-0,61	0,05	1,49	-0,61	0,05	1,49	-0,61	0,06	2,02	-0,58
			0,04	0,72	-0,64	0,04	0,90	-0,63	0,05	1,49	-0,61	0,06	2,02	-0,58
39	1,00	92	0,01	0,63	-0,60	0,01	0,63	-0,60	0,01	0,63	-0,60	0,01	0,85	-0,57
			0,01	0,30	-0,64	0,01	0,38	-0,63	0,01	0,63	-0,60	0,01	0,85	-0,57
40	1,00	93	-0,01	0,49	-0,59	-0,01	0,49	-0,59	-0,01	0,49	-0,59	-0,01	0,68	-0,56
			-0,01	0,22	-0,62	-0,01	0,29	-0,61	-0,01	0,49	-0,59	-0,01	0,68	-0,56
41	1,00	94	0,00	0,41	-0,58	0,00	0,41	-0,58	0,00	0,41	-0,58	0,00	0,58	-0,56
			-0,01	0,16	-0,61	0,00	0,22	-0,60	0,00	0,41	-0,58	0,00	0,58	-0,56
53	3,30	95	0,11	2,57	-0,39	0,11	2,57	-0,39	0,11	2,57	-0,39	0,13	3,44	-0,41
			0,07	1,31	-0,36	0,08	1,61	-0,36	0,11	2,57	-0,39	0,13	3,44	-0,41
42	0,00	96	0,00	0,00	-0,50	0,00	0,00	-0,50	0,00	0,00	-0,50	0,00	0,00	-0,43
			0,00	0,00	-0,61	0,00	0,00	-0,58	0,00	0,00	-0,50	0,00	0,00	-0,43
43	0,00	97	0,00	0,00	-0,63	0,00	0,00	-0,63	0,00	0,00	-0,63	0,00	0,00	-0,59
			0,00	0,00	-0,68	0,00	0,00	-0,67	0,00	0,00	-0,63	0,00	0,00	-0,59
44	0,00	98	0,00	0,00	-0,74	0,00	0,00	-0,74	0,00	0,00	-0,74	0,00	0,00	-0,74
			0,00	0,00	-0,75	0,00	0,00	-0,75	0,00	0,00	-0,74	0,00	0,00	-0,74
45	0,00	99	0,00	0,00	-0,85	0,00	0,00	-0,85	0,00	0,00	-0,85	0,00	0,00	-0,88

Arch. Marco Amabili

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 19 - Prop.Modolo: +Fy+0.3*Fx-Ecc5%														
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE											
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
7	1,10	100	0,00	0,00	-0,81	0,00	0,00	-0,82	0,00	0,00	-0,85	0,00	0,00	-0,88
			0,12	0,77	-0,38	0,12	0,77	-0,38	0,12	0,77	-0,38	0,16	1,03	-0,27
			0,07	0,41	-0,53	0,08	0,50	-0,50	0,12	0,77	-0,38	0,16	1,03	-0,27
42	1,10	101	0,12	0,81	-0,50	0,12	0,81	-0,50	0,12	0,81	-0,50	0,16	1,08	-0,43
			0,07	0,41	-0,61	0,08	0,51	-0,58	0,12	0,81	-0,50	0,16	1,08	-0,43
43	1,10	102	0,12	0,83	-0,63	0,12	0,83	-0,63	0,12	0,83	-0,63	0,16	1,11	-0,59
			0,07	0,42	-0,68	0,08	0,52	-0,67	0,12	0,83	-0,63	0,16	1,11	-0,59
44	1,10	103	0,12	0,81	-0,74	0,12	0,81	-0,74	0,12	0,81	-0,74	0,15	1,09	-0,74
			0,07	0,41	-0,75	0,08	0,51	-0,75	0,12	0,81	-0,74	0,15	1,09	-0,74
45	1,10	104	0,11	0,75	-0,85	0,11	0,75	-0,85	0,11	0,75	-0,85	0,15	1,02	-0,88
			0,06	0,37	-0,81	0,07	0,46	-0,82	0,11	0,75	-0,85	0,15	1,02	-0,88
8	1,10	105	0,11	0,65	-0,96	0,11	0,65	-0,96	0,11	0,65	-0,96	0,15	0,90	-1,02
			0,06	0,30	-0,87	0,07	0,39	-0,89	0,11	0,65	-0,96	0,15	0,90	-1,02
7	2,20	106	0,24	1,84	-0,38	0,24	1,84	-0,38	0,24	1,84	-0,38	0,31	2,46	-0,27
			0,14	0,94	-0,54	0,16	1,16	-0,50	0,24	1,84	-0,38	0,31	2,46	-0,27
42	2,20	107	0,24	1,78	-0,50	0,24	1,78	-0,50	0,24	1,78	-0,50	0,31	2,38	-0,43
			0,14	0,91	-0,61	0,16	1,12	-0,58	0,24	1,78	-0,50	0,31	2,38	-0,43
43	2,20	108	0,24	1,75	-0,62	0,24	1,75	-0,62	0,24	1,75	-0,62	0,31	2,34	-0,59
			0,14	0,89	-0,68	0,16	1,10	-0,67	0,24	1,75	-0,62	0,31	2,34	-0,59
44	2,20	109	0,24	1,72	-0,74	0,24	1,72	-0,74	0,24	1,72	-0,74	0,31	2,31	-0,74
			0,14	0,87	-0,75	0,16	1,08	-0,75	0,24	1,72	-0,74	0,31	2,31	-0,74
45	2,20	110	0,24	1,70	-0,85	0,24	1,70	-0,85	0,24	1,70	-0,85	0,31	2,29	-0,88
			0,13	0,85	-0,81	0,16	1,06	-0,82	0,24	1,70	-0,85	0,31	2,29	-0,88
8	2,20	111	0,24	1,70	-0,97	0,24	1,70	-0,97	0,24	1,70	-0,97	0,31	2,29	-1,04
			0,13	0,84	-0,88	0,16	1,05	-0,90	0,24	1,70	-0,97	0,31	2,29	-1,04
42	3,30	112	0,37	2,73	-0,51	0,37	2,73	-0,51	0,37	2,73	-0,51	0,47	3,66	-0,43
			0,21	1,39	-0,61	0,25	1,72	-0,59	0,37	2,73	-0,51	0,47	3,66	-0,43
43	3,30	113	0,37	2,71	-0,63	0,37	2,71	-0,63	0,37	2,71	-0,63	0,47	3,63	-0,59
			0,21	1,38	-0,68	0,25	1,71	-0,67	0,37	2,71	-0,63	0,47	3,63	-0,59
44	3,30	114	0,37	2,69	-0,74	0,37	2,69	-0,74	0,37	2,69	-0,74	0,47	3,60	-0,74
			0,21	1,37	-0,75	0,25	1,69	-0,75	0,37	2,69	-0,74	0,47	3,60	-0,74
45	3,30	115	0,37	2,67	-0,86	0,37	2,67	-0,86	0,37	2,67	-0,86	0,47	3,57	-0,89
			0,21	1,36	-0,82	0,25	1,68	-0,83	0,37	2,67	-0,86	0,47	3,57	-0,89
46	0,00	116	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,72
			0,00	0,00	-0,73	0,00	0,00	-0,73	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,72
47	0,00	117	0,00	0,00	-0,75	0,00	0,00	-0,75	0,00	0,00	-0,75	0,00	0,00	-0,75
			0,00	0,00	-0,75	0,00	0,00	-0,75	0,00	0,00	-0,75	0,00	0,00	-0,75
48	0,00	118	0,00	0,00	-0,77	0,00	0,00	-0,77	0,00	0,00	-0,77	0,00	0,00	-0,77
			0,00	0,00	-0,75	0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,77	0,00	0,00	-0,77
49	0,00	119	0,00	0,00	-0,78	0,00	0,00	-0,78	0,00	0,00	-0,78	0,00	0,00	-0,79
			0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,78	0,00	0,00	-0,79
50	0,00	120	0,00	0,00	-0,79	0,00	0,00	-0,79	0,00	0,00	-0,79	0,00	0,00	-0,81
			0,00	0,00	-0,75	0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,79	0,00	0,00	-0,81
34	1,10	121	0,03	0,79	-0,70	0,03	0,79	-0,70	0,03	0,79	-0,70	0,04	1,05	-0,69
			0,01	0,40	-0,72	0,02	0,49	-0,72	0,03	0,79	-0,70	0,04	1,05	-0,69
46	1,10	122	0,03	0,78	-0,73	0,03	0,78	-0,73	0,03	0,78	-0,73	0,04	1,05	-0,72
			0,01	0,40	-0,74	0,02	0,50	-0,73	0,03	0,78	-0,73	0,04	1,05	-0,72
47	1,10	123	0,03	0,79	-0,75	0,03	0,79	-0,75	0,03	0,79	-0,75	0,04	1,06	-0,75
			0,01	0,41	-0,75	0,02	0,50	-0,75	0,03	0,79	-0,75	0,04	1,06	-0,75
48	1,10	124	0,02	0,79	-0,77	0,02	0,79	-0,77	0,02	0,79	-0,77	0,04	1,05	-0,77
			0,01	0,40	-0,75	0,01	0,50	-0,76	0,02	0,79	-0,77	0,04	1,05	-0,77
49	1,10	125	0,02	0,76	-0,78	0,02	0,76	-0,78	0,02	0,76	-0,78	0,03	1,02	-0,79
			0,01	0,39	-0,76	0,01	0,48	-0,76	0,02	0,76	-0,78	0,03	1,02	-0,79
50	1,10	126	0,02	0,73	-0,79	0,02	0,73	-0,79	0,02	0,73	-0,79	0,03	0,98	-0,81
			0,01	0,38	-0,75	0,01	0,46	-0,76	0,02	0,73	-0,79	0,03	0,98	-0,81
35	1,10	127	0,02	0,73	-0,80	0,02	0,73	-0,80	0,02	0,73	-0,80	0,03	0,98	-0,83
			0,01	0,38	-0,75	0,01	0,46	-0,76	0,02	0,73	-0,80	0,03	0,98	-0,83
34	2,20	128	0,05	1,79	-0,71	0,05	1,79	-0,71	0,05	1,79	-0,71	0,08	2,39	-0,69
			0,02	0,91	-0,73	0,03	1,13	-0,73	0,05	1,79	-0,71	0,08	2,39	-0,69
46	2,20	129	0,05	1,72	-0,73	0,05	1,72	-0,73	0,05	1,72	-0,73	0,07	2,30	-0,72
			0,02	0,88	-0,74	0,03	1,09	-0,74	0,05	1,72	-0,73	0,07	2,30	-0,72
47	2,20	130	0,05	1,66	-0,75	0,05	1,66	-0,75	0,05	1,66	-0,75	0,07	2,22	-0,75
			0,02	0,85	-0,75	0,03	1,05	-0,75	0,05	1,66	-0,75	0,07	2,22	-0,75
48	2,20	131	0,05	1,61	-0,77	0,05	1,61	-0,77	0,05	1,61	-0,77	0,07	2,15	-0,77
			0,02	0,83	-0,76	0,03	1,02	-0,76	0,05	1,61	-0,77	0,07	2,15	-0,77
49	2,20	132	0,05	1,58	-0,78	0,05	1,58	-0,78	0,05	1,58	-0,78	0,07	2,11	-0,80
			0,02	0,81	-0,76	0,03	0,99	-0,76	0,05	1,58	-0,78	0,07	2,11	-0,80
50	2,20	133	0,05	1,58	-0,79	0,05	1,58	-0,79	0,05	1,58	-0,79	0,07	2,12	-0,81
			0,02	0,80	-0,76	0,03	0,99	-0,77	0,05	1,58	-0,79	0,07	2,12	-0,81
35	2,20	134	0,05	1,63	-0,81	0,05	1,63	-0,81	0,05	1,63	-0,81	0,07	2,18	-0,84
			0,02	0,83	-0,76	0,03	1,03	-0,77	0,05	1,63	-0,81	0,07	2,18	-0,84
46	3,30	135	0,08	2,61	-0,73	0,08	2,61	-0,73	0,08	2,61	-0,73	0,11	3,49	-0,72
			0,03	1,35	-0,74	0,04	1,66	-0,74	0,08	2,61	-0,73	0,11	3,49	-0,72
47	3,30	136	0,07	2,54	-0,75	0,07	2,54	-0,75	0,07	2,54	-0,75	0,10	3,39	-0,75
			0,03	1,31	-0,75	0,04	1,61	-0,75	0,07	2,54	-0,75	0,10	3,39	-0,75
48	3,30	137	0,07	2,46	-0,77	0,07	2,46	-0,77	0,07	2,46	-0,77	0,10	3,29	-0,78
			0,03	1,26	-0,76	0,04	1,55	-0,76	0,07	2,46	-0,77	0,10	3,29	-0,78
49	3,30	138	0,07	2,40	-0,78	0,07	2,40	-0,78	0,07	2,40	-0,78	0,10	3,22	-0,80
			0,03	1,22	-0,76	0,04	1,51	-0,77	0,07	2,40	-0,78	0,10	3,22	-0,80
50	3,30	139	0,07	2,37	-0,80	0,07	2,37	-0,80	0,07	2,37	-0,80	0,11	3,18	-0,82
			0,03	1,20	-0,76	0,04	1,48	-0,77	0,07	2,37	-0,80	0,11	3,18	-0,82

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 20 - Prop.Modolo: -Fy+0.3*Fx-Ecc5%

Arch. Marco Amabili

IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE											
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
1	0,00	1	0,00	-0,16	-0,22	0,00	-0,16	-0,22	0,00	-0,16	-0,22	0,00	-0,22	-0,14
			0,00	-0,08	-0,34	0,00	-0,10	-0,31	0,00	-0,16	-0,22	0,00	-0,22	-0,14
2	0,00	2	-0,02	0,00	-0,50	-0,02	0,00	-0,50	-0,02	0,00	-0,50	-0,02	-0,02	-0,47
			-0,01	0,02	-0,53	-0,01	0,01	-0,52	-0,02	0,00	-0,50	-0,02	-0,02	-0,47
3	0,00	3	-0,06	-0,03	-0,23	-0,06	-0,03	-0,23	-0,06	-0,03	-0,23	-0,07	-0,04	-0,20
			-0,06	0,00	-0,28	-0,06	-0,01	-0,26	-0,06	-0,03	-0,23	-0,07	-0,04	-0,20
7	0,00	4	0,00	-0,07	-0,63	0,00	-0,07	-0,63	0,00	-0,07	-0,63	0,00	-0,10	-0,62
			0,00	-0,03	-0,65	0,00	-0,04	-0,64	0,00	-0,07	-0,63	0,00	-0,10	-0,62
8	0,00	5	0,00	-0,07	-0,84	0,00	-0,07	-0,84	0,00	-0,07	-0,84	0,00	-0,08	-0,88
			0,00	-0,04	-0,79	0,00	-0,05	-0,80	0,00	-0,07	-0,84	0,00	-0,08	-0,88
26	0,00	6	0,00	-0,09	-0,79	0,00	-0,09	-0,79	0,00	-0,09	-0,79	0,00	-0,11	-0,85
			0,00	-0,05	-0,71	0,00	-0,06	-0,73	0,00	-0,09	-0,79	0,00	-0,11	-0,85
22	0,00	7	-0,02	-0,01	-0,37	-0,02	-0,01	-0,37	-0,02	-0,01	-0,37	-0,01	-0,01	-0,38
			-0,02	0,01	-0,35	-0,02	0,00	-0,36	-0,02	-0,01	-0,37	-0,01	-0,01	-0,38
12	0,00	8	0,00	-0,09	-0,39	0,00	-0,09	-0,39	0,00	-0,09	-0,39	0,00	-0,13	-0,38
			-0,01	-0,04	-0,40	-0,01	-0,05	-0,40	0,00	-0,09	-0,39	0,00	-0,13	-0,38
16	0,00	9	-0,04	-0,05	-0,40	-0,04	-0,05	-0,40	-0,04	-0,05	-0,40	-0,04	-0,08	-0,40
			-0,03	-0,02	-0,40	-0,03	-0,03	-0,40	-0,04	-0,05	-0,40	-0,04	-0,08	-0,40
20	0,00	10	0,00	-0,03	-0,30	0,00	-0,03	-0,30	0,00	-0,03	-0,30	0,01	-0,04	-0,29
			-0,01	0,00	-0,31	0,00	0,00	-0,31	0,00	-0,03	-0,30	0,01	-0,04	-0,29
25	0,00	11	0,00	-0,12	-0,56	0,00	-0,12	-0,56	0,00	-0,12	-0,56	0,00	-0,15	-0,55
			0,00	-0,07	-0,58	0,00	-0,08	-0,58	0,00	-0,12	-0,56	0,00	-0,15	-0,55
4	0,00	12	0,00	-0,02	-0,39	0,00	-0,02	-0,39	0,00	-0,02	-0,39	0,00	-0,02	-0,38
			0,00	0,00	-0,39	0,00	-0,01	-0,39	0,00	-0,02	-0,39	0,00	-0,02	-0,38
54	0,00	13	0,00	0,00	-0,47	0,00	0,00	-0,47	0,00	0,00	-0,47	0,00	0,00	-0,46
			0,00	0,00	-0,47	0,00	0,00	-0,47	0,00	0,00	-0,47	0,00	0,00	-0,46
9	0,00	14	0,03	-0,03	-0,55	0,03	-0,03	-0,55	0,03	-0,03	-0,55	0,03	-0,04	-0,55
			0,03	-0,01	-0,56	0,03	-0,02	-0,56	0,03	-0,03	-0,55	0,03	-0,04	-0,55
34	0,00	15	0,00	-0,10	-0,66	0,00	-0,10	-0,66	0,00	-0,10	-0,66	0,00	-0,13	-0,64
			0,00	-0,05	-0,69	0,00	-0,06	-0,68	0,00	-0,10	-0,66	0,00	-0,13	-0,64
31	0,00	16	-0,02	-0,08	-0,49	-0,02	-0,08	-0,49	-0,02	-0,08	-0,49	-0,02	-0,11	-0,49
			-0,01	-0,04	-0,50	-0,01	-0,05	-0,50	-0,02	-0,08	-0,49	-0,02	-0,11	-0,49
28	0,00	17	0,02	-0,18	-0,52	0,02	-0,18	-0,52	0,02	-0,18	-0,52	0,03	-0,23	-0,55
			0,01	-0,10	-0,46	0,02	-0,12	-0,48	0,02	-0,18	-0,52	0,03	-0,23	-0,55
55	0,00	18	0,00	0,00	-0,82	0,00	0,00	-0,82	0,00	0,00	-0,82	0,00	0,00	-0,87
			0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,77	0,00	0,00	-0,82	0,00	0,00	-0,87
13	0,00	19	-0,02	-0,10	-0,61	-0,02	-0,10	-0,61	-0,02	-0,10	-0,61	-0,02	-0,15	-0,60
			-0,03	-0,04	-0,61	-0,03	-0,05	-0,61	-0,02	-0,10	-0,61	-0,02	-0,15	-0,60
17	0,00	20	-0,07	-0,11	-0,41	-0,07	-0,11	-0,41	-0,07	-0,11	-0,41	-0,07	-0,15	-0,39
			-0,06	-0,05	-0,44	-0,06	-0,07	-0,44	-0,07	-0,11	-0,41	-0,07	-0,15	-0,39
21	0,00	21	-0,03	-0,12	-0,43	-0,03	-0,12	-0,43	-0,03	-0,12	-0,43	-0,03	-0,16	-0,45
			-0,04	-0,07	-0,39	-0,04	-0,08	-0,40	-0,03	-0,12	-0,43	-0,03	-0,16	-0,45
14	0,00	22	-0,02	0,01	-0,73	-0,02	0,01	-0,73	-0,02	0,01	-0,73	-0,02	0,00	-0,74
			-0,03	0,02	-0,71	-0,03	0,02	-0,71	-0,02	0,01	-0,73	-0,02	0,00	-0,74
18	0,00	23	-0,08	-0,01	-0,39	-0,08	-0,01	-0,39	-0,08	-0,01	-0,39	-0,08	-0,02	-0,38
			-0,07	0,01	-0,41	-0,07	0,01	-0,41	-0,08	-0,01	-0,39	-0,08	-0,02	-0,38
19	0,00	24	-0,04	-0,10	-0,32	-0,04	-0,10	-0,32	-0,04	-0,10	-0,32	-0,04	-0,13	-0,31
			-0,04	-0,05	-0,33	-0,04	-0,06	-0,33	-0,04	-0,10	-0,32	-0,04	-0,13	-0,31
23	0,00	25	-0,02	-0,11	-0,43	-0,02	-0,11	-0,43	-0,02	-0,11	-0,43	-0,02	-0,14	-0,45
			-0,03	-0,06	-0,40	-0,03	-0,07	-0,41	-0,02	-0,11	-0,43	-0,02	-0,14	-0,45
56	0,00	26	0,00	0,00	-0,54	0,00	0,00	-0,54	0,00	0,00	-0,54	0,00	0,00	-0,52
			0,00	0,00	-0,56	0,00	0,00	-0,55	0,00	0,00	-0,54	0,00	0,00	-0,52
27	0,00	27	-0,03	-0,08	-0,44	-0,03	-0,08	-0,44	-0,03	-0,08	-0,44	-0,03	-0,11	-0,48
			-0,03	-0,04	-0,37	-0,03	-0,05	-0,39	-0,03	-0,08	-0,44	-0,03	-0,11	-0,48
24	0,00	28	0,00	-0,08	-0,14	0,00	-0,08	-0,14	0,00	-0,08	-0,14	0,00	-0,11	-0,10
			0,00	-0,05	-0,19	0,00	-0,05	-0,18	0,00	-0,08	-0,14	0,00	-0,11	-0,10
53	0,00	29	0,00	0,00	-0,25	0,00	0,00	-0,25	0,00	0,00	-0,25	0,00	0,00	-0,23
			0,00	0,00	-0,29	0,00	0,00	-0,28	0,00	0,00	-0,25	0,00	0,00	-0,23
10	0,00	30	0,01	-0,04	-0,56	0,01	-0,04	-0,56	0,01	-0,04	-0,56	0,01	-0,06	-0,56
			0,01	-0,02	-0,56	0,01	-0,03	-0,56	0,01	-0,04	-0,56	0,01	-0,06	-0,56
35	0,00	31	0,00	-0,10	-0,68	0,00	-0,10	-0,68	0,00	-0,10	-0,68	0,00	-0,14	-0,68
			0,00	-0,05	-0,68	0,00	-0,06	-0,68	0,00	-0,10	-0,68	0,00	-0,14	-0,68
11	0,00	32	-0,04	-0,14	-0,29	-0,04	-0,14	-0,29	-0,04	-0,14	-0,29	-0,04	-0,19	-0,27
			-0,04	-0,06	-0,32	-0,04	-0,08	-0,31	-0,04	-0,14	-0,29	-0,04	-0,19	-0,27
15	0,00	33	0,02	-0,16	-0,65	0,02	-0,16	-0,65	0,02	-0,16	-0,65	0,02	-0,21	-0,66
			0,02	-0,09	-0,65	0,02	-0,11	-0,65	0,02	-0,16	-0,65	0,02	-0,21	-0,66
36	0,00	34	-0,01	-0,29	-0,31	-0,01	-0,29	-0,31	-0,01	-0,29	-0,31	-0,01	-0,38	-0,28
			-0,01	-0,14	-0,36	-0,01	-0,18	-0,35	-0,01	-0,29	-0,31	-0,01	-0,38	-0,28
29	0,00	35	-0,03	-0,14	-0,62	-0,03	-0,14	-0,62	-0,03	-0,14	-0,62	-0,02	-0,18	-0,64
			-0,04	-0,07	-0,59	-0,03	-0,08	-0,59	-0,03	-0,14	-0,62	-0,02	-0,18	-0,64
30	0,00	36	0,04	-0,27	-0,52	0,04	-0,27	-0,52	0,04	-0,27	-0,52	0,05	-0,37	-0,56
			0,03	-0,13	-0,47	0,03	-0,16	-0,48	0,04	-0,27	-0,52	0,05	-0,37	-0,56
33	0,00	37	0,00	-0,28	-0,54	0,00	-0,28	-0,54	0,00	-0,28	-0,54	0,00	-0,36	-0,54
			0,00	-0,17	-0,54	0,00	-0,19	-0,54	0,00	-0,28	-0,54	0,00	-0,36	-0,54
32	0,00	38	-0,02	-0,13	-0,64	-0,02	-0,13	-0,64	-0,02	-0,13	-0,64	-0,02	-0,17	-0,64
			-0,01	-0,07	-0,64	-0,02	-0,08	-0,64	-0,02	-0,13	-0,64	-0,02	-0,17	-0,64
1	3,30	39	0,13	-2,74	-0,23	0,13	-2,74	-0,23	0,13	-2,74	-0,23	0,16	-3,63	-0,15
			0,09	-1,38	-0,36	0,10	-1,69	-0,33	0,13	-2,74	-0,23	0,16	-3,63	-0,15
2	3,30	40	0,13	-2,72	-0,58	0,13	-2,72	-0,58	0,13	-2,72	-0,58	0,16	-3,61	-0,56
			0,09	-1,37	-0,62	0,10	-1,68	-0,61	0,13	-2,72	-0,58	0,16	-3,61	-0,56
3	3,30	41	0,13	-2,69	-0,25	0,13	-2,69	-0,25	0,13	-2,69	-0,25	0,16	-3,58	-0,21
			0,09	-1,36	-0,31	0,10	-1,66	-0,30	0,13	-2,69	-0,25	0,16	-3,58	-0,21
4	3,30	42	0,14	-2,69	-0,44	0,14	-2,69	-0,44	0,14	-2,69	-0,44	0,17	-3,58	-0,43
			0,09	-1,36	-0,45	0,10	-1,66	-0,45	0,14	-2,69	-0,44	0,17	-3,58	-0,43
7	3,30	43	0,14	-2,74	-0,67	0,14	-2,74	-0,67	0,14	-2,74	-0,67	0,18	-3,63	-0,66

Arch. Marco Amabili

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 20 - Prop.Mod0:-Fy+0.3*Fx-Ecc5%														
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE											
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
8	3,30	44	0,09	-1,38	-0,69	0,10	-1,69	-0,69	0,14	-2,74	-0,67	0,18	-3,63	-0,66
			0,14	-2,72	-0,91	0,14	-2,72	-0,91	0,14	-2,72	-0,91	0,18	-3,61	-0,95
			0,09	-1,37	-0,85	0,10	-1,68	-0,86	0,14	-2,72	-0,91	0,18	-3,61	-0,95
9	3,30	45	0,15	-2,69	-0,62	0,15	-2,69	-0,62	0,15	-2,69	-0,62	0,18	-3,58	-0,61
			0,09	-1,36	-0,63	0,11	-1,66	-0,63	0,15	-2,69	-0,62	0,18	-3,58	-0,61
			0,15	-2,68	-0,61	0,15	-2,68	-0,61	0,15	-2,68	-0,61	0,19	-3,56	-0,61
10	3,30	46	0,09	-1,35	-0,61	0,11	-1,65	-0,61	0,15	-2,68	-0,61	0,19	-3,56	-0,61
			0,15	-2,66	-0,32	0,15	-2,66	-0,32	0,15	-2,66	-0,32	0,19	-3,54	-0,30
			0,09	-1,35	-0,35	0,11	-1,65	-0,35	0,15	-2,66	-0,32	0,19	-3,54	-0,30
12	3,30	48	0,16	-2,74	-0,41	0,16	-2,74	-0,41	0,16	-2,74	-0,41	0,20	-3,63	-0,40
			0,10	-1,38	-0,43	0,11	-1,69	-0,42	0,16	-2,74	-0,41	0,20	-3,63	-0,40
			0,15	-2,71	-0,68	0,15	-2,71	-0,68	0,15	-2,71	-0,68	0,19	-3,60	-0,68
13	3,30	49	0,09	-1,37	-0,69	0,10	-1,67	-0,68	0,15	-2,71	-0,68	0,19	-3,60	-0,68
			0,15	-2,69	-0,84	0,15	-2,69	-0,84	0,15	-2,69	-0,84	0,19	-3,57	-0,85
			0,09	-1,37	-0,82	0,10	-1,67	-0,82	0,15	-2,69	-0,84	0,19	-3,57	-0,85
14	3,30	50	0,07	-2,54	-0,72	0,07	-2,54	-0,72	0,07	-2,54	-0,72	0,09	-3,40	-0,72
			0,04	-1,24	-0,71	0,05	-1,53	-0,71	0,07	-2,54	-0,72	0,09	-3,40	-0,72
			0,18	-2,74	-0,48	0,18	-2,74	-0,48	0,18	-2,74	-0,48	0,22	-3,63	-0,49
16	3,30	52	0,11	-1,38	-0,47	0,12	-1,69	-0,47	0,18	-2,74	-0,48	0,22	-3,63	-0,49
			0,18	-2,72	-0,48	0,18	-2,72	-0,48	0,18	-2,72	-0,48	0,22	-3,62	-0,46
			0,11	-1,38	-0,52	0,12	-1,68	-0,51	0,18	-2,72	-0,48	0,22	-3,62	-0,46
17	3,30	53	0,18	-2,72	-0,48	0,18	-2,72	-0,48	0,18	-2,72	-0,48	0,22	-3,61	-0,46
			0,11	-1,37	-0,50	0,12	-1,68	-0,50	0,18	-2,72	-0,48	0,22	-3,61	-0,46
			0,16	-2,72	-0,38	0,16	-2,72	-0,38	0,16	-2,72	-0,38	0,21	-3,62	-0,37
18	3,30	54	0,10	-1,38	-0,40	0,11	-1,68	-0,40	0,16	-2,72	-0,38	0,21	-3,62	-0,37
			0,18	-2,74	-0,34	0,18	-2,74	-0,34	0,18	-2,74	-0,34	0,23	-3,63	-0,33
			0,11	-1,38	-0,36	0,13	-1,69	-0,36	0,18	-2,74	-0,34	0,23	-3,63	-0,33
20	3,30	56	0,18	-2,72	-0,49	0,18	-2,72	-0,49	0,18	-2,72	-0,49	0,23	-3,62	-0,52
			0,11	-1,38	-0,45	0,13	-1,68	-0,46	0,18	-2,72	-0,49	0,23	-3,62	-0,52
			0,18	-2,72	-0,45	0,18	-2,72	-0,45	0,18	-2,72	-0,45	0,23	-3,61	-0,47
21	3,30	57	0,11	-1,37	-0,43	0,13	-1,68	-0,43	0,18	-2,72	-0,45	0,23	-3,61	-0,47
			0,18	-2,72	-0,48	0,18	-2,72	-0,48	0,18	-2,72	-0,48	0,23	-3,61	-0,50
			0,11	-1,38	-0,45	0,13	-1,68	-0,45	0,18	-2,72	-0,48	0,23	-3,61	-0,50
22	3,30	58	0,19	-2,70	-0,15	0,19	-2,70	-0,15	0,19	-2,70	-0,15	0,24	-3,59	-0,11
			0,11	-1,37	-0,21	0,13	-1,67	-0,19	0,19	-2,70	-0,15	0,24	-3,59	-0,11
			0,20	-2,74	-0,59	0,20	-2,74	-0,59	0,20	-2,74	-0,59	0,25	-3,63	-0,57
23	3,30	59	0,12	-1,38	-0,61	0,14	-1,69	-0,61	0,20	-2,74	-0,59	0,25	-3,63	-0,57
			0,20	-2,72	-0,86	0,20	-2,72	-0,86	0,20	-2,72	-0,86	0,25	-3,61	-0,92
			0,12	-1,37	-0,77	0,14	-1,68	-0,79	0,20	-2,72	-0,86	0,25	-3,61	-0,92
24	3,30	60	0,20	-2,70	-0,50	0,20	-2,70	-0,50	0,20	-2,70	-0,50	0,25	-3,59	-0,55
			0,12	-1,37	-0,42	0,14	-1,67	-0,44	0,20	-2,70	-0,50	0,25	-3,59	-0,55
			0,21	-2,69	-0,55	0,21	-2,69	-0,55	0,21	-2,69	-0,55	0,27	-3,58	-0,59
25	3,30	61	0,13	-1,36	-0,50	0,15	-1,66	-0,51	0,21	-2,69	-0,55	0,27	-3,58	-0,59
			0,21	-2,67	-0,70	0,21	-2,67	-0,70	0,21	-2,67	-0,70	0,27	-3,55	-0,72
			0,13	-1,35	-0,66	0,15	-1,65	-0,67	0,21	-2,67	-0,70	0,27	-3,55	-0,72
26	3,30	62	0,21	-2,65	-0,56	0,21	-2,65	-0,56	0,21	-2,65	-0,56	0,27	-3,51	-0,60
			0,13	-1,34	-0,50	0,15	-1,64	-0,52	0,21	-2,65	-0,56	0,27	-3,51	-0,60
			0,19	-2,69	-0,57	0,19	-2,69	-0,57	0,19	-2,69	-0,57	0,24	-3,58	-0,57
27	3,30	63	0,11	-1,36	-0,58	0,13	-1,66	-0,58	0,19	-2,69	-0,57	0,24	-3,58	-0,57
			0,19	-2,67	-0,74	0,19	-2,67	-0,74	0,19	-2,67	-0,74	0,24	-3,55	-0,74
			0,11	-1,35	-0,74	0,13	-1,65	-0,74	0,19	-2,67	-0,74	0,24	-3,55	-0,74
28	3,30	64	0,19	-2,65	-0,60	0,19	-2,65	-0,60	0,19	-2,65	-0,60	0,24	-3,51	-0,60
			0,11	-1,34	-0,60	0,13	-1,64	-0,60	0,19	-2,65	-0,60	0,24	-3,51	-0,60
			0,02	-2,65	-0,69	0,02	-2,65	-0,69	0,02	-2,65	-0,69	0,04	-3,53	-0,67
29	3,30	65	0,00	-1,32	-0,72	0,01	-1,62	-0,72	0,02	-2,65	-0,69	0,04	-3,53	-0,67
			0,03	-2,65	-0,72	0,03	-2,65	-0,72	0,03	-2,65	-0,72	0,05	-3,51	-0,73
			0,01	-1,35	-0,72	0,01	-1,65	-0,72	0,03	-2,65	-0,72	0,05	-3,51	-0,73
30	3,30	66	0,17	-2,65	-0,34	0,17	-2,65	-0,34	0,17	-2,65	-0,34	0,21	-3,51	-0,31
			0,10	-1,34	-0,38	0,12	-1,64	-0,37	0,17	-2,65	-0,34	0,21	-3,51	-0,31
			0,00	0,00	-0,65	0,00	0,00	-0,65	0,00	0,00	-0,65	0,00	0,00	-0,65
31	0,00	73	0,00	0,00	-0,65	0,00	0,00	-0,65	0,00	0,00	-0,65	0,00	0,00	-0,65
			0,00	0,00	-0,65	0,00	0,00	-0,65	0,00	0,00	-0,65	0,00	0,00	-0,65
			0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,74
32	0,00	74	0,00	0,00	-0,69	0,00	0,00	-0,70	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,74
			0,00	0,00	-0,78	0,00	0,00	-0,78	0,00	0,00	-0,78	0,00	0,00	-0,81
			0,00	0,00	-0,73	0,00	0,00	-0,74	0,00	0,00	-0,78	0,00	0,00	-0,81
33	0,00	75	0,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	-0,85
			0,00	0,00	-0,73	0,00	0,00	-0,75	0,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	-0,85
			0,07	-0,82	-0,65	0,07	-0,82	-0,65	0,07	-0,82	-0,65	0,08	-1,07	-0,65
34	1,07	77	0,04	-0,43	-0,65	0,05	-0,52	-0,65	0,07	-0,82	-0,65	0,08	-1,07	-0,65
			0,06	-0,79	-0,72	0,06	-0,79	-0,72	0,06	-0,79	-0,72	0,08	-1,04	-0,73
			0,04	-0,41	-0,69	0,04	-0,50	-0,70	0,06	-0,79	-0,72	0,08	-1,04	-0,73
35	1,04	78	0,14	-1,87	-0,65	0,14	-1,87	-0,65	0,14	-1,87	-0,65	0,17	-2,47	-0,65
			0,08	-0,96	-0,65	0,09	-1,17	-0,65	0,14	-1,87	-0,65	0,17	-2,47	-0,65
			0,14	-1,88	-0,72	0,14	-1,88	-0,72	0,14	-1,88	-0,72	0,18	-2,49	-0,73
36	2,26	79	0,08	-0,97	-0,69	0,10	-1,17	-0,70	0,14	-1,88	-0,72	0,18	-2,49	-0,73
			0,15	-1,92	-0,79	0,15	-1,92	-0,79	0,15	-1,92	-0,79	0,19	-2,54	-0,82
			0,09	-0,99	-0,73	0,10	-1,20	-0,75	0,15	-1,92	-0,79	0,19	-2,54	-0,82
37	2,40	80	0,16	-1,91	-0,82	0,16	-1,91	-0,82	0,16	-1,91	-0,82	0,20	-2,52	-0,87
			0,10	-0,99	-0,75	0,11	-1,20	-0,77	0,16	-1,91	-0,82	0,20	-2,52	-0,87
			0,16	-1,91	-0,85	0,16	-1,91	-0,85	0,16	-1,91	-0,85	0,20	-2,52	-0,91
38	2,40	81	0,10	-1,00	-0,76	0,11	-1,21	-0,78	0,16	-1,91	-0,85	0,20	-2,52	-0,91
			0,20	-2,73	-0,65	0,20	-2,73	-0,65	0,20	-2,73	-0,65	0,25	-3,63	-0,65
			0,12	-1,38	-0,65	0,14	-1,69	-0,65	0,20	-2,73	-0,65	0,25	-3,63	-0,65
39	3,30	82	0,20	-2,73	-0,72	0,20	-2,73	-0,72	0,20	-2,73	-0,72	0,25	-3,62	-0,74

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 20 - Prop.Mod0:-Fy+0.3*Fx-Ecc5%														
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE											
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
37	3,30	86	0,12	-1,38	-0,69	0,14	-1,68	-0,70	0,20	-2,73	-0,72	0,25	-3,62	-0,74
			0,20	-2,72	-0,78	0,20	-2,72	-0,78	0,20	-2,72	-0,78	0,25	-3,62	-0,82
38	3,30	87	0,12	-1,38	-0,73	0,14	-1,68	-0,74	0,20	-2,72	-0,78	0,25	-3,62	-0,82
			0,20	-2,72	-0,83	0,20	-2,72	-0,83	0,20	-2,72	-0,83	0,25	-3,61	-0,88
25	1,10	88	0,12	-1,37	-0,75	0,14	-1,68	-0,77	0,20	-2,72	-0,83	0,25	-3,61	-0,88
			0,07	-0,87	-0,58	0,07	-0,87	-0,58	0,07	-0,87	-0,58	0,09	-1,14	-0,56
			0,04	-0,48	-0,60	0,05	-0,57	-0,60	0,07	-0,87	-0,58	0,09	-1,14	-0,56
25	2,20	89	0,13	-1,88	-0,58	0,13	-1,88	-0,58	0,13	-1,88	-0,58	0,17	-2,49	-0,57
			0,08	-0,98	-0,61	0,09	-1,18	-0,60	0,13	-1,88	-0,58	0,17	-2,49	-0,57
26	1,10	90	0,04	-0,72	-0,84	0,04	-0,72	-0,84	0,04	-0,72	-0,84	0,05	-0,92	-0,90
			0,02	-0,42	-0,74	0,02	-0,49	-0,77	0,04	-0,72	-0,84	0,05	-0,92	-0,90
26	2,20	91	0,15	-1,72	-0,86	0,15	-1,72	-0,86	0,15	-1,72	-0,86	0,18	-2,26	-0,93
			0,09	-0,91	-0,77	0,10	-1,10	-0,79	0,15	-1,72	-0,86	0,18	-2,26	-0,93
39	1,00	92	0,05	-0,72	-0,78	0,05	-0,72	-0,78	0,05	-0,72	-0,78	0,06	-0,95	-0,82
			0,03	-0,39	-0,73	0,03	-0,46	-0,74	0,05	-0,72	-0,78	0,06	-0,95	-0,82
40	1,00	93	0,02	-0,65	-0,80	0,02	-0,65	-0,80	0,02	-0,65	-0,80	0,03	-0,84	-0,84
			0,00	-0,36	-0,73	0,01	-0,42	-0,75	0,02	-0,65	-0,80	0,03	-0,84	-0,84
41	1,00	94	0,03	-0,64	-0,82	0,03	-0,64	-0,82	0,03	-0,64	-0,82	0,04	-0,82	-0,87
			0,01	-0,37	-0,73	0,01	-0,44	-0,75	0,03	-0,64	-0,82	0,04	-0,82	-0,87
53	3,30	95	0,19	-2,70	-0,25	0,19	-2,70	-0,25	0,19	-2,70	-0,25	0,24	-3,59	-0,22
			0,11	-1,36	-0,28	0,13	-1,67	-0,28	0,19	-2,70	-0,25	0,24	-3,59	-0,22
42	0,00	96	0,00	0,00	-0,71	0,00	0,00	-0,71	0,00	0,00	-0,71	0,00	0,00	-0,71
			0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,71	0,00	0,00	-0,71
43	0,00	97	0,00	0,00	-0,77	0,00	0,00	-0,77	0,00	0,00	-0,77	0,00	0,00	-0,77
			0,00	0,00	-0,75	0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,77	0,00	0,00	-0,77
44	0,00	98	0,00	0,00	-0,81	0,00	0,00	-0,81	0,00	0,00	-0,81	0,00	0,00	-0,83
			0,00	0,00	-0,78	0,00	0,00	-0,79	0,00	0,00	-0,81	0,00	0,00	-0,83
45	0,00	99	0,00	0,00	-0,85	0,00	0,00	-0,85	0,00	0,00	-0,85	0,00	0,00	-0,88
			0,00	0,00	-0,81	0,00	0,00	-0,82	0,00	0,00	-0,85	0,00	0,00	-0,88
7	1,10	100	0,05	-0,74	-0,66	0,05	-0,74	-0,66	0,05	-0,74	-0,66	0,06	-0,99	-0,64
			0,03	-0,36	-0,68	0,04	-0,45	-0,67	0,05	-0,74	-0,66	0,06	-0,99	-0,64
42	1,10	101	0,05	-0,81	-0,71	0,05	-0,81	-0,71	0,05	-0,81	-0,71	0,06	-1,07	-0,71
			0,04	-0,40	-0,72	0,04	-0,50	-0,71	0,05	-0,81	-0,71	0,06	-1,07	-0,71
43	1,10	102	0,05	-0,85	-0,76	0,05	-0,85	-0,76	0,05	-0,85	-0,76	0,06	-1,12	-0,77
			0,03	-0,43	-0,75	0,04	-0,52	-0,76	0,05	-0,85	-0,76	0,06	-1,12	-0,77
44	1,10	103	0,04	-0,85	-0,81	0,04	-0,85	-0,81	0,04	-0,85	-0,81	0,06	-1,13	-0,83
			0,03	-0,44	-0,78	0,03	-0,53	-0,79	0,04	-0,85	-0,81	0,06	-1,13	-0,83
45	1,10	104	0,04	-0,83	-0,85	0,04	-0,83	-0,85	0,04	-0,83	-0,85	0,05	-1,09	-0,88
			0,02	-0,43	-0,81	0,03	-0,52	-0,82	0,04	-0,83	-0,85	0,05	-1,09	-0,88
8	1,10	105	0,04	-0,80	-0,89	0,04	-0,80	-0,89	0,04	-0,80	-0,89	0,05	-1,04	-0,92
			0,02	-0,43	-0,83	0,03	-0,52	-0,84	0,04	-0,80	-0,89	0,05	-1,04	-0,92
7	2,20	106	0,10	-1,83	-0,67	0,10	-1,83	-0,67	0,10	-1,83	-0,67	0,12	-2,44	-0,65
			0,06	-0,92	-0,69	0,07	-1,13	-0,68	0,10	-1,83	-0,67	0,12	-2,44	-0,65
42	2,20	107	0,10	-1,78	-0,71	0,10	-1,78	-0,71	0,10	-1,78	-0,71	0,12	-2,37	-0,71
			0,06	-0,90	-0,72	0,07	-1,10	-0,72	0,10	-1,78	-0,71	0,12	-2,37	-0,71
43	2,20	108	0,10	-1,77	-0,76	0,10	-1,77	-0,76	0,10	-1,77	-0,76	0,12	-2,35	-0,77
			0,06	-0,90	-0,75	0,07	-1,09	-0,75	0,10	-1,77	-0,76	0,12	-2,35	-0,77
44	2,20	109	0,09	-1,77	-0,81	0,09	-1,77	-0,81	0,09	-1,77	-0,81	0,12	-2,35	-0,83
			0,06	-0,90	-0,78	0,07	-1,10	-0,79	0,09	-1,77	-0,81	0,12	-2,35	-0,83
45	2,20	110	0,09	-1,79	-0,85	0,09	-1,79	-0,85	0,09	-1,79	-0,85	0,11	-2,37	-0,88
			0,06	-0,92	-0,81	0,06	-1,11	-0,82	0,09	-1,79	-0,85	0,11	-2,37	-0,88
8	2,20	111	0,09	-1,84	-0,90	0,09	-1,84	-0,90	0,09	-1,84	-0,90	0,11	-2,43	-0,94
			0,06	-0,95	-0,84	0,06	-1,15	-0,85	0,09	-1,84	-0,90	0,11	-2,43	-0,94
42	3,30	112	0,14	-2,73	-0,72	0,14	-2,73	-0,72	0,14	-2,73	-0,72	0,18	-3,63	-0,71
			0,09	-1,38	-0,72	0,10	-1,69	-0,72	0,14	-2,73	-0,72	0,18	-3,63	-0,71
43	3,30	113	0,14	-2,73	-0,77	0,14	-2,73	-0,77	0,14	-2,73	-0,77	0,18	-3,62	-0,77
			0,09	-1,38	-0,75	0,10	-1,68	-0,76	0,14	-2,73	-0,77	0,18	-3,62	-0,77
44	3,30	114	0,14	-2,72	-0,81	0,14	-2,72	-0,81	0,14	-2,72	-0,81	0,18	-3,62	-0,83
			0,09	-1,38	-0,78	0,10	-1,68	-0,79	0,14	-2,72	-0,81	0,18	-3,62	-0,83
45	3,30	115	0,14	-2,72	-0,86	0,14	-2,72	-0,86	0,14	-2,72	-0,86	0,18	-3,61	-0,88
			0,09	-1,37	-0,81	0,10	-1,68	-0,82	0,14	-2,72	-0,86	0,18	-3,61	-0,88
46	0,00	116	0,00	0,00	-0,69	0,00	0,00	-0,69	0,00	0,00	-0,69	0,00	0,00	-0,68
			0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,71	0,00	0,00	-0,69	0,00	0,00	-0,68
47	0,00	117	0,00	0,00	-0,71	0,00	0,00	-0,71	0,00	0,00	-0,71	0,00	0,00	-0,69
			0,00	0,00	-0,73	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,71	0,00	0,00	-0,69
48	0,00	118	0,00	0,00	-0,71	0,00	0,00	-0,71	0,00	0,00	-0,71	0,00	0,00	-0,71
			0,00	0,00	-0,73	0,00	0,00	-0,73	0,00	0,00	-0,71	0,00	0,00	-0,71
49	0,00	119	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,71
			0,00	0,00	-0,73	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,71
50	0,00	120	0,00	0,00	-0,71	0,00	0,00	-0,71	0,00	0,00	-0,71	0,00	0,00	-0,71
			0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,71	0,00	0,00	-0,71
34	1,10	121	0,01	-0,83	-0,68	0,01	-0,83	-0,68	0,01	-0,83	-0,68	0,02	-1,10	-0,66
			0,01	-0,42	-0,71	0,01	-0,51	-0,71	0,01	-0,83	-0,68	0,02	-1,10	-0,66
46	1,10	122	0,01	-0,81	-0,69	0,01	-0,81	-0,69	0,01	-0,81	-0,69	0,02	-1,07	-0,68
			0,01	-0,40	-0,72	0,01	-0,50	-0,72	0,01	-0,81	-0,69	0,02	-1,07	-0,68
47	1,10	123	0,01	-0,81	-0,71	0,01	-0,81	-0,71	0,01	-0,81	-0,71	0,01	-1,08	-0,69
			0,00	-0,41	-0,73	0,00	-0,50	-0,72	0,01	-0,81	-0,71	0,01	-1,08	-0,69
48	1,10	124	0,01	-0,81	-0,72	0,01	-0,81	-0,72	0,01	-0,81	-0,72	0,01	-1,08	-0,71
			0,00	-0,41	-0,73	0,00	-0,50	-0,73	0,01	-0,81	-0,72	0,01	-1,08	-0,71
49	1,10	125	0,01	-0,80	-0,72	0,01	-0,80	-0,72	0,01	-0,80	-0,72	0,01	-1,06	-0,71
			0,00	-0,40	-0,73	0,00	-0,49	-0,72	0,01	-0,80	-0,72	0,01	-1,06	-0,71
50	1,10	126	0,00	-0,78	-0,71	0,00	-0,78	-0,71	0,00	-0,78	-0,71	0,01	-1,04	-0,71
			0,00	-0,39	-0,72	0,00	-0,48	-0,72	0,00	-0,78	-0,71	0,01	-1,04	-0,71
35	1,10	127	0,00	-0,79	-0,72	0,00	-0,79	-0,72	0,00	-0,79	-0,72	0,01	-1,05	-0,72

Arch. Marco Amabili

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 20 - Prop.Modolo:-Fy+0.3*Fx-Ecc5%														
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE											
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
34	2,20	128	0,00	-0,40	-0,71	0,00	-0,49	-0,71	0,00	-0,79	-0,72	0,01	-1,05	-0,72
			0,02	-1,86	-0,69	0,02	-1,86	-0,69	0,02	-1,86	-0,69	0,02	-2,47	-0,66
			0,00	-0,93	-0,72	0,01	-1,14	-0,71	0,02	-1,86	-0,69	0,02	-2,47	-0,66
46	2,20	129	0,02	-1,75	-0,70	0,02	-1,75	-0,70	0,02	-1,75	-0,70	0,03	-2,33	-0,68
			0,00	-0,88	-0,72	0,01	-1,07	-0,72	0,02	-1,75	-0,70	0,03	-2,33	-0,68
47	2,20	130	0,02	-1,69	-0,71	0,02	-1,69	-0,71	0,02	-1,69	-0,71	0,02	-2,25	-0,70
			0,00	-0,85	-0,73	0,01	-1,04	-0,72	0,02	-1,69	-0,71	0,02	-2,25	-0,70
48	2,20	131	0,01	-1,67	-0,72	0,01	-1,67	-0,72	0,01	-1,67	-0,72	0,02	-2,22	-0,71
			0,00	-0,84	-0,73	0,00	-1,03	-0,73	0,01	-1,67	-0,72	0,02	-2,22	-0,71
49	2,20	132	0,01	-1,67	-0,72	0,01	-1,67	-0,72	0,01	-1,67	-0,72	0,02	-2,22	-0,71
			0,00	-0,84	-0,73	0,00	-1,03	-0,72	0,01	-1,67	-0,72	0,02	-2,22	-0,71
50	2,20	133	0,01	-1,72	-0,72	0,01	-1,72	-0,72	0,01	-1,72	-0,72	0,02	-2,28	-0,72
			0,00	-0,87	-0,72	0,00	-1,06	-0,72	0,01	-1,72	-0,72	0,02	-2,28	-0,72
35	2,20	134	0,01	-1,80	-0,72	0,01	-1,80	-0,72	0,01	-1,80	-0,72	0,02	-2,39	-0,73
			0,00	-0,90	-0,72	0,00	-1,11	-0,72	0,01	-1,80	-0,72	0,02	-2,39	-0,73
46	3,30	135	0,02	-2,62	-0,70	0,02	-2,62	-0,70	0,02	-2,62	-0,70	0,04	-3,50	-0,68
			0,00	-1,30	-0,73	0,01	-1,60	-0,72	0,02	-2,62	-0,70	0,04	-3,50	-0,68
47	3,30	136	0,02	-2,57	-0,71	0,02	-2,57	-0,71	0,02	-2,57	-0,71	0,03	-3,42	-0,70
			0,00	-1,28	-0,73	0,01	-1,57	-0,73	0,02	-2,57	-0,71	0,03	-3,42	-0,70
48	3,30	137	0,02	-2,55	-0,72	0,02	-2,55	-0,72	0,02	-2,55	-0,72	0,03	-3,39	-0,71
			0,00	-1,28	-0,73	0,00	-1,57	-0,73	0,02	-2,55	-0,72	0,03	-3,39	-0,71
49	3,30	138	0,02	-2,56	-0,72	0,02	-2,56	-0,72	0,02	-2,56	-0,72	0,03	-3,40	-0,71
			0,00	-1,30	-0,73	0,00	-1,58	-0,73	0,02	-2,56	-0,72	0,03	-3,40	-0,71
50	3,30	139	0,02	-2,61	-0,72	0,02	-2,61	-0,72	0,02	-2,61	-0,72	0,03	-3,46	-0,72
			0,00	-1,33	-0,72	0,01	-1,62	-0,72	0,02	-2,61	-0,72	0,03	-3,46	-0,72

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 21 - Prop.Massa:+Fx+0.3*Fy-Ecc5%														
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE											
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
1	0,00	1	0,09	0,12	-0,49	0,09	0,12	-0,49	0,09	0,12	-0,49	0,09	0,12	-0,49
2	0,00	2	0,01	0,02	-0,47	0,01	0,03	-0,47	0,04	0,06	-0,47	0,05	0,07	-0,48
			0,06	0,03	-0,63	0,06	0,03	-0,63	0,06	0,03	-0,63	0,06	0,03	-0,63
3	0,00	3	0,00	0,04	-0,57	0,01	0,04	-0,57	0,02	0,04	-0,59	0,03	0,04	-0,60
			0,03	0,06	-0,40	0,03	0,06	-0,40	0,03	0,06	-0,40	0,03	0,06	-0,40
7	0,00	4	-0,04	0,03	-0,34	-0,03	0,03	-0,34	-0,01	0,04	-0,36	-0,01	0,04	-0,37
			0,01	0,05	0,28	0,01	0,05	0,28	0,01	0,05	0,28	0,01	0,05	0,33
8	0,00	5	0,00	0,02	-0,51	0,00	0,02	-0,47	0,00	0,03	-0,23	0,00	0,03	-0,13
			0,00	0,03	-1,47	0,00	0,03	-1,47	0,00	0,03	-1,47	0,01	0,03	-1,51
26	0,00	6	0,00	-0,01	-0,86	0,00	-0,01	-0,89	0,00	0,00	-1,08	0,00	0,01	-1,15
			-0,01	0,00	-1,15	-0,01	0,00	-1,15	-0,01	0,00	-1,15	-0,01	0,01	-1,18
22	0,00	7	0,00	-0,02	-0,71	0,00	-0,01	-0,73	0,00	-0,01	-0,87	0,00	-0,01	-0,92
			0,00	0,05	-0,33	0,00	0,05	-0,33	0,00	0,05	-0,33	0,00	0,06	-0,33
12	0,00	8	-0,02	0,03	-0,34	-0,02	0,03	-0,34	-0,02	0,04	-0,33	-0,02	0,04	-0,33
			0,06	0,04	-0,33	0,06	0,04	-0,33	0,06	0,04	-0,33	0,07	0,04	-0,32
16	0,00	9	0,00	0,02	-0,40	0,00	0,02	-0,39	0,02	0,03	-0,37	0,03	0,03	-0,36
			0,02	0,03	-0,39	0,02	0,03	-0,39	0,02	0,03	-0,39	0,03	0,04	-0,39
20	0,00	10	-0,01	0,02	-0,39	-0,01	0,02	-0,39	0,00	0,02	-0,39	0,00	0,03	-0,39
			0,01	0,04	-0,29	0,01	0,04	-0,29	0,01	0,04	-0,29	0,01	0,04	-0,29
25	0,00	11	-0,01	0,03	-0,32	-0,01	0,03	-0,32	0,00	0,03	-0,31	0,00	0,04	-0,31
			0,00	0,07	0,25	0,00	0,07	0,25	0,00	0,07	0,25	0,00	0,07	0,29
4	0,00	12	0,00	0,00	-0,46	0,00	0,00	-0,42	0,00	0,02	-0,20	0,00	0,03	-0,12
			0,04	0,02	-0,39	0,04	0,02	-0,39	0,04	0,02	-0,39	0,04	0,02	-0,39
54	0,00	13	0,01	0,01	-0,39	0,01	0,01	-0,39	0,02	0,01	-0,39	0,02	0,02	-0,39
			0,00	0,00	-0,49	0,00	0,00	-0,49	0,00	0,00	-0,49	0,00	0,00	-0,49
9	0,00	14	0,00	0,00	-0,48	0,00	0,00	-0,48	0,00	0,00	-0,48	0,00	0,00	-0,48
			0,04	0,03	-0,56	0,04	0,03	-0,56	0,04	0,03	-0,56	0,04	0,04	-0,56
34	0,00	15	0,03	0,01	-0,56	0,03	0,01	-0,56	0,03	0,02	-0,56	0,03	0,02	-0,56
			0,00	0,07	-0,41	0,00	0,07	-0,41	0,00	0,07	-0,41	0,00	0,07	-0,39
31	0,00	16	0,00	0,01	-0,67	0,00	0,01	-0,65	0,00	0,03	-0,57	0,00	0,04	-0,54
			0,02	0,06	-0,52	0,02	0,06	-0,52	0,02	0,06	-0,52	0,02	0,06	-0,52
28	0,00	17	-0,01	0,01	-0,51	-0,01	0,01	-0,51	0,00	0,03	-0,51	0,00	0,03	-0,51
			0,12	0,08	-0,31	0,12	0,08	-0,31	0,12	0,08	-0,31	0,12	0,09	-0,31
55	0,00	18	0,03	0,00	-0,39	0,03	0,00	-0,39	0,06	0,03	-0,36	0,07	0,04	-0,35
			0,00	0,00	-0,44	0,00	0,00	-0,44	0,00	0,00	-0,44	0,00	0,00	-0,43
13	0,00	19	0,00	0,00	-0,65	0,00	0,00	-0,64	0,00	0,00	-0,57	0,00	0,00	-0,55
			0,02	0,11	-0,63	0,02	0,11	-0,63	0,02	0,11	-0,63	0,02	0,12	-0,63
17	0,00	20	-0,02	0,05	-0,61	-0,02	0,05	-0,62	-0,01	0,07	-0,62	0,00	0,08	-0,62
			-0,01	0,08	-0,50	-0,01	0,08	-0,50	-0,01	0,08	-0,50	-0,01	0,08	-0,51
21	0,00	21	-0,05	0,02	-0,48	-0,04	0,02	-0,48	-0,03	0,04	-0,49	-0,03	0,05	-0,49
			-0,02	0,06	-0,30	-0,02	0,06	-0,30	-0,02	0,06	-0,30	-0,02	0,07	-0,30
14	0,00	22	-0,04	0,00	-0,35	-0,04	0,01	-0,35	-0,04	0,03	-0,33	-0,03	0,03	-0,33
			0,03	0,09	-0,75	0,03	0,09	-0,75	0,03	0,09	-0,75	0,03	0,09	-0,76
18	0,00	23	-0,02	0,04	-0,70	-0,02	0,04	-0,70	0,00	0,06	-0,72	0,00	0,06	-0,72
			-0,02	0,07	-0,45	-0,02	0,07	-0,45	-0,02	0,07	-0,45	-0,02	0,07	-0,45
19	0,00	24	-0,05	0,04	-0,44	-0,05	0,04	-0,44	-0,04	0,05	-0,44	-0,04	0,05	-0,44
			-0,01	0,06	-0,30	-0,01	0,06	-0,30	-0,01	0,06	-0,30	-0,01	0,06	-0,30
23	0,00	25	-0,03	0,01	-0,34	-0,03	0,01	-0,34	-0,02	0,03	-0,33	-0,02	0,03	-0,32
			-0,02	0,05	-0,38	-0,02	0,05	-0,38	-0,02	0,05	-0,38	-0,02	0,06	-0,38
56	0,00	26	-0,03	0,00	-0,37	-0,03	0,00	-0,37	-0,02	0,02	-0,38	-0,02	0,02	-0,38
			0,00	0,00	-0,61	0,00	0,00	-0,61	0,00	0,00	-0,61	0,00	0,00	-0,61
27	0,00	27	0,00	0,00	-0,58	0,00	0,00	-0,59	0,00	0,00	-0,59	0,00	0,00	-0,59
			-0,09	0,05	-0,33	-0,09	0,05	-0,33	-0,09	0,05	-0,33	-0,09	0,05	-0,34

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 21 - Prop.Massa:+Fx+0.3*Fy-Ecc5%														
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE											
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
24	0,00	28	-0,04	0,01	-0,31	-0,04	0,01	-0,31	-0,05	0,02	-0,32	-0,06	0,03	-0,32
			0,01	0,04	-0,25	0,01	0,04	-0,25	0,01	0,04	-0,25	0,01	0,05	-0,25
			0,00	0,00	-0,24	0,00	0,00	-0,24	0,00	0,02	-0,25	0,00	0,02	-0,25
53	0,00	29	0,00	0,00	-0,33	0,00	0,00	-0,33	0,00	0,00	-0,33	0,00	0,00	-0,33
			0,00	0,00	-0,33	0,00	0,00	-0,33	0,00	0,00	-0,33	0,00	0,00	-0,33
10	0,00	30	0,01	0,03	-0,56	0,01	0,03	-0,56	0,01	0,03	-0,56	0,01	0,03	-0,56
			0,01	0,01	-0,56	0,01	0,01	-0,56	0,01	0,02	-0,56	0,01	0,02	-0,56
35	0,00	31	0,00	0,06	-1,00	0,00	0,06	-1,00	0,00	0,06	-1,00	0,00	0,07	-1,02
			0,01	0,01	-0,73	0,01	0,01	-0,75	0,01	0,03	-0,83	0,00	0,04	-0,86
11	0,00	32	-0,02	0,11	-0,39	-0,02	0,11	-0,39	-0,02	0,11	-0,39	-0,02	0,12	-0,39
			-0,03	0,03	-0,36	-0,03	0,03	-0,36	-0,03	0,06	-0,37	-0,03	0,07	-0,37
15	0,00	33	-0,02	0,07	-0,82	-0,02	0,07	-0,82	-0,02	0,07	-0,82	-0,03	0,07	-0,83
			0,01	0,00	-0,67	0,01	0,00	-0,67	0,00	0,02	-0,72	0,00	0,03	-0,73
36	0,00	34	-0,01	0,16	-0,47	-0,01	0,16	-0,47	-0,01	0,16	-0,47	-0,02	0,17	-0,48
			0,00	0,03	-0,42	0,00	0,03	-0,42	0,00	0,08	-0,45	0,00	0,09	-0,45
29	0,00	35	0,04	0,08	-0,52	0,04	0,08	-0,52	0,04	0,08	-0,52	0,05	0,08	-0,51
			-0,03	0,02	-0,55	-0,03	0,02	-0,55	0,00	0,04	-0,54	0,01	0,05	-0,53
30	0,00	36	0,12	0,18	-0,40	0,12	0,18	-0,40	0,12	0,18	-0,40	0,13	0,18	-0,40
			0,03	0,04	-0,42	0,04	0,05	-0,41	0,07	0,09	-0,41	0,08	0,11	-0,41
33	0,00	37	0,06	0,09	-0,56	0,06	0,09	-0,56	0,06	0,09	-0,56	0,06	0,09	-0,56
			0,01	-0,03	-0,54	0,01	-0,02	-0,54	0,03	0,01	-0,55	0,03	0,03	-0,55
32	0,00	38	0,04	0,05	-0,64	0,04	0,05	-0,64	0,04	0,05	-0,64	0,04	0,06	-0,64
			-0,01	0,00	-0,64	0,00	0,01	-0,64	0,01	0,02	-0,64	0,01	0,03	-0,64
1	3,30	39	1,24	1,70	-0,52	1,24	1,70	-0,52	1,24	1,70	-0,52	1,30	1,79	-0,52
			0,24	0,26	-0,50	0,29	0,33	-0,50	0,60	0,78	-0,51	0,71	0,95	-0,51
2	3,30	40	1,24	1,65	-0,75	1,24	1,65	-0,75	1,24	1,65	-0,75	1,30	1,73	-0,76
			0,24	0,25	-0,68	0,29	0,32	-0,68	0,60	0,76	-0,71	0,71	0,92	-0,71
3	3,30	41	1,24	1,59	-0,45	1,24	1,59	-0,45	1,24	1,59	-0,45	1,30	1,67	-0,46
			0,24	0,24	-0,38	0,29	0,31	-0,38	0,60	0,73	-0,41	0,71	0,89	-0,41
4	3,30	42	1,22	1,59	-0,45	1,22	1,59	-0,45	1,22	1,59	-0,45	1,28	1,67	-0,45
			0,24	0,24	-0,46	0,29	0,31	-0,46	0,59	0,73	-0,46	0,70	0,89	-0,46
7	3,30	43	1,21	1,70	0,31	1,21	1,70	0,31	1,21	1,70	0,31	1,27	1,79	0,37
			0,24	0,26	-0,53	0,28	0,33	-0,49	0,58	0,78	-0,23	0,69	0,95	-0,13
8	3,30	44	1,21	1,65	-1,60	1,21	1,65	-1,60	1,21	1,65	-1,60	1,27	1,73	-1,64
			0,24	0,25	-0,93	0,28	0,32	-0,96	0,58	0,76	-1,17	0,69	0,92	-1,25
9	3,30	45	1,20	1,59	-0,56	1,20	1,59	-0,56	1,20	1,59	-0,56	1,26	1,67	-0,56
			0,23	0,24	-0,63	0,28	0,31	-0,62	0,58	0,73	-0,60	0,69	0,89	-0,60
10	3,30	46	1,19	1,55	-0,60	1,19	1,55	-0,60	1,19	1,55	-0,60	1,25	1,63	-0,60
			0,23	0,23	-0,60	0,28	0,30	-0,60	0,58	0,71	-0,60	0,69	0,86	-0,60
11	3,30	47	1,19	1,51	-0,44	1,19	1,51	-0,44	1,19	1,51	-0,44	1,25	1,59	-0,44
			0,23	0,23	-0,40	0,28	0,29	-0,40	0,58	0,69	-0,41	0,69	0,84	-0,42
12	3,30	48	1,17	1,70	-0,36	1,17	1,70	-0,36	1,17	1,70	-0,36	1,23	1,79	-0,36
			0,23	0,26	-0,43	0,28	0,33	-0,43	0,57	0,78	-0,41	0,67	0,95	-0,40
13	3,30	49	1,12	1,66	-0,71	1,12	1,66	-0,71	1,12	1,66	-0,71	1,17	1,75	-0,72
			0,21	0,25	-0,70	0,26	0,32	-0,70	0,54	0,77	-0,70	0,64	0,93	-0,70
14	3,30	50	1,11	1,62	-0,87	1,11	1,62	-0,87	1,11	1,62	-0,87	1,17	1,70	-0,87
			0,21	0,23	-0,81	0,26	0,30	-0,81	0,54	0,74	-0,83	0,64	0,89	-0,84
15	3,30	51	0,52	1,57	-0,89	0,52	1,57	-0,89	0,52	1,57	-0,89	0,54	1,65	-0,90
			0,10	0,31	-0,73	0,12	0,37	-0,74	0,25	0,77	-0,78	0,30	0,91	-0,81
16	3,30	52	1,12	1,70	-0,45	1,12	1,70	-0,45	1,12	1,70	-0,45	1,18	1,79	-0,45
			0,22	0,26	-0,46	0,27	0,33	-0,46	0,54	0,78	-0,46	0,65	0,95	-0,46
17	3,30	53	1,12	1,67	-0,59	1,12	1,67	-0,59	1,12	1,67	-0,59	1,18	1,76	-0,59
			0,22	0,25	-0,57	0,27	0,33	-0,57	0,54	0,77	-0,57	0,65	0,93	-0,58
18	3,30	54	1,12	1,65	-0,56	1,12	1,65	-0,56	1,12	1,65	-0,56	1,18	1,73	-0,56
			0,22	0,25	-0,54	0,27	0,32	-0,54	0,54	0,76	-0,54	0,65	0,92	-0,55
19	3,30	55	0,99	1,39	-0,36	0,99	1,39	-0,36	0,99	1,39	-0,36	1,04	1,46	-0,35
			0,20	0,20	-0,40	0,24	0,26	-0,40	0,48	0,63	-0,39	0,57	0,77	-0,38
20	3,30	56	1,10	1,70	-0,35	1,10	1,70	-0,35	1,10	1,70	-0,35	1,16	1,79	-0,34
			0,22	0,26	-0,38	0,26	0,33	-0,38	0,53	0,78	-0,37	0,64	0,95	-0,36
21	3,30	57	1,10	1,67	-0,34	1,10	1,67	-0,34	1,10	1,67	-0,34	1,16	1,76	-0,33
			0,22	0,25	-0,39	0,26	0,33	-0,39	0,53	0,77	-0,37	0,64	0,93	-0,37
22	3,30	58	1,10	1,65	-0,40	1,10	1,65	-0,40	1,10	1,65	-0,40	1,16	1,73	-0,40
			0,22	0,25	-0,40	0,26	0,32	-0,40	0,53	0,76	-0,40	0,64	0,92	-0,40
23	3,30	59	1,11	1,45	-0,43	1,11	1,45	-0,43	1,11	1,45	-0,43	1,16	1,53	-0,44
			0,22	0,21	-0,42	0,26	0,28	-0,42	0,54	0,67	-0,42	0,64	0,81	-0,43
24	3,30	60	1,08	1,62	-0,28	1,08	1,62	-0,28	1,08	1,62	-0,28	1,14	1,70	-0,28
			0,21	0,25	-0,27	0,26	0,31	-0,27	0,52	0,74	-0,27	0,62	0,90	-0,27
25	3,30	61	1,06	1,70	0,27	1,06	1,70	0,27	1,06	1,70	0,27	1,11	1,79	0,31
			0,21	0,26	-0,48	0,25	0,33	-0,45	0,51	0,78	-0,21	0,61	0,95	-0,13
26	3,30	62	1,06	1,65	-1,27	1,06	1,65	-1,27	1,06	1,65	-1,27	1,11	1,73	-1,30
			0,21	0,25	-0,77	0,25	0,32	-0,80	0,51	0,76	-0,95	0,61	0,92	-1,01
27	3,30	63	1,06	1,62	-0,38	1,06	1,62	-0,38	1,06	1,62	-0,38	1,11	1,70	-0,38
			0,21	0,25	-0,35	0,25	0,31	-0,35	0,51	0,74	-0,36	0,61	0,90	-0,36
28	3,30	64	1,02	1,59	-0,33	1,02	1,59	-0,33	1,02	1,59	-0,33	1,07	1,67	-0,33
			0,20	0,24	-0,42	0,24	0,31	-0,42	0,50	0,73	-0,39	0,59	0,89	-0,38
29	3,30	65	1,02	1,53	-0,58	1,02	1,53	-0,58	1,02	1,53	-0,58	1,07	1,61	-0,58
			0,20	0,23	-0,62	0,24	0,29	-0,62	0,50	0,70	-0,60	0,59	0,85	-0,60
30	3,30	66	1,02	1,47	-0,43	1,02	1,47	-0,43	1,02	1,47	-0,43	1,07	1,54	-0,43
			0,20	0,22	-0,44	0,24	0,28	-0,44	0,50	0,67	-0,44	0,59	0,82	-0,44
31	3,30	67	1,08	1,59	-0,60	1,08	1,59	-0,60	1,08	1,59	-0,60	1,14	1,67	-0,60
			0,21	0,24	-0,59	0,26	0,31	-0,59	0,52	0,73	-0,59	0,62	0,88	-0,59
32	3,30	68	1,08	1,53	-0,74	1,08	1,53	-0,74	1,08	1,53	-0,74	1,14	1,61	-0,74
			0,21	0,23	-0,74	0,26	0,29	-0,74	0,52	0,70	-0,74	0,62	0,85	-0,74
33	3,30	69	1,08	1,47	-0,63	1,08	1,47	-0,63	1,08	1,47	-0,63	1,14	1,54	-0,63

Arch. Marco Amabili

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 21 - Prop.Massa:+Fx+0.3*Fy-Ecc5%														
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE											
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
			0,21	0,22	-0,60	0,26	0,28	-0,60	0,52	0,67	-0,61	0,62	0,82	-0,61
34	3,30	70	0,43	1,80	-0,42	0,43	1,80	-0,42	0,43	1,80	-0,42	0,45	1,89	-0,40
			0,06	0,31	-0,70	0,08	0,38	-0,68	0,20	0,85	-0,60	0,24	1,02	-0,56
35	3,30	71	0,45	1,49	-1,07	0,45	1,49	-1,07	0,45	1,49	-1,07	0,47	1,57	-1,09
			0,07	0,21	-0,78	0,09	0,27	-0,79	0,21	0,67	-0,89	0,25	0,82	-0,92
36	3,30	72	1,14	1,47	-0,51	1,14	1,47	-0,51	1,14	1,47	-0,51	1,20	1,54	-0,51
			0,23	0,22	-0,45	0,27	0,28	-0,45	0,55	0,67	-0,48	0,66	0,82	-0,48
5	0,00	73	0,00	0,00	-0,09	0,00	0,00	-0,09	0,00	0,00	-0,09	0,00	0,00	-0,06
			0,00	0,00	-0,55	0,00	0,00	-0,53	0,00	0,00	-0,39	0,00	0,00	-0,33
6	0,00	74	0,00	0,00	-0,43	0,00	0,00	-0,43	0,00	0,00	-0,43	0,00	0,00	-0,41
			0,00	0,00	-0,63	0,00	0,00	-0,62	0,00	0,00	-0,55	0,00	0,00	-0,53
37	0,00	75	0,00	0,00	-0,75	0,00	0,00	-0,75	0,00	0,00	-0,75	0,00	0,00	-0,75
			0,00	0,00	-0,69	0,00	0,00	-0,69	0,00	0,00	-0,71	0,00	0,00	-0,71
38	0,00	76	0,00	0,00	-0,99	0,00	0,00	-0,99	0,00	0,00	-0,99	0,00	0,00	-1,01
			0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,73	0,00	0,00	-0,82	0,00	0,00	-0,85
5	1,07	77	0,34	0,47	-0,08	0,34	0,47	-0,08	0,34	0,47	-0,08	0,35	0,50	-0,05
			0,07	0,04	-0,55	0,08	0,06	-0,53	0,17	0,20	-0,38	0,20	0,25	-0,33
6	1,04	78	0,32	0,44	-0,42	0,32	0,44	-0,42	0,32	0,44	-0,42	0,34	0,46	-0,41
			0,06	0,04	-0,62	0,08	0,06	-0,61	0,15	0,18	-0,55	0,18	0,23	-0,53
5	2,26	79	0,72	1,11	-0,08	0,72	1,11	-0,08	0,72	1,11	-0,08	0,76	1,17	-0,05
			0,14	0,14	-0,55	0,17	0,19	-0,53	0,35	0,49	-0,38	0,42	0,60	-0,33
6	2,33	80	0,75	1,11	-0,42	0,75	1,11	-0,42	0,75	1,11	-0,42	0,78	1,17	-0,40
			0,15	0,15	-0,62	0,18	0,19	-0,61	0,36	0,50	-0,55	0,43	0,61	-0,53
39	2,40	81	0,79	1,10	-0,79	0,79	1,10	-0,79	0,79	1,10	-0,79	0,83	1,16	-0,79
			0,16	0,14	-0,70	0,19	0,18	-0,70	0,39	0,49	-0,73	0,46	0,60	-0,74
40	2,40	82	0,83	1,05	-1,01	0,83	1,05	-1,01	0,83	1,05	-1,01	0,87	1,10	-1,03
			0,17	0,11	-0,74	0,20	0,16	-0,75	0,41	0,45	-0,83	0,48	0,56	-0,87
41	2,40	83	0,82	1,00	-1,22	0,82	1,00	-1,22	0,82	1,00	-1,22	0,86	1,05	-1,25
			0,17	0,09	-0,77	0,20	0,14	-0,79	0,40	0,42	-0,93	0,48	0,53	-0,98
5	3,30	84	1,06	1,69	-0,08	1,06	1,69	-0,08	1,06	1,69	-0,08	1,11	1,78	-0,05
			0,21	0,26	-0,55	0,25	0,33	-0,53	0,51	0,78	-0,38	0,61	0,94	-0,33
6	3,30	85	1,06	1,68	-0,42	1,06	1,68	-0,42	1,06	1,68	-0,42	1,11	1,77	-0,41
			0,21	0,26	-0,62	0,25	0,33	-0,62	0,51	0,77	-0,55	0,61	0,93	-0,53
37	3,30	86	1,06	1,67	-0,76	1,06	1,67	-0,76	1,06	1,67	-0,76	1,11	1,75	-0,76
			0,21	0,25	-0,69	0,25	0,32	-0,70	0,51	0,77	-0,72	0,61	0,93	-0,72
38	3,30	87	1,06	1,66	-1,03	1,06	1,66	-1,03	1,06	1,66	-1,03	1,11	1,74	-1,05
			0,21	0,25	-0,74	0,25	0,32	-0,75	0,51	0,76	-0,84	0,61	0,92	-0,88
25	1,10	88	0,35	0,51	0,26	0,35	0,51	0,26	0,35	0,51	0,26	0,36	0,54	0,31
			0,07	0,02	-0,48	0,09	0,04	-0,44	0,17	0,20	-0,21	0,20	0,25	-0,13
25	2,20	89	0,70	1,11	0,27	0,70	1,11	0,27	0,70	1,11	0,27	0,74	1,17	0,31
			0,14	0,13	-0,48	0,17	0,18	-0,45	0,34	0,49	-0,21	0,41	0,60	-0,13
26	1,10	90	0,27	0,12	-1,24	0,27	0,12	-1,24	0,27	0,12	-1,24	0,28	0,14	-1,27
			0,04	-0,08	-0,75	0,05	-0,07	-0,78	0,12	-0,01	-0,93	0,15	0,02	-0,98
26	2,20	91	0,75	0,83	-1,30	0,75	0,83	-1,30	0,75	0,83	-1,30	0,79	0,88	-1,33
			0,15	0,05	-0,78	0,18	0,09	-0,80	0,37	0,33	-0,96	0,44	0,42	-1,02
39	1,00	92	0,28	0,35	-0,78	0,28	0,35	-0,78	0,28	0,35	-0,78	0,29	0,37	-0,78
			0,05	0,02	-0,69	0,06	0,03	-0,70	0,13	0,14	-0,72	0,16	0,18	-0,73
40	1,00	93	0,22	0,22	-0,96	0,22	0,22	-0,96	0,22	0,22	-0,96	0,23	0,23	-0,98
			0,02	-0,02	-0,71	0,03	-0,01	-0,72	0,10	0,06	-0,80	0,12	0,09	-0,83
41	1,00	94	0,23	0,11	-1,16	0,23	0,11	-1,16	0,23	0,11	-1,16	0,25	0,13	-1,19
			0,03	-0,07	-0,73	0,04	-0,06	-0,75	0,10	0,00	-0,89	0,13	0,02	-0,93
53	3,30	95	1,08	1,61	-0,32	1,08	1,61	-0,32	1,08	1,61	-0,32	1,14	1,69	-0,32
			0,21	0,24	-0,32	0,26	0,31	-0,32	0,52	0,74	-0,32	0,62	0,89	-0,32
42	0,00	96	0,00	0,00	-0,09	0,00	0,00	-0,09	0,00	0,00	-0,09	0,00	0,00	-0,05
			0,00	0,00	-0,61	0,00	0,00	-0,59	0,00	0,00	-0,42	0,00	0,00	-0,36
43	0,00	97	0,00	0,00	-0,46	0,00	0,00	-0,46	0,00	0,00	-0,46	0,00	0,00	-0,45
			0,00	0,00	-0,70	0,00	0,00	-0,68	0,00	0,00	-0,61	0,00	0,00	-0,59
44	0,00	98	0,00	0,00	-0,84	0,00	0,00	-0,84	0,00	0,00	-0,84	0,00	0,00	-0,85
			0,00	0,00	-0,77	0,00	0,00	-0,77	0,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	-0,80
45	0,00	99	0,00	0,00	-1,21	0,00	0,00	-1,21	0,00	0,00	-1,21	0,00	0,00	-1,23
			0,00	0,00	-0,84	0,00	0,00	-0,86	0,00	0,00	-0,97	0,00	0,00	-1,01
7	1,10	100	0,40	0,44	0,30	0,40	0,44	0,30	0,40	0,44	0,30	0,42	0,47	0,35
			0,08	0,09	-0,53	0,10	0,10	-0,49	0,19	0,22	-0,23	0,23	0,26	-0,14
42	1,10	101	0,40	0,48	-0,08	0,40	0,48	-0,08	0,40	0,48	-0,08	0,42	0,51	-0,05
			0,08	0,08	-0,61	0,10	0,10	-0,59	0,19	0,22	-0,42	0,23	0,27	-0,36
43	1,10	102	0,40	0,50	-0,46	0,40	0,50	-0,46	0,40	0,50	-0,46	0,42	0,53	-0,45
			0,08	0,07	-0,69	0,09	0,09	-0,68	0,19	0,23	-0,61	0,23	0,28	-0,58
44	1,10	103	0,39	0,50	-0,84	0,39	0,50	-0,84	0,39	0,50	-0,84	0,41	0,52	-0,84
			0,07	0,06	-0,77	0,09	0,09	-0,77	0,19	0,22	-0,79	0,22	0,27	-0,80
45	1,10	104	0,38	0,46	-1,20	0,38	0,46	-1,20	0,38	0,46	-1,20	0,40	0,48	-1,22
			0,07	0,04	-0,84	0,08	0,06	-0,85	0,18	0,19	-0,97	0,22	0,24	-1,01
8	1,10	105	0,38	0,39	-1,57	0,38	0,39	-1,57	0,38	0,39	-1,57	0,40	0,41	-1,61
			0,07	0,01	-0,91	0,09	0,02	-0,94	0,18	0,14	-1,14	0,22	0,19	-1,22
7	2,20	106	0,80	1,08	0,32	0,80	1,08	0,32	0,80	1,08	0,32	0,84	1,14	0,37
			0,16	0,17	-0,53	0,19	0,22	-0,49	0,39	0,50	-0,23	0,46	0,61	-0,13
42	2,20	107	0,80	1,07	-0,08	0,80	1,07	-0,08	0,80	1,07	-0,08	0,84	1,13	-0,05
			0,16	0,17	-0,61	0,19	0,21	-0,59	0,39	0,49	-0,42	0,46	0,60	-0,36
43	2,20	108	0,80	1,07	-0,46	0,80	1,07	-0,46	0,80	1,07	-0,46	0,84	1,12	-0,45
			0,16	0,16	-0,69	0,19	0,20	-0,68	0,39	0,49	-0,61	0,46	0,59	-0,58
44	2,20	109	0,80	1,06	-0,84	0,80	1,06	-0,84	0,80	1,06	-0,84	0,84	1,12	-0,84
			0,15	0,15	-0,77	0,19	0,20	-0,77	0,38	0,48	-0,79	0,46	0,58	-0,80
45	2,20	110	0,79	1,05	-1,21	0,79	1,05	-1,21	0,79	1,05	-1,21	0,83	1,10	-1,23
			0,15	0,14	-0,84	0,18	0,18	-0,86	0,38	0,47	-0,97	0,45	0,57	-1,01
8	2,20	111	0,79	1,04	-1,60	0,79	1,04	-1,60	0,79	1,04	-1,60	0,83	1,10	-1,64

Arch. Marco Amabili

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 21 - Prop.Massa:+Fx+0.3*Fy-Ecc5%														
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE											
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
42	3,30	112	0,15	0,12	-0,92	0,18	0,17	-0,95	0,38	0,45	-1,16	0,46	0,56	-1,24
			1,21	1,69	-0,08	1,21	1,69	-0,08	1,21	1,69	-0,08	1,27	1,78	-0,05
			0,24	0,26	-0,62	0,28	0,33	-0,59	0,58	0,78	-0,42	0,69	0,94	-0,36
43	3,30	113	1,21	1,68	-0,46	1,21	1,68	-0,46	1,21	1,68	-0,46	1,27	1,77	-0,45
			0,24	0,26	-0,70	0,28	0,33	-0,68	0,58	0,77	-0,61	0,69	0,93	-0,58
44	3,30	114	1,21	1,67	-0,84	1,21	1,67	-0,84	1,21	1,67	-0,84	1,27	1,75	-0,84
			0,24	0,25	-0,77	0,28	0,32	-0,77	0,58	0,77	-0,79	0,69	0,93	-0,80
45	3,30	115	1,21	1,66	-1,21	1,21	1,66	-1,21	1,21	1,66	-1,21	1,27	1,74	-1,24
			0,24	0,25	-0,85	0,28	0,32	-0,86	0,58	0,76	-0,98	0,69	0,92	-1,02
46	0,00	116	0,00	0,00	-0,52	0,00	0,00	-0,52	0,00	0,00	-0,52	0,00	0,00	-0,51
			0,00	0,00	-0,71	0,00	0,00	-0,70	0,00	0,00	-0,64	0,00	0,00	-0,62
47	0,00	117	0,00	0,00	-0,64	0,00	0,00	-0,64	0,00	0,00	-0,64	0,00	0,00	-0,63
			0,00	0,00	-0,73	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,69	0,00	0,00	-0,68
48	0,00	118	0,00	0,00	-0,75	0,00	0,00	-0,75	0,00	0,00	-0,75	0,00	0,00	-0,75
			0,00	0,00	-0,74	0,00	0,00	-0,74	0,00	0,00	-0,74	0,00	0,00	-0,75
49	0,00	119	0,00	0,00	-0,86	0,00	0,00	-0,86	0,00	0,00	-0,86	0,00	0,00	-0,86
			0,00	0,00	-0,75	0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,79	0,00	0,00	-0,80
50	0,00	120	0,00	0,00	-0,96	0,00	0,00	-0,96	0,00	0,00	-0,96	0,00	0,00	-0,97
			0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,77	0,00	0,00	-0,83	0,00	0,00	-0,85
34	1,10	121	0,14	0,52	-0,40	0,14	0,52	-0,40	0,14	0,52	-0,40	0,14	0,55	-0,39
			0,02	0,08	-0,69	0,03	0,10	-0,67	0,07	0,24	-0,58	0,08	0,29	-0,55
46	1,10	122	0,14	0,56	-0,53	0,14	0,56	-0,53	0,14	0,56	-0,53	0,15	0,59	-0,52
			0,02	0,09	-0,71	0,03	0,11	-0,70	0,07	0,26	-0,64	0,08	0,31	-0,62
47	1,10	123	0,14	0,58	-0,64	0,14	0,58	-0,64	0,14	0,58	-0,64	0,15	0,61	-0,64
			0,02	0,10	-0,73	0,03	0,12	-0,72	0,06	0,27	-0,70	0,08	0,33	-0,69
48	1,10	124	0,14	0,58	-0,75	0,14	0,58	-0,75	0,14	0,58	-0,75	0,14	0,61	-0,75
			0,02	0,10	-0,74	0,03	0,12	-0,74	0,06	0,27	-0,74	0,08	0,33	-0,75
49	1,10	125	0,13	0,55	-0,86	0,13	0,55	-0,86	0,13	0,55	-0,86	0,14	0,58	-0,86
			0,02	0,09	-0,75	0,02	0,11	-0,76	0,06	0,26	-0,79	0,07	0,31	-0,80
50	1,10	126	0,13	0,51	-0,96	0,13	0,51	-0,96	0,13	0,51	-0,96	0,13	0,54	-0,97
			0,01	0,08	-0,76	0,02	0,10	-0,77	0,06	0,24	-0,83	0,07	0,29	-0,85
35	1,10	127	0,13	0,49	-1,07	0,13	0,49	-1,07	0,13	0,49	-1,07	0,13	0,52	-1,09
			0,02	0,08	-0,77	0,02	0,10	-0,78	0,06	0,23	-0,88	0,07	0,28	-0,91
34	2,20	128	0,28	1,20	-0,40	0,28	1,20	-0,40	0,28	1,20	-0,40	0,29	1,27	-0,39
			0,04	0,19	-0,69	0,06	0,24	-0,68	0,13	0,56	-0,59	0,16	0,67	-0,55
46	2,20	129	0,28	1,24	-0,53	0,28	1,24	-0,53	0,28	1,24	-0,53	0,29	1,30	-0,52
			0,04	0,21	-0,71	0,06	0,26	-0,70	0,13	0,58	-0,64	0,16	0,70	-0,62
47	2,20	130	0,27	1,23	-0,64	0,27	1,23	-0,64	0,27	1,23	-0,64	0,29	1,30	-0,64
			0,04	0,21	-0,73	0,05	0,26	-0,72	0,13	0,58	-0,70	0,15	0,70	-0,69
48	2,20	131	0,27	1,19	-0,75	0,27	1,19	-0,75	0,27	1,19	-0,75	0,29	1,25	-0,75
			0,04	0,19	-0,74	0,05	0,24	-0,74	0,13	0,56	-0,75	0,15	0,67	-0,75
49	2,20	132	0,27	1,13	-0,86	0,27	1,13	-0,86	0,27	1,13	-0,86	0,29	1,19	-0,86
			0,04	0,18	-0,76	0,05	0,22	-0,76	0,13	0,52	-0,79	0,15	0,63	-0,80
50	2,20	133	0,28	1,08	-0,96	0,28	1,08	-0,96	0,28	1,08	-0,96	0,29	1,13	-0,97
			0,04	0,16	-0,76	0,05	0,21	-0,77	0,13	0,50	-0,84	0,15	0,60	-0,86
35	2,20	134	0,28	1,05	-1,09	0,28	1,05	-1,09	0,28	1,05	-1,09	0,29	1,11	-1,11
			0,04	0,16	-0,78	0,05	0,21	-0,80	0,13	0,49	-0,89	0,15	0,59	-0,93
46	3,30	135	0,41	1,93	-0,53	0,41	1,93	-0,53	0,41	1,93	-0,53	0,44	2,02	-0,52
			0,06	0,33	-0,71	0,08	0,41	-0,70	0,19	0,91	-0,64	0,23	1,09	-0,62
47	3,30	136	0,41	1,90	-0,64	0,41	1,90	-0,64	0,41	1,90	-0,64	0,43	2,00	-0,64
			0,06	0,32	-0,73	0,08	0,40	-0,73	0,19	0,89	-0,70	0,23	1,07	-0,69
48	3,30	137	0,40	1,83	-0,75	0,40	1,83	-0,75	0,40	1,83	-0,75	0,42	1,92	-0,75
			0,06	0,30	-0,75	0,07	0,37	-0,75	0,18	0,85	-0,75	0,22	1,02	-0,75
49	3,30	138	0,41	1,72	-0,86	0,41	1,72	-0,86	0,41	1,72	-0,86	0,43	1,81	-0,87
			0,06	0,26	-0,76	0,07	0,34	-0,76	0,19	0,79	-0,79	0,23	0,96	-0,81
50	3,30	139	0,42	1,61	-0,97	0,42	1,61	-0,97	0,42	1,61	-0,97	0,45	1,69	-0,98
			0,06	0,23	-0,77	0,08	0,30	-0,78	0,19	0,73	-0,84	0,23	0,89	-0,86

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 22 - Prop.Massa:-Fx+0.3*Fy-Ecc5%														
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE											
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
1	0,00	1	-0,05	0,14	-0,70	-0,05	0,14	-0,70	-0,05	0,14	-0,70	-0,06	0,19	-0,78
			-0,01	0,03	-0,50	-0,02	0,03	-0,51	-0,02	0,07	-0,57	-0,03	0,08	-0,59
2	0,00	2	-0,02	0,07	-0,59	-0,02	0,07	-0,59	-0,02	0,07	-0,59	-0,02	0,09	-0,60
			-0,01	0,04	-0,57	-0,01	0,05	-0,57	-0,01	0,06	-0,57	-0,01	0,06	-0,58
3	0,00	3	-0,06	0,04	-0,37	-0,06	0,04	-0,37	-0,06	0,04	-0,37	-0,06	0,05	-0,39
			-0,05	0,03	-0,33	-0,05	0,03	-0,33	-0,05	0,03	-0,35	-0,05	0,03	-0,35
7	0,00	4	-0,01	0,11	-1,19	-0,01	0,11	-1,19	-0,01	0,11	-1,19	-0,02	0,14	-1,36
			-0,01	0,03	-0,75	-0,01	0,04	-0,77	-0,01	0,06	-0,91	-0,01	0,07	-0,95
8	0,00	5	0,00	0,00	-0,25	0,00	0,00	-0,25	0,00	0,00	-0,25	0,00	0,01	-0,09
			0,00	-0,01	-0,66	0,00	-0,01	-0,64	0,00	-0,01	-0,51	0,00	-0,01	-0,47
26	0,00	6	0,01	0,05	0,25	0,01	0,05	0,25	0,01	0,05	0,25	0,02	0,07	0,55
			0,00	-0,01	-0,48	0,00	-0,01	-0,44	0,01	0,01	-0,22	0,01	0,02	-0,14
22	0,00	7	-0,06	0,02	-0,30	-0,06	0,02	-0,30	-0,06	0,02	-0,30	-0,08	0,02	-0,29
			-0,03	0,02	-0,33	-0,04	0,02	-0,33	-0,04	0,02	-0,32	-0,05	0,02	-0,32
12	0,00	8	-0,08	0,15	-0,48	-0,08	0,15	-0,48	-0,08	0,15	-0,48	-0,11	0,20	-0,51
			-0,03	0,04	-0,42	-0,03	0,05	-0,43	-0,05	0,08	-0,44	-0,05	0,09	-0,45
16	0,00	9	-0,04	0,10	-0,38	-0,04	0,10	-0,38	-0,04	0,10	-0,38	-0,04	0,13	-0,38
			-0,02	0,03	-0,39	-0,02	0,03	-0,39	-0,03	0,06	-0,39	-0,03	0,06	-0,39
20	0,00	10	-0,07	0,10	-0,40	-0,07	0,10	-0,40	-0,07	0,10	-0,40	-0,08	0,12	-0,42
			-0,02	0,04	-0,34	-0,03	0,04	-0,34	-0,04	0,06	-0,36	-0,04	0,07	-0,37
25	0,00	11	-0,02	0,04	-1,67	-0,02	0,04	-1,67	-0,02	0,04	-1,67	-0,02	0,06	-2,02

Arch. Marco Amabili

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 22 - Prop.Massa:-Fx+0.3*Fy-Ecc5%														
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE											
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
			-0,01	-0,01	-0,78	-0,01	0,00	-0,82	-0,01	0,01	-1,09	-0,01	0,02	-1,19
4	0,00	12	-0,01	0,02	-0,41	-0,01	0,02	-0,41	-0,01	0,02	-0,41	-0,01	0,02	-0,42
			0,00	0,01	-0,40	0,00	0,01	-0,40	0,00	0,01	-0,40	0,00	0,01	-0,40
54	0,00	13	0,00	0,00	-0,50	0,00	0,00	-0,50	0,00	0,00	-0,50	0,00	0,00	-0,50
			0,00	0,00	-0,49	0,00	0,00	-0,49	0,00	0,00	-0,49	0,00	0,00	-0,49
9	0,00	14	0,02	0,02	-0,57	0,02	0,02	-0,57	0,02	0,02	-0,57	0,02	0,02	-0,57
			0,03	0,01	-0,56	0,03	0,01	-0,56	0,03	0,01	-0,56	0,03	0,01	-0,56
34	0,00	15	-0,01	0,04	-1,06	-0,01	0,04	-1,06	-0,01	0,04	-1,06	-0,01	0,05	-1,17
			0,00	0,00	-0,78	-0,01	0,00	-0,79	-0,01	0,01	-0,88	-0,01	0,02	-0,91
31	0,00	16	-0,04	0,04	-0,50	-0,04	0,04	-0,50	-0,04	0,04	-0,50	-0,05	0,05	-0,50
			-0,02	0,00	-0,50	-0,02	0,01	-0,50	-0,03	0,02	-0,50	-0,03	0,02	-0,50
28	0,00	17	-0,17	0,07	-0,40	-0,17	0,07	-0,40	-0,17	0,07	-0,40	-0,23	0,10	-0,40
			-0,02	-0,01	-0,41	-0,03	0,00	-0,41	-0,07	0,02	-0,41	-0,09	0,03	-0,41
55	0,00	18	0,00	0,00	-0,75	0,00	0,00	-0,75	0,00	0,00	-0,75	0,00	0,00	-0,77
			0,00	0,00	-0,70	0,00	0,00	-0,70	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,72
13	0,00	19	-0,08	0,13	-0,61	-0,08	0,13	-0,61	-0,08	0,13	-0,61	-0,09	0,16	-0,60
			-0,04	0,05	-0,61	-0,04	0,05	-0,61	-0,05	0,07	-0,61	-0,06	0,08	-0,61
17	0,00	20	-0,07	0,08	-0,54	-0,07	0,08	-0,54	-0,07	0,08	-0,54	-0,08	0,11	-0,56
			-0,06	0,02	-0,49	-0,06	0,02	-0,49	-0,06	0,04	-0,51	-0,06	0,05	-0,51
21	0,00	21	-0,08	0,07	-0,31	-0,08	0,07	-0,31	-0,08	0,07	-0,31	-0,10	0,09	-0,30
			-0,05	0,00	-0,35	-0,05	0,01	-0,35	-0,06	0,03	-0,34	-0,07	0,03	-0,33
14	0,00	22	-0,09	0,01	-0,61	-0,09	0,01	-0,61	-0,09	0,01	-0,61	-0,11	0,01	-0,58
			-0,04	0,03	-0,67	-0,04	0,03	-0,67	-0,06	0,02	-0,65	-0,06	0,02	-0,64
18	0,00	23	-0,08	0,03	-0,47	-0,08	0,03	-0,47	-0,08	0,03	-0,47	-0,09	0,03	-0,48
			-0,07	0,03	-0,44	-0,07	0,03	-0,44	-0,07	0,03	-0,45	-0,07	0,03	-0,45
19	0,00	24	-0,05	0,05	-0,41	-0,05	0,05	-0,41	-0,05	0,05	-0,41	-0,05	0,07	-0,43
			-0,04	0,01	-0,36	-0,04	0,01	-0,36	-0,04	0,02	-0,37	-0,04	0,03	-0,38
23	0,00	25	-0,06	0,04	-0,30	-0,06	0,04	-0,30	-0,06	0,04	-0,30	-0,07	0,06	-0,28
			-0,04	-0,01	-0,36	-0,04	0,00	-0,36	-0,05	0,01	-0,34	-0,05	0,01	-0,34
56	0,00	26	0,00	0,00	-0,60	0,00	0,00	-0,60	0,00	0,00	-0,60	0,00	0,00	-0,61
			0,00	0,00	-0,58	0,00	0,00	-0,58	0,00	0,00	-0,59	0,00	0,00	-0,59
27	0,00	27	0,05	0,05	-0,09	0,05	0,05	-0,09	0,05	0,05	-0,09	0,08	0,06	-0,01
			-0,01	0,01	-0,27	-0,01	0,01	-0,26	0,01	0,02	-0,20	0,02	0,03	-0,18
24	0,00	28	-0,01	0,04	-0,35	-0,01	0,04	-0,35	-0,01	0,04	-0,35	-0,02	0,05	-0,39
			0,00	0,00	-0,26	0,00	0,00	-0,26	-0,01	0,01	-0,29	-0,01	0,02	-0,30
53	0,00	29	0,00	0,00	-0,41	0,00	0,00	-0,41	0,00	0,00	-0,41	0,00	0,00	-0,44
			0,00	0,00	-0,34	0,00	0,00	-0,34	0,00	0,00	-0,37	0,00	0,00	-0,37
10	0,00	30	0,00	0,02	-0,56	0,00	0,02	-0,56	0,00	0,02	-0,56	0,00	0,03	-0,56
			0,01	0,01	-0,56	0,01	0,01	-0,56	0,01	0,01	-0,56	0,01	0,01	-0,56
35	0,00	31	0,01	0,04	-0,40	0,01	0,04	-0,40	0,01	0,04	-0,40	0,01	0,05	-0,30
			0,01	0,01	-0,63	0,01	0,01	-0,62	0,01	0,02	-0,55	0,01	0,02	-0,52
11	0,00	32	-0,04	0,07	-0,37	-0,04	0,07	-0,37	-0,04	0,07	-0,37	-0,04	0,09	-0,38
			-0,03	0,02	-0,35	-0,03	0,03	-0,36	-0,04	0,04	-0,36	-0,04	0,05	-0,36
15	0,00	33	0,06	0,06	-0,49	0,06	0,06	-0,49	0,06	0,06	-0,49	0,07	0,08	-0,44
			0,03	0,00	-0,61	0,03	0,00	-0,61	0,04	0,02	-0,57	0,04	0,03	-0,56
36	0,00	34	-0,01	0,09	-0,38	-0,01	0,09	-0,38	-0,01	0,09	-0,38	-0,02	0,13	-0,37
			-0,01	0,01	-0,40	-0,01	0,02	-0,40	-0,01	0,04	-0,39	-0,01	0,05	-0,39
29	0,00	35	-0,19	0,07	-0,53	-0,19	0,07	-0,53	-0,19	0,07	-0,53	-0,25	0,10	-0,52
			-0,07	0,02	-0,55	-0,08	0,02	-0,55	-0,11	0,04	-0,54	-0,13	0,04	-0,54
30	0,00	36	-0,17	0,11	-0,32	-0,17	0,11	-0,32	-0,17	0,11	-0,32	-0,23	0,15	-0,29
			-0,01	0,03	-0,40	-0,02	0,03	-0,40	-0,07	0,06	-0,37	-0,09	0,07	-0,37
33	0,00	37	-0,07	0,03	-0,50	-0,07	0,03	-0,50	-0,07	0,03	-0,50	-0,09	0,06	-0,49
			-0,01	-0,04	-0,53	-0,02	-0,03	-0,53	-0,03	-0,01	-0,52	-0,04	0,00	-0,52
32	0,00	38	-0,07	0,06	-0,64	-0,07	0,06	-0,64	-0,07	0,06	-0,64	-0,09	0,08	-0,64
			-0,02	0,00	-0,64	-0,03	0,01	-0,64	-0,04	0,02	-0,64	-0,05	0,03	-0,64
1	3,30	39	-0,49	2,05	-0,75	-0,49	2,05	-0,75	-0,49	2,05	-0,75	-0,67	2,74	-0,84
			-0,05	0,31	-0,53	-0,07	0,39	-0,55	-0,20	0,92	-0,61	-0,25	1,12	-0,63
2	3,30	40	-0,49	1,77	-0,70	-0,49	1,77	-0,70	-0,49	1,77	-0,70	-0,67	2,38	-0,72
			-0,05	0,26	-0,67	-0,07	0,34	-0,67	-0,20	0,80	-0,68	-0,25	0,97	-0,69
3	3,30	41	-0,49	1,49	-0,42	-0,49	1,49	-0,42	-0,49	1,49	-0,42	-0,67	2,00	-0,44
			-0,05	0,22	-0,37	-0,07	0,28	-0,37	-0,20	0,67	-0,39	-0,25	0,81	-0,39
4	3,30	42	-0,61	1,49	-0,48	-0,61	1,49	-0,48	-0,61	1,49	-0,48	-0,83	2,00	-0,49
			-0,07	0,22	-0,46	-0,10	0,28	-0,46	-0,26	0,67	-0,47	-0,32	0,81	-0,47
7	3,30	43	-0,67	2,05	-1,26	-0,67	2,05	-1,26	-0,67	2,05	-1,26	-0,90	2,74	-1,45
			-0,08	0,31	-0,80	-0,11	0,39	-0,82	-0,29	0,92	-0,96	-0,35	1,12	-1,01
8	3,30	44	-0,67	1,77	-0,25	-0,67	1,77	-0,25	-0,67	1,77	-0,25	-0,90	2,38	-0,07
			-0,08	0,26	-0,70	-0,11	0,34	-0,68	-0,29	0,80	-0,54	-0,35	0,97	-0,49
9	3,30	45	-0,72	1,50	-0,70	-0,72	1,50	-0,70	-0,72	1,50	-0,70	-0,98	2,01	-0,73
			-0,09	0,22	-0,65	-0,12	0,28	-0,65	-0,31	0,67	-0,67	-0,38	0,81	-0,68
10	3,30	46	-0,73	1,29	-0,61	-0,73	1,29	-0,61	-0,73	1,29	-0,61	-0,99	1,74	-0,61
			-0,09	0,18	-0,60	-0,12	0,23	-0,60	-0,32	0,57	-0,60	-0,39	0,70	-0,60
11	3,30	47	-0,73	1,09	-0,41	-0,73	1,09	-0,41	-0,73	1,09	-0,41	-0,99	1,47	-0,42
			-0,09	0,15	-0,39	-0,12	0,19	-0,39	-0,32	0,48	-0,40	-0,39	0,59	-0,40
12	3,30	48	-0,85	2,05	-0,53	-0,85	2,05	-0,53	-0,85	2,05	-0,53	-1,14	2,74	-0,55
			-0,11	0,31	-0,46	-0,14	0,39	-0,46	-0,37	0,92	-0,48	-0,45	1,12	-0,49
13	3,30	49	-0,83	1,88	-0,69	-0,83	1,88	-0,69	-0,83	1,88	-0,69	-1,11	2,52	-0,69
			-0,11	0,28	-0,69	-0,15	0,36	-0,69	-0,36	0,84	-0,69	-0,45	1,03	-0,69
14	3,30	50	-0,83	1,73	-0,70	-0,83	1,73	-0,70	-0,83	1,73	-0,70	-1,11	2,32	-0,67
			-0,11	0,24	-0,78	-0,15	0,31	-0,77	-0,36	0,77	-0,75	-0,44	0,94	-0,74
15	3,30	51	-0,47	1,18	-0,57	-0,47	1,18	-0,57	-0,47	1,18	-0,57	-0,63	1,56	-0,53
			-0,07	0,24	-0,68	-0,09	0,28	-0,68	-0,21	0,57	-0,64	-0,26	0,68	-0,63
16	3,30	52	-1,09	2,05	-0,43	-1,09	2,05	-0,43	-1,09	2,05	-0,43	-1,46	2,74	-0,42
			-0,15	0,31	-0,46	-0,20	0,39	-0,45	-0,48	0,92	-0,45	-0,59	1,12	-0,44
17	3,30	53	-1,09	1,89	-0,64	-1,09	1,89	-0,64	-1,09	1,89	-0,64	-1,46	2,53	-0,66

Arch. Marco Amabili

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 22 - Prop.Massa:-Fx+0.3*Fy-Ecc5%														
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE											
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
18	3,30	54	-0,15	0,28	-0,57	-0,20	0,36	-0,58	-0,48	0,85	-0,60	-0,59	1,03	-0,60
			-1,09	1,77	-0,58	-1,09	1,77	-0,58	-1,09	1,77	-0,58	-1,46	2,38	-0,60
			-0,15	0,26	-0,54	-0,20	0,34	-0,54	-0,48	0,80	-0,55	-0,59	0,97	-0,56
19	3,30	55	-0,98	1,76	-0,49	-0,98	1,76	-0,49	-0,98	1,76	-0,49	-1,31	2,37	-0,52
			-0,13	0,26	-0,43	-0,17	0,33	-0,43	-0,43	0,79	-0,45	-0,53	0,96	-0,46
20	3,30	56	-1,20	2,05	-0,49	-1,20	2,05	-0,49	-1,20	2,05	-0,49	-1,61	2,74	-0,53
			-0,17	0,31	-0,40	-0,22	0,39	-0,41	-0,53	0,92	-0,43	-0,65	1,12	-0,44
21	3,30	57	-1,20	1,89	-0,35	-1,20	1,89	-0,35	-1,20	1,89	-0,35	-1,61	2,53	-0,33
			-0,17	0,28	-0,39	-0,22	0,36	-0,39	-0,53	0,85	-0,38	-0,65	1,03	-0,37
22	3,30	58	-1,20	1,77	-0,35	-1,20	1,77	-0,35	-1,20	1,77	-0,35	-1,61	2,38	-0,34
			-0,17	0,26	-0,40	-0,22	0,34	-0,40	-0,53	0,80	-0,38	-0,65	0,97	-0,38
23	3,30	59	-1,21	1,71	-0,32	-1,21	1,71	-0,32	-1,21	1,71	-0,32	-1,62	2,29	-0,29
			-0,17	0,25	-0,40	-0,22	0,32	-0,40	-0,54	0,76	-0,37	-0,65	0,93	-0,36
24	3,30	60	-1,30	1,62	-0,40	-1,30	1,62	-0,40	-1,30	1,62	-0,40	-1,74	2,17	-0,45
			-0,19	0,24	-0,29	-0,24	0,30	-0,29	-0,58	0,72	-0,33	-0,70	0,88	-0,34
25	3,30	61	-1,42	2,05	-1,77	-1,42	2,05	-1,77	-1,42	2,05	-1,77	-1,90	2,74	-2,15
			-0,21	0,31	-0,82	-0,26	0,39	-0,87	-0,63	0,92	-1,16	-0,77	1,12	-1,26
26	3,30	62	-1,42	1,77	0,30	-1,42	1,77	0,30	-1,42	1,77	0,30	-1,90	2,38	0,62
			-0,21	0,26	-0,51	-0,26	0,34	-0,47	-0,63	0,80	-0,23	-0,77	0,97	-0,13
27	3,30	63	-1,42	1,62	-0,08	-1,42	1,62	-0,08	-1,42	1,62	-0,08	-1,90	2,17	0,00
			-0,21	0,24	-0,30	-0,26	0,30	-0,29	-0,63	0,72	-0,22	-0,77	0,88	-0,20
28	3,30	64	-1,61	1,49	-0,43	-1,61	1,49	-0,43	-1,61	1,49	-0,43	-2,16	2,00	-0,42
			-0,24	0,21	-0,44	-0,30	0,28	-0,44	-0,72	0,66	-0,43	-0,88	0,81	-0,43
29	3,30	65	-1,61	1,18	-0,59	-1,61	1,18	-0,59	-1,61	1,18	-0,59	-2,16	1,58	-0,58
			-0,24	0,16	-0,62	-0,30	0,21	-0,62	-0,72	0,52	-0,61	-0,88	0,63	-0,61
30	3,30	66	-1,61	0,86	-0,35	-1,61	0,86	-0,35	-1,61	0,86	-0,35	-2,16	1,17	-0,31
			-0,24	0,11	-0,43	-0,30	0,14	-0,43	-0,72	0,37	-0,40	-0,88	0,46	-0,39
31	3,30	67	-1,30	1,49	-0,59	-1,30	1,49	-0,59	-1,30	1,49	-0,59	-1,75	2,00	-0,59
			-0,19	0,21	-0,59	-0,24	0,28	-0,59	-0,58	0,66	-0,59	-0,71	0,81	-0,59
32	3,30	68	-1,30	1,18	-0,74	-1,30	1,18	-0,74	-1,30	1,18	-0,74	-1,75	1,58	-0,74
			-0,19	0,16	-0,74	-0,24	0,21	-0,74	-0,58	0,52	-0,74	-0,71	0,63	-0,74
33	3,30	69	-1,30	0,86	-0,56	-1,30	0,86	-0,56	-1,30	0,86	-0,56	-1,75	1,17	-0,55
			-0,19	0,11	-0,59	-0,24	0,14	-0,59	-0,58	0,38	-0,58	-0,71	0,46	-0,58
34	3,30	70	-0,43	1,40	-1,12	-0,43	1,40	-1,12	-0,43	1,40	-1,12	-0,57	1,87	-1,24
			-0,08	0,24	-0,82	-0,10	0,29	-0,83	-0,21	0,65	-0,92	-0,25	0,78	-0,96
35	3,30	71	-0,45	1,13	-0,41	-0,45	1,13	-0,41	-0,45	1,13	-0,41	-0,60	1,52	-0,30
			-0,09	0,13	-0,66	-0,10	0,18	-0,65	-0,21	0,48	-0,57	-0,26	0,60	-0,54
36	3,30	72	-0,99	0,86	-0,40	-0,99	0,86	-0,40	-0,99	0,86	-0,40	-1,33	1,17	-0,39
			-0,13	0,11	-0,42	-0,17	0,14	-0,42	-0,44	0,37	-0,42	-0,53	0,46	-0,41
5	0,00	73	0,00	0,00	-1,31	0,00	0,00	-1,31	0,00	0,00	-1,31	0,00	0,00	-1,53
			0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,78	0,00	0,00	-0,95	0,00	0,00	-1,01
6	0,00	74	0,00	0,00	-0,87	0,00	0,00	-0,87	0,00	0,00	-0,87	0,00	0,00	-0,94
			0,00	0,00	-0,70	0,00	0,00	-0,71	0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,78
37	0,00	75	0,00	0,00	-0,44	0,00	0,00	-0,44	0,00	0,00	-0,44	0,00	0,00	-0,37
			0,00	0,00	-0,64	0,00	0,00	-0,63	0,00	0,00	-0,57	0,00	0,00	-0,55
38	0,00	76	0,00	0,00	-0,07	0,00	0,00	-0,07	0,00	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,13
			0,00	0,00	-0,56	0,00	0,00	-0,54	0,00	0,00	-0,39	0,00	0,00	-0,33
5	1,07	77	-0,44	0,48	-1,31	-0,44	0,48	-1,31	-0,44	0,48	-1,31	-0,59	0,66	-1,53
			-0,06	0,04	-0,76	-0,08	0,06	-0,78	-0,19	0,19	-0,95	-0,24	0,24	-1,01
6	1,04	78	-0,43	0,50	-0,88	-0,43	0,50	-0,88	-0,43	0,50	-0,88	-0,57	0,68	-0,95
			-0,06	0,05	-0,70	-0,08	0,07	-0,71	-0,19	0,21	-0,76	-0,23	0,26	-0,78
5	2,26	79	-0,96	1,29	-1,32	-0,96	1,29	-1,32	-0,96	1,29	-1,32	-1,29	1,74	-1,54
			-0,14	0,17	-0,76	-0,18	0,22	-0,79	-0,43	0,56	-0,96	-0,52	0,69	-1,02
6	2,33	80	-0,99	1,29	-0,88	-0,99	1,29	-0,88	-0,99	1,29	-0,88	-1,33	1,74	-0,95
			-0,14	0,17	-0,70	-0,18	0,22	-0,71	-0,44	0,57	-0,76	-0,54	0,69	-0,78
39	2,40	81	-1,05	1,29	-0,39	-1,05	1,29	-0,39	-1,05	1,29	-0,39	-1,41	1,74	-0,30
			-0,15	0,16	-0,63	-0,19	0,22	-0,62	-0,47	0,56	-0,55	-0,57	0,69	-0,52
40	2,40	82	-1,09	1,24	-0,08	-1,09	1,24	-0,08	-1,09	1,24	-0,08	-1,46	1,68	0,13
			-0,15	0,14	-0,58	-0,20	0,19	-0,56	-0,48	0,53	-0,40	-0,59	0,65	-0,34
41	2,40	83	-1,07	1,20	0,24	-1,07	1,20	0,24	-1,07	1,20	0,24	-1,44	1,63	0,55
			-0,15	0,12	-0,52	-0,19	0,17	-0,48	-0,47	0,50	-0,25	-0,58	0,62	-0,17
5	3,30	84	-1,42	1,99	-1,32	-1,42	1,99	-1,32	-1,42	1,99	-1,32	-1,90	2,67	-1,55
			-0,21	0,30	-0,76	-0,26	0,38	-0,79	-0,63	0,90	-0,96	-0,77	1,09	-1,02
6	3,30	85	-1,42	1,94	-0,87	-1,42	1,94	-0,87	-1,42	1,94	-0,87	-1,90	2,60	-0,94
			-0,21	0,29	-0,70	-0,26	0,37	-0,71	-0,63	0,87	-0,76	-0,77	1,06	-0,78
37	3,30	86	-1,42	1,88	-0,43	-1,42	1,88	-0,43	-1,42	1,88	-0,43	-1,90	2,52	-0,35
			-0,21	0,28	-0,64	-0,26	0,36	-0,63	-0,63	0,85	-0,57	-0,77	1,03	-0,54
38	3,30	87	-1,42	1,83	-0,05	-1,42	1,83	-0,05	-1,42	1,83	-0,05	-1,90	2,45	0,16
			-0,21	0,27	-0,57	-0,26	0,35	-0,55	-0,63	0,82	-0,39	-0,77	1,00	-0,33
25	1,10	88	-0,46	0,44	-1,75	-0,46	0,44	-1,75	-0,46	0,44	-1,75	-0,61	0,61	-2,12
			-0,06	0,00	-0,82	-0,08	0,02	-0,86	-0,20	0,16	-1,14	-0,25	0,21	-1,25
25	2,20	89	-0,94	1,30	-1,77	-0,94	1,30	-1,77	-0,94	1,30	-1,77	-1,26	1,76	-2,15
			-0,13	0,15	-0,83	-0,17	0,21	-0,87	-0,42	0,56	-1,16	-0,51	0,69	-1,27
26	1,10	90	-0,39	0,43	0,31	-0,39	0,43	0,31	-0,39	0,43	0,31	-0,52	0,61	0,63
			-0,07	-0,03	-0,49	-0,09	-0,01	-0,46	-0,18	0,13	-0,21	-0,22	0,18	-0,12
26	2,20	91	-0,98	1,06	0,34	-0,98	1,06	0,34	-0,98	1,06	0,34	-1,32	1,45	0,68
			-0,14	0,08	-0,50	-0,18	0,13	-0,46	-0,44	0,43	-0,21	-0,53	0,54	-0,11
39	1,00	92	-0,39	0,46	-0,40	-0,39	0,46	-0,40	-0,39	0,46	-0,40	-0,52	0,63	-0,31
			-0,06	0,03	-0,63	-0,08	0,06	-0,62	-0,18	0,19	-0,55	-0,21	0,23	-0,52
40	1,00	93	-0,35	0,41	-0,10	-0,35	0,41	-0,10	-0,35	0,41	-0,10	-0,46	0,57	0,09
			-0,07	0,01	-0,57	-0,08	0,02	-0,55	-0,17	0,15	-0,40	-0,20	0,19	-0,35
41	1,00	94	-0,35	0,39	0,21	-0,35	0,39	0,21	-0,35	0,39	0,21	-0,47	0,55	0,50
			-0,07	-0,03	-0,50	-0,08	-0,01	-0,47	-0,17	0,12	-0,25	-0,20	0,17	-0,17
53	3,30	95	-1,30	1,58	-0,42	-1,30	1,58	-0,42	-1,30	1,58	-0,42	-1,74	2,12	-0,45

Arch. Marco Amabili

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 22 - Prop.Massa:-Fx+0.3*Fy-Ecc5%														
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE											
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
42	0,00	96	-0,19	0,23	-0,34	-0,24	0,29	-0,34	-0,58	0,71	-0,37	-0,70	0,86	-0,38
			0,00	0,00	-1,05	0,00	0,00	-1,05	0,00	0,00	-1,05	0,00	0,00	-1,16
			0,00	0,00	-0,78	0,00	0,00	-0,79	0,00	0,00	-0,87	0,00	0,00	-0,90
43	0,00	97	0,00	0,00	-0,86	0,00	0,00	-0,86	0,00	0,00	-0,86	0,00	0,00	-0,90
			0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,77	0,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	-0,81
44	0,00	98	0,00	0,00	-0,66	0,00	0,00	-0,66	0,00	0,00	-0,66	0,00	0,00	-0,62
			0,00	0,00	-0,74	0,00	0,00	-0,74	0,00	0,00	-0,71	0,00	0,00	-0,70
45	0,00	99	0,00	0,00	-0,45	0,00	0,00	-0,45	0,00	0,00	-0,45	0,00	0,00	-0,34
			0,00	0,00	-0,71	0,00	0,00	-0,70	0,00	0,00	-0,62	0,00	0,00	-0,59
7	1,10	100	-0,21	0,63	-1,25	-0,21	0,63	-1,25	-0,21	0,63	-1,25	-0,29	0,83	-1,43
			-0,02	0,11	-0,79	-0,03	0,14	-0,81	-0,09	0,29	-0,95	-0,11	0,35	-1,01
42	1,10	101	-0,21	0,61	-1,05	-0,21	0,61	-1,05	-0,21	0,61	-1,05	-0,29	0,81	-1,16
			-0,02	0,09	-0,77	-0,03	0,12	-0,79	-0,09	0,28	-0,87	-0,11	0,33	-0,90
43	1,10	102	-0,22	0,60	-0,86	-0,22	0,60	-0,86	-0,22	0,60	-0,86	-0,29	0,80	-0,90
			-0,02	0,09	-0,76	-0,03	0,11	-0,77	-0,09	0,27	-0,80	-0,11	0,32	-0,81
44	1,10	103	-0,22	0,57	-0,66	-0,22	0,57	-0,66	-0,22	0,57	-0,66	-0,30	0,77	-0,62
			-0,03	0,07	-0,74	-0,04	0,10	-0,74	-0,10	0,25	-0,71	-0,12	0,31	-0,70
45	1,10	104	-0,22	0,51	-0,45	-0,22	0,51	-0,45	-0,22	0,51	-0,45	-0,29	0,69	-0,35
			-0,03	0,05	-0,71	-0,04	0,07	-0,70	-0,10	0,21	-0,62	-0,12	0,26	-0,59
8	1,10	105	-0,22	0,41	-0,24	-0,22	0,41	-0,24	-0,22	0,41	-0,24	-0,29	0,57	-0,07
			-0,03	0,01	-0,68	-0,04	0,03	-0,66	-0,10	0,15	-0,53	-0,12	0,19	-0,48
7	2,20	106	-0,44	1,43	-1,27	-0,44	1,43	-1,27	-0,44	1,43	-1,27	-0,60	1,91	-1,46
			-0,05	0,22	-0,80	-0,07	0,28	-0,82	-0,19	0,65	-0,97	-0,23	0,79	-1,02
42	2,20	107	-0,44	1,32	-1,06	-0,44	1,32	-1,06	-0,44	1,32	-1,06	-0,60	1,77	-1,17
			-0,05	0,20	-0,78	-0,07	0,25	-0,79	-0,19	0,59	-0,88	-0,23	0,72	-0,91
43	2,20	108	-0,44	1,25	-0,86	-0,44	1,25	-0,86	-0,44	1,25	-0,86	-0,60	1,68	-0,90
			-0,05	0,18	-0,76	-0,07	0,24	-0,77	-0,19	0,56	-0,80	-0,23	0,68	-0,81
44	2,20	109	-0,44	1,21	-0,66	-0,44	1,21	-0,66	-0,44	1,21	-0,66	-0,60	1,62	-0,63
			-0,05	0,17	-0,74	-0,07	0,22	-0,74	-0,19	0,54	-0,71	-0,23	0,65	-0,70
45	2,20	110	-0,44	1,16	-0,45	-0,44	1,16	-0,45	-0,44	1,16	-0,45	-0,60	1,56	-0,35
			-0,06	0,15	-0,72	-0,07	0,20	-0,70	-0,19	0,51	-0,62	-0,24	0,62	-0,59
8	2,20	111	-0,44	1,12	-0,24	-0,44	1,12	-0,24	-0,44	1,12	-0,24	-0,60	1,52	-0,06
			-0,06	0,13	-0,69	-0,07	0,17	-0,67	-0,19	0,48	-0,53	-0,24	0,59	-0,48
42	3,30	112	-0,67	1,99	-1,06	-0,67	1,99	-1,06	-0,67	1,99	-1,06	-0,90	2,67	-1,18
			-0,08	0,30	-0,78	-0,11	0,38	-0,80	-0,29	0,90	-0,88	-0,35	1,09	-0,91
43	3,30	113	-0,67	1,94	-0,86	-0,67	1,94	-0,86	-0,67	1,94	-0,86	-0,90	2,60	-0,90
			-0,08	0,29	-0,76	-0,11	0,37	-0,77	-0,29	0,87	-0,80	-0,35	1,06	-0,81
44	3,30	114	-0,67	1,88	-0,66	-0,67	1,88	-0,66	-0,67	1,88	-0,66	-0,90	2,52	-0,63
			-0,08	0,28	-0,74	-0,11	0,36	-0,74	-0,29	0,85	-0,71	-0,35	1,03	-0,70
45	3,30	115	-0,67	1,83	-0,45	-0,67	1,83	-0,45	-0,67	1,83	-0,45	-0,90	2,45	-0,35
			-0,08	0,27	-0,72	-0,11	0,35	-0,71	-0,29	0,82	-0,63	-0,35	1,00	-0,60
46	0,00	116	0,00	0,00	-0,99	0,00	0,00	-0,99	0,00	0,00	-0,99	0,00	0,00	-1,07
			0,00	0,00	-0,79	0,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	-0,86	0,00	0,00	-0,88
47	0,00	117	0,00	0,00	-0,88	0,00	0,00	-0,88	0,00	0,00	-0,88	0,00	0,00	-0,93
			0,00	0,00	-0,77	0,00	0,00	-0,78	0,00	0,00	-0,81	0,00	0,00	-0,82
48	0,00	118	0,00	0,00	-0,77	0,00	0,00	-0,77	0,00	0,00	-0,77	0,00	0,00	-0,78
			0,00	0,00	-0,75	0,00	0,00	-0,75	0,00	0,00	-0,75	0,00	0,00	-0,76
49	0,00	119	0,00	0,00	-0,64	0,00	0,00	-0,64	0,00	0,00	-0,64	0,00	0,00	-0,62
			0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,71	0,00	0,00	-0,69	0,00	0,00	-0,68
50	0,00	120	0,00	0,00	-0,52	0,00	0,00	-0,52	0,00	0,00	-0,52	0,00	0,00	-0,45
			0,00	0,00	-0,68	0,00	0,00	-0,68	0,00	0,00	-0,62	0,00	0,00	-0,61
34	1,10	121	-0,13	0,43	-1,11	-0,13	0,43	-1,11	-0,13	0,43	-1,11	-0,17	0,58	-1,23
			-0,02	0,06	-0,81	-0,03	0,08	-0,82	-0,06	0,19	-0,91	-0,07	0,23	-0,95
46	1,10	122	-0,13	0,38	-0,99	-0,13	0,38	-0,99	-0,13	0,38	-0,99	-0,17	0,51	-1,07
			-0,02	0,06	-0,79	-0,03	0,07	-0,80	-0,06	0,17	-0,86	-0,07	0,21	-0,88
47	1,10	123	-0,14	0,35	-0,88	-0,14	0,35	-0,88	-0,14	0,35	-0,88	-0,18	0,47	-0,93
			-0,03	0,06	-0,77	-0,03	0,07	-0,78	-0,06	0,16	-0,81	-0,08	0,19	-0,82
48	1,10	124	-0,14	0,34	-0,77	-0,14	0,34	-0,77	-0,14	0,34	-0,77	-0,18	0,45	-0,78
			-0,03	0,05	-0,75	-0,03	0,06	-0,75	-0,07	0,15	-0,75	-0,08	0,18	-0,76
49	1,10	125	-0,14	0,33	-0,65	-0,14	0,33	-0,65	-0,14	0,33	-0,65	-0,19	0,44	-0,62
			-0,03	0,05	-0,72	-0,03	0,06	-0,72	-0,07	0,15	-0,69	-0,08	0,18	-0,69
50	1,10	126	-0,14	0,32	-0,52	-0,14	0,32	-0,52	-0,14	0,32	-0,52	-0,18	0,44	-0,46
			-0,03	0,05	-0,69	-0,04	0,06	-0,68	-0,07	0,15	-0,63	-0,08	0,18	-0,61
35	1,10	127	-0,14	0,33	-0,39	-0,14	0,33	-0,39	-0,14	0,33	-0,39	-0,18	0,45	-0,28
			-0,03	0,05	-0,65	-0,04	0,06	-0,64	-0,07	0,15	-0,56	-0,08	0,18	-0,53
34	2,20	128	-0,27	0,97	-1,12	-0,27	0,97	-1,12	-0,27	0,97	-1,12	-0,36	1,30	-1,25
			-0,05	0,14	-0,82	-0,06	0,18	-0,83	-0,13	0,44	-0,93	-0,15	0,53	-0,96
46	2,20	129	-0,27	0,82	-1,00	-0,27	0,82	-1,00	-0,27	0,82	-1,00	-0,36	1,10	-1,08
			-0,05	0,13	-0,79	-0,06	0,16	-0,80	-0,13	0,37	-0,86	-0,16	0,45	-0,89
47	2,20	130	-0,28	0,73	-0,88	-0,28	0,73	-0,88	-0,28	0,73	-0,88	-0,36	0,98	-0,93
			-0,05	0,12	-0,77	-0,06	0,14	-0,78	-0,13	0,33	-0,81	-0,16	0,40	-0,82
48	2,20	131	-0,28	0,68	-0,77	-0,28	0,68	-0,77	-0,28	0,68	-0,77	-0,37	0,92	-0,78
			-0,06	0,10	-0,75	-0,07	0,13	-0,75	-0,13	0,31	-0,76	-0,16	0,37	-0,76
49	2,20	132	-0,28	0,68	-0,65	-0,28	0,68	-0,65	-0,28	0,68	-0,65	-0,37	0,91	-0,62
			-0,06	0,10	-0,72	-0,07	0,12	-0,72	-0,14	0,30	-0,70	-0,16	0,37	-0,69
50	2,20	133	-0,29	0,72	-0,53	-0,29	0,72	-0,53	-0,29	0,72	-0,53	-0,38	0,97	-0,46
			-0,06	0,10	-0,69	-0,07	0,13	-0,68	-0,14	0,32	-0,63	-0,16	0,39	-0,61
35	2,20	134	-0,29	0,79	-0,39	-0,29	0,79	-0,39	-0,29	0,79	-0,39	-0,38	1,06	-0,28
			-0,06	0,11	-0,66	-0,07	0,15	-0,65	-0,14	0,35	-0,56	-0,17	0,43	-0,53
46	3,30	135	-0,41	1,22	-1,00	-0,41	1,22	-1,00	-0,41	1,22	-1,00	-0,55	1,63	-1,08
			-0,08	0,21	-0,79	-0,10	0,25	-0,80	-0,20	0,56	-0,87	-0,24	0,68	-0,89
47	3,30	136	-0,41	1,10	-0,88	-0,41	1,10	-0,88	-0,41	1,10	-0,88	-0,54	1,47	-0,93
			-0,08	0,18	-0,77	-0,10	0,22	-0,78	-0,20	0,50	-0,81	-0,23	0,61	-0,82
48	3,30	137	-0,41	1,03	-0,77	-0,41	1,03	-0,77	-0,41	1,03	-0,77	-0,55	1,38	-0,78

Arch. Marco Amabili

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 22 - Prop.Massa:-Fx+0.3*Fy-Ecc5%														
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE											
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
49	3,30	138	-0.08	0.15	-0.75	-0.10	0.19	-0.75	-0.20	0.46	-0.76	-0.24	0.56	-0.76
			-0.42	1.02	-0.65	-0.42	1.02	-0.65	-0.42	1.02	-0.65	-0.56	1.37	-0.62
			-0.09	0.13	-0.72	-0.10	0.18	-0.72	-0.21	0.45	-0.70	-0.24	0.55	-0.69
50	3,30	139	-0.44	1.06	-0.52	-0.44	1.06	-0.52	-0.44	1.06	-0.52	-0.58	1.44	-0.45
			-0.09	0.13	-0.69	-0.11	0.17	-0.68	-0.21	0.46	-0.63	-0.25	0.56	-0.61

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 23 - Prop.Massa:+Fy+0.3*Fx-Ecc5%														
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE											
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
1	0,00	1	0,02	0,18	-0,66	0,02	0,18	-0,66	0,02	0,18	-0,66	0,04	0,24	-0,73
2	0,00	2	0,01	0,10	-0,56	0,01	0,12	-0,59	0,02	0,18	-0,66	0,04	0,24	-0,73
			0,02	0,07	-0,64	0,02	0,07	-0,64	0,02	0,07	-0,64	0,03	0,08	-0,66
3	0,00	3	0,01	0,05	-0,60	0,01	0,06	-0,61	0,02	0,07	-0,64	0,03	0,08	-0,66
			-0,01	0,07	-0,42	-0,01	0,07	-0,42	-0,01	0,07	-0,42	0,01	0,09	-0,46
7	0,00	4	-0,03	0,05	-0,37	-0,02	0,05	-0,39	-0,01	0,07	-0,42	0,01	0,09	-0,46
			0,00	0,10	-0,36	0,00	0,10	-0,36	0,00	0,10	-0,36	0,00	0,13	-0,26
8	0,00	5	0,00	0,06	-0,51	0,00	0,07	-0,47	0,00	0,10	-0,36	0,00	0,13	-0,26
			0,00	0,04	-0,91	0,00	0,04	-0,91	0,00	0,04	-0,91	0,00	0,05	-0,97
26	0,00	6	0,00	0,01	-0,83	0,00	0,02	-0,85	0,00	0,04	-0,91	0,00	0,05	-0,97
			0,00	0,04	-0,56	0,00	0,04	-0,56	0,00	0,04	-0,56	0,00	0,07	-0,53
22	0,00	7	0,00	0,01	-0,59	0,00	0,02	-0,58	0,00	0,04	-0,56	0,00	0,07	-0,53
			-0,03	0,05	-0,31	-0,03	0,05	-0,31	-0,03	0,05	-0,31	-0,03	0,06	-0,30
12	0,00	8	-0,03	0,04	-0,32	-0,03	0,04	-0,32	-0,03	0,05	-0,31	-0,03	0,06	-0,30
			0,00	0,12	-0,40	0,00	0,12	-0,40	0,00	0,12	-0,40	0,00	0,16	-0,40
16	0,00	9	-0,01	0,07	-0,41	-0,01	0,09	-0,41	0,00	0,12	-0,40	0,00	0,16	-0,40
			0,01	0,08	-0,39	0,01	0,08	-0,39	0,01	0,08	-0,39	0,02	0,11	-0,39
20	0,00	10	-0,01	0,05	-0,39	0,00	0,06	-0,39	0,01	0,08	-0,39	0,02	0,11	-0,39
			-0,02	0,08	-0,34	-0,02	0,08	-0,34	-0,02	0,08	-0,34	-0,03	0,10	-0,35
25	0,00	11	-0,02	0,06	-0,33	-0,02	0,06	-0,34	-0,02	0,08	-0,34	-0,03	0,10	-0,35
			0,00	0,09	-0,50	0,00	0,09	-0,50	0,00	0,09	-0,50	0,00	0,13	-0,46
4	0,00	12	0,00	0,04	-0,55	0,00	0,05	-0,53	0,00	0,09	-0,50	0,00	0,13	-0,46
			0,02	0,03	-0,40	0,02	0,03	-0,40	0,02	0,03	-0,40	0,02	0,03	-0,41
54	0,00	13	0,01	0,02	-0,40	0,01	0,02	-0,40	0,02	0,03	-0,40	0,02	0,03	-0,41
			0,00	0,00	-0,50	0,00	0,00	-0,50	0,00	0,00	-0,50	0,00	0,00	-0,50
9	0,00	14	0,00	0,00	-0,49	0,00	0,00	-0,49	0,00	0,00	-0,50	0,00	0,00	-0,50
			0,03	0,04	-0,56	0,03	0,04	-0,56	0,03	0,04	-0,56	0,03	0,05	-0,57
34	0,00	15	0,03	0,02	-0,56	0,03	0,03	-0,56	0,03	0,04	-0,56	0,03	0,05	-0,57
			0,00	0,09	-0,68	0,00	0,09	-0,68	0,00	0,09	-0,68	0,00	0,12	-0,67
31	0,00	16	0,00	0,04	-0,70	0,00	0,06	-0,70	0,00	0,09	-0,68	0,00	0,12	-0,67
			-0,01	0,08	-0,52	-0,01	0,08	-0,52	-0,01	0,08	-0,52	0,00	0,11	-0,52
28	0,00	17	-0,01	0,04	-0,51	-0,01	0,05	-0,51	-0,01	0,08	-0,52	0,00	0,11	-0,52
			0,01	0,14	-0,31	0,01	0,14	-0,31	0,01	0,14	-0,31	0,00	0,19	-0,27
55	0,00	18	0,01	0,06	-0,36	0,01	0,08	-0,34	0,01	0,14	-0,31	0,00	0,19	-0,27
			0,00	0,00	-0,51	0,00	0,00	-0,51	0,00	0,00	-0,51	0,00	0,00	-0,45
13	0,00	19	0,00	0,00	-0,60	0,00	0,00	-0,58	0,00	0,00	-0,51	0,00	0,00	-0,45
			-0,02	0,17	-0,62	-0,02	0,17	-0,62	-0,02	0,17	-0,62	-0,02	0,21	-0,63
17	0,00	20	-0,02	0,10	-0,62	-0,03	0,12	-0,62	-0,02	0,17	-0,62	-0,02	0,21	-0,63
			-0,03	0,12	-0,54	-0,03	0,12	-0,54	-0,03	0,12	-0,54	-0,02	0,16	-0,56
21	0,00	21	-0,04	0,06	-0,51	-0,04	0,08	-0,52	-0,03	0,12	-0,54	-0,02	0,16	-0,56
			-0,05	0,11	-0,28	-0,05	0,11	-0,28	-0,05	0,11	-0,28	-0,05	0,14	-0,26
14	0,00	22	-0,05	0,05	-0,32	-0,05	0,06	-0,31	-0,05	0,11	-0,28	-0,05	0,14	-0,26
			-0,02	0,07	-0,68	-0,02	0,07	-0,68	-0,02	0,07	-0,68	-0,02	0,08	-0,67
18	0,00	23	-0,03	0,05	-0,68	-0,03	0,05	-0,68	-0,02	0,07	-0,68	-0,02	0,08	-0,67
			-0,04	0,07	-0,48	-0,04	0,07	-0,48	-0,04	0,07	-0,48	-0,03	0,08	-0,49
19	0,00	24	-0,05	0,05	-0,45	-0,05	0,06	-0,46	-0,04	0,07	-0,48	-0,03	0,08	-0,49
			-0,02	0,09	-0,35	-0,02	0,09	-0,35	-0,02	0,09	-0,35	-0,01	0,12	-0,36
23	0,00	25	-0,03	0,05	-0,35	-0,02	0,06	-0,35	-0,02	0,09	-0,35	-0,01	0,12	-0,36
			-0,04	0,08	-0,33	-0,04	0,08	-0,33	-0,04	0,08	-0,33	-0,04	0,11	-0,31
56	0,00	26	-0,04	0,04	-0,35	-0,04	0,05	-0,35	-0,04	0,08	-0,33	-0,04	0,11	-0,31
			0,00	0,00	-0,62	0,00	0,00	-0,62	0,00	0,00	-0,62	0,00	0,00	-0,64
27	0,00	27	0,00	0,00	-0,60	0,00	0,00	-0,61	0,00	0,00	-0,62	0,00	0,00	-0,64
			-0,03	0,08	-0,19	-0,03	0,08	-0,19	-0,03	0,08	-0,19	-0,04	0,11	-0,16
24	0,00	28	-0,03	0,04	-0,25	-0,03	0,05	-0,23	-0,03	0,08	-0,19	-0,04	0,11	-0,16
			0,00	0,07	-0,33	0,00	0,07	-0,33	0,00	0,07	-0,33	0,00	0,09	-0,36
53	0,00	29	0,00	0,03	-0,28	0,00	0,04	-0,29	0,00	0,07	-0,33	0,00	0,09	-0,36
			0,00	0,00	-0,39	0,00	0,00	-0,39	0,00	0,00	-0,39	0,00	0,00	-0,41
10	0,00	30	0,00	0,00	-0,36	0,00	0,00	-0,37	0,00	0,00	-0,39	0,00	0,00	-0,41
			0,01	0,05	-0,56	0,01	0,05	-0,56	0,01	0,05	-0,56	0,01	0,06	-0,56
35	0,00	31	0,01	0,03	-0,56	0,01	0,03	-0,56	0,01	0,05	-0,56	0,01	0,06	-0,56
			0,01	0,09	-0,76	0,01	0,09	-0,76	0,01	0,09	-0,76	0,01	0,13	-0,79
11	0,00	32	0,01	0,05	-0,72	0,01	0,06	-0,73	0,01	0,09	-0,76	0,01	0,13	-0,79
			-0,03	0,16	-0,41	-0,03	0,16	-0,41	-0,03	0,16	-0,41	-0,02	0,20	-0,43
15	0,00	33	-0,03	0,09	-0,38	-0,03	0,10	-0,39	-0,03	0,16	-0,41	-0,02	0,20	-0,43
			0,01	0,12	-0,67	0,01	0,12	-0,67	0,01	0,12	-0,67	0,00	0,17	-0,68
36	0,00	34	0,02	0,06	-0,66	0,01	0,07	-0,66	0,01	0,12	-0,67	0,00	0,17	-0,68
			0,00	0,25	-0,49	0,00	0,25	-0,49	0,00	0,25	-0,49	0,00	0,33	-0,52
29	0,00	35	0,00	0,13	-0,45	0,00	0,16	-0,46	0,00	0,25	-0,49	0,00	0,33	-0,52
			-0,05	0,13	-0,50	-0,05	0,13	-0,50	-0,05	0,13	-0,50	-0,05	0,17	-0,48
30	0,00	36	-0,05	0,07	-0,52	-0,05	0,08	-0,52	-0,05	0,13	-0,50	-0,05	0,17	-0,48
			0,01	0,27	-0,33	0,01	0,27	-0,33	0,01	0,27	-0,33	0,00	0,35	-0,30
33	0,00	37	0,01	0,14	-0,37	0,01	0,17	-0,36	0,01	0,27	-0,33	0,00	0,35	-0,30
			0,01	0,16	-0,54	0,01	0,16	-0,54	0,01	0,16	-0,54	0,01	0,23	-0,54

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 23 - Prop.Massa:+Fy+0.3*Fx-Ecc5%														
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE											
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
			0,00	0,06	-0,54	0,01	0,08	-0,54	0,01	0,16	-0,54	0,01	0,23	-0,54
			0,00	0,10	-0,64	0,00	0,10	-0,64	0,00	0,10	-0,64	0,00	0,14	-0,64
			-0,01	0,05	-0,64	-0,01	0,06	-0,64	0,00	0,10	-0,64	0,00	0,14	-0,64
32	0,00	38	0,44	2,76	-0,71	0,44	2,76	-0,71	0,44	2,76	-0,71	0,57	3,69	-0,78
			0,25	1,41	-0,60	0,29	1,74	-0,63	0,44	2,76	-0,71	0,57	3,69	-0,78
2	3,30	40	0,44	2,65	-0,76	0,44	2,65	-0,76	0,44	2,65	-0,76	0,57	3,54	-0,79
			0,25	1,35	-0,71	0,29	1,66	-0,72	0,44	2,65	-0,76	0,57	3,54	-0,79
3	3,30	41	0,44	2,53	-0,48	0,44	2,53	-0,48	0,44	2,53	-0,48	0,57	3,39	-0,52
			0,25	1,29	-0,42	0,29	1,59	-0,44	0,44	2,53	-0,48	0,57	3,39	-0,52
4	3,30	42	0,39	2,53	-0,47	0,39	2,53	-0,47	0,39	2,53	-0,47	0,50	3,39	-0,48
			0,22	1,29	-0,47	0,26	1,59	-0,47	0,39	2,53	-0,47	0,50	3,39	-0,48
7	3,30	43	0,37	2,76	-0,38	0,37	2,76	-0,38	0,37	2,76	-0,38	0,47	3,69	-0,27
			0,21	1,41	-0,54	0,25	1,74	-0,50	0,37	2,76	-0,38	0,47	3,69	-0,27
8	3,30	44	0,37	2,65	-0,98	0,37	2,65	-0,98	0,37	2,65	-0,98	0,47	3,54	-1,05
			0,21	1,35	-0,89	0,25	1,66	-0,91	0,37	2,65	-0,98	0,47	3,54	-1,05
9	3,30	45	0,34	2,53	-0,63	0,34	2,53	-0,63	0,34	2,53	-0,63	0,44	3,39	-0,63
			0,20	1,29	-0,63	0,23	1,59	-0,63	0,34	2,53	-0,63	0,44	3,39	-0,63
10	3,30	46	0,34	2,45	-0,60	0,34	2,45	-0,60	0,34	2,45	-0,60	0,44	3,28	-0,60
			0,19	1,25	-0,60	0,23	1,54	-0,60	0,34	2,45	-0,60	0,44	3,28	-0,60
11	3,30	47	0,34	2,37	-0,45	0,34	2,37	-0,45	0,34	2,37	-0,45	0,44	3,17	-0,48
			0,19	1,20	-0,42	0,23	1,49	-0,43	0,34	2,37	-0,45	0,44	3,17	-0,48
12	3,30	48	0,29	2,76	-0,44	0,29	2,76	-0,44	0,29	2,76	-0,44	0,38	3,69	-0,44
			0,17	1,41	-0,44	0,20	1,74	-0,44	0,29	2,76	-0,44	0,38	3,69	-0,44
13	3,30	49	0,27	2,68	-0,71	0,27	2,68	-0,71	0,27	2,68	-0,71	0,35	3,58	-0,71
			0,15	1,36	-0,70	0,18	1,69	-0,70	0,27	2,68	-0,71	0,35	3,58	-0,71
14	3,30	50	0,27	2,60	-0,78	0,27	2,60	-0,78	0,27	2,60	-0,78	0,35	3,48	-0,78
			0,15	1,31	-0,79	0,18	1,63	-0,79	0,27	2,60	-0,78	0,35	3,48	-0,78
15	3,30	51	0,11	2,42	-0,74	0,11	2,42	-0,74	0,11	2,42	-0,74	0,14	3,21	-0,75
			0,06	1,27	-0,72	0,07	1,55	-0,73	0,11	2,42	-0,74	0,14	3,21	-0,75
16	3,30	52	0,19	2,76	-0,44	0,19	2,76	-0,44	0,19	2,76	-0,44	0,25	3,69	-0,43
			0,12	1,41	-0,45	0,14	1,74	-0,45	0,19	2,76	-0,44	0,25	3,69	-0,43
17	3,30	53	0,19	2,69	-0,63	0,19	2,69	-0,63	0,19	2,69	-0,63	0,25	3,60	-0,66
			0,12	1,37	-0,60	0,14	1,69	-0,61	0,19	2,69	-0,63	0,25	3,60	-0,66
18	3,30	54	0,19	2,65	-0,59	0,19	2,65	-0,59	0,19	2,65	-0,59	0,25	3,54	-0,60
			0,12	1,35	-0,56	0,14	1,66	-0,57	0,19	2,65	-0,59	0,25	3,54	-0,60
19	3,30	55	0,17	2,52	-0,42	0,17	2,52	-0,42	0,17	2,52	-0,42	0,21	3,37	-0,42
			0,10	1,28	-0,42	0,12	1,58	-0,42	0,17	2,52	-0,42	0,21	3,37	-0,42
20	3,30	56	0,15	2,76	-0,42	0,15	2,76	-0,42	0,15	2,76	-0,42	0,18	3,69	-0,43
			0,09	1,41	-0,40	0,11	1,74	-0,41	0,15	2,76	-0,42	0,18	3,69	-0,43
21	3,30	57	0,15	2,69	-0,31	0,15	2,69	-0,31	0,15	2,69	-0,31	0,18	3,60	-0,28
			0,09	1,37	-0,36	0,11	1,69	-0,34	0,15	2,69	-0,31	0,18	3,60	-0,28
22	3,30	58	0,15	2,65	-0,37	0,15	2,65	-0,37	0,15	2,65	-0,37	0,18	3,54	-0,35
			0,09	1,35	-0,39	0,11	1,66	-0,38	0,15	2,65	-0,37	0,18	3,54	-0,35
23	3,30	59	0,15	2,53	-0,37	0,15	2,53	-0,37	0,15	2,53	-0,37	0,19	3,39	-0,35
			0,10	1,29	-0,39	0,11	1,59	-0,38	0,15	2,53	-0,37	0,19	3,39	-0,35
24	3,30	60	0,11	2,58	-0,37	0,11	2,58	-0,37	0,11	2,58	-0,37	0,13	3,45	-0,40
			0,07	1,31	-0,32	0,08	1,62	-0,33	0,11	2,58	-0,37	0,13	3,45	-0,40
25	3,30	61	0,06	2,76	-0,52	0,06	2,76	-0,52	0,06	2,76	-0,52	0,07	3,69	-0,49
			0,05	1,41	-0,58	0,05	1,74	-0,56	0,06	2,76	-0,52	0,07	3,69	-0,49
26	3,30	62	0,06	2,65	-0,60	0,06	2,65	-0,60	0,06	2,65	-0,60	0,07	3,54	-0,58
			0,05	1,35	-0,64	0,05	1,66	-0,63	0,06	2,65	-0,60	0,07	3,54	-0,58
27	3,30	63	0,06	2,58	-0,21	0,06	2,58	-0,21	0,06	2,58	-0,21	0,07	3,45	-0,17
			0,05	1,31	-0,27	0,05	1,62	-0,26	0,06	2,58	-0,21	0,07	3,45	-0,17
28	3,30	64	-0,02	2,53	-0,33	-0,02	2,53	-0,33	-0,02	2,53	-0,33	-0,04	3,39	-0,29
			0,01	1,29	-0,38	0,00	1,59	-0,37	-0,02	2,53	-0,33	-0,04	3,39	-0,29
29	3,30	65	-0,02	2,40	-0,56	-0,02	2,40	-0,56	-0,02	2,40	-0,56	-0,04	3,22	-0,53
			0,01	1,22	-0,59	0,00	1,51	-0,58	-0,02	2,40	-0,56	-0,04	3,22	-0,53
30	3,30	66	-0,02	2,27	-0,35	-0,02	2,27	-0,35	-0,02	2,27	-0,35	-0,04	3,05	-0,32
			0,01	1,15	-0,40	0,00	1,43	-0,39	-0,02	2,27	-0,35	-0,04	3,05	-0,32
31	3,30	67	0,11	2,53	-0,60	0,11	2,53	-0,60	0,11	2,53	-0,60	0,13	3,39	-0,61
			0,07	1,29	-0,59	0,08	1,59	-0,60	0,11	2,53	-0,60	0,13	3,39	-0,61
32	3,30	68	0,11	2,40	-0,74	0,11	2,40	-0,74	0,11	2,40	-0,74	0,13	3,22	-0,74
			0,07	1,22	-0,74	0,08	1,51	-0,74	0,11	2,40	-0,74	0,13	3,22	-0,74
33	3,30	69	0,11	2,27	-0,60	0,11	2,27	-0,60	0,11	2,27	-0,60	0,13	3,05	-0,60
			0,07	1,15	-0,60	0,08	1,43	-0,60	0,11	2,27	-0,60	0,13	3,05	-0,60
34	3,30	70	0,08	2,61	-0,72	0,08	2,61	-0,72	0,08	2,61	-0,72	0,11	3,48	-0,70
			0,03	1,35	-0,74	0,04	1,66	-0,73	0,08	2,61	-0,72	0,11	3,48	-0,70
35	3,30	71	0,08	2,35	-0,81	0,08	2,35	-0,81	0,08	2,35	-0,81	0,12	3,15	-0,84
			0,04	1,18	-0,76	0,05	1,46	-0,78	0,08	2,35	-0,81	0,12	3,15	-0,84
36	3,30	72	0,23	2,27	-0,53	0,23	2,27	-0,53	0,23	2,27	-0,53	0,30	3,05	-0,56
			0,14	1,15	-0,48	0,16	1,43	-0,49	0,23	2,27	-0,53	0,30	3,05	-0,56
5	0,00	73	0,00	0,00	-0,55	0,00	0,00	-0,55	0,00	0,00	-0,55	0,00	0,00	-0,52
			0,00	0,00	-0,60	0,00	0,00	-0,59	0,00	0,00	-0,55	0,00	0,00	-0,52
6	0,00	74	0,00	0,00	-0,58	0,00	0,00	-0,58	0,00	0,00	-0,58	0,00	0,00	-0,55
			0,00	0,00	-0,62	0,00	0,00	-0,61	0,00	0,00	-0,58	0,00	0,00	-0,55
37	0,00	75	0,00	0,00	-0,60	0,00	0,00	-0,60	0,00	0,00	-0,60	0,00	0,00	-0,57
			0,00	0,00	-0,63	0,00	0,00	-0,62	0,00	0,00	-0,60	0,00	0,00	-0,57
38	0,00	76	0,00	0,00	-0,59	0,00	0,00	-0,59	0,00	0,00	-0,59	0,00	0,00	-0,57
			0,00	0,00	-0,63	0,00	0,00	-0,62	0,00	0,00	-0,59	0,00	0,00	-0,57
5	1,07	77	0,02	0,74	-0,55	0,02	0,74	-0,55	0,02	0,74	-0,55	0,03	1,01	-0,52
			0,02	0,36	-0,60	0,02	0,45	-0,58	0,02	0,74	-0,55	0,03	1,01	-0,52
6	1,04	78	0,02	0,72	-0,58	0,02	0,72	-0,58	0,02	0,72	-0,58	0,02	0,97	-0,55
			0,01	0,35	-0,62	0,02	0,44	-0,61	0,02	0,72	-0,58	0,02	0,97	-0,55
5	2,26	79	0,04	1,80	-0,55	0,04	1,80	-0,55	0,04	1,80	-0,55	0,05	2,43	-0,52

Arch. Marco Amabili

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 23 - Prop.Massa:+Fy+0.3*Fx-Ecc5%														
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE											
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
6	2,33	80	0,03	0,90	-0,60	0,04	1,12	-0,59	0,04	1,80	-0,55	0,05	2,43	-0,52
			0,04	1,82	-0,57	0,04	1,82	-0,57	0,04	1,82	-0,57	0,05	2,44	-0,54
39	2,40	81	0,04	0,91	-0,62	0,04	1,13	-0,61	0,04	1,82	-0,57	0,05	2,44	-0,54
			0,05	1,82	-0,60	0,05	1,82	-0,60	0,05	1,82	-0,60	0,05	2,45	-0,57
40	2,40	82	0,04	0,91	-0,64	0,04	1,13	-0,63	0,05	1,82	-0,60	0,05	2,45	-0,57
			0,06	1,77	-0,60	0,06	1,77	-0,60	0,06	1,77	-0,60	0,06	2,38	-0,58
			0,05	0,87	-0,64	0,05	1,09	-0,63	0,06	1,77	-0,60	0,06	2,38	-0,58
41	2,40	83	0,06	1,72	-0,60	0,06	1,72	-0,60	0,06	1,72	-0,60	0,06	2,32	-0,58
			0,05	0,84	-0,64	0,05	1,06	-0,63	0,06	1,72	-0,60	0,06	2,32	-0,58
5	3,30	84	0,06	2,73	-0,55	0,06	2,73	-0,55	0,06	2,73	-0,55	0,07	3,66	-0,52
			0,05	1,39	-0,60	0,05	1,72	-0,59	0,06	2,73	-0,55	0,07	3,66	-0,52
6	3,30	85	0,06	2,71	-0,58	0,06	2,71	-0,58	0,06	2,71	-0,58	0,07	3,63	-0,55
			0,05	1,38	-0,62	0,05	1,71	-0,61	0,06	2,71	-0,58	0,07	3,63	-0,55
37	3,30	86	0,06	2,69	-0,60	0,06	2,69	-0,60	0,06	2,69	-0,60	0,07	3,60	-0,57
			0,05	1,37	-0,64	0,05	1,69	-0,63	0,06	2,69	-0,60	0,07	3,60	-0,57
38	3,30	87	0,06	2,67	-0,61	0,06	2,67	-0,61	0,06	2,67	-0,61	0,07	3,57	-0,58
			0,05	1,36	-0,64	0,05	1,68	-0,63	0,06	2,67	-0,61	0,07	3,57	-0,58
25	1,10	88	0,02	0,75	-0,52	0,02	0,75	-0,52	0,02	0,75	-0,52	0,03	1,03	-0,49
			0,02	0,35	-0,57	0,02	0,45	-0,56	0,02	0,75	-0,52	0,03	1,03	-0,49
25	2,20	89	0,04	1,80	-0,53	0,04	1,80	-0,53	0,04	1,80	-0,53	0,05	2,43	-0,49
			0,03	0,90	-0,58	0,04	1,12	-0,57	0,04	1,80	-0,53	0,05	2,43	-0,49
26	1,10	90	0,00	0,45	-0,59	0,00	0,45	-0,59	0,00	0,45	-0,59	0,00	0,64	-0,57
			0,00	0,17	-0,62	0,00	0,24	-0,61	0,00	0,45	-0,59	0,00	0,64	-0,57
26	2,20	91	0,05	1,49	-0,61	0,05	1,49	-0,61	0,05	1,49	-0,61	0,06	2,02	-0,58
			0,04	0,72	-0,64	0,04	0,90	-0,63	0,05	1,49	-0,61	0,06	2,02	-0,58
39	1,00	92	0,01	0,63	-0,60	0,01	0,63	-0,60	0,01	0,63	-0,60	0,01	0,85	-0,57
			0,01	0,30	-0,64	0,01	0,38	-0,63	0,01	0,63	-0,60	0,01	0,85	-0,57
40	1,00	93	-0,01	0,49	-0,59	-0,01	0,49	-0,59	-0,01	0,49	-0,59	-0,01	0,68	-0,56
			-0,01	0,22	-0,62	-0,01	0,29	-0,61	-0,01	0,49	-0,59	-0,01	0,68	-0,56
41	1,00	94	0,00	0,41	-0,58	0,00	0,41	-0,58	0,00	0,41	-0,58	0,00	0,58	-0,56
			-0,01	0,16	-0,61	0,00	0,22	-0,60	0,00	0,41	-0,58	0,00	0,58	-0,56
53	3,30	95	0,11	2,57	-0,39	0,11	2,57	-0,39	0,11	2,57	-0,39	0,13	3,44	-0,41
			0,07	1,31	-0,36	0,08	1,61	-0,36	0,11	2,57	-0,39	0,13	3,44	-0,41
42	0,00	96	0,00	0,00	-0,50	0,00	0,00	-0,50	0,00	0,00	-0,50	0,00	0,00	-0,43
			0,00	0,00	-0,61	0,00	0,00	-0,58	0,00	0,00	-0,50	0,00	0,00	-0,43
43	0,00	97	0,00	0,00	-0,63	0,00	0,00	-0,63	0,00	0,00	-0,63	0,00	0,00	-0,59
			0,00	0,00	-0,68	0,00	0,00	-0,67	0,00	0,00	-0,63	0,00	0,00	-0,59
44	0,00	98	0,00	0,00	-0,74	0,00	0,00	-0,74	0,00	0,00	-0,74	0,00	0,00	-0,74
			0,00	0,00	-0,75	0,00	0,00	-0,75	0,00	0,00	-0,74	0,00	0,00	-0,74
45	0,00	99	0,00	0,00	-0,85	0,00	0,00	-0,85	0,00	0,00	-0,85	0,00	0,00	-0,88
			0,00	0,00	-0,81	0,00	0,00	-0,82	0,00	0,00	-0,85	0,00	0,00	-0,88
7	1,10	100	0,12	0,77	-0,38	0,12	0,77	-0,38	0,12	0,77	-0,38	0,16	1,03	-0,27
			0,07	0,41	-0,53	0,08	0,50	-0,50	0,12	0,77	-0,38	0,16	1,03	-0,27
42	1,10	101	0,12	0,81	-0,50	0,12	0,81	-0,50	0,12	0,81	-0,50	0,16	1,08	-0,43
			0,07	0,41	-0,61	0,08	0,51	-0,58	0,12	0,81	-0,50	0,16	1,08	-0,43
43	1,10	102	0,12	0,83	-0,63	0,12	0,83	-0,63	0,12	0,83	-0,63	0,16	1,11	-0,59
			0,07	0,42	-0,68	0,08	0,52	-0,67	0,12	0,83	-0,63	0,16	1,11	-0,59
44	1,10	103	0,12	0,81	-0,74	0,12	0,81	-0,74	0,12	0,81	-0,74	0,15	1,09	-0,74
			0,07	0,41	-0,75	0,08	0,51	-0,75	0,12	0,81	-0,74	0,15	1,09	-0,74
45	1,10	104	0,11	0,75	-0,85	0,11	0,75	-0,85	0,11	0,75	-0,85	0,15	1,02	-0,88
			0,06	0,37	-0,81	0,07	0,46	-0,82	0,11	0,75	-0,85	0,15	1,02	-0,88
8	1,10	105	0,11	0,65	-0,96	0,11	0,65	-0,96	0,11	0,65	-0,96	0,15	0,90	-1,02
			0,06	0,30	-0,87	0,07	0,39	-0,89	0,11	0,65	-0,96	0,15	0,90	-1,02
7	2,20	106	0,24	1,84	-0,38	0,24	1,84	-0,38	0,24	1,84	-0,38	0,31	2,46	-0,27
			0,14	0,94	-0,54	0,16	1,16	-0,50	0,24	1,84	-0,38	0,31	2,46	-0,27
42	2,20	107	0,24	1,78	-0,50	0,24	1,78	-0,50	0,24	1,78	-0,50	0,31	2,38	-0,43
			0,14	0,91	-0,61	0,16	1,12	-0,58	0,24	1,78	-0,50	0,31	2,38	-0,43
43	2,20	108	0,24	1,75	-0,62	0,24	1,75	-0,62	0,24	1,75	-0,62	0,31	2,34	-0,59
			0,14	0,89	-0,68	0,16	1,10	-0,67	0,24	1,75	-0,62	0,31	2,34	-0,59
44	2,20	109	0,24	1,72	-0,74	0,24	1,72	-0,74	0,24	1,72	-0,74	0,31	2,31	-0,74
			0,14	0,87	-0,75	0,16	1,08	-0,75	0,24	1,72	-0,74	0,31	2,31	-0,74
45	2,20	110	0,24	1,70	-0,85	0,24	1,70	-0,85	0,24	1,70	-0,85	0,31	2,29	-0,88
			0,13	0,85	-0,81	0,16	1,06	-0,82	0,24	1,70	-0,85	0,31	2,29	-0,88
8	2,20	111	0,24	1,70	-0,97	0,24	1,70	-0,97	0,24	1,70	-0,97	0,31	2,29	-1,04
			0,13	0,84	-0,88	0,16	1,05	-0,90	0,24	1,70	-0,97	0,31	2,29	-1,04
42	3,30	112	0,37	2,73	-0,51	0,37	2,73	-0,51	0,37	2,73	-0,51	0,47	3,66	-0,43
			0,21	1,39	-0,61	0,25	1,72	-0,59	0,37	2,73	-0,51	0,47	3,66	-0,43
43	3,30	113	0,37	2,71	-0,63	0,37	2,71	-0,63	0,37	2,71	-0,63	0,47	3,63	-0,59
			0,21	1,38	-0,68	0,25	1,71	-0,67	0,37	2,71	-0,63	0,47	3,63	-0,59
44	3,30	114	0,37	2,69	-0,74	0,37	2,69	-0,74	0,37	2,69	-0,74	0,47	3,60	-0,74
			0,21	1,37	-0,75	0,25	1,69	-0,75	0,37	2,69	-0,74	0,47	3,60	-0,74
45	3,30	115	0,37	2,67	-0,86	0,37	2,67	-0,86	0,37	2,67	-0,86	0,47	3,57	-0,89
			0,21	1,36	-0,82	0,25	1,68	-0,83	0,37	2,67	-0,86	0,47	3,57	-0,89
46	0,00	116	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,72
			0,00	0,00	-0,73	0,00	0,00	-0,73	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,72
47	0,00	117	0,00	0,00	-0,75	0,00	0,00	-0,75	0,00	0,00	-0,75	0,00	0,00	-0,75
			0,00	0,00	-0,75	0,00	0,00	-0,75	0,00	0,00	-0,75	0,00	0,00	-0,75
48	0,00	118	0,00	0,00	-0,77	0,00	0,00	-0,77	0,00	0,00	-0,77	0,00	0,00	-0,77
			0,00	0,00	-0,75	0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,77	0,00	0,00	-0,77
49	0,00	119	0,00	0,00	-0,78	0,00	0,00	-0,78	0,00	0,00	-0,78	0,00	0,00	-0,79
			0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,78	0,00	0,00	-0,79
50	0,00	120	0,00	0,00	-0,79	0,00	0,00	-0,79	0,00	0,00	-0,79	0,00	0,00	-0,81
			0,00	0,00	-0,75	0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,79	0,00	0,00	-0,81
34	1,10	121	0,03	0,79	-0,70	0,03	0,79	-0,70	0,03	0,79	-0,70	0,04	1,05	-0,69

Arch. Marco Amabili

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 23 - Prop.Massa:+Fy+0.3*Fx-Ecc5%														
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE											
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
46	1,10	122	0,01	0,40	-0,72	0,02	0,49	-0,72	0,03	0,79	-0,70	0,04	1,05	-0,69
			0,03	0,78	-0,73	0,03	0,78	-0,73	0,03	0,78	-0,73	0,04	1,05	-0,72
47	1,10	123	0,01	0,40	-0,74	0,02	0,50	-0,73	0,03	0,78	-0,73	0,04	1,05	-0,72
			0,03	0,79	-0,75	0,03	0,79	-0,75	0,03	0,79	-0,75	0,04	1,06	-0,75
48	1,10	124	0,01	0,41	-0,75	0,02	0,50	-0,75	0,03	0,79	-0,75	0,04	1,06	-0,75
			0,02	0,79	-0,77	0,02	0,79	-0,77	0,02	0,79	-0,77	0,04	1,05	-0,77
49	1,10	125	0,01	0,40	-0,75	0,01	0,50	-0,76	0,02	0,79	-0,77	0,04	1,05	-0,77
			0,02	0,76	-0,78	0,02	0,76	-0,78	0,02	0,76	-0,78	0,03	1,02	-0,79
50	1,10	126	0,01	0,39	-0,76	0,01	0,48	-0,76	0,02	0,76	-0,78	0,03	1,02	-0,79
			0,02	0,73	-0,79	0,02	0,73	-0,79	0,02	0,73	-0,79	0,03	0,98	-0,81
35	1,10	127	0,01	0,38	-0,75	0,01	0,46	-0,76	0,02	0,73	-0,79	0,03	0,98	-0,81
			0,02	0,73	-0,80	0,02	0,73	-0,80	0,02	0,73	-0,80	0,03	0,98	-0,83
34	2,20	128	0,01	0,38	-0,75	0,01	0,46	-0,76	0,02	0,73	-0,80	0,03	0,98	-0,83
			0,05	1,79	-0,71	0,05	1,79	-0,71	0,05	1,79	-0,71	0,08	2,39	-0,69
46	2,20	129	0,02	0,91	-0,73	0,03	1,13	-0,73	0,05	1,79	-0,71	0,08	2,39	-0,69
			0,05	1,72	-0,73	0,05	1,72	-0,73	0,05	1,72	-0,73	0,07	2,30	-0,72
47	2,20	130	0,02	0,88	-0,74	0,03	1,09	-0,74	0,05	1,72	-0,73	0,07	2,30	-0,72
			0,05	1,66	-0,75	0,05	1,66	-0,75	0,05	1,66	-0,75	0,07	2,22	-0,75
48	2,20	131	0,02	0,85	-0,75	0,03	1,05	-0,75	0,05	1,66	-0,75	0,07	2,22	-0,75
			0,05	1,61	-0,77	0,05	1,61	-0,77	0,05	1,61	-0,77	0,07	2,15	-0,77
49	2,20	132	0,02	0,83	-0,76	0,03	1,02	-0,76	0,05	1,61	-0,77	0,07	2,15	-0,77
			0,05	1,58	-0,78	0,05	1,58	-0,78	0,05	1,58	-0,78	0,07	2,11	-0,80
50	2,20	133	0,02	0,81	-0,76	0,03	0,99	-0,76	0,05	1,58	-0,78	0,07	2,11	-0,80
			0,05	1,58	-0,79	0,05	1,58	-0,79	0,05	1,58	-0,79	0,07	2,12	-0,81
35	2,20	134	0,02	0,80	-0,76	0,03	0,99	-0,77	0,05	1,58	-0,79	0,07	2,12	-0,81
			0,05	1,63	-0,81	0,05	1,63	-0,81	0,05	1,63	-0,81	0,07	2,18	-0,84
46	3,30	135	0,02	0,83	-0,76	0,03	1,03	-0,77	0,05	1,63	-0,81	0,07	2,18	-0,84
			0,08	2,61	-0,73	0,08	2,61	-0,73	0,08	2,61	-0,73	0,11	3,49	-0,72
47	3,30	136	0,03	1,35	-0,74	0,04	1,66	-0,74	0,08	2,61	-0,73	0,11	3,49	-0,72
			0,07	2,54	-0,75	0,07	2,54	-0,75	0,07	2,54	-0,75	0,10	3,39	-0,75
48	3,30	137	0,03	1,31	-0,75	0,04	1,61	-0,75	0,07	2,54	-0,75	0,10	3,39	-0,75
			0,07	2,46	-0,77	0,07	2,46	-0,77	0,07	2,46	-0,77	0,10	3,29	-0,78
49	3,30	138	0,03	1,26	-0,76	0,04	1,55	-0,76	0,07	2,46	-0,77	0,10	3,29	-0,78
			0,07	2,40	-0,78	0,07	2,40	-0,78	0,07	2,40	-0,78	0,10	3,22	-0,80
50	3,30	139	0,03	1,22	-0,76	0,04	1,51	-0,77	0,07	2,40	-0,78	0,10	3,22	-0,80
			0,07	2,37	-0,80	0,07	2,37	-0,80	0,07	2,37	-0,80	0,11	3,18	-0,82
			0,03	1,20	-0,76	0,04	1,48	-0,77	0,07	2,37	-0,80	0,11	3,18	-0,82

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 24 - Prop.Massa:-Fy+0.3*Fx-Ecc5%														
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE											
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
1	0,00	1	0,00	-0,16	-0,22	0,00	-0,16	-0,22	0,00	-0,16	-0,22	0,00	-0,22	-0,14
			0,00	-0,08	-0,34	0,00	-0,10	-0,31	0,00	-0,16	-0,22	0,00	-0,22	-0,14
2	0,00	2	-0,02	0,00	-0,50	-0,02	0,00	-0,50	-0,02	0,00	-0,50	-0,02	-0,02	-0,47
			-0,01	0,02	-0,53	-0,01	0,01	-0,52	-0,02	0,00	-0,50	-0,02	-0,02	-0,47
3	0,00	3	-0,06	-0,03	-0,23	-0,06	-0,03	-0,23	-0,06	-0,03	-0,23	-0,07	-0,04	-0,20
			-0,06	0,00	-0,28	-0,06	-0,01	-0,26	-0,06	-0,03	-0,23	-0,07	-0,04	-0,20
7	0,00	4	0,00	-0,07	-0,63	0,00	-0,07	-0,63	0,00	-0,07	-0,63	0,00	-0,10	-0,62
			0,00	-0,03	-0,65	0,00	-0,04	-0,64	0,00	-0,07	-0,63	0,00	-0,10	-0,62
8	0,00	5	0,00	-0,07	-0,84	0,00	-0,07	-0,84	0,00	-0,07	-0,84	0,00	-0,08	-0,88
			0,00	-0,04	-0,79	0,00	-0,05	-0,80	0,00	-0,07	-0,84	0,00	-0,08	-0,88
26	0,00	6	0,00	-0,09	-0,79	0,00	-0,09	-0,79	0,00	-0,09	-0,79	0,00	-0,11	-0,85
			0,00	-0,05	-0,71	0,00	-0,06	-0,73	0,00	-0,09	-0,79	0,00	-0,11	-0,85
22	0,00	7	-0,02	-0,01	-0,37	-0,02	-0,01	-0,37	-0,02	-0,01	-0,37	-0,01	-0,01	-0,38
			-0,02	0,01	-0,35	-0,02	0,00	-0,36	-0,02	-0,01	-0,37	-0,01	-0,01	-0,38
12	0,00	8	0,00	-0,09	-0,39	0,00	-0,09	-0,39	0,00	-0,09	-0,39	0,00	-0,13	-0,38
			-0,01	-0,04	-0,40	-0,01	-0,05	-0,40	0,00	-0,09	-0,39	0,00	-0,13	-0,38
16	0,00	9	-0,04	-0,05	-0,40	-0,04	-0,05	-0,40	-0,04	-0,05	-0,40	-0,04	-0,08	-0,40
			-0,03	-0,02	-0,40	-0,03	-0,03	-0,40	-0,04	-0,05	-0,40	-0,04	-0,08	-0,40
20	0,00	10	0,00	-0,03	-0,30	0,00	-0,03	-0,30	0,00	-0,03	-0,30	0,01	-0,04	-0,29
			-0,01	0,00	-0,31	0,00	0,00	-0,31	0,00	-0,03	-0,30	0,01	-0,04	-0,29
25	0,00	11	0,00	-0,12	-0,56	0,00	-0,12	-0,56	0,00	-0,12	-0,56	0,00	-0,15	-0,55
			0,00	-0,07	-0,58	0,00	-0,08	-0,58	0,00	-0,12	-0,56	0,00	-0,15	-0,55
4	0,00	12	0,00	-0,02	-0,39	0,00	-0,02	-0,39	0,00	-0,02	-0,39	0,00	-0,02	-0,38
			0,00	0,00	-0,39	0,00	-0,01	-0,39	0,00	-0,02	-0,39	0,00	-0,02	-0,38
54	0,00	13	0,00	0,00	-0,47	0,00	0,00	-0,47	0,00	0,00	-0,47	0,00	0,00	-0,46
			0,00	0,00	-0,47	0,00	0,00	-0,47	0,00	0,00	-0,47	0,00	0,00	-0,46
9	0,00	14	0,03	-0,03	-0,55	0,03	-0,03	-0,55	0,03	-0,03	-0,55	0,03	-0,04	-0,55
			0,03	-0,01	-0,56	0,03	-0,02	-0,56	0,03	-0,03	-0,55	0,03	-0,04	-0,55
34	0,00	15	0,00	-0,10	-0,66	0,00	-0,10	-0,66	0,00	-0,10	-0,66	0,00	-0,13	-0,64
			0,00	-0,05	-0,69	0,00	-0,06	-0,68	0,00	-0,10	-0,66	0,00	-0,13	-0,64
31	0,00	16	-0,02	-0,08	-0,49	-0,02	-0,08	-0,49	-0,02	-0,08	-0,49	-0,02	-0,11	-0,49
			-0,01	-0,04	-0,50	-0,01	-0,05	-0,50	-0,02	-0,08	-0,49	-0,02	-0,11	-0,49
28	0,00	17	0,02	-0,18	-0,52	0,02	-0,18	-0,52	0,02	-0,18	-0,52	0,03	-0,23	-0,55
			0,01	-0,10	-0,46	0,02	-0,12	-0,48	0,02	-0,18	-0,52	0,03	-0,23	-0,55
55	0,00	18	0,00	0,00	-0,82	0,00	0,00	-0,82	0,00	0,00	-0,82	0,00	0,00	-0,87
			0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,77	0,00	0,00	-0,82	0,00	0,00	-0,87
13	0,00	19	-0,02	-0,10	-0,61	-0,02	-0,10	-0,61	-0,02	-0,10	-0,61	-0,02	-0,15	-0,60
			-0,03	-0,04	-0,61	-0,03	-0,05	-0,61	-0,02	-0,10	-0,61	-0,02	-0,15	-0,60
17	0,00	20	-0,07	-0,11	-0,41	-0,07	-0,11	-0,41	-0,07	-0,11	-0,41	-0,07	-0,15	-0,39
			-0,06	-0,05	-0,44	-0,06	-0,07	-0,44	-0,07	-0,11	-0,41	-0,07	-0,15	-0,39
21	0,00	21	-0,03	-0,12	-0,43	-0,03	-0,12	-0,43	-0,03	-0,12	-0,43	-0,03	-0,16	-0,45

Arch. Marco Amabili

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 24 - Prop.Massa:-Fy+0.3*Fx-Ecc5%														
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE											
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
14	0,00	22	-0,04	-0,07	-0,39	-0,04	-0,08	-0,40	-0,03	-0,12	-0,43	-0,03	-0,16	-0,45
			-0,02	0,01	-0,73	-0,02	0,01	-0,73	-0,02	0,01	-0,73	-0,02	0,00	-0,74
			-0,03	0,02	-0,71	-0,03	0,02	-0,71	-0,02	0,01	-0,73	-0,02	0,00	-0,74
18	0,00	23	-0,08	-0,01	-0,39	-0,08	-0,01	-0,39	-0,08	-0,01	-0,39	-0,08	-0,02	-0,38
			-0,07	0,01	-0,41	-0,07	0,01	-0,41	-0,08	-0,01	-0,39	-0,08	-0,02	-0,38
19	0,00	24	-0,04	-0,10	-0,32	-0,04	-0,10	-0,32	-0,04	-0,10	-0,32	-0,04	-0,13	-0,31
			-0,04	-0,05	-0,33	-0,04	-0,06	-0,33	-0,04	-0,10	-0,32	-0,04	-0,13	-0,31
23	0,00	25	-0,02	-0,11	-0,43	-0,02	-0,11	-0,43	-0,02	-0,11	-0,43	-0,02	-0,14	-0,45
			-0,03	-0,06	-0,40	-0,03	-0,07	-0,41	-0,02	-0,11	-0,43	-0,02	-0,14	-0,45
56	0,00	26	0,00	0,00	-0,54	0,00	0,00	-0,54	0,00	0,00	-0,54	0,00	0,00	-0,52
			0,00	0,00	-0,56	0,00	0,00	-0,55	0,00	0,00	-0,54	0,00	0,00	-0,52
27	0,00	27	-0,03	-0,08	-0,44	-0,03	-0,08	-0,44	-0,03	-0,08	-0,44	-0,03	-0,11	-0,48
			-0,03	-0,04	-0,37	-0,03	-0,05	-0,39	-0,03	-0,08	-0,44	-0,03	-0,11	-0,48
24	0,00	28	0,00	-0,08	-0,14	0,00	-0,08	-0,14	0,00	-0,08	-0,14	0,00	-0,11	-0,10
			0,00	-0,05	-0,19	0,00	-0,05	-0,18	0,00	-0,08	-0,14	0,00	-0,11	-0,10
53	0,00	29	0,00	0,00	-0,25	0,00	0,00	-0,25	0,00	0,00	-0,25	0,00	0,00	-0,23
			0,00	0,00	-0,29	0,00	0,00	-0,28	0,00	0,00	-0,25	0,00	0,00	-0,23
10	0,00	30	0,01	-0,04	-0,56	0,01	-0,04	-0,56	0,01	-0,04	-0,56	0,01	-0,06	-0,56
			0,01	-0,02	-0,56	0,01	-0,03	-0,56	0,01	-0,04	-0,56	0,01	-0,06	-0,56
35	0,00	31	0,00	-0,10	-0,68	0,00	-0,10	-0,68	0,00	-0,10	-0,68	0,00	-0,14	-0,68
			0,00	-0,05	-0,68	0,00	-0,06	-0,68	0,00	-0,10	-0,68	0,00	-0,14	-0,68
11	0,00	32	-0,04	-0,14	-0,29	-0,04	-0,14	-0,29	-0,04	-0,14	-0,29	-0,04	-0,19	-0,27
			-0,04	-0,06	-0,32	-0,04	-0,08	-0,31	-0,04	-0,14	-0,29	-0,04	-0,19	-0,27
15	0,00	33	0,02	-0,16	-0,65	0,02	-0,16	-0,65	0,02	-0,16	-0,65	0,02	-0,21	-0,66
			0,02	-0,09	-0,65	0,02	-0,11	-0,65	0,02	-0,16	-0,65	0,02	-0,21	-0,66
36	0,00	34	-0,01	-0,29	-0,31	-0,01	-0,29	-0,31	-0,01	-0,29	-0,31	-0,01	-0,38	-0,28
			-0,01	-0,14	-0,36	-0,01	-0,18	-0,35	-0,01	-0,29	-0,31	-0,01	-0,38	-0,28
29	0,00	35	-0,03	-0,14	-0,62	-0,03	-0,14	-0,62	-0,03	-0,14	-0,62	-0,02	-0,18	-0,64
			-0,04	-0,07	-0,59	-0,03	-0,08	-0,59	-0,03	-0,14	-0,62	-0,02	-0,18	-0,64
30	0,00	36	0,04	-0,27	-0,52	0,04	-0,27	-0,52	0,04	-0,27	-0,52	0,05	-0,37	-0,56
			0,03	-0,13	-0,47	0,03	-0,16	-0,48	0,04	-0,27	-0,52	0,05	-0,37	-0,56
33	0,00	37	0,00	-0,28	-0,54	0,00	-0,28	-0,54	0,00	-0,28	-0,54	0,00	-0,36	-0,54
			0,00	-0,17	-0,54	0,00	-0,19	-0,54	0,00	-0,28	-0,54	0,00	-0,36	-0,54
32	0,00	38	-0,02	-0,13	-0,64	-0,02	-0,13	-0,64	-0,02	-0,13	-0,64	-0,02	-0,17	-0,64
			-0,01	-0,07	-0,64	-0,02	-0,08	-0,64	-0,02	-0,13	-0,64	-0,02	-0,17	-0,64
1	3,30	39	0,13	-2,74	-0,23	0,13	-2,74	-0,23	0,13	-2,74	-0,23	0,16	-3,63	-0,15
			0,09	-1,38	-0,36	0,10	-1,69	-0,33	0,13	-2,74	-0,23	0,16	-3,63	-0,15
2	3,30	40	0,13	-2,72	-0,58	0,13	-2,72	-0,58	0,13	-2,72	-0,58	0,16	-3,61	-0,56
			0,09	-1,37	-0,62	0,10	-1,68	-0,61	0,13	-2,72	-0,58	0,16	-3,61	-0,56
3	3,30	41	0,13	-2,69	-0,25	0,13	-2,69	-0,25	0,13	-2,69	-0,25	0,16	-3,58	-0,21
			0,09	-1,36	-0,31	0,10	-1,66	-0,30	0,13	-2,69	-0,25	0,16	-3,58	-0,21
4	3,30	42	0,14	-2,69	-0,44	0,14	-2,69	-0,44	0,14	-2,69	-0,44	0,17	-3,58	-0,43
			0,09	-1,36	-0,45	0,10	-1,66	-0,45	0,14	-2,69	-0,44	0,17	-3,58	-0,43
7	3,30	43	0,14	-2,74	-0,67	0,14	-2,74	-0,67	0,14	-2,74	-0,67	0,18	-3,63	-0,66
			0,09	-1,38	-0,69	0,10	-1,69	-0,69	0,14	-2,74	-0,67	0,18	-3,63	-0,66
8	3,30	44	0,14	-2,72	-0,91	0,14	-2,72	-0,91	0,14	-2,72	-0,91	0,18	-3,61	-0,95
			0,09	-1,37	-0,85	0,10	-1,68	-0,86	0,14	-2,72	-0,91	0,18	-3,61	-0,95
9	3,30	45	0,15	-2,69	-0,62	0,15	-2,69	-0,62	0,15	-2,69	-0,62	0,18	-3,58	-0,61
			0,09	-1,36	-0,63	0,11	-1,66	-0,63	0,15	-2,69	-0,62	0,18	-3,58	-0,61
10	3,30	46	0,15	-2,68	-0,61	0,15	-2,68	-0,61	0,15	-2,68	-0,61	0,19	-3,56	-0,61
			0,09	-1,35	-0,61	0,11	-1,65	-0,61	0,15	-2,68	-0,61	0,19	-3,56	-0,61
11	3,30	47	0,15	-2,66	-0,32	0,15	-2,66	-0,32	0,15	-2,66	-0,32	0,19	-3,54	-0,30
			0,09	-1,35	-0,35	0,11	-1,65	-0,35	0,15	-2,66	-0,32	0,19	-3,54	-0,30
12	3,30	48	0,16	-2,74	-0,41	0,16	-2,74	-0,41	0,16	-2,74	-0,41	0,20	-3,63	-0,40
			0,10	-1,38	-0,43	0,11	-1,69	-0,42	0,16	-2,74	-0,41	0,20	-3,63	-0,40
13	3,30	49	0,15	-2,71	-0,68	0,15	-2,71	-0,68	0,15	-2,71	-0,68	0,19	-3,60	-0,68
			0,09	-1,37	-0,69	0,10	-1,67	-0,68	0,15	-2,71	-0,68	0,19	-3,60	-0,68
14	3,30	50	0,15	-2,69	-0,84	0,15	-2,69	-0,84	0,15	-2,69	-0,84	0,19	-3,57	-0,85
			0,09	-1,37	-0,82	0,10	-1,67	-0,82	0,15	-2,69	-0,84	0,19	-3,57	-0,85
15	3,30	51	0,07	-2,54	-0,72	0,07	-2,54	-0,72	0,07	-2,54	-0,72	0,09	-3,40	-0,72
			0,04	-1,24	-0,71	0,05	-1,53	-0,71	0,07	-2,54	-0,72	0,09	-3,40	-0,72
16	3,30	52	0,18	-2,74	-0,48	0,18	-2,74	-0,48	0,18	-2,74	-0,48	0,22	-3,63	-0,49
			0,11	-1,38	-0,47	0,12	-1,69	-0,47	0,18	-2,74	-0,48	0,22	-3,63	-0,49
17	3,30	53	0,18	-2,72	-0,48	0,18	-2,72	-0,48	0,18	-2,72	-0,48	0,22	-3,62	-0,46
			0,11	-1,38	-0,52	0,12	-1,68	-0,51	0,18	-2,72	-0,48	0,22	-3,62	-0,46
18	3,30	54	0,18	-2,72	-0,48	0,18	-2,72	-0,48	0,18	-2,72	-0,48	0,22	-3,61	-0,46
			0,11	-1,37	-0,50	0,12	-1,68	-0,50	0,18	-2,72	-0,48	0,22	-3,61	-0,46
19	3,30	55	0,16	-2,72	-0,38	0,16	-2,72	-0,38	0,16	-2,72	-0,38	0,21	-3,62	-0,37
			0,10	-1,38	-0,40	0,11	-1,68	-0,40	0,16	-2,72	-0,38	0,21	-3,62	-0,37
20	3,30	56	0,18	-2,74	-0,34	0,18	-2,74	-0,34	0,18	-2,74	-0,34	0,23	-3,63	-0,33
			0,11	-1,38	-0,36	0,13	-1,69	-0,36	0,18	-2,74	-0,34	0,23	-3,63	-0,33
21	3,30	57	0,18	-2,72	-0,49	0,18	-2,72	-0,49	0,18	-2,72	-0,49	0,23	-3,62	-0,52
			0,11	-1,38	-0,45	0,13	-1,68	-0,46	0,18	-2,72	-0,49	0,23	-3,62	-0,52
22	3,30	58	0,18	-2,72	-0,45	0,18	-2,72	-0,45	0,18	-2,72	-0,45	0,23	-3,61	-0,47
			0,11	-1,37	-0,43	0,13	-1,68	-0,43	0,18	-2,72	-0,45	0,23	-3,61	-0,47
23	3,30	59	0,18	-2,72	-0,48	0,18	-2,72	-0,48	0,18	-2,72	-0,48	0,23	-3,61	-0,50
			0,11	-1,38	-0,45	0,13	-1,68	-0,45	0,18	-2,72	-0,48	0,23	-3,61	-0,50
24	3,30	60	0,19	-2,70	-0,15	0,19	-2,70	-0,15	0,19	-2,70	-0,15	0,24	-3,59	-0,11
			0,11	-1,37	-0,21	0,13	-1,67	-0,19	0,19	-2,70	-0,15	0,24	-3,59	-0,11
25	3,30	61	0,20	-2,74	-0,59	0,20	-2,74	-0,59	0,20	-2,74	-0,59	0,25	-3,63	-0,57
			0,12	-1,38	-0,61	0,14	-1,69	-0,61	0,20	-2,74	-0,59	0,25	-3,63	-0,57
26	3,30	62	0,20	-2,72	-0,86	0,20	-2,72	-0,86	0,20	-2,72	-0,86	0,25	-3,61	-0,92
			0,12	-1,37	-0,77	0,14	-1,68	-0,79	0,20	-2,72	-0,86	0,25	-3,61	-0,92
27	3,30	63	0,20	-2,70	-0,50	0,20	-2,70	-0,50	0,20	-2,70	-0,50	0,25	-3,59	-0,55

Arch. Marco Amabili

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 24 - Prop.Massa:-Fy+0.3*Fx-Ecc5%														
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE											
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
28	3,30	64	0,12	-1,37	-0,42	0,14	-1,67	-0,44	0,20	-2,70	-0,50	0,25	-3,59	-0,55
			0,21	-2,69	-0,55	0,21	-2,69	-0,55	0,21	-2,69	-0,55	0,27	-3,58	-0,59
			0,13	-1,36	-0,50	0,15	-1,66	-0,51	0,21	-2,69	-0,55	0,27	-3,58	-0,59
29	3,30	65	0,21	-2,67	-0,70	0,21	-2,67	-0,70	0,21	-2,67	-0,70	0,27	-3,55	-0,72
			0,13	-1,35	-0,66	0,15	-1,65	-0,67	0,21	-2,67	-0,70	0,27	-3,55	-0,72
30	3,30	66	0,21	-2,65	-0,56	0,21	-2,65	-0,56	0,21	-2,65	-0,56	0,27	-3,51	-0,60
			0,13	-1,34	-0,50	0,15	-1,64	-0,52	0,21	-2,65	-0,56	0,27	-3,51	-0,60
31	3,30	67	0,19	-2,69	-0,57	0,19	-2,69	-0,57	0,19	-2,69	-0,57	0,24	-3,58	-0,57
			0,11	-1,36	-0,58	0,13	-1,66	-0,58	0,19	-2,69	-0,57	0,24	-3,58	-0,57
32	3,30	68	0,19	-2,67	-0,74	0,19	-2,67	-0,74	0,19	-2,67	-0,74	0,24	-3,55	-0,74
			0,11	-1,35	-0,74	0,13	-1,65	-0,74	0,19	-2,67	-0,74	0,24	-3,55	-0,74
33	3,30	69	0,19	-2,65	-0,60	0,19	-2,65	-0,60	0,19	-2,65	-0,60	0,24	-3,51	-0,60
			0,11	-1,34	-0,60	0,13	-1,64	-0,60	0,19	-2,65	-0,60	0,24	-3,51	-0,60
34	3,30	70	0,02	-2,65	-0,69	0,02	-2,65	-0,69	0,02	-2,65	-0,69	0,04	-3,53	-0,67
			0,00	-1,32	-0,72	0,01	-1,62	-0,72	0,02	-2,65	-0,69	0,04	-3,53	-0,67
35	3,30	71	0,03	-2,65	-0,72	0,03	-2,65	-0,72	0,03	-2,65	-0,72	0,05	-3,51	-0,73
			0,01	-1,35	-0,72	0,01	-1,65	-0,72	0,03	-2,65	-0,72	0,05	-3,51	-0,73
36	3,30	72	0,17	-2,65	-0,34	0,17	-2,65	-0,34	0,17	-2,65	-0,34	0,21	-3,51	-0,31
			0,10	-1,34	-0,38	0,12	-1,64	-0,37	0,17	-2,65	-0,34	0,21	-3,51	-0,31
5	0,00	73	0,00	0,00	-0,65	0,00	0,00	-0,65	0,00	0,00	-0,65	0,00	0,00	-0,65
			0,00	0,00	-0,65	0,00	0,00	-0,65	0,00	0,00	-0,65	0,00	0,00	-0,65
6	0,00	74	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,74
			0,00	0,00	-0,69	0,00	0,00	-0,70	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,74
37	0,00	75	0,00	0,00	-0,78	0,00	0,00	-0,78	0,00	0,00	-0,78	0,00	0,00	-0,81
			0,00	0,00	-0,73	0,00	0,00	-0,74	0,00	0,00	-0,78	0,00	0,00	-0,81
38	0,00	76	0,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	-0,85
			0,00	0,00	-0,73	0,00	0,00	-0,75	0,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	-0,85
5	1,07	77	0,07	-0,82	-0,65	0,07	-0,82	-0,65	0,07	-0,82	-0,65	0,08	-1,07	-0,65
			0,04	-0,43	-0,65	0,05	-0,52	-0,65	0,07	-0,82	-0,65	0,08	-1,07	-0,65
6	1,04	78	0,06	-0,79	-0,72	0,06	-0,79	-0,72	0,06	-0,79	-0,72	0,08	-1,04	-0,73
			0,04	-0,41	-0,69	0,04	-0,50	-0,70	0,06	-0,79	-0,72	0,08	-1,04	-0,73
5	2,26	79	0,14	-1,87	-0,65	0,14	-1,87	-0,65	0,14	-1,87	-0,65	0,17	-2,47	-0,65
			0,08	-0,96	-0,65	0,09	-1,17	-0,65	0,14	-1,87	-0,65	0,17	-2,47	-0,65
6	2,33	80	0,14	-1,88	-0,72	0,14	-1,88	-0,72	0,14	-1,88	-0,72	0,18	-2,49	-0,73
			0,08	-0,97	-0,69	0,10	-1,17	-0,70	0,14	-1,88	-0,72	0,18	-2,49	-0,73
39	2,40	81	0,15	-1,92	-0,79	0,15	-1,92	-0,79	0,15	-1,92	-0,79	0,19	-2,54	-0,82
			0,09	-0,99	-0,73	0,10	-1,20	-0,75	0,15	-1,92	-0,79	0,19	-2,54	-0,82
40	2,40	82	0,16	-1,91	-0,82	0,16	-1,91	-0,82	0,16	-1,91	-0,82	0,20	-2,52	-0,87
			0,10	-0,99	-0,75	0,11	-1,20	-0,77	0,16	-1,91	-0,82	0,20	-2,52	-0,87
41	2,40	83	0,16	-1,91	-0,85	0,16	-1,91	-0,85	0,16	-1,91	-0,85	0,20	-2,52	-0,91
			0,10	-1,00	-0,76	0,11	-1,21	-0,78	0,16	-1,91	-0,85	0,20	-2,52	-0,91
5	3,30	84	0,20	-2,73	-0,65	0,20	-2,73	-0,65	0,20	-2,73	-0,65	0,25	-3,63	-0,65
			0,12	-1,38	-0,65	0,14	-1,69	-0,65	0,20	-2,73	-0,65	0,25	-3,63	-0,65
6	3,30	85	0,20	-2,73	-0,72	0,20	-2,73	-0,72	0,20	-2,73	-0,72	0,25	-3,62	-0,74
			0,12	-1,38	-0,69	0,14	-1,68	-0,70	0,20	-2,73	-0,72	0,25	-3,62	-0,74
37	3,30	86	0,20	-2,72	-0,78	0,20	-2,72	-0,78	0,20	-2,72	-0,78	0,25	-3,62	-0,82
			0,12	-1,38	-0,73	0,14	-1,68	-0,74	0,20	-2,72	-0,78	0,25	-3,62	-0,82
38	3,30	87	0,20	-2,72	-0,83	0,20	-2,72	-0,83	0,20	-2,72	-0,83	0,25	-3,61	-0,88
			0,12	-1,37	-0,75	0,14	-1,68	-0,77	0,20	-2,72	-0,83	0,25	-3,61	-0,88
25	1,10	88	0,07	-0,87	-0,58	0,07	-0,87	-0,58	0,07	-0,87	-0,58	0,09	-1,14	-0,56
			0,04	-0,48	-0,60	0,05	-0,57	-0,60	0,07	-0,87	-0,58	0,09	-1,14	-0,56
25	2,20	89	0,13	-1,88	-0,58	0,13	-1,88	-0,58	0,13	-1,88	-0,58	0,17	-2,49	-0,57
			0,08	-0,98	-0,61	0,09	-1,18	-0,60	0,13	-1,88	-0,58	0,17	-2,49	-0,57
26	1,10	90	0,04	-0,72	-0,84	0,04	-0,72	-0,84	0,04	-0,72	-0,84	0,05	-0,92	-0,90
			0,02	-0,42	-0,74	0,02	-0,49	-0,77	0,04	-0,72	-0,84	0,05	-0,92	-0,90
26	2,20	91	0,15	-1,72	-0,86	0,15	-1,72	-0,86	0,15	-1,72	-0,86	0,18	-2,26	-0,93
			0,09	-0,91	-0,77	0,10	-1,10	-0,79	0,15	-1,72	-0,86	0,18	-2,26	-0,93
39	1,00	92	0,05	-0,72	-0,78	0,05	-0,72	-0,78	0,05	-0,72	-0,78	0,06	-0,95	-0,82
			0,03	-0,39	-0,73	0,03	-0,46	-0,74	0,05	-0,72	-0,78	0,06	-0,95	-0,82
40	1,00	93	0,02	-0,65	-0,80	0,02	-0,65	-0,80	0,02	-0,65	-0,80	0,03	-0,84	-0,84
			0,00	-0,36	-0,73	0,01	-0,42	-0,75	0,02	-0,65	-0,80	0,03	-0,84	-0,84
41	1,00	94	0,03	-0,64	-0,82	0,03	-0,64	-0,82	0,03	-0,64	-0,82	0,04	-0,82	-0,87
			0,01	-0,37	-0,73	0,01	-0,44	-0,75	0,03	-0,64	-0,82	0,04	-0,82	-0,87
53	3,30	95	0,19	-2,70	-0,25	0,19	-2,70	-0,25	0,19	-2,70	-0,25	0,24	-3,59	-0,22
			0,11	-1,36	-0,28	0,13	-1,67	-0,28	0,19	-2,70	-0,25	0,24	-3,59	-0,22
42	0,00	96	0,00	0,00	-0,71	0,00	0,00	-0,71	0,00	0,00	-0,71	0,00	0,00	-0,71
			0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,71	0,00	0,00	-0,71
43	0,00	97	0,00	0,00	-0,77	0,00	0,00	-0,77	0,00	0,00	-0,77	0,00	0,00	-0,77
			0,00	0,00	-0,75	0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,77	0,00	0,00	-0,77
44	0,00	98	0,00	0,00	-0,81	0,00	0,00	-0,81	0,00	0,00	-0,81	0,00	0,00	-0,83
			0,00	0,00	-0,78	0,00	0,00	-0,79	0,00	0,00	-0,81	0,00	0,00	-0,83
45	0,00	99	0,00	0,00	-0,85	0,00	0,00	-0,85	0,00	0,00	-0,85	0,00	0,00	-0,88
			0,00	0,00	-0,81	0,00	0,00	-0,82	0,00	0,00	-0,85	0,00	0,00	-0,88
7	1,10	100	0,05	-0,74	-0,66	0,05	-0,74	-0,66	0,05	-0,74	-0,66	0,06	-0,99	-0,64
			0,03	-0,36	-0,68	0,04	-0,45	-0,67	0,05	-0,74	-0,66	0,06	-0,99	-0,64
42	1,10	101	0,05	-0,81	-0,71	0,05	-0,81	-0,71	0,05	-0,81	-0,71	0,06	-1,07	-0,71
			0,04	-0,40	-0,72	0,04	-0,50	-0,71	0,05	-0,81	-0,71	0,06	-1,07	-0,71
43	1,10	102	0,05	-0,85	-0,76	0,05	-0,85	-0,76	0,05	-0,85	-0,76	0,06	-1,12	-0,77
			0,03	-0,43	-0,75	0,04	-0,52	-0,76	0,05	-0,85	-0,76	0,06	-1,12	-0,77
44	1,10	103	0,04	-0,85	-0,81	0,04	-0,85	-0,81	0,04	-0,85	-0,81	0,06	-1,13	-0,83
			0,03	-0,44	-0,78	0,03	-0,53	-0,79	0,04	-0,85	-0,81	0,06	-1,13	-0,83
45	1,10	104	0,04	-0,83	-0,85	0,04	-0,83	-0,85	0,04	-0,83	-0,85	0,05	-1,09	-0,88
			0,02	-0,43	-0,81	0,03	-0,52	-0,82	0,04	-0,83	-0,85	0,05	-1,09	-0,88
8	1,10	105	0,04	-0,80	-0,89	0,04	-0,80	-0,89	0,04	-0,80	-0,89	0,05	-1,04	-0,92

Arch. Marco Amabili

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 24 - Prop.Massa:-Fy+0.3*Fx-Ecc5%														
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE											
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
7	2,20	106	0,02	-0,43	-0,83	0,03	-0,52	-0,84	0,04	-0,80	-0,89	0,05	-1,04	-0,92
			0,10	-1,83	-0,67	0,10	-1,83	-0,67	0,10	-1,83	-0,67	0,12	-2,44	-0,65
			0,06	-0,92	-0,69	0,07	-1,13	-0,68	0,10	-1,83	-0,67	0,12	-2,44	-0,65
42	2,20	107	0,10	-1,78	-0,71	0,10	-1,78	-0,71	0,10	-1,78	-0,71	0,12	-2,37	-0,71
			0,06	-0,90	-0,72	0,07	-1,10	-0,72	0,10	-1,78	-0,71	0,12	-2,37	-0,71
43	2,20	108	0,10	-1,77	-0,76	0,10	-1,77	-0,76	0,10	-1,77	-0,76	0,12	-2,35	-0,77
			0,06	-0,90	-0,75	0,07	-1,09	-0,75	0,10	-1,77	-0,76	0,12	-2,35	-0,77
44	2,20	109	0,09	-1,77	-0,81	0,09	-1,77	-0,81	0,09	-1,77	-0,81	0,12	-2,35	-0,83
			0,06	-0,90	-0,78	0,07	-1,10	-0,79	0,09	-1,77	-0,81	0,12	-2,35	-0,83
45	2,20	110	0,09	-1,79	-0,85	0,09	-1,79	-0,85	0,09	-1,79	-0,85	0,11	-2,37	-0,88
			0,06	-0,92	-0,81	0,06	-1,11	-0,82	0,09	-1,79	-0,85	0,11	-2,37	-0,88
8	2,20	111	0,09	-1,84	-0,90	0,09	-1,84	-0,90	0,09	-1,84	-0,90	0,11	-2,43	-0,94
			0,06	-0,95	-0,84	0,06	-1,15	-0,85	0,09	-1,84	-0,90	0,11	-2,43	-0,94
42	3,30	112	0,14	-2,73	-0,72	0,14	-2,73	-0,72	0,14	-2,73	-0,72	0,18	-3,63	-0,71
			0,09	-1,38	-0,72	0,10	-1,69	-0,72	0,14	-2,73	-0,72	0,18	-3,63	-0,71
43	3,30	113	0,14	-2,73	-0,77	0,14	-2,73	-0,77	0,14	-2,73	-0,77	0,18	-3,62	-0,77
			0,09	-1,38	-0,75	0,10	-1,68	-0,76	0,14	-2,73	-0,77	0,18	-3,62	-0,77
44	3,30	114	0,14	-2,72	-0,81	0,14	-2,72	-0,81	0,14	-2,72	-0,81	0,18	-3,62	-0,83
			0,09	-1,38	-0,78	0,10	-1,68	-0,79	0,14	-2,72	-0,81	0,18	-3,62	-0,83
45	3,30	115	0,14	-2,72	-0,86	0,14	-2,72	-0,86	0,14	-2,72	-0,86	0,18	-3,61	-0,88
			0,09	-1,37	-0,81	0,10	-1,68	-0,82	0,14	-2,72	-0,86	0,18	-3,61	-0,88
46	0,00	116	0,00	0,00	-0,69	0,00	0,00	-0,69	0,00	0,00	-0,69	0,00	0,00	-0,68
			0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,71	0,00	0,00	-0,69	0,00	0,00	-0,68
47	0,00	117	0,00	0,00	-0,71	0,00	0,00	-0,71	0,00	0,00	-0,71	0,00	0,00	-0,69
			0,00	0,00	-0,73	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,71	0,00	0,00	-0,69
48	0,00	118	0,00	0,00	-0,71	0,00	0,00	-0,71	0,00	0,00	-0,71	0,00	0,00	-0,71
			0,00	0,00	-0,73	0,00	0,00	-0,73	0,00	0,00	-0,71	0,00	0,00	-0,71
49	0,00	119	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,71
			0,00	0,00	-0,73	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,71
50	0,00	120	0,00	0,00	-0,71	0,00	0,00	-0,71	0,00	0,00	-0,71	0,00	0,00	-0,71
			0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,71	0,00	0,00	-0,71
34	1,10	121	0,01	-0,83	-0,68	0,01	-0,83	-0,68	0,01	-0,83	-0,68	0,02	-1,10	-0,66
			0,01	-0,42	-0,71	0,01	-0,51	-0,71	0,01	-0,83	-0,68	0,02	-1,10	-0,66
46	1,10	122	0,01	-0,81	-0,69	0,01	-0,81	-0,69	0,01	-0,81	-0,69	0,02	-1,07	-0,68
			0,01	-0,40	-0,72	0,01	-0,50	-0,72	0,01	-0,81	-0,69	0,02	-1,07	-0,68
47	1,10	123	0,01	-0,81	-0,71	0,01	-0,81	-0,71	0,01	-0,81	-0,71	0,01	-1,08	-0,69
			0,00	-0,41	-0,73	0,00	-0,50	-0,72	0,01	-0,81	-0,71	0,01	-1,08	-0,69
48	1,10	124	0,01	-0,81	-0,72	0,01	-0,81	-0,72	0,01	-0,81	-0,72	0,01	-1,08	-0,71
			0,00	-0,41	-0,73	0,00	-0,50	-0,73	0,01	-0,81	-0,72	0,01	-1,08	-0,71
49	1,10	125	0,01	-0,80	-0,72	0,01	-0,80	-0,72	0,01	-0,80	-0,72	0,01	-1,06	-0,71
			0,00	-0,40	-0,73	0,00	-0,49	-0,72	0,01	-0,80	-0,72	0,01	-1,06	-0,71
50	1,10	126	0,00	-0,78	-0,71	0,00	-0,78	-0,71	0,00	-0,78	-0,71	0,01	-1,04	-0,71
			0,00	-0,39	-0,72	0,00	-0,48	-0,72	0,00	-0,78	-0,71	0,01	-1,04	-0,71
35	1,10	127	0,00	-0,79	-0,72	0,00	-0,79	-0,72	0,00	-0,79	-0,72	0,01	-1,05	-0,72
			0,00	-0,40	-0,71	0,00	-0,49	-0,71	0,00	-0,79	-0,72	0,01	-1,05	-0,72
34	2,20	128	0,02	-1,86	-0,69	0,02	-1,86	-0,69	0,02	-1,86	-0,69	0,02	-2,47	-0,66
			0,00	-0,93	-0,72	0,01	-1,14	-0,71	0,02	-1,86	-0,69	0,02	-2,47	-0,66
46	2,20	129	0,02	-1,75	-0,70	0,02	-1,75	-0,70	0,02	-1,75	-0,70	0,03	-2,33	-0,68
			0,00	-0,88	-0,72	0,01	-1,07	-0,72	0,02	-1,75	-0,70	0,03	-2,33	-0,68
47	2,20	130	0,02	-1,69	-0,71	0,02	-1,69	-0,71	0,02	-1,69	-0,71	0,02	-2,25	-0,70
			0,00	-0,85	-0,73	0,01	-1,04	-0,72	0,02	-1,69	-0,71	0,02	-2,25	-0,70
48	2,20	131	0,01	-1,67	-0,72	0,01	-1,67	-0,72	0,01	-1,67	-0,72	0,02	-2,22	-0,71
			0,00	-0,84	-0,73	0,00	-1,03	-0,73	0,01	-1,67	-0,72	0,02	-2,22	-0,71
49	2,20	132	0,01	-1,67	-0,72	0,01	-1,67	-0,72	0,01	-1,67	-0,72	0,02	-2,22	-0,71
			0,00	-0,84	-0,73	0,00	-1,03	-0,72	0,01	-1,67	-0,72	0,02	-2,22	-0,71
50	2,20	133	0,01	-1,72	-0,72	0,01	-1,72	-0,72	0,01	-1,72	-0,72	0,02	-2,28	-0,72
			0,00	-0,87	-0,72	0,00	-1,06	-0,72	0,01	-1,72	-0,72	0,02	-2,28	-0,72
35	2,20	134	0,01	-1,80	-0,72	0,01	-1,80	-0,72	0,01	-1,80	-0,72	0,02	-2,39	-0,73
			0,00	-0,90	-0,72	0,00	-1,11	-0,72	0,01	-1,80	-0,72	0,02	-2,39	-0,73
46	3,30	135	0,02	-2,62	-0,70	0,02	-2,62	-0,70	0,02	-2,62	-0,70	0,04	-3,50	-0,68
			0,00	-1,30	-0,73	0,01	-1,60	-0,72	0,02	-2,62	-0,70	0,04	-3,50	-0,68
47	3,30	136	0,02	-2,57	-0,71	0,02	-2,57	-0,71	0,02	-2,57	-0,71	0,03	-3,42	-0,70
			0,00	-1,28	-0,73	0,01	-1,57	-0,73	0,02	-2,57	-0,71	0,03	-3,42	-0,70
48	3,30	137	0,02	-2,55	-0,72	0,02	-2,55	-0,72	0,02	-2,55	-0,72	0,03	-3,39	-0,71
			0,00	-1,28	-0,73	0,00	-1,57	-0,73	0,02	-2,55	-0,72	0,03	-3,39	-0,71
49	3,30	138	0,02	-2,56	-0,72	0,02	-2,56	-0,72	0,02	-2,56	-0,72	0,03	-3,40	-0,71
			0,00	-1,30	-0,73	0,00	-1,58	-0,73	0,02	-2,56	-0,72	0,03	-3,40	-0,71
50	3,30	139	0,02	-2,61	-0,72	0,02	-2,61	-0,72	0,02	-2,61	-0,72	0,03	-3,46	-0,72
			0,00	-1,33	-0,72	0,01	-1,62	-0,72	0,02	-2,61	-0,72	0,03	-3,46	-0,72

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 25 - Prop.Modolo:+Fx-0.3*Fy-Ecc5%														
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE											
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
1	0,00	1	0,05	-0,07	-0,28	0,05	-0,07	-0,28	0,05	-0,07	-0,28	0,06	-0,08	-0,24
			0,01	-0,01	-0,42	0,01	-0,02	-0,41	0,03	-0,04	-0,35	0,04	-0,05	-0,33
2	0,00	2	0,02	0,00	-0,55	0,02	0,00	-0,55	0,02	0,00	-0,55	0,03	-0,01	-0,55
			0,00	0,03	-0,56	0,00	0,03	-0,56	0,01	0,02	-0,55	0,01	0,01	-0,55
3	0,00	3	-0,02	0,00	-0,29	-0,02	0,00	-0,29	-0,02	0,00	-0,29	-0,01	0,00	-0,29
			-0,04	0,02	-0,32	-0,04	0,02	-0,31	-0,03	0,01	-0,30	-0,03	0,01	-0,30
7	0,00	4	0,00	-0,04	-0,06	0,00	-0,04	-0,06	0,00	-0,04	-0,06	0,01	-0,05	0,05
			0,00	0,01	-0,54	0,00	0,00	-0,50	0,00	-0,02	-0,31	0,00	-0,02	-0,23
8	0,00	5	0,00	-0,03	-1,27	0,00	-0,03	-1,27	0,00	-0,03	-1,27	0,00	-0,03	-1,37

Arch. Marco Amabili

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 25 - Prop.Modolo:+Fx-0.3*Fy-Ecc5%														
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE											
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
26	0,00	6	0,00	-0,02	-0,85	0,00	-0,02	-0,88	0,00	-0,03	-1,06	0,00	-0,03	-1,12
			0,00	-0,06	-1,14	0,00	-0,06	-1,14	0,00	-0,06	-1,14	-0,01	-0,07	-1,23
			0,00	-0,03	-0,74	0,00	-0,03	-0,76	0,00	-0,05	-0,93	0,00	-0,05	-1,00
22	0,00	7	0,00	0,02	-0,36	0,00	0,02	-0,36	0,00	0,02	-0,36	0,00	0,02	-0,37
			-0,02	0,02	-0,34	-0,02	0,02	-0,34	-0,01	0,02	-0,35	-0,01	0,02	-0,36
12	0,00	8	0,04	-0,07	-0,34	0,04	-0,07	-0,34	0,04	-0,07	-0,34	0,06	-0,08	-0,33
			0,00	0,00	-0,40	0,00	0,00	-0,39	0,02	-0,03	-0,37	0,03	-0,04	-0,36
16	0,00	9	-0,01	-0,03	-0,40	-0,01	-0,03	-0,40	-0,01	-0,03	-0,40	-0,01	-0,04	-0,40
			-0,02	0,01	-0,40	-0,02	0,00	-0,40	-0,01	-0,01	-0,40	-0,01	-0,02	-0,40
20	0,00	10	0,02	-0,01	-0,28	0,02	-0,01	-0,28	0,02	-0,01	-0,28	0,03	-0,02	-0,27
			-0,01	0,02	-0,32	-0,01	0,02	-0,31	0,01	0,00	-0,30	0,01	0,00	-0,29
25	0,00	11	0,00	-0,05	0,03	0,00	-0,05	0,03	0,00	-0,05	0,03	0,00	-0,05	0,14
			0,00	-0,02	-0,46	0,00	-0,02	-0,43	0,00	-0,04	-0,23	0,00	-0,04	-0,15
4	0,00	12	0,02	0,00	-0,38	0,02	0,00	-0,38	0,02	0,00	-0,38	0,03	0,00	-0,38
			0,01	0,00	-0,39	0,01	0,00	-0,39	0,01	0,00	-0,39	0,02	0,00	-0,39
54	0,00	13	0,00	0,00	-0,47	0,00	0,00	-0,47	0,00	0,00	-0,47	0,00	0,00	-0,47
			0,00	0,00	-0,48	0,00	0,00	-0,48	0,00	0,00	-0,48	0,00	0,00	-0,47
9	0,00	14	0,03	-0,01	-0,55	0,03	-0,01	-0,55	0,03	-0,01	-0,55	0,04	-0,01	-0,55
			0,03	0,00	-0,56	0,03	0,00	-0,56	0,03	0,00	-0,56	0,03	0,00	-0,56
34	0,00	15	0,00	-0,04	-0,46	0,00	-0,04	-0,46	0,00	-0,04	-0,46	0,00	-0,04	-0,42
			0,00	-0,01	-0,66	0,00	-0,01	-0,65	0,00	-0,02	-0,56	0,00	-0,03	-0,53
31	0,00	16	0,01	-0,03	-0,50	0,01	-0,03	-0,50	0,01	-0,03	-0,50	0,01	-0,04	-0,50
			-0,01	-0,01	-0,50	-0,01	-0,01	-0,50	0,00	-0,02	-0,50	0,00	-0,02	-0,50
28	0,00	17	0,10	-0,09	-0,43	0,10	-0,09	-0,43	0,10	-0,09	-0,43	0,12	-0,10	-0,44
			0,03	-0,03	-0,42	0,03	-0,04	-0,42	0,06	-0,06	-0,42	0,07	-0,07	-0,43
55	0,00	18	0,00	0,00	-0,64	0,00	0,00	-0,64	0,00	0,00	-0,64	0,00	0,00	-0,64
			0,00	0,00	-0,68	0,00	0,00	-0,68	0,00	0,00	-0,66	0,00	0,00	-0,66
13	0,00	19	0,01	-0,03	-0,62	0,01	-0,03	-0,62	0,01	-0,03	-0,62	0,01	-0,04	-0,62
			-0,02	0,02	-0,61	-0,02	0,01	-0,61	-0,01	-0,01	-0,62	0,00	-0,01	-0,62
17	0,00	20	-0,04	-0,05	-0,44	-0,04	-0,05	-0,44	-0,04	-0,05	-0,44	-0,04	-0,06	-0,43
			-0,05	-0,01	-0,47	-0,05	-0,01	-0,47	-0,05	-0,03	-0,45	-0,04	-0,03	-0,45
21	0,00	21	-0,02	-0,06	-0,39	-0,02	-0,06	-0,39	-0,02	-0,06	-0,39	-0,02	-0,07	-0,39
			-0,04	-0,02	-0,36	-0,04	-0,02	-0,37	-0,03	-0,04	-0,37	-0,03	-0,05	-0,38
14	0,00	22	0,02	0,05	-0,76	0,02	0,05	-0,76	0,02	0,05	-0,76	0,02	0,05	-0,77
			-0,02	0,04	-0,70	-0,02	0,04	-0,71	0,00	0,04	-0,73	0,00	0,04	-0,74
18	0,00	23	-0,05	0,03	-0,41	-0,05	0,03	-0,41	-0,05	0,03	-0,41	-0,04	0,03	-0,40
			-0,06	0,03	-0,43	-0,06	0,03	-0,43	-0,05	0,03	-0,42	-0,05	0,03	-0,42
19	0,00	24	-0,02	-0,04	-0,30	-0,02	-0,04	-0,30	-0,02	-0,04	-0,30	-0,02	-0,05	-0,29
			-0,03	-0,01	-0,33	-0,03	-0,01	-0,33	-0,03	-0,03	-0,32	-0,03	-0,03	-0,31
23	0,00	25	-0,01	-0,05	-0,43	-0,01	-0,05	-0,43	-0,01	-0,05	-0,43	-0,01	-0,06	-0,43
			-0,03	-0,02	-0,38	-0,03	-0,02	-0,39	-0,02	-0,04	-0,40	-0,02	-0,04	-0,41
56	0,00	26	0,00	0,00	-0,56	0,00	0,00	-0,56	0,00	0,00	-0,56	0,00	0,00	-0,56
			0,00	0,00	-0,58	0,00	0,00	-0,57	0,00	0,00	-0,57	0,00	0,00	-0,57
27	0,00	27	-0,07	-0,04	-0,44	-0,07	-0,04	-0,44	-0,07	-0,04	-0,44	-0,08	-0,04	-0,47
			-0,03	-0,01	-0,34	-0,04	-0,01	-0,34	-0,05	-0,02	-0,39	-0,06	-0,03	-0,40
24	0,00	28	0,01	-0,04	-0,16	0,01	-0,04	-0,16	0,01	-0,04	-0,16	0,01	-0,05	-0,15
			0,00	-0,01	-0,22	0,00	-0,02	-0,22	0,00	-0,03	-0,19	0,00	-0,03	-0,18
53	0,00	29	0,00	0,00	-0,27	0,00	0,00	-0,27	0,00	0,00	-0,27	0,00	0,00	-0,26
			0,00	0,00	-0,31	0,00	0,00	-0,31	0,00	0,00	-0,29	0,00	0,00	-0,28
10	0,00	30	0,01	-0,02	-0,56	0,01	-0,02	-0,56	0,01	-0,02	-0,56	0,01	-0,02	-0,56
			0,01	0,00	-0,56	0,01	0,00	-0,56	0,01	-0,01	-0,56	0,01	-0,01	-0,56
35	0,00	31	0,00	-0,04	-0,89	0,00	-0,04	-0,89	0,00	-0,04	-0,89	0,00	-0,05	-0,93
			0,00	-0,01	-0,72	0,00	-0,01	-0,74	0,00	-0,03	-0,81	0,00	-0,03	-0,83
11	0,00	32	-0,03	-0,05	-0,33	-0,03	-0,05	-0,33	-0,03	-0,05	-0,33	-0,03	-0,06	-0,33
			-0,03	0,00	-0,35	-0,03	0,00	-0,34	-0,03	-0,02	-0,34	-0,03	-0,03	-0,34
15	0,00	33	-0,01	-0,09	-0,77	-0,01	-0,09	-0,77	-0,01	-0,09	-0,77	-0,01	-0,10	-0,79
			0,02	-0,03	-0,66	0,01	-0,03	-0,67	0,00	-0,06	-0,71	0,00	-0,07	-0,73
36	0,00	34	-0,01	-0,13	-0,38	-0,01	-0,13	-0,38	-0,01	-0,13	-0,38	-0,02	-0,15	-0,37
			0,00	-0,03	-0,40	0,00	-0,04	-0,40	0,00	-0,08	-0,40	-0,01	-0,09	-0,39
29	0,00	35	0,04	-0,06	-0,58	0,04	-0,06	-0,58	0,04	-0,06	-0,58	0,05	-0,08	-0,59
			-0,03	-0,01	-0,56	-0,02	-0,01	-0,56	0,00	-0,04	-0,57	0,01	-0,05	-0,57
30	0,00	36	0,11	-0,11	-0,50	0,11	-0,11	-0,50	0,11	-0,11	-0,50	0,13	-0,13	-0,51
			0,04	-0,02	-0,44	0,04	-0,02	-0,44	0,08	-0,06	-0,46	0,09	-0,08	-0,47
33	0,00	37	0,04	-0,15	-0,56	0,04	-0,15	-0,56	0,04	-0,15	-0,56	0,05	-0,17	-0,56
			0,01	-0,07	-0,54	0,01	-0,08	-0,54	0,02	-0,11	-0,55	0,03	-0,12	-0,55
32	0,00	38	0,02	-0,07	-0,64	0,02	-0,07	-0,64	0,02	-0,07	-0,64	0,03	-0,08	-0,64
			-0,01	-0,02	-0,64	-0,01	-0,02	-0,64	0,01	-0,04	-0,64	0,01	-0,05	-0,64
1	3,30	39	0,83	-1,28	-0,29	0,83	-1,28	-0,29	0,83	-1,28	-0,29	0,96	-1,49	-0,26
			0,21	-0,31	-0,45	0,25	-0,38	-0,44	0,51	-0,79	-0,37	0,60	-0,93	-0,35
2	3,30	40	0,83	-1,26	-0,65	0,83	-1,26	-0,65	0,83	-1,26	-0,65	0,96	-1,46	-0,65
			0,21	-0,31	-0,66	0,25	-0,37	-0,66	0,51	-0,77	-0,65	0,60	-0,92	-0,65
3	3,30	41	0,83	-1,24	-0,33	0,83	-1,24	-0,33	0,83	-1,24	-0,33	0,96	-1,44	-0,32
			0,21	-0,30	-0,36	0,25	-0,37	-0,35	0,51	-0,76	-0,34	0,60	-0,90	-0,34
4	3,30	42	0,84	-1,24	-0,44	0,84	-1,24	-0,44	0,84	-1,24	-0,44	0,97	-1,44	-0,44
			0,21	-0,30	-0,45	0,25	-0,37	-0,45	0,51	-0,76	-0,45	0,61	-0,90	-0,44
7	3,30	43	0,84	-1,28	-0,06	0,84	-1,28	-0,06	0,84	-1,28	-0,06	0,98	-1,49	0,06
			0,21	-0,31	-0,57	0,25	-0,38	-0,53	0,51	-0,79	-0,32	0,61	-0,93	-0,24
8	3,30	44	0,84	-1,26	-1,39	0,84	-1,26	-1,39	0,84	-1,26	-1,39	0,98	-1,46	-1,49
			0,21	-0,31	-0,92	0,25	-0,37	-0,95	0,51	-0,77	-1,14	0,61	-0,92	-1,22
9	3,30	45	0,85	-1,24	-0,58	0,85	-1,24	-0,58	0,85	-1,24	-0,58	0,98	-1,44	-0,57
			0,21	-0,30	-0,63	0,25	-0,37	-0,62	0,52	-0,76	-0,60	0,62	-0,90	-0,59
10	3,30	46	0,85	-1,22	-0,60	0,85	-1,22	-0,60	0,85	-1,22	-0,60	0,98	-1,42	-0,60
			0,21	-0,30	-0,60	0,25	-0,36	-0,60	0,52	-0,75	-0,60	0,62	-0,89	-0,60
11	3,30	47	0,85	-1,21	-0,36	0,85	-1,21	-0,36	0,85	-1,21	-0,36	0,98	-1,40	-0,36

Arch. Marco Amabili

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 25 - Prop.Modolo:+Fx-0.3*Fy-Ecc5%														
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE											
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
12	3,30	48	0,21	-0,30	-0,38	0,25	-0,36	-0,38	0,52	-0,74	-0,37	0,62	-0,88	-0,37
			0,85	-1,28	-0,37	0,85	-1,28	-0,37	0,85	-1,28	-0,37	1,00	-1,49	-0,35
13	3,30	49	0,21	-0,31	-0,43	0,26	-0,38	-0,42	0,52	-0,79	-0,40	0,62	-0,93	-0,39
			0,82	-1,26	-0,70	0,82	-1,26	-0,70	0,82	-1,26	-0,70	0,95	-1,46	-0,70
14	3,30	50	0,20	-0,31	-0,69	0,24	-0,37	-0,69	0,50	-0,77	-0,69	0,59	-0,92	-0,69
			0,82	-1,25	-0,88	0,82	-1,25	-0,88	0,82	-1,25	-0,88	0,95	-1,45	-0,89
15	3,30	51	0,20	-0,32	-0,81	0,24	-0,38	-0,82	0,50	-0,77	-0,84	0,59	-0,92	-0,85
			0,39	-1,11	-0,84	0,39	-1,11	-0,84	0,39	-1,11	-0,84	0,45	-1,30	-0,87
16	3,30	52	0,09	-0,21	-0,73	0,11	-0,27	-0,74	0,24	-0,65	-0,78	0,28	-0,79	-0,80
			0,87	-1,28	-0,48	0,87	-1,28	-0,48	0,87	-1,28	-0,48	1,02	-1,49	-0,48
17	3,30	53	0,22	-0,31	-0,46	0,26	-0,38	-0,46	0,53	-0,79	-0,47	0,64	-0,93	-0,47
			0,87	-1,27	-0,51	0,87	-1,27	-0,51	0,87	-1,27	-0,51	1,02	-1,47	-0,50
18	3,30	54	0,22	-0,31	-0,55	0,26	-0,37	-0,55	0,53	-0,78	-0,53	0,64	-0,93	-0,53
			0,87	-1,26	-0,50	0,87	-1,26	-0,50	0,87	-1,26	-0,50	1,02	-1,46	-0,49
19	3,30	55	0,22	-0,31	-0,52	0,26	-0,37	-0,52	0,53	-0,77	-0,51	0,64	-0,92	-0,51
			0,78	-1,41	-0,35	0,78	-1,41	-0,35	0,78	-1,41	-0,35	0,90	-1,64	-0,34
20	3,30	56	0,20	-0,34	-0,40	0,23	-0,41	-0,40	0,48	-0,86	-0,38	0,57	-1,02	-0,37
			0,88	-1,28	-0,32	0,88	-1,28	-0,32	0,88	-1,28	-0,32	1,03	-1,49	-0,31
21	3,30	57	0,22	-0,31	-0,37	0,26	-0,38	-0,37	0,54	-0,79	-0,35	0,64	-0,93	-0,34
			0,88	-1,27	-0,44	0,88	-1,27	-0,44	0,88	-1,27	-0,44	1,03	-1,47	-0,44
22	3,30	58	0,22	-0,31	-0,41	0,26	-0,37	-0,41	0,54	-0,78	-0,42	0,64	-0,93	-0,43
			0,88	-1,26	-0,44	0,88	-1,26	-0,44	0,88	-1,26	-0,44	1,03	-1,46	-0,45
23	3,30	59	0,22	-0,31	-0,41	0,26	-0,37	-0,42	0,54	-0,77	-0,43	0,64	-0,92	-0,43
			0,88	-1,36	-0,48	0,88	-1,36	-0,48	0,88	-1,36	-0,48	1,03	-1,58	-0,50
24	3,30	60	0,22	-0,33	-0,43	0,26	-0,40	-0,43	0,54	-0,83	-0,46	0,64	-0,99	-0,46
			0,89	-1,25	-0,17	0,89	-1,25	-0,17	0,89	-1,25	-0,17	1,04	-1,45	-0,15
25	3,30	61	0,22	-0,31	-0,25	0,27	-0,37	-0,24	0,54	-0,77	-0,21	0,65	-0,91	-0,20
			0,90	-1,28	0,04	0,90	-1,28	0,04	0,90	-1,28	0,04	1,05	-1,49	0,15
26	3,30	62	0,22	-0,31	-0,49	0,27	-0,38	-0,45	0,55	-0,79	-0,24	0,65	-0,93	-0,15
			0,90	-1,26	-1,25	0,90	-1,26	-1,25	0,90	-1,26	-1,25	1,05	-1,46	-1,35
27	3,30	63	0,22	-0,31	-0,80	0,27	-0,37	-0,83	0,55	-0,77	-1,02	0,65	-0,92	-1,09
			0,90	-1,25	-0,51	0,90	-1,25	-0,51	0,90	-1,25	-0,51	1,05	-1,45	-0,54
28	3,30	64	0,22	-0,31	-0,38	0,27	-0,37	-0,39	0,55	-0,77	-0,44	0,65	-0,91	-0,46
			0,91	-1,24	-0,46	0,91	-1,24	-0,46	0,91	-1,24	-0,46	1,06	-1,44	-0,47
29	3,30	65	0,23	-0,30	-0,44	0,27	-0,37	-0,45	0,56	-0,76	-0,45	0,67	-0,90	-0,46
			0,91	-1,21	-0,66	0,91	-1,21	-0,66	0,91	-1,21	-0,66	1,06	-1,41	-0,66
30	3,30	66	0,23	-0,30	-0,63	0,27	-0,36	-0,63	0,56	-0,75	-0,65	0,67	-0,89	-0,65
			0,91	-1,19	-0,53	0,91	-1,19	-0,53	0,91	-1,19	-0,53	1,06	-1,38	-0,54
31	3,30	67	0,23	-0,29	-0,47	0,27	-0,35	-0,47	0,56	-0,73	-0,50	0,67	-0,87	-0,51
			0,89	-1,24	-0,58	0,89	-1,24	-0,58	0,89	-1,24	-0,58	1,04	-1,44	-0,58
32	3,30	68	0,22	-0,30	-0,58	0,27	-0,37	-0,58	0,54	-0,76	-0,58	0,65	-0,90	-0,58
			0,89	-1,21	-0,74	0,89	-1,21	-0,74	0,89	-1,21	-0,74	1,04	-1,41	-0,74
33	3,30	69	0,22	-0,30	-0,74	0,27	-0,36	-0,74	0,54	-0,75	-0,74	0,65	-0,89	-0,74
			0,89	-1,19	-0,62	0,89	-1,19	-0,62	0,89	-1,19	-0,62	1,04	-1,38	-0,63
34	3,30	70	0,22	-0,29	-0,60	0,27	-0,35	-0,60	0,54	-0,73	-0,61	0,65	-0,87	-0,62
			0,31	-1,08	-0,48	0,31	-1,08	-0,48	0,31	-1,08	-0,48	0,36	-1,27	-0,44
35	3,30	71	0,06	-0,24	-0,70	0,07	-0,29	-0,68	0,18	-0,65	-0,59	0,22	-0,78	-0,56
			0,32	-1,21	-0,95	0,32	-1,21	-0,95	0,32	-1,21	-0,95	0,37	-1,40	-0,99
36	3,30	72	0,06	-0,32	-0,77	0,08	-0,38	-0,78	0,19	-0,75	-0,86	0,23	-0,89	-0,89
			0,87	-1,19	-0,40	0,87	-1,19	-0,40	0,87	-1,19	-0,40	1,01	-1,38	-0,39
5	0,00	73	0,22	-0,29	-0,43	0,26	-0,35	-0,43	0,53	-0,73	-0,42	0,63	-0,87	-0,42
			0,00	0,00	-0,26	0,00	0,00	-0,26	0,00	0,00	-0,26	0,00	0,00	-0,19
6	0,00	74	0,00	0,00	-0,56	0,00	0,00	-0,54	0,00	0,00	-0,42	0,00	0,00	-0,37
			0,00	0,00	-0,55	0,00	0,00	-0,55	0,00	0,00	-0,55	0,00	0,00	-0,53
37	0,00	75	0,00	0,00	-0,64	0,00	0,00	-0,63	0,00	0,00	-0,60	0,00	0,00	-0,58
			0,00	0,00	-0,82	0,00	0,00	-0,82	0,00	0,00	-0,82	0,00	0,00	-0,84
38	0,00	76	0,00	0,00	-0,71	0,00	0,00	-0,71	0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,78
			0,00	0,00	-1,02	0,00	0,00	-1,02	0,00	0,00	-1,02	0,00	0,00	-1,08
5	1,07	77	0,00	0,00	-0,74	0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,88	0,00	0,00	-0,92
			0,29	-0,38	-0,26	0,29	-0,38	-0,26	0,29	-0,38	-0,26	0,33	-0,43	-0,19
6	1,04	78	0,07	-0,13	-0,56	0,09	-0,14	-0,54	0,18	-0,25	-0,41	0,21	-0,29	-0,37
			0,27	-0,38	-0,54	0,27	-0,38	-0,54	0,27	-0,38	-0,54	0,32	-0,44	-0,52
5	2,26	79	0,07	-0,12	-0,64	0,08	-0,14	-0,63	0,17	-0,25	-0,59	0,20	-0,29	-0,58
			0,61	-0,88	-0,25	0,61	-0,88	-0,25	0,61	-0,88	-0,25	0,71	-1,02	-0,19
6	2,33	80	0,15	-0,24	-0,56	0,18	-0,28	-0,54	0,38	-0,56	-0,41	0,45	-0,65	-0,37
			0,63	-0,89	-0,54	0,63	-0,89	-0,54	0,63	-0,89	-0,54	0,74	-1,04	-0,52
39	2,40	81	0,16	-0,24	-0,64	0,19	-0,28	-0,63	0,39	-0,56	-0,59	0,46	-0,66	-0,57
			0,67	-0,93	-0,85	0,67	-0,93	-0,85	0,67	-0,93	-0,85	0,78	-1,07	-0,88
40	2,40	82	0,17	-0,25	-0,72	0,20	-0,30	-0,73	0,41	-0,58	-0,78	0,49	-0,69	-0,80
			0,70	-0,94	-1,04	0,70	-0,94	-1,04	0,70	-0,94	-1,04	0,82	-1,09	-1,10
41	2,40	83	0,18	-0,27	-0,76	0,22	-0,31	-0,78	0,43	-0,60	-0,90	0,51	-0,70	-0,94
			0,70	-0,96	-1,22	0,70	-0,96	-1,22	0,70	-0,96	-1,22	0,81	-1,10	-1,31
5	3,30	84	0,18	-0,29	-0,79	0,21	-0,33	-0,82	0,43	-0,61	-1,00	0,51	-0,72	-1,06
			0,90	-1,27	-0,25	0,90	-1,27	-0,25	0,90	-1,27	-0,25	1,05	-1,48	-0,19
6	3,30	85	0,22	-0,31	-0,56	0,27	-0,38	-0,54	0,55	-0,78	-0,41	0,65	-0,93	-0,37
			0,90	-1,27	-0,55	0,90	-1,27	-0,55	0,90	-1,27	-0,55	1,05	-1,48	-0,52
37	3,30	86	0,22	-0,31	-0,64	0,27	-0,38	-0,63	0,55	-0,78	-0,59	0,65	-0,93	-0,58
			0,90	-1,27	-0,83	0,90	-1,27	-0,83	0,90	-1,27	-0,83	1,05	-1,47	-0,85
38	3,30	87	0,22	-0,31	-0,71	0,27	-0,37	-0,72	0,55	-0,78	-0,77	0,65	-0,92	-0,79
			0,90	-1,26	-1,06	0,90	-1,26	-1,06	0,90	-1,26	-1,06	1,05	-1,47	-1,12
25	1,10	88	0,22	-0,31	-0,76	0,27	-0,37	-0,78	0,55	-0,78	-0,91	0,65	-0,92	-0,95
			0,30	-0,39	0,04	0,30	-0,39	0,04	0,30	-0,39	0,04	0,34	-0,44	0,15
25	2,20	89	0,08	-0,15	-0,48	0,09	-0,17	-0,45	0,18	-0,27	-0,23	0,22	-0,30	-0,15
			0,60	-0,89	0,04	0,60	-0,89	0,04	0,60	-0,89	0,04	0,69	-1,03	0,16

Arch. Marco Amabili

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 25 - Prop.Modolo: +Fx-0.3*Fy-Ecc5%														
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE											
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
26	1,10	90	0,15	-0,26	-0,49	0,18	-0,30	-0,45	0,37	-0,57	-0,23	0,43	-0,67	-0,15
			0,23	-0,48	-1,23	0,23	-0,48	-1,23	0,23	-0,48	-1,23	0,27	-0,54	-1,33
			0,05	-0,20	-0,78	0,06	-0,22	-0,81	0,13	-0,34	-1,00	0,16	-0,38	-1,07
26	2,20	91	0,64	-0,89	-1,28	0,64	-0,89	-1,28	0,64	-0,89	-1,28	0,74	-1,03	-1,38
			0,16	-0,28	-0,80	0,19	-0,32	-0,84	0,39	-0,58	-1,03	0,47	-0,68	-1,11
39	1,00	92	0,24	-0,38	-0,84	0,24	-0,38	-0,84	0,24	-0,38	-0,84	0,28	-0,43	-0,87
			0,05	-0,12	-0,71	0,07	-0,14	-0,72	0,14	-0,25	-0,78	0,17	-0,29	-0,80
40	1,00	93	0,18	-0,38	-1,00	0,18	-0,38	-1,00	0,18	-0,38	-1,00	0,22	-0,44	-1,05
			0,03	-0,14	-0,73	0,04	-0,16	-0,75	0,10	-0,26	-0,86	0,13	-0,30	-0,90
41	1,00	94	0,19	-0,43	-1,16	0,19	-0,43	-1,16	0,19	-0,43	-1,16	0,23	-0,49	-1,25
			0,03	-0,18	-0,76	0,05	-0,20	-0,78	0,11	-0,30	-0,95	0,14	-0,34	-1,01
53	3,30	95	0,89	-1,24	-0,25	0,89	-1,24	-0,25	0,89	-1,24	-0,25	1,04	-1,45	-0,24
			0,22	-0,31	-0,31	0,27	-0,37	-0,30	0,54	-0,76	-0,28	0,65	-0,91	-0,27
42	0,00	96	0,00	0,00	-0,33	0,00	0,00	-0,33	0,00	0,00	-0,33	0,00	0,00	-0,26
			0,00	0,00	-0,64	0,00	0,00	-0,62	0,00	0,00	-0,49	0,00	0,00	-0,44
43	0,00	97	0,00	0,00	-0,59	0,00	0,00	-0,59	0,00	0,00	-0,59	0,00	0,00	-0,56
			0,00	0,00	-0,71	0,00	0,00	-0,70	0,00	0,00	-0,65	0,00	0,00	-0,63
44	0,00	98	0,00	0,00	-0,85	0,00	0,00	-0,85	0,00	0,00	-0,85	0,00	0,00	-0,87
			0,00	0,00	-0,78	0,00	0,00	-0,78	0,00	0,00	-0,82	0,00	0,00	-0,83
45	0,00	99	0,00	0,00	-1,11	0,00	0,00	-1,11	0,00	0,00	-1,11	0,00	0,00	-1,16
			0,00	0,00	-0,84	0,00	0,00	-0,86	0,00	0,00	-0,97	0,00	0,00	-1,01
7	1,10	100	0,28	-0,37	-0,05	0,28	-0,37	-0,05	0,28	-0,37	-0,05	0,32	-0,43	0,06
			0,07	-0,07	-0,56	0,09	-0,09	-0,53	0,17	-0,22	-0,32	0,20	-0,26	-0,24
42	1,10	101	0,28	-0,39	-0,32	0,28	-0,39	-0,32	0,28	-0,39	-0,32	0,32	-0,45	-0,26
			0,07	-0,09	-0,63	0,09	-0,11	-0,61	0,17	-0,24	-0,49	0,20	-0,28	-0,44
43	1,10	102	0,28	-0,40	-0,59	0,28	-0,40	-0,59	0,28	-0,40	-0,59	0,32	-0,47	-0,56
			0,07	-0,10	-0,71	0,08	-0,12	-0,70	0,17	-0,25	-0,65	0,20	-0,30	-0,63
44	1,10	103	0,27	-0,41	-0,85	0,27	-0,41	-0,85	0,27	-0,41	-0,85	0,32	-0,47	-0,87
			0,07	-0,11	-0,78	0,08	-0,13	-0,78	0,17	-0,25	-0,81	0,20	-0,30	-0,82
45	1,10	104	0,26	-0,40	-1,10	0,26	-0,40	-1,10	0,26	-0,40	-1,10	0,31	-0,46	-1,16
			0,06	-0,12	-0,84	0,07	-0,14	-0,85	0,16	-0,26	-0,96	0,19	-0,30	-1,00
8	1,10	105	0,26	-0,40	-1,35	0,26	-0,40	-1,35	0,26	-0,40	-1,35	0,31	-0,45	-1,46
			0,06	-0,15	-0,90	0,08	-0,16	-0,93	0,16	-0,27	-1,12	0,19	-0,31	-1,19
7	2,20	106	0,56	-0,90	-0,05	0,56	-0,90	-0,05	0,56	-0,90	-0,05	0,65	-1,05	0,06
			0,14	-0,21	-0,57	0,17	-0,26	-0,53	0,34	-0,55	-0,32	0,41	-0,65	-0,24
42	2,20	107	0,56	-0,85	-0,32	0,56	-0,85	-0,32	0,56	-0,85	-0,32	0,65	-0,99	-0,26
			0,14	-0,21	-0,64	0,17	-0,25	-0,62	0,34	-0,52	-0,49	0,41	-0,62	-0,44
43	2,20	108	0,56	-0,83	-0,59	0,56	-0,83	-0,59	0,56	-0,83	-0,59	0,65	-0,97	-0,56
			0,14	-0,21	-0,71	0,17	-0,25	-0,70	0,34	-0,51	-0,65	0,41	-0,61	-0,63
44	2,20	109	0,55	-0,83	-0,85	0,55	-0,83	-0,85	0,55	-0,83	-0,85	0,64	-0,97	-0,87
			0,14	-0,21	-0,78	0,16	-0,26	-0,78	0,34	-0,52	-0,81	0,40	-0,61	-0,82
45	2,20	110	0,55	-0,85	-1,11	0,55	-0,85	-1,11	0,55	-0,85	-1,11	0,64	-0,98	-1,17
			0,14	-0,23	-0,84	0,16	-0,27	-0,86	0,34	-0,53	-0,97	0,40	-0,62	-1,01
8	2,20	111	0,55	-0,88	-1,38	0,55	-0,88	-1,38	0,55	-0,88	-1,38	0,64	-1,01	-1,48
			0,14	-0,25	-0,91	0,16	-0,29	-0,94	0,34	-0,56	-1,14	0,40	-0,65	-1,21
42	3,30	112	0,84	-1,27	-0,32	0,84	-1,27	-0,32	0,84	-1,27	-0,32	0,98	-1,48	-0,25
			0,21	-0,31	-0,64	0,25	-0,38	-0,62	0,51	-0,78	-0,49	0,61	-0,93	-0,44
43	3,30	113	0,84	-1,27	-0,59	0,84	-1,27	-0,59	0,84	-1,27	-0,59	0,98	-1,48	-0,56
			0,21	-0,31	-0,71	0,25	-0,38	-0,70	0,51	-0,78	-0,65	0,61	-0,93	-0,63
44	3,30	114	0,84	-1,27	-0,85	0,84	-1,27	-0,85	0,84	-1,27	-0,85	0,98	-1,47	-0,87
			0,21	-0,31	-0,78	0,25	-0,37	-0,78	0,51	-0,78	-0,81	0,61	-0,92	-0,82
45	3,30	115	0,84	-1,26	-1,11	0,84	-1,26	-1,11	0,84	-1,26	-1,11	0,98	-1,47	-1,17
			0,21	-0,31	-0,84	0,25	-0,37	-0,86	0,51	-0,78	-0,97	0,61	-0,92	-1,02
46	0,00	116	0,00	0,00	-0,56	0,00	0,00	-0,56	0,00	0,00	-0,56	0,00	0,00	-0,53
			0,00	0,00	-0,70	0,00	0,00	-0,69	0,00	0,00	-0,63	0,00	0,00	-0,61
47	0,00	117	0,00	0,00	-0,64	0,00	0,00	-0,64	0,00	0,00	-0,64	0,00	0,00	-0,63
			0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,68	0,00	0,00	-0,67
48	0,00	118	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,72
			0,00	0,00	-0,74	0,00	0,00	-0,74	0,00	0,00	-0,73	0,00	0,00	-0,73
49	0,00	119	0,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	-0,81
			0,00	0,00	-0,75	0,00	0,00	-0,75	0,00	0,00	-0,77	0,00	0,00	-0,78
50	0,00	120	0,00	0,00	-0,87	0,00	0,00	-0,87	0,00	0,00	-0,87	0,00	0,00	-0,89
			0,00	0,00	-0,75	0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,81	0,00	0,00	-0,83
34	1,10	121	0,10	-0,36	-0,47	0,10	-0,36	-0,47	0,10	-0,36	-0,47	0,11	-0,42	-0,42
			0,02	-0,09	-0,68	0,03	-0,11	-0,67	0,06	-0,22	-0,58	0,07	-0,26	-0,54
46	1,10	122	0,10	-0,32	-0,56	0,10	-0,32	-0,56	0,10	-0,32	-0,56	0,12	-0,37	-0,53
			0,02	-0,07	-0,71	0,03	-0,09	-0,70	0,06	-0,19	-0,63	0,07	-0,23	-0,61
47	1,10	123	0,10	-0,30	-0,64	0,10	-0,30	-0,64	0,10	-0,30	-0,64	0,12	-0,35	-0,63
			0,02	-0,07	-0,72	0,03	-0,09	-0,72	0,06	-0,18	-0,68	0,07	-0,22	-0,67
48	1,10	124	0,10	-0,30	-0,72	0,10	-0,30	-0,72	0,10	-0,30	-0,72	0,11	-0,35	-0,72
			0,02	-0,07	-0,74	0,02	-0,09	-0,74	0,06	-0,19	-0,73	0,07	-0,22	-0,73
49	1,10	125	0,10	-0,31	-0,80	0,10	-0,31	-0,80	0,10	-0,31	-0,80	0,11	-0,36	-0,81
			0,02	-0,07	-0,75	0,02	-0,09	-0,75	0,06	-0,19	-0,77	0,07	-0,23	-0,78
50	1,10	126	0,09	-0,32	-0,87	0,09	-0,32	-0,87	0,09	-0,32	-0,87	0,11	-0,37	-0,89
			0,01	-0,08	-0,75	0,02	-0,09	-0,76	0,05	-0,20	-0,81	0,06	-0,23	-0,83
35	1,10	127	0,09	-0,34	-0,95	0,09	-0,34	-0,95	0,09	-0,34	-0,95	0,11	-0,39	-0,99
			0,01	-0,08	-0,76	0,02	-0,10	-0,77	0,05	-0,21	-0,85	0,06	-0,24	-0,88
34	2,20	128	0,20	-0,79	-0,47	0,20	-0,79	-0,47	0,20	-0,79	-0,47	0,23	-0,92	-0,42
			0,04	-0,19	-0,69	0,05	-0,23	-0,68	0,12	-0,48	-0,58	0,14	-0,57	-0,55
46	2,20	129	0,20	-0,67	-0,56	0,20	-0,67	-0,56	0,20	-0,67	-0,56	0,23	-0,79	-0,53
			0,04	-0,16	-0,71	0,05	-0,19	-0,70	0,12	-0,41	-0,64	0,14	-0,49	-0,61
47	2,20	130	0,20	-0,62	-0,65	0,20	-0,62	-0,65	0,20	-0,62	-0,65	0,23	-0,73	-0,63
			0,04	-0,14	-0,73	0,05	-0,18	-0,72	0,12	-0,38	-0,69	0,14	-0,45	-0,67
48	2,20	131	0,19	-0,62	-0,72	0,19	-0,62	-0,72	0,19	-0,62	-0,72	0,23	-0,73	-0,72

Arch. Marco Amabili

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 25 - Prop.Modolo:+Fx-0.3*Fy-Ecc5%														
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE											
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
49	2,20	132	0,04	-0,15	-0,74	0,05	-0,18	-0,74	0,11	-0,38	-0,73	0,14	-0,45	-0,73
			0,19	-0,66	-0,80	0,19	-0,66	-0,80	0,19	-0,66	-0,80	0,23	-0,77	-0,81
			0,03	-0,16	-0,75	0,05	-0,20	-0,75	0,11	-0,41	-0,77	0,14	-0,48	-0,78
50	2,20	133	0,20	-0,73	-0,87	0,20	-0,73	-0,87	0,20	-0,73	-0,87	0,23	-0,84	-0,90
			0,04	-0,18	-0,76	0,05	-0,22	-0,76	0,12	-0,45	-0,81	0,14	-0,53	-0,83
35	2,20	134	0,20	-0,80	-0,96	0,20	-0,80	-0,96	0,20	-0,80	-0,96	0,23	-0,93	-1,00
			0,03	-0,19	-0,77	0,05	-0,23	-0,78	0,12	-0,49	-0,87	0,14	-0,58	-0,90
46	3,30	135	0,29	-0,97	-0,56	0,29	-0,97	-0,56	0,29	-0,97	-0,56	0,34	-1,14	-0,53
			0,06	-0,21	-0,71	0,07	-0,26	-0,70	0,17	-0,59	-0,64	0,21	-0,70	-0,62
47	3,30	136	0,29	-0,93	-0,65	0,29	-0,93	-0,65	0,29	-0,93	-0,65	0,34	-1,09	-0,63
			0,05	-0,21	-0,73	0,07	-0,26	-0,72	0,17	-0,57	-0,69	0,20	-0,68	-0,67
48	3,30	137	0,28	-0,95	-0,73	0,28	-0,95	-0,73	0,28	-0,95	-0,73	0,33	-1,11	-0,72
			0,05	-0,23	-0,74	0,07	-0,28	-0,74	0,17	-0,58	-0,73	0,20	-0,69	-0,73
49	3,30	138	0,29	-1,01	-0,80	0,29	-1,01	-0,80	0,29	-1,01	-0,80	0,34	-1,18	-0,81
			0,05	-0,25	-0,75	0,07	-0,31	-0,75	0,17	-0,62	-0,78	0,20	-0,74	-0,78
50	3,30	139	0,30	-1,11	-0,88	0,30	-1,11	-0,88	0,30	-1,11	-0,88	0,35	-1,29	-0,91
			0,05	-0,29	-0,76	0,07	-0,34	-0,77	0,18	-0,69	-0,82	0,21	-0,82	-0,84

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 26 - Prop.Modolo:-Fx-0.3*Fy-Ecc5%														
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE											
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
1	0,00	1	-0.09	-0.10	-0.41	-0.09	-0.10	-0.41	-0.09	-0.10	-0.41	-0.09	-0.11	-0.41
			-0.02	-0.01	-0.45	-0.02	-0.01	-0.45	-0.03	-0.03	-0.45	-0.04	-0.04	-0.44
2	0,00	2	-0.06	0.03	-0.48	-0.06	0.03	-0.48	-0.06	0.03	-0.48	-0.06	0.03	-0.47
			-0.01	0.04	-0.55	-0.02	0.04	-0.55	-0.02	0.04	-0.53	-0.03	0.04	-0.53
3	0,00	3	-0.11	-0.03	-0.22	-0.11	-0.03	-0.22	-0.11	-0.03	-0.22	-0.12	-0.04	-0.20
			-0.06	0.02	-0.31	-0.06	0.01	-0.31	-0.07	0.00	-0.29	-0.07	0.00	-0.28
7	0,00	4	-0.02	0.00	-1.68	-0.02	0.00	-1.68	-0.02	0.00	-1.68	-0.02	0.00	-1.78
			-0.01	0.02	-0.78	-0.01	0.02	-0.81	-0.01	0.01	-0.98	-0.01	0.01	-1.05
8	0,00	5	0.00	-0.08	0.04	0.00	-0.08	0.04	0.00	-0.08	0.04	0.00	-0.09	0.12
			0.00	-0.02	-0.65	0.00	-0.03	-0.63	0.00	-0.04	-0.49	0.00	-0.04	-0.44
26	0,00	6	0.02	-0.04	0.45	0.02	-0.04	0.45	0.02	-0.04	0.45	0.02	-0.04	0.55
			0.00	-0.02	-0.50	0.00	-0.02	-0.47	0.01	-0.03	-0.29	0.01	-0.03	-0.22
22	0,00	7	-0.07	-0.03	-0.34	-0.07	-0.03	-0.34	-0.07	-0.03	-0.34	-0.07	-0.04	-0.34
			-0.03	0.01	-0.34	-0.03	0.01	-0.34	-0.04	0.00	-0.34	-0.04	0.00	-0.34
12	0,00	8	-0.12	0.02	-0.51	-0.12	0.02	-0.51	-0.12	0.02	-0.51	-0.13	0.01	-0.52
			-0.03	0.02	-0.42	-0.03	0.02	-0.42	-0.05	0.02	-0.44	-0.05	0.02	-0.45
16	0,00	9	-0.08	0.02	-0.39	-0.08	0.02	-0.39	-0.08	0.02	-0.39	-0.09	0.02	-0.39
			-0.03	0.02	-0.39	-0.03	0.02	-0.39	-0.04	0.02	-0.39	-0.04	0.02	-0.39
20	0,00	10	-0.06	0.04	-0.39	-0.06	0.04	-0.39	-0.06	0.04	-0.39	-0.07	0.04	-0.40
			-0.02	0.03	-0.33	-0.02	0.03	-0.34	-0.03	0.03	-0.35	-0.03	0.03	-0.35
25	0,00	11	-0.02	-0.12	-2.22	-0.02	-0.12	-2.22	-0.02	-0.12	-2.22	-0.02	-0.13	-2.39
			-0.01	-0.03	-0.79	-0.01	-0.03	-0.83	-0.01	-0.05	-1.11	-0.01	-0.06	-1.22
4	0,00	12	-0.03	-0.02	-0.40	-0.03	-0.02	-0.40	-0.03	-0.02	-0.40	-0.03	-0.02	-0.40
			0.00	0.00	-0.40	0.00	0.00	-0.40	-0.01	0.00	-0.40	-0.01	0.00	-0.40
54	0,00	13	0.00	0.00	-0.48	0.00	0.00	-0.48	0.00	0.00	-0.48	0.00	0.00	-0.47
			0.00	0.00	-0.48	0.00	0.00	-0.48	0.00	0.00	-0.48	0.00	0.00	-0.48
9	0,00	14	0.02	-0.04	-0.56	0.02	-0.04	-0.56	0.02	-0.04	-0.56	0.02	-0.04	-0.56
			0.03	0.00	-0.56	0.03	0.00	-0.56	0.03	-0.01	-0.56	0.03	-0.01	-0.56
34	0,00	15	-0.02	-0.11	-1.19	-0.02	-0.11	-1.19	-0.02	-0.11	-1.19	-0.02	-0.13	-1.24
			0.00	-0.02	-0.78	-0.01	-0.02	-0.79	-0.01	-0.04	-0.87	-0.01	-0.05	-0.90
31	0,00	16	-0.07	-0.09	-0.48	-0.07	-0.09	-0.48	-0.07	-0.09	-0.48	-0.07	-0.10	-0.47
			-0.02	-0.01	-0.50	-0.02	-0.02	-0.50	-0.03	-0.03	-0.50	-0.03	-0.04	-0.49
28	0,00	17	-0.24	-0.18	-0.59	-0.24	-0.18	-0.59	-0.24	-0.18	-0.59	-0.26	-0.19	-0.61
			-0.02	-0.04	-0.43	-0.03	-0.04	-0.44	-0.07	-0.07	-0.47	-0.09	-0.08	-0.48
55	0,00	18	0.00	0.00	-1.06	0.00	0.00	-1.06	0.00	0.00	-1.06	0.00	0.00	-1.09
			0.00	0.00	-0.73	0.00	0.00	-0.74	0.00	0.00	-0.81	0.00	0.00	-0.83
13	0,00	19	-0.10	-0.07	-0.59	-0.10	-0.07	-0.59	-0.10	-0.07	-0.59	-0.11	-0.08	-0.58
			-0.04	0.02	-0.61	-0.04	0.02	-0.61	-0.05	0.00	-0.60	-0.06	-0.01	-0.60
17	0,00	20	-0.12	-0.09	-0.45	-0.12	-0.09	-0.45	-0.12	-0.09	-0.45	-0.12	-0.10	-0.45
			-0.06	-0.01	-0.47	-0.06	-0.01	-0.47	-0.07	-0.03	-0.47	-0.08	-0.03	-0.47
21	0,00	21	-0.09	-0.10	-0.42	-0.09	-0.10	-0.42	-0.09	-0.10	-0.42	-0.09	-0.11	-0.43
			-0.05	-0.02	-0.37	-0.05	-0.02	-0.37	-0.06	-0.04	-0.38	-0.06	-0.04	-0.38
14	0,00	22	-0.11	-0.05	-0.62	-0.11	-0.05	-0.62	-0.11	-0.05	-0.62	-0.12	-0.05	-0.61
			-0.04	0.02	-0.68	-0.04	0.02	-0.68	-0.06	0.01	-0.66	-0.06	0.00	-0.66
18	0,00	23	-0.13	-0.04	-0.41	-0.13	-0.04	-0.41	-0.13	-0.04	-0.41	-0.14	-0.04	-0.41
			-0.07	0.02	-0.43	-0.07	0.02	-0.43	-0.08	0.01	-0.43	-0.09	0.00	-0.42
19	0,00	24	-0.07	-0.09	-0.41	-0.07	-0.09	-0.41	-0.07	-0.09	-0.41	-0.08	-0.10	-0.41
			-0.04	-0.01	-0.35	-0.04	-0.01	-0.35	-0.05	-0.03	-0.36	-0.05	-0.04	-0.37
23	0,00	25	-0.06	-0.11	-0.37	-0.06	-0.11	-0.37	-0.06	-0.11	-0.37	-0.06	-0.12	-0.37
			-0.04	-0.03	-0.37	-0.04	-0.03	-0.37	-0.04	-0.05	-0.37	-0.04	-0.05	-0.37
56	0,00	26	0.00	0.00	-0.54	0.00	0.00	-0.54	0.00	0.00	-0.54	0.00	0.00	-0.53
			0.00	0.00	-0.57	0.00	0.00	-0.57	0.00	0.00	-0.57	0.00	0.00	-0.56
27	0,00	27	0.10	-0.08	-0.21	0.10	-0.08	-0.21	0.10	-0.08	-0.21	0.11	-0.08	-0.20
			-0.01	-0.01	-0.29	-0.01	-0.01	-0.29	0.01	-0.03	-0.27	0.02	-0.03	-0.27
24	0,00	28	-0.02	-0.08	-0.22	-0.02	-0.08	-0.22	-0.02	-0.08	-0.22	-0.02	-0.09	-0.21
			0.00	-0.02	-0.24	0.00	-0.02	-0.24	-0.01	-0.03	-0.24	-0.01	-0.04	-0.24
53	0,00	29	0.00	0.00	-0.32	0.00	0.00	-0.32	0.00	0.00	-0.32	0.00	0.00	-0.32
			0.00	0.00	-0.33	0.00	0.00	-0.33	0.00	0.00	-0.33	0.00	0.00	-0.33
10	0,00	30	0.00	-0.05	-0.57	0.00	-0.05	-0.57	0.00	-0.05	-0.57	0.00	-0.05	-0.57
			0.01	0.00	-0.56	0.01	0.00	-0.56	0.01	-0.01	-0.56	0.00	-0.02	-0.56
35	0,00	31	0.01	-0.12	-0.20	0.01	-0.12	-0.20	0.01	-0.12	-0.20	0.01	-0.13	-0.15

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 26 - Prop.Modolo:-Fx-0.3*Fy-Ecc5%														
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE											
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
11	0,00	32	0,01	-0,01	-0,62	0,01	-0,02	-0,61	0,01	-0,04	-0,52	0,01	-0,05	-0,49
			-0,05	-0,16	-0,28	-0,05	-0,16	-0,28	-0,05	-0,16	-0,28	-0,05	-0,18	-0,27
			-0,04	-0,01	-0,34	-0,04	-0,01	-0,34	-0,04	-0,04	-0,33	-0,04	-0,05	-0,32
15	0,00	33	0,09	-0,17	-0,41	0,09	-0,17	-0,41	0,09	-0,17	-0,41	0,10	-0,18	-0,39
			0,03	-0,03	-0,61	0,03	-0,03	-0,61	0,04	-0,06	-0,57	0,05	-0,07	-0,55
36	0,00	34	-0,03	-0,35	-0,21	-0,03	-0,35	-0,21	-0,03	-0,35	-0,21	-0,03	-0,38	-0,19
			-0,01	-0,04	-0,38	-0,01	-0,05	-0,37	-0,01	-0,11	-0,34	-0,01	-0,13	-0,33
29	0,00	35	-0,24	-0,14	-0,62	-0,24	-0,14	-0,62	-0,24	-0,14	-0,62	-0,26	-0,15	-0,63
			-0,07	-0,01	-0,56	-0,07	-0,02	-0,56	-0,11	-0,04	-0,58	-0,12	-0,05	-0,58
30	0,00	36	-0,22	-0,33	-0,45	-0,22	-0,33	-0,45	-0,22	-0,33	-0,45	-0,24	-0,36	-0,46
			-0,01	-0,03	-0,42	-0,02	-0,04	-0,42	-0,06	-0,09	-0,43	-0,07	-0,12	-0,43
33	0,00	37	-0,11	-0,33	-0,49	-0,11	-0,33	-0,49	-0,11	-0,33	-0,49	-0,12	-0,36	-0,49
			-0,01	-0,08	-0,53	-0,02	-0,09	-0,53	-0,03	-0,14	-0,52	-0,04	-0,16	-0,52
32	0,00	38	-0,11	-0,12	-0,65	-0,11	-0,12	-0,65	-0,11	-0,12	-0,65	-0,12	-0,13	-0,65
			-0,03	-0,02	-0,64	-0,03	-0,02	-0,64	-0,04	-0,04	-0,64	-0,05	-0,05	-0,64
1	3,30	39	-1,02	-1,96	-0,44	-1,02	-1,96	-0,44	-1,02	-1,96	-0,44	-1,13	-2,15	-0,44
			-0,08	-0,26	-0,49	-0,11	-0,31	-0,48	-0,30	-0,65	-0,48	-0,36	-0,77	-0,47
2	3,30	40	-1,02	-2,24	-0,56	-1,02	-2,24	-0,56	-1,02	-2,24	-0,56	-1,13	-2,46	-0,55
			-0,08	-0,29	-0,65	-0,11	-0,35	-0,65	-0,30	-0,73	-0,63	-0,36	-0,88	-0,62
3	3,30	41	-1,02	-2,52	-0,24	-1,02	-2,52	-0,24	-1,02	-2,52	-0,24	-1,13	-2,77	-0,23
			-0,08	-0,33	-0,35	-0,11	-0,39	-0,35	-0,30	-0,83	-0,32	-0,36	-0,99	-0,32
4	3,30	42	-1,15	-2,52	-0,46	-1,15	-2,52	-0,46	-1,15	-2,52	-0,46	-1,27	-2,77	-0,46
			-0,10	-0,33	-0,46	-0,13	-0,39	-0,46	-0,34	-0,83	-0,46	-0,41	-0,99	-0,46
7	3,30	43	-1,20	-1,96	-1,80	-1,20	-1,96	-1,80	-1,20	-1,96	-1,80	-1,33	-2,15	-1,91
			-0,10	-0,26	-0,83	-0,14	-0,31	-0,86	-0,35	-0,65	-1,05	-0,43	-0,77	-1,12
8	3,30	44	-1,20	-2,24	0,07	-1,20	-2,24	0,07	-1,20	-2,24	0,07	-1,33	-2,46	0,16
			-0,10	-0,29	-0,69	-0,14	-0,35	-0,67	-0,35	-0,73	-0,52	-0,43	-0,88	-0,46
9	3,30	45	-1,26	-2,52	-0,73	-1,26	-2,52	-0,73	-1,26	-2,52	-0,73	-1,40	-2,77	-0,73
			-0,11	-0,32	-0,65	-0,15	-0,39	-0,65	-0,37	-0,82	-0,67	-0,46	-0,98	-0,67
10	3,30	46	-1,27	-2,72	-0,61	-1,27	-2,72	-0,61	-1,27	-2,72	-0,61	-1,40	-3,00	-0,61
			-0,11	-0,35	-0,60	-0,15	-0,42	-0,61	-0,37	-0,89	-0,61	-0,46	-1,06	-0,61
11	3,30	47	-1,27	-2,93	-0,30	-1,27	-2,93	-0,30	-1,27	-2,93	-0,30	-1,40	-3,22	-0,30
			-0,11	-0,37	-0,38	-0,15	-0,45	-0,38	-0,37	-0,95	-0,36	-0,46	-1,14	-0,36
12	3,30	48	-1,39	-1,96	-0,53	-1,39	-1,96	-0,53	-1,39	-1,96	-0,53	-1,53	-2,15	-0,54
			-0,12	-0,26	-0,45	-0,16	-0,31	-0,46	-0,41	-0,65	-0,47	-0,50	-0,77	-0,48
13	3,30	49	-1,34	-2,11	-0,66	-1,34	-2,11	-0,66	-1,34	-2,11	-0,66	-1,48	-2,32	-0,66
			-0,13	-0,28	-0,69	-0,16	-0,33	-0,69	-0,40	-0,69	-0,68	-0,49	-0,83	-0,68
14	3,30	50	-1,33	-2,23	-0,71	-1,33	-2,23	-0,71	-1,33	-2,23	-0,71	-1,47	-2,45	-0,70
			-0,13	-0,30	-0,78	-0,16	-0,36	-0,78	-0,40	-0,74	-0,77	-0,49	-0,88	-0,76
15	3,30	51	-0,73	-2,78	-0,49	-0,73	-2,78	-0,49	-0,73	-2,78	-0,49	-0,80	-3,06	-0,47
			-0,07	-0,28	-0,68	-0,09	-0,35	-0,68	-0,22	-0,85	-0,64	-0,27	-1,03	-0,62
16	3,30	52	-1,63	-1,96	-0,46	-1,63	-1,96	-0,46	-1,63	-1,96	-0,46	-1,80	-2,15	-0,46
			-0,15	-0,26	-0,46	-0,20	-0,31	-0,46	-0,49	-0,65	-0,46	-0,60	-0,77	-0,46
17	3,30	53	-1,63	-2,12	-0,54	-1,63	-2,12	-0,54	-1,63	-2,12	-0,54	-1,80	-2,33	-0,53
			-0,15	-0,28	-0,56	-0,20	-0,34	-0,56	-0,49	-0,70	-0,55	-0,60	-0,83	-0,55
18	3,30	54	-1,63	-2,24	-0,50	-1,63	-2,24	-0,50	-1,63	-2,24	-0,50	-1,80	-2,46	-0,50
			-0,15	-0,29	-0,53	-0,20	-0,35	-0,53	-0,49	-0,73	-0,52	-0,60	-0,88	-0,52
19	3,30	55	-1,46	-2,09	-0,49	-1,46	-2,09	-0,49	-1,46	-2,09	-0,49	-1,62	-2,29	-0,50
			-0,13	-0,29	-0,42	-0,17	-0,34	-0,43	-0,43	-0,71	-0,44	-0,53	-0,84	-0,45
20	3,30	56	-1,75	-1,96	-0,47	-1,75	-1,96	-0,47	-1,75	-1,96	-0,47	-1,93	-2,15	-0,48
			-0,17	-0,26	-0,40	-0,22	-0,31	-0,40	-0,53	-0,65	-0,41	-0,64	-0,77	-0,42
21	3,30	57	-1,75	-2,12	-0,48	-1,75	-2,12	-0,48	-1,75	-2,12	-0,48	-1,93	-2,33	-0,49
			-0,17	-0,28	-0,41	-0,22	-0,34	-0,41	-0,53	-0,70	-0,43	-0,64	-0,83	-0,43
22	3,30	58	-1,75	-2,24	-0,41	-1,75	-2,24	-0,41	-1,75	-2,24	-0,41	-1,93	-2,46	-0,41
			-0,17	-0,29	-0,41	-0,22	-0,35	-0,41	-0,53	-0,73	-0,41	-0,64	-0,88	-0,41
23	3,30	59	-1,76	-2,18	-0,40	-1,76	-2,18	-0,40	-1,76	-2,18	-0,40	-1,94	-2,39	-0,40
			-0,17	-0,30	-0,41	-0,22	-0,36	-0,41	-0,53	-0,74	-0,41	-0,65	-0,88	-0,40
24	3,30	60	-1,85	-2,40	-0,25	-1,85	-2,40	-0,25	-1,85	-2,40	-0,25	-2,04	-2,64	-0,24
			-0,18	-0,31	-0,27	-0,23	-0,38	-0,27	-0,56	-0,79	-0,27	-0,68	-0,94	-0,27
25	3,30	61	-1,97	-1,96	-2,35	-1,97	-1,96	-2,35	-1,97	-1,96	-2,35	-2,17	-2,15	-2,53
			-0,19	-0,26	-0,83	-0,25	-0,31	-0,88	-0,60	-0,65	-1,18	-0,72	-0,77	-1,29
26	3,30	62	-1,97	-2,24	0,52	-1,97	-2,24	0,52	-1,97	-2,24	0,52	-2,17	-2,46	0,64
			-0,19	-0,29	-0,54	-0,25	-0,35	-0,50	-0,60	-0,73	-0,30	-0,72	-0,88	-0,22
27	3,30	63	-1,97	-2,40	-0,23	-1,97	-2,40	-0,23	-1,97	-2,40	-0,23	-2,17	-2,64	-0,22
			-0,19	-0,31	-0,33	-0,25	-0,38	-0,33	-0,60	-0,79	-0,31	-0,72	-0,94	-0,30
28	3,30	64	-2,17	-2,52	-0,63	-2,17	-2,52	-0,63	-2,17	-2,52	-0,63	-2,39	-2,78	-0,65
			-0,22	-0,33	-0,46	-0,28	-0,39	-0,47	-0,66	-0,83	-0,50	-0,80	-0,99	-0,51
29	3,30	65	-2,17	-2,84	-0,71	-2,17	-2,84	-0,71	-2,17	-2,84	-0,71	-2,39	-3,13	-0,71
			-0,22	-0,36	-0,63	-0,28	-0,44	-0,64	-0,66	-0,93	-0,65	-0,80	-1,11	-0,66
30	3,30	66	-2,17	-3,16	-0,49	-2,17	-3,16	-0,49	-2,17	-3,16	-0,49	-2,39	-3,48	-0,49
			-0,22	-0,40	-0,45	-0,28	-0,49	-0,45	-0,66	-1,03	-0,46	-0,80	-1,23	-0,46
31	3,30	67	-1,85	-2,53	-0,56	-1,85	-2,53	-0,56	-1,85	-2,53	-0,56	-2,04	-2,78	-0,55
			-0,18	-0,33	-0,58	-0,23	-0,39	-0,58	-0,56	-0,83	-0,58	-0,68	-0,99	-0,58
32	3,30	68	-1,85	-2,84	-0,74	-1,85	-2,84	-0,74	-1,85	-2,84	-0,74	-2,04	-3,13	-0,74
			-0,18	-0,36	-0,74	-0,23	-0,44	-0,74	-0,56	-0,93	-0,74	-0,68	-1,11	-0,74
33	3,30	69	-1,85	-3,16	-0,55	-1,85	-3,16	-0,55	-1,85	-3,16	-0,55	-2,04	-3,48	-0,54
			-0,18	-0,40	-0,59	-0,23	-0,49	-0,59	-0,56	-1,03	-0,58	-0,68	-1,23	-0,58
34	3,30	70	-0,66	-2,69	-1,26	-0,66	-2,69	-1,26	-0,66	-2,69	-1,26	-0,73	-2,96	-1,31
			-0,09	-0,31	-0,82	-0,11	-0,38	-0,83	-0,22	-0,85	-0,92	-0,26	-1,03	-0,95
35	3,30	71	-0,70	-2,84	-0,19	-0,70	-2,84	-0,19	-0,70	-2,84	-0,19	-0,77	-3,12	-0,14
			-0,09	-0,38	-0,66	-0,11	-0,46	-0,64	-0,23	-0,94	-0,55	-0,28	-1,12	-0,51
36	3,30	72	-1,53	-3,16	-0,22	-1,53	-3,16	-0,22	-1,53	-3,16	-0,22	-1,69	-3,48	-0,19
			-0,14	-0,40	-0,40	-0,18	-0,49	-0,40	-0,46	-1,03	-0,36	-0,56	-1,23	-0,35
5	0,00	73	0,00	0,00	-1,70	0,00	0,00	-1,70	0,00	0,00	-1,70	0,00	0,00	-1,81

Arch. Marco Amabili

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 26 - Prop.Modolo:-Fx-0.3*Fy-Ecc5%														
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE											
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
			0,00	0,00	-0,77	0,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	-0,98	0,00	0,00	-1,05
6	0,00	74	0,00	0,00	-1,10	0,00	0,00	-1,10	0,00	0,00	-1,10	0,00	0,00	-1,14
			0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,73	0,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	-0,83
37	0,00	75	0,00	0,00	-0,50	0,00	0,00	-0,50	0,00	0,00	-0,50	0,00	0,00	-0,48
			0,00	0,00	-0,66	0,00	0,00	-0,65	0,00	0,00	-0,62	0,00	0,00	-0,61
38	0,00	76	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,09
			0,00	0,00	-0,59	0,00	0,00	-0,57	0,00	0,00	-0,45	0,00	0,00	-0,40
5	1,07	77	-0,61	-0,68	-1,71	-0,61	-0,68	-1,71	-0,61	-0,68	-1,71	-0,68	-0,74	-1,81
			-0,06	-0,13	-0,77	-0,07	-0,14	-0,80	-0,18	-0,25	-0,98	-0,22	-0,29	-1,05
6	1,04	78	-0,59	-0,61	-1,11	-0,59	-0,61	-1,11	-0,59	-0,61	-1,11	-0,66	-0,67	-1,15
			-0,06	-0,11	-0,72	-0,07	-0,12	-0,73	-0,18	-0,22	-0,80	-0,22	-0,26	-0,83
5	2,26	79	-1,34	-1,40	-1,72	-1,34	-1,40	-1,72	-1,34	-1,40	-1,72	-1,47	-1,54	-1,83
			-0,13	-0,21	-0,77	-0,17	-0,25	-0,80	-0,40	-0,48	-0,99	-0,49	-0,57	-1,06
6	2,33	80	-1,38	-1,43	-1,11	-1,38	-1,43	-1,11	-1,38	-1,43	-1,11	-1,52	-1,57	-1,15
			-0,13	-0,21	-0,71	-0,17	-0,25	-0,73	-0,42	-0,49	-0,80	-0,51	-0,58	-0,83
39	2,40	81	-1,46	-1,47	-0,43	-1,46	-1,47	-0,43	-1,46	-1,47	-0,43	-1,61	-1,61	-0,41
			-0,14	-0,22	-0,65	-0,18	-0,26	-0,64	-0,44	-0,51	-0,60	-0,54	-0,60	-0,59
40	2,40	82	-1,51	-1,48	0,01	-1,51	-1,48	0,01	-1,51	-1,48	0,01	-1,67	-1,62	0,08
			-0,14	-0,24	-0,60	-0,18	-0,28	-0,58	-0,45	-0,52	-0,46	-0,55	-0,61	-0,42
41	2,40	83	-1,49	-1,49	0,44	-1,49	-1,49	0,44	-1,49	-1,49	0,44	-1,65	-1,63	0,55
			-0,14	-0,26	-0,54	-0,18	-0,29	-0,51	-0,45	-0,54	-0,32	-0,55	-0,63	-0,25
5	3,30	84	-1,97	-2,02	-1,73	-1,97	-2,02	-1,73	-1,97	-2,02	-1,73	-2,17	-2,22	-1,83
			-0,19	-0,27	-0,77	-0,25	-0,32	-0,80	-0,60	-0,66	-0,99	-0,72	-0,79	-1,06
6	3,30	85	-1,97	-2,07	-1,10	-1,97	-2,07	-1,10	-1,97	-2,07	-1,10	-2,17	-2,28	-1,14
			-0,19	-0,27	-0,72	-0,25	-0,33	-0,73	-0,60	-0,68	-0,80	-0,72	-0,81	-0,83
37	3,30	86	-1,97	-2,13	-0,49	-1,97	-2,13	-0,49	-1,97	-2,13	-0,49	-2,17	-2,34	-0,47
			-0,19	-0,28	-0,66	-0,25	-0,34	-0,65	-0,60	-0,70	-0,62	-0,72	-0,83	-0,61
38	3,30	87	-1,97	-2,18	0,05	-1,97	-2,18	0,05	-1,97	-2,18	0,05	-2,17	-2,40	0,12
			-0,19	-0,29	-0,60	-0,25	-0,34	-0,58	-0,60	-0,72	-0,45	-0,72	-0,85	-0,40
25	1,10	88	-0,63	-0,80	-2,32	-0,63	-0,80	-2,32	-0,63	-0,80	-2,32	-0,70	-0,87	-2,49
			-0,06	-0,16	-0,82	-0,08	-0,18	-0,87	-0,19	-0,31	-1,16	-0,23	-0,35	-1,27
25	2,20	89	-1,30	-1,40	-2,36	-1,30	-1,40	-2,36	-1,30	-1,40	-2,36	-1,43	-1,53	-2,53
			-0,13	-0,23	-0,83	-0,16	-0,26	-0,88	-0,39	-0,49	-1,18	-0,48	-0,58	-1,29
26	1,10	90	-0,54	-0,37	0,53	-0,54	-0,37	0,53	-0,54	-0,37	0,53	-0,60	-0,40	0,65
			-0,07	-0,15	-0,52	-0,08	-0,16	-0,49	-0,17	-0,20	-0,28	-0,21	-0,22	-0,20
26	2,20	91	-1,37	-1,31	0,58	-1,37	-1,31	0,58	-1,37	-1,31	0,58	-1,51	-1,43	0,71
			-0,13	-0,25	-0,53	-0,17	-0,28	-0,50	-0,41	-0,49	-0,28	-0,50	-0,57	-0,20
39	1,00	92	-0,54	-0,52	-0,44	-0,54	-0,52	-0,44	-0,54	-0,52	-0,44	-0,59	-0,57	-0,42
			-0,06	-0,10	-0,65	-0,07	-0,12	-0,64	-0,17	-0,20	-0,60	-0,20	-0,23	-0,59
40	1,00	93	-0,48	-0,40	-0,03	-0,48	-0,40	-0,03	-0,48	-0,40	-0,03	-0,53	-0,43	0,03
			-0,07	-0,11	-0,59	-0,08	-0,12	-0,57	-0,16	-0,18	-0,46	-0,19	-0,20	-0,42
41	1,00	94	-0,48	-0,33	0,39	-0,48	-0,33	0,39	-0,48	-0,33	0,39	-0,53	-0,35	0,50
			-0,06	-0,13	-0,53	-0,08	-0,14	-0,50	-0,16	-0,18	-0,32	-0,19	-0,19	-0,25
53	3,30	95	-1,85	-2,43	-0,32	-1,85	-2,43	-0,32	-1,85	-2,43	-0,32	-2,04	-2,67	-0,31
			-0,18	-0,32	-0,33	-0,23	-0,38	-0,33	-0,56	-0,80	-0,33	-0,68	-0,95	-0,33
42	0,00	96	0,00	0,00	-1,40	0,00	0,00	-1,40	0,00	0,00	-1,40	0,00	0,00	-1,47
			0,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	-0,82	0,00	0,00	-0,93	0,00	0,00	-0,98
43	0,00	97	0,00	0,00	-1,04	0,00	0,00	-1,04	0,00	0,00	-1,04	0,00	0,00	-1,07
			0,00	0,00	-0,78	0,00	0,00	-0,79	0,00	0,00	-0,84	0,00	0,00	-0,86
44	0,00	98	0,00	0,00	-0,67	0,00	0,00	-0,67	0,00	0,00	-0,67	0,00	0,00	-0,66
			0,00	0,00	-0,75	0,00	0,00	-0,75	0,00	0,00	-0,73	0,00	0,00	-0,72
45	0,00	99	0,00	0,00	-0,30	0,00	0,00	-0,30	0,00	0,00	-0,30	0,00	0,00	-0,25
			0,00	0,00	-0,71	0,00	0,00	-0,70	0,00	0,00	-0,62	0,00	0,00	-0,59
7	1,10	100	-0,39	-0,46	-1,77	-0,39	-0,46	-1,77	-0,39	-0,46	-1,77	-0,43	-0,51	-1,88
			-0,03	-0,04	-0,82	-0,04	-0,06	-0,85	-0,11	-0,14	-1,04	-0,14	-0,17	-1,10
42	1,10	101	-0,39	-0,57	-1,40	-0,39	-0,57	-1,40	-0,39	-0,57	-1,40	-0,43	-0,62	-1,47
			-0,03	-0,07	-0,80	-0,04	-0,09	-0,82	-0,11	-0,18	-0,93	-0,14	-0,22	-0,98
43	1,10	102	-0,39	-0,63	-1,04	-0,39	-0,63	-1,04	-0,39	-0,63	-1,04	-0,43	-0,70	-1,07
			-0,03	-0,09	-0,78	-0,04	-0,10	-0,78	-0,11	-0,21	-0,84	-0,14	-0,25	-0,86
44	1,10	103	-0,40	-0,66	-0,67	-0,40	-0,66	-0,67	-0,40	-0,66	-0,67	-0,44	-0,73	-0,66
			-0,04	-0,10	-0,75	-0,05	-0,12	-0,74	-0,12	-0,23	-0,73	-0,14	-0,27	-0,72
45	1,10	104	-0,39	-0,67	-0,30	-0,39	-0,67	-0,30	-0,39	-0,67	-0,30	-0,43	-0,73	-0,26
			-0,04	-0,11	-0,71	-0,05	-0,13	-0,70	-0,12	-0,24	-0,62	-0,14	-0,28	-0,59
8	1,10	105	-0,39	-0,68	0,08	-0,39	-0,68	0,08	-0,39	-0,68	0,08	-0,43	-0,74	0,16
			-0,04	-0,14	-0,67	-0,05	-0,16	-0,65	-0,12	-0,27	-0,50	-0,14	-0,31	-0,45
7	2,20	106	-0,80	-1,23	-1,80	-0,80	-1,23	-1,80	-0,80	-1,23	-1,80	-0,88	-1,35	-1,91
			-0,07	-0,16	-0,83	-0,09	-0,19	-0,86	-0,23	-0,40	-1,05	-0,28	-0,48	-1,12
42	2,20	107	-0,79	-1,28	-1,41	-0,79	-1,28	-1,41	-0,79	-1,28	-1,41	-0,88	-1,41	-1,48
			-0,07	-0,17	-0,80	-0,09	-0,20	-0,82	-0,23	-0,42	-0,94	-0,28	-0,50	-0,98
43	2,20	108	-0,80	-1,33	-1,04	-0,80	-1,33	-1,04	-0,80	-1,33	-1,04	-0,88	-1,46	-1,07
			-0,07	-0,18	-0,78	-0,09	-0,22	-0,78	-0,23	-0,44	-0,84	-0,29	-0,53	-0,86
44	2,20	109	-0,80	-1,38	-0,67	-0,80	-1,38	-0,67	-0,80	-1,38	-0,67	-0,88	-1,52	-0,67
			-0,07	-0,19	-0,75	-0,09	-0,23	-0,74	-0,23	-0,46	-0,73	-0,29	-0,55	-0,72
45	2,20	110	-0,80	-1,44	-0,30	-0,80	-1,44	-0,30	-0,80	-1,44	-0,30	-0,88	-1,58	-0,26
			-0,07	-0,21	-0,72	-0,09	-0,25	-0,70	-0,24	-0,49	-0,62	-0,29	-0,58	-0,59
8	2,20	111	-0,80	-1,53	0,09	-0,80	-1,53	0,09	-0,80	-1,53	0,09	-0,88	-1,67	0,18
			-0,07	-0,24	-0,68	-0,09	-0,28	-0,66	-0,24	-0,53	-0,51	-0,29	-0,63	-0,45
42	3,30	112	-1,20	-2,02	-1,42	-1,20	-2,02	-1,42	-1,20	-2,02	-1,42	-1,33	-2,22	-1,49
			-0,10	-0,27	-0,80	-0,14	-0,32	-0,82	-0,35	-0,66	-0,94	-0,43	-0,79	-0,99
43	3,30	113	-1,20	-2,07	-1,04	-1,20	-2,07	-1,04	-1,20	-2,07	-1,04	-1,33	-2,28	-1,07
			-0,10	-0,27	-0,78	-0,14	-0,33	-0,79	-0,35	-0,68	-0,84	-0,43	-0,81	-0,86
44	3,30	114	-1,20	-2,13	-0,68	-1,20	-2,13	-0,68	-1,20	-2,13	-0,68	-1,33	-2,34	-0,67
			-0,10	-0,28	-0,75	-0,14	-0,34	-0,75	-0,35	-0,70	-0,73	-0,43	-0,83	-0,73
45	3,30	115	-1,20	-2,18	-0,30	-1,20	-2,18	-0,30	-1,20	-2,18	-0,30	-1,33	-2,40	-0,25

Arch. Marco Amabili

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 26 - Prop.Modolo:-Fx-0.3*Fy-Ecc5%														
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE											
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
46	0,00	116	-0,10	-0,29	-0,72	-0,14	-0,34	-0,70	-0,35	-0,72	-0,62	-0,43	-0,85	-0,59
			0,00	0,00	-1,07	0,00	0,00	-1,07	0,00	0,00	-1,07	0,00	0,00	-1,11
			0,00	0,00	-0,78	0,00	0,00	-0,79	0,00	0,00	-0,85	0,00	0,00	-0,87
47	0,00	117	0,00	0,00	-0,91	0,00	0,00	-0,91	0,00	0,00	-0,91	0,00	0,00	-0,93
			0,00	0,00	-0,77	0,00	0,00	-0,77	0,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	-0,81
48	0,00	118	0,00	0,00	-0,73	0,00	0,00	-0,73	0,00	0,00	-0,73	0,00	0,00	-0,73
			0,00	0,00	-0,74	0,00	0,00	-0,74	0,00	0,00	-0,74	0,00	0,00	-0,74
49	0,00	119	0,00	0,00	-0,55	0,00	0,00	-0,55	0,00	0,00	-0,55	0,00	0,00	-0,53
			0,00	0,00	-0,71	0,00	0,00	-0,71	0,00	0,00	-0,67	0,00	0,00	-0,66
50	0,00	120	0,00	0,00	-0,36	0,00	0,00	-0,36	0,00	0,00	-0,36	0,00	0,00	-0,33
			0,00	0,00	-0,68	0,00	0,00	-0,67	0,00	0,00	-0,60	0,00	0,00	-0,58
34	1,10	121	-0,20	-0,83	-1,25	-0,20	-0,83	-1,25	-0,20	-0,83	-1,25	-0,22	-0,91	-1,30
			-0,02	-0,11	-0,81	-0,03	-0,13	-0,82	-0,07	-0,27	-0,91	-0,08	-0,32	-0,94
46	1,10	122	-0,21	-0,87	-1,08	-0,21	-0,87	-1,08	-0,21	-0,87	-1,08	-0,23	-0,96	-1,11
			-0,02	-0,11	-0,79	-0,03	-0,13	-0,79	-0,07	-0,28	-0,85	-0,08	-0,34	-0,87
47	1,10	123	-0,21	-0,93	-0,91	-0,21	-0,93	-0,91	-0,21	-0,93	-0,91	-0,23	-1,02	-0,92
			-0,03	-0,11	-0,77	-0,03	-0,14	-0,77	-0,07	-0,30	-0,80	-0,08	-0,36	-0,81
48	1,10	124	-0,22	-0,95	-0,73	-0,22	-0,95	-0,73	-0,22	-0,95	-0,73	-0,24	-1,05	-0,73
			-0,03	-0,11	-0,74	-0,04	-0,14	-0,74	-0,07	-0,30	-0,74	-0,09	-0,37	-0,74
49	1,10	125	-0,22	-0,93	-0,55	-0,22	-0,93	-0,55	-0,22	-0,93	-0,55	-0,24	-1,02	-0,54
			-0,03	-0,11	-0,71	-0,04	-0,14	-0,71	-0,07	-0,30	-0,68	-0,09	-0,36	-0,66
50	1,10	126	-0,21	-0,89	-0,37	-0,21	-0,89	-0,37	-0,21	-0,89	-0,37	-0,23	-0,98	-0,33
			-0,03	-0,11	-0,68	-0,04	-0,13	-0,67	-0,07	-0,29	-0,61	-0,09	-0,34	-0,58
35	1,10	127	-0,21	-0,88	-0,17	-0,21	-0,88	-0,17	-0,21	-0,88	-0,17	-0,23	-0,97	-0,12
			-0,03	-0,11	-0,64	-0,04	-0,13	-0,63	-0,07	-0,28	-0,54	-0,09	-0,34	-0,50
34	2,20	128	-0,43	-1,86	-1,27	-0,43	-1,86	-1,27	-0,43	-1,86	-1,27	-0,47	-2,05	-1,32
			-0,06	-0,23	-0,82	-0,07	-0,28	-0,83	-0,14	-0,60	-0,92	-0,17	-0,72	-0,95
46	2,20	129	-0,43	-1,93	-1,08	-0,43	-1,93	-1,08	-0,43	-1,93	-1,08	-0,47	-2,12	-1,11
			-0,06	-0,23	-0,79	-0,07	-0,28	-0,80	-0,14	-0,62	-0,86	-0,17	-0,74	-0,88
47	2,20	130	-0,43	-1,96	-0,91	-0,43	-1,96	-0,91	-0,43	-1,96	-0,91	-0,47	-2,16	-0,92
			-0,06	-0,23	-0,77	-0,07	-0,29	-0,77	-0,14	-0,62	-0,80	-0,17	-0,75	-0,81
48	2,20	131	-0,43	-1,96	-0,74	-0,43	-1,96	-0,74	-0,43	-1,96	-0,74	-0,47	-2,16	-0,73
			-0,06	-0,24	-0,74	-0,07	-0,29	-0,74	-0,15	-0,63	-0,74	-0,17	-0,75	-0,74
49	2,20	132	-0,44	-1,94	-0,56	-0,44	-1,94	-0,56	-0,44	-1,94	-0,56	-0,48	-2,13	-0,54
			-0,06	-0,24	-0,71	-0,07	-0,29	-0,71	-0,15	-0,63	-0,68	-0,18	-0,75	-0,67
50	2,20	133	-0,44	-1,92	-0,37	-0,44	-1,92	-0,37	-0,44	-1,92	-0,37	-0,49	-2,11	-0,34
			-0,06	-0,24	-0,68	-0,07	-0,29	-0,67	-0,15	-0,62	-0,61	-0,18	-0,75	-0,59
35	2,20	134	-0,44	-1,93	-0,16	-0,44	-1,93	-0,16	-0,44	-1,93	-0,16	-0,49	-2,13	-0,11
			-0,06	-0,24	-0,65	-0,07	-0,29	-0,64	-0,15	-0,63	-0,54	-0,18	-0,75	-0,50
46	3,30	135	-0,64	-2,95	-1,09	-0,64	-2,95	-1,09	-0,64	-2,95	-1,09	-0,70	-3,24	-1,12
			-0,09	-0,34	-0,79	-0,10	-0,42	-0,80	-0,21	-0,93	-0,86	-0,26	-1,12	-0,88
47	3,30	136	-0,64	-3,01	-0,91	-0,64	-3,01	-0,91	-0,64	-3,01	-0,91	-0,70	-3,31	-0,93
			-0,09	-0,35	-0,77	-0,10	-0,43	-0,77	-0,21	-0,96	-0,80	-0,25	-1,15	-0,81
48	3,30	137	-0,64	-3,01	-0,74	-0,64	-3,01	-0,74	-0,64	-3,01	-0,74	-0,70	-3,31	-0,74
			-0,09	-0,37	-0,74	-0,11	-0,45	-0,74	-0,22	-0,97	-0,74	-0,26	-1,16	-0,74
49	3,30	138	-0,66	-2,98	-0,56	-0,66	-2,98	-0,56	-0,66	-2,98	-0,56	-0,72	-3,28	-0,54
			-0,09	-0,38	-0,72	-0,11	-0,46	-0,71	-0,22	-0,97	-0,68	-0,26	-1,16	-0,67
50	3,30	139	-0,68	-2,92	-0,36	-0,68	-2,92	-0,36	-0,68	-2,92	-0,36	-0,74	-3,21	-0,33
			-0,10	-0,39	-0,68	-0,11	-0,47	-0,67	-0,23	-0,96	-0,61	-0,27	-1,15	-0,59

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 27 - Prop.Modolo:+Fy-0.3*Fx-Ecc5%														
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE											
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
1	0,00	1	0,00	0,17	-0,67	0,00	0,17	-0,67	0,00	0,17	-0,67	0,01	0,23	-0,74
			0,00	0,10	-0,58	0,00	0,12	-0,61	0,00	0,17	-0,67	0,01	0,23	-0,74
2	0,00	2	0,01	0,07	-0,63	0,01	0,07	-0,63	0,01	0,07	-0,63	0,02	0,08	-0,65
			0,00	0,06	-0,60	0,01	0,06	-0,60	0,01	0,07	-0,63	0,02	0,08	-0,65
3	0,00	3	-0,02	0,06	-0,41	-0,02	0,06	-0,41	-0,02	0,06	-0,41	-0,01	0,08	-0,44
			-0,03	0,05	-0,37	-0,03	0,05	-0,38	-0,02	0,06	-0,41	-0,01	0,08	-0,44
7	0,00	4	0,00	0,11	-0,58	0,00	0,11	-0,58	0,00	0,11	-0,58	0,00	0,14	-0,55
			0,00	0,07	-0,62	0,00	0,08	-0,61	0,00	0,11	-0,58	0,00	0,14	-0,55
8	0,00	5	0,00	0,03	-0,73	0,00	0,03	-0,73	0,00	0,03	-0,73	0,00	0,04	-0,73
			0,00	0,01	-0,74	0,00	0,01	-0,74	0,00	0,03	-0,73	0,00	0,04	-0,73
26	0,00	6	0,00	0,05	-0,37	0,00	0,05	-0,37	0,00	0,05	-0,37	0,01	0,07	-0,29
			0,00	0,02	-0,48	0,00	0,02	-0,45	0,00	0,05	-0,37	0,01	0,07	-0,29
22	0,00	7	-0,04	0,04	-0,31	-0,04	0,04	-0,31	-0,04	0,04	-0,31	-0,04	0,05	-0,29
			-0,03	0,03	-0,32	-0,04	0,04	-0,32	-0,04	0,04	-0,31	-0,04	0,05	-0,29
12	0,00	8	-0,02	0,13	-0,42	-0,02	0,13	-0,42	-0,02	0,13	-0,42	-0,02	0,17	-0,43
			-0,02	0,08	-0,42	-0,02	0,10	-0,42	-0,02	0,13	-0,42	-0,02	0,17	-0,43
16	0,00	9	0,00	0,09	-0,39	0,00	0,09	-0,39	0,00	0,09	-0,39	0,00	0,11	-0,38
			-0,01	0,06	-0,39	-0,01	0,06	-0,39	0,00	0,09	-0,39	0,00	0,11	-0,38
20	0,00	10	-0,03	0,09	-0,36	-0,03	0,09	-0,36	-0,03	0,09	-0,36	-0,04	0,11	-0,37
			-0,03	0,06	-0,34	-0,03	0,07	-0,35	-0,03	0,09	-0,36	-0,04	0,11	-0,37
25	0,00	11	-0,01	0,08	-0,76	-0,01	0,08	-0,76	-0,01	0,08	-0,76	-0,01	0,12	-0,81
			-0,01	0,04	-0,69	-0,01	0,05	-0,71	-0,01	0,08	-0,76	-0,01	0,12	-0,81
4	0,00	12	0,01	0,02	-0,41	0,01	0,02	-0,41	0,01	0,02	-0,41	0,01	0,03	-0,41
			0,01	0,02	-0,40	0,01	0,02	-0,40	0,01	0,02	-0,41	0,01	0,03	-0,41
54	0,00	13	0,00	0,00	-0,50	0,00	0,00	-0,50	0,00	0,00	-0,50	0,00	0,00	-0,50
			0,00	0,00	-0,49	0,00	0,00	-0,49	0,00	0,00	-0,50	0,00	0,00	-0,50
9	0,00	14	0,03	0,04	-0,56	0,03	0,04	-0,56	0,03	0,04	-0,56	0,03	0,05	-0,57
			0,03	0,02	-0,56	0,03	0,03	-0,56	0,03	0,04	-0,56	0,03	0,05	-0,57
34	0,00	15	0,00	0,08	-0,78	0,00	0,08	-0,78	0,00	0,08	-0,78	0,00	0,11	-0,79

Arch. Marco Amabili

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 27 - Prop.Modolo:+Fy-0.3*Fx-Ecc5%														
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE											
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
31	0,00	16	0,00	0,04	-0,75	0,00	0,05	-0,76	0,00	0,08	-0,78	0,00	0,11	-0,79
			-0,01	0,07	-0,51	-0,01	0,07	-0,51	-0,01	0,07	-0,51	-0,01	0,10	-0,52
			-0,01	0,04	-0,51	-0,01	0,05	-0,51	-0,01	0,07	-0,51	-0,01	0,10	-0,52
28	0,00	17	-0,03	0,12	-0,32	-0,03	0,12	-0,32	-0,03	0,12	-0,32	-0,05	0,17	-0,30
			-0,01	0,06	-0,36	-0,02	0,08	-0,35	-0,03	0,12	-0,32	-0,05	0,17	-0,30
55	0,00	18	0,00	0,00	-0,57	0,00	0,00	-0,57	0,00	0,00	-0,57	0,00	0,00	-0,53
			0,00	0,00	-0,62	0,00	0,00	-0,61	0,00	0,00	-0,57	0,00	0,00	-0,53
13	0,00	19	-0,04	0,16	-0,62	-0,04	0,16	-0,62	-0,04	0,16	-0,62	-0,04	0,20	-0,62
			-0,03	0,10	-0,61	-0,03	0,12	-0,62	-0,04	0,16	-0,62	-0,04	0,20	-0,62
17	0,00	20	-0,04	0,11	-0,54	-0,04	0,11	-0,54	-0,04	0,11	-0,54	-0,04	0,15	-0,57
			-0,05	0,06	-0,51	-0,04	0,08	-0,52	-0,04	0,11	-0,54	-0,04	0,15	-0,57
21	0,00	21	-0,06	0,10	-0,29	-0,06	0,10	-0,29	-0,06	0,10	-0,29	-0,06	0,13	-0,27
			-0,05	0,05	-0,32	-0,06	0,06	-0,31	-0,06	0,10	-0,29	-0,06	0,13	-0,27
14	0,00	22	-0,04	0,05	-0,66	-0,04	0,05	-0,66	-0,04	0,05	-0,66	-0,04	0,06	-0,65
			-0,04	0,04	-0,67	-0,04	0,05	-0,67	-0,04	0,05	-0,66	-0,04	0,06	-0,65
18	0,00	23	-0,05	0,06	-0,47	-0,05	0,06	-0,47	-0,05	0,06	-0,47	-0,04	0,07	-0,49
			-0,05	0,05	-0,46	-0,05	0,05	-0,46	-0,05	0,06	-0,47	-0,04	0,07	-0,49
19	0,00	24	-0,03	0,08	-0,37	-0,03	0,08	-0,37	-0,03	0,08	-0,37	-0,02	0,11	-0,38
			-0,03	0,05	-0,36	-0,03	0,06	-0,36	-0,03	0,08	-0,37	-0,02	0,11	-0,38
23	0,00	25	-0,04	0,07	-0,32	-0,04	0,07	-0,32	-0,04	0,07	-0,32	-0,05	0,10	-0,31
			-0,04	0,03	-0,35	-0,04	0,05	-0,34	-0,04	0,07	-0,32	-0,05	0,10	-0,31
56	0,00	26	0,00	0,00	-0,62	0,00	0,00	-0,62	0,00	0,00	-0,62	0,00	0,00	-0,63
			0,00	0,00	-0,60	0,00	0,00	-0,61	0,00	0,00	-0,62	0,00	0,00	-0,63
27	0,00	27	-0,01	0,07	-0,17	-0,01	0,07	-0,17	-0,01	0,07	-0,17	-0,01	0,10	-0,12
			-0,02	0,04	-0,23	-0,02	0,05	-0,21	-0,01	0,07	-0,17	-0,01	0,10	-0,12
24	0,00	28	0,00	0,06	-0,33	0,00	0,06	-0,33	0,00	0,06	-0,33	0,00	0,08	-0,36
			0,00	0,03	-0,29	0,00	0,04	-0,30	0,00	0,06	-0,33	0,00	0,08	-0,36
53	0,00	29	0,00	0,00	-0,40	0,00	0,00	-0,40	0,00	0,00	-0,40	0,00	0,00	-0,42
			0,00	0,00	-0,36	0,00	0,00	-0,37	0,00	0,00	-0,40	0,00	0,00	-0,42
10	0,00	30	0,01	0,04	-0,56	0,01	0,04	-0,56	0,01	0,04	-0,56	0,01	0,06	-0,56
			0,01	0,02	-0,56	0,01	0,03	-0,56	0,01	0,04	-0,56	0,01	0,06	-0,56
35	0,00	31	0,01	0,08	-0,68	0,01	0,08	-0,68	0,01	0,08	-0,68	0,01	0,11	-0,67
			0,01	0,05	-0,68	0,01	0,06	-0,68	0,01	0,08	-0,68	0,01	0,11	-0,67
11	0,00	32	-0,03	0,14	-0,40	-0,03	0,14	-0,40	-0,03	0,14	-0,40	-0,03	0,18	-0,42
			-0,03	0,08	-0,38	-0,03	0,10	-0,38	-0,03	0,14	-0,40	-0,03	0,18	-0,42
15	0,00	33	0,02	0,11	-0,63	0,02	0,11	-0,63	0,02	0,11	-0,63	0,02	0,15	-0,62
			0,02	0,06	-0,63	0,02	0,07	-0,63	0,02	0,11	-0,63	0,02	0,15	-0,62
36	0,00	34	0,00	0,22	-0,47	0,00	0,22	-0,47	0,00	0,22	-0,47	0,00	0,30	-0,49
			0,00	0,12	-0,44	0,00	0,15	-0,45	0,00	0,22	-0,47	0,00	0,30	-0,49
29	0,00	35	-0,08	0,12	-0,50	-0,08	0,12	-0,50	-0,08	0,12	-0,50	-0,09	0,16	-0,48
			-0,06	0,07	-0,52	-0,07	0,08	-0,52	-0,08	0,12	-0,50	-0,09	0,16	-0,48
30	0,00	36	-0,03	0,24	-0,33	-0,03	0,24	-0,33	-0,03	0,24	-0,33	-0,05	0,31	-0,29
			-0,01	0,14	-0,37	-0,02	0,17	-0,36	-0,03	0,24	-0,33	-0,05	0,31	-0,29
33	0,00	37	-0,01	0,14	-0,53	-0,01	0,14	-0,53	-0,01	0,14	-0,53	-0,01	0,20	-0,53
			-0,01	0,05	-0,53	-0,01	0,08	-0,53	-0,01	0,14	-0,53	-0,01	0,20	-0,53
32	0,00	38	-0,02	0,09	-0,64	-0,02	0,09	-0,64	-0,02	0,09	-0,64	-0,02	0,13	-0,64
			-0,02	0,05	-0,64	-0,02	0,06	-0,64	-0,02	0,09	-0,64	-0,02	0,13	-0,64
1	3,30	39	0,18	2,61	-0,72	0,18	2,61	-0,72	0,18	2,61	-0,72	0,23	3,49	-0,80
			0,12	1,43	-0,62	0,14	1,76	-0,65	0,18	2,61	-0,72	0,23	3,49	-0,80
2	3,30	40	0,18	2,48	-0,75	0,18	2,48	-0,75	0,18	2,48	-0,75	0,23	3,31	-0,77
			0,12	1,35	-0,71	0,14	1,67	-0,72	0,18	2,48	-0,75	0,23	3,31	-0,77
3	3,30	41	0,18	2,34	-0,47	0,18	2,34	-0,47	0,18	2,34	-0,47	0,23	3,13	-0,50
			0,12	1,28	-0,42	0,14	1,58	-0,43	0,18	2,34	-0,47	0,23	3,13	-0,50
4	3,30	42	0,12	2,34	-0,47	0,12	2,34	-0,47	0,12	2,34	-0,47	0,15	3,13	-0,48
			0,08	1,28	-0,47	0,09	1,58	-0,47	0,12	2,34	-0,47	0,15	3,13	-0,48
7	3,30	43	0,09	2,61	-0,61	0,09	2,61	-0,61	0,09	2,61	-0,61	0,11	3,49	-0,58
			0,07	1,43	-0,65	0,08	1,76	-0,64	0,09	2,61	-0,61	0,11	3,49	-0,58
8	3,30	44	0,09	2,48	-0,79	0,09	2,48	-0,79	0,09	2,48	-0,79	0,11	3,31	-0,79
			0,07	1,35	-0,79	0,08	1,67	-0,79	0,09	2,48	-0,79	0,11	3,31	-0,79
9	3,30	45	0,07	2,34	-0,65	0,07	2,34	-0,65	0,07	2,34	-0,65	0,08	3,14	-0,65
			0,05	1,28	-0,64	0,06	1,58	-0,65	0,07	2,34	-0,65	0,08	3,14	-0,65
10	3,30	46	0,06	2,24	-0,60	0,06	2,24	-0,60	0,06	2,24	-0,60	0,07	3,00	-0,60
			0,05	1,22	-0,60	0,05	1,51	-0,60	0,06	2,24	-0,60	0,07	3,00	-0,60
11	3,30	47	0,06	2,14	-0,45	0,06	2,14	-0,45	0,06	2,14	-0,45	0,07	2,87	-0,47
			0,05	1,17	-0,42	0,05	1,44	-0,43	0,06	2,14	-0,45	0,07	2,87	-0,47
12	3,30	48	0,01	2,61	-0,47	0,01	2,61	-0,47	0,01	2,61	-0,47	-0,01	3,49	-0,47
			0,02	1,43	-0,46	0,02	1,76	-0,46	0,01	2,61	-0,47	-0,01	3,49	-0,47
13	3,30	49	-0,01	2,52	-0,70	-0,01	2,52	-0,70	-0,01	2,52	-0,70	-0,02	3,37	-0,71
			0,01	1,38	-0,70	0,00	1,70	-0,70	-0,01	2,52	-0,70	-0,02	3,37	-0,71
14	3,30	50	-0,01	2,43	-0,76	-0,01	2,43	-0,76	-0,01	2,43	-0,76	-0,02	3,25	-0,75
			0,01	1,32	-0,77	0,00	1,63	-0,77	-0,01	2,43	-0,76	-0,02	3,25	-0,75
15	3,30	51	-0,03	2,20	-0,70	-0,03	2,20	-0,70	-0,03	2,20	-0,70	-0,05	2,92	-0,70
			-0,01	1,24	-0,70	-0,02	1,51	-0,70	-0,03	2,20	-0,70	-0,05	2,92	-0,70
16	3,30	52	-0,11	2,61	-0,44	-0,11	2,61	-0,44	-0,11	2,61	-0,44	-0,16	3,49	-0,43
			-0,05	1,43	-0,45	-0,06	1,76	-0,44	-0,11	2,61	-0,44	-0,16	3,49	-0,43
17	3,30	53	-0,11	2,53	-0,64	-0,11	2,53	-0,64	-0,11	2,53	-0,64	-0,16	3,39	-0,66
			-0,05	1,38	-0,60	-0,06	1,71	-0,61	-0,11	2,53	-0,64	-0,16	3,39	-0,66
18	3,30	54	-0,11	2,48	-0,58	-0,11	2,48	-0,58	-0,11	2,48	-0,58	-0,16	3,31	-0,60
			-0,05	1,35	-0,56	-0,06	1,67	-0,57	-0,11	2,48	-0,58	-0,16	3,31	-0,60
19	3,30	55	-0,11	2,39	-0,44	-0,11	2,39	-0,44	-0,11	2,39	-0,44	-0,15	3,20	-0,45
			-0,04	1,30	-0,43	-0,06	1,61	-0,43	-0,11	2,39	-0,44	-0,15	3,20	-0,45
20	3,30	56	-0,17	2,61	-0,43	-0,17	2,61	-0,43	-0,17	2,61	-0,43	-0,24	3,49	-0,45
			-0,08	1,43	-0,41	-0,10	1,76	-0,42	-0,17	2,61	-0,43	-0,24	3,49	-0,45
21	3,30	57	-0,17	2,53	-0,32	-0,17	2,53	-0,32	-0,17	2,53	-0,32	-0,24	3,39	-0,29

Arch. Marco Amabili

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 27 - Prop.Modolo:+Fy-0.3*Fx-Ecc5%														
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE											
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
22	3,30	58	-0,08	1,38	-0,36	-0,10	1,71	-0,35	-0,17	2,53	-0,32	-0,24	3,39	-0,29
			-0,17	2,48	-0,36	-0,17	2,48	-0,36	-0,17	2,48	-0,36	-0,24	3,31	-0,35
			-0,08	1,35	-0,38	-0,10	1,67	-0,38	-0,17	2,48	-0,36	-0,24	3,31	-0,35
23	3,30	59	-0,17	2,39	-0,36	-0,17	2,39	-0,36	-0,17	2,39	-0,36	-0,23	3,20	-0,34
			-0,08	1,30	-0,38	-0,10	1,61	-0,37	-0,17	2,39	-0,36	-0,23	3,20	-0,34
24	3,30	60	-0,21	2,40	-0,38	-0,21	2,40	-0,38	-0,21	2,40	-0,38	-0,30	3,21	-0,41
			-0,10	1,31	-0,33	-0,13	1,62	-0,34	-0,21	2,40	-0,38	-0,30	3,21	-0,41
25	3,30	61	-0,27	2,61	-0,80	-0,27	2,61	-0,80	-0,27	2,61	-0,80	-0,37	3,49	-0,86
			-0,13	1,43	-0,73	-0,17	1,76	-0,75	-0,27	2,61	-0,80	-0,37	3,49	-0,86
26	3,30	62	-0,27	2,48	-0,40	-0,27	2,48	-0,40	-0,27	2,48	-0,40	-0,37	3,31	-0,31
			-0,13	1,35	-0,52	-0,17	1,67	-0,49	-0,27	2,48	-0,40	-0,37	3,31	-0,31
27	3,30	63	-0,27	2,40	-0,18	-0,27	2,40	-0,18	-0,27	2,40	-0,18	-0,37	3,21	-0,13
			-0,13	1,31	-0,25	-0,17	1,62	-0,23	-0,27	2,40	-0,18	-0,37	3,21	-0,13
28	3,30	64	-0,37	2,34	-0,35	-0,37	2,34	-0,35	-0,37	2,34	-0,35	-0,50	3,13	-0,32
			-0,19	1,28	-0,39	-0,24	1,58	-0,38	-0,37	2,34	-0,35	-0,50	3,13	-0,32
29	3,30	65	-0,37	2,18	-0,56	-0,37	2,18	-0,56	-0,37	2,18	-0,56	-0,50	2,93	-0,54
			-0,19	1,19	-0,59	-0,24	1,47	-0,58	-0,37	2,18	-0,56	-0,50	2,93	-0,54
30	3,30	66	-0,37	2,03	-0,35	-0,37	2,03	-0,35	-0,37	2,03	-0,35	-0,50	2,72	-0,31
			-0,19	1,11	-0,39	-0,24	1,37	-0,38	-0,37	2,03	-0,35	-0,50	2,72	-0,31
31	3,30	67	-0,22	2,34	-0,60	-0,22	2,34	-0,60	-0,22	2,34	-0,60	-0,30	3,13	-0,60
			-0,10	1,28	-0,59	-0,13	1,58	-0,59	-0,22	2,34	-0,60	-0,30	3,13	-0,60
32	3,30	68	-0,22	2,18	-0,74	-0,22	2,18	-0,74	-0,22	2,18	-0,74	-0,30	2,93	-0,74
			-0,10	1,19	-0,74	-0,13	1,47	-0,74	-0,22	2,18	-0,74	-0,30	2,93	-0,74
33	3,30	69	-0,22	2,03	-0,59	-0,22	2,03	-0,59	-0,22	2,03	-0,59	-0,30	2,72	-0,59
			-0,10	1,11	-0,59	-0,13	1,37	-0,59	-0,22	2,03	-0,59	-0,30	2,72	-0,59
34	3,30	70	-0,04	2,38	-0,82	-0,04	2,38	-0,82	-0,04	2,38	-0,82	-0,06	3,17	-0,83
			-0,03	1,32	-0,79	-0,04	1,62	-0,80	-0,04	2,38	-0,82	-0,06	3,17	-0,83
35	3,30	71	-0,05	2,13	-0,71	-0,05	2,13	-0,71	-0,05	2,13	-0,71	-0,06	2,86	-0,71
			-0,03	1,15	-0,71	-0,03	1,43	-0,71	-0,05	2,13	-0,71	-0,06	2,86	-0,71
36	3,30	72	-0,06	2,03	-0,50	-0,06	2,03	-0,50	-0,06	2,03	-0,50	-0,10	2,72	-0,52
			-0,02	1,11	-0,47	-0,03	1,37	-0,48	-0,06	2,03	-0,50	-0,10	2,72	-0,52
5	0,00	73	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,74
			0,00	0,00	-0,69	0,00	0,00	-0,70	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,74
6	0,00	74	0,00	0,00	-0,64	0,00	0,00	-0,64	0,00	0,00	-0,64	0,00	0,00	-0,64
			0,00	0,00	-0,65	0,00	0,00	-0,65	0,00	0,00	-0,64	0,00	0,00	-0,64
37	0,00	75	0,00	0,00	-0,56	0,00	0,00	-0,56	0,00	0,00	-0,56	0,00	0,00	-0,52
			0,00	0,00	-0,61	0,00	0,00	-0,60	0,00	0,00	-0,56	0,00	0,00	-0,52
38	0,00	76	0,00	0,00	-0,47	0,00	0,00	-0,47	0,00	0,00	-0,47	0,00	0,00	-0,41
			0,00	0,00	-0,56	0,00	0,00	-0,53	0,00	0,00	-0,47	0,00	0,00	-0,41
5	1,07	77	-0,08	0,69	-0,72	-0,08	0,69	-0,72	-0,08	0,69	-0,72	-0,11	0,93	-0,74
			-0,04	0,36	-0,69	-0,05	0,45	-0,70	-0,08	0,69	-0,72	-0,11	0,93	-0,74
6	1,04	78	-0,08	0,68	-0,64	-0,08	0,68	-0,64	-0,08	0,68	-0,64	-0,11	0,91	-0,64
			-0,04	0,35	-0,65	-0,05	0,45	-0,65	-0,08	0,68	-0,64	-0,11	0,91	-0,64
5	2,26	79	-0,18	1,70	-0,72	-0,18	1,70	-0,72	-0,18	1,70	-0,72	-0,25	2,29	-0,75
			-0,09	0,91	-0,69	-0,12	1,14	-0,70	-0,18	1,70	-0,72	-0,25	2,29	-0,75
6	2,33	80	-0,19	1,71	-0,64	-0,19	1,71	-0,64	-0,19	1,71	-0,64	-0,26	2,30	-0,63
			-0,09	0,92	-0,65	-0,12	1,15	-0,65	-0,19	1,71	-0,64	-0,26	2,30	-0,63
39	2,40	81	-0,20	1,72	-0,55	-0,20	1,72	-0,55	-0,20	1,72	-0,55	-0,28	2,31	-0,51
			-0,10	0,92	-0,61	-0,13	1,15	-0,59	-0,20	1,72	-0,55	-0,28	2,31	-0,51
40	2,40	82	-0,20	1,67	-0,49	-0,20	1,67	-0,49	-0,20	1,67	-0,49	-0,28	2,25	-0,42
			-0,09	0,89	-0,57	-0,13	1,11	-0,55	-0,20	1,67	-0,49	-0,28	2,25	-0,42
41	2,40	83	-0,20	1,62	-0,41	-0,20	1,62	-0,41	-0,20	1,62	-0,41	-0,28	2,19	-0,33
			-0,09	0,85	-0,53	-0,12	1,07	-0,50	-0,20	1,62	-0,41	-0,28	2,19	-0,33
5	3,30	84	-0,27	2,58	-0,72	-0,27	2,58	-0,72	-0,27	2,58	-0,72	-0,37	3,46	-0,75
			-0,13	1,41	-0,69	-0,17	1,74	-0,70	-0,27	2,58	-0,72	-0,37	3,46	-0,75
6	3,30	85	-0,27	2,56	-0,64	-0,27	2,56	-0,64	-0,27	2,56	-0,64	-0,37	3,42	-0,63
			-0,13	1,40	-0,65	-0,17	1,73	-0,65	-0,27	2,56	-0,64	-0,37	3,42	-0,63
37	3,30	86	-0,27	2,53	-0,56	-0,27	2,53	-0,56	-0,27	2,53	-0,56	-0,37	3,39	-0,52
			-0,13	1,38	-0,61	-0,17	1,71	-0,60	-0,27	2,53	-0,56	-0,37	3,39	-0,52
38	3,30	87	-0,27	2,50	-0,48	-0,27	2,50	-0,48	-0,27	2,50	-0,48	-0,37	3,35	-0,41
			-0,13	1,37	-0,57	-0,17	1,69	-0,54	-0,27	2,50	-0,48	-0,37	3,35	-0,41
25	1,10	88	-0,08	0,69	-0,80	-0,08	0,69	-0,80	-0,08	0,69	-0,80	-0,12	0,94	-0,85
			-0,04	0,34	-0,72	-0,05	0,44	-0,74	-0,08	0,69	-0,80	-0,12	0,94	-0,85
25	2,20	89	-0,18	1,70	-0,81	-0,18	1,70	-0,81	-0,18	1,70	-0,81	-0,25	2,29	-0,87
			-0,09	0,91	-0,73	-0,11	1,13	-0,75	-0,18	1,70	-0,81	-0,25	2,29	-0,87
26	1,10	90	-0,09	0,45	-0,39	-0,09	0,45	-0,39	-0,09	0,45	-0,39	-0,11	0,64	-0,30
			-0,05	0,19	-0,51	-0,06	0,27	-0,47	-0,09	0,45	-0,39	-0,11	0,64	-0,30
26	2,20	91	-0,18	1,41	-0,39	-0,18	1,41	-0,39	-0,18	1,41	-0,39	-0,25	1,92	-0,30
			-0,09	0,73	-0,52	-0,11	0,92	-0,48	-0,18	1,41	-0,39	-0,25	1,92	-0,30
39	1,00	92	-0,08	0,60	-0,55	-0,08	0,60	-0,55	-0,08	0,60	-0,55	-0,11	0,81	-0,51
			-0,04	0,31	-0,61	-0,05	0,39	-0,59	-0,08	0,60	-0,55	-0,11	0,81	-0,51
40	1,00	93	-0,09	0,48	-0,48	-0,09	0,48	-0,48	-0,09	0,48	-0,48	-0,11	0,66	-0,42
			-0,05	0,23	-0,56	-0,06	0,30	-0,54	-0,09	0,48	-0,48	-0,11	0,66	-0,42
41	1,00	94	-0,08	0,41	-0,40	-0,08	0,41	-0,40	-0,08	0,41	-0,40	-0,11	0,58	-0,32
			-0,05	0,18	-0,51	-0,06	0,24	-0,48	-0,08	0,41	-0,40	-0,11	0,58	-0,32
53	3,30	95	-0,21	2,38	-0,40	-0,21	2,38	-0,40	-0,21	2,38	-0,40	-0,30	3,19	-0,42
			-0,10	1,30	-0,36	-0,13	1,61	-0,37	-0,21	2,38	-0,40	-0,30	3,19	-0,42
42	0,00	96	0,00	0,00	-0,65	0,00	0,00	-0,65	0,00	0,00	-0,65	0,00	0,00	-0,62
			0,00	0,00	-0,68	0,00	0,00	-0,67	0,00	0,00	-0,65	0,00	0,00	-0,62
43	0,00	97	0,00	0,00	-0,69	0,00	0,00	-0,69	0,00	0,00	-0,69	0,00	0,00	-0,67
			0,00	0,00	-0,71	0,00	0,00	-0,70	0,00	0,00	-0,69	0,00	0,00	-0,67
44	0,00	98	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,71
			0,00	0,00	-0,74	0,00	0,00	-0,73	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,71
45	0,00	99	0,00	0,00	-0,75	0,00	0,00	-0,75	0,00	0,00	-0,75	0,00	0,00	-0,74

Arch. Marco Amabili

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 27 - Prop.Modolo: +Fy-0.3*Fx-Ecc5%														
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE											
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
7	1,10	100	0,00	0,00	-0,75	0,00	0,00	-0,75	0,00	0,00	-0,75	0,00	0,00	-0,74
			0,03	0,75	-0,61	0,03	0,75	-0,61	0,03	0,75	-0,61	0,04	0,99	-0,58
			0,03	0,42	-0,65	0,03	0,51	-0,64	0,03	0,75	-0,61	0,04	0,99	-0,58
42	1,10	101	0,03	0,77	-0,65	0,03	0,77	-0,65	0,03	0,77	-0,65	0,04	1,02	-0,62
			0,03	0,42	-0,68	0,03	0,52	-0,67	0,03	0,77	-0,65	0,04	1,02	-0,62
43	1,10	102	0,03	0,78	-0,69	0,03	0,78	-0,69	0,03	0,78	-0,69	0,04	1,05	-0,67
			0,02	0,43	-0,71	0,03	0,53	-0,70	0,03	0,78	-0,69	0,04	1,05	-0,67
44	1,10	103	0,03	0,77	-0,72	0,03	0,77	-0,72	0,03	0,77	-0,72	0,03	1,03	-0,71
			0,02	0,41	-0,74	0,02	0,51	-0,73	0,03	0,77	-0,72	0,03	1,03	-0,71
45	1,10	104	0,02	0,71	-0,74	0,02	0,71	-0,74	0,02	0,71	-0,74	0,03	0,96	-0,74
			0,02	0,37	-0,75	0,02	0,47	-0,75	0,02	0,71	-0,74	0,03	0,96	-0,74
8	1,10	105	0,03	0,61	-0,77	0,03	0,61	-0,77	0,03	0,61	-0,77	0,03	0,83	-0,77
			0,02	0,30	-0,77	0,02	0,39	-0,77	0,03	0,61	-0,77	0,03	0,83	-0,77
7	2,20	106	0,06	1,76	-0,61	0,06	1,76	-0,61	0,06	1,76	-0,61	0,07	2,35	-0,58
			0,05	0,97	-0,66	0,05	1,19	-0,64	0,06	1,76	-0,61	0,07	2,35	-0,58
42	2,20	107	0,06	1,68	-0,65	0,06	1,68	-0,65	0,06	1,68	-0,65	0,07	2,25	-0,62
			0,05	0,92	-0,68	0,05	1,14	-0,67	0,06	1,68	-0,65	0,07	2,25	-0,62
43	2,20	108	0,06	1,65	-0,69	0,06	1,65	-0,69	0,06	1,65	-0,69	0,07	2,21	-0,67
			0,05	0,90	-0,71	0,05	1,11	-0,70	0,06	1,65	-0,69	0,07	2,21	-0,67
44	2,20	109	0,06	1,62	-0,72	0,06	1,62	-0,72	0,06	1,62	-0,72	0,07	2,17	-0,71
			0,04	0,88	-0,74	0,05	1,09	-0,73	0,06	1,62	-0,72	0,07	2,17	-0,71
45	2,20	110	0,06	1,60	-0,75	0,06	1,60	-0,75	0,06	1,60	-0,75	0,07	2,14	-0,74
			0,04	0,86	-0,76	0,05	1,07	-0,75	0,06	1,60	-0,75	0,07	2,14	-0,74
8	2,20	111	0,06	1,59	-0,78	0,06	1,59	-0,78	0,06	1,59	-0,78	0,07	2,14	-0,78
			0,04	0,85	-0,78	0,05	1,06	-0,78	0,06	1,59	-0,78	0,07	2,14	-0,78
42	3,30	112	0,09	2,58	-0,65	0,09	2,58	-0,65	0,09	2,58	-0,65	0,11	3,46	-0,63
			0,07	1,41	-0,68	0,08	1,74	-0,68	0,09	2,58	-0,65	0,11	3,46	-0,63
43	3,30	113	0,09	2,56	-0,69	0,09	2,56	-0,69	0,09	2,56	-0,69	0,11	3,42	-0,67
			0,07	1,40	-0,71	0,08	1,73	-0,70	0,09	2,56	-0,69	0,11	3,42	-0,67
44	3,30	114	0,09	2,53	-0,72	0,09	2,53	-0,72	0,09	2,53	-0,72	0,11	3,39	-0,71
			0,07	1,38	-0,74	0,08	1,71	-0,73	0,09	2,53	-0,72	0,11	3,39	-0,71
45	3,30	115	0,09	2,50	-0,75	0,09	2,50	-0,75	0,09	2,50	-0,75	0,11	3,35	-0,74
			0,07	1,37	-0,76	0,08	1,69	-0,76	0,09	2,50	-0,75	0,11	3,35	-0,74
46	0,00	116	0,00	0,00	-0,79	0,00	0,00	-0,79	0,00	0,00	-0,79	0,00	0,00	-0,80
			0,00	0,00	-0,77	0,00	0,00	-0,78	0,00	0,00	-0,79	0,00	0,00	-0,80
47	0,00	117	0,00	0,00	-0,78	0,00	0,00	-0,78	0,00	0,00	-0,78	0,00	0,00	-0,79
			0,00	0,00	-0,77	0,00	0,00	-0,77	0,00	0,00	-0,78	0,00	0,00	-0,79
48	0,00	118	0,00	0,00	-0,77	0,00	0,00	-0,77	0,00	0,00	-0,77	0,00	0,00	-0,77
			0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,77	0,00	0,00	-0,77
49	0,00	119	0,00	0,00	-0,75	0,00	0,00	-0,75	0,00	0,00	-0,75	0,00	0,00	-0,75
			0,00	0,00	-0,74	0,00	0,00	-0,74	0,00	0,00	-0,75	0,00	0,00	-0,75
50	0,00	120	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,72
			0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,72
34	1,10	121	-0,01	0,72	-0,80	-0,01	0,72	-0,80	-0,01	0,72	-0,80	-0,01	0,96	-0,82
			-0,01	0,39	-0,78	-0,01	0,48	-0,78	-0,01	0,72	-0,80	-0,01	0,96	-0,82
46	1,10	122	-0,01	0,71	-0,79	-0,01	0,71	-0,79	-0,01	0,71	-0,79	-0,01	0,94	-0,81
			-0,01	0,39	-0,77	-0,01	0,48	-0,78	-0,01	0,71	-0,79	-0,01	0,94	-0,81
47	1,10	123	-0,01	0,71	-0,78	-0,01	0,71	-0,78	-0,01	0,71	-0,78	-0,02	0,94	-0,79
			-0,01	0,39	-0,77	-0,01	0,48	-0,77	-0,01	0,71	-0,78	-0,02	0,94	-0,79
48	1,10	124	-0,01	0,70	-0,77	-0,01	0,70	-0,77	-0,01	0,70	-0,77	-0,02	0,93	-0,77
			-0,01	0,38	-0,76	-0,01	0,47	-0,76	-0,01	0,70	-0,77	-0,02	0,93	-0,77
49	1,10	125	-0,02	0,68	-0,75	-0,02	0,68	-0,75	-0,02	0,68	-0,75	-0,02	0,91	-0,75
			-0,01	0,37	-0,74	-0,01	0,46	-0,74	-0,02	0,68	-0,75	-0,02	0,91	-0,75
50	1,10	126	-0,02	0,66	-0,72	-0,02	0,66	-0,72	-0,02	0,66	-0,72	-0,02	0,88	-0,73
			-0,01	0,36	-0,72	-0,02	0,44	-0,72	-0,02	0,66	-0,72	-0,02	0,88	-0,73
35	1,10	127	-0,02	0,66	-0,70	-0,02	0,66	-0,70	-0,02	0,66	-0,70	-0,02	0,88	-0,70
			-0,01	0,36	-0,70	-0,02	0,45	-0,70	-0,02	0,66	-0,70	-0,02	0,88	-0,70
34	2,20	128	-0,02	1,63	-0,81	-0,02	1,63	-0,81	-0,02	1,63	-0,81	-0,03	2,18	-0,83
			-0,02	0,89	-0,79	-0,02	1,10	-0,79	-0,02	1,63	-0,81	-0,03	2,18	-0,83
46	2,20	129	-0,03	1,54	-0,79	-0,03	1,54	-0,79	-0,03	1,54	-0,79	-0,03	2,06	-0,81
			-0,02	0,85	-0,78	-0,02	1,05	-0,78	-0,03	1,54	-0,79	-0,03	2,06	-0,81
47	2,20	130	-0,03	1,48	-0,78	-0,03	1,48	-0,78	-0,03	1,48	-0,78	-0,03	1,97	-0,79
			-0,02	0,81	-0,77	-0,02	1,00	-0,77	-0,03	1,48	-0,78	-0,03	1,97	-0,79
48	2,20	131	-0,03	1,43	-0,77	-0,03	1,43	-0,77	-0,03	1,43	-0,77	-0,04	1,91	-0,78
			-0,02	0,79	-0,76	-0,02	0,97	-0,76	-0,03	1,43	-0,77	-0,04	1,91	-0,78
49	2,20	132	-0,03	1,41	-0,75	-0,03	1,41	-0,75	-0,03	1,41	-0,75	-0,04	1,88	-0,75
			-0,02	0,77	-0,74	-0,03	0,95	-0,74	-0,03	1,41	-0,75	-0,04	1,88	-0,75
50	2,20	133	-0,03	1,42	-0,73	-0,03	1,42	-0,73	-0,03	1,42	-0,73	-0,04	1,90	-0,73
			-0,02	0,78	-0,72	-0,03	0,96	-0,73	-0,03	1,42	-0,73	-0,04	1,90	-0,73
35	2,20	134	-0,03	1,48	-0,71	-0,03	1,48	-0,71	-0,03	1,48	-0,71	-0,04	1,98	-0,71
			-0,02	0,81	-0,71	-0,03	1,00	-0,71	-0,03	1,48	-0,71	-0,04	1,98	-0,71
46	3,30	135	-0,04	2,34	-0,80	-0,04	2,34	-0,80	-0,04	2,34	-0,80	-0,05	3,12	-0,81
			-0,03	1,30	-0,78	-0,03	1,59	-0,78	-0,04	2,34	-0,80	-0,05	3,12	-0,81
47	3,30	136	-0,04	2,25	-0,78	-0,04	2,25	-0,78	-0,04	2,25	-0,78	-0,05	3,01	-0,80
			-0,03	1,24	-0,77	-0,03	1,53	-0,77	-0,04	2,25	-0,78	-0,05	3,01	-0,80
48	3,30	137	-0,05	2,18	-0,77	-0,05	2,18	-0,77	-0,05	2,18	-0,77	-0,06	2,92	-0,78
			-0,03	1,20	-0,76	-0,04	1,48	-0,76	-0,05	2,18	-0,77	-0,06	2,92	-0,78
49	3,30	138	-0,05	2,14	-0,75	-0,05	2,14	-0,75	-0,05	2,14	-0,75	-0,06	2,86	-0,76
			-0,04	1,16	-0,74	-0,04	1,44	-0,75	-0,05	2,14	-0,75	-0,06	2,86	-0,76
50	3,30	139	-0,05	2,13	-0,73	-0,05	2,13	-0,73	-0,05	2,13	-0,73	-0,06	2,86	-0,73
			-0,04	1,15	-0,73	-0,04	1,43	-0,73	-0,05	2,13	-0,73	-0,06	2,86	-0,73

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 28 - Prop.Modolo: -Fy-0.3*Fx-Ecc5%

Arch. Marco Amabili

IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE											
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
1	0,00	1	-0,02	-0,17	-0,24	-0,02	-0,17	-0,24	-0,02	-0,17	-0,24	-0,02	-0,23	-0,16
			-0,01	-0,08	-0,36	-0,01	-0,09	-0,33	-0,02	-0,21	-0,18	-0,02	-0,23	-0,16
2	0,00	2	-0,03	0,00	-0,48	-0,03	0,00	-0,48	-0,03	0,00	-0,48	-0,03	-0,01	-0,46
			-0,02	0,02	-0,53	-0,02	0,02	-0,52	-0,03	-0,01	-0,47	-0,03	-0,01	-0,46
3	0,00	3	-0,08	-0,03	-0,21	-0,08	-0,03	-0,21	-0,08	-0,03	-0,21	-0,09	-0,05	-0,18
			-0,06	0,00	-0,27	-0,06	-0,01	-0,26	-0,08	-0,05	-0,19	-0,09	-0,05	-0,18
7	0,00	4	-0,01	-0,07	-0,86	-0,01	-0,07	-0,86	-0,01	-0,07	-0,86	-0,01	-0,10	-0,93
			-0,01	-0,02	-0,76	-0,01	-0,03	-0,78	-0,01	-0,09	-0,91	-0,01	-0,10	-0,93
8	0,00	5	0,00	-0,08	-0,66	0,00	-0,08	-0,66	0,00	-0,08	-0,66	0,00	-0,10	-0,63
			0,00	-0,04	-0,70	0,00	-0,05	-0,69	0,00	-0,09	-0,64	0,00	-0,10	-0,63
26	0,00	6	0,00	-0,08	-0,58	0,00	-0,08	-0,58	0,00	-0,08	-0,58	0,00	-0,11	-0,57
			0,00	-0,05	-0,60	0,00	-0,06	-0,60	0,00	-0,10	-0,57	0,00	-0,11	-0,57
22	0,00	7	-0,03	-0,01	-0,37	-0,03	-0,01	-0,37	-0,03	-0,01	-0,37	-0,02	-0,03	-0,38
			-0,03	0,01	-0,35	-0,03	0,00	-0,35	-0,03	-0,02	-0,38	-0,02	-0,03	-0,38
12	0,00	8	-0,03	-0,09	-0,41	-0,03	-0,09	-0,41	-0,03	-0,09	-0,41	-0,03	-0,12	-0,41
			-0,02	-0,03	-0,41	-0,02	-0,04	-0,41	-0,03	-0,11	-0,41	-0,03	-0,12	-0,41
16	0,00	9	-0,05	-0,05	-0,40	-0,05	-0,05	-0,40	-0,05	-0,05	-0,40	-0,06	-0,07	-0,40
			-0,03	-0,01	-0,40	-0,04	-0,02	-0,40	-0,06	-0,06	-0,40	-0,06	-0,07	-0,40
20	0,00	10	-0,01	-0,02	-0,31	-0,01	-0,02	-0,31	-0,01	-0,02	-0,31	0,00	-0,04	-0,31
			-0,01	0,01	-0,32	-0,01	0,00	-0,32	-0,01	-0,03	-0,31	0,00	-0,04	-0,31
25	0,00	11	-0,01	-0,13	-0,86	-0,01	-0,13	-0,86	-0,01	-0,13	-0,86	-0,01	-0,17	-0,95
			0,00	-0,07	-0,72	0,00	-0,08	-0,75	-0,01	-0,16	-0,93	-0,01	-0,17	-0,95
4	0,00	12	0,00	-0,02	-0,39	0,00	-0,02	-0,39	0,00	-0,02	-0,39	-0,01	-0,03	-0,38
			0,00	-0,01	-0,39	0,00	-0,01	-0,39	-0,01	-0,02	-0,39	-0,01	-0,03	-0,38
54	0,00	13	0,00	0,00	-0,47	0,00	0,00	-0,47	0,00	0,00	-0,47	0,00	0,00	-0,46
			0,00	0,00	-0,48	0,00	0,00	-0,47	0,00	0,00	-0,46	0,00	0,00	-0,46
9	0,00	14	0,03	-0,04	-0,55	0,03	-0,04	-0,55	0,03	-0,04	-0,55	0,03	-0,05	-0,55
			0,03	-0,01	-0,56	0,03	-0,02	-0,56	0,03	-0,05	-0,55	0,03	-0,05	-0,55
34	0,00	15	-0,01	-0,11	-0,76	-0,01	-0,11	-0,76	-0,01	-0,11	-0,76	-0,01	-0,15	-0,77
			0,00	-0,05	-0,74	0,00	-0,07	-0,74	-0,01	-0,14	-0,77	-0,01	-0,15	-0,77
31	0,00	16	-0,03	-0,09	-0,49	-0,03	-0,09	-0,49	-0,03	-0,09	-0,49	-0,03	-0,13	-0,48
			-0,02	-0,04	-0,50	-0,02	-0,05	-0,49	-0,03	-0,12	-0,48	-0,03	-0,13	-0,48
28	0,00	17	-0,02	-0,20	-0,54	-0,02	-0,20	-0,54	-0,02	-0,20	-0,54	-0,03	-0,25	-0,59
			-0,01	-0,10	-0,47	-0,01	-0,12	-0,48	-0,03	-0,24	-0,57	-0,03	-0,25	-0,59
55	0,00	18	0,00	0,00	-0,88	0,00	0,00	-0,88	0,00	0,00	-0,88	0,00	0,00	-0,95
			0,00	0,00	-0,78	0,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	-0,93	0,00	0,00	-0,95
13	0,00	19	-0,04	-0,11	-0,60	-0,04	-0,11	-0,60	-0,04	-0,11	-0,60	-0,04	-0,16	-0,60
			-0,03	-0,04	-0,61	-0,03	-0,05	-0,61	-0,04	-0,15	-0,60	-0,04	-0,16	-0,60
17	0,00	20	-0,08	-0,12	-0,41	-0,08	-0,12	-0,41	-0,08	-0,12	-0,41	-0,09	-0,16	-0,39
			-0,07	-0,05	-0,45	-0,07	-0,07	-0,44	-0,09	-0,15	-0,39	-0,09	-0,16	-0,39
21	0,00	21	-0,04	-0,13	-0,44	-0,04	-0,13	-0,44	-0,04	-0,13	-0,44	-0,04	-0,17	-0,46
			-0,05	-0,07	-0,39	-0,05	-0,08	-0,40	-0,04	-0,16	-0,46	-0,04	-0,17	-0,46
14	0,00	22	-0,04	0,00	-0,71	-0,04	0,00	-0,71	-0,04	0,00	-0,71	-0,04	-0,02	-0,71
			-0,04	0,01	-0,70	-0,04	0,01	-0,70	-0,04	-0,01	-0,71	-0,04	-0,02	-0,71
18	0,00	23	-0,09	-0,02	-0,39	-0,09	-0,02	-0,39	-0,09	-0,02	-0,39	-0,10	-0,03	-0,37
			-0,07	0,01	-0,41	-0,08	0,00	-0,41	-0,09	-0,03	-0,38	-0,10	-0,03	-0,37
19	0,00	24	-0,05	-0,11	-0,33	-0,05	-0,11	-0,33	-0,05	-0,11	-0,33	-0,05	-0,14	-0,33
			-0,04	-0,05	-0,34	-0,04	-0,06	-0,34	-0,05	-0,13	-0,33	-0,05	-0,14	-0,33
23	0,00	25	-0,03	-0,12	-0,42	-0,03	-0,12	-0,42	-0,03	-0,12	-0,42	-0,03	-0,16	-0,44
			-0,03	-0,06	-0,40	-0,03	-0,07	-0,40	-0,03	-0,15	-0,43	-0,03	-0,16	-0,44
56	0,00	26	0,00	0,00	-0,53	0,00	0,00	-0,53	0,00	0,00	-0,53	0,00	0,00	-0,52
			0,00	0,00	-0,56	0,00	0,00	-0,55	0,00	0,00	-0,52	0,00	0,00	-0,52
27	0,00	27	0,00	-0,09	-0,41	0,00	-0,09	-0,41	0,00	-0,09	-0,41	0,00	-0,12	-0,44
			-0,02	-0,04	-0,35	-0,01	-0,05	-0,36	0,00	-0,11	-0,43	0,00	-0,12	-0,44
24	0,00	28	0,00	-0,09	-0,15	0,00	-0,09	-0,15	0,00	-0,09	-0,15	0,00	-0,12	-0,11
			0,00	-0,05	-0,20	0,00	-0,06	-0,19	0,00	-0,11	-0,12	0,00	-0,12	-0,11
53	0,00	29	0,00	0,00	-0,26	0,00	0,00	-0,26	0,00	0,00	-0,26	0,00	0,00	-0,24
			0,00	0,00	-0,30	0,00	0,00	-0,29	0,00	0,00	-0,24	0,00	0,00	-0,24
10	0,00	30	0,01	-0,05	-0,56	0,01	-0,05	-0,56	0,01	-0,05	-0,56	0,01	-0,07	-0,56
			0,01	-0,02	-0,56	0,01	-0,03	-0,56	0,01	-0,06	-0,56	0,01	-0,07	-0,56
35	0,00	31	0,00	-0,12	-0,58	0,00	-0,12	-0,58	0,00	-0,12	-0,58	0,00	-0,15	-0,55
			0,00	-0,05	-0,63	0,00	-0,07	-0,62	0,00	-0,14	-0,56	0,00	-0,15	-0,55
11	0,00	32	-0,04	-0,16	-0,28	-0,04	-0,16	-0,28	-0,04	-0,16	-0,28	-0,04	-0,21	-0,26
			-0,04	-0,06	-0,32	-0,04	-0,08	-0,31	-0,04	-0,20	-0,27	-0,04	-0,21	-0,26
15	0,00	33	0,04	-0,18	-0,60	0,04	-0,18	-0,60	0,04	-0,18	-0,60	0,04	-0,23	-0,59
			0,03	-0,09	-0,62	0,03	-0,11	-0,62	0,04	-0,22	-0,60	0,04	-0,23	-0,59
36	0,00	34	-0,01	-0,32	-0,29	-0,01	-0,32	-0,29	-0,01	-0,32	-0,29	-0,01	-0,43	-0,25
			-0,01	-0,15	-0,35	-0,01	-0,18	-0,34	-0,01	-0,40	-0,26	-0,01	-0,43	-0,25
29	0,00	35	-0,06	-0,15	-0,62	-0,06	-0,15	-0,62	-0,06	-0,15	-0,62	-0,07	-0,20	-0,65
			-0,05	-0,07	-0,59	-0,06	-0,08	-0,59	-0,07	-0,19	-0,64	-0,07	-0,20	-0,65
30	0,00	36	0,00	-0,31	-0,52	0,00	-0,31	-0,52	0,00	-0,31	-0,52	-0,01	-0,41	-0,56
			0,01	-0,13	-0,47	0,01	-0,17	-0,48	-0,01	-0,38	-0,55	-0,01	-0,41	-0,56
33	0,00	37	-0,02	-0,31	-0,53	-0,02	-0,31	-0,53	-0,02	-0,31	-0,53	-0,03	-0,40	-0,53
			-0,01	-0,17	-0,53	-0,01	-0,20	-0,53	-0,02	-0,38	-0,53	-0,03	-0,40	-0,53
32	0,00	38	-0,03	-0,14	-0,64	-0,03	-0,14	-0,64	-0,03	-0,14	-0,64	-0,04	-0,18	-0,64
			-0,02	-0,07	-0,64	-0,02	-0,08	-0,64	-0,04	-0,17	-0,64	-0,04	-0,18	-0,64
1	3,30	39	-0,14	-2,91	-0,25	-0,14	-2,91	-0,25	-0,14	-2,91	-0,25	-0,20	-3,87	-0,17
			-0,04	-1,36	-0,38	-0,06	-1,66	-0,35	-0,18	-3,60	-0,19	-0,20	-3,87	-0,17
2	3,30	40	-0,14	-2,92	-0,57	-0,14	-2,92	-0,57	-0,14	-2,92	-0,57	-0,20	-3,88	-0,54
			-0,04	-1,37	-0,62	-0,06	-1,67	-0,61	-0,18	-3,62	-0,54	-0,20	-3,88	-0,54
3	3,30	41	-0,14	-2,94	-0,24	-0,14	-2,94	-0,24	-0,14	-2,94	-0,24	-0,20	-3,90	-0,19
			-0,04	-1,37	-0,31	-0,06	-1,68	-0,29	-0,18	-3,64	-0,21	-0,20	-3,90	-0,19
4	3,30	42	-0,15	-2,94	-0,44	-0,15	-2,94	-0,44	-0,15	-2,94	-0,44	-0,21	-3,90	-0,44
			-0,05	-1,37	-0,45	-0,06	-1,68	-0,45	-0,19	-3,64	-0,44	-0,21	-3,90	-0,44
7	3,30	43	-0,15	-2,91	-0,92	-0,15	-2,91	-0,92	-0,15	-2,91	-0,92	-0,21	-3,87	-0,99

Arch. Marco Amabili

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 28 - Prop.Modolo:-Fy-0.3*Fx-Ecc5%														
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE											
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
8	3,30	44	-0,05	-1,36	-0,81	-0,07	-1,66	-0,83	-0,19	-3,60	-0,97	-0,21	-3,87	-0,99
			-0,15	-2,92	-0,70	-0,15	-2,92	-0,70	-0,15	-2,92	-0,70	-0,21	-3,88	-0,67
			-0,05	-1,37	-0,75	-0,07	-1,67	-0,74	-0,19	-3,62	-0,68	-0,21	-3,88	-0,67
9	3,30	45	-0,15	-2,94	-0,64	-0,15	-2,94	-0,64	-0,15	-2,94	-0,64	-0,21	-3,90	-0,64
			-0,05	-1,37	-0,64	-0,07	-1,68	-0,64	-0,20	-3,64	-0,64	-0,21	-3,90	-0,64
10	3,30	46	-0,15	-2,95	-0,61	-0,15	-2,95	-0,61	-0,15	-2,95	-0,61	-0,21	-3,91	-0,61
			-0,05	-1,38	-0,61	-0,07	-1,68	-0,61	-0,20	-3,65	-0,61	-0,21	-3,91	-0,61
11	3,30	47	-0,15	-2,96	-0,31	-0,15	-2,96	-0,31	-0,15	-2,96	-0,31	-0,21	-3,93	-0,28
			-0,05	-1,38	-0,35	-0,07	-1,69	-0,34	-0,20	-3,66	-0,29	-0,21	-3,93	-0,28
12	3,30	48	-0,16	-2,91	-0,43	-0,16	-2,91	-0,43	-0,16	-2,91	-0,43	-0,22	-3,87	-0,43
			-0,05	-1,36	-0,44	-0,07	-1,66	-0,44	-0,20	-3,60	-0,43	-0,22	-3,87	-0,43
13	3,30	49	-0,15	-2,90	-0,68	-0,15	-2,90	-0,68	-0,15	-2,90	-0,68	-0,21	-3,85	-0,67
			-0,05	-1,36	-0,68	-0,07	-1,66	-0,68	-0,19	-3,59	-0,67	-0,21	-3,85	-0,67
14	3,30	50	-0,15	-2,90	-0,82	-0,15	-2,90	-0,82	-0,15	-2,90	-0,82	-0,21	-3,84	-0,82
			-0,05	-1,36	-0,80	-0,07	-1,66	-0,81	-0,19	-3,59	-0,82	-0,21	-3,84	-0,82
15	3,30	51	-0,09	-2,82	-0,67	-0,09	-2,82	-0,67	-0,09	-2,82	-0,67	-0,12	-3,78	-0,66
			-0,03	-1,27	-0,69	-0,04	-1,57	-0,69	-0,11	-3,52	-0,66	-0,12	-3,78	-0,66
16	3,30	52	-0,17	-2,91	-0,48	-0,17	-2,91	-0,48	-0,17	-2,91	-0,48	-0,24	-3,87	-0,49
			-0,06	-1,36	-0,47	-0,08	-1,66	-0,47	-0,22	-3,60	-0,48	-0,24	-3,87	-0,49
17	3,30	53	-0,17	-2,92	-0,49	-0,17	-2,92	-0,49	-0,17	-2,92	-0,49	-0,24	-3,88	-0,46
			-0,06	-1,36	-0,53	-0,08	-1,67	-0,52	-0,22	-3,61	-0,47	-0,24	-3,88	-0,46
18	3,30	54	-0,17	-2,92	-0,47	-0,17	-2,92	-0,47	-0,17	-2,92	-0,47	-0,24	-3,88	-0,46
			-0,06	-1,37	-0,51	-0,08	-1,67	-0,50	-0,22	-3,62	-0,46	-0,24	-3,88	-0,46
19	3,30	55	-0,14	-2,89	-0,40	-0,14	-2,89	-0,40	-0,14	-2,89	-0,40	-0,20	-3,84	-0,40
			-0,05	-1,36	-0,41	-0,06	-1,66	-0,41	-0,19	-3,58	-0,40	-0,20	-3,84	-0,40
20	3,30	56	-0,17	-2,91	-0,36	-0,17	-2,91	-0,36	-0,17	-2,91	-0,36	-0,24	-3,87	-0,35
			-0,06	-1,36	-0,37	-0,08	-1,66	-0,37	-0,22	-3,60	-0,36	-0,24	-3,87	-0,35
21	3,30	57	-0,17	-2,92	-0,50	-0,17	-2,92	-0,50	-0,17	-2,92	-0,50	-0,24	-3,88	-0,53
			-0,06	-1,36	-0,45	-0,08	-1,67	-0,46	-0,22	-3,61	-0,52	-0,24	-3,88	-0,53
22	3,30	58	-0,17	-2,92	-0,45	-0,17	-2,92	-0,45	-0,17	-2,92	-0,45	-0,24	-3,88	-0,46
			-0,06	-1,37	-0,43	-0,08	-1,67	-0,43	-0,22	-3,62	-0,46	-0,24	-3,88	-0,46
23	3,30	59	-0,18	-2,91	-0,47	-0,18	-2,91	-0,47	-0,18	-2,91	-0,47	-0,25	-3,86	-0,49
			-0,06	-1,36	-0,44	-0,08	-1,67	-0,45	-0,23	-3,60	-0,48	-0,25	-3,86	-0,49
24	3,30	60	-0,18	-2,93	-0,16	-0,18	-2,93	-0,16	-0,18	-2,93	-0,16	-0,25	-3,89	-0,12
			-0,06	-1,37	-0,22	-0,08	-1,67	-0,21	-0,23	-3,63	-0,13	-0,25	-3,89	-0,12
25	3,30	61	-0,18	-2,91	-0,91	-0,18	-2,91	-0,91	-0,18	-2,91	-0,91	-0,26	-3,87	-1,00
			-0,06	-1,36	-0,76	-0,09	-1,66	-0,79	-0,24	-3,60	-0,98	-0,26	-3,87	-1,00
26	3,30	62	-0,18	-2,92	-0,62	-0,18	-2,92	-0,62	-0,18	-2,92	-0,62	-0,26	-3,88	-0,61
			-0,06	-1,37	-0,65	-0,09	-1,67	-0,65	-0,24	-3,62	-0,61	-0,26	-3,88	-0,61
27	3,30	63	-0,18	-2,93	-0,47	-0,18	-2,93	-0,47	-0,18	-2,93	-0,47	-0,26	-3,89	-0,51
			-0,06	-1,37	-0,40	-0,09	-1,67	-0,41	-0,24	-3,63	-0,50	-0,26	-3,89	-0,51
28	3,30	64	-0,19	-2,94	-0,58	-0,19	-2,94	-0,58	-0,19	-2,94	-0,58	-0,27	-3,90	-0,62
			-0,07	-1,37	-0,50	-0,09	-1,68	-0,52	-0,25	-3,64	-0,61	-0,27	-3,90	-0,62
29	3,30	65	-0,19	-2,95	-0,71	-0,19	-2,95	-0,71	-0,19	-2,95	-0,71	-0,27	-3,92	-0,74
			-0,07	-1,38	-0,66	-0,09	-1,69	-0,67	-0,25	-3,66	-0,73	-0,27	-3,92	-0,74
30	3,30	66	-0,19	-2,97	-0,56	-0,19	-2,97	-0,56	-0,19	-2,97	-0,56	-0,27	-3,94	-0,59
			-0,07	-1,39	-0,50	-0,09	-1,70	-0,51	-0,25	-3,67	-0,58	-0,27	-3,94	-0,59
31	3,30	67	-0,18	-2,94	-0,57	-0,18	-2,94	-0,57	-0,18	-2,94	-0,57	-0,25	-3,90	-0,56
			-0,06	-1,37	-0,58	-0,08	-1,68	-0,58	-0,23	-3,64	-0,56	-0,25	-3,90	-0,56
32	3,30	68	-0,18	-2,95	-0,74	-0,18	-2,95	-0,74	-0,18	-2,95	-0,74	-0,25	-3,92	-0,74
			-0,06	-1,38	-0,74	-0,08	-1,69	-0,74	-0,23	-3,66	-0,74	-0,25	-3,92	-0,74
33	3,30	69	-0,18	-2,97	-0,59	-0,18	-2,97	-0,59	-0,18	-2,97	-0,59	-0,25	-3,94	-0,59
			-0,06	-1,39	-0,60	-0,08	-1,70	-0,60	-0,23	-3,67	-0,59	-0,25	-3,94	-0,59
34	3,30	70	-0,11	-2,94	-0,80	-0,11	-2,94	-0,80	-0,11	-2,94	-0,80	-0,14	-3,92	-0,81
			-0,06	-1,35	-0,78	-0,07	-1,66	-0,78	-0,14	-3,65	-0,81	-0,14	-3,92	-0,81
35	3,30	71	-0,11	-2,93	-0,61	-0,11	-2,93	-0,61	-0,11	-2,93	-0,61	-0,15	-3,89	-0,58
			-0,06	-1,38	-0,67	-0,07	-1,69	-0,66	-0,14	-3,63	-0,59	-0,15	-3,89	-0,58
36	3,30	72	-0,16	-2,97	-0,30	-0,16	-2,97	-0,30	-0,16	-2,97	-0,30	-0,23	-3,94	-0,26
			-0,05	-1,39	-0,37	-0,08	-1,70	-0,36	-0,21	-3,67	-0,28	-0,23	-3,94	-0,26
5	0,00	73	0,00	0,00	-0,85	0,00	0,00	-0,85	0,00	0,00	-0,85	0,00	0,00	-0,91
			0,00	0,00	-0,74	0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,89	0,00	0,00	-0,91
6	0,00	74	0,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	-0,84
			0,00	0,00	-0,73	0,00	0,00	-0,74	0,00	0,00	-0,83	0,00	0,00	-0,84
37	0,00	75	0,00	0,00	-0,74	0,00	0,00	-0,74	0,00	0,00	-0,74	0,00	0,00	-0,76
			0,00	0,00	-0,70	0,00	0,00	-0,71	0,00	0,00	-0,75	0,00	0,00	-0,76
38	0,00	76	0,00	0,00	-0,67	0,00	0,00	-0,67	0,00	0,00	-0,67	0,00	0,00	-0,67
			0,00	0,00	-0,67	0,00	0,00	-0,67	0,00	0,00	-0,67	0,00	0,00	-0,67
5	1,07	77	-0,05	-0,88	-0,85	-0,05	-0,88	-0,85	-0,05	-0,88	-0,85	-0,08	-1,16	-0,91
			-0,02	-0,43	-0,74	-0,02	-0,52	-0,76	-0,07	-1,08	-0,89	-0,08	-1,16	-0,91
6	1,04	78	-0,06	-0,84	-0,80	-0,06	-0,84	-0,80	-0,06	-0,84	-0,80	-0,08	-1,11	-0,84
			-0,02	-0,41	-0,72	-0,03	-0,49	-0,74	-0,07	-1,03	-0,83	-0,08	-1,11	-0,84
5	2,26	79	-0,12	-1,99	-0,85	-0,12	-1,99	-0,85	-0,12	-1,99	-0,85	-0,17	-2,64	-0,92
			-0,04	-0,95	-0,74	-0,06	-1,15	-0,76	-0,16	-2,46	-0,90	-0,17	-2,64	-0,92
6	2,33	80	-0,13	-2,01	-0,79	-0,13	-2,01	-0,79	-0,13	-2,01	-0,79	-0,18	-2,66	-0,84
			-0,04	-0,95	-0,72	-0,06	-1,16	-0,74	-0,17	-2,48	-0,83	-0,18	-2,66	-0,84
39	2,40	81	-0,13	-2,05	-0,73	-0,13	-2,05	-0,73	-0,13	-2,05	-0,73	-0,19	-2,71	-0,75
			-0,05	-0,98	-0,70	-0,06	-1,18	-0,71	-0,17	-2,53	-0,75	-0,19	-2,71	-0,75
40	2,40	82	-0,13	-2,04	-0,69	-0,13	-2,04	-0,69	-0,13	-2,04	-0,69	-0,19	-2,69	-0,69
			-0,04	-0,98	-0,68	-0,06	-1,19	-0,68	-0,17	-2,51	-0,69	-0,19	-2,69	-0,69
41	2,40	83	-0,13	-2,03	-0,63	-0,13	-2,03	-0,63	-0,13	-2,03	-0,63	-0,19	-2,68	-0,62
			-0,04	-0,99	-0,65	-0,06	-1,19	-0,65	-0,17	-2,50	-0,62	-0,19	-2,68	-0,62
5	3,30	84	-0,18	-2,91	-0,85	-0,18	-2,91	-0,85	-0,18	-2,91	-0,85	-0,26	-3,87	-0,92
			-0,06	-1,36	-0,74	-0,09	-1,66	-0,76	-0,24	-3,61	-0,90	-0,26	-3,87	-0,92
6	3,30	85	-0,18	-2,91	-0,80	-0,18	-2,91	-0,80	-0,18	-2,91	-0,80	-0,26	-3,87	-0,84

Arch. Marco Amabili

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 28 - Prop.Modolo:-Fy-0.3*Fx-Ecc5%														
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE											
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
37	3,30	86	-0,06	-1,36	-0,73	-0,09	-1,66	-0,74	-0,24	-3,61	-0,83	-0,26	-3,87	-0,84
			-0,18	-2,92	-0,74	-0,18	-2,92	-0,74	-0,18	-2,92	-0,74	-0,26	-3,88	-0,76
38	3,30	87	-0,06	-1,36	-0,71	-0,09	-1,67	-0,71	-0,24	-3,61	-0,75	-0,26	-3,88	-0,76
			-0,18	-2,92	-0,68	-0,18	-2,92	-0,68	-0,18	-2,92	-0,68	-0,26	-3,88	-0,68
25	1,10	88	-0,06	-1,37	-0,68	-0,09	-1,67	-0,68	-0,24	-3,62	-0,68	-0,26	-3,88	-0,68
			-0,06	-0,95	-0,90	-0,06	-0,95	-0,90	-0,06	-0,95	-0,90	-0,08	-1,24	-0,99
25	2,20	89	-0,02	-0,48	-0,75	-0,02	-0,57	-0,78	-0,07	-1,17	-0,96	-0,08	-1,24	-0,99
			-0,12	-2,01	-0,91	-0,12	-2,01	-0,91	-0,12	-2,01	-0,91	-0,17	-2,65	-1,00
26	1,10	90	-0,04	-0,96	-0,76	-0,06	-1,17	-0,79	-0,16	-2,48	-0,97	-0,17	-2,65	-1,00
			-0,06	-0,72	-0,60	-0,06	-0,72	-0,60	-0,06	-0,72	-0,60	-0,08	-0,92	-0,59
26	2,20	91	-0,03	-0,40	-0,63	-0,04	-0,46	-0,63	-0,08	-0,86	-0,59	-0,08	-0,92	-0,59
			-0,12	-1,82	-0,62	-0,12	-1,82	-0,62	-0,12	-1,82	-0,62	-0,17	-2,39	-0,60
39	1,00	92	-0,04	-0,90	-0,65	-0,05	-1,08	-0,64	-0,16	-2,24	-0,60	-0,17	-2,39	-0,60
			-0,06	-0,76	-0,73	-0,06	-0,76	-0,73	-0,06	-0,76	-0,73	-0,08	-1,00	-0,75
40	1,00	93	-0,02	-0,38	-0,70	-0,03	-0,45	-0,71	-0,07	-0,93	-0,75	-0,08	-1,00	-0,75
			-0,07	-0,67	-0,67	-0,07	-0,67	-0,67	-0,07	-0,67	-0,67	-0,08	-0,86	-0,67
41	1,00	94	-0,04	-0,35	-0,67	-0,04	-0,41	-0,67	-0,08	-0,81	-0,67	-0,08	-0,86	-0,67
			-0,06	-0,64	-0,61	-0,06	-0,64	-0,61	-0,06	-0,64	-0,61	-0,08	-0,82	-0,60
53	3,30	95	-0,03	-0,36	-0,63	-0,04	-0,41	-0,63	-0,07	-0,77	-0,60	-0,08	-0,82	-0,60
			-0,18	-2,93	-0,26	-0,18	-2,93	-0,26	-0,18	-2,93	-0,26	-0,25	-3,90	-0,23
42	0,00	96	-0,06	-1,37	-0,29	-0,08	-1,67	-0,28	-0,23	-3,63	-0,24	-0,25	-3,90	-0,23
			0,00	0,00	-0,87	0,00	0,00	-0,87	0,00	0,00	-0,87	0,00	0,00	-0,91
43	0,00	97	0,00	0,00	-0,79	0,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	-0,90	0,00	0,00	-0,91
			0,00	0,00	-0,83	0,00	0,00	-0,83	0,00	0,00	-0,83	0,00	0,00	-0,86
44	0,00	98	0,00	0,00	-0,78	0,00	0,00	-0,79	0,00	0,00	-0,85	0,00	0,00	-0,86
			0,00	0,00	-0,79	0,00	0,00	-0,79	0,00	0,00	-0,79	0,00	0,00	-0,80
45	0,00	99	0,00	0,00	-0,77	0,00	0,00	-0,77	0,00	0,00	-0,79	0,00	0,00	-0,80
			0,00	0,00	-0,74	0,00	0,00	-0,74	0,00	0,00	-0,74	0,00	0,00	-0,73
7	1,10	100	0,00	0,00	-0,75	0,00	0,00	-0,75	0,00	0,00	-0,73	0,00	0,00	-0,73
			-0,04	-0,78	-0,90	-0,04	-0,78	-0,90	-0,04	-0,78	-0,90	-0,06	-1,04	-0,97
42	1,10	101	-0,01	-0,35	-0,79	-0,02	-0,43	-0,81	-0,06	-0,97	-0,95	-0,06	-1,04	-0,97
			-0,04	-0,85	-0,87	-0,04	-0,85	-0,87	-0,04	-0,85	-0,87	-0,06	-1,13	-0,91
43	1,10	102	-0,01	-0,40	-0,79	-0,02	-0,49	-0,80	-0,06	-1,06	-0,90	-0,06	-1,13	-0,91
			-0,05	-0,90	-0,83	-0,05	-0,90	-0,83	-0,05	-0,90	-0,83	-0,07	-1,20	-0,86
44	1,10	103	-0,01	-0,42	-0,78	-0,02	-0,52	-0,79	-0,06	-1,12	-0,85	-0,07	-1,20	-0,86
			-0,05	-0,91	-0,79	-0,05	-0,91	-0,79	-0,05	-0,91	-0,79	-0,07	-1,21	-0,80
45	1,10	104	-0,02	-0,43	-0,77	-0,02	-0,53	-0,77	-0,07	-1,13	-0,79	-0,07	-1,21	-0,80
			-0,05	-0,89	-0,74	-0,05	-0,89	-0,74	-0,05	-0,89	-0,74	-0,07	-1,17	-0,73
8	1,10	105	-0,02	-0,43	-0,75	-0,03	-0,52	-0,75	-0,07	-1,09	-0,73	-0,07	-1,17	-0,73
			-0,05	-0,86	-0,68	-0,05	-0,86	-0,68	-0,05	-0,86	-0,68	-0,07	-1,12	-0,65
7	2,20	106	-0,02	-0,43	-0,73	-0,03	-0,52	-0,72	-0,07	-1,05	-0,66	-0,07	-1,12	-0,65
			-0,09	-1,93	-0,92	-0,09	-1,93	-0,92	-0,09	-1,93	-0,92	-0,14	-2,57	-0,99
42	2,20	107	-0,03	-0,90	-0,80	-0,04	-1,10	-0,83	-0,12	-2,40	-0,97	-0,14	-2,57	-0,99
			-0,09	-1,89	-0,87	-0,09	-1,89	-0,87	-0,09	-1,89	-0,87	-0,14	-2,51	-0,92
43	2,20	108	-0,03	-0,88	-0,79	-0,04	-1,08	-0,81	-0,12	-2,34	-0,91	-0,14	-2,51	-0,92
			-0,10	-1,89	-0,83	-0,10	-1,89	-0,83	-0,10	-1,89	-0,83	-0,14	-2,51	-0,86
44	2,20	109	-0,03	-0,88	-0,78	-0,04	-1,08	-0,79	-0,13	-2,34	-0,85	-0,14	-2,51	-0,86
			-0,10	-1,90	-0,79	-0,10	-1,90	-0,79	-0,10	-1,90	-0,79	-0,14	-2,52	-0,80
45	2,20	110	-0,03	-0,89	-0,77	-0,05	-1,09	-0,77	-0,13	-2,35	-0,79	-0,14	-2,52	-0,80
			-0,10	-1,92	-0,74	-0,10	-1,92	-0,74	-0,10	-1,92	-0,74	-0,14	-2,54	-0,73
8	2,20	111	-0,03	-0,91	-0,75	-0,05	-1,11	-0,75	-0,13	-2,37	-0,73	-0,14	-2,54	-0,73
			-0,10	-1,98	-0,69	-0,10	-1,98	-0,69	-0,10	-1,98	-0,69	-0,14	-2,61	-0,66
42	3,30	112	-0,03	-0,95	-0,74	-0,05	-1,15	-0,73	-0,13	-2,44	-0,67	-0,14	-2,61	-0,66
			-0,15	-2,91	-0,87	-0,15	-2,91	-0,87	-0,15	-2,91	-0,87	-0,21	-3,87	-0,92
43	3,30	113	-0,05	-1,36	-0,79	-0,07	-1,66	-0,81	-0,19	-3,61	-0,91	-0,21	-3,87	-0,92
			-0,15	-2,91	-0,83	-0,15	-2,91	-0,83	-0,15	-2,91	-0,83	-0,21	-3,87	-0,86
44	3,30	114	-0,05	-1,36	-0,78	-0,07	-1,66	-0,79	-0,19	-3,61	-0,85	-0,21	-3,87	-0,86
			-0,15	-2,92	-0,79	-0,15	-2,92	-0,79	-0,15	-2,92	-0,79	-0,21	-3,88	-0,80
45	3,30	115	-0,05	-1,36	-0,77	-0,07	-1,67	-0,77	-0,19	-3,61	-0,79	-0,21	-3,88	-0,80
			-0,15	-2,92	-0,74	-0,15	-2,92	-0,74	-0,15	-2,92	-0,74	-0,21	-3,88	-0,73
46	0,00	116	-0,05	-1,37	-0,76	-0,07	-1,67	-0,75	-0,19	-3,62	-0,73	-0,21	-3,88	-0,73
			0,00	0,00	-0,77	0,00	0,00	-0,77	0,00	0,00	-0,77	0,00	0,00	-0,77
47	0,00	117	0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,77	0,00	0,00	-0,77
			0,00	0,00	-0,75	0,00	0,00	-0,75	0,00	0,00	-0,75	0,00	0,00	-0,74
48	0,00	118	0,00	0,00	-0,75	0,00	0,00	-0,75	0,00	0,00	-0,74	0,00	0,00	-0,74
			0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,71
49	0,00	119	0,00	0,00	-0,73	0,00	0,00	-0,73	0,00	0,00	-0,71	0,00	0,00	-0,71
			0,00	0,00	-0,68	0,00	0,00	-0,68	0,00	0,00	-0,68	0,00	0,00	-0,67
50	0,00	120	0,00	0,00	-0,71	0,00	0,00	-0,70	0,00	0,00	-0,67	0,00	0,00	-0,67
			0,00	0,00	-0,64	0,00	0,00	-0,64	0,00	0,00	-0,64	0,00	0,00	-0,62
34	1,10	121	0,00	0,00	-0,68	0,00	0,00	-0,67	0,00	0,00	-0,62	0,00	0,00	-0,62
			-0,03	-0,91	-0,79	-0,03	-0,91	-0,79	-0,03	-0,91	-0,79	-0,04	-1,21	-0,81
46	1,10	122	-0,01	-0,43	-0,77	-0,02	-0,52	-0,77	-0,04	-1,13	-0,80	-0,04	-1,21	-0,81
			-0,03	-0,90	-0,77	-0,03	-0,90	-0,77	-0,03	-0,90	-0,77	-0,04	-1,20	-0,77
47	1,10	123	-0,01	-0,42	-0,76	-0,02	-0,51	-0,76	-0,04	-1,12	-0,77	-0,04	-1,20	-0,77
			-0,03	-0,92	-0,74	-0,03	-0,92	-0,74	-0,03	-0,92	-0,74	-0,05	-1,22	-0,74
48	1,10	124	-0,02	-0,42	-0,75	-0,02	-0,52	-0,75	-0,04	-1,14	-0,74	-0,05	-1,22	-0,74
			-0,04	-0,92	-0,72	-0,04	-0,92	-0,72	-0,04	-0,92	-0,72	-0,05	-1,22	-0,71
49	1,10	125	-0,02	-0,43	-0,73	-0,02	-0,52	-0,73	-0,04	-1,14	-0,71	-0,05	-1,22	-0,71
			-0,04	-0,90	-0,68	-0,04	-0,90	-0,68	-0,04	-0,90	-0,68	-0,05	-1,20	-0,67
50	1,10	126	-0,02	-0,42	-0,71	-0,02	-0,51	-0,70	-0,05	-1,12	-0,67	-0,05	-1,20	-0,67
			-0,04	-0,88	-0,64	-0,04	-0,88	-0,64	-0,04	-0,88	-0,64	-0,05	-1,17	-0,62
35	1,10	127	-0,02	-0,41	-0,68	-0,03	-0,50	-0,68	-0,05	-1,09	-0,63	-0,05	-1,17	-0,62
			-0,04	-0,88	-0,61	-0,04	-0,88	-0,61	-0,04	-0,88	-0,61	-0,05	-1,18	-0,57

Arch. Marco Amabili

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 28 - Prop.Modolo:-Fy-0.3*Fx-Ecc5%														
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE											
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
34	2,20	128	-0,02	-0,41	-0,66	-0,03	-0,50	-0,65	-0,05	-1,10	-0,58	-0,05	-1,18	-0,57
			-0,07	-2,05	-0,80	-0,07	-2,05	-0,80	-0,07	-2,05	-0,80	-0,09	-2,73	-0,82
			-0,04	-0,95	-0,78	-0,04	-1,17	-0,78	-0,09	-2,54	-0,81	-0,09	-2,73	-0,82
46	2,20	129	-0,07	-1,97	-0,77	-0,07	-1,97	-0,77	-0,07	-1,97	-0,77	-0,09	-2,62	-0,78
			-0,04	-0,91	-0,76	-0,04	-1,12	-0,76	-0,09	-2,44	-0,78	-0,09	-2,62	-0,78
47	2,20	130	-0,07	-1,91	-0,75	-0,07	-1,91	-0,75	-0,07	-1,91	-0,75	-0,09	-2,55	-0,74
			-0,04	-0,89	-0,75	-0,04	-1,09	-0,75	-0,09	-2,38	-0,74	-0,09	-2,55	-0,74
48	2,20	131	-0,07	-1,89	-0,72	-0,07	-1,89	-0,72	-0,07	-1,89	-0,72	-0,10	-2,52	-0,71
			-0,04	-0,88	-0,73	-0,05	-1,07	-0,73	-0,09	-2,35	-0,71	-0,10	-2,52	-0,71
49	2,20	132	-0,08	-1,89	-0,68	-0,08	-1,89	-0,68	-0,08	-1,89	-0,68	-0,10	-2,51	-0,67
			-0,04	-0,88	-0,71	-0,05	-1,08	-0,71	-0,09	-2,34	-0,67	-0,10	-2,51	-0,67
50	2,20	133	-0,08	-1,92	-0,65	-0,08	-1,92	-0,65	-0,08	-1,92	-0,65	-0,10	-2,55	-0,62
			-0,04	-0,90	-0,69	-0,05	-1,10	-0,68	-0,09	-2,38	-0,63	-0,10	-2,55	-0,62
35	2,20	134	-0,08	-1,99	-0,61	-0,08	-1,99	-0,61	-0,08	-1,99	-0,61	-0,10	-2,64	-0,58
			-0,04	-0,93	-0,67	-0,05	-1,13	-0,66	-0,09	-2,47	-0,59	-0,10	-2,64	-0,58
46	3,30	135	-0,11	-2,96	-0,78	-0,11	-2,96	-0,78	-0,11	-2,96	-0,78	-0,14	-3,95	-0,78
			-0,06	-1,36	-0,76	-0,07	-1,67	-0,77	-0,13	-3,68	-0,78	-0,14	-3,95	-0,78
47	3,30	136	-0,11	-2,92	-0,75	-0,11	-2,92	-0,75	-0,11	-2,92	-0,75	-0,14	-3,89	-0,75
			-0,06	-1,35	-0,75	-0,07	-1,65	-0,75	-0,13	-3,62	-0,75	-0,14	-3,89	-0,75
48	3,30	137	-0,11	-2,89	-0,72	-0,11	-2,89	-0,72	-0,11	-2,89	-0,72	-0,14	-3,85	-0,71
			-0,06	-1,34	-0,73	-0,07	-1,64	-0,73	-0,14	-3,59	-0,71	-0,14	-3,85	-0,71
49	3,30	138	-0,12	-2,89	-0,69	-0,12	-2,89	-0,69	-0,12	-2,89	-0,69	-0,15	-3,84	-0,67
			-0,06	-1,35	-0,71	-0,07	-1,65	-0,71	-0,14	-3,58	-0,67	-0,15	-3,84	-0,67
50	3,30	139	-0,12	-2,92	-0,65	-0,12	-2,92	-0,65	-0,12	-2,92	-0,65	-0,15	-3,87	-0,62
			-0,06	-1,37	-0,69	-0,07	-1,67	-0,68	-0,14	-3,61	-0,63	-0,15	-3,87	-0,62

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 29 - Prop.Massa:+Fx-0.3*Fy-Ecc5%														
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE											
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
1	0,00	1	0,05	-0,07	-0,28	0,05	-0,07	-0,28	0,05	-0,07	-0,28	0,06	-0,08	-0,24
			0,01	-0,01	-0,42	0,01	-0,02	-0,41	0,03	-0,04	-0,35	0,04	-0,05	-0,33
2	0,00	2	0,02	0,00	-0,55	0,02	0,00	-0,55	0,02	0,00	-0,55	0,03	-0,01	-0,55
			0,00	0,03	-0,56	0,00	0,03	-0,56	0,01	0,02	-0,55	0,01	0,01	-0,55
3	0,00	3	-0,02	0,00	-0,29	-0,02	0,00	-0,29	-0,02	0,00	-0,29	-0,01	0,00	-0,29
			-0,04	0,02	-0,32	-0,04	0,02	-0,31	-0,03	0,01	-0,30	-0,03	0,01	-0,30
7	0,00	4	0,00	-0,04	-0,06	0,00	-0,04	-0,06	0,00	-0,04	-0,06	0,01	-0,05	0,05
			0,00	0,01	-0,54	0,00	0,00	-0,50	0,00	-0,02	-0,31	0,00	-0,02	-0,23
8	0,00	5	0,00	-0,03	-1,27	0,00	-0,03	-1,27	0,00	-0,03	-1,27	0,00	-0,03	-1,37
			0,00	-0,02	-0,85	0,00	-0,02	-0,88	0,00	-0,03	-1,06	0,00	-0,03	-1,12
26	0,00	6	0,00	-0,06	-1,14	0,00	-0,06	-1,14	0,00	-0,06	-1,14	-0,01	-0,07	-1,23
			0,00	-0,03	-0,74	0,00	-0,03	-0,76	0,00	-0,05	-0,93	0,00	-0,05	-1,00
22	0,00	7	0,00	0,02	-0,36	0,00	0,02	-0,36	0,00	0,02	-0,36	0,00	0,02	-0,37
			-0,02	0,02	-0,34	-0,02	0,02	-0,34	-0,01	0,02	-0,35	-0,01	0,02	-0,36
12	0,00	8	0,04	-0,07	-0,34	0,04	-0,07	-0,34	0,04	-0,07	-0,34	0,06	-0,08	-0,33
			0,00	0,00	-0,40	0,00	0,00	-0,39	0,02	-0,03	-0,37	0,03	-0,04	-0,36
16	0,00	9	-0,01	-0,03	-0,40	-0,01	-0,03	-0,40	-0,01	-0,03	-0,40	-0,01	-0,04	-0,40
			-0,02	0,01	-0,40	-0,02	0,00	-0,40	-0,01	-0,01	-0,40	-0,01	-0,02	-0,40
20	0,00	10	0,02	-0,01	-0,28	0,02	-0,01	-0,28	0,02	-0,01	-0,28	0,03	-0,02	-0,27
			-0,01	0,02	-0,32	-0,01	0,02	-0,31	0,01	0,00	-0,30	0,01	0,00	-0,29
25	0,00	11	0,00	-0,05	0,03	0,00	-0,05	0,03	0,00	-0,05	0,03	0,00	-0,05	0,14
			0,00	-0,02	-0,46	0,00	-0,02	-0,43	0,00	-0,04	-0,23	0,00	-0,04	-0,15
4	0,00	12	0,02	0,00	-0,38	0,02	0,00	-0,38	0,02	0,00	-0,38	0,03	0,00	-0,38
			0,01	0,00	-0,39	0,01	0,00	-0,39	0,01	0,00	-0,39	0,02	0,00	-0,39
54	0,00	13	0,00	0,00	-0,47	0,00	0,00	-0,47	0,00	0,00	-0,47	0,00	0,00	-0,47
			0,00	0,00	-0,48	0,00	0,00	-0,48	0,00	0,00	-0,48	0,00	0,00	-0,47
9	0,00	14	0,03	-0,01	-0,55	0,03	-0,01	-0,55	0,03	-0,01	-0,55	0,04	-0,01	-0,55
			0,03	0,00	-0,56	0,03	0,00	-0,56	0,03	0,00	-0,56	0,03	0,00	-0,56
34	0,00	15	0,00	-0,04	-0,46	0,00	-0,04	-0,46	0,00	-0,04	-0,46	0,00	-0,04	-0,42
			0,00	-0,01	-0,66	0,00	-0,01	-0,65	0,00	-0,02	-0,56	0,00	-0,03	-0,53
31	0,00	16	0,01	-0,03	-0,50	0,01	-0,03	-0,50	0,01	-0,03	-0,50	0,01	-0,04	-0,50
			-0,01	-0,01	-0,50	-0,01	-0,01	-0,50	0,00	-0,02	-0,50	0,00	-0,02	-0,50
28	0,00	17	0,10	-0,09	-0,43	0,10	-0,09	-0,43	0,10	-0,09	-0,43	0,12	-0,10	-0,44
			0,03	-0,03	-0,42	0,03	-0,04	-0,42	0,06	-0,06	-0,42	0,07	-0,07	-0,43
55	0,00	18	0,00	0,00	-0,64	0,00	0,00	-0,64	0,00	0,00	-0,64	0,00	0,00	-0,64
			0,00	0,00	-0,68	0,00	0,00	-0,68	0,00	0,00	-0,66	0,00	0,00	-0,66
13	0,00	19	0,01	-0,03	-0,62	0,01	-0,03	-0,62	0,01	-0,03	-0,62	0,01	-0,04	-0,62
			-0,02	0,02	-0,61	-0,02	0,01	-0,61	-0,01	-0,01	-0,62	0,00	-0,01	-0,62
17	0,00	20	-0,04	-0,05	-0,44	-0,04	-0,05	-0,44	-0,04	-0,05	-0,44	-0,04	-0,06	-0,43
			-0,05	-0,01	-0,47	-0,05	-0,01	-0,47	-0,05	-0,03	-0,45	-0,04	-0,03	-0,45
21	0,00	21	-0,02	-0,06	-0,39	-0,02	-0,06	-0,39	-0,02	-0,06	-0,39	-0,02	-0,07	-0,39
			-0,04	-0,02	-0,36	-0,04	-0,02	-0,37	-0,03	-0,04	-0,37	-0,03	-0,05	-0,38
14	0,00	22	0,02	0,05	-0,76	0,02	0,05	-0,76	0,02	0,05	-0,76	0,02	0,05	-0,77
			-0,02	0,04	-0,70	-0,02	0,04	-0,71	0,00	0,04	-0,73	0,00	0,04	-0,74
18	0,00	23	-0,05	0,03	-0,41	-0,05	0,03	-0,41	-0,05	0,03	-0,41	-0,04	0,03	-0,40
			-0,06	0,03	-0,43	-0,06	0,03	-0,43	-0,05	0,03	-0,42	-0,05	0,03	-0,42
19	0,00	24	-0,02	-0,04	-0,30	-0,02	-0,04	-0,30	-0,02	-0,04	-0,30	-0,02	-0,05	-0,29
			-0,03	-0,01	-0,33	-0,03	-0,01	-0,33	-0,03	-0,03	-0,32	-0,03	-0,03	-0,31
23	0,00	25	-0,01	-0,05	-0,43	-0,01	-0,05	-0,43	-0,01	-0,05	-0,43	-0,01	-0,06	-0,43
			-0,03	-0,02	-0,38	-0,03	-0,02	-0,39	-0,02	-0,04	-0,40	-0,02	-0,04	-0,41
56	0,00	26	0,00	0,00	-0,56	0,00	0,00	-0,56	0,00	0,00	-0,56	0,00	0,00	-0,56
			0,00	0,00	-0,58	0,00	0,00	-0,57	0,00	0,00	-0,57	0,00	0,00	-0,57
27	0,00	27	-0,07	-0,04	-0,44	-0,07	-0,04	-0,44	-0,07	-0,04	-0,44	-0,08	-0,04	-0,47

Arch. Marco Amabili

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 29 - Prop.Massa:+Fx-0.3*Fy-Ecc5%														
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE											
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
24	0,00	28	-0,03	-0,01	-0,34	-0,04	-0,01	-0,34	-0,05	-0,02	-0,39	-0,06	-0,03	-0,40
			0,01	-0,04	-0,16	0,01	-0,04	-0,16	0,01	-0,04	-0,16	0,01	-0,05	-0,15
			0,00	-0,01	-0,22	0,00	-0,02	-0,22	0,00	-0,03	-0,19	0,00	-0,03	-0,18
53	0,00	29	0,00	0,00	-0,27	0,00	0,00	-0,27	0,00	0,00	-0,27	0,00	0,00	-0,26
			0,00	0,00	-0,31	0,00	0,00	-0,31	0,00	0,00	-0,29	0,00	0,00	-0,28
10	0,00	30	0,01	-0,02	-0,56	0,01	-0,02	-0,56	0,01	-0,02	-0,56	0,01	-0,02	-0,56
			0,01	0,00	-0,56	0,01	0,00	-0,56	0,01	-0,01	-0,56	0,01	-0,01	-0,56
35	0,00	31	0,00	-0,04	-0,89	0,00	-0,04	-0,89	0,00	-0,04	-0,89	0,00	-0,05	-0,93
			0,00	-0,01	-0,72	0,00	-0,01	-0,74	0,00	-0,03	-0,81	0,00	-0,03	-0,83
11	0,00	32	-0,03	-0,05	-0,33	-0,03	-0,05	-0,33	-0,03	-0,05	-0,33	-0,03	-0,06	-0,33
			-0,03	0,00	-0,35	-0,03	0,00	-0,34	-0,03	-0,02	-0,34	-0,03	-0,03	-0,34
15	0,00	33	-0,01	-0,09	-0,77	-0,01	-0,09	-0,77	-0,01	-0,09	-0,77	-0,01	-0,10	-0,79
			0,02	-0,03	-0,66	0,01	-0,03	-0,67	0,00	-0,06	-0,71	0,00	-0,07	-0,73
36	0,00	34	-0,01	-0,13	-0,38	-0,01	-0,13	-0,38	-0,01	-0,13	-0,38	-0,02	-0,15	-0,37
			0,00	-0,03	-0,40	0,00	-0,04	-0,40	0,00	-0,08	-0,40	-0,01	-0,09	-0,39
29	0,00	35	0,04	-0,06	-0,58	0,04	-0,06	-0,58	0,04	-0,06	-0,58	0,05	-0,08	-0,59
			-0,03	-0,01	-0,56	-0,02	-0,01	-0,56	0,00	-0,04	-0,57	0,01	-0,05	-0,57
30	0,00	36	0,11	-0,11	-0,50	0,11	-0,11	-0,50	0,11	-0,11	-0,50	0,13	-0,13	-0,51
			0,04	-0,02	-0,44	0,04	-0,02	-0,44	0,08	-0,06	-0,46	0,09	-0,08	-0,47
33	0,00	37	0,04	-0,15	-0,56	0,04	-0,15	-0,56	0,04	-0,15	-0,56	0,05	-0,17	-0,56
			0,01	-0,07	-0,54	0,01	-0,08	-0,54	0,02	-0,11	-0,55	0,03	-0,12	-0,55
32	0,00	38	0,02	-0,07	-0,64	0,02	-0,07	-0,64	0,02	-0,07	-0,64	0,03	-0,08	-0,64
			-0,01	-0,02	-0,64	-0,01	-0,02	-0,64	0,01	-0,04	-0,64	0,01	-0,05	-0,64
1	3,30	39	0,83	-1,28	-0,29	0,83	-1,28	-0,29	0,83	-1,28	-0,29	0,96	-1,49	-0,26
			0,21	-0,31	-0,45	0,25	-0,38	-0,44	0,51	-0,79	-0,37	0,60	-0,93	-0,35
2	3,30	40	0,83	-1,26	-0,65	0,83	-1,26	-0,65	0,83	-1,26	-0,65	0,96	-1,46	-0,65
			0,21	-0,31	-0,66	0,25	-0,37	-0,66	0,51	-0,77	-0,65	0,60	-0,92	-0,65
3	3,30	41	0,83	-1,24	-0,33	0,83	-1,24	-0,33	0,83	-1,24	-0,33	0,96	-1,44	-0,32
			0,21	-0,30	-0,36	0,25	-0,37	-0,35	0,51	-0,76	-0,34	0,60	-0,90	-0,34
4	3,30	42	0,84	-1,24	-0,44	0,84	-1,24	-0,44	0,84	-1,24	-0,44	0,97	-1,44	-0,44
			0,21	-0,30	-0,45	0,25	-0,37	-0,45	0,51	-0,76	-0,45	0,61	-0,90	-0,44
7	3,30	43	0,84	-1,28	-0,06	0,84	-1,28	-0,06	0,84	-1,28	-0,06	0,98	-1,49	0,06
			0,21	-0,31	-0,57	0,25	-0,38	-0,53	0,51	-0,79	-0,32	0,61	-0,93	-0,24
8	3,30	44	0,84	-1,26	-1,39	0,84	-1,26	-1,39	0,84	-1,26	-1,39	0,98	-1,46	-1,49
			0,21	-0,31	-0,92	0,25	-0,37	-0,95	0,51	-0,77	-1,14	0,61	-0,92	-1,22
9	3,30	45	0,85	-1,24	-0,58	0,85	-1,24	-0,58	0,85	-1,24	-0,58	0,98	-1,44	-0,57
			0,21	-0,30	-0,63	0,25	-0,37	-0,62	0,52	-0,76	-0,60	0,62	-0,90	-0,59
10	3,30	46	0,85	-1,22	-0,60	0,85	-1,22	-0,60	0,85	-1,22	-0,60	0,98	-1,42	-0,60
			0,21	-0,30	-0,60	0,25	-0,36	-0,60	0,52	-0,75	-0,60	0,62	-0,89	-0,60
11	3,30	47	0,85	-1,21	-0,36	0,85	-1,21	-0,36	0,85	-1,21	-0,36	0,98	-1,40	-0,36
			0,21	-0,30	-0,38	0,25	-0,36	-0,38	0,52	-0,74	-0,37	0,62	-0,88	-0,37
12	3,30	48	0,85	-1,28	-0,37	0,85	-1,28	-0,37	0,85	-1,28	-0,37	1,00	-1,49	-0,35
			0,21	-0,31	-0,43	0,26	-0,38	-0,42	0,52	-0,79	-0,40	0,62	-0,93	-0,39
13	3,30	49	0,82	-1,26	-0,70	0,82	-1,26	-0,70	0,82	-1,26	-0,70	0,95	-1,46	-0,70
			0,20	-0,31	-0,69	0,24	-0,37	-0,69	0,50	-0,77	-0,69	0,59	-0,92	-0,69
14	3,30	50	0,82	-1,25	-0,88	0,82	-1,25	-0,88	0,82	-1,25	-0,88	0,95	-1,45	-0,89
			0,20	-0,32	-0,81	0,24	-0,38	-0,82	0,50	-0,77	-0,84	0,59	-0,92	-0,85
15	3,30	51	0,39	-1,11	-0,84	0,39	-1,11	-0,84	0,39	-1,11	-0,84	0,45	-1,30	-0,87
			0,09	-0,21	-0,73	0,11	-0,27	-0,74	0,24	-0,65	-0,78	0,28	-0,79	-0,80
16	3,30	52	0,87	-1,28	-0,48	0,87	-1,28	-0,48	0,87	-1,28	-0,48	1,02	-1,49	-0,48
			0,22	-0,31	-0,46	0,26	-0,38	-0,46	0,53	-0,79	-0,47	0,64	-0,93	-0,47
17	3,30	53	0,87	-1,27	-0,51	0,87	-1,27	-0,51	0,87	-1,27	-0,51	1,02	-1,47	-0,50
			0,22	-0,31	-0,55	0,26	-0,37	-0,55	0,53	-0,78	-0,53	0,64	-0,93	-0,53
18	3,30	54	0,87	-1,26	-0,50	0,87	-1,26	-0,50	0,87	-1,26	-0,50	1,02	-1,46	-0,49
			0,22	-0,31	-0,52	0,26	-0,37	-0,52	0,53	-0,77	-0,51	0,64	-0,92	-0,51
19	3,30	55	0,78	-1,41	-0,35	0,78	-1,41	-0,35	0,78	-1,41	-0,35	0,90	-1,64	-0,34
			0,20	-0,34	-0,40	0,23	-0,41	-0,40	0,48	-0,86	-0,38	0,57	-1,02	-0,37
20	3,30	56	0,88	-1,28	-0,32	0,88	-1,28	-0,32	0,88	-1,28	-0,32	1,03	-1,49	-0,31
			0,22	-0,31	-0,37	0,26	-0,38	-0,37	0,54	-0,79	-0,35	0,64	-0,93	-0,34
21	3,30	57	0,88	-1,27	-0,44	0,88	-1,27	-0,44	0,88	-1,27	-0,44	1,03	-1,47	-0,44
			0,22	-0,31	-0,41	0,26	-0,37	-0,41	0,54	-0,78	-0,42	0,64	-0,93	-0,43
22	3,30	58	0,88	-1,26	-0,44	0,88	-1,26	-0,44	0,88	-1,26	-0,44	1,03	-1,46	-0,45
			0,22	-0,31	-0,41	0,26	-0,37	-0,42	0,54	-0,77	-0,43	0,64	-0,92	-0,43
23	3,30	59	0,88	-1,36	-0,48	0,88	-1,36	-0,48	0,88	-1,36	-0,48	1,03	-1,58	-0,50
			0,22	-0,33	-0,43	0,26	-0,40	-0,43	0,54	-0,83	-0,46	0,64	-0,99	-0,46
24	3,30	60	0,89	-1,25	-0,17	0,89	-1,25	-0,17	0,89	-1,25	-0,17	1,04	-1,45	-0,15
			0,22	-0,31	-0,25	0,27	-0,37	-0,24	0,54	-0,77	-0,21	0,65	-0,91	-0,20
25	3,30	61	0,90	-1,28	0,04	0,90	-1,28	0,04	0,90	-1,28	0,04	1,05	-1,49	0,15
			0,22	-0,31	-0,49	0,27	-0,38	-0,45	0,55	-0,79	-0,24	0,65	-0,93	-0,15
26	3,30	62	0,90	-1,26	-1,25	0,90	-1,26	-1,25	0,90	-1,26	-1,25	1,05	-1,46	-1,35
			0,22	-0,31	-0,80	0,27	-0,37	-0,83	0,55	-0,77	-1,02	0,65	-0,92	-1,09
27	3,30	63	0,90	-1,25	-0,51	0,90	-1,25	-0,51	0,90	-1,25	-0,51	1,05	-1,45	-0,54
			0,22	-0,31	-0,38	0,27	-0,37	-0,39	0,55	-0,77	-0,44	0,65	-0,91	-0,46
28	3,30	64	0,91	-1,24	-0,46	0,91	-1,24	-0,46	0,91	-1,24	-0,46	1,06	-1,44	-0,47
			0,23	-0,30	-0,44	0,27	-0,37	-0,45	0,56	-0,76	-0,45	0,67	-0,90	-0,46
29	3,30	65	0,91	-1,21	-0,66	0,91	-1,21	-0,66	0,91	-1,21	-0,66	1,06	-1,41	-0,66
			0,23	-0,30	-0,63	0,27	-0,36	-0,63	0,56	-0,75	-0,65	0,67	-0,89	-0,65
30	3,30	66	0,91	-1,19	-0,53	0,91	-1,19	-0,53	0,91	-1,19	-0,53	1,06	-1,38	-0,54
			0,23	-0,29	-0,47	0,27	-0,35	-0,47	0,56	-0,73	-0,50	0,67	-0,87	-0,51
31	3,30	67	0,89	-1,24	-0,58	0,89	-1,24	-0,58	0,89	-1,24	-0,58	1,04	-1,44	-0,58
			0,22	-0,30	-0,58	0,27	-0,37	-0,58	0,54	-0,76	-0,58	0,65	-0,90	-0,58
32	3,30	68	0,89	-1,21	-0,74	0,89	-1,21	-0,74	0,89	-1,21	-0,74	1,04	-1,41	-0,74
			0,22	-0,30	-0,74	0,27	-0,36	-0,74	0,54	-0,75	-0,74	0,65	-0,89	-0,74
33	3,30	69	0,89	-1,19	-0,62	0,89	-1,19	-0,62	0,89	-1,19	-0,62	1,04	-1,38	-0,63

Arch. Marco Amabili

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 29 - Prop.Massa:+Fx-0.3*Fy-Ecc5%														
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE											
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
34	3,30	70	0,22	-0,29	-0,60	0,27	-0,35	-0,60	0,54	-0,73	-0,61	0,65	-0,87	-0,62
			0,31	-1,08	-0,48	0,31	-1,08	-0,48	0,31	-1,08	-0,48	0,36	-1,27	-0,44
			0,06	-0,24	-0,70	0,07	-0,29	-0,68	0,18	-0,65	-0,59	0,22	-0,78	-0,56
35	3,30	71	0,32	-1,21	-0,95	0,32	-1,21	-0,95	0,32	-1,21	-0,95	0,37	-1,40	-0,99
			0,06	-0,32	-0,77	0,08	-0,38	-0,78	0,19	-0,75	-0,86	0,23	-0,89	-0,89
36	3,30	72	0,87	-1,19	-0,40	0,87	-1,19	-0,40	0,87	-1,19	-0,40	1,01	-1,38	-0,39
			0,22	-0,29	-0,43	0,26	-0,35	-0,43	0,53	-0,73	-0,42	0,63	-0,87	-0,42
5	0,00	73	0,00	0,00	-0,26	0,00	0,00	-0,26	0,00	0,00	-0,26	0,00	0,00	-0,19
			0,00	0,00	-0,56	0,00	0,00	-0,54	0,00	0,00	-0,42	0,00	0,00	-0,37
6	0,00	74	0,00	0,00	-0,55	0,00	0,00	-0,55	0,00	0,00	-0,55	0,00	0,00	-0,53
			0,00	0,00	-0,64	0,00	0,00	-0,63	0,00	0,00	-0,60	0,00	0,00	-0,58
37	0,00	75	0,00	0,00	-0,82	0,00	0,00	-0,82	0,00	0,00	-0,82	0,00	0,00	-0,84
			0,00	0,00	-0,71	0,00	0,00	-0,71	0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,78
38	0,00	76	0,00	0,00	-1,02	0,00	0,00	-1,02	0,00	0,00	-1,02	0,00	0,00	-1,08
			0,00	0,00	-0,74	0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,88	0,00	0,00	-0,92
5	1,07	77	0,29	-0,38	-0,26	0,29	-0,38	-0,26	0,29	-0,38	-0,26	0,33	-0,43	-0,19
			0,07	-0,13	-0,56	0,09	-0,14	-0,54	0,18	-0,25	-0,41	0,21	-0,29	-0,37
6	1,04	78	0,27	-0,38	-0,54	0,27	-0,38	-0,54	0,27	-0,38	-0,54	0,32	-0,44	-0,52
			0,07	-0,12	-0,64	0,08	-0,14	-0,63	0,17	-0,25	-0,59	0,20	-0,29	-0,58
5	2,26	79	0,61	-0,88	-0,25	0,61	-0,88	-0,25	0,61	-0,88	-0,25	0,71	-1,02	-0,19
			0,15	-0,24	-0,56	0,18	-0,28	-0,54	0,38	-0,56	-0,41	0,45	-0,65	-0,37
6	2,33	80	0,63	-0,89	-0,54	0,63	-0,89	-0,54	0,63	-0,89	-0,54	0,74	-1,04	-0,52
			0,16	-0,24	-0,64	0,19	-0,28	-0,63	0,39	-0,56	-0,59	0,46	-0,66	-0,57
39	2,40	81	0,67	-0,93	-0,85	0,67	-0,93	-0,85	0,67	-0,93	-0,85	0,78	-1,07	-0,88
			0,17	-0,25	-0,72	0,20	-0,30	-0,73	0,41	-0,58	-0,78	0,49	-0,69	-0,80
40	2,40	82	0,70	-0,94	-1,04	0,70	-0,94	-1,04	0,70	-0,94	-1,04	0,82	-1,09	-1,10
			0,18	-0,27	-0,76	0,22	-0,31	-0,78	0,43	-0,60	-0,90	0,51	-0,70	-0,94
41	2,40	83	0,70	-0,96	-1,22	0,70	-0,96	-1,22	0,70	-0,96	-1,22	0,81	-1,10	-1,31
			0,18	-0,29	-0,79	0,21	-0,33	-0,82	0,43	-0,61	-1,00	0,51	-0,72	-1,06
5	3,30	84	0,90	-1,27	-0,25	0,90	-1,27	-0,25	0,90	-1,27	-0,25	1,05	-1,48	-0,19
			0,22	-0,31	-0,56	0,27	-0,38	-0,54	0,55	-0,78	-0,41	0,65	-0,93	-0,37
6	3,30	85	0,90	-1,27	-0,55	0,90	-1,27	-0,55	0,90	-1,27	-0,55	1,05	-1,48	-0,52
			0,22	-0,31	-0,64	0,27	-0,38	-0,63	0,55	-0,78	-0,59	0,65	-0,93	-0,58
37	3,30	86	0,90	-1,27	-0,83	0,90	-1,27	-0,83	0,90	-1,27	-0,83	1,05	-1,47	-0,85
			0,22	-0,31	-0,71	0,27	-0,37	-0,72	0,55	-0,78	-0,77	0,65	-0,92	-0,79
38	3,30	87	0,90	-1,26	-1,06	0,90	-1,26	-1,06	0,90	-1,26	-1,06	1,05	-1,47	-1,12
			0,22	-0,31	-0,76	0,27	-0,37	-0,78	0,55	-0,78	-0,91	0,65	-0,92	-0,95
25	1,10	88	0,30	-0,39	0,04	0,30	-0,39	0,04	0,30	-0,39	0,04	0,34	-0,44	0,15
			0,08	-0,15	-0,48	0,09	-0,17	-0,45	0,18	-0,27	-0,23	0,22	-0,30	-0,15
25	2,20	89	0,60	-0,89	0,04	0,60	-0,89	0,04	0,60	-0,89	0,04	0,69	-1,03	0,16
			0,15	-0,26	-0,49	0,18	-0,30	-0,45	0,37	-0,57	-0,23	0,43	-0,67	-0,15
26	1,10	90	0,23	-0,48	-1,23	0,23	-0,48	-1,23	0,23	-0,48	-1,23	0,27	-0,54	-1,33
			0,05	-0,20	-0,78	0,06	-0,22	-0,81	0,13	-0,34	-1,00	0,16	-0,38	-1,07
26	2,20	91	0,64	-0,89	-1,28	0,64	-0,89	-1,28	0,64	-0,89	-1,28	0,74	-1,03	-1,38
			0,16	-0,28	-0,80	0,19	-0,32	-0,84	0,39	-0,58	-1,03	0,47	-0,68	-1,11
39	1,00	92	0,24	-0,38	-0,84	0,24	-0,38	-0,84	0,24	-0,38	-0,84	0,28	-0,43	-0,87
			0,05	-0,12	-0,71	0,07	-0,14	-0,72	0,14	-0,25	-0,78	0,17	-0,29	-0,80
40	1,00	93	0,18	-0,38	-1,00	0,18	-0,38	-1,00	0,18	-0,38	-1,00	0,22	-0,44	-1,05
			0,03	-0,14	-0,73	0,04	-0,16	-0,75	0,10	-0,26	-0,86	0,13	-0,30	-0,90
41	1,00	94	0,19	-0,43	-1,16	0,19	-0,43	-1,16	0,19	-0,43	-1,16	0,23	-0,49	-1,25
			0,03	-0,18	-0,76	0,05	-0,20	-0,78	0,11	-0,30	-0,95	0,14	-0,34	-1,01
53	3,30	95	0,89	-1,24	-0,25	0,89	-1,24	-0,25	0,89	-1,24	-0,25	1,04	-1,45	-0,24
			0,22	-0,31	-0,31	0,27	-0,37	-0,30	0,54	-0,76	-0,28	0,65	-0,91	-0,27
42	0,00	96	0,00	0,00	-0,33	0,00	0,00	-0,33	0,00	0,00	-0,33	0,00	0,00	-0,26
			0,00	0,00	-0,64	0,00	0,00	-0,62	0,00	0,00	-0,49	0,00	0,00	-0,44
43	0,00	97	0,00	0,00	-0,59	0,00	0,00	-0,59	0,00	0,00	-0,59	0,00	0,00	-0,56
			0,00	0,00	-0,71	0,00	0,00	-0,70	0,00	0,00	-0,65	0,00	0,00	-0,63
44	0,00	98	0,00	0,00	-0,85	0,00	0,00	-0,85	0,00	0,00	-0,85	0,00	0,00	-0,87
			0,00	0,00	-0,78	0,00	0,00	-0,78	0,00	0,00	-0,82	0,00	0,00	-0,83
45	0,00	99	0,00	0,00	-1,11	0,00	0,00	-1,11	0,00	0,00	-1,11	0,00	0,00	-1,16
			0,00	0,00	-0,84	0,00	0,00	-0,86	0,00	0,00	-0,97	0,00	0,00	-1,01
7	1,10	100	0,28	-0,37	-0,05	0,28	-0,37	-0,05	0,28	-0,37	-0,05	0,32	-0,43	0,06
			0,07	-0,07	-0,56	0,09	-0,09	-0,53	0,17	-0,22	-0,32	0,20	-0,26	-0,24
42	1,10	101	0,28	-0,39	-0,32	0,28	-0,39	-0,32	0,28	-0,39	-0,32	0,32	-0,45	-0,26
			0,07	-0,09	-0,63	0,09	-0,11	-0,61	0,17	-0,24	-0,49	0,20	-0,28	-0,44
43	1,10	102	0,28	-0,40	-0,59	0,28	-0,40	-0,59	0,28	-0,40	-0,59	0,32	-0,47	-0,56
			0,07	-0,10	-0,71	0,08	-0,12	-0,70	0,17	-0,25	-0,65	0,20	-0,30	-0,63
44	1,10	103	0,27	-0,41	-0,85	0,27	-0,41	-0,85	0,27	-0,41	-0,85	0,32	-0,47	-0,87
			0,07	-0,11	-0,78	0,08	-0,13	-0,78	0,17	-0,25	-0,81	0,20	-0,30	-0,82
45	1,10	104	0,26	-0,40	-1,10	0,26	-0,40	-1,10	0,26	-0,40	-1,10	0,31	-0,46	-1,16
			0,06	-0,12	-0,84	0,07	-0,14	-0,85	0,16	-0,26	-0,96	0,19	-0,30	-1,00
8	1,10	105	0,26	-0,40	-1,35	0,26	-0,40	-1,35	0,26	-0,40	-1,35	0,31	-0,45	-1,46
			0,06	-0,15	-0,90	0,08	-0,16	-0,93	0,16	-0,27	-1,12	0,19	-0,31	-1,19
7	2,20	106	0,56	-0,90	-0,05	0,56	-0,90	-0,05	0,56	-0,90	-0,05	0,65	-1,05	0,06
			0,14	-0,21	-0,57	0,17	-0,26	-0,53	0,34	-0,55	-0,32	0,41	-0,65	-0,24
42	2,20	107	0,56	-0,85	-0,32	0,56	-0,85	-0,32	0,56	-0,85	-0,32	0,65	-0,99	-0,26
			0,14	-0,21	-0,64	0,17	-0,25	-0,62	0,34	-0,52	-0,49	0,41	-0,62	-0,44
43	2,20	108	0,56	-0,83	-0,59	0,56	-0,83	-0,59	0,56	-0,83	-0,59	0,65	-0,97	-0,56
			0,14	-0,21	-0,71	0,17	-0,25	-0,70	0,34	-0,51	-0,65	0,41	-0,61	-0,63
44	2,20	109	0,55	-0,83	-0,85	0,55	-0,83	-0,85	0,55	-0,83	-0,85	0,64	-0,97	-0,87
			0,14	-0,21	-0,78	0,16	-0,26	-0,78	0,34	-0,52	-0,81	0,40	-0,61	-0,82
45	2,20	110	0,55	-0,85	-1,11	0,55	-0,85	-1,11	0,55	-0,85	-1,11	0,64	-0,98	-1,17
			0,14	-0,23	-0,84	0,16	-0,27	-0,86	0,34	-0,53	-0,97	0,40	-0,62	-1,01
8	2,20	111	0,55	-0,88	-1,38	0,55	-0,88	-1,38	0,55	-0,88	-1,38	0,64	-1,01	-1,48

Arch. Marco Amabili

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 29 - Prop.Massa:+Fx-0.3*Fy-Ecc5%														
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE											
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
42	3,30	112	0,14	-0,25	-0,91	0,16	-0,29	-0,94	0,34	-0,56	-1,14	0,40	-0,65	-1,21
			0,84	-1,27	-0,32	0,84	-1,27	-0,32	0,84	-1,27	-0,32	0,98	-1,48	-0,25
			0,21	-0,31	-0,64	0,25	-0,38	-0,62	0,51	-0,78	-0,49	0,61	-0,93	-0,44
43	3,30	113	0,84	-1,27	-0,59	0,84	-1,27	-0,59	0,84	-1,27	-0,59	0,98	-1,48	-0,56
			0,21	-0,31	-0,71	0,25	-0,38	-0,70	0,51	-0,78	-0,65	0,61	-0,93	-0,63
44	3,30	114	0,84	-1,27	-0,85	0,84	-1,27	-0,85	0,84	-1,27	-0,85	0,98	-1,47	-0,87
			0,21	-0,31	-0,78	0,25	-0,37	-0,78	0,51	-0,78	-0,81	0,61	-0,92	-0,82
45	3,30	115	0,84	-1,26	-1,11	0,84	-1,26	-1,11	0,84	-1,26	-1,11	0,98	-1,47	-1,17
			0,21	-0,31	-0,84	0,25	-0,37	-0,86	0,51	-0,78	-0,97	0,61	-0,92	-1,02
46	0,00	116	0,00	0,00	-0,56	0,00	0,00	-0,56	0,00	0,00	-0,56	0,00	0,00	-0,53
			0,00	0,00	-0,70	0,00	0,00	-0,69	0,00	0,00	-0,63	0,00	0,00	-0,61
47	0,00	117	0,00	0,00	-0,64	0,00	0,00	-0,64	0,00	0,00	-0,64	0,00	0,00	-0,63
			0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,68	0,00	0,00	-0,67
48	0,00	118	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,72
			0,00	0,00	-0,74	0,00	0,00	-0,74	0,00	0,00	-0,73	0,00	0,00	-0,73
49	0,00	119	0,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	-0,81
			0,00	0,00	-0,75	0,00	0,00	-0,75	0,00	0,00	-0,77	0,00	0,00	-0,78
50	0,00	120	0,00	0,00	-0,87	0,00	0,00	-0,87	0,00	0,00	-0,87	0,00	0,00	-0,89
			0,00	0,00	-0,75	0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,81	0,00	0,00	-0,83
34	1,10	121	0,10	-0,36	-0,47	0,10	-0,36	-0,47	0,10	-0,36	-0,47	0,11	-0,42	-0,42
			0,02	-0,09	-0,68	0,03	-0,11	-0,67	0,06	-0,22	-0,58	0,07	-0,26	-0,54
46	1,10	122	0,10	-0,32	-0,56	0,10	-0,32	-0,56	0,10	-0,32	-0,56	0,12	-0,37	-0,53
			0,02	-0,07	-0,71	0,03	-0,09	-0,70	0,06	-0,19	-0,63	0,07	-0,23	-0,61
47	1,10	123	0,10	-0,30	-0,64	0,10	-0,30	-0,64	0,10	-0,30	-0,64	0,12	-0,35	-0,63
			0,02	-0,07	-0,72	0,03	-0,09	-0,72	0,06	-0,18	-0,68	0,07	-0,22	-0,67
48	1,10	124	0,10	-0,30	-0,72	0,10	-0,30	-0,72	0,10	-0,30	-0,72	0,11	-0,35	-0,72
			0,02	-0,07	-0,74	0,02	-0,09	-0,74	0,06	-0,19	-0,73	0,07	-0,22	-0,73
49	1,10	125	0,10	-0,31	-0,80	0,10	-0,31	-0,80	0,10	-0,31	-0,80	0,11	-0,36	-0,81
			0,02	-0,07	-0,75	0,02	-0,09	-0,75	0,06	-0,19	-0,77	0,07	-0,23	-0,78
50	1,10	126	0,09	-0,32	-0,87	0,09	-0,32	-0,87	0,09	-0,32	-0,87	0,11	-0,37	-0,89
			0,01	-0,08	-0,75	0,02	-0,09	-0,76	0,05	-0,20	-0,81	0,06	-0,23	-0,83
35	1,10	127	0,09	-0,34	-0,95	0,09	-0,34	-0,95	0,09	-0,34	-0,95	0,11	-0,39	-0,99
			0,01	-0,08	-0,76	0,02	-0,10	-0,77	0,05	-0,21	-0,85	0,06	-0,24	-0,88
34	2,20	128	0,20	-0,79	-0,47	0,20	-0,79	-0,47	0,20	-0,79	-0,47	0,23	-0,92	-0,42
			0,04	-0,19	-0,69	0,05	-0,23	-0,68	0,12	-0,48	-0,58	0,14	-0,57	-0,55
46	2,20	129	0,20	-0,67	-0,56	0,20	-0,67	-0,56	0,20	-0,67	-0,56	0,23	-0,79	-0,53
			0,04	-0,16	-0,71	0,05	-0,19	-0,70	0,12	-0,41	-0,64	0,14	-0,49	-0,61
47	2,20	130	0,20	-0,62	-0,65	0,20	-0,62	-0,65	0,20	-0,62	-0,65	0,23	-0,73	-0,63
			0,04	-0,14	-0,73	0,05	-0,18	-0,72	0,12	-0,38	-0,69	0,14	-0,45	-0,67
48	2,20	131	0,19	-0,62	-0,72	0,19	-0,62	-0,72	0,19	-0,62	-0,72	0,23	-0,73	-0,72
			0,04	-0,15	-0,74	0,05	-0,18	-0,74	0,11	-0,38	-0,73	0,14	-0,45	-0,73
49	2,20	132	0,19	-0,66	-0,80	0,19	-0,66	-0,80	0,19	-0,66	-0,80	0,23	-0,77	-0,81
			0,03	-0,16	-0,75	0,05	-0,20	-0,75	0,11	-0,41	-0,77	0,14	-0,48	-0,78
50	2,20	133	0,20	-0,73	-0,87	0,20	-0,73	-0,87	0,20	-0,73	-0,87	0,23	-0,84	-0,90
			0,04	-0,18	-0,76	0,05	-0,22	-0,76	0,12	-0,45	-0,81	0,14	-0,53	-0,83
35	2,20	134	0,20	-0,80	-0,96	0,20	-0,80	-0,96	0,20	-0,80	-0,96	0,23	-0,93	-1,00
			0,03	-0,19	-0,77	0,05	-0,23	-0,78	0,12	-0,49	-0,87	0,14	-0,58	-0,90
46	3,30	135	0,29	-0,97	-0,56	0,29	-0,97	-0,56	0,29	-0,97	-0,56	0,34	-1,14	-0,53
			0,06	-0,21	-0,71	0,07	-0,26	-0,70	0,17	-0,59	-0,64	0,21	-0,70	-0,62
47	3,30	136	0,29	-0,93	-0,65	0,29	-0,93	-0,65	0,29	-0,93	-0,65	0,34	-1,09	-0,63
			0,05	-0,21	-0,73	0,07	-0,26	-0,72	0,17	-0,57	-0,69	0,20	-0,68	-0,67
48	3,30	137	0,28	-0,95	-0,73	0,28	-0,95	-0,73	0,28	-0,95	-0,73	0,33	-1,11	-0,72
			0,05	-0,23	-0,74	0,07	-0,28	-0,74	0,17	-0,58	-0,73	0,20	-0,69	-0,73
49	3,30	138	0,29	-1,01	-0,80	0,29	-1,01	-0,80	0,29	-1,01	-0,80	0,34	-1,18	-0,81
			0,05	-0,25	-0,75	0,07	-0,31	-0,75	0,17	-0,62	-0,78	0,20	-0,74	-0,78
50	3,30	139	0,30	-1,11	-0,88	0,30	-1,11	-0,88	0,30	-1,11	-0,88	0,35	-1,29	-0,91
			0,05	-0,29	-0,76	0,07	-0,34	-0,77	0,18	-0,69	-0,82	0,21	-0,82	-0,84

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 30 - Prop.Massa:-Fx-0.3*Fy-Ecc5%														
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE											
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
1	0,00	1	-0,09	-0,10	-0,41	-0,09	-0,10	-0,41	-0,09	-0,10	-0,41	-0,09	-0,11	-0,41
			-0,02	-0,01	-0,45	-0,02	-0,01	-0,45	-0,03	-0,03	-0,45	-0,04	-0,04	-0,44
2	0,00	2	-0,06	0,03	-0,48	-0,06	0,03	-0,48	-0,06	0,03	-0,48	-0,06	0,03	-0,47
			-0,01	0,04	-0,55	-0,02	0,04	-0,55	-0,02	0,04	-0,53	-0,03	0,04	-0,53
3	0,00	3	-0,11	-0,03	-0,22	-0,11	-0,03	-0,22	-0,11	-0,03	-0,22	-0,12	-0,04	-0,20
			-0,06	0,02	-0,31	-0,06	0,01	-0,31	-0,07	0,00	-0,29	-0,07	0,00	-0,28
7	0,00	4	-0,02	0,00	-1,68	-0,02	0,00	-1,68	-0,02	0,00	-1,68	-0,02	0,00	-1,78
			-0,01	0,02	-0,78	-0,01	0,02	-0,81	-0,01	0,01	-0,98	-0,01	0,01	-1,05
8	0,00	5	0,00	-0,08	0,04	0,00	-0,08	0,04	0,00	-0,08	0,04	0,00	-0,09	0,12
			0,00	-0,02	-0,65	0,00	-0,03	-0,63	0,00	-0,04	-0,49	0,00	-0,04	-0,44
26	0,00	6	0,02	-0,04	0,45	0,02	-0,04	0,45	0,02	-0,04	0,45	0,02	-0,04	0,55
			0,00	-0,02	-0,50	0,00	-0,02	-0,47	0,01	-0,03	-0,29	0,01	-0,03	-0,22
22	0,00	7	-0,07	-0,03	-0,34	-0,07	-0,03	-0,34	-0,07	-0,03	-0,34	-0,07	-0,04	-0,34
			-0,03	0,01	-0,34	-0,03	0,01	-0,34	-0,04	0,00	-0,34	-0,04	0,00	-0,34
12	0,00	8	-0,12	0,02	-0,51	-0,12	0,02	-0,51	-0,12	0,02	-0,51	-0,13	0,01	-0,52
			-0,03	0,02	-0,42	-0,03	0,02	-0,42	-0,05	0,02	-0,44	-0,05	0,02	-0,45
16	0,00	9	-0,08	0,02	-0,39	-0,08	0,02	-0,39	-0,08	0,02	-0,39	-0,09	0,02	-0,39
			-0,03	0,02	-0,39	-0,03	0,02	-0,39	-0,04	0,02	-0,39	-0,04	0,02	-0,39
20	0,00	10	-0,06	0,04	-0,39	-0,06	0,04	-0,39	-0,06	0,04	-0,39	-0,07	0,04	-0,40
			-0,02	0,03	-0,33	-0,02	0,03	-0,34	-0,03	0,03	-0,35	-0,03	0,03	-0,35
25	0,00	11	-0,02	-0,12	-2,22	-0,02	-0,12	-2,22	-0,02	-0,12	-2,22	-0,02	-0,13	-2,39

Arch. Marco Amabili

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 30 - Prop.Massa:-Fx-0.3*Fy-Ecc5%														
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE											
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
4	0,00	12	-0,01	-0,03	-0,79	-0,01	-0,03	-0,83	-0,01	-0,05	-1,11	-0,01	-0,06	-1,22
			-0,03	-0,02	-0,40	-0,03	-0,02	-0,40	-0,03	-0,02	-0,40	-0,03	-0,02	-0,40
			0,00	0,00	-0,40	0,00	0,00	-0,40	-0,01	0,00	-0,40	-0,01	0,00	-0,40
54	0,00	13	0,00	0,00	-0,48	0,00	0,00	-0,48	0,00	0,00	-0,48	0,00	0,00	-0,47
			0,00	0,00	-0,48	0,00	0,00	-0,48	0,00	0,00	-0,48	0,00	0,00	-0,48
9	0,00	14	0,02	-0,04	-0,56	0,02	-0,04	-0,56	0,02	-0,04	-0,56	0,02	-0,04	-0,56
			0,03	0,00	-0,56	0,03	0,00	-0,56	0,03	-0,01	-0,56	0,03	-0,01	-0,56
34	0,00	15	-0,02	-0,11	-1,19	-0,02	-0,11	-1,19	-0,02	-0,11	-1,19	-0,02	-0,13	-1,24
			0,00	-0,02	-0,78	-0,01	-0,02	-0,79	-0,01	-0,04	-0,87	-0,01	-0,05	-0,90
31	0,00	16	-0,07	-0,09	-0,48	-0,07	-0,09	-0,48	-0,07	-0,09	-0,48	-0,07	-0,10	-0,47
			-0,02	-0,01	-0,50	-0,02	-0,02	-0,50	-0,03	-0,03	-0,50	-0,03	-0,04	-0,49
28	0,00	17	-0,24	-0,18	-0,59	-0,24	-0,18	-0,59	-0,24	-0,18	-0,59	-0,26	-0,19	-0,61
			-0,02	-0,04	-0,43	-0,03	-0,04	-0,44	-0,07	-0,07	-0,47	-0,09	-0,08	-0,48
55	0,00	18	0,00	0,00	-1,06	0,00	0,00	-1,06	0,00	0,00	-1,06	0,00	0,00	-1,09
			0,00	0,00	-0,73	0,00	0,00	-0,74	0,00	0,00	-0,81	0,00	0,00	-0,83
13	0,00	19	-0,10	-0,07	-0,59	-0,10	-0,07	-0,59	-0,10	-0,07	-0,59	-0,11	-0,08	-0,58
			-0,04	0,02	-0,61	-0,04	0,02	-0,61	-0,05	0,00	-0,60	-0,06	-0,01	-0,60
17	0,00	20	-0,12	-0,09	-0,45	-0,12	-0,09	-0,45	-0,12	-0,09	-0,45	-0,12	-0,10	-0,45
			-0,06	-0,01	-0,47	-0,06	-0,01	-0,47	-0,07	-0,03	-0,47	-0,08	-0,03	-0,47
21	0,00	21	-0,09	-0,10	-0,42	-0,09	-0,10	-0,42	-0,09	-0,10	-0,42	-0,09	-0,11	-0,43
			-0,05	-0,02	-0,37	-0,05	-0,02	-0,37	-0,06	-0,04	-0,38	-0,06	-0,04	-0,38
14	0,00	22	-0,11	-0,05	-0,62	-0,11	-0,05	-0,62	-0,11	-0,05	-0,62	-0,12	-0,05	-0,61
			-0,04	0,02	-0,68	-0,04	0,02	-0,68	-0,06	0,01	-0,66	-0,06	0,00	-0,66
18	0,00	23	-0,13	-0,04	-0,41	-0,13	-0,04	-0,41	-0,13	-0,04	-0,41	-0,14	-0,04	-0,41
			-0,07	0,02	-0,43	-0,07	0,02	-0,43	-0,08	0,01	-0,43	-0,09	0,00	-0,42
19	0,00	24	-0,07	-0,09	-0,41	-0,07	-0,09	-0,41	-0,07	-0,09	-0,41	-0,08	-0,10	-0,41
			-0,04	-0,01	-0,35	-0,04	-0,01	-0,35	-0,05	-0,03	-0,36	-0,05	-0,04	-0,37
23	0,00	25	-0,06	-0,11	-0,37	-0,06	-0,11	-0,37	-0,06	-0,11	-0,37	-0,06	-0,12	-0,37
			-0,04	-0,03	-0,37	-0,04	-0,03	-0,37	-0,04	-0,05	-0,37	-0,04	-0,05	-0,37
56	0,00	26	0,00	0,00	-0,54	0,00	0,00	-0,54	0,00	0,00	-0,54	0,00	0,00	-0,53
			0,00	0,00	-0,57	0,00	0,00	-0,57	0,00	0,00	-0,57	0,00	0,00	-0,56
27	0,00	27	0,10	-0,08	-0,21	0,10	-0,08	-0,21	0,10	-0,08	-0,21	0,11	-0,08	-0,20
			-0,01	-0,01	-0,29	-0,01	-0,01	-0,29	0,01	-0,03	-0,27	0,02	-0,03	-0,27
24	0,00	28	-0,02	-0,08	-0,22	-0,02	-0,08	-0,22	-0,02	-0,08	-0,22	-0,02	-0,09	-0,21
			0,00	-0,02	-0,24	0,00	-0,02	-0,24	-0,01	-0,03	-0,24	-0,01	-0,04	-0,24
53	0,00	29	0,00	0,00	-0,32	0,00	0,00	-0,32	0,00	0,00	-0,32	0,00	0,00	-0,32
			0,00	0,00	-0,33	0,00	0,00	-0,33	0,00	0,00	-0,33	0,00	0,00	-0,33
10	0,00	30	0,00	-0,05	-0,57	0,00	-0,05	-0,57	0,00	-0,05	-0,57	0,00	-0,05	-0,57
			0,01	0,00	-0,56	0,01	0,00	-0,56	0,01	-0,01	-0,56	0,00	-0,02	-0,56
35	0,00	31	0,01	-0,12	-0,20	0,01	-0,12	-0,20	0,01	-0,12	-0,20	0,01	-0,13	-0,15
			0,01	-0,01	-0,62	0,01	-0,02	-0,61	0,01	-0,04	-0,52	0,01	-0,05	-0,49
11	0,00	32	-0,05	-0,16	-0,28	-0,05	-0,16	-0,28	-0,05	-0,16	-0,28	-0,05	-0,18	-0,27
			-0,04	-0,01	-0,34	-0,04	-0,01	-0,34	-0,04	-0,04	-0,33	-0,04	-0,05	-0,32
15	0,00	33	0,09	-0,17	-0,41	0,09	-0,17	-0,41	0,09	-0,17	-0,41	0,10	-0,18	-0,39
			0,03	-0,03	-0,61	0,03	-0,03	-0,61	0,04	-0,06	-0,57	0,05	-0,07	-0,55
36	0,00	34	-0,03	-0,35	-0,21	-0,03	-0,35	-0,21	-0,03	-0,35	-0,21	-0,03	-0,38	-0,19
			-0,01	-0,04	-0,38	-0,01	-0,05	-0,37	-0,01	-0,11	-0,34	-0,01	-0,13	-0,33
29	0,00	35	-0,24	-0,14	-0,62	-0,24	-0,14	-0,62	-0,24	-0,14	-0,62	-0,26	-0,15	-0,63
			-0,07	-0,01	-0,56	-0,07	-0,02	-0,56	-0,11	-0,04	-0,58	-0,12	-0,05	-0,58
30	0,00	36	-0,22	-0,33	-0,45	-0,22	-0,33	-0,45	-0,22	-0,33	-0,45	-0,24	-0,36	-0,46
			-0,01	-0,03	-0,42	-0,02	-0,04	-0,42	-0,06	-0,09	-0,43	-0,07	-0,12	-0,43
33	0,00	37	-0,11	-0,33	-0,49	-0,11	-0,33	-0,49	-0,11	-0,33	-0,49	-0,12	-0,36	-0,49
			-0,01	-0,08	-0,53	-0,02	-0,09	-0,53	-0,03	-0,14	-0,52	-0,04	-0,16	-0,52
32	0,00	38	-0,11	-0,12	-0,65	-0,11	-0,12	-0,65	-0,11	-0,12	-0,65	-0,12	-0,13	-0,65
			-0,03	-0,02	-0,64	-0,03	-0,02	-0,64	-0,04	-0,04	-0,64	-0,05	-0,05	-0,64
1	3,30	39	-1,02	-1,96	-0,44	-1,02	-1,96	-0,44	-1,02	-1,96	-0,44	-1,13	-2,15	-0,44
			-0,08	-0,26	-0,49	-0,11	-0,31	-0,48	-0,30	-0,65	-0,48	-0,36	-0,77	-0,47
2	3,30	40	-1,02	-2,24	-0,56	-1,02	-2,24	-0,56	-1,02	-2,24	-0,56	-1,13	-2,46	-0,55
			-0,08	-0,29	-0,65	-0,11	-0,35	-0,65	-0,30	-0,73	-0,63	-0,36	-0,88	-0,62
3	3,30	41	-1,02	-2,52	-0,24	-1,02	-2,52	-0,24	-1,02	-2,52	-0,24	-1,13	-2,77	-0,23
			-0,08	-0,33	-0,35	-0,11	-0,39	-0,35	-0,30	-0,83	-0,32	-0,36	-0,99	-0,32
4	3,30	42	-1,15	-2,52	-0,46	-1,15	-2,52	-0,46	-1,15	-2,52	-0,46	-1,27	-2,77	-0,46
			-0,10	-0,33	-0,46	-0,13	-0,39	-0,46	-0,34	-0,83	-0,46	-0,41	-0,99	-0,46
7	3,30	43	-1,20	-1,96	-1,80	-1,20	-1,96	-1,80	-1,20	-1,96	-1,80	-1,33	-2,15	-1,91
			-0,10	-0,26	-0,83	-0,14	-0,31	-0,86	-0,35	-0,65	-1,05	-0,43	-0,77	-1,12
8	3,30	44	-1,20	-2,24	0,07	-1,20	-2,24	0,07	-1,20	-2,24	0,07	-1,33	-2,46	0,16
			-0,10	-0,29	-0,69	-0,14	-0,35	-0,67	-0,35	-0,73	-0,52	-0,43	-0,88	-0,46
9	3,30	45	-1,26	-2,52	-0,73	-1,26	-2,52	-0,73	-1,26	-2,52	-0,73	-1,40	-2,77	-0,73
			-0,11	-0,32	-0,65	-0,15	-0,39	-0,65	-0,37	-0,82	-0,67	-0,46	-0,98	-0,67
10	3,30	46	-1,27	-2,72	-0,61	-1,27	-2,72	-0,61	-1,27	-2,72	-0,61	-1,40	-3,00	-0,61
			-0,11	-0,35	-0,60	-0,15	-0,42	-0,61	-0,37	-0,89	-0,61	-0,46	-1,06	-0,61
11	3,30	47	-1,27	-2,93	-0,30	-1,27	-2,93	-0,30	-1,27	-2,93	-0,30	-1,40	-3,22	-0,30
			-0,11	-0,37	-0,38	-0,15	-0,45	-0,38	-0,37	-0,95	-0,36	-0,46	-1,14	-0,36
12	3,30	48	-1,39	-1,96	-0,53	-1,39	-1,96	-0,53	-1,39	-1,96	-0,53	-1,53	-2,15	-0,54
			-0,12	-0,26	-0,45	-0,16	-0,31	-0,46	-0,41	-0,65	-0,47	-0,50	-0,77	-0,48
13	3,30	49	-1,34	-2,11	-0,66	-1,34	-2,11	-0,66	-1,34	-2,11	-0,66	-1,48	-2,32	-0,66
			-0,13	-0,28	-0,69	-0,16	-0,33	-0,69	-0,40	-0,69	-0,68	-0,49	-0,83	-0,68
14	3,30	50	-1,33	-2,23	-0,71	-1,33	-2,23	-0,71	-1,33	-2,23	-0,71	-1,47	-2,45	-0,70
			-0,13	-0,30	-0,78	-0,16	-0,36	-0,78	-0,40	-0,74	-0,77	-0,49	-0,88	-0,76
15	3,30	51	-0,73	-2,78	-0,49	-0,73	-2,78	-0,49	-0,73	-2,78	-0,49	-0,80	-3,06	-0,47
			-0,07	-0,28	-0,68	-0,09	-0,35	-0,68	-0,22	-0,85	-0,64	-0,27	-1,03	-0,62
16	3,30	52	-1,63	-1,96	-0,46	-1,63	-1,96	-0,46	-1,63	-1,96	-0,46	-1,80	-2,15	-0,46
			-0,15	-0,26	-0,46	-0,20	-0,31	-0,46	-0,49	-0,65	-0,46	-0,60	-0,77	-0,46
17	3,30	53	-1,63	-2,12	-0,54	-1,63	-2,12	-0,54	-1,63	-2,12	-0,54	-1,80	-2,33	-0,53

Arch. Marco Amabili

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 30 - Prop.Massa:-Fx-0.3*Fy-Ecc5%														
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE											
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
18	3,30	54	-0,15	-0,28	-0,56	-0,20	-0,34	-0,56	-0,49	-0,70	-0,55	-0,60	-0,83	-0,55
			-1,63	-2,24	-0,50	-1,63	-2,24	-0,50	-1,63	-2,24	-0,50	-1,80	-2,46	-0,50
			-0,15	-0,29	-0,53	-0,20	-0,35	-0,53	-0,49	-0,73	-0,52	-0,60	-0,88	-0,52
19	3,30	55	-1,46	-2,09	-0,49	-1,46	-2,09	-0,49	-1,46	-2,09	-0,49	-1,62	-2,29	-0,50
			-0,13	-0,29	-0,42	-0,17	-0,34	-0,43	-0,43	-0,71	-0,44	-0,53	-0,84	-0,45
20	3,30	56	-1,75	-1,96	-0,47	-1,75	-1,96	-0,47	-1,75	-1,96	-0,47	-1,93	-2,15	-0,48
			-0,17	-0,26	-0,40	-0,22	-0,31	-0,40	-0,53	-0,65	-0,41	-0,64	-0,77	-0,42
21	3,30	57	-1,75	-2,12	-0,48	-1,75	-2,12	-0,48	-1,75	-2,12	-0,48	-1,93	-2,33	-0,49
			-0,17	-0,28	-0,41	-0,22	-0,34	-0,41	-0,53	-0,70	-0,43	-0,64	-0,83	-0,43
22	3,30	58	-1,75	-2,24	-0,41	-1,75	-2,24	-0,41	-1,75	-2,24	-0,41	-1,93	-2,46	-0,41
			-0,17	-0,29	-0,41	-0,22	-0,35	-0,41	-0,53	-0,73	-0,41	-0,64	-0,88	-0,41
23	3,30	59	-1,76	-2,18	-0,40	-1,76	-2,18	-0,40	-1,76	-2,18	-0,40	-1,94	-2,39	-0,40
			-0,17	-0,30	-0,41	-0,22	-0,36	-0,41	-0,53	-0,74	-0,41	-0,65	-0,88	-0,40
24	3,30	60	-1,85	-2,40	-0,25	-1,85	-2,40	-0,25	-1,85	-2,40	-0,25	-2,04	-2,64	-0,24
			-0,18	-0,31	-0,27	-0,23	-0,38	-0,27	-0,56	-0,79	-0,27	-0,68	-0,94	-0,27
25	3,30	61	-1,97	-1,96	-2,35	-1,97	-1,96	-2,35	-1,97	-1,96	-2,35	-2,17	-2,15	-2,53
			-0,19	-0,26	-0,83	-0,25	-0,31	-0,88	-0,60	-0,65	-1,18	-0,72	-0,77	-1,29
26	3,30	62	-1,97	-2,24	0,52	-1,97	-2,24	0,52	-1,97	-2,24	0,52	-2,17	-2,46	0,64
			-0,19	-0,29	-0,54	-0,25	-0,35	-0,50	-0,60	-0,73	-0,30	-0,72	-0,88	-0,22
27	3,30	63	-1,97	-2,40	-0,23	-1,97	-2,40	-0,23	-1,97	-2,40	-0,23	-2,17	-2,64	-0,22
			-0,19	-0,31	-0,33	-0,25	-0,38	-0,33	-0,60	-0,79	-0,31	-0,72	-0,94	-0,30
28	3,30	64	-2,17	-2,52	-0,63	-2,17	-2,52	-0,63	-2,17	-2,52	-0,63	-2,39	-2,78	-0,65
			-0,22	-0,33	-0,46	-0,28	-0,39	-0,47	-0,66	-0,83	-0,50	-0,80	-0,99	-0,51
29	3,30	65	-2,17	-2,84	-0,71	-2,17	-2,84	-0,71	-2,17	-2,84	-0,71	-2,39	-3,13	-0,71
			-0,22	-0,36	-0,63	-0,28	-0,44	-0,64	-0,66	-0,93	-0,65	-0,80	-1,11	-0,66
30	3,30	66	-2,17	-3,16	-0,49	-2,17	-3,16	-0,49	-2,17	-3,16	-0,49	-2,39	-3,48	-0,49
			-0,22	-0,40	-0,45	-0,28	-0,49	-0,45	-0,66	-1,03	-0,46	-0,80	-1,23	-0,46
31	3,30	67	-1,85	-2,53	-0,56	-1,85	-2,53	-0,56	-1,85	-2,53	-0,56	-2,04	-2,78	-0,55
			-0,18	-0,33	-0,58	-0,23	-0,39	-0,58	-0,56	-0,83	-0,58	-0,68	-0,99	-0,58
32	3,30	68	-1,85	-2,84	-0,74	-1,85	-2,84	-0,74	-1,85	-2,84	-0,74	-2,04	-3,13	-0,74
			-0,18	-0,36	-0,74	-0,23	-0,44	-0,74	-0,56	-0,93	-0,74	-0,68	-1,11	-0,74
33	3,30	69	-1,85	-3,16	-0,55	-1,85	-3,16	-0,55	-1,85	-3,16	-0,55	-2,04	-3,48	-0,54
			-0,18	-0,40	-0,59	-0,23	-0,49	-0,59	-0,56	-1,03	-0,58	-0,68	-1,23	-0,58
34	3,30	70	-0,66	-2,69	-1,26	-0,66	-2,69	-1,26	-0,66	-2,69	-1,26	-0,73	-2,96	-1,31
			-0,09	-0,31	-0,82	-0,11	-0,38	-0,83	-0,22	-0,85	-0,92	-0,26	-1,03	-0,95
35	3,30	71	-0,70	-2,84	-0,19	-0,70	-2,84	-0,19	-0,70	-2,84	-0,19	-0,77	-3,12	-0,14
			-0,09	-0,38	-0,66	-0,11	-0,46	-0,64	-0,23	-0,94	-0,55	-0,28	-1,12	-0,51
36	3,30	72	-1,53	-3,16	-0,22	-1,53	-3,16	-0,22	-1,53	-3,16	-0,22	-1,69	-3,48	-0,19
			-0,14	-0,40	-0,40	-0,18	-0,49	-0,40	-0,46	-1,03	-0,36	-0,56	-1,23	-0,35
5	0,00	73	0,00	0,00	-1,70	0,00	0,00	-1,70	0,00	0,00	-1,70	0,00	0,00	-1,81
			0,00	0,00	-0,77	0,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	-0,98	0,00	0,00	-1,05
6	0,00	74	0,00	0,00	-1,10	0,00	0,00	-1,10	0,00	0,00	-1,10	0,00	0,00	-1,14
			0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,73	0,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	-0,83
37	0,00	75	0,00	0,00	-0,50	0,00	0,00	-0,50	0,00	0,00	-0,50	0,00	0,00	-0,48
			0,00	0,00	-0,66	0,00	0,00	-0,65	0,00	0,00	-0,62	0,00	0,00	-0,61
38	0,00	76	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,09
			0,00	0,00	-0,59	0,00	0,00	-0,57	0,00	0,00	-0,45	0,00	0,00	-0,40
5	1,07	77	-0,61	-0,68	-1,71	-0,61	-0,68	-1,71	-0,61	-0,68	-1,71	-0,68	-0,74	-1,81
			-0,06	-0,13	-0,77	-0,07	-0,14	-0,80	-0,18	-0,25	-0,98	-0,22	-0,29	-1,05
6	1,04	78	-0,59	-0,61	-1,11	-0,59	-0,61	-1,11	-0,59	-0,61	-1,11	-0,66	-0,67	-1,15
			-0,06	-0,11	-0,72	-0,07	-0,12	-0,73	-0,18	-0,22	-0,80	-0,22	-0,26	-0,83
5	2,26	79	-1,34	-1,40	-1,72	-1,34	-1,40	-1,72	-1,34	-1,40	-1,72	-1,47	-1,54	-1,83
			-0,13	-0,21	-0,77	-0,17	-0,25	-0,80	-0,40	-0,48	-0,99	-0,49	-0,57	-1,06
6	2,33	80	-1,38	-1,43	-1,11	-1,38	-1,43	-1,11	-1,38	-1,43	-1,11	-1,52	-1,57	-1,15
			-0,13	-0,21	-0,71	-0,17	-0,25	-0,73	-0,42	-0,49	-0,80	-0,51	-0,58	-0,83
39	2,40	81	-1,46	-1,47	-0,43	-1,46	-1,47	-0,43	-1,46	-1,47	-0,43	-1,61	-1,61	-0,41
			-0,14	-0,22	-0,65	-0,18	-0,26	-0,64	-0,44	-0,51	-0,60	-0,54	-0,60	-0,59
40	2,40	82	-1,51	-1,48	0,01	-1,51	-1,48	0,01	-1,51	-1,48	0,01	-1,67	-1,62	0,08
			-0,14	-0,24	-0,60	-0,18	-0,28	-0,58	-0,45	-0,52	-0,46	-0,55	-0,61	-0,42
41	2,40	83	-1,49	-1,49	0,44	-1,49	-1,49	0,44	-1,49	-1,49	0,44	-1,65	-1,63	0,55
			-0,14	-0,26	-0,54	-0,18	-0,29	-0,51	-0,45	-0,54	-0,32	-0,55	-0,63	-0,25
5	3,30	84	-1,97	-2,02	-1,73	-1,97	-2,02	-1,73	-1,97	-2,02	-1,73	-2,17	-2,22	-1,83
			-0,19	-0,27	-0,77	-0,25	-0,32	-0,80	-0,60	-0,66	-0,99	-0,72	-0,79	-1,06
6	3,30	85	-1,97	-2,07	-1,10	-1,97	-2,07	-1,10	-1,97	-2,07	-1,10	-2,17	-2,28	-1,14
			-0,19	-0,27	-0,72	-0,25	-0,33	-0,73	-0,60	-0,68	-0,80	-0,72	-0,81	-0,83
37	3,30	86	-1,97	-2,13	-0,49	-1,97	-2,13	-0,49	-1,97	-2,13	-0,49	-2,17	-2,34	-0,47
			-0,19	-0,28	-0,66	-0,25	-0,34	-0,65	-0,60	-0,70	-0,62	-0,72	-0,83	-0,61
38	3,30	87	-1,97	-2,18	0,05	-1,97	-2,18	0,05	-1,97	-2,18	0,05	-2,17	-2,40	0,12
			-0,19	-0,29	-0,60	-0,25	-0,34	-0,58	-0,60	-0,72	-0,45	-0,72	-0,85	-0,40
25	1,10	88	-0,63	-0,80	-2,32	-0,63	-0,80	-2,32	-0,63	-0,80	-2,32	-0,70	-0,87	-2,49
			-0,06	-0,16	-0,82	-0,08	-0,18	-0,87	-0,19	-0,31	-1,16	-0,23	-0,35	-1,27
25	2,20	89	-1,30	-1,40	-2,36	-1,30	-1,40	-2,36	-1,30	-1,40	-2,36	-1,43	-1,53	-2,53
			-0,13	-0,23	-0,83	-0,16	-0,26	-0,88	-0,39	-0,49	-1,18	-0,48	-0,58	-1,29
26	1,10	90	-0,54	-0,37	0,53	-0,54	-0,37	0,53	-0,54	-0,37	0,53	-0,60	-0,40	0,65
			-0,07	-0,15	-0,52	-0,08	-0,16	-0,49	-0,17	-0,20	-0,28	-0,21	-0,22	-0,20
26	2,20	91	-1,37	-1,31	0,58	-1,37	-1,31	0,58	-1,37	-1,31	0,58	-1,51	-1,43	0,71
			-0,13	-0,25	-0,53	-0,17	-0,28	-0,50	-0,41	-0,49	-0,28	-0,50	-0,57	-0,20
39	1,00	92	-0,54	-0,52	-0,44	-0,54	-0,52	-0,44	-0,54	-0,52	-0,44	-0,59	-0,57	-0,42
			-0,06	-0,10	-0,65	-0,07	-0,12	-0,64	-0,17	-0,20	-0,60	-0,20	-0,23	-0,59
40	1,00	93	-0,48	-0,40	-0,03	-0,48	-0,40	-0,03	-0,48	-0,40	-0,03	-0,53	-0,43	0,03
			-0,07	-0,11	-0,59	-0,08	-0,12	-0,57	-0,16	-0,18	-0,46	-0,19	-0,20	-0,42
41	1,00	94	-0,48	-0,33	0,39	-0,48	-0,33	0,39	-0,48	-0,33	0,39	-0,53	-0,35	0,50
			-0,06	-0,13	-0,53	-0,08	-0,14	-0,50	-0,16	-0,18	-0,32	-0,19	-0,19	-0,25
53	3,30	95	-1,85	-2,43	-0,32	-1,85	-2,43	-0,32	-1,85	-2,43	-0,32	-2,04	-2,67	-0,31

Arch. Marco Amabili

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 30 - Prop.Massa:-Fx-0.3*Fy-Ecc5%														
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE											
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
42	0,00	96	-0,18	-0,32	-0,33	-0,23	-0,38	-0,33	-0,56	-0,80	-0,33	-0,68	-0,95	-0,33
			0,00	0,00	-1,40	0,00	0,00	-1,40	0,00	0,00	-1,40	0,00	0,00	-1,47
			0,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	-0,82	0,00	0,00	-0,93	0,00	0,00	-0,98
43	0,00	97	0,00	0,00	-1,04	0,00	0,00	-1,04	0,00	0,00	-1,04	0,00	0,00	-1,07
			0,00	0,00	-0,78	0,00	0,00	-0,79	0,00	0,00	-0,84	0,00	0,00	-0,86
44	0,00	98	0,00	0,00	-0,67	0,00	0,00	-0,67	0,00	0,00	-0,67	0,00	0,00	-0,66
			0,00	0,00	-0,75	0,00	0,00	-0,75	0,00	0,00	-0,73	0,00	0,00	-0,72
45	0,00	99	0,00	0,00	-0,30	0,00	0,00	-0,30	0,00	0,00	-0,30	0,00	0,00	-0,25
			0,00	0,00	-0,71	0,00	0,00	-0,70	0,00	0,00	-0,62	0,00	0,00	-0,59
7	1,10	100	-0,39	-0,46	-1,77	-0,39	-0,46	-1,77	-0,39	-0,46	-1,77	-0,43	-0,51	-1,88
			-0,03	-0,04	-0,82	-0,04	-0,06	-0,85	-0,11	-0,14	-1,04	-0,14	-0,17	-1,10
42	1,10	101	-0,39	-0,57	-1,40	-0,39	-0,57	-1,40	-0,39	-0,57	-1,40	-0,43	-0,62	-1,47
			-0,03	-0,07	-0,80	-0,04	-0,09	-0,82	-0,11	-0,18	-0,93	-0,14	-0,22	-0,98
43	1,10	102	-0,39	-0,63	-1,04	-0,39	-0,63	-1,04	-0,39	-0,63	-1,04	-0,43	-0,70	-1,07
			-0,03	-0,09	-0,78	-0,04	-0,10	-0,78	-0,11	-0,21	-0,84	-0,14	-0,25	-0,86
44	1,10	103	-0,40	-0,66	-0,67	-0,40	-0,66	-0,67	-0,40	-0,66	-0,67	-0,44	-0,73	-0,66
			-0,04	-0,10	-0,75	-0,05	-0,12	-0,74	-0,12	-0,23	-0,73	-0,14	-0,27	-0,72
45	1,10	104	-0,39	-0,67	-0,30	-0,39	-0,67	-0,30	-0,39	-0,67	-0,30	-0,43	-0,73	-0,26
			-0,04	-0,11	-0,71	-0,05	-0,13	-0,70	-0,12	-0,24	-0,62	-0,14	-0,28	-0,59
8	1,10	105	-0,39	-0,68	0,08	-0,39	-0,68	0,08	-0,39	-0,68	0,08	-0,43	-0,74	0,16
			-0,04	-0,14	-0,67	-0,05	-0,16	-0,65	-0,12	-0,27	-0,50	-0,14	-0,31	-0,45
7	2,20	106	-0,80	-1,23	-1,80	-0,80	-1,23	-1,80	-0,80	-1,23	-1,80	-0,88	-1,35	-1,91
			-0,07	-0,16	-0,83	-0,09	-0,19	-0,86	-0,23	-0,40	-1,05	-0,28	-0,48	-1,12
42	2,20	107	-0,79	-1,28	-1,41	-0,79	-1,28	-1,41	-0,79	-1,28	-1,41	-0,88	-1,41	-1,48
			-0,07	-0,17	-0,80	-0,09	-0,20	-0,82	-0,23	-0,42	-0,94	-0,28	-0,50	-0,98
43	2,20	108	-0,80	-1,33	-1,04	-0,80	-1,33	-1,04	-0,80	-1,33	-1,04	-0,88	-1,46	-1,07
			-0,07	-0,18	-0,78	-0,09	-0,22	-0,78	-0,23	-0,44	-0,84	-0,29	-0,53	-0,86
44	2,20	109	-0,80	-1,38	-0,67	-0,80	-1,38	-0,67	-0,80	-1,38	-0,67	-0,88	-1,52	-0,67
			-0,07	-0,19	-0,75	-0,09	-0,23	-0,74	-0,23	-0,46	-0,73	-0,29	-0,55	-0,72
45	2,20	110	-0,80	-1,44	-0,30	-0,80	-1,44	-0,30	-0,80	-1,44	-0,30	-0,88	-1,58	-0,26
			-0,07	-0,21	-0,72	-0,09	-0,25	-0,70	-0,24	-0,49	-0,62	-0,29	-0,58	-0,59
8	2,20	111	-0,80	-1,53	0,09	-0,80	-1,53	0,09	-0,80	-1,53	0,09	-0,88	-1,67	0,18
			-0,07	-0,24	-0,68	-0,09	-0,28	-0,66	-0,24	-0,53	-0,51	-0,29	-0,63	-0,45
42	3,30	112	-1,20	-2,02	-1,42	-1,20	-2,02	-1,42	-1,20	-2,02	-1,42	-1,33	-2,22	-1,49
			-0,10	-0,27	-0,80	-0,14	-0,32	-0,82	-0,35	-0,66	-0,94	-0,43	-0,79	-0,99
43	3,30	113	-1,20	-2,07	-1,04	-1,20	-2,07	-1,04	-1,20	-2,07	-1,04	-1,33	-2,28	-1,07
			-0,10	-0,27	-0,78	-0,14	-0,33	-0,79	-0,35	-0,68	-0,84	-0,43	-0,81	-0,86
44	3,30	114	-1,20	-2,13	-0,68	-1,20	-2,13	-0,68	-1,20	-2,13	-0,68	-1,33	-2,34	-0,67
			-0,10	-0,28	-0,75	-0,14	-0,34	-0,75	-0,35	-0,70	-0,73	-0,43	-0,83	-0,73
45	3,30	115	-1,20	-2,18	-0,30	-1,20	-2,18	-0,30	-1,20	-2,18	-0,30	-1,33	-2,40	-0,25
			-0,10	-0,29	-0,72	-0,14	-0,34	-0,70	-0,35	-0,72	-0,62	-0,43	-0,85	-0,59
46	0,00	116	0,00	0,00	-1,07	0,00	0,00	-1,07	0,00	0,00	-1,07	0,00	0,00	-1,11
			0,00	0,00	-0,78	0,00	0,00	-0,79	0,00	0,00	-0,85	0,00	0,00	-0,87
47	0,00	117	0,00	0,00	-0,91	0,00	0,00	-0,91	0,00	0,00	-0,91	0,00	0,00	-0,93
			0,00	0,00	-0,77	0,00	0,00	-0,77	0,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	-0,81
48	0,00	118	0,00	0,00	-0,73	0,00	0,00	-0,73	0,00	0,00	-0,73	0,00	0,00	-0,73
			0,00	0,00	-0,74	0,00	0,00	-0,74	0,00	0,00	-0,74	0,00	0,00	-0,74
49	0,00	119	0,00	0,00	-0,55	0,00	0,00	-0,55	0,00	0,00	-0,55	0,00	0,00	-0,53
			0,00	0,00	-0,71	0,00	0,00	-0,71	0,00	0,00	-0,67	0,00	0,00	-0,66
50	0,00	120	0,00	0,00	-0,36	0,00	0,00	-0,36	0,00	0,00	-0,36	0,00	0,00	-0,33
			0,00	0,00	-0,68	0,00	0,00	-0,67	0,00	0,00	-0,60	0,00	0,00	-0,58
34	1,10	121	-0,20	-0,83	-1,25	-0,20	-0,83	-1,25	-0,20	-0,83	-1,25	-0,22	-0,91	-1,30
			-0,02	-0,11	-0,81	-0,03	-0,13	-0,82	-0,07	-0,27	-0,91	-0,08	-0,32	-0,94
46	1,10	122	-0,21	-0,87	-1,08	-0,21	-0,87	-1,08	-0,21	-0,87	-1,08	-0,23	-0,96	-1,11
			-0,02	-0,11	-0,79	-0,03	-0,13	-0,79	-0,07	-0,28	-0,85	-0,08	-0,34	-0,87
47	1,10	123	-0,21	-0,93	-0,91	-0,21	-0,93	-0,91	-0,21	-0,93	-0,91	-0,23	-1,02	-0,92
			-0,03	-0,11	-0,77	-0,03	-0,14	-0,77	-0,07	-0,30	-0,80	-0,08	-0,36	-0,81
48	1,10	124	-0,22	-0,95	-0,73	-0,22	-0,95	-0,73	-0,22	-0,95	-0,73	-0,24	-1,05	-0,73
			-0,03	-0,11	-0,74	-0,04	-0,14	-0,74	-0,07	-0,30	-0,74	-0,09	-0,37	-0,74
49	1,10	125	-0,22	-0,93	-0,55	-0,22	-0,93	-0,55	-0,22	-0,93	-0,55	-0,24	-1,02	-0,54
			-0,03	-0,11	-0,71	-0,04	-0,14	-0,71	-0,07	-0,30	-0,68	-0,09	-0,36	-0,66
50	1,10	126	-0,21	-0,89	-0,37	-0,21	-0,89	-0,37	-0,21	-0,89	-0,37	-0,23	-0,98	-0,33
			-0,03	-0,11	-0,68	-0,04	-0,13	-0,67	-0,07	-0,29	-0,61	-0,09	-0,34	-0,58
35	1,10	127	-0,21	-0,88	-0,17	-0,21	-0,88	-0,17	-0,21	-0,88	-0,17	-0,23	-0,97	-0,12
			-0,03	-0,11	-0,64	-0,04	-0,13	-0,63	-0,07	-0,28	-0,54	-0,09	-0,34	-0,50
34	2,20	128	-0,43	-1,86	-1,27	-0,43	-1,86	-1,27	-0,43	-1,86	-1,27	-0,47	-2,05	-1,32
			-0,06	-0,23	-0,82	-0,07	-0,28	-0,83	-0,14	-0,60	-0,92	-0,17	-0,72	-0,95
46	2,20	129	-0,43	-1,93	-1,08	-0,43	-1,93	-1,08	-0,43	-1,93	-1,08	-0,47	-2,12	-1,11
			-0,06	-0,23	-0,79	-0,07	-0,28	-0,80	-0,14	-0,62	-0,86	-0,17	-0,74	-0,88
47	2,20	130	-0,43	-1,96	-0,91	-0,43	-1,96	-0,91	-0,43	-1,96	-0,91	-0,47	-2,16	-0,92
			-0,06	-0,23	-0,77	-0,07	-0,29	-0,77	-0,14	-0,62	-0,80	-0,17	-0,75	-0,81
48	2,20	131	-0,43	-1,96	-0,74	-0,43	-1,96	-0,74	-0,43	-1,96	-0,74	-0,47	-2,16	-0,73
			-0,06	-0,24	-0,74	-0,07	-0,29	-0,74	-0,15	-0,63	-0,74	-0,17	-0,75	-0,74
49	2,20	132	-0,44	-1,94	-0,56	-0,44	-1,94	-0,56	-0,44	-1,94	-0,56	-0,48	-2,13	-0,54
			-0,06	-0,24	-0,71	-0,07	-0,29	-0,71	-0,15	-0,63	-0,68	-0,18	-0,75	-0,67
50	2,20	133	-0,44	-1,92	-0,37	-0,44	-1,92	-0,37	-0,44	-1,92	-0,37	-0,49	-2,11	-0,34
			-0,06	-0,24	-0,68	-0,07	-0,29	-0,67	-0,15	-0,62	-0,61	-0,18	-0,75	-0,59
35	2,20	134	-0,44	-1,93	-0,16	-0,44	-1,93	-0,16	-0,44	-1,93	-0,16	-0,49	-2,13	-0,11
			-0,06	-0,24	-0,65	-0,07	-0,29	-0,64	-0,15	-0,63	-0,54	-0,18	-0,75	-0,50
46	3,30	135	-0,64	-2,95	-1,09	-0,64	-2,95	-1,09	-0,64	-2,95	-1,09	-0,70	-3,24	-1,12
			-0,09	-0,34	-0,79	-0,10	-0,42	-0,80	-0,21	-0,93	-0,86	-0,26	-1,12	-0,88
47	3,30	136	-0,64	-3,01	-0,91	-0,64	-3,01	-0,91	-0,64	-3,01	-0,91	-0,70	-3,31	-0,93
			-0,09	-0,35	-0,77	-0,10	-0,43	-0,77	-0,21	-0,96	-0,80	-0,25	-1,15	-0,81
48	3,30	137	-0,64	-3,01	-0,74	-0,64	-3,01	-0,74	-0,64	-3,01	-0,74	-0,70	-3,31	-0,74

Arch. Marco Amabili

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 30 - Prop.Massa:-Fx-0.3*Fy-Ecc5%														
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE											
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
49	3,30	138	-0.09	-0.37	-0.74	-0.11	-0.45	-0.74	-0.22	-0.97	-0.74	-0.26	-1.16	-0.74
			-0.66	-2.98	-0.56	-0.66	-2.98	-0.56	-0.66	-2.98	-0.56	-0.72	-3.28	-0.54
			-0.09	-0.38	-0.72	-0.11	-0.46	-0.71	-0.22	-0.97	-0.68	-0.26	-1.16	-0.67
50	3,30	139	-0.68	-2.92	-0.36	-0.68	-2.92	-0.36	-0.68	-2.92	-0.36	-0.74	-3.21	-0.33
			-0.10	-0.39	-0.68	-0.11	-0.47	-0.67	-0.23	-0.96	-0.61	-0.27	-1.15	-0.59

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 31 - Prop.Massa:+Fy-0.3*Fx-Ecc5%														
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE											
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
1	0,00	1	0,00	0,17	-0,67	0,00	0,17	-0,67	0,00	0,17	-0,67	0,01	0,23	-0,74
			0,00	0,10	-0,58	0,00	0,12	-0,61	0,00	0,17	-0,67	0,01	0,23	-0,74
2	0,00	2	0,01	0,07	-0,63	0,01	0,07	-0,63	0,01	0,07	-0,63	0,02	0,08	-0,65
			0,00	0,06	-0,60	0,01	0,06	-0,60	0,01	0,07	-0,63	0,02	0,08	-0,65
3	0,00	3	-0,02	0,06	-0,41	-0,02	0,06	-0,41	-0,02	0,06	-0,41	-0,01	0,08	-0,44
			-0,03	0,05	-0,37	-0,03	0,05	-0,38	-0,02	0,06	-0,41	-0,01	0,08	-0,44
7	0,00	4	0,00	0,11	-0,58	0,00	0,11	-0,58	0,00	0,11	-0,58	0,00	0,14	-0,55
			0,00	0,07	-0,62	0,00	0,08	-0,61	0,00	0,11	-0,58	0,00	0,14	-0,55
8	0,00	5	0,00	0,03	-0,73	0,00	0,03	-0,73	0,00	0,03	-0,73	0,00	0,04	-0,73
			0,00	0,01	-0,74	0,00	0,01	-0,74	0,00	0,03	-0,73	0,00	0,04	-0,73
26	0,00	6	0,00	0,05	-0,37	0,00	0,05	-0,37	0,00	0,05	-0,37	0,01	0,07	-0,29
			0,00	0,02	-0,48	0,00	0,02	-0,45	0,00	0,05	-0,37	0,01	0,07	-0,29
22	0,00	7	-0,04	0,04	-0,31	-0,04	0,04	-0,31	-0,04	0,04	-0,31	-0,04	0,05	-0,29
			-0,03	0,03	-0,32	-0,04	0,04	-0,32	-0,04	0,04	-0,31	-0,04	0,05	-0,29
12	0,00	8	-0,02	0,13	-0,42	-0,02	0,13	-0,42	-0,02	0,13	-0,42	-0,02	0,17	-0,43
			-0,02	0,08	-0,42	-0,02	0,10	-0,42	-0,02	0,13	-0,42	-0,02	0,17	-0,43
16	0,00	9	0,00	0,09	-0,39	0,00	0,09	-0,39	0,00	0,09	-0,39	0,00	0,11	-0,38
			-0,01	0,06	-0,39	-0,01	0,06	-0,39	0,00	0,09	-0,39	0,00	0,11	-0,38
20	0,00	10	-0,03	0,09	-0,36	-0,03	0,09	-0,36	-0,03	0,09	-0,36	-0,04	0,11	-0,37
			-0,03	0,06	-0,34	-0,03	0,07	-0,35	-0,03	0,09	-0,36	-0,04	0,11	-0,37
25	0,00	11	-0,01	0,08	-0,76	-0,01	0,08	-0,76	-0,01	0,08	-0,76	-0,01	0,12	-0,81
			-0,01	0,04	-0,69	-0,01	0,05	-0,71	-0,01	0,08	-0,76	-0,01	0,12	-0,81
4	0,00	12	0,01	0,02	-0,41	0,01	0,02	-0,41	0,01	0,02	-0,41	0,01	0,03	-0,41
			0,01	0,02	-0,40	0,01	0,02	-0,40	0,01	0,02	-0,41	0,01	0,03	-0,41
54	0,00	13	0,00	0,00	-0,50	0,00	0,00	-0,50	0,00	0,00	-0,50	0,00	0,00	-0,50
			0,00	0,00	-0,49	0,00	0,00	-0,49	0,00	0,00	-0,50	0,00	0,00	-0,50
9	0,00	14	0,03	0,04	-0,56	0,03	0,04	-0,56	0,03	0,04	-0,56	0,03	0,05	-0,57
			0,03	0,02	-0,56	0,03	0,03	-0,56	0,03	0,04	-0,56	0,03	0,05	-0,57
34	0,00	15	0,00	0,08	-0,78	0,00	0,08	-0,78	0,00	0,08	-0,78	0,00	0,11	-0,79
			0,00	0,04	-0,75	0,00	0,05	-0,76	0,00	0,08	-0,78	0,00	0,11	-0,79
31	0,00	16	-0,01	0,07	-0,51	-0,01	0,07	-0,51	-0,01	0,07	-0,51	-0,01	0,10	-0,52
			-0,01	0,04	-0,51	-0,01	0,05	-0,51	-0,01	0,07	-0,51	-0,01	0,10	-0,52
28	0,00	17	-0,03	0,12	-0,32	-0,03	0,12	-0,32	-0,03	0,12	-0,32	-0,05	0,17	-0,30
			-0,01	0,06	-0,36	-0,02	0,08	-0,35	-0,03	0,12	-0,32	-0,05	0,17	-0,30
55	0,00	18	0,00	0,00	-0,57	0,00	0,00	-0,57	0,00	0,00	-0,57	0,00	0,00	-0,53
			0,00	0,00	-0,62	0,00	0,00	-0,61	0,00	0,00	-0,57	0,00	0,00	-0,53
13	0,00	19	-0,04	0,16	-0,62	-0,04	0,16	-0,62	-0,04	0,16	-0,62	-0,04	0,20	-0,62
			-0,03	0,10	-0,61	-0,03	0,12	-0,62	-0,04	0,16	-0,62	-0,04	0,20	-0,62
17	0,00	20	-0,04	0,11	-0,54	-0,04	0,11	-0,54	-0,04	0,11	-0,54	-0,04	0,15	-0,57
			-0,05	0,06	-0,51	-0,04	0,08	-0,52	-0,04	0,11	-0,54	-0,04	0,15	-0,57
21	0,00	21	-0,06	0,10	-0,29	-0,06	0,10	-0,29	-0,06	0,10	-0,29	-0,06	0,13	-0,27
			-0,05	0,05	-0,32	-0,06	0,06	-0,31	-0,06	0,10	-0,29	-0,06	0,13	-0,27
14	0,00	22	-0,04	0,05	-0,66	-0,04	0,05	-0,66	-0,04	0,05	-0,66	-0,04	0,06	-0,65
			-0,04	0,04	-0,67	-0,04	0,05	-0,67	-0,04	0,05	-0,66	-0,04	0,06	-0,65
18	0,00	23	-0,05	0,06	-0,47	-0,05	0,06	-0,47	-0,05	0,06	-0,47	-0,04	0,07	-0,49
			-0,05	0,05	-0,46	-0,05	0,05	-0,46	-0,05	0,06	-0,47	-0,04	0,07	-0,49
19	0,00	24	-0,03	0,08	-0,37	-0,03	0,08	-0,37	-0,03	0,08	-0,37	-0,02	0,11	-0,38
			-0,03	0,05	-0,36	-0,03	0,06	-0,36	-0,03	0,08	-0,37	-0,02	0,11	-0,38
23	0,00	25	-0,04	0,07	-0,32	-0,04	0,07	-0,32	-0,04	0,07	-0,32	-0,05	0,10	-0,31
			-0,04	0,03	-0,35	-0,04	0,05	-0,34	-0,04	0,07	-0,32	-0,05	0,10	-0,31
56	0,00	26	0,00	0,00	-0,62	0,00	0,00	-0,62	0,00	0,00	-0,62	0,00	0,00	-0,63
			0,00	0,00	-0,60	0,00	0,00	-0,61	0,00	0,00	-0,62	0,00	0,00	-0,63
27	0,00	27	-0,01	0,07	-0,17	-0,01	0,07	-0,17	-0,01	0,07	-0,17	-0,01	0,10	-0,12
			-0,02	0,04	-0,23	-0,02	0,05	-0,21	-0,01	0,07	-0,17	-0,01	0,10	-0,12
24	0,00	28	0,00	0,06	-0,33	0,00	0,06	-0,33	0,00	0,06	-0,33	0,00	0,08	-0,36
			0,00	0,03	-0,29	0,00	0,04	-0,30	0,00	0,06	-0,33	0,00	0,08	-0,36
53	0,00	29	0,00	0,00	-0,40	0,00	0,00	-0,40	0,00	0,00	-0,40	0,00	0,00	-0,42
			0,00	0,00	-0,36	0,00	0,00	-0,37	0,00	0,00	-0,40	0,00	0,00	-0,42
10	0,00	30	0,01	0,04	-0,56	0,01	0,04	-0,56	0,01	0,04	-0,56	0,01	0,06	-0,56
			0,01	0,02	-0,56	0,01	0,03	-0,56	0,01	0,04	-0,56	0,01	0,06	-0,56
35	0,00	31	0,01	0,08	-0,68	0,01	0,08	-0,68	0,01	0,08	-0,68	0,01	0,11	-0,67
			0,01	0,05	-0,68	0,01	0,06	-0,68	0,01	0,08	-0,68	0,01	0,11	-0,67
11	0,00	32	-0,03	0,14	-0,40	-0,03	0,14	-0,40	-0,03	0,14	-0,40	-0,03	0,18	-0,42
			-0,03	0,08	-0,38	-0,03	0,10	-0,38	-0,03	0,14	-0,40	-0,03	0,18	-0,42
15	0,00	33	0,02	0,11	-0,63	0,02	0,11	-0,63	0,02	0,11	-0,63	0,02	0,15	-0,62
			0,02	0,06	-0,63	0,02	0,07	-0,63	0,02	0,11	-0,63	0,02	0,15	-0,62
36	0,00	34	0,00	0,22	-0,47	0,00	0,22	-0,47	0,00	0,22	-0,47	0,00	0,30	-0,49
			0,00	0,12	-0,44	0,00	0,15	-0,45	0,00	0,22	-0,47	0,00	0,30	-0,49
29	0,00	35	-0,08	0,12	-0,50	-0,08	0,12	-0,50	-0,08	0,12	-0,50	-0,09	0,16	-0,48
			-0,06	0,07	-0,52	-0,07	0,08	-0,52	-0,08	0,12	-0,50	-0,09	0,16	-0,48
30	0,00	36	-0,03	0,24	-0,33	-0,03	0,24	-0,33	-0,03	0,24	-0,33	-0,05	0,31	-0,29
			-0,01	0,14	-0,37	-0,02	0,17	-0,36	-0,03	0,24	-0,33	-0,05	0,31	-0,29
33	0,00	37	-0,01	0,14	-0,53	-0,01	0,14	-0,53	-0,01	0,14	-0,53	-0,01	0,20	-0,53

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 31 - Prop.Massa:+Fy-0.3*Fx-Ecc5%														
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE											
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
32	0,00	38	-0,01	0,05	-0,53	-0,01	0,08	-0,53	-0,01	0,14	-0,53	-0,01	0,20	-0,53
			-0,02	0,09	-0,64	-0,02	0,09	-0,64	-0,02	0,09	-0,64	-0,02	0,13	-0,64
1	3,30	39	-0,02	0,05	-0,64	-0,02	0,06	-0,64	-0,02	0,09	-0,64	-0,02	0,13	-0,64
			0,18	2,61	-0,72	0,18	2,61	-0,72	0,18	2,61	-0,72	0,23	3,49	-0,80
2	3,30	40	0,12	1,43	-0,62	0,14	1,76	-0,65	0,18	2,61	-0,72	0,23	3,49	-0,80
			0,18	2,48	-0,75	0,18	2,48	-0,75	0,18	2,48	-0,75	0,23	3,31	-0,77
3	3,30	41	0,12	1,35	-0,71	0,14	1,67	-0,72	0,18	2,48	-0,75	0,23	3,31	-0,77
			0,18	2,34	-0,47	0,18	2,34	-0,47	0,18	2,34	-0,47	0,23	3,13	-0,50
4	3,30	42	0,12	1,28	-0,42	0,14	1,58	-0,43	0,18	2,34	-0,47	0,23	3,13	-0,50
			0,12	2,34	-0,47	0,12	2,34	-0,47	0,12	2,34	-0,47	0,15	3,13	-0,48
7	3,30	43	0,08	1,28	-0,47	0,09	1,58	-0,47	0,12	2,34	-0,47	0,15	3,13	-0,48
			0,09	2,61	-0,61	0,09	2,61	-0,61	0,09	2,61	-0,61	0,11	3,49	-0,58
8	3,30	44	0,07	1,43	-0,65	0,08	1,76	-0,64	0,09	2,61	-0,61	0,11	3,49	-0,58
			0,09	2,48	-0,79	0,09	2,48	-0,79	0,09	2,48	-0,79	0,11	3,31	-0,79
9	3,30	45	0,07	1,35	-0,79	0,08	1,67	-0,79	0,09	2,48	-0,79	0,11	3,31	-0,79
			0,07	2,34	-0,65	0,07	2,34	-0,65	0,07	2,34	-0,65	0,08	3,14	-0,65
10	3,30	46	0,05	1,28	-0,64	0,06	1,58	-0,65	0,07	2,34	-0,65	0,08	3,14	-0,65
			0,06	2,24	-0,60	0,06	2,24	-0,60	0,06	2,24	-0,60	0,07	3,00	-0,60
11	3,30	47	0,05	1,22	-0,60	0,05	1,51	-0,60	0,06	2,24	-0,60	0,07	3,00	-0,60
			0,06	2,14	-0,45	0,06	2,14	-0,45	0,06	2,14	-0,45	0,07	2,87	-0,47
12	3,30	48	0,05	1,17	-0,42	0,05	1,44	-0,43	0,06	2,14	-0,45	0,07	2,87	-0,47
			0,01	2,61	-0,47	0,01	2,61	-0,47	0,01	2,61	-0,47	-0,01	3,49	-0,47
13	3,30	49	0,02	1,43	-0,46	0,02	1,76	-0,46	0,01	2,61	-0,47	-0,01	3,49	-0,47
			-0,01	2,52	-0,70	-0,01	2,52	-0,70	-0,01	2,52	-0,70	-0,02	3,37	-0,71
14	3,30	50	0,01	1,38	-0,70	0,00	1,70	-0,70	-0,01	2,52	-0,70	-0,02	3,37	-0,71
			-0,01	2,43	-0,76	-0,01	2,43	-0,76	-0,01	2,43	-0,76	-0,02	3,25	-0,75
15	3,30	51	0,01	1,32	-0,77	0,00	1,63	-0,77	-0,01	2,43	-0,76	-0,02	3,25	-0,75
			-0,03	2,20	-0,70	-0,03	2,20	-0,70	-0,03	2,20	-0,70	-0,05	2,92	-0,70
16	3,30	52	-0,01	1,24	-0,70	-0,02	1,51	-0,70	-0,03	2,20	-0,70	-0,05	2,92	-0,70
			-0,11	2,61	-0,44	-0,11	2,61	-0,44	-0,11	2,61	-0,44	-0,16	3,49	-0,43
17	3,30	53	-0,05	1,43	-0,45	-0,06	1,76	-0,44	-0,11	2,61	-0,44	-0,16	3,49	-0,43
			-0,11	2,53	-0,64	-0,11	2,53	-0,64	-0,11	2,53	-0,64	-0,16	3,39	-0,66
18	3,30	54	-0,05	1,38	-0,60	-0,06	1,71	-0,61	-0,11	2,53	-0,64	-0,16	3,39	-0,66
			-0,11	2,48	-0,58	-0,11	2,48	-0,58	-0,11	2,48	-0,58	-0,16	3,31	-0,60
19	3,30	55	-0,05	1,35	-0,56	-0,06	1,67	-0,57	-0,11	2,48	-0,58	-0,16	3,31	-0,60
			-0,11	2,39	-0,44	-0,11	2,39	-0,44	-0,11	2,39	-0,44	-0,15	3,20	-0,45
20	3,30	56	-0,04	1,30	-0,43	-0,06	1,61	-0,43	-0,11	2,39	-0,44	-0,15	3,20	-0,45
			-0,17	2,61	-0,43	-0,17	2,61	-0,43	-0,17	2,61	-0,43	-0,24	3,49	-0,45
21	3,30	57	-0,08	1,43	-0,41	-0,10	1,76	-0,42	-0,17	2,61	-0,43	-0,24	3,49	-0,45
			-0,17	2,53	-0,32	-0,17	2,53	-0,32	-0,17	2,53	-0,32	-0,24	3,39	-0,29
22	3,30	58	-0,08	1,38	-0,36	-0,10	1,71	-0,35	-0,17	2,53	-0,32	-0,24	3,39	-0,29
			-0,17	2,48	-0,36	-0,17	2,48	-0,36	-0,17	2,48	-0,36	-0,24	3,31	-0,35
23	3,30	59	-0,08	1,35	-0,38	-0,10	1,67	-0,38	-0,17	2,48	-0,36	-0,24	3,31	-0,35
			-0,17	2,39	-0,36	-0,17	2,39	-0,36	-0,17	2,39	-0,36	-0,23	3,20	-0,34
24	3,30	60	-0,08	1,30	-0,38	-0,10	1,61	-0,37	-0,17	2,39	-0,36	-0,23	3,20	-0,34
			-0,21	2,40	-0,38	-0,21	2,40	-0,38	-0,21	2,40	-0,38	-0,30	3,21	-0,41
25	3,30	61	-0,10	1,31	-0,33	-0,13	1,62	-0,34	-0,21	2,40	-0,38	-0,30	3,21	-0,41
			-0,27	2,61	-0,80	-0,27	2,61	-0,80	-0,27	2,61	-0,80	-0,37	3,49	-0,86
26	3,30	62	-0,13	1,43	-0,73	-0,17	1,76	-0,75	-0,27	2,61	-0,80	-0,37	3,49	-0,86
			-0,27	2,48	-0,40	-0,27	2,48	-0,40	-0,27	2,48	-0,40	-0,37	3,31	-0,31
27	3,30	63	-0,13	1,35	-0,52	-0,17	1,67	-0,49	-0,27	2,48	-0,40	-0,37	3,31	-0,31
			-0,27	2,40	-0,18	-0,27	2,40	-0,18	-0,27	2,40	-0,18	-0,37	3,21	-0,13
28	3,30	64	-0,13	1,31	-0,25	-0,17	1,62	-0,23	-0,27	2,40	-0,18	-0,37	3,21	-0,13
			-0,37	2,34	-0,35	-0,37	2,34	-0,35	-0,37	2,34	-0,35	-0,50	3,13	-0,32
29	3,30	65	-0,19	1,28	-0,39	-0,24	1,58	-0,38	-0,37	2,34	-0,35	-0,50	3,13	-0,32
			-0,37	2,18	-0,56	-0,37	2,18	-0,56	-0,37	2,18	-0,56	-0,50	2,93	-0,54
30	3,30	66	-0,19	1,19	-0,59	-0,24	1,47	-0,58	-0,37	2,18	-0,56	-0,50	2,93	-0,54
			-0,37	2,03	-0,35	-0,37	2,03	-0,35	-0,37	2,03	-0,35	-0,50	2,72	-0,31
31	3,30	67	-0,19	1,11	-0,39	-0,24	1,37	-0,38	-0,37	2,03	-0,35	-0,50	2,72	-0,31
			-0,22	2,34	-0,60	-0,22	2,34	-0,60	-0,22	2,34	-0,60	-0,30	3,13	-0,60
32	3,30	68	-0,10	1,28	-0,59	-0,13	1,58	-0,59	-0,22	2,34	-0,60	-0,30	3,13	-0,60
			-0,22	2,18	-0,74	-0,22	2,18	-0,74	-0,22	2,18	-0,74	-0,30	2,93	-0,74
33	3,30	69	-0,10	1,19	-0,74	-0,13	1,47	-0,74	-0,22	2,18	-0,74	-0,30	2,93	-0,74
			-0,22	2,03	-0,59	-0,22	2,03	-0,59	-0,22	2,03	-0,59	-0,30	2,72	-0,59
34	3,30	70	-0,10	1,11	-0,59	-0,13	1,37	-0,59	-0,22	2,03	-0,59	-0,30	2,72	-0,59
			-0,04	2,38	-0,82	-0,04	2,38	-0,82	-0,04	2,38	-0,82	-0,06	3,17	-0,83
35	3,30	71	-0,03	1,32	-0,79	-0,04	1,62	-0,80	-0,04	2,38	-0,82	-0,06	3,17	-0,83
			-0,05	2,13	-0,71	-0,05	2,13	-0,71	-0,05	2,13	-0,71	-0,06	2,86	-0,71
36	3,30	72	-0,03	1,15	-0,71	-0,03	1,43	-0,71	-0,05	2,13	-0,71	-0,06	2,86	-0,71
			-0,06	2,03	-0,50	-0,06	2,03	-0,50	-0,06	2,03	-0,50	-0,10	2,72	-0,52
5	0,00	73	-0,02	1,11	-0,47	-0,03	1,37	-0,48	-0,06	2,03	-0,50	-0,10	2,72	-0,52
			0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,74
6	0,00	74	0,00	0,00	-0,69	0,00	0,00	-0,70	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,74
			0,00	0,00	-0,64	0,00	0,00	-0,64	0,00	0,00	-0,64	0,00	0,00	-0,64
37	0,00	75	0,00	0,00	-0,65	0,00	0,00	-0,65	0,00	0,00	-0,64	0,00	0,00	-0,64
			0,00	0,00	-0,56	0,00	0,00	-0,56	0,00	0,00	-0,56	0,00	0,00	-0,52
38	0,00	76	0,00	0,00	-0,61	0,00	0,00	-0,60	0,00	0,00	-0,56	0,00	0,00	-0,52
			0,00	0,00	-0,47	0,00	0,00	-0,47	0,00	0,00	-0,47	0,00	0,00	-0,41
5	1,07	77	0,00	0,00	-0,56	0,00	0,00	-0,53	0,00	0,00	-0,47	0,00	0,00	-0,41
			-0,08	0,69	-0,72	-0,08	0,69	-0,72	-0,08	0,69	-0,72	-0,11	0,93	-0,74
6	1,04	78	-0,04	0,36	-0,69	-0,05	0,45	-0,70	-0,08	0,69	-0,72	-0,11	0,93	-0,74
			-0,08	0,68	-0,64	-0,08	0,68	-0,64	-0,08	0,68	-0,64	-0,11	0,91	-0,64
5	2,26	79	-0,04	0,35	-0,65	-0,05	0,45	-0,65	-0,08	0,68	-0,64	-0,11	0,91	-0,64
			-0,18	1,70	-0,72	-0,18	1,70	-0,72	-0,18	1,70	-0,72	-0,25	2,29	-0,75

Arch. Marco Amabili

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 31 - Prop.Massa:+Fy-0.3*Fx-Ecc5%														
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE											
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
6	2,33	80	-0,09	0,91	-0,69	-0,12	1,14	-0,70	-0,18	1,70	-0,72	-0,25	2,29	-0,75
			-0,19	1,71	-0,64	-0,19	1,71	-0,64	-0,19	1,71	-0,64	-0,26	2,30	-0,63
39	2,40	81	-0,09	0,92	-0,65	-0,12	1,15	-0,65	-0,19	1,71	-0,64	-0,26	2,30	-0,63
			-0,20	1,72	-0,55	-0,20	1,72	-0,55	-0,20	1,72	-0,55	-0,28	2,31	-0,51
40	2,40	82	-0,10	0,92	-0,61	-0,13	1,15	-0,59	-0,20	1,72	-0,55	-0,28	2,31	-0,51
			-0,20	1,67	-0,49	-0,20	1,67	-0,49	-0,20	1,67	-0,49	-0,28	2,25	-0,42
41	2,40	83	-0,09	0,89	-0,57	-0,13	1,11	-0,55	-0,20	1,67	-0,49	-0,28	2,25	-0,42
			-0,20	1,62	-0,41	-0,20	1,62	-0,41	-0,20	1,62	-0,41	-0,28	2,19	-0,33
5	3,30	84	-0,09	0,85	-0,53	-0,12	1,07	-0,50	-0,20	1,62	-0,41	-0,28	2,19	-0,33
			-0,27	2,58	-0,72	-0,27	2,58	-0,72	-0,27	2,58	-0,72	-0,37	3,46	-0,75
6	3,30	85	-0,13	1,41	-0,69	-0,17	1,74	-0,70	-0,27	2,58	-0,72	-0,37	3,46	-0,75
			-0,27	2,56	-0,64	-0,27	2,56	-0,64	-0,27	2,56	-0,64	-0,37	3,42	-0,63
37	3,30	86	-0,13	1,40	-0,65	-0,17	1,73	-0,65	-0,27	2,56	-0,64	-0,37	3,42	-0,63
			-0,27	2,53	-0,56	-0,27	2,53	-0,56	-0,27	2,53	-0,56	-0,37	3,39	-0,52
38	3,30	87	-0,13	1,38	-0,61	-0,17	1,71	-0,60	-0,27	2,53	-0,56	-0,37	3,39	-0,52
			-0,27	2,50	-0,48	-0,27	2,50	-0,48	-0,27	2,50	-0,48	-0,37	3,35	-0,41
25	1,10	88	-0,13	1,37	-0,57	-0,17	1,69	-0,54	-0,27	2,50	-0,48	-0,37	3,35	-0,41
			-0,08	0,69	-0,80	-0,08	0,69	-0,80	-0,08	0,69	-0,80	-0,12	0,94	-0,85
25	2,20	89	-0,04	0,34	-0,72	-0,05	0,44	-0,74	-0,08	0,69	-0,80	-0,12	0,94	-0,85
			-0,18	1,70	-0,81	-0,18	1,70	-0,81	-0,18	1,70	-0,81	-0,25	2,29	-0,87
26	1,10	90	-0,09	0,91	-0,73	-0,11	1,13	-0,75	-0,18	1,70	-0,81	-0,25	2,29	-0,87
			-0,09	0,45	-0,39	-0,09	0,45	-0,39	-0,09	0,45	-0,39	-0,11	0,64	-0,30
26	2,20	91	-0,05	0,19	-0,51	-0,06	0,27	-0,47	-0,09	0,45	-0,39	-0,11	0,64	-0,30
			-0,18	1,41	-0,39	-0,18	1,41	-0,39	-0,18	1,41	-0,39	-0,25	1,92	-0,30
39	1,00	92	-0,09	0,73	-0,52	-0,11	0,92	-0,48	-0,18	1,41	-0,39	-0,25	1,92	-0,30
			-0,08	0,60	-0,55	-0,08	0,60	-0,55	-0,08	0,60	-0,55	-0,11	0,81	-0,51
40	1,00	93	-0,04	0,31	-0,61	-0,05	0,39	-0,59	-0,08	0,60	-0,55	-0,11	0,81	-0,51
			-0,09	0,48	-0,48	-0,09	0,48	-0,48	-0,09	0,48	-0,48	-0,11	0,66	-0,42
41	1,00	94	-0,05	0,23	-0,56	-0,06	0,30	-0,54	-0,09	0,48	-0,48	-0,11	0,66	-0,42
			-0,08	0,41	-0,40	-0,08	0,41	-0,40	-0,08	0,41	-0,40	-0,11	0,58	-0,32
53	3,30	95	-0,05	0,18	-0,51	-0,06	0,24	-0,48	-0,08	0,41	-0,40	-0,11	0,58	-0,32
			-0,21	2,38	-0,40	-0,21	2,38	-0,40	-0,21	2,38	-0,40	-0,30	3,19	-0,42
42	0,00	96	-0,10	1,30	-0,36	-0,13	1,61	-0,37	-0,21	2,38	-0,40	-0,30	3,19	-0,42
			0,00	0,00	-0,65	0,00	0,00	-0,65	0,00	0,00	-0,65	0,00	0,00	-0,62
43	0,00	97	0,00	0,00	-0,68	0,00	0,00	-0,67	0,00	0,00	-0,65	0,00	0,00	-0,62
			0,00	0,00	-0,69	0,00	0,00	-0,69	0,00	0,00	-0,69	0,00	0,00	-0,67
44	0,00	98	0,00	0,00	-0,71	0,00	0,00	-0,70	0,00	0,00	-0,69	0,00	0,00	-0,67
			0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,71
45	0,00	99	0,00	0,00	-0,74	0,00	0,00	-0,73	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,71
			0,00	0,00	-0,75	0,00	0,00	-0,75	0,00	0,00	-0,75	0,00	0,00	-0,74
7	1,10	100	0,00	0,00	-0,75	0,00	0,00	-0,75	0,00	0,00	-0,75	0,00	0,00	-0,74
			0,03	0,75	-0,61	0,03	0,75	-0,61	0,03	0,75	-0,61	0,04	0,99	-0,58
42	1,10	101	0,03	0,42	-0,65	0,03	0,51	-0,64	0,03	0,75	-0,61	0,04	0,99	-0,58
			0,03	0,77	-0,65	0,03	0,77	-0,65	0,03	0,77	-0,65	0,04	1,02	-0,62
43	1,10	102	0,03	0,42	-0,68	0,03	0,52	-0,67	0,03	0,77	-0,65	0,04	1,02	-0,62
			0,03	0,78	-0,69	0,03	0,78	-0,69	0,03	0,78	-0,69	0,04	1,05	-0,67
44	1,10	103	0,02	0,43	-0,71	0,03	0,53	-0,70	0,03	0,78	-0,69	0,04	1,05	-0,67
			0,03	0,77	-0,72	0,03	0,77	-0,72	0,03	0,77	-0,72	0,03	1,03	-0,71
45	1,10	104	0,02	0,41	-0,74	0,02	0,51	-0,73	0,03	0,77	-0,72	0,03	1,03	-0,71
			0,02	0,71	-0,74	0,02	0,71	-0,74	0,02	0,71	-0,74	0,03	0,96	-0,74
8	1,10	105	0,02	0,37	-0,75	0,02	0,47	-0,75	0,02	0,71	-0,74	0,03	0,96	-0,74
			0,03	0,61	-0,77	0,03	0,61	-0,77	0,03	0,61	-0,77	0,03	0,83	-0,77
7	2,20	106	0,02	0,30	-0,77	0,02	0,39	-0,77	0,03	0,61	-0,77	0,03	0,83	-0,77
			0,06	1,76	-0,61	0,06	1,76	-0,61	0,06	1,76	-0,61	0,07	2,35	-0,58
42	2,20	107	0,05	0,97	-0,66	0,05	1,19	-0,64	0,06	1,76	-0,61	0,07	2,35	-0,58
			0,06	1,68	-0,65	0,06	1,68	-0,65	0,06	1,68	-0,65	0,07	2,25	-0,62
43	2,20	108	0,05	0,92	-0,68	0,05	1,14	-0,67	0,06	1,68	-0,65	0,07	2,25	-0,62
			0,06	1,65	-0,69	0,06	1,65	-0,69	0,06	1,65	-0,69	0,07	2,21	-0,67
44	2,20	109	0,05	0,90	-0,71	0,05	1,11	-0,70	0,06	1,65	-0,69	0,07	2,21	-0,67
			0,06	1,62	-0,72	0,06	1,62	-0,72	0,06	1,62	-0,72	0,07	2,17	-0,71
45	2,20	110	0,04	0,88	-0,74	0,05	1,09	-0,73	0,06	1,62	-0,72	0,07	2,17	-0,71
			0,06	1,60	-0,75	0,06	1,60	-0,75	0,06	1,60	-0,75	0,07	2,14	-0,74
8	2,20	111	0,04	0,86	-0,76	0,05	1,07	-0,75	0,06	1,60	-0,75	0,07	2,14	-0,74
			0,06	1,59	-0,78	0,06	1,59	-0,78	0,06	1,59	-0,78	0,07	2,14	-0,78
42	3,30	112	0,04	0,85	-0,78	0,05	1,06	-0,78	0,06	1,59	-0,78	0,07	2,14	-0,78
			0,09	2,58	-0,65	0,09	2,58	-0,65	0,09	2,58	-0,65	0,11	3,46	-0,63
43	3,30	113	0,07	1,41	-0,68	0,08	1,74	-0,68	0,09	2,58	-0,65	0,11	3,46	-0,63
			0,09	2,56	-0,69	0,09	2,56	-0,69	0,09	2,56	-0,69	0,11	3,42	-0,67
44	3,30	114	0,07	1,40	-0,71	0,08	1,73	-0,70	0,09	2,56	-0,69	0,11	3,42	-0,67
			0,09	2,53	-0,72	0,09	2,53	-0,72	0,09	2,53	-0,72	0,11	3,39	-0,71
45	3,30	115	0,07	1,38	-0,74	0,08	1,71	-0,73	0,09	2,53	-0,72	0,11	3,39	-0,71
			0,09	2,50	-0,75	0,09	2,50	-0,75	0,09	2,50	-0,75	0,11	3,35	-0,74
46	0,00	116	0,07	1,37	-0,76	0,08	1,69	-0,76	0,09	2,50	-0,75	0,11	3,35	-0,74
			0,00	0,00	-0,79	0,00	0,00	-0,79	0,00	0,00	-0,79	0,00	0,00	-0,80
47	0,00	117	0,00	0,00	-0,77	0,00	0,00	-0,78	0,00	0,00	-0,79	0,00	0,00	-0,80
			0,00	0,00	-0,78	0,00	0,00	-0,78	0,00	0,00	-0,78	0,00	0,00	-0,79
48	0,00	118	0,00	0,00	-0,77	0,00	0,00	-0,77	0,00	0,00	-0,78	0,00	0,00	-0,79
			0,00	0,00	-0,77	0,00	0,00	-0,77	0,00	0,00	-0,77	0,00	0,00	-0,77
49	0,00	119	0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,77	0,00	0,00	-0,77
			0,00	0,00	-0,75	0,00	0,00	-0,75	0,00	0,00	-0,75	0,00	0,00	-0,75
50	0,00	120	0,00	0,00	-0,74	0,00	0,00	-0,74	0,00	0,00	-0,75	0,00	0,00	-0,75
			0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,72
34	1,10	121	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,72
			-0,01	0,72	-0,80	-0,01	0,72	-0,80	-0,01	0,72	-0,80	-0,01	0,96	-0,82

Arch. Marco Amabili

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 31 - Prop.Massa:+Fy-0.3*Fx-Ecc5%														
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE											
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
46	1,10	122	-0,01	0,39	-0,78	-0,01	0,48	-0,78	-0,01	0,72	-0,80	-0,01	0,96	-0,82
			-0,01	0,71	-0,79	-0,01	0,71	-0,79	-0,01	0,71	-0,79	-0,01	0,94	-0,81
			-0,01	0,39	-0,77	-0,01	0,48	-0,78	-0,01	0,71	-0,79	-0,01	0,94	-0,81
47	1,10	123	-0,01	0,71	-0,78	-0,01	0,71	-0,78	-0,01	0,71	-0,78	-0,02	0,94	-0,79
			-0,01	0,39	-0,77	-0,01	0,48	-0,77	-0,01	0,71	-0,78	-0,02	0,94	-0,79
			-0,01	0,70	-0,77	-0,01	0,70	-0,77	-0,01	0,70	-0,77	-0,02	0,93	-0,77
48	1,10	124	-0,01	0,38	-0,76	-0,01	0,47	-0,76	-0,01	0,70	-0,77	-0,02	0,93	-0,77
			-0,02	0,68	-0,75	-0,02	0,68	-0,75	-0,02	0,68	-0,75	-0,02	0,91	-0,75
			-0,01	0,37	-0,74	-0,01	0,46	-0,74	-0,02	0,68	-0,75	-0,02	0,91	-0,75
49	1,10	125	-0,02	0,66	-0,72	-0,02	0,66	-0,72	-0,02	0,66	-0,72	-0,02	0,88	-0,73
			-0,02	0,66	-0,72	-0,02	0,66	-0,72	-0,02	0,66	-0,72	-0,02	0,88	-0,73
			-0,01	0,36	-0,72	-0,02	0,44	-0,72	-0,02	0,66	-0,72	-0,02	0,88	-0,73
50	1,10	126	-0,02	0,66	-0,70	-0,02	0,66	-0,70	-0,02	0,66	-0,70	-0,02	0,88	-0,70
			-0,01	0,36	-0,70	-0,02	0,45	-0,70	-0,02	0,66	-0,70	-0,02	0,88	-0,70
			-0,02	1,63	-0,81	-0,02	1,63	-0,81	-0,02	1,63	-0,81	-0,03	2,18	-0,83
35	1,10	127	-0,02	0,89	-0,79	-0,02	1,10	-0,79	-0,02	1,63	-0,81	-0,03	2,18	-0,83
			-0,03	1,54	-0,79	-0,03	1,54	-0,79	-0,03	1,54	-0,79	-0,03	2,06	-0,81
			-0,02	0,85	-0,78	-0,02	1,05	-0,78	-0,03	1,54	-0,79	-0,03	2,06	-0,81
46	2,20	128	-0,03	1,48	-0,78	-0,03	1,48	-0,78	-0,03	1,48	-0,78	-0,03	1,97	-0,79
			-0,02	0,81	-0,77	-0,02	1,00	-0,77	-0,03	1,48	-0,78	-0,03	1,97	-0,79
			-0,03	1,43	-0,77	-0,03	1,43	-0,77	-0,03	1,43	-0,77	-0,04	1,91	-0,78
47	2,20	129	-0,02	0,79	-0,76	-0,02	0,97	-0,76	-0,03	1,43	-0,77	-0,04	1,91	-0,78
			-0,03	1,41	-0,75	-0,03	1,41	-0,75	-0,03	1,41	-0,75	-0,04	1,88	-0,75
			-0,02	0,77	-0,74	-0,03	0,95	-0,74	-0,03	1,41	-0,75	-0,04	1,88	-0,75
48	2,20	130	-0,03	1,42	-0,73	-0,03	1,42	-0,73	-0,03	1,42	-0,73	-0,04	1,90	-0,73
			-0,02	0,78	-0,72	-0,03	0,96	-0,73	-0,03	1,42	-0,73	-0,04	1,90	-0,73
			-0,03	1,48	-0,71	-0,03	1,48	-0,71	-0,03	1,48	-0,71	-0,04	1,98	-0,71
49	2,20	131	-0,02	0,81	-0,71	-0,03	1,00	-0,71	-0,03	1,48	-0,71	-0,04	1,98	-0,71
			-0,04	2,34	-0,80	-0,04	2,34	-0,80	-0,04	2,34	-0,80	-0,05	3,12	-0,81
			-0,03	1,30	-0,78	-0,03	1,59	-0,78	-0,04	2,34	-0,80	-0,05	3,12	-0,81
50	2,20	132	-0,04	2,25	-0,78	-0,04	2,25	-0,78	-0,04	2,25	-0,78	-0,05	3,01	-0,80
			-0,03	1,24	-0,77	-0,03	1,53	-0,77	-0,04	2,25	-0,78	-0,05	3,01	-0,80
			-0,05	2,18	-0,77	-0,05	2,18	-0,77	-0,05	2,18	-0,77	-0,06	2,92	-0,78
47	3,30	133	-0,03	1,20	-0,76	-0,04	1,48	-0,76	-0,05	2,18	-0,77	-0,06	2,92	-0,78
			-0,05	2,14	-0,75	-0,05	2,14	-0,75	-0,05	2,14	-0,75	-0,06	2,86	-0,76
			-0,04	1,16	-0,74	-0,04	1,44	-0,75	-0,05	2,14	-0,75	-0,06	2,86	-0,76
48	3,30	134	-0,05	2,13	-0,73	-0,05	2,13	-0,73	-0,05	2,13	-0,73	-0,06	2,86	-0,73
			-0,04	1,15	-0,73	-0,04	1,43	-0,73	-0,05	2,13	-0,73	-0,06	2,86	-0,73

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 32 - Prop.Massa:-Fy-0.3*Fx-Ecc5%														
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE											
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
1	0,00	1	-0.02	-0.17	-0.24	-0.02	-0.17	-0.24	-0.02	-0.17	-0.24	-0.02	-0.23	-0.16
			-0.01	-0.08	-0.36	-0.01	-0.09	-0.33	-0.02	-0.21	-0.18	-0.02	-0.23	-0.16
2	0,00	2	-0.03	0,00	-0.48	-0.03	0,00	-0.48	-0.03	0,00	-0.48	-0.03	-0.01	-0.46
			-0.02	0.02	-0.53	-0.02	0.02	-0.52	-0.03	-0.01	-0.47	-0.03	-0.01	-0.46
3	0,00	3	-0.08	-0.03	-0.21	-0.08	-0.03	-0.21	-0.08	-0.03	-0.21	-0.09	-0.05	-0.18
			-0.06	0,00	-0.27	-0.06	-0.01	-0.26	-0.08	-0.05	-0.19	-0.09	-0.05	-0.18
7	0,00	4	-0.01	-0.07	-0.86	-0.01	-0.07	-0.86	-0.01	-0.07	-0.86	-0.01	-0.10	-0.93
			-0.01	-0.02	-0.76	-0.01	-0.03	-0.78	-0.01	-0.09	-0.91	-0.01	-0.10	-0.93
8	0,00	5	0,00	-0.08	-0.66	0,00	-0.08	-0.66	0,00	-0.08	-0.66	0,00	-0.10	-0.63
			0,00	-0.04	-0.70	0,00	-0.05	-0.69	0,00	-0.09	-0.64	0,00	-0.10	-0.63
26	0,00	6	0,00	-0.08	-0.58	0,00	-0.08	-0.58	0,00	-0.08	-0.58	0,00	-0.11	-0.57
			0,00	-0.05	-0.60	0,00	-0.06	-0.60	0,00	-0.10	-0.57	0,00	-0.11	-0.57
22	0,00	7	-0.03	-0.01	-0.37	-0.03	-0.01	-0.37	-0.03	-0.01	-0.37	-0.02	-0.03	-0.38
			-0.03	0.01	-0.35	-0.03	0,00	-0.35	-0.03	-0.02	-0.38	-0.02	-0.03	-0.38
12	0,00	8	-0.03	-0.09	-0.41	-0.03	-0.09	-0.41	-0.03	-0.09	-0.41	-0.03	-0.12	-0.41
			-0.02	-0.03	-0.41	-0.02	-0.04	-0.41	-0.03	-0.11	-0.41	-0.03	-0.12	-0.41
16	0,00	9	-0.05	-0.05	-0.40	-0.05	-0.05	-0.40	-0.05	-0.05	-0.40	-0.06	-0.07	-0.40
			-0.03	-0.01	-0.40	-0.04	-0.02	-0.40	-0.06	-0.06	-0.40	-0.06	-0.07	-0.40
20	0,00	10	-0.01	-0.02	-0.31	-0.01	-0.02	-0.31	-0.01	-0.02	-0.31	0,00	-0.04	-0.31
			-0.01	0.01	-0.32	-0.01	0,00	-0.32	-0.01	-0.03	-0.31	0,00	-0.04	-0.31
25	0,00	11	-0.01	-0.13	-0.86	-0.01	-0.13	-0.86	-0.01	-0.13	-0.86	-0.01	-0.17	-0.95
			0,00	-0.07	-0.72	0,00	-0.08	-0.75	-0.01	-0.16	-0.93	-0.01	-0.17	-0.95
4	0,00	12	0,00	-0.02	-0.39	0,00	-0.02	-0.39	0,00	-0.02	-0.39	-0.01	-0.03	-0.38
			0,00	-0.01	-0.39	0,00	-0.01	-0.39	-0.01	-0.02	-0.39	-0.01	-0.03	-0.38
54	0,00	13	0,00	0,00	-0.47	0,00	0,00	-0.47	0,00	0,00	-0.47	0,00	0,00	-0.46
			0,00	0,00	-0.48	0,00	0,00	-0.47	0,00	0,00	-0.46	0,00	0,00	-0.46
9	0,00	14	0.03	-0.04	-0.55	0.03	-0.04	-0.55	0.03	-0.04	-0.55	0.03	-0.05	-0.55
			0.03	-0.01	-0.56	0.03	-0.02	-0.56	0.03	-0.05	-0.55	0.03	-0.05	-0.55
34	0,00	15	-0.01	-0.11	-0.76	-0.01	-0.11	-0.76	-0.01	-0.11	-0.76	-0.01	-0.15	-0.77
			0,00	-0.05	-0.74	0,00	-0.07	-0.74	-0.01	-0.14	-0.77	-0.01	-0.15	-0.77
31	0,00	16	-0.03	-0.09	-0.49	-0.03	-0.09	-0.49	-0.03	-0.09	-0.49	-0.03	-0.13	-0.48
			-0.02	-0.04	-0.50	-0.02	-0.05	-0.49	-0.03	-0.12	-0.48	-0.03	-0.13	-0.48
28	0,00	17	-0.02	-0.20	-0.54	-0.02	-0.20	-0.54	-0.02	-0.20	-0.54	-0.03	-0.25	-0.59
			-0.01	-0.10	-0.47	-0.01	-0.12	-0.48	-0.03	-0.24	-0.57	-0.03	-0.25	-0.59
55	0,00	18	0,00	0,00	-0.88	0,00	0,00	-0.88	0,00	0,00	-0.88	0,00	0,00	-0.95
			0,00	0,00	-0.78	0,00	0,00	-0.80	0,00	0,00	-0.93	0,00	0,00	-0.95
13	0,00	19	-0.04	-0.11	-0.60	-0.04	-0.11	-0.60	-0.04	-0.11	-0.60	-0.04	-0.16	-0.60
			-0.03	-0.04	-0.61	-0.03	-0.05	-0.61	-0.04	-0.15	-0.60	-0.04	-0.16	-0.60
17	0,00	20	-0.08	-0.12	-0.41	-0.08	-0.12	-0.41	-0.08	-0.12	-0.41	-0.09	-0.16	-0.39
			-0.07	-0.05	-0.45	-0.07	-0.07	-0.44	-0.09	-0.15	-0.39	-0.09	-0.16	-0.39
21	0,00	21	-0.04	-0.13	-0.44	-0.04	-0.13	-0.44	-0.04	-0.13	-0.44	-0.04	-0.17	-0.46

Arch. Marco Amabili

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 32 - Prop.Massa:-Fy-0.3*Fx-Ecc5%														
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE											
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
14	0,00	22	-0,05	-0,07	-0,39	-0,05	-0,08	-0,40	-0,04	-0,16	-0,46	-0,04	-0,17	-0,46
			-0,04	0,00	-0,71	-0,04	0,00	-0,71	-0,04	0,00	-0,71	-0,04	-0,02	-0,71
			-0,04	0,01	-0,70	-0,04	0,01	-0,70	-0,04	-0,01	-0,71	-0,04	-0,02	-0,71
18	0,00	23	-0,09	-0,02	-0,39	-0,09	-0,02	-0,39	-0,09	-0,02	-0,39	-0,10	-0,03	-0,37
			-0,07	0,01	-0,41	-0,08	0,00	-0,41	-0,09	-0,03	-0,38	-0,10	-0,03	-0,37
19	0,00	24	-0,05	-0,11	-0,33	-0,05	-0,11	-0,33	-0,05	-0,11	-0,33	-0,05	-0,14	-0,33
			-0,04	-0,05	-0,34	-0,04	-0,06	-0,34	-0,05	-0,13	-0,33	-0,05	-0,14	-0,33
23	0,00	25	-0,03	-0,12	-0,42	-0,03	-0,12	-0,42	-0,03	-0,12	-0,42	-0,03	-0,16	-0,44
			-0,03	-0,06	-0,40	-0,03	-0,07	-0,40	-0,03	-0,15	-0,43	-0,03	-0,16	-0,44
56	0,00	26	0,00	0,00	-0,53	0,00	0,00	-0,53	0,00	0,00	-0,53	0,00	0,00	-0,52
			0,00	0,00	-0,56	0,00	0,00	-0,55	0,00	0,00	-0,52	0,00	0,00	-0,52
27	0,00	27	0,00	-0,09	-0,41	0,00	-0,09	-0,41	0,00	-0,09	-0,41	0,00	-0,12	-0,44
			-0,02	-0,04	-0,35	-0,01	-0,05	-0,36	0,00	-0,11	-0,43	0,00	-0,12	-0,44
24	0,00	28	0,00	-0,09	-0,15	0,00	-0,09	-0,15	0,00	-0,09	-0,15	0,00	-0,12	-0,11
			0,00	-0,05	-0,20	0,00	-0,06	-0,19	0,00	-0,11	-0,12	0,00	-0,12	-0,11
53	0,00	29	0,00	0,00	-0,26	0,00	0,00	-0,26	0,00	0,00	-0,26	0,00	0,00	-0,24
			0,00	0,00	-0,30	0,00	0,00	-0,29	0,00	0,00	-0,24	0,00	0,00	-0,24
10	0,00	30	0,01	-0,05	-0,56	0,01	-0,05	-0,56	0,01	-0,05	-0,56	0,01	-0,07	-0,56
			0,01	-0,02	-0,56	0,01	-0,03	-0,56	0,01	-0,06	-0,56	0,01	-0,07	-0,56
35	0,00	31	0,00	-0,12	-0,58	0,00	-0,12	-0,58	0,00	-0,12	-0,58	0,00	-0,15	-0,55
			0,00	-0,05	-0,63	0,00	-0,07	-0,62	0,00	-0,14	-0,56	0,00	-0,15	-0,55
11	0,00	32	-0,04	-0,16	-0,28	-0,04	-0,16	-0,28	-0,04	-0,16	-0,28	-0,04	-0,21	-0,26
			-0,04	-0,06	-0,32	-0,04	-0,08	-0,31	-0,04	-0,20	-0,27	-0,04	-0,21	-0,26
15	0,00	33	0,04	-0,18	-0,60	0,04	-0,18	-0,60	0,04	-0,18	-0,60	0,04	-0,23	-0,59
			0,03	-0,09	-0,62	0,03	-0,11	-0,62	0,04	-0,22	-0,60	0,04	-0,23	-0,59
36	0,00	34	-0,01	-0,32	-0,29	-0,01	-0,32	-0,29	-0,01	-0,32	-0,29	-0,01	-0,43	-0,25
			-0,01	-0,15	-0,35	-0,01	-0,18	-0,34	-0,01	-0,40	-0,26	-0,01	-0,43	-0,25
29	0,00	35	-0,06	-0,15	-0,62	-0,06	-0,15	-0,62	-0,06	-0,15	-0,62	-0,07	-0,20	-0,65
			-0,05	-0,07	-0,59	-0,06	-0,08	-0,59	-0,07	-0,19	-0,64	-0,07	-0,20	-0,65
30	0,00	36	0,00	-0,31	-0,52	0,00	-0,31	-0,52	0,00	-0,31	-0,52	-0,01	-0,41	-0,56
			0,01	-0,13	-0,47	0,01	-0,17	-0,48	-0,01	-0,38	-0,55	-0,01	-0,41	-0,56
33	0,00	37	-0,02	-0,31	-0,53	-0,02	-0,31	-0,53	-0,02	-0,31	-0,53	-0,03	-0,40	-0,53
			-0,01	-0,17	-0,53	-0,01	-0,20	-0,53	-0,02	-0,38	-0,53	-0,03	-0,40	-0,53
32	0,00	38	-0,03	-0,14	-0,64	-0,03	-0,14	-0,64	-0,03	-0,14	-0,64	-0,04	-0,18	-0,64
			-0,02	-0,07	-0,64	-0,02	-0,08	-0,64	-0,04	-0,17	-0,64	-0,04	-0,18	-0,64
1	3,30	39	-0,14	-2,91	-0,25	-0,14	-2,91	-0,25	-0,14	-2,91	-0,25	-0,20	-3,87	-0,17
			-0,04	-1,36	-0,38	-0,06	-1,66	-0,35	-0,18	-3,60	-0,19	-0,20	-3,87	-0,17
2	3,30	40	-0,14	-2,92	-0,57	-0,14	-2,92	-0,57	-0,14	-2,92	-0,57	-0,20	-3,88	-0,54
			-0,04	-1,37	-0,62	-0,06	-1,67	-0,61	-0,18	-3,62	-0,54	-0,20	-3,88	-0,54
3	3,30	41	-0,14	-2,94	-0,24	-0,14	-2,94	-0,24	-0,14	-2,94	-0,24	-0,20	-3,90	-0,19
			-0,04	-1,37	-0,31	-0,06	-1,68	-0,29	-0,18	-3,64	-0,21	-0,20	-3,90	-0,19
4	3,30	42	-0,15	-2,94	-0,44	-0,15	-2,94	-0,44	-0,15	-2,94	-0,44	-0,21	-3,90	-0,44
			-0,05	-1,37	-0,45	-0,06	-1,68	-0,45	-0,19	-3,64	-0,44	-0,21	-3,90	-0,44
7	3,30	43	-0,15	-2,91	-0,92	-0,15	-2,91	-0,92	-0,15	-2,91	-0,92	-0,21	-3,87	-0,99
			-0,05	-1,36	-0,81	-0,07	-1,66	-0,83	-0,19	-3,60	-0,97	-0,21	-3,87	-0,99
8	3,30	44	-0,15	-2,92	-0,70	-0,15	-2,92	-0,70	-0,15	-2,92	-0,70	-0,21	-3,88	-0,67
			-0,05	-1,37	-0,75	-0,07	-1,67	-0,74	-0,19	-3,62	-0,68	-0,21	-3,88	-0,67
9	3,30	45	-0,15	-2,94	-0,64	-0,15	-2,94	-0,64	-0,15	-2,94	-0,64	-0,21	-3,90	-0,64
			-0,05	-1,37	-0,64	-0,07	-1,68	-0,64	-0,20	-3,64	-0,64	-0,21	-3,90	-0,64
10	3,30	46	-0,15	-2,95	-0,61	-0,15	-2,95	-0,61	-0,15	-2,95	-0,61	-0,21	-3,91	-0,61
			-0,05	-1,38	-0,61	-0,07	-1,68	-0,61	-0,20	-3,65	-0,61	-0,21	-3,91	-0,61
11	3,30	47	-0,15	-2,96	-0,31	-0,15	-2,96	-0,31	-0,15	-2,96	-0,31	-0,21	-3,93	-0,28
			-0,05	-1,38	-0,35	-0,07	-1,69	-0,34	-0,20	-3,66	-0,29	-0,21	-3,93	-0,28
12	3,30	48	-0,16	-2,91	-0,43	-0,16	-2,91	-0,43	-0,16	-2,91	-0,43	-0,22	-3,87	-0,43
			-0,05	-1,36	-0,44	-0,07	-1,66	-0,44	-0,20	-3,60	-0,43	-0,22	-3,87	-0,43
13	3,30	49	-0,15	-2,90	-0,68	-0,15	-2,90	-0,68	-0,15	-2,90	-0,68	-0,21	-3,85	-0,67
			-0,05	-1,36	-0,68	-0,07	-1,66	-0,68	-0,19	-3,59	-0,67	-0,21	-3,85	-0,67
14	3,30	50	-0,15	-2,90	-0,82	-0,15	-2,90	-0,82	-0,15	-2,90	-0,82	-0,21	-3,84	-0,82
			-0,05	-1,36	-0,80	-0,07	-1,66	-0,81	-0,19	-3,59	-0,82	-0,21	-3,84	-0,82
15	3,30	51	-0,09	-2,82	-0,67	-0,09	-2,82	-0,67	-0,09	-2,82	-0,67	-0,12	-3,78	-0,66
			-0,03	-1,27	-0,69	-0,04	-1,57	-0,69	-0,11	-3,52	-0,66	-0,12	-3,78	-0,66
16	3,30	52	-0,17	-2,91	-0,48	-0,17	-2,91	-0,48	-0,17	-2,91	-0,48	-0,24	-3,87	-0,49
			-0,06	-1,36	-0,47	-0,08	-1,66	-0,47	-0,22	-3,60	-0,48	-0,24	-3,87	-0,49
17	3,30	53	-0,17	-2,92	-0,49	-0,17	-2,92	-0,49	-0,17	-2,92	-0,49	-0,24	-3,88	-0,46
			-0,06	-1,36	-0,53	-0,08	-1,67	-0,52	-0,22	-3,61	-0,47	-0,24	-3,88	-0,46
18	3,30	54	-0,17	-2,92	-0,47	-0,17	-2,92	-0,47	-0,17	-2,92	-0,47	-0,24	-3,88	-0,46
			-0,06	-1,37	-0,51	-0,08	-1,67	-0,50	-0,22	-3,62	-0,46	-0,24	-3,88	-0,46
19	3,30	55	-0,14	-2,89	-0,40	-0,14	-2,89	-0,40	-0,14	-2,89	-0,40	-0,20	-3,84	-0,40
			-0,05	-1,36	-0,41	-0,06	-1,66	-0,41	-0,19	-3,58	-0,40	-0,20	-3,84	-0,40
20	3,30	56	-0,17	-2,91	-0,36	-0,17	-2,91	-0,36	-0,17	-2,91	-0,36	-0,24	-3,87	-0,35
			-0,06	-1,36	-0,37	-0,08	-1,66	-0,37	-0,22	-3,60	-0,36	-0,24	-3,87	-0,35
21	3,30	57	-0,17	-2,92	-0,50	-0,17	-2,92	-0,50	-0,17	-2,92	-0,50	-0,24	-3,88	-0,53
			-0,06	-1,36	-0,45	-0,08	-1,67	-0,46	-0,22	-3,61	-0,52	-0,24	-3,88	-0,53
22	3,30	58	-0,17	-2,92	-0,45	-0,17	-2,92	-0,45	-0,17	-2,92	-0,45	-0,24	-3,88	-0,46
			-0,06	-1,37	-0,43	-0,08	-1,67	-0,43	-0,22	-3,62	-0,46	-0,24	-3,88	-0,46
23	3,30	59	-0,18	-2,91	-0,47	-0,18	-2,91	-0,47	-0,18	-2,91	-0,47	-0,25	-3,86	-0,49
			-0,06	-1,36	-0,44	-0,08	-1,67	-0,45	-0,23	-3,60	-0,48	-0,25	-3,86	-0,49
24	3,30	60	-0,18	-2,93	-0,16	-0,18	-2,93	-0,16	-0,18	-2,93	-0,16	-0,25	-3,89	-0,12
			-0,06	-1,37	-0,22	-0,08	-1,67	-0,21	-0,23	-3,63	-0,13	-0,25	-3,89	-0,12
25	3,30	61	-0,18	-2,91	-0,91	-0,18	-2,91	-0,91	-0,18	-2,91	-0,91	-0,26	-3,87	-1,00
			-0,06	-1,36	-0,76	-0,09	-1,66	-0,79	-0,24	-3,60	-0,98	-0,26	-3,87	-1,00
26	3,30	62	-0,18	-2,92	-0,62	-0,18	-2,92	-0,62	-0,18	-2,92	-0,62	-0,26	-3,88	-0,61
			-0,06	-1,37	-0,65	-0,09	-1,67	-0,65	-0,24	-3,62	-0,61	-0,26	-3,88	-0,61
27	3,30	63	-0,18	-2,93	-0,47	-0,18	-2,93	-0,47	-0,18	-2,93	-0,47	-0,26	-3,89	-0,51

Arch. Marco Amabili

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 32 - Prop.Massa:-Fy-0.3*Fx-Ecc5%														
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE											
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
28	3,30	64	-0,06	-1,37	-0,40	-0,09	-1,67	-0,41	-0,24	-3,63	-0,50	-0,26	-3,89	-0,51
			-0,19	-2,94	-0,58	-0,19	-2,94	-0,58	-0,19	-2,94	-0,58	-0,27	-3,90	-0,62
			-0,07	-1,37	-0,50	-0,09	-1,68	-0,52	-0,25	-3,64	-0,61	-0,27	-3,90	-0,62
29	3,30	65	-0,19	-2,95	-0,71	-0,19	-2,95	-0,71	-0,19	-2,95	-0,71	-0,27	-3,92	-0,74
			-0,07	-1,38	-0,66	-0,09	-1,69	-0,67	-0,25	-3,66	-0,73	-0,27	-3,92	-0,74
30	3,30	66	-0,19	-2,97	-0,56	-0,19	-2,97	-0,56	-0,19	-2,97	-0,56	-0,27	-3,94	-0,59
			-0,07	-1,39	-0,50	-0,09	-1,70	-0,51	-0,25	-3,67	-0,58	-0,27	-3,94	-0,59
31	3,30	67	-0,18	-2,94	-0,57	-0,18	-2,94	-0,57	-0,18	-2,94	-0,57	-0,25	-3,90	-0,56
			-0,06	-1,37	-0,58	-0,08	-1,68	-0,58	-0,23	-3,64	-0,56	-0,25	-3,90	-0,56
32	3,30	68	-0,18	-2,95	-0,74	-0,18	-2,95	-0,74	-0,18	-2,95	-0,74	-0,25	-3,92	-0,74
			-0,06	-1,38	-0,74	-0,08	-1,69	-0,74	-0,23	-3,66	-0,74	-0,25	-3,92	-0,74
33	3,30	69	-0,18	-2,97	-0,59	-0,18	-2,97	-0,59	-0,18	-2,97	-0,59	-0,25	-3,94	-0,59
			-0,06	-1,39	-0,60	-0,08	-1,70	-0,60	-0,23	-3,67	-0,59	-0,25	-3,94	-0,59
34	3,30	70	-0,11	-2,94	-0,80	-0,11	-2,94	-0,80	-0,11	-2,94	-0,80	-0,14	-3,92	-0,81
			-0,06	-1,35	-0,78	-0,07	-1,66	-0,78	-0,14	-3,65	-0,81	-0,14	-3,92	-0,81
35	3,30	71	-0,11	-2,93	-0,61	-0,11	-2,93	-0,61	-0,11	-2,93	-0,61	-0,15	-3,89	-0,58
			-0,06	-1,38	-0,67	-0,07	-1,69	-0,66	-0,14	-3,63	-0,59	-0,15	-3,89	-0,58
36	3,30	72	-0,16	-2,97	-0,30	-0,16	-2,97	-0,30	-0,16	-2,97	-0,30	-0,23	-3,94	-0,26
			-0,05	-1,39	-0,37	-0,08	-1,70	-0,36	-0,21	-3,67	-0,28	-0,23	-3,94	-0,26
5	0,00	73	0,00	0,00	-0,85	0,00	0,00	-0,85	0,00	0,00	-0,85	0,00	0,00	-0,91
			0,00	0,00	-0,74	0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,89	0,00	0,00	-0,91
6	0,00	74	0,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	-0,84
			0,00	0,00	-0,73	0,00	0,00	-0,74	0,00	0,00	-0,83	0,00	0,00	-0,84
37	0,00	75	0,00	0,00	-0,74	0,00	0,00	-0,74	0,00	0,00	-0,74	0,00	0,00	-0,76
			0,00	0,00	-0,70	0,00	0,00	-0,71	0,00	0,00	-0,75	0,00	0,00	-0,76
38	0,00	76	0,00	0,00	-0,67	0,00	0,00	-0,67	0,00	0,00	-0,67	0,00	0,00	-0,67
			0,00	0,00	-0,67	0,00	0,00	-0,67	0,00	0,00	-0,67	0,00	0,00	-0,67
5	1,07	77	-0,05	-0,88	-0,85	-0,05	-0,88	-0,85	-0,05	-0,88	-0,85	-0,08	-1,16	-0,91
			-0,02	-0,43	-0,74	-0,02	-0,52	-0,76	-0,07	-1,08	-0,89	-0,08	-1,16	-0,91
6	1,04	78	-0,06	-0,84	-0,80	-0,06	-0,84	-0,80	-0,06	-0,84	-0,80	-0,08	-1,11	-0,84
			-0,02	-0,41	-0,72	-0,03	-0,49	-0,74	-0,07	-1,03	-0,83	-0,08	-1,11	-0,84
5	2,26	79	-0,12	-1,99	-0,85	-0,12	-1,99	-0,85	-0,12	-1,99	-0,85	-0,17	-2,64	-0,92
			-0,04	-0,95	-0,74	-0,06	-1,15	-0,76	-0,16	-2,46	-0,90	-0,17	-2,64	-0,92
6	2,33	80	-0,13	-2,01	-0,79	-0,13	-2,01	-0,79	-0,13	-2,01	-0,79	-0,18	-2,66	-0,84
			-0,04	-0,95	-0,72	-0,06	-1,16	-0,74	-0,17	-2,48	-0,83	-0,18	-2,66	-0,84
39	2,40	81	-0,13	-2,05	-0,73	-0,13	-2,05	-0,73	-0,13	-2,05	-0,73	-0,19	-2,71	-0,75
			-0,05	-0,98	-0,70	-0,06	-1,18	-0,71	-0,17	-2,53	-0,75	-0,19	-2,71	-0,75
40	2,40	82	-0,13	-2,04	-0,69	-0,13	-2,04	-0,69	-0,13	-2,04	-0,69	-0,19	-2,69	-0,69
			-0,04	-0,98	-0,68	-0,06	-1,19	-0,68	-0,17	-2,51	-0,69	-0,19	-2,69	-0,69
41	2,40	83	-0,13	-2,03	-0,63	-0,13	-2,03	-0,63	-0,13	-2,03	-0,63	-0,19	-2,68	-0,62
			-0,04	-0,99	-0,65	-0,06	-1,19	-0,65	-0,17	-2,50	-0,62	-0,19	-2,68	-0,62
5	3,30	84	-0,18	-2,91	-0,85	-0,18	-2,91	-0,85	-0,18	-2,91	-0,85	-0,26	-3,87	-0,92
			-0,06	-1,36	-0,74	-0,09	-1,66	-0,76	-0,24	-3,61	-0,90	-0,26	-3,87	-0,92
6	3,30	85	-0,18	-2,91	-0,80	-0,18	-2,91	-0,80	-0,18	-2,91	-0,80	-0,26	-3,87	-0,84
			-0,06	-1,36	-0,73	-0,09	-1,66	-0,74	-0,24	-3,61	-0,83	-0,26	-3,87	-0,84
37	3,30	86	-0,18	-2,92	-0,74	-0,18	-2,92	-0,74	-0,18	-2,92	-0,74	-0,26	-3,88	-0,76
			-0,06	-1,36	-0,71	-0,09	-1,67	-0,71	-0,24	-3,61	-0,75	-0,26	-3,88	-0,76
38	3,30	87	-0,18	-2,92	-0,68	-0,18	-2,92	-0,68	-0,18	-2,92	-0,68	-0,26	-3,88	-0,68
			-0,06	-1,37	-0,68	-0,09	-1,67	-0,68	-0,24	-3,62	-0,68	-0,26	-3,88	-0,68
25	1,10	88	-0,06	-0,95	-0,90	-0,06	-0,95	-0,90	-0,06	-0,95	-0,90	-0,08	-1,24	-0,99
			-0,02	-0,48	-0,75	-0,02	-0,57	-0,78	-0,07	-1,17	-0,96	-0,08	-1,24	-0,99
25	2,20	89	-0,12	-2,01	-0,91	-0,12	-2,01	-0,91	-0,12	-2,01	-0,91	-0,17	-2,65	-1,00
			-0,04	-0,96	-0,76	-0,06	-1,17	-0,79	-0,16	-2,48	-0,97	-0,17	-2,65	-1,00
26	1,10	90	-0,06	-0,72	-0,60	-0,06	-0,72	-0,60	-0,06	-0,72	-0,60	-0,08	-0,92	-0,59
			-0,03	-0,40	-0,63	-0,04	-0,46	-0,63	-0,08	-0,86	-0,59	-0,08	-0,92	-0,59
26	2,20	91	-0,12	-1,82	-0,62	-0,12	-1,82	-0,62	-0,12	-1,82	-0,62	-0,17	-2,39	-0,60
			-0,04	-0,90	-0,65	-0,05	-1,08	-0,64	-0,16	-2,24	-0,60	-0,17	-2,39	-0,60
39	1,00	92	-0,06	-0,76	-0,73	-0,06	-0,76	-0,73	-0,06	-0,76	-0,73	-0,08	-1,00	-0,75
			-0,02	-0,38	-0,70	-0,03	-0,45	-0,71	-0,07	-0,93	-0,75	-0,08	-1,00	-0,75
40	1,00	93	-0,07	-0,67	-0,67	-0,07	-0,67	-0,67	-0,07	-0,67	-0,67	-0,08	-0,86	-0,67
			-0,04	-0,35	-0,67	-0,04	-0,41	-0,67	-0,08	-0,81	-0,67	-0,08	-0,86	-0,67
41	1,00	94	-0,06	-0,64	-0,61	-0,06	-0,64	-0,61	-0,06	-0,64	-0,61	-0,08	-0,82	-0,60
			-0,03	-0,36	-0,63	-0,04	-0,41	-0,63	-0,07	-0,77	-0,60	-0,08	-0,82	-0,60
53	3,30	95	-0,18	-2,93	-0,26	-0,18	-2,93	-0,26	-0,18	-2,93	-0,26	-0,25	-3,90	-0,23
			-0,06	-1,37	-0,29	-0,08	-1,67	-0,28	-0,23	-3,63	-0,24	-0,25	-3,90	-0,23
42	0,00	96	0,00	0,00	-0,87	0,00	0,00	-0,87	0,00	0,00	-0,87	0,00	0,00	-0,91
			0,00	0,00	-0,79	0,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	-0,90	0,00	0,00	-0,91
43	0,00	97	0,00	0,00	-0,83	0,00	0,00	-0,83	0,00	0,00	-0,83	0,00	0,00	-0,86
			0,00	0,00	-0,78	0,00	0,00	-0,79	0,00	0,00	-0,85	0,00	0,00	-0,86
44	0,00	98	0,00	0,00	-0,79	0,00	0,00	-0,79	0,00	0,00	-0,79	0,00	0,00	-0,80
			0,00	0,00	-0,77	0,00	0,00	-0,77	0,00	0,00	-0,79	0,00	0,00	-0,80
45	0,00	99	0,00	0,00	-0,74	0,00	0,00	-0,74	0,00	0,00	-0,74	0,00	0,00	-0,73
			0,00	0,00	-0,75	0,00	0,00	-0,75	0,00	0,00	-0,73	0,00	0,00	-0,73
7	1,10	100	-0,04	-0,78	-0,90	-0,04	-0,78	-0,90	-0,04	-0,78	-0,90	-0,06	-1,04	-0,97
			-0,01	-0,35	-0,79	-0,02	-0,43	-0,81	-0,06	-0,97	-0,95	-0,06	-1,04	-0,97
42	1,10	101	-0,04	-0,85	-0,87	-0,04	-0,85	-0,87	-0,04	-0,85	-0,87	-0,06	-1,13	-0,91
			-0,01	-0,40	-0,79	-0,02	-0,49	-0,80	-0,06	-1,06	-0,90	-0,06	-1,13	-0,91
43	1,10	102	-0,05	-0,90	-0,83	-0,05	-0,90	-0,83	-0,05	-0,90	-0,83	-0,07	-1,20	-0,86
			-0,01	-0,42	-0,78	-0,02	-0,52	-0,79	-0,06	-1,12	-0,85	-0,07	-1,20	-0,86
44	1,10	103	-0,05	-0,91	-0,79	-0,05	-0,91	-0,79	-0,05	-0,91	-0,79	-0,07	-1,21	-0,80
			-0,02	-0,43	-0,77	-0,02	-0,53	-0,77	-0,07	-1,13	-0,79	-0,07	-1,21	-0,80
45	1,10	104	-0,05	-0,89	-0,74	-0,05	-0,89	-0,74	-0,05	-0,89	-0,74	-0,07	-1,17	-0,73
			-0,02	-0,43	-0,75	-0,03	-0,52	-0,75	-0,07	-1,09	-0,73	-0,07	-1,17	-0,73
8	1,10	105	-0,05	-0,86	-0,68	-0,05	-0,86	-0,68	-0,05	-0,86	-0,68	-0,07	-1,12	-0,65

Arch. Marco Amabili

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 32 - Prop.Massa:-Fy-0.3*Fx-Ecc5%														
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE											
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
7	2,20	106	-0,02	-0,43	-0,73	-0,03	-0,52	-0,72	-0,07	-1,05	-0,66	-0,07	-1,12	-0,65
			-0,09	-1,93	-0,92	-0,09	-1,93	-0,92	-0,09	-1,93	-0,92	-0,14	-2,57	-0,99
			-0,03	-0,90	-0,80	-0,04	-1,10	-0,83	-0,12	-2,40	-0,97	-0,14	-2,57	-0,99
42	2,20	107	-0,09	-1,89	-0,87	-0,09	-1,89	-0,87	-0,09	-1,89	-0,87	-0,14	-2,51	-0,92
			-0,03	-0,88	-0,79	-0,04	-1,08	-0,81	-0,12	-2,34	-0,91	-0,14	-2,51	-0,92
43	2,20	108	-0,10	-1,89	-0,83	-0,10	-1,89	-0,83	-0,10	-1,89	-0,83	-0,14	-2,51	-0,86
			-0,03	-0,88	-0,78	-0,04	-1,08	-0,79	-0,13	-2,34	-0,85	-0,14	-2,51	-0,86
44	2,20	109	-0,10	-1,90	-0,79	-0,10	-1,90	-0,79	-0,10	-1,90	-0,79	-0,14	-2,52	-0,80
			-0,03	-0,89	-0,77	-0,05	-1,09	-0,77	-0,13	-2,35	-0,79	-0,14	-2,52	-0,80
45	2,20	110	-0,10	-1,92	-0,74	-0,10	-1,92	-0,74	-0,10	-1,92	-0,74	-0,14	-2,54	-0,73
			-0,03	-0,91	-0,75	-0,05	-1,11	-0,75	-0,13	-2,37	-0,73	-0,14	-2,54	-0,73
8	2,20	111	-0,10	-1,98	-0,69	-0,10	-1,98	-0,69	-0,10	-1,98	-0,69	-0,14	-2,61	-0,66
			-0,03	-0,95	-0,74	-0,05	-1,15	-0,73	-0,13	-2,44	-0,67	-0,14	-2,61	-0,66
42	3,30	112	-0,15	-2,91	-0,87	-0,15	-2,91	-0,87	-0,15	-2,91	-0,87	-0,21	-3,87	-0,92
			-0,05	-1,36	-0,79	-0,07	-1,66	-0,81	-0,19	-3,61	-0,91	-0,21	-3,87	-0,92
43	3,30	113	-0,15	-2,91	-0,83	-0,15	-2,91	-0,83	-0,15	-2,91	-0,83	-0,21	-3,87	-0,86
			-0,05	-1,36	-0,78	-0,07	-1,66	-0,79	-0,19	-3,61	-0,85	-0,21	-3,87	-0,86
44	3,30	114	-0,15	-2,92	-0,79	-0,15	-2,92	-0,79	-0,15	-2,92	-0,79	-0,21	-3,88	-0,80
			-0,05	-1,36	-0,77	-0,07	-1,67	-0,77	-0,19	-3,61	-0,79	-0,21	-3,88	-0,80
45	3,30	115	-0,15	-2,92	-0,74	-0,15	-2,92	-0,74	-0,15	-2,92	-0,74	-0,21	-3,88	-0,73
			-0,05	-1,37	-0,76	-0,07	-1,67	-0,75	-0,19	-3,62	-0,73	-0,21	-3,88	-0,73
46	0,00	116	0,00	0,00	-0,77	0,00	0,00	-0,77	0,00	0,00	-0,77	0,00	0,00	-0,77
			0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,77	0,00	0,00	-0,77
47	0,00	117	0,00	0,00	-0,75	0,00	0,00	-0,75	0,00	0,00	-0,75	0,00	0,00	-0,74
			0,00	0,00	-0,75	0,00	0,00	-0,75	0,00	0,00	-0,74	0,00	0,00	-0,74
48	0,00	118	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,71
			0,00	0,00	-0,73	0,00	0,00	-0,73	0,00	0,00	-0,71	0,00	0,00	-0,71
49	0,00	119	0,00	0,00	-0,68	0,00	0,00	-0,68	0,00	0,00	-0,68	0,00	0,00	-0,67
			0,00	0,00	-0,71	0,00	0,00	-0,70	0,00	0,00	-0,67	0,00	0,00	-0,67
50	0,00	120	0,00	0,00	-0,64	0,00	0,00	-0,64	0,00	0,00	-0,64	0,00	0,00	-0,62
			0,00	0,00	-0,68	0,00	0,00	-0,67	0,00	0,00	-0,62	0,00	0,00	-0,62
34	1,10	121	-0,03	-0,91	-0,79	-0,03	-0,91	-0,79	-0,03	-0,91	-0,79	-0,04	-1,21	-0,81
			-0,01	-0,43	-0,77	-0,02	-0,52	-0,77	-0,04	-1,13	-0,80	-0,04	-1,21	-0,81
46	1,10	122	-0,03	-0,90	-0,77	-0,03	-0,90	-0,77	-0,03	-0,90	-0,77	-0,04	-1,20	-0,77
			-0,01	-0,42	-0,76	-0,02	-0,51	-0,76	-0,04	-1,12	-0,77	-0,04	-1,20	-0,77
47	1,10	123	-0,03	-0,92	-0,74	-0,03	-0,92	-0,74	-0,03	-0,92	-0,74	-0,05	-1,22	-0,74
			-0,02	-0,42	-0,75	-0,02	-0,52	-0,75	-0,04	-1,14	-0,74	-0,05	-1,22	-0,74
48	1,10	124	-0,04	-0,92	-0,72	-0,04	-0,92	-0,72	-0,04	-0,92	-0,72	-0,05	-1,22	-0,71
			-0,02	-0,43	-0,73	-0,02	-0,52	-0,73	-0,04	-1,14	-0,71	-0,05	-1,22	-0,71
49	1,10	125	-0,04	-0,90	-0,68	-0,04	-0,90	-0,68	-0,04	-0,90	-0,68	-0,05	-1,20	-0,67
			-0,02	-0,42	-0,71	-0,02	-0,51	-0,70	-0,05	-1,12	-0,67	-0,05	-1,20	-0,67
50	1,10	126	-0,04	-0,88	-0,64	-0,04	-0,88	-0,64	-0,04	-0,88	-0,64	-0,05	-1,17	-0,62
			-0,02	-0,41	-0,68	-0,03	-0,50	-0,68	-0,05	-1,09	-0,63	-0,05	-1,17	-0,62
35	1,10	127	-0,04	-0,88	-0,61	-0,04	-0,88	-0,61	-0,04	-0,88	-0,61	-0,05	-1,18	-0,57
			-0,02	-0,41	-0,66	-0,03	-0,50	-0,65	-0,05	-1,10	-0,58	-0,05	-1,18	-0,57
34	2,20	128	-0,07	-2,05	-0,80	-0,07	-2,05	-0,80	-0,07	-2,05	-0,80	-0,09	-2,73	-0,82
			-0,04	-0,95	-0,78	-0,04	-1,17	-0,78	-0,09	-2,54	-0,81	-0,09	-2,73	-0,82
46	2,20	129	-0,07	-1,97	-0,77	-0,07	-1,97	-0,77	-0,07	-1,97	-0,77	-0,09	-2,62	-0,78
			-0,04	-0,91	-0,76	-0,04	-1,12	-0,76	-0,09	-2,44	-0,78	-0,09	-2,62	-0,78
47	2,20	130	-0,07	-1,91	-0,75	-0,07	-1,91	-0,75	-0,07	-1,91	-0,75	-0,09	-2,55	-0,74
			-0,04	-0,89	-0,75	-0,04	-1,09	-0,75	-0,09	-2,38	-0,74	-0,09	-2,55	-0,74
48	2,20	131	-0,07	-1,89	-0,72	-0,07	-1,89	-0,72	-0,07	-1,89	-0,72	-0,10	-2,52	-0,71
			-0,04	-0,88	-0,73	-0,05	-1,07	-0,73	-0,09	-2,35	-0,71	-0,10	-2,52	-0,71
49	2,20	132	-0,08	-1,89	-0,68	-0,08	-1,89	-0,68	-0,08	-1,89	-0,68	-0,10	-2,51	-0,67
			-0,04	-0,88	-0,71	-0,05	-1,08	-0,71	-0,09	-2,34	-0,67	-0,10	-2,51	-0,67
50	2,20	133	-0,08	-1,92	-0,65	-0,08	-1,92	-0,65	-0,08	-1,92	-0,65	-0,10	-2,55	-0,62
			-0,04	-0,90	-0,69	-0,05	-1,10	-0,68	-0,09	-2,38	-0,63	-0,10	-2,55	-0,62
35	2,20	134	-0,08	-1,99	-0,61	-0,08	-1,99	-0,61	-0,08	-1,99	-0,61	-0,10	-2,64	-0,58
			-0,04	-0,93	-0,67	-0,05	-1,13	-0,66	-0,09	-2,47	-0,59	-0,10	-2,64	-0,58
46	3,30	135	-0,11	-2,96	-0,78	-0,11	-2,96	-0,78	-0,11	-2,96	-0,78	-0,14	-3,95	-0,78
			-0,06	-1,36	-0,76	-0,07	-1,67	-0,77	-0,13	-3,68	-0,78	-0,14	-3,95	-0,78
47	3,30	136	-0,11	-2,92	-0,75	-0,11	-2,92	-0,75	-0,11	-2,92	-0,75	-0,14	-3,89	-0,75
			-0,06	-1,35	-0,75	-0,07	-1,65	-0,75	-0,13	-3,62	-0,75	-0,14	-3,89	-0,75
48	3,30	137	-0,11	-2,89	-0,72	-0,11	-2,89	-0,72	-0,11	-2,89	-0,72	-0,14	-3,85	-0,71
			-0,06	-1,34	-0,73	-0,07	-1,64	-0,73	-0,14	-3,59	-0,71	-0,14	-3,85	-0,71
49	3,30	138	-0,12	-2,89	-0,69	-0,12	-2,89	-0,69	-0,12	-2,89	-0,69	-0,15	-3,84	-0,67
			-0,06	-1,35	-0,71	-0,07	-1,65	-0,71	-0,14	-3,58	-0,67	-0,15	-3,84	-0,67
50	3,30	139	-0,12	-2,92	-0,65	-0,12	-2,92	-0,65	-0,12	-2,92	-0,65	-0,15	-3,87	-0,62
			-0,06	-1,37	-0,69	-0,07	-1,67	-0,68	-0,14	-3,61	-0,63	-0,15	-3,87	-0,62

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO-PUSH N.ro 1-Prop.Modolo:+Fx+0.3*Fy+Ecc5%													
IDENTIFICATIVO		CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI DEI BARICENTRI DI PIANO PER I VARI STATI LIMITE											
Piano Nro	Quota (m)	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
		X (mm)	Y (mm)	θ(mRad)	X (mm)	Y (mm)	θ(mRad)	X (mm)	Y (mm)	θ(mRad)	X (mm)	Y (mm)	θ (mRad)
1	3,30	1,56	2,19	0,05	1,56	2,19	0,05	1,56	2,19	0,05	1,63	2,29	0,05
		0,19	0,28	0,01	0,24	0,35	0,01	0,53	0,77	0,02	0,64	0,92	0,02

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO-PUSH N.ro 2-Prop.Modolo:-Fx+0.3*Fy+Ecc5%													
IDENTIFICATIVO		CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI DEI BARICENTRI DI PIANO PER I VARI STATI LIMITE											
Piano Nro	Quota (m)	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
		X (mm)	Y (mm)	θ(mRad)	X (mm)	Y (mm)	θ(mRad)	X (mm)	Y (mm)	θ(mRad)	X (mm)	Y (mm)	θ (mRad)

Arch. Marco Amabili

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO-PUSH N.ro 2-Prop.Mod0:-Fx+0.3*Fy+Ecc5%

IDENTIFICATIVO		CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI DEI BARICENTRI DI PIANO PER I VARI STATI LIMITE											
Piano Nro	Quota (m)	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
		X (mm)	Y (mm)	θ(mRad)	X (mm)	Y (mm)	θ(mRad)	X (mm)	Y (mm)	θ(mRad)	X (mm)	Y (mm)	θ (mRad)
1	3,30	-1,17	1,72	-0,01	-1,17	1,72	-0,01	-1,17	1,72	-0,01	-1,56	2,29	-0,01
		-0,18	0,26	0,00	-0,22	0,32	0,00	-0,49	0,72	0,00	-0,59	0,87	0,00

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO-PUSH N.ro 3-Prop.Mod0:+Fy+0.3*Fx+Ecc5%

IDENTIFICATIVO		CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI DEI BARICENTRI DI PIANO PER I VARI STATI LIMITE											
Piano Nro	Quota (m)	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
		X (mm)	Y (mm)	θ(mRad)	X (mm)	Y (mm)	θ(mRad)	X (mm)	Y (mm)	θ(mRad)	X (mm)	Y (mm)	θ (mRad)
1	3,30	0,20	2,76	0,00	0,20	2,76	0,00	0,20	2,76	0,00	0,26	3,68	0,00
		0,09	1,33	0,00	0,12	1,63	0,00	0,26	3,59	0,00	0,26	3,68	0,00

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO-PUSH N.ro 4-Prop.Mod0:-Fy+0.3*Fx+Ecc5%

IDENTIFICATIVO		CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI DEI BARICENTRI DI PIANO PER I VARI STATI LIMITE											
Piano Nro	Quota (m)	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
		X (mm)	Y (mm)	θ(mRad)	X (mm)	Y (mm)	θ(mRad)	X (mm)	Y (mm)	θ(mRad)	X (mm)	Y (mm)	θ (mRad)
1	3,30	0,15	-2,56	0,03	0,15	-2,56	0,03	0,15	-2,56	0,03	0,20	-3,41	0,03
		0,08	-1,34	0,01	0,10	-1,65	0,02	0,15	-2,56	0,03	0,20	-3,41	0,03

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO-PUSH N.ro 5-Prop.Massa:+Fx+0.3*Fy+Ecc5%

IDENTIFICATIVO		CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI DEI BARICENTRI DI PIANO PER I VARI STATI LIMITE											
Piano Nro	Quota (m)	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
		X (mm)	Y (mm)	θ(mRad)	X (mm)	Y (mm)	θ(mRad)	X (mm)	Y (mm)	θ(mRad)	X (mm)	Y (mm)	θ (mRad)
1	3,30	1,56	2,19	0,05	1,56	2,19	0,05	1,56	2,19	0,05	1,63	2,29	0,05
		0,19	0,28	0,01	0,24	0,35	0,01	0,53	0,77	0,02	0,64	0,92	0,02

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO-PUSH N.ro 6-Prop.Massa:-Fx+0.3*Fy+Ecc5%

IDENTIFICATIVO		CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI DEI BARICENTRI DI PIANO PER I VARI STATI LIMITE											
Piano Nro	Quota (m)	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
		X (mm)	Y (mm)	θ(mRad)	X (mm)	Y (mm)	θ(mRad)	X (mm)	Y (mm)	θ(mRad)	X (mm)	Y (mm)	θ (mRad)
1	3,30	-1,17	1,72	-0,01	-1,17	1,72	-0,01	-1,17	1,72	-0,01	-1,56	2,29	-0,01
		-0,18	0,26	0,00	-0,22	0,32	0,00	-0,49	0,72	0,00	-0,59	0,87	0,00

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO-PUSH N.ro 7-Prop.Massa:+Fy+0.3*Fx+Ecc5%

IDENTIFICATIVO		CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI DEI BARICENTRI DI PIANO PER I VARI STATI LIMITE											
Piano Nro	Quota (m)	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
		X (mm)	Y (mm)	θ(mRad)	X (mm)	Y (mm)	θ(mRad)	X (mm)	Y (mm)	θ(mRad)	X (mm)	Y (mm)	θ (mRad)
1	3,30	0,20	2,76	0,00	0,20	2,76	0,00	0,20	2,76	0,00	0,26	3,68	0,00
		0,09	1,33	0,00	0,12	1,63	0,00	0,26	3,59	0,00	0,26	3,68	0,00

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO-PUSH N.ro 8-Prop.Massa:-Fy+0.3*Fx+Ecc5%

IDENTIFICATIVO		CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI DEI BARICENTRI DI PIANO PER I VARI STATI LIMITE											
Piano Nro	Quota (m)	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
		X (mm)	Y (mm)	θ(mRad)	X (mm)	Y (mm)	θ(mRad)	X (mm)	Y (mm)	θ(mRad)	X (mm)	Y (mm)	θ (mRad)
1	3,30	0,15	-2,56	0,03	0,15	-2,56	0,03	0,15	-2,56	0,03	0,20	-3,41	0,03
		0,08	-1,34	0,01	0,10	-1,65	0,02	0,15	-2,56	0,03	0,20	-3,41	0,03

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO-PUSH N.ro 9-Prop.Mod0:+Fx-0.3*Fy+Ecc5%

IDENTIFICATIVO		CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI DEI BARICENTRI DI PIANO PER I VARI STATI LIMITE											
Piano Nro	Quota (m)	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
		X (mm)	Y (mm)	θ(mRad)	X (mm)	Y (mm)	θ(mRad)	X (mm)	Y (mm)	θ(mRad)	X (mm)	Y (mm)	θ (mRad)
1	3,30	0,89	-1,28	0,04	0,89	-1,28	0,04	0,89	-1,28	0,04	1,04	-1,49	0,04
		0,19	-0,28	0,01	0,23	-0,34	0,01	0,52	-0,75	0,02	0,63	-0,91	0,03

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO-PUSH N.ro 10-Prop.Mod0:-Fx-0.3*Fy+Ecc5%

IDENTIFICATIVO		CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI DEI BARICENTRI DI PIANO PER I VARI STATI LIMITE											
Piano Nro	Quota (m)	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
		X (mm)	Y (mm)	θ(mRad)	X (mm)	Y (mm)	θ(mRad)	X (mm)	Y (mm)	θ(mRad)	X (mm)	Y (mm)	θ (mRad)
1	3,30	-1,55	-2,41	0,01	-1,55	-2,41	0,01	-1,55	-2,41	0,01	-1,72	-2,66	0,01
		-0,18	-0,28	0,00	-0,22	-0,35	0,00	-0,50	-0,77	0,00	-0,60	-0,93	0,01

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO-PUSH N.ro 11-Prop.Mod0:+Fy-0.3*Fx+Ecc5%

IDENTIFICATIVO		CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI DEI BARICENTRI DI PIANO PER I VARI STATI LIMITE											
Piano Nro	Quota (m)	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
		X (mm)	Y (mm)	θ(mRad)	X (mm)	Y (mm)	θ(mRad)	X (mm)	Y (mm)	θ(mRad)	X (mm)	Y (mm)	θ (mRad)
1	3,30	-0,13	2,50	0,00	-0,13	2,50	0,00	-0,13	2,50	0,00	-0,17	3,33	0,00
		-0,07	1,32	0,00	-0,08	1,63	0,00	-0,13	2,50	0,00	-0,17	3,33	0,00

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO-PUSH N.ro 12-Prop.Mod0:-Fy-0.3*Fx+Ecc5%

IDENTIFICATIVO		CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI DEI BARICENTRI DI PIANO PER I VARI STATI LIMITE											
Piano	Quota	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		

Arch. Marco Amabili

Nro	(m)	X (mm)	Y (mm)	θ(mRad)	X (mm)	Y (mm)	θ(mRad)	X (mm)	Y (mm)	θ(mRad)	X (mm)	Y (mm)	θ (mRad)
1	3,30	-0,17	-2,77	0,02	-0,17	-2,77	0,02	-0,17	-2,77	0,02	-0,23	-3,69	0,03
		-0,08	-1,35	0,01	-0,10	-1,66	0,01	-0,22	-3,64	0,03	-0,23	-3,69	0,03

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO-PUSH N.ro 13-Prop.Massa:+Fx-0.3*Fy+Ecc5%

IDENTIFICATIVO		CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI DEI BARICENTRI DI PIANO PER I VARI STATI LIMITE											
Piano Nro	Quota (m)	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
		X (mm)	Y (mm)	θ(mRad)	X (mm)	Y (mm)	θ(mRad)	X (mm)	Y (mm)	θ(mRad)	X (mm)	Y (mm)	θ (mRad)
1	3,30	0,89	-1,28	0,04	0,89	-1,28	0,04	0,89	-1,28	0,04	1,04	-1,49	0,04
		0,19	-0,28	0,01	0,23	-0,34	0,01	0,52	-0,75	0,02	0,63	-0,91	0,03

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO-PUSH N.ro 14-Prop.Massa:-Fx-0.3*Fy+Ecc5%

IDENTIFICATIVO		CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI DEI BARICENTRI DI PIANO PER I VARI STATI LIMITE											
Piano Nro	Quota (m)	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
		X (mm)	Y (mm)	θ(mRad)	X (mm)	Y (mm)	θ(mRad)	X (mm)	Y (mm)	θ(mRad)	X (mm)	Y (mm)	θ (mRad)
1	3,30	-1,55	-2,41	0,01	-1,55	-2,41	0,01	-1,55	-2,41	0,01	-1,72	-2,66	0,01
		-0,18	-0,28	0,00	-0,22	-0,35	0,00	-0,50	-0,77	0,00	-0,60	-0,93	0,01

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO-PUSH N.ro 15-Prop.Massa:+Fy-0.3*Fx+Ecc5%

IDENTIFICATIVO		CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI DEI BARICENTRI DI PIANO PER I VARI STATI LIMITE											
Piano Nro	Quota (m)	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
		X (mm)	Y (mm)	θ(mRad)	X (mm)	Y (mm)	θ(mRad)	X (mm)	Y (mm)	θ(mRad)	X (mm)	Y (mm)	θ (mRad)
1	3,30	-0,13	2,50	0,00	-0,13	2,50	0,00	-0,13	2,50	0,00	-0,17	3,33	0,00
		-0,07	1,32	0,00	-0,08	1,63	0,00	-0,13	2,50	0,00	-0,17	3,33	0,00

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO-PUSH N.ro 16-Prop.Massa:-Fy-0.3*Fx+Ecc5%

IDENTIFICATIVO		CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI DEI BARICENTRI DI PIANO PER I VARI STATI LIMITE											
Piano Nro	Quota (m)	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
		X (mm)	Y (mm)	θ(mRad)	X (mm)	Y (mm)	θ(mRad)	X (mm)	Y (mm)	θ(mRad)	X (mm)	Y (mm)	θ (mRad)
1	3,30	-0,17	-2,77	0,02	-0,17	-2,77	0,02	-0,17	-2,77	0,02	-0,23	-3,69	0,03
		-0,08	-1,35	0,01	-0,10	-1,66	0,01	-0,22	-3,64	0,03	-0,23	-3,69	0,03

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO-PUSH N.ro 17-Prop.Modolo:+Fx+0.3*Fy-Ecc5%

IDENTIFICATIVO		CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI DEI BARICENTRI DI PIANO PER I VARI STATI LIMITE											
Piano Nro	Quota (m)	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
		X (mm)	Y (mm)	θ(mRad)	X (mm)	Y (mm)	θ(mRad)	X (mm)	Y (mm)	θ(mRad)	X (mm)	Y (mm)	θ (mRad)
1	3,30	1,09	1,65	-0,01	1,09	1,65	-0,01	1,09	1,65	-0,01	1,14	1,73	-0,01
		0,18	0,29	0,00	0,23	0,35	0,00	0,51	0,78	0,00	0,61	0,94	-0,01

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO-PUSH N.ro 18-Prop.Modolo:-Fx+0.3*Fy-Ecc5%

IDENTIFICATIVO		CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI DEI BARICENTRI DI PIANO PER I VARI STATI LIMITE											
Piano Nro	Quota (m)	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
		X (mm)	Y (mm)	θ(mRad)	X (mm)	Y (mm)	θ(mRad)	X (mm)	Y (mm)	θ(mRad)	X (mm)	Y (mm)	θ (mRad)
1	3,30	-1,11	1,63	-0,05	-1,11	1,63	-0,05	-1,11	1,63	-0,05	-1,49	2,17	-0,07
		-0,19	0,27	-0,01	-0,23	0,34	-0,01	-0,51	0,75	-0,02	-0,62	0,90	-0,03

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO-PUSH N.ro 19-Prop.Modolo:+Fy+0.3*Fx-Ecc5%

IDENTIFICATIVO		CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI DEI BARICENTRI DI PIANO PER I VARI STATI LIMITE											
Piano Nro	Quota (m)	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
		X (mm)	Y (mm)	θ(mRad)	X (mm)	Y (mm)	θ(mRad)	X (mm)	Y (mm)	θ(mRad)	X (mm)	Y (mm)	θ (mRad)
1	3,30	0,16	2,61	-0,02	0,16	2,61	-0,02	0,16	2,61	-0,02	0,21	3,48	-0,03
		0,08	1,35	-0,01	0,10	1,66	-0,01	0,16	2,61	-0,02	0,21	3,48	-0,03

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO-PUSH N.ro 20-Prop.Modolo:-Fy+0.3*Fx-Ecc5%

IDENTIFICATIVO		CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI DEI BARICENTRI DI PIANO PER I VARI STATI LIMITE											
Piano Nro	Quota (m)	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
		X (mm)	Y (mm)	θ(mRad)	X (mm)	Y (mm)	θ(mRad)	X (mm)	Y (mm)	θ(mRad)	X (mm)	Y (mm)	θ (mRad)
1	3,30	0,14	-2,66	0,00	0,14	-2,66	0,00	0,14	-2,66	0,00	0,18	-3,55	0,01
		0,07	-1,32	0,00	0,08	-1,63	0,00	0,14	-2,66	0,00	0,18	-3,55	0,01

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO-PUSH N.ro 21-Prop.Massa:+Fx+0.3*Fy-Ecc5%

IDENTIFICATIVO		CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI DEI BARICENTRI DI PIANO PER I VARI STATI LIMITE											
Piano Nro	Quota (m)	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
		X (mm)	Y (mm)	θ(mRad)	X (mm)	Y (mm)	θ(mRad)	X (mm)	Y (mm)	θ(mRad)	X (mm)	Y (mm)	θ (mRad)
1	3,30	1,09	1,65	-0,01	1,09	1,65	-0,01	1,09	1,65	-0,01	1,14	1,73	-0,01
		0,18	0,29	0,00	0,23	0,35	0,00	0,51	0,78	0,00	0,61	0,94	-0,01

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO-PUSH N.ro 22-Prop.Massa:-Fx+0.3*Fy-Ecc5%

IDENTIFICATIVO		CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI DEI BARICENTRI DI PIANO PER I VARI STATI LIMITE											
Piano Nro	Quota (m)	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
		X (mm)	Y (mm)	θ(mRad)	X (mm)	Y (mm)	θ(mRad)	X (mm)	Y (mm)	θ(mRad)	X (mm)	Y (mm)	θ (mRad)
1	3,30	-1,11	1,63	-0,05	-1,11	1,63	-0,05	-1,11	1,63	-0,05	-1,49	2,17	-0,07
		-0,19	0,27	-0,01	-0,23	0,34	-0,01	-0,51	0,75	-0,02	-0,62	0,90	-0,03

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO-PUSH N.ro 23-Prop.Massa:+Fy+0.3*Fx-Ecc5%

IDENTIFICATIVO		CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI DEI BARICENTRI DI PIANO PER I VARI STATI LIMITE											
Piano Nro	Quota (m)	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
		X (mm)	Y (mm)	θ(mRad)	X (mm)	Y (mm)	θ(mRad)	X (mm)	Y (mm)	θ(mRad)	X (mm)	Y (mm)	θ (mRad)
1	3,30	0,16	2,61	-0,02	0,16	2,61	-0,02	0,16	2,61	-0,02	0,21	3,48	-0,03
		0,08	1,35	-0,01	0,10	1,66	-0,01	0,16	2,61	-0,02	0,21	3,48	-0,03

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO-PUSH N.ro 24-Prop.Massa:-Fy+0.3*Fx-Ecc5%

IDENTIFICATIVO		CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI DEI BARICENTRI DI PIANO PER I VARI STATI LIMITE											
Piano Nro	Quota (m)	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
		X (mm)	Y (mm)	θ(mRad)	X (mm)	Y (mm)	θ(mRad)	X (mm)	Y (mm)	θ(mRad)	X (mm)	Y (mm)	θ (mRad)
1	3,30	0,14	-2,66	0,00	0,14	-2,66	0,00	0,14	-2,66	0,00	0,18	-3,55	0,01
		0,07	-1,32	0,00	0,08	-1,63	0,00	0,14	-2,66	0,00	0,18	-3,55	0,01

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO-PUSH N.ro 25-Prop.Modolo:+Fx-0.3*Fy-Ecc5%

IDENTIFICATIVO		CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI DEI BARICENTRI DI PIANO PER I VARI STATI LIMITE											
Piano Nro	Quota (m)	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
		X (mm)	Y (mm)	θ(mRad)	X (mm)	Y (mm)	θ(mRad)	X (mm)	Y (mm)	θ(mRad)	X (mm)	Y (mm)	θ (mRad)
1	3,30	0,83	-1,20	0,00	0,83	-1,20	0,00	0,83	-1,20	0,00	0,98	-1,41	0,00
		0,18	-0,26	0,00	0,22	-0,33	0,00	0,50	-0,72	0,00	0,60	-0,87	0,00

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO-PUSH N.ro 26-Prop.Modolo:-Fx-0.3*Fy-Ecc5%

IDENTIFICATIVO		CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI DEI BARICENTRI DI PIANO PER I VARI STATI LIMITE											
Piano Nro	Quota (m)	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
		X (mm)	Y (mm)	θ(mRad)	X (mm)	Y (mm)	θ(mRad)	X (mm)	Y (mm)	θ(mRad)	X (mm)	Y (mm)	θ (mRad)
1	3,30	-1,66	-2,39	-0,05	-1,66	-2,39	-0,05	-1,66	-2,39	-0,05	-1,83	-2,63	-0,06
		-0,19	-0,27	-0,01	-0,24	-0,34	-0,01	-0,52	-0,75	-0,02	-0,63	-0,91	-0,02

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO-PUSH N.ro 27-Prop.Modolo:+Fy-0.3*Fx-Ecc5%

IDENTIFICATIVO		CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI DEI BARICENTRI DI PIANO PER I VARI STATI LIMITE											
Piano Nro	Quota (m)	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
		X (mm)	Y (mm)	θ(mRad)	X (mm)	Y (mm)	θ(mRad)	X (mm)	Y (mm)	θ(mRad)	X (mm)	Y (mm)	θ (mRad)
1	3,30	-0,14	2,43	-0,02	-0,14	2,43	-0,02	-0,14	2,43	-0,02	-0,19	3,23	-0,03
		-0,08	1,34	-0,01	-0,10	1,65	-0,02	-0,14	2,43	-0,02	-0,19	3,23	-0,03

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO-PUSH N.ro 28-Prop.Modolo:-Fy-0.3*Fx-Ecc5%

IDENTIFICATIVO		CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI DEI BARICENTRI DI PIANO PER I VARI STATI LIMITE											
Piano Nro	Quota (m)	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
		X (mm)	Y (mm)	θ(mRad)	X (mm)	Y (mm)	θ(mRad)	X (mm)	Y (mm)	θ(mRad)	X (mm)	Y (mm)	θ (mRad)
1	3,30	-0,21	-2,89	0,00	-0,21	-2,89	0,00	-0,21	-2,89	0,00	-0,27	-3,85	0,00
		-0,09	-1,33	0,00	-0,12	-1,63	0,00	-0,26	-3,59	0,00	-0,27	-3,85	0,00

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO-PUSH N.ro 29-Prop.Massa:+Fx-0.3*Fy-Ecc5%

IDENTIFICATIVO		CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI DEI BARICENTRI DI PIANO PER I VARI STATI LIMITE											
Piano Nro	Quota (m)	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
		X (mm)	Y (mm)	θ(mRad)	X (mm)	Y (mm)	θ(mRad)	X (mm)	Y (mm)	θ(mRad)	X (mm)	Y (mm)	θ (mRad)
1	3,30	0,83	-1,20	0,00	0,83	-1,20	0,00	0,83	-1,20	0,00	0,98	-1,41	0,00
		0,18	-0,26	0,00	0,22	-0,33	0,00	0,50	-0,72	0,00	0,60	-0,87	0,00

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO-PUSH N.ro 30-Prop.Massa:-Fx-0.3*Fy-Ecc5%

IDENTIFICATIVO		CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI DEI BARICENTRI DI PIANO PER I VARI STATI LIMITE											
Piano Nro	Quota (m)	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
		X (mm)	Y (mm)	θ(mRad)	X (mm)	Y (mm)	θ(mRad)	X (mm)	Y (mm)	θ(mRad)	X (mm)	Y (mm)	θ (mRad)
1	3,30	-1,66	-2,39	-0,05	-1,66	-2,39	-0,05	-1,66	-2,39	-0,05	-1,83	-2,63	-0,06
		-0,19	-0,27	-0,01	-0,24	-0,34	-0,01	-0,52	-0,75	-0,02	-0,63	-0,91	-0,02

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO-PUSH N.ro 31-Prop.Massa:+Fy-0.3*Fx-Ecc5%

IDENTIFICATIVO		CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI DEI BARICENTRI DI PIANO PER I VARI STATI LIMITE											
Piano Nro	Quota (m)	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
		X (mm)	Y (mm)	θ(mRad)	X (mm)	Y (mm)	θ(mRad)	X (mm)	Y (mm)	θ(mRad)	X (mm)	Y (mm)	θ (mRad)
1	3,30	-0,14	2,43	-0,02	-0,14	2,43	-0,02	-0,14	2,43	-0,02	-0,19	3,23	-0,03
		-0,08	1,34	-0,01	-0,10	1,65	-0,02	-0,14	2,43	-0,02	-0,19	3,23	-0,03

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO-PUSH N.ro 32-Prop.Massa:-Fy-0.3*Fx-Ecc5%

IDENTIFICATIVO		CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI DEI BARICENTRI DI PIANO PER I VARI STATI LIMITE											
Piano Nro	Quota (m)	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
		X (mm)	Y (mm)	θ(mRad)	X (mm)	Y (mm)	θ(mRad)	X (mm)	Y (mm)	θ(mRad)	X (mm)	Y (mm)	θ (mRad)
1	3,30	-0,21	-2,89	0,00	-0,21	-2,89	0,00	-0,21	-2,89	0,00	-0,27	-3,85	0,00
		-0,09	-1,33	0,00	-0,12	-1,63	0,00	-0,26	-3,59	0,00	-0,27	-3,85	0,00