

La scrivente società "Picena Energie S.R.L.", con sede in Via Flaminia 1229 - 00188 Roma ai sensi dell'art. 4 della Legge Regionale 6 Giugno 1988, n. 19, e successive modificazioni

### RENDE NOTO

- che con nota del 08/07/2019, assunta al prot. reg. con n. 861494/GRM/CRB del 08/07/2019, la società Picena Energie S.r.l., ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, ha presentato istanza di autorizzazione unica per il progetto "Impianto idroelettrico "Montegiorgio" alla Regione Marche - Servizio, Tutela e Gestione Assetto del Territorio - PF Bonifiche, fonti energetiche, rifiuti e cave e miniere
- che nell'ambito del progetto dovrà realizzare un nuovo tratto di elettrodotto MT alla tensione di 20 kV in parte in cavo interrato ed in parte in cavo aereo, denominato "**Nuovo elettrodotto MT 20kV Montegiorgio**" nelle vicinanze della contrada Tre Camini a Montegiorgio (FM);
- che il tracciato dell'impianto da realizzare, è indicato sull'elaborato tecnico depositato presso la Regione Marche - Servizio, Tutela e Gestione Assetto del Territorio - PF Bonifiche, fonti energetiche, rifiuti e cave e miniere, e che le aree interessate dalle opere ricadono nel Comune di Montegiorgio (FM);
- che l'elettrodotto da realizzare si diparte da una linea elettrica esistente sottesa da una cabina di nuova costruzione;
- che le principali caratteristiche dell'opera sono:
  - lunghezza totale, in cavo interrato in AL 3x(1x185) mmq: 105 m circa;
  - lunghezza totale, in cavo aereo in AL 3x(1x150)mmq: 50 m circa;
  - tensione nominale 20 kV;
  - frequenza 50 Hz;
  - che l'elettrodotto ricade su proprietà privata;
- che per l'elettrodotto è stata prevista una fascia di m 2 sia per il cavo interrato che per il cavo aereo, misurati dall'asse della linea per ciascun lato e coerente con le specifiche caratteristiche elettriche dell'impianto stesso, di rispetto nei confronti delle esistenti aree/manufatti descritti nella L. 36/01 e nel DPCM 08/07/03, per la finalità del perseguimento dell'obiettivo di qualità del valore di induzione magnetica di 3  $\mu$ T;
- che ha richiesto al Comune interessato di inserire nel proprio PRG comunale, l'elettrodotto di cui trattasi, con le finalità ed ai sensi e per gli effetti della L. 36/01 e del DPCM 08/07/03.


La domanda, con il presente Rende Noto e l'elaborato tecnico con individuato il tracciato

dell'elettrodotto da realizzare, saranno depositati presso la Regione Marche - Servizio, Tutela e Gestione Assetto del Territorio PF Bonifiche, fonti energetiche, rifiuti e cave e miniere, per trenta giorni consecutivi, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore di ufficio.

Ai sensi e per gli effetti della L.R. 19/88 e successive modificazioni, le opposizioni, le osservazioni o comunque le condizioni cui dovrebbe essere eventualmente vincolata la costruzione dell'impianto, dovranno essere presentate dagli aventi interesse alla Regione Marche - Servizio, Tutela e Gestione Assetto del Territorio PF Bonifiche, fonti energetiche, rifiuti e cave e miniere, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Il presente Rende Noto, corredato dell'elaborato tecnico con indicato il tracciato dell'elettrodotto, sarà pubblicato per trenta giorni consecutivi anche sull'Albo Pretorio del Comune interessato.

Roma, 09/10/2019

  
**PICENA ENERGIE SRL**  
Via Flaminia, 1229  
00188 ROMA  
C.F./P.IVA 14486851000