

COMUNE di VALFORNACE

(Provincia di Macerata)

Piazza Vittorio Veneto n. 90
C.F. - P.I.: 01932550435

cap. 62035

SISMA 2016

**INAGIBILITÀ TEMPORANEA CON RISCHIO ESTERNO
DEL FABBRICATO SITO IN VIA MARIOTTI EDOARDO N. 12
DISTINTO IN CATASTO AL FOGLIO 10 P.LLA N. 431
PROPRIETÀ: MARIOTTI ALESSANDRO**

Ordinanza n. 51 del 06 Aprile 2017

Prot. n. 3681 del ¹⁹06 Aprile 2017

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

PRESO ATTO del forte evento sismico del 30 ottobre 2016 che ha fatto seguito alle altre forti scosse dei giorni 24/08/2016 e 26/10/2016, eventi che hanno colpito in modo considerevole il territorio comunale;

VISTA la Legge Regionale Marche n. 34 del 22 dicembre 2016 con cui è stato istituito il nuovo Comune di Valfornace, derivante dalla fusione dei Comuni contermini di Pievebovigliana e Fiordimonte, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), della L.R. 10/1995;

CONSIDERATA, inoltre, la situazione di assoluta emergenza derivante dagli eventi sismici del 24/08/2016, 26/10/2016 e 30/10/2016, a causa dei quali i due comuni sono stati pesantemente colpiti, con gravi danni agli interi territori comunali;

RICHIAMATE le Ordinanze n. 13 del 26 ottobre 2016 del Sindaco del Comune di Fiordimonte e la n. 2/TER del 30 ottobre 2016 del Sindaco del Comune di Pievebovigliana, con le quali veniva disposta l'evacuazione generale della popolazione da tutte le abitazioni di entrambi i comuni e dagli edifici di comune uso personale, familiare, di lavoro o di servizio interessati dagli eventi sismici;

DATO ATTO che, a far data dal 1 gennaio 2017, gli organi di governo dei due comuni sono decaduti;

VISTO il decreto del Prefetto di Macerata dell'11 gennaio 2017 con il quale è stato nominato Commissario Governativo il Dott. Viceprefetto Giuseppe Ranieri, attribuendo allo stesso le funzioni degli organi di governo del nuovo comune;

CONSIDERATO che a seguito di verifica tecnica è stata redatta specifica scheda AEDES (sopralluogo ripetuto) con esito "B" - edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE (AGIBILE con provvedimenti di pronto intervento) + "F" INAGIBILITA' PER RISCHIO ESTERNO, relativamente al fabbricato adibito a civile abitazione, sito nel Comune di Fiordimonte (oggi Valfornace), in Via Mariotti Edoardo n. 12, identificato catastalmente al foglio di mappa n. 10 p.la n. 431 di proprietà dei sigg. di seguito riportati:

- MARIOTTI Alessandro nato a FIORDIMONTE il 20/04/1948 - (C.F. MRTLSN48D20D609V);

VISTI gli strumenti urbanistici vigenti;

VISTO il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni della legge 9 novembre 2001, n. 401;

VISTO l'art. 50, comma 5 e 54 comma 2 del d.lgs. 18.08.2000 n. 267;

COMUNE di VALFORNACE

(Provincia di Macerata)

Piazza Vittorio Veneto n. 90
C.F. – P.I.: 01932550435

cap. 62035

VISTO il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile recanti ulteriori interventi di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi sismici di cui trattasi;

VISTO il decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8

PRESO ATTO

Che nella "Scheda di 1° livello di rilevamento danno, pronto intervento e agibilità per gli edifici ordinari nell'emergenza post - sismica" - AeDES – che si allega alla presente e ne forma parte integrante, redatta in data 02/03/2017 dalla squadra P431, relativamente al fabbricato adibito a civile abitazione sito in Valfornace, in Via Mariotti Edoardo n. 12, distinto catastalmente al Foglio 10 part. 431, di proprietà, come da risultanze catastali, del sig.:

- MARIOTTI Alessandro, nato a FIORDIMONTE il 20/04/1948 - (C.F. MRTLSN48D20D609V);
risulta il seguente esito:

(B) "Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE" (AGIBILE con provvedimenti di P.I.) + (F) "INAGIBILITA' PER RISCHIO ESTERNO"

Provvedimenti:

Protezione passaggio su Via Mariotti Edoardo per rischio esterno. Riparazione tramezzature e consolidamento murature portanti lesionate parete ovest, parete est e muri di spina interni.

VALUTATO

che la situazione rilevata può compromettere l'incolumità delle persone ed è quindi indispensabile adottare provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità;

DICHIARA

il fabbricato sito in Valfornace, in Via Mariotti Edoardo n. 12, Foglio 10 part. 431, di proprietà dei soggetti meglio generalizzati in premessa, **(B) "Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE" (AGIBILE con provvedimenti di pronto intervento) + (F) "INAGIBILITA' PER RISCHIO ESTERNO"**

Provvedimenti:

Protezione passaggio su Via Mariotti Edoardo per rischio esterno. Riparazione tramezzature e consolidamento murature portanti lesionate parete ovest, parete est e muri di spina interni.

ORDINA

ai proprietari e agli occupanti l'immobile suddetto di non accedere nel fabbricato temporaneamente inagibile fino a nuova disposizione, fatta eccezione per i tecnici addetti incaricati.

Il perdurare delle presenti disposizioni fino all'esecuzione di tutte le opere necessarie alla messa in sicurezza dell'edificio stesso e dell'edificio adiacente.

DISPONE

che la presente ordinanza venga notificata al sig. MARIOTTI Alessandro nato a FIORDIMONTE il 20/04/1948 - (C.F. MRTLSN48D20D609V);

1. Per gli uffici competenti, di trasmettere la presente ordinanza a:
 - Prefettura di Macerata;
 - Provincia di Macerata – U.O. Protezione Civile;

COMUNE di VALFORNACE

(Provincia di Macerata)

Piazza Vittorio Veneto n. 90
C.F. - P.I.: 01932550435

cap. 62035

- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
 - Centro Operativo Comunale;
 - Comando dei Carabinieri di Valfornace ;
 - Polizia Municipale;
 - Servizio Ragioneria;
- ciascuno per le rispettive competenze;

2. Di pubblicare la presente Ordinanza mediante affissione nelle forme di legge;

INDIVIDUA:

Quale responsabile del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990 l'Arch. Ciuffoni Lolita;

RENDE NOTO:


Che avverso la presente Ordinanza gli interessati possono proporre:

- a) Ricorso al Prefetto entro 30 giorni;
- b) Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) entro 60 giorni;
- c) Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorno della notificazione;

termini tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

Il Commissario Governativo
(Dr. Ranieri Giuseppe)

Il Responsabile del Procedimento
(Arch. Lolita Ciuffoni)



ID MODELLO GE1: _____ AL COMUNE DI VIALE FIORINALE _____ C.O.M. _____

RESOCONTO AGIBILITÀ EDIFICI PUBBLICI, PRIVATI E CHIESE
(da compilare in duplice copia: una per il Comune e una per il Centro di coordinamento)

RIFERIMENTO SCHEDA _____ DENOMINAZIONE DELL'EDIFICIO (1) _____ INDIRIZZO _____ PROPRIETÀ (2) _____ GIUDIZIO AGIBILITÀ (3) _____

10021	PRIVATO	VIA INIARIOTTI EDIZI AIRDIO	N. Civ. 1141	<input type="checkbox"/> PUBBLICA <input checked="" type="checkbox"/> PRIVATA	<input type="checkbox"/> MARIOTTI <input checked="" type="checkbox"/> ALESSANDRO	O ● O O O A B C D E F*	GIUDIZIO AGIBILITÀ (3)
RIFERIMENTO SCHEDA	DENOMINAZIONE DELL'EDIFICIO (1)	INDIRIZZO		PROPRIETÀ (2)	GIUDIZIO AGIBILITÀ (3)		

RIFERIMENTO SCHEDA	DENOMINAZIONE DELL'EDIFICIO (1)	INDIRIZZO		PROPRIETÀ (2)	GIUDIZIO AGIBILITÀ (3)		
				<input type="checkbox"/> PUBBLICA <input type="checkbox"/> PRIVATA	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> F*		

(1) Edificio pubblico: indicare denominazione; edificio privato: indicare "privato" - (2) Edificio pubblico: Comune, Regione, Provincia, Curia, etc.; edificio privato: nome e cognome proprietario
(3) A: agibile; B: agibile con provvedimenti; C: parzialmente agibile; D: da rivedere; E: inagibile; F: inagibile per rischio esterno. - (*) Nel caso di inagibilità dichiarata per pericolo esterno indotto, utilizzare la multi-scelta.

Data 02/03/14

Squadra N. PIU 314

Componenti squadra di ispezione (nome / cognome)

LIU RIA GEMISE
VITTORIO BARTOLO

Firme componenti squadra di ispezione

Sergio Perle
V. Spadoni

Il Responsabile del Servizio
(Arch. Lolita Ciuffoni)

(Firma e timbro responsabile del Comune)

ID MODELLO GP1: _____

AL COMUNE DI VIA LIFORNACIE _____

C.O.M. _____

PROVVEDIMENTI URGENTI E/O AGIBILITÀ PARZIALI PER EDIFICI PUBBLICI, PRIVATI E CHIESE
(da compilare in duplice copia: una per il Comune e una per il Centro di coordinamento)

SCHEDA GP1 n. _____

PROPRIETÀ	DENOMINAZIONE DELL'EDIFICIO	PROVVEDIMENTI URGENTI E/O AGIBILITÀ PARZIALI
	<u>MAIRI OTTILIA ALESSANDRO</u>	<u>PROTEZIONE PASSAGGIO SU VIA MARCO EDOARDO PER RISCHIO ESTERNO.</u>
	INDIRIZZO	<u>RIPARAZIONE TRAVEZZATO E CONSOLIDAMENTO MURATURE</u>
PUBBLICA PRIVATA	<u>VIA MAIRI OTTILIA EDIZIARI DI</u>	<u>PORTANTI LESIONATE PARTE OVEST, PARTE EST E TRONCHI SPINA INSERITI.</u>
<input type="checkbox"/> PUBBLICA <input checked="" type="checkbox"/> PRIVATA	N. CIV. <u>9012</u>	
	DESTINAZIONE D'USO	
	<u>ABITAZIONE</u>	RIF. SCHEDA EDIFICIO N. <u>10102</u>
PROPRIETÀ	DENOMINAZIONE DELL'EDIFICIO	PROVVEDIMENTI URGENTI E/O AGIBILITÀ PARZIALI

Squadra N. 1431

LAURA GENIS
VITTORIO BARONI

Data 02/03/17

Il Responsabile del Servizio
(Arch. Lolita Ciuffoni)

(Firme dei Componenti della squadra di ispezione)

(Firma e timbro responsabile del Comune)