

SCHEDA FAST PER IL RILEVAMENTO SUI FABBRICATI PER L'AGIBILITÀ SINTETICA POST-TERREMOTO
(versione 01/2016)

6/B

ID SCHEDA: _____

Provincia: MACERATA
Comune: CAMERINO
Frazione/Località:
(denominazione Istat)

1 ☐ VIA
2 ☐ CORSO
3 ☐ VICOLO
4 ☐ PIAZZA
5 ☐ ALTRO

PIAZZA FILIPPO MARCHETTI
CAMERINO
Numeri Civici: _____

(Indicare contrada, località, traversa, salita, etc.)

IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO

Squadra 10153 Scheda n. 05 giorno mese anno 20/07/17

IDENTIFICATIVO EDIFICIO

Istat Reg. I 11 Istat Prov. I 043 Istat Comune I 007

N° aggregato 01273 00 N° edificio



DATI CATASTALI

Foglio 125 Allegato

Particelle 61- sub

DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO CARDELLINI MARIO

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO



N° Piani totali con interrati	Altezza media di piano (m)	Superficie media di piano (m²)		Uso	Struttura Portante	Esito FAST Finale
☐ 1 ☐ 8 ☐ 2 ☐ 9 ☐ 3 ☐ 10 ☒ 4 ☐ 11 ☐ 5 ☐ 12 ☐ 6 ☐ >12 ☐ 7	1 ☐ <2.50 2 ☒ 2.50 ÷ 3.49 3 ☐ 3.50 ÷ 5.00 4 ☐ >5.00	A ☐ <50 B ☐ 50 ÷ 69 C ☒ 70 ÷ 99 D ☐ 100 ÷ 129 E ☐ 130 ÷ 169 F ☐ 170 ÷ 229 G ☐ 230 ÷ 299 H ☐ 300 ÷ 399	I ☐ 400 ÷ 499 L ☐ 500 ÷ 649 M ☐ 650 ÷ 899 N ☐ 900 ÷ 1199 O ☐ 1200 ÷ 1599 P ☐ 1600 ÷ 2199 Q ☐ 2200 ÷ 3000 R ☐ >3000	A ☒ Abitativo B ☐ Produttivo C ☐ Commercio D ☐ Uffici E ☐ Serv. pubbl. F ☐ Deposito G ☐ Strategico H ☐ Turist. ricett.	1 ☒ Muratura 2 ☐ Cemento armato 3 ☐ Mista (mur.+c.a.) 4 ☐ Altro: _____ _____ _____	1 ☐ Edificio AGIBILE 2 ☒ Edificio NON UTILIZZABILE 3 ☐ Edificio NON UTILIZZABILE per SOLO RISCHIO ESTERNO 4 ☐ Sopralluogo NON eseguito per: _____ _____ _____

I COMPONENTI DELLA SQUADRA DI ISPEZIONE (stampatello)

MARCONI SANDRO
RINALDELLI CARLO

FIRME

Sandro Marconi
Carlo Rinaldelli

PER RICEVUTA
Il Responsabile

Servizio Edilizia Privata -

Urbanistica - Ricostruzione

(Firma e timbro del Responsabile per il Comune/Coc)
Arch. Barbara Murel

Data 20/07/17

NOTA: esito della scheda FAST:-

Numero e data della scheda FAST :- n. squadra