

SOPRAVVVISTE JTC (POST SCOSSE)
10/04/2018

CONVEGNO PER IL RILEVAMENTO SUI FABBRICATI PER L'AGIBILITÀ SINTETICA POST-TERREMOTO
(versione 01/2016)

ID SCHEDA: _____

Provincia: MACERATA
Comune: CAMERINO
Frazione/Località: SEUANO
(denominazione Istat)

IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO
Squadra 1111 Scheda n. 105 Data 19/04/18


IDENTIFICATIVO EDIFICIO
Istat Reg. 111 Istat Prov. 1043 Istat Comune 1012
N° aggregato 100458 N° edificio 111

DATI CATASTALI
Foglio 124 Allegato 111
Particella 288 1013

1 ☐ VIA
2 ☐ CORSO
3 ☐ VICOLO
4 ☐ PIAZZA
5 ☐ ALTRO
LOCALITÀ
(Indicare contrada, località, traversa, salita, etc.)

DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO MERCURI FILomena

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO



L'edificio risulta inagibile e si richiede nuovo sopralluogo per la valutazione del rischio esterno.

Sono presenti lesioni passanti sulle murature perimetrali portanti e sulle travi interne nonché distacchi evidenti del pavimento.

N° Piani totali con interrati	Altezza media di piano (m)	Superficie media di piano (m)	Uso	Struttura Portante	Esito FAST Finale
☐ 1 ☐ 8 ☒ 2 ☐ 9 ☐ 3 ☐ 10 ☐ 4 ☐ 11 ☐ 5 ☐ 12 ☐ 6 ☐ >12 ☐ 7	☐ 1 <2.50 ☒ 2 2.50 ÷ 3.49 ☐ 3 3.50 ÷ 5.00 ☐ 4 >5.00	A ☐ <50 I ☐ 400 ÷ 499 B ☐ 50 ÷ 69 L ☐ 500 ÷ 649 C ☐ 70 ÷ 99 M ☐ 650 ÷ 899 D ☐ 100 ÷ 129 N ☐ 900 ÷ 1199 E ☐ 130 ÷ 169 O ☐ 1200 ÷ 1599 F ☐ 170 ÷ 229 P ☐ 1600 ÷ 2199 G ☐ 230 ÷ 299 Q ☐ 2200 ÷ 3000 H ☐ 300 ÷ 399 R ☐ >3000	A ☒ Abitativo B ☐ Produttivo C ☐ Commercio D ☐ Uffici E ☐ Serv. pubbl. F ☐ Deposito G ☐ Strategico H ☐ Turist. ricett.	1 ☒ Muratura 2 ☐ Cemento armato 3 ☐ Mista (mur.+c.a.) 4 ☐ Altro:	1 ☐ Edificio AGIBILE 2 ☒ Edificio NON UTILIZZABILE 3 ☐ Edificio NON UTILIZZABILE per SOLO RISCHIO ESTERNO 4 ☐ Sopralluogo NON eseguito per:

I COMPONENTI DELLA SQUADRA DI ISPEZIONE (stampatello)
VALENTINA SCARONI
ANGELO BORRARI

FIRME [Signature]

Il Responsabile
PER RICEVUTA
Servizio Edilizia Privata -
Urbanistica - Ricostruzione
Arch. Barbara M...

Data 19/04/18

(Firma e timbro del Responsabile per il Comune/Cat.)