

SCHEDA FAST PER IL RILEVAMENTO SUI FABBRICATI PER L'AGIBILITÀ SINTETICA POST-TERREMOTO
(versione 01/2016)

ID SCHEDA: _____

Provincia: MACERATA
Comune: CATANZANO
Frazione/Località:
(denominazione Istat)

- 1 ☒ VIA
2 ☐ CORSO
3 ☐ VICOLO
4 ☐ PIAZZA
5 ☐ ALTRO

Madonnide S. Iustina
Numero/i Civico/i 1

(Indicare contrada, località, traversa, salita, etc.)


IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO
Squadra STOS Scheda n. 000 giorno mese anno Data 09/11/16

IDENTIFICATIVO EDIFICIO
Istat Reg. MC Istat Prov. 043 Istat Comune 007
N° aggregato 00000000 N° edificio 1

DATI CATASTALI
Foglio 24 Allegato 1
Particelle 289

DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO COMPLESSO + Istanza A12.40
Amministrazione STEFANO LAPPONI

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO



N° Piani totali con interrati	Altezza media di piano (m)	Superficie media di piano (m)	Uso	Struttura Portante	Esito FAST Finale
☐ 1 ☐ 8 ☐ 2 ☐ 9 ☐ 3 ☐ 10 ☒ 4 ☐ 11 ☐ 5 ☐ 12 ☐ 6 ☐ >12 ☐ 7	1 ☐ <2.50 2 ☒ 2.50 ÷ 3.49 3 ☐ 3.50 ÷ 5.00 4 ☐ >5.00	A ☐ <50 I ☐ 400 ÷ 499 B ☐ 50 ÷ 69 L ☐ 500 ÷ 649 C ☐ 70 ÷ 99 M ☐ 650 ÷ 899 D ☐ 100 ÷ 129 N ☐ 900 ÷ 1199 E ☐ 130 ÷ 169 O ☐ 1200 ÷ 1599 F ☒ 170 ÷ 229 P ☐ 1600 ÷ 2199 G ☐ 230 ÷ 299 Q ☐ 2200 ÷ 3000 H ☐ 300 ÷ 399 R ☐ >3000	A ☒ Abitativo B ☐ Produttivo C ☐ Commercio D ☐ Uffici E ☐ Serv. pubbl. F ☐ Deposito G ☐ Strategico H ☐ Turist. ricett.	1 ☒ Muratura 2 ☐ Cemento armato 3 ☐ Mista (mur.+c.a.) 4 ☐ Altro: _____	1 ☐ Edificio AGIBILE 2 ☒ Edificio NON UTILIZZABILE 3 ☐ Edificio NON UTILIZZABILE per SOLO RISCHIO ESTERNO 4 ☐ Sopralluogo NON eseguito per: _____

I COMPONENTI DELLA SQUADRA DI ISPEZIONE (stampatello)

Amico Andrea
Schiraldi Lucio

FIRME

[Signature]

Il Responsabile

Servizio Edilizia Privata -
Urbanistica - Ricostruzione

Arch. Barbara Marzi

(Firma e timbro del Responsabile per il Comune/Coc)

Data 09/11/16