Ancona, 04 LUG 2018

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA,
BELLE ARTI E PAESAGGIO DELLE MARCHE

Lettera inviata solo **tramite PEC/PEO,** ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 82/2005 e dell' art. 14, c. 1-bis della L. n. 98/2013

Alla **Associazione Turistica "Pro Camerino"**
Sig. Riccioni Renzo
Via Le Mosse n. 63 - 62032 Camerino MC
PEO: *renzo.riccioni@gmail.com; proloco@camerino.sinp.net*

e, p.c.: Al **Comune di Camerino**
C.so Vittorio Emanuele II n. 17 - 62032 Camerino MC
PEC: *comune.camerino.mc@legalmail.it*

Prot. N. 0013349 *Allegati* _____ *Risposta al foglio del* 09/05/2018 *N.* _____
Class. 34.19.07 *Fasc.* 29.2 *Prot. Sabap del* 21/05/2018 *N.* 0009561

OGGETTO: **CAMERINO (MC) – Rocca Borgesca sita in Piazzale Ludovico Clodio.**
Installazione di una targa in metallo esplicativa del panorama orografico dei Monti Sibillini, avente altezza 55 cm. e larghezza 125 cm..
Catastalmente distinto al N.C.E.U. *al Foglio* ***125,*** *Particella* ***434.***
Quadro normativo di riferimento: norme sulla tutela degli immobili di carattere storico ed artistico, ai sensi *dell'art. 10, comma 1* del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., per effetto del *Provvedimento 15/07/1975, prot. n. 5502 (Rocca Borgesca) ex Legge n. 1089/1939, tuttora valido ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 in virtù dell'art. 128.*
Autorizzazione del progetto ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.
Richiesta di integrazione documenti.
Proprietà: **Associazione Turistica "Pro Camerino" nella persona del Legale Rappresentante, Sig. Riccioni Renzo**
Responsabile del procedimento (ex Legge n. 241/1990, artt. 5 e 6): **Arch. Deborah Licastro**

In riscontro alla richiesta pervenuta il 17/05/2018 ed acquisita agli atti d'Ufficio in data 21/05/2018 con prot. n. 0009561, si chiede di trasmettere **elaborati grafici ad opportuna scala e relazione tecnica,** tenendo in debito conto le seguenti indicazioni:
- al fine di evitare interferenze con le strutture murarie dell'immobile tutelato, la targa dovrà essere posizionata su idoneo supporto metallico, dal disegno semplice e lineare, da collocarsi ad opportuna distanza dal parapetto murario;
- si studi un posizionamento della targa inclinato, ad altezza uomo, al fine di non occludere la visuale;
- per la targa si preveda una finitura opaca e si evitino colori di tonalità accesa, riducendone possibilmente il numero (ad esempio si valuti la possibilità di evitare il campo azzurro/bianco superiore).
In attesa della documentazione integrativa, i termini risultano sospesi.
Si trattiene per gli atti d'Ufficio la documentazione pervenuta in unica copia.

IL SOPRINTENDENTE
Arch. Carlo Birrozzi

DL/fc
04/07/2018