



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

SOPRAVVIVENTI UTC (POST SCOSSE)
10/04/2018

~~CONVEGNO~~ PER IL RILEVAMENTO SUI FABBRICATI PER L'AGIBILITÀ SINTETICA POST-TERREMOTO
(versione 01/2016)

ID SCHEDA: _____

Provincia: MACERATA
Comune: CAMERINO
Frazione/Località:
(denominazione Istat) LOC. MECCIANO

1 ☐ VIA MECCIANO
2 ☐ CORSO
3 ☐ VICOLO
4 ☐ PIAZZA
5 ☒ ALTRO
LOCALITÀ
(Indicare contrada, località, traversa, salita, etc.)


IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO
Squadra 111 Scheda n. 1011 Data 17/04/18 giorno mese anno

IDENTIFICATIVO EDIFICIO
Istat Reg. 111 Istat Prov. 10413 Istat Comune 1007
N° aggregato 00258 N° edificio 1

DATI CATASTALI
Foglio 10102 Allegato 1
Particelle 144

DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO GENTILUCCI MARIAFRANCESCA

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO



Si ritiene l'edificio inagibile
È richiesto sopralluogo Aedes per
approfondimento.

Sono presenti lesioni sulle tramezze
tutte in particolare in corrispondenza
del divisorio della camera
matrimoniale.
È presente una lesione passante
sulle murature portanti del balcone.

N° Piani totali con interrati	Altezza media di piano (m)	Superficie media di piano (m)	Uso	Struttura Portante	Esito FAST Finale
☒ 1 ☐ 8 ☐ 2 ☐ 9 ☐ 3 ☐ 10 ☐ 4 ☐ 11 ☐ 5 ☐ 12 ☐ 6 ☐ >12 ☐ 7	1 ☐ <2.50 2 ☒ 2.50 ÷ 3.49 3 ☐ 3.50 ÷ 5.00 4 ☐ >5.00	A ☐ <50 B ☐ 50 ÷ 69 C ☐ 70 ÷ 99 D ☒ 100 ÷ 129 E ☐ 130 ÷ 169 F ☐ 170 ÷ 229 G ☐ 230 ÷ 299 H ☐ 300 ÷ 399 I ☐ 400 ÷ 499 L ☐ 500 ÷ 649 M ☐ 650 ÷ 899 N ☐ 900 ÷ 1199 O ☐ 1200 ÷ 1599 P ☐ 1600 ÷ 2199 Q ☐ 2200 ÷ 3000 R ☐ >3000	A ☒ Abitativo B ☐ Produttivo C ☐ Commercio D ☐ Uffici E ☐ Serv. pubbl. F ☐ Deposito G ☐ Strategico H ☐ Turist. ricett.	1 ☐ Muratura 2 ☐ Cemento armato 3 ☐ Mista (mur.+c.a.) 4 ☐ Altro: _____	1 ☐ Edificio AGIBILE 2 ☒ Edificio NON UTILIZZABILE 3 ☐ Edificio NON UTILIZZABILE per SOLO RISCHIO ESTERNO 4 ☐ Sopralluogo NON eseguito per: _____

I COMPONENTI DELLA SQUADRA DI ISPEZIONE (stampatello)

VALENTINA SCARFONI
ANGELO BOREAUS

FIRME

[Signature]
[Signature]

Il Responsabile

Servizio Edilizia Privata -
Urbanistica - Ricostruzione
Arch. Barbara Mattei

Data 17/04/18

(Firma e timbro del Responsabile del Comune/Coc)

