SEZIONE 3 - TIPOLOGIA (multiscelta, per gli edifici in muratura indicare al massimo 2 tipi di combinazioni strutturali verticali-sola)

Strutture verticali	STRUTTURE IN MURATURA		ALTERE STRUTTURE	
	A	B	1	2
1 Non identificate	☐	☐	☐	☐
2 Volte senza catene	☐	☐	☐	☐
3 Volte con catene	☐	☐	☐	☐
4 Travi con soletta deformabile (travi in legno con semplice travato, travi e volte, ...)	☐	☐	☐	☐
5 Travi con soletta semirigida (travi in legno con doppio travato, travi e travelloni, ...)	☐	☐	☐	☐
6 Travi con soletta rigida (travi in c.a., travi non collegati a solette di c.a., ...)	☐	☐	☐	☐

SEZIONE 4 - DANNI AD ELEMENTI STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Livello-estensione	Danno			Provvedimenti di P.I. eseguiti					
	D4 - D5 Gravissimo	D2 - D3 Medio Grave	D1 Leggero	Provvedimenti di P.I. eseguiti					
Componente strutturale-Danno preesistente									
1 Strutture verticali	☐	☐	☐						
2 Solai	☐	☐	☐						
3 Scale	☐	☐	☐						
4 Copertura	☐	☐	☐						
5 Tamponature - Tramezzi	☐	☐	☐						
6 Danno preesistente	☐	☐	☐						

SEZIONE 5 - DANNI AD ELEMENTI NON STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Tipo di danno	Provvedimenti di P.I. eseguiti					
	Assente	Edificio	Vie interne	Barriere protettive	Divieto di accesso	Trasmissione e protezione passaggi
1 Distacco intonaci, rivestimenti, controsoffitti, ...	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2 Caduta tegole, comignoli, corno fumarie, ...	☐	☐	☐	☐	☐	☐
3 Caduta comignoli, parapetti, ...	☐	☐	☐	☐	☐	☐
4 Caduta altri oggetti interni o esterni	☐	☐	☐	☐	☐	☐
5 Danno alla rete idrica, fognaria o termoidraulica	☐	☐	☐	☐	☐	☐
6 Danno alla rete elettrica o del gas	☐	☐	☐	☐	☐	☐

SEZIONE 6 - Pericolo ESTERNO indotto da altre costruzioni, reti, versanti e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Causa	Provvedimenti di P.I. eseguiti					
	Assente	Edificio	Vie interne	Barriere protettive	Divieto di accesso	Trasmissione e protezione passaggi
1 Crediti e caduta oggetti da edifici adiacenti	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2 Collasso di reti di distribuzione	☐	☐	☐	☐	☐	☐
3 Periti da versanti incombenti	☐	☐	☐	☐	☐	☐

SEZIONE 7 - TERRENO E FONDAZIONI

1 ☐ Cresta	2 ☐ Pendio forte	3 ☐ Pendio leggero	4 ☐ Pianura	5 ☐ Assenti	6 ☐ Generati dal sisma	7 ☐ Acuiti dal sisma	8 ☐ Preesistenti
-----------------------------------	---	---	------------------------------------	------------------------------------	---	---	---

SEZIONE 8 - Giudizio di agibilità

Rischio	8-A Valutazione del rischio						8-B Esito di agibilità					
	Esterno (sez. 6)	Strutturale (sez. 3 e 4)	Non strutturale (sez. 7)	Geotecnico (sez. 7)	Strutturale (sez. 3 e 4)	Non strutturale (sez. 7)	A	B	C	D	E	F
Basso	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Basso con provvedimenti	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Alto	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

(*) La compilazione della presente scheda non costituisce una verifica sismica né sostituisce il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi delle normative vigenti.
 NOTE: (1) Esito B nelle note (Sez.9) riportare se la temporanea inagibilità è totale o parziale e, in quest'ultimo caso, quali sono le parti inagibili e proporre in Sez. 8D i necessari provvedimenti di pronto intervento che possono rimuovere l'inagibilità (da indicare anche nel modulo GP1)
 (2) Esito C nelle note (Sez.9) specificare chiaramente quali sono le parti inagibili (in maniera descrittiva o grafica) e proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1)
 (3) Esito D nelle note (Sez.9) specificare motivazioni e tipo di approfondimento qui richiesto
 proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1)
 (4) Esito E proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1)
 (5) Esito F nelle note (Sez.9) specificare quali sono le cause di rischio esterno e proporre in Sez. 8D eventuali interventi di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).

8-C 1 Solo dall'esterno 4 Non eseguito per: A Sopralluogo rifiutato (SR) B Rudere (RU) C Demolito (DM)
 2 Parziale D Proprietario non trovato (NT) E Altro (AL)
 3 Completa (>2/3)

8-D Provvedimenti suggeriti di pronto intervento di rapida realizzazione, limitati (*) o estesi ()**

*	**	PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI
☐	☐	Messa in opera di cerchietture o tiranti
☐	☐	Riparazione danni leggeri alle tamponature e tramezzi
☐	☐	Riparazione coperture
☐	☐	Punellatura di scale
☐	☐	Rimozione di intonaci, rivestimenti, controsoffittature, ...
☐	☐	Rimozione di tegole, comignoli, corno fumarie, ...

8-E Unità immobiliari inagibili, famiglie e persone evacuate
 Nuclei familiari evacuati: 1000 N° persona evacuate: 1000

SEZIONE 9 - Altre osservazioni

Sul danno, sui provvedimenti di pronto intervento, l'agibilità o altro ARGOMENTO ANNOTAZIONI

SEZ. 8-B L'ESITO È DATO DALL'EDIFICIO INAGIBILE CON TETTO COLLASSATO E CON GRAVI DANNI ALLE MURATURE PORTANTI

01946.00 VISITATO EDIFICIO F107-M37 F107-M42 0099610

EDIF. INAGIBILE

Firma: Simone Delella

I componenti della squadra di ispezione (stampatello):
 SERIE 14310 GIANNI
FRANCESCO