



DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE  
U.O.C. ISP SALUTE E AMBIENTE

Direttore: Tiziana Bentivoglio

U.O.S Antonella Lanciotti

• Civitanova Marche - Via Ginocchi - tel. 0733/823800 Fax 0733/823815

• Piediripa di Macerata - via Annibaldi 31/L - tel. 0733/2572642 Fax 0733/2572624

PROT. n. 90053/DP/SISA

28 AGO. 2018

Alla Responsabile  
Servizio Urbanistica, Edilizia Privata e Ricostruzione Privata  
Arch. Barbara Mattei  
62032 COMUNE di CAMERINO

**OGGETTO # : Variante Parziale al P.R.G -Comune di Camerino.  
AMPLIAMENTO CAMPUS UNIVERSITARIO UNICAM  
ALL' INTERNO DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO "PP5"  
Rif.Prat. Arrivo ns. prot. PEC 89018 e 89019 del 24.08.2018 Vs 18990 del 24.08.2018**

In riferimento alla nota in oggetto,

Visto che l'area identificata si colloca in continuità e contiguità con il Campus esistente ,in un'area di proprietà dell'Università

Collegata con il Centro Storico della città' di Camerino dalla ex S.S. di Castelraimondo,dalla nuova bretella e da via Madonna delle Carceri.

Preso atto che l'area del nuovo insediamento non è coltivata, né sono presenti alberature e che sono state realizzate opere di drenaggio delle acque di scorrimento sotterraneo a salvaguardia del terreno di fondazione e per la stabilità del pendio.

questo Servizio **esprime PARERE FAVOREVOLE** alla variante parziale del PRG per ampliamento del CAMPUS UNIVERSITARIO con le seguenti prescrizioni:

1. Prima dell'utilizzo di qualsiasi struttura , devono essere ultimate e consegnate al Comune tutte le O.O.U.U. e richiesta la relativa agibilità come previsto dall'art.24 del D.P.R. 380/01.
2. Al fine di garantire la sostenibilità del traffico dell'intera zona attuale e futura, la sistemazione complessiva della viabilità dovrà essere attuata prima dell'entrata in funzione della nuova struttura.
3. Rispetto L.13/89 e D.M.236/89, predisponendo specifici parcheggi per i disabili in prossimità dei diversi ingressi agli edifici di nuova realizzazione.
4. Rispetto L.122/89 creando un numero adeguato di parcheggi
5. Non dovranno essere prodotti inconvenienti igienico-sanitari dovuti a rumore, inquinamento atmosferico e da traffico veicolare
6. Deve essere predisposto spazio a verde pubblico secondo i parametri previsti dalle vigenti normative con sistemazione di piante della macchia mediterranea e della nostra zona subappenninica
7. Le attuali condizioni del sottosuolo non dovranno essere interessate da variazioni significative;
8. La stabilità della zona dovrà rimanere inalterata anche a seguito della realizzazione delle singole opere;

9. Limitare la produzione di polvere dovuta alla movimentazione dei mezzi pesanti sul terreno nonché dei mezzi per il trasporto di materiale necessario allo svolgersi delle diverse lavorazioni;
  10. Una porzione delle terre che risulteranno dagli scavi potrà essere riutilizzata per la sistemazione dell'area, in particolare il materiale scavato dovrà essere riutilizzato senza trasformazioni preliminari e/o trattamenti di qualsiasi tipo;
  11. Gli eventuali sbancamenti dovranno essere preventivamente protetti con adeguate opere di sostegno da valutare caso per caso e i riporti, dove necessari, dovranno essere realizzati con materiali idonei, adeguatamente compattati e dovranno essere effettuate opportune verifiche di stabilità;
  12. La gestione dei reflui dovrà essere conforme a quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006, in particolare realizzare adeguate reti fognarie, evitare le perdite ed operare una corretta regimazione delle acque meteoriche di monte fino a condurle nei punti di minima morfologica;
  13. Dovrà essere rispettata la vigente normativa sull'inquinamento elettromagnetico;
  14. L'intero Campus deve essere fornito da acquedotto comunale
  15. Rispetto D.M.05.07.75 e art.24 DPR 380/01
  16. Non dovranno essere realizzate Industrie Insalubri nell'area circostante il Campus e a distanze tali da creare nocumento ai frequentatori di tale struttura
- N.B. Essendo area sismica, dovranno essere utilizzate le migliori tecnologie costruttive attualmente in uso



DIRIGENTE MEDICO ISP  
U.O. S. Salute e Ambiente  
Antonella Lanciotti

