

**SCHEDA DI 1° LIVELLO DI RILEVAMENTO DANNO, PRONTO INTERVENTO E AGIBILITÀ
PER EDIFICI ORDINARI NELL'EMERGENZA POST-SISMICA**

(AeDES 07/2013)

ID SCHEDA: _____

SEZIONE 1 - IDENTIFICAZIONE EDIFICIO

Provincia: MACERATA
Comune: CAMERINO
Frazione/Località: ARCOFIATO
(denominazione Istat)
1 ☒ VIA A R C O F I A T O
2 ☐ CORSO
3 ☐ VICOLO
4 ☐ PIAZZA
5 ☐ ALTRO
(Indicare contrada, località, traversa, salita, etc.)

COORDINATE ☐ piano UTM ☐ geografiche ☐ altro
Fuso (32-33-34) ☒ ED50
☐ WGS84
Datum Nord/Lat 1431 1129 1160 01
Est/Long 1131 1098 1143 10

IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO
Squadra P523 Scheda n. 1001 Data 12 01 17

IDENTIFICATIVO EDIFICIO
Istat Reg. 111 Istat Prov. 1043 Istat Comune 1007

N° aggregato 102273 100 N° edificio 1001


Cod. di Località Istat 111 Tipo carta
Sez. di censimento Istat 111 N° carta

Dati catastali Foglio 10614 Allegato 11
Particelle 10094

Posizione edificio ☒ Isolato ☐ Interno ☐ D'estremità ☐ D'angolo

DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO M I S I C I M A R I O Codice Uso 15

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO



SEZIONE 2 - DESCRIZIONE EDIFICIO

Dati metrici				Età (max 2)	Uso - esposizione			
N° Piani totali con interrati	Altezza media di piano [m]	Superficie media di piano [m²]		Costr. e ristr.	Uso	N° unità d'uso	Utilizzazione	Occupanti
1 ☐ 9 ☐	1 ☐ < 2.50	A ☐ < 50	I ☐ 400 ÷ 499	1 ☐ < 1919	A ☒ Abitativo	<u>101</u>	A ☒ > 65%	<u>100051</u>
2 ☐ 10 ☐	2 ☒ 2.50 ÷ 3.49	B ☐ 50 ÷ 69	L ☐ 500 ÷ 649	2 ☐ 19 ÷ 45	B ☐ Produttivo	<u>11</u>	B ☐ 30 ÷ 65%	
3 ☒ 11 ☐	3 ☐ 3.50 ÷ 5.00	C ☒ 70 ÷ 99	M ☐ 650 ÷ 899	3 ☒ 46 ÷ 61	C ☐ Commercio	<u>11</u>	C ☐ < 30%	
4 ☐ 12 ☐	4 ☐ > 5.00	D ☐ 100 ÷ 129	N ☐ 900 ÷ 1199	4 ☐ 62 ÷ 71	D ☐ Uffici	<u>11</u>	D ☐ Non utilizz.	
5 ☐ > 12 ☐		E ☐ 130 ÷ 169	O ☐ 1200 ÷ 1599	5 ☐ 72 ÷ 75	E ☐ Serv. Pubbl.	<u>11</u>	E ☐ In costruz.	
6 ☐	Piani interrati	F ☐ 170 ÷ 229	P ☐ 1600 ÷ 2199	6 ☐ 76 ÷ 81	F ☐ Deposito	<u>11</u>	F ☐ Non finito	
7 ☐	A ☒ 0 C ☐ 2	G ☐ 230 ÷ 299	Q ☐ 2200 ÷ 3000	7 ☐ 82 ÷ 86	G ☐ Strategico	<u>11</u>	G ☐ Abbandon.	
8 ☐	B ☐ 1 D ☐ ≥ 3	H ☐ 300 ÷ 399	R ☐ > 3000	8 ☐ 87 ÷ 91	H ☐ Turist-ricett.	<u>11</u>		
				9 ☐ 92 ÷ 96				
				10 ☐ 97 ÷ 01				
				11 ☐ 02 ÷ 08				
				12 ☐ 09 ÷ 11				
				13 ☐ > 2011				
					Proprietà A ☐ Pubblica B ☒ Privata			
					<u>11</u> % <u>1400</u> %			

(da compilare in duplice copia: una per il Comune e una per il Centro di coordinamento)

Riferimento a scheda (2)		Deposizione nelle Filippi (4)		Indirizzo		Provenienza (2)		Giudizio Aspettata (3)	
1004		PRIVATO		VIA ARCOFIATO		MISCI		A B C D E F*	
Dichiarazione di Edizione (4)		N. Civ. 0008		Pubblica ☐ Privata ☒		MARIO		Giudizio Aspettata (3)	

(11) Edificio pubblico: indicare denominazione; edificio privato: indicare "privato" - (12) Edificio pubblico: Comune, Regione, Provincia, Città; etc.; edificio privato: nome e cognome proprietario
(13) A: agibile; B: agibile con provvedimenti; C: parzialmente agibile; D: da rivedere; E: inagibile; F: inagibile per rischio esterno. - (14) Nel caso di inagibilità dichiarata per pericolo colossale: 1-4

Componenti squadra di ispezione (nome / cognome)

Firme componenti edivdra di isov:

Data	1	2	0	1	1	7
------	---	---	---	---	---	---

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

(Firma e timbro responsabile del Comune)

ID MODELLO GP1:

MODELLO GP1

AL COMUNE DI CIA MÉRINO C.O.M.

PROVVEDIMENTI URGENTI E/O AGIBILITÀ PARZIALI PER EDIFICI PUBBLICI, PRIVATI E CHIESE
(da compilare in duplice copia: una per il Comune e una per il Centro di coordinamento)

SCHEDA GP1 n. 0001

PROPRIETÀ		DEDENZIONE DELL'EDIFICIO	PROVVEDIMENTI URGENTI E/O AGIBILITÀ PARZIALI
PUBBLICA ☐ PRIVATA ☒	<u>MISERICORDIA</u> INDIRIZZO <u>VIA ARCOFIATO</u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> N. Civ. <u>0008</u>		L'INAGIBILITÀ TEMPORANEA SI RIFERISCE A TUTTO L'EDIFICIO. L'INAGIBILITÀ POTRÀ ESSERE RIMOSSA CON L'INSERIMENTO DI CATENE OTIRANTI A LIVELLO DEL PRIMO SOLAIO E DEL SOLAIO SOTTOTETTO. SI CONSIGLIA LA RIPARAZIONE DELLE TRAMEREE E TRANSENNATURA E PROTEZIONE PASSAGGI DELLA PARETE ESTERNA ALFRONTE SUI RIF. SCHEDA EDIFICIO N. <u>0001</u>
	DESTINAZIONE D'USO <u>ABITATIVO</u>		

Squadra N. 15123NICOLA BIONDIGARZONI ALESSANDROData 12/01/17

(Firme dei Componenti della squadra di ispezione)

(Firma e timbro responsabile del Comune)

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Fig. 2.2 – Modello GP1. Provvedimenti urgenti e/o agibilità parziali per edifici pubblici, privati e chiese