



Città di Camerino
Provincia di Macerata

VERBALE DI SOPRALLUOGO

Il giorno 16 del mese di gennaio, dell'anno 2018, nel Comune di Camerino in località Casale, è stato eseguito un sopralluogo tecnico presso l'edificio di proprietà delle ditte Caprodossi Vincenzo e Renato, F. 103, p.la 222, al fine di accertare l'avvenuta realizzazione delle prescrizioni impartite dal VV. F. e dalla Provincia di Macerata, relativamente all'impianto termico di cui alla C.I.L.A. prot. 32130 del 29/12/2017.

Al sopralluogo risultano presenti:

- 1) Sig. Caprodossi Vincenzo Comproprietario del fabbricato e titolare della Comunicazione d'inizio lavori asseverata;
- 2) arch. Corrado Gamberoni, Direttore dei Lavori delle opere di cui alla citata CILA;
- 3) arch. Maurizio Forconi, tecnico dell'Ufficio tecnico Comunale, incaricato dell'accertamento della realizzazione delle opere di cui alla CILA prot. 32130 del 29/12/2017;
- 4) p.a. Giuseppe Salvucci, tecnico dell'Ufficio tecnico Comunale incaricato dell'accertamento della realizzazione delle opere di cui alla CILA prot. 32130 del 29/12/2017.

Dal sopralluogo, con la scorta degli elaborati progettuali e di tutta la documentazione allegata alla CILA e alla dichiarazione di fine lavori:

- Dichiarazione di conformità dell'impianto a regola d'arte, impresa Lucarini Pacifico,
- Certificato di collaudo serbatoio gasolio ditta Emiliana serbatoi,
- Dichiarazione di corretta posa in opera dei materiali classificati ai fini della reazione al fuoco, ditta Carboni Ivano,
- Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico alla regola dell'arte, ditta CM impianti srl - Caprodossi Marco,
- Dichiarazione di Conformità normativa antincendio porta REI 120, ditta S.DS. Color srl- Papini Gionatha,

è stato verificato che i lavori di cui alla prescrizione degli enti preposti sono stati eseguiti ed in particolare:

- Le cisterne per lo stoccaggio del gasolio presenti all'interno dei locali sono state rimosse;
- La cisterna è stata collocata all'esterno e coperta con tettoia;
- E' stata collocata la porta REI 120;
- E' stato soffittato il locale caldaia con materiale idoneo;

c/o Contram SpA via Le Mosse n. 19 – 62032 Camerino (MC)
C.F. 00276830437 partita IVA 00139900435
Cell. 3666582675 e-mail emergenza@camerino.sinp.net
Pec: comune.camerino.mc@legalmail.it
web <http://www.comune.camerino.mc.it>



Camerino



Marchio di qualità
Turistico Ambientale del
Touring Club Italiano



Città di Camerino
Provincia di Macerata

- Il Direttore dei Lavori ha dichiarato che l'impianto termico ed elettrico ricondotto alla disponibilità del sig. Caprodossi Vincenzo ed il locale tecnico risultano a norma avendo adempiuto a tutte le prescrizioni imposte dalla Provincia di Macerata.

Per quanto è stato possibile accertare, si può affermare che i lavori di cui all'oggetto, di proprietà della ditta Caprodossi Venanzo, realizzati con CILA del 29/12/2017 siano stati eseguiti come richiesti dalle vigenti norme e a seguito delle prescrizioni impartite dagli enti preposti.
E' stata effettuata documentazione fotografica.

Camerino, li 16/01/2018

I TECNICI INCARICATI

Arch. Maurizio Forconi.....

P.a. Giuseppe Salvucci.....

