



**Assemblea di Ambito Territoriale Ottimale n. 3
MARCHE CENTRO – MACERATA**

Prot. n. 960 /2020

Macerata, 5 agosto 2020

Spett.le
PROVINCIA DI MACERATA
Settore Territorio e Ambiente
c.a. Resp. Settore, Arch. Maurizio Scarpecci

Spett.le
COMUNE DI CAMERINO
Servizio Urbanistica
c.a. Resp. Servizio, Arch. Barbara Mattei

p.c. Spett.le
ASSM Spa
Tolentino
c.a. A.D., dott. Graziano Natali

Trasmissione via PEC

**OGGETTO: Valutazione ambientale strategica - L.R. n. 6/2007 e s.m. Verifica di
assoggettabilità ai sensi art. 12 comma 2 - CONSULTAZIONI e richiesta parere in
merito alla Variante parziale al Piano Particolareggiato PP6 per l'ampliamento
del Campus Universitario UNICAM e la realizzazione di nuovi posti letto per la
gestione dell'emergenza abitativa post-sisma 2016.
Comune di Camerino, loc. Montagnano**

Invio del contributo di competenza

Facendo seguito alla nota prot. n. 14812 del 16.07.2020, in riferimento alla documentazione trasmessa, per quanto di competenza di questo Ente si precisa quanto segue.

La Variante in questione, relativa al Piano Particolareggiato denominato "PP6" per l'ampliamento del Campus Universitario, è necessaria al fine di modificare la forma e dimensione del lotto dove verrà realizzato l'edificio per attrezzature universitarie denominato *Student Center* e per ottimizzare la posizione dei parcheggi e la loro fruibilità.

L'area risulta ricompresa nella perimetrazione dell'agglomerato con almeno 2.000 abitanti equivalenti di Camerino (cod. 3008), come individuato dalla R. Marche con DGR 566/2008. E' previsto per il nuovo edificio l'allaccio al pubblico acquedotto, mentre le acque reflue saranno convogliate all'esistente impianto a servizio del Campus, in attesa del completamento del collettore fognario di recapito al depuratore di Pianello.

Premesso quanto sopra, ai fini della procedura di VAS, non si rilevano impatti significativi sul servizio idrico integrato, nel rispetto delle seguenti condizioni:

Sede:
Via D. Annibaldi, 31/L
62100 MACERATA
C.F.: 93040870433

Tel.: 0733.291590
0733.238644
Fax: 0733.272520

Web: www.ato3marche.it
e-mail: info@ato3marche.it
PEC: ato3marche@legalmail.it



- ai sensi del Regolamento del s.i.i., dovranno essere rispettate le prescrizioni impartite dal gestore ASSM Spa di Tolentino per l'esecuzione dell'allaccio idrico;
- ai sensi dell'art. 7 bis (Indirizzi per il risparmio idrico) del Regolamento del s.i.i. e dell'art. 68 delle NTA del Piano di Tutela delle Acque, dovrà essere previsto per le acque meteoriche un sistema di gestione che ne incentivi il riutilizzo per l'irrigazione del verde e gli usi esterni non potabili: in particolare dovranno essere realizzati sistemi di raccolta e riutilizzo delle acque meteoriche provenienti dalle coperture degli edifici, come disposto dal comma 4 del richiamato art. 7 bis del Regolamento del s.i.i.;
- la gestione delle acque meteoriche dovrà tenere conto delle disposizioni di cui all'art. 42 delle NTA del Piano di Tutela delle Acque;
- dovranno essere verificate eventuali interferenze con i sottoservizi (reti e impianti idrici) riconducibili alla gestione del s.i.i. e rispettate tutte le disposizioni di cui al vigente Regolamento del servizio per la realizzazione degli allacci.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Il Responsabile Servizio Tecnico

ing. Daniele Nardi

S.G.