

SOPRAVVVIGLI JTC (POST SCOSSE 10/04/2018)

QUESTIONARIO PER IL RILEVAMENTO SUI FABBRICATI PER L'AGIBILITÀ SINTETICA POST-TERREMOTO
(versione 01/2016)

ID SCHEDA: _____

Provincia: MACERATA
Comune: CAMERINO
Frazione/Località: VOC. CASALE
(denominazione Istat)

1 ☐ VIA
2 ☐ CORSO
3 ☐ VICOLO
4 ☐ PIAZZA
5 ☐ ALTRO

LIV. P. CASALE
Numero/i Civico/i _____

(Indicare contrada, località, traversa, salita, etc.)

IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO
Squadra 1111 Scheda n. 104 Data 10/05/18

IDENTIFICATIVO EDIFICIO
Istat Reg. 111 Istat Prov. 043 Istat Comune 0107
N° aggregato 11035 N° edificio 102

DATI CATASTALI
Foglio 1714 Allegato 11
Particelle 144 308 25 308 29

DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO INNOCENZI MANNUCCI

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO



L'edificio presenta lesioni alle tramezzature interne nonché lesioni ai montanti in corrispondenza dei giunti d'assi di molto delle murature portanti e blocchi portanti.
Si sottolineano le lesioni alle tramezzature in corrispondenza del loc. vicino - soggiorno S-1 e delle cornici del P.T.
Si chiede scheda ARCS

N° Piani totali con interrati	Altezza media di piano (m)	Superficie media di piano (m)	Uso	Struttura Portante	Esito FAST Finale
☐ 1 ☐ 8 ☒ 2 ☐ 9 ☐ 3 ☐ 10 ☐ 4 ☐ 11 ☐ 5 ☐ 12 ☐ 6 ☐ >12 ☐ 7	1 ☐ <2.50 2 ☒ 2.50 ÷ 3.49 3 ☐ 3.50 ÷ 5.00 4 ☐ >5.00	A ☐ <50 B ☐ 50 ÷ 69 C ☒ 70 ÷ 99 D ☒ 100 ÷ 129 E ☐ 130 ÷ 169 F ☐ 170 ÷ 229 G ☐ 230 ÷ 299 H ☐ 300 ÷ 399 I ☐ 400 ÷ 499 L ☐ 500 ÷ 649 M ☐ 650 ÷ 899 N ☐ 900 ÷ 1199 O ☐ 1200 ÷ 1599 P ☐ 1600 ÷ 2199 Q ☐ 2200 ÷ 3000 R ☐ >3000	A ☒ Abitativo B ☐ Produttivo C ☐ Commercio D ☐ Uffici E ☐ Serv. pubbl. F ☐ Deposito G ☐ Strategico H ☐ Turist. ricett.	1 ☒ Muratura 2 ☐ Cemento armato 3 ☐ Mista (mur.+c.a.) 4 ☐ Altro: _____	1 ☐ Edificio AGIBILE 2 ☒ Edificio NON UTILIZZABILE 3 ☐ Edificio NON UTILIZZABILE per SOLO RISCHIO ESTERNO 4 ☐ Sopralluogo NON eseguito per: _____

I COMPONENTI DELLA SQUADRA DI ISPEZIONE (stampatello)
ANDREA CIMARELLI
VALENTINA SASSONI

FIRME Chiole Celis
Chiole Celis
Il Responsabile
Servizio Edilizia Privata
Urbanistica - Ricostruzione
Arch. Barbara Mattei
(Firma e timbro del Responsabile per il Comune/Coc)



Data 10/05/18