



AREA VASTA TERRITORIALE N.3

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

U.O.C. ISP IGIENE E SICUREZZA AMBIENTI CONFINATI

Direttore: Giuseppe Moretti

• Cittanova Marche - Via Crepacchio - tel. 0733/623800 Fax 0733/623415

• Piediluco di Macerata - via Annibali 31/C - tel. 0733/2572442 Fax 0733/2572024

• San Severino M. - Ospedale - 0733/6425

Prot. 144286

Data 30 OTT. 2018

Egr. Sig. SINDACO
del Comune di
C A M E R I N O

Pec: comune.camerino.mc@legalmail.it

Pratica edilizia prot. 106676 del 10-10-2018. Rif. prot. 22358 del 9-10-2018.

Oggetto: *Piano di recupero in via V. Venanzi*

Richiedente: **MANCINELLI Umberto.**

In riferimento alla pratica in epigrafe richiamata,

Il D.L. 222/2016 all'art. 3 c. 1 lett. a punto 3, abolisce il parere preventivo dello scrivente Servizio previsto dall'art. 5 c. 3 lett. a del DPR 380/2001 e richiede la perizia asseverata del Tecnico abilitato sul possesso dei requisiti igienico-sanitari; lo stesso Tecnico a fine lavori dovrà rilasciare l'agibilità.

VISTA comunque la documentazione presentata composta da relazione tecnica e da elaborati progettuali, si comunica quanto segue:

L'intervento progettato, seppur migliorativo rispetto alla situazione originaria, non risulta conforme sia alle normative del DM 5 luglio 1975 sia a quanto previsto dal Reg. I Edilizio Tipo in merito alle superfici finestrate ed alle altezze dei locali.

Considerato che l'intervento prevede il rifacimento di tutti i solai, potrebbe essere rivista l'intera distribuzione interna.

Trattandosi comunque di ristrutturazione di fabbricato esistente, potrà la Commissione Edilizia, o, in mancanza di questa il Responsabile del Procedimento, valutare l'applicabilità dell'art. 79 comma 6 e dell'art. 80 comma 9.

In ogni caso, il servizio igienico al piano terra dovrà essere disimpegnato.

Cordiali saluti.

Resp.le UOS Edilizia
(Dr. ssa M. Chiavetti)

Il Res. led del Proc.to
(Georgio A. Rutili)