



Città di Camerino
Provincia di Macerata

3° Settore Territorio- Lavori Pubblici-Manutenzione-Ambiente-Ricostruzione pubblica
Servizio Ambiente - e.mail: marco.orioli@comune.camerino.mc.it

Rif. prot. 506 del 10/01/2020

Camerino, 05/02/2020

RILASCIO

AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO SU SUOLO N° 01/20

Ai sensi del D.Lgs.152/06

Vista la richiesta della Sig.ra **AMICI ALESSANDRA**, nata a CAMERINO il 31/07/1977 e residente in Via Leutari, 35, ROMA c.f. **MCALSN77L71B4740** in qualità di **COMPROPRIETARIA** del fabbricato oggetto **DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI IMMOBILE DESTINATO AD ABITAZIONE** a seguito del sisma 2016 e segg. in Loc. Sentino, Fog. 109 Part. 59, pervenuta in data **10/01/2020** al prot. n. **506** per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico **Su Suolo**, delle acque reflue proveniente dal fabbricato come da relazione allegata al progetto;

Vista la documentazione allegata, relativa all'impianto di trattamento;

Visto quanto disposto dall'art. 45 comma 1 del D.lgs 152/99, successivamente integrato e corretto dal D.Lgs. n° 258/2000, e dal D.Lgs. 152/06;

Visto il nuovo P.T.A. approvato dalla Regionale Marche con D.A.C.R. n. 145 del 26.01.2010;

Considerato che la zona è sprovvista di pubblica fognatura ad un raggio di 100 m dai fabbricati e non sussistono soluzioni alternative;

AUTORIZZA

Salvo i diritti di terzi, la Sig.ra **AMICI ALESSANDRA**, Via Leutari, 35, ROMA c.f. **MCALSN77L71B4740** in qualità di **COMPROPRIETARIA**, gli scarichi su Suolo mediante Sub irrigazione dei reflui provenienti dal fabbricato ad uso residenziale situato in loc. Sentino in area distinta al F. 109, p.lla 59, per n. 4 ab., alle **condizioni previste dal P.T.A** approvato dalla Regionale Marche con D.A.C.R. n. 145 del 26.01.2010 il richiedente dovrà rispettare le seguenti prescrizioni:

1. Lo scarico dell'insediamento sopracitato potrà avvenire nel suolo soltanto nel rispetto delle disposizioni contenute nell'All.5 della Delibera del Consiglio Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento del 04/02/1977 e del PTA Regionale, secondo lo schema tecnico dell'impianto di smaltimento alle condizioni sopra espresse e a quelle contenute nella relazione geologica allegata alla domanda;
2. Dovrà essere garantita una accurata pulizia e manutenzione del pozzetto degrassatore con la frequenza consigliata dal costruttore, ed almeno una volta l'anno, al fine di evitare intasamenti;
3. l'estrazione del fango e della crosta dalla fossa settica Imhoff dovrà essere effettuata periodicamente, come prescritto dal costruttore;



Camerino



Marchio di qualità
Turistico Ambientale del
Touring Club Italiano



Città di Camerino
Provincia di Macerata

3° Settore Territorio- Lavori Pubblici-Manutenzione-Ambiente-Ricostruzione pubblica
Servizio Ambiente - e.mail: marco.orioli@comune.camerino.mc.it

4. l'ubicazione del pozzetto fiscale non potrà subire modifiche non autorizzate;
5. le trincee con le condotte disperdenti dovranno essere poste lontane da fabbricati, aie, aree pavimentate che potrebbero ostacolare il passaggio dell'aria nel terreno;
6. per l'esercizio di tale impianto di smaltimento si dovrà controllare periodicamente che non si verifichino impaludamenti superficiali, che non aumenti il numero delle persone servite ed il volume di liquame giornalmente disperso;
7. il proprietario del fabbricato è tenuto a comunicare, all'Ufficio che ha rilasciato l'autorizzazione, ogni variazione che intervenga sullo schema tecnico dell'impianto di smaltimento proposto, sulla destinazione attuale degli scarichi, e sull'uso del fabbricato;
8. Nel caso di attraversamento di aree o strade pubbliche, dovrà essere richiesta apposita autorizzazione all'ufficio comunale competente secondo le modalità previste;

La documentazione comprovante la pulizia della fossa Imhoff dovrà essere conservata e presentata per eventuali controlli.

UFFICIO TECNICO COMUNALE

Istruttore Tecnico
Arch. Maurizio Forconi



Il responsabile del servizio Ambiente
ing. Marco Orioli



Camerino



Marchio di qualità
Turistico Ambientale del
Touring Club Italiano