



Prot. N° 03-04/CM/Mam-Pn

A.S.S.M. S.p.A.
Fascicolo: ST - Verso: Usc

Prot. n° 0003807

Data Protocollo: 09/07/2021



Spett.le

COMUNE DI CAMERINO

Settore 3 – Territorio, Lavori Pubblici – Ambiente

Ricostruzione – Ufficio Manutenzione

Via Le Mosse, 10 - 62032 Camerino (MC)

protocollo@comune.camerino.mc.it

marco.orioli@comune.camerino.mc.it

barbara.mattei@comune.camerino.mc.it

Oggetto: Sisma 2016 - Ordinanza DPC n.510 del 27/02/2018, art. 3 comma 1) – Realizzazione Terminal trasporto pubblico e attraversamento pedonale SP. 256 Muccese, in variante parziale al PRG vigente – Convocazione Conferenza dei Servizi decisoria ai sensi dell'art.14, comma 2 legge n.241/1900 e ss.mm.ii., in forma simultanea e in modalità sincrona, in forma telematica ai sensi dell'art.14-ter, legge n. 241/1990.
Parere di competenza.

Con riferimento alla richiesta in oggetto, di cui al Vs prot. 14487 del 22/06/2021, si esprime parere di massima favorevole, condizionato alle seguenti prescrizioni:

ACQUEDOTTO

In riferimento all'area nella quale sorgerà il Terminal, si precisa che le tubazioni che attraversavano il piazzale, non indicate nella tavola del rilievo delle interferenze con i sottoservizi, sono state dismesse. Si precisa che in base al regolamento edilizio e alle modalità di esecuzione degli allacci all'acquedotto del Comune di Camerino, le eventuali nuove forniture idriche dell'area progetto, dovranno essere dotate di idoneo serbatoio di accumulo ed autoclave.

Per quanto riguarda la realizzazione del sottopasso stradale, l'interferenza con l'allaccio idrico che alimenta l'edificio esistente, ubicato al margine del lotto, lungo via Madonna delle Carceri, non appare particolarmente significativa.

Diversamente, sotto al marciapiede di recente realizzazione lungo la SS 256 Muccese, in corrispondenza della rampa di accesso al complesso del Campus UNICAM, è stata posata una condotta necessaria alla fornitura idrica dello stesso Campus.

Pag.1%



assm – Azienda Specializzata Settore Multiservizi SpA

ELETTRICITA' • GAS METANO • SERVIZIO IDRICO INTEGRATO • TRASPORTI E PARCHEGGI • TERME

Via Roma, 36 - 62029 TOLENTINO (MC) – Tel. 0733/95601 – Fax 0733/956024 – pec: segreteria.assm@legalmail.it – Codice Fiscale e P.IVA 01210690432
capitale sociale € 27.613.000,00 i.v. - numero iscrizione Registro Imprese CCIAA di Macerata 01210690432 - Società soggetta a coordinamento e controllo da parte del Comune di Tolentino

www.assm.it - segreteria@assm.it



Segue da pag.1

Dai particolari della sezione costruttiva del sottopasso, in particolare modo dal livello del manufatto in c.a., si evidenzia la necessità di considerare l'interferenza con la tubazione, in fase esecutiva.

FOGNATURA E DEPURAZIONE

In riferimento all'area nella quale sorgerà il Terminal, nella tavola di progetto del rilievo dei sottoservizi, non è presente la fognatura mista che attraversa il lotto in diagonale, tra via Madonna delle Carceri e il pozzetto che si trova in adiacenza all'attuale tensostruttura (forse per la consistente profondità di posa, di circa 2,5/3 mt), di cui vi segnaliamo la presenza, mentre le reti e i pozzetti individuati erano utilizzati dai container della fase emergenziale post sisma 2016.

Per quanto riguarda il conferimento delle acque nere, qualora si debba procedere alla richiesta di allaccio alla pubblica fognatura, dovrà essere presentata richiesta di "Parere preventivo sullo schema fognario".

La documentazione di rito può essere scaricata direttamente dal sito www.assm.it, nella sezione dedicata al Servizio Idrico Integrato - Informazioni e documenti.

ACQUE CHIARE

Per quanto riguarda la rete di raccolta delle acque chiare, si conferma la necessità della loro separazione dalle acque nere; la loro gestione non è di competenza della Scrivente e, pertanto, dovranno essere previste soluzioni alternative al collettamento in pubblica fognatura, tenendo in considerazione la possibilità di integrare l'intervento con il progetto in corso per la sistemazione del fosso "Scarico".

Ogni appuntamento per sopralluogo dei nss tecnici del S.I.I., potrà essere richiesto al ns Ufficio Commerciale, direttamente presso la Sede di via Roma 36, oppure ai recapiti telefonici diretti 0733 / 956026-7.

Distinti saluti.

L'Amministratore Delegato
(dott. Graziano Natali)



assm – Azienda Specializzata Settore Multiservizi SpA

ELETTRICITA' • GAS METANO • SERVIZIO IDRICO INTEGRATO • TRASPORTI E PARCHEGGI • TERME

Via Roma, 36 - 62029 TOLENTINO (MC) – Tel. 0733/95601 – Fax 0733/956024 – pec: segreteria.assm@legalmail.it – Codice Fiscale e P.IVA 01210690432
capitale sociale € 27.613.000,00 i.v. - numero iscrizione Registro Imprese CCIAA di Macerata 01210690432 - Società soggetta a coordinamento e controllo da parte del Comune di Tolentino

www.assm.it - segreteria@assm.it