

RICEVUTA DI PROTOCOLLO (D.P.R. n.445/2000 e s.m. e l.)

Protocollo: 0003284-07/02/2018-C\_B474-SARCH-A

Data di arrivo: 07/02/2018

Mittente:

Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n.3|Registro Autorità di Ambito  
Territoriale Ottimale n.3|UFFICIO SEGRETERIA GENERALE

Oggetto:

D.Lgs. 152/2006 recante "Norme in materia ambientale - Valutazione  
ambientale strategica" - L.R. n. 6/2007 e s.m.i. Comune di Camerino -  
Variante parziale al PRG in via Le Mosse - art. 26 LR n. 34/1992  
Invio del contributo di competenza

Classificazioni:

Data:

mercoledì 7 febbraio 2018

UTC  
RAU  
mercoledì  
Seges



Assemblea di Ambito Territoriale Ottimale n. 3  
MARCHE CENTRO – MACERATA

Prot. n. 184 /2018

Macerata, 7 febbraio 2018

Spett.le  
**PROVINCIA DI MACERATA**  
**Settore Territorio e Ambiente**

*c.a. Dirigente Arch. Maurizio Scarpecci*

Spett.le  
**Comune di Camerino**  
**Servizio Urbanistica**

*c.a. Arch. Barbara Mattei*

p.c. **ASSM Spa**  
**Tolentino**

*c.a. Resp. SII*

*Trasmissione via PEC*

**OGGETTO: D.Lgs. 152/2006 recante "Norme in materia ambientale -  
Valutazione ambientale strategica" - L.R. n. 6/2007 e s.m.i.  
Comune di Camerino  
Variante parziale al PRG in via Le Mosse - art. 26 LR n. 34/1992  
Invio del contributo di competenza**

Facendo seguito alla nota prot. n. 462 del 08.01.2018, in riferimento alla documentazione ed al Rapporto preliminare trasmesso, per quanto di competenza di questo Ente, si precisa quanto segue.

La variante in oggetto ha come finalità consiste nella trasformazione di una porzione del Piano Particolareggiato d'iniziativa privata, denominato "PP8", sito in Via Le Mosse, destinata a "Zona per attrezzature ricettive e di ristoro (F4)", a "Zona edificabile di espansione (C)", mediante trasferimento parziale della capacità edificatoria di alcuni lotti della Lottizzazione PL4 sita in località San Paolo e non ancora attuata. La cubatura da trasferire è pari a circa mc 7.000.

L'area è adiacente, quindi da considerarsi ricompresa, nella perimetrazione dell'agglomerato con almeno 2.000 abitanti equivalenti di Camerino (cod. 3008), come individuato dalla R. Marche con DGR 566/2008. Essa risulta coperta dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, con depuratori di adeguata capacità residua.

Premesso quanto sopra, ai fini della procedura di VAS, non si rilevano impatti significativi sul servizio idrico integrato, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

- ai sensi dell'art. 7 del Regolamento del s.i.i., dovrà essere richiesto al gestore ASSM spa di Tolentino, preliminariamente al rilascio del titolo abilitativo, il "Parere tecnico di accettabilità", per le opere connesse con il servizio idrico integrato; dovranno precisarsi i volumi richiesti e la qualità e quantità dei reflui da scaricare, in base a cui saranno fornite

Sede:  
Via D. Annibaldi, 31/L  
62100 MACERATA  
C.F.: 93040870433

Tel.: 0733.291590  
0733.238644  
Fax: 0733.272520

Web: [www.ato3marche.it](http://www.ato3marche.it)  
e-mail: [info@ato3marche.it](mailto:info@ato3marche.it)  
PEC: [ato3marche@legalmail.it](mailto:ato3marche@legalmail.it)



le eventuali prescrizioni relativamente all'allaccio di acquedotto e all'allaccio fognario, anche in ordine alle caratteristiche dell'impianto di depurazione;

- ai sensi dell'art. 7bis (Indirizzi per il risparmio idrico) del Regolamento del s.i.i. e dell'art. 68 delle NTA del Piano di Tutela delle Acque, dovrà in ogni caso essere ottemperato l'obbligo di separazione delle acque meteoriche – da smaltire prioritariamente su corpi idrici superficiali o su suolo – dalle altre acque reflue, prevedendo altresì un sistema di gestione che ne incentivi il riutilizzo per l'irrigazione del verde e gli usi esterni non potabili;
- la gestione delle acque meteoriche dovrà tenere conto delle disposizioni di cui all'art. 42 delle NTA del Piano di Tutela delle Acque;
- dovranno essere verificate eventuali interferenze con i sottoservizi (reti e impianti idrici) riconducibili alla gestione del s.i.i. e rispettate tutte le disposizioni di cui al vigente Regolamento per realizzazione e/o modifica degli allacci.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Il Direttore

dott. Massimo Principi