Prot. N° 03-04/3982/ST/CM/mam-pn

Spett.le
PROVINCIA DI MACERATA
Settore Ambiente e Territorio
C.so Repubblica, 16 – 62100 Macerata
provincia.macerata@legalmail.com

e, p.c. Spett.le
Ato3 Macerata Marche Centro
Via D.Annibali, 31L - 62100 Macerata
ato3marche@legalmail.it

Tolentino, li 29/07/2020

Oggetto: Verifica di assoggettabilità a VAS in forma semplificata ai sensi del paragrafo A.3, comma 5, D.G.R. 1647/2019 – D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. – Comune di Camerino – Piano di recupero di iniziativa privata per l'ampliamento di un edificio unifamiliare in località Campolarzo - Richiedente: Piccioni Michele e Rapaccioni Marina.
Parere di competenza.

Con riferimento alla richiesta in oggetto, di cui al Vs prot. 14473 del 13/07/2020, si esprime parere di massima favorevole, condizionato alle seguenti prescrizioni:

relativamente al servizio acquedotto, la ditta dovrà richiedere un sopralluogo dei tecnici Assm Spa, per la segnalazione dei sottoservizi, al fine di verificare le eventuali interferenze con gli acquedotti esistenti e per stabilire l'ubicazione dell'alloggio contatori della fornitura idrica che, in base al regolamento edilizio e delle modalità di esecuzione degli allacci all'acquedotto del Comune di Camerino, anche per la struttura in via di recupero, dovrà essere dotato di idoneo serbatoio di accumulo ed autoclave.

Per quanto riguarda il servizio fognatura e depurazione, dovrà essere presentato, antecedentemente all'allaccio in pubblica fognatura, il "Parere preventivo sullo schema fognario".

assm – Azienda Specializzata Settore Multiservizi SpA
ELETTRICITA' ● GAS METANO ● SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ● TRASPORTI E PARCHEGGI ● TERME
Via Roma, 36 - 62029 TOLENTINO (MC) – Tel. 0733/95601 – Fax 0733/956024 – pec: segreteria.assm@legalmail.it–Codice Fiscale e P.IVA 01210690432
capitale sociale € 27.613.000,00 i.v. - numero iscrizione Registro Imprese CCIAA di Macerata 01210690432 - Società soggetta a coordinamento e controllo da parte del Comune di Tolentino
www.assm.it - segreteria@assm.it

Segue da pag.1

Essendo la zona servita solo dal servizio di fognatura, è necessario che lo scarico sia sottoposto al trattamento depurativo previsto al comma 8 dell'art. 27 delle delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Tutela delle Acque della Regione Marche, così come indicato nell'art. 55 comma 1 bis del Regolamento del Servizio Idrico Integrato AATO 3 Marche Centro – Macerata.

La documentazione di rito può essere scaricata direttamente dal sito www.assm.it, nella sezione dedicata al Servizio Idrico Integrato – Informazioni e documenti.

Ogni appuntamento potrà essere richiesto al ns Ufficio Commerciale, direttamente presso la Sede di via Roma 36, oppure ai recapiti telefonici diretti 0733 / 956026-7.

Distinti saluti.

L'Amministratore Delegato
(dott. Graziano Natali)