



**Assemblea di Ambito Territoriale Ottimale n. 3
MARCHE CENTRO – MACERATA**

Prot. n. 961 /2020

Macerata, 5 agosto 2020

Spett.le
PROVINCIA DI MACERATA
Settore Territorio e Ambiente

c.a. Resp. Settore, Arch. Maurizio Scarpecci

Spett.le
COMUNE DI CAMERINO
Servizio Urbanistica

c.a. Resp. Servizio, Arch. Barbara Mattei

p.c. Spett.le
ASSM Spa
Tolentino

c.a. A.D., dott. Graziano Natali

Trasmissione via PEC

OGGETTO: Verifica di assoggettabilità a VAS in forma semplificata punto A3 comma 5 DGRM 1647 del 23/12/2019 - D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Piano di lottizzazione PL8 Montagnano, in variante parziale a PRG ai sensi dell'art. 15 c. 5 L.R. 34/92, Comune di Camerino

Invio del contributo di competenza

Facendo seguito alla nota prot. n. 14897 del 16.07.2020, in riferimento alla documentazione trasmessa, per quanto di competenza di questo Ente si precisa quanto segue.

Il Piano di lottizzazione in questione, in variante parziale al PRG vigente è finalizzato a creare un nuovo nucleo residenziale limitrofo ad aree urbanizzate preesistenti ed al polo universitario. La variante è necessaria, in particolare, per adeguare la distribuzione planimetrica e raccordare la viabilità del Piano approvato con quella della Zona per Attrezzature Universitarie confinante, senza comportare incremento della volumetria edificabile assentita.

L'area risulta adiacente alla perimetrazione dell'agglomerato con almeno 2.000 abitanti equivalenti di Camerino (cod. 3008), come individuato dalla R. Marche con DGR 566/2008 ed è quindi da considerarsi ricompresa nella stessa. Per quanto riguarda gli impianti afferenti al servizio idrico integrato, oltre all'allaccio al pubblico acquedotto, si prevede la realizzazione di reti fognarie separate, con recapito diretto delle acque bianche sul fosso Lo Scarico e immissione delle acque nere in un collettore attualmente in fase di realizzazione, con recapito al depuratore comunale di Pianello. L'attivazione dello scarico potrà avvenire solo successivamente al completamento dei lavori di realizzazione di detto collettore fognario.

In merito alle interferenze con le reti idriche, il gestore ASSM Spa di Tolentino si è già espresso con nota prot. n. 4004 del 31.07.2020.

Sede:
Via D. Annibali, 31/L
62100 MACERATA
C.F.: 93040870433

Tel.: 0733.291590
0733.238644
Fax: 0733.272520

Web: www.ato3marche.it
e-mail: info@ato3marche.it
PEC: ato3marche@legalmail.it



Premesso quanto sopra, ai fini della procedura di VAS, non si rilevano impatti significativi sul servizio idrico integrato, alle seguenti condizioni:

- dovranno essere rispettate le prescrizioni impartite dal gestore ASSM Spa di Tolentino per l'esecuzione degli allacci idrici e fognari, secondo le disposizioni di cui al vigente Regolamento del s.i.i.;
- ai sensi dell'art. 7 bis (Indirizzi per il risparmio idrico) del Regolamento del s.i.i. e dell'art. 68 delle NTA del Piano di Tutela delle Acque, dovrà essere previsto per le acque meteoriche un sistema di gestione che ne incentivi il riutilizzo per l'irrigazione del verde e gli usi esterni non potabili: in particolare dovranno essere realizzati sistemi di raccolta e riutilizzo delle acque meteoriche provenienti dalle coperture degli edifici, come disposto dal comma 4 del richiamato art. 7 bis del Regolamento del s.i.i.;
- la gestione delle acque meteoriche dovrà tenere conto delle disposizioni di cui all'art. 42 delle NTA del Piano di Tutela delle Acque.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Il Responsabile Servizio Tecnico

ing. Daniele Nardi

S.G.