



**DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
U.O.C. ISP IGIENE E SICUREZZA AMBIENTI CONFINATI**

Direttore f.f.: Dr.ssa Miriam Chiavetti

- o Civitanova Marche - Via Ginocchi - tel. 0733/823800 Fax 0733/823815
 - o Piediripa di Macerata - via Annibaldi 31/L - tel. 0733/2572642 Fax 0733/2572624
 - X Camerino - Viale E.Betti 15/a 0737 6391 Fax 0737/633389
- PEC areavasta3.asur@emarche.it

Prot. n. 35533/31/03/2020/ASUR AV3 /AV3 ISPAC /P/

Oggetto: Piano di recupero di iniziativa privata per demolizione e ricostruzione di un edificio gravemente danneggiato dagli eventi sismici del 26/10/2016 e segg. Richiesta parere.

**Al Settore 4° Urbanistica, Edilizia privata
Del Comune di
Camerino
Pec: protocollo@pec.comune.camerino.mc.it**

In riferimento alla Vs. nota prot. n. 4989 del 25/02/2020, acquisita al ns. prot. n. 21486 del 25/02/2020 relativo a quanto in oggetto;

Si esprime parere igienico-sanitario favorevole al Piano di recupero di iniziativa privata per demolizione e ricostruzione di un edificio gravemente danneggiato dagli eventi sismici del 26/10/2016 e segg: edificio "condominio Via Narco n. 16 di Camerino.

Si raccomanda comunque che:

- la gestione dei reflui dovrà essere conforme a quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006;
- le emissioni rumorose durante le attività di costruzione e ristrutturazione dovranno essere contenute entro i limiti previsti dalla normativa vigente e in particolare da piano di **zonizzazione comunale**;
- dovrà essere rivolta particolare attenzione a tutte quelle operazioni che **possono determinare emissione diffuse di polveri** durante le fasi di cantiere al fine di ridurre al minimo l'impatto sulla componente atmosferica;
- i materiali provenienti da sbancamento debbono essere smaltiti secondo le disposizioni della vigente normativa;
- gli edifici previsti nel piano di recupero dovranno essere realizzati e/o ristrutturati rispettando i parametri previsti dal Decreto Ministero della Sanità del 05/07/1975;
- Tutti i servizi igienici privi di finestratura apribili dovranno essere dotati di ricambio forzato dell'aria, tale da attivarsi **contemporaneamente** all'accensione della relativa illuminazione elettrica e disattivato con adeguato ritardo così da garantire non meno di 4 ricambi completi ad ogni utilizzo degli stessi;
- prima di procedere alle ristrutturazioni degli edifici in questione, gli stessi dovranno essere oggetto di controllo da parte del tecnico incaricato al fine di stabilire la presenza o meno di eventuali parti in amianto e quindi procedere in base alla normativa inerente;
- siano rispettate le indicazioni degli enti ed Organi interessati, salvi ed impregiudicati i diritti di terzi coinvolti.

Istruttoria pratica
TdP Ricotta Samuela
0733 642293

Ricotta Samuela

Il Direttore f.f.
Dott.ssa Miriam Chiavetti