

SOPRALUOGHI UTC (POST SCOSSE)
10/04/2018

SOPRALUOGO PER IL RILEVAMENTO SUI FABBRICATI PER L'AGIBILITÀ SINTETICA POST-TERREMOTO
(versione 01/2016)

ID SCHEDA: _____

Provincia: MACERATA
Comune: CAMERINO
Frazione/Località:
(denominazione Istat) _____

AS
1 ☒ VIA
2 ☐ CORSO
3 ☒ VICOLO
4 ☐ PIAZZA
5 ☐ ALTRO

SIANI SILVESTRO
Numero/i Civico/i 111A

(Indicare contrada, località, traversa, salita, etc.)

IDENTIFICATIVO SOPRALUOGO
Squadra 1111 Scheda n. 1012 Data 24/04/18

IDENTIFICATIVO EDIFICIO
Istat Reg. 111 Istat Prov. 043 Istat Comune 1018
N° aggregato 2021 511 N° edificio 111

DATI CATASTALI
Foglio 1125 Allegato 11
Particelle 6000 4110

DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO CASTELLI ANDREINA

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO

L'edificio risulta inagibile pertanto si richiede sopralluogo Aedes.

L'immobile presenta numerose lesioni interne alle tramezzature ed alcune fessurazioni alle murature portanti perimetrali.

Si è riscontrato un pilastro isolato al piano primo con lesioni orizzontali.

N° Piani totali con interrati	Altezza media di piano (m)	Superficie media di piano (m)	Uso	Struttura Portante	Esito FAST Finale
☐ 1 ☐ 8 ☐ 2 ☐ 9 ☒ 3 ☐ 10 ☐ 4 ☐ 11 ☐ 5 ☐ 12 ☐ 6 ☐ >12 ☐ 7	☐ 1 <2.50 ☒ 2 2.50 ÷ 3.49 ☐ 3 3.50 ÷ 5.00 ☐ 4 >5.00	A ☐ <50 I ☐ 400 ÷ 499 B ☐ 50 ÷ 69 L ☐ 500 ÷ 649 C ☒ 70 ÷ 99 M ☐ 650 ÷ 899 D ☐ 100 ÷ 129 N ☐ 900 ÷ 1199 E ☐ 130 ÷ 169 O ☐ 1200 ÷ 1599 F ☐ 170 ÷ 229 P ☐ 1600 ÷ 2199 G ☐ 230 ÷ 299 Q ☐ 2200 ÷ 3000 H ☐ 300 ÷ 399 R ☐ >3000	A ☒ Abitativo B ☐ Produttivo C ☐ Commercio D ☐ Uffici E ☐ Serv. pubbl. F ☒ Deposito G ☐ Strategico H ☐ Turist. ricett.	☒ 1 Muratura ☐ 2 Cemento armato ☐ 3 Mista (mur.+c.a.) ☐ 4 Altro: _____	☐ 1 Edificio AGIBILE ☒ 2 Edificio NON UTILIZZABILE ☐ 3 Edificio NON UTILIZZABILE per SOLO RISCHIO ESTERNO ☐ 4 Sopralluogo NON eseguito per: _____

I COMPONENTI DELLA SQUADRA DI ISPEZIONE (stampatello)
VALENTINA SCARFOM
ANDREA CAMARU

FIRME
Valentina Scarfom
Andrea Camaru

Il Responsabile
Servizio PERIZIA PRIVATA -
Urbanistica - Edilizia
Arch. Barbara Mattei



Data 24/04/18

(Firma e timbro del Responsabile per il Comune/Coc)