



AREA VASTA TERRITORIALE N°3

Igiene e sicurezza

Ambienti confinati.

Direttore U O C : Dr. Giuseppe Moretti

Strada Camerte 1 -CASTELRAIMONDO-

tel. 0737-7814356 fax 0737-640503

Prot. 84595

Data 27-07-2017

Egr.Sig. SINDACO  
del Comune di  
**CAMERINO**

Pratica edilizia prot. 84111 del 26-07-2017. Rif. prot. 18788 del 26-07-2017.

Oggetto : Piano di lottizzazione PL 9 in loc. Montagnan0. -VARIANTE-

Richiedente : AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

*In riferimento alla pratica in oggetto, per quanto di competenza, salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, si esprime parere igienico-sanitario favorevole, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:*

-Nei casi di intersezione con la rete fognaria, è necessario che la generatrice inferiore dell'acquedotto sia sufficientemente al di sopra della generatrice superiore della condotta delle acque reflue; nell'ipotesi ove questo non sia possibile, la condotta dell'acqua potabile dovrà essere protetta con apposito manufatto che impedisca alle eventuali perdite della tubazione fognante di raggiungere il condotto potabile;

-Vengano rispettate le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n° 236;

-Vengano rispettate le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n° 31;

-Vengano rispettate le indicazioni per i "serbatoi", contenute nell'allegato II esame ispettivo, del D.M. 26 marzo 1991 n° 11.

-Vengano rispettate le indicazioni descritte nell'art. 85 del Regolamento Edilizio tipo Regionale n°23 del 14-9-89;

-Vengano rispettate le indicazioni e le prescrizioni di cui al Decreto del Ministero della Salute n° 174 del 6 aprile 2004;

-Dovranno essere richiesti pareri,ove ritenuto necessario,ai vari Organi competenti e rispettate le prescrizioni eventualmente contenute nei medesimi;

-I progetti degli edifici, ove necessario, potranno essere trasmessi a questo Servizio per il rilascio del parere igienico-sanitario;

-I materiali provenienti dalle demolizioni o da scavi, vengano smaltiti seguendo le disposizioni della vigente normativa;

-Vengano rispettate tutte le indicazioni descritte nelle relazioni tecniche e negli elaborati progettuali;

-Per quanto non espressamente previsto nel presente parere si rimanda alla normativa vigente di carattere nazionale, regionale e comunale;

IGIENE E SICUREZZA AMBIENTI CONFINATI

Il Tecnico

(Geom.A.Ruiti)

Il Resp.le U O S Edilizia

(Dr. ssa M. Chiavetti)





Città di Camerino  
Provincia di Macerata

3^ Settore Territorio/Lavori Pubblici/ Manutenzione e Ambiente  
*Servizio Urbanistica, Edilizia privata e Ricostruzione*

Prot. n. **№ 1 8 7 8 8**

Camerino, **26 LUG. 2017**

ASUR ZT 10  
Servizio ISP  
Strada Camerte n. 1  
62022 Castelraimondo (MC)

OGGETTO: Variante alla Lottizzazione PL9 in località Montagnano di Camerino.  
Richiesta parere ai sensi dell'art. 20, lett. f) della L 833/78.

Con la presente si trasmette la Variante alla Lottizzazione PL9 in località Montagnano di Camerino approvata con D.C.C. n. 46/2002, per i provvedimenti di Vs. competenza.

Cordiali saluti.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
arch. Barbara Mattei

