



MINISTERO DELL'INTERNO
Dipartimento Dei Vigili Del Fuoco Del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Comando Vigili Del Fuoco Macerata
"Incendii flamma me non invadit"

dipvvf.COM-MC.REGISTRO
UFFICIALE.U.0012569.18-07-2019



Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
COM-MC
REGISTRO UFFICIALE - USCITA
Prot. n. _____ del _____

Ufficio Prevenzione Incendi

Pratica n. **27550**

Attività n.- 66.2.B 4.7.C 74.3.C 74.1.A
74.1.A 74.2.B dell'Allegato I del DPR
151 dell'1-08-2011

Numero PIN **29690**

Al S.U.A.P.

del Comune di CASTELRAIMONDO
62022 - CASTELRAIMONDO

Alla Provincia di Macerata
provincia.macerata@legalmail.it

e p. c. Spettabile Ditta
DELTAFIN 21 SRL
VIA BELA BARTOK,12
44100- FERRARA (FE)
borgodilanciano@peccisicurezza.it

OGGETTO: Comune di CASTELRAIMONDO – Strutture ricettive e simili, con numero di posti letto > 50 (fino a 100 posti) sita in PIANI DI LANCIANO - BIVIO BRONTOLETO - DELTAFIN 21 SRL-BORGO LANCIANO – Indizione Conferenza dei Servizi decisoria per esame della “Domanda di titolo unico in variante parziale al vigente strumento urbanistico comunale prot. n. 12046 del 06-10-2018 e succ. integr. Del 17-10-2018 (srt. 8 D.P.R. n. 160/2010) presentata dalla Sig.ra NORI VITTORINA, nata a Sarego, il 23-12-1949, residente a Occhiobello, Via delle Gardenie, 6 – Legale Rappresentante della Ditta DELTAFIN 21 Srl.

In riscontro alla nota prot. n.8470 dell'01-07-2019 si esprime parere favorevole alla variante urbanistica secondo quanto espresso da questo Comando con nota prot. n°3519 del 26-02-2019 che ad ogni buon fine si allega in copia.

Il Funzionario incaricato
dell'istruttoria tecnica
Dott. Ing. Stefano Tasso

IL COMANDANTE APC.
(ing. Antonio GIANGIOBBE)
Il Vice Comandante
Pag. 1/1
Dott. Ing. Mirko Mattiacci

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO MACERATA

Viale Indipendenza, 158 62100 Macerata
Tel. 0733/279413-415

e-mail ordinaria: prevenzione.macerata@vigilfuoco.it
e-mail certificata: com.prev.macerata@cert.vigilfuoco.it

Numeri utili per richieste interventi Servizi di Soccorso Tecnico Urgente:
Sala operativa: 0733/279498 Fax:0733/279430
e-mail ordinaria: so.macerata@vigilfuoco.it
e-mail certificata: com.salaop.macerata@cert.vigilfuoco.it

Comune di Castelraimondo
Via ...
Castelraimondo

MINISTERO DELL'INTERNO
Dipartimento Per Vigil Del Fuoco
Sezione Provinciale a Villa Igiea e San
Cataldo - Vigil Del Fuoco Marone
"In ogni fumo vi è un rischio"

Al Sig. ...
Via ...
Castelraimondo

Ufficio Provinciale Incendi
Via ...
Castelraimondo

OGGETTO: Comune di CASTELRAIMONDO - Strada ...
Bivio BROZZOLETO - Int. ...
L'ingegnere ...

In merito alla nota ...
...
...

Il Vice Comandante
Dott. ...

Il Comandante
Dott. ...

Stampa e firma del Vice Comandante
Stampa e firma del Comandante



MINISTERO DELL'INTERNO
 Dipartimento Dei Vigili Del Fuoco Del
 Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
 Comando Vigili Del Fuoco Macerata
 "Incendii flamma me non invadit"



Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
 Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
 COM-MC

REGISTRO UFFICIALE - USCITA
 Prot. n. 3519 del 26 FEB. 2019

Ufficio Prevenzione Incendi

Pratica n. **27550**

Attività n.- 66.2.B dell'Allegato I del
 DPR 151 dell'1-08-2011

Al S.U.A.P.

del Comune di CASTELRAIMONDO
 44100- CASTELRAIMONDO

e p. c Spettabile Ditta
 DELTAFIN 21 SRL
 VIA BELA BARTOK,12
 44100- FERRARA (FE)
 borgodilanciano@peccicura.it

OGGETTO: Comune di CASTELRAIMONDO - Strutture ricettive e simili, con numero di posti letto > 50 (fino a 100 posti) - sita in PIANI DI LANCIANO - BIVIO BRONTOLETO - DELTAFIN 21 SRL-BORGO LANCIANO - Valutazione del Progetto.

Con riferimento alla richiesta di **valutazione del progetto** pervenuto in data 24.01.2019, si comunica, esaminati per quanto di competenza e ai soli fini della prevenzione incendi gli elaborati tecnici presentati, che gli stessi risultano, in linea di massima, conformi alla normativa di sicurezza vigente.

Premesso che, per quanto non esplicitamente rilevabile dalla documentazione tecnico progettuale allegata all'istanza, deve essere integralmente osservata la regola tecnica di prevenzione incendi ed i criteri di sicurezza antincendi in vigore, si ritiene necessario che si ottemperi alle seguenti ulteriori prescrizioni:

- **Al piano terra, in prossimità degli ingressi delle suite, sia installato un ulteriore naspo DN 25 a protezione di quest'ultime; i due naspi al piano seminterrato siano posizionati in modo tale da coprire l'intero piano come previsto dalla norma UNI 10779.**

Qualsiasi successiva variante comportante aggravio di rischio e rilevante ai fini della sicurezza dovrà essere sottoposta a preventiva approvazione secondo quanto previsto dall'art.3 del DPR 151/2011.

Si rammenta che, a lavori ultimati, la Ditta dovrà dare comunicazione allo scrivente Comando dell'inizio dell'esercizio dell'attività presentando Segnalazione Certificata d'Inizio Attività nei modi e con le forme previste dal DPR 151/2011 (utilizzando la modulistica reperibile sul sito internet www.vigilfuoco.it) allegando in particolare le certificazioni di seguito specificate:

Pag. 1/2

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO MACERATA

Viale Indipendenza, 158 62100 Macerata
 Tel. 0733/279413-415

e-mail ordinaria: prevenzione.macerata@vigilfuoco.it
 e-mail certificata: com.prev.macerata@cert.vigilfuoco.it

Numeri utili per richieste interventi Servizi di Soccorso Tecnico Urgente:

Sala operativa: 0733/279498 Fax:0733/279430


e-mail ordinaria: so.macerata@vigilfuoco.it

e-mail certificata: com.salaop.macerata@cert.vigilfuoco.it


1. Certificazione di resistenza al fuoco di prodotti/elementi costruttivi in opera a firma di professionista antincendio (con esclusione delle porte e degli elementi di chiusura) (MOD. PIN 2.2-2018_CERT.REI).
2. Dichiarazione inerente i prodotti impiegati ai fini della reazione e della resistenza al fuoco e i dispositivi di apertura delle porte a firma di professionista antincendio (MOD. PIN-2.3_2018_DICH. PROD.).
3. Planimetrie tematiche evidenzianti i prodotti/elementi di cui ai punti 1 e 2.
4. Asseverazione ai fini della sicurezza antincendio a firma di tecnico abilitato (art. 4 del DM 7.8.2012) (MOD. PIN 2.1_2018 ASSEVERAZIONE).
5. Documentazione progettuale per le attività di categoria A (Art. 3 del DM 07-08-2012).
6. Copia degli Attestati di frequenza o di idoneità rilasciati dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco o da Enti pubblici o privati per i lavoratori incaricati all'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza.
7. Scheda tecnica di prevenzione incendi reperibile presso l'Ufficio Prevenzione Incendi di questo Comando o sul sito internet www.vigilfuoco.it/sitiVVF/macerata/
8. Dichiarazione, a firma del Legale Rappresentante, attestante l'avvenuta predisposizione del documento di valutazione dei rischi, del piano di emergenza, del registro dei controlli periodici e l'avvenuta formazione dei lavoratori incaricati all'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza.
9. Dichiarazioni di conformità relativa ai seguenti impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio, redatta in conformità all'art.7 del D.M. n.37 del 22.01.08 (progetto ed allegati obbligatori sono tenuti a disposizione per eventuali controlli):
 - a) distribuzione e utilizzazione dell'energia elettrica; b) illuminazione di sicurezza emergenza; c) protezione contro le scariche atmosferiche; d) riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e refrigerazione, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione, e di ventilazione ed aerazione dei locali; e) estinzione o controllo incendi/esplosioni di tipo automatico e manuale; f) rivelazione di fumo, calore, gas e incendio e segnalazione allarme.

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti o informazioni.

Il Funzionario incaricato
dell'istruttoria tecnica
Dott. Ing. Stefano TASSO



IL COMANDANTE
(Patriziotti)



COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO MACERATA	
Viale Indipendenza, 158 62100 Macerata Tel. 0733/279413-415 e-mail ordinaria: prevenzione.macerata@vigilfuoco.it e-mail certificata: com.prev.macerata@cert.vigilfuoco.it	Numeri utili per richieste interventi Servizi di Soccorso Tecnico Urgente: Sala operativa: 0733/279498 Fax:0733/279430 e-mail ordinaria: so.macerata@vigilfuoco.it e-mail certificata: com.salaop.macerata@cert.vigilfuoco.it