



COMUNE DI SAN GINESIO

(PROVINCIA DI MACERATA)



COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA TECNICA - URBANISTICA

N.133 del Reg. Data 27-04-2021

Oggetto: URGENTE RIPARAZIONE IMPIANTO RISCLADAMENTO ACQUA SANITARIA PRESSO EDIFICIO COMUNALE DENOMINATO OSTELLO ATTUALE SEDE TEMPORANEA DELL'ISTITUTO SUPERIORE GENTILI.

L'anno duemilaventuno, il giorno ventisette del mese di aprile, nel proprio ufficio nella sede comunale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, ed in particolar modo gli artt. 107 e 109;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

PREMESSO che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 05/02/2020 recante “Riorganizzazione area tecnica – provvedimenti”, l’Amministrazione Comunale ha provveduto a una revisione parziale dell’area tecnica mediante scissione della stessa in due aree, “Sisma” e “Urbanistica e Lavori Pubblici”, rette ognuna da una figura professionale dotata di responsabilità e posizione organizzativa con distribuzione delle competenze funzionali come segue:

- “Area Tecnica Sisma” con assegnazione dei seguenti servizi: lavori pubblici inerenti al sisma, ricostruzione pubblica post sisma, opere provvisoria;
- “Area Tecnica Urbanistica e LL.PP.” con assegnazione dei seguenti servizi: lavori pubblici, urbanistica, edilizia pubblica e privata (comprese le pratiche relative al sisma), contributi autonoma sistemazione, ambiente, SUAP, Cimiteri, demanio, manutenzione e patrimonio;

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 10.04.2021 “*APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021/2023 E AGGIORNAMENTO DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.S.) 2021/2023*”;

VISTA la segnalazione del personale A.t.A dell’Istituto Superiore Gentili attualmente presente nell’edificio Comunale denominato ostello della gioventù, i quali lamentano la

Via Capocastello, 35 – 62026 SAN GINESIO (MC) - Telefono: +39.0733.656022

protocollo@pec.comune.sanginesio.mc.it - info@comune.sanginesio.mc.it - www.comune.sanginesio.mc.it - www.sanginesioturismo.it



mancanza di acqua calda sanitaria;

CONSIDERATA l'urgenza di provvedere alla verifica e riparazione dell'impianto, visto il ritorno della didattica in presenza, è stato chiesto un sopralluogo urgente alla ditta C.P.M. gestioni termiche, curatrice della parte bruciatori;

VISTO il sopralluogo effettuato in data 26.04.2021, in presenza anche di un tecnico Comunale, dal quale è emerso che i problemi sono da ricondursi alla rottura di una pompa di circolazione acqua;

VISTO in data odierna il preventivo della ditta **C.P.M. gestioni termiche** con sede a Recanati in via A.Cingolani p.iva 01014090433, assunto al protocollo generale riguardante la sostituzione del gruppo pompa per una spesa complessiva di **euro 719,80** iva compresa;

DATO ATTO che le forniture ed interventi di che trattasi sono state richieste a Ditte:

- che sono notoriamente specializzate per le forniture richieste;
- che praticano a questo Comune, in relazione all'andamento del mercato, notoriamente, condizioni vantaggiose;
- che ha potuto offrire prezzi particolarmente favorevoli, oltre alla immediata disponibilità;

VISTO l'art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs n. 50/2016, che consente per lavori e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 o in amministrazione diretta, l'affidamento diretto, adeguatamente motivato, rivolto ad una sola ditta;

RITENUTE l'offerta della ditta C.P.M. conveniente rispetto alle attuali condizioni di mercato;

PRECISATO che la varietà delle forniture necessarie e l'estrema urgenza del loro approvvigionamento non ha reso possibile l'acquisto delle stesse tramite il MEPA;

DATO ATTO che alla copertura della spesa complessiva di **€ 719,80** potrà farsi fronte con imputazione al Cap. 340 – 10 del bilancio previsione 2021 dove è prevista la sufficiente disponibilità;

COMUNICATO che il numero cig dedicato è il n. **Z293185C8B**:

D E T E R M I N A

1. DI RENDERE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. DI AFFIDARE alla ditta **C.P.M. gestioni termiche** con sede a Recanati in via A.Cingolani p.iva 01014090433 gli urgenti lavori di sostituzione del gruppo pompa di circolazione acqua sanitaria presso l'Ostello Comunale ora sede provvisoria dell'ex istituto superiore Gentili per un importo di euro 719,80 iva compresa;
3. DI IMPUTARE la somma complessiva di **euro 719,80 iva compresa** al Cap. 340 – 10 del bilancio previsione 2021, dove è prevista sufficiente disponibilità;
4. DI TRASMETTERE copia della presente al responsabile del Servizio Finanziario affinché provveda alla registrazione dell'impegno di spesa .

Visto attestante la regolarità dell'istruttoria.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

f.to -----

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to MARCELLI SERGIO

Sul presente provvedimento, appone il VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs. N. 267;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to Del Bello Giulio

Lì 28-04-2021

N. reg.

Della suddetta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi.

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

f.to MARCELLI SERGIO

Lì 28-06-2021

Per copia conforme all'originale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

MARCELLI SERGIO

Lì 28-06-2021
