



COMUNE DI SCHEGGINO

Registro Generale n. 4

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 3 DEL 14-01-2020

Oggetto: ordinanza contingibile e urgente di divieto di utilizzo del deposito di GPL sito in Scheggino, Loc. Civitella

L'anno duemilaventi addì quattordici del mese di gennaio, il Sindaco,

CONSIDERATO

- Che il giorno 09 Gennaio 2019 a causa della rottura della condotta della tubazione della distribuzione GPL è stato necessario l'intervento dei VVFF;
- Il rapporto dei VVFF nel quale si evidenzia che la Scia rilasciata dal Comando Provinciale dei VVFF è momentaneamente sospesa, con il divieto di utilizzo del deposito stesso; per le difformità rilevate ;
- Che la gestione dell'impianto GPL è gestito dalla ditta Tutto gas spa del gruppo Ultra Gas;

RITENUTO di dover tutelare la pubblica incolumità vietando temporaneamente ed in via del tutto provvisoria l'utilizzo del deposito di GPL sito in Scheggino, Loc. Civitella, in attesa dell'esecuzione degli interventi finalizzati all'eliminazione della non conformità degli impianti rilevata con nota del Comando Provinciale dei VVFF Ns Prot.62 del 09.01.2020;

CONSTATATO che, al fine di garantire la sicurezza stradale e la salvaguardia della pubblica e privata incolumità, risulta necessario procedere alla dare immediata attuazione agli interventi prescritti dalla nota del Comando Provinciale dei VVFF al fine dell'eliminazione della situazione di pericolo creatasi;

RITENUTO che ricorrano condizioni di urgenza e di tutela della pubblica incolumità ai sensi dell'art. 54 del D.L.vo n. 267/2000;

VISTO il vigente statuto comunale;

ORDINA

- Alla ditta Tutto gas spa del Gruppo Ultra Gas il divieto di utilizzo del deposito di GPL sito in Scheggino, Loc. Civitella, in attesa dell'interramento delle tubature in modo conforme alle norme UNI9860 ;
- agli ufficiali ed agenti di polizia locale ed al personale tecnico del comune al fine di dare esecuzione in ogni sua parte alla presente ordinanza;

La Polizia Locale è incaricata della notificazione della presente Ordinanza, che in copia viene tempestivamente trasmessa e comunicata al Prefetto di PERUGIA.

Contro la presente Ordinanza sono ammissibili:

- ricorso al Prefetto, entro 30 gg, ovvero
- ricorso al T.A.R. del Lazio entro 60 gg, ovvero
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg, tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.to PAOLA AGABITI