

Ascoli Piceno li

27/01/2021 Prot. CIIP n.



2021001604

Spett.le

Comune di Smerillo

PEC: comune.smerillo@emarche.it

e p.c.

Spett.le

AATO n. 5 – Marche Sud Ascoli Piceno

PEC: ato5marche@emarche.it

Al Servizio Reti – Zona di Comunanza

Al Responsabile Servizio Depurazione

LORO SEDI

Oggetto: Interventi di messa in sicurezza con consolidamento e ripristino dissesti idrogeologici sulla rupe denominata "Fessa" di Smerillo nel comune di Smerillo – CONVOCAZIONE CONFERENZA DEI SERVIZI.
(LOTTZ.00722)

In riscontro alla Vostra nota del 16.01.2021, prot. CIIP n° 1045 del 18.01.2021, relativa alla Convocazione della Conferenza dei Servizi, necessaria all'approvazione del progetto in oggetto, questa Azienda esaminata la documentazione trasmessa, in linea di massima, esprime parere favorevole sotto il profilo tecnico agli interventi così come delineati, con le seguenti prescrizioni ed osservazioni:

- Nelle aree degli interventi previsti, analizzando l'ubicazione planimetrica delle opere di progetto, non si riscontrano interferenze con sottoservizi gestiti dalla CIIP Spa. Si chiede comunque di porre la massima attenzione nelle fasi di scavo, di perforazione e di realizzazione delle opere qualora fossero presenti eventuali condotte secondarie di piccolo diametro ad oggi non rilevate da questa Azienda;
- Le eventuali spese di intervento e/o modifica delle opere per presenza di sottoservizi CIIP saranno a totale carico della Committenza e i lavori di risoluzione delle interferenze con le prescrizioni sopra individuate dovranno essere concordate e debitamente autorizzate da questo Gestore.
- La rete di raccolta delle acque bianche non è gestita da questa Azienda in quanto le reti acque bianche esulano dalle competenze del S.I.I. come più volte ribadito dall'ATO 5 – Marche Sud. Nel progetto la stessa

rete, se prevista, dovrà essere totalmente indipendente dal reticolo fognario acque nere e recapitare nel reticolo fognario acque bianche se esistente o, in alternativa, al compluvio naturale più vicino che confluisca direttamente in un corpo idrico superficiale. Si ricorda che la disciplina delle acque meteoriche è regolamentata dall'art. 42 delle citate Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Marche approvato con DAALR N.145 del 26/01/2010 (pubblicato sul Supplemento N.1 al B.U.R. Marche n.20 del 26/02/2010), in vigore dal 27/02/2010 e s.m.i.;

A disposizione per qualsiasi chiarimento ed informazioni.

Per informazioni rivolgersi a:

Geom. Domenico Spinelli

Tel.: 0736272123

Responsabile della pratica

Geom. Domenico Spinelli

Tel.: 0736272123

Distinti saluti.

Il Responsabile Lottizzazioni
Geom. Domenico Spinelli



Visto: Area Gestione
Il Coordinatore
Dott. Ing. Massimo Tonelli

