



Comune di Cingoli

"Balcone delle Marche"



C.A.P. 62011 - P.IVA.00129810438

tel. 0733 601911 - fax 0733 602961 - e-mail: comune@cingoli.sinp.net

IV SETTORE URBANISTICA

(SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA)

R.O. n. 20

Dalla Residenza Municipale li 04.03.2019

INTEGRAZIONE ORDINANZA DI INAGIBILITA' A SEGUITO DI SOPRALLUOGO DI SQUADRE AEDES PRESSO L'IMMOBILE SITO IN CINGOLI LOCALITA' CASTEL SANT' ANGELO 13.

IL RESPONSABILE

- Premesso che a partire dal 24 Agosto 2016 si sono susseguiti vari eventi sismici, che hanno interessato anche il territorio Comunale;
- Visto che tali fenomeni hanno provocato, all'interno del territorio Comunale, lesioni di varia gravità su immobili privati e che quindi sussiste la necessità di assicurare le condizioni di sicurezza delle persone ivi residenti;
- Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. rep. 2607 del 24.08.2016 e atti seguenti;
- Visto l'esito del sopralluogo relativo all' edificio sito in **Cingoli località Castel Sant' Angelo 13 (Foglio catastale n. 138 p.la 55, n. aggregato sisma 0431900)** consistente in:
 - Schede FAST del 17/05/2017, redatte dalla squadra di **Protezione Civile n. SF1824, con esito NON UTILIZZABILE CON RISCHIO ESTERNO.**
- Vista l' ordinanza sindacale n. 157 del 11.07.2017 in cui si notificava l' esito delle suddette schede FAST.
- Visto l'esito del sopralluogo relativo all' edificio sito in **Cingoli località Castel Sant' Angelo 13 (Foglio catastale n. 138 p.la 55, n. aggregato sisma 0431900)** consistente in:
 - Scheda AeDES n. 01 del 21/03/2018, redatta dalla squadra di **Protezione Civile n. P1730 che ha stabilito l'esito di agibilità di livello "E"** per il fabbricato ad uso deposito,
 - Scheda AeDES n. 02 del 21/03/2018, redatta dalla squadra di **Protezione Civile n. P1730 che ha stabilito l'esito di agibilità di livello "C"** per il fabbricato ad uso abitativo con le seguenti prescrizioni:
" *La temporanea inagibilità è riferita al piano primo a causa di lesioni e spancamenti alle murature portanti. L' edificio presenta una sua vulnerabilità dovuta all' appoggio del solaio sottotetto su muri in foglio. Provvedimenti: messa in opera di cerchiature e/o tiranti.*
- Visto l'art. 15 della Legge 24 Febbraio 1992 n. 225 e s.m.i.;
- Visto l'art.108 lettera c) del Decreto Legislativo 31 Marzo 1998 n. 112;
- Visto l'art. 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267;

ORDINA

La **NON UTILIZZABILITA'** dell' edificio sito in Cingoli, **località Castel Sant' Angelo 13 (Foglio catastale n. 138 p.la 55, n. aggregato sisma 00431900)**, inibendone l'utilizzo per chiunque vi possa accedere sino al perdurare delle condizioni rilevate e comunque fino alla messa in sicurezza mediante l'esecuzione di tutte le opere necessarie;



Comune di Cingoli

"Balcone delle Marche"



C.A.P. 62011 - P.IVA.00129810438

tel. 0733 601911 - fax 0733 602961 - e-mail: comune@cingoli.sinp.net

DISPONE

- Di notificare la presente ordinanza, in qualità di proprietari dell'immobile ai Sig.ri :

- 1) SCALPELLI ANNA, nata a Cingoli il 15.03.1945 e residente in Cingoli, via Santa Sperandia 7A.
- 2) SCALPELLI CRISTIANO, nato a Cingoli il 17.03.1978 e residente in Cingoli, via Santa Sperandia 7A.
- 3) SCALPELLI LIDO, nato a Cingoli il 10.07.1950 e residente in Pesaro, via Giolitti 133.
- 4) SCALPELLI SERENA, nata a San Severino Marche il 13.08.1985 e residente in Cingoli, via G. Cerquetelli 25B.
- 5) ZAMPONI TIZIANA, nata a Cingoli il 15.07.1958 e residente in Cingoli, via Santa Sperandia 7A.

- di trasmettere la presente ordinanza a :

- S.O.I. Tramite scheda di rilevazione statistica;
- Protezione Civile Regione Marche ;
- Polizia Municipale per il controllo e l'esecuzione della presente ;

Si comunica che il responsabile del procedimento è l'Ing. Emanuele Brunacci dell'Ufficio Urbanistica - S.U.E. e che gli atti del presente provvedimento sono disponibili presso lo stesso Ufficio.

RENDE NOTO

Che ai sensi del D. Lgs. N. 104/2010 contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla notifica della presente, ovvero in via alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

IL RESPONSABILE
(Ing. Emanuele Brunacci)

