REGIONE LAZIO PROVINCIA DI RIETI

COMUNE DI POGGIO BUSTONE

DECORATO AL VALOR MILITARE

C.A.P. 02018 Tel. 0746/689901 - 689913

Cod. Fis.. Part. IVA 00108830571 E-mail: edilizia@comune.poggiobustone.ri.it Fax 0746/688252

Area Tecnica

ORDINANZA

N. 04 Addì 26/05/2020
Prot. 3212

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

- **VISTA** la nota protocollo numero 3184 del 25/05/2020, con cui l'Azienda Unità Sanitaria Locale Rieti, Dipartimento di Prevenzione, ha comunicato che l'acqua erogata dalla fontana pubblica sita in Piazza Regina Elena è batteriologicamente non potabile;
- **ATTESO** che la linea della condotta idrica di cui sopra serve parte degli abitanti del Capoluogo (centro storico);
- **RITENUTO** opportuno disporre i seguenti interventi a tutela della pubblica igiene:
  1. Divieto di utilizzare l'acqua per scopi alimentari;
  2. Installazione di cartelli con cui si vieta l'uso della stessa;
  3. Accertare i motivi per cui l'acqua erogata dalla fontana pubblica risulta essere batteriologicamente non potabile;
  4. Procedere alla clorazione disinfettante secondo le prescrizioni impartite dal medico territoriale;
  5. Effettuare nuovo prelievo in data 28/05/2020 ed a seguito dei risultati delle analisi adottare i provvedimenti di competenza;
- **Visto** il D. Lgs. 18.8.2000 n. 267
- **Visto** lo statuto comunale;
- **Visto** il regolamento di igiene e sanità;

O R D I N A

- **L'acqua** erogata dalla fontana pubblica sita in Piazza Regina Elena e più precisamente la linea della condotta a servizio del centro storico del Capoluogo non deve essere utilizzata per scopi alimentari;
- **Affiggere** cartelli con cui si vieta l'uso della stessa nel Capoluogo, Piazza Regina Elena e centro storico;
- **Procedere** alla clorazione disinfettante secondo le prescrizioni impartite dal medico territoriale;
- **Dare mandato** al Responsabile dell'Area Tecnica, di rimuovere il cartelli di non potabilità solo dopo che sarà stata eliminata la presenza dei batteri coliformi dalle acque destinate al consumo umano;
- **Annotare** le operazioni di cui sopra nel registro degli acquedotti comunali.
- **Trasmettere** copia della presente alla Azienda Sanitaria Locale Rieti competente per territorio.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Ing. Davide Milardi