



COMUNE DI ROCCAFLUVIONE
PROVINCIA DI ASCOLI PICENO
UFFICIO DEL SINDACO

Prot. n. 8344
ID. 298 - 557

Roccafluvione, li 26 settembre 2019

OGGETTO: Evento sismico di eccezionale intensità del giorno 24 agosto 2016 e del 26-30 ottobre 2016 successivi

Stato di emergenza prorogato al 31.12.2019 con Legge 145 del 30 dicembre;

Ordinanza Sindacale n. 90 del 26 settembre 2019

- Ad integrazione e rettifica della precedente Ordinanza n. 31 del 14/02/2017 prot. 1135
 Revoca della precedente Ordinanza n. ____ del ____ prot. ____

IL SINDACO

Premesso: - che il Consiglio dei Ministri nella riunione del 25.08.2016 deliberava, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.5, commi 1 e 1-bis della L. 24.02.1992, n.225 e s.m.i., fino al 21.02.2017, lo stato di emergenza per i territori coinvolti dal terremoto di eccezionale intensità (magnitudo 6.0 scala Richter) delle ore 03:36 del giorno 24 agosto 2016 e successivi;

-che in attuazione di quanto sopra, il C.D.P.C., con Ordinanza n.388 del 26.08.2016 disponeva per i "Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico (...)";

-che in attuazione a quanto sopra il C.D.P.C. disponeva circa "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico (...)", con le seguenti Ordinanze:

-n.389 del 26.08.2016; -n.391 del 01.09.2016; -n.392 del 06.09.2016; -n.393 del 13.09.2016; -n.394 del 19.09.2016; - n.396 del 23.09.2016; 399 del 10.10.2016 e 400 del 31.10.2016;

Dato atto:

-che con D.L. 17.10.2016, n.189 (G.U. n.244 del 18.10.2016) ad oggetto: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016", all'art.1 comma 1, veniva disposto:

"1. Le disposizioni del presente decreto sono volte a disciplinare gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, ricompresi nei Comuni indicati nell'allegato 1."

-che nel suddetto "Allegato 1" riportante l'"Elenco dei comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016", per la Regione Marche - Sub ambito territoriale Ascoli Piceno - Fermo, al n."31" è inserito il Comune di "Roccafluvione AP";

Considerato:

-che un "secondo sisma di devastante intensità" (n. 2 scosse magnitudo 5.4< ore 19:10> e 5.9<ore 21:18> scala Richter), verificatosi il giorno 26.10.2016, con epicentro nel maceratese (Comuni di Ussita e Visso) con molte "repliche" e "scosse di assestamento", ha ulteriormente interessato tutti quei comuni, compreso Roccafluvione, già colpiti dal sisma del 24.08.2016 (cfr. Allegato I al D.L.17.10.2016, n.189 ad oggetto: "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016"), con le relative ulteriori conseguenze;

-che il Consiglio dei Ministri nella riunione del 27.10.2016 provvedeva ad estendere, in conseguenza dell'eccezionale nuovo evento sismico, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la citata delibera del Consiglio dei Ministri del 25.08.2016;

Considerato:

-che un "terzo sisma di devastante intensità" (magnitudo 6.5<ore 07:40> scala Richter), verificatosi il giorno 30.10.2016, con epicentro in Provincia di Perugia (Comuni di Castelsantangelo sul Nera, Norcia e Preci) con molte "repliche" e "scosse di assestamento", sta interessando tutti quei comuni, compreso Roccafluvione, già colpiti dal sisma del 24.08.2016 (cfr. Allegato I al D.L.17.10.2016, n.189 ad oggetto: "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016") e dal sisma del 26.10.2016, con le relative ulteriori conseguenze;

-che il Consiglio dei Ministri nella riunione del 31.10.2016 provvedeva ulteriormente ad estendere, in conseguenza dell'eccezionale nuovo evento sismico, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la citata delibera del Consiglio dei Ministri del 25.08.2016;

Dato atto:

-che in attuazione a quanto sopra il C.D.P.C. disponeva circa "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016", con le seguenti Ordinanze:

-n. 405 del 10.11.2016; -n. 406 del 12.11.2016; -n. 408 del 15.11.2016; - n. 414 del 19.11.2016; - n. 415 del 21.11.2016; - n. 418 del 29.11.2016; - n. 422 del 16.12.2016; - n. 427 del 20.12.2016; - 431 dell'11.01.2017; - 436 del 22.01.2017; - 437 del 16.02.2017; - 438 del 16.02.2017; - 444 del 04.04.2017; - 454 del 22/05/2017; - 455 del 27/05/2017; - 460 del 15.06.2017; - 475 del 18.08.2017; 484 del 29.09.2017; 489 del 20.11.2017; 495 del 04.01.2018; 510 del 27.02.2018; 518 del 04.05.2018; 538 del 10.08.2018;

- **Visto** il D.L. 11.11.2016, n. 205 (G.U. n. 264 del 11.11.2016) ad oggetto: Nuovi interventi urgenti in favore della

popolazione e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016;

- **Vista** la Legge 15.12.2016 n. 229;

- **Vista** la Legge 03.08.2017 n. 123;

- **Vista** la Legge 30.12.2018 n. 145;

- **Vista** la nota del Sig. Amici Silvano, proprietario dell'immobile sito in questo Comune in Str. Ciarpellesco n. 5 acclarata al protocollo comunale n. 7758 del 19/09/2016, progressivo n. 298, relativa alla verifica delle condizioni di agibilità dell'edificio in Str. Ciarpellesco n. 5 a seguito degli eventi sismici del 24/08/2016;

- **Visto** il "Resoconto agibilità edifici pubblici, privati e chiese - Modello GE1 e GP1" e la "Mappa dell'aggregato strutturale con identificazione dell'edificio" sez. 1 della Scheda AeDES redatto dai tecnici rilevatori nominati dal Dipartimento della Protezione Civile - Ufficio Valutazione, prevenzione e mitigazione del rischio sismico redatta in data 01/10/2016 ed acclarata al protocollo comunale al n. 8275 del 01/10/2016 con Giudizio Agibilità:

A- [X] Agibile;

B- [] Agibile con provvedimenti;

C- [] Parzialmente agibile;

D- [] Da rivedere;

E- [] Non Agibile;

F- [X] Inagibile per rischio esterno;

con i seguenti provvedimenti urgenti e/o agibilità parziali: "Rischio esterno fabbricato part. 150 sub 3. Utilizzo area di accesso al garage";

- **Vista** l'Ordinanza sindacale n. 147 del 14/10/2017 prot. n. 8872;

- **Vista** la nota del Sig. Gentili Pietro, proprietario dell'immobile sito in questo Comune in Str. Ciarpellesco acclarata al protocollo comunale n. 9487 del 31/10/2016, progressivo n. 557, relativa alla verifica delle condizioni di agibilità dell'edificio in Str. Ciarpellesco a seguito degli eventi sismici del 30/10/2016;

- **Visto** il verbale COC n. 6 del 29/11/2016;

- **Richiamata** la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile prot. CENS/TERAG16/0059235 del 04/11/2016 con la quale venivano fornite le indicazioni operative per lo svolgimento della procedura FAST - strategia di approccio per i sopralluoghi sintetici di agibilità post-sisma sugli edifici privati, al fine di selezionare gli edifici agibili rispetto a quelli non utilizzabili immediatamente per una compromissione delle condizioni di sicurezza ascrivibile ad un danneggiamento del fabbricato o per condizioni di rischio esterno;

Tenuto conto altresì:

- dell' Ordinanza del Commissario del governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016 n. 10 del 19/12/2016;

- **Vista** la "Scheda Fast per il rilevamento sui fabbricati per l'agibilità sintetica post-terremoto" n. 001 del 09/02/2017 redatta dai tecnici rilevatori nominati dal Dipartimento della Protezione Civile - Ufficio Valutazione, prevenzione e mitigazione del rischio sismico ed acquisiti al protocollo comunale al n. 1034 del 10/02/2017 a seguito del sopralluogo disposto a seguito del sisma 26/30 ottobre e successivi

- SCHEDA FAST n. 001 -

con il seguente Esito FAST finale:

1. - [] Edificio AGIBILE;

2. - [X] Edificio NON UTILIZZABILE;

3. - [] Edificio NON UTILIZZABILE per SOLO RISCHIO ESTERNO;

4. - [] Sopralluogo NON eseguito per: _____;

- **Vista** la nota dell'Ufficio Ricostruzione, a firma del Dirigente della P.F. Attività Tecnica per la Ricostruzione Aree di Ascoli e Fermo, con la quale veniva trasmessa a questo Comune le Schede AeDES e le perizie giurate relative agli immobili distinti al Foglio 5 con la particelle 150 – 413 - 416 con il seguente giudizio di agibilità:

- **Amici Silvano**, Foglio 5 particella 150 – 413; **E; Edificio INAGIBILE** (N. Edificio 001)

- **Amici Silvano**, Foglio 5 particella 150 – 416; **B; Edificio TEMPORANEMAMENTE INAGIBILE MA AGIBILE**

CON PROVVEDIMENTI (N. Edificio 002)

- **Rossi Agnese**, Foglio 5 particella 150; **E; Edificio INAGIBILE** (N. Edificio 003)

- **Vista** Perizia giurata e la Scheda AeDES redatta dal Arch. Stefano Silvi in data 15/05/2018 riferita all'edificio n.001 che testualmente puntualizza:

(...)

I principali danni al momento del sopralluogo si riscontrano soprattutto nell'edificio centrale dove è stato rilevato il collasso quasi totale della copertura.

Nella muratura portante perimetrale si segnala un crollo parziale e la presenza di lesioni passanti, ad andamento verticale e diagonale, con apertura fino a 1 centimetro.

In base alla struttura dell'edificio e alla tipologia del danno (strutturale, non strutturale) l'edificio è stato classificato con un esito di agibilità:

- E, Edificio INAGIBILE e che necessita di attività progettuale.

Si suggerisce la realizzazione di una transennatura adeguata atta ad interdire il passaggio nelle aree a rischio crollo e a debita distanza del manufatto vista la presenza di una strada pubblica adiacente.

- **Vista** Perizia giurata e la Scheda AeDES redatta dal Arch. Stefano Silvi in data 15/05/2018 riferita all'edificio n.002 che testualmente puntualizza:

(...)

Al Piano Primo sono state individuate lesioni passanti, ad andamento diagonale, nel tramezzo e ad andamento verticale all'intersezione tra lo stesso e la muratura portante perimetrale, con apertura di qualche millimetro.

Al medesimo piano si segnala lo sfondellamento di una porzione del solaio SAP.

Al Piano Sottotetto si segnalano infiltrazioni d'acqua probabilmente dovute alla rottura e alla caduta di elementi della copertura.

In base alla struttura dell'edificio e alla tipologia del danno (strutturale, non strutturale) l'edificio è stato classificato con un esito di agibilità:

- B, Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE (in tutto o in parte) ma AGIBILE con provvedimenti di P.I.

Si suggerisce la rimozione degli elementi pericolanti del solaio e la riparazione della copertura.

- **Vista** Perizia giurata e la Scheda AeDES redatta dal Arch. Stefano Silvi in data 15/05/2018 riferita all'edificio n.003 che testualmente puntualizza:

(...)

Al momento del sopralluogo nella porzione di fabbricato avente muratura irregolare, si riscontrano lesioni anche passanti ad andamento diagonale e verticale nella muratura portante perimetrale con apertura di qualche millimetro.

Al Piano Terra si segnala il cedimento di una piccola porzione di solaio, visibile anche al Piano Primo.

In base alla struttura dell'edificio e alla tipologia del danno (strutturale, non strutturale) l'edificio è stato classificato con un esito di agibilità:

- E, Edificio INAGIBILE e che necessita di attività progettuale.

Si suggerisce la riparazione del manto di copertura e la realizzazione di una transennatura adeguata, atta ad interdire il passaggio nelle aree a rischio.

-**Ravvisata** pertanto la necessità e l'urgenza di adottare provvedimenti a seguito di quanto rilevato nella citata scheda.;
-**Visto** l'art.16, del D.P.R. 06.02.1981, n.66 e s.m.i. recante: "Regolamento di esecuzione della L.8 dicembre 1970, n.996, recante norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità-Protezione civile.";

-**Visto** l'art.15, comma 3, della L. 24.02.1992, m.225 e s.m.i. ad oggetto: "Istituzione del servizio nazionale della protezione civile";

-**Visto** l'art.15 della L.R.11.12.2001, n.32 e s.m.i. recante: "Sistema regionale di protezione civile";

-**Visto** gli articoli: 50, commi 4 e 6, e 54 del D.Lgs. 18.09.2000, n.267 e s.m.i.;

-**Visto** l'art.22 comma 1 lett. d) ed e) dello "Statuto comunale" adottato con D.C.C. n.28 del 28.09.2006;

-**Vista** la legge 07.08.1990, n.241 e s.m.i.;

Per i motivi in premessa esposti e che qui' s'intendono richiamati:

Ad integrazione e rettifica della precedente Ordinanza n. 31 del 14/02/2017 prot. 1135

DICHIARA

la temporanea **NON UTILIZZABILITÀ** e lo **sgombero** dell'immobile sito in Roccafluvione Str. Ciarpellesco, distinto al catasto Fabbricati di questo comune al Foglio 5 Mapp.le 150 – 413 - 416 per le risultanze della scheda FAST in premessa indicata

ORDINA

- di **provvedere, qualora fosse necessario, a transennare opportunamente la zona sottostante ed antistante l'edificio ed impedire, anche mediante segnalazioni, l'avvicinamento di persone a tutela della pubblica incolumità;**
- di **eseguire, sotto la guida di un tecnico abilitato, i lavori necessari per far riacquistare la piena agibilità all'edificio, fermo restando che nelle more di qualsiasi tipo di intervento l'immobile è da considerarsi inagibile.**

I lavori d'urgenza necessari, relativi al ripristino delle condizioni di sicurezza e a tutela della pubblica e privata incolumità debbono avvenire:

- a perfetta regola d'arte e sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di igiene e di polizia locale; nel rispetto di tutte le norme di Legge incluso il Codice della Strada, anche al fine della sicurezza per la pubblica e privata incolumità;
- a condizione che il traffico veicolare non venga interrotto;
- a condizione che venga ripristinato, dopo l'ultimazione dei lavori, lo stato dei luoghi.

ORDINA

oltresi, lo **sgombero** degli immobili sopra descritti, siti in Str. Ciarpellesco n. 5 ecc., da parte delle seguenti persone che dall'anagrafe risultano residenti nell'immobile stesso:

- **Ponziani Teresa** nata a Roccafluvione (AP) il 11/02/1929 (c.f. PNZTRS29B51H390X);
- ed il divieto di accesso e di utilizzo dell'edificio ai proprietari e a chi a qualunque titolo occupi l'edificio in questione, nonché a chiunque altro vi possa accedere fatta eccezione per il personale espressamente autorizzato ad effettuare ulteriori verifiche tecniche qualora comunque sussistano le condizioni di sicurezza.**

DISPONE

-Che la presente ordinanza sia notificata in via amministrativa:

1) Ai proprietari:

- **Gentili Pietro** nato a Roccafluvione il 12/11/1931 residente a Roccafluvione (AP) in Strada Ciarpellesco n. 9;
- **Gentili Giancarlo** nato a Palmiano il 08/10/1961, residente a S. Benedetto del Tronto (AP) Via Martiri di Belfiore n. 11;
- **Gentili Giuliano** nato a Palmiano il 20/11/1946, residente a Roma Via Balzac n. 22;
- **Gentili Luigi** nato a Palmiano il 11/10/1951, residente a Colli del Tronto C.da La Rocca n. 12/A;
- **Gentili Marina** nata a Palmiano il 12/09/1963, residente in Palmiano C.da Catasta n. 19/A;
- **Gentili Mario** nato a Palmiano il 26/10/1949, residente in Palmiano P.zza Vittorio Emanuele II n. 11;
- **Amici Silvano** nato a Roccafluvione il 05/02/1958, residente in Roccafluvione Via P. Nenni n. 24/H;

2) Ai residenti:

- **Ponziani Teresa** nata a Roccafluvione (AP) il 11/02/1929 Roccafluvione (AP) in Strada Ciarpellesco n. 5;

2)-Per quanto di competenza:

-al Ministero dei Beni, delle Attività Culturali e del Turismo-Unità di Crisi e di Coord.Reg.le delle Marche;
(email: dannissima-2016@beniculturali.it) - (pec: sr-mar.uccr@beniculturali.it) []-SI; [X]-NO;

-a S.E. il Prefetto di Ascoli Piceno;

(pec: protocollo.prefap@pec.interno.it)

-alla Regione Marche – Servizio protezione civile – Soggetto attuatore sisma 2016

(e-mail: regione.marche.protciv@emarche.it)

4)-Per la verifica del rispetto dell'Ordinanza e segnalare l'avvenuta o meno ottemperanza:

-All'ufficio di Polizia Municipale

(SEDE)

-Al Comando Stazione Carabinieri di Venarotta;

(pec: tap26525@pec.carabinieri.it)

CON L'AVVERTIMENTO

-che eventuali danni a cose o persone, per l'inottemperanza al presente provvedimento, saranno a carico dei proprietari interessati, i quali ne risponderanno in via civile, penale ed amministrativa.

INFORMA

-Ai sensi dell'art.3 comma 4 della L. 07.08.1990, n.241 e s.m.e i., che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R., nei termini e modalità di cui al D.Lgs.02.07.2010, n.104 e s.m.i., oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.



IL SINDACO
Rag. Francesco Leoni

N.B. La presente viene inviata, ai sensi dell'art.47, comma 2, lett.c del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. esclusivamente a mezzo posta elettronica: []-SI [X]-NO
P.zza Aldo Moro n.4-63049 Roccafluvione (AP) tel. 0736/365131 - 365215 Fax.0736/365202
E-mail: segreteria@comune.roccafluvione.ap.it E-mail certificata: comune.roccafluvione@emarche.it

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara di aver notificato in data odierna la presente al sig.,
mediante consegna fatta a mani di: nella sua qualità di
il Messo Comunale addì

il Ricevente (firma per accettazione)

* * * * *

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara di aver notificato in data odierna la presente al sig.,
mediante consegna fatta a mani di: nella sua qualità di
il Messo Comunale addì

il Ricevente (firma per accettazione)

* * * * *

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara di aver notificato in data odierna la presente al sig.,
mediante consegna fatta a mani di: nella sua qualità di
il Messo Comunale addì

il Ricevente (firma per accettazione)

* * * * *

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara di aver notificato in data odierna la presente al sig.,
mediante consegna fatta a mani di: nella sua qualità di
il Messo Comunale addì

il Ricevente (firma per accettazione)

* * * * *

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara di aver notificato in data odierna la presente al sig.,
mediante consegna fatta a mani di: nella sua qualità di
il Messo Comunale addì

il Ricevente (firma per accettazione)

* * * * *