

## Istanza di Autorizzazione Unica per il progetto "Impianto idroelettrico Mulino Brandi"

La scrivente società Santa Caterina snc, con sede in Venarotta (AP), in via E. Nardi n. 19, partita IVA e codice fiscale 02050890447, ai sensi dell'art. 4 della Legge Regionale 6 Giugno 1988, n. 19, e successive modificazioni

### RENDE NOTO

- che con nota del 25.07.2020, la società Santa Caterina snc, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 387/2003, ha presentato istanza di Autorizzazione Unica per il progetto "Impianto idroelettrico Mulino Brandi in Comune di Roccafluvione (AP)" alla Regione Marche - P.F. Qualità dell'Aria, Bonifiche, Fonti Energetiche e Rifiuti;
- che nell'ambito del progetto dovrà realizzare un nuovo tratto di elettrodotto a media tensione, in cavo interrato, diametro 185 mm<sup>2</sup>, su strada interpoderale per 67 metri e su strada provinciale su asfalto per 73 metri, entrambi con tensione nominale 380 V e frequenza 50 Hz;
- che il tracciato dell'impianto da realizzare è indicato sull'elaborato tecnico depositato presso la Regione Marche - P.F. Qualità dell'Aria, Bonifiche, Fonti Energetiche e Rifiuti e che le opere da realizzare ricadono sul territorio del Comune di Roccafluvione (AP);
- che l'elettrodotto da realizzare si diparte da una linea elettrica nuova e sottesa da una cabina di consegna di nuova costruzione, a servizio dell'impianto idroelettrico Mulino Brandi;
- che l'elettrodotto ricade soltanto nell'ultimo tratto su proprietà privata in particolare foglio 47 particella 423 del Comune di Roccafluvione (AP) mentre per la totalità su strada interpoderale e su strada provinciale;
- che per l'elettrodotto è stata prevista una fascia di 1.5 metri, misurata dall'asse della linea per ciascun lato e coerente con le specifiche caratteristiche tecniche dell'impianto, di rispetto nei confronti delle esistenti aree/manufatti descritti nella L. 36/01 e nel DPCM 08/07/03, per le finalità del perseguimento dell'obiettivo di qualità del valore di induzione magnetica di 3 µT;
- che il Comune interessato, con il presente avviso, deve inserire nel proprio PRG Comunale l'elettrodotto di cui trattasi, con le finalità ed ai sensi e per gli effetti della L. 36/01 e del DPCM 08/07/03 e che non sono presenti vincoli lungo tale tracciato;

La domanda, con il presente Avviso e l'elaborato tecnico con l'individuazione del tracciato dell'elettrodotto da realizzare, sono depositati presso la Regione Marche - P.F. Qualità dell'Aria, Bonifiche, Fonti Energetiche e Rifiuti, per trenta giorni consecutivi, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione in orario di ufficio.

Ai sensi e per gli effetti della L.R. 19/88 e successive modificazioni, le osservazioni, le opposizioni o comunque le condizioni cui dovrebbe essere eventualmente vincolata la costruzione dell'impianto, dovranno essere presentate dagli aventi interesse alla Regione Marche - P.F. Qualità dell'Aria, Bonifiche, Fonti Energetiche e Rifiuti, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. Il presente Avviso, corredato dell'elaborato tecnico con il tracciato dell'elettrodotto, sarà pubblicato per trenta giorni consecutivi anche sul BUR Marche oltre che all'albo pretorio del Comune interessato.

Venarotta, 28.06.2021

La società' proponente

SOCIETA' "SANTA CATERINA" s.n.c.  
di Cinesi A., Rossi C., Sabatini T.,  
Via E. Nardi, 19 - VENAROTTA (AP)  
C.F.: e P. IVA: 02050890447  
N° Rea: AP-192758

