



MINISTERO DELL'INTERNO
 Dipartimento Dei Vigili Del Fuoco Del
 Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
 Comando Vigili Del Fuoco Macerata
"Incendii flamma me non invadit"



Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
 Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
 COM-MC
 REGISTRO UFFICIALE - USCITA
 Prot. n. 20132 del 31/10/2018



Ufficio Prevenzione Incendi

Pratica n. 31369

Attività n.- 70.2.C - 4.2.C - 49.2.B - 74.3.C
 - 69.3.C dell'Allegato I del DPR 151
 dell'1-08-2011

Al S.U.A.P.

del Comune di POLLENZA

62010- POLLENZA

e p. c Spettabile Ditta

C.G.M. SRL

RIONE POLLENZA SCALO,85

62010- POLLENZA

cgmsurgelati@pec.it

OGGETTO: Comune di POLLENZA - Depositi di merci (materiali combust. > 5000 kg), con superf. oltre 3000 mq - sita in VIA FERMÌ/VIA FILELFO SCN - CGM SRL - Valutazione del Progetto.

Con riferimento alla richiesta di valutazione del progetto pervenuto in data 09.10.2018, si comunica che questo Comando ha esaminato per quanto di competenza e ai soli fini della prevenzione incendi gli elaborati tecnici presentati.

Premesso che, per quanto non esplicitamente rilevabile dalla documentazione tecnico progettuale allegata all'istanza, deve essere integralmente osservata la regola tecnica di prevenzione incendi ed i criteri di sicurezza antincendi in vigore, si esprime parere favorevole al progetto presentato, a condizione che siano ottemperate le seguenti ulteriori prescrizioni:

- Entrambe le scale protette conducano all'esterno a mezzo di percorso protetto con strutture di separazione di resistenza al fuoco pari almeno a REI 120;
- L'area di carico e scarico del compartimento n. 1, l'area confezionamento e l'area lavorazione friggitoria e surgelazione del compartimento n. 5 siano dotate di un'ulteriore uscita di sicurezza di larghezza pari almeno a cm. 80;
- L'impianto idrico antincendio sia realizzato nel rispetto della norma UNI 10779 per le aree di livello di rischio 2; tale impianto sia realizzato in modo tale che ogni punto dell'azienda disti al massimo mt. 20,00 dall'idrante più vicino;
- L'impianto di spegnimento automatico a servizio della zona friggitrice sia realizzato nel rispetto di quanto indicato dalla norma UNI 15004.

Pag. 1/3

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO MACERATA	
Viale Indipendenza, 158 62100 Macerata Tel. 0733/279413-415	Numeri verdi per richieste interventi Servizi di Soccorso Tecnico Urgente: Sala operativa: 0733/279498 Fax: 0733/279430
e-mail ordinaria: prevenzione.macerata@vigiilfuoco.it	e-mail ordinaria: sp.macerata@vigiilfuoco.it
e-mail certificata: com.prec.macerata@cert.vigiilfuoco.it	e-mail certificata: com.salva.macerata@cert.vigiilfuoco.it

Qualsiasi successiva variante comportante aggravio di rischio e rilevante ai fini della sicurezza dovrà essere sottoposta a preventiva approvazione secondo quanto previsto dall'art.3 del DPR 151/2011.

Si rammenta che, a lavori ultimati, la Ditta dovrà dare comunicazione allo scrivente Comando dell'inizio dell'esercizio dell'attività presentando Segnalazione Certificata d'Inizio Attività nei modi e con le forme previste dal DPR 151/2011 (utilizzando la modulistica reperibile sul sito internet www.vigilfuoco.it) allegando in particolare le certificazioni di seguito specificate:

1. Certificazione di resistenza al fuoco di prodotti/elementi costruttivi in opera a firma di professionista antincendio (con esclusione delle porte e degli elementi di chiusura) (MOD. PIN 2.2-2018_CERT.REI).
2. Dichiarazione inerente i prodotti impiegati ai fini della reazione e della resistenza al fuoco e i dispositivi di apertura delle porte a firma di professionista antincendio (MOD. PIN-2.3_2018_DICH. PROD.).
3. Planimetrie tematiche evidenziando i prodotti/elementi di cui ai punti 1 e 2.
4. Asseverazione ai fini della sicurezza antincendio a firma di tecnico abilitato (art. 4 del DM 7.8.2012) (MOD. PIN 2.1_2018_ASSEVERAZIONE).
5. Documentazione progettuale per le attività di categoria A (Art. 3 del DM 07-08-2012).
6. Copia degli Attestati di frequenza o di idoneità rilasciati dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco o da Enti pubblici o privati per i lavoratori incaricati all'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza.
7. Scheda tecnica di prevenzione incendi reperibile presso l'Ufficio Prevenzione Incendi di questo Comando o sul sito internet www.vigilfuoco.it/siti/VVF/macerata/
8. Dichiarazione, a firma del Legale Rappresentante, attestante l'avvenuta predisposizione del documento di valutazione dei rischi, del piano di emergenza, del registro dei controlli periodici e l'avvenuta formazione dei lavoratori incaricati all'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza.
9. Dichiarazione di corretta installazione relativa ai dispositivi di regolazione, controllo e sicurezza destinati ad essere incorporati in apparecchi c/o impianti a gas ai fini della sicurezza antincendio da cui si evinca, tipologia, dati commerciali di identificazione, alla quale dovrà essere allegata la dichiarazione di conformità del produttore.
10. Marcatura CE del gruppo elettrogeno e relativa dichiarazione di conformità CE.
11. Dichiarazioni di conformità relativa ai seguenti impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio, redatta in conformità all'art.7 del D.M. n.37 del 22.01.08 (progetto ed allegati obbligatori sono tenuti a disposizione per eventuali controlli):
 - a) , distribuzione e utilizzazione dell'energia elettrica; b) illuminazione di sicurezza emergenza;
 - c) protezione contro le scariche atmosferiche; d) distribuzione e utilizzazione, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e di ventilazione ed aerazione dei locali, di gas, anche in forma liquida, combustibili o infiammabili o comburenti; e) riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e refrigerazione, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione, e di ventilazione ed aerazione dei locali; f) estinzione o controllo incendi/esplosioni di tipo automatico e manuale; g) controllo del fumo e calore; h) rivelazione di fumo, calore, gas e incendio e segnalazione allarme; i) impianto fotovoltaico.
- 12 Dichiarazione di corretta installazione e funzionamento, a firma dell'installatore, (MOD. PIN 2.4 - 2018 DICH. IMP) corredata di progetto a firma di tecnico abilitato ed allegati obbligatori

Pag. 2/3

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO MACERATA	
Viale Indipendenza, 158 62100 Macerata Tel 0733/279413-415 e-mail ordinaria: prevenzione.macerata@vigilfuoco.it e-mail certificata: com.prcv.macerata@cert.vigilfuoco.it	Numeri utili per richieste interventi Servizi di Soccorso Tecnico Urgente: Sala operativa: 0733/279498 Fax:0733/279430 e-mail ordinaria: co.macerata@vigilfuoco.it e-mail certificata: com.safap.macerata@cert.vigilfuoco.it

ovvero, in assenza di progetto, Certificazione di corretta installazione e funzionamento (MOD. PIN 2.5 - 2018 CERT. IMP), a firma di professionista antincendio, dei seguenti impianti:
a) deposito, trasporto, distribuzione e utilizzazione, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e di ventilazione ed aerazione dei locali, di liquidi combustibili o infiammabili o comburenti.

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti o informazioni.

Il Funzionario incaricato
dell'istruttoria tecnica

Dott. Ing. Stefano PASSO

IL COMANDANTE
(Patriziotti)

Pag. 3/3

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO MACERATA	
Viale Indipendenza, 158 62100 Macerata Tel. 0733/279413-415 e-mail ordinaria: prevenzione.macerata@vigilfuoco.it e-mail certificata: com.prcv.macerata@cert.vigilfuoco.it	Numeri utili per richieste interventi Servizi di Soccorso Tecnico Urgente Sala operativa: 0733/279458 Fax: 0733/279430 e-mail ordinaria: sa.macerata@vigilfuoco.it e-mail certificata: com.salaop.macerata@cert.vigilfuoco.it