



REGIONE MARCHE
Servizio Protezione Civile
Soggetto attuatore sisma 2016

1466229|11/12/2019|R_MARCHE|GRM|SPC|P|490.100/2017/CCR_DPS/24

Comune di Pollenza
Prot. 17456 del
12-12-2019
Arrivo



**Al Sindaco del Comune di
Pollenza (MC)**

OGGETTO: *Trasmissione verbale di sopralluogo relativo all'intervento di messa in sicurezza mediante opere provvisorie per pericolo su pubblica via della Chiesa Santi Francesco e Antonio distinta al N.C.E.U. al Fg.21 P.III B del Comune di Pollenza ai sensi dell'OPCM n. 388/2016 - Opere provvisorie - Circolare Presidenza Consiglio dei Ministri prot.CG/TERAG16/0072035 del 22/12/2016.
OCDPC n.388/2016 - Circolare SPC - Indicazioni operative - Gruppi Tecnici di Supporto prot. 764496 del 03/07/2018.*

Con la presente si trasmette in allegato il verbale indicato in oggetto.

Cordiali saluti.

DP/am

Il Dirigente Servizio Protezione Civile
Soggetto Attuatore Sisma 2016
(David Piccinini)

Documento elettronico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n.82/2005, modificato ed integrato dal D.Lgs.n.235/2010 e dal D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Fasc.: 490.100/2017/CCR_DPS/24

Sede: Ancona - Via Gentile da Fabriano 3- 60125 Ancona
Tel. 071 8064006-4177- fax 071/8062419
Pec: regione.marche.protciv@emarche.it
Mail: servizio.protezionecivile@regione.marche.it
www.regionemarche.it/Regione-Utile/Protezione-Civile



REGIONE MARCHE
Servizio Protezione Civile
Soggetto attuatore sisma



Regione Marche - Giunta Regionale
A00: Registro Unico della Giunta Regionale



ID: 18485555 | 09/12/2019 | SPC
436 FC/2019/CEI/524

SISMA2016 - OCDPC 388/2016 N.72035 DEL 22/12/2016- OPERE PROVVISORIALI DI
MESSA IN SICUREZZA VERBALE GTS PROT. _____ DEL _____
RELATIVO AL SOPRALLUOGO EFFETTUATO IN DATA 06/12/2019 DI CUI ALLA
CIRCOLARE DEL 03/07/2018 SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE DEL SOGGETTO
ATTUATORE SISMA

OGGETTO: MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA SANTI FRANCESCO E
ANTONIO DISTINTA AL N.C.E.V. FG. 21 PUA B DEL COMUNE DI
POLLENZA

Comune	POLLENZA
Via	RODA N° 77

Soggetto	Nominativo	Indirizzo	Firma presenti
COMMITTENTE	DR DON ROBERTO ANGELUCCI (PARROCO)		
TEC.COMUNALE	ORAB, MARCO		
TEC. PROT.CIV.	ANDREA MAGGI		
MIBAC			
VV.FF.			
TEC. PROT. CIV.	ROBERTO CECCHINI		

Istanza richiesta GTS del Comune di

ns. prot.

del

STATO DEI LAVORI

☐ Non iniziati	☐ Iniziati	☐ Sospesi	☐ Ultimati
---------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------

RELAZIONE DI SOPRALLUOGO

PER QUANTO È STATO POSSIBILE RICONFERMARE IN SEDE DI
SOPRALLUOGO SI È RILEVATA LA PRESENZA DI DISTACCHI LOCALIZZATI
IN VARI PUNTI ^{DEL MOSAICO} DELLA FACCIAIA PRINCIPALE DELLA CHIESA
ESSENDO LA CHIESA PROSPICIENTE LA VIA PUBBLICA È NECESSARIO
INTERVENIRE MEDIANTE INTERVENTI ADEGUATI AD EVITARE LA CADUTA DEL MOSAICO
NELLA STRADA SOTTOSTANTE AL FINE DI ELIMINARE IL PERICOLO
PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ.

NELLE MORE DELL'INTERVENTO IL COMUNE HA PROVVEDUTO A
DELIMITARE MEDIANTE TRANSENNATURA LA ZONA INTERESSATA
DAI DISTACCHI.