

COPIA



COMUNE DI POLLENZA

Provincia di Macerata

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

Seduta del 30-03-17 Numero 59

Oggetto: ATTRACCO MECCANIZZATO TRA VIA CENTO E IL CENTRO STORICO MEDIANTE DUE ASCENSORI IN SERVIZIO PUBBLICO - INTEGRAZIONE SISTEMA DI ALLARME E COMUNICAZIONE CITOFOONICA.
--

L'anno duemiladiciassette, il giorno trenta del mese di marzo alle ore 09:00, nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta nei modi e forme di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:

Nominativo	Carica	Pres. / Ass.
MONTI LUIGI	SINDACO	P
ROMOLI MAURO	VICE SINDACO	P
PRIMUCCI ANDREA	ASSESSORE	P
LANZI MARIANGELA	ASSESSORE	P
RICOTTA ALESSANDRA	ASSESSORE ESTERNO	P

presenti n. 5 assenti n. 0.

Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c.4 a, del T.U. n.267/2000) il SEGRETARIO Appignanesi Giuliana.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Il Sig MONTI LUIGI, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- ✓ Che in data 24/06/2006 è stato messo in funzione l'attracco meccanizzato tra via Cento ed il centro storico mediante due ascensori in servizio pubblico, matricole 54NN0303 e 54NN0304, collegati da un percorso pedonale, che come previsto dalle specifiche norme di legge è provvisto di impianto di videosorveglianza e di sistema di comunicazione citofonica in cabina, con combinatore telefonico installato su linea fissa dedicata Telecom che a cascata chiama i soggetti interessati;
- ✓ Che la ditta AXITEA spa, in forza della determina del responsabile UTC n. 507 (1170 RG) del 21/12/2016, gestisce il servizio di videosorveglianza e di prima risposta in caso di chiamata di emergenza dell'attracco meccanizzato in questione, oltre alla apertura e chiusura dello stesso;
- ✓ Che il servizio di manutenzione e assistenza dei due ascensori in servizio pubblico è gestito dalla ditta Otis servizi srl in forza della determina n. 103 (283 rg) del 23/04/2015;
- ✓ Che nel corso dell'anno 2016 è stata eseguita la revisione generale decennale degli ascensori in servizio pubblico di che trattasi, a seguito della quale è stato redatto specifico verbale con il quale venivano impartite le seguenti prescrizioni:
 - ✓ Riattivare il sistema di comunicazione citofonica;
 - ✓ Migliorare il sistema di video sorveglianza remota;
 - ✓ Apporre in modo ben visibile ed in prossimità degli accessi, le disposizioni relative ai viaggiatori;
- ✓ Che il comune di Pollenza ha immediatamente ottemperato alle prescrizioni impartite, verificando in più occasioni il corretto funzionamento dell'impianto di videosorveglianza e del sistema di comunicazione citofonica di entrambi gli ascensori, dandone immediata comunicazione al direttore di esercizio, ing. Marco Rinaldi;
- ✓ Che nello specifico le norme di settore prevedono che il soggetto incaricato della videosorveglianza dell'impianto, nel caso specifico Axitea spa, sia anche quello che deve rispondere per primo in caso di chiamata di emergenza da uno dei due ascensori;
- ✓ Che in data 16/03/2017 personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Ufficio Speciale Trasporti Impianti Fissi di Venezia – sezione di Bologna (USTIF), accompagnato dal direttore di esercizio, ha eseguito un sopralluogo presso l'attracco meccanizzato di che trattasi per accertare il corretto funzionamento del sistema di comunicazione citofonica presente all'interno delle cabine dei due ascensori con la sala operativa della ditta Axitea spa, incaricata della videosorveglianza della struttura e pertanto primo soggetto da chiamare e che deve rispondere in caso di emergenza;
- ✓ che in tale sede si è accertato che il sistema di comunicazione citofonica dei due ascensori con la sala operativa Axitea non sempre funzionava in maniera stabile e pertanto veniva disposta la chiusura dell'impianto, di seguito ufficializzata dall'USTIF con nota n. 0063717 del 20/03/2017 acquisita al n. 3958 di protocollo del comune in pari data;
- ✓ che con nota UTC n. 3971 di protocollo del 21/03/2017, inviata anche ad Otis servizi srl, incaricata della manutenzione dell'impianto ed all'ing. Marco Rinaldi in qualità di direttore di esercizio, la ditta Axitea è stata invitata a voler procedere

alla verifica delle linee di comunicazione utilizzate per la chiamata di emergenza dai due ascensori ed è stata convocata una riunione per il giorno 30/03/2017;

- ✓ che nei giorni seguenti, con l'ausilio di personale della ditta Otis servizi srl e del personale della sala operativa Axitea spa di Ancona, sono state effettuati diversi controlli del sistema di comunicazione tra la centrale operativa Axitea e le cabine dei due ascensori, avendo modo di appurare che ad attivazione della chiamata di emergenza, con linee telefoniche e combinatori funzionanti, non sempre corrispondeva risposta da parte dell'operatore Axitea;

Considerato:

- ✓ che in data odierna si è tenuta la riunione convocata con la sopra richiamata nota del 21/03/201 alla quale hanno preso parte il vice Sindaco Mauro Romoli, il responsabile UTC Ing. Federico Canullo, il Geom. R. Del Savio dell'UTC, il direttore di esercizio dell'impianto ing. Marco Rinaldi, il sig. Giovanni Gasparri della ditta OTIS servizi srl, il sig. Piergiuseppe Testa della ditta Axitea spa assistito da personale tecnico;
- ✓ che nel corso della suddetta riunione, preso atto del perfetto funzionamento delle linee di comunicazione telefonica e dei relativi apparati, il sig. Piergiuseppe Testa, intervenuto per conto della ditta Axitea spa, ha evidenziato che la discontinuità riscontrata nella risposta da parte dell'operatore Axitea alla chiamata di emergenza proveniente da uno dei due ascensori potrebbe essere riconducibile a momentanee circostanze che si vengono a creare in sala operativa, con tutti gli addetti impegnati in altre conversazioni telefoniche;
- ✓ che in tale condizione la chiamata di emergenza proveniente da uno dei due ascensori in argomento si accoda ad altre chiamate e dopo i due tentativi previsti e programmati nel combinatore telefonico viene dirottata alla sala operativa OTIS, impedendo all'operatore AXITEA, addetto anche alla videosorveglianza, di colloquiare con la persona intrappolata in ascensore, come richiesto dalla normativa;

Preso atto:

- ✓ che l'attuale situazione non consente la riapertura dell'impianto secondo i canoni di sicurezza previsti dalle specifiche norme di legge, come evidenziato dai funzionari USTIF nel corso del sopralluogo e segnalato ufficialmente con la nota del 20/03/2017, i partecipanti alla riunione hanno concordato sulla necessità di integrare e migliorare l'attuale sistema di comunicazione citofonica presente negli ascensori, mediante:
 - ✓ installazione in ogn'uno dei due ascensori dell'attracco meccanizzato di una periferica monodirezionale GPRS che consente di far pervenire alla centrale operativa AXITEA una segnalazione di emergenza storicizzabile direttamente sul monitor dell'operatore che di seguito provvederà a contattare telefonicamente la persona chiusa nella cabina dell'ascensore;
 - ✓ installazione in ogn'uno dei due ascensori di un combinatore telefonico di tipo GPS collegato direttamente alla centrale operativa di OTIS servizi srl;
- ✓ che in base alle informazioni e preventivi acquisiti gli oneri da sostenere risultano sostanzialmente essere i seguenti:

A) LAVORI DA ESEGUIRE	Ripetitività	importo, iva compresa
Installazione combinatori telefonici GPS da parte di OTIS servizi srl (uno per ogni ascensore)	spesa Una-tantum	Euro 1.098,00

B) SERVIZI DA ATTIVARE		
Gestione periferiche GPRS in comodato d'uso gratuito (ero 50 cadauna al mese) - Axitea spa	Spesa annuale	Euro 1.464,00
Gestione Schede GSM – Otis servizi srl	Spesa annuale	Euro 165,20

Ravvisata:

- ✓ La necessità e l'urgenza di procedere alla esecuzione dei lavori ed attivazione dei servizi sopra richiamati al fine di consentire la riapertura dell'attracco meccanizzato di che trattasi;

Visto:

- ✓ il vigente statuto comunale in cui la competenza in materia di attuazione delle opere pubbliche è assegnata al responsabile del servizio competente;
- ✓ il Testo Unico degli Enti Locali approvato con d.lgs. n.267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- ✓ il vigente regolamento comunale per la disciplina dei lavori e delle forniture in economia approvato con delibera di consiglio comunale n. 16/2010;
- ✓ l'art. 27, comma 9, del D.Lgs. n.77 del 25/02/1995 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il vigente regolamento comunale di contabilità;
- ✓ la nota USTIF n. 0063717 del 20/03/2017 acquisita al n. 3958 di protocollo del comune in pari data;
- ✓ il regolamento di esercizio dell'impianto di che trattasi;

Preso atto che sulla proposta di deliberazione sono stati favorevolmente espressi gli allegati pareri richiesti dall'art. 49, comma 1, del decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Ad unanimità di voti verbalmente espressi;

DELIBERA

Per i motivi di cui in narrativa:

- ✓ Di approvare l'esecuzione dei lavori e l'attivazione dei servizi necessari per integrare e migliorare il sistema di comunicazione citofonica dei due ascensori in servizio pubblico (matricola 54NN0303/A e 54NN0304/A) dell'attracco meccanizzato tra via Cento e il centro storico del capoluogo;
- ✓ di dare atto che all'affidamento dei lavori e dei servizi di che trattasi, nonché all'impegno delle somme necessarie allo scopo, provvederà direttamente il responsabile dell'UTC con successivi atti;
- ✓ di rendere, con separata votazione unanime e palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
- ✓ di dare comunicazione della presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125, comma 1, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267;

PARERI DI REGOLARITA'
(Art. 49, commi 1 e 2 e Art. 97, comma 4, del D.Lgs. 267/2000)

PARERE: REGOLARITA' TECNICA del 30-03-2017: Favorevole

Il Responsabile del servizio interessato F.to CANULLO FEDERICO

PARERE: REGOLARITA' CONTABILE del 30-03-2017: Favorevole

Il Responsabile del servizio interessato F.to Giannandrea Rosanna
--

Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto:

Il SEGRETARIO
F.to Appignanesi Giuliana

Il SINDACO
F.to MONTI LUIGI

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione :

- ☐ E' stata affissa all'albo pretorio comunale on line il giorno 04-04-17, per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267 e art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69).
- ☐ E' stata trasmessa con elenco n. _____, in data _____, ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. 18.8.2000, n. 267).
- ☐ E' stata trasmessa al Prefetto (art. 135, del T.U. 18.8.2000, n. 267). con lettera n. _____, in data _____.

Dalla residenza comunale, li

Il Funzionario
F.to Appignanesi Giuliana

○ _____

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- ☐ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____:
- ☐ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3, T.U. n. 267/2000)
- ☐ Ha acquistato efficacia il giorno _____, avendo il Consiglio confermato l'atto con deliberazione n. _____ del _____ (art. 127, c. 2, del T.U. n. 267/2000);
- ☐ E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale on line, come prescritto dall'art. 124, c. 2, del T.U. n. 267/2000 e dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69, per quindici giorni consecutivi dal 04-04-17, al 19-04-17,

Dalla residenza comunale, li

Il Responsabile del Servizio
F.to Appignanesi Giuliana

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla residenza comunale, li

Il Funzionario