



**COMANDO PROVINCIALE  
VIGILI DEL FUOCO  
MACERATA**



Dipartimento dei Vigili del Fuoco del  
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile  
COM-MC  
REGISTRO UFFICIALE - USCITA  
Prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Ufficio Prevenzione Incendi

Pratica n. **13759**

Attività n.- 68.1.A dell'Allegato I del  
DPR 151 dell'1-08-2011

Al S.U.A.P.

del Comune di POLLENZA  
62010- POLLENZA

e p. c Spettabile Ditta  
COMUNE DI POLLENZA  
PIAZZA DELLA LIBERTA,16  
62010- POLLENZA  
comune.pollenza.mc@legalmail.it  
michele.sparvoli@ingpec.eu

**OGGETTO: Comune di POLLENZA - Ospedali, RSA, case di cura e simili, da 25 a 50  
posti letto - sita in PIAZZA DELLA LIBERTA' 9/B - COMUNE DI  
POLLENZA CASA DI RIPOSO - Verbale di Visita Tecnica**

In riferimento all'istanza specificata in oggetto, si trasmette copia del verbale di sopralluogo con esito positivo redatto da Funzionario di questo Comando.

Si rammentano gli obblighi di esercizio previsti ai sensi dell'art.6 del D.P.R. n.151/2011, nonché di attestazione di rinnovo della conformità antincendio, ai sensi dell'art. 5 del DPR medesimo, da presentarsi **entro il 23-05-2022**.

In caso di modifiche delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, dovranno essere comunque attuate le procedure previste ai sensi dell'art.3 comma 2 e dell'art.4 comma 6 del D.P.R. n. 151/2011.

P. Il Comandante Provinciale *ADM*  
Dott. Ing. Achille CIPRIANI

Il Vice Comandante  
Dott. Ing. Mirko Mattiacci



**COMANDO PROVINCIALE  
VIGILI DEL FUOCO  
MACERATA**

Ufficio Prevenzione Incendi

Pratica n. **13759**

Attività n. 68.1.A dell'Allegato I del

DPR 151 dell'1-08-2011

**OGGETTO: Comune di Pollenza – Casa di riposo comunale sita in Piazza della Libertà, 9/b. Verbale di Visita Tecnica.**

Con riferimento all'istanza di rilascio del certificato di prevenzione incendi, relativa all'attività citata in oggetto inquadrata al numero 74/cat. A dell'allegato I al D.P.R. 151/2011, si comunica che il sottoscritto Geom. Carlo Iammarino ha effettuato visita tecnica di controllo in data 10/01/2012 ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 151/2011.

Presso l'attività risultano presenti n°31 posti letto.

Sono inoltre installati i seguenti impianti e attrezzature di protezione attiva antincendi:

- n°10 naspi DN 25 e n°1 attacco motopompa UNI 70 alimentati da gruppo pompaggio con serbatoio dedicato;
- n°24 estintori a polvere da Kg. 6 di capacità estinguenta 34A-144BC;
- impianto automatico di rivelazione e segnalazione incendi;
- impianto manuale di segnalazione;
- impianto rivelazione fughe gas.

Dall'esame della documentazione tecnica agli atti della pratica e per quanto osservabile in sede di visita tecnica, l'attività risulta rispondente alle norme e ai criteri di Prevenzione Incendi in vigore.

Nell'esercizio dell'attività, il responsabile dovrà comunque osservare gli obblighi previsti dall'art. 6 del D.P.R. n. 151/2011 e dal D. lgs. N. 81/2008 e s.m.i. in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

L'incaricato dell'Istruttoria tecnica  
Geom. Carlo Iammarino

Il Comandante Provinciale *APM*  
Dott. Ing. Achille CIPRIANI

Il Vice Comandante  
Dott. Ing. Mirko Mattiacc.