



MINISTERO DELL'INTERNO
Dipartimento Dei Vigili Del Fuoco Del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Comando Vigili Del Fuoco Macerata
"Incendii flamma me non invadit"



Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
COM-MC
REGISTRO UFFICIALE - USCITA
Prot. n. _____ del _____

[Handwritten signature]



Ufficio Prevenzione Incendi

Pratica n. 34747

Attività n.- 65.1.B dell'Allegato I del
DPR 151 dell'1-08-2011

Al S.U.A.P.

del Comune di POLLENZA
62010- POLLENZA

e p. c Spettabile Ditta
ASS. SPORT. DIL. BOCCIOFILA
POLLENTINA
VIA MELOGRANO,1
62010- POLLENZA
stefano.scarpacci@ingpec.eu

OGGETTO: Comune di POLLENZA - Locali di spettacolo con capienza superiore a 100 persone (fino a 200 persone) - sita in VIA MELOGRANO 1 - ASS. SPORT. DIL. BOCCIOFILA POLLENTINA - Valutazione del Progetto.

Con riferimento alla richiesta di **valutazione del progetto** pervenuto in data 10.09.2018, si comunica, esaminati per quanto di competenza e ai soli fini della prevenzione incendi gli elaborati tecnici presentati, che gli stessi risultano, in linea di massima, conformi alla normativa di sicurezza vigente.

Premesso che, per quanto non esplicitamente rilevabile dalla documentazione tecnico progettuale allegata all'istanza, deve essere integralmente osservata la regola tecnica di prevenzione incendi ed i criteri di sicurezza antincendi in vigore, si ritiene necessario che si ottemperi alle seguenti ulteriori prescrizioni:

- Qualora la cucina presenti impianti a gas di potenzialità totale superiore a kw 35 dovrà essere adeguata a quanto previsto dal D.M. 12/04/96;
- Siano installati almeno n. 4 estintori del tipo omologato da utilizzare in caso di emergenza.
- L'attività sia protetta da un impianto di illuminazione di emergenza che garantisca un livello di illuminazione pari almeno a 5 lux lungo le vie di esodo.

Qualsiasi successiva variante comportante aggravio di rischio e rilevante ai fini della sicurezza dovrà essere sottoposta a preventiva approvazione secondo quanto previsto dall'art.3 del DPR 151/2011.

Pag. 1/2

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO MACERATA	
Viale Indipendenza, 158 62100 Macerata Tel. 0733/279413-415 e-mail ordinaria: prevenzione.macerata@vigilfuoco.it e-mail certificata: com.prev.macerata@cert.vigilfuoco.it	Numeri utili per richieste interventi Servizi di Soccorso Tecnico Urgente. Sala operativa: 0733/279498 Fax:0733/279430 e-mail ordinaria: so.macerata@vigilfuoco.it e-mail certificata: com.salaop.macerata@cert.vigilfuoco.it

Si rammenta che, a lavori ultimati, la Ditta dovrà dare comunicazione allo scrivente Comando dell'inizio dell'esercizio dell'attività presentando Segnalazione Certificata d'Inizio Attività nei modi e con le forme previste dal DPR 151/2011 (utilizzando la modulistica reperibile sul sito internet www.vigilfuoco.it) allegando in particolare le certificazioni di seguito specificate:

1. Certificazione di resistenza al fuoco di prodotti/elementi costruttivi in opera a firma di professionista antincendio (con esclusione delle porte e degli elementi di chiusura) (MOD. PIN 2.2-2018_CERT.REI).
2. Dichiarazione inerente i prodotti impiegati ai fini della reazione e della resistenza al fuoco e i dispositivi di apertura delle porte a firma di professionista antincendio (MOD. PIN-2.3_2018_DICH. PROD.).
3. Planimetrie tematiche evidenzianti i prodotti/elementi di cui ai punti 1 e 2.
4. Asseverazione ai fini della sicurezza antincendio a firma di tecnico abilitato (art. 4 del DM 7.8.2012) (MOD. PIN 2.1_2018 ASSEVERAZIONE).
5. Documentazione progettuale per le attività di categoria A (Art. 3 del DM 07-08-2012).
6. Copia degli Attestati di frequenza o di idoneità rilasciati dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco o da Enti pubblici o privati per i lavoratori incaricati all'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza.
7. Scheda tecnica di prevenzione incendi reperibile presso l'Ufficio Prevenzione Incendi di questo Comando o sul sito internet www.vigilfuoco.it/siti/VVF/macerata/
8. Dichiarazione, a firma del Legale Rappresentante, attestante l'avvenuta predisposizione del documento di valutazione dei rischi, del piano di emergenza, del registro dei controlli periodici e l'avvenuta formazione dei lavoratori incaricati all'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza.
9. Dichiarazioni di conformità relativa ai seguenti impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio, redatta in conformità all'art.7 del D.M. n.37 del 22.01.08 (progetto ed allegati obbligatori sono tenuti a disposizione per eventuali controlli):
 - a. distribuzione e utilizzazione dell'energia elettrica;
 - b) illuminazione di sicurezza emergenza;
 - c) protezione contro le scariche atmosferiche;
 - d) riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e refrigerazione, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione, e di ventilazione ed aerazione dei locali;

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti o informazioni.

Il Funzionario incaricato
dell'istruttoria tecnica
Dott. Ing. Stefano LASSO

IL COMANDANTE
(Patrizietti)

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO MACERATA	
Viale Indipendenza, 158 62100 Macerata Tel 0733/279413-415 e-mail ordinaria: prevenzione.macerata@vigilfuoco.it e-mail certificata: com.prev.macerata@cert.vigilfuoco.it	Numeri utili per richieste interventi Servizi di Soccorso Tecnico Urgente. Sala operativa: 0733/279498 Fax: 0733/279430 e-mail ordinaria: so.macerata@vigilfuoco.it e-mail certificata: com.salaop.macerata@cert.vigilfuoco.it